

от 29.08.17 № 1403

на № 16389/1603 от 21.08.2017г.

Руководителю управления
Архитектуры и градостроительства
администрации городского округа Тольятти

А.А. Шишкину

445017, г. Тольятти, ул. Победы, д.52

На основании запроса сообщаю Вам технические условия на проектирование сетей электроснабжения объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, пос. Федоровка, ул. Кооперативная, 182а, КН № 63:09:0201063:182 (площадь земельного участка 683,00 кв.м). Заказчик – Администрация городского округа Тольятти.

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя
ВРУ-0,4 кВ объекта капитального строительства

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя
объект капитального строительства (площадь земельного участка 683 кв.м.), г. Тольятти, Комсомольский р-н, пос. Федоровка, ул. Кооперативная, 182а, КН №63:09:0201063:182

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 15 (кВт)
(если энергопринимающее устройство вводится

в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности)

4. Категория надежности III

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 (кВ).

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя предпроектные проработки

7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения опора №6Б ВЛ-0,4 кВ ф-4 КТП-593, 15 кВт

8. Основной источник питания ф-15 п/ст "Нижний шлюз"

9. Резервный источник питания нет

10. Присоединение объектов капитального строительства к электрическим сетям производится на основании договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «ОРЭС-Тольятти» в соответствии с решением Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.



По приказу Управления по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике Самарской области от 21.12.2010г. №77 размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ОРЭС-Тольятти» составляет 550 рублей.

11. Сетевая организация осуществляет:

11.1. Проектом предусмотреть и выполнить строительство (реконструкцию) сетей:

- Выполнить контур повторного заземления на опоре, от которой выполнена отпайка к объекту капитального строительства.

Проектирование и строительство выполнить в соответствии со следующими документами:

- действующим законодательством;
- "Правилами устройства электроустановок" (7 издание).

11.2. Урегулирование отношений с третьими лицами.

12. Заявитель осуществляет:

12.1. Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ выполнить согласно действующему законодательству РФ и "Правилам устройства электроустановок" (7 издание) от электрических сетей АО "ОРЭС-Тольятти" (ВЛ-0,4 кВ ф-4 КТП-593) самонесущим изолированным проводом, сечением (4x16).

12.2. Требование по установке учета электрической энергии: учет выполнить в соответствии с требованиями раздела X "Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии", утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442, Федерального закона от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на границе балансовой принадлежности электрических сетей. Приборы учета должны иметь класс точности не ниже 2,0; прямого включения по току; пломбы государственной поверки с давностью не более 12 месяцев, входящие в гос.реестр средств измерений, допущенных к использованию в РФ. Установить вводной автомат с током теплового расцепителя не более 32 А.

13. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года.

Зам. технического директора



Е.М. Стрекалов

Начальник технического отдела

В.В.Родионов

55-13-40

