ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)

ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Тольятти 2023

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения городского округа Тольятти на период до 2038 года (актуализация на 2024 год)	36440.СТ-ПСТ.000.000
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа Тольятти на период до 2038 года (актуализация на 2024 год)	
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1 «Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами»	36440.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2 «Тепловые сети»	36440.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3 «Оценка надежности теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4 «Существующие гидравлические режимы тепловых сетей»	36440.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5 «Графическая часть»	36440.ОМ-ПСТ.001.005
Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1 «Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления»	36440.ОМ-ПСТ.002.001
Глава 3 «Электронная модель систем теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.003.000
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	36440.ОМ-ПСТ.004.000
Приложение 1 «Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей»	36440.ОМ-ПСТ.004.001
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.005.000
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребля-	36440.ОМ-ПСТ.006.000

Наименование документа	Шифр
ющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	36440.ОМ-ПСТ.007.000
Приложение 1 «Графическая часть»	36440.ОМ-ПСТ.007.001
Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	36440.ОМ-ПСТ.008.000
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	36440.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.011.000
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	36440.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.013.000
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	36440.ОМ-ПСТ.014.000
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	36440.ОМ-ПСТ.015.000
Приложение 1 «Графическая часть»	36440.ОМ-ПСТ.015.001
Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.016.000
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.018.000
Глава 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.019.000

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ..... 5

1. Тепловые сети ТоТС Филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» 6

2. Тепловые сети АО «ТЕВИС»..... 419

3. Тепловые сети ЗАО «Энергетика и связь строительства»..... 555

4. Тепловые сети ООО «Автоград-водоканал», АО «ВолгаУралТранс», ИЭВБ РАН филиал СамНЦ РАН 558

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 - Характеристика трубопроводов тепловых сетей ТоТС филиала Самарский ПАО «Т Плюс» 6

Таблица 1.2 - Характеристика паропроводов ТоТС филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» 418

Таблица 2.1 - Характеристика трубопроводов тепловых сетей от ТЭЦ ВАЗа АО «ТЕВИС» 419

Таблица 3.1 - Характеристика трубопроводов тепловых сетей ЗАО «Энергетика и связь строительства» 555

Таблица 4.1 - Характеристика трубопроводов тепловых сетей ООО «Автоград-водоканал», АО «ВолгаУралТранс», ИЭВБ РАН филиала СамНЦ РАН 558

1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТОТС ФИЛИАЛА «САМАРСКИЙ» ПАО «Т ПЛЮС»

Таблица 1.1 - Характеристика трубопроводов тепловых сетей ТоТС филиала Самарский ПАО «Т Плюс»

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	I вывод ст. 28 - ст. 29	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 29 - ст. 30	собственность	отопление	надземная	920	920	16,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 30 - ст. 31	собственность	отопление	надземная	920	920	48,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 31 - ст. 32	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 32 - ст. 33	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 33 - ст. 34	собственность	отопление	надземная	920	920	8,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 34 - ст. 35	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 35 - ст. 36	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 36 - ст. 37	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 37 - ст. 38	собственность	отопление	надземная	920	920	11,4	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 38 - ст. 39	собственность	отопление	надземная	920	920	22,6	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 39 - ст. 40	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 40 - ст. 41	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 41 - ст. 42	собственность	отопление	надземная	920	920	8,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 42 - ст. 43	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 43 - ст. 44	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 44 - ст.45	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 45 - ст. 46	собственность	отопление	надземная	920	920	16,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 46 - ст. 47	собственность	отопление	надземная	920	920	16,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 47 - ст. 48	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 48 - ст. 49	собственность	отопление	надземная	920	920	8,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 49 - ст. 50	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 50 - ст. 51	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 51 - ст. 52	собственность	отопление	надземная	920	920	16,0	1962	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 52 - ст. 53	собственность	отопление	надземная	920	920	16,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 53 - ст. 54	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 54 - ст. 55	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 55 - ст. 56	собственность	отопление	надземная	920	920	8,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 56 - ст. 57	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 57 - ст. 58	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 58 - ст. 59	собственность	отопление	надземная	920	920	16,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 59 - ст. 60	собственность	отопление	надземная	920	920	16,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 60 - ст. 61	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 61 - ст. 62	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 62 - ст. 63	собственность	отопление	надземная	920	920	8,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 63 - ст. 64	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 64 - ст. 65	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 65 - ст. 66	собственность	отопление	надземная	920	920	16,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 66 - ст. 67	собственность	отопление	надземная	920	920	16,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 67 - ст. 68	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 68 - ст. 69	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 69 - ст. 70	собственность	отопление	надземная	920	920	8,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 70 - ст. 71	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 71 - ст. 72	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 72 - ст. 73	собственность	отопление	надземная	920	920	16,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 73 - ст. 74	собственность	отопление	надземная	920	920	16,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 74- ст. 75	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 75 - ст. 76	собственность	отопление	надземная	920	920	32,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 76 - ст. 77	собственность	отопление	надземная	920	920	8,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 77- ст. 78	собственность	отопление	надземная	920	920	16,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 78 - ТК - 0	собственность	отопление	надземная	920	920	100,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.26 - уз.пер.	собственность	отопление	надземная	920	920	327,6	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	II вывод ст.126 - ст. 127	собственность	отопление	надземная	1020	1020	12,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.127 - ст. 128	собственность	отопление	надземная	1020	1020	18,6	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.128 - ст. 129	собственность	отопление	надземная	1020	1020	23,0	1967	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.129 - ст. 130	собственность	отопление	надземная	1020	1020	17,6	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.130 - ст. 131	собственность	отопление	надземная	1020	1020	19,8	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.131 - ст. 132	собственность	отопление	надземная	1020	1020	15,6	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.132 - ст. 133	собственность	отопление	надземная	1020	1020	12,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.133 - ст. 134	собственность	отопление	надземная	1020	1020	18,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.134 - ст. 135	собственность	отопление	надземная	1020	1020	18,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 135 - ст. 1	собственность	отопление	надземная	1020	1020	24,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 1 - ст. 2	собственность	отопление	надземная	1020	1020	40,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 2 - ст. 3	собственность	отопление	надземная	1020	1020	27,2	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.3 - ст. 4	собственность	отопление	надземная	1020	1020	20,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 4 - ст. 5	собственность	отопление	надземная	1020	1020	40,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 5 - ст. 6	собственность	отопление	надземная	1020	1020	40,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 6 - ст. 7	собственность	отопление	надземная	1020	1020	40,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.7 - ст. 8	собственность	отопление	надземная	1020	1020	40,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 8 - ст. 9	собственность	отопление	надземная	1020	1020	40,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст. 9- ст. 10	собственность	отопление	надземная	1020	1020	40,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.10 - ст. 11	собственность	отопление	надземная	1020	1020	12,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.11- ст. 12	собственность	отопление	надземная	1020	1020	30,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.12- ст. 13	собственность	отопление	надземная	1020	1020	12,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.13- ст. 14	собственность	отопление	надземная	1020	1020	38,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.14- ст. 15	собственность	отопление	надземная	1020	1020	38,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.15- ст. 16	собственность	отопление	надземная	1020	1020	36,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.16- ст. 17	собственность	отопление	надземная	1020	1020	36,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.17- ст. 18	собственность	отопление	надземная	1020	1020	40,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.18- ст. 19	собственность	отопление	надземная	1020	1020	40,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.19- ст. 20	собственность	отопление	надземная	1020	1020	12,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.20- ст. 21	собственность	отопление	надземная	1020	1020	30,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.21- ст. 22	собственность	отопление	надземная	1020	1020	12,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.22- ст. 23	собственность	отопление	надземная	1020	1020	36,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.23 - ст. 24	собственность	отопление	надземная	1020	1020	36,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.24 - ст. 25	собственность	отопление	надземная	1020	1020	40,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.25/1-ст.25/4	собственность	отопление	надземная	1020	1020	190,0	1967	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.25 - ст. 26	собственность	отопление	надземная	1020	1020	30,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.26 - ст. 27	собственность	отопление	надземная	1020	1020	36,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.27- ст. 28	собственность	отопление	надземная	1020	1020	36,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.28 - ст. 29	собственность	отопление	надземная	1020	1020	36,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.29 - ст. 30	собственность	отопление	надземная	1020	1020	40,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.30 - ст.31	собственность	отопление	надземная	1020	1020	12,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.31 - ст.32	собственность	отопление	надземная	1020	1020	30,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.32 - ст.33	собственность	отопление	надземная	1020	1020	12,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.33 - ст.34	собственность	отопление	надземная	1020	1020	38,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.34 - ст.35	собственность	отопление	надземная	1020	1020	36,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.35 - ст.36	собственность	отопление	надземная	1020	1020	16,0	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.36 - ст.37	собственность	отопление	надземная	1020	1020	28,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.37 - ст.38	собственность	отопление	надземная	1020	1020	13,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.38 - ст.39	собственность	отопление	надземная	1020	1020	40,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.39 - ст.40	собственность	отопление	надземная	1020	1020	34,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.40 - ст.41	собственность	отопление	надземная	1020	1020	22,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.41 - ст.42	собственность	отопление	надземная	1020	1020	15,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.42 - ст.43	собственность	отопление	надземная	1020	1020	40,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.43 - ст.44	собственность	отопление	надземная	1020	1020	40,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.44 - ст.45	собственность	отопление	надземная	1020	1020	40,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.45 - ст.46	собственность	отопление	надземная	1020	1020	28,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.46 - ст.47	собственность	отопление	надземная	1020	1020	28,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.47 - ст.48	собственность	отопление	надземная	1020	1020	40,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.48 - ст.49	собственность	отопление	надземная	1020	1020	40,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.49- ст.50	собственность	отопление	надземная	1020	1020	12,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.50 - ст.51	собственность	отопление	надземная	1020	1020	30,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.51 - ст.52	собственность	отопление	надземная	1020	1020	12,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.52 - ст.53	собственность	отопление	надземная	1020	1020	40,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.53 - ст.54	собственность	отопление	надземная	1020	1020	40,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.54 - ст.55	собственность	отопление	надземная	1020	1020	40,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.55- ст.56	собственность	отопление	надземная	1020	1020	24,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.56 - ст.57	собственность	отопление	надземная	1020	1020	24,0	1967	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.57 - ст.58	собственность	отопление	надземная	1020	1020	40,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.58 - ст.59	собственность	отопление	надземная	1020	1020	40,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.59 - ст.60	собственность	отопление	надземная	1020	1020	12,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.60 - ст.61	собственность	отопление	надземная	1020	1020	30,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.61 - ст.62	собственность	отопление	надземная	1020	1020	12,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.62 - ст.63	собственность	отопление	надземная	1020	1020	40,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.63 - ст.64	собственность	отопление	надземная	1020	1020	40,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.64 - ст.65	собственность	отопление	надземная	1020	1020	40,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.65 - ст.66	собственность	отопление	надземная	1020	1020	40,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.66 - ст.67	собственность	отопление	надземная	1020	1020	40,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.67 - ст.68	собственность	отопление	надземная	1020	1020	22,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.68 - ст.69	собственность	отопление	надземная	1020	1020	27,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.69 - ш.о.1	собственность	отопление	надземная	1020	1020	10,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ш.о.1 - ТК-1/1	собственность	отопление	подземная	1020	1020	250,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-1/1 - ТК-1/2	собственность	отопление	подземная	1020	1020	220,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	надземная 1/2а - ст.1	собственность	отопление	надземная	1020	0	17,5	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.1 - ст.2	собственность	отопление	надземная	1020	0	4,8	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.2 - ст.3	собственность	отопление	надземная	1020	0	17,2	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.3 - ст.4	собственность	отопление	надземная	1020	0	10,6	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.4 - ст.5	собственность	отопление	надземная	1020	0	17,5	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.5 - ст.6	собственность	отопление	надземная	1020	0	16,7	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.6 - ст.7	собственность	отопление	надземная	1020	0	19,3	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.7 - ст.8	собственность	отопление	надземная	1020	0	15,9	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.8 - ст.9	собственность	отопление	надземная	1020	0	17,7	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.9 - ст.10	собственность	отопление	надземная	1020	0	15,9	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.10 - ст.11	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.11 - ст.12	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,1	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.12 - ст.13	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,4	1985	базальтовые плиты

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.13 - ст.14	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,6	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.14 - ст.15	собственность	отопление	надземная	1020	0	7,6	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.15 - ст.16	собственность	отопление	надземная	1020	0	19,3	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.16 - ст.17	собственность	отопление	надземная	1020	0	9,2	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.17 - ст.18	собственность	отопление	надземная	1020	0	17,9	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.18 - ст.19	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.19 - ст.20	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,4	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.20 - ст.21	собственность	отопление	надземная	1020	0	20,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.21 - ст.22	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,1	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.22 - ст.23	собственность	отопление	надземная	1020	0	12,7	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.23 - ст.24	собственность	отопление	надземная	1020	0	15,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.24 - ст.25	собственность	отопление	надземная	1020	0	13,3	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.25 - ст.26	собственность	отопление	надземная	1020	0	16,8	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.26 - ст.27	собственность	отопление	надземная	1020	0	14,1	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.27 - ст.28	собственность	отопление	надземная	1020	0	17,9	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.28 - ст.29	собственность	отопление	надземная	1020	0	17,9	1985	базальтовые плиты

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.29 - ст.30	собственность	отопление	надземная	1020	0	20,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.30 - ст.31	собственность	отопление	надземная	1020	0	19,7	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.31 - ст.32	собственность	отопление	надземная	1020	0	20,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.32 - ст.33	собственность	отопление	надземная	1020	0	15,7	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.33 - ст.34	собственность	отопление	надземная	1020	0	12,8	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.34 - ст.35	собственность	отопление	надземная	1020	0	16,3	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.35 - ст.36	собственность	отопление	надземная	1020	0	12,1	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.36 - ст.37	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,1	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.37 - ст.38	собственность	отопление	надземная	1020	0	16,9	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.38 - ст.39	собственность	отопление	надземная	1020	0	11,9	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.39 - ст.40	собственность	отопление	надземная	1020	0	15,2	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.40 - ст.41	собственность	отопление	надземная	1020	0	14,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.41 - ст.42	собственность	отопление	надземная	1020	0	14,5	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.42 - ст.43	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.43 - ст.44	собственность	отопление	надземная	1020	0	14,3	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.44 - ст.45	собственность	отопление	надземная	1020	0	16,0	1985	базальтовые плиты

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.45 - ст.46	собственность	отопление	надземная	1020	0	17,5	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.46 - ст.47	собственность	отопление	надземная	1020	0	20,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.47 - ст.48	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,3	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.48 - ст.49	собственность	отопление	надземная	1020	0	17,6	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.49 - ст.50	собственность	отопление	надземная	1020	0	14,7	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.50 - ст.51	собственность	отопление	надземная	1020	0	12,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.51 - ст.52	собственность	отопление	надземная	1020	0	12,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.52 - ст.53	собственность	отопление	надземная	1020	0	12,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.53 - ст.54	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.54 - ст.55	собственность	отопление	надземная	1020	0	17,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.55 - ст.56	собственность	отопление	надземная	1020	0	15,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.56 - ст.57	собственность	отопление	надземная	1020	0	9,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.57 - ст.58	собственность	отопление	надземная	1020	0	15,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.58 - ст.59	собственность	отопление	надземная	1020	0	10,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.59 - ст.60	собственность	отопление	надземная	1020	0	10,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.60 - ст.61	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,0	1985	базальтовые плиты

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.61- ст.62	собственность	отопление	надземная	1020	0	8,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.62 - ст.63	собственность	отопление	надземная	1020	0	17,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.63 - ст.64	собственность	отопление	надземная	1020	0	20,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.64 - ст.65	собственность	отопление	надземная	1020	0	15,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.65 - ст.66	собственность	отопление	надземная	1020	0	15,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.66 - ст.67	собственность	отопление	надземная	1020	0	17,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.67 - ст.68	собственность	отопление	надземная	1020	0	11,5	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.68 - ст.69	собственность	отопление	надземная	1020	0	13,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.69 - ст.70	собственность	отопление	надземная	1020	0	11,5	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.70 - ст.71	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,5	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.71 - ст.72	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,5	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.72 - ст.73	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.73 - ст.74	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.74 - ст.75	собственность	отопление	надземная	1020	0	17,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.75 - ст.76	собственность	отопление	надземная	1020	0	17,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.76 - ст.77	собственность	отопление	надземная	1020	0	13,0	1985	базальтовые плиты

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.77 - ст.78	собственность	отопление	надземная	1020	0	8,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.78 - ст.79	собственность	отопление	надземная	1020	0	16,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.79 - ст.79*	собственность	отопление	надземная	1020	0	12,2	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.79* - ст.80	собственность	отопление	надземная	1020	0	9,8	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.80 - ст.81	собственность	отопление	надземная	1020	0	10,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.81- ст.82	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,2	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.82 - ст.83	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.83 - ст.83*	собственность	отопление	надземная	1020	0	10,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.83* - ст.84	собственность	отопление	надземная	1020	0	15,0	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.84 - ст.85	собственность	отопление	надземная	1020	0	17,9	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.85 - ст.86	собственность	отопление	надземная	1020	0	13,6	1985	базальтовые плиты
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.86 - ст.87	собственность	отопление	надземная	1020	0	11,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.87 - ст.88	собственность	отопление	надземная	1020	0	16,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.88 - ст.89	собственность	отопление	надземная	1020	0	15,1	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.89 - ст.90	собственность	отопление	надземная	1020	0	17,8	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.90 - ст.91	собственность	отопление	надземная	1020	0	16,2	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.91- ст.92	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,2	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.92 - ст.93	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,5	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.93 - ст.94	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,6	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.94 - ст.95	собственность	отопление	надземная	1020	0	13,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.95 - ст.96	собственность	отопление	надземная	1020	0	13,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.96 - ст.97	собственность	отопление	надземная	1020	0	11,2	1985	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.97 - ст.98	собственность	отопление	надземная	1020	0	12,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.98 - ст.99	собственность	отопление	надземная	1020	0	20,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.99 - ст.100	собственность	отопление	надземная	1020	0	20,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.100 - ст.101	собственность	отопление	надземная	1020	0	20,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.101 - ст.102	собственность	отопление	надземная	1020	0	13,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.102 - ст.103	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.103 - ст.104	собственность	отопление	надземная	1020	0	20,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.104 - ст.105	собственность	отопление	надземная	1020	0	19,1	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.105 - ст.106	собственность	отопление	надземная	1020	0	15,8	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.106 - ст.107	собственность	отопление	надземная	1020	0	16,3	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.107 - ст.108	собственность	отопление	надземная	1020	0	12,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.108 - ст.109	собственность	отопление	надземная	1020	0	15,1	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.109 - ст.110	собственность	отопление	надземная	1020	0	12,5	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.110 - ст.111	собственность	отопление	надземная	1020	0	15,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.111 - ст.112	собственность	отопление	надземная	1020	0	15,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.112 - ст.113	собственность	отопление	надземная	1020	0	16,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.113 - ст.114	собственность	отопление	надземная	1020	0	19,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.114 - ст.115	собственность	отопление	надземная	1020	0	13,4	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.115 - ст.116	собственность	отопление	надземная	1020	0	15,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.116 - ст.117	собственность	отопление	надземная	1020	0	12,6	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.117 - ст.118	собственность	отопление	надземная	1020	0	12,6	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.119 - ст.119	собственность	отопление	надземная	1020	0	15,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.119 - ст.120	собственность	отопление	надземная	1020	0	17,8	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.120 - ст.121	собственность	отопление	надземная	1020	0	13,7	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.121 - ст.122	собственность	отопление	надземная	1020	0	17,8	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.122 - ст.123	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,1	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.123 - ст.124	собственность	отопление	надземная	1020	0	15,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.124 - ст.125	собственность	отопление	надземная	1020	0	15,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.125 - ст.126	собственность	отопление	надземная	1020	0	10,4	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.126 - ст.127	собственность	отопление	надземная	1020	0	15,1	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.127 - ст.128	собственность	отопление	надземная	1020	0	15,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.128 - ст.129	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,0	1985	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.129 - ст.130	собственность	отопление	надземная	1020	0	17,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.130 - ст.131	собственность	отопление	надземная	1020	0	12,8	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.131 - ст.132	собственность	отопление	надземная	1020	0	12,8	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.132 - ст.133	собственность	отопление	надземная	1020	0	12,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.133 - ст.134	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,8	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.134 - ст.135	собственность	отопление	надземная	1020	0	13,4	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.135 - ст.136	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.136 - ст.137	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.137 - ст.138	собственность	отопление	надземная	1020	0	7,8	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.138 - ст.139	собственность	отопление	надземная	1020	0	17,2	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.139 - ст.140	собственность	отопление	надземная	1020	0	9,1	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.140 - ст.141	собственность	отопление	надземная	1020	0	15,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.141- ст.142	собственность	отопление	надземная	1020	0	14,8	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.142 - ст.143	собственность	отопление	надземная	1020	0	17,1	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.143 - ст.144	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.144 - ст.145	собственность	отопление	надземная	1020	0	20,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.145 - ст.146	собственность	отопление	надземная	1020	0	16,3	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.146 - ст.147	собственность	отопление	надземная	1020	0	13,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.147 - ст.148	собственность	отопление	надземная	1020	0	15,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.148 - ст.149	собственность	отопление	надземная	1020	0	13,1	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.149 - ст.150	собственность	отопление	надземная	1020	0	17,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.150- ст.151	собственность	отопление	надземная	1020	0	20,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.151 - ст.152	собственность	отопление	надземная	1020	0	18,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.152 - ш.о.2	собственность	отопление	надземная	1020	0	10,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ш.о.2 - ТК-18	собственность	отопление	надземная	1020	0	46,5	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	к ТК-I-11	собственность	отопление	надземная	159	0	30,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	к ТК-I-15А	собственность	отопление	надземная	530	0	15,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-0 - ТК-1/2	собственность	отопление	подземная	1020	1020	120,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-1/2 - ТК-1	собственность	отопление	подземная	1020	1020	247,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-1 - ТК-2	собственность	отопление	подземная	1020	1020	306,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-2 - ТК-3	собственность	отопление	подземная	1020	1020	330,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-3 - ТК-4	собственность	отопление	подземная	1020	1020	420,0	2007	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-4 - ТК-5	собственность	отопление	подземная	1020	1020	448,4	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-5 - ТК-6	собственность	отопление	подземная	1020	1020	307,2	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-6 - ТК-8	собственность	отопление	подземная	1020	1020	334,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-8 - ТК-8а	собственность	отопление	подземная	1020	1020	68,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-8а - ТК-9	собственность	отопление	подземная	1020	1020	144,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-9 - ТК -10	собственность	отопление	подземная	1020	1020	134,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-10 - ТК-11	собственность	отопление	подземная	1020	1020	170,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-11 - ТК-12а	собственность	отопление	подземная	1020	1020	288,0	2011	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12а - ТК-13	собственность	отопление	подземная	1020	1020	160,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-13 - ТК-14	собственность	отопление	подземная	1020	1020	160,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-14 - ТК-15а	собственность	отопление	подземная	1020	1020	312,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-15а - ТК-17	собственность	отопление	подземная	1020	1020	328,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-17 - ТК-18	собственность	отопление	подземная	1020	1020	42,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-18 - ТК-18а	собственность	отопление	подземная	820	820	23,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-18а - ТК-19	собственность	отопление	подземная	820	820	27,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-19 - ТК-20	собственность	отопление	подземная	820	820	316,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-20 - ТК-21	собственность	отопление	подземная	820	820	156,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-21 - ТК-22	собственность	отопление	подземная	820	820	156,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-22 - ТК-23	собственность	отопление	подземная	820	820	324,4	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-23 - ТК-24	собственность	отопление	подземная	820	820	127,4	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-24 - ТК-25	собственность	отопление	подземная	820	820	266,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-25 - ТК-26	собственность	отопление	подземная	820	820	118,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-26 - ТК-27а	собственность	отопление	подземная	820	820	340,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-27а - ТК-27	собственность	отопление	подземная	820	820	93,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-27 - ТК-28	собственность	отопление	подземная	820	820	56,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-28 - ТК-30	собственность	отопление	подземная	820	820	298,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-30 - ТК-31	собственность	отопление	подземная	820	820	302,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-31 - ТК-32	собственность	отопление	подземная	820	820	174,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-32 - ТК-34	собственность	отопление	подземная	820	820	278,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-34 - ТК-36	собственность	отопление	подземная	820	820	250,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-36 - ТК-37	собственность	отопление	подземная	820	820	284,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-37 - ТК-38	собственность	отопление	подземная	820	820	306,0	2019	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-38 - ТК-39	собственность	отопление	подземная	820	820	322,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-39 - ТК-39а	собственность	отопление	подземная	820	820	310,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-39а - ТК-40а	собственность	отопление	подземная	820	820	210,0	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-40а - ТК-II-8.	собственность	отопление	подземная	820	820	80,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-II-8 - ТК-40	собственность	отопление	подземная	820	820	20,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-40 - ТК-41	собственность	отопление	подземная	820	820	290,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-41 - ТК-42	собственность	отопление	подземная	720	720	386,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-42 - ТК-43	собственность	отопление	подземная	820	820	300,0	2013	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-43 - ТК-44	собственность	отопление	подземная	720	720	348,2	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-44 - ТК-45	собственность	отопление	подземная	720	720	289,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-45 - ТК-46	собственность	отопление	подземная	720	720	220,0	2016	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-46 - ТК-46а	собственность	отопление	подземная	720	720	156,0	2016	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-46а - ТК-47	собственность	отопление	подземная	720	720	180,5	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-47 - ТК-48	собственность	отопление	подземная	720	720	420,0	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-48 - ТК-49	собственность	отопление	подземная	720	720	344,0	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-49 - ТК-50	собственность	отопление	подземная	720	720	218,6	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-50 - ТК-51а	собственность	отопление	подземная	530	530	280,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-51а - ТК-51	собственность	отопление	подземная	530	530	182,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-51 - ТК-52	собственность	отопление	подземная	530	530	98,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-52 - ТК-53	собственность	отопление	подземная	426	426	127,8	1991	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-53 - ТК-54	собственность	отопление	подземная	426	426	200,0	1991	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-54 - ТК-55	собственность	отопление	подземная	325	325	236,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-55 - ТК-56	собственность	отопление	подземная	273	273	342,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-I-18 - ТК-18/4	собственность	отопление	подземная	630	630	560,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	II магистраль узел переключ. - ст.4	собственность	отопление	надземная	820	820	70,0	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.4 - ст.10	собственность	отопление	надземная	820	820	165,2	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.10 - ст.20	собственность	отопление	надземная	820	820	280,0	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.20 - ст.30	собственность	отопление	надземная	820	820	292,0	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.30 - ст.34	собственность	отопление	надземная	820	820	123,2	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.34 - ст.40	собственность	отопление	надземная	820	820	183,2	1976	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.40 - ст.45	собственность	отопление	надземная	820	820	102,0	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.128 - ст.142	собственность	отопление	надземная	820	820	160,0	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.142 - ст.188	собственность	отопление	надземная	820	820	756,0	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.188 - ст.221	собственность	отопление	надземная	820	820	576,0	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.221 - ст.254	собственность	отопление	надземная	820	820	552,6	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.3500 - ст.3518	собственность	отопление	надземная	820	820	650,0	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.3518 - ст.1	собственность	отопление	надземная	820	820	16,0	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.1 - ст.68(УТ-2)	собственность	отопление	надземная	820	820	1 482,0	1976	КСТ(СТУ)
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.68(УТ-2) - ст.88(УТ-3)	собственность	отопление	надземная	820	820	470,0	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.88(УТ-3) - ст.150(УТ-4)	собственность	отопление	надземная	820	820	1 398,0	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.150(УТ-4) - ст.165(УТ-4а)	собственность	отопление	надземная	820	820	320,0	1976	базальтовая плита
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.165(УТ-4а) - ст.192(УТ-5)	собственность	отопление	надземная	820	820	610,0	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.192(УТ-5) - ст.214(УТ-6)	собственность	отопление	надземная	820	820	508,0	1976	базальтовая плита
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.214(УТ-6) - ст.225(УТ-7)	собственность	отопление	надземная	1020	1020	254,0	2018	базальтовая плита
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.225(УТ-7) - ст.247(УТ-8)	собственность	отопление	надземная	1020	1020	516,0	2018	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.247(УТ-8) - ст.283(УТ-9)	собственность	отопление	надземная	1020	1020	862,0	2018	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.283(УТ-9) - ст.314(УТ-10)	собственность	отопление	надземная	1020	1020	756,0	2018	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.314(УТ-10) - ст.335(УТ-11)	собственность	отопление	надземная	820	820	412,0	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.335(УТ-11) - ст.346(УТ-12)	собственность	отопление	надземная	820	820	254,0	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ст.346(УТ-12) - шо.1	собственность	отопление	надземная	820	820	98,0	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	от ш.о.1 до ТК-1п	собственность	отопление	подземная	820	820	114,2	2017	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-1п-ТК-1	собственность	отопление	подземная	820	820	249,0	2017	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-1-ТК-1а	собственность	отопление	подземная	820	820	208,0	2016	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-1а-ТК-1б	собственность	отопление	подземная	820	820	103,0	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-1б-ТК-2	собственность	отопление	подземная	820	820	302,6	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-2-ТК-2а	собственность	отопление	подземная	820	820	301,0	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-2а-ТК-3	собственность	отопление	подземная	820	820	300,0	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-3-ТК-4	собственность	отопление	подземная	820	820	574,0	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-4-ТК-5	собственность	отопление	подземная	820	820	243,0	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-5-ТК-6	собственность	отопление	подземная	820	820	570,0	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-6-ТК-7	собственность	отопление	подземная	820	820	240,0	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-7-ТК-8а	собственность	отопление	подземная	820	820	210,4	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-8а-ТК-II-8	собственность	отопление	подземная	820	820	15,0	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	III магистраль ст. 65 - ш.о.1	собственность	отопление	надземная	530	530	20,0	1980	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ш.о.1 - ТК-1	собственность	отопление	подземная	530	530	278,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-1 - ТК-2	собственность	отопление	подземная	530	530	100,0	1980	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-2 - ш.о.2	собственность	отопление	подземная	530	530	104,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ш.о.2 - ш.о.3	собственность	отопление	надземная	530	530	584,0	1980	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ш.о.3 - ш.о.4	собственность	отопление	подземная	530	530	81,4	1980	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ш.о.4 - ТК-2а	собственность	отопление	надземная	530	530	990,6	1980	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-2а - ш.о.5	собственность	отопление	надземная	530	530	1 895,0	1980	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ш.о.5 - ТК-3	собственность	отопление	подземная	720	720	84,6	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-3 - ТК-4	собственность	отопление	подземная	720	720	109,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-4 - ТК-5	собственность	отопление	подземная	720	720	196,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-5 - ТК-6	собственность	отопление	подземная	720	720	461,7	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-6 - ТК-7	собственность	отопление	подземная	720	720	523,6	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-7 - ТК-8	собственность	отопление	подземная	720	720	549,2	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-8 - ТК-9	собственность	отопление	подземная	720	720	255,2	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-9 - ТК-10	собственность	отопление	подземная	720	720	229,2	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-10 - ТК-11	собственность	отопление	подземная	720	720	60,2	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-11 - ТК-12	собственность	отопление	подземная	720	720	119,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12 - ТК-12а	собственность	отопление	подземная	720	720	134,2	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12а - ТК-13	собственность	отопление	подземная	720	720	247,2	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-13 - ТК-14	собственность	отопление	подземная	720	720	537,2	2004	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-14 - ТК-15	собственность	отопление	подземная	720	720	284,9	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-15 - ТК-15А	собственность	отопление	подземная	720	720	290,6	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-15А - ТК-15Б	собственность	отопление	подземная	720	720	80,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-15Б - ТК-16	собственность	отопление	подземная	530	530	255,7	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-16 - ТК-17	собственность	отопление	подземная	530	530	230,0	1980	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-17 - ТК-18	собственность	отопление	подземная	530	530	554,6	1980	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-18 - ТК-19	собственность	отопление	подземная	426	426	282,6	1980	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-19 - ТК-20	собственность	отопление	подземная	426	426	278,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-20 - ТК-21	собственность	отопление	подземная	426	426	98,0	1980	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-21 - ТК-22	собственность	отопление	подземная	426	426	286,0	1980	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-22 - ТК-23	собственность	отопление	подземная	426	426	92,4	1980	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-23 - ТК-24	собственность	отопление	подземная	426	426	56,0	1980	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-24 - ТК-26 (смотр)	собственность	отопление	подземная	630	630	124,5	2020	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-26 (смотр) - ТК-27	собственность	отопление	подземная	630	630	162,3	2020	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-27 - ТК-31	собственность	отопление	подземная	630	630	896,6	2020	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-31 - ТК-33	собственность	отопление	подземная	630	630	546,0	2020	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-33 - ТК-37	собственность	отопление	подземная	630	630	1 591,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-37 - ТК-37а	собственность	отопление	подземная	630	630	130,0	2017	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-37а - ТК-39	собственность	отопление	подземная	630	630	752,0	2017	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-39 - ТК-40	собственность	отопление	подземная	630	630	36,0	2017	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-40 - ТК-41	собственность	отопление	подземная	426	426	97,0	2017	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-41 - ТК-43	собственность	отопление	подземная	426	426	565,0	2017	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-43 - ТК-45	собственность	отопление	подземная	426	426	385,0	2017	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-45 - ТК-46	собственность	отопление	подземная	426	426	45,0	2014	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-46 - ТК-47	собственность	отопление	подземная	377	377	118,0	2014	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-47 - ТК-48	собственность	отопление	подземная	377	377	130,0	1984	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	3-я нитка Северо-Западной магистрали - ст. 65 - н.о.4	бесхоз	отопление	надземная	720	0	234,1	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	3-я нитка Северо-Западной магистрали - н.о.4 - н.о.5	бесхоз	отопление	надземная	720	0	148,01	2002	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	3-я нитка Северо-Западной магистрали - н.о.5 - н.о.6	бесхоз	отопление	надземная	720	0	114,38	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	3-я нитка Северо-Западной магистрали - н.о.6 - н.о.7	бесхоз	отопление	надземная	720	0	98,78	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	3-я нитка Северо-Западной магистрали - н.о.7 - н.о.8	бесхоз	отопление	надземная	720	0	160,8	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	3-я нитка Северо-Западной магистрали - н.о.8 н.о.9	бесхоз	отопление	надземная	720	0	155,05	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	3-я нитка Северо-Западной магистрали - н.о.9 - н.о.10	бесхоз	отопление	надземная	720	0	131,78	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	3-я нитка Северо-Западной магистрали - н.о.10 - н.о.11	бесхоз	отопление	надземная	720	0	82,1	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	3-я нитка Северо-Западной магистрали - н.о.11 - н.о.12	бесхоз	отопление	надземная	720	0	73,85	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	3-я нитка Северо-Западной магистрали - н.о.12 - н.о.13	бесхоз	отопление	надземная	720	0	115,73	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	3-я нитка Северо-Западной магистрали - н.о.13 - н.о.14	бесхоз	отопление	надземная	720	0	120,61	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	3-я нитка Северо-Западной магистрали - н.о.14 - н.о.15	бесхоз	отопление	надземная	720	0	121,15	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	3-я нитка Северо-Западной магистрали - н.о.15 - н.о.16	бесхоз	отопление	надземная	720	0	66,7	2002	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	3-я нитка Северо-Западной магистрали - н.о.16 - н.о.17	бесхоз	отопление	надземная	720	0	140,9	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	3-я нитка Северо-Западной магистрали - н.о.17 - н.о.18	бесхоз	отопление	надземная	720	0	143,63	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	3-я нитка Северо-Западной магистрали - н.о.18 - ш.о.5	бесхоз	отопление	надземная	720	0	124,95	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	IV магистраль ТК-12а - ТК-12/1	собственность	отопление	подземная	720	720	157,7	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12/1 - ТК-12/2	собственность	отопление	подземная	720	720	381,4	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12/2 - ТК-12/3	собственность	отопление	подземная	720	720	425,7	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12/3 - ТК-12/4	собственность	отопление	подземная	720	720	214,2	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12/4 - ТК-12/5	собственность	отопление	подземная	720	720	204,3	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12/5 - ТК-12/6	собственность	отопление	подземная	720	720	209,5	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12/6 - ТК-12/7	собственность	отопление	подземная	720	720	220,0	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12/7 - ТК-12/8	собственность	отопление	подземная	720	720	173,7	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12/8 - ТК-12/9	собственность	отопление	подземная	720	720	206,6	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12/9 - ТК-12/10	собственность	отопление	подземная	630	630	408,0	2015	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12/10 - ТК-12/11	собственность	отопление	подземная	630	630	204,0	2015	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12/11 - ТК-12/12	собственность	отопление	подземная	630	630	144,8	2015	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12/12 - ТК-12/13	собственность	отопление	подземная	630	630	283,0	2015	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12/13 - ТК-12/14	собственность	отопление	подземная	630	630	348,0	2014	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12/14 - ТК-12/15	собственность	отопление	подземная	630	630	164,4	2014	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12/15 - ТК-12/16	собственность	отопление	подземная	630	630	19,4	2014	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12/16 - ТК-12/17	собственность	отопление	подземная	530	530	182,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12/17 - ТК-12/19	собственность	отопление	подземная	530	530	258,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12/19 - ТК-12/20	собственность	отопление	подземная	530	530	212,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12/20 - ТК-12/21	собственность	отопление	подземная	530	530	320,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12/21 - ТК-12/22	собственность	отопление	подземная	530	530	203,4	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12/22 - ТК-12/23	собственность	отопление	подземная	530	530	207,4	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12/23 - ТК-12/24	собственность	отопление	подземная	530	530	297,0	1994	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12/24 - ТК-12/25	собственность	отопление	подземная	530	530	404,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12/25 - ТК-III-24	собственность	отопление	подземная	530	530	4,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	V магистраль ТК-I-30 - ТК-30/1	собственность	отопление	подземная	426	426	210,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-30/1 - ТК-30/2	собственность	отопление	подземная	426	426	210,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-30/2 - ТК-30/3	собственность	отопление	подземная	426	426	404,6	1993	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-30/3 - ТК-30/4	собственность	отопление	подземная	426	426	181,6	1992	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-30/4 - ТК-30/5	собственность	отопление	подземная	426	426	110,2	1992	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-30/5 -ТК-30/6	собственность	отопление	подземная	426	426	295,4	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-30/6 -ТК-30/7	собственность	отопление	подземная	426	426	290,6	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-30/7 -ТК-30/8	собственность	отопление	подземная	426	426	284,4	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-30/8 -ТК-30/8а	собственность	отопление	подземная	426	426	88,0	2012	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-30/8а -ТК-30/9	собственность	отопление	подземная	426	426	106,0	2012	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-30/9 -ТК-30/10	собственность	отопление	подземная	426	426	179,6	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-30/10 - ТК-30/11	собственность	отопление	подземная	426	426	219,8	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-30/11 - ТК-30/11а	собственность	отопление	подземная	426	426	222,0	2015	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-30/11а - ТК-30/12	собственность	отопление	подземная	273	273	173,4	2012	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-30/12 - ТК-30/13	собственность	отопление	подземная	273	273	339,8	2012	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-30/13 - ТК-30/14	собственность	отопление	подземная	273	273	136,6	2012	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-30/14 - ТК-30/15	собственность	отопление	подземная	273	273	63,5	2012	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-30/15 - ТК-30/16	собственность	отопление	подземная	273	273	275,0	2012	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-30/16 - ТК-30/17	собственность	отопление	подземная	273	273	214,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-30/17 - ТК-30/18	собственность	отопление	подземная	273	273	234,6	2015	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-30/18 - ТК-30/19	собственность	отопление	подземная	273	273	179,4	2015	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-30/19 - ТК-37/7	собственность	отопление	подземная	273	273	84,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-37/7- ТК-37/6	собственность	отопление	подземная	325	325	229,1	2011	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-37/6 - ТК-37/5	собственность	отопление	подземная	325	325	318,0	2011	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-37/5- ТК-37/4	собственность	отопление	подземная	325	325	178,0	2011	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-37/4- ТК-37/3	собственность	отопление	подземная	325	325	374,0	2011	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-37/3- ТК-37/2	собственность	отопление	подземная	325	325	118,0	2011	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-37/2- ТК-37/1а	собственность	отопление	подземная	325	325	204,0	2011	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-37/1а- ТК-37/1	собственность	отопление	подземная	325	325	116,0	2011	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-37/1- ТК-III-37	собственность	отопление	подземная	325	325	56,0	2011	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	VI магистраль ТК-I-36 - ТК-36/1	собственность	отопление	подземная	273	273	252,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-36/1 - ТК-36/1а	собственность	отопление	подземная	273	273	216,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-36/1а - ТК-36/3	собственность	отопление	подземная	273	273	793,6	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-36/3 - ТК-36/4	собственность	отопление	подземная	273	273	472,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-36/4 - ТК-36/4а	собственность	отопление	подземная	273	273	330,7	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-36/4а - ТК-36/5	собственность	отопление	подземная	273	273	167,6	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-36/5 - ТК-36/5а	собственность	отопление	подземная	273	273	334,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-36/5а-ТК-36/6а	собственность	отопление	подземная	273	273	331,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-36/6а - ТК-36/7	собственность	отопление	подземная	273	273	346,8	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-36/7 - ТК-36/8	собственность	отопление	подземная	219	219	470,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-36/8 - ТК-36/9	собственность	отопление	подземная	219	219	205,0	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-36/6а - ТК-II-1п(перемычка)	собственность	отопление	подземная	273	273	88,0	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	VII магистраль ТК-I-37 - ТК-37/1	собственность	отопление	подземная	426	426	102,4	2021	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-37/1 - ТК-37/2	собственность	отопление	подземная	426	426	262,4	2021	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-37/2 - ТК-37/3	собственность	отопление	подземная	426	426	480,0	2021	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-37/3 - ТК-37/4	собственность	отопление	подземная	426	426	246,6	2021	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-37/4 - ТК-37/5	собственность	отопление	подземная	273	273	134,8	2021	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-37/5 - ТК-37/6а	собственность	отопление	подземная	273	273	425,8	2021	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-37/6а - ТК-37/9	собственность	отопление	подземная	273	273	561,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-37/9 - ТК-37/10	собственность	отопление	подземная	273	273	106,8	1964	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-37/10 - ТК- 3	собственность	отопление	подземная	273	273	357,4	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-3 - ТК- 2а	собственность	отопление	подземная	273	273	166,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-2а - ТК- 2	собственность	отопление	подземная	273	273	129,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-2 - ТК- 1	собственность	отопление	подземная	273	273	200,4	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-1 - ТК-V-30/17	собственность	отопление	подземная	273	273	435,6	2015	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	VIII магистраль ТК-I-52 - ТК-1	собственность	отопление	подземная	630	630	228,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-1 - ТК-2	собственность	отопление	подземная	426	426	157,8	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-2 - ТК-3	собственность	отопление	подземная	426	426	216,0	2001	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-3 - ТК-4	собственность	отопление	подземная	426	426	285,4	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-4 - ТК-5	собственность	отопление	подземная	426	426	86,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-5 - ТК-6	собственность	отопление	подземная	426	426	136,6	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-6 - ТК-7	собственность	отопление	подземная	426	426	56,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	IX магистраль ТК-30/11-1 - ТК-2	собственность	отопление	подземная	273	273	244,6	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-2 - ТК-3	собственность	отопление	подземная	273	273	154,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-3 - ТК-4	собственность	отопление	подземная	273	273	69,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-4 - ТК-5	собственность	отопление	подземная	273	273	80,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-5 - ТК-6	собственность	отопление	подземная	273	273	180,4	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-6 - ТК-7	собственность	отопление	подземная	273	273	387,4	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-7 - ТК-8	собственность	отопление	подземная	273	273	90,4	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-8 - ТК-9	собственность	отопление	подземная	273	273	222,6	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-9 - ТК-10	собственность	отопление	подземная	273	273	292,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-10 - ТК-IV-12/15	собственность	отопление	подземная	273	273	212,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-IV-12/15 - ТК-11	собственность	отопление	подземная	273	273	114,4	2017	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-11 - ТК-12	собственность	отопление	подземная	273	273	136,6	2017	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12 - ТК-13	собственность	отопление	подземная	273	273	141,0	2017	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-13 - ТК-14	собственность	отопление	подземная	273	273	208,0	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-14 - ТК-15	собственность	отопление	подземная	273	273	116,0	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-15 - ТК-16	собственность	отопление	подземная	219	219	98,0	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-16 - ТК-17	собственность	отопление	подземная	219	219	204,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-17 - ТК-18	собственность	отопление	подземная	219	219	92,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-18 - ТК-19	собственность	отопление	подземная	219	219	200,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-19 - ТК-20	собственность	отопление	подземная	219	219	152,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-20 - ТК-21	собственность	отопление	подземная	273	273	113,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-21 -ТК-22а	собственность	отопление	подземная	273	273	241,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-22а - ТК-22	собственность	отопление	подземная	273	273	83,6	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-22 - ТК-23	собственность	отопление	подземная	273	273	103,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-23 - ТК-III-11	собственность	отопление	подземная	273	273	213,8	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	X магистраль ТК-I-15а - н.о.2	собственность	отопление	подземная	820	820	237,0	1977	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	н.о.2 - н.о.3	собственность	отопление	надземная	820	820	316,8	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	н.о.3 - н.о.4	собственность	отопление	надземная	820	820	311,6	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	н.о.4 - н.о.5	собственность	отопление	надземная	820	820	292,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	н.о.5 - н.о.6 (УТ-13)	собственность	отопление	надземная	820	820	292,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	(УТ-13) н.о.6 - н.о.8(УТ-14)	собственность	отопление	надземная	820	820	292,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	(УТ-14)н.о.8 - н.о.10	собственность	отопление	надземная	820	820	242,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	н.о.10 - н.о.11(УТ-15)	собственность	отопление	надземная	820	820	280,8	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	(УТ-15)н.о.11 - н.о.13	собственность	отопление	надземная	820	820	226,8	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	н.о.13 - н.о.14	собственность	отопление	надземная	820	820	280,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	н.о.14 - н.о.15(УТ-16)	собственность	отопление	надземная	820	820	112,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	(УТ-16)н.о.15 - н.о.16	собственность	отопление	надземная	820	820	129,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	н.о.16 - ст.214 II маг.(УТ-6)	собственность	отопление	надземная	820	820	38,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	XI магистраль ЦОК - ТК-0	собственность	отопление	подземная	1020	1020	11,0	1981	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-0 - ТК-1	собственность	отопление	подземная	1020	1020	130,0	1981	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-1 - ТК-2	собственность	отопление	подземная	1020	1020	121,0	1981	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-2 - ш.о.1	собственность	отопление	подземная	1020	1020	4,0	1981	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ш.о.1-ш.о.2	собственность	отопление	надземная	1020	1020	336,0	1981	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ш.о.2 - ТК-3	собственность	отопление	подземная	1020	1020	427,0	1981	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-3 - ТК-4	собственность	отопление	подземная	1020	1020	8,0	1981	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-4 - ТК-5	собственность	отопление	подземная	1020	1020	218,0	1981	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-5 - ТК-6	собственность	отопление	подземная	1020	1020	175,0	1981	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-6 - ТК-7	собственность	отопление	подземная	1020	1020	100,0	1981	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-7 - ТК-8	собственность	отопление	подземная	1020	1020	46,0	1981	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-8 - ш.о.3	собственность	отопление	подземная	1020	1020	324,0	1981	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ш.о.3 - ст.314 II маг.(УТ-10)	собственность	отопление	надземная	1020	1020	320,0	1981	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	XII магистраль ТК-I-45 - ТК-45/0	собственность	отопление	подземная	530	530	28,0	2016	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-45/0 - ТК-45/1	собственность	отопление	подземная	530	530	126,0	2016	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-45/1 - ТК-45/2	собственность	отопление	подземная	530	530	224,0	2016	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК- 45/2 - ТК-45/3	собственность	отопление	подземная	530	530	167,0	2017	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК- 45/3 - ТК-45/4а	собственность	отопление	подземная	530	530	299,6	2017	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК- 45/4а - ТК-45/4	собственность	отопление	подземная	530	530	145,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-45/4 - ТК-45/5а	собственность	отопление	подземная	530	530	112,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-45/5а - ТК-45/5	собственность	отопление	подземная	530	530	224,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-45/5 - ТК-45/6	собственность	отопление	подземная	530	530	375,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-45/6- ТК-45/7	собственность	отопление	подземная	426	426	525,0	1984	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-45/7 - ТК-45/8	собственность	отопление	подземная	426	426	563,0	1984	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-45/8 - ТК-45/9	собственность	отопление	подземная	426	426	468,0	1984	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-45/9 - ТК-45/10	собственность	отопление	подземная	426	426	165,0	1984	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-45/10 - ТК-45/11	собственность	отопление	подземная	426	426	384,0	1984	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-45/11 - ТК-45/11б	собственность	отопление	подземная	426	426	328,0	1984	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-45/11б - ТК-45/11а	собственность	отопление	подземная	426	426	24,0	1984	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-45/11а - ТК-45/12	собственность	отопление	подземная	426	426	234,0	1984	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-45/12 - ТК-45/13	собственность	отопление	подземная	377	377	417,0	1984	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-45/13 - ТК-45/14	собственность	отопление	подземная	377	377	411,0	1984	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-45/14 - ТК-45/15	собственность	отопление	подземная	377	377	32,8	1984	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-45/15 - ТК-45/16	собственность	отопление	подземная	426	426	9,0	1984	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-45/16 - ТК-45/17	собственность	отопление	подземная	426	426	173,4	1984	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-45/17 - ТК-45/18а	собственность	отопление	подземная	426	426	207,0	1984	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-45/18а- ТК-45/18	собственность	отопление	подземная	426	426	163,0	1984	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	XIII магистраль ТК-XI-2 - ТК-1	собственность	отопление	подземная	426	426	651,6	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-1 - ТК-2	собственность	отопление	подземная	426	426	75,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-2 - ТК-4	собственность	отопление	подземная	219	219	579,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	XIV магистраль ТК - 31 - ТК - 31/1	собственность	отопление	подземная	273	273	126,0	1980	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК - 31/1 - ТК - 31/3а	собственность	отопление	подземная	273	273	765,4	1980	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК - 31/3а - ТК - 31/5	собственность	отопление	подземная	273	273	548,0	1980	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	XV магистраль ТК-III-15Б-ТК-1	собственность	отопление	подземная	530	530	72,8	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-1 - ТК-2	собственность	отопление	подземная	530	530	133,4	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-2 - ТК-3	собственность	отопление	подземная	530	530	191,6	2005	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-3 - ТК-3а	собственность	отопление	подземная	530	530	162,2	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-3а - ТК-4	собственность	отопление	подземная	530	530	48,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-4 - ТК-5	собственность	отопление	подземная	530	530	115,4	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-5 - ТК-6а	собственность	отопление	подземная	530	530	411,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-6а - ТК-6	собственность	отопление	подземная	530	530	101,2	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-6 - ТК-7	собственность	отопление	подземная	530	530	126,6	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-7 - ТК-8	собственность	отопление	подземная	530	530	163,4	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-8 - ТК-9	собственность	отопление	подземная	530	530	305,6	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-9 - ТК-10	собственность	отопление	подземная	530	530	350,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-10 - ТК-12	собственность	отопление	подземная	530	530	199,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-12 - ТК-13	собственность	отопление	подземная	530	530	109,2	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-13 - ш.о.-1	собственность	отопление	надземная	530	530	2 303,2	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ш.о.-1- ТК-14	собственность	отопление	подземная	530	530	204,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-14- ТК-15	собственность	отопление	подземная	530	530	443,8	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-15 - ТК-15а	собственность	отопление	подземная	530	530	128,8	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-15а - ш.о.-2	собственность	отопление	подземная	530	530	299,4	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ш.о.-2 - ш.о.-3	собственность	отопление	надземная	530	530	596,6	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ш.о.-3 - ТК-16	собственность	отопление	подземная	530	530	20,6	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-16 - ТК-20	собственность	отопление	подземная	530	530	348,8	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-20 - ТК-21	собственность	отопление	подземная	530	530	634,4	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-21 - ТК-22	собственность	отопление	подземная	530	530	276,2	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-22 - ТК-23	собственность	отопление	подземная	530	530	524,4	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-23 - ТК-24	собственность	отопление	подземная	530	530	847,6	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-24 - ТК-25	собственность	отопление	подземная	530	530	277,8	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-25 - ТК-26	собственность	отопление	подземная	530	530	385,2	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	магистральная	ТК-26 - ТК-27	собственность	отопление	подземная	530	530	235,8	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - от ТК-V-30/5 до ТК-30/5А	собственность	отопление	подземная	273	273	139,4	2012	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - от ТК-V-30/5А до ТК-30/5А-1	собственность	отопление	подземная	273	273	56,0	2012	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - от ТК-30/5А-1 до ТК-30/5Б	собственность	отопление	подземная	219	219	134,0	1996	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - От тк-30/5Б до тк-30/5В	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	472,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - От тк-30/5В до котельной	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	78,4	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - От котельной до тк-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	144,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - От тк-1 до тк-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	70,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а -От тк-2 до тк-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	102,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - От тк-3 до тк-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	102,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - От тк-4 до тк-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	146,8	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - От тк-5 до тк-6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	60,4	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - От тк-1 до тк-7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	95,0	1953	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - От тк-7 до тк-8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	98,8	1953	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - От тк-7 до тк-9а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	33,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - От тк-9а до тк-9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	33,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - От тк-9 до тк-10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	110,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - От тк-10 до тк-11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	54,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - От тк-11 до тк-12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	166,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - От тк-30/5В до тк-1а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	208,0	1998	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - От тк-1а до ул. Суворова, 41	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	12,5	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - От тк-1А до ул. Суворова, 41А	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	74,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - От тк-8 до ул. Чапаева, 129	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	46,2	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - От тк-7 до ул. Чапаева, 131	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	34,6	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - От гл.вр. до ул. Чапаева, 141	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	7,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - От тк-2 до ул. Чапаева, 143	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	182,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - От тк-3 до ул. Кошеля, 71	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	182,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - От тк-4 до ул. Кошеля, 81	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	172,2	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - От тк-6 до ул. М. Горького, 82	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	7,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - От тк-6 до ул. М. Горького, 84	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	98,6	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - От тк-12 до ул. М. Горького, 72	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	72,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а -От тк-12 до ул. М. Горького, 70	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	61,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 1-1а - от тк-10 до ул. Октябрьская, 66	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	16,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-4а до ТК-4 (у ж.д. ул. М. Горького, 74)	бесхоз	отопление	подземная	108	108	84,0	2011	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-4а до ул. Кошеля, 73	бесхоз	отопление	подземная	108	108	248,0	2013	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-4 до ул. М. Горького, 74	бесхоз	отопление	подземная	89	89	79,0	2011	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-4а до ул. М. Горького, 76	бесхоз	отопление	подземная	76	76	46,0	2011	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 4 - от тк-3 (ул.Самарская) до урол.отд.	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	144,0	1986	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 4 - от глухой врезки до тк-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	50,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 4 - от тк-1 до хирургич.отделения	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	13,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 4 - от тк-1 до тк-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	144,0	2017	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 4 - от тк-2 до хирургич.отделения	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	34,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 4 - от тк-2 до хирургич.отделения	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	34,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 4 - от тк-2 до диагностич.корпуса	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	76,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 4 - от тк-2 до диагностич.корпуса	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	76,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 4 - от тк-1а до ш.о.1	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	76	76	178,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 4 - от ш.о.1 до тк-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	74,8	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 4 - от тк-3 до школы №4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	56,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 4 - от тк-3 до тк-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	53,0	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 4 - от тк-4 до тк-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	115,0	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 4 - От Урал.корпуса до тк-8а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	86,0	2004	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 4 - От Урал.корпуса до тк-8а гвс	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	0	21,5	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 4 - От тк-8а до пищеблока	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	10,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 4 - От тк-8а до пищеблока гвс	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	0	2,5	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 4 - От тк-8а до гл.вр.пекарни	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	48,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 4 - От тк-8а до гл.вр.пекарни гвс	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	0	12,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 4 - От гл. вр. до пекарни	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	10,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 4 - От гл. вр.пекарни до тк-8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	137,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 4 - От гл. вр.пекарни до тк-8 гвс	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	0	34,3	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 4 - от тк-8 до тк-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	57,0	1986	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 4 - от тк-8 до тк-5 гвс	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	0	14,3	1986	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 4 - от тк-5 до I ввода админ.зд.	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	12,0	1986	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 4 - от тк-5 до I ввода админ.зд. Гвс	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	0	3,0	1986	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 4 - от тк-5 до II-III ввода админ.зд.	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	170,0	1986	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 4 - от тк-5 до II-III ввода админ.зд. Гвс	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	0	42,5	1986	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 4 -от глух.врезки до "Визави"	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	92,0	1986	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 4 -от тк-9 до х/б больницы	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	41,0	1986	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 4 - От тк-2 до д.56 ул.Самарская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	62,0	2017	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 4а - От ТК-3 до д/сада № 74 ул.Чапаева 124	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	267,0	1973	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 11-11а - От ТК-30/19 до ТК-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	284,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 11-11а - От ТК-1 до ТК-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	29,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 11-11а - От ТК-2 до ул. К. Маркса, 24	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	25,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 11-11а - От ТК-2 до ТК-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	125,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 11-11а - От ТК-3 до ул. М. Горького, 29	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	26,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 11-11а - От ТК-3 до ул. М. Горького, 31	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	211,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 11-11а - От ТК-1 до ТК-1 (гл.вр.)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	36,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 11-11а - От ТК-1 (гл.вр) до ул. К. Маркса, 26	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	21,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 11-11а - От ТК-1 (гл.вр) до ул. К. Маркса, 28	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	99,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 11-11а - От ТК-12 (кв.42) до ТК-4 (кв.11а)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	208,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 11-11а - От ТК-4 до ул. К. Маркса, 30	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	10,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 11-11а - От ТК-4 до ТК-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	216,0	1994	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 11-11а - От ТК-5 до ул. К. Маркса, 32	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	42,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 11-11а - От ТК-5 до ТК-6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	80,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 11-11а - От ТК-6 до ул. К. Маркса, 34	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	42,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 11-11а - От ТК-6 до ТК-7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	84,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 11-11а -От ТК-7 до ул. К. Маркса, 36	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	42,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 12 - От тк 37/9 до ТК-1а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	187,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 12 - От ТК-1а до банка	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	37,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 12 - От ТК-1а до ТК-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	64,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 12 - От ТК-1 до Молодежный б-р, 4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	41,8	1960	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 12 - От ТК-1 до ТК-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	91,4	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 12 - От ТК-2 до ул. К. Маркса, 44	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	52,6	1975	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 12 - От ТК-2 до ул. К. Маркса, 44	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	57	52,6	1975	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 12 - От ТК-2 до ТК-2а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	200,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 12 - От ТК-2 до ТК-2а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	57	200,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 12 - От ТК-2а до ул. К. Маркса, 40	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	43,8	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 12 - От ТК-2а до ул. К. Маркса, 40	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	76	43,8	1996	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 12 - От ТК-1 до ТК-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	66,2	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 12 - От ТК-3 до ул. К. Маркса, 48 (Молодежный б-р, 2)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	113,0	1960	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 12 - От ТК-3 до ТК-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	106,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 12 - От ТК-4 до ТК-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	83,6	1960	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 12 - От ТК-6 до ул. К. Маркса 42,42а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	27,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 12 - От ТК-6 до ул. К. Маркса, 38	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	202,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 12 - От ТК-5 до ТК-6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	143,2	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК-37/10 до Молодежный б-р, 8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	35,8	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От Молодежный б-р, 8 до ТК-0	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	117,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК-0 до ТК-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	101,2	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК-1А до ТК-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	144,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК-1 до Молодежный б-р, 14	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	80,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК-1а до Молодежный б-р, 16	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	54,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК-1а до Молодежный б-р, 18	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	10,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК- 2а до Молодежный б-р, 20	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	30,0	1961	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК-2а до ул. Ленина, 99	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	40,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК-6 до ТК-7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	168,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК-1 до ТК-1А	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	144,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК-1А до ТК-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	67,6	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК-2 до ТК-2А	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	60,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК-2А до ТК-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	154,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК-3 до ТК-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	74,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК-4 до ТК-5а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	134,6	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК-5а до ТК-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	103,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК-5 до ТК-6а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	81,6	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК-6а до ТК-6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	53,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК-6а до ул. Ленина, 89	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	21,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК-7 до ул. Комсомольская, 119 (Пож.депо)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	50,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК-7 до гаража	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	22,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК-3 к ул. Ленина, 97	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	28,0	1961	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От тк-4 до ул. Ленина, 95 (д/сад №21)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	32,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК-5а до ул. Ленина, 93	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	22,8	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК-0 до Молодежный б-р, 10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	8,2	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК-1 до Молодежный б-р, 12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	6,2	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК-5а до ул. Ленина, 91	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	36,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК-5 до ул. Ленина, 89а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	24,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 13 - От ТК-6 до ул. Комсомольская, 121	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	17,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-VII-2а до магазина ул.Комсомольская, 107а	бесхоз	отопление	подземная	89	89	160,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От тк 37/4 до ТК-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	126,0	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-1 до Молодежный б-р, 32	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	36,0	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-1 до ТК-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	93,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-2 до ТК-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	134,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-3 до ТК-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	96,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-4 до ТК-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	126,8	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-4 до ул. Комсомольская, 141 (д/сад №45)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	184,0	2004	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-4 до ул. Комсомольская, 139	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	20,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-5 до ул. Комсомольская, 137	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	12,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-5 до ТК-6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	97,2	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-6 до ул. Комсомольская, 135	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	12,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-6 до ТК-7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	121,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-7 до ул. Комсомольская, 133	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	40,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-7 до ТК-8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	66,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-8 до ул. Комсомольская, 131	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	18,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-8 до ул. Комсомольская, 127 (д/сад №44)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	116,0	1966	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-8 до ТК-9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	54,6	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-9 до ул. Комсомольская, 129	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	12,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-9 до ТК-10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	124,0	1995	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-10 до ул. Комсомольская, 125	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	12,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-10 до ТК-11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	87,4	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-1 до ТК-12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	126,0	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-12 до Молодежный б-р, 28 (школа №13)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	31,0	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-12 до ТК-13	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	122,0	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-13 до Молодежный б-р, 26	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	42,0	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-13 до Молодежный б-р, 22	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	106,0	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-13 до Молодежный б-р, 22	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	34,0	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От Молодежный б-р, 22 до ул. Ленина, 98	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	149,4	2022	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-3 до ТК-14	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	138,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-14 до хоз.блока	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	39,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-14 до ТК-15	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	62,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-15 до Молодежный б-р, 34	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	28,0	1961	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-15 до ТК-16	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	141,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-16 до ул. Победы, 37а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	16,0	1966	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-16 до ТК-17	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	92,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-17 до ТК-18	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	116,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-18 до ул. Победы, 33	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	72,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-18 до ул. Комсомольская, 145	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	52,0	1966	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ул. Комсомольская, 145 до ул. Комсомольская, 143	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	82,0	1966	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-37/3 до Молодежный б-р, 38	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	112,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От Молодежный б-р, 38 до Молодежный б-р, 36	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	76,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От Молодежный б-р, 38 до ул. Победы, 37	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	34,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-17 до ул. Победы, 35	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	23,0	1966	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-11 до ул. Ленина, 94	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	64,0	1966	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 14-15 - От ТК-11 до ул. Ленина, 96	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	56,0	1966	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 16 - От ТК-30/7 до ТК-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	168,0	1967	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 16 - От ТК-5 до ул. Октябрьская, 76	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	108,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 16 - От ТК-5 до ул. Октябрьская,78	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	65,4	2022	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 16 - От ул. М. Горького, 51 до ул. М. Горького, 49 (д/сад №46)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	66,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 16 - От тк-30/6 до ул. М. Горького, 47 (ДЮШ)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	203,8	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 16 - От тк-30/7 до ул. М. Горького, 45	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	77,2	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 16 - От ТК-30/3 до ул.М. Горького, 57	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	43,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 16 - От ТК-1 до ул. М. Горького, 55	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	63,4	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 16 - От ТК-1 до ул. М. Горького, 53	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	17,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 16 - От ТК-30/5 до ул. М. Горького, 51	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	50,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17 - От тк-30\5а до школы № 4 ул.М.Горького,88	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	36,6	1958	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17 - От тк-30\5б до тк-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	20,4	1980	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17 - От тк 1 до ул.Чапаева 145	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	25,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17 - От тк 1 до тк 2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	86,4	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17 - От тк 1 до ул.Чапаева 147	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	26,0	2001	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17 - От тк 2 до тк 3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	90,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17 - От тк 3 до ул.Кошеля 149	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	27,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17 - От тк 3 до тк 4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	56,0	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17 - От тк-4 до ул.Победы 23	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	36,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17 - От тк 4 до тк 5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	248,4	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17 - От тк 5 до ул.Победа 21а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	16,4	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17 - От тк 5 до ул.Победа 21	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	142,8	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 19 - От ТК-30/2 до ТК-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	110,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 19 - От ТК-1 до ул. М. Горького, 61 (гор.поликлиника №2)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	10,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 19 - От ТК-1 до ТК-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	136,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 19 - От ТК-2 до ул. Новопромышленная, 17	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	54,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 19 - От ТК-2 до ТК-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	118,0	1972	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 19 - От ТК-3 до ул.Новопромышленная, 19	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	28,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 19 - От ТК-2 до ТК-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	78,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 19 - От ТК-4 до ТК-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	86,0	1967	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 19 - От ТК-5 до ул. М. Горького, 59	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	150,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 19 - От ТК-5 до ул. Победы, 26	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	32,0	1972	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 19 - От ТК-4 до ТК-6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	171,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 19 - От ТК-6 до ул. Победы, 28	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	82,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 19 - От ТК-3 до ул. Новопромышленная, 21	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	234,0	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-32 до объектов ОАО "ТИАП"	бесхоз	отопление	подземная	108	108	141,0	1980	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-32 до объектов ОАО "ТИАП"	бесхоз	отопление	надземная	108	108	333,0	1980	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-32 до объектов ОАО "ТИАП"	бесхоз	отопление	надземная	57	57	33,0	1980	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21 - От ТК-30/2 до ТК-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	120,6	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21 - От ТК-1 до ул. Новопромышленная, 15	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	24,0	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21 - От ТК-1 до ТК-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	81,2	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21 - От ТК-2 до ул. Новопромышленная, 15	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	63,0	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21 - От ТК-2 до ТК-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	246,0	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21 - От ТК-3 до ул. Новопромышленная, 13	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	50,0	1997	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 21 - От ТК-3 до ул. Новопромышленная, 13	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	50,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21 - От ТК-3 до ул. Новопромышленная, 11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	27,4	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 21 - От ТК-3 до ул. Новопромышленная, 11	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	27,4	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21 - От ул. Новопромышленная, 11 до ул. Новопромышленная, 9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	86,6	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 21 - От ул. Новопромышленная, 11 до ул. Новопромышленная, 9	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	86,6	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21 - От ТК-2 до ТК-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	106,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21 - От ТК-4 до ул. М. Горького, 92	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	21,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 21 - От ТК-4 до ул. М. Горького, 92	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	21,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21 - От ТК-4 до ТК-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	63,0	2020	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 21 - От ТК-4 до ТК-5	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	55,8	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21 - От ТК-5 до ул. М. Горького, 92	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	21,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 21 - От ТК-5 до ул. М. Горького, 92	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	21,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21 - От ТК-5 до ТК-6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	56,0	1997	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 21 - От ТК-5 до ТК-6	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	0	28,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21 - От ТК-6 до ул. М. Горького, 92	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	21,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 21 - От ТК-6 до ул. М. Горького, 92	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	21,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21 - От ТК-5 до ТК-7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	79,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21 - От ТК-7 до ТК-8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	106,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21 - От ТК-8 до ул. Победа, 20	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	50,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 21 - От ТК-8 до ул. Победа, 20	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	0	25,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21 - От ТК-8 до ТК-9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	122,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 21 - От ТК-8 до ТК-9	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	0	61,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21 - От ТК-9 до ул. Победы, 18	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	57	51,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 21 - От ТК-9 до ул. Победы, 18	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	51,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21 - От ТК-9 до ТК-10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	129,2	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21 - От ТК-10 до ТК-11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	144,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21 - От ТК-11 до ул. Победы, 14	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	48,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21 - От ТК-11 до ТК-12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	152,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21 - От ТК-12 до ул. Победы, 12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	10,0	2006	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21 - От ТК-6 до ул. Горького, 92	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	24,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21 - От ТК-10 до ул. Победы, 16	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	54,2	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21А - от ТК-25 до ул. Новозаводская, 55А	бесхоз	отопление	подземная	108	108	87,0	1993	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 21А - от ул. Новозаводская, 55А до ул. Новозаводская, 55	бесхоз	отопление	подземная	108	108	90,0	1993	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От I-ТК-21 до стены здания ООО "Торг Транс-Комплекс Плюс"	бесхоз	отопление	надземная	108	108	320,0	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 23 - от ТК-3 до ул. Радищева, 43 (ЗАО "Юность")	аренда	отопление	подземная	159	159	320,0	1993	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 23А - от ТК-1 до ул. Радищева, 12 (ООО "Брикс")	бесхоз	отопление	подземная	76	76	40,0	1993	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 23А - от ТК-1-ТК-3 до стены здания ул. Радищева, 10В (ОАО "Ростелеком")	аренда	отопление	подземная	159	159	400,0	1993	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От ТК-I-38 до ТК-17	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	183,2	2022	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-17 до тк-18	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	128,2	1967	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-17 до тк-18	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	128,2	1967	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-18 до тк-19	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	139,2	1967	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-18 до тк-19	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	139,2	1967	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От ТК-19 до ТК-20 (у ЦТП-4)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	112,8	2001	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От ТК-19 до ТК-20	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	108	112,8	2001	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От ТК-20 до ЦТП-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	10,8	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От ТК-20 до ЦТП-4	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	133	10,8	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От ТК-17 до ул.Голосова, 69	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	20,2	1967	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От ТК-17 до ул.Голосова, 69	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	20,2	1967	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-18 до ул.Голосова 71	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	50,0	1967	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-18 до ул.Голосова 71	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	50,0	1967	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-19 до ул.Голосова 73	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	42,4	1980	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-19 до ул.Голосова 73	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	42,4	1980	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От ЦТП-4 до тк-20	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	10,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От ЦТП-4 до тк-20	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	219	108	10,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-20 до тк-26	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	279,0	1996	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-20 до тк-26	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	108	279,0	1996	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-26 до ул.Голосова 77	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	36,8	1996	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-26 до ул.Голосова 77	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	36,8	1996	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-26 до тк-27	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	158,2	1996	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-26 до тк-27	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	158,2	1996	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-27 до ул.Голосова 89	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	38,4	1996	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-27 до ул.Голосова 89	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	38,4	1996	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-28 до тк-27	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	160,0	1996	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-28 до тк-27	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	160,0	1996	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-28 до ул.Голосова 91	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	18,6	1996	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-28 до ул.Голосова 91	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	40	18,6	1996	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-28 до тк-29	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	52,2	1996	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-28 до тк-29	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	52,2	1996	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-29 до ул.Голосова 91	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	36,0	1996	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-29 до ул.Голосова 91	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	40	36,0	1996	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-29 до тк-30	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	39,0	1997	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-29 до тк-30	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	39,0	1997	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-30 до ул.Мира 100	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	50,6	1997	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-30 до ул.Мира 100	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	50,6	1997	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-30 до тк-31 у ул.Мира 100	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	31,6	1997	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-30 до тк-31 у ул.Мира 100	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	31,6	1997	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-31 до ул.Мира 100	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	36,0	1995	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-31 до ул.Мира 100	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	36,0	1995	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-31 до тк-32 у ул.Мира 100	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	62,8	1995	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-31 до тк-32 у ул.Мира 100	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	76	62,8	1995	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-32 до ул.Мира 100	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	40,6	1995	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-32 до ул.Мира 100	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	40,6	1995	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-32 до тк-33 у ул.Мира 100	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	73,0	1995	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-32 до тк-33 у ул.Мира 100	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	73,0	1995	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-33 до Мира 100	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	34,0	1996	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-33 до Мира 100	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	34,0	1996	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - ТК-33 до тк-34 к д.98 ул.Мира	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	91,6	2002	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - ТК-33 до тк-34 к д.98 ул.Мира	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	91,6	2002	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-34 до ул. Мира 98	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	23,2	2002	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-34 до ул. Мира 98	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	23,2	2002	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-34 до ул. Мира 98	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	95,2	1971	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-34 до ул. Мира 98	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	95,2	1971	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-20 до тк-21 у ул.Голосова 79	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	92,4	1971	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-20 до тк-21 у ул.Голосова 79	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	92,4	1971	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-21 до ул.Голосова 79	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	108,0	1995	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-21 до ул.Голосова 79	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	108,0	1995	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-21 до тк-22 у ул.Голосова 87	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	159,6	1996	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-21 до тк-22 у ул.Голосова 87	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	133	159,6	1996	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-22 до ул.Голосова 87	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	111,0	1996	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-22 до ул.Голосова 87	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	111,0	1996	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-22 до тк-24 у ул.Голосова 85	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	257,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-22 до тк-24 у ул.Голосова 85	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	251,8	2022	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-24 до тк-24а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	144,4	2003	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-24 до тк-24а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	144,4	2003	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-24а до шк. № 20 ул.Голосова 83	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	51,0	2003	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-24а до шк. № 20 ул.Голосова 83	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	51,0	2003	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От ТК-24а к теплице	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	16,0	2003	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От ТК-24а к теплице	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	16,0	2003	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-24 до тк-25 у ул. Мира 98	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	106,0	1996	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-24 до тк-25 у ул. Мира 98	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	106,0	1996	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-25 до тк-26 у ул. Мира 96	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	107,4	1996	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-25 до тк-26 у ул. Мира 96	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	107,4	1996	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-26 до тк-27	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	177,2	1996	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-26 до тк-27	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	177,2	1996	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-27 до тк-28	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	109,6	1996	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-27 до тк-28	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	108	109,6	1996	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-28 до тк-29	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	138,2	1995	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-28 до тк-29	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	138,2	1995	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-29 до тк-30	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	148,4	1995	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-29 до тк-30	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	148,4	1995	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-30 до тк-30"	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	44,4	1995	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-30 до тк-30"	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	44,4	1995	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-30" до ул.Победы 72	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	30,8	1968	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-30" до ул.Победы 72	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	30,8	1968	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-30 до ул.Победы 72	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	39,0	1970	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-30 до ул.Победы 72	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	39,0	1970	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-29 до ул.Победы 74	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	61,6	1970	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-29 до ул.Победы 74	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	61,6	1970	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-29 до д/сада №76 ул.Победы 76	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	114,0	1998	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-29 до д/сада №76 ул.Победы 76	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	114,0	1998	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-28 до тк-31	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	95,8	2012	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-28 до тк-31	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	95,8	2012	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-31 до тк-32	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	70,6	2012	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-31 до тк-32	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	70,6	2012	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-32 до тк-33	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	24,0	2012	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-32 до тк-33	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	24,0	2012	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-32 до ул.Мира 90	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	24,0	2012	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-32 до ул.Мира 90	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	24,0	2012	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-33 до Мира 90	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	34,0	2012	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-33 до Мира 90	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	34,0	2012	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-31 до ул.Мира 90	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	55,0	2012	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-31 до ул.Мира 90	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	55,0	2012	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-33 до ул.Мира,90а (маг."Аккорд")	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	74,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-33 до ул.Мира, 90а (маг."Аккорд")	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	74,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-27 до тк-34	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	68,8	2003	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-27 до тк-34	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	68,8	2003	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-34 до ул.Мира 92	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	54,0	1995	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-34 до ул.Мира 92	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	54,0	1995	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-34 тк-35	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	70,2	2003	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-34 тк-35	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	70,2	2003	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-35 до ул.Мира 92	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	25,0	1995	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-35 до ул.Мира 92	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	25,0	1995	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-35 до ул.Мира 92 (касофлекс)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	67,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-35 до ул.Мира 92 (касофлекс)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	67,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-36 до маг."Продукты"	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	74,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-36 до маг."Продукты"	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	74,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-26 до тк-37	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	92,4	2011	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-26 до тк-37	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	92,4	2011	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-37 до ул.Мира 94	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	54,0	2011	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-37 до ул.Мира 94	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	45	54,0	2011	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-37 до тк-38	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	70,6	2011	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-37 до тк-38	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	70,6	2011	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-38 до ул.Мира 94	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	20,4	2011	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-38 до ул.Мира 94	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	45	20,4	2011	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-38 до тк-39	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	54,2	2011	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-38 до тк-39	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	54,2	2011	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-39 до ул.Мира 94	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	27,6	2011	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-39 до ул.Мира 94	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	45	27,6	2011	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-39 до ул.Мира, 94а (маг."Природа")	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	64,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-39 до ул.Мира, 94а (маг."Природа")	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	64,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-25 до тк-40 у ул. Мира 96	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	66,2	2011	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-25 до тк-40 у ул. Мира 96	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	66,2	2011	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-40 до ул.Мира 96	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	55,0	2011	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-40 до ул.Мира 96	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	55,0	2011	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-40 до тк-41 у ул. Мира 96	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	69,4	2011	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-40 до тк-41 у ул. Мира 96	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	69,4	2011	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-41 до ул.Мира 96	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	21,0	2011	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-41 до ул.Мира 96	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	21,0	2011	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-41 до ТК-42	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	36,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-41 до ТК-42	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	36,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-42 до ул.Мира 96	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	36,6	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-42 до ул.Мира 96	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	36,6	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-37/2 до ЦТП-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	52,6	1997	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От ЦТП-5 до тк-12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	88,0	1997	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От ЦТП-5 до тк-12	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	88,0	1997	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-12 до ул.Победы 44	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	61,0	1997	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-12 до ул.Победы 44	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	61,0	1997	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-12 до тк-11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	74,6	1997	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-12 до тк-11	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	74,6	1997	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-11 до д/сада №52 ул.Победы 48	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	82,0	2004	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-11 до д/сада №52 ул.Победы 48	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	82,0	2004	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-11 до тк-10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	88,8	1997	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-11 до тк-10	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	88,8	1997	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-10 до ул.Победы,50	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	30,6	1997	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-10 до ул.Победы,50	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	30,6	1997	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-10 до тк-9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	139,6	1997	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-10 до тк-9	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	139,6	1997	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-9 до ул.Победы, 50а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	43,6	1997	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-9 до ул.Победы, 50а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	43,6	1997	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-9 до тк-7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	61,8	1997	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-9 до тк-7	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	61,8	1997	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-7 до тк-8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	78,4	1996	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-7 до тк-8	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	78,4	1996	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-8 до ул.Победы 56	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	133,0	1996	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-8 до ул.Победы 56	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	133,0	1996	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-7 до тк-6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	102,2	1997	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-7 до тк-6	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	108	102,2	1997	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-6 до ул.Победы 52	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	40,6	1968	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-6 до ул.Победы 52	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	40,6	1968	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-6 до ул.Победы 54	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	56,8	1996	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-6 до ул.Победы 54	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	56,8	1996	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-6 до тк-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	122,2	1997	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-6 до тк-5	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	108	122,2	1997	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-5 до д/сада №51 ул.Победы 64	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	90,4	1968	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-5 до д/сада №51 ул.Победы 64	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	90,4	1968	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26-От тк-5 до тк-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	99,0	1997	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26-От тк-5 до тк-4	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	108	99,0	1997	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-4 до ул.Победы 60	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	36,4	1995	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-4 до ул.Победы 60	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	36,4	1995	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-4 до тк-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	155,8	1995	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-4 до тк-3	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	89	155,8	1995	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-3 до ул.Победы 62	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	39,0	1968	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-3 до ул.Победы 62	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	39,0	1968	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-3 до тк-30"	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	154,4	1995	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-2 до тк-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	54,6	1994	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-2 до тк-3	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	54,6	1994	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-2 до ул.Победы 66	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	126,0	1994	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-2 до ул.Победы 66	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	126,0	1994	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-2 до тк-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	82,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-2 до тк-1	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	82,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 -От тк-1 до ул.Победы 68	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	127,0	1994	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 -От тк-1 до ул.Победы 68	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	127,0	1994	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-1 до ул.Победы 70	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	204,0	1994	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-1 до ул.Победы 70	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	204,0	1994	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От ЦТП-5 до тк-16	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	190,0	1997	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От ЦТП-5 до тк-16	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	108	190,0	1997	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-16 до д.61 ул.Голосова	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	61,4	1997	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-16 до д.61 ул.Голосова	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	45	61,4	1997	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-16 до тк-15	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	96,2	1997	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-16 до тк-15	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	96,2	1997	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-15 до д.59 ул.Голосова	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	62,4	1997	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-15 до д.59 ул.Голосова	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	45	62,4	1997	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-15 до тк-14	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	71,8	1997	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-15 до тк-14	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	71,8	1997	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-14 до д.63 ул.Голосова	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	65,8	1997	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-14 до д.63 ул.Голосова	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	45	65,8	1997	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-14 до д.65 ул.Голосова	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	157,6	1997	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-14 до д.65 ул.Голосова	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	45	157,6	1997	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-16 до тк-13	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	301,0	1997	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-16 до тк-13	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	301,0	1997	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-13 до д.57 ул.Голосова	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	41,2	1997	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-13 до д.57 ул.Голосова	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	45	41,2	1997	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-13 до д.67 ул.Голосова	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	190,0	1997	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-13 до д.67 ул.Голосова	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	45	190,0	1997	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-VII-37/2 до тк-50	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	149,8	1994	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-50 до ДК"Юбилейный"	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	15,6	1967	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-50 до тк-49	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	329,6	1994	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-49 до ул.Победы 40	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	131,2	1998	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-49 до ул.Победы 38	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	39,4	1994	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-49 до тк-48	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	119,0	1996	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-48 до ул.Победы 38а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	44,4	1983	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-48 до ул.Комсомольской 151	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	124,4	1996	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-47 до д/с №84 ул.Комсомольской 155	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	47,0	1998	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-17 до гл.вр.	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	51,0	2007	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-17 до гл.вр.	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	51,0	2007	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От гл.вр. до тк-17/1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	59,8	2007	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От гл.вр. до тк-17/1	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	59,8	2007	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От гл.вр. до ул.Голосова, 75	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	56,0	2007	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От гл.вр. до ул.Голосова, 75	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	56,0	2007	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-17/1 до ул.Голосова, 75	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	57,2	2007	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-17/1 до ул.Голосова, 75	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	57,2	2007	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-21 до ул.Голосова, 81	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	46,2	1967	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-21 до ул.Голосова, 81	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	46,2	1967	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-22 до ул.Голосова, 85	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	39,0	1967	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-22 до ул.Голосова, 85	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	39,0	1967	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-47 до ул.Новопромышленная, 23	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	38,4	1998	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-37/1 до ул.Новопромышленная, 25	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	43,0	1972	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-47а до ул.Новопромышленная, 23, от тк-47а до ул.Новопромышленная, 25	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	38,2	1972	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-8 до тк-8а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	86,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-8 до тк-8а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	86,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-8а до ул.Победы 58	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	134,6	1996	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-8а до ул.Победы 58	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	134,6	1996	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 26 - От тк-8а до ул.Победы 58а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	137,4	2000	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-8а до ул.Победы 58а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	45	137,4	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-42 до ул.Мира 96а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	60,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-42 до ул.Мира 96а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	60,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-11 до ул.Победа, 46	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	25,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От тк-11 до ул.Победа, 46	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	25,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 26 - От Комсомольского, 153 до ул.Новопромышленая, 23	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	12,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	от ЦТП-5 до ш.о. (назем)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	48,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	от ЦТП-5 до ш.о. (назем)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	48,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК-39А до ТК-27	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	362,0	2016	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК-27 до ул. Мира, 102	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	44,4	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 27 до ТК 26	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	32,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 -От ТК-26 до ул. Мира, 102	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	40,4	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 26 до ТК 24	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	70,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК-24 до ул. Мира, 102	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	50,4	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 24 до ТК 25	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	140,0	1995	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 25 до ул. Голосова, 20	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	98,4	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 25 до ул. Голосова, 24	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	30,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 -От ТК-24 до ЦТП-8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	40,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 -От ЦТП-8 до тк-13а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	10,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От тк-13а до тк-14а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	56,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 13а до ул. Мира, 108	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	78,0	1968	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От тк-14а до ул.Мира, 104	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	52,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От тк-14а до тк-15	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	119,2	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От тк-15 до ул. Мира, 106	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	20,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От тк-15 до тк-16	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	311,4	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От тк-16 до тк-17	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	94,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 17 до ТК 18	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	22,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 18 до ТК 19	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	80,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 19 до ТК 20	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	21,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 20 до ТК 21	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	96,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 17 до ТК 22	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	240,0	1996	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 22 до ул. Мира, 118	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	14,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 22 до ул. Мира, 124	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	76,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От тк-16 до тк-23	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	38,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 -От ТК 23 до ул. Мира, 116 (школа №29)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	57	220,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ул. Мира, 116 до теплицы	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	32	32	100,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От тк-23 до ул. Мира, 110	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	58,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От тк-23 до ул. Мира, 114	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	62,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 18 до ул. Мира, 112	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	20,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 19 до ул. Мира, 112	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	20,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 -От ТК 20 до ул. Мира, 112	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	54,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 21 до ул. Мира, 120	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	34,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 21 до ул. Мира, 122	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	194,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 16 до ТК 15а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	106,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 15а до ул. Карбышева, 5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	12,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ул.Карбышева, 5 до ул. Карбышева, 7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	60,0	1996	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 16 до ТК 17	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	110,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 15 до ул. Карбышева, 3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	130,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 36/3 до ТК 3а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	236,0	1990	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК-3а до ЦТП №21	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	236,0	1990	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ЦТП №21 до ТК-1а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	38,2	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК-1а до ТК-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	181,2	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК-1 до ул. Мира, 126	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	66,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 1 до ул. Мира, 128	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	40,6	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 1 до ТК 2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	242,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 2 до ул. Мира, 136	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	146,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 2 до ТК 3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	84,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 3 до ул. Мира, 130	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	75,0	1972	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 3 до ул. Мира, 134	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	41,0	1972	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 3 до ТК 4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	125,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 4 до ул. Мира, 132	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	20,0	1972	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 4 до ТК 5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	22,0	1995	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 5 до ул. Мира, 132	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	47,0	1972	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 5 до ТК 6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	22,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 6 до ул. Мира, 132	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	116,0	1972	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 6 до ТК 7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	72,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 7 до ул. Мира, 138	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	62,8	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 7 до ТК 8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	152,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 8 до ул. Мира, 140	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	66,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 8 до ТК 9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	158,0	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 9 до ул. Мира, 150	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	78,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 9 до ул. Мира, 150	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	20,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 9 до ТК 10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	72,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 10 до ул. Мира, 150	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	14,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 10 до ТК 11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	68,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 11 до ул. Карбышева, 9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	86,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 11 до ул. Мира, 148	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	58,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 2 до ТК 13	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	147,0	1997	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 13 до ул. Мира, 142 (д/сад №78)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	113,0	1972	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 13 до ТК 14	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	70,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 14 до ул. Мира, 144	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	41,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 14 до ул. Мира, 146	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	124,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27-От ТК 17до ТК 2 (ул.Комсомольская,163)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	243,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 2 до гл.вр.	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	93,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От гл.вр. до учебного корпуса	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	20,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От гл.вр. до столовой	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	42,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27 - От ТК 2 до мастерские	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	130,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК-27 до ул. Мира, 102	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	44,4	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 27 до ТК 26	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	32,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 -От ТК-26 до ул. Мира, 102	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	40,4	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 26 до ТК 24	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	70,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК-24 до ул. Мира, 102	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	50,4	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 24 до ТК 25	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	140,0	1995	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 25 до ул. Голосова, 20	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	98,4	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 25 до ул. Голосова, 24	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	30,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 -От ТК-24 до ЦТП-8	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	89	40,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 -От ЦТП-8 до тк-13а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	108	10,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От тк-13а до тк-14а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	89	56,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 13а до ул. Мира, 108	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	78,0	1968	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От тк-14а до ул.Мира, 104	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	52,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От тк-14а до тк-15	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	89	119,2	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От тк-15 до ул.Мира, 106	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	20,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От тк-15 до тк-16	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	76	311,4	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От тк-16 до тк-17	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	94,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 17 до ТК 18	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	22,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 18 до ТК 19	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	80,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 19 до ТК 20	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	21,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 20 до ТК 21	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	96,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 17 до ТК 22	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	240,0	1996	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 22 до ул. Мира, 118	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	14,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 22 до ул. Мира, 124	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	76,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От тк-16 до тк-23	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	38,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 -От ТК 23 до ул. Мира, 116 (школа №29)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	220,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От тк-23 до ул.Мира, 110	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	58,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От тк-23 до ул.Мира, 114	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	62,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 18 до ул. Мира, 112	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	20,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 19 до ул. Мира, 112	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	20,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 -От ТК 20 до ул. Мира, 112	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	54,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 21 до ул. Мира, 120	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	34,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 21 до ул. Мира, 122	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	194,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 16 до ТК 15а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	106,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ул. Карбышева, 5 до ул. Карбышева, 7	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	60,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 16 до ТК 17	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	110,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 15 до ул. Карбышева, 3	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	45	130,0	1997	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ЦТП №21 доТК 1а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	38,2	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 1а до ТК 1	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	181,2	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 1 до ул. Мира, 126	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	45	66,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 1 до ул. Мира, 128	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	45	40,6	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 1 до ТК 2	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	242,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 2 до ул. Мира, 136	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	45	146,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 2 до ТК 3	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	89	84,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 3 до ул. Мира, 130	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	75,0	1972	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 3 до ул. Мира, 134	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	41,0	1972	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 3 до ТК 4	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	125,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 4 до ул. Мира, 132	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	20,0	1972	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 4 до ТК 5	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	22,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 5 до ул. Мира, 132	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	25	47,0	1972	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 5 до ТК 6	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	22,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 6 до ул. Мира, 132	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	32	116,0	1972	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 6 до ТК 7	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	72,0	2018	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 7 до ул. Мира, 138	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	32	62,8	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 7 до ТК 8	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	152,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 8 до ул. Мира, 140	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	32	66,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 8 до ТК 9	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	57	158,0	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 9 до ул. Мира, 150	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	32	78,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 9 до ул. Мира, 150	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	20,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 9 до ТК 10	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	72,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 10 до ул. Мира, 150	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	32	14,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 10 до ТК 11	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	45	68,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 11 до ул. Карбышева, 9	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	45	86,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 11 до ул. Мира, 148	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	45	58,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 2 до ТК 13	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	45	147,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 13 до ул. Мира, 142 (д/сад №78)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	32	113,0	1972	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 13 до ТК 14	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	45	70,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 14 до ул. Мира, 144	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	45	41,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 14 до ул. Мира, 146	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	32	124,0	1997	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 -От ТК-17 до ТК-2 ул.Комсомольская,163	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	76	243,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 2 до гл.вр.	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	76	93,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От гл.вр. до учебного корпуса	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	76	20,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От гл.вр. до столовой	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	76	42,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27 - От ТК 2 до мастерские	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	76	130,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-36/4 до ул. Комсомольская, 167	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	142,0	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-36/5 до тк-36/5-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	234,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-36/5-1 до ул. Комсомольская, 169	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	20,0	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-36/5-1 до ЦТП-22	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	82,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От ЦТП-22 до тк-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	60,4	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-1 до ул.Мира, 156 (д/сад №49)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	51,2	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-1 до тк-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	117,6	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-2 до ул.Мира, 154	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	14,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-2 до ул. Мира, 158	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	213,0	1995	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-2 до тк-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	236,4	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-3 до тк-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	81,6	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-4 до ул. Мира, 162	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	16,6	1973	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-4 до тк-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	170,0	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-5 до ул. Мира, 164	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	22,0	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-5 до ул. Мира, 168	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	128,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-5 до тк-6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	162,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а -От тк-6 до ул. Мира, 166	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	60,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-6 до тк-7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	170,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-7 до ул. Мира, 170 (1 ввод)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	28,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-7 до ул. Мира, 170 (2 ввод)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	50,8	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-36/5 до ул. Комсомольская, 171	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	140,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-3 до тк-8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	38,6	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-8 до ул. Мира, 160 (1 ввод)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	22,0	2019	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-9 до ул. Мира, 160 (2ввод)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	22,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-8 до тк-9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	54,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-9 до ул. Мира, 160 (3 ввод)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	57	43,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От ЦТП-22 до тк-14	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	70,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-14 до тк-15	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	77,6	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-1 до тк-10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	119,8	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-10 до ул. Карбышева, 8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	15,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-10 до тк-11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	77,6	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-11 до ул. Карбышева, 6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	76,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-11 до тк-12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	94,4	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-12 до ул. Мира, 152 (1 ввод)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	22,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк 12 до тк 13	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	54,8	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-13 до ул. Мира, 152 (2 ввод)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	22,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 27а - От тк-13 до ул. Мира, 152 (3 ввод)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	38,0	2019	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От ЦТП-22 до тк-1	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	133	60,4	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-1 до ул. Мира, 156 (д/сад №49)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	51,2	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-1 до тк-2	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	133	117,6	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-2 до ул. Мира, 154	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	14,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-2 до ул. Мира, 158	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	213,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-2 до тк-3	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	133	236,4	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-3 до тк-4	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	133	81,6	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-4 до ул. Мира, 162	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	16,6	1973	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-4 до тк-5	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	170,0	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-5 до ул. Мира, 164	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	22,0	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-5 до ул. Мира, 168	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	128,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-5 до тк-6	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	89	162,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-6 до ул.Мира, 166	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	60,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-6 до тк-7	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	76	170,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-7 до ул.Мира, 170 (1 ввод)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	76	28,0	1998	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-7 до ул. Мира, 170 (2 ввод)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	50,8	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-3 до тк-8	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	76	38,6	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-8 до ул. Мира, 160 (1 ввод)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	22,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-9 до ул. Мира, 160 (2 ввод)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	22,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-8 до тк-9	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	76	54,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-9 до ул. Мира, 160 (3 ввод)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	43,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От ЦТП-22 до тк-14	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	108	70,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-14 до тк-15	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	108	77,6	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-1 до тк-10	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	108	119,8	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-10 до ул. Карбышева, 8	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	15,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-10 до тк-11	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	108	77,6	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-11 до ул. Карбышева, 6	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	76,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-11 до тк-12	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	94,4	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-12 до ул. Мира, 152 (1 ввод)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	22,0	2019	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк 12 до тк 13	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	54,8	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-13 до ул. Мира, 152 (2 ввод)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	22,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 27а - От тк-13 до ул. Мира, 152 (3 ввод)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	38,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК-37/4 до ТК-37/4-1	собственность	отопление	подземная	219	219	130,0	1964	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК-37/4-1 - ТК-37/4-2	собственность	отопление	подземная	219	219	84,8	1964	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК-37/4-2 - ТК-37/4-3	собственность	отопление	подземная	219	219	200,4	1964	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК-37/4-3 - ТК-37/4-4	собственность	отопление	подземная	219	219	94,4	1964	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК-37/4-4 - ТК-37/4-5	собственность	отопление	подземная	219	219	81,8	1964	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК-37/4-5 - ТК-37/4-6	собственность	отопление	подземная	219	219	96,6	1964	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК-37/4-1 до Молодежный б-р, 29	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	24,2	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК-37/4-1 до Молодежный б-р, 31	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	61,4	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 37/4-2 до ТК-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	54,8	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК-1 до Молодежный б-р, 27 (д/сад №35)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	75,4	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 37/4-4 до ТК-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	76,0	1997	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От тк-22а до Молодежный б-р, 31	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	34,4	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК- 5 до Молодежный б-р, 21	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	58,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК- 6 до Молодежный б-р, 17	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	82,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 30 - От ТК- 6 до Молодежный б-р, 17	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	48	82,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК- 6 до Молодежный б-р, 19	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	23,6	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 30 - От ТК- 6 до Молодежный б-р, 19	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	23,6	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК-6 до ул. Ленина, 100	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	58,2	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 30 - От ТК-6 до ул. Ленина, 100	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	58,2	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 37/4-5 до ТК 9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	57,4	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 9 до ТК 10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	60,4	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 30 - От ТК 9 до ТК 10	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	48	60,4	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 10 до ТК 11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	218,8	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 11 до ТК 12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	129,2	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 30 - От ТК 11 до ТК 12	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	129,2	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 12 до ТК 13	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	212,2	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 30 - От ТК 12 до ТК 13	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	212,2	1996	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 13 до ТК 14	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	95,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 14 до ТК 15	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	95,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 15 до ул. Ленина, 116	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	31,8	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 15 до ул. Ленина, 120	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	91,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От Молодежный б-р, 29 до Молодежный б-р, 25	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	72,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 30 - От Молодежный б-р, 29 до Молодежный б-р, 25	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	72,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 14 до ул. Гагарина, 12 (д/сад №43)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	229,0	2013	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 13 до ул. Ленина, 112	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	45,6	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 12 до ул. Ленина, 110	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	99,6	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 30 - От ТК 12 до ул. Ленина, 110	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	99,6	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 11 до ул. Ленина, 108 (школа №24)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	27,4	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 10 до ул. Ленина, 106	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	55,6	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 30 - От ТК 10 до ул. Ленина, 106	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	55,6	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 9 до ул. Ленина, 102	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	37,7	1997	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 30 - От ТК 9 до ул. Ленина, 102	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	48	37,7	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 16 до ТК 17	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	149,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 17 до ТК 18	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	111,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 18 до ТК 19	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	163,2	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 19 до ТК 20	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	122,4	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 20 до ТК 21	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	153,8	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 30 - От ТК 20 до ТК 21	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	0	38,5	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 21 до ТК 22	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	198,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 22 до ТК 37\4-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	121,2	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 16 до ул. Гагарина, 10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	137,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 30 - От ТК-19 до ул. Победы, 49	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	100,4	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК-21 до ул. Победы, 39	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	47,4	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 17 до ул. Победы, 51	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	81,1	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 30 - От ТК 17 до ул. Победы, 51	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	81,1	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 18 до ул. Победы, 49	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	19,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 19 до ул. Победы, 45	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	71,0	1998	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 30 - От ТК 19 до ул. Победы, 45	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	71,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 19 до ул. Победы, 47	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	22,6	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 20 до ул. Победы, 43	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	19,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От Молодежный б-р, 35 до Молодежный б-р, 37	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	71,4	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От тк-21 до ул. Победы, 41 (ЖЭУ-13)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	36,6	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК-22 до ТК-22а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	113,0	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК-22 до Молодежный б-р, 33	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	50,6	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 30 - От ТК-22 до Молодежный б-р, 33	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	50,6	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 13 до ул. Ленина, 114	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	129,2	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК- 5 до Молодежный б-р, 19	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	34,6	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 17 до ул. Победы, 53	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	21,6	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 30 - От ТК 9 до ул. Ленина, 104	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	72,0	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-2а до ул. Победы, 43а	бесхоз	отопление	подземная	89	89	204,8	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - от ТК-37/4-6 кв.30 до ТК-3 кв.32	собственность	отопление	подземная	273	273	222,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - от ТК-3 до ТК-37/4-7	собственность	отопление	подземная	273	273	114,0	1963	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - от ТК-22 - котельной	собственность	отопление	подземная	273	273	164,4	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-2 до тк-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	108,6	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-2 до ул. Ленина, 105	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	12,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-2 до ул. Ленина, 109 (д/сад №41)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	85,0	1966	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-1 до тк-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	104,2	1966	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-1 до котельной	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	66,6	1966	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-3 до тк4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	206,6	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-4 до ул. Ленина, 101	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	26,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - от тк-3а до ул. Ленина, 103	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	27,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - от тк-3 до тк-18	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	360,6	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - от тк-3б до ул. Ленина, 107	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	26,4	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-3в до ул. Ленина, 115	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	16,2	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - от тк 18 до тк 19	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	126,4	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - от тк 18 до тк 19	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	252,6	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - Гл.вр. на ул. Ленина, 125	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	30,0	1997	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-18 до ул. Ленина, 117 (д/сад №19)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	65,0	1960	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-18А до тк-18Б	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	50,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-18Б до прачечной	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	62,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-18Б до мастерской	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	18,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-2 до тк-2А	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	100,2	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-2А до ул. Ленина, 111	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	29,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-2А до тк-21А	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	129,6	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-21А до тк-21	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	127,8	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-21 до ул. Ленина, 119	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	28,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-21 до ул. Ленина, 123	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	118,2	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-37/9 до тк-37/9-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	23,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-37/9-1 до тк-7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	381,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От котельной до тк-7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	27,0	1958	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-7до тк-8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	102,6	1958	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-8 до тк-8А	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	119,4	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-8А до Молодежный б-р, 5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	26,0	1996	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-8А до тк-17А	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	90,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-17А до Молодежный б-р, 3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	36,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-8 до тк-9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	84,2	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-9 до тк-10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	76,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-10 до ул. К.Маркса, 56	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	29,4	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-10 до тк-10А	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	98,4	1958	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-10А до ул. К. Маркса, 58	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	22,2	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-10А до тк-16	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	143,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-16 до ул. К. Маркса, 52	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	27,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-16 до тк-16А	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	96,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-16А до ул. К. Маркса, 50/1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	29,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-16А до тк-17	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	50,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-17 до тк-17А	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	120,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-17 до ул. К. Маркса, 54	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	82,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-9 до тк-9А	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	61,4	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-9А до ул. К. Маркса, 62	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	15,0	1996	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-9А до тк-11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	67,2	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-11 до тк-11А	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	138,6	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-11до тк-12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	70,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-12 до ул. К. Маркса, 60	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	62,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-12 до ул. К. Маркса, 64	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	23,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-11А до тк-13	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	57,4	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-13 до тк-13А	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	58,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-13А до ул. К. Маркса, 70	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	25,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-13А до тк-14	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	66,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-14 до тк-14А	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	121,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-14А до ул. К. Маркса, 74	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	24,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-14А до ул. К. Маркса, 72	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	50,0	1959	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-14А до тк-15	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	119,2	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-15 до ул. К. Маркса, 76	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	28,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-15 до ул. Гагарина, 2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	40,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-11а до ул. К. Маркса, 68	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	15,0	1996	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-21А до ул. Ленина, 113	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	54,4	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-20 до ул. Ленина, 131	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	96,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-19 до тк-20	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	90,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-19 до ул. Ленина, 127	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	15,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-21А до ул. Ленина, 113	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	29,4	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-2 до тк-5А	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	140,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-5А до тк-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	70,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-5 до Молодежный б-р, 7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	171,2	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-5 до Молодежный б-р, 11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	47,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-5А до Молодежный б-р, 9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	26,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-18а до ул. Ленина, 129	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	25,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-4 до Молодежный б-р, 15	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	64,4	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 32 - От тк-4 до Молодежный б-р, 13	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	126,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 35 - от ТК-15/1 до ул.Гагарина,1(р-н «МарьИвана»)	бесхоз	отопление	подземная	89	89	162,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 - От ТК 10 кв.62 до ТК 1а кв.36	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	80,2	1964	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 - От ТК 2а до ул.Жилина 22	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	26,0	1964	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 - От ТК 2 до ул.Жилина 18	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	26,4	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 - От ТК 1а до ТК 1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	46,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 - От ТК 1 до ТК 2а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	28,3	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 - От ТК 2а до ТК 2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	148,9	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 - От ТК 2 до ТК 3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	169,3	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 - От ТК-3 до ул.Жилина 16	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	26,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 - От ТК-3 до ТК-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	99,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 - От ТК-4 до ул.Жилина 14	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	23,0	1964	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 - От ТК-4 до ул.Жилина 12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	55,2	1964	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 - От ТК-6 до ул.Чуковского 1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	20,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 - От ТК-7 до д\сада № 20 ул.Чуковского 3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	21,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 - От ТК 7 до ТК 8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	32,8	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 - От ТК 8 до ул.Чуковского 5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	29,0	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 - От ТК 8 до ТК 9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	51,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 - От ТК 9 до ул.К.Маркса 49	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	45,2	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 - От ТК 9 до ТК 10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	57,2	1995	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 - От ТК 10 до ул.К.Маркса 51	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	24,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 - От ТК 10 до ТК 11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	106,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 - От ТК 11 до ул.К.Маркса 53	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	24,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 - От ТК 11 до ТК 12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	40,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 - От ТК 12 до ул.К.Маркса 55	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	24,4	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 От ТК-1 до тк-17	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	52,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 От ТК 17 до ул.Мира 82	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	38,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 От ТК 17 до ТК 16	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	149,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 От ТК 16 до ул.Мира 84	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	28,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 От ТК 15 до ТК 16	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	102,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 От ТК 15 до ул.Мира 86	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	37,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 От ТК 15 до ул.Мира 88/65	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	62,4	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 От ТК 14 до ТК 15	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	36,8	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 От ТК 14 до ул.К.Маркса 63	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	39,2	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 От ТК 13 до ТК 14	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	50,8	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 От ТК 13 до ул.К.Маркса 61	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	61,0	1962	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 -От ТК-13 до школы № 19	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	139,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 -От школы до ТК-13а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	47,4	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 -От ТК-13а до школы	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	83,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 От ТК 4 до ТК 6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	171,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 От ТК 6 до ТК 7а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	78,2	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 От ТК 7а до ТК 7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	43,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 - От ТК 2а до ул.Жилина 20	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	128,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 36 - От ТК 3 до ул.Жилина 16	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	35,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38 -От тк-7 кв.36 до тк-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	221,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38 -От тк-1 до тк-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	41,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38 -От тк-1 до д/сад № 15 ул.Чуковского 4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	64,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38 -От тк-1 до д/сад № 15 ул.Чуковского 4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	48	48	49,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38 -От гл.вр. до х/блока д/сад №15 ул.Чуковского,4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	48	48	57,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38 -От гл.вр. до х/блока д/сад №15 ул.Чуковского,4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	48	48	6,0	2000	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38 -От тк-3 до д.47 К.Маркса	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	39,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38 -От тк-1 до тк-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	101,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38 -От тк-2 до котельной	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	25,0	1960	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38 От тк-3 до тк-3а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	111,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38 -От тк-3а до д.45 К.Маркса	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	23,6	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38 От тк-3а до тк-4а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	80,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38 От тк-4а до тк-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	50,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38-От тк-4 до д.41 К.Маркса	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	26,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38 -От тк-4а до д.43 К.Маркса	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	23,6	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38 От тк-4 до тк-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	42,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38 От тк-4 до тк-6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	84,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38 -От тк-6 до д.39/11 К.Маркса	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	60,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38 - От тк-5 до гаражей	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	19,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38 - От тк-2 до тк-11(вместо 3уч.)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	150,6	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38 От тк-9 до тк-11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	54,0	1960	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38 От тк-9 до тк-8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	101,0	1960	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38 -От тк-8 до д.4 ул.Жилина	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	26,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38 -От тк-8 до д.2 ул.Жилина	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	132,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38 От тк-11 до д.6 ул.Жилина	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	30,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38 -От тк-11 до тк-12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	196,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38 От тк-12 до д.10 ул.Жилина	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	49,8	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 38 От тк-11 до д.8 ул.Жилина	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	28,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - от ТК-V-37/7 до ТК- 1	собственность	отопление	подземная	219	219	188,0	2015	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк 1 до тк 2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	44,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк 2 до д.27 ул.К.Маркса	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	24,0	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк 2 до тк 3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	165,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк 3 до ЦТП-24	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	66,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк 3 до тк 4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	90,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк 4 до д.29 ул.К.Маркса	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	19,0	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк 4 до Энергонадзора	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	90,0	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк 4 до тк 5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	84,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк 5 до тк 6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	166,0	1996	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк 6 до д.34а ул.М.Горького	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	19,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк 6 до тк 7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	191,2	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк 7 до д.25а ул.К.Маркса	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	64,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От ЦТП-24 до тк 8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	88,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк 8 до д.44 ул.Комсомольская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	66,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк 8 до тк 9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	150,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк 9 до д.44а ул.Комсомольская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	62,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк 9 до д.46а ул.Комсомольская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	54,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк 9 до тк 10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	94,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк 10 до д.42 ул.Комсомольская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	40,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От д.42 ул.Комсомольская до тк 11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	45,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк 11 до д.40 ул.Комсомольская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	44,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк 10 до тк 10\1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	302,0	2015	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк 10\1 до зд.Мэрии	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	394,2	2009	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 -между зданиями мэрии	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	60	60	77,4	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - бомбоубежище	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	60	60	119,0	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк 1 до тк 12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	204,0	1960	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк-1а до д.29 ул.К.Маркса	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	38,6	1960	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк-12а до д.31 ул.К.Маркса	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	20,0	1960	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк 12 до тк 13	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	139,6	1960	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк-13 до тк-14	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	64,0	1960	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 -От тк-13 до д.33 ул.К.Маркса	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	20,0	1960	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк-14 до д.35 ул.К.Маркса	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	20,0	1960	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - От тк-14 до гл.врезки у д.48 ул.Комсомольская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	46,0	1960	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 42 - Глухая врезка к д.48 ул.Комсомольская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	35,6	1960	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 42 - От тк 2 до д.27 ул.К.Маркса	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	24,0	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 42 - От тк 2 до тк 3	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	165,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 42 - От тк 3 до ЦТП-24	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	76	66,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 42 - От тк 3 до тк 4	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	90,0	1996	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 42 - От тк 4 до д.29 ул.К.Маркса	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	19,0	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 42 - От тк 4 до Энергонадзора	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	90,0	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 42 - От тк 4 до тк 5	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	84,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 42 - От тк 5 до тк 6	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	166,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 42 - От тк 6 до д.34а ул.М.Горького	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	19,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 42 - От тк 6 до тк 7	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	191,2	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 42 - От тк 7 до д.25а ул.К.Маркса	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	64,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 42 - От ЦТП-24 до тк 8	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	88,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 42 - От тк 8 до д.44 ул.Комсомольская	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	66,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 42 - От тк 8 до тк 9	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	150,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 42 - От тк 9 до д.44а ул.Комсомольская	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	62,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 42 - От тк 9 до д.46а ул.Комсомольская	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	54,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 42 - От тк 9 до тк 10	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	94,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 42 - От тк 10 до д.42 ул.Комсомольская	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	40,0	2002	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 42 - От д.42 ул.Комсомольская до тк 11	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	45,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 42 - От тк 11 до д.40 ул.Комсомольская	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	44,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 42 -между зданиями мэрии	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	42	32	77,4	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 42 - бомбоубежище	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	32	32	119,0	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От ТК - I-56 до ТК -56а	собственность	отопление	подземная	219	219	85,4	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От ТК-1 до д. 60а ул.Советской	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	14,6	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От тк-1 до ул.Советской 64а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	44,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От ТК - 56а до ТК-1	собственность	отопление	подземная	219	219	148,6	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От ТК-56а до ТК-4а	собственность	отопление	подземная	108	108	69,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От тк-4а до № 64 по ул.Советской	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	24,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От ТК-4а до ТК-4	собственность	отопление	подземная	108	108	60,8	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От ТК-4 до ТК-11	собственность	отопление	подземная	108	108	62,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От тк-11 до ул.Строителей 4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	18,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От ТК-11 до ТК-12	собственность	отопление	подземная	89	89	96,8	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От тк-12 до ул.Строителей 6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	18,0	1954	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От тк-12 до ул.Строителей 8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	18,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От ТК-56а до ТК-3Б	собственность	отопление	подземная	133	133	72,6	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От ТК-3Б до ТК-3	собственность	отопление	подземная	108	108	61,4	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От тк-3 до № 60 ул.Советской	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	24,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От тк-3 до № 56 ул.Советской	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	113,2	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - ОтТК-3 до ТК-3В	собственность	отопление	подземная	108	108	78,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - ОтТК-3В до ТК-3а	собственность	отопление	подземная	108	108	61,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От тк-3В до 54 ул.Советская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	22,4	1964	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От тк-3а до Советской 50/42	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	50,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От тк-3а до 52 ул.Советская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	37,6	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От тк-3а до д/сада № 100	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	155,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От ТК - 1 до ТК -2	собственность	отопление	подземная	219	219	74,0	1964	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От тк-2 до тк-2Б	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	90,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От тк-2Б до 58 ул.Советская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	44,6	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 -От тк-2Б - тк-2а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	181,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От тк-2а до ул.Садовой 57	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	17,2	1959	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От тк-2а до ул.Ставропольская 43/55	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	118,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От ТК - 2 до ТК -5А	собственность	отопление	подземная	219	219	90,8	1964	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От ТК-5А - ул.Советская 62	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	96,0	1964	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От ТК-5А до ТК -5	собственность	отопление	подземная	219	219	105,0	1964	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От ТК - 5 до ТК-9Б	собственность	отопление	подземная	108	108	79,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От ТК-9Б до ТК -9	собственность	отопление	подземная	108	108	90,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От тк-9 до ул.Садовой 42	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	66,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От тк-9 до ул.Жилина 1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	60,0	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От ТК-9Б до ул.Жилина 1а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	18,0	1964	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От тк-9 до тк-9а	собственность	отопление	подземная	89	89	160,0	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От тк-9а до театра кукол	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	76,8	1964	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От ТК - 5 до ТК -6	собственность	отопление	подземная	219	219	60,4	1960	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От тк-6 до ул.Жилина 5а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	60,0	1956	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От ТК - 6 до ТК -6А	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	100,0	1981	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От гл.вр. до ДЮСШ"Велотол"	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	109,0	1981	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От ТК - 6А до ТК -7	собственность	отопление	подземная	133	133	140,8	1981	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 -От тк-7 до ул.Строителей, 10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	26,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От тк-7 до гл.вр. на д.12 ул.Строителей	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	40,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48-От гл.вр.на д.12 до гл.вр.на д.14 ул.Строителей	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	79,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - Гл вр. на 12 ул.Строителей	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	36,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 -Гл вр. на 14 ул.Строителей	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	36,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - Гл.вр. на 11 ул.Жилина	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	67,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От ТК - 6 до ТК -10	собственность	отопление	подземная	133	133	126,6	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - Гл.вр.на ул.Жилина 3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	92,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - Гл.вр. на ул.Жилина 3а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	33,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От тк-10 до д.5 ул.Жилина	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	26,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От тк-10 до ул.Жилина 7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	242,0	1956	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 -От тк-10 до гл.вр. у д.3а ул.Жилина	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	84,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От тк-9а до стадиона МП "Труд" пл.Свободы 42а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	353,8	1958	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 46-48 - От тк-1 до стадиона МП "Труд" пл.Свободы 42а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	19,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 47 - от ТК-I-54 до ТК -1	собственность	отопление	подземная	219	219	156,0	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 47 -От тк 1 до ул.Мира, 64	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	25,0	1960	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 47 - от ТК - 1 до ТК -2	собственность	отопление	подземная	219	219	44,0	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 47 - от ТК -2 до ТК-3	собственность	отопление	подземная	159	159	50,0	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 47 -От ТК-3 до ул.Мира, 68	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	52,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 47- от ТК-3 до ТК-4	собственность	отопление	подземная	159	159	110,0	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 47 - от ТК-4 до ТК -5	собственность	отопление	подземная	159	159	116,0	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 47 -От тк-5 до ул.Мира, 74	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	72,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 47 - от ТК - 5 до ТК - 6	собственность	отопление	подземная	159	159	106,0	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 47 -От тк - 7 до ул.Мира, 76	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	20,4	1960	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 47 -от ТК - 6 до ТК -7	собственность	отопление	подземная	159	159	83,0	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 47 - от ТК -7 до ТК- 8	собственность	отопление	подземная	159	159	137,0	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 47 - от ТК-8 до ТК-9	собственность	отопление	подземная	159	159	58,0	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 47 - от ТК-9 до ТК-10	собственность	отопление	подземная	108	108	138,0	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 47 - От тк-10 до д.13 ул.Жилина	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	24,0	2002	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 47 - От тк-10 до д.11 ул.Строителей	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	86,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 47 -От тк 4 до ул.Мира, 70	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	32,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 47 -От тк 3 до ул.Мира 66	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	32,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 47 -От тк 1 до тк 12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	118,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 47 -От тк 12 до ЦТП № 29 ул.Советская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	75,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 47 -От ЦТП № 29 до тк 13 ул.Советская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	13,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 47 -От тк 13 до ул.Советская, 74а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	96,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 47 -От тк 12 до тк 12а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	157,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 47 -От тк 12а до медучилища ул.Строителей, 7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	116,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 47 -От тк 12а до гаража ул.Строителей, 7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	15,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 47 -От тк 12 до ул.Советская, 74	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	54,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 47 -От тк 12 до ЦТП № 29 ул.Советская	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	108	75,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 47 -От ЦТП № 29 до тк 13 ул.Советская	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	13,0	1994	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 47 -От тк 13 до ул.Советская, 74а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	96,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 47 -От тк 12 до тк 12а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	157,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 47 -От тк 12а до медучилища ул.Строителей, 7	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	57	116,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 47 -От тк 12 до ул.Советская, 74	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	54,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 - от ТК - 1 до ТК - 2	собственность	отопление	подземная	89	89	56,6	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 - От тк 2 до ул.Жилина, 21	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	22,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 - от ТК - 2 до ТК - 3	собственность	отопление	подземная	89	89	77,5	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 -От тк 3 до ул.Жилина, 23	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	42,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 - от ТК - 3 до ТК - 4	собственность	отопление	подземная	89	89	130,6	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 -От тк 4 до тк 4а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	12,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 -От тк 4а до ул.Жилина, 25	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	28,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 - от ТК - 4 до ТК - 5	собственность	отопление	подземная	76	76	33,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 -От тк 5 до ул.Ленинградской, 58	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	38,5	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 - от ТК 5 до ТК - 6	собственность	отопление	подземная	76	76	89,4	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 -От тк 6 до ул.Ленинградской, 56	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	21,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 - от ТК - 6 до ТК - 7	собственность	отопление	подземная	76	76	80,7	1995	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 -От тк 7 до ул.Ленинградской, 52	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	21,4	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 - от ТК - 1 до ТК - 8	собственность	отопление	подземная	108	108	82,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 - от ТК - 8 до ТК - 9	собственность	отопление	подземная	76	76	45,9	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 - от ТК - 9 до т.А	собственность	отопление	подземная	76	76	132,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 -От т.А на ул.Мира, 55	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	20,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 -От т.А на ул.Мира, 57	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	44,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 - от ТК - 8 до ТК - 10	собственность	отопление	подземная	76	76	39,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 -От тк 10 до ул.Мира, 63/19	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	24,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 -От тк 10 до ул.Мира, 61	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	93,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 -От тк 10 до ул.Мира, 59	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	22,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 -от ТК -1 до ТК -11	собственность	отопление	подземная	159	159	178,2	2017	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 - от ТК -11 до ТК -12	собственность	отопление	подземная	159	159	125,3	2017	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 - от ТК - 11 до д/сада № 26	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	77,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 - от ТК - 12 до ТК - 13	собственность	отопление	подземная	108	108	111,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 - от ТК - 13 до ТК - 14	собственность	отопление	подземная	108	108	66,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 -От тк 14 до ул.Мира, 53	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	141,0	1997	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 - от ТК - 14 до ТК - 15	собственность	отопление	подземная	108	108	27,4	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 -От тк 15 до ул.Мира, 51	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	20,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 - от ТК -15 до ТК - 16	собственность	отопление	подземная	108	108	89,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 - От тк 16 до ул.Мира, 49	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	20,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 - от ТК -16 до ТК -17	собственность	отопление	подземная	108	108	85,2	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 -От тк 17 до ул.Мира, 47	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	20,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 -От тк 17 до ул.Советской, 78	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	36,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 - от ТК - 12 до ТК - 18	собственность	отопление	подземная	108	108	80,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 -От тк 18 до ул.Советской, 80	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	122,2	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 -От тк 18 до ул.Ленинградской, 48	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	20,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 - от ТК -18 до ТК -18А	собственность	отопление	подземная	89	89	130,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 -От тк 18А до ул.Ленинградской, 50	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	51,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 - от ТК - 18А доТК -19	собственность	отопление	подземная	76	76	77,2	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 - От тк 19 до ул.Советской, 82	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	90,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 - От тк 19 до ул.Ленинградской 46	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	44,6	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 61 - от ТК - I-53 до ТК - 13 кв.61	собственность	отопление	подземная	159	159	178,4	1961	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 62 - от ТК -I-48 до ТК -4	собственность	отопление	подземная	273	273	160,0	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 62 - От тк 4 до школы № 17	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	233,2	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 62 - от ТК -4 до ТК -5	собственность	отопление	подземная	159	159	102,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 62 - От тк- 5 до д.75 ул.К.Маркса	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	68,4	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 62 - От тк 5 до ул.Ленинградской, 66	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	114,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 62 - Гл.вр. на д.64 ул.Ленинградской	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	30,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 62 - от ТК - 5 до ТК - 6	собственность	отопление	подземная	159	159	76,0	1960	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 62 - От тк 6 до ул.К.Маркса, 77	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	45,4	1960	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 62 - от ТК - 6 до ТК - 6а	собственность	отопление	подземная	159	159	60,0	1960	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 62 - От тк 6а до ул.К.Маркса, 73	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	79,6	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 62 - от ТК - 6а ТК - 7	собственность	отопление	подземная	159	159	88,0	1960	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 62 - От тк-7 до д.71 ул.К.Маркса	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	10,0	1960	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 62 - от ТК - 4 до ТК - 1	собственность	отопление	подземная	273	273	112,0	1960	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 62 - от ТК - 1 до ТоТС	собственность	отопление	подземная	273	273	6,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 62 - от ТК-1 до т.А	собственность	отопление	подземная	273	273	53,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 62 - от т.А до ТК -7а	собственность	отопление	подземная	273	273	78,0	1985	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 62 - от ТК -7а до ТК - 8а	собственность	отопление	подземная	273	273	24,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 62 - от ТК - 8а до ТК - 10	собственность	отопление	подземная	219	219	272,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 62 - От тк 8 до ул.Жилина, 30	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	80,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 62 - От тк-8 до тк-8а	собственность	отопление	подземная	133	133	75,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 62 - От тк 8 до тк 9	собственность	отопление	подземная	133	133	79,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 62 - От тк 9 до ул.Жилина, 28	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	18,6	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 62 - От тк 9 до ул.Мира, 65	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	81,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 62 - От т.А до тк 2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	228,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 62 - От тк-2а до ул.Мира, 69	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	46,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 62 - От тк-2а до ул.К.Маркса, 69	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	20,4	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 62 - От тк-2 до тк-2а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	67,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 69 - от ТК -7 кв.62 до ТК -1	собственность	отопление	подземная	159	159	84,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 69 - от ТК -1 до ТК -1А	собственность	отопление	подземная	108	108	56,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 69 - от ТК -1А до ТК -2	собственность	отопление	подземная	108	108	193,6	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 69 - от ТК -2 до ТК -2А	собственность	отопление	подземная	108	108	134,6	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 69 - от ТК -1 до ТК -1Б	собственность	отопление	подземная	108	108	82,0	1998	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 69 - от ТК -1Б до ТК -3А	собственность	отопление	подземная	108	108	115,8	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 69 - от тТК -3А до т.А	собственность	отопление	подземная	89	89	98,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 69 - От тк-1А до д.82 К.Маркса	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	10,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 69 - От тк-2 до д.80/71 Мира	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	11,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 69 - От тк-2А до д.2/73 Центральная площадь	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	10,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 69 - От тк-1Б до д.84 К.Маркса	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	10,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 69 - От тк-3А до д.86 К. Маркса	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	16,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 69 - От т.А до тк-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	84,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 69 - От тк-3 до д.8 Центральная площадь	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	12,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 69 - От тк-3 до д.6 Центральная площадь	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	134,6	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 69 - От тк-2а до Городской Думы Центральная площадь,4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	131,8	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 69 - От здания Городской Думы до гаража	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	45,0	1961	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК-XII-45/3 до тк-25	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	77,0	2009	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК -25а до б-р Ленина, 15 (зд.Админ. Центр. р-на)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	116,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От тк-25 до ЦТП-9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	55,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 71 - От ЦТП-9 до ТК-26	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	140,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 71 - От ЦТП-9 до ТК-26	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	140,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 71 - От ТК -26 до б-р Ленина, 19	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	40,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ЦТП-9 до ТК -25а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	81,6	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК-XII-45/1 до тк-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	36,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От тк-1 до б-р Ленина, 7 (муз.уч-ще)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	119,4	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК-XII-45/1 до ТК-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	309,2	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК 2 до ЦТП 1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	52,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК 2 до б-р Ленина, 9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	67,6	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ЦТП-1 до ТК-2а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	12,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК-2а до ТК-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	230,4	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От тк-2а до ул. Мира, 81 (д/сад №93)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	280,0	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК 3 до б-р Ленина, 11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	46,4	2000	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК 3 до ТК 4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	217,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК 4 до б-р Ленина, 13	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	28,4	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК 4 до б-р Ленина, 17 (д/сад №110)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	148,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК-1 до ул. Мира, 79	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	210,8	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК-I-43 до ЦТП 25	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	131,4	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ЦТП-25 до ТК 43/1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	106,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК-43/1 до ул. Баныкина, 28	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	24,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От тк-6 до ул. Баныкина, 26	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	28,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От тк-5 до ул. Баныкина, 24	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	27,8	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ул. Баныкина 26 до ТК-43/3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	116,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК 43/3 до ул. Баныкина, 20	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	220,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От тк 43/3 до ул. Баныкина, 22 (гимназия №9)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	66,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От тк 2 до ул. Баныкина, 22а (с/к "Акробат")	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	358,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - от ТК-I-42 до ТК -9	собственность	отопление	подземная	273	273	340,0	2005	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - от УТ-1 до б-р Ленина, 1 (ДК Тольятти)	бесхоз	отопление	подземная	133	133	512,8	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - от ТК-9 до ЦТП №11	собственность	отопление	подземная	273	273	104,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ЦТП 11 до ТК 10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	6,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК-15 до ТК-16	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	62,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК 10 до ул.Мира 85/95	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	128,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК 10 до тк 11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	68,2	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК 11 до ул. Голосова, 101 (д/сад №54)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	25,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК 11 до тк 12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	160,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК 12 до ул. Голосова, 97	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	152,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК 12 до ТК 13	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	89,6	2011	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК 13 до ТК 14	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	66,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК-14 до ул. Голосова, 97а (пристрой)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	68,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК-14 до ул. Голосова, 105а (пристрой)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	47,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК 13 до ул. Голосова, 105	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	184,4	2017	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК 11 до ТК 15	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	285,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК 15 до ТК 17	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	66,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК 17 до ул. Голосова, 103	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	47,4	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК-17 до ул. Голосова, 107	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	37,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК-13 до ул. Голосова, 99	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	38,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК-15 до ул. Баныкина, 30	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	28,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК-15 до ТК-16	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	52,2	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК-16 до ЦТП №10 у ул. Баныкина, 30	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	10,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 71 - От ЦТП №10 до ТК-18 у ул. Голосова, 113Б	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	226,4	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК-16 до гаража (у ЦТП №10)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	103,6	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 71 - От ТК-18 до ул. Баныкина, 32	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	190,2	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 71 - От ТК-18 до ул. Голосова, 113	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	60,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 71 - От ТК-10 до ул. Мира, 83	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	222,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От тк 45/4а до ул. Баныкина, 16а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	214,8	1999	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 71 - От ТК-26 до ТК-26а (у б-р Ленина, 15а)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	236,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 71 - От ТК-27 до ТК-27а (у б-р Ленина,7)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	86,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 71 - От ТК-26а до б-р Ленина, 15а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	44,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 71 - От ТК-27а до б-р Ленина, 15а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	84,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 71 - От ТК-27 до ТК-28 (у б-р Ленина, 7)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	43,6	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 71 - От ТК-27 до б-р Ленина, 7а (пристрой)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	44,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 71 - От ТК-28 до б-р Ленина, 7а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	94,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 71 - От ТК-45/5а до б-р Ленина, 15а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	467,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 71 - От ТК-26 до ТК-26а, от ТК-26 до ТК-27а (через тоннель б-р Ленина,15а)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	226,4	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-28 до наружного стены фундамента МКД	аренда	отопление	подземная	159	159	340,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-28 до наружного стены фундамента МКД	бесхоз	отопление	подземная	89	89	80,0	2003	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от наружной стены фундамента ЦТП №1а до наружной стены фундамента МКД	бесхоз	отопление	подземная	89	89	114,0	1986	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-XII-45/5 до б-р Ленина, 23	аренда	отопление	подземная	133	133	64,6	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК-25а до б-р Ленина, 15 (зд.Админ Центр. р-на)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	116,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ЦТП-9 до ТК-26	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	57	140,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК-26 до б-р Ленина, 19	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	45	40,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ЦТП-9 до ТК-25а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	81,6	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК 2 до ЦТП 1	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	52,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК 2 до б-р Ленина, 9	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	67,6	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ЦТП-1 до ТК-2а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	12,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК-2а до ТК-3	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	230,4	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От тк-2а до ул. Мира, 81 (д/сад №93)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	89	280,0	1964	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК 3 до б-р Ленина, 11	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	48	46,4	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71- От ТК 3 до ТК 4	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	217,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК 4 до б-р Ленина, 13	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	48	28,4	2000	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК 4 до б-р Ленина, 17 (д/сад №110)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	148,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК-1 до ул. Мира, 79	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	210,8	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ЦТП-25 до ТК 43/1	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	219	108	106,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК-43/1 до ул. Баныкина, 28	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	24,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От тк-6 до ул. Баныкина, 26	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	28,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От тк-5 до ул. Баныкина, 24	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	27,8	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ул. Баныкина, 26 до ТК-43/3	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	89	116,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК-43/3 до ул. Баныкина, 20	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	89	220,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК-43/3 до ул. Баныкина, 22 (школа №9)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	76	66,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От тк 2 до ул. Баныкина, 22а (с/к "Акробат")	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	358,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ЦТП 11 до ТК 10	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	219	133	6,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК-15 до ТК-16	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	62,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК 10 до ул. Мира, 85/95	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	128,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК 10 до ТК 11	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	219	133	68,2	2002	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК 11 до ул. Голосова, 101 (д/сад №54)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	25,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК 11 до ТК 12	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	89	160,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК 12 до ул. Голосова, 97	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	152,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК 12 до ТК 13	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	89,6	2011	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК 13 до ТК 14	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	66,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК-14 до ул. Голосова, 97а (пристрой)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	68,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК-14 до ул. Голосова, 105а (пристрой)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	47,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК 13 до ул. Голосова, 105	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	184,4	2017	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК 11 до ТК 15	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	285,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК 15 до ТК 17	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	66,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК 17 до ул. Голосова, 103	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	47,4	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК-17 до ул. Голосова, 107	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	37,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК-13 до ул. Голосова, 99	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	38,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК 15 до ул. Баныкина, 30	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	28,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК-15 до ТК-16	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	52,2	1988	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК-16 до ЦТП №10 у ул. Баныкина, 30	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	10,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ЦТП №10 до ТК-18 у ул.Голосова, 113Б	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	226,4	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК-18 до ул. Баныкина, 32	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	190,2	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК-18 до ул. Голосова, 113	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	60,0	1988	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК-10 до ул. Мира, 83	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	222,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК-26 до ТК-26а (у б-р Ленина, 15а)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	108	236,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК-27 до ТК-27а (у б-р Ленина, 7)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	86,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК-26а до б-р Ленина, 15а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	108	44,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК-27а до б-р Ленина, 15а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	84,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК-27 до ТК-28 (у б-р Ленина, 7)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	57	43,6	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК-27 до б-р Ленина, 7а (пристрой)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	76	44,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК-28 до б-р Ленина, 7а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	94,0	2001	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 71 - От ТК-26 до ТК-26а, от ТК-26 до ТК-27а (через тоннель б-р Ленина, 15а)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	226,4	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	от ТК-18 до ул. Баныкина, 32а	бесхоз	гвс	подземная	57	57	100,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От ТК-II-4 до ЦТП-16	собственность	отопление	подземная	325	325	596,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72- От ТК-1 до ул. Карбышева, 19 (баня №5)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	232,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 От ЦТП 16 до ТК-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	44,0	2013	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От тк-5 до ул. Карбышева, 23	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	24,0	2013	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От ул. Карбышева, 23 до тк-6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	20,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От тк-6 до ул. Баныкина, 50	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	126,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 72 - От тк-6 до ул. Баныкина, 52	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	52,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 72 - От тк-6 до ул. Карбышева, 21	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	20,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 72 От ЦТП 16 до тк 6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	320,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От ул. Карбышева, 21 до тк-7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	152,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От тк-7 до ул. Карбышева, 25	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	58,0	1990	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От тк-7 до ул. Баныкина, 54	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	151,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 От ЦТП 16 до тк 2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	80,0	1996	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 От тк 2 до тк 4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	192,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 От тк 4 до ул. Мира, 111	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	269,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От тк 4 до ул. Карбышева, 17	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	99,4	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От тк 4 до тк 4а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	41,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От тк 4а до ул. Карбышева, 15	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	10,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От тк 2 до ул. Мира, 105 (д/сад №5)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	222,0	1983	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От ул. Мира, 105 (д/сад №5) до ул. Мира, 103 (д/сад №17)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	82,0	1983	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - от ТК-II-6 до ТК-1а	собственность	отопление	подземная	325	325	419,6	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - от ТК-1а до ТК-1	собственность	отопление	подземная	325	325	239,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От ТК-1 до ТК-2 у ЦТП №12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	325	325	10,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От ТК-2 до ЦТП 15	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	416,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От ТК-2 до ЦТП 12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	52,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От ТК-1 до ЦТП-14	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	52,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 72 - От ЦТП-14 до ТК 9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	151,0	1992	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 72 - От тк 9 до тк 10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	108,0	1992	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 72 - От тк 10 до ул. Голосова, 26	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	224,0	1992	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 72 - От тк 10 до ул. Голосова, 30	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	56,0	1993	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От ЦТП-12 до тк 3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	44,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От тк 3 до тк 4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	160,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От тк 4 до ул. Мира, 89	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	295,2	2015	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От тк 4 до ул. Голосова, 28	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	18,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От тк 4 до ул. Голосова, 28а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	22,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От ЦТП 12 до тк 6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	34,6	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От тк 6 до ул.Голосова, 40	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	47,4	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От тк 8 до ул. Голосова, 40	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	21,0	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От тк 8 до ул. Голосова, 44	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	116,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 72 - От тк 8 до ул. Баныкина, 36	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	58,0	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От тк 8 до ул.Баныкина, 38	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	224,0	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От тк 6 до ул. Голосова, 34 (гимназия №9)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	156,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 72 -От ЦТП 14 до тк 8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	400,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 72 -От ЦТП 15 до тк 12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	258,0	1989	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 72 -От тк 12 до ул. Мира, 95	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	36,0	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 72 - От ЦТП 15 до тк 17	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	399,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От ЦТП 15 до тк 16	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	82,8	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От тк 16 до ул. Баныкина, 42	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	119,2	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От ул. Баныкина, 42 до тк 17	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	20,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - ул. Баныкина, 42	эксплуатация	отопление	техподполье	133	133	212,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От тк 17 до ул. Баныкина, 40	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	76,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 72 - От тк 17 до ул. Баныкина, 46	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	94,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От тк 17 до тк 18	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	252,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От тк 18 до ул. Баныкина, 48	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	29,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От тк-14 до тк-15	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	103,4	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От ЦТП 15 до тк 14	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	80,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 -От тк 15 до ул. Мира, 99	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	108,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От ул. Мира, 99 до тк-13	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	13,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От тк 13 до ул. Мира, 101	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	107,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От тк 15 до ул. Баныкина, 44 (школа №1 корп.2)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	212,0	1999	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 -От тк 14 до ул. Мира, 91 (гимназия №9, д/сад)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	312,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От тк-6 до ул. Голосова, 42 (У ФСБ)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	392,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От тк-10Б до бомбоубежища	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	105,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 72 - От тк 3 до ул. Мира, 107	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	132,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 72 - От тк 9 до ул. Голосова, 32	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	48,6	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 От ЦТП 16 до тк 3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	320,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 72 - От тк 3 до ул. Мира, 109	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	29,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от II-ТК-6 до ул. Мира, 93	бесхоз	отопление	подземная	89	89	244,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 От ЦТП 16 до тк 5	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	44,0	2013	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк-5 до ул. Карбышева, 23	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	24,0	2013	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От ул. Карбышева, 23 до тк-6	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	20,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк-6 до ул. Баныкина, 50	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	126,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк-6 до ул. Баныкина, 52	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	52,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк-6 до ул. Карбышева, 21	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	20,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 От ЦТП 16 до тк 6	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	320,0	2018	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От ул. Карбышева, 21 до тк-7	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	152,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк-7 до ул. Карбышева, 25	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	58,0	1990	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк-7 до ул. Баныкина, 54	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	151,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 От ЦТП 16 до тк 2	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	80,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 От тк 2 до тк 4	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	192,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 От тк 4 до ул. Мира, 111	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	269,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк 4 до ул. Карбышева, 17	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	99,4	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк 4 до тк 4а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	41,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк 4а до ул. Карбышева, 15	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	10,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк 2 до ул. Мира, 105 (д/сад №5)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	222,0	1983	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От ул. Мира, 105 (д/сад №5) до ул. Мира, 103 (д/сад №17)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	82,0	1983	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От ЦТП 14 до тк 9	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	108	151,0	1992	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 -От тк 9 до тк 10	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	108,0	1992	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк 10 до ул. Голосова, 26	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	224,0	1992	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк 10 до ул. Голосова, 30	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	56,0	1993	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От ЦТП 12 до тк 3	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	133	44,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк 3 до тк 4	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	160,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк 4 до ул. Мира, 89	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	295,2	2015	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк 4 до ул. Голосова, 28	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	76	18,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк 4 до ул. Голосова, 28а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	22,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От ЦТП 12 до тк 6	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	89	34,6	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк 6 до ул. Голосова, 40	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	89	47,4	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк 8 до ул. Голосова, 40	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	89	21,0	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк 8 до ул. Голосова, 44	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	116,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк 8 до ул. Баныкина, 36	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	58,0	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк 8 до ул. Баныкина, 38	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	224,0	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк 6 до ул. Голосова, 34 (гимназия №9)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	108	156,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От ЦТП 14 до тк 8	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	400,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От ЦТП 15 до тк 12	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	258,0	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк 12 до ул. Мира, 95	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	36,0	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От ЦТП 15 до тк 17	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	399,0	2018	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От ЦТП 15 до тк 16	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	82,8	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк 16 до ул. Баныкина, 42	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	119,2	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От ул. Баныкина, 42 до тк 17	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	20,0	1982	мин.вата
		квартальная	Квартал 72 - ул. Баныкина, 42	эксплуатация	гвс	техподполье	159	108	212,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк 17 до ул. Баныкина, 40	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	76,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк 17 до ул. Баныкина, 46	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	94,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк 17 до тк 18	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	252,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк 18 до ул. Баныкина, 48	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	29,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк-14 до тк-15	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	103,4	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От ЦТП 15 до тк 14	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	89	80,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк 15 до ул. Мира, 99	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	108,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От ул. Мира, 99 до тк-13	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	13,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк 13 до ул. Мира, 101	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	107,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк 15 до ул. Баныкина, 44 (школа №1 корп.2)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	212,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 -От тк 14 до ул. Мира, 91 (гимназия №9, д/сад)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	312,0	1982	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 -От тк-6 до ул. Голосова, 42 (У ФСБ)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	392,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 -От тк 3 до ул. Мира, 107	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	132,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 -От тк 9 до ул. Голосова, 32	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	48,6	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 От ЦТП 16 до тк 3	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	320,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 72 - От тк 3 до ул. Мира, 109	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	29,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От тк-II-1а до тк-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	320,0	1984	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От тк-1 до тк-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	144,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От тк-1 до ул. Мира, 133	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	26,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От тк-2 до ул. Мира, 131 (д/сад №153)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	148,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От тк-II-1 до ЦТП-18	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	216,0	2021	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От ЦТП-18 до тк-6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	34,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От тк-6 до тк-7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	76	86,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От тк-7 до ул. Мира, 123а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	89	48,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От тк-6 до тк-8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	106,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От тк-8 до ул. Мира, 123	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	80,0	2003	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От тк-8 до ул. Мира, 125	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	24,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От ул. Мира, 125 до тк-9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	30,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От тк-9 до ул. Мира, 121 (школа №1)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	300,0	2013	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От ул. Мира, 123 до тк-11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	68,4	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От тк-11 до ул. Мира, 117	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	76	54,4	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От тк-11 до ул. Мира, 115	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	138,8	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От ул. Мира, 121 (школа №1) до теплицы,тир	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	166,6	1984	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-9 до ул. Баныкина, 68	бесхоз	отопление	подземная	76	108	304,0	1983	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От тк-II-2 до тк-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	568,0	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От тк-1 до ул. Карбышева, 16	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	55,4	1981	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От тк-1 до ЦТП-19	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	108	54,0	1981	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 73 - От ЦТП-19 до тк-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	98,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 73 - От тк-2 до ул. Баныкина, 58	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	262,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От тк-2 до тк-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	336,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От тк-1 до ул.Карбышева, 18 (д/с №25)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	76	199,0	1982	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От тк-4 до ул. Баныкина, 60	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	72,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От тк- 4 до ул. Баныкина, 62	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	108	172,0	1983	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От тк-2 до тк-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	82,0	1983	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От тк-3 до ул. Баныкина, 56	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	70,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От тк-3 до ул. Карбышева, 14	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	27,0	1983	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От ул. Баныкин, 62 до ул. Баныкина, 64	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	96,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От тк-7 до ул.Мира, 127	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	158,8	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От тк- 2 до ул. Баныкина, 70 (общ.ЭТЗ)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	375,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 73 - От тк-1 до ул. Баныкина, 74 (ТРЦ"АЭРОХОЛЛ")	собственность	отопление	подземная	159	159	902,4	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 73 - От ЦТП-18 до тк-6	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	219	133	34,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 73 - От тк-6 до тк-7	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	76	86,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 73 - От тк-7 до ул. Мира, 123а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	48,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 73 - От тк-6 до тк-8	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	219	133	106,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 73 - От тк-8 до ул. Мира, 123	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	76	80,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 73 - От тк-8 до ул. Мира, 125	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	24,0	1998	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 73 - От ул. Мира, 125 до тк-9	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	30,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 73 - От тк-9 до ул. Мира, 121 (школа №1)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	300,0	2013	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 73 - От ул. Мира, 123 до тк-11	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	68,4	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 73 - От тк-11 до ул. Мира, 117	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	76	54,4	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 73 - От тк-11 до ул. Мира, 115	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	138,8	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 73 - От ул. Мира, 121 (школа №1) до теплицы,тир	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	32	166,6	1984	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 73 - От тк-1 до ул. Карбышева, 16	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	76	55,4	1981	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 73 - От тк-1 до ЦТП-19	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	89	54,0	1981	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 73 - От ЦТП-19 до тк-2	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	133	98,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 73 - От тк-2 до ул. Баныкина, 58	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	262,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 73 - От тк-2 до тк-4	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	336,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 73 - От тк-1 до ул. Карбышева, 18 (д/сад №25)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	76	199,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 73 - От тк-4 до ул. Баныкина, 60	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	72,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 73 - От тк- 4 до ул. Баныкина, 62	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	172,0	1983	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 73 - От тк-2 до тк-3	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	82,0	1983	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 73 - От тк-3 до ул. Баныкина, 56	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	70,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 73 - От тк-3 до ул. Карбышева, 14	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	27,0	1983	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 73 - От ул. Баныкин, 62 до ул. Баныкина, 64	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	96,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 73-от тк-6 до ул. Мира, 131 (д/сад №153)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	254,8	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 73 - От тк-7 до ул. Мира, 127	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	89	158,8	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - от ТК - I-47 до ТК - 0	собственность	отопление	подземная	219	219	377,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - от ТК - 0 до ЦТП № 2	собственность	отопление	подземная	219	219	12,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От ЦТП-2 до ТК-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	98,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 -От ТК 1 до Б-р Ленина 10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	52,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 -От ТК 1 до тк 19	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	83,4	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 -От ТК 19 до Б-р Ленина 10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	31,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 -От ТК 19 до тк 18	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	48,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 -От ТК 18 до ул.Ленинградской 55	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	40,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 -От ТК 18 до тк 17	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	56,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 -От ТК 17 до ул.Ленинградской 55	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	34,0	2019	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 -От ТК 17 до ул.Ленинградской 55	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	69,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От ТК 1 до тк 2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	31,8	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От ТК 2 до Б-р Ленина 10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	31,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От ТК 2 до тк 3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	84,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От ТК 3 до Б-р Ленина 10а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	31,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От ТК 3 до тк 4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	54,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От ТК 4 до Б-р Ленина 10а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	33,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От ТК 4 до тк 5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	55,6	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От ТК 5 до Б-р Ленина 10а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	33,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От ТК 5 до тк 6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	274,2	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От ТК 6 до тк 16	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	52,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 -От ТК 16 до Б-р Ленина 16	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	31,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От ТК 16 до ТК 15	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	55,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От ТК 15 до Б-р Ленина 16	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	71,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От ТК 15 до Б-р Ленина 16	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	31,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От ТК 6 до тк 7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	84,0	2019	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От ТК 7 до Б-р Ленина 22	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	33,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От ТК 7 до тк 8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	58,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 -От ТК 8 до Б-р Ленина 22	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	33,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 -От ТК 8 до тк 9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	52,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 -От ТК 9 до Б-р Ленина 22	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	33,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 -От ТК 9 до тк 10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	55,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От ТК 10 до Б-р Ленина 22	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	33,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 -От ТК 10 до тк 11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	57,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От ТК 11 до Б-р Ленина 22	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	33,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 -От ТК 11 до тк 12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	50,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От ТК 12 до Б-р Ленина 22	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	33,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От ТК 12 до тк 13	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	98,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От ТК 13 до ул.Баныкина 14 под.1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	30,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От ТК 13 до тк 14	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	35,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От ТК 14 до ул.Баныкина 14 под.2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	32,0	2018	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От ТК 14 до ул.Баныкина 14 под.3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	84,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От ЦТП-2 до тк 1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	130,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 1 Б-р Ленина 12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	59,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 -От тк 1 Б-р Ленина 14	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	47,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк-1 (ЦТП №2) до тк-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	107,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 2 до Б-р Ленина 12а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	57,2	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 2 до Б-р Ленина 14а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	45,8	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 2 до тк 3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	406,6	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 3 до Б-р Ленина 18	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	61,6	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 3 до Б-р Ленина 20	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	50,2	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 3 до тк 4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	148,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 4 до Б-р Ленина 20а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	48,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 4 до Б-р Ленина 18а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	63,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - от ТК - I-48 до ТК -1	собственность	отопление	подземная	219	219	165,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 1 до тк 13	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	114,0	1979	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 13 до ул.Ленинградской 47	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	38,4	1979	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 13 до тк 14	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	121,4	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 14 до ул.Жилина 34	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	41,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 14 до тк 15	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	98,8	2022	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 15 до ул.Жилина 36	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	61,8	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 15 до ул.Жилина 38	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	54,6	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - от ТК - 1 до ТК -2	собственность	отопление	подземная	219	219	132,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 2 до ул.Жилина 40	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	32,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - от ТК - 2 до ТК - 3	собственность	отопление	подземная	219	219	53,8	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 3 до ЦТП-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	29,2	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 -от ЦТП-3 до тк-16	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	66,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - от тк-16 до д.49 ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	32,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - от тк-16 до д.51 ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	166,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 3 до тк 4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	67,4	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 4 до ул.Жилина 40а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	32,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - от тк-4 до д/сада №62 ул.Жилина, 48	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	96,8	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 4 до тк 4а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	127,2	1996	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 4 до тк 5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	50,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 4а до ул.Жилина 42	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	57	39,4	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 5 до д\сада № 61 ул.Жилина, 50	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	132,6	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 5 до тк 6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	104,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 6 до ул.Жилина 46	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	26,0	1979	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 6 до тк 7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	83,4	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 7 до ул.Жилина 44	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	28,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 7 до тк 8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	230,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 8 до ул.Жилина 54	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	24,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк-8 до д/сада №1 ул.Жилина 52	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	63,4	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 8 до тк 9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	156,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 9 до ул.Жилина 56	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	24,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 9 до ул.Жилина 58	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	122,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 9 до тк 10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	148,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 10 до ул.Жилина 62	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	57	59,4	1997	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 10 до тк 11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	83,6	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 11 до ул.Баныкина 10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	99,2	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 11 до тк 12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	92,6	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 12 до ул.Жилина 60	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	57	20,0	1979	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75-От тк 12 до школы № 26 ул.Баныкина,12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	93,8	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От школы № 26 до теплицы	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	91,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 12 до тк 45/7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	354,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 75 - От тк 1 до Дома быта, ул.Ленинградская 53	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	152,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От ЦТП-2 до ТК-1	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	133	98,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 -От ТК 1 до Б-р Ленина 10	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	48	52,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 -От ТК 1 до тк 19	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	89	83,4	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 -От ТК 19 до Б-р Ленина 10	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	31,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 -От ТК 19 до тк 18	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	76	48,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 -От ТК 18 до ул.Ленинградской 55	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	40,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 -От ТК 18 до тк 17	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	56,0	2019	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 -От ТК 17 до ул.Ленинградской 55	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	34,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 -От ТК 17 до ул.Ленинградской 55	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	69,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От ТК 1 до тк 2	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	89	31,8	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От ТК 2 до Б-р Ленина 10	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	31,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От ТК 2 до тк 3	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	89	84,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От ТК 3 до Б-р Ленина 10а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	31,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От ТК 3 до тк 4	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	89	54,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От ТК 4 до Б-р Ленина 10а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	33,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От ТК 4 до тк 5	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	89	55,6	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От ТК 5 до Б-р Ленина 10а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	33,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От ТК 5 до тк 6	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	89	274,2	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От ТК 6 до тк 16	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	52,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 -От ТК 16 до Б-р Ленина 16	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	31,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От ТК 16 до ТК 15	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	55,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От ТК 15 до Б-р Ленина 16	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	71,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От ТК 15 до Б-р Ленина 16	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	31,0	1997	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От ТК 6 до тк 7	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	66,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От ТК 7 до Б-р Ленина 22	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	33,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От ТК 7 до тк 8	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	58,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 -От ТК 8 до Б-р Ленина 22	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	33,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 -От ТК 8 до тк 9	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	52,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 -От ТК 9 до Б-р Ленина 22	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	33,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 -От ТК 9 до тк 10	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	55,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От ТК 10 до Б-р Ленина 22	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	33,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 -От ТК 10 до тк 11	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	57,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 -От ТК 11 до Б-р Ленина 22	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	33,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 -От ТК 11 до тк 12	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	50,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 -От ТК 12 до Б-р Ленина 22	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	33,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 -От ТК 12 до тк 13	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	98,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 -От ТК 13 до ул.Баныкина 14	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	30,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От ТК 13 до тк 14	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	76	35,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От ТК 14 до ул.Баныкина 14 под.2	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	32,0	2018	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От ТК 14 до ул.Баныкина 14 под.3	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	84,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От ЦТП-2 до тк 1	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	76	130,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 1 Б-р Ленина 12	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	59,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 -От тк 1 Б-р Ленина 14	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	47,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк-1 (ЦТП №2) до тк-2	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	76	107,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 2 до Б-р Ленина 12а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	57,2	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 2 до Б-р Ленина 14а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	45,8	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 2 до тк 3	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	406,6	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 3 до Б-р Ленина 18	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	61,6	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 3 до Б-р Ленина 20	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	50,2	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 3 до тк 4	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	148,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 4 до Б-р Ленина 20а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	48,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 4 до Б-р Ленина 18а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	63,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 1 до тк 13	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	114,0	1979	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 13 до ул.Ленинградской 47	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	45	38,4	1979	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 13 до тк 14	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	121,4	1998	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 14 до ул.Жилина 34	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	48	41,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 14 до тк 15	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	57	96,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 15 до ул.Жилина 36	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	61,8	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 15 до ул.Жилина 38	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	54,6	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - от ТК - 1 до ТК -2	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	108	132,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 2 до ул.Жилина 40	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	45	32,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - от ТК - 2 до ТК - 3	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	108	53,8	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 3 до ЦТП-3	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	29,2	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 -от ЦТП-3 до тк-16	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	66,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - от тк-16 до д.49 ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	32,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - от тк-16 до д.51 ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	166,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 3 до тк 4	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	67,4	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 4 до ул.Жилина 40а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	32,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - от тк-4 до д/сада №62 ул.Жилина, 48	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	96,8	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 4 до тк 4а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	89	127,2	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 4 до тк 5	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	89	50,0	1996	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 4а до ул.Жилина 42	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	39,4	1962	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 5 до д\сада № 61 ул.Жилина, 50	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	132,6	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 5 до тк 6	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	104,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 6 до ул.Жилина 46	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	26,0	1979	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 6 до тк 7	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	89	84,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 7 до ул.Жилина 44	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	28,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 7 до тк 8	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	76	230,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 8 до ул.Жилина 54	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	24,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк-8 до д/сада №1 ул.Жилина 52	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	63,4	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 8 до тк 9	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	76	156,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 9 до ул.Жилина 56	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	24,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 9 до ул.Жилина 58	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	122,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 9 до тк 10	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	148,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 10 до ул.Жилина 62	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	59,4	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 10 до тк 11	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	83,6	1997	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 11 до ул.Баныкина 10	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	99,2	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 11 до тк 12	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	92,6	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 12 до ул.Жилина 60	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	20,0	1979	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 12 до школы № 26 ул.Баныкина 12	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	93,8	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От школы № 26 до теплицы	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	32	0	22,8	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 75 - От тк 1 до Дома быта ул.Ленинградская, 53	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	45	152,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-45/8 до тк-2а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	678,0	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - тк-2а до - тк-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	187,4	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-4 до тк-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	71,8	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-5 до корп.10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	29,6	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-5 до корп.9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	32	32	27,6	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 -От тк-5 до тк-14	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	85,0	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-14 до тк-15	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	126,0	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-15 до корп.13	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	41,6	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-14 до тк-8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	104,0	1970	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-8 до корп.12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	257,0	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-4 до тк-9а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	226,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 -От тк-9а до тк-9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	71,6	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-9 до корп.15	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	140,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-9 до корп.14	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	30,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-9а до тк-10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	132,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-10 до корп.6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	56,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-2а до тк-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	381,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-2 до тк-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	281,2	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-3 до корп.2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	12,2	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 -От корп.2 до тк-11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	100,0	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-11 до корп.1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	156,0	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От корп.2 до тк-12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	48	48	206,0	1964	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-12 до корп.5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	48	48	110,0	1964	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От корп.2 до корп.4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	160,0	1964	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От корп.2 до тк-13	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	174,0	1964	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-13 до корп.3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	20,0	1964	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-3 до тк-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	20,0	1964	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-1 до станция скорой помощи	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	70,0	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-1 до тк-7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	142,0	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-8 до корп.8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	48	48	16,0	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-4 до корп.7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	30,6	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-2 до тк-I-49	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	380,0	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-13 до гл.вр.	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	100,0	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-6 до д.45 ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	96,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 78 - От тк-6 до д.43 ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	75,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 78 - От тк-5 до корп.10	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	57	29,6	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 78 - От тк-5 до корп.9	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	32	0	6,9	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 78 -От тк-5 до тк-14	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	85,0	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 78 - От тк-14 до тк-8	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	104,0	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 78 - От тк-8 до корп.12	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	257,0	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 78 - От тк-4 до тк-9а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	89	56,5	1977	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 78 -От тк-9а до тк-9	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	0	17,9	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 78 - От тк-9 до корп.15	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	0	35,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 78 - От тк-9 до корп.14	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	0	15,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 78 - От тк-9а до тк-10	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	0	33,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 78 - От тк-10 до корп.6	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	0	14,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 78 -От корп.2 до тк-11	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	0	25,0	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 78 - От корп.2 до тк-12	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	48	0	51,5	1964	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 78 - От тк-12 до корп.5	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	48	0	27,5	1964	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 78 - От корп.2 до корп.4	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	0	40,0	1964	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 78 - От тк-13 до корп.3	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	32	32	20,0	1964	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 78 - От тк-8 до корп.8	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	48	48	16,0	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-10 кв.89 до тк-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	90,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 -От тк-1 до ж.д.52 ул. Мира	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	20,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - от ТК -1 до ТК -2	собственность	отопление	подземная	159	159	70,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 -От тк-2 до ж.д.50 ул. Мира	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	40,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - от ТК -2 до ТК - 3	собственность	отопление	подземная	159	159	80,0	1999	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - от ТК -3 до ТК - 5	собственность	отопление	подземная	159	159	174,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - от ТК -5 до ТК - 5а	собственность	отопление	подземная	159	159	124,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - от ТК - 5а к школе №23	собственность	отопление	подземная	89	89	94,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - от тк-43а до тка-5а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	90,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 -От тк-4 до ж.д.54а ул.Мира	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	60,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-4 до ж.д.54б ул.Мира	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	20,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-5 до ж.д.17 по Ставропольской	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	34,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-5 до ж.д.28 по ул.Ушакова	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	194,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-3 до тк-7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	86,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-7 до ж.д.48 ул. Мира(Iввод)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	50,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-7 до тк-8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	40,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 -От тк-8 до ж.д. 48 ул. Мира(IIввод)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	50,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-8 до ж.д.48 ул. Мира (3ввод)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	38,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-I-55 до тк-6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	30,0	2002	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От от тк-6 до тк-6а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	42,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От от тк-6а до тк-7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	60,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-7 до тк-7а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	80,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-7 до ж.д.59 ул.Советская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	96,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-7 до ж.д.57 ул.Советская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	50,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-7а до д/сад № 37 ул.Советская 51а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	174,0	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-6а до тк-8а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	280,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-8а до тк-8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	38,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-8 до ж.д.58 ул.Мира	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	80,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-8 до ж.д.60а ул.Мира	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	44,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От ж.д.58 ул. Мира к ж.д.25 ул. Ставропольская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	120,0	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-I-56 до тк-9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	214,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-9 до тк-10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	82,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-10 до ж.д.53 ул.Советская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	32,0	1963	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-10 до тк-11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	116,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-11 до ж.д.55 ул.Советская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	17,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-11 до х/б д/сада № 55 ул.Советская 53а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	40,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-11 до д/с № 55 д.53а ул.Советская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	156,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-9 до тк-12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	102,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 -От тк-12 до д.33 ул.Ставропольская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	36,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-12 до тк-13	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	124,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-13 до д.27 ул.Ставропольская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	40,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От ТК-III-43 до ТК-15 ул.Ставропольская	собственность	отопление	подземная	219	219	610,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-15 до тк-16	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	58,0	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-16 до д.21 ул.Ставропольская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	48,0	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От ж.д.21 до д.19а ул.Ставропольская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	38,0	1969	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-9 до д.37 ул.Ставропольская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	28,0	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 -От тк-3 до тк-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	200,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-18 до д.21а ул.Ставропольская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	12,0	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-16 до д.23 ул.Ставропольская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	17,6	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-1 до д.60 ул.Мира	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	236,0	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-7 до ж.д.48 ул. Мира(Iввод)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	50,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-7 до тк-8	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	40,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 88-54 -От тк-8 до ж.д. 48 ул. Мира(IIввод)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	50,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-8 до ж.д.48 ул. Мира (3ввод)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	38,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-7 до ж.д.59 ул.Советская	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	96,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-7 до ж.д.57 ул.Советская	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	50,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 88-54 - От ж.д.58 ул. Мира к ж.д.25 ул. Ставропольская	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	120,0	1969	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-10 до ж.д.53 ул.Советская	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	32,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-10 до тк-11	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	116,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-11 до ж.д.55 ул.Советская	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	34,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-9 до тк-12	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	102,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 88-54 -От тк-12 до д.33 ул.Ставропольская	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	36,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 88-54 - От тк-9 до д.37 ул.Ставропольская	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	28,0	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 - От тк-VIII-1 до тк-14	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	242,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От тк 14 до Мира 43	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	49,8	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От тк 14 до Мира 45	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	48,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От тк 14 до Советской 63	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	57	118,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От тк-VIII-1 до тк-1а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	36,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От тк 1а до Ленинградской 42	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	57	133,4	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От тк 1а до Ленинградской 38	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	82,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 - От д.42 до д.40 ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	42,0	2006	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От тк-VIII-2 до Мира 39	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	94,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От Мира 41 до Мира 39	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	57	98,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От Мира 37 до Мира 39	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	130,0	2012	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 - От тк-VIII-2 до Мира 36	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	72,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От тк-VIII-3 до тк-17	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	23,2	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От тк-17 до ул.Ленинградской, 32	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	16,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От тк-17 до тк-18	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	179,4	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От тк-18 до д.33 ул.Мира	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	18,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От тк-18 до д.35ул.Мира	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	79,8	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От т.А до тк 12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	73,2	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От тк 12 до Мира 31	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	50,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От тк-VIII-3 до Ленинградской 30	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	59,2	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От тк 13 до Ленинградской 34	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	79,2	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От тк 13 до Ленинградской 36	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	77,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От тк 4 до тк 9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	127,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 - От тк-9 до д.29 ул.Мира	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	10,0	2005	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От тк 9 до тк 10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	153,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От тк 10 до Мира 27	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	75,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От тк 8 до Мира 27	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	57,4	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От тк 8 до Мира 25	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	80,8	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От тк-VIII-6 до Ушакова 36	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	82,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От тк 11 до Ушакова 36	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	50,6	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От тк 11 до Ленинградской 24	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	50,4	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 -От тк 8 до Ленинградской 29	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	57,4	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 - От тк-I-51 до д.67 ул.Советская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	30,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 - От д.67 ул.Советская до тк-16	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	92,8	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 86 - От тк-16 до д.44 ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	60,2	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 - От д.67 ул.Советская до тк-15	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	126,8	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 - От тк-15 до д.65 ул.Советская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	41,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89 - От тк-11 до д.26 ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	98,0	2013	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 89-От тк-4 до Пед.училище ул.Ленинградская,28	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	178,0	1963	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 89 -От тк 14 до Мира 43	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	0	12,5	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 89 -От тк 14 до Мира 45	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	0	12,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 89 -От тк 14 до Советской 63	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	118,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 89 -От тк 1а до Ленинградской 42	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	133,4	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 89 -От тк 1а до Ленинградской 38	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	82,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 89 - От д.42 до д.40 ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	45	42,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 89 -От Мира 41 до Мира 39	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	24,5	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 89 -От Мира 37 до Мира 39	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	130,0	2012	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 89 -От тк-17 до ул.Ленинградской, 32	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	0	4,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 89 -От тк-17 до тк-18	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	76	179,4	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 89 -От тк-18 до д.33 ул.Мира	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	76	18,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 89 -От тк-18 до д.35ул.Мира	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	79,8	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 89 -От т.А до тк 12	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	76	73,2	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 89 -От тк 12 до Мира 31	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	50,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 89 -От тк 13 до Ленинградской 30	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	89	106,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 89 -От тк 13 до Ленинградской 34	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	76	39,6	1998	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 89 -От тк 13 до Ленинградской 36	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	76	38,4	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 89 -От тк 8 до Мира 27	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	57,4	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 89 -От тк 8 до Мира 25	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	80,8	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 89 -От тк 11 до Ушакова 36	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	50,6	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 89 -От тк 11 до Ленинградской 24	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	50,4	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 89 -От тк 8 до Ленинградской 29	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	57,4	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 89 - От д.67 ул.Советская до тк-16	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	92,8	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 89 - От тк-16 до д.44 ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	60,2	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 89 - От д.67 ул.Советская до тк-15	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	126,8	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 89 - От тк-15 до д.65 ул.Советская	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	41,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 89 - От тк-11 до д.26 ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	98,0	2013	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 - от ТК - VIII - 7 до ТК -1	собственность	отопление	подземная	325	325	312,0	1959	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 - от ТК -1 до ТК -2	собственность	отопление	подземная	273	273	208,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 - от ТК -2 до ТК - 3 (ТК -3,4)	собственность	отопление	подземная	273	273	104,0	1959	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-6 до д.14 ул.Гидростроевской	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	116,0	2004	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-5 до тк-6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	188,0	1959	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-7 до д.6/16 ул.Ленинградской	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	68,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-6 до тк-7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	63,6	1959	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-9 до д.8 ул.Ленинградской	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	22,6	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-10 до тк-9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	115,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-10 до д.12 ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	22,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-9 до тк-8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	9,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -тк-8 до тк-7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	9,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-14 до д.18 ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	16,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-17 до д.39 ул.Ушакова	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	20,0	1959	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-25 до д.5 ул.Мира	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	238,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-26 до тк-25	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	24,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-26 до д.9 ул.Мира	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	32,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -ОТ тк-25 до гл.вр.д.3 ул.Мира	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	18,6	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От гл.вр. до д.3а ул.Мира	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	63,0	1959	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От гл.вр. до д.12 ул.Гидростроевской	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	83,0	1998	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-1 до тк-20	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	20,0	1959	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-20 до тк-21	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	148,0	1959	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-21 до д.19 ул.Мира	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	20,2	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-21 до тк-22	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	110,2	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-22 до д.21 ул.Мира	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	20,4	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-22 до тк-23	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	148,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-23 до д.23 ул.Мира	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	18,2	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-20 до я/с7 д.37 ул.Ушакова	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	282,0	1959	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-3 до тк-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	220,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-5 до тк-25	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	60,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 - От тк-26 до д/сада № 53 ул.Ставропольская, 34 кв.92	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	240,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 - От тк-10 до тк-11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	60,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 - От тк-11 до тк-12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	63,6	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-16 до д.41 ул.Ушакова	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	6,0	1959	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-18 до д.43 ул.Ушакова	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	40,0	1959	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-15 до д.45 ул.Ушакова	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	154,4	1959	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-26 до д.11 ул.Мира	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	59,0	1959	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-15 до д.20 ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	7,0	1959	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 - От тк-19 до тк-18у д.43 ул.Ушакова	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	86,0	1959	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 - От тк-18 до тк-17 у д.39 ул.Ушакова	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	73,0	1959	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 - От тк-17 до тк-16 у д.41 ул.Ушакова	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	93,0	1959	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 - От тк-16 до тк-14 у д.41 ул.Ушакова	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	87,0	1959	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 - От тк-14 до тк-15 у д.20 ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	35,0	1959	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 - От тк-12 до д.19 ул.Ленинградская (в кв.94)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	113,0	1959	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 90 -От тк-25 до д.7 ул.Мира	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	50,0	1959	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 91 -От тк-7 кв.93 до тк-1 кв.91	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	122,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 91 - От тк-1 до тк-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	48,0	1958	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 91 - От тк-4 до тк-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	69,0	1994	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 91 - От тк-5 до ул. Ленинградская 2а(д/к ВЦМ)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	90,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 91 - От тк-5 до ул. Мира 1а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	65,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 91 -От тк-5 до ул. Родины 16	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	68,8	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 91 - От тк-4 до ул.Родины 18	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	40,8	1958	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 91 - От тк-1 до ул.Родины 20	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	52,0	1958	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 91 - От тк-1 до тк-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	265,0	1958	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 91 - От тк-2 до тк-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	75,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 91 - От тк-2 до ул.Гидростроевская 9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	32,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 91 - От тк-3 до ул.Гидростроевская 7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	17,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 91 - От тк-3 до тк-3а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	108,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 91 - От тк-3а до ул.Гидростроевская 5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	17,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 91 -От тк-3а до ул. Мира 1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	132,8	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 92 - От д.1 ул.Мира до тк-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	52,8	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 92 - ОТ тк-1 до ш.о.	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	53,4	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 92 - От ш.о.до тк-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	113,4	1996	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 92 - От тк-3 до тк-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	111,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 92 -От тк-4 до тк-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	156,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 92 - От тк-5 до тк-6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	157,6	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 92- тк-5 до д/сада № 13 ул.Тухачевского,6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	39,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 92 -От тк-5 до горздрава ул.Тухачевского,4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	33,6	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 92 - От тк-4 до бух.горздрава ул.Тухачевского 4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	7,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От тк-5 кв.94 до гл.вр.у д.36а ул.Родины кв.93	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	780,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От тк-1 до тк-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	98,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От тк-2 до тк-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	81,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От тк-4 до гл.вр. у д.32 ул.Родины	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	42,0	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От гл.вр. у д.32 ул.Родины до тк-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	89	92,0	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От тк-5 до тк-6а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	240,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От тк-5 до тк-5а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	40,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От тк-5а до тк-6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	191,2	1963	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От тк-6 до тк-7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	106,6	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От тк-7 до тк-8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	56,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От тк-8 до тк-9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	98,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От тк-6 до тк-10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	170,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От тк-9 до ул.Ленинградская 9/11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	87,2	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От тк-9 до ул.Ленинградская 7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	11,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От тк-8 до ул.Ленинградская 3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	11,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От тк-10 до ул.Гидростроевская 13	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	102,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От гл.вр. до ул.Гидростроевская 15	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	11,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От ул. Родины 22 до тк-6а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	42,6	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От ул. Родины 24 до тк-6а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	20,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От тк-6 до ул. Родины 26	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	11,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От тк-4б до ул. Родины 28	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	76	199,2	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 -От тк-4а до ул. Родины 30	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	20,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От гл.вр до ул. Родины 32	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	20,0	1963	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От тк-4 до ул. Родины 36	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	57	64,8	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От тк-2 до ул. Родины 38	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	134,4	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 -От тк-1 до ул. Республиканская 4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	20,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От тк-2а до ул. Республиканская 6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	11,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От тк-1 до ул. Республиканская 8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	20,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От гл.вр. до ул. Республиканская 10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	144,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От тк-4 до тк-2а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	96,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От тк-2а до гл.вр. у д.19 ул.Гидростроевская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	44,8	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - гл.вр. к д.21 ул.Гидростроевская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	64,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - гл.вр. к д.19 ул.Гидростроевская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	8,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-2 до ул. Родины, 36	бесхоз	отопление	подземная	108	108	22,0	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93- От д.36 ул.Родины до тк-1(к автовокзалу)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	60,0	2016	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93- От тк-1 до тк-2 (к автовокзалу)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	186,6	1998	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От тк-2 до автовокзала, ул.Родины,1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	82,4	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93 - От тк-2 до автостанции	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	45	45	98,8	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93а - От тк-45/15 до тк-12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	252,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93а - От тк-12 до тк-14	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	125,4	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93а - От тк-14а до д.33 ул.Белорусской (КГС)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	93,6	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93а - От тк-14 до тк-14а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	95,8	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93а - От тк-12 до тк-13	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	100,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93а - От тк-13 до д.23 ул.Белорусская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	106,4	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93а - От тк-13 до д.25 ул.Белорусская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	84,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 93а - От тк-13 до д.27 ул.Белорусская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	60,6	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 93а - От тк-13 до д.23 ул.Белорусская	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	106,4	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 93а - От тк-13 до д.25 ул.Белорусская	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	84,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 94 - От тк-7 кв.90 до тк-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	116,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 94 - От тк-8 до тк-9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	370,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 94 - От тк-9 до ул.Республиканской, 1 (бассейн "Старт")	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	18,0	1999	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 94 - От тк-1 до тк-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	153,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 94 - От тк-2 до тк-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	115,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 94 - От тк-3 до тк-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	93,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 94 - От тк-1 до тк-5а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	49,0	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 94 - От тк-5а до ул. Ленинградская, 11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	32,6	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 94 - От тк-4 до тк-8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	125,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 94 - От гл.вр. до ул. Республиканская, 12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	129,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 94 - От ТК-8 до ул. Республиканская, 20	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	197,2	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 94 - От ТК-7 до ул. Ленинградская, 19	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	113,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 94 - От XII-ТК-45/18А до ТК-4 у ЦТП №31	собственность	отопление	подземная	273	273	580,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК2-ТК6-ТК7 до наружной стены фундамента МКД	бесхоз	отопление	подземная	108	108	94,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК2-ТК6-ТК7 до наружной стены фундамента МКД	бесхоз	отопление	подземная	89	89	20,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	кв.94 от ТК-1 до ул. Белорусская, 13	бесхоз	отопление	подземная	108	108	86,6	2008	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 95 - от ТК - VIII-7 до ТК -1	собственность	отопление	подземная	273	273	152,0	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 95 - от ТК -1 до ТК -2	собственность	отопление	подземная	273	273	360,0	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 95 - От тк-2 до ж.д.29/47 ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	29,6	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 95 - От тк-2 до тк-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	68,0	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 95 - От тк-3 до д. 27 ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	85,2	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 95 - От тл-3 до тк-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	74,4	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 95 - От тк-4 до тк-4а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	102,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 95 - От тк-4а до д. 25 ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	24,0	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 95 - От тк-4а до тк-10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	106,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 95 - От тк-10 до ж.д.21 ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	103,0	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 95 - От тк-10 до ж.д.23 ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	98,0	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 95 - От тк-4 до тк-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	68,0	2016	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 95 - От тк-5 до тк-6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	162,0	2016	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 95 - От тк-6 до д/сада № 34	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	109,0	1972	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 95 - От тк-6 до тк-7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	174,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 95 - От тк-7 до ж.д.53 ул.Ушакова	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	40,0	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 95 - От ж.д.53 по ул.Ушакова до тк-7а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	40,0	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 95 - От тк-7а до ж.д.55 по ул.Ушакова	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	30,0	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 95 - От тк-7 до тк-8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	90,0	2016	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 95 - От тк-8 до тк-9(тк-45/18)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	284,0	2016	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 95 - От тк-9 до тк-9а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	20,0	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 95 - От тк-9а до ж.д.12 по ул.Белорусской	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	30,0	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 95 - От ж.д.10 до ж.д.6 по ул.Белорусской	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	104,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 95 - От тк-5 до ж.д.49 по ул.Ушакова	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	33,6	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 95 - От тк-7а до ж.д.51 по ул.Ушакова	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	117,0	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 95-От тк-45/12-1 до КНС-5 (АТП-3 ул. Баныкина)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	95,0	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-45/12 до ул. Ушакова,59 (здание ТГУ)	бесхоз	отопление	подземная	89,57	89,57	474,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-19 (Т212) до Т222	аренда	отопление	подземная	133	133	234,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-2 до Т58	бесхоз	отопление	подземная	89	89	38,0	2010	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 95 - От тк-10 до ж.д.21 ул.Ленинградской	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	103,0	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 95 - От тк-10 до ж.д.23 ул.Ленинградской	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	98,0	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 95 - От ж.д.53 по ул.Ушакова до тк-7а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	76	40,0	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 95 - От тк-7а до ж.д.55 по ул.Ушакова	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	30,0	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 95 - От ж.д.10 до ж.д.6 по ул.Белорусской	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	52,0	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 95 - От тк-7а до ж.д.51 по ул.Ушакова	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	117,0	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 -от ТК -I-50 до ТК -6	собственность	отопление	подземная	325	325	142,0	1968	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - от ТК -6 до ТК -6а	собственность	отопление	подземная	325	325	12,0	1968	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - от ТК -6а до ТК -7	собственность	отопление	подземная	325	325	72,0	1968	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - от ТК -7 до ТК -7а	собственность	отопление	подземная	325	325	138,0	1968	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - от ТК -7а до ТК -8	собственность	отопление	подземная	325	325	138,0	1968	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - от ТК -8 до ТК -2/1кв.96	собственность	отопление	подземная	325	325	198,0	1968	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/1 до ЦТП № 13	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	325	325	80,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От ЦТП № 13 до тк-2/2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	70,0	1995	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/2 до тк-2/3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	56,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/3 до тк-2/4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	132,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/4 до тк-2/5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	153,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/5 до тк-2/6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	180,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/6 до тк-2/7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	98,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/7 до тк-2/8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	60,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/8 до тк-2/9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	90,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/6 до тк-2/10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	168,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/10 до тк-2/11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	116,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/11 до тк-2/17	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	222,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/17 до тк-2/18	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	104,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/18 до тк-2/19	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	168,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - от тк-2/19 до тк-2/20	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	106,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/20 до тк-2/21	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	75,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/20 до тк-2/20а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	108	120,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/20а до школы № 16	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	134,0	2002	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От школы № 16 до теплицы	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	38	38	73,0	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - от ТК-2/2 до ТК-2/11А	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	166,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/11А до тк-2/12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	46,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/12 до тк-2/12а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	112,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/12а до тк-2/13	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	146,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/13 до тк-2/14	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	226,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/14 до тк-2/15	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	152,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/15 до тк-2/16	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	94,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/1 до д.41ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	18,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/2 до д.39 ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	24,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/4 до д.37 ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	24,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/5 до д.35 ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	24,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/6 до тк-2/6а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	68,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/6а до Интерклуба	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	146,8	1997	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 -От тк-2/7 до Ушакова 40а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	19,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/9 до Ушакова 40	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	19,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/9 до Ушакова 42,48	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	68,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/8 до Ушакова 44	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	86,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/10 до Ушакова 46	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	38,0	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 -От тк-2/10 до школы № 10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	60,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/11 до д/с № 56 ул.Ушакова 50	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	60,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/17 до тк-2/22	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	192,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/22 до Ушакова 52	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	56,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/22 до Ушакова 54	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	34,2	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/18 до Ушакова 56	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	71,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/19 до Ушакова 58	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	34,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/19 до Ушакова 60	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	102,0	1980	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/4 до ул.Советская 71а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	42,0	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/11 до ул.Советская 73	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	24,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/12 до д.Советская 71	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	15,0	1995	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/12 до д/с № 50ул.Советская 75	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	156,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/12" до ул. Советская 73а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	24,0	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/13 до ул.Советская 83	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	126,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/14 до ул.Советская 77	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	99,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/14 до ул.Советская 81	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	39,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/15 до ул.Советская 79	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	70,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/15 до ул.Советская 85	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	80,0	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/16 до ул.Советская 87	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	152,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/16 до ул.Баныкина 6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	125,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - от ТК -XII-45/11 до ТК -2/20а	собственность	отопление	подземная	219	219	294,0	1986	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/20а до тк-2/23 ул.Ушакова 64	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	278,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/23 до ул.Ушакова 64	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	24,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/16 до ул.Советская 89	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	120,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/1 до ЦТП № 13	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	80,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От ЦТП № 13 до тк-2/2	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	70,0	1995	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/2 до тк-2/3	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	56,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/3 до тк-2/4	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	132,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/4 до тк-2/5	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	153,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/5 до тк-2/6	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	180,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/6 до тк-2/7	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	98,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/7 до тк-2/8	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	60,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/8 до тк-2/9	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	90,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/6 до тк-2/10	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	76	168,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/10 до тк-2/11	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	76	116,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/11 до тк-2/17	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	76	222,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/17 до тк-2/18	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	76	104,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/18 до тк-2/19	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	76	168,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - от тк-2/19 до тк-2/20	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	57	106,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/20 до тк-2/21	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	75,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/20 до тк-2/20а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	60,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/20а до школы № 16	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	134,0	2002	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - от ТК-2/2 до ТК-2/11А	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	89	166,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/11А до тк-2/12	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	89	46,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/12 до тк-2/12а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	89	112,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/12а до тк-2/13	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	146,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/13 до тк-2/14	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	226,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/14 до тк-2/15	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	152,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/15 до тк-2/16	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	94,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/1 до д.41ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	18,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/2 до д.39 ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	24,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/4 до д.37 ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	24,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/5 до д.35 ул.Ленинградская	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	24,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 -От тк-2/7 до Ушакова 40а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	19,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/9 до Ушакова 40	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	19,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/9 до Ушакова 42,48	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	68,0	1995	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/8 до Ушакова 44	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	86,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/10 до Ушакова 46	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	38,0	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/17 до тк-2/22	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	192,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/22 до Ушакова 52	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	56,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/22 до Ушакова 54	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	34,2	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/18 до Ушакова 56	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	71,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/19 до Ушакова 58	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	34,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/19 до Ушакова 60	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	102,0	1980	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/4 до ул.Советская 71а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	42,0	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/11 до ул.Советская 73	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	24,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/12 до д.Советская 71	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	15,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/12" до ул. Советская 73а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	24,0	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/13 до ул.Советская 83	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	126,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/14 до ул.Советская 77	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	99,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/14 до ул.Советская 81	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	39,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/15 до ул.Советская 79	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	70,0	2018	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/15 до ул.Советская 85	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	80,0	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/16 до ул.Советская 87	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	152,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/16 до ул.Баныкина 6	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	125,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/20а до тк-2/23 ул.Ушакова 64	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	278,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/23 до ул.Ушакова 64	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	76	24,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 96 - От тк-2/16 до ул.Советская 89	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	120,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От тк-IV-12/24 до тк-8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	80,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От тк 8 до б-р 50 лет Октября, 4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	16,0	1968	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-8 до ТК-9а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	70,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-9а до ТК-9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	102,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-9 до ТК-10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	150,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От тк-10 до б-р 50 лет Октября, 28 (Автозаводское ш.28)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	222,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-9 до б-р 50 лет Октября, 32/2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	20,0	2022	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-10 до б-р 50 лет Октября, 30	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	31,0	2022	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-IV-12/23 до ТК-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	80,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От тк-1 до б-р 50 лет Октября, 6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	30,0	2011	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От тк-1 до б-р 50 лет Октября, 8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	23,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-IV-12/22 до ТК-23	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	183,0	2012	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-23 до б-р 50 лет Октября, 25	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	35,0	2012	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-23 до б-р 50 лет Октября, 27	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	54,4	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-IV-12/22 до б-р 50 лет Октября, 10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	236,0	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-IV-12/20 до ТК-12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	40,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-12 до б-р 50 лет Октября, 10а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	126,0	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-12 до б-р 50 лет Октября, 12 (д/сад №65)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	120,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-IV-12/19 до ТК-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	97,4	1970	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-1 до ТК-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	108,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-2 до б-р 50 лет Октября, 14 (д/дом "Ласточка")	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	38,0	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От тк 2 до прачечной	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	92,0	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-IV-12/13 до ТК-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	131,6	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-3 до ТК-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	94,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-4 до б-р 50 лет Октября, 26	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	28,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-4 до б-р 50 лет Октября, 28	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	224,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-3 до ТК-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	64,0	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-5 до б-р 50 лет Октября, 24	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	146,4	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-5 до б-р 50 лет Октября, 24а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	43,2	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-IV-12/13 до б-р 50 лет Октября, 53а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	64,0	2013	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От тк-2 до б-р 50 лет Октября, 53а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	43,0	2020	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-2 до б-р 50 лет Октября, 53	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	174,0	2020	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От 50 лет Октября,53 а до б-р 50 лет Октября, 53	безвоздмездное пользование	ГВС	подземная	76	76	174,0	2020	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-IV-12/11 до ТК-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	156,4	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-1 до б-р 50 лет Октября, 30	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	33,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-1 до ТК-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	141,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-2 до б-р 50 лет Октября, 32	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	33,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-IV-12/11 до ТК-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	57,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - от ТК-3 до ТК-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	160,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-4 до ТК-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	100,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-5 до б-р 50 лет Октября, 59	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	32,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-5 до б-р 50 лет Октября, 57	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	57,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От б-р 50 лет Октября, 55 до б-р 50 лет Октября, 57	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	132,6	1968	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-3 до б-р 50 лет Октября, 61 (школа №3)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	230,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От б-р 50 лет Октября, 61 (школа №3) до теплицы	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	137,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-IV-12/8 до ТК 1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	133,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-1 до ТК-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	82,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-2 до б-р 50 лет Октября, 65а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	30,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-2 до ТК-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	149,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-3 до б-р 50 лет Октября, 63	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	149,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-IV-12/7 до ТК-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	72,6	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-1 до ТК-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	191,0	2015	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-2 до б-р 50 лет Октября, 71	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	68,8	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-IV-12/7 до ТК-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	89,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-1 до ТК-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	100,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-2 до б-р 50 лет Октября, 38	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	35,0	1998	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-2 до ТК-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	98,8	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-3 до б-р 50 лет Октября, 40 (я/сад №59)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	208,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-3 до б-р 50 лет Октября, 36	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	112,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-IV-12/5 до б-р 50 лет Октября, 44 (Ø76 уточнено на Ø89)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	104,8	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-IV-12/5 до ТК-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	322,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-1 до ТК-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	122,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-2 до ул. Победы, 7 (тех.уч. №46)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	56,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-4 до ТК-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	108,8	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-4 до ул. Победы, 7 (тех.уч. №46)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	17,6	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-5 до мех.мастерской, гаража, тира, тех.уч.№46	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	89	52,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-12/5а до ТК-6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	120,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-2 до тех.уч. №46	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	108,8	1984	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От тех.уч. №46 до ТК-6	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	152,0	1984	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-6 до ул. Победы, 5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	12,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-6 до б-р 50 лет Октября, 73	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	130,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-2 до ул. Октябрьская, 1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	20,0	1984	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-1 до ТК-7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	633,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-7 до ул. Победы, 9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	20,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-7 до ТК-8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	165,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-8 до ул. Победы, 11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	34,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-8 до ТК-9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	275,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-8 до ул. Победы, 13	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	76,2	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-9 до ТК-10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	286,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-10 до ул. Победы, 15	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	18,6	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-10 до ул. Победы, 17	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	135,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-12/4 до б-ра 50 лет Октября, 75а (ГСК-38 "Вираж")	бесхоз	отопление	подземная	108	108	208,0	1995	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - ТК-IV-12/24 до ТК-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	58,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - ТК-1 до ТК-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	106,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - ТК-2 до б-р 50 лет Октября, 7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	74,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - ТК-2 до ТК-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	142,4	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - ТК-3 до б-р 50 лет Октября, 19	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	60,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - ТК-3 до ТК-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	60,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - ТК-4 до ТК-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	94,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - ТК-5 до б-р 50 лет Октября, 13	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	14,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - ТК-4 до б-р 50 лет Октября, 9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	20,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - ТК-5 до ТК-6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	64,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - ТК-6 до б-р 50 лет Октября, 15	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	46,8	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - тк-6 до б-р 50 лет Октября, 11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	37,0	1990	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - ТК-3 до ТК-7а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	337,0	1990	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - ТК-7 до б-р 50 лет Октября, 21 (д/сад №27)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	152,2	1990	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - ТК-7а до б-р 50 лет Октября, 23 (школа №21)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	39,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-4 до б-р 50 лет Октября, 17 (д/сада №90)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	160,2	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-1 до ТК-1а*	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	110,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-1а* до ТК-2*	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	93,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-2* до б-р 50 лет Октября, 1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	162,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-2* до б-р 50 лет Октября, 3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	12,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-1а* до б-р 50 лет Октября, 5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	13,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-1 до ТК-4 ул.Октябрьская	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	970,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-4 до ул. Шлютова, 130 (д/сад №104)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	60,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-4 до ул. Октябрьская, 32А (д/сад №74)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	86,0	2006	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-7а до ТК-8 (к ЦТП №28 кв.100)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	272,0	1990	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-8 до ТК-8а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	253,0	1990	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-8а до ЦТП №28	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	28,0	1990	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ЦТП №28 (ул.Чернышевского, 2а) до ТК-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	7,4	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-1 до ТК-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	120,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-2 до ул. Лесная, 56а ЦРДиП	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	257,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-2 до ТК-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	246,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-9 до ул. Лесная, 36	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	218,6	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-5 до ул. Лесная, 40	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	32,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-5 до ул. Лесная, 42	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	15,8	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-9 до ул. Лесная, 44	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	44,6	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-10 до ул. Лесная, 46	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	36,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-3 до ул. Лесная, 48	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	44,6	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-3 до ТК-6 (у ул. Лесная, 56)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	50,2	1977	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-7 до ул. Лесная, 54	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	30,4	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-6 до ул. Лесная, 56	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	32,4	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-11 до ул. Лесная, 52	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	43,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-4 до ул. Лесная, 56	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	48,6	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-4 до ул.Лесная, 58	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	14,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-7 до ул. Лесная, 60	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	120,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-4 до ул. Лесная, 64	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	77,6	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-6 до ТК-12 (у ул.Лесная, 50)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	137,4	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-12 до ТК-7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	102,4	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-12 до ТК-11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	75,8	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-11 до ТК-10 (у ул. Лесная, 46)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	166,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-9 до ТК-10 (у ул. Лесная, 44)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	130,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-5 до ул. Лесная, 48	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	87,2	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-3 до ул. Лесная, 50	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	37,6	1977	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-14 до б-р 50 лет Октября, 23 (школа №21)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	82,4	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-14 к х/б школы №21	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	62,6	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - ТК-2 до б-р 50 лет Октября, 34	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	195,6	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - ТК-1 до б-р 50 лет Октября, 42	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	120,6	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - ТК-2 до б-р 50 лет Октября, 65	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	30,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - ТК-1 до б-р 50 лет Октября, 67	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	93,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 109-122 - ТК-2 до б-р 50 лет Октября, 69	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	10,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 84 - От ТК-8 до ТК-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	678,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 84 - От ТК-2 до ул. Чапаева, 64 (РОВД)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	68,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 84 - От ул. Чапаева, 64 (здание РОВД) до КПП	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	25	25	146,0	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-4 до ТК-5	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	108,8	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-4 до ул. Победы, 7 (тех. уч. №46)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	17,6	2004	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-5 до мех.мастерской, гаража, тира, тех.уч.№46	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	52,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ул. Победы, 7 (тех.уч. №46) до ТК-6	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	148,0	1984	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-6 до б-р 50 лет Октября, 73	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	130,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ЦТП №28 (ул.Чернышевского, 2а) до ТК-1	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	89	7,4	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-1 до ТК-2	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	89	120,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-2 до ул. Лесная, 56а ЦРДиП	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	257,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-2 до ТК-3	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	246,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-9 до ул. Лесная, 36	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	45	218,6	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-5 до ул. Лесная, 40	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	32,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-5 до ул. Лесная, 42	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	15,8	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-9 до ул. Лесная, 44	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	45	44,6	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-10 до ул. Лесная, 46	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	36,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-3 до ул. Лесная, 48	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	44,6	1977	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-3 до ТК-6 (у ул. Лесная, 56)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	89	50,2	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-7 до ул. Лесная, 54	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	30,4	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-6 до ул. Лесная, 56	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	32,4	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-11 до ул. Лесная, 52	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	43,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-4 до ул. Лесная, 56	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	48,6	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-4 до ул. Лесная, 58	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	14,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-7 до ул. Лесная, 60	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	120,0	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-4 до ул. Лесная, 64	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	45	77,6	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-6 до ТК-12 (у ул. Лесная, 50)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	89	137,4	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-12 до ТК-7	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	102,4	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-12 до ТК-11	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	75,8	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-11 до ТК-10 (у ул. Лесная, 46)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	166,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-9 до ТК-10 (у ул. Лесная, 44)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	45	130,0	2018	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-5 до ул. Лесная, 48	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	87,2	1977	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-3 до ул. Лесная, 50	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	37,6	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ЦТП №28 до ТК-13(к школе №21)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	9,0	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-13 до ТК-14 (к школе №21)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	93,4	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-14 до б-р 50 лет Октября, 23 (школа №21)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	82,4	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 109-122 - От ТК-14 к х/б школы №21	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	62,6	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 84 - От ТК-2 до ул. Чапаева, 64 (здание РОВД)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	32	32	68,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 84 - От ул. Чапаева, 64 (здание РОВД) до КПП	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	25	25	146,0	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От ТК-22 до ТК-10*	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	325	325	138,9	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От ТК-10* до ТК-10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	325	325	144,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От ТК-10 до ТК-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	102,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От ТК-2 до ТК-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	72,6	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От ТК-1 до ул. Ларина, 1 (Дома ветеранов)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	425,8	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От хоз.корпуса до ТК-1а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	137,0	1994	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От ТК-1а до ул. Ларина, 1 (пансионат 1 ввод)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	55,4	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От ТК-1а до ул. Ларина, 1 (пансионат 2 ввод)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	75,2	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От ТК-1а до гаража у пансионата ул.Ларина, 1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	146,6	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От ТК-2 до ТК-2а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	58,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От ТК-2 до хоз.корпуса ДМБ	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	416,6	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От хоз.корпуса до ТК-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	135,2	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От ТК-3 до ул. Лесная, 1 (гл.корпус ДМБ)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	83,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От ул. Лесная, 1 (гл.корпус) до ТК-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	57	54,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От хоз.корпуса до ТК-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	44,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От ТК-5 до пищеблока	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	128,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От ТК-5 до ТК-6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	231,2	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От ТК-6 до здания морга	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	48	48	32,8	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От ТК-6 до ТК-7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	48	48	68,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От ТК-7 до архива ДМБ	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	48	48	36,0	1998	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От ТК-7 до бомбоубежища ДМБ	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	78,4	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 143 - От ТК-10 до ТК-11	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	422,6	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 143 - От ТК-11 до ЦТП №20	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	161,2	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 143 - От ЦТП №20 до ТК-12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	24,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 143 - От ТК-12 до ТК-13	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	163,4	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 143 - От ТК-13 до ул. Кирова, 3Б	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	316,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От ТК-13 до Автозаводское шоссе, 43	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	87,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От ТК-12 до Автозаводское шоссе, 47	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	106,0	2011	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 143 - От ТК-11 до Автозаводское шоссе, 49	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	35,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	105/70	квартальная	Квартал 143 - От ТК-11 до Автозаводское шоссе, 51	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	120,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От ТК-10а до ул. Тимирязева, 47 (котедж)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	1 575,0	1986	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От ТК-1 до ТК-2 (у ж.д. ул. Ларина, 2Б)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	364,7	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От ТК-2 до ул. Ларина, 2Б	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	19,4	2000	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143- От ТК-18/2 до Автозаводское шоссе, 37	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	76,0	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От ЦТП №20 до УТ-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	52,5	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От УТ-1 до Автозаводское шоссе, 39	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	127,8	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От УТ-1 до Автозаводское шоссе, 41	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	26,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От УТ-1 до ул. Ларина, 4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	46,3	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 От ЦТП №20 до тк-1 (ул. Тимирязева, 74)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	171,3	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От ТК-1 до ТК-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	169,8	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - от ТК-2 до ТК-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	151,9	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - от ТК-3 до ул. Тимирязева, 74	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	15,5	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От ТК-3 до ТК-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	151,7	1990	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От ТК-4 до гл.вр.(ТК-5)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	404,0	2020	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - от гл.вр. (ТК-5) до ул. Тимирязева, 81	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	114,0	2020	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - от гл.вр. (ТК-5) до ул. Тимирязева, 83	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	18,0	2020	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От УТ-1 (СЦРБ) до ЦТП №32	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	27,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - от ЦТП №32 до ТК-1 (на теплицу и КВД)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	14,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - от ЦТП №32 до ТК-1 (на прачечную)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	14,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - от ТК-1 до ТК-2 (на прачечную)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	11,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - от ТК-1 на теплицу и КВД	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	11,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - от ТК-2 до прачечной КВД	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	24,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - от ТК-2 до ТК-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	10,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - от ТК-3 до ш.о.1 (надземная)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	38,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - от ш.о.1 до ТК-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	54,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - от ТК-4 до теплицы КВД	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	20,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - от ТК-4 до ш.о.2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	20,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - от ш.о.2 до ш.о.3 (надземная)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	171,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - от ш.о.3 до Автозаводское шоссе, 6а (здание КВД)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	36,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от Автозаводское шоссе, 6а (здание КВД) до проходной	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	150,0	1987	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143 - От УТ-2 до КНС-9 Автозав.шоссе СЦРБ	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	32	32	71,6	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 143-От ТК до КНС - 8 Автозавод. шоссе ДМБ	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	20,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-9 - ТК-9а до стены здания	бесхоз	отопление	подземная	108,89	108,89	900,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - От хоз.корпуса до ТК-1а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	137,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - От ТК-1а до ул. Ларина, 1 (пансионат 1 ввод)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	55,4	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - От ТК-1а до гаража у пансионата ул.Ларина, 1	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	146,6	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - От хоз.корпуса до ТК-3	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	135,2	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - От ТК-3 до ул. Лесная, 1 (гл.корпус ДМБ)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	83,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - От ул. Лесная, 1 (гл.корпус ДМБ) до ТК-4	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	54,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - От хоз.корпуса ДМБ до ТК-5	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	44,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - От ТК-5 до пищеблока ДМБ	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	128,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - От ТК-5 до ТК-6	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	231,2	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - От ТК-6 до здания морга ДМБ	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	48	48	32,8	1987	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - От ТК-6 до ТК-7	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	48	48	68,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - От ТК-7 до архива ДМБ	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	48	48	36,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - От ТК-7 до бомбоубежища ДМБ	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	78,4	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - От ТК-10 до ТК-11	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	422,6	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - От ТК-11 до ЦТП №20	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	161,2	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - От ЦТП №20 до ТК-12	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	108	24,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - От ТК-12 до ТК-13	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	108	163,4	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - От ТК-13 до ул. Кирова, 3Б	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	108	316,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - От ТК-13 до Автозаводское шоссе, 43	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	87,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - От ТК-12 до Автозаводское шоссе, 47	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	106,0	2011	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - От ТК-11 до Автозаводское шоссе, 49	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	35,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - От ТК-11 до Автозаводское шоссе, 51	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	120,0	1994	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - От ЦТП №20 до УТ-1	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	52,5	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - От УТ-1 до Автозаводское шоссе, 39	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	127,8	2001	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - От УТ-1 до Автозаводское шоссе, 41	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	26,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - От УТ-1 до ул. Ларина, 4	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	46,3	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 От ЦТП №20 до ТК-1 (ул. Тимирязева, 74)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	171,3	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - От ТК-1 до ТК-2	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	169,8	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - от ТК-2 до ТК-3	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	151,9	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - от ТК-3 до ул. Тимирязева, 74	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	15,5	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - от ЦТП №32 до ТК-1 (на теплицу и КВД)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	89	14,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - от ЦТП №32 до ТК-1 (на прачечную КВД)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	14,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - от ТК-1 до ТК-2 (на прачечную КВД)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	89	11,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - от ТК-1 на теплицу и КВД	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	11,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - от ТК-2 до прачечной КВД	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	24,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - от ТК-2 до ТК-3	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	89	10,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - от ТК-3 до ш.о.1 (надземная)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	89	38,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - от ш.о.1 до ТК-4	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	89	54,0	1987	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - от ТК-4 до ш.о.2	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	89	20,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - от ш.о.2 до ш.о.3 (надземная)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	89	171,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 143 - от ш.о.3 до Автозаводское шоссе, 6а (здание КВД)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	89	36,0	1987	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-III-15 до ТК-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	186,6	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-2 до ТК-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	131,2	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-3 до ул. Л. Толстого, 5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	59,2	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-2 до ЦТП №26	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	63,0	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-2 до ул. Л. Толстого, 9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	145,0	2016	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 149-151 - От ул. Л. Толстого, 9 до ТК-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	23,8	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-1 до ул. Л. Толстого, 13	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	93,4	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-2 (Т156) до ул. Л. Толстого, 7 (ТЦ "Призма")	бесхоз	отопление	подземная	89	89	70,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-1 (Т161) до ул. Л. Толстого, 11	бесхоз	отопление	подземная	89	89	46,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-III-12 до ЦТП №6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	286,0	2002	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 149-151 - От ЦТП №6 до ТК-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	10,0	1983	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 149-151 -От ТК-2 до ТК-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	318,0	1983	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-4 до ул. Л. Толстого, 21	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	38,0	1983	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-4 до ул. Л. Толстого, 17	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	320,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 149-151 - От ул. Л. Толстого, 17 до ТК-6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	38,0	1983	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-2 до ТК-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	74,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-5 до ТК-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	51,2	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-1 до ул. Ленина, 33	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	59,2	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-1 до ул. Ленина, 35	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	38,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-5 до ТК-6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	243,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК 6 до ул. Л. Толстого, 37а (Ленина,37а)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	38,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-6 до ул. Л. Толстого, 37 (Ленина,37)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	88,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-8 до ул. Кирова, 64 (школа-интернат №3)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	1 200,0	1985	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 149-151 - От ЦТП №6 до ул. Ленина, 37 (тех.уч. №59)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	142,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 149-151 - От ЦТП №6 до ул. Л. Толстого, 25	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	116,0	2020	ППУ
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-2 до ТК-3	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	131,2	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-3 до ул. Л. Толстого, 5	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	59,2	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-2 до ЦТП №26	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	63,0	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-2 до ЦТП №26	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	62,0	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-2 до ул. Л. Толстого, 9	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	89	145,0	2016	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 149-151 - От ул. Л. Толстого, 9 до ТК-1	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	89	23,8	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-1 до ул. Л. Толстого, 13	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	89	93,4	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 149-151 - От ЦТП №6 до ТК-2	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	10,0	1983	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 149-151 -От ТК-2 до ТК-4	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	318,0	1983	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-4 до ул. Л. Толстого, 21	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	38,0	1983	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-4 до ул. Л. Толстого, 17	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	89	320,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 149-151 - От ул. Л. Толстого, 17 до ТК-6	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	38,0	1983	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-2 до ТК-5	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	74,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-5 до ТК-1	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	51,2	1983	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-1 до ул. Ленина, 33	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	59,2	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-1 до ул. Ленина, 35	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	38,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-5 до ТК-6	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	89	243,0	1983	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК 6 до ул. Л. Толстого, 37а (Ленина,37а)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	38,0	1983	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 149-151 - От ТК-6 до ул. Л. Толстого, 37 (Ленина,37)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	88,0	1983	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 149-151 - От ЦТП №6 до ул. Ленина, 37 (тех.уч. №59)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	142,0	1983	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 149-151 - От ЦТП №6 до ул. Л. Толстого, 25	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	48	116,0	2020	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-III-15 до ТК-17	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	294,2	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-17 до ул. Л. Толстого, 20	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	142,6	1989	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ул. Л. Толстого, 20 до ТК-15	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	47,0	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-15 до ул. Л. Толстого, 18	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	57,6	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-15 до ул. Л. Толстого, 20	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	48,0	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-17 до ТК-18	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	64,0	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-18 до ул. Л. Толстого, 22	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	37,0	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-18 до ул. Л. Толстого, 24	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	75,0	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-17 до ЦТП №7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	271,2	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ЦТП №7 до ул. Л. Толстого, 24	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	57,6	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 От ТК-20 до ул. Л. Толстого, 24	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	96,0	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ул. Л. Толстого, 24 до ул. Л. Толстого, 26	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	207,2	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 -От ул. Л. Толстого, 26 до ТК-22	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	82,0	1989	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-22 до ул. Л. Толстого, 28	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	43,2	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-15а/1 до ЦТП №30	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	273	273	625,6	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ЦТП №30 до ТК-4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	7,2	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-4 до ТК-5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	153,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-5 до ТК-6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	207,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-6 до ул. Кудашева, 116	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	70,4	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ул. Кудашева, 116 до ул. Кудашева, 116а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	15,4	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-6 до ТК-6а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	110,4	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-6а до ТК-7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	85,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-7 до ул. Кудашева, 118	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	32,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-5 до ул. Л. Толстого, 20а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	47,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-20 до ТК-23	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	101,8	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-23 до ТК-24	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	98,2	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-24 до хоз.блока	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	38	38	6,8	2000	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-24 до ул. Л. Толстого, 26а (школа №91)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	66,4	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-4 до ТК-4а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	113,4	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 -от ТК-4а до ул. Калмыцкая, 36	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	60,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-4а до ул. Калмыцкая, 34	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	39,8	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 От ТК-6а до ул. Л. Толстого, 10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	80,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 От ТК-15а/2 до ул. Л. Толстого, 8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	34,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 -От ТК-7 до ул. Кудашева, 120	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	33,4	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 157-159 От ТК-4 до ул. Л. Толстого, 20Б	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	106,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал157-159 От ТК-12Б до ул. Ленина, 31 (общежитие)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	150	150	133,6	2021	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-19а до ТК-19б	бесхоз	отопление	подземная	159	159	245,0	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от Т222 (зона 6) до д. ул. Калмыцкая, 44,46,48	аренда	отопление	подземная	125	125	722,0	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-19 (Т212) до ул. Л. Толстого, 22а (ФОК "СЕВЕРНЫЙ")	бесхоз	отопление	подземная	89	89	31,0	2008	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-17 до ул. Л. Толстого, 20	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	142,6	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 - От ул. Л. Толстого, 20 до ТК-15	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	47,0	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-15 до ул. Л. Толстого, 18	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	57,6	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-15 до ул. Л. Толстого, 20	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	48,0	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-17 до ТК-18	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	64,0	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-18 до ул. Л. Толстого, 22	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	37,0	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-18 до ул. Л. Толстого, 24	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	75,0	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 - От ЦТП №7 до ул. Л. Толстого, 24	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	57,6	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-20 до ул. Л. Толстого, 24	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	108	96,0	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 -От ул. Л. Толстого, 24 до ул. Л. Толстого, 26	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	89	207,2	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 - От ул. Л. Толстого, 26 до ТК-22	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	82,0	1989	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-22 до ул. Л. Толстого, 28	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	57	43,2	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 - От ЦТП №30 до ТК-4	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	219	159	7,2	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-4 до ТК-5	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	219	159	153,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-5 до ТК-6	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	219	159	207,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-6 по ул. Кудашева, 116	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	70,4	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 - От ул. Кудашева, 116 до ул. Кудашева, 116а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	15,4	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-6 до ТК-6а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	110,4	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-6а до ТК-7	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	159	133	85,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-7 до ул. Кудашева, 118	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	76	32,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-5 до ул. Л. Толстого, 20а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	48	47,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-20 до ТК-23	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	133	108	101,8	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-23 до ТК-24	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	98,2	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-24 до хоз.блока	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	38	38	6,8	2000	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-24 до ул. Л. Толстого, 26а (школа №91)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	66,4	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-4 до ТК-4а	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	89	113,4	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 - от ТК-4а до ул. Калмыцкой, 36	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	89	60,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 - От ТК-4а до ул. Калмыцкой, 34	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	57	39,8	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 От ТК-6а до ул. Л. Толстого, 10	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	57	80,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Квартал 157-159 От ТК-12Б до ул. Ленина, 31 (общежитие)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	50	50	133,6	2021	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от III-ТК-11 до точки А (Калмыцкая,37)	аренда	отопление	подземная	325	325	2 180,4	2017	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от III-ТК-11 до точки А (Калмыцкая,37)	аренда	отопление	подземная	273	273	250,0	2017	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк 30\8 до Октябрьской 59	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	72,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк 30\9 до тк 1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	531,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк 1 до Дворца пионеров	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	211,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького -от ТК - 30/10 до ТК -30/10-1	собственность	отопление	подземная	219	219	97,2	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк 1 до тк 5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	297,2	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк 5 до Горького 66	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	24,0	1998	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-5 до ул. Ленина, 90	бесхоз	отопление	подземная	89	89	188,0	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк 30\12 до школы № 5 ул.М.Горького 39	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	84,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк 30\12 до тк-30\12-1(уг.п)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	138,0	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк-30\12-1(уг.п) до тк-17	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	156,6	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк-18 до д\сада № 48 Горького 56	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	156,6	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От 30\12-1 (уг.п)до ТК-17	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	72,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От ТК-17 до Горького 60	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	27,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк 30\14 до Горького 37	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	31,2	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк 30\15 до тк 19	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	96,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк 19 до тк 20 у д.46 ул. Горького	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	86,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От ж.д.№ 46 до тк-20	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	242,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк-20 до ж.д.№48 ул.Горького	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	26,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк-19 до тк-19а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	86,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк-19а до ж.д.№50 по ул.Горького	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	86,0	1998	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк 30\16 до тк 24	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	50,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк 24 до Горького 35	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	110,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк 24 до Горького 33	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	30,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк-30/17 до тк-21	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	102,0	2020	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк 21 до Горького 40	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	82,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк 21 до ТК 21а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	64,0	2020	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк 21А до Горького 42	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	18,0	2020	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк-21а до Горького 44	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	133,0	2020	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк 30\18 до тк 22	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	120,4	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк 22 до Горького 38	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	72,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк 22 до тк 23	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	82,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ул.Горького по ул. К.Маркса - от тк 23 до К.Маркса 20	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	108,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк 23 до Горького 36	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	21,0	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ул.Горького по ул. К.Маркса - от К.Маркса 18 до К.Маркса 20	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	128,4	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк-21 до тк-25	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	711,0	2020	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк-25 до я/сада № 10 ул.Чапаева 35а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	42,0	2020	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк-25 до тк-26	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	139,0	2020	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк-26 к "Малютке" (дом ребенка)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	253,0	2020	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ул.Горького по ул. К.Маркса - от тк-V-30/19 до тк-31/5	собственность	отопление	подземная	159	159	118,0	1999	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ул.Горького по ул. К.Маркса - от тк 31/5 до тк 1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	176,0	2017	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ул.Горького по ул. К.Маркса - от тк 1 до тк 2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	207,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ул.Горького по ул. К.Маркса - от тк 2 до тк 3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	151,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ул.Горького по ул. К.маркса - от тк 3 до тк 4 (т/сеть)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	102,8	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	от ул.Горького по ул. К.Маркса - от тк 3 до тк 4 (ГВС)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	0	51,4	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ул.Горького по ул. К.Маркса - от тк 4 до ул.К.Маркса, 17 (т/сеть)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	105,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	от ул.Горького по ул. К.Маркса - от тк 4 до ул.К.Маркса, 17 (ГВС)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	0	52,5	2004	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ул.Горького по ул. К.Маркса - от тк-4 до тк-31/3А	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	112,6	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ул.Горького по ул. К.Маркса - от тк-31/3а до тк-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	60,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ул.Горького по ул. К.Маркса - от тк-1 к д.16 К.Маркса	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	50,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ул.Горького по ул.К.Маркса - от тк 1 до К.Маркса 23	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	39,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ул.Горького по ул.К.Маркса - от тк-2 до ул.К.Маркса 21	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	46,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ул.Горького по ул.К.Маркса - от тк 3 до ул.К.Маркса 19 (т/сеть)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	51,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	от ул.Горького по ул. К.Маркса - от тк 3 до ул.К.Маркса 19 (ГВС)	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	76	0	25,5	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького- тк-30/10-1 до тк-1 (ул.Самарская)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	76,6	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк-1 до тк-2 (ул.Самарская)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	178,0	2017	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк-2 до тк-3 (ул.Самарская)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	143,0	2017	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк 30/11а до тк-1, от тк-1 до д.83 ул.Ленина	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	46,2	1986	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Горького - От тк-1 до д.85 ул.Ленина	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	338,0	2019	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От тк-17 до д.81 ул.Ленина	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	139,0	2019	ППУ
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-IX-11 до ул.Ленина, 57	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	58,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-IX-11 до тк-1А	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	66,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-1А до ул.Ленина, 66	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	42,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От ул.Ленина, 66 до ул.Ленина, 64	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	47,2	1968	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-1А до д.62 ул.Ленина	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	54,6	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-IX-13 до тк-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	60,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-1 до тк-1а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	70,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-1а до ул.Ленина, 53	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	96,0	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-1а до ул.Ленина, 53а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	86,8	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-IX-14 до ул.Ленина 51	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	19,4	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-IX-15 до ул.Ленина 49	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	19,4	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От ТК-IX-15 до ТК -15/1	собственность	отопление	подземная	89	89	200,0	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От ТК -15/1 до УПК	собственность	отопление	подземная	76	76	162,2	1965	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк 1 до ул.Ларина, 64	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	69,0	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-IX-16 до ул.Ленина, 47	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	41,0	1996	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-IX-17 до д/с № 2 ул.Ленина, 45	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	74,6	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-IX-17 до школы №27 ул.Ленина,58	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	95,0	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От школы № 27 до теплицы	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	70,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	ул.Ленина - От школы № 27 до теплицы	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	70,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-IX-18 до ул.Ленина, 56	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	70,0	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-IX-19 до тк 7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	71,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк 7 до ул.Ленина, 52	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	10,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк 7 до ул.Ленина, 54	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	74,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-IX-19 до тк 9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	26,4	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк 9 до ул.Ленина, 41	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	65,4	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк 9 до ул.Ленина, 43	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	100,0	2003	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-IX-20 до тк 6	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	71,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк 6 до ул.Ленина, 48	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	74,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк 6 до ул.Ленина, 50	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	89	89	10,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-IX-20 до ул.Ленина, 39	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	94,0	2000	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-IX-23 до общежитие ул.Ленина, 44	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	314,8	1989	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-IX-9 до тк 1а	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	22,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-1а до тк 1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	138,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-1 до тк-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	682,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-2 до молитвенного дома	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	34,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-2 до тк-3	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	139,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-3 до молитвенного дома	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	52,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От ТК-1 (Т230) до ул. Шлютова, 92	бесхоз	отопление	подземная	89	89	128,0	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-1 (Т230) до ул. Ленина, 67	бесхоз	отопление	подземная	108	108	32,0	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-IX-9 (Т229) до ул. Ленина, 76	бесхоз	отопление	подземная	89	89	372,0	2011	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-IX-8 до ул.Ленина, 69	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	22,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-IX-7 до тк 10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	113,6	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-10 до ул.Ленина,71	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	12,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-10 до ул.Ленина, 73	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	159,2	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-IX-7 до тк 9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	67,6	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-9 до д.78 ул.Ленина	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	20,8	1967	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-9 до д.80 ул.Ленина	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	22,4	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-IX-6 до ул.Ленина 75	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	13,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-IX-6 до тк-8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	66,6	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-8 до ул.Ленина, 82	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	105,0	1998	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-8 до ул.Ленина, 84	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	21,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-IX-5 до ул.Ленина, 77	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	19,0	1967	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-IX-3 до ул.Ленина, 79	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	25,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-IX-4 до тк-7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	66,6	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-7 до ул.Ленина, 86	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	20,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ул.Ленина - От тк-7 до ул.Ленина, 88	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	37,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Психбольница - От тк-III-15а до тк-15/14	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	172,0	1991	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Психбольница - Оттк-15/14 до тк-10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	894,0	1991	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Психбольница - От тк-10 до тк-9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	652,0	1991	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Психбольница - От тк-9 до тк-8	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	750,0	1991	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Психбольница - От тк-8 до уп"Г"	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	242,0	1991	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Психбольница - От уп"Г" до тк-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	328,0	1991	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Психбольница - От тк-1 до блока 3В	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	198,0	1991	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Психбольница -От блока 3В до тк-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	24,0	1991	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Психбольница -От блока 3В до тк-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	108	12,0	1991	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Психбольница -От блока 3В до тк-2	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	12,0	1991	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Психбольница -От блока 3В до тк-2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	48	48	12,0	1991	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Психбольница - От тк-2 до блока 3Б	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	159	40,0	1991	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Психбольница - От тк-2 до блока 3Б	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	159	108	20,0	1991	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Психбольница - От тк-2 до блока 3Б	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	57	20,0	1991	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Психбольница - От тк-2 до блока 3Б	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	48	48	20,0	1991	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Психбольница - От тк-2 до блока 3А	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	42,0	1991	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Психбольница -От тк-2 до тк-7	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	166,0	1991	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Психбольница - От тк-7 до блока 12	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	58,0	1991	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Психбольница - От тк-7 до блока 5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	84,0	1991	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Психбольница - От блока 3Б до блоков 1А,Б,В,Г	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	222,0	1991	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Психбольница - От блока 3Б до блоков 1А,Б,В,Г	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	89	76	111,0	1991	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Психбольница -От блока 1А между зданиями	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	10,0	1991	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Психбольница -От блока 1А между зданиями	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	57	48	5,0	1991	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Психбольница -От блока 1А к блоку 2	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	64,0	1991	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	Психбольница -От блока 1А к блоку 2	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	25	25	64,0	1991	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Психбольница -От блока 2 до блока 4	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	138,0	1991	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Психбольница - От блока 1Г до блока 9	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	57	57	238,0	1991	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Т/С Т21-Т38 - От II маг.ст.192 до ТК-1(ш.о.)	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	325	325	17,0	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От тк-1(ш.о.) до тк-2(ш.о.)(подземная)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	325	325	46,4	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От тк-2(ш.о.) до тк-3(ш.о.)	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	377	377	1 045,2	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От тк-3(ш.о.) до тк-4(ш.о.) (подземная)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	377	377	68,0	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От тк-4(ш.о.) до тк-5(ш.о.)	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	377	377	366,8	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От тк-5(ш.о.) до тк-6(ТК-19) (подземная)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	377	377	540,2	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От тк-6(ТК-19) до тк-7(ш.о.6) (подземная)	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	219	219	31,2	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От тк-7(ш.о.6) до УТ-1	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	219	219	57,6	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-1 до УТ-2	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	219	219	609,8	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-2 до УТ-3	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	219	219	344,6	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-3 до тк-8(ш.о.7)	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	219	219	413,0	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От тк-8(ш.о.7) до УП(ш.о.8)	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	219	219	129,0	2020	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УП(ш.о.8) до УТ-4	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	219	219	458,6	1971	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-4 до УТ-5	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	219	219	268,8	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-5 до УТ-6	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	219	219	81,6	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-6 до УТ-7	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	219	219	205,0	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-7 до УТ-8	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	219	219	221,2	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-8 до УТ-9	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	219	219	157,0	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-9 до УТ-10	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	219	219	242,8	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-10 до УТ-13	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	219	219	422,4	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-13 до УТ-14	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	219	219	65,8	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-14 до УТ-15	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	159	159	53,2	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-15 до УТ-16	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	159	159	123,2	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-16 до УТ-17	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	159	159	329,6	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-10 до УТ-11	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	159	159	89,4	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-11 до УТ-12	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	159	159	281,2	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-12 до кафе Аванисян	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	76	76	436,2	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-4 до подземных складов	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	57	57	131,8	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-5 до мастерских	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	57	57	9,2	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-6 до КНС	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	57	57	11,4	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-8 до хозблока опт.рынка	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	57	57	28,2	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-9 до мелкооптовый рынок	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	57	57	249,8	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-14 до ЧП Багдасарян	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	57	57	11,2	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-15 до ООО"Новый день"	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	76	76	11,4	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-17 до Терминал-Сервис	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	108	108	177,0	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-13 до УТ-19	безвоздмездное пользование	отопление	надземная	108	108	223,4	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	ст.192 ул.Ларина, 189 ООО "ЮниФлэйкс"	аренда	отопление	надземная	159	159	1 200,0	1985	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От ТК-XV-16 до ТК-17 в квартал 17А	собственность	отопление	подземная	273	273	336,0	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17А - от ТК -1 до ТК-10а	собственность	отопление	подземная	219	219	71,5	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17А - от ТК -10а до ТК-10	собственность	отопление	подземная	133	133	65,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17А - от ТК -10 до ТК -11	собственность	отопление	подземная	133	133	48,8	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17А - от ТК -11 до д.17 ул. 40 лет Победы (1очередь)	собственность	отопление	подземная	89	89	114,9	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17А - от ТК-11 до д.17 ул.40 лет Победы (2очередь)	собственность	отопление	подземная	108	108	117,1	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17А - от ТК -17 до ТК -1	собственность	отопление	подземная	219	219	134,5	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17А - от ТК -1 до ТК -2 (д.15 ул.40 лет Победы)	собственность	отопление	подземная	219	219	85,3	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17А - от ТК -2 до ТК -3 (д.15 ул.40 лет Победы)	собственность	отопление	подземная	219	219	207,7	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17А - от ТК-2 до д.15Д ул. 40 лет Победы	собственность	отопление	подземная	89	89	19,4	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17А - от ТК-1 до ДК-1(дренажный колодец)	собственность	отопление	подземная	89	89	4,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17А - от ТК -3 до д.15 ул.40 лет Победы (2очередь)	собственность	отопление	подземная	108	108	4,8	2006	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17А - от ТК -3 до ТК -4 (д.15 ул.40 лет Победы)	собственность	отопление	подземная	219	219	120,4	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17А - от ТК -4 до ТК -5 (д.15 ул.40 лет Победы)	собственность	отопление	подземная	219	219	133,1	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17А - от ТК -5 до д.15 ул.40 лет Победы (подъезд 6)	собственность	отопление	подземная	108	108	172,1	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17А - от ТК -10 до ТК -13	собственность	отопление	подземная	219	219	219,8	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17А - от ТК -13 до ТК -14	собственность	отопление	подземная	219	219	98,2	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17А - от ТК -14до ТК -15а	собственность	отопление	подземная	219	219	164,5	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17А - от ТК -15а до д.17а ул.40 лет Победы	собственность	отопление	подземная	89	89	80,5	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17А - от ТК -15 до ТК -16	собственность	отопление	подземная	219	219	83,0	2012	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17А - от ТК -16 до ТК -17	собственность	отопление	подземная	159	159	146,3	2012	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17А - от ТК -17 до д.19Б ул.40 лет Победы	собственность	отопление	подземная	89	89	44,6	2012	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17А - от ТК -17 до д.19Б ул.40 лет Победы (2очередь)	собственность	отопление	подземная	57	57	104,0	2015	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Квартал 17А - от ТК -16 до д.17б ул.40 лет Победы	собственность	отопление	подземная	108	108	56,0	2015	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная от ТК-XV-16	от ТК-4 - ТК-6	бесхоз	отопление	подземная	133	133	186,8	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная от ТК-XV-16	от ТК-6 - ТК-7	бесхоз	отопление	подземная	108	108	130,6	2009	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная от ТК-XV-16	от ТК-7 до д.7 ул. 40 лет Победы	бесхоз	отопление	подземная	89	89	233,0	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная от ТК-XV-16	от ТК-7 до д.11а ул. 40 лет Победы	бесхоз	отопление	подземная	89	89	44,0	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная от ТК-XV-16	от ТК-6 до д.11б ул. 40 лет Победы	бесхоз	отопление	подземная	89	89	14,0	2008	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная от ТК-XV-16	от УТ-17 до д.17Г ул.40 лет Победы	бесхоз	отопление	подземная	89	89	50,0	2014	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная от ТК-XV-16	от УТ-17 до д.17Д ул. 40 лет Победы	бесхоз	отопление	подземная	89	89	64,0	2014	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная от ТК-XV-16	от УТ-10а до д.17В ул. 40 лет Победы (1 очередь)	бесхоз	отопление	подземная	108	108	46,6	2014	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная от ТК-XV-16	от УТ-13 до д.17В ул. 40 лет Победы (2 очередь)	аренда	отопление	подземная	133	133	160,0	2014	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная от ТК-XV-16	от УТ-17 до д.17В ул. 40 лет Победы (3 очередь)	аренда	отопление	подземная	133	133	80,0	2014	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная от ТК-XV-16	от ТК-15А до д.19 ул. 40 лет Победы	бесхоз	отопление	подземная	89	89	50,0	2014	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная от ТК-XV-16	от ТК-16 до д.19А ул. 40 лет Победы	бесхоз	отопление	подземная	57	57	38,0	2014	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная от ТК-XV-27	УТ-5-УТ-7	аренда	отопление	подземная	159	159	45,8	2013	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная от ТК-XV-27	УТ-7 - д.61 ул.40 лет Победы	аренда	отопление	подземная	76	76	107,2	2013	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная от ТК-XV-27	ТК-XV-27 - УТ-4-УТ-5	аренда	отопление	подземная	159	159	54,0	2011	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная от ТК-XV-27	УТ-5 -УТ-6	аренда	отопление	подземная	133	133	106,0	2011	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная от ТК-XV-27	УТ-6 до д.61а ул.40 лет Победы	бесхоз	отопление	подземная	89	89	200,0	2011	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная от ТК-XV-27	УТ-6 до д.61б ул.40 лет Победы	бесхоз	отопление	подземная	108	108	12,0	2011	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная от ТК-XV-27	УТ-1 (ТК-XV-27) - УТ-2	аренда	отопление	подземная	219	219	437,2	2012	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная от ТК-XV-27	УТ-2 - УТ-3	аренда	отопление	подземная	219	219	102,6	2012	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная от ТК-XV-27	УТ-3 - УТ-4	аренда	отопление	подземная	219	219	130,2	2012	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная от ТК-XV-27	УТ-2 до д.63 ул. 40 лет Победы	бесхоз	отопление	подземная	89	89	52,6	2014	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная от ТК-XV-27	УТ-3 до д.63а ул. 40 лет Победы	бесхоз	отопление	подземная	108	108	114,4	2015	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная от ТК-XV-27	ТК-XV-27 - УТ-4 до д.61в ул. 40 лет Победы	аренда	отопление	подземная	133	133	46,2	2012	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	РП - от д.95 ул.Голосова до ТК-I-42 (гвс)	собственность	гвс	подземная	45	45	46,0	1983	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	РП- -от ТК-I-42 до первого павильона"Б"	собственность	отопление	подземная	45	45	304,0	1983	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	РП- -от ТК-I-42 до первого павильона"Б"	собственность	гвс	подземная	45	45	304,0	1983	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	РП - от ТК-III-18 до ТК-18/1	собственность	отопление	подземная	219	219	57,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	РП - от ТК-18/1 до ТК-18/2	собственность	отопление	подземная	219	219	95,0	1997	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	РП - от ТК-18/2 до ТК-18/3	собственность	отопление	подземная	108	108	360,6	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	РП - от ТК-18/3 к д.2 Автозаводское шоссе, 23	собственность	отопление	подземная	108	108	522,0	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Теплопровод к АТУ-6- от н.о.6 Х маг. до н.о.6	собственность	отопление	надземная	273	273	471,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Теплопровод к АТУ-6 - от н.о. 6 до н.о. 10	собственность	отопление	надземная	219	219	280,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	Теплопровод к АТУ-6 - от н.о. 10 до АТУ-6	собственность	отопление	надземная	159	159	371,0	1985	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	РП- От тк-III-39 до тк-1	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	133	133	115,0	1986	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	РП- От тк-1 до школы-интерната № 5	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	157,4	1986	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	РП- От тк-1 до школы-интерната № 5	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	108	157,4	1986	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	РП- От тк-1 до хозблока	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	76	76	31,2	1986	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	квартальная	РП- От тк-1 до хозблока	безвоздмездное пользование	гвс	подземная	108	108	31,2	1986	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От точки врезки в т/с от маг.I в ТК-6 до здания ООО "Энергострой"	бесхоз	отопление	надземная	76	76	320,0	1982	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от границы раздела с ООО ПК "Фабрика качества"до границы раздела с ООО "Завод Консиб"	аренда	отопление	надземная	159	159	421,0	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	кв.52 от ТК-V-37/1 до ул. Горького, 1 (Суд)	бесхоз	отопление	подземная	89	89	94,0	1995	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	РП - От тк-I-23/1 до бани №10	безвоздмездное пользование	отопление	подземная	108	108	181,6	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-5-ТК-8-ТК-9- стена здания,ТК-8 - стена здания	аренда	отопление	подземная	125	125	460,0	2012	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-9- стена здания	бесхоз	отопление	подземная	108	108	117	2012	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-8- стена здания	бесхоз	отопление	подземная	108	108	117	2012	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-8- стена здания	бесхоз	отопление	подземная	108	108	117	2012	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от XV-УТ-23 до УТ-1	аренда	отопление	подземная	219	219	69,84	2019	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	УТ-1 - УТ-2	аренда	отопление	подземная	219	219	315,9	2019	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	УТ-2 до ввода в зд. Поз.Л7 МАГ	аренда	отопление	подземная	133	133	43,72	2019	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От ТК-16 - ТК-18 (в сторону ул. Мира, 56 АО "Арена-С")	бесхоз	отопление	подземная	108	108	55	2002	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-18 до стены здания ул. Мира, 56 (АО "Арена-С")	бесхоз	отопление	подземная	108	108	385	2002	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	внутри здания	от наружной стены здания по ул.Мира,135 до здания ул.Мира,137	аренда	отопление	внутри здания	159	159	180	1992	мин.вата
ТоТЭЦ	60/45	внутри здания	от наружной стены здания по ул.Мира,135 до здания ул.Мира,137	аренда	гвс	внутри здания	159	108	180	1992	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от УТ-1 до стены ул. Жилина, 13а	бесхоз	отопление	подземная	108	108	8	2016	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-45/6-1 до ул. Баныкина, 21	аренда	отопление	подземная	219	219	266	2015	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-1 до ул. К. Маркса, 37 (ГАУСО "РЦСП" АРЕНА")	аренда	отопление	подземная	133	133	106,2	2016	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от н.о.13 до глухой врезки ООО "Магва" по ул. Новозаводская,10а	аренда	отопление	надземная	159	159	542	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от глухой врезки до здания ООО "РДЦ" по ул. Новозаводская,10а	бесхоз	отопление	надземная	89	89	192	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от глухой врезки до здания ООО "РДЦ" по ул. Новозаводская,10а	бесхоз	отопление	подземная	57	57	36	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от I-ТК-54 до ТК-1 (вдоль ул. Мира, 62)	бесхоз	отопление	подземная	108	108	65	1963	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От ТК-23 до ТК на территории ООО "Производственно-складская база"	бесхоз	отопление	надземная	108	108	366	1975	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ж.д. ул. Кошеля, 73 до ж.д. ул. Чапаева, 135	бесхоз	отопление	подземная	89	89	19,36	2011	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ж.д. ул. Чапаева,133 до ТК-3а (УТ-6 сущ) - ж.д. ул. Чапаева,133	бесхоз	отопление	подземная	76	76	70,8	2011	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от Н.О.№6 маг.Х до ТП Ларина,149	бесхоз	отопление	надземная	108	108	62	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТП до стр.1 Ларина,149	бесхоз	отопление	надземная	57	57	517	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТП до стр.4,5 Ларина,149	бесхоз	отопление	надземная	38	38	130	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТП до стр.6,7 Ларина,149	бесхоз	отопление	надземная	38	38	178	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от УТ-1 до УТ-2 (V-ТК-30/4)	аренда	отопление	подземная	219	219	153,44	2015	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от УТ-2 (V-ТК-30/4) до УТ-3	аренда	отопление	подземная	159	159	80,72	2015	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от УТ-3 до ул. Победы, 31	бесхоз	отопление	подземная	108	108	14,9	2015	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от УТ-2 до УТ-4	аренда	отопление	подземная	159	159	223,94	2015	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от УТ-4 до ул. Победы,27	бесхоз	отопление	подземная	89	89	136,2	2015	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от УТ-4 до УТ-5	аренда	отопление	подземная	159	159	135,44	2015	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от УТ-5 до ул. Комсомольская, 84	бесхоз	отопление	подземная	108	108	201,26	2015	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от УТ-5 до УТ-6	аренда	отопление	подземная	133	133	241,54	2015	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от УТ-6 до ул. Комсомольская, 82	бесхоз	отопление	подземная	108	108	68,28	2015	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от УТ-6 до ул. Комсомольская, 80	бесхоз	отопление	подземная	108	108	68,36	2015	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от УТ-6 до ул. Комсомольская, 86	бесхоз	отопление	подземная	89	89	13,34	2015	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от УТ-1 до ул. Пугачевская, 40	бесхоз	отопление	подземная	76	76	44,4	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТП до стр.3	бесхоз	отопление	надземная	76	76	134	1975	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от врезки в т/с ПАО "Т Плюс" до здания ООО "Индустрия Поволжья"	бесхоз	отопление	надземная	57	57	400	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-9а до здания	бесхоз	отопление	надземная	57	57	124	2001	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-9-ТК-9а - т. Врезки	бесхоз	отопление	подземная	108	108	500	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от т.врезки до стены здания ООО "Тольяттисервис"	бесхоз	отопление	надземная	57	57	242	2004	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от узла врезки в сети к зданию по ул.Новозаводская,37 до здания ООО ТД "Губерния"	бесхоз	отопление	надземная	57	57	267	2000	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от XI-ТК-8 до ул. Индустриальная, 9 (ИП А.Е. Шпетер)	бесхоз	отопление	надземная	76	76	729	2015	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-18 до ТК-1 по ул.Радищева	аренда	отопление	подземная	250	250	250	1971	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-33а до ул. Мира, 90Б (ООО Торговый дом "Шарм")	бесхоз	отопление	подземная	57	57	90	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от т.врезки в тепловую сеть на Мелкооптовый рынок до стены здания	бесхоз	отопление	надземная	76	76	80	1975	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	внутри здания	от ТУ "Завод Консиб" до здания Тупиковый пр-д, 30	бесхоз	отопление	внутри здания	76	76	269,2	1996	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТУ "Завод Консиб" до здания Тупиковый пр-д,30	бесхоз	отопление	надземная	76	76	35,4	1996	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-2 до УТ-3 (у ж.д. ул.Баныкина, 21Б)	аренда	отопление	подземная	150	150	244,76	2017	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-3 до ул. Баныкина, 21Б (здание гостиницы)	аренда	отопление	подземная	125	125	473,62	2017	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	От УТ-3 до ул. Баныкина, 21А	бесхоз	отопление	подземная	108	108	10,16	2017	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-2 до здания ул. Новопромышленная, 22	бесхоз	отопление	подземная	108	108	260	1975	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от ТК-5 до УТ-1 по ул. Кудашева	аренда	отопление	подземная	219	219	266	2006	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от УТ-3 на тепловых сетях к ж.д. Кудашева,106 до ТК-1	аренда	отопление	подземная	133	133	956,64	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от ТК-1 до ТК-2	аренда	отопление	подземная	133	133	82	2016	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от ТК-2 до ТК-3	аренда	отопление	подземная	133	133	167,04	2016	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от ТК-3 до стены ж.д. ул. Кудашева, 96 (поз.1)	бесхоз	отопление	подземная	89	89	66,5	2016	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от ТК-3 до стены ж.д. ул. Калмыцкая,29 (поз.2)	бесхоз	отопление	подземная	89	89	46,1	2016	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от ТК-3 маг.XIII до здания	аренда	отопление	подземная	159	159	60	2005	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-21 до здания	бесхоз	отопление	подземная	57	57	30	2013	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-1 до ж/дома	бесхоз	отопление	подземная	89	89	504	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-32/1 до здания ИП Турапина В.А.	бесхоз	отопление	надземная	76	76	114	1986	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-32/1 до здания ИП Турапина В.А.	бесхоз	отопление	подземная	76	76	86	1986	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-18 - ТК-18А - здание ООО "ФинН"	бесхоз	отопление	подземная	57	57	152	1980	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от ТК-2А на III маг. до т.опуска в канал, от т.опуска до теплового пункта на границе земельного участка ИП Тищенко	аренда	отопление	надземная	159	159	160	1980	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от ТК-2А на III маг. до т.опуска в канал, от т.опуска до теплового пункта на границе земельного участка ИП Тищенко	аренда	отопление	подземная	159	159	160	1980	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от XII-ТК-45/6 до здания ООО "Тольятти Борковская Центр", ул.Баныкина,27	бесхоз	отопление	подземная	57	57	395,7	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от ТК-12б до до ж.д. ул.Ленина,27	бесхоз	отопление	подземная	108	108	265	2016	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от УТ-2 до стены ж/д ул.Кудашева,108	бесхоз	отопление	подземная	133	133	148	2019	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от ТК-27А до здания ул.Новопромышленная, 18-Г, стр.1	бесхоз	отопление	подземная	57	57	224	1975	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от т.врезки около Ст.№8 до здания	бесхоз	отопление	надземная	200	200	1042	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от т.врезки около Ст.№8 до здания	бесхоз	отопление	подземная	200,150	200,150	906	1977	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	транзит	транзит по ж/дому	бесхоз	отопление	техподполье	125	125	268	1980	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от узла врезки ОО ПК "Фабрика качества" до ТП	бесхоз	отопление	подземная	65	65	360,6	2000	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от узла врезки в тепловом пункте ООО "ЛИДЕР" по адресу: ул.Новозаводская,57в	бесхоз	отопление	надземная	80	80	108	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от здания ООО "ЛИДЕР" по адресу: ул.Новозаводская,57в до ТК-1	бесхоз	отопление	надземная	80	80	85,2	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от ТК-1 до стены здания по адресу: ул,Горького,65	бесхоз	отопление	подземная	80	80	57	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от ТК-3 до здания ГБУСО "СВО"	бесхоз	отопление	подземная	80	80	582,8	1974	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	От ТК6 до здания ул.Ленина,37А	бесхоз	отопление	подземная	80	80	40	1974	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	Транзит по ул. Ленина,37А	бесхоз	отопление	техподполье	50	50	108	1974	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	От здания Ленина, 37А до здания Мичурина,78А	бесхоз	отопление	подземная	50	50	40	1974	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	Транзит по ул. Ленина,37А	бесхоз	отопление	техподполье	50	50	72	1974	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	От здания Ленина,37А до здания Мичурина, 78Б	бесхоз	отопление	подземная	50	50	40	1974	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5		транзит по помещению производственного корпуса	бесхоз	отопление	надземная	273	273	80	1970	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5		техподполье по ул. Мира,133 до стены здания по ул. Мира,135	аренда	отопление	техподполье	219	219	250	1981	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-1 до здания Ленина, 14А	бесхоз	отопление	подземная	89	89	504	2009	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от УТ-2 до здания Кудашева, 108	аренда	отопление	подземная	133	133	148	2019	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-0 до здания Карбышева, 12	бесхоз	отопление	подземная	108	108	48	2007	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-12б до здания Ленина, 27	бесхоз	отопление	подземная	108	108	265	2017	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от УТ-1 до здания Кудашева, 100	бесхоз	отопление	подземная	89	89	248	2010	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-43 до здания Ленинградская, 68	аренда	отопление	подземная	133	133	580	2016	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-30/9 до здания Горького, 43	бесхоз	отопление	подземная	108	108	56	2013	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от глухой врезки (ООО "МАГВА") до здания ООО "РЕМ-Строй", ООО "МАГВА"	аренда	отопление	надземная	133	133	316	1969	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-36/4 (36/1) до ТК	аренда	отопление	подземная	219	219	111,9	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК до здания Комсомольская, 165	аренда	отопление	подземная	133	133	3,46	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от стены здания Комсомольская, 165 до ТК-1	бесхоз	отопление, ГВС	подземная	108	108	10,3	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-1 до здания Комсомольская, 165	бесхоз	отопление, ГВС	подземная	89	89	48	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-1 до ТК-2	бесхоз	отопление, ГВС	подземная	76	76	98,2	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-2 до здания Комсомольская, 165	бесхоз	отопление, ГВС	подземная	57	57	78	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	квартальная	от ТК-17 до здания мастерские колледжа	бесхоз	отопление, ГВС	подземная	40,32	40,32	108	1976	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от УТ-1 до здания по ул. Кудашева,106	аренда	отопление	подземная	133	133	562	2009	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от XV-УТ-27 до УТ-1	аренда	отопление	подземная	273	273	30	2021	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от УТ-1 до УТ-9	аренда	отопление	подземная	219	219	320	2009	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от УТ-9 до УТ-10	аренда	отопление	подземная	219	219	188	2016	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от УТ-10 через УТ-1 до УТ-2	аренда	отопление	подземная	159	159	302	2016	мин.вата
ТоТЭЦ	135/67,5	распределительная	от УТ-10 до ж/д ул.40 лет Победы, 49Д (поз.Л 4.1)	аренда	отопление	подземная	133	133	281,66	2016	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от котельной №2 до т.вр.	аренда	отопление	Надземная	820	820	70	1996	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от т.вр. до МТК-2	аренда	отопление	Надземная	820	820	287,8	1996	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от т.вр. до МТК-1	аренда	отопление	Канальная	820	820	80,8	1996	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от т.вр.до МТК-2 рез.	аренда	отопление	Надземная	630	630	287,8	1996	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-2 до СТК-5 рез.	аренда	отопление	Канальная	630	630	600	1996	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-2 до МТК-3	аренда	отопление	Канальная	820	820	78	1996	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-3 до т. вр. ООО "Энергия-Т"	бесхоз	отопление	Надземная	108	108	360	1989	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от т. вр. ООО "Энергия-Т" до т.вр.ООО"Седьмая Грань"	бесхоз	отопление	Надземная	76	76	624	1989	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от т.вр.ООО"Седьмая Грань" до стены зд.Громовой,60 стр.4	бесхоз	отопление	Надземная	57	57	36	1989	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-3 до МТК-4	аренда	отопление	Канальная	820	820	428	1996	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-4 до СТК-5	аренда	отопление	Канальная	820	820	94	1996	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от СТК-5 до МТК-6	аренда	отопление	Канальная	720	720	137,2	1973	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от СТК-5 до МТК-7	аренда	отопление	Канальная	630	630	144,4	1998	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-7 до МТК-9	аренда	отопление	Канальная	630	630	115,6	1998	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-9 до МТК-11	аренда	отопление	Канальная	630	630	252,4	1998	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-11 до МТК-13	аренда	отопление	Канальная	630	630	506,8	1998	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-9 до ТК-2	бесхоз (Аренда)	отопление	Канальная	125	125	138	1989	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от ТК-2 до ТК-3	бесхоз	отопление	Канальная	108	108	52	1989	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от ТК-3 до ТК-4	бесхоз	отопление	Канальная	80	80	118	1989	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-13 до МТК-15	аренда	отопление	Канальная	630	630	108	1998	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-15 до МТК-17	аренда	отопление	Канальная	630	630	188	1998	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-15 до ВПЧ-13	аренда	отопление	Канальная	219	219	752	1998	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от ТК-1 до Произ. базы ул.Матросова,64	аренда	отопление	Канальная	133	133	891	1998	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-17 до МТК-19	аренда	отопление	Канальная	630	630	270,6	1998	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-19 до МТК-21	аренда	отопление	Канальная	630	630	417,4	1994	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-21 до СТК-23	аренда	отопление	Канальная	630	630	304,6	1973	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-21 до ЦТП-23	аренда	отопление	Канальная	159	159	147	1996	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от СТК-23 до МТК-25	аренда	отопление	Канальная	530	530	230,8	1973	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-25 до МТК-27	аренда	отопление	Канальная	530	530	192,8	1973	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-27 до СТК-29	аренда	отопление	Канальная	530	530	365,2	1973	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-27 до ЦТП-9	аренда	отопление	Канальная	273	273	248,8	2014	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от СТК-29 до МТК-31	аренда	отопление	Канальная	530	530	163,4	1973	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от СТК-29 до ЦТП-8	аренда	отопление	Канальная	219	219	151,8	1973	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-31 до МТК-33	аренда	отопление	Канальная	530	530	145	1973	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-33 до МТК-35	аренда	отопление	Канальная	530	530	193,6	1973	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-33 до МТК 33/2	аренда	отопление	Канальная	219	219	73,4	2004	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-33/2 до МТК-33/1	аренда	отопление	Канальная	219	219	200	1973	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-33/1 до МТК-33/3	аренда	отопление	Канальная	219	219	108	1973	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-33/1 до ЦТП-13	аренда	отопление	Канальная	219	219	61	1973	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-33/3 до МТК-33/5	аренда	отопление	Канальная	219	219	221	1973	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК 33/3 до МТК 33/7	аренда	отопление	Канальная	108	108	324	2004	мин.вата
Котельная №2	70/50	магистр.	от зд.поликлиники на здание скорой помощи по ул. Матросова, 19б	аренда	гвс	Канальная	57	57	197	2017	ППУ
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-33/7 на здание поликлиники по ул. Матросова, 19	аренда	отопление	Канальная	76	76	48,2	2017	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-33/2 до МТК-33/4	аренда	отопление	Канальная	426	426	465,4	2003	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-33/4 до МТК-33/6	аренда	отопление	Канальная	426	426	300	2003	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-33/4 до ЦТП	бесхоз	отопление	Канальная	108	108	496	2005	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-24	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП до ж.д.	бесхоз	отопление	Канальная	108	108	123,64	2005	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-24	70/50	внутрикв.	от ЦТП до ж.д.	бесхоз	ГВС	Канальная	89	57	123,64	2005	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-33/6 до МТК-48	аренда	отопление	Канальная	426	426	506,2	2004	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-35 до МТК-37	аренда	отопление	Канальная	530	530	457,8	1973	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-37 до МТК-39	аренда	отопление	Канальная	530	530	224	1973	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-37 до ЦТП-10	аренда	отопление	Канальная	273	273	160,4	1973	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-39 до СТК-41	аренда	отопление	Канальная	530	530	230,4	1973	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-39 до ЦТП-14	аренда	отопление	Канальная	219	219	363,8	1973	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от СТК-41 до МТК-43	аренда	отопление	Канальная	426	426	478	1977	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от СТК-41 до МСЧ-4, ул. Механизаторов, 37	аренда	отопление	Канальная	159	159	1186	2009	ППУ
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-43 до МТК-45	аренда	отопление	Канальная	426	426	168	1977	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-45 до МТК-47	аренда	отопление	Канальная	325	325	42,6	1977	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-47до СТК-49	аренда	отопление	Канальная	273	273	162	1977	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от СТК-49 до ЦТП-11	аренда	отопление	Канальная	219	219	18	1977	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от СТК-49 до МТК-51	аренда	отопление	Канальная	273	273	128,2	1977	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-51 до МТК-53	аренда	отопление	Канальная	273	273	603	1977	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-53 до СТК-55	аренда	отопление	Канальная	273	273	60	1997	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-53 до наружной стены фундамента МКД	бесхоз	отопление	Канальная	108	108	344	2010	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от СТК-55 до МТК-52	аренда	отопление	Канальная	426	426	488,8	1995	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от СТК-55 до ЦТП-12	аренда	отопление	Канальная	373	373	47,2	1998	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-6 до МТК-8	аренда	отопление	Канальная	720	720	433	1973	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-8 до МТК-10	аренда	отопление	Канальная	720	720	242,6	2002	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-10 до МТК-12	аренда	отопление	Канальная	720	720	180,4	1973	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-12 до СТК-14	аренда	отопление	Канальная	720	720	242	2007	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от СТК-14 до МТК-14/1	аренда	отопление	Канальная	530	530	441,8	1996	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от СТК-14 до МТК-14/2	аренда	отопление	Канальная	530	530	250	1972	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от СТК-14 до МТК-16	аренда	отопление	Канальная	630	630	200	1975	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-14/1 до ЦТП-4	аренда	отопление	Канальная	219	219	288	1996	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-14/1 до ж/д Чайкиной, 85	аренда	отопление	Канальная	133	133	45	1996	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-14 /1 до МТК-14/3	аренда	отопление	Канальная	530	530	563,4	1998	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-14/3 до ЦТП-1	аренда	отопление	Канальная	325	325	646	1993	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-14/3 до МТК-14/5	аренда	отопление	Канальная	219	219	183,6	1973	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-14/5 до МТК-14/7	аренда	отопление	Канальная	219	219	128	1998	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-14/7 до МТК-14/9	аренда	отопление	Канальная	219	219	180	1998	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-14/7 до ж/д 83 по ул. Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	89	89	87,2	1973	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-14/9 до МТК-14/11	аренда	отопление	Канальная	219	219	250,4	1998	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-14/9 до ЦТП-2	аренда	отопление	Канальная	219	219	193,2	1998	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-14/11 до МТК-14/13	аренда	отопление	Канальная	219	219	84,4	1973	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-14/13 до ЦТП-3	аренда	отопление	Канальная	219	219	115	1993	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-14/2 до МТК-14/4	аренда	отопление	Канальная	530	530	225	2000	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-14/2 до ж.д. № 10 ул.Ярославская	бесхоз	отопление	Канальная	108	108	72,6	2006	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-14/4 до УТ2	бесхоз (Аренда)	отопление	Канальная	159	159	98	2014	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от УТ2 до стены ж/д	бесхоз	отопление	Канальная	89	89	42,8	2014	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-14/4 до МТК-14/6	аренда	отопление	Канальная	530	530	55	1972	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-14/6 до МТК-14/8	аренда	отопление	Канальная	530	530	150	1999	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-14/8 до СТК-14/10	аренда	отопление	Надземная	425	425	175,2	1998	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от СТК 14/10 до котельной № 1	аренда	отопление	Канальная	425	425	12,8	1998	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от СТК 14/10 до ТК-2	бесхоз (Аренда)	отопление	Канальная	159	159	66	2014	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от СТК 14/10 до ТК-2	бесхоз (Аренда)	отопление	Надземная	159	159	491	2014	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от СТК 14/10 до ТК-2	бесхоз	отопление	Надземная	108	108	255	2014	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от СТК 14/10 до ТК-2	бесхоз	отопление	Канальная	108	108	195	2014	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-16 до МТК-18	аренда	отопление	Канальная	630	630	185,2	1975	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-18 до МТК-20	аренда	отопление	Канальная	630	630	304,8	1991	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-20 до МТК-22	аренда	отопление	Канальная	630	630	104	1997	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-22 до МТК-24	аренда	отопление	Канальная	630	630	195,4	1997	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-22 до ЦТП-6	аренда	отопление	Канальная	273	273	262,6	1997	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-24 до МТК-26	аренда	отопление	Канальная	530	530	234,4	1975	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-24 до МТК-24/1	аренда	отопление	Канальная	325	325	17,8	1975	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-24/1 до ЦТП-5	аренда	отопление	Канальная	273	273	92,6	1975	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-26 до МТК-28	аренда	отопление	Канальная	530	530	144,8	1975	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-28 до СТК-30	аренда	отопление	Канальная	530	530	264	1975	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от СТК-30 до МТК-32	аренда	отопление	Канальная	530	530	121	1977	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от СТК-30 до ЦТП-7	аренда	отопление	Канальная	273	273	385,4	1977	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от СТК-30 до ЦТП-21	аренда	отопление	Канальная	159	159	212,4	1977	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-32 до МТК-34	аренда	отопление	Канальная	530	530	320	1977	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-34 до МТК-36	аренда	отопление	Канальная	530	530	399	2020	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-34 до ЦТП-17	аренда	отопление	Канальная	273	273	14,2	1977	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-34 до ЦТП-25	аренда	отопление	Канальная	219	219	626	2020	КСТ
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-36 до МТК-38	аренда	отопление	Канальная	530	530	211	1977	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-38 до МТК-40	аренда	отопление	Канальная	530	530	150	1977	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-40 до МТК-40а	аренда	отопление	Канальная	530	530	264,98	1977	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-40а до МТК-42	аренда	отопление	Канальная	530	530	192,42	1977	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-40 до ЦТП-20	аренда	отопление	Канальная	219	219	14,4	1977	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-40а до МТК-41/1	аренда	отопление	Канальная	159	159	480	2010	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-41/1 до ЦТП-22	аренда	отопление	Канальная	159	159	16	2010	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-42 до СТК-44	аренда	отопление	Канальная	530	530	109,6	1977	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от СТК-44 до МТК-46	аренда	отопление	Канальная	530	530	161	1987	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от СТК-44 до ЦТП-19	аренда	отопление	Канальная	273	273	417,6	1977	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-46 до МТК-48	аренда	отопление	Канальная	530	530	83	1987	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-46 до МТК-46/1	аренда	отопление	Канальная	426	426	156,2	1982	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-46/1 до МТК-46/2	аренда	отопление	Канальная	426	426	117,8	1982	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-46/2 до МТК-46/3	аренда	отопление	Канальная	426	426	114,4	1982	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-46/2 до ЦТП-15	аренда	отопление	Канальная	219	219	17,4	1982	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-46/3 до МТК-46/4	аренда	отопление	Канальная	426	426	268,8	1985	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-46/4 до ЦТП-16	аренда	отопление	Канальная	426	426	471,2	1985	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-48 до МТК-50	аренда	отопление	Канальная	325	325	460,8	1987	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-50 до ЦТП-18	аренда	отопление	Канальная	273	273	443	1987	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-50 до МТК-52	аренда	отопление	Канальная	325	325	795,2	1986	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-52 до зд. 11а по ул. Механизаторов	аренда	отопление	Канальная	108	108	39,6	2001	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от МТК-52 до зд. 5 б по ул. Механизаторов	аренда	отопление	Канальная	89	89	60,4	2001	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от ТК-14/3 до ТК-14/5 (через ж/д 28 по ул. Чайкиной Маг.	аренда	отопление	Канальная	108	108	148,8	1985	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от ТК-14/5 до ТК-14/7 от Маг.	аренда	отопление	Канальная	76	76	77	1985	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от ТК-14/7 до здания Храма от Маг.	аренда	отопление	Канальная	76	76	12	1985	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от ТК-14/3 до зд. детской поликлиники по ул. Чайкиной, 32	аренда	отопление	Канальная	89	89	150,4	1985	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от ТК-2 до ТК-6 ул.Коммунистическая	аренда	отопление	Надземная	89	89	890	1983	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от ТК-2 до зд.ООО Волга	бесхоз	отопление	Канальная	108	108	196	1983	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от ТК-34/3 до ТК-1	бесхоз (Аренда)	отопление	Канальная	133	133	696	2019	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от ТК-34/3 до стены ж/д	бесхоз	отопление	Канальная	76	76	377,2	2018	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от УТ-4 до здания ООО "МеталлИнвест"	бесхоз	отопление	Канальная	108	108	146	1983	мин.вата
Котельная №2	135/67,5	магистр.	от УТ-4 до здания ООО "МеталлИнвест"	бесхоз	отопление	Канальная	89	89	92	1983	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-1 до ТК -1/16	аренда	отопление	Канальная	108	108	6	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	70/50	внутрикв.	от ЦТП-1 до ТК -1/16	аренда	ГВС	Канальная	108	76	6	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	135/67,5	внутрикв.	от ТК-1/16 до ж/д 44 по ул.Матросова	аренда	отопление	Канальная	57	57	81,6	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	70/50	внутрикв.	от ТК-1/16 до ж/д 44 по ул.Матросова	аренда	ГВС	Канальная	76	57	81,6	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-1 до ТК -1/2	аренда	отопление	Канальная	219	219	50,4	1996	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	70/50	внутрикв.	от ЦТП-1 до ТК -1/2	аренда	ГВС	Канальная	159	108	50,4	1996	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	135/67,5	внутрикв.	от ТК -1/2 до ТК -1/14	аренда	отопление	Канальная	108	108	74	1996	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	70/50	внутрикв.	от ТК -1/2 до ТК -1/14	аренда	ГВС	Канальная	108	76	74	1996	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	135/67,5	внутрикв.	от ТК-1/14 до ж/д 67 по ул.Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	89	89	66,4	1993	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	70/50	внутрикв.	от ТК-1/14 до ж/д 67 по ул.Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	76	57	66,4	1993	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	135/67,5	внутрикв.	от ТК-1/14 до ж/д 67а по ул.Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	76	76	28	2008	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-1	70/50	внутрикв.	от ТК-1/14 до ж/д 67а по ул.Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	57	48	28	2008	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	135/67,5	внутрикв.	от ТК -1/2 до ТК -1/4	аренда	отопление	Канальная	219	219	56	1993	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	70/50	внутрикв.	от ТК -1/2 до ТК -1/4	аренда	ГВС	Канальная	159	108	56	1993	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	135/67,5	внутрикв.	от ТК -1/4 до ТК -1/6	аренда	отопление	Канальная	219	219	149,2	1993	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	70/50	внутрикв.	от ТК -1/4 до ТК -1/6	аренда	ГВС	Канальная	133	69	149,2	1993	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	135/67,5	внутрикв.	от ТК-1/6 до ж/д 36 по ул.Матросова (1 ввод)	аренда	отопление	Канальная	89	89	108,6	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	70/50	внутрикв.	от ТК-1/6 до ж/д 36 по ул.Матросова (1 ввод)	аренда	ГВС	Канальная	89	57	108,6	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	135/67,5	внутрикв.	от ТК-1/6 до ж/д 36 по ул.Матросова (2 ввод)	аренда	отопление	Канальная	89	89	37	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	70/50	внутрикв.	от ТК-1/6 до ж/д 36 по ул.Матросова (2 ввод)	аренда	ГВС	Канальная	89	57	37	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	135/67,5	внутрикв.	от ТК -1/6 до ТК -1/8	аренда	отопление	Канальная	219	219	112,4	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	70/50	внутрикв.	от ТК -1/6 до ТК -1/8	аренда	ГВС	Канальная	133	89	112,4	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	135/67,5	внутрикв.	от ТК-1/8 до ж/д 40 по ул.Матросова	аренда	отопление	Канальная	89	89	59,6	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	70/50	внутрикв.	от ТК-1/8 до ж/д 40 по ул.Матросова	аренда	ГВС	Канальная	89	57	59,6	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	135/67,5	внутрикв.	от ТК -1/8 до ТК -1/10	аренда	отопление	Канальная	159	159	199,2	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	70/50	внутрикв.	от ТК -1/8 до ТК -1/10	аренда	ГВС	Канальная	108	76	199,2	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	135/67,5	внутрикв.	от ТК-1/10 до ж/д 46 по ул.Матросова	аренда	отопление	Канальная	89	89	42,2	1999	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-1	70/50	внутрикв.	от ТК-1/10 до ж/д 46 по ул.Матросова	аренда	ГВС	Канальная	76	57	42,2	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	135/67,5	внутрикв.	от ТК-1/10 до ж/д 48 по ул.Матросова	аренда	отопление	Канальная	57	57	121,8	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	70/50	внутрикв.	от ТК-1/10 до ж/д 48 по ул.Матросова	аренда	ГВС	Канальная	60	42	121,8	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	135/67,5	внутрикв.	от ТК-1/10 до ж/д 54 по ул.Матросова	аренда	отопление	Канальная	159	159	207	2011	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	70/50	внутрикв.	от ТК-1/10 до ж/д 54 по ул.Матросова	аренда	ГВС	Канальная	108	76	207	2011	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	135/67,5	внутрикв.	от ж/д 54 по ул.Матросова до ТК-1/12	аренда	отопление	Канальная	159	159	184,6	2007	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	70/50	внутрикв.	от ж/д 54 по ул.Матросова до ТК-1/12	аренда	ГВС	Канальная	76	76	184,6	2007	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	135/67,5	внутрикв.	от ТК-1/12 до ж/д 60 по ул.Матросова	аренда	отопление	Канальная	114	114	38,2	2007	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	70/50	внутрикв.	от ТК-1/12 до ж/д 60 по ул.Матросова	аренда	ГВС	Канальная	76	76	38,2	2007	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-1 до ТК -1/1	аренда	отопление	Канальная	159	159	72,6	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	105/70	внутрикв.	от ЦТП-1 до ТК -1/1	аренда	отопление	Канальная	108	108	72,6	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	70/50	внутрикв.	от ЦТП-1 до ТК -1/1	аренда	ГВС	Канальная	108	76	72,6	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	135/67,5	внутрикв.	от ТК -1/1 до ТК -1/3	аренда	отопление	Канальная	159	159	162,6	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	105/70	внутрикв.	от ТК -1/1 до ТК -1/3	аренда	отопление	Канальная	108	108	162,6	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	70/50	внутрикв.	от ТК -1/1 до ТК -1/3	аренда	ГВС	Канальная	108	76	162,6	2002	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-1	135/67,5	внутрикв.	от ТК-1/3 до ж/д 69 по ул.Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	108	108	57,82	2007	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	105/70	внутрикв.	от ТК-1/3 до ж/д 69 по ул.Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	57	57	57,82	2007	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	70/50	внутрикв.	от ТК-1/3 до ж/д 69 по ул.Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	76	57	57,82	2007	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	135/67,5	внутрикв.	от ТК -1/3 до ТК -1/5	аренда	отопление	Канальная	133	133	176	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	105/70	внутрикв.	от ТК -1/3 до ТК -1/5	аренда	отопление	Канальная	89	89	176	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	70/50	внутрикв.	от ТК -1/3 до ТК -1/5	аренда	ГВС	Канальная	114	89	176	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	135/67,5	внутрикв.	от ТК -1/5 до ТК -1/7	аренда	отопление	Канальная	108	108	169	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	105/70	внутрикв.	от ТК -1/5 до ТК -1/7	аренда	отопление	Канальная	57	57	169	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	70/50	внутрикв.	от ТК -1/5 до ТК -1/7	аренда	ГВС	Канальная	76	57	169	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	135/67,5	внутрикв.	от ТК-1/5 до ж/д 71 по ул.Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	114	114	47,12	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	105/70	внутрикв.	от ТК-1/5 до ж/д 71 по ул.Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	76	76	47,12	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	70/50	внутрикв.	от ТК-1/5 до ж/д 71 по ул.Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	89	76	47,12	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	135/67,5	внутрикв.	от ТК-1/7 до ж/д 79 по ул.Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	108	108	25,6	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	105/70	внутрикв.	от ТК-1/7 до ж/д 79 по ул.Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	57	57	25,6	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-1	70/50	внутрикв.	от ТК-1/7 до ж/д 79 по ул.Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	76	57	25,6	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-2 до ТК -2/1	аренда	отопление	Канальная	219	219	54	1994	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ЦТП-2 до ТК -2/1	аренда	ГВС	Канальная	219	159	54	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ТК-2/1 до ТК-2/3	аренда	отопление	Канальная	219	219	194,2	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ТК-2/1 до ТК-2/3	аренда	ГВС	Канальная	159	108	194,2	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ТК-2/1 до ж.д.№75 ул.Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	76	76	9,2	1971	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ТК-2/1 до ж.д.№75 ул.Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	76	57	9,2	1971	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ж.д.№75 ул.Чайкиной до ж.д.№73 ул.Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	76	76	85,7	1971	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ж.д.№75 ул.Чайкиной до ж.д.№73 ул.Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	76	57	85,7	1971	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ТК-2/3 до ТК-2/5	аренда	отопление	Канальная	159	159	51,2	1971	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ТК-2/3 до ТК-2/5	аренда	ГВС	Канальная	133	89	51,2	1971	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ТК-2/3 до ТК-2/15	аренда	отопление	Канальная	133	133	145	2005	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ТК-2/3 до ТК-2/15	аренда	ГВС	Канальная	133	89	145	2005	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ТК-2/15 до ж.д.№42 ул.Матросова	аренда	отопление	Канальная	76	76	59,2	1971	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ТК-2/15 до ж.д.№42 ул.Матросова	аренда	ГВС	Канальная	76	57	59,2	1971	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ТК-2/15 до Д/с.№94 ул.Чайкиной,73а	аренда	отопление	Канальная	89	89	44,4	2005	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ТК-2/15 до Д/с.№94 ул.Чайкиной,73а	аренда	ГВС	Канальная	89	76	44,4	2005	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ТК-2/5 до ж.д.№50 ул.Матросова	аренда	отопление	Канальная	76	76	9	1971	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ТК-2/5 до ж.д.№50 ул.Матросова	аренда	ГВС	Канальная	60	48	9	1971	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ТК-2/5 до ТК-2/7	аренда	отопление	Канальная	159	159	122,8	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ТК-2/5 до ТК-2/7	аренда	ГВС	Канальная	133	89	122,8	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ТК-2/7 до ТК-2/9	аренда	отопление	Канальная	133	133	125,2	2005	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ТК-2/7 до ТК-2/9	аренда	ГВС	Канальная	108	89	125,2	2005	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ТК-2/9 до ж.д.№52 ул.Матросова	аренда	отопление	Канальная	76	76	14	2005	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ТК-2/9 до ж.д.№52 ул.Матросова	аренда	ГВС	Канальная	76	48	14	2005	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ТК-2/7 до Военкомата (ул.Громовой,30)	аренда	отопление	Канальная	57	57	66	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ТК-2/7 до Военкомата (ул.Громовой,30)	аренда	ГВС	Канальная	57	48	66	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ТК-2/9 до ТК-2/11	аренда	отопление	Канальная	133	133	117,6	1993	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ТК-2/9 до ТК-2/11	аренда	ГВС	Канальная	108	76	117,6	1993	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ТК-2/11 до ж.д.№56 ул.Матросова	аренда	отопление	Канальная	76	76	108,2	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ТК-2/11 до ж.д.№56 ул.Матросова	аренда	ГВС	Канальная	76	48	108,2	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ТК-2/11 до ж.д.№58 ул.Матросова	аренда	отопление	Канальная	57	57	35,6	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ТК-2/11 до ж.д.№58 ул.Матросова	аренда	ГВС	Канальная	60	42	35,6	1994	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ТК-2/11 до ТК-2/13	аренда	отопление	Канальная	89	89	104,6	1972	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ТК-2/11 до ТК-2/13	аренда	ГВС	Канальная	89	57	104,6	1972	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ТК-2/13 до ж.д.№24 ул.Громовой	аренда	отопление	Канальная	76	76	70,6	1972	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ТК-2/13 до ж.д.№24 ул.Громовой	аренда	ГВС	Канальная	57	48	70,6	1972	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ТК-2/13 до ж.д.№26 ул.Громовой	аренда	отопление	Канальная	76	76	72	1972	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ТК-2/13 до ж.д.№26 ул.Громовой	аренда	ГВС	Канальная	57	42	72	1972	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-2 до ТК -2/2	аренда	отопление	Канальная	219	219	62	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ЦТП-2 до ТК -2/2	аренда	ГВС	Канальная	76	57	62	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ТК-2/2 до ж.д.№77 ул.Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	76	76	18,2	1972	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ТК-2/2 до ж.д.№77 ул.Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	76	48	18,2	1972	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ж.д.№77 до ж.д.№81 ул.Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	76	76	103,2	1972	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ж.д.№77 до ж.д.№81 ул.Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	76	57	103,2	1972	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ТК-2/2 до МТК-14/7 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	76	76	332	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от МТК-14/7 до ж.д.№83а ул.Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	76	76	68,9	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от МТК-14/7 до ж.д.№83а ул.Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	76	57	68,9	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ж.д.№83а до ж.д.№83 ул.Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	76	76	18,2	1972	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ж.д.№83а до ж.д.№83 ул.Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	76	57	18,2	1972	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ТК-2/2 до школы №39	аренда	отопление	Канальная	159	159	74	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ТК-2/2 до школы №39	аренда	ГВС	Канальная	159	114	74	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от школы №39 до ТК-2/4	аренда	отопление	Канальная	108	108	10	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от школы №39 до ТК-2/4	аренда	ГВС	Канальная	108	57	10	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ТК -2/4 до ТК -2/6	аренда	отопление	Канальная	108	108	14,8	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ТК -2/4 до ТК -2/6	аренда	ГВС	Канальная	108	57	14,8	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ТК-2/6 до ж.д.№32 ул.Громовой	аренда	отопление	Канальная	89	89	31	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ТК-2/6 до ж.д.№32 ул.Громовой	аренда	ГВС	Канальная	89	57	31	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ж.д.№32 ул.Громовой до ТК-2/14	аренда	отопление	Канальная	76	76	37,6	1972	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ж.д.№32 ул.Громовой до ТК-2/14	аренда	ГВС	Канальная	76	57	37,6	1972	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ТК-2/14 до ж.д.№28 ул.Громовой	аренда	отопление	Канальная	76	76	138,6	1972	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ТК-2/14 до ж.д.№28 ул.Громовой	аренда	ГВС	Канальная	76	57	138,6	1972	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ТК -2/4 до ТК -2/8	аренда	отопление	Канальная	89	89	106	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ТК -2/4 до ТК -2/8	аренда	ГВС	Канальная	89	57	106	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ТК-2/8 до ж.д.№34 ул.Громовой	аренда	отопление	Канальная	76	76	10	1995	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ТК-2/8 до ж.д.№34 ул.Громовой	аренда	ГВС	Канальная	76	57	10	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	135/67,5	внутрикв.	от ТК-2/8 до ж.д.№36 ул.Громовой	аренда	отопление	Канальная	89	89	128,2	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-2	70/50	внутрикв.	от ТК-2/8 до ж.д.№36 ул.Громовой	аренда	ГВС	Канальная	89	57	128,2	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-3 до ТК-3/1	аренда	отопление	Канальная	159	159	10	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	70/50	внутрикв.	от ЦТП-3 до ТК-3/1	аренда	ГВС	Канальная	159	159	10	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	135/67,5	внутрикв.	от ТК-3/1 до здания № 48 по ул. Громовой	аренда	отопление	Канальная	57	57	106	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	70/50	внутрикв.	от ТК-3/1 до здания № 48 по ул. Громовой	аренда	ГВС	Канальная	76	57	106	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	135/67,5	внутрикв.	от ТК-3/1 до ТК-3/3	аренда	отопление	Канальная	159	159	107	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	70/50	внутрикв.	от ТК-3/1 до ТК-3/3	аренда	ГВС	Канальная	159	115	107	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	135/67,5	внутрикв.	от ТК-3/3 до ж/д № 44 по ул.Громовой	аренда	отопление	Канальная	76	76	42,4	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	70/50	внутрикв.	от ТК-3/3 до ж/д № 44 по ул.Громовой	аренда	ГВС	Канальная	76	57	42,4	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	135/67,5	внутрикв.	от ТК-3/3 до ж/д № 46 по ул.Громовой	аренда	отопление	Канальная	159	159	89,6	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	70/50	внутрикв.	от ТК-3/3 до ж/д № 46 по ул.Громовой	аренда	ГВС	Канальная	114	89	89,6	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	135/67,5	внутрикв.	от ж/д № 46 по ул.Громовой до ТК-3/5	аренда	отопление	Канальная	159	159	22,46	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	70/50	внутрикв.	от ж/д № 46 по ул.Громовой до ТК-3/5	аренда	ГВС	Канальная	133	133	22,46	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	135/67,5	внутрикв.	от ТК-3/5 до ж/д № 50 по ул.Громовой	аренда	отопление	Канальная	159	159	12,6	1973	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-3	70/50	внутрикв.	от ТК-3/5 до ж/д № 50 по ул.Громовой	аренда	ГВС	Канальная	133	133	12,6	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	135/67,5	внутрикв.	от ж/д № 50 по ул.Громовой до ТК-3/15	аренда	отопление	Канальная	76	76	52,4	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	70/50	внутрикв.	от ж/д № 50 по ул.Громовой до ТК-3/15	аренда	ГВС	Канальная	76	57	52,4	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	135/67,5	внутрикв.	от ТК-3/15 до ж/д № 61 по ул.Ярославской	аренда	отопление	Канальная	76	76	68,8	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	70/50	внутрикв.	от ТК-3/15 до ж/д № 61 по ул.Ярославской	аренда	ГВС	Канальная	76	57	68,8	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	135/67,5	внутрикв.	от ж/д № 50 по ул.Ярославской до ТК-3/7	аренда	отопление	Канальная	89	89	92,8	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	70/50	внутрикв.	от ж/д № 50 по ул.Ярославской до ТК-3/7	аренда	ГВС	Канальная	89	89	92,8	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	135/67,5	внутрикв.	от ТК-3/7 до ж/д № 55 по ул. Ярославской	аренда	отопление	Канальная	57	57	45,8	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	70/50	внутрикв.	от ТК-3/7 до ж/д № 55 по ул. Ярославской	аренда	ГВС	Канальная	57	57	45,8	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	135/67,5	внутрикв.	от ТК-3/7 до ж/д № 59 по ул. Ярославской	аренда	отопление	Канальная	89	89	87	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	70/50	внутрикв.	от ТК-3/7 до ж/д № 59 по ул. Ярославской	аренда	ГВС	Канальная	89	89	87	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	135/67,5	внутрикв.	от ж/д № 59 по ул.Ярославской до ТК-3/9	аренда	отопление	Канальная	108	108	34,1	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	70/50	внутрикв.	от ж/д № 59 по ул.Ярославской до ТК-3/9	аренда	ГВС	Канальная	89	76	34,1	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	135/67,5	внутрикв.	от ТК-3/9 до ж/д № 51 по ул.Ярославской	аренда	отопление	Канальная	108	108	89	2002	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-3	70/50	внутрикв.	от ТК-3/9 до ж/д № 51 по ул.Ярославской	аренда	ГВС	Канальная	89	76	89	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	135/67,5	внутрикв.	от ж/д № 51 по ул.Ярославской до ТК-3/11	аренда	отопление	Канальная	76	76	45,5	2019	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	70/50	внутрикв.	от ж/д № 51 по ул.Ярославской до ТК-3/11	аренда	ГВС	Канальная	76	57	45,5	2019	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	135/67,5	внутрикв.	от ТК-3/11 до ж/д № 49 по ул.Ярославская	аренда	отопление	Канальная	76	76	17,4	2019	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	70/50	внутрикв.	от ТК-3/11 до ж/д № 49 по ул.Ярославская	аренда	ГВС	Канальная	76	57	17,4	2019	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	135/67,5	внутрикв.	от ТК-3/9 до ж/д № 57 по ул.Ярославской	аренда	отопление	Канальная	76	76	11,4	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	70/50	внутрикв.	от ТК-3/9 до ж/д № 57 по ул.Ярославской	аренда	ГВС	Канальная	76	57	11,4	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	135/67,5	внутрикв.	от ж/д № 57 по ул.Ярославской до ТК-3/13	аренда	отопление	Канальная	76	76	44,2	2007	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	70/50	внутрикв.	от ж/д № 57 по ул.Ярославской до ТК-3/13	аренда	ГВС	Канальная	76	57	44,2	2007	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	135/67,5	внутрикв.	от ТК-3/13 до ж/д № 53 по ул.Ярославской	аренда	отопление	Канальная	57	57	62,6	2007	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	70/50	внутрикв.	от ТК-3/13 до ж/д № 53 по ул.Ярославской	аренда	ГВС	Канальная	57	57	62,6	2007	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП № 3 до МКТ-14/13	аренда	отопление	Канальная	89	89	97,8	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	70/50	внутрикв.	от ЦТП № 3 до МКТ-14/13	аренда	ГВС	Канальная	89	57	97,8	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	135/67,5	внутрикв.	от МТК-14/13 до ж/д № 42 по ул.Громовой	аренда	отопление	Канальная	89	89	26,4	1974	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-3	70/50	внутрикв.	от МТК-14/13 до ж/д № 42 по ул.Громовой	аренда	ГВС	Канальная	89	57	26,4	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-3	70/50	внутрикв.	от ЦТП-3 до МТК-14/13	аренда	ГВС	Канальная	57	48	84,3	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-4 до ТК-4/1	аренда	отопление	Канальная	133	133	28,2	1972	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	70/50	внутрикв.	от ЦТП-4 до ТК-4/1	аренда	ГВС	Канальная	133	76	28,2	1972	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	135/67,5	внутрикв.	от ТК-4/1 до ТК-4/3	аренда	отопление	Канальная	133	133	165,6	1972	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	70/50	внутрикв.	от ТК-4/1 до ТК-4/3	аренда	ГВС	Канальная	133	76	165,6	1972	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	135/67,5	внутрикв.	от ТК-4/3 до Ярославской, 37	аренда	отопление	Канальная	114	114	26,4	1972	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	70/50	внутрикв.	от ТК-4/3 до Ярославской, 37	аренда	ГВС	Канальная	76	76	26,4	1972	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	135/67,5	внутрикв.	от ТК-4/3 до ТК-4/5	аренда	отопление	Канальная	133	133	56,4	1972	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	70/50	внутрикв.	от ТК-4/3 до ТК-4/5	аренда	ГВС	Канальная	114	89	56,4	1972	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	135/67,5	внутрикв.	от ТК-4/5 до ж/д Яросл.,35	аренда	отопление	Канальная	89	89	187,64	1976	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	70/50	внутрикв.	от ТК-4/5 до ж/д Яросл.,35	аренда	ГВС	Канальная	76	57	187,64	1976	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	135/67,5	внутрикв.	от ТК-4/5 до ТК-4/7	аренда	отопление	Канальная	89	89	76	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	70/50	внутрикв.	от ТК-4/5 до ТК-4/7	аренда	ГВС	Канальная	89	89	76	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	135/67,5	внутрикв.	от ТК-4/7 до ж/д Яросл., 39	аренда	отопление	Канальная	57	57	62	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	70/50	внутрикв.	от ТК-4/7 до ж/д Яросл., 39	аренда	ГВС	Канальная	57	57	62	1973	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-4	135/67,5	внутрикв.	от ТК-4/7 до ж/д Яросл., 41	аренда	отопление	Канальная	57	57	112,3	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	70/50	внутрикв.	от ТК-4/7 до ж/д Яросл., 41	аренда	ГВС	Канальная	57	57	112,3	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	135/67,5	внутрикв.	от ТК-4/7 до ТК-4/9	аренда	отопление	Канальная	89	89	105,2	2004	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	70/50	внутрикв.	от ТК-4/7 до ТК-4/9	аренда	ГВС	Канальная	89	89	105,2	2004	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	135/67,5	внутрикв.	от ТК-4/9 до ж/д Яросл., 43	аренда	отопление	Канальная	89	89	21,86	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	70/50	внутрикв.	от ТК-4/9 до ж/д Яросл., 43	аренда	ГВС	Канальная	76	57	21,86	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	135/67,5	внутрикв.	от ТК-4/9 до ж/д Яросл.,45	аренда	отопление	Канальная	57	57	112,48	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	70/50	внутрикв.	от ТК-4/9 до ж/д Яросл.,45	аренда	ГВС	Канальная	76	57	112,48	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	135/67,5	внутрикв.	от ТК-4/1 до ТК-4/11	аренда	отопление	Канальная	114	114	97,6	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	70/50	внутрикв.	от ТК-4/1 до ТК-4/11	аренда	ГВС	Канальная	89	89	97,6	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	135/67,5	внутрикв.	от ТК-4/11 до школы № 54 ул.Громовой, 42а	аренда	отопление	Канальная	114	114	122,9	1979	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	70/50	внутрикв.	от ТК-4/11 до школы № 54 ул.Громовой, 42а	аренда	ГВС	Канальная	76	76	122,906	1979	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	135/67,5	внутрикв.	от ТК-4/11 до д/с № 151 «Голубка» ул.Ярославская, 47	аренда	отопление	Канальная	76	76	46,3	2007	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	70/50	внутрикв.	от ТК-4/11 до д/с № 151 «Голубка» ул.Ярославская, 47	аренда	ГВС	Канальная	76	57	46,3	2007	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-4 до ТК-4/2	аренда	отопление	Канальная	159	159	6,4	1972	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-4	70/50	внутрикв.	от ЦТП-4 до ТК-4/2	аренда	ГВС	Канальная	159	133	6,4	1972	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	70/50	внутрикв.	от ТК-4/2 до МТК-14/1	аренда	ГВС	Канальная	108	108	298,8	1972	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	70/50	внутрикв.	от МТК-14/1 до ж/д Чайкиной, 85	аренда	ГВС	Канальная	114	114	45	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	135/67,5	внутрикв.	от ТК-4/2 до ТК-4/4	аренда	отопление	Канальная	89	89	14,8	1972	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	70/50	внутрикв.	от ТК-4/2 до ТК-4/4	аренда	ГВС	Канальная	76	57	14,8	1972	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	135/67,5	внутрикв.	от ТК-4/4 до ж/д Чайкиной, 91	аренда	отопление	Канальная	89	89	39	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	70/50	внутрикв.	от ТК-4/4 до ж/д Чайкиной, 91	аренда	ГВС	Канальная	76	57	39	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	135/67,5	внутрикв.	от ТК-4/4 до ТК-4/6	аренда	отопление	Канальная	89	89	258,9	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	70/50	внутрикв.	от ТК-4/4 до ТК-4/6	аренда	ГВС	Канальная	89	57	258,9	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	135/67,5	внутрикв.	от ТК-4/6 до ж/д Ярославская, 31	аренда	отопление	Канальная	89	89	106,4	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	70/50	внутрикв.	от ТК-4/6 до ж/д Ярославская, 31	аренда	ГВС	Канальная	89	57	106,4	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	135/67,5	внутрикв.	от ТК-4/6 до ж/д Ярославская, 33	аренда	отопление	Канальная	114	114	80,6	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	70/50	внутрикв.	от ТК-4/6 до ж/д Ярославская, 33	аренда	ГВС	Канальная	76	57	80,6	1973	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	135/67,5	внутрикв.	от ТК-4/6 до ж/д Чайкиной, 89	аренда	отопление	Канальная	57	57	47,12	2007	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-4	70/50	внутрикв.	от ТК-4/6 до ж/д Чайкиной, 89	аренда	ГВС	Канальная	76	57	47,12	2007	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП №5 до ТК-5/1	аренда	отопление	Канальная	133	133	90	1997	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-5	70/50	внутрикв.	от ЦТП №5 до ТК-5/1	аренда	ГВС	Канальная	133	108	90	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	135/67,5	внутрикв.	от ТК-5/1 до ТК-5/3	аренда	отопление	Канальная	133	133	25,2	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	70/50	внутрикв.	от ТК-5/1 до ТК-5/3	аренда	ГВС	Канальная	133	108	25,2	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	135/67,5	внутрикв.	от ТК5/3 до ж.д.№ 15 ул.Ярославская	аренда	отопление	Канальная	57	57	9	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	70/50	внутрикв.	от ТК5/3 до ж.д.№ 15 ул.Ярославская	аренда	ГВС	Канальная	57	57	9	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	135/67,5	внутрикв.	от ТК5/1 до ж.д.№ 17 ул.Ярославская	аренда	отопление	Канальная	108	108	12,8	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	70/50	внутрикв.	от ТК5/1 до ж.д.№ 17 ул.Ярославская	аренда	ГВС	Канальная	89	76	12,8	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	135/67,5	внутрикв.	от ТК5/3 до ж.д.№ 13 ул.Ярославская	аренда	отопление	Канальная	108	108	17,6	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	70/50	внутрикв.	от ТК5/3 до ж.д.№ 13 ул.Ярославская	аренда	ГВС	Канальная	108	89	17,6	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	135/67,5	внутрикв.	от ж.д.№ 13 до ж.д.№ 11 ул.Ярославская	аренда	отопление	Канальная	76	76	43,2	2000	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	70/50	внутрикв.	от ж.д.№ 13 до ж.д.№ 11 ул.Ярославская	аренда	ГВС	Канальная	76	57	43,2	2000	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП №5 до ТК-5/2	аренда	отопление	Канальная	219	219	60	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	70/50	внутрикв.	от ЦТП №5 до ТК-5/2	аренда	ГВС	Канальная	159	108	60	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	135/67,5	внутрикв.	от ТК-5/2 до ТК-5/4	аренда	отопление	Канальная	133	133	41	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	70/50	внутрикв.	от ТК-5/2 до ТК-5/4	аренда	ГВС	Канальная	133	89	41	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	135/67,5	внутрикв.	от ТК5/4 до ж.д.№ 91 ул.Мурысева	аренда	отопление	Канальная	89	89	36,6	1974	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-5	70/50	внутрикв.	от ТК5/4 до ж.д.№ 91 ул.Мурысева	аренда	ГВС	Канальная	89	57	36,6	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	135/67,5	внутрикв.	от ж.д.№91 до ж.д.№ 89 ул.Мурысева	аренда	отопление	Канальная	57	57	28	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	70/50	внутрикв.	от ж.д.№91 до ж.д.№ 89 ул.Мурысева	аренда	ГВС	Канальная	76	42	28	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	135/67,5	внутрикв.	от ТК-5/4 до ТК-5/6	аренда	отопление	Канальная	108	108	206,2	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	70/50	внутрикв.	от ТК-5/4 до ТК-5/6	аренда	ГВС	Канальная	108	89	206,2	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	135/67,5	внутрикв.	от ТК5/6 до ж.д.№ 83 ул.Мурысева	аренда	отопление	Канальная	89	89	220	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	70/50	внутрикв.	от ТК5/6 до ж.д.№ 83 ул.Мурысева	аренда	ГВС	Канальная	89	57	220	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	135/67,5	внутрикв.	от ТК-5/6 до ТК-5/8	аренда	отопление	Канальная	108	108	90	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	70/50	внутрикв.	от ТК-5/6 до ТК-5/8	аренда	ГВС	Канальная	108	89	90	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	135/67,5	внутрикв.	от ТК5/8 до Д/с№ 132 ул.Ярославская,19	аренда	отопление	Канальная	89	89	42	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	70/50	внутрикв.	от ТК5/8 до Д/с№ 132 ул.Ярославская,19	аренда	ГВС	Канальная	89	57	42	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	135/67,5	внутрикв.	от ТК-5/8 до ТК-5/10	аренда	отопление	Канальная	76	76	196,1	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	70/50	внутрикв.	от ТК-5/8 до ТК-5/10	аренда	ГВС	Канальная	76	57	196,1	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	135/67,5	внутрикв.	от ТК5/10 до Д/с№ 4 ул.Чайкиной,64	аренда	отопление	Канальная	76	76	78	2011	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	70/50	внутрикв.	от ТК5/10 до Д/с№ 4 ул.Чайкиной,64	аренда	ГВС	Канальная	76	57	78	2011	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	135/67,5	внутрикв.	от ТК5/10 до ж.д.№ 58 ул.Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	76	76	38,4	1974	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-5	70/50	внутрикв.	от ТК5/10 до ж.д.№ 58 ул.Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	76	48	38,4	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	135/67,5	внутрикв.	от ТК-5/2 до ТК-5/12	аренда	отопление	Канальная	108	108	224,8	1996	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	70/50	внутрикв.	от ТК-5/2 до ТК-5/12	аренда	ГВС	Канальная	108	89	224,8	1996	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	135/67,5	внутрикв.	от ТК-5/12 до ТК-5/14	аренда	отопление	Канальная	108	108	90,2	1996	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	70/50	внутрикв.	от ТК-5/12 до ТК-5/14	аренда	ГВС	Канальная	108	76	90,2	1996	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	135/67,5	внутрикв.	от ТК5/14 до ж.д.№ 9 ул.Ярославская	аренда	отопление	Канальная	108	108	46	2011	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	70/50	внутрикв.	от ТК5/14 до ж.д.№ 9 ул.Ярославская	аренда	ГВС	Канальная	76	57	46	2011	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	135/67,5	внутрикв.	от ТК5/14 до ж.д.№ 7/95 ул.Ярославская	аренда	отопление	Канальная	108	108	16	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	70/50	внутрикв.	от ТК5/14 до ж.д.№ 7/95 ул.Ярославская	аренда	ГВС	Канальная	76	76	16	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	135/67,5	внутрикв.	от ТК5/14 до ж.д.№ 7/95 ул.Ярославская (на Парус)	аренда	отопление	Канальная	108	108	16	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	70/50	внутрикв.	от ТК5/14 до ж.д.№ 7/95 ул.Ярославская (на Парус)	аренда	ГВС	Канальная	76	76	16	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	135/67,5	внутрикв.	от ж.д.№ 7/95 до ТК5/16 ул.Ярославская	аренда	отопление	Канальная	108	108	16,4	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	70/50	внутрикв.	от ж.д.№ 7/95 до ТК5/16 ул.Ярославская	аренда	ГВС	Канальная	57	57	16,4	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	135/67,5	внутрикв.	от ТК5/16 до кафе «Парус». ул.Ярославская,7а	аренда	отопление	Канальная	108	108	50	1974	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-5	70/50	внутрикв.	от ТК5/16 до кафе «Парус». ул.Ярославская,7а	аренда	ГВС	Канальная	57	57	50	1974	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	135/67,5	внутрикв.	от ТК-5/12 до ТК-5/18	аренда	отопление	Канальная	108	108	67,8	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	70/50	внутрикв.	от ТК-5/12 до ТК-5/18	аренда	ГВС	Канальная	108	89	67,8	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	135/67,5	внутрикв.	от ТК5/18 до ж.д.№ 93 ул.Мурысева	аренда	отопление	Канальная	108	108	43,4	1996	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-5	70/50	внутрикв.	от ТК5/18 до ж.д.№ 93 ул.Мурысева	аренда	ГВС	Канальная	108	89	43,4	1996	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-6	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-6 до ТК-6/1	аренда	отопление	Канальная	159	159	18,4	1975	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-6	70/50	внутрикв.	от ЦТП-6 до ТК-6/1	аренда	ГВС	Канальная	108	89	18,4	1975	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-6	135/67,5	внутрикв.	от ТК-6/1 до ж/дома Ярославская, 23	аренда	отопление	Канальная	108	108	90,4	1975	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-6	70/50	внутрикв.	от ТК-6/1 до ж/дома Ярославская, 23	аренда	ГВС	Канальная	108	89	90,4	1975	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-6	135/67,5	внутрикв.	от ж/дома Ярославская, 23 до ТК-6/3	аренда	отопление	Канальная	108	108	18	1975	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-6	70/50	внутрикв.	от ж/дома Ярославская, 23 до ТК-6/3	аренда	ГВС	Канальная	108	89	18	1975	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-6	135/67,5	внутрикв.	от ТК-6/3 до ж/дома Ярославская, 21	аренда	отопление	Канальная	108	108	10,3	1975	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-6	70/50	внутрикв.	от ТК-6/3 до ж/дома Ярославская, 21	аренда	ГВС	Канальная	108	89	10,3	1975	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-6	135/67,5	внутрикв.	от ж/дома Ярославская, 21 до ТК-6/5	аренда	отопление	Канальная	89	89	39	2004	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-6	70/50	внутрикв.	от ж/дома Ярославская, 21 до ТК-6/5	аренда	ГВС	Канальная	89	57	39	2004	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-6	135/67,5	внутрикв.	от ТК-6/5 до ж/дома Ярославская, 25	аренда	отопление	Канальная	89	89	16,4	2004	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-6	70/50	внутрикв.	от ТК-6/5 до ж/дома Ярославская, 25	аренда	ГВС	Канальная	89	57	16,4	2004	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-6	135/67,5	внутрикв.	от ТК-6/1 до ж/дома Чайкиной, 62	аренда	отопление	Канальная	159	159	69,84	1975	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-6	70/50	внутрикв.	от ТК-6/1 до ж/дома Чайкиной, 62	аренда	ГВС	Канальная	108	89	69,84	1975	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-6	135/67,5	внутрикв.	от ж/дома Чайкиной, 62 до д/с № 135 «Рябинка» (Чайкиной, 60)	аренда	отопление	Канальная	76	76	97,5	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-6	70/50	внутрикв.	от ж/дома Чайкиной, 62 до д/с № 135 «Рябинка» (Чайкиной, 60)	аренда	ГВС	Канальная	89	57	97,5	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-6	105/70	внутрикв.	от ЦТП-6 до ТК-6/2	аренда	отопление	Канальная	133	133	164,88	1981	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-6	70/50	внутрикв.	от ЦТП-6 до ТК-6/2	аренда	ГВС	Канальная	89	76	164,88	1981	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-6	105/70	внутрикв.	от ТК-6/2 до ж/дома Ярославская, 27	аренда	отопление	Канальная	133	133	78,5	1981	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-6	70/50	внутрикв.	от ТК-6/2 до ж/дома Ярославская, 27	аренда	ГВС	Канальная	89	76	78,5	1981	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-6	105/70	внутрикв.	от ТК-6/2 до ж/дома Ярославская, 29	аренда	отопление	Канальная	133	133	62,1	1981	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-6	70/50	внутрикв.	от ТК-6/2 до ж/дома Ярославская, 29	аренда	ГВС	Канальная	89	76	62,1	1981	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-6	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-6 до ТК-6/4	аренда	отопление	Канальная	159	159	24,58	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-6	70/50	внутрикв.	от ЦТП-6 до ТК-6/4	аренда	ГВС	Канальная	159	114	24,58	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-6	135/67,5	внутрикв.	от ТК-6/6 до ТК-6/8 - до стены ж/д	бесхоз	отопление	Канальная	89	89	322,4	2009	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-6	70/50	внутрикв.	от ТК-6/6 до ТК-6/8 - до стены ж/д	бесхоз	ГВС	Канальная	108	76	322,4	2009	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-6	135/67,5	внутрикв.	от ТК-6/4 до ж/дома Чайкиной, 68	аренда	отопление	Канальная	159	159	118,26	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-6	70/50	внутрикв.	от ТК-6/4 до ж/дома Чайкиной, 68	аренда	ГВС	Канальная	159	114	118,26	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-7	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП №7 до ТК-7/1	аренда	отопление	Канальная	159	159	13,4	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-7	70/50	внутрикв.	от ЦТП №7 до ТК-7/1	аренда	ГВС	Канальная	159	108	13,4	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-7	135/67,5	внутрикв.	от ТК-7/1 до ж.д.№ 56 от.ул.Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	133	133	44,6	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-7	70/50	внутрикв.	от ТК-7/1 до ж.д.№ 56 от.ул.Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	133	89	44,6	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-7	135/67,5	внутрикв.	от ж.д.№56 ул.Чайкиной до ж.д.№22 ул.Матросова	аренда	отопление	Канальная	76	76	47,6	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-7	70/50	внутрикв.	от ж.д.№56 ул.Чайкиной до ж.д.№22 ул.Матросова	аренда	ГВС	Канальная	76	57	47,6	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-7	135/67,5	внутрикв.	от ж.д.№56 ул.Чайкиной до ж.д.№24 ул.Матросова	аренда	отопление	Канальная	89	89	55,6	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-7	70/50	внутрикв.	от ж.д.№56 ул.Чайкиной до ж.д.№24 ул.Матросова	аренда	ГВС	Канальная	89	57	55,6	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-7	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП №7 до ТК-7/4	аренда	отопление	Канальная	159	159	158	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-7	70/50	внутрикв.	от ЦТП №7 до ТК-7/4	аренда	ГВС	Канальная	159	133	158	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-7	135/67,5	внутрикв.	от ТК-7/4 до ТК-7/8	аренда	отопление	Канальная	159	159	42	1975	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-7	70/50	внутрикв.	от ТК-7/4 до ТК-7/8	аренда	ГВС	Канальная	159	89	42	1975	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-7	70/50	внутрикв.	от ТК-7/8 до ж.д.№ 52 от. ул. Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	89	57	169,1	1975	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-7	135/67,5	внутрикв.	от ТК-7/8 до ж.д.№ 52 от. ул. Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	114	114	169,1	1975	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-7	70/50	внутрикв.	от ТК-7/4 ж.д.№28 ул.Матросова	аренда	ГВС	Канальная	89	57	72	1975	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-7	135/67,5	внутрикв.	от ТК-7/4 ж.д.№28 ул.Матросова	аренда	отопление	Канальная	133	133	72	1975	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-7	70/50	внутрикв.	от ж.д.№28 ул.Матросова до ТК-7/6	аренда	ГВС	Канальная	133	89	61,4	1975	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-7	135/67,5	внутрикв.	от ж.д.№28 ул.Матросова до ТК-7/6	аренда	отопление	Канальная	159	159	61,4	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-7	70/50	внутрикв.	от ТК-7/6 до ж.д.№ 50 ул.Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	159	89	58,4	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-7	135/67,5	внутрикв.	от ТК-7/6 до ж.д.№ 50 ул.Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	108	108	58,4	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-7	70/50	внутрикв.	от ТК-7/6 до ж.д.№ 30 ул.Матросова	аренда	ГВС	Канальная	108	76	83	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-7	135/67,5	внутрикв.	от ТК-7/6 до ж.д.№ 30 ул.Матросова	аренда	отопление	Канальная	89	89	83	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП №8 до ТК-8/1	аренда	отопление	Канальная	159	159	11,2	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	70/50	внутрикв.	от ЦТП №8 до ТК-8/1	аренда	ГВС	Канальная	133	89	11,2	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	135/67,5	внутрикв.	от ТК-8/1 до ТК-8/3	аренда	отопление	Канальная	133	133	152	2007	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	70/50	внутрикв.	от ТК-8/1 до ТК-8/3	аренда	ГВС	Канальная	108	76	152	2007	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	135/67,5	внутрикв.	от ТК-8/3 до ж.д.№63 ул.Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	108	108	47,2	2002	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-8	70/50	внутрикв.	от ТК-8/3 до ж.д.№63 ул.Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	108	76	47,2	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	135/67,5	внутрикв.	от ТК-8/1 до ТК-8/7	аренда	отопление	Канальная	108	108	108,8	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	70/50	внутрикв.	от ТК-8/1 до ТК-8/7	аренда	ГВС	Канальная	76	48	108,8	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	135/67,5	внутрикв.	от ТК-8/7 до ж.д.№59 ул.Чайкиной АТС	аренда	отопление	Канальная	76	76	53,2	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	70/50	внутрикв.	от ТК-8/7 до ж.д.№59 ул.Чайкиной АТС	аренда	ГВС	Канальная	57	57	53,2	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	135/67,5	внутрикв.	от ТК-8/7 до школы №55 ул.Чайкиной,57	аренда	отопление	Канальная	108	108	87,1	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	70/50	внутрикв.	от ТК-8/7 до школа №55 ул.Чайкиной,57	аренда	ГВС	Канальная	76	76	87,1	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП №8 до ТК-8/2	аренда	отопление	Канальная	159	159	56,1	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	70/50	внутрикв.	от ЦТП №8 до ТК-8/2	аренда	ГВС	Канальная	159	108	56,1	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	135/67,5	внутрикв.	от ТК-8/2 до ж.д.№61 ул.Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	133	133	42	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	70/50	внутрикв.	от ТК-8/2 до ж.д.№61 ул.Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	108	76	42	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	135/67,5	внутрикв.	от ж.д.№61 ул.Чайкиной до ТК8/6	аренда	отопление	Канальная	108	108	95	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	70/50	внутрикв.	от ж.д.№61 ул.Чайкиной до ТК8/6	аренда	ГВС	Канальная	89	65	95	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	135/67,5	внутрикв.	от ТК-8/6 до ж.д.№61а ул.Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	76	76	30,8	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	70/50	внутрикв.	от ТК-8/6 до ж.д.№61а ул.Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	76	48	30,8	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	135/67,5	внутрикв.	от ТК-8/6 до ТК-8/10	аренда	отопление	Канальная	89	89	303	1977	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-8	70/50	внутрикв.	от ТК-8/6 до ТК-8/10	аренда	ГВС	Канальная	89	57	303	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	135/67,5	внутрикв.	от ТК-8/8 до ТК-8/10	аренда	отопление	Канальная	89	89	280	2021	ППУ
Котельная №2 от ЦТП-8	70/50	внутрикв.	от ТК-8/8 до ТК-8/10	аренда	ГВС	Канальная	57	57	280	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	135/67,5	внутрикв.	от ТК-8/10 до ТК-8/12	аренда	отопление	Канальная	89	89	108	2021	ППУ
Котельная №2 от ЦТП-8	70/50	внутрикв.	от ТК-8/10 до ТК-8/12	аренда	ГВС	Канальная	57	57	108	2021	ППУ
Котельная №2 от ЦТП-8	135/67,5	внутрикв.	от ТК-8/12 до зд..№29 ул.Матросова	аренда	отопление	Канальная	89	89	108,1	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	70/50	внутрикв.	от ТК-8/12 до зд..№29 ул.Матросова	аренда	ГВС	Канальная	57	57	108,1	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	135/67,5	внутрикв.	от ТК-8/12 до зд..№31 ул.Матросова	аренда	отопление	Канальная	57	57	45,8	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	70/50	внутрикв.	от ТК-8/12 до зд..№31 ул.Матросова	аренда	ГВС	Канальная	57	57	45,8	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	135/67,5	внутрикв.	от ТК-8/2 до ж.д.№41 ул.Матросова	аренда	отопление	Канальная	133	133	36,4	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	70/50	внутрикв.	от ТК-8/2 до ж.д.№41 ул.Матросова	аренда	ГВС	Канальная	133	89	36,4	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	135/67,5	внутрикв.	от ж.д.№41ул.Матросова до ТК-8/14	аренда	отопление	Канальная	133	133	9,8	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	70/50	внутрикв.	от ж.д.№41ул.Матросова до ТК-8/14	аренда	ГВС	Канальная	133	89	9,8	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	135/67,5	внутрикв.	от ТК-8/14 до ж.д.№43 ул.Матросова	аренда	отопление	Канальная	89	89	98,6	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	70/50	внутрикв.	от ТК-8/14 до ж.д.№43 ул.Матросова	аренда	ГВС	Канальная	76	57	98,6	1999	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-8	135/67,5	внутрикв.	от ТК-8/14 до ж.д.№45 ул.Матросова	аренда	отопление	Канальная	108	108	61,4	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	70/50	внутрикв.	от ТК-8/14 до ж.д.№45 ул.Матросова	аренда	ГВС	Канальная	108	76	61,4	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	135/67,5	внутрикв.	от ж.д.№45 ул.Матросова до ТК-8/16	аренда	отопление	Канальная	108	108	71,4	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	70/50	внутрикв.	от ж.д.№45 ул.Матросова до ТК-8/16	аренда	ГВС	Канальная	89	57	71,4	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	135/67,5	внутрикв.	от ТК-8/16 до ж.д.№47 ул.Матросова	аренда	отопление	Канальная	76	76	43	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	70/50	внутрикв.	от ТК-8/16 до ж.д.№47 ул.Матросова	аренда	ГВС	Канальная	76	48	43	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	135/67,5	внутрикв.	от ТК-8/16 до ж.д.№49 ул.Матросова	аренда	отопление	Канальная	89	89	9	2011	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	70/50	внутрикв.	от ТК-8/16 до ж.д.№49 ул.Матросова	аренда	ГВС	Канальная	76	48	9	2011	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	135/67,5	внутрикв.	транзит по техподполью	бесхоз	отопление	Транзитный	108	108	158	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	70/50	внутрикв.	транзит по техподполью	бесхоз	ГВС	Транзитный	89	57	158	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	135/67,5	внутрикв.	от ж.д.№49 ул.Матросова до ТК-8/18	аренда	отопление	Канальная	89	89	8	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	70/50	внутрикв.	от ж.д.№49 ул.Матросова до ТК-8/18	аренда	ГВС	Канальная	76	48	8	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	135/67,5	внутрикв.	от ТК-8/18 до ж.д.№12 ул.Громовой	аренда	отопление	Канальная	57	57	97	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	70/50	внутрикв.	от ТК-8/18 до ж.д.№12 ул.Громовой	аренда	ГВС	Канальная	65	42	96	2002	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-8	135/67,5	внутрикв.	от ж.д.№63 до ж.д.№55 ул.Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	108	108	50	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	70/50	внутрикв.	от ж.д.№63 до ж.д.№55 ул.Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	89	57	50	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-8	135/67,5	внутрикв.	от ж.д.№55 до ж.д.№53а ул.Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	57	57	49,2	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-9 до ТК-9/1	аренда	отопление	Канальная	133	133	94	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	105/70	внутрикв.	от ЦТП-9 до ТК-9/1	аренда	отопление	Канальная	133	133	94	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	70/50	внутрикв.	от ЦТП-9 до ТК-9/1	аренда	ГВС	Канальная	133	108	94	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	135/67,5	внутрикв.	от ТК-9/1 до ж/д 8 по ул. Громовой	аренда	отопление	Канальная	108	108	12	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	70/50	внутрикв.	от ТК-9/1 до ж/д 8 по ул. Громовой	аренда	ГВС	Канальная	89	89	12	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	135/67,5	внутрикв.	от ТК-9/1 до ТК-9/3	аренда	отопление	Канальная	133	133	97,4	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	105/70	внутрикв.	от ТК-9/1 до ТК-9/3	аренда	отопление	Канальная	89	89	97,4	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	70/50	внутрикв.	от ТК-9/1 до ТК-9/3	аренда	ГВС	Канальная	133	108	97,4	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	135/67,5	внутрикв.	от ТК-9/3 до ТК-9/5	аренда	отопление	Канальная	89	89	54	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	105/70	внутрикв.	от ТК-9/3 до ТК-9/5	аренда	отопление	Канальная	76	76	54	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	70/50	внутрикв.	от ТК-9/3 до ТК-9/5	аренда	ГВС	Канальная	89	76	54	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	105/70	внутрикв.	от ТК-9/5 до ж/д №10 по ул.Громовой	аренда	отопление	Канальная	133	133	195	1981	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	70/50	внутрикв.	от ТК-9/5 до ж/д №10 по ул.Громовой	аренда	ГВС	Канальная	133	89	194,6	1981	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-9	105/70	внутрикв.	от ж/д № 10 по ул.Громовой до ж/д № 10а по ул.Громовой	аренда	отопление	Канальная	133	133	24,8	1980	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	70/50	внутрикв.	от ж/д № 10 по ул.Громовой до ж/д № 10а по ул.Громовой	аренда	ГВС	Канальная	133	89	24,8	1980	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	135/67,5	внутрикв.	от ТК-9/5 до зд. д/сада по ул. Громовой, 2	аренда	отопление	Канальная	76	76	193	2005	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	70/50	внутрикв.	от ТК-9/5 до зд. д/сада по ул. Громовой, 2	аренда	ГВС	Канальная	89	57	193	2005	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	135/67,5	внутрикв.	от ТК-9/5 до здания по ул. Громовой, 2а	бесхоз	отопление	Канальная	108	108	288	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	70/50	внутрикв.	от ТК-9/5 до здания по ул. Громовой, 2а	бесхоз	ГВС	Канальная	89	76	142	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	105/70	внутрикв.	от ЦТП-9 до ТК 9/2 (отопл)	аренда	отопление	Канальная	133	133	23	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-9 до ТК 9/2 (отопл)	аренда	отопление	Канальная	159	159	23	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	105/70	внутрикв.	от ТК- 9/2 до ТК-9/4 (отопл)	аренда	отопление	Канальная	133	133	203,4	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	135/67,5	внутрикв.	от ТК- 9/2 до ТК-9/4 (отопл)	аренда	отопление	Канальная	159	159	203,4	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	105/70	внутрикв.	от ТК- 9/4 до ТК-9/6	аренда	отопление	Канальная	133	133	119,8	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	135/67,5	внутрикв.	от ТК- 9/4 до ТК-9/6	аренда	отопление	Канальная	133	133	119,8	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	70/50	внутрикв.	от ТК- 9/4 до ТК-9/6	аренда	ГВС	Канальная	159	133	119,8	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	105/70	внутрикв.	от ТК-9/6 до ж/д № 27 по ул. Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	133	133	82	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	70/50	внутрикв.	от ТК-9/6 до ж/д № 27 по ул. Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	76	57	82	1982	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-9	135/67,5	внутрикв.	от ТК- 9/6 до ТК-9/8	аренда	отопление	Канальная	159	159	32,4	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	105/70	внутрикв.	от ТК- 9/6 до ТК-9/8	аренда	отопление	Канальная	159	159	32,4	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	70/50	внутрикв.	от ТК- 9/6 до ТК-9/8	аренда	ГВС	Канальная	159	114	32,4	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	105/70	внутрикв.	от ТК-9/8 до ж/д № 29 по ул. Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	133	133	64,8	1981	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	70/50	внутрикв.	от ТК-9/8 до ж/д № 29 по ул. Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	76	57	64,8	1981	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	135/67,5	внутрикв.	от ТК- 9/8 до ТК-9/10	аренда	отопление	Канальная	133	133	102,2	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	70/50	внутрикв.	от ТК- 9/8 до ТК-9/10	аренда	ГВС	Канальная	114	144	102,2	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	135/67,5	внутрикв.	от ТК-9/10 до ж/д № 49 по ул.Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	108	108	54,4	2005	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	70/50	внутрикв.	от ТК-9/10 до ж/д № 49 по ул.Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	133	76	54,4	2005	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	135/67,5	внутрикв.	ЦТП-9 до ТК-9/12	аренда	отопление	Канальная	159	159	34,4	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	70/50	внутрикв.	ЦТП-9 до ТК-9/12	аренда	ГВС	Канальная	159	133	34,4	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	135/67,5	внутрикв.	от ТК-9/12 до ж/д 6 по ул . Громовой	аренда	отопление	Канальная	108	108	30,4	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	70/50	внутрикв.	от ТК-9/12 до ж/д 6 по ул . Громовой	аренда	ГВС	Канальная	89	57	30,4	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	135/67,5	внутрикв.	от ТК-9/12 до ж/д 4 по ул . Громовой	аренда	отопление	Канальная	159	159	64,4	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	70/50	внутрикв.	от ТК-9/12 до ж/д 4 по ул . Громовой	аренда	ГВС	Канальная	159	133	64,4	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	135/67,5	внутрикв.	от ж/д 4 по ул . Громовой до ТК-9/4	аренда	отопление	Канальная	159	159	13,2	1984	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-9	70/50	внутрикв.	от ж/д 4 по ул . Громовой до ТК-9/4	аренда	ГВС	Канальная	159	133	13,2	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	135/67,5	внутрикв.	от ж/д 4 по ул . Громовой до ТК-9/14	аренда	отопление	Канальная	89	89	30,2	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	70/50	внутрикв.	от ж/д 4 по ул . Громовой до ТК-9/14	аренда	ГВС	Канальная	89	57	30,2	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	135/67,5	внутрикв.	от ТК-9/14 до зд. д/сада по ул. Чайкиной, 51	аренда	отопление	Канальная	89	89	94	1979	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-9	70/50	внутрикв.	от ТК-9/14 до зд. д/сада по ул. Чайкиной, 51	аренда	ГВС	Канальная	89	57	94	1979	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-10 до ТК-10/1	аренда	отопление	Канальная	133	133	56	2008	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	70/50	внутрикв.	от ЦТП-10 до ТК-10/1	аренда	ГВС	Канальная	133	108	56	2008	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	135/67,5	внутрикв.	от ТК-10/1 до ж/д 41по ул. Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	133	133	16	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	70/50	внутрикв.	от ТК-10/1 до ж/д 41по ул. Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	133	108	16	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	135/67,5	внутрикв.	транзит по техподполью	бесхоз	отопление	Транзитный	108	108	180	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	70/50	внутрикв.	транзит по техподполью	бесхоз	ГВС	Транзитный	108	89	180	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	135/67,5	внутрикв.	от ж/д 41 до ж/д 39 по ул. Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	133	133	48,6	2011	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	70/50	внутрикв.	от ж/д 41 до ж/д 39 по ул. Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	133	108	48,6	2011	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	135/67,5	внутрикв.	от ТК-10/1 до зд. пристроя по ул. Чайкиной, 43(отопл)	аренда	отопление	Канальная	108	108	84,4	2006	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	135/67,5	внутрикв.	от зд. пристроя по по ул. Чайкиной,43 до зд. пристроя по ул Чайкиной, 43а(отопл)	аренда	отопление	Канальная	108	108	71,6	2017	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-10	105/70	внутрикв.	от ЦТП-10 до ТК-10/2	аренда	отопление	Канальная	159	159	7	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-10 до ТК-10/2	аренда	отопление	Канальная	159	159	7	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	70/50	внутрикв.	от ЦТП-10 до ТК-10/2	аренда	ГВС	Канальная	133	114	7	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	105/70	внутрикв.	от ТК-10/2 до ТК-10/4	аренда	отопление	Канальная	159	159	43,4	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	135/67,5	внутрикв.	от ТК-10/2 до ТК-10/4	аренда	отопление	Канальная	159	159	43,4	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	70/50	внутрикв.	от ТК-10/2 до ТК-10/4	аренда	ГВС	Канальная	133	89	43,4	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	105/70	внутрикв.	от ТК-10/4 до ТК-10/6	аренда	отопление	Канальная	159	159	68,2	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	70/50	внутрикв.	от ТК-10/4 до ТК-10/6	аренда	ГВС	Канальная	114	89	68,2	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	105/70	внутрикв.	от ТК-10/6 до ж/д 43 по ул. Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	114	114	14,4	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	70/50	внутрикв.	от ТК-10/6 до ж/д 43 по ул. Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	89	57	14,4	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	135/67,5	внутрикв.	транзит по техподполью	бесхоз	отопление	Транзитный	114	114	30	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	105/70	внутрикв.	от ТК- 10/6 до ТК-10/8	аренда	отопление	Канальная	159	159	145,6	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	70/50	внутрикв.	от ТК- 10/6 до ТК-10/8	аренда	ГВС	Канальная	114	89	145,6	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	105/70	внутрикв.	от ТК-10/8 до ж/д 43а по ул. Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	89	89	15	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	70/50	внутрикв.	от ТК-10/8 до ж/д 43а по ул. Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	57	57	15	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	105/70	внутрикв.	от ТК-10/8 до ж/д 53 по ул. Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	114	114	175,2	1999	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-10	70/50	внутрикв.	от ТК-10/8 до ж/д 53 по ул. Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	89	57	175,2	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	135/67,5	внутрикв.	от ТК- 10/4 до ТК-10/10	аренда	отопление	Канальная	133	133	62	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	70/50	внутрикв.	от ТК- 10/4 до ТК-10/10	аренда	ГВС	Канальная	133	114	62	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	135/67,5	внутрикв.	от ТК-10/10 до ж/д № 47 по ул. Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	89	89	62,8	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	70/50	внутрикв.	от ТК-10/10 до ж/д № 47 по ул. Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	89	57	62,8	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	135/67,5	внутрикв.	от ж/д 47 по ул. Чайкиной до ТК 10/20	аренда	отопление	Канальная	57	57	50,8	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	70/50	внутрикв.	от ж/д 47 по ул. Чайкиной до ТК 10/20	аренда	ГВС	Канальная	89	57	50,8	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	135/67,5	внутрикв.	от ТК 10/20 до зд 47а по ул. Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	57	57	11,2	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	70/50	внутрикв.	от ТК 10/20 до зд 47а по ул. Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	89	57	11,2	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	135/67,5	внутрикв.	от ТК- 10/10 до ж/д 45 по ул. Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	133	133	60,2	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	70/50	внутрикв.	от ТК- 10/10 до ж/д 45 по ул. Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	133	114	60,2	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	135/67,5	внутрикв.	от ж/д 45 по ул. Чайкиной до ТК 10/12	аренда	отопление	Канальная	133	133	10	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	70/50	внутрикв.	от ж/д 45 по ул. Чайкиной до ТК 10/12	аренда	ГВС	Канальная	133	114	10	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	135/67,5	внутрикв.	от ТК-10/12 до здания ул. Чайкиной,37	бесхоз	отопление	Канальная	76	76	110	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	70/50	внутрикв.	от ТК-10/12 до здания ул. Чайкиной,37	бесхоз	ГВС	Канальная	76	57	110	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	135/67,5	внутрикв.	ТК 10/12 до ТК-10/14	аренда	отопление	Канальная	133	133	72	1977	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-10	70/50	внутрикв.	ТК 10/12 до ТК-10/14	аренда	ГВС	Канальная	159	89	72	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	135/67,5	внутрикв.	от ТК-10/14 до ж/д 23 по ул . Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	114	114	37	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	70/50	внутрикв.	от ТК-10/14 до ж/д 23 по ул . Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	114	89	37	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	135/67,5	внутрикв.	от ж/д 23 до ж/д 25 по ул . Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	114	114	63,8	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	70/50	внутрикв.	от ж/д 23 до ж/д 25 по ул . Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	114	89	63,8	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	135/67,5	внутрикв.	от ТК-10/14 до ж/д 21 по ул. Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	89	89	38	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	70/50	внутрикв.	от ТК-10/14 до ж/д 21 по ул. Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	89	89	38	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	135/67,5	внутрикв.	от ж/д № 21 по ул. Чайкиной до ТК 10/16	аренда	отопление	Канальная	89	89	10	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	70/50	внутрикв.	от ж/д № 21 по ул. Чайкиной до ТК 10/16	аренда	ГВС	Канальная	89	89	10	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	135/67,5	внутрикв.	от ТК 10/16 до ж/д № 21а по ул. Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	89	89	41,8	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	70/50	внутрикв.	от ТК 10/16 до ж/д № 21а по ул. Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	89	57	41,8	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	105/70	внутрикв.	от ТК-10/2 до ТК-10/18	аренда	отопление	Канальная	133	133	440,6	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	70/50	внутрикв.	от ТК-10/2 до ТК-10/18	аренда	ГВС	Канальная	89	76	440,6	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	105/70	внутрикв.	от ТК-10/18 до ж/д 35 по ул. Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	133	133	66	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	70/50	внутрикв.	от ТК-10/18 до ж/д 35 по ул. Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	89	89	66	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-10	105/70	внутрикв.	от ж/д 35 по ул. Чайкиной до ж/д 33 по ул. Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	133	133	20,6	1987	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-10	70/50	внутрикв.	от ж/д 35 по ул. Чайкиной до ж/д 33 по ул. Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	89	89	20,6	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-11 до МТК-49 (завис. схема)	аренда	отопление	Канальная	133	133	10	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	70/50	внутрикв.	от ЦТП-11 до МТК-49 (завис. схема)	аренда	ГВС	Канальная	114	89	10	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	135/67,5	внутрикв.	от МТК-49 до МТК-47(завис. схема)	аренда	отопление	Канальная	133	133	195,8	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	70/50	внутрикв.	от МТК-49 до МТК-47(завис. схема)	аренда	ГВС	Канальная	114	89	195,8	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	135/67,5	внутрикв.	от МТК-47 до здания школы № 60(ул. Есенина, 16а)	аренда	отопление	Канальная	108	108	171	1981	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	70/50	внутрикв.	от МТК-47 до здания школы № 60(ул. Есенина, 16а)	аренда	ГВС	Канальная	108	57	171	1981	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	135/67,5	внутрикв.	от здания школы № 60 до ТК-11/5	аренда	отопление	Канальная	57	57	16	1981	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	70/50	внутрикв.	от здания школы № 60 до ТК-11/5	аренда	ГВС	Канальная	57	57	16	1981	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	135/67,5	внутрикв.	от ТК-11/5 до хоз.блока на территории школы № 60	аренда	отопление	Канальная	57	57	15,2	1981	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	70/50	внутрикв.	от ТК-11/5 до хоз.блока на территории школы № 60	аренда	ГВС	Канальная	57	57	15,2	1981	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	135/67,5	внутрикв.	от ТК-11/5 до здания тира на территории школы № 60	аренда	отопление	Канальная	57	57	65,6	1981	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	70/50	внутрикв.	от ТК-11/5 до здания тира на территории школы № 60	аренда	ГВС	Канальная	57	57	65,6	1981	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-11	135/67,5	внутрикв.	от МТК-47 до ТК-11/1 (завис. схема)	аренда	отопление	Канальная	108	108	70,1	2008	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	70/50	внутрикв.	от МТК-47 до ТК-11/1 (завис. схема)	аренда	ГВС	Канальная	89	76	70,1	2008	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	135/67,5	внутрикв.	от ТК-11/1 до д/с № 167 «Долинка» (ул.Механизаторов, 23)	аренда	отопление	Канальная	76	76	55,4	2007	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	70/50	внутрикв.	от ТК-11/1 до д/с № 167 «Долинка» (ул.Механизаторов, 23)	аренда	ГВС	Канальная	89	57	55,4	2007	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	105/70	внутрикв.	от ЦТП-11 до МТК-49 (независ. схема)	аренда	отопление	Канальная	133	133	10	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	70/50	внутрикв.	от ЦТП-11 до МТК-49 (независ. схема)	аренда	ГВС	Канальная	114	89	10	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	105/70	внутрикв.	от МТК-49 до МТК-47 (независ. схема)	аренда	отопление	Канальная	133	133	188,8	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	70/50	внутрикв.	от МТК-49 до МТК-47 (независ. схема)	аренда	ГВС	Канальная	114	76	188,8	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	105/70	внутрикв.	от МТК-47 до ТК-11/1 (независ. схема)	аренда	отопление	Канальная	108	108	70,1	2008	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	70/50	внутрикв.	от МТК-47 до ТК-11/1 (независ. схема)	аренда	ГВС	Канальная	89	89	70,1	2008	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	105/70	внутрикв.	от ТК-11/1 до жилого дома № 25 по ул.Механизаторов (независ. схема)	аренда	отопление	Канальная	108	108	205,76	1993	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	70/50	внутрикв.	от ТК-11/1 до жилого дома № 25 по ул.Механизаторов (независ. схема)	аренда	ГВС	Канальная	89	76	205,76	1993	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	135/67,5	внутрикв.	от МТК-45 до МТК-43	аренда	отопление	Канальная	114	114	168	1977	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-11	70/50	внутрикв.	от МТК-45 до МТК-43	аренда	ГВС	Канальная	114	114	168	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	135/67,5	внутрикв.	от МТК-45 до ж/дома № 29 по ул.Механизаторов	аренда	отопление	Канальная	57	57	24	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	70/50	внутрикв.	от МТК-45 до ж/дома № 29 по ул.Механизаторов	аренда	ГВС	Канальная	76	57	24	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	135/67,5	внутрикв.	от МТК-43 ж/дома № 31 по ул.Механизаторов	аренда	отопление	Канальная	108	108	65	2005	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	70/50	внутрикв.	от МТК-43 ж/дома № 31 по ул.Механизаторов	аренда	ГВС	Канальная	108	89	65	2005	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	135/67,5	внутрикв.	от ж/дома № 31 по ул.Механизаторов до ТК-11/3	аренда	отопление	Канальная	108	108	135,42	2001	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	70/50	внутрикв.	от ж/дома № 31 по ул.Механизаторов до ТК-11/3	аренда	ГВС	Канальная	76	57	135,42	2001	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	135/67,5	внутрикв.	от ТК-11/3 до ж/дома № 9 по ул.Механизаторов	аренда	отопление	Канальная	108	108	42,2	2001	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	70/50	внутрикв.	от ТК-11/3 до ж/дома № 9 по ул.Механизаторов	аренда	ГВС	Канальная	76	57	42,2	2001	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	105/70	внутрикв.	от ЦТП-11 до МТК-51 (независ. схема)	аренда	отопление	Канальная	108	108	92,6	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	70/50	внутрикв.	от ЦТП-11 до МТК-51 (независ. схема)	аренда	ГВС	Канальная	76	57	92,6	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	105/70	внутрикв.	от МТК-51 до ТК-11/2 (независ. схема)	аренда	отопление	Канальная	108	108	114	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	70/50	внутрикв.	от МТК-51 до ТК-11/2 (независ. схема)	аренда	ГВС	Канальная	76	57	74	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	105/70	внутрикв.	от ТК-11/2 до ж/дома № 12 по ул.Есенина (независ. схема)	аренда	отопление	Канальная	108	108	111,4	1977	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-11	70/50	внутрикв.	от ТК-11/2 до ж/дома № 12 по ул.Есенина (независ. схема)	аренда	ГВС	Канальная	76	57	111,4	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-11 до МТК-51 (зависимая схема)	аренда	отопление	Канальная	108	108	92,6	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	70/50	внутрикв.	от ЦТП-11 до МТК-51 (зависимая схема)	аренда	ГВС	Канальная	76	57	92,6	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	135/67,5	внутрикв.	от МТК-51 до ж/дома № 17 по ул. Механизаторов	аренда	отопление	Канальная	114	114	16	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	70/50	внутрикв.	от МТК-51 до ж/дома № 17 по ул. Механизаторов	аренда	ГВС	Канальная	114	89	16	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	135/67,5	внутрикв.	от МТК-51 до ТК-11/2	аренда	отопление	Канальная	133	133	114	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	70/50	внутрикв.	от МТК-51 до ТК-11/2	аренда	ГВС	Канальная	133	76	74	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	135/67,5	внутрикв.	от ТК-11/2 до ж/дома № 14 по ул.Есенина	аренда	отопление	Канальная	76	76	96,34	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-11	70/50	внутрикв.	от ТК-11/2 до ж/дома № 14 по ул.Есенина	аренда	ГВС	Канальная	73	57	96,34	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	135/67,5	внутрикв.	от здания ЦТП-12 до ТК-12/2	аренда	отопление	Канальная	159	159	16,6	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	70/50	внутрикв.	от здания ЦТП-12 до ТК-12/2	аренда	ГВС	Канальная	133	133	16,6	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	135/67,5	внутрикв.	от ТК-12/2 до ТК-12/4	аренда	отопление	Канальная	159	159	132,74	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	70/50	внутрикв.	от ТК-12/2 до ТК-12/4	аренда	ГВС	Канальная	159	133	132,74	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	135/67,5	внутрикв.	от ТК-12/4 до ж/дома Механизаторов, 5	аренда	отопление	Канальная	89	89	26	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	70/50	внутрикв.	от ТК-12/4 до ж/дома Механизаторов, 5	аренда	ГВС	Канальная	89	76	26	1999	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-12	135/67,5	внутрикв.	от ТК-12/4 до ТК-12/6	аренда	отопление	Канальная	159	159	140	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	70/50	внутрикв.	от ТК-12/4 до ТК-12/6	аренда	ГВС	Канальная	133	114	140	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	135/67,5	внутрикв.	от ТК-12/6 до ж/дома Механизаторов, 3	аренда	отопление	Канальная	76	76	46	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	70/50	внутрикв.	от ТК-12/6 до ж/дома Механизаторов, 3	аренда	ГВС	Канальная	76	76	46	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	135/67,5	внутрикв.	от ТК-12/6 до ТК-12/10	аренда	отопление	Канальная	159	159	114,4	1988	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	70/50	внутрикв.	от ТК-12/6 до ТК-12/10	аренда	ГВС	Канальная	114	114	114,4	1988	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	135/67,5	внутрикв.	от ТК-12/10 до ж/дома Коммунистическая, 13	аренда	отопление	Канальная	159	159	160,7	1988	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	70/50	внутрикв.	от ТК-12/10 до ж/дома Коммунистическая, 13	аренда	ГВС	Канальная	114	114	160,7	1988	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	105/70	внутрикв.	от здания ЦТП-12 до ТК-12/2 (независ. схема)	аренда	отопление	Канальная	159	159	16,6	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	70/50	внутрикв.	от здания ЦТП-12 до ТК-12/2 (независ. схема)	аренда	ГВС	Канальная	114	76	16,6	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	105/70	внутрикв.	от ТК-12/2 до ТК-12/8 (независ. схема)	аренда	отопление	Канальная	159	159	58,9	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	70/50	внутрикв.	от ТК-12/2 до ТК-12/8 (независ. схема)	аренда	ГВС	Канальная	114	76	58,9	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	105/70	внутрикв.	от ТК-12/8 до ж/дома Механизаторов, 7 (независ. схема)	аренда	отопление	Канальная	159	159	32,4	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	70/50	внутрикв.	от ТК-12/8 до ж/дома Механизаторов, 7 (независ. схема)	аренда	ГВС	Канальная	76	57	32,4	1984	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-12	105/70	внутрикв.	от ТК-12/8 до ж/дома Механизаторов, 15 (независ. схема)	аренда	отопление	Канальная	114	114	120	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	70/50	внутрикв.	от ТК-12/8 до ж/дома Механизаторов, 15 (независ. схема)	аренда	ГВС	Канальная	89	57	120	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	135/67,5	внутрикв.	от здания ЦТП-12 до МТК-55	аренда	отопление	Канальная	114	114	40,54	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	70/50	внутрикв.	от здания ЦТП-12 до МТК-55	аренда	ГВС	Канальная	89	57	40,54	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	135/67,5	внутрикв.	от СТК-55 до ж/дома Есенина, 8	аренда	отопление	Канальная	89	89	70	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	70/50	внутрикв.	от СТК-55 до ж/дома Есенина, 8	аренда	ГВС	Канальная	89	89	70	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	135/67,5	внутрикв.	от СТК-55 до здания д/с № 170 «Дружба» (ул.Коммунистическая, 11)	аренда	отопление	Канальная	76	76	144,74	2008	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	70/50	внутрикв.	от СТК-55 до здания д/с № 170 «Дружба» (ул.Коммунистическая, 11)	аренда	ГВС	Канальная	89	76	144,74	2008	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	135/67,5	внутрикв.	от СТК-55 до ТК-12/3	аренда	отопление	Канальная	133	133	230	2022	ППУ
Котельная №2 от ЦТП-12	70/50	внутрикв.	от СТК-55 до ТК-12/3	аренда	ГВС	Канальная	57	57	230	2022	ППУ
Котельная №2 от ЦТП-12	135/67,5	внутрикв.	от ТК-12/3 до ТК-12/5	аренда	отопление	Канальная	133	133	321	2022	ППУ
Котельная №2 от ЦТП-12	70/50	внутрикв.	от ТК-12/3 до ТК-12/5	аренда	ГВС	Канальная	57	57	321	2022	ППУ
Котельная №2 от ЦТП-12	135/67,5	внутрикв.	от ТК-12/5 до ТК-12/7	аренда	отопление	Канальная	108	108	433,2	1978	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-12	70/50	внутрикв.	от ТК-12/5 до ТК-12/7	аренда	ГВС	Канальная	108	108	433,2	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	135/67,5	внутрикв.	от ТК-12/7 до д/сада - прогимназии № 162 «Олимпия» (ул.Коммунистическая, 2	аренда	отопление	Канальная	108	108	130	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	70/50	внутрикв.	от ТК-12/7 до д/сада - прогимназии № 162 «Олимпия» (ул.Коммунистическая, 2	аренда	ГВС	Канальная	108	108	130	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	135/67,5	внутрикв.	от СТК-55 до МТК-53	аренда	отопление	Канальная	108	108	65,4	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	70/50	внутрикв.	от СТК-55 до МТК-53	аренда	ГВС	Канальная	89	76	65,4	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	135/67,5	внутрикв.	от МТК-53 до ТК-12/1	аренда	отопление	Канальная	108	108	77,6	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	70/50	внутрикв.	от МТК-53 до ТК-12/1	аренда	ГВС	Канальная	89	76	77,6	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	135/67,5	внутрикв.	от ТК-12/1 до ж/дома Есенина, 4	аренда	отопление	Канальная	76	76	56,46	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	70/50	внутрикв.	от ТК-12/1 до ж/дома Есенина, 4	аренда	ГВС	Канальная	76	57	56,46	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	105/70	внутрикв.	от здания ЦТП-12 до СТК-55 (независ. схема)	аренда	отопление	Канальная	133	133	40,54	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	70/50	внутрикв.	от здания ЦТП-12 до СТК-55 (независ. схема)	аренда	ГВС	Канальная	114	76	40,54	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	105/70	внутрикв.	от СТК-55 до МТК-53 (независ. схема)	аренда	отопление	Канальная	114	114	65,4	1978	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-12	70/50	внутрикв.	от СТК-55 до МТК-53 (независ. схема)	аренда	ГВС	Канальная	89	76	65,4	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	105/70	внутрикв.	от МТК-53 до ж/дома Есенина, 2 (независ. схема)	аренда	отопление	Канальная	114	114	248,8	1983	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	70/50	внутрикв.	от МТК-53 до ж/дома Есенина, 2 (независ. схема)	аренда	ГВС	Канальная	89	57	248,8	1983	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	105/70	внутрикв.	от МТК-53 до ТК-12/1 (независ. схема)	аренда	отопление	Канальная	114	114	77,6	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	70/50	внутрикв.	от МТК-53 до ТК-12/1 (независ. схема)	аренда	ГВС	Канальная	89	76	77,6	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	105/70	внутрикв.	от ТК-12/1 до ж/дома Есенина, 6 (независ. схема)	аренда	отопление	Канальная	114	114	80	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-12	70/50	внутрикв.	от ТК-12/1 до ж/дома Есенина, 6 (независ. схема)	аренда	ГВС	Канальная	89	76	80	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	95/70	внутрикв.	от ЦТП-13 до ТК-13/2	аренда	отопление	Канальная	89	89	8	1952	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	70/50	внутрикв.	от ЦТП-13 до ТК-13/2	аренда	ГВС	Канальная	57	57	8	1952	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	95/70	внутрикв.	от ТК-13/2 до ТК-13/4	аренда	отопление	Канальная	89	89	58	1952	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	70/50	внутрикв.	от ТК-13/2 до ТК-13/4	аренда	ГВС	Канальная	76	76	58	1952	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	95/70	внутрикв.	от ТК-13/4 до зд. морга по ул. Матросова, 19-б	аренда	отопление	Канальная	89	89	16	1952	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	70/50	внутрикв.	от ТК-13/2 до ТК-13/4	аренда	ГВС	Канальная	57	57	16	1952	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	95/70	внутрикв.	от ТК-13/4 до ТК-13/6	аренда	отопление	Канальная	108	108	23,2	2012	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-13	70/50	внутрикв.	от ТК-13/4 до ТК-13/6	аренда	ГВС	Канальная	76	76	23,2	2012	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	95/70	внутрикв.	от ТК-13/6 до здания гаража по ул Матросова, 19-в	аренда	отопление	Канальная	89	89	49	2012	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	70/50	внутрикв.	от ТК-13/6 до здания гаража по ул Матросова, 19-в	аренда	ГВС	Канальная	57	57	49	2012	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	95/70	внутрикв.	от ТК-13/6 до ТК-13/8	аренда	отопление	Канальная	108	108	207,2	2012	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	70/50	внутрикв.	от ТК-13/6 до ТК-13/8	аренда	ГВС	Канальная	57	57	207,2	2012	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	95/70	внутрикв.	от ТК-13/8 до зд. пенсионного фонда по ул. Матросова,19-г	аренда	отопление	Канальная	57	57	34	2012	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	70/50	внутрикв.	от ТК-13/8 до зд. пенсионного фонда по ул. Матросова,19-г	аренда	ГВС	Канальная	57	57	34	2012	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	70/50	внутрикв.	от ТК-13/8 до зд. СТО по ул. Чайкиной,40 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	32	32	45,2	2006	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	95/70	внутрикв.	от ТК-13/1 до зд. СТО по ул. Чайкиной,40	аренда	отопление	Канальная	89	89	175,2	2006	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	95/70	внутрикв.	от ТК- 13/8 до ТК-13/10	аренда	отопление	Канальная	108	108	94	2012	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	70/50	внутрикв.	от ТК- 13/8 до ТК-13/10	аренда	ГВС	Канальная	57	57	94	2012	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	95/70	внутрикв.	от ТК-13/10 до зд. соц.защиты по ул. Матросова, 19д	аренда	отопление	Канальная	57	57	31,4	2012	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	70/50	внутрикв.	от ТК-13/10 до зд. соц.защиты по ул. Матросова, 19д	аренда	ГВС	Канальная	57	57	31,4	2012	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-13	95/70	внутрикв.	от ТК-13/10 до зд. центра реабилит. инвалидов по ул Матросова, 19-е	аренда	отопление	Канальная	57	57	18	2011	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	70/50	внутрикв.	от ТК-13/10 до зд. центра реабилит. инвалидов по ул Матросова, 19-е	аренда	ГВС	Канальная	57	57	18	2011	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	95/70	внутрикв.	от ТК- 13/10 до ТК-13/12	аренда	отопление	Канальная	57	57	85,2	2009	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	70/50	внутрикв.	от ТК- 13/10 до ТК-13/12	аренда	ГВС	Канальная	25	25	85,2	2009	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	95/70	внутрикв.	от ТК-13/12 до ТК-13/14	аренда	отопление	Канальная	38	38	32	2009	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	70/50	внутрикв.	от ТК-13/12 до ТК-13/14	аренда	ГВС	Канальная	25	25	32	2009	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	95/70	внутрикв.	от ТК-13/14 до право-слав. храма по ул. Матросова,19г	аренда	отопление	Канальная	25	25	16	2009	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	70/50	внутрикв.	от ТК-13/14 до право-слав. храма по ул. Матросова,19г	аренда	ГВС	Канальная	25	25	16	2009	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	95/70	внутрикв.	от ТК 13/2 до ТК-13/16	аренда	отопление	Канальная	76	76	201,6	1952	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	70/50	внутрикв.	от ТК 13/2 до ТК-13/16	аренда	ГВС	Канальная	57	57	201,6	1952	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	95/70	внутрикв.	от ТК- 13/16 до зд. ВТК по ул. Матросова, 17	аренда	отопление	Канальная	57	57	38	1952	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-13	70/50	внутрикв.	от ТК- 13/16 до зд. ВТК по ул. Матросова, 17	аренда	ГВС	Канальная	57	57	38	1952	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-14 до ТК-14/1	аренда	отопление	Канальная	219	219	20	1985	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ЦТП-14 до ТК-14/1	аренда	ГВС	Канальная	159	159	20	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ТК-14/1 до ж/д 26, 26а по ул. Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	89	89	53,6	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ТК-14/1 до ж/д 26, 26а по ул. Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	114	89	53,6	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-14 до ТК-14/3	аренда	отопление	Канальная	133	133	220,8	2003	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ЦТП-14 до ТК-14/3	аренда	ГВС	Канальная	159	89	220,8	2003	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	105/70	внутрикв.	от ТК-14/3 до ж/д 28 по ул. Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	159	159	125,6	2003	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ТК-14/3 до ж/д 28 по ул. Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	159	89	125,6	2003	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ТК-14/3 до зд. дет поликл по ул. Чайкиной, 32 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	76	57	144	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ТК-14/1 до ТК-14/2	аренда	отопление	Канальная	219	219	285,2	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ТК-14/1 до ТК-14/2	аренда	ГВС	Канальная	219	159	285,2	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ТК-14/2 до ж/д 24 по ул. Механизаторов	аренда	отопление	Канальная	89	89	116	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ТК-14/2 до ж/д 24 по ул. Механизаторов	аренда	ГВС	Канальная	114	76	116	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ТК- 14/2 до ТК-14/4	аренда	отопление	Канальная	219	219	285,2	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ТК- 14/2 до ТК-14/4	аренда	ГВС	Канальная	219	159	285,2	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ТК-14/4 до ж/д 20 по ул. Механизаторов	аренда	отопление	Канальная	89	89	72	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ТК-14/4 до ж/д 20 по ул. Механизаторов	аренда	ГВС	Канальная	114	57	72	1985	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ТК-14/4 до ТК-14/6	аренда	отопление	Канальная	159	159	303,6	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ТК-14/4 до ТК-14/6	аренда	ГВС	Канальная	159	114	303,6	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ТК- 14/6 до ТК-14/8	аренда	отопление	Канальная	108	108	311,2	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ТК- 14/6 до ТК-14/8	аренда	ГВС	Канальная	108	89	311,2	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ТК-14/8 до зд.18 по ул Механизаторов	аренда	отопление	Канальная	57	57	24,4	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ТК-14/8 до зд.18 по ул Механизаторов	аренда	ГВС	Канальная	57	57	24,4	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ТК-14/8 до ж/д 16 по ул. Механизаторов	аренда	отопление	Канальная	108	108	132	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ТК-14/8 до ж/д 16 по ул. Механизаторов	аренда	ГВС	Канальная	108	76	132	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ж/д 16 по ул. Механизаторов до ТК-14/10	аренда	отопление	Канальная	108	108	48,4	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ж/д 16 по ул. Механизаторов до ТК-14/10	аренда	ГВС	Канальная	108	57	48,4	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ТК- 14/10 до ж/д 14 по ул. Механизаторов	аренда	отопление	Канальная	108	108	94,8	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ТК- 14/10 до ж/д 14 по ул. Механизаторов	аренда	ГВС	Канальная	108	57	94,8	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ж/д 14 по ул. Механизаторов до ТК-14/12	аренда	отопление	Канальная	76	76	49,6	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ж/д 14 по ул. Механизаторов до ТК-14/12	аренда	ГВС	Канальная	57	42	49,6	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ТК- 14/12 до зд. 14а по ул. Механизаторов	аренда	отопление	Канальная	76	76	15,6	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ТК- 14/12 до зд. 14а по ул. Механизаторов	аренда	ГВС	Канальная	57	42	15,6	1985	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ж/д 16 по ул. Механизаторов до ТК 14/14	аренда	отопление	Канальная	57	57	28	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ж/д 16 по ул. Механизаторов до ТК 14/14	аренда	ГВС	Канальная	57	57	28	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ТК- 14/14 до зд.21,21а по ул. Механизаторов	аренда	отопление	Канальная	57	57	224	2005	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ТК- 14/14 до зд.21,21а по ул. Механизаторов	аренда	ГВС	Канальная	57	57	224	2005	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ж/д 20 по ул. Механизаторов до ТК-14/16	аренда	отопление	Канальная	57	57	30,4	1986	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ж/д 20 по ул. Механизаторов до ТК-14/16	аренда	ГВС	Канальная	57	42	30,4	1986	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ТК-14/16 до зд. 20а по ул. Механизаторов	аренда	отопление	Канальная	57	57	114,8	1986	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ТК-14/16 до зд. 20а по ул. Механизаторов	аренда	ГВС	Канальная	57	57	114,8	1986	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ТК 14/6 до ТК-14/18	аренда	отопление	Канальная	57	57	166	1986	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ТК 14/6 до ТК-14/18	аренда	ГВС	Канальная	57	57	166	1986	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ТК-14/18 до ТК-14/20	аренда	отопление	Канальная	159	159	271,2	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ТК-14/18 до ТК-14/20	аренда	ГВС	Канальная	159	133	271,2	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ТК-14/20 до ж/д 34 по ул. Чайкиной	аренда	отопление	Канальная	133	133	16,8	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ТК-14/20 до ж/д 34 по ул. Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	133	114	16,8	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ж/д 34 по ул. Чайкиной до зд. 36 по ул. Чайкиной отоп	аренда	отопление	Канальная	159	159	194,4	1985	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ж/д 34 по ул. Чайкиной до зд. 36 по ул. Чайкиной	аренда	ГВС	Канальная	159	114	194,4	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ж/д 34 по ул. Чайкиной до ТК 14/22	аренда	отопление	Канальная	57	57	148	1952	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ж/д 34 по ул. Чайкиной до ТК 14/22	аренда	ГВС	Канальная	32	32	148	1952	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ТК 14/22 до ж/д 51 по ул. Мурысева	аренда	отопление	Канальная	114	114	110,8	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ТК 14/22 до ж/д 51 по ул. Мурысева	аренда	ГВС	Канальная	114	89	110,8	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ж/д 51 по ул.Мурысева до ТК-14/24	аренда	отопление	Канальная	114	114	26,4	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ж/д 51 по ул.Мурысева до ТК-14/24	аренда	ГВС	Канальная	114	89	26,4	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ТК 14/24 до зд. 47 по ул. Мурысева	аренда	отопление	Канальная	76	76	202,4	1988	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ТК 14/24 до зд. 47 по ул. Мурысева	аренда	ГВС	Канальная	76	57	202,4	1988	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ж/д 51 по ул. Мурысева до ТК-14/26	аренда	отопление	Канальная	76	76	98,8	1988	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ж/д 51 по ул. Мурысева до ТК-14/26	аренда	ГВС	Канальная	76	57	98,8	1988	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	135/67,5	внутрикв.	от ТК-14/26 до ж/д 53 по ул. Мурысева	аренда	отопление	Канальная	76	76	20,8	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-14	70/50	внутрикв.	от ТК-14/26 до ж/д 53 по ул. Мурысева	аренда	ГВС	Канальная	76	57	20,8	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	135/67,5	внутрикв.	ЦТП№15 до ТК-15/1	аренда	отопление	Канальная	159	159	17,4	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	70/50	внутрикв.	ЦТП№15 до ТК-15/1	аренда	ГВС	Канальная	108	89	17,4	1985	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-15	105/70	внутрикв.	ЦТП№15 до ТК-15/1 н.сх.	аренда	отопление	Канальная	219	219	17,4	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	70/50	внутрикв.	ЦТП№15 до ТК-15/1 н.сх.	аренда	ГВС	Канальная	108	76	17,4	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	135/67,5	внутрикв.	ТК-15/1 до ж.д. №62 ул.Мурысева	аренда	отопление	Канальная	76	76	67	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	70/50	внутрикв.	ТК-15/1 до ж.д. №62 ул.Мурысева	аренда	ГВС	Канальная	89	76	67	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	105/70	внутрикв.	ТК-15/1 до МТК-46/1 н.сх.	аренда	отопление	Канальная	219	219	70	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	70/50	внутрикв.	ТК-15/1 до МТК-46/1 н.сх.	аренда	ГВС	Канальная	108	76	70	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	105/70	внутрикв.	МТК-46/1 до ж.д.№58 ул.Мурыс н.сх	аренда	отопление	Канальная	159	159	66,4	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	70/50	внутрикв.	МТК-46/1 до ж.д.№58 ул.Мурыс н.сх	аренда	ГВС	Канальная	108	57	66,4	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	105/70	внутрикв.	МТК-46/1 до ТК-15/3 н.сх	аренда	отопление	Канальная	159	159	52	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	70/50	внутрикв.	МТК-46/1 до ТК-15/3 н.сх	аренда	ГВС	Канальная	76	57	52	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	105/70	внутрикв.	ТК-15/3 до ж.д.№54 ул.Мурыс н.сх.	аренда	отопление	Канальная	159	159	92	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	70/50	внутрикв.	ТК-15/3 до ж.д.№54 ул.Мурыс н.сх. ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	89	92	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	135/67,5	внутрикв.	ТК-15/3' до ж.д.№56 ул.Мурыс з.сх.	аренда	отопление	Канальная	108	108	12,2	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	70/50	внутрикв.	ТК-15/3' до ж.д.№56 ул.Мурыс з.сх.	аренда	ГВС	Канальная	89	57	12,2	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	135/67,5	внутрикв.	ТК-15/1 до ТК-15/5 через камеру ТК-15/3'	аренда	отопление	Канальная	133	133	284	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	70/50	внутрикв.	ТК-15/1 до ТК-15/5 через камеру ТК-15/3'	аренда	ГВС	Канальная	114	76	284	1982	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-15	135/67,5	внутрикв.	ТК-15/5 до Нарсуда №43 ул.Коммун. Отопл	аренда	отопление	Канальная	76	76	210,28	2018	ППУ
Котельная №2 от ЦТП-15	135/67,5	внутрикв.	ТК-15/5 до ж.д.№45ул.Коммун.	аренда	отопление	Канальная	108	108	21,7	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	70/50	внутрикв.	ТК-15/5 до ж.д.№45ул.Коммун.	аренда	ГВС	Канальная	89	60	21,7	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	135/67,5	внутрикв.	ЦТП№15 до ТК-15/2	аренда	отопление	Канальная	133	133	78	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	70/50	внутрикв.	ЦТП№15 до ТК-15/2	аренда	ГВС	Канальная	89	57	78	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	135/67,5	внутрикв.	ЦТП№15 до ТК-15/2 отопл	аренда	отопление	Канальная	57	57	78	1996	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	70/50	внутрикв.	ЦТП№15 до ТК-15/2	аренда	ГВС	Канальная	57	57	78	1996	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	135/67,5	внутрикв.	ТК-15/2 до гаража Администр.Шевцов.6	аренда	отопление	Канальная	57	57	36	1996	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	70/50	внутрикв.	ТК-15/2 до гаража Администр.Шевцов.6	аренда	ГВС	Канальная	57	57	36	1996	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	135/67,5	внутрикв.	ТК-15/2 до ТК-15/4	аренда	отопление	Канальная	133	133	151,6	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	70/50	внутрикв.	ТК-15/2 до ТК-15/4	аренда	ГВС	Канальная	89	76	151,6	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	135/67,5	внутрикв.	ТК-15/4 до ТК-15/14 отопл	аренда	отопление	Канальная	89	89	87,5	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	135/67,5	внутрикв.	ТК-15/14 до ТК-15/12 отопл	аренда	отопление	Канальная	57	57	54,6	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	135/67,5	внутрикв.	ТК-15/12 до Администрац Шевцов.6 отопл	аренда	отопление	Канальная	57	57	16	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	135/67,5	внутрикв.	ТК-15/14 до ж.д.№53 ул.Коммун. Отопл	аренда	отопление	Канальная	89	89	147,4	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	135/67,5	внутрикв.	ТК-15/4 до ж.д.№55 ул.Коммунист. Отопл	аренда	отопление	Канальная	89	89	54,8	1982	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-15	135/67,5	внутрикв.	ТК-15/4 до ТК-15/6	аренда	отопление	Канальная	114	114	298	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	135/67,5	внутрикв.	ТК-15/4 до ТК-15/6	аренда	отопление	Канальная	108	76	298	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	135/67,5	внутрикв.	ТК-15/6 до ж.д.№66 ул.Мурыс	аренда	отопление	Канальная	89	89	75,8	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	70/50	внутрикв.	ТК-15/6 до ж.д.№66 ул.Мурыс	аренда	ГВС	Канальная	89	57	75,8	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	135/67,5	внутрикв.	ТК-15/6 до ТК-15/8	аренда	отопление	Канальная	114	114	106,6	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	70/50	внутрикв.	ТК-15/6 до ТК-15/8	аренда	ГВС	Канальная	76	57	106,6	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	135/67,5	внутрикв.	ТК-15/8 до Д/с №141 ул.Мурыс.60	аренда	отопление	Канальная	76	76	36,5	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	70/50	внутрикв.	ТК-15/8 до Д/с №141 ул.Мурыс.60	аренда	ГВС	Канальная	89	57	36,5	1982	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	135/67,5	внутрикв.	от ТК-15/2 до стены здания	бесхоз	отопление	Канальная	76	76	220	1990	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-15	70/50	внутрикв.	от ТК-15/2 до стены здания	бесхоз	ГВС	Канальная	57	57	220	1990	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	105/70	внутрикв.	ЦТП№16 до ТК-16/1 н.сх	аренда	отопление	Канальная	159	159	14,9	2005	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ЦТП№16 до ТК-16/1 н.сх	аренда	ГВС	Канальная	159	114	14,9	2005	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	105/70	внутрикв.	ТК-16/1 до ж.д.№4 ул.Коммун н.сх	аренда	отопление	Канальная	159	159	224,86	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/1 до ж.д.№4 ул.Коммун н.сх	аренда	ГВС	Канальная	159	114	224,86	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	105/70	внутрикв.	ЦТП№16 до ТК-16/2 н.сх	аренда	отопление	Канальная	159	159	15,48	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ЦТП№16 до ТК-16/2 н.сх	аренда	ГВС	Канальная	114	89	15,48	1985	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ЦТП№16 до ТК-16/2	аренда	отопление	Канальная	159	159	15,48	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ЦТП№16 до ТК-16/2	аренда	ГВС	Канальная	159	89	15,48	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	105/70	внутрикв.	ТК-16/2 до ТК-16/4 н.сх.	аренда	отопление	Канальная	159	159	104,8	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/2 до ТК-16/4 н.сх.	аренда	ГВС	Канальная	159	108	104,8	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/2 до ТК-16/4	аренда	отопление	Канальная	159	159	104,8	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/2 до ТК-16/4	аренда	ГВС	Канальная	108	76	104,8	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	105/70	внутрикв.	ТК-16/4 до ТК-16/6 н.сх.	аренда	отопление	Канальная	114	114	55,04	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/4 до ТК-16/6 н.сх.	аренда	ГВС	Канальная	114	57	55,04	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/4 до ТК-16/6	аренда	отопление	Канальная	159	159	55,04	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/4 до ТК-16/6	аренда	ГВС	Канальная	159	89	55,04	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	105/70	внутрикв.	ТК-16/6 до ТК-16/8 н.сх.	аренда	отопление	Канальная	114	114	127,8	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/6 до ТК-16/8 н.сх.	аренда	ГВС	Канальная	114	57	127,8	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/6 до ТК-16/8	аренда	отопление	Канальная	159	159	127,8	2004	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/6 до ТК-16/8	аренда	ГВС	Канальная	159	89	127,8	2004	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	105/70	внутрикв.	ТК-16/8 до ТК-16/10 н.сх.	аренда	отопление	Канальная	114	114	134,6	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/8 до ТК-16/10 н.сх	аренда	ГВС	Канальная	114	57	134,6	1985	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/8 до ТК-16/10	аренда	отопление	Канальная	159	159	134,6	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/8 до ТК-16/10	аренда	ГВС	Канальная	159	89	134,6	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	105/70	внутрикв.	ТК-16/10 до ТК-16/14 н.сх.	аренда	отопление	Канальная	114	114	128	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/10 до ТК-16/14 н.сх.	аренда	ГВС	Канальная	89	57	128	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/10 до ТК-16/14	аренда	отопление	Канальная	114	114	128	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/10 до ТК-16/14	аренда	ГВС	Канальная	114	89	128	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/14 до ТК-16/16	аренда	отопление	Канальная	114	114	61	2004	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/14 до ТК-16/16	аренда	ГВС	Канальная	114	89	61	2004	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/16 до ж.д.№36 ул.Коммунист.	аренда	отопление	Канальная	114	114	103,4	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/16 до ж.д.№36 ул.Коммунист.	аренда	ГВС	Канальная	89	57	103,4	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/16 до ТК-16/18	аренда	отопление	Канальная	114	114	69,2	1993	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/16 до ТК-16/18	аренда	ГВС	Канальная	114	57	69,2	1993	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/18 до ж.д.№38 ул Ком. 1Ввод	аренда	отопление	Канальная	89	89	27,8	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/18 до ж.д.№38 ул Ком. 1Ввод	аренда	ГВС	Канальная	89	60	27,8	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/18 до ж.д.№38 ул Ком. 2Ввод	аренда	отопление	Канальная	60	60	17,7	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/18 до ж.д.№38 ул Ком. 2Ввод	аренда	ГВС	Канальная	60	42	17,7	1987	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/18 до ТК-16/20	аренда	отопление	Канальная	114	114	50,9	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/18 до ТК-16/20	аренда	ГВС	Канальная	89	57	50,9	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/20 до ж.д.№38 ул Ком. 3Ввод	аренда	отопление	Канальная	76	76	9	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/20 до ж.д.№38 ул Ком. 3Ввод	аренда	ГВС	Канальная	76	48	9	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	105/70	внутрикв.	ТК-16/14 до ж.д.№34 ул.Коммунист.	аренда	отопление	Канальная	114	114	20	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/14 до ж.д.№34 ул.Коммунист.	аренда	ГВС	Канальная	89	57	20	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	105/70	внутрикв.	ТК-16/4 до ж.д.№26 ул.Коммунист.	аренда	отопление	Канальная	108	108	10,04	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/4 до ж.д.№26 ул.Коммунист.	аренда	ГВС	Канальная	89	60	10,04	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/8 до Д/с №196 ул.Ком. 32	аренда	отопление	Канальная	57	57	45	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/8 до Д/с №196 ул.Ком. 32	аренда	ГВС	Канальная	89	60	45	1985	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/6 до ТК-16/22	аренда	отопление	Канальная	108	108	70	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/6 до ТК-16/22	аренда	ГВС	Канальная	89	57	70	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/22 до ж.д.№30 ул.Ком. 1Ввод	аренда	отопление	Канальная	89	89	48	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/22 до ж.д.№30 ул.Ком. 1Ввод	аренда	ГВС	Канальная	89	60	48	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/22 до ТК-16/24	аренда	отопление	Канальная	89	89	79,6	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/22 до ТК-16/24	аренда	ГВС	Канальная	89	57	79,6	1987	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/24 до ж.д.№30 ул.Ком. 2 Ввод	аренда	отопление	Канальная	89	89	57,2	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/24 до ж.д.№30 ул.Ком. 2 Ввод	аренда	ГВС	Канальная	89	60	57,2	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/24 до ж.д.№30 ул.Ком. 3 Ввод	аренда	отопление	Канальная	60	60	82,6	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/24 до ж.д.№30 ул.Ком. 3 Ввод	аренда	ГВС	Канальная	60	42	82,6	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/2 до ТК-16/28	аренда	отопление	Канальная	114	114	110,84	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/2 до ТК-16/28	аренда	ГВС	Канальная	114	108	110,84	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/28 до ТК-16/30	аренда	отопление	Канальная	114	114	160,5	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/28 до ТК-16/30	аренда	ГВС	Канальная	114	108	160,5	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/30 до ТК-16/32	аренда	отопление	Канальная	114	114	65	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/30 до ТК-16/32	аренда	ГВС	Канальная	114	57	65	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/32 до ж.д.№18 ул.Ком. 1Ввод	аренда	отопление	Канальная	108	108	98,3	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/32 до ж.д.№18 ул.Ком. 1Ввод	аренда	ГВС	Канальная	89	57	98,3	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/32 до ж.д.№18 ул.Ком. 2 Ввод	аренда	отопление	Канальная	108	108	36,5	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/32 до ж.д.№18 ул.Ком. 2 Ввод	аренда	ГВС	Канальная	76	57	36,5	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/32 до ТК-16/34	аренда	отопление	Канальная	76	76	77,8	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/32 до ТК-16/34	аренда	ГВС	Канальная	76	57	77,8	1987	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/34 до ж.д.№18 ул.Ком. 3 Ввод	аренда	отопление	Канальная	76	76	24	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/34 до ж.д.№18 ул.Ком. 3 Ввод	аренда	ГВС	Канальная	76	57	24	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/34 до ж.д.№18 ул.Ком. 4 Ввод	аренда	отопление	Канальная	57	57	43	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/34 до ж.д.№18 ул.Ком. 4 Ввод	аренда	ГВС	Канальная	57	57	43	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/36 до ж.д.№18Аул.Ком.	аренда	отопление	Канальная	89	89	12	2020	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/36 до ж.д.№18Аул.Ком.	аренда	ГВС	Канальная	57	45	12	2020	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	135/67,5	внутрикв.	ТК-16/30 до ж.д.№22 ул.Коммунист	аренда	отопление	Канальная	89	89	75,6	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-16	70/50	внутрикв.	ТК-16/30 до ж.д.№22 ул.Коммунист	аренда	ГВС	Канальная	89	57	75,6	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-17 до ТК-17/1	аренда	отопление	Канальная	159	159	12,3	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	70/50	внутрикв.	от ЦТП-17 до ТК-17/1 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	159	108	12,3	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ТК-17/1 до д/сада «Веточка» (ул.Матросова, 26)	аренда	отопление	Канальная	89	89	92,2	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	70/50	внутрикв.	от ТК-17/1 до д/сада «Веточка» (ул.Матросова, 26) ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	57	92,2	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ТК-17/1 до ТК-17/3	аренда	отопление	Канальная	108	108	102,02	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	70/50	внутрикв.	от ТК-17/1 до ТК-17/3 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	89	102,02	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ТК-17/3 до ж/дома Матросова, 16	аренда	отопление	Канальная	108	108	56,6	1989	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-17	70/50	внутрикв.	от ТК-17/3 до ж/дома Матросова, 16 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	89	56,6	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ж/дома Матросова, 16 до ТК-17/5	аренда	отопление	Канальная	108	108	33,8	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	70/50	внутрикв.	от ж/дома Матросова, 16 до ТК-17/5 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	57	33,8	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ТК-17/5 до ж/дома Матросова, 14	аренда	отопление	Канальная	108	108	81,3	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	70/50	внутрикв.	от ТК-17/5 до ж/дома Матросова, 14 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	57	81,3	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	ж/дома от Матросова, 14 до ТК-17/7	аренда	отопление	Канальная	108	108	92,1	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	70/50	внутрикв.	ж/дома от Матросова, 14 до ТК-17/7 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	57	92,1	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ТК-17/7 до ж/дома Матросова, 12	аренда	отопление	Канальная	108	108	54,1	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	70/50	внутрикв.	от ТК-17/7 до ж/дома Матросова, 12 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	57	54,1	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ТК-17/3 до ж/дома Матросова, 20	аренда	отопление	Канальная	89	89	49,3	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	70/50	внутрикв.	от ТК-17/3 до ж/дома Матросова, 20 ГВС	аренда	ГВС	Канальная	89	57	49,3	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ж/дома Матросова, 20 до ТК-17/9	аренда	отопление	Канальная	108	108	42,9	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	70/50	внутрикв.	от ж/дома Матросова, 20 до ТК-17/9 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	89	42,9	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ТК-17/9 до ж/дома Матросова, 18	аренда	отопление	Канальная	89	89	13,44	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	70/50	внутрикв.	от ТК-17/9 до ж/дома Матросова, 18 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	57	13,44	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-17 до ТК-17/2	аренда	отопление	Канальная	159	159	44,2	1989	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-17	70/50	внутрикв.	от ЦТП-17 до ТК-17/2 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	57	44,2	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ТК-17/2 до ТК-17/4	аренда	отопление	Канальная	159	159	78,2	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	70/50	внутрикв.	от ТК-17/2 до ТК-17/4 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	159	108	78,2	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ТК-17/4 до ТК-17/6	аренда	отопление	Канальная	159	159	153,2	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	70/50	внутрикв.	от ТК-17/4 до ТК-17/6 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	159	108	153,2	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ТК-17/6 до ж/дома Мурысева, 85а отопл	аренда	отопление	Канальная	76	76	76	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	95/70	внутрикв.	от ж/дома Мурысева, 85а до ТК-17/6 (т/сеть после элев.узла) отпл	аренда	отопление	Канальная	76	76	76	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	95/70	внутрикв.	от ТК-17/6 до ТК-17/8 (т/сеть после элев.узла) отпл	аренда	отопление	Канальная	76	76	67,4	2019	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	95/70	внутрикв.	от ТК-17/8 до ж/дома Мурысева, 83а (т/сеть после элев. узла) отпл	аренда	отопление	Канальная	76	76	41,4	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ТК-17/6 до ТК-17/8	аренда	отопление	Канальная	159	159	67,4	2019	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	70/50	внутрикв.	от ТК-17/6 до ТК-17/8 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	57	67,4	2019	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ТК-17/8-ТК-1 до ж/д	бесхоз	отопление	Канальная	108	108	195,8	1990	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ТК-1 до ж/д	бесхоз	отопление	Канальная	108	108	50,2	1990	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	70/50	внутрикв.	от ТК-17/8-ТК-1 до ж/д	бесхоз	ГВС	Канальная	57	42	195,8	1990	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	70/50	внутрикв.	от ТК-1 до ж/д	бесхоз	ГВС	Канальная	57	42	50,2	1990	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ТК-17/4 до ж/дома Мурысева, 75	аренда	отопление	Канальная	114	114	63,42	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	70/50	внутрикв.	от ТК-17/4 до ж/дома Мурысева, 75 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	57	63,42	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ж/дома Мурысева, 75 до ТК-17/10	аренда	отопление	Канальная	114	114	4,2	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	70/50	внутрикв.	от ж/дома Мурысева, 75 до ТК-17/10 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	114	89	4,2	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ТК-17/10 до ж/дома Матросова, 8	аренда	отопление	Канальная	89	89	106,1	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	70/50	внутрикв.	от ТК-17/10 до ж/дома Матросова, 8 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	57	106,1	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ТК-17/2 до ТК-17/12	аренда	отопление	Канальная	159	159	65,5	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	70/50	внутрикв.	от ТК-17/2 до ТК-17/12 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	57	65,5	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ТК-17/12 до ж/дома Кошевого, 5 отпл	аренда	отопление	Канальная	76	76	49,2	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ТК-17/12 до ж/дома Мурысева, 81	аренда	отопление	Канальная	108	108	109,48	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	70/50	внутрикв.	от ТК-17/12 до ж/дома Мурысева, 81 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	89	109,48	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ж/дома Мурысева, 81 до ТК-17/14	аренда	отопление	Канальная	108	108	57,44	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	70/50	внутрикв.	от ж/дома Мурысева, 81 до ТК-17/14 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	89	57,44	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ТК-17/14 до ж/дома Мурысева, 87	аренда	отопление	Канальная	76	76	65,5	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	70/50	внутрикв.	от ТК-17/14 до ж/дома Мурысева, 87 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	76	57	65,5	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ж/дома Мурысева, 81 до ТК-17/16	аренда	отопление	Канальная	76	76	14,2	1989	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-17	70/50	внутрикв.	от ж/дома Мурысева, 81 до ТК-17/16 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	76	57	14,2	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ТК-17/16 до здания ГРП отопл	аренда	отопление	Канальная	76	76	42	1990	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	135/67,5	внутрикв.	от ТК-17/16 до ж/дома Мурысева, 85	аренда	отопление	Канальная	76	57	54,2	1990	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-17	70/50	внутрикв.	от ТК-17/16 до ж/дома Мурысева, 85 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	57	57	54,2	1990	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-18 до ж.д. №41 по ул. Коммунистическая	аренда	отопление	Канальная	108	108	85,4	1990	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	70/50	внутрикв.	от ЦТП-18 до ж.д. №41 по ул. Коммунистическая ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	60	85,4	1990	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-18 до ТК-18/1	аренда	отопление	Канальная	108	108	55	1988	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	70/50	внутрикв.	от ЦТП-18 до ТК-18/1 ГВС	аренда	ГВС	Канальная	89	89	55	1988	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ТК-18/1до ж.д. №52 по ул. Мурысева (1-й ввод)	аренда	отопление	Канальная	89	89	51,4	1988	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	70/50	внутрикв.	от ТК-18/1до ж.д. №52 по ул. Мурысева (1-й ввод) ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	76	51,4	1988	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ТК-18/1 до ТК-18/3	аренда	отопление	Канальная	108	108	89,4	1988	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	70/50	внутрикв.	от ТК-18/1 до ТК-18/3 ГВС	аренда	ГВС	Канальная	89	76	89,4	1988	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ТК-18/3 до ж.д. №52 по ул. Мурысева (2-й ввод)	аренда	отопление	Канальная	76	76	57,12	1988	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-18	70/50	внутрикв.	от ТК-18/3 до ж.д. №52 по ул. Мурысева (2-й ввод) ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	76	57	57,12	1988	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ТК-18/3 до ТК-18/5	аренда	отопление	Канальная	89	89	120,2	1988	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	70/50	внутрикв.	от ТК-18/3 до ТК-18/5 ГВС	аренда	ГВС	Канальная	89	89	120,2	1988	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ТК-18/5 до ж.д. №52 по ул. Мурысева (3-й ввод)	аренда	отопление	Канальная	76	76	58,08	1988	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	70/50	внутрикв.	от ТК-18/5 до ж.д. №52 по ул. Мурысева (3-й ввод) ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	76	57	58,08	1988	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-18 до ТК-18/2	аренда	отопление	Канальная	219	219	7	1988	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	70/50	внутрикв.	от ЦТП-18 до ТК-18/2 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	219	133	7	1988	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ТК-18/2 до зд-я №39 по ул. Коммунистическая	аренда	отопление	Канальная	57	57	105,8	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	70/50	внутрикв.	от ТК-18/2 до зд-я №39 по ул. Коммунистическая ГВС	аренда	ГВС	Канальная	57	57	105,8	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ТК-18/2' до ТК-18/4	аренда	отопление	Канальная	219	219	32	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	70/50	внутрикв.	от ТК-18/2' до ТК-18/4 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	219	133	32	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ТК-18/4 до ж.д. №50 по ул. Мурысева	аренда	отопление	Канальная	114	114	33,2	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	70/50	внутрикв.	от ТК-18/4 до ж.д. №50 по ул. Мурысева ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	114	57	33,2	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ТК-18/4 до ТК-18/6	аренда	отопление	Канальная	219	219	123,56	1987	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-18	70/50	внутрикв.	от ТК-18/4 до ТК-18/6 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	219	159	123,56	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ТК-18/6 до ж.д. № 48 по ул. Мурысева	аренда	отопление	Канальная	89	89	20,28	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	70/50	внутрикв.	от ТК-18/6 до ж.д. № 48 по ул. Мурысева ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	57	20,28	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ТК-18/6 до ТК-18/8	аренда	отопление	Канальная	159	159	118	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	70/50	внутрикв.	от ТК-18/6 до ТК-18/8 ГВС	аренда	ГВС	Канальная	159	133	118	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ТК-18/8 до ж.д. №46 по ул. Мурысева	аренда	отопление	Канальная	133	133	47,8	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	70/50	внутрикв.	от ТК-18/8 до ж.д. №46 по ул. МурысеваГВС п	аренда	ГВС	Канальная	133	108	47,8	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ТК-18/8 до ТК-18/10	аренда	отопление	Канальная	159	159	67	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	70/50	внутрикв.	от ТК-18/8 до ТК-18/10 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	159	108	67	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ТК-18/10 до ж.д. №21 по ул. Коммунистическая	аренда	отопление	Канальная	76	76	12	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	70/50	внутрикв.	от ТК-18/10 до ж.д. №21 по ул. Коммунистическая ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	76	57	12	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ТК-18/10 до ТК-18/10а отопл	аренда	отопление	Канальная	108	108	45,3	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ТК-18/10а до ТК-18/12 отопл	аренда	отопление	Канальная	76	76	250,1	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ТК-18/12 до ж.д. №19 по ул. Коммунистич. отопл	аренда	отопление	Канальная	76	76	27,94	2002	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ТК-18/14 до ж.д. №17по ул. Коммунистич. отопл	аренда	отопление	Канальная	76	76	37,2	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ТК-18/14 до зд. №17апо ул. Коммунистич. отопл	аренда	отопление	Канальная	57	57	56,6	1988	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ТК-18/12 до ТК-18/14 отопл	аренда	отопление	Канальная	76	76	182,64	2013	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ж.д. №19 до ж.д. №31 по ул. Коммунистическая отопл	аренда	отопление	Канальная	76	76	42,8	2006	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ж.д. №46 до ж.д №44 по ул. Мурысева	аренда	отопление	Канальная	133	133	80,58	2006	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	70/50	внутрикв.	от ж.д. №46 до ж.д №44 по ул. Мурысева ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	89	80,58	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ж.д. №44 по ул. Мурысева до ТК-18/16	аренда	отопление	Канальная	114	114	23,4	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	70/50	внутрикв.	от ж.д. №44 по ул. Мурысева до ТК-18/16 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	114	76	23,4	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ТК-18/16до ж.д. №12 по ул. Механизаторов	аренда	отопление	Канальная	114	114	79,3	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	70/50	внутрикв.	от ТК-18/16до ж.д. №12 по ул. Механизаторов ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	114	76	79,3	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ТК-18/16 до ж.д. №42 по ул. Мурысева	аренда	отопление	Канальная	76	76	68,9	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	70/50	внутрикв.	от ТК-18/16 до ж.д. №42 по ул. Мурысева ГВС	аренда	ГВС	Канальная	76	76	68,9	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ТК-18/8 до ТК-18/18 отопл	аренда	отопление	Канальная	114	114	115,4	1987	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ТК-18/18 до ж.д. №33 по ул. Коммунистическая отопл	аренда	отопление	Канальная	76	76	31,4	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ТК-18/18 до ТК-18/20	аренда	отопление	Канальная	114	114	56,2	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ТК-18/20 до ж.д №35 по ул. Коммунистическая отопл	аренда	отопление	Канальная	76	76	52	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-18	135/67,5	внутрикв.	от ТК-18/20 до ж.д. №3 по ул.Космодемьянской отопл	аренда	отопление	Канальная	114	114	110,2	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	135/67,5	внутрикв.	от зданий ЦТП-19 до ТК-19/1	аренда	отопление	Канальная	219	219	23,86	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	от зданий ЦТП-19 до ТК-19/1 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	57	23,86	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	135/67,5	внутрикв.	от ТК-19/1 до ж/дома Мурысева, 67	аренда	отопление	Канальная	89	89	48,02	1979	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	от ТК-19/1 до ж/дома Мурысева, 67 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	57	48,02	1979	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	105/70	внутрикв.	от здания ЦТП-19 до ТК-19/1 (независ. схема)	аренда	отопление	Канальная	219	219	23,86	1979	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	от здания ЦТП-19 до ТК-19/1 (независ. схема) ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	57	23,86	1979	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	105/70	внутрикв.	от ТК-19/1 до ТК-19/3 (независ. схема)	аренда	отопление	Канальная	219	219	55,2	1979	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	от ТК-19/1 до ТК-19/3 (независ. схема) ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	57	55,2	1979	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	105/70	внутрикв.	от ТК-19/3 до ж/дома Мурысева, 65 (независ. схема)	аренда	отопление	Канальная	133	133	32	1979	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	от ТК-19/3 до ж/дома Мурысева, 65 (независ. схема) ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	76	32	1979	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	105/70	внутрикв.	от ТК-19/3 до ТК-19/5 (независ. схема)	аренда	отопление	Канальная	159	159	65	1979	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	от ТК-19/3 до ТК-19/5 (независ. схема) ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	76	65	1979	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	105/70	внутрикв.	от ТК-19/5 до ж/дома Мурысева, 63	аренда	отопление	Канальная	108	108	122	1979	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	от ТК-19/5 до ж/дома Мурысева, 63 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	57	122	1979	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	105/70	внутрикв.	от ТК-19/5 до ТК-19/4 (независ. схема)	аренда	отопление	Канальная	114	114	114	1979	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	от ТК-19/5 до ТК-19/4 (независ. схема) ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	114	76	114	1979	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	105/70	внутрикв.	от ТК-19/4 до ТК-19/6 (независ. схема на Мурыс., 57)	аренда	отопление	Канальная	114	114	150,46	1979	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	от ТК-19/4 до ТК-19/6 (независ. схема на Мурыс., 57) ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	76	150,46	1979	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	105/70	внутрикв.	от ТК-19/6 до ТК-19/8 (независ. схема на Мурыс., 57)	аренда	отопление	Канальная	114	114	100,12	1988	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	от ТК-19/6 до ТК-19/8 (независ. схема на Мурыс., 57) ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	76	100,12	1988	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	105/70	внутрикв.	от ТК-19/8 до ж/д № 59 (независ. схема на Мурыс., 57)	аренда	отопление	Канальная	114	114	80,8	1988	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	от ТК-19/8 до ж/д № 59 (независ. схема на Мурыс., 57)ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	76	80,8	1988	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-19	135/67,5	внутрикв.	от здания ЦТП-19 до ТК-19/2	аренда	отопление	Канальная	219	219	2	1988	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	от здания ЦТП-19 до ТК-19/2 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	219	114	2	1988	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	135/67,5	внутрикв.	от ТК-19/2 до ТК-19/4	аренда	отопление	Канальная	219	219	352,18	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	от ТК-19/2 до ТК-19/4 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	159	114	352,18	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	135/67,5	внутрикв.	от ТК-19/4 до ТК-19/6	аренда	отопление	Канальная	219	219	150,46	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	от ТК-19/4 до ТК-19/6 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	159	114	150,46	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	135/67,5	внутрикв.	от ТК-19/6 до ТК-19/8	аренда	отопление	Канальная	219	219	100,12	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	от ТК-19/6 до ТК-19/8 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	159	114	100,12	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	135/67,5	внутрикв.	от ТК-19/8 до ТК-19/10	аренда	отопление	Канальная	219	219	104,24	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	от ТК-19/8 до ТК-19/10 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	159	114	104,24	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	135/67,5	внутрикв.	от ТК-19/8 до ж/дома Мурысева, 59	аренда	отопление	Канальная	133	133	57	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	от ТК-19/8 до ж/дома Мурысева, 59 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	57	57	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	135/67,5	внутрикв.	ТК-19/10 до ТК-19/12	аренда	отопление	Канальная	219	219	96,4	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	ТК-19/10 до ТК-19/12 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	159	114	96,4	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	135/67,5	внутрикв.	ТК-19/10 до здания ООО "Салют Светлана"	бесхоз	отопление	надземная	80	80	90	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	135/67,5	внутрикв.	от ТК-19/12 до ТК-19/14	аренда	отопление	Канальная	219	219	72,76	1984	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	от ТК-19/12 до ТК-19/14 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	133	89	72,76	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	135/67,5	внутрикв.	от ТК-19/14 до ж/дома Мурысева, 55	аренда	отопление	Канальная	219	219	83,18	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	от ТК-19/14 до ж/дома Мурысева, 55 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	133	89	83,18	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	135/67,5	внутрикв.	от ж/дома Мурысева, 55 до здания клуба Мурысева, 55а	аренда	отопление	Канальная	159	159	28	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	от ж/дома Мурысева, 55 до здания клуба Мурысева, 55а ГВС	аренда	ГВС	Канальная	45	45	28	1984	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	135/67,5	внутрикв.	от ж/дома Мурысева, 55 до ТК-19/16	аренда	отопление	Канальная	159	159	12,6	2011	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	от ж/дома Мурысева, 55 до ТК-19/16 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	57	12,6	2011	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	135/67,5	внутрикв.	от ТК-19/16 до здания школы № 80 (ул.Мурысева, 49)	аренда	отопление	Канальная	159	159	204,8	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	от ТК-19/16 до здания школы № 80 (ул.Мурысева, 49) ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	57	204,8	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	135/67,5	внутрикв.	от здания школы № 80 до ТК-19/16*	аренда	отопление	Канальная	57	57	37,2	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	от здания школы № 80 до ТК-19/16* ГВС	аренда	ГВС	Канальная	57	57	37,2	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	135/67,5	внутрикв.	от ТК-19/16* до хоз.здания школы № 80	аренда	отопление	Канальная	57	57	62,8	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	от ТК-19/16* до хоз.здания школы № 80 ГВС	аренда	ГВС	Канальная	57	57	62,8	1989	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-19	135/67,5	внутрикв.	от ТК-19/16* до здания тира школы № 80 отопл	аренда	отопление	Канальная	57	57	165,4	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	от ТК-19/4 до ТК-19/18	аренда	ГВС	Канальная	114	114	163,6	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	135/67,5	внутрикв.	от ТК-19/4 до ТК-19/18	аренда	отопление	Канальная	114	89	163,6	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	135/67,5	внутрикв.	от ТК-19/18 до ж/дома Мурысева, 71 (1-й ввод)	аренда	отопление	Канальная	89	89	66,2	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	от ТК-19/18 до ж/дома Мурысева, 71 (1-й ввод) ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	76	66,2	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	135/67,5	внутрикв.	ТК-19/18 до ж/дома Мурысева, 71 (2-й ввод)	аренда	отопление	Канальная	89	89	132,52	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-19	70/50	внутрикв.	ТК-19/18 до ж/дома Мурысева, 71 (2-й ввод) ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	76	132,52	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-20 до ТК-20/1	аренда	отопление	Канальная	89	89	166,6	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ЦТП-20 до ТК-20/1 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	76	166,6	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/1 до ТК-20/3	аренда	отопление	Канальная	159	159	100	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/1 до ТК-20/3 ГВС	аренда	ГВС	Канальная	159	108	100	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/3 до ТК-20/17	аренда	отопление	Канальная	159	159	251,3	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/3 до ТК-20/17 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	89	251,3	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/17 до ТК-20/19	аренда	отопление	Канальная	89	89	38,4	1994	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/17 до ТК-20/19 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	76	38,4	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/19 до ТК-20/21	аренда	отопление	Канальная	89	89	123,2	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/19 до ТК-20/21 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	57	123,2	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/21 до зд-я АТС-44, ул. Мурысева, 69а	аренда	отопление	Канальная	76	76	14	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/21 до зд-я АТС-44, ул. Мурысева, 69а ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	76	57	14	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/21 до ж.д. №69 по ул. Мурысева	аренда	отопление	Канальная	76	76	23,1	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/21 до ж.д. №69 по ул. Мурысева ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	76	45	22,7	1994	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/3 до ТК-20/5	аренда	отопление	Канальная	89	89	130	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/3 до ТК-20/5 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	57	130	1995	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/5 до ТК-20/13	аренда	отопление	Канальная	89	89	54,6	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/5 до ТК-20/13 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	89	54,6	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/13 до ж.д. №15 по ул. Матросова (1-й ввод)	аренда	отопление	Канальная	89	89	10	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/13 до ж.д. №15 по ул. Матросова (1-й ввод) ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	76	10	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/13 до ТК-20/15	аренда	отопление	Канальная	89	89	108,16	1978	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/13 до ТК-20/15 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	76	57	108,16	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/15 до ж.д. №15 по ул. Матросова (2-й ввод)	аренда	отопление	Канальная	89	89	16,8	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/15 до ж.д. №15 по ул. Матросова (2-й ввод) ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	76	16,8	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/5 до ТК-20/7	аренда	отопление	Канальная	89	89	171,26	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/5 до ТК-20/7ГВС	аренда	ГВС	Канальная	89	76	171,26	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/7 до ж.д. №21 по ул. Матросова	аренда	отопление	Канальная	76	76	46	2009	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/7 до ж.д. №21 по ул. Матросова ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	76	46	2009	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/7 до ТК-20/9	аренда	отопление	Канальная	76	76	43,6	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/7 до ТК-20/9 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	76	43,6	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/9 до ТК-20/11	аренда	отопление	Канальная	108	108	48,6	2006	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/9 до ТК-20/11 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	76	48,6	2006	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/11 до ж.д. №23 по ул. Матросова (1-ый ввод)	аренда	отопление	Канальная	108	108	42	2007	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/11 до ж.д. №23 по ул. Матросова (1-ый ввод) ГВС	аренда	ГВС	Канальная	108	89	42	2007	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/11 до ж.д. №23 по ул. Матросова (2-ой ввод)	аренда	отопление	Канальная	89	89	130	1999	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/11 до ж.д. №23 по ул. Матросова (2-ой ввод) ГВС	аренда	ГВС	Канальная	89	89	130	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/9 до ж.д. № 25 по ул. Матросова ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	89	96	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-20 до ТК-20/2	аренда	отопление	Канальная	89	89	77	1977	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ЦТП-20 до ТК-20/2 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	76	77	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/2 до ТК-20/4	аренда	отопление	Канальная	159	159	120,6	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/2 до ТК-20/4 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	159	89	120,6	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/2 до ж.д. №11 по ул. Матросова (1-й ввод)	аренда	отопление	Канальная	159	159	83,2	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/2 до ж.д. №11 по ул. Матросова (1-й ввод) ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	159	89	83,2	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/2 до ж.д. №11 по ул. Матросова (2-й ввод)	аренда	отопление	Канальная	76	76	41,7	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/2 до ж.д. №11 по ул. Матросова (2-й ввод) ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	57	41,7	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/4 до ж.д. №11 по ул. Матросова (3-й ввод)	аренда	отопление	Канальная	76	76	45	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/4 до ж.д. №11 по ул. Матросова (3-й ввод) ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	76	57	45	1978	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/4 до ТК-20/6	аренда	отопление	Канальная	76	76	165,6	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/4 до ТК-20/6 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	76	57	165,6	1978	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/6 до зд-я МОУ лицей №6, ул.Мурысева, 61	аренда	отопление	Канальная	108	108	49,6	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/6 до зд-я МОУ лицей №6, ул.Мурысева, 61 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	76	49,6	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-20 до ТК-20/8	аренда	отопление	Канальная	114	114	205,64	1980	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ЦТП-20 до ТК-20/8 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	76	57	205,64	1980	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/8 до ж.д. №73 по ул. Мурысева (1-й ввод)	аренда	отопление	Канальная	89	89	10	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/8 до ж.д. №73 по ул. Мурысева (1-й ввод) ГВС	аренда	ГВС	Канальная	133	89	10	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/8 до ТК-20/10	аренда	отопление	Канальная	89	89	105,3	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/8 до ТК-20/10 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	76	57	105,3	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/10 до ж.д. №73 по ул. Мурысева (2-й ввод)	аренда	отопление	Канальная	89	89	16,2	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/10 до ж.д. №73 по ул. Мурысева (2-й ввод) ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	76	16,2	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/10 до ТК-20/12	аренда	отопление	Канальная	89	89	97,4	1998	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/10 до ТК-20/12 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	76	57	97,4	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/12 до ж.д. №15а по ул. Матросова (1-й ввод)	аренда	отопление	Канальная	108	108	65	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/12 до ж.д. №15а ул. Матросова (1-й ввод) ГВС	аренда	ГВС	Канальная	89	57	65	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	135/67,5	внутрикв.	от ТК-20/12 до ж.д. №15а по ул. Матросова (2-й ввод)	аренда	отопление	Канальная	89	89	115,8	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-20	70/50	внутрикв.	от ТК-20/12 до ж.д. №15а по ул. Матросова (2-й ввод)ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	76	57	115,8	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП№21 до ТК-21/1	аренда	отопление	Канальная	159	159	10	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	70/50	внутрикв.	от ЦТП№21 до ТК-21/1 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	159	108	10	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	135/67,5	внутрикв.	от ТК-21/1 до ТК-21/3	аренда	отопление	Канальная	159	159	267,6	1970	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	70/50	внутрикв.	от ТК-21/1 до ТК-21/3 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	159	108	267,6	1970	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	135/67,5	внутрикв.	от ТК-21/3 до шк.№18 Мур.89а	аренда	отопление	Канальная	108	108	48	1970	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	70/50	внутрикв.	от ТК-21/3 до шк.№18 Мур.89а ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	89	48	1970	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	135/67,5	внутрикв.	от ТК-21/3 до ТК-21/5	аренда	отопление	Канальная	159	159	85	2013	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	70/50	внутрикв.	от ТК-21/3 до ТК-21/5 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	159	108	85	2013	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	135/67,5	внутрикв.	от школы №18 до ТК-21/5	аренда	отопление	Канальная	76	76	51,2	1987	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-21	70/50	внутрикв.	от школы №18 до ТК-21/5 ГВС	аренда	ГВС	Канальная	57	57	51,2	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	135/67,5	внутрикв.	от ТК-21/5 до хозблока шк.№18	аренда	отопление	Канальная	48	40	165,2	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	70/50	внутрикв.	от ТК-21/5 до хозблока шк.№18 ГВС	аренда	ГВС	Канальная	57	57	165,2	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	135/67,5	внутрикв.	от ТК-21/5 до ТК-21/7	аренда	отопление	Канальная	159	159	131,8	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	70/50	внутрикв.	от ТК-21/5 до ТК-21/7 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	159	108	131,8	1987	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	135/67,5	внутрикв.	от ТК-21/7 до ж.д.№93а ул.Мурыс.	аренда	отопление	Канальная	133	133	18	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	70/50	внутрикв.	от ТК-21/7 до ж.д.№93а ул.Мурыс. ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	133	89	18	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	135/67,5	внутрикв.	от ТК-21/7 до ТК-21/9	аренда	отопление	Канальная	133	133	156,9	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	70/50	внутрикв.	от ТК-21/7 до ТК-21/9 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	89	156,9	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	135/67,5	внутрикв.	от ТК-21/9 до ТК-21/11	аренда	отопление	Канальная	159	159	145,8	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	70/50	внутрикв.	от ТК-21/9 до ТК-21/11ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	89	145,8	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	135/67,5	внутрикв.	от ТК-21/11 до ТК-21/13	аренда	отопление	Канальная	89	89	16	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	70/50	внутрикв.	от ТК-21/11 до ТК-21/13 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	76	57	16	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	135/67,5	внутрикв.	от ТК-21/13 до Д/с №40 ул.Ком.93	аренда	отопление	Канальная	76	76	81	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	70/50	внутрикв.	от ТК-21/13 до Д/с №40 ул.Ком.93 ГВС	аренда	ГВС	Канальная	57	57	81	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	135/67,5	внутрикв.	от ТК-21/13 до ТК-21/15	аренда	отопление	Канальная	89	89	49	1997	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-21	70/50	внутрикв.	от ТК-21/13 до ТК-21/15 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	76	57	49	1997	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	135/67,5	внутрикв.	от ТК-21/15 до ж.д.№100 ул.Мурыс.	аренда	отопление	Канальная	57	57	25	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	70/50	внутрикв.	от ТК-21/15 до ж.д.№100 ул.Мурыс. ГВС	аренда	ГВС	Канальная	57	57	25	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	135/67,5	внутрикв.	от ТК-21/15 до ТК-21/17	аренда	отопление	Канальная	57	57	160,6	1970	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	70/50	внутрикв.	от ТК-21/15 до ТК-21/17 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	76	160,6	1970	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	135/67,5	внутрикв.	от ТК-21/17 до ж.д.№102 ул.Мурыс.	аренда	отопление	Канальная	57	57	75,6	1970	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	70/50	внутрикв.	от ТК-21/17 до ж.д.№102 ул.Мурыс. ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	76	75,6	1970	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	135/67,5	внутрикв.	от ТК-21/17 до ж.д.№99 ул.Коммун.	аренда	отопление	Канальная	57	57	135,6	1970	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	70/50	внутрикв.	от ТК-21/17 до ж.д.№99 ул.Коммун. ГВС	аренда	ГВС	Канальная	89	89	135,6	1970	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	135/67,5	внутрикв.	от ТК-21/17 до ж.д.№97 ул.Коммун.	аренда	отопление	Канальная	89	89	53	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	135/67,5	внутрикв.	от ТК-21/17 до ж.д.№97аул.Коммун.	аренда	отопление	Канальная	76	76	163,8	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	135/67,5	внутрикв.	отТК-21/11 до ТК-21/19	аренда	отопление	Канальная	133	133	35,2	1970	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	70/50	внутрикв.	отТК-21/11 до ТК-21/19 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	76	35,2	1970	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	135/67,5	внутрикв.	от ТК-21/19 до ж.д.№98 ул.Мурыс.	аренда	отопление	Канальная	57	57	48	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	70/50	внутрикв.	от ТК-21/19 до ж.д.№98 ул.Мурыс. ГВС	аренда	ГВС	Канальная	57	57	48	1998	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-21	135/67,5	внутрикв.	от ТК-21/19 до ТК-21/21	аренда	отопление	Канальная	89	89	87,4	2000	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	70/50	внутрикв.	от ТК-21/19 до ТК-21/21 ГВС	аренда	ГВС	Канальная	76	76	87,4	2000	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	135/67,5	внутрикв.	от ТК-21/21 до ж.д.№96 ул.Мурыс.	аренда	отопление	Канальная	89	89	24	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	135/67,5	внутрикв.	от ТК-21/21 до ТК-21/23	аренда	отопление	Канальная	89	89	46	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	70/50	внутрикв.	от ТК-21/21 до ТК-21/23	аренда	ГВС	Канальная	89	89	46	2000	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	135/67,5	внутрикв.	от ТК-21/23 до ж.д.№94 ул.Мурыс.	аренда	отопление	Канальная	89	89	41	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-21	70/50	внутрикв.	от ТК-21/23 до ж.д.№94 ул.Мурыс. ГВС	аренда	ГВС	Канальная	76	76	41	1998	мин.вата
Котельная №2 до ЦТП-22	135/67,5	магистр.	от МТК-41/1до ЦТП №22	аренда	отопление	Канальная	89	89	14,9	2000	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ЦТП№22 до ТК-22/1	аренда	отопление	Канальная	76	76	168,48	2000	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/1 до ТК-22/3	аренда	отопление	Канальная	159	159	27	2009	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/3 до зд-я МОУ ДЮСШОР №7 "Акробат", ул. Матросова, 5а	аренда	отопление	Канальная	76	76	38	2009	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/3 до ТК-22/5	аренда	отопление	Канальная	108	108	177	1996	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/5 до ж/дома №3 по ул. Матросова	аренда	отопление	Канальная	57	57	63	1992	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/5 до ж/дома №1 по ул. Матросова	аренда	отопление	Канальная	89	89	132,6	2000	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/1 до ТК-22/7	аренда	отопление	Канальная	219	219	66,3	2000	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/7 до зд-я спортзала МОУ школы №7. ул. Матросова, 5	аренда	отопление	Канальная	57	57	81,2	2000	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/7 до ТК-22/9	аренда	отопление	Канальная	219	219	61,8	2000	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/9 до зд-я ООО "Каблучок", ул. Мурысева, 70	аренда	отопление	Канальная	57	57	65,4	2000	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/9 до ТК-22/11	аренда	отопление	Канальная	133	133	73	2000	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/11 до ж/дома №9 по ул. Матросова	аренда	отопление	Канальная	89	89	33	2000	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/11 до ТК-22/13	аренда	отопление	Канальная	108	108	73,8	2001	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/13 до ж/дома №7 по ул. Матросова	аренда	отопление	Канальная	57	57	15,8	2001	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/13 до зд-я МОУ школы №7, ул. Матросова, 5	аренда	отопление	Канальная	76	76	36,6	2001	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ЦТП-22 до ТК-22/2	аренда	отопление	Канальная	219	219	48,48	2001	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/2 до ТК-22/4	аренда	отопление	Канальная	159	159	30,4	2001	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/4 до ж/дома №4 по ул. Тюленина	аренда	отопление	Канальная	57	57	39,8	2010	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/4 до ТК-22/6	аренда	отопление	Канальная	108	108	79,2	2001	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/6 до ж/дома №61 по ул. Коммунистическая	аренда	отопление	Канальная	89	89	78,6	2001	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/6 до ТК-22/8	аренда	отопление	Канальная	89	89	91,2	2001	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/8 до ж/дома №63 по ул. Коммунистическая	аренда	отопление	Канальная	76	76	35	2001	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/8 до ж/дома №65 по ул. Коммунистическая	аренда	отопление	Канальная	76	76	141,4	2001	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/2 до ТК-22/10	аренда	отопление	Канальная	159	159	301,4	2001	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/10 до здания ООО "Питание", ул. Тюленина, 6	аренда	отопление	Канальная	57	57	53	2001	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/10 до ТК-22/12	аренда	отопление	Канальная	89	89	48,2	2001	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/12 до ж/дома №8 по ул. Тюленина	аренда	отопление	Канальная	89	89	20	2001	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/12 до ж/дома №10 по ул. Тюленина	аренда	отопление	Канальная	89	89	131,8	2001	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/10 до ТК-22/14	аренда	отопление	Канальная	108	108	176,54	2001	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/14 до ТК-22/16	аренда	отопление	Канальная	89	89	66,6	2001	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/16 до ж/дома №3 по ул. Тюленина	аренда	отопление	Канальная	57	57	18	2010	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/16 до ТК-22/18	аренда	отопление	Канальная	89	89	133,6	2001	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/18 до ж/дома №59 по ул. Коммунистическая	аренда	отопление	Канальная	57	57	50,4	2001	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-22	95/70	внутрикв.	от ТК-22/18 до ж/дома №57 по ул. Коммунистическая	аренда	отопление	Канальная	89	89	100,2	2001	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-23 до ТК -23/1	аренда	отопление	Канальная	89	89	10	2001	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-23	70/50	внутрикв.	от ЦТП-23 до ТК -23/1 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	89	10	2001	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	135/67,5	внутрикв.	от ТК -23/1 до ТК-23/3	аренда	отопление	Канальная	159	159	241	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	70/50	внутрикв.	от ТК -23/1 до ТК-23/3 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	133	108	241	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	135/67,5	внутрикв.	от ТК-23/3 до зд. №37-б по ул. Матросова	аренда	отопление	Канальная	159	159	10	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	70/50	внутрикв.	от ТК-23/3 до зд. №37-б по ул. Матросова ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	133	108	10	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	135/67,5	внутрикв.	от ТК-23/3 до зд №37 по ул.Матросова	аренда	отопление	Канальная	76	76	17,6	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	70/50	внутрикв.	от ТК-23/3 до зд №37 по ул.Матросова ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	57	32	17,6	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	135/67,5	внутрикв.	от ТК-23/3 до тк-23/5	аренда	отопление	Канальная	108	108	167,4	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	70/50	внутрикв.	от ТК-23/3 до тк-23/5 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	76	57	167,4	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	135/67,5	внутрикв.	от ТК-23/5до зд. котельной	аренда	отопление	Канальная	57	57	91,8	2008	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	70/50	внутрикв.	от ТК-23/5до зд. Котельной ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	57	45	91,8	2008	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	135/67,5	внутрикв.	от ТК-23/3 до ТК-23/7	аренда	отопление	Канальная	45	45	60,6	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	70/50	внутрикв.	от ТК-23/3 до ТК-23/7 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	45	32	60,6	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	135/67,5	внутрикв.	от ТК-23/7 до ТК-23/9	аренда	отопление	Канальная	108	108	80,8	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	70/50	внутрикв.	от ТК-23/7 до ТК-23/9 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	89	80,8	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	135/67,5	внутрикв.	от ТК-23/9 до зд №35 по ул.Матросова	аренда	отопление	Канальная	108	108	21,6	1998	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-23	70/50	внутрикв.	от ТК-23/9 до зд №35 по ул.Матросова ГВС	аренда	ГВС	Канальная	76	57	21,6	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	135/67,5	внутрикв.	от ТК-23/9 до зд №33 по ул.Матросова	аренда	отопление	Канальная	108	108	150,8	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	70/50	внутрикв.	от ТК-23/9 до зд №33 по ул.Матросова ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	57	57	150,8	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	135/67,5	внутрикв.	от ТК-23/1до ж/д №18 по ул.Громовой	аренда	отопление	Канальная	57	57	32,4	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	70/50	внутрикв.	от ТК-23/1до ж/д №18 по ул.Громовой ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	57	32	32,4	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	135/67,5	внутрикв.	от ж/д №18 по ул.Громовой до ТК 23/2	аренда	отопление	Канальная	159	159	31,1	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	70/50	внутрикв.	от ж/д №18 по ул.Громовой до ТК 23/2 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	108	57	31,1	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	135/67,5	внутрикв.	от ТК-23/2 до ж/д №16 по ул.Громовой	аренда	отопление	Канальная	108	108	36,2	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	70/50	внутрикв.	от ТК-23/2 до ж/д №16 по ул.Громовой ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	57	36,2	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	135/67,5	внутрикв.	от ж/д №16 по ул.Громовой до ТК 23/4	аренда	отопление	Канальная	108	108	15	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	70/50	внутрикв.	от ж/д №16 по ул.Громовой до ТК 23/4 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	57	15	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	135/67,5	внутрикв.	от ТК-23/4 до ж/д №14 по ул.Громовой	аренда	отопление	Канальная	89	89	55	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	70/50	внутрикв.	от ТК-23/4 до ж/д №14 по ул.Громовой ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	57	55	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-23 до ж/д №20 по ул.Громовой (н.сх.)	аренда	отопление	Канальная	89	89	67,8	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-23	70/50	внутрикв.	от ЦТП-23 до ж/д №20 по ул.Громовой (н.сх.)ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	57	67,8	1998	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от здания ЦТП-25 до ТК-25/1	аренда	отопление	Канальная	219	219	78	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/1 до ТК-25/3	аренда	отопление	Канальная	219	219	207,14	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/3 до ТК-25/5	аренда	отопление	Канальная	219	219	191,4	2007	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/3 до здания ГРП	аренда	отопление	Канальная	45	45	99,9	2000	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/3 до здания пед. колледжа (ул.Мурысева, 84)	аренда	отопление	Канальная	89	89	146	2000	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/5 до ТК-25/7	аренда	отопление	Канальная	219	219	36,4	2000	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/7 до ТК-25/9	аренда	отопление	Канальная	159	159	214	2000	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/9 до ж/дома ул.Коммунистич., 85	аренда	отопление	Канальная	57	57	58	2000	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/9 до ж/дома ул.Коммунистич., 87	аренда	отопление	Канальная	76	76	49,8	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/9 до ТК-25/11	аренда	отопление	Канальная	133	133	139	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/11 до ж/дома ул.Коммунистич., 89	аренда	отопление	Канальная	76	76	69	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/11 до ТК-25/13	аренда	отопление	Канальная	114	114	124	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/13 до ж/дома ул.Коммунистич., 91	аренда	отопление	Канальная	76	76	24,2	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/13 до ТК-25/15	аренда	отопление	Канальная	114	114	62,6	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/15 до ж/дома ул.Коммунистич., 95	аренда	отопление	Канальная	76	76	77,6	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/5 до ТК-25/17	аренда	отопление	Канальная	108	108	105,92	2002	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/17 до ж/дома ул.Коммунистич., 83а	аренда	отопление	Канальная	89	89	16	2002	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/17 до ж/дома ул.Коммунистич., 81а	аренда	отопление	Канальная	76	76	92,6	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/7 до ТК-25/19	аренда	отопление	Канальная	159	159	33,6	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/19 до ж/дома ул.Мурысева, 88	аренда	отопление	Канальная	76	76	15,2	1989	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/19 до ТК-25/21	аренда	отопление	Канальная	159	159	82	2004	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/21 до ж/дома Мурысева, 86	аренда	отопление	Канальная	76	76	14,6	2004	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/21 до ТК-25/23	аренда	отопление	Канальная	108	108	109	2004	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/23 до ж/дома Мурысева, 90	аренда	отопление	Канальная	76	76	20	2004	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/23 до ТК-25/25	аренда	отопление	Канальная	76	76	210,6	2004	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/25 до ж/дома Мурысева, 92	аренда	отопление	Канальная	76	76	58,4	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/1 до ТК-25/2	аренда	отопление	Канальная	219	219	170	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/2 до ж/дома ул.Матросова, 4	аренда	отопление	Канальная	57	57	20	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/2 до ТК-25/4	аренда	отопление	Канальная	159	159	162	1998	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/4 до ж/дома ул.Матросова, 2	аренда	отопление	Канальная	57	57	54,8	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/4 до ж/дома ул.Коммунистич., 69	аренда	отопление	Канальная	57	57	33	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/4 до ТК-25/6	аренда	отопление	Канальная	159	159	111,46	1999	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/6 до ж/дома ул.Коммунистич., 71	аренда	отопление	Канальная	57	57	9,8	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/6 до ТК-25/8	аренда	отопление	Канальная	133	133	38,8	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/8 до здания метобсерватории (ул.Коммунистическая, 73)	аренда	отопление	Канальная	57	57	7,2	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/8 до ТК-25/10	аренда	отопление	Канальная	133	133	79	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/10 до ж/дома ул.Коммунистическая, 75	аренда	отопление	Канальная	57	57	6,4	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/10 до ж/дома ул.Коммунистическая, 75а	аренда	отопление	Канальная	57	57	133	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/10 до ТК-25/12	аренда	отопление	Канальная	133	133	124,2	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/12 до ж/дома ул.Коммунистическая, 77	аренда	отопление	Канальная	57	57	7,8	1963	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/12 до ТК-25/14	аренда	отопление	Канальная	114	114	124,6	2000	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/14 до ж/дома ул.Коммунистическая, 79	аренда	отопление	Канальная	57	57	8,8	2000	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/14 до ж/дома ул.Коммунистическая, 81	аренда	отопление	Канальная	76	76	82,8	2000	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/2 до ТК-25/16	аренда	отопление	Канальная	159	159	104	2000	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/16 до ж/дома Матросова, 6	аренда	отопление	Канальная	57	57	11,4	2000	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/16 до ТК-25/18	аренда	отопление	Канальная	133	133	91	2000	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/18 до ж/дома Матросова, 6а	аренда	отопление	Канальная	57	57	11,6	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/18 до ТК-25/20	аренда	отопление	Канальная	108	108	50,6	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/20 до ж/дома Мурысева, 76	аренда	отопление	Канальная	57	57	7,6	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/20 до ТК-25/22	аренда	отопление	Канальная	108	108	103,6	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/22 до ж/дома Мурысева, 80	аренда	отопление	Канальная	76	76	47,6	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	95/70	внутрикв.	от ТК-25/22 до ж/дома Мурысева, 82	аренда	отопление	Канальная	89	89	115	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-25 до МТК-34/3	аренда	отопление	Канальная	76	76	10,6	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	70/50	внутрикв.	от ЦТП-25 до МТК-34/3 ГВС п	аренда	отопление	Канальная	89	57	10,6	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	135/67,5	внутрикв.	от МТК-34/3 до МТК-34/2	аренда	отопление	Канальная	76	76	66,82	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	70/50	внутрикв.	от МТК-34/3 до МТК-34/2 ГВС п	аренда	ГВС	Канальная	89	57	66,82	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	135/67,5	внутрикв.	от МТК-34/2 до ж/дома Мурысева, 76а	аренда	отопление	Канальная	76	76	11	1999	мин.вата
Котельная №2 от ЦТП-25	70/50	внутрикв.	от МТК-34/2 до ж/дома Мурысева, 76а ГВС	аренда	ГВС	Канальная	89	57	11	1999	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от котельной №8 до МТК-1	аренда	отопление	Надземная	426	426	84	2008	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-1 до МТК-4	аренда	отопление	Канальная	426	426	304	1977	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-4 до МТК-6	аренда	отопление	Канальная	426	426	167	1977	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-6 до МТК-8	аренда	отопление	Канальная	426	426	226,6	1977	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-8 до МТК-10	аренда	отопление	Канальная	426	426	241	1977	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-10 до СТК-12	аренда	отопление	Канальная	426	426	205	1977	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от СТК-12 до МТК-14	аренда	отопление	Канальная	426	426	204	1977	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-14 до МТК-14/1	аренда	отопление	Канальная	273	273	32,6	1977	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-14/1 до ЦТП №52	аренда	отопление	Канальная	219	219	10	1977	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-14/1 до МТК-14/2	аренда	отопление	Канальная	219	219	155	2011	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-14/2 до МТК-14/3	аренда	отопление	Канальная	219	219	283	2011	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-14/3 до ЦТП №58	аренда	отопление	Канальная	273	273	31	1977	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-14/3 до здания ЗАО"Универсал"	бесхоз	отопление	Канальная	108	108	934	1993	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-14 до ЦТП №59	аренда	отопление	Канальная	273	273	317,4	1977	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-14 до СТК-16	аренда	отопление	Канальная	426	426	186	1977	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от СТК-16 до МТК-18	аренда	отопление	Канальная	426	426	326	1977	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-20/1 до МТК-20/2	аренда	отопление	Канальная	273	273	301,8	1977	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-20/2 до ЦТП №51	аренда	отопление	Канальная	273	273	57	1977	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от СТК-22 до МТК-24	аренда	отопление	Канальная	426	426	461	1977	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-24 до МТК-26	аренда	отопление	Канальная	426	426	256,6	1977	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-26 до МТК-26/1	аренда	отопление	Канальная	273	273	195,5	1977	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-26/1 до МТК-26/2	аренда	отопление	Канальная	273	273	179,4	1977	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-26/2 до ЦТП №56	аренда	отопление	Канальная	273	273	178,3	1977	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-26/1 до КНС-17	аренда	отопление	Канальная	32	32	114,2	1977	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-26 до МТК-28	аренда	отопление	Канальная	426	426	375,1	1989	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-28 до СТК-30	аренда	отопление	Канальная	426	426	412,36	1989	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от СТК-30 до МТК-32/1	аренда	отопление	Канальная	426	426	292,6	2006	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-32/1 до МТК-32/2	аренда	отопление	Канальная	108	108	520,96	2006	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-32/2 до МТК-32/3	аренда	отопление	Канальная	108	108	273,12	2006	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-32/3 до МТК-32/4	аренда	отопление	Канальная	108	108	192,58	2006	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-32/4 до котельной №6, ул. Магистральная, 3Б	аренда	отопление	Канальная	159	159	35,3	2006	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-34/4 до здания ООО"Каретный ряд"	бесхоз	отопление	Канальная	45	45	400	1987	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-32/4 до ТК-7 ул. Магистральная	аренда	отопление	Канальная	108	108	300	1987	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от ТК-7 до ТК-9 ул. Магистральная	аренда	отопление	Канальная	133	133	400	1987	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-32/1 до МТК-32	аренда	отопление	Канальная	426	426	120,6	1987	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-32 до МТК-34	аренда	отопление	Канальная	426	426	214	1987	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-34 до СТК-36	аренда	отопление	Канальная	426	426	714	1987	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от СТК-36 до МТК-36/1	аренда	отопление	Канальная	426	426	150	1988	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-36/1 до МТК-36/2'	аренда	отопление	Канальная	426	426	780,06	1988	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-36/2' до ж.д. №7Б по Майскому проезду	аренда	отопление	Канальная	89	89	126,94	2005	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-36/2 до МТК-36/3	аренда	отопление	Канальная	426	426	784,04	1991	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-36/3 до МТК-36/4	аренда	отопление	Канальная	273	273	193,1	1991	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-36/4 до ЦТП №71	аренда	отопление	Канальная	273	273	13,6	1991	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-36/4 до т.В границы участка Дет сада ул.Ивана Красюка,1	аренда	отопление	Канальная	76	76	436	2019	ППУ
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-36/2 до МТК-36/5	аренда	отопление	Канальная	273	273	354,34	1988	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-36/5 до ЦТП №70	аренда	отопление	Канальная	273	273	35,38	1988	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от СТК-36 до СТК-38	аренда	отопление	Канальная	426	426	255,3	1988	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от СТК-38 до МТК-40	аренда	отопление	Надземная	426	426	791	2020	КСТ
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-40 до МТК-40/1	аренда	отопление	Надземная	325	325	60	1999	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-40 до МТК-40/1	аренда	отопление	Канальная	325	325	182	1999	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-40/1 до МТК-40/2	аренда	отопление	Канальная	219	219	774	2017	ППУ
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-40/2 до МТК-40/3	аренда	отопление	Канальная	159	159	10	1999	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-40 до МТК-40А	аренда	отопление	Надземная	426	426	190	2020	КСТ
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-40А до СТК-42	аренда	отопление	Канальная	426	426	224	2020	КСТ
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-40А до СТК-42	аренда	отопление	Надземная	426	426	942	2020	КСТ
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от СТК-42 до МТК-44	аренда	отопление	Надземная	630	630	242	1988	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-44 до задвижек произв. базы ул.Громовой, 45	аренда	отопление	Надземная	159	159	122	1995	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-44 до МТК-46	аренда	отопление	Канальная	630	630	274,44	1988	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-46 до МТК-48	аренда	отопление	Канальная	630	630	230	1995	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-48 до СТК-0	аренда	отопление	Канальная	630	630	66	1995	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от СТК-0 до МТК-1	аренда	отопление	Канальная	630	630	10	1995	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-2 до СТК-3	аренда	отопление	Канальная	426	426	78	2004	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от Котельной №8 до СТК-3	аренда	отопление	Канальная	530	530	70	2004	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от СТК-3 до МТК-5	аренда	отопление	Канальная	530	530	276,5	2004	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-5 до МТК-7	аренда	отопление	Канальная	530	530	51,5	2004	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-7 до МТК-9	аренда	отопление	Канальная	530	530	67	2004	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-9 до МТК-11	аренда	отопление	Канальная	530	530	205,44	2004	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-11 до МТК-11/1	аренда	отопление	Канальная	273	273	88,2	2003	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-11/1 до СТК-11/2	аренда	отопление	Канальная	273	273	97	2003	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от СТК-11/2 до МТК-11/3	аренда	отопление	Канальная	273	273	152,6	2003	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-11/3 до ЦТП-54	аренда	отопление	Канальная	273	273	12	2003	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от СТК-11/2 до МТК-11/4	аренда	отопление	Канальная	219	219	332,04	1986	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-11/4 до МТК-11/5	аренда	отопление	Канальная	219	219	409,1	1986	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-11/5 до ЦТП -55	аренда	отопление	Канальная	219	219	24,4	1986	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-11 до МТК-13	аренда	отопление	Канальная	426	426	373,2	2001	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-13 до МТК-15	аренда	отопление	Канальная	426	426	308,94	1999	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-15 до МТК-15А	аренда	отопление	Канальная	273	273	6	1999	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-15А до СТК-15/1	аренда	отопление	Канальная	273	273	89,2	1999	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от СТК-15/1 до МТК-15/2	аренда	отопление	Канальная	273	273	253,2	1999	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-15/2 до МТК-15/3	аренда	отопление	Канальная	273	273	114,6	2011	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-15/3 до ЦТП-53	аренда	отопление	Канальная	219	219	13,2	1999	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-15 до МТК-17	аренда	отопление	Канальная	426	426	135,6	1999	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-17 до МТК-19	аренда	отопление	Канальная	426	426	191,4	1999	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-19 до ЦТП-57	аренда	отопление	Канальная	426	426	10,8	1999	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-19 до МТК-21	аренда	отопление	Канальная	325	325	113,8	1999	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-21 до МТК-23	аренда	отопление	Канальная	325	325	209,2	1999	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-23 до МТК-25	аренда	отопление	Канальная	325	325	286,2	1999	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-25 до ЦТП-61	аренда	отопление	Канальная	325	325	12,2	1999	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от ЦТП-61 до МТК-25	аренда	отопление	Канальная	273	273	12,2	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-25 до МТК-25А	аренда	отопление	Канальная	273	273	6	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-25А до МТК-27	аренда	отопление	Канальная	273	273	468	1999	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-27 до МТК-27/1	аренда	отопление	Канальная	159	159	85	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-27/1 до ж.д. №17 по ул. Шлюзовая	аренда	отопление	Канальная	89	89	52,8	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-27/1 до ж.д. №19 по ул. Шлюзовая	аренда	отопление	Канальная	89	89	189,8	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-27/1 до ж.д. №21 по ул. Шлюзовая	аренда	отопление	Канальная	89	89	27,4	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-27/1 до МТК-27/2	аренда	отопление	Канальная	159	159	68,6	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-27/2 до ж.д. №3 по ул. Севастопольская	аренда	отопление	Канальная	76	76	65,2	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-27/2 до ж.д. №23 по ул. Шлюзовая	аренда	отопление	Канальная	89	89	92,2	2000	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-27/2 до ж.д. №10 по ул. Зеленая	аренда	отопление	Канальная	89	89	143,2	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-27 до МТК-27/3	аренда	отопление	Канальная	159	159	128	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-27/3 до ж.д. №10 по ул.Севастопольская	аренда	отопление	Канальная	76	76	48,3	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-27/3 до ж.д. №15 по ул. Шлюзовая	аренда	отопление	Канальная	76	76	42,8	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-27/3 до МТК-27/4	аренда	отопление	Канальная	159	159	151,6	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-27/4 до зд-я МДОУ детского сада комбинированного вида №36 «Якорек», ул. Шлюзовая, 13а	аренда	отопление	Канальная	76	76	77,8	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-27/4 до ж.д. №13 по ул. Шлюзовая	аренда	отопление	Канальная	89	89	34,8	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-27/4 до МТК-27/5	аренда	отопление	Канальная	114	114	137,8	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-27/5 до ж.д. №11 по ул. Шлюзовая	аренда	отопление	Канальная	76	76	64,6	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-27/5 до ж.д. №13 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	89	89	48,6	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-27/5 до МТК-27/6	аренда	отопление	Канальная	114	114	185,6	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-27/6 до ж.д. №11 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	89	89	71,6	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-27/6 до ж.д. №9 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	89	89	82	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-27 до МТК-29	аренда	отопление	Канальная	273	273	199	2000	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-29 до МТК-29/1	аренда	отопление	Канальная	273	273	99,2	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-29/1 до ж.д. №6 по ул. Шлюзовая	аренда	отопление	Канальная	89	89	30	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-29/1 до здания Милиции общественного назначения, ул. Шлюзовая, 4	аренда	отопление	Канальная	89	89	67,2	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-29/1 до хозблока МОБ	аренда	отопление	Канальная	76	76	60,8	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-29 до МТК-31	аренда	отопление	Канальная	273	273	78,2	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-31 до МТК-31/1	аренда	отопление	Канальная	114	114	109,44	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-31/1 до МТК-31/2	аренда	отопление	Канальная	89	89	100,7	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-31/2 до бойлерной	аренда	отопление	Канальная	89	89	145,28	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от бойлерной до МТК-31/2 ГВС	аренда	гвс	Канальная	89	89	145,28	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-31/2 до МТК-31/1 ГВС	аренда	гвс	Канальная	89	89	100,7	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-31\1 до МТК-31/3	аренда	отопление	Канальная	89	89	138	2022	ППУ
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-31\1 до МТК-31/3 гвс	аренда	гвс	Канальная	89	57	138	2022	ППУ
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-31/3 до ввода №1 учебного корпуса детского дома-школы «Единство», ул. Шлюзовая, 8	аренда	отопление	Канальная	89	89	30	2022	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-31/3 до ввода №1 учебного корпуса детского дома-школы «Единство», ул. Шлюзовая, 8 гвс	аренда	гвс	Канальная	89	76	30	2022	ППУ
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-31/3 до ввода №2 учебного корпуса детского дома-школы «Единство», ул. Шлюзовая, 8	аренда	отопление	Канальная	89	89	59,6	2022	ППУ
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-31/3 до ввода №2 учебного корпуса детского дома-школы «Единство», ул. Шлюзовая, 8 гвс	аренда	гвс	Канальная	89	57	59,6	2022	ППУ
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-31/1 до МТК-31/4	аренда	отопление	Канальная	89	89	146,2	2022	ППУ
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-31/1 до МТК-31/4 гвс	аренда	гвс	Канальная	89	57	146,2	2022	ППУ
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-31/4 до ввода №3 учебного корпуса детского дома-школы «Единство», ул. Шлюзовая, 8	аренда	отопление	Канальная	89	89	68	2022	ППУ
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-31/4 до ввода №3 учебного корпуса детского дома-школы «Единство», ул. Шлюзовая, 8 гвс	аренда	гвс	Канальная	76	57	68	2022	ППУ
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-31/4 до ввода №4 учебного корпуса детского дома-школы «Единство», ул. Шлюзовая, 8	аренда	отопление	Канальная	89	89	16	2022	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-31/4 до ввода №4 учебного корпуса детского дома-школы «Единство», ул. Шлюзовая, 8 гвс	аренда	гвс	Канальная	89	57	16	2022	ППУ
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-31 до МТК-33	аренда	отопление	Канальная	273	273	73,92	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-33 до МТК-33/1	аренда	отопление	Канальная	108	108	100,2	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-33 до МТК-35	аренда	отопление	Канальная	273	273	324,8	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-35 до МТК-35/1	аренда	отопление	Канальная	159	159	85,6	2000	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-35/1 до ж.д. №19 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	89	89	4,8	1997	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-35/1 до МТК-35/2	аренда	отопление	Канальная	159	159	177,1	1997	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-35/2 до ж.д. №15 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	76	76	29,6	1997	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-35/2 до ж.д. №2 по ул. Шлюзовая	аренда	отопление	Канальная	76	76	127,16	1997	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-35/2 до ж.д. №17 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	76	76	62,2	1997	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-35 до МТК-35/3	аренда	отопление	Канальная	159	159	60	1997	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-35/3 до ж.д. №21 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	89	89	7,8	1997	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-35/3 до ж.д. №25 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	89	89	151,08	1997	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-35/3 до МТК-35/4	аренда	отопление	Канальная	108	108	197	2001	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-35/4 до МТК-35/5	аренда	отопление	Канальная	108	108	114	2001	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-35/5 до ж.д. №27 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	76	76	23,2	2001	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-35/5 до МТК-35/6	аренда	отопление	Канальная	89	89	162	2001	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-35/6 до ж.д. №23 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	89	89	72,6	2001	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-35/6 до ж.д. №23а по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	76	76	135,3	2001	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-35 до МТК-37	аренда	отопление	Канальная	273	273	88	2001	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-37 до МТК-37/1	аренда	отопление	Канальная	57	57	282,2	2001	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-37 до МТК-39	аренда	отопление	Канальная	273	273	85	2001	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-39 до школы №15 (ул.Никонова, 18)	аренда	отопление	Канальная	89	89	124,6	2001	мин.вата
котельная № 8	135/67,5	магистр.	от МТК-39 до ЦТП-50	аренда	отопление	Канальная	273	273	113,6	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-50 до ТК 50/1	аренда	отопление	Канальная	159	159	7	1996	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	70/50	внутрикв.	от ЦТП-50 до ТК 50/1 гвс	аренда	ГВС	Канальная	159	114	7	1996	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	135/67,5	внутрикв.	от ТК-50/1 до ТК 50/3	аренда	отопление	Канальная	159	159	71,4	1996	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	70/50	внутрикв.	от ТК-50/1 до ТК 50/3 гвс	аренда	ГВС	Канальная	159	114	71,4	1996	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	135/67,5	внутрикв.	от ТК-50/3 до ТК 50/5	аренда	отопление	Канальная	133	133	144	1996	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	70/50	внутрикв.	от ТК-50/3 до ТК 50/5 гвс	аренда	ГВС	Канальная	108	89	144	1996	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	135/67,5	внутрикв.	от ТК-50/5 до ТК-50/7	аренда	отопление	Канальная	108	108	99,8	2001	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-50	70/50	внутрикв.	от ТК-50/5 до ТК-50/7	аренда	ГВС	Канальная	89	76	99,8	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	135/67,5	внутрикв.	от ТК-50/7 до ж/д 22 по ул. Никонова (I ввод)	аренда	отопление	Канальная	89	89	42,6	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	70/50	внутрикв.	от ТК-50/7 до ж/д 22 по ул. Никонова (I ввод)	аренда	ГВС	Канальная	89	57	42,6	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	135/67,5	внутрикв.	от ТК-50/7 до ТК-50/9	аренда	отопление	Канальная	108	108	150,8	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	70/50	внутрикв.	от ТК-50/7 до ТК-50/9	аренда	ГВС	Канальная	89	76	150,8	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	135/67,5	внутрикв.	от ТК-50/9 до ж/д 22 по ул. Никонова (II ввод)	аренда	отопление	Канальная	89	89	43	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	70/50	внутрикв.	от ТК-50/9 до ж/д 22 по ул. Никонова (II ввод)	аренда	ГВС	Канальная	76	57	43	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	135/67,5	внутрикв.	от ТК-50/9 до ж/д 38 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	89	89	127,8	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	70/50	внутрикв.	от ТК-50/9 до ж/д 38 по ул. Никонова	аренда	ГВС	Канальная	76	57	127,8	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	135/67,5	внутрикв.	от ТК-50/5 до ТК-50/11	аренда	отопление	Канальная	159	159	48	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	70/50	внутрикв.	от ТК-50/5 до ТК-50/11	аренда	ГВС	Канальная	108	89	48	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	135/67,5	внутрикв.	от ТК-50/11 до ж/д 21 по ул. Носова (II ввод)	аренда	отопление	Канальная	76	76	85	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	70/50	внутрикв.	от ТК-50/11 до ж/д 21 по ул. Носова (II ввод)	аренда	ГВС	Канальная	57	57	85	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	135/67,5	внутрикв.	от ТК-50/11 до ТК-50/13	аренда	отопление	Канальная	108	108	70,8	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	70/50	внутрикв.	от ТК-50/11 до ТК-50/13	аренда	ГВС	Канальная	89	76	70,8	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	135/67,5	внутрикв.	от ТК-50/13 до ж/д 21 по ул. Носова (I ввод)	аренда	отопление	Канальная	76	76	85	2001	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-50	70/50	внутрикв.	от ТК-50/13 до ж/д 21 по ул. Носова (I ввод)	аренда	ГВС	Канальная	57	57	85	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	135/67,5	внутрикв.	от ТК-50/13 до ТК-50/15	аренда	отопление	Канальная	108	108	97,2	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	70/50	внутрикв.	от ТК-50/13 до ТК-50/15	аренда	ГВС	Канальная	89	76	97,2	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	135/67,5	внутрикв.	от ТК-50/15 до ж/д 19 по ул. Носова	аренда	отопление	Канальная	89	89	52	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	70/50	внутрикв.	от ТК-50/15 до ж/д 19 по ул. Носова	аренда	ГВС	Канальная	76	57	52	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	135/67,5	внутрикв.	от ТК-50/15 до ж/д 17 по ул. Носова	аренда	отопление	Канальная	76	76	26	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	70/50	внутрикв.	от ТК-50/15 до ж/д 17 по ул. Носова	аренда	ГВС	Канальная	57	57	26	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	135/67,5	внутрикв.	от ТК-50/3 до ТК-50/2	аренда	отопление	Канальная	159	159	38,2	1996	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	70/50	внутрикв.	от ТК-50/3 до ТК-50/2	аренда	ГВС	Канальная	133	108	38,2	1996	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	135/67,5	внутрикв.	от ТК-50/2 до ж/д 24 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	108	108	36	1995	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	70/50	внутрикв.	от ТК-50/2 до ж/д 24 по ул. Никонова	аренда	ГВС	Канальная	57	57	36	1995	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	135/67,5	внутрикв.	от ТК-50/2 до ж/д 36 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	108	108	175,4	1996	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	70/50	внутрикв.	от ТК-50/2 до ж/д 36 по ул. Никонова	аренда	ГВС	Канальная	108	76	175,4	1996	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	135/67,5	внутрикв.	от ж/д 36 по ул. Никонова до ТК 50/4	аренда	отопление	Канальная	108	108	60,2	2005	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	70/50	внутрикв.	от ж/д 36 по ул. Никонова до ТК 50/4	аренда	ГВС	Канальная	108	76	60,2	2005	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	135/67,5	внутрикв.	от ж/д 36 по ул. Никонова до зд.Никонова,44	аренда	отопление	Канальная	57	57	58	2005	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-50	135/67,5	внутрикв.	от ТК-50/4 до ж/д 34 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	76	76	14	2011	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-50	70/50	внутрикв.	от ТК-50/4 до ж/д 34 по ул. Никонова	аренда	ГВС	Канальная	76	57	14	2005	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-51 до ТК -51/1	аренда	отопление	Канальная	159	159	11	1977	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	70/50	внутрикв.	от ЦТП-51 до ТК -51/1	аренда	ГВС	Канальная	159	108	11	1977	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ТК-51/1 до ТК 51/3	аренда	отопление	Канальная	159	159	16,4	1977	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	70/50	внутрикв.	от ТК-51/1 до ТК 51/3	аренда	ГВС	Канальная	159	108	16,4	1977	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ТК-51/3 до ж/д 5 по ул.Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	159	159	79	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	70/50	внутрикв.	от ТК-51/3 до ж/д 5 по ул.Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	159	89	79	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ТК-51/3 до ТК-51/5	аренда	отопление	Канальная	159	159	339	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	70/50	внутрикв.	от ТК-51/3 до ТК-51/5	аренда	ГВС	Канальная	108	89	339	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ТК-51/5 до ж/д 30 по ул.Куйбышева	аренда	отопление	Канальная	89	89	55,8	1980	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	70/50	внутрикв.	от ТК-51/5 до ж/д 30 по ул.Куйбышева	аренда	ГВС	Канальная	89	57	55,8	1980	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ТК-51/5 до ж/д 22 по ул.Куйбышева	аренда	отопление	Канальная	89	89	88,2	1980	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	70/50	внутрикв.	от ТК-51/5 до ж/д 22 по ул.Куйбышева	аренда	ГВС	Канальная	89	89	88,2	1980	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ТК-51/5 до ТК-51/7	аренда	отопление	Канальная	108	108	225,6	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	70/50	внутрикв.	от ТК-51/5 до ТК-51/7	аренда	ГВС	Канальная	108	108	225,6	1997	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ТК-51/7 до ТК-51/9	аренда	отопление	Канальная	108	108	144,6	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	70/50	внутрикв.	от ТК-51/7 до ТК-51/9	аренда	ГВС	Канальная	108	76	144,6	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ТК -51/9 до ж/д 20 по ул.Куйбышева	аренда	отопление	Канальная	108	108	16	1980	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	70/50	внутрикв.	от ТК -51/9 до ж/д 20 по ул.Куйбышева	аренда	ГВС	Канальная	108	76	16	1980	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ж/д 5 по ул. Гидротехничес. до ТК-51/11	аренда	отопление	Канальная	89	89	16	1977	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	70/50	внутрикв.	от ж/д 5 по ул. Гидротехничес. до ТК-51/11	аренда	ГВС	Канальная	89	57	16	1977	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ТК-51/11 до ж/д 3 по ул. Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	89	89	13	1977	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	70/50	внутрикв.	от ТК-51/11 до ж/д 3 по ул. Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	89	57	13	1977	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-51 до ТК-51/2	аренда	отопление	Канальная	159	159	57,2	1977	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	70/50	внутрикв.	от ЦТП-51 до ТК-51/2	аренда	ГВС	Канальная	159	89	57,2	1977	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ТК-51/2 до ТК-51/4	аренда	отопление	Канальная	159	159	108,8	2006	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	70/50	внутрикв.	от ТК-51/2 до ТК-51/4	аренда	ГВС	Канальная	159	89	108,8	2006	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ТК-51/4 до ж/д 7 по ул. Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	89	89	28,6	1977	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	70/50	внутрикв.	от ТК-51/4 до ж/д 7 по ул. Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	89	57	28,6	1977	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ТК-51/4 до ж/д 26 по ул. Куйбышева	аренда	отопление	Канальная	108	108	113,6	1973	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ж/д 26 по ул. Куйбышева до ж/д 28 по ул. Куйбышева	аренда	ГВС	Канальная	108	108	66,8	1972	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ТК-51/4 до ТК-51/6	аренда	отопление	Канальная	159	159	259,2	2006	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	70/50	внутрикв.	от ТК-51/4 до ТК-51/6	аренда	ГВС	Канальная	133	89	259,2	2006	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ТК-51/6 до ж/д 11 по ул. Железнодорожная	аренда	отопление	Канальная	76	76	46	1978	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	70/50	внутрикв.	от ТК-51/6 до ж/д 11 по ул. Железнодорожная	аренда	ГВС	Канальная	89	57	46	1978	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ТК-51/6 до ТК-51/8	аренда	отопление	Канальная	133	133	181,8	2002	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	70/50	внутрикв.	от ТК-51/6 до ТК-51/8	аренда	ГВС	Канальная	133	89	181,8	2002	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ТК-51/8 до ж/д 9 по ул. Железнодорожная	аренда	отопление	Канальная	89	89	18	2018	ППУ
котельная № 8 ЦТП-51	70/50	внутрикв.	от ТК-51/8 до ж/д 9 по ул. Железнодорожная	аренда	ГВС	Канальная	89	57	18	2018	ППУ
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ТК-51/8 до ТК-51/10	аренда	отопление	Канальная	133	133	106,4	2018	ППУ
котельная № 8 ЦТП-51	70/50	внутрикв.	от ТК-51/8 до ТК-51/10	аренда	ГВС	Канальная	133	89	106,4	2018	ППУ
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ТК-51/10 до ж/д 5 по ул. Железнодорожная	аренда	отопление	Канальная	108	108	19	2018	ППУ
котельная № 8 ЦТП-51	70/50	внутрикв.	от ТК-51/10 до ж/д 5 по ул. Железнодорожная	аренда	ГВС	Канальная	89	57	19	2018	ППУ
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ТК-51/10 до ТК-51/12	аренда	отопление	Канальная	133	133	67	2018	ППУ
котельная № 8 ЦТП-51	70/50	внутрикв.	от ТК-51/10 до ТК-51/12	аренда	ГВС	Канальная	133	89	67	2018	ППУ
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ТК-51/12 до ж/д 3 по ул. Железнодорожная	аренда	отопление	Канальная	89	89	18	2018	ППУ
котельная № 8 ЦТП-51	70/50	внутрикв.	от ТК-51/12 до ж/д 3 по ул. Железнодорожная	аренда	ГВС	Канальная	89	57	18	2018	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ТК-51/12 до ТК-51/14	аренда	отопление	Канальная	133	133	106	2018	ППУ
котельная № 8 ЦТП-51	70/50	внутрикв.	от ТК-51/12 до ТК-51/14	аренда	ГВС	Канальная	133	108	106	2018	ППУ
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ТК-51/14 до ж/д 1 по ул. Железнодорожная	аренда	отопление	Канальная	89	89	16	2018	ППУ
котельная № 8 ЦТП-51	70/50	внутрикв.	от ТК-51/14 до ж/д 1 по ул. Железнодорожная	аренда	ГВС	Канальная	89	57	16	2018	ППУ
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ТК-51/14 до д/сада №125 «Росточек» по ул. Железнодорожная, 7	аренда	отопление	Канальная	89	89	128	1975	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	70/50	внутрикв.	от ТК-51/14 до д/сада №125 «Росточек» по ул. Железнодорожная, 7	аренда	ГВС	Канальная	89	57	128	1975	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ТК-51/6 до ТК-51/16	аренда	отопление	Канальная	76	76	193	2019	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	70/50	внутрикв.	от ТК-51/6 до ТК-51/16	аренда	ГВС	Канальная	57	45	193	2019	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	от ТК-51/16 до с.шк № 14 по ул. Куйбышева, 24	аренда	отопление	Канальная	108	108	184,4	2019	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	70/50	внутрикв.	от ТК-51/16 до с.шк № 14 по ул. Куйбышева, 24	аренда	ГВС	Канальная	45	32	184,4	2019	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-51	135/67,5	внутрикв.	транзит к зданию ул. Железнодорожная,3а	бесхоз	отопление	техподполье	57	57	180	1964	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-52 до ТК -52/1	аренда	отопление	Канальная	159	159	45,8	1982	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	70/50	внутрикв.	от ЦТП-52 до ТК -52/1	аренда	ГВС	Канальная	159	159	45,8	1982	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-52	135/67,5	внутрикв.	от ТК-52/1 до д/сада № 18 «Волшебница» по ул. Энергетиков, 5	аренда	отопление	Канальная	76	76	44	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	70/50	внутрикв.	от ТК-52/1 до д/сада № 18 «Волшебница» по ул. Энергетиков, 5	аренда	ГВС	Канальная	89	76	44	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	135/67,5	внутрикв.	от ТК-52/1 до ТК 52/3	аренда	отопление	Канальная	108	108	73,6	1982	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	70/50	внутрикв.	от ТК-52/1 до ТК 52/3	аренда	ГВС	Канальная	108	108	73,6	1982	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	135/67,5	внутрикв.	от ТК-52/3 до ж/д 11а по ул.Энергетиков	аренда	отопление	Канальная	57	57	5	1982	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	70/50	внутрикв.	от ТК-52/3 до ж/д 11а по ул.Энергетиков	аренда	ГВС	Канальная	57	57	5	1982	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	135/67,5	внутрикв.	от ТК-52/3 до ТК-52/5	аренда	отопление	Канальная	108	108	99,6	1982	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	70/50	внутрикв.	от ТК-52/3 до ТК-52/5	аренда	ГВС	Канальная	108	108	99,6	1982	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	135/67,5	внутрикв.	от ТК-52/5 до ж/д 11 по ул.Энергетиков	аренда	отопление	Канальная	108	108	50,8	1982	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	70/50	внутрикв.	от ТК-52/5 до ж/д 11 по ул.Энергетиков	аренда	ГВС	Канальная	108	57	50,8	1982	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	135/67,5	внутрикв.	от ТК-52/5 до ж/д 3 по ул.Энергетиков	аренда	отопление	Канальная	108	108	81	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	70/50	внутрикв.	от ТК-52/5 до ж/д 3 по ул.Энергетиков	аренда	ГВС	Канальная	108	108	81	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	135/67,5	внутрикв.	от ТК-52/1 доТК-52/2	аренда	отопление	Канальная	159	159	81,2	1982	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	70/50	внутрикв.	от ТК-52/1 доТК-52/2	аренда	ГВС	Канальная	159	159	81,2	1982	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	135/67,5	внутрикв.	от ТК-52/2 до ж/д 7по ул.Энергетиков	аренда	отопление	Канальная	89	89	36,6	1983	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-52	70/50	внутрикв.	от ТК-52/2 до ж/д 7по ул.Энергетиков	аренда	ГВС	Канальная	89	89	36,6	1983	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	135/67,5	внутрикв.	от ТК 52/2 до ж/д 14 по ул. Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	89	89	45,6	1983	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	70/50	внутрикв.	от ТК 52/2 до ж/д 14 по ул. Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	89	89	45,6	1983	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	135/67,5	внутрикв.	от ТК -52/2 доТК-52/4	аренда	отопление	Канальная	133	133	130,4	2002	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	70/50	внутрикв.	от ТК -52/2 доТК-52/4	аренда	ГВС	Канальная	159	89	130,4	2002	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	135/67,5	внутрикв.	от ТК-52/4 до ж/д 14а по ул. Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	45	45	18	1983	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	70/50	внутрикв.	от ТК-52/4 до ж/д 14а по ул. Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	45	45	18	1983	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	135/67,5	внутрикв.	от ТК-52/4 до ТК-52/6	аренда	отопление	Канальная	133	133	115,6	2002	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	70/50	внутрикв.	от ТК-52/4 до ТК-52/6	аренда	ГВС	Канальная	159	89	115,6	2002	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	135/67,5	внутрикв.	от ТК-52/6до ж/д 10 по ул. Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	89	89	62,6	1982	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	70/50	внутрикв.	от ТК-52/6до ж/д 10 по ул. Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	89	57	62,6	1982	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	135/67,5	внутрикв.	от ТК-52/6 до ж/д 6 по ул. Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	89	89	92,6	1989	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	70/50	внутрикв.	от ТК-52/6 до ж/д 6 по ул. Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	89	57	92,6	1989	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-52	135/67,5	внутрикв.	от ТК-52/6 до д/сада № 199 «Муравьишка» по ул. Гидротехническая, 8	аренда	отопление	Канальная	89	89	55	1990	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-52	70/50	внутрикв.	от ТК-52/6 до д/сада № 199 «Муравьишка» по ул. Гидротехническая, 8	аренда	ГВС	Канальная	89	89	55	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-53 до ТК -53/1	аренда	отопление	Канальная	219	219	18,8	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	70/50	внутрикв.	от ЦТП-53 до ТК -53/1	аренда	ГВС	Канальная	219	159	18,8	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	135/67,5	внутрикв.	от ТК-53/1 до ТК 53/3	аренда	отопление	Канальная	159	159	112,6	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	70/50	внутрикв.	от ТК-53/1 до ТК 53/3	аренда	ГВС	Канальная	159	108	112,6	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	135/67,5	внутрикв.	от ТК-53/3 до ж/д 41 по ул.Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	57	57	37,2	2013	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	70/50	внутрикв.	от ТК-53/3 до ж/д 41 по ул.Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	89	57	37,2	2013	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	135/67,5	внутрикв.	от ТК-53/3 до ТК-53/5	аренда	отопление	Канальная	159	159	48,6	1985	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	70/50	внутрикв.	от ТК-53/3 до ТК-53/5	аренда	ГВС	Канальная	159	108	48,6	1985	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	135/67,5	внутрикв.	от ТК-53/5 до д/сада №23 «Волжские капельки» по ул. Шлюзовая, 37	аренда	отопление	Канальная	89	89	94,4	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	70/50	внутрикв.	от ТК-53/5 до д/сада №23 «Волжские капельки» по ул. Шлюзовая, 37	аренда	ГВС	Канальная	108	89	94,4	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	135/67,5	внутрикв.	от ТК-53/5 до здания 41а по ул. Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	57	57	76,8	1987	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-53	70/50	внутрикв.	от ТК-53/5 до здания 41а по ул. Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	48	42	76,8	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	135/67,5	внутрикв.	от ТК-53/5 доТК-53/7	аренда	отопление	Канальная	159	159	138,2	2006	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	70/50	внутрикв.	от ТК-53/5 доТК-53/7	аренда	ГВС	Канальная	159	108	138,2	2006	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	135/67,5	внутрикв.	от ТК-53/7 до ж/д 43 по ул.Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	89	89	39	2006	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	70/50	внутрикв.	от ТК-53/7 до ж/д 43 по ул.Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	89	57	39	2006	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	135/67,5	внутрикв.	от ТК -53/7 доТК-53/9	аренда	отопление	Канальная	133	133	75	2006	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	70/50	внутрикв.	от ТК -53/7 доТК-53/9	аренда	ГВС	Канальная	133	108	75	2006	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	135/67,5	внутрикв.	от ТК-53/9 до зд. 43а по ул. Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	45	45	49,4	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	70/50	внутрикв.	от ТК-53/9 до зд. 43а по ул. Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	45	45	49,4	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	135/67,5	внутрикв.	от ТК-53/9 до ж/д 35 по ул. Гидротехническая / ж/д 55 по ул. Железнодорожная	аренда	отопление	Канальная	108	108	11	2006	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	70/50	внутрикв.	от ТК-53/9 до ж/д 35 по ул. Гидротехническая / ж/д 55 по ул. Железнодорожная	аренда	ГВС	Канальная	133	89	11	2006	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	135/67,5	внутрикв.	от ж/д 55 по ул. Железнодорожная до ТК-53/11	аренда	отопление	Канальная	89	89	11	1986	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-53	70/50	внутрикв.	от ж/д 55 по ул. Железнодорожная до ТК-53/11	аренда	ГВС	Канальная	76	76	11	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	135/67,5	внутрикв.	от ТК-53/11 до ж/д 53 по ул. Железнодорожная	аренда	отопление	Канальная	89	89	48,8	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	70/50	внутрикв.	от ТК-53/11 до ж/д 53 по ул. Железнодорожная	аренда	ГВС	Канальная	76	76	48,8	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	135/67,5	внутрикв.	от ж/д 53 по ул. Железнодорожная ТК-53/13	аренда	отопление	Канальная	89	89	65,8	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	70/50	внутрикв.	от ж/д 53 по ул. Железнодорожная ТК-53/13	аренда	ГВС	Канальная	76	76	65,8	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	135/67,5	внутрикв.	от ТК-53/13 до зд.53а по ул. Железнодорожная	аренда	отопление	Канальная	57	57	22	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	70/50	внутрикв.	от ТК-53/13 до зд.53а по ул. Железнодорожная	аренда	ГВС	Канальная	57	57	22	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	135/67,5	внутрикв.	от ТК-53/1 до ТК-53/2	аренда	отопление	Канальная	159	159	83,8	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	70/50	внутрикв.	от ТК-53/1 до ТК-53/2	аренда	ГВС	Канальная	159	89	83,8	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	135/67,5	внутрикв.	от ТК-53/2 до ж/д 49 по ул. Железнодорожная	аренда	отопление	Канальная	108	108	82,8	2007	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	70/50	внутрикв.	от ТК-53/2 до ж/д 49 по ул. Железнодорожная	аренда	ГВС	Канальная	108	76	82,8	2007	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	135/67,5	внутрикв.	от ТК-53/2 до ж/д 35 по ул. Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	108	108	75,4	2013	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	70/50	внутрикв.	от ТК-53/2 до ж/д 35 по ул. Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	108	57	75,4	2013	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-53	135/67,5	внутрикв.	от ТК-53/2 до ж/д 39 по ул. Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	159	159	96,8	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	70/50	внутрикв.	от ТК-53/2 до ж/д 39 по ул. Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	159	89	96,8	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	135/67,5	внутрикв.	от ж/д 39 по ул. Гидротехническая до ТК-53/4	аренда	отопление	Канальная	159	159	74,4	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	70/50	внутрикв.	от ж/д 39 по ул. Гидротехническая до ТК-53/4	аренда	ГВС	Канальная	159	89	74,4	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	135/67,5	внутрикв.	от ТК-53/4 до ИТП-60	аренда	отопление	Канальная	159	159	97,2	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-53	70/50	внутрикв.	от ТК-53/4 до ИТП-60	аренда	ГВС	Канальная	159	89	97,2	1987	мин.вата
котельная № 8 ИТП-60	105/70	внутрикв.	от ИТП-60 до ТК-60/1	аренда	отопление	Канальная	108	108	86,8	1987	мин.вата
котельная № 8 ИТП-60	70/50	внутрикв.	от ИТП-60 до ТК-60/1	аренда	ГВС	Канальная	108	57	86,8	1987	мин.вата
котельная № 8 ИТП-60	105/70	внутрикв.	от ТК-60/1 до ж/д 47 по ул. Железнодорожная	аренда	отопление	Канальная	108	108	177,8	1987	мин.вата
котельная № 8 ИТП-60	70/50	внутрикв.	от ТК-60/1 до ж/д 47 по ул. Железнодорожная	аренда	ГВС	Канальная	108	57	177,8	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-54 до МТК-11/3	аренда	отопление	Канальная	219	219	15,2	1985	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	70/50	внутрикв.	от ЦТП-54 до МТК-11/3	аренда	ГВС	Канальная	219	159	15,2	1985	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	135/67,5	внутрикв.	от МТК-11/3 до ж/д №33 по ул. Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	159	159	57	1985	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	70/50	внутрикв.	от МТК-11/3 до ж/д №33 по ул. Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	159	89	57	1985	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	135/67,5	внутрикв.	от ж/д №33 по ул. Гидро-техническая до ТК-54/1	аренда	отопление	Канальная	133	133	8	1985	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-54	70/50	внутрикв.	от ж/д №33 по ул. Гидро-техническая до ТК-54/1	аренда	ГВС	Канальная	133	76	8	1985	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	135/67,5	внутрикв.	от ТК-54/1 до здания ул. Железнодорожная, 45	аренда	отопление	Канальная	89	89	124,34	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	70/50	внутрикв.	от ТК-54/1 до здания ул. Железнодорожная, 45	аренда	ГВС	Канальная	76	57	124,34	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	135/67,5	внутрикв.	от ТК-54/1 до ж/д №43 по ул. Железнодорожная	аренда	отопление	Канальная	133	133	90	2000	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	70/50	внутрикв.	от ТК-54/1 до ж/д №43 по ул. Железнодорожная	аренда	ГВС	Канальная	133	76	90	2000	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	135/67,5	внутрикв.	от ж/д №43 по ул.Железнодорожная до ТК-54/3	аренда	отопление	Канальная	89	89	31,6	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	70/50	внутрикв.	от ж/д №43 по ул.Железнодорожная до ТК-54/3	аренда	ГВС	Канальная	89	57	31,6	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	135/67,5	внутрикв.	от ТК-54/3 до ж/д №41 по ул. Железнодорожная	аренда	отопление	Канальная	89	89	40,9	2003	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	70/50	внутрикв.	от ТК-54/3 до ж/д №41 по ул. Железнодорожная	аренда	ГВС	Канальная	89	57	40,9	2003	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	135/67,5	внутрикв.	от ж/д №41 по ул. Железнодорожная до ТК-54/5	аренда	отопление	Канальная	76	76	21	2003	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	70/50	внутрикв.	от ж/д №41 по ул. Железнодорожная до ТК-54/5	аренда	ГВС	Канальная	76	57	21	2003	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-54	135/67,5	внутрикв.	от ТК-54/5 до ж/д №39 по ул. Железнодорожная	аренда	отопление	Канальная	76	76	52	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	70/50	внутрикв.	от ТК-54/5 до ж/д №39 по ул. Железнодорожная	аренда	ГВС	Канальная	76	57	52	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	135/67,5	внутрикв.	от МТК-11/3 до ТК-54/2	аренда	отопление	Канальная	159	159	150,04	2002	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	70/50	внутрикв.	от МТК-11/3 до ТК-54/2	аренда	ГВС	Канальная	159	89	150,04	2002	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	135/67,5	внутрикв.	от ТК-54/2 до ТК-54/4	аренда	отопление	Канальная	159	159	118,44	1985	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	70/50	внутрикв.	от ТК-54/2 до ТК-54/4	аренда	ГВС	Канальная	159	89	118,44	1985	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	135/67,5	внутрикв.	от ТК-54/2 до зд-я школы №75 ул. Гидротехническая, 31	аренда	отопление	Канальная	108	108	110	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	70/50	внутрикв.	от ТК-54/2 до зд-я школы №75 ул. Гидротехническая, 31	аренда	ГВС	Канальная	89	57	110	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	135/67,5	внутрикв.	от зд-я ул. Гидротехническая, 31 до ТК-54/12	аренда	отопление	Канальная	76	76	190	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	70/50	внутрикв.	от зд-я ул. Гидротехническая, 31 до ТК-54/12	аренда	ГВС	Канальная	57	57	190	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	135/67,5	внутрикв.	от ТК-54/12 до зд-я теплицы ул. Гидротехническая, 31б	аренда	отопление	Канальная	76	76	13	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	70/50	внутрикв.	от ТК-54/12 до зд-я теплицы ул. Гидротехническая, 31б	аренда	ГВС	Канальная	57	42	13	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	135/67,5	внутрикв.	от ТК-54/12 до зд-я тира ул. Гидротехническая, 31б	аренда	отопление	Канальная	57	57	162	1988	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-54	70/50	внутрикв.	от ТК-54/12 до зд-я тира ул. Гидротехническая, 31б	аренда	ГВС	Канальная	42	42	162	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	135/67,5	внутрикв.	от ТК-54/4 до ж/д №27 по ул.Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	89	89	29,2	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	70/50	внутрикв.	от ТК-54/4 до ж/д №27 по ул.Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	76	57	29,2	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	135/67,5	внутрикв.	от ТК-54/4 до ж/д №27а по ул.Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	57	57	32,3	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	70/50	внутрикв.	от ТК-54/4 до ж/д №27а по ул.Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	57	57	32,3	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	135/67,5	внутрикв.	от ТК-54/4 до ТК-54/6	аренда	отопление	Канальная	133	133	150,2	1985	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	70/50	внутрикв.	от ТК-54/4 до ТК-54/6	аренда	ГВС	Канальная	133	108	150,2	1985	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	135/67,5	внутрикв.	от ТК-54/6 до ТК-54/8	аренда	отопление	Канальная	133	133	153,86	2020	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	70/50	внутрикв.	от ТК-54/6 до ТК-54/8	аренда	ГВС	Канальная	133	76	153,86	2020	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	135/67,5	внутрикв.	от ТК-54/6 до зд-я д/сада №14 «Синеглазка», ул. Гидротехническая, 25	аренда	отопление	Канальная	76	76	114	2015	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	70/50	внутрикв.	от ТК-54/6 до зд-я д/сада №14 «Синеглазка», ул. Гидротехническая, 25	аренда	ГВС	Канальная	57	57	114	2015	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	135/67,5	внутрикв.	от ТК-54/8 до ТК-54/10	аренда	отопление	Канальная	108	108	176,5	2012	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-54	70/50	внутрикв.	от ТК-54/8 до ТК-54/10	аренда	ГВС	Канальная	108	76	176,5	1985	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	135/67,5	внутрикв.	от ТК-54/10 до ж/д №35 по ул.Железнодорожная	аренда	отопление	Канальная	89	89	25,9	1985	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	70/50	внутрикв.	от ТК-54/10 до ж/д №35 по ул.Железнодорожная	аренда	ГВС	Канальная	76	57	25,9	1985	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	135/67,5	внутрикв.	от ТК-54/10 до ж/д №37 по ул.Железнодорожная	аренда	отопление	Канальная	89	89	31,38	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-54	70/50	внутрикв.	от ТК-54/10 до ж/д №37 по ул.Железнодорожная	аренда	ГВС	Канальная	89	76	31,38	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-55 до ТК-55/1	аренда	отопление	Канальная	219	219	62	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	70/50	внутрикв.	от ЦТП-55 до ТК-55/1	аренда	ГВС	Канальная	219	159	62	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	135/67,5	внутрикв.	от ТК-55/1 до ж/д №17 по ул. Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	159	159	52,6	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	70/50	внутрикв.	от ТК-55/1 до ж/д №17 по ул. Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	159	108	52,6	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	135/67,5	внутрикв.	от ТК-55/1 до ж/д №19 по ул. Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	159	159	8,2	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	70/50	внутрикв.	от ТК-55/1 до ж/д №19 по ул. Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	159	108	8,2	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	135/67,5	внутрикв.	от ж/д №19 по ул. Гидро-техническая до ТК-55/3	аренда	отопление	Канальная	159	159	20,6	1986	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-55	70/50	внутрикв.	от ж/д №19 по ул. Гидро-техническая до ТК-55/3	аренда	ГВС	Канальная	159	108	20,6	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	135/67,5	внутрикв.	от ТК-55/3 до зд-я №19а по ул. Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	57	57	10,74	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	70/50	внутрикв.	от ТК-55/3 до зд-я №19а по ул. Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	57	57	10,74	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	135/67,5	внутрикв.	от ТК-55/3 до ж/д №23 по ул. Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	159	159	58,2	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	70/50	внутрикв.	от ТК-55/3 до ж/д №23 по ул. Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	159	108	58,2	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	135/67,5	внутрикв.	от ж/д №23 по ул. Гидро-техническая до ТК-55/5	аренда	отопление	Канальная	133	133	77,6	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	70/50	внутрикв.	от ж/д №23 по ул. Гидро-техническая до ТК-55/5	аренда	ГВС	Канальная	133	108	77,6	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	135/67,5	внутрикв.	от ТК-55/5 до ж/д №31 по ул. Железнодорожная	аренда	отопление	Канальная	108	108	64	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	70/50	внутрикв.	от ТК-55/5 до ж/д №31 по ул. Железнодорожная	аренда	ГВС	Канальная	108	76	64	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	135/67,5	внутрикв.	от ТК-55/5 до ж/д №29 по ул. Железнодорожная	аренда	отопление	Канальная	57	57	127	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	70/50	внутрикв.	от ТК-55/5 до ж/д №29 по ул. Железнодорожная	аренда	ГВС	Канальная	57	42	127	1986	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-55	135/67,5	внутрикв.	от ж/д №31 по ул. Железнодорожная до ТК-55/7	аренда	отопление	Канальная	89	89	10	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	70/50	внутрикв.	от ж/д №31 по ул. Железнодорожная до ТК-55/7	аренда	ГВС	Канальная	89	57	10	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	135/67,5	внутрикв.	от ТК-55/7 до ж/д №33 по ул. Железнодорожной	аренда	отопление	Канальная	89	89	43,7	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	70/50	внутрикв.	от ТК-55/7 до ж/д №33 по ул. Железнодорожной	аренда	ГВС	Канальная	89	57	43,7	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	135/67,5	внутрикв.	от ж/д №17 по ул. Гидро-техническая до ТК-55/2	аренда	отопление	Канальная	159	159	100	2021	ППУ
котельная № 8 ЦТП-55	70/50	внутрикв.	от ж/д №17 по ул. Гидро-техническая до ТК-55/2	аренда	ГВС	Канальная	108	89	100	2021	ППУ
котельная № 8 ЦТП-55	135/67,5	внутрикв.	от ТК-55/2 до ж/д №27 по ул. Железнодорожная	аренда	отопление	Канальная	159	159	8,52	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	70/50	внутрикв.	от ТК-55/2 до ж/д №27 по ул. Железнодорожная	аренда	ГВС	Канальная	108	89	8,52	1986	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	135/67,5	внутрикв.	от ж/д №27 по ул. Железнодорожная до ТК-55/4	аренда	отопление	Канальная	108	108	15	1994	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	70/50	внутрикв.	от ж/д №27 по ул. Железнодорожная до ТК-55/4	аренда	ГВС	Канальная	89	76	15	1994	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	135/67,5	внутрикв.	от ТК-55/4 до ж/д №25 по ул. Железнодорожная	аренда	отопление	Канальная	108	108	33	1994	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-55	70/50	внутрикв.	от ТК-55/4 до ж/д №25 по ул. Железнодорожная	аренда	ГВС	Канальная	89	76	33	1994	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-55 до ТК-55/6	аренда	отопление	Канальная	57	57	7	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	70/50	внутрикв.	от ЦТП-55 до ТК-55/6	аренда	ГВС	Канальная	89	57	7	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	135/67,5	внутрикв.	от ТК-55/6 до д/с №16 «Машенька» ул. Гидротехническая, 21	аренда	отопление	Канальная	57	57	37,2	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-55	70/50	внутрикв.	от ТК-55/6 до д/с №16 «Машенька» ул. Гидротехническая, 21	аренда	ГВС	Канальная	89	57	37,2	1987	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП 56 до ТК -56/1	аренда	отопление	Канальная	159	159	10	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	70/50	внутрикв.	от ЦТП 56 до ТК -56/1	аренда	ГВС	Канальная	159	108	10	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	105/70	внутрикв.	от ЦТП 56 до ТК -56/1	аренда	отопление	Канальная	159	159	10	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	70/50	внутрикв.	от ЦТП 56 до ТК -56/1	аренда	ГВС	Канальная	133	89	10	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	105/70	внутрикв.	от ТК -56/1 до ТК 56/3	аренда	отопление	Канальная	159	159	367,8	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	70/50	внутрикв.	от ТК -56/1 до ТК 56/3	аренда	ГВС	Канальная	133	89	367,8	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	135/67,5	внутрикв.	от ТК -56/1 до ж/д 15 по ул. Вокзальная	аренда	отопление	Канальная	159	159	80,2	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	70/50	внутрикв.	от ТК -56/1 до ж/д 15 по ул. Вокзальная	аренда	ГВС	Канальная	159	89	80,2	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	105/70	внутрикв.	от ТК -56/3 до ж/д 23 по ул. Железнодорожная	аренда	отопление	Канальная	108	108	68,4	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	70/50	внутрикв.	от ТК -56/3 до ж/д 23 по ул. Железнодорожная	аренда	ГВС	Канальная	108	89	68,4	1988	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-56	105/70	внутрикв.	от ТК 56/3 до ж/д 21 по ул. Железнодорожная	аренда	отопление	Канальная	133	133	98,4	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	70/50	внутрикв.	от ТК 56/3 до ж/д 21 по ул. Железнодорожная	аренда	ГВС	Канальная	133	89	98,4	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	105/70	внутрикв.	от ж/д 21 по ул. Железнодорожная до ТК 56/5	аренда	отопление	Канальная	133	133	90,6	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	70/50	внутрикв.	от ж/д 21 по ул. Железнодорожная до ТК 56/5	аренда	ГВС	Канальная	133	89	90,6	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	105/70	внутрикв.	от ТК-56/5 до ж/д17 по ул. Железнодорожная	аренда	отопление	Канальная	108	108	49,2	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	70/50	внутрикв.	от ТК-56/5 до ж/д17 по ул. Железнодорожная	аренда	ГВС	Канальная	89	57	49,2	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	135/67,5	внутрикв.	от ТК- 56/1 до ТК-56/2	аренда	отопление	Канальная	159	159	44,6	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	70/50	внутрикв.	от ТК- 56/1 до ТК-56/2	аренда	ГВС	Канальная	159	108	44,6	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	135/67,5	внутрикв.	от ТК-56/2 до ТК-56/4	аренда	отопление	Канальная	159	159	222,6	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	70/50	внутрикв.	от ТК-56/2 до ТК-56/4	аренда	ГВС	Канальная	159	108	222,6	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	135/67,5	внутрикв.	от ТК-56/4 до ТК-56/6	аренда	отопление	Канальная	108	108	80,8	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	70/50	внутрикв.	от ТК-56/4 до ТК-56/6	аренда	ГВС	Канальная	89	89	80,8	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	135/67,5	внутрикв.	от ТК-56/4 до ж/д 9 по ул. Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	89	89	42,4	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	70/50	внутрикв.	от ТК-56/4 до ж/д 9 по ул. Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	89	89	42,4	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	135/67,5	внутрикв.	от ТК-56/6 до ТК-56/8	аренда	отопление	Канальная	108	108	47,6	1988	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	70/50	внутрикв.	от ТК-56/6 до ТК-56/8	аренда	ГВС	Канальная	89	89	47,6	1988	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-56	135/67,5	внутрикв.	от ТК 56/6 до д/сада по ул. Железнодорожная 19	аренда	отопление	Канальная	57	57	137	2014	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	70/50	внутрикв.	от ТК 56/6 до д/сада по ул. Железнодорожная 19	аренда	ГВС	Канальная	89	57	137	2014	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	135/67,5	внутрикв.	от ТК-56/8 до ж/д 13 по ул. Железнодорожная	аренда	отопление	Канальная	159	159	203,8	2017	ППУ
котельная № 8 ЦТП-56	70/50	внутрикв.	от ТК-56/8 до ж/д 13 по ул. Железнодорожная	аренда	ГВС	Канальная	133	76	203,8	2017	ППУ
котельная № 8 ЦТП-56	135/67,5	внутрикв.	от ТК-56/8 до ж/д 15 по ул. Железнодорожная	аренда	отопление	Канальная	89	89	26,4	2007	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-56	70/50	внутрикв.	от ТК-56/8 до ж/д 15 по ул. Железнодорожная	аренда	ГВС	Канальная	89	89	26,4	2007	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-57 до ТК -57/1	аренда	отопление	Канальная	133	133	11	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ЦТП-57 до ТК -57/1	аренда	ГВС	Канальная	133	108	11	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	135/67,5	внутрикв.	от ТК-57/1 до ж/д №9 по ул. Зеленая	аренда	отопление	Канальная	108	108	83,6	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/1 до ж/д №9 по ул. Зеленая	аренда	ГВС	Канальная	89	57	83,6	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	135/67,5	внутрикв.	от ТК-57/1до ТК 57/3	аренда	отопление	Канальная	108	108	44,6	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/1до ТК 57/3	аренда	ГВС	Канальная	108	89	44,6	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	135/67,5	внутрикв.	от ТК-57/3 до ж/д 7 по ул. Зеленая	аренда	отопление	Канальная	89	89	11	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/3 до ж/д 7 по ул. Зеленая	аренда	ГВС	Канальная	89	57	11	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	135/67,5	внутрикв.	от ТК-57/3 до ТК-57/5	аренда	отопление	Канальная	89	89	152	1990	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/3 до ТК-57/5	аренда	ГВС	Канальная	89	57	152	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	135/67,5	внутрикв.	от ТК-57/5 до ж/д 5 по ул. Зеленая	аренда	отопление	Канальная	89	89	8,6	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/5 до ж/д 5 по ул. Зеленая	аренда	ГВС	Канальная	89	57	8,6	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	135/67,5	внутрикв.	от ТК-57/5 доТК 57/7	аренда	отопление	Канальная	76	76	70	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/5 доТК 57/7	аренда	ГВС	Канальная	89	45	70	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	135/67,5	внутрикв.	от ТК-57/7 до поликлиники зд. № 3 по ул. Зеленая	аренда	отопление	Канальная	76	76	69,6	1994	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/7 до поликлиники зд. № 3 по ул. Зеленая	аренда	ГВС	Канальная	89	45	69,6	1994	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	135/67,5	внутрикв.	от ж/д №9 по ул. Зеленая до ТК-57/9	аренда	отопление	Канальная	89	89	8,2	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ж/д №9 по ул. Зеленая до ТК-57/9	аренда	ГВС	Канальная	57	45	8,2	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	135/67,5	внутрикв.	от ТК 57/9 до д/с № 205 "Тюльпан"	аренда	отопление	Канальная	89	89	64,2	1989	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК 57/9 до д/с № 205 "Тюльпан"	аренда	ГВС	Канальная	57	45	64,2	1989	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-57 до ТК -57/2	аренда	отопление	Канальная	159	159	10,8	1989	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ЦТП-57 до ТК -57/2	аренда	ГВС	Канальная	108	108	10,8	1989	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	105/70	внутрикв.	от ЦТП-57 до ТК -57/2	аренда	отопление	Канальная	159	159	10,8	1989	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ЦТП-57 до ТК -57/2	аренда	ГВС	Канальная	108	89	10,8	1990	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-57	135/67,5	внутрикв.	от ТК-57/2 до ТК 57/4	аренда	отопление	Канальная	159	159	106,5	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/2 до ТК 57/4	аренда	ГВС	Канальная	76	76	106,5	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	105/70	внутрикв.	от ТК-57/2 до ТК 57/4	аренда	отопление	Канальная	159	159	106,5	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/2 до ТК 57/4	аренда	ГВС	Канальная	108	89	106,5	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	105/70	внутрикв.	от ТК-57/4 до ж/д №30 по ул. Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	108	108	52	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/4 до ж/д №30 по ул. Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	89	57	52	1989	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	135/67,5	внутрикв.	от ТК-57/4 до бани зд. №34 по ул. Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	45	45	81,2	1989	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/4 до бани зд. №34 по ул. Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	89	57	81,2	1989	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	135/67,5	внутрикв.	от ТК-57/4 до ТК 57/6	аренда	отопление	Канальная	108	108	77,2	1989	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/4 до ТК 57/6	аренда	ГВС	Канальная	57	57	77,2	1989	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	105/70	внутрикв.	от ТК-57/4 до ТК 57/6	аренда	отопление	Канальная	89	89	77,2	1989	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/4 до ТК 57/6	аренда	ГВС	Канальная	89	57	77,2	1989	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	105/70	внутрикв.	от ТК-57/6 до ж/д №32 по ул. Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	108	108	67	1989	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/6 до ж/д №32 по ул. Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	89	57	67	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	135/67,5	внутрикв.	от ТК-57/2 доТК 57/8	аренда	отопление	Канальная	89	89	116,6	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/2 доТК 57/8	аренда	ГВС	Канальная	89	57	116,6	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	135/67,5	внутрикв.	от ТК-57/8 до ж/д №22 по ул. Макарова	аренда	отопление	Канальная	76	76	47	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/8 до ж/д №22 по ул. Макарова	аренда	ГВС	Канальная	89	57	47	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	135/67,5	внутрикв.	от ТК-57/8 доТК 57/10	аренда	отопление	Канальная	76	76	157,8	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/8 доТК 57/10	аренда	ГВС	Канальная	57	32	157,8	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	135/67,5	внутрикв.	от ТК-57/10 до здания АТС	аренда	отопление	Канальная	76	76	261	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/10 до здания АТС	аренда	ГВС	Канальная	45	32	261	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-57 до ТК -57/12	аренда	отопление	Канальная	133	133	69	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ЦТП-57 до ТК -57/12	аренда	ГВС	Канальная	133	133	69	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	105/70	внутрикв.	от ЦТП-57 до ТК -57/12	аренда	отопление	Канальная	133	133	69	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ЦТП-57 до ТК -57/12	аренда	ГВС	Канальная	108	89	69	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	135/67,5	внутрикв.	от ТК-57/12 до ТК 57/14	аренда	отопление	Канальная	133	133	179	2021	ППУ
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/12 до ТК 57/14	аренда	ГВС	Канальная	133	133	179	2021	ППУ
котельная № 8 ЦТП-57	105/70	внутрикв.	от ТК-57/12 до ТК 57/14	аренда	отопление	Канальная	133	133	179	2021	ППУ

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/12 до ТК 57/14	аренда	ГВС	Канальная	108	89	179	2021	ППУ
котельная № 8 ЦТП-57	135/67,5	внутрикв.	от ТК-57/14 до ж/д №29 по ул. Шлюзовая	аренда	отопление	Канальная	133	133	91,6	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/14 до ж/д №29 по ул. Шлюзовая	аренда	ГВС	Канальная	133	89	91,6	1981	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	135/67,5	внутрикв.	от ж/д №29 до ж/д №25 по ул. Шлюзовая	аренда	отопление	Канальная	108	108	74,6	1981	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ж/д №29 до ж/д №25 по ул. Шлюзовая	аренда	ГВС	Канальная	89	57	74,6	1981	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	135/67,5	внутрикв.	от ж/д №29 по ул. Шлюзовая до ТК-57/20	аренда	отопление	Канальная	89	89	113	2022	ППУ
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ж/д №29 по ул. Шлюзовая до ТК-57/20	аренда	ГВС	Канальная	89	57	113	2022	ППУ
котельная № 8 ЦТП-57	135/67,5	внутрикв.	от ТК-57/20 до ж/д №27 по ул. Шлюзовая	аренда	отопление	Канальная	89	89	50,6	2022	ППУ
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/20 до ж/д №27 по ул. Шлюзовая	аренда	ГВС	Канальная	89	57	50,6	2022	ППУ
котельная № 8 ЦТП-57	135/67,5	внутрикв.	от ТК-57/14 до ТК-57/16	аренда	отопление	Канальная	133	133	91	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/14 до ТК-57/16	аренда	ГВС	Канальная	108	108	91	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	105/70	внутрикв.	от ТК-57/14 до ТК-57/16	аренда	отопление	Канальная	133	133	91	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/14 до ТК-57/16	аренда	ГВС	Канальная	108	89	91	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	105/70	внутрикв.	от ТК-57/16 до ж/д №38 по ул. Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	108	108	67,2	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/16 до ж/д №38 по ул. Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	89	57	67,2	1981	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-57	135/67,5	внутрикв.	от ТК-57/16 до ж/д №33 по ул. Шлюзовая	аренда	отопление	Канальная	89	89	181,4	1981	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/16 до ж/д №33 по ул. Шлюзовая	аренда	ГВС	Канальная	89	57	181,4	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	135/67,5	внутрикв.	от ТК-57/16 до ТК-57/18	аренда	отопление	Канальная	108	108	66	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/16 до ТК-57/18	аренда	ГВС	Канальная	108	108	66	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	105/70	внутрикв.	от ТК-57/16 до ТК-57/18	аренда	отопление	Канальная	133	133	66	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/16 до ТК-57/18	аренда	ГВС	Канальная	89	57	66	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	105/70	внутрикв.	от ТК-57/18 до ж/д №40 по ул. Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	108	108	72,8	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-57	70/50	внутрикв.	от ТК-57/18 до ж/д №40 по ул. Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	89	57	72,8	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-58	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-58 до ТК -58/1	аренда	отопление	Канальная	159	159	36	1991	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-58	70/50	внутрикв.	от ЦТП-58 до ТК -58/1	аренда	ГВС	Канальная	108	108	36	1991	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-58	105/70	внутрикв.	от ЦТП-58 до ТК -58/1	аренда	отопление	Канальная	159	159	36	1991	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-58	70/50	внутрикв.	от ЦТП-58 до ТК -58/1	аренда	ГВС	Канальная	159	159	36	1991	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-58	135/67,5	внутрикв.	от ТК-58/1 до ж/д 36 по ул. Куйбышева	аренда	отопление	Канальная	108	108	97	1991	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-58	70/50	внутрикв.	от ТК-58/1 до ж/д 36 по ул. Куйбышева	аренда	ГВС	Канальная	108	108	97	1991	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-58	135/67,5	внутрикв.	от ТК-58/1 до ж/д 44 по ул. Куйбышева	аренда	отопление	Канальная	108	108	42,4	1991	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-58	70/50	внутрикв.	от ТК-58/1 до ж/д 44 по ул. Куйбышева	аренда	ГВС	Канальная	108	108	42,4	1991	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-58	105/70	внутрикв.	от ТК-58/1 до ТК-58/3	аренда	отопление	Канальная	159	159	39,4	1991	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-58	70/50	внутрикв.	от ТК-58/1 до ТК-58/3	аренда	ГВС	Канальная	108	108	39,4	1991	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-58	105/70	внутрикв.	от ТК-58/3 до ж/д 32по ул. Куйбышева	аренда	отопление	Канальная	108	108	443,8	1991	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-58	70/50	внутрикв.	от ТК-58/3 до ж/д 32по ул. Куйбышева	аренда	ГВС	Канальная	89	89	443,8	1991	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-58	105/70	внутрикв.	от ТК-58/3 до ж/д 38 по ул. Куйбышева	аренда	отопление	Канальная	108	108	38,4	1991	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-58	70/50	внутрикв.	от ТК-58/3 до ж/д 38 по ул. Куйбышева	аренда	ГВС	Канальная	89	89	38,4	1991	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-58	105/70	внутрикв.	от ТК-58/3 до ТК-58/5	аренда	отопление	Канальная	108	108	279	1991	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-58	70/50	внутрикв.	от ТК-58/3 до ТК-58/5	аренда	ГВС	Канальная	89	89	279	1991	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-58	105/70	внутрикв.	от ТК-58/5 до ж/д 46 по ул. Куйбышева	аренда	отопление	Канальная	108	108	47	1992	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-58	70/50	внутрикв.	от ТК-58/5 до ж/д 46 по ул. Куйбышева	аренда	ГВС	Канальная	89	89	47	1992	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-58	135/67,5	внутрикв.	от УТ-1 до УТ-3 и от УТ-3 до ж/д	бесхоз	отопление	Канальная	76	76	355,28	2011	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-58	70/50	внутрикв.	от УТ-1 до УТ-3 и от УТ-3 до ж/д	бесхоз	ГВС	Канальная	89	57	355,28	2011	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-59	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП -59 до ТК -59/1	аренда	отопление	Канальная	219	219	47,2	1994	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-59	70/50	внутрикв.	от ЦТП -59 до ТК -59/1	аренда	ГВС	Канальная	108	76	47,2	1994	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-59	105/70	внутрикв.	от ЦТП -59 до ТК -59/1	аренда	отопление	Канальная	159	159	47,2	1994	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-59	70/50	внутрикв.	от ЦТП -59 до ТК -59/1	аренда	ГВС	Канальная	159	108	47,2	1994	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-59	135/67,5	внутрикв.	от ТК-59/1 до ж/д № 16 по ул Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	133	133	140,2	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-59	70/50	внутрикв.	от ТК-59/1 до ж/д № 16 по ул Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	133	89	140,2	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-59	135/67,5	внутрикв.	от ТК-59/1 до наружной стены фундамента МКД	бесхоз (Аренда)	отопление	Канальная	150	150	180	2006	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-59	70/50	внутрикв.	от ТК-59/1 до наружной стены фундамента МКД	бесхоз	ГВС	Канальная	76	57	180	2006	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-59	135/67,5	внутрикв.	от ТК-59/1 до ТК -59/7	аренда	отопление	Канальная	210	210	301,6	1994	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-59	70/50	внутрикв.	от ТК-59/1 до ТК -59/7	аренда	ГВС	Канальная	108	76	301,6	1994	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-59	105/70	внутрикв.	от ТК-59/1 до ТК -59/7	аренда	отопление	Канальная	159	159	301,6	1994	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-59	70/50	внутрикв.	от ТК-59/1 до ТК -59/7	аренда	ГВС	Канальная	159	108	301,6	1994	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-59	135/67,5	внутрикв.	от ТК-59/7 до ТК- 59/9	аренда	отопление	Канальная	159	159	102,4	1994	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-59	70/50	внутрикв.	от ТК-59/7 до ТК- 59/9	аренда	ГВС	Канальная	108	76	102,4	1994	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-59	105/70	внутрикв.	от ТК-59/7 до ТК- 59/9	аренда	отопление	Канальная	114	114	102,4	1994	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-59	70/50	внутрикв.	от ТК-59/7 до ТК- 59/9	аренда	ГВС	Канальная	159	76	102,4	1994	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-59	135/67,5	внутрикв.	от ТК-59/7 до наружной стены фундамента МКД	бесхоз	отопление	Канальная	89	89	288	2014	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-59	70/50	внутрикв.	от ТК-59/7 до наружной стены фундамента МКД	бесхоз	ГВС	Канальная	65	45	288	2014	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-59	105/70	внутрикв.	от ТК-59/9 до ж/д 24 по ул. Гидротехническая	аренда	отопление	Канальная	108	108	62,4	1994	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-59	70/50	внутрикв.	от ТК-59/9 до ж/д 24 по ул. Гидротехническая	аренда	ГВС	Канальная	76	57	62,4	1994	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-59	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-59 до ТК-59/2	аренда	отопление	Канальная	159	159	330,8	2003	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-59	135/67,5	внутрикв.	от ТК-59/2 до школы № 85 по ул Энергетиков, 17	аренда	отопление	Канальная	159	159	49,6	2003	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-59	135/67,5	внутрикв.	от ТК-59/2 до гаража	аренда	отопление	Канальная	57	57	14,6	2003	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ЦТП-61 до ТК-61/1	аренда	отопление	Канальная	219	219	13,6	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/1 до ТК-61/3	аренда	отопление	Канальная	219	219	153	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/1 до ТК-61/45	аренда	отопление	Канальная	219	219	447,4	1999	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/1 до ТК-61/2	аренда	отопление	Канальная	219	219	208,8	1999	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/3 до зд. школы №2 по ул. Севастопольская, 1	аренда	отопление	Канальная	89	89	10	1955	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/3до ТК-61/5	аренда	отопление	Канальная	219	219	280,4	2000	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/5 до ТК-61/7	аренда	отопление	Канальная	219	219	321,8	2000	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/5 до ТК-61/39	аренда	отопление	Канальная	108	108	109	2000	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК- 61/5 до ТК-61/41	аренда	отопление	Канальная	108	108	81,4	1997	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК- 61/7 до ТК-61/9	аренда	отопление	Канальная	159	159	150,8	2000	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/7 до ТК-61/27	аренда	отопление	Канальная	159	159	198,4	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК- 61/9 до ТК-61/11	аренда	отопление	Канальная	133	133	143,4	2000	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/9 до ТК-61/17	аренда	отопление	Канальная	133	133	127,8	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК- 61/11 до ж/д 5 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	76	76	30	2000	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/11 до ж/д № 7 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	89	89	109,6	2000	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/11 до ТК-61/13	аренда	отопление	Канальная	133	133	109	2000	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/13 до ж/д 3 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	76	76	29,6	2000	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/13 до ТК-61/15	аренда	отопление	Канальная	89	89	149,4	2000	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/15 до ж/д 1 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	89	89	25,4	2000	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/17 до ж/д 8 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	76	76	74,2	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/17 до ТК-61/19	аренда	отопление	Канальная	108	108	51,6	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/17 до ТК-61/25	аренда	отопление	Канальная	89	89	71	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/19 до ж/д 6 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	76	76	60	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/19 до ТК-61/21	аренда	отопление	Канальная	108	108	117,6	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/21до ж/д 3 по ул. Носова	аренда	отопление	Канальная	89	89	55,6	1997	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/21 до ТК-61/23	аренда	отопление	Канальная	108	108	84	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/23 до ж/д 4 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	76	76	44,4	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/23 до ж/д 2 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	76	76	65,4	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/23 до ж/д 1 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	76	76	66,2	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/25 до ж/д 5 по ул. Носова	аренда	отопление	Канальная	76	76	56,4	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/25 до ж/д 7 по ул. Носова	аренда	отопление	Канальная	76	76	83,4	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/27 до ж/д 10 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	89	89	65,2	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/27 до ТК-61/29	аренда	отопление	Канальная	108	108	134,6	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/29 до ж/д 11 по ул. Носова	аренда	отопление	Канальная	76	76	93,2	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/29 до ж/д 12 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	76	76	80,2	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/29 до ТК-61/31	аренда	отопление	Канальная	108	108	83,8	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/31 до ж/д 14 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	76	76	52	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/31 до ТК-61/33	аренда	отопление	Канальная	76	76	309,8	1955	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/31 до ТК-61/35	аренда	отопление	Канальная	76	76	92,8	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/33 до здания КНС	аренда	отопление	Канальная	32	32	72,8	1955	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/33 до здания ДЦ «Русич» по ул. Носова, 10	аренда	отопление	Канальная	108	108	12,7	1955	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/35 до ж/д по ул. Никонова, 16	аренда	отопление	Канальная	89	89	8	1955	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/35 до ТК-61/37	аренда	отопление	Канальная	89	89	68	2003	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/37 до ж/д 13 по ул. Носова	аренда	отопление	Канальная	89	89	44	2003	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/37 до здания муз. школы №5 по ул. Шлюзовая,3	аренда	отопление	Канальная	57	57	16	2003	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/39 до ж/д 5 по ул. Крылова	аренда	отопление	Канальная	76	76	90,2	2000	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/39 до ж/д 7 по ул. Крылова	аренда	отопление	Канальная	89	89	83,8	2000	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/41 до ж/д 6 по ул. Крылова	аренда	отопление	Канальная	76	76	97,6	1997	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/41 до ТК-61/43	аренда	отопление	Канальная	108	108	76	2000	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/43 до ж/д 8 по ул. Крылова	аренда	отопление	Канальная	76	76	39,8	2000	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	95/70	внутрикв.	от ТК-61/43 до ж/д 8 по ул. Севастопольская	аренда	отопление	Канальная	76	76	45,8	2000	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/45 (МТК 27) до ТК-61/47	аренда	отопление	Канальная	159	159	116	1998	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/45 (МТК 27) до ТК-61/55	аренда	отопление	Канальная	159	159	87,8	1998	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/47 до ж/д 10 по ул. Севастопольская	аренда	отопление	Канальная	76	76	48,4	1998	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/47 до ж/д 15 по ул. Шлюзовая	аренда	отопление	Канальная	76	76	42,8	1998	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/47 до ТК-61/49	аренда	отопление	Канальная	159	159	156,4	1998	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/49 до здания д/сада «Якорек» по ул. Шлюзовая, 13а	аренда	отопление	Канальная	89	89	77,8	1998	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК -61/49 до ж/д 13 по ул. Шлюзовая	аренда	отопление	Канальная	89	89	34,8	1998	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/49 до ТК-61/51	аренда	отопление	Канальная	114	114	149	1998	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/51 до ж/д 11 по ул. Шлюзовая	аренда	отопление	Канальная	114	114	64,6	1998	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/51 до ж/д 13 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	89	89	48,6	1998	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/51 до ТК-61/53	аренда	отопление	Канальная	114	114	185,6	1998	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/53 до ж/д 9 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	89	89	83,2	1998	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/53 до ж/д 11 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	89	89	71,2	1998	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/55 до ж/д 17 по ул. Никонова	аренда	отопление	Канальная	89	89	52,8	1998	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/55 до ж/д 19 по ул. Шлюзовая	аренда	отопление	Канальная	89	89	207,8	1998	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/55 до ж/д 21 по ул Шлюзовая	аренда	отопление	Канальная	76	76	27,4	1998	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/55 до ТК-61/57	аренда	отопление	Канальная	159	159	68,4	1998	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/57 до ж/д 3 по ул. Севастопольская	аренда	отопление	Канальная	76	76	65,2	1998	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/57 до ж/д 23 по ул. Шлюзовая	аренда	отопление	Канальная	89	89	90,4	1998	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/57 до ж/д 10 по ул. Зеленая	аренда	отопление	Канальная	89	89	167,4	1998	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/2 до ж/д 6 по ул. Зеленая	аренда	отопление	Канальная	219	219	59,4	1999	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ж/д 6 по ул. Зеленая до ТК-61/4	аренда	отопление	Канальная	219	219	54	1999	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/4 до ж/д 2а по ул. Севастопольская	аренда	отопление	Канальная	76	76	60	1999	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/4 до ж/д 4 по ул. Зеленая	аренда	отопление	Канальная	89	89	42	2005	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/4 до ТК-61/6	аренда	отопление	Канальная	219	219	203,4	1999	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/6 до ТК-61/8	аренда	отопление	Канальная	159	159	236,4	1999	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/6 до ж/д 16 по ул. Макарова	аренда	отопление	Канальная	159	159	37,2	1999	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ж/д 16 по ул. Макарова до ТК-61/24	аренда	отопление	Канальная	159	159	62,2	1999	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/8 до ТК-61/10	аренда	отопление	Канальная	159	159	33,6	1999	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/10 до ТК-61/12	аренда	отопление	Канальная	159	159	42	1999	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/10 до ТК-61/20	аренда	отопление	Канальная	133	133	36	1999	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/12 до ж/д 10 по ул. Макарова	аренда	отопление	Канальная	76	76	70,8	1999	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/12 до ТК-61/14	аренда	отопление	Канальная	133	133	86,4	1999	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/14 до ж/д 12 по ул. Макарова	аренда	отопление	Канальная	89	89	33,6	1999	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/14 до ТК-61/16	аренда	отопление	Канальная	133	133	131,4	1999	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/16 до ж/д 8 по ул. Макарова и д/сада № 38 по ул. Макарова,6	аренда	отопление	Канальная	108	108	184,2	1960	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/16 до ТК-61/18	аренда	отопление	Канальная	133	133	324	1998	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/18 до ж/д 1 по ул. Макарова	аренда	отопление	Канальная	89	89	216	1998	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/18 до ж/д 3 по ул. Макарова	аренда	отопление	Канальная	89	89	22	1966	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/18 до ж/д 5 по ул. Макарова	аренда	отопление	Канальная	89	89	39,8	1966	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/20 до ж/д 4 по ул. Севастопольская	аренда	отопление	Канальная	89	89	55,4	2000	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/20 до ТК-61/22	аренда	отопление	Канальная	89	89	57	2000	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/22 до ж/д 3а по ул. Крылова	аренда	отопление	Канальная	89	89	213,8	2000	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/22 до ж/д 5а по ул. Крылова	аренда	отопление	Канальная	76	76	81,2	2000	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-61	135/67,5	внутрикв.	от ТК-61/24 до ж/д 14 по ул. Макарова	аренда	отопление	Канальная	108	108	112	1975	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-70 до МТК-36/5	аренда	отопление	Канальная	219	219	34,2	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	70/50	внутрикв.	от ЦТП-70 до МТК-36/5	аренда	ГВС	Канальная	159	159	34,2	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	135/67,5	внутрикв.	от МТК-36/5 до ж/д№11 по Майскому проезду	аренда	отопление	Канальная	108	108	46,6	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	70/50	внутрикв.	от МТК-36/5 до ж/д№11 по Майскому проезду	аренда	ГВС	Канальная	108	76	46,6	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	135/67,5	внутрикв.	от МТК-36/5 до ТК-70/1	аренда	отопление	Канальная	159	159	367,2	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	70/50	внутрикв.	от МТК-36/5 до ТК-70/1	аренда	ГВС	Канальная	133	89	367,2	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	135/67,5	внутрикв.	от ТК-70/3 до ж/д №18 по ул. Куйбышева	аренда	отопление	Канальная	159	159	116,76	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	70/50	внутрикв.	от ТК-70/3 до ж/д №18 по ул. Куйбышева	аренда	ГВС	Канальная	114	89	116,76	1990	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-70	135/67,5	внутрикв.	от ж/д №18 по ул. Куйбышева до ТК-70/5	аренда	отопление	Канальная	133	133	48	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	70/50	внутрикв.	от ж/д №18 по ул. Куйбышева до ТК-70/5	аренда	ГВС	Канальная	89	89	48	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	135/67,5	внутрикв.	от ТК-70/5 до ж/д №16 по ул. Куйбышева	аренда	отопление	Канальная	133	133	58	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	70/50	внутрикв.	от ТК-70/5 до ж/д №16 по ул. Куйбышева	аренда	ГВС	Канальная	89	89	58	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	135/67,5	внутрикв.	от ж/д №16 по ул. Куйбышева до ТК-70/7	аренда	отопление	Канальная	133	133	21	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	70/50	внутрикв.	от ж/д №16 по ул. Куйбышева до ТК-70/7	аренда	ГВС	Канальная	89	76	21	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	135/67,5	внутрикв.	от ТК-70/7 до ж/д №14 по ул. Куйбышева	аренда	отопление	Канальная	133	133	72,6	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	70/50	внутрикв.	от ТК-70/7 до ж/д №14 по ул. Куйбышева	аренда	ГВС	Канальная	89	76	72,6	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	135/67,5	внутрикв.	от ж/д №14 по ул. Куйбышева до ТК-70/9	аренда	отопление	Канальная	114	114	8	1959	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	135/67,5	внутрикв.	от ТК-70/9 до МОУ ДОД СОЦ «Гранит» ул.Телеграфная, 4	аренда	отопление	Канальная	89	89	599,2	1959	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	105/70	внутрикв.	от ЦТП-70 до ТК-70/2	аренда	отопление	Канальная	159	159	61,4	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	70/50	внутрикв.	от ЦТП-70 до ТК-70/2	аренда	ГВС	Канальная	108	89	61,4	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	105/70	внутрикв.	от ТК-70/2 до ТК-70/4	аренда	отопление	Канальная	159	159	157,2	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	70/50	внутрикв.	от ТК-70/2 до ТК-70/4	аренда	ГВС	Канальная	108	108	157,2	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	105/70	внутрикв.	от ТК-70/4 до ж/д №13 по Майскому проезду	аренда	отопление	Канальная	108	108	164	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	70/50	внутрикв.	от ТК-70/4 до ж/д №13 по Майскому проезду	аренда	ГВС	Канальная	89	57	164	1990	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-70	105/70	внутрикв.	то ТК-70/4 до ж/д №15 по Майскому проезду	аренда	отопление	Канальная	108	108	67	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	70/50	внутрикв.	то ТК-70/4 до ж/д №15 по Майскому проезду	аренда	ГВС	Канальная	89	57	67	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	135/67,5	внутрикв.	от ЦТП-70 до ТК-70/6	аренда	отопление	Канальная	159	159	82	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	70/50	внутрикв.	от ЦТП-70 до ТК-70/6	аренда	ГВС	Канальная	159	108	82	1990	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	135/67,5	внутрикв.	от ТК-70/6 до ж/д №9 по Майскому проезду	аренда	отопление	Канальная	89	89	105	1993	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	70/50	внутрикв.	от ТК-70/6 до ж/д №9 по Майскому проезду	аренда	ГВС	Канальная	89	57	105	1993	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	135/67,5	внутрикв.	от ТК-70/6 до зд-я школы №11, Майский проезд, 7	аренда	отопление	Канальная	108	108	183	2016	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	70/50	внутрикв.	от ТК-70/6 до зд-я школы №11, Майский проезд, 7	аренда	ГВС	Канальная	89	76	183	2016	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	135/67,5	внутрикв.	от зд-я школы №11 до гаража, Майский проезд, 7	аренда	отопление	Канальная	25	25	58	1992	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	70/50	внутрикв.	от зд-я школы №11 до гаража, Майский проезд, 7	аренда	ГВС	Канальная	20	20	58	1992	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	135/67,5	внутрикв.	от ТК-70/6 до ТК-70/8	аренда	отопление	Канальная	159	159	93,4	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	70/50	внутрикв.	от ТК-70/6 до ТК-70/8	аренда	ГВС	Канальная	159	108	93,4	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	135/67,5	внутрикв.	от ТК-70/8 до ТК-70/10	аренда	отопление	Канальная	89	89	177,2	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	70/50	внутрикв.	от ТК-70/8 до ТК-70/10	аренда	ГВС	Канальная	108	89	177,2	2001	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-70	135/67,5	внутрикв.	от ТК-70/8 до наружной стены фундамента МКД	бесхоз	отопление	Канальная	89	89	92	2005	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	70/50	внутрикв.	от ТК-70/8 до наружной стены фундамента МКД	бесхоз	ГВС	Канальная	89	45	92	2005	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	135/67,5	внутрикв.	от ТК-70/10 до ж/д №12 по ул. Куйбышева	аренда	отопление	Канальная	57	57	207,4	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	70/50	внутрикв.	от ТК-70/10 до ж/д №12 по ул. Куйбышева	аренда	ГВС	Канальная	89	57	207,4	2001	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	135/67,5	внутрикв.	от ТК-70/10 до дома Ветеранов, Майский проезд, 1	аренда	отопление	Канальная	76	76	119,2	2005	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-70	70/50	внутрикв.	от ТК-70/10 до дома Ветеранов, Майский проезд, 1	аренда	ГВС	Канальная	89	57	119,2	2005	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-71	105/70	внутрикв.	от ЦТП-71 до ТК -71/1	аренда	отопление	Канальная	219	219	20	1989	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-71	70/50	внутрикв.	от ЦТП-71 до ТК -71/1	аренда	ГВС	Канальная	159	89	20	1989	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-71	105/70	внутрикв.	от ТК-71/1 до ТК-71/3	аренда	отопление	Канальная	159	159	192	1989	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-71	70/50	внутрикв.	от ТК-71/1 до ТК-71/3	аренда	ГВС	Канальная	108	57	192	1989	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-71	105/70	внутрикв.	от ТК-71/3 до ж/д 66 Майский пр-д	аренда	отопление	Канальная	108	108	49,4	1989	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-71	70/50	внутрикв.	от ТК-71/3 до ж/д 66 Майский пр-д	аренда	ГВС	Канальная	89	57	49,4	1989	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-71	105/70	внутрикв.	от ТК-71/3 до ж/д 68 Майский пр-д	аренда	отопление	Канальная	108	108	16	1989	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-71	70/50	внутрикв.	от ТК-71/3 до ж/д 68 Майский пр-д	аренда	ГВС	Канальная	89	57	16	1989	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 8 ЦТП-71	105/70	внутрикв.	от ТК-71/1 до ТК-71/4	аренда	отопление	Канальная	159	159	278,6	1989	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-71	70/50	внутрикв.	от ТК-71/1 до ТК-71/4	аренда	ГВС	Канальная	108	89	278,6	1989	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-71	105/70	внутрикв.	от ТК-71/2 до ж/д 64 Майский пр-д	аренда	отопление	Канальная	108	108	38	1989	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-71	70/50	внутрикв.	от ТК-71/2 до ж/д 64 Майский пр-д	аренда	ГВС	Канальная	89	57	38	1989	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-71	105/70	внутрикв.	от ТК-71/4 до ж/д 62 Майский пр-д	аренда	отопление	Канальная	108	108	16,8	1989	мин.вата
котельная № 8 ЦТП-71	70/50	внутрикв.	от ТК-71/4 до ж/д 62 Майский пр-д	аренда	ГВС	Канальная	89	57	16,8	1989	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	Т/сеть от котельной №14 до ТК-2	аренда	отопление	Канальная	159	159	90,6	1959	мин.вата
котельная № 14	70/50	внутрикв.	ГВС от котельной №14 до ТК-2	аренда	ГВС	Канальная	57	57	90,6	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	Т/сеть от ТК-2 до точки вывода тепла	аренда	отопление	Канальная	57	57	65,8	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	Т/сеть от точки вывода тепла до точки врезки	аренда	отопление	Канальная	57	57	54,2	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	Т/сеть от точки врезки до дома 1 по ул. Набережной	аренда	отопление	Канальная	57	57	36,2	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	Т/сеть от точки врезки до дома 3 по ул. Набережной	аренда	отопление	Надземная	57	57	60,32	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	Т/сеть от ТК-2 до ТК-4по ул. Нагорной	аренда	отопление	Канальная	159	159	83,2	1959	мин.вата
котельная № 14	70/50	внутрикв.	гвс от ТК-2 до ТК-4по ул. Нагорной	аренда	ГВС	Канальная	57	57	83,2	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	Т/сеть от ТК-4 до точки А по ул. Нагорной	аренда	отопление	Канальная	159	159	119,7	2006	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 14	70/50	внутрикв.	ГВС от ТК-4 до ТК-6 по ул. Нагорной	аренда	ГВС	Канальная	108	108	125,6	2007	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	Т/сеть от точки А до ТК-8	аренда	отопление	Канальная	159	159	36,6	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	Т/сеть от ТК-8 до точки врезки по Комсомольскому шоссе,7	аренда	отопление	Канальная	89	89	89,6	1959	мин.вата
котельная № 14	70/50	внутрикв.	ГВСот точки врезки до точки врезки по ул.Нагорной	аренда	ГВС	Канальная	108	108	84,2	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	Т/сеть от точки врезки до ТК-8/1 по Комсомольскомму шоссе, 7	аренда	отопление	Канальная	89	89	69,2	2005	мин.вата
котельная № 14	70/50	внутрикв.	гвс от точки врезки до ТК-8/1 по Комсомольскомму шоссе, 7	аренда	ГВС	Канальная	108	108	69,2	2005	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	Т/сеть от ТК-8/1 до дома 7 по Комсомольскому ш.	аренда	отопление	Канальная	89	89	50	1959	мин.вата
котельная № 14	70/50	внутрикв.	ГВС от ТК-8/1 до дома 7 по Комсомольскому ш.	аренда	ГВС	Канальная	76	76	50	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	Т/сеть от ТК6 (по ул. Нагорной) до ТК 6/1(храм)	аренда	отопление	Канальная	76	76	368,24	1959	мин.вата
котельная № 14	70/50	внутрикв.	гвс от ТК6 (по ул. Нагорной) до ТК 6/1(храм)	аренда	ГВС	Канальная	57	57	368,24	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	Т/сеть от ТК -6/1 до храма	аренда	отопление	Канальная	57	57	12,4	1959	мин.вата
котельная № 14	70/50	внутрикв.	гвс от ТК -6/1 до храма	аренда	ГВС	Канальная	45	45	12,4	1959	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 14	95/70	внутрикв.	Т/сеть от ТК-6/1 до столярных мастерских	аренда	отопление	Канальная	57	57	11,6	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	Т/сеть от ТК -6/1 до точки врезки	аренда	отопление	Канальная	32	32	78	1959	мин.вата
котельная № 14	70/50	внутрикв.	гвс от ТК -6/1 до точки врезки	аренда	ГВС	Канальная	25	25	78	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	Т/сеть от точки врезки до сторожки	аренда	отопление	Канальная	25	25	22,8	1959	мин.вата
котельная № 14	70/50	внутрикв.	гвс от точки врезки до сторожки	аренда	ГВС	Канальная	25	25	22,8	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	Т/сеть от точки врезки до ТК-6/2	аренда	отопление	Канальная	32	32	91,4	1959	мин.вата
котельная № 14	70/50	внутрикв.	гвс от точки врезки до ТК-6/2	аренда	ГВС	Канальная	25	25	91,4	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	Т/сеть от ТК -6/2 до дома настоятеля	аренда	отопление	Канальная	32	32	75	1959	мин.вата
котельная № 14	70/50	внутрикв.	гвс от ТК -6/2 до дома настоятеля	аренда	ГВС	Канальная	25	25	75	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	Т/сеть от ТК-8 до ТК-10 по Комсомольскому шоссе	аренда	отопление	Бесканальная	159	159	536,4	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	Т/сеть от ТК-10 до ТК-12 по Комсомольскому шоссе - ул. Комзина	аренда	отопление	Бесканальная	159	159	425	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-12 до ТК-14 по ул. Комзина	аренда	отопление	Канальная	159	159	168	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	Т/сеть от ТК-12 до ж/дома 27 по ул.Комзина	аренда	отопление	Канальная	57	57	119	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-14 до ДК по ул. Комзина	аренда	отопление	Канальная	76	76	249,1	2009	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ДК (по ул. Комзина) до АТС-236	аренда	отопление	Канальная	76	76	239,2	1959	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 14	95/70	внутрикв.	Т/сеть от ТК-14 до Дома Ветеранов по ул.Комзина 29	аренда	отопление	Канальная	57	57	29,8	1959	мин.вата
котельная № 14	70/50	внутрикв.	ГВС от ТК-8/1 до ТК-8/2 по ул. Комзина	аренда	ГВС	Канальная	108	108	83,36	2006	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	Т/сеть от ТК-8/2 до точки врезки (к д/саду по Комсомольскому шоссе, 5)	аренда	отопление	Канальная	108	108	24,9	2006	мин.вата
котельная № 14	70/50	внутрикв.	гвс от ТК-8/2 до точки врезки (к д/саду по Комсомольскому шоссе, 5)	аренда	ГВС	Канальная	57	57	24,9	2006	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	Т/сеть от точки врезки до прачечной	аренда	отопление	Канальная	38	38	27,7	1959	мин.вата
котельная № 14	70/50	внутрикв.	ГВС от точки врезки до прачечной	аренда	ГВС	Канальная	38	38	27,7	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	Т/сеть от точки врезки до ТК-8/2А (у д/сада по Комсомольскому шоссе, 5)	аренда	отопление	Канальная	108	108	111,4	2006	мин.вата
котельная № 14	70/50	внутрикв.	гвс от точки врезки до ТК-8/2А (у д/сада по Комсомольскому шоссе, 5)	аренда	ГВС	Канальная	57	57	111,4	2006	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	Т/сеть от ТК-8/2А до д/сада по Комсомольскому шоссе, 5	аренда	отопление	Канальная	76	76	4,6	2006	мин.вата
котельная № 14	70/50	внутрикв.	гвс от ТК-8/2А до д/сада по Комсомольскому шоссе, 5	аренда	ГВС	Канальная	45	45	4,6	2006	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-8/2А до точки врезки (у милиции)	аренда	отопление	Канальная	76	76	48	1959	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От точки врезки до здания милиции	аренда	отопление	Канальная	25	25	6	1959	мин.вата
котельная № 14	70/50	внутрикв.	ГВС от ТК-8/2 ул.Нагорная до УТ-1	аренда	ГВС	Канальная	108	108	97,4	1959	мин.вата
котельная № 14	70/50	внутрикв.	ГВС от УТ-1 до ТК-8/4	аренда	ГВС	Канальная	108	108	25,6	2017	мин.вата
котельная № 14	70/50	внутрикв.	ГВС от ТК-8/4 до ТК-8/6	аренда	ГВС	Канальная	108	108	99,88	2017	мин.вата
котельная № 14	70/50	внутрикв.	ГВС от ТК-8/6 до ТК-8/7	аренда	ГВС	Канальная	108	108	74,98	2017	мин.вата
котельная № 14	70/50	внутрикв.	ГВС от ТК-8/6 до спорт-зала олимп. Рез	аренда	ГВС	Канальная	38	38	12,74	2020	мин.вата
котельная № 14	70/50	внутрикв.	ГВС от ТК-8/7 до ТК-8/8	аренда	ГВС	Канальная	89	89	72,14	2017	мин.вата
котельная № 14	70/50	внутрикв.	ГВС от ТК-8/7 до школы 22	аренда	ГВС	Канальная	76	76	27,4	2017	мин.вата
котельная № 14	70/50	внутрикв.	ГВС от ТК-8/8 до интерната ул.Комзина,2А	аренда	ГВС	Канальная	89	89	56,52	2017	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	Т/сеть от ТК-8/2 до ТК-8/3	аренда	отопление	Канальная	108	108	43,6	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-8/3 до ТК-8/4 (гараж)	аренда	отопление	Канальная	133	133	92	2017	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-8/4 до гаража	аренда	отопление	Канальная	45	45	19,42	2017	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-8/4 до ТК-8/6	аренда	отопление	Канальная	133	133	99,88	2017	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК 8/6 до ТК-8/7	аренда	отопление	Канальная	133	133	74,98	2017	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	от ТК-8/6 до спортзала олимп. Рез	аренда	отопление	Канальная	45	45	12,74	2017	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-8/7 до УТ-6 к пожарн депо ул Комзина, 4а	аренда	отопление	Канальная	76	76	30,02	2017	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От УТ-6 до пожарного депо ул Комзина, 4а	аренда	отопление	Канальная	57	57	87,14	2017	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК 8/7 до теплого перехода к интернату	аренда	отопление	Канальная	89	89	25,32	2017	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-8/7 до ТК-8/8	аренда	отопление	Канальная	133	133	72,14	2017	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-8/7 до школы 22	аренда	отопление	Канальная	76	76	46,66	2017	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-8/8 до школы 22	аренда	отопление	Канальная	76	76	47,2	2017	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-8/8 до ж.д. Комзина,2	аренда	отопление	Канальная	76	76	54,82	2017	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-8/8 до интерната Комзина,2А	аренда	отопление	Канальная	89	89	56,52	2017	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От котельной №14 до ТК-1	аренда	отопление	Канальная	219	219	7,4	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-1 до ГРП	аренда	отопление	Канальная	57	57	14	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-1 до ТК-1/1	аренда	отопление	Канальная	133	133	64,8	2011	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-1/1 до дома 5 по ул. Набережной	аренда	отопление	Канальная	45	45	8	2011	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-1/1 до ТК (дом 5 по ул. Набережная)	аренда	отопление	Канальная	108	108	45,6	2011	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК до ТК-1/2 по ул. Набережной	аренда	отопление	Канальная	108	108	16	2011	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-1/2 до точки врезки	аренда	отопление	Канальная	89	89	46	2011	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От точки врезки до дома 7 по ул. Набережной	аренда	отопление	Канальная	32	32	16	2011	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От точки врезки до угла поворота по ул. Набережной	аренда	отопление	Канальная	89	89	71	2011	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От угла поворота до дома 9 по ул. Набережной	аренда	отопление	Канальная	32	32	20	2011	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-1 до ТК-3	аренда	отопление	Канальная	219	219	47,2	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-3 до ТК-5	аренда	отопление	Канальная	219	219	146,5	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-5 до дома 3 по ул. Специалистов	аренда	отопление	Канальная	57	57	13,4	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-5 до УП 12 по ул. Специалистов	аренда	отопление	Канальная	57	57	30	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От УП 12 до д. 10 по Комсомольскому шоссе	аренда	отопление	Канальная	57	57	8,3	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От УП 12 до дома 8 по Комсомольскому шоссе	аренда	отопление	Канальная	57	57	83,4	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-5 до ТК-7 ул.Специалистов	аренда	отопление	Канальная	219	219	158,8	2003	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-7 до ТК-7/2 ул.Специалистов	аренда	отопление	Канальная	57	57	31,9	2003	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-7/2 до дома 6 по ул. Специалистов	аренда	отопление	Канальная	57	57	21,8	2003	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-7/2 до точки врезки	аренда	отопление	Канальная	57	57	51,2	2003	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От точки врезки до дома 12 по Комсомольскому шоссе	аренда	отопление	Канальная	57	57	59,2	2003	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От точки врезки до дома 14 по Комсомольскому шоссе	аренда	отопление	Канальная	57	57	26,8	2003	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-7 до ТК-7/1	аренда	отопление	Канальная	76	76	43	2003	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-7/1 до точки врезки	аренда	отопление	Канальная	57	57	7	2003	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От точки врезки до дома 4 по ул. Специалистов	аренда	отопление	Канальная	57	57	23,8	2003	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От точки врезки до дома 11 по ул. Набережной	аренда	отопление	Канальная	57	57	49,7	2003	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-7/1 до дома 13 по ул. Набережной	аренда	отопление	Канальная	57	57	74,8	2003	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-7 до ТК-9	аренда	отопление	Канальная	219	219	94	2003	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-9 до точки врезки	аренда	отопление	Канальная	76	76	67,14	2003	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От точки врезки до дома 16 по Комсомольскому шоссе	аренда	отопление	Канальная	76	76	25,66	2003	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От точки врезки до дома 18 по Комсомольскому шоссе	аренда	отопление	Канальная	76	76	94,74	2003	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-9 до дома 15 по ул. Набережной	аренда	отопление	Канальная	76	76	68,9	2003	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-9 до ТК-11	аренда	отопление	Канальная	219	219	123	2003	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-11 до дома 5 по ул. Морской	аренда	отопление	Канальная	76	76	54,48	2003	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-1 до ТК-11/1	аренда	отопление	Канальная	76	76	29,9	2003	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-1/1 до дома 3 по ул. Морской	аренда	отопление	Канальная	76	76	25,3	2003	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-11/1 до точки врезки	аренда	отопление	Канальная	76	76	36,6	2003	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От точки врезки до дома 17 по ул. Набережной	аренда	отопление	Канальная	76	76	41,6	2003	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От точки врезки до дома 19 по ул. Набережной	аренда	отопление	Канальная	76	76	59,4	2003	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-11 до ТК-13	аренда	отопление	Канальная	219	219	239,34	2003	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-3 до ТК-3/1	аренда	отопление	Канальная	219	219	51,6	2006	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-3/1 до точки врезки	аренда	отопление	Канальная	76	76	32,6	2006	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От точки врезки до дома 6 по Комсомольскому шоссе	аренда	отопление	Канальная	38	38	16,6	2006	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От точки врезки (дом 6) до точки врезки (дом 4) по Комсомольскому шоссе	аренда	отопление	Канальная	57	57	77,7	2006	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От точки врезки до дома 4 по Комсомольскому шоссе	аренда	отопление	Канальная	38	38	16,8	2006	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От точки врезки до точки врезки у дома 4 по Комсомольскому шоссе	аренда	отопление	Канальная	57	57	6	2006	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От точки врезки до дома 2 по Комсомольскому шоссе	аренда	отопление	Канальная	38	38	86,9	2006	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-3/1 до ТК-3/2 по Комсомольскому шоссе	аренда	отопление	Канальная	219	219	148,48	2006	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-3/2 до точки врезки (дом 11 по Комсомольскому шоссе)	аренда	отопление	Канальная	108	108	47,6	2010	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От точки врезки до дома 11 по Комсомольскому шоссе	аренда	отопление	Канальная	32	32	15,8	2010	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От точки врезки до точки врезки на дом 13 по Комсомольскому шоссе	аренда	отопление	Канальная	57	57	72	2010	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От точки врезки до дома 13 по Комсомольскому шоссе	аренда	отопление	Канальная	32	32	20	2010	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-3/2 до точки врезки (дом 9 по Комсомольскому шоссе)	аренда	отопление	Канальная	133	133	21,6	2010	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От точки врезки до дома 9 по Комсомольскому шоссе	аренда	отопление	Канальная	32	32	10	2010	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От точки врезки (дом 9 по Комсомольскому шоссе) до ТК-5	аренда	отопление	Канальная	133	133	171,2	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-3/2 до точки врезки (дом 4)	аренда	отопление	Канальная	45	45	58,6	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От точки врезки до дома 4 по ул. Павлова	аренда	отопление	Канальная	45	45	26	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От точки врезки до дома 9 по ул. Павлова	аренда	отопление	Канальная	45	45	145	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-3/2 до ТК-3/3 по ул. Павлова	аренда	отопление	Канальная	108	108	174,8	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-3/3 до бани	аренда	отопление	Канальная	108	108	86	1959	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От котельной № 5 до ТК-19	аренда	отопление	Канальная	57	57	30	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-19 до ТК-19/1	аренда	отопление	Канальная	57	57	25,2	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-19/1 до ГРП	аренда	отопление	Канальная	38	38	24	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-19/1 до Кантри-Клуба	аренда	отопление	Канальная	57	57	12,8	2004	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-19/1 до ТК-17	аренда	отопление	Канальная	57	57	141	2004	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-17 до дома 26 по Комсомольскому шоссе	аренда	отопление	Канальная	57	57	13,5	2004	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-17 до ТК-15	аренда	отопление	Канальная	108	108	161,8	2004	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-15 до ТГОТИ Комсомольское шоссе 24	аренда	отопление	Канальная	57	57	2,3	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-15 до ТК-13	аренда	отопление	Канальная	108	108	81,78	2004	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-13 до ТК-13/1	аренда	отопление	Канальная	57	57	67,8	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-13/1 до дома 6 по ул. Морской (служба спасения)	аренда	отопление	Канальная	57	57	66,4	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-13/1 до ТК-13/2	аренда	отопление	Канальная	57	57	28,2	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-13/2 до детского отделения (д. 8 по ул. Морской)	аренда	отопление	Канальная	57	57	33,6	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-13 до поликлиники (д. 22 по Комсомольскому шоссе)	аренда	отопление	Канальная	76	76	28,6	1959	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-13 до ТК-13/3	аренда	отопление	Канальная	76	76	166	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-13/3 до ТК-13/4	аренда	отопление	Канальная	32	32	56,2	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	От ТК-13/4 до аптеки	аренда	отопление	Канальная	32	32	10	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	от ТК-13/4 до дома 25,27 по Комсомольскому шоссе	аренда	отопление	Канальная	32	32	50	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	от ТК-13/3 до ТК-13/3А	аренда	отопление	Канальная	32	32	252,2	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	отТК-13/3А до ТК-13/3Б	аренда	отопление	Канальная	57	57	108	1959	мин.вата
котельная № 14	95/70	внутрикв.	от ТК-13/3Б до дома 16 (МЖРЭП 14) ул.Павлова	аренда	отопление	Канальная	57	57	87,8	1959	мин.вата
котельная № 4	95/70	внутрикв.	от котельной № 4 по ул.Телеграфная 34а до здания "Тубдиспансера"	аренда	отопление	Канальная	133	133	451	1974	мин.вата
котельная № 4	70/50	внутрикв.	от котельной № 4 по ул.Телеграфная 34а до здания "Тубдиспансера"	аренда	ГВС	Канальная	108		225,5	1974	мин.вата
котельная № 4	95/70	внутрикв.	от здания диспансера до здания хозблока	аренда	отопление	Канальная	57	57	40	1974	мин.вата
котельная № 4	70/50	внутрикв.	от здания диспансера до здания хозблока	аренда	ГВС	Канальная	25		20	1974	мин.вата
котельная № 7	95/70	внутрикв.	от котельной № 7 до ТК-1	аренда	отопление	Надземная	108	108	512	1967	мин.вата
котельная № 7	70/50	внутрикв.	от котельной № 7 до ТК-1	аренда	ГВС	Надземная	57		256	1967	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 7	95/70	внутрикв.	от ТК-1 до здания Наркологического диспансера ул. Лобачевкого, 13 стр.2	аренда	отопление	Канальная	89	89	320	1967	мин.вата
котельная № 7	70/50	внутрикв.	от ТК-1 до здания Наркологического диспансера ул. Лобачевкого, 13 стр.2	аренда	ГВС	Надземная	57		160	1967	мин.вата
котельная № 7	95/70	внутрикв.	от ТК-1 до РЦ "Воскресенье"по ул.Лобачевского, 13	аренда	отопление	Канальная	57	57	20	1967	мин.вата
котельная № 7	70/50	внутрикв.	от ТК-1 до РЦ "Воскресенье"по ул.Лобачевского, 13 ГВС	аренда	ГВС	Канальная	57		10	1967	мин.вата
котельная № 7	95/70	внутрикв.	от ТК -1 до здания ветлечебницы по ул. Лобачевского, 11	аренда	отопление	Канальная	89	89	220	1967	мин.вата
котельная № 7	70/50	внутрикв.	от ТК -1 до здания ветлечебницы по ул. Лобачевского, 11 ГВС	аренда	ГВС	Канальная	32		110	1967	мин.вата
котельная № 7	95/70	внутрикв.	от ТК-1котельной № 7 до ТК -2 МОУ сш. №12 по ул.Ингельберга,52	аренда	отопление	Канальная	89	89	1131	1967	мин.вата
котельная № 7	95/70	внутрикв.	от ТК-1 до здания МОУ сш. №12 по ул.Ингельберга,52	аренда	отопление	Канальная	89	89	85	1967	мин.вата
котельная № 7	95/70	внутрикв.	от ТК-1 до ТК-2 МОУ сш. №12 по ул.Ингельберга,52	аренда	отопление	Канальная	89	89	198	1967	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ТК-5 до УТ-1	аренда	отопление	Канальная	426	426	115,2	1980	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-1 до УТ-2	аренда	отопление	Канальная	273	273	344,8	2006	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-2 до УТ-3	аренда	отопление	Канальная	273	273	221,6	2006	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-3 до УТ-4	аренда	отопление	Канальная	273	273	129,6	2006	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-4 до УТ-5	аренда	отопление	Канальная	273	273	258,8	2007	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-5 до УТ-6	аренда	отопление	Канальная	273	273	276,6	1980	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-6 до УТ-7	аренда	отопление	Канальная	273	273	115,8	1980	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-4 до УТ-26	аренда	отопление	Канальная	159	159	145,4	1980	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-26 до УТ-27	аренда	отопление	Канальная	159	159	102,4	1980	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-27 до УТ-28	аренда	отопление	Канальная	159	159	192,6	1980	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-7 до УТ-8	аренда	отопление	Бесканальная	219	219	210,8	2018	ППУ
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-8 до УТ-9	аренда	отопление	Бесканальная	219	219	175,4	2018	ППУ
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-9 до УТ-10	аренда	отопление	Бесканальная	219	219	339,6	2018	ППУ
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-10 до УТ-50	аренда	отопление	Бесканальная	159	159	6	1981	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-50 до УТ-51	аренда	отопление	Бесканальная	159	159	42,6	1981	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-51 до УТ-52	аренда	отопление	Бесканальная	159	159	219,2	1981	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-52 до УТ-53	аренда	отопление	Бесканальная	159	159	163,2	1981	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-53 до УТ-54	аренда	отопление	Бесканальная	159	159	186,4	1981	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-10 до УТ-11	аренда	отопление	Бесканальная	159	159	167,6	2019	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-11 до УТ-12	аренда	отопление	Бесканальная	159	159	166,2	2019	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-12 до УТ-13	аренда	отопление	Бесканальная	159	159	163,4	2019	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-13 до УТ-14	аренда	отопление	Бесканальная	159	159	157	2020	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-14 до УТ-15	аренда	отопление	Бесканальная	159	159	174,8	1984	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-15 до УТ-16	аренда	отопление	Бесканальная	108	108	300,9	1984	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-14 до УТ-64	аренда	отопление	Бесканальная	159	159	192	1984	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-64 до УТ-65	аренда	отопление	Канальная	159	159	140,8	1984	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-14 до УТ-64	аренда	отопление	Канальная	159	159	222,4	1984	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-1 до УТ-18	аренда	отопление	Канальная	325	325	256,6	1990	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-18 до УТ-19	аренда	отопление	Канальная	325	325	260,6	1990	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-19 до УТ-20	аренда	отопление	Канальная	273	273	217,4	1990	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-20 до УТ-21	аренда	отопление	Канальная	273	273	125,4	1990	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-21 до УТ-22	аренда	отопление	Канальная	273	273	135,6	1990	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-22 до УТ-23	аренда	отопление	Канальная	219	219	202,4	1990	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-23 до УТ-24	аренда	отопление	Канальная	219	219	182,8	1990	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-24 до УТ-25	аренда	отопление	Канальная	219	219	188,4	1990	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-25 до УТ-93	аренда	отопление	Канальная	159	159	165,4	1990	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-93 до УТ-94	аренда	отопление	Канальная	159	159	121,4	1990	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-94 до УТ-95	аренда	отопление	Канальная	159	159	843,5	1991	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-95 до УТ-96	аренда	отопление	Канальная	108	108	177	1991	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-96 до УТ-97	аренда	отопление	Канальная	108	108	146,8	1991	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-97 до УТ-98	аренда	отопление	Канальная	108	108	114,8	1991	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-98 до УТ-99	аренда	отопление	Канальная	108	108	177,6	1991	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-99 до УТ-100	аренда	отопление	Канальная	108	108	90,6	1991	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-100 до УТ-101	аренда	отопление	Канальная	108	108	190,2	1991	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-101 до УТ-102	аренда	отопление	Канальная	108	108	178,4	1991	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От г.р. до ТК-5	аренда	отопление	Надземная	377	377	131,4	1980	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-6 до ж.д.23 ул.Ново-Садовая	аренда	отопление	Канальная	57	57	51	1985	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-48 до ж.д.1 ул.60 лет СССР	аренда	отопление	Канальная	57	57	22,4	2016	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-47 до УТ-48	аренда	отопление	Канальная	76	76	149	2016	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-29 до ж.д.24 ул.60 лет СССР	аренда	отопление	Канальная	57	57	31,4	2006	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-26 до УТ-29	аренда	отопление	Канальная	76	76	28,6	1981	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-29 до ж.д.26 ул.60 лет СССР	аренда	отопление	Канальная	76	76	38,4	2006	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	65	65	60	1981	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.26 до ж.д.28 ул.60 лет СССР	аренда	отопление	Канальная	76	76	56,6	1981	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	65	65	60	1981	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.28 до ж.д.30 ул.60 лет СССР	аренда	отопление	Канальная	76	76	50,6	1981	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	65	65	60	1981	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.30 до ж.д.32 ул.60 лет СССР	аренда	отопление	Канальная	57	57	49,8	1981	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	65	65	60	1981	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-5 до УТ-34	аренда	отопление	Канальная	108	108	67,5	2011	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-34 до ж.д.34 ул.60 лет СССР	аренда	отопление	Канальная	108	108	53,8	2011	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-34 до УТ-35	аренда	отопление	Канальная	89	89	26,3	2011	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-35 до ГРП	аренда	отопление	Канальная	48	48	64,2	1981	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-35 до ж.д.36 ул.60 лет СССР	аренда	отопление	Канальная	57	57	22,6	2011	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-35 до УТ-36	аренда	отопление	Канальная	108	108	50,6	2011	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-36 до ж.д.38 ул.60 лет СССР	аренда	отопление	Канальная	57	57	18,9	2011	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-3 до отв.ж.д.20 ул.60 лет СССР	аренда	отопление	Бесканальная	57	57	54,8	1981	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-102 до отв.ж.д.20 ул.60 лет СССР	аренда	отопление	Бесканальная	48	48	54,8	1981	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-49 до ж.д.3 ул.60 лет СССР	аренда	отопление	Бесканальная	57	57	58,8	1984	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	89	89	70	1980	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-47 до УТ-49	аренда	отопление	Бесканальная	76	76	73	1984	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-49 до ж.д.5 ул.60 лет СССР	аренда	отопление	Бесканальная	48	48	14,3	1980	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	89	89	60	1980	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-47 до УТ-46	аренда	отопление	Бесканальная	89	89	86,4	2007	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-47 до ж.д.7 ул.60 лет СССР	аренда	отопление	Канальная	57	57	43,4	1980	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	89	89	60	1980	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-8 до УТ-39	аренда	отопление	Канальная	108	108	60,8	2010	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-39 до ж.д. 44 ул.60 лет СССР	аренда	отопление	Канальная	57	57	45,8	2010	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-40 до УТ-39	аренда	отопление	Канальная	108	108	78,8	2011	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-40 до ж.д. 46 ул.60 лет СССР	аренда	отопление	Канальная	57	57	14,2	2011	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-40 до УТ-41	аренда	отопление	Канальная	108	108	90,6	2011	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-41 до ж.д. 48 ул.60 лет СССР	аренда	отопление	Канальная	48	48	13,8	2011	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-41 до ж.д. 50 ул.60 лет СССР	аренда	отопление	Канальная	57	57	104,8	2011	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-4 до УТ-46	аренда	отопление	Канальная	159	159	119,4	2010	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-46 до ж.д. 9 ул.60 лет СССР	аренда	отопление	Канальная	159	159	82,2	2010	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	108	108	100	1980	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-41 до УТ-42	аренда	отопление	Бесканальная	108	108	122,6	1980	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-42 до д.с. 168 ул.60 лет СССР,33	аренда	отопление	Бесканальная	57	57	86,6	1980	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-7 до УТ-44	аренда	отопление	Бесканальная	159	159	114,6	1981	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-7 до зд. 15 ул.60 лет СССР	аренда	отопление	Канальная	89	89	89,6	2011	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-44 до УТ-45	аренда	отопление	Бесканальная	159	159	113,8	1990	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-45 до зд. 17 ул.60 лет СССР	аренда	отопление	Бесканальная	159	159	67,6	2016	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-42 до школы №25 ул.60 лет СССР,19	аренда	отопление	Бесканальная	108	108	247	1990	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-2 до УТ-85	аренда	отопление	Бесканальная	89	89	129,6	2010	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-86 до УТ-85	аренда	отопление	Бесканальная	48	48	56,6	1980	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-86 до ж.д. 16 ул.60 лет СССР	аренда	отопление	Бесканальная	48	48	62,8	1980	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-86 до ж.д. 18 ул.60 лет СССР	аренда	отопление	Бесканальная	48	48	95	1986	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От отв. к ж.д. 9а до ж.д.9а ул.60 лет СССР	аренда	отопление	Канальная	89	89	17,2	1986	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д. 11 до ж.д.9 ул.60 лет СССР	аренда	отопление	Канальная	108	108	237,4	1986	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д. 11 до ж.д.11а ул.60 лет СССР	аренда	отопление	Канальная	89	89	89,2	1980	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	108	108	100	1980	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д. 11 до ж.д.13 ул.60 лет СССР	аренда	отопление	Канальная	76	76	185,2	1980	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	108	108	120	1980	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д. 11 ул.60 лет СССР до ВСН-1	аренда	отопление	Бесканальная	57	57	71,8	1980	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-16 до зд.60 по ул.Олимпийской	аренда	отопление	Бесканальная	57	57	52,3	2009	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-16 до УТ-17	аренда	отопление	Бесканальная	76	76	125,6	1980	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-17 до ж.д.60 АБК по ул.Олимпийской	аренда	отопление	Бесканальная	76	76	66,6	1986	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-17 до зд.60 гараж по ул.Олимпийской	аренда	отопление	Бесканальная	48	48	79,2	1986	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-15 до УТ-67	аренда	отопление	Бесканальная	57	57	43,8	1986	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-67 до ж.д.56 по ул.Олимпийской	аренда	отопление	Бесканальная	57	57	26,8	1986	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.22 до ж.д.19 по ул.Олимпийской	аренда	отопление	Надземная	89	89	102,6	1986	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	89	89	60	1986	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.19 до ж.д.21 по ул.Олимпийской	аренда	отопление	Надземная	89	89	119,4	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	89	89	60	1983	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.21 до ж.д.23 по ул.Олимпийской	аренда	отопление	Надземная	76	76	91,4	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	89	89	60	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-22 до УТ-82	аренда	отопление	Бесканальная	159	159	163,6	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-82 до ж.д.28 по ул.Олимпийской	аренда	отопление	Бесканальная	108	108	189	1991	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.28 до ж.д.30 по ул.Олимпийской	аренда	отопление	Канальная	108	108	97,4	1991	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.30 до ж.д.32 по ул.Олимпийской	аренда	отопление	Надземная	89	89	197,2	1991	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.10 до ж.д.29 по ул.Олимпийской	аренда	отопление	Надземная	76	76	154,6	1991	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	76	76	60	1985	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.29 до ж.д.31 по ул.Олимпийской	аренда	отопление	Бесканальная	76	76	87,8	1985	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	76	76	60	1985	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.31 до ж.д.35 по ул.Олимпийской	аренда	отопление	Надземная	57	57	128,9	1985	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	57	57	60	1985	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.35 до ж.д.37 по ул.Олимпийской	аренда	отопление	Надземная	57	57	82,8	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-11 до ж.д.42 по ул.Олимпийской	аренда	отопление	Канальная	57	57	47,4	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	от УТ-57 до стены ж/д	бесхоз	отопление	Канальная	38	38	44,2	2015	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.42 до ж.д.44 по ул.Олимпийской	аренда	отопление	Бесканальная	48	48	70,8	1987	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-12 до ж.д.46 по ул.Олимпийской	аренда	отопление	Канальная	89	89	62,4	1987	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	89	89	60	1987	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.46 до ж.д.48 по ул.Олимпийской	аренда	отопление	Бесканальная	89	89	68,6	1987	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	89	89	60	1987	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.48 до ж.д.50 по ул.Олимпийской	аренда	отопление	Бесканальная	48	48	80,8	1987	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	89	89	60	1987	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.48 до УТ-63 по ул.Олимпийской	аренда	отопление	Канальная	57	57	67,8	1987	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-63 до ВНС-2 Скрябина,15а	аренда	отопление	Канальная	57	57	29,6	1987	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-67 до зд.58 по ул.Олимпийской	аренда	отопление	Бесканальная	89	89	113,4	1987	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.9 до зд.36 по ул.Олимпийской	аренда	отопление	Надземная	89	89	153,6	1985	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-20 до УТ-84	аренда	отопление	Канальная	89	89	74,8	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-84 до школы по ул.Сиреневая,24	аренда	отопление	Канальная	89	89	79,2	1991	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-84 до гаража	аренда	отопление	Бесканальная	57	57	74,8	1991	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-70 до УТ-71	аренда	отопление	Бесканальная	159	159	119	1991	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-71 до ж.д.27 по ул.Вавилова	аренда	отопление	Канальная	57	57	90,6	2007	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.12 до ж.д.19 по ул.Вавилова	аренда	отопление	Надземная	89	89	192,2	1988	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	89	89	120	1988	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.19 до ж.д.21 по ул.Вавилова	аренда	отопление	Бесканальная	76	76	98,4	1988	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	89	89	60	1988	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-74 до УТ-75	аренда	отопление	Канальная	89	89	119,2	1988	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-75 до ж.д.23 по ул.Вавилова	аренда	отопление	Канальная	57	57	16,8	1988	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-71 до УТ-72	аренда	отопление	Канальная	89	89	137,3	1988	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-72 до УТ-74	аренда	отопление	Канальная	89	89	64,6	1988	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-74 до ж.д.25 по ул.Вавилова	аренда	отопление	Канальная	48	48	41,6	1988	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.1 до ж.д.29 по ул.Вавилова	аренда	отопление	Бесканальная	76	76	99	1988	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	89	89	120	1988	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-54 до ж.д.22 по ул.Вавилова	аренда	отопление	Бесканальная	108	108	112,2	1988	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-54 до УТ-55	аренда	отопление	Бесканальная	89	89	220,6	1988	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-3 до зд64 по ул.Вавилова	аренда	отопление	Бесканальная	89	89	103,2	1984	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.3 до ж.д.1 по ул.Ново-Садовая	аренда	отопление	Канальная	76	76	135	1984	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	89	89	54	1984	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.5 до ж.д.3 по ул.Ново-Садовая	аренда	отопление	Канальная	76	76	142,8	1987	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	89	89	60	1987	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-52 до УТ-76	аренда	отопление	Бесканальная	159	159	80,2	2007	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-70 до ж.д.5 по ул.Ново-Садовая	аренда	отопление	Канальная	89	89	67,8	1987	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	89	89	120	1987	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-76 до УТ-70	аренда	отопление	Бесканальная	159	159	35,8	1987	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-70 до ж.д.7 по ул.Ново-Садовая	аренда	отопление	Канальная	57	57	115,2	2014	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-9 до отв.к ж.д.12 по ул.Ново-Садовая	аренда	отопление	Надземная	76	76	17,8	1987	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От отв к ж.д.12 до ж.д.12 по ул.Ново-Садовая	аренда	отопление	Надземная	108	108	131,6	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	108	108	120	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.12 до ж.д.10 по ул.Ново-Садовая	аренда	отопление	Надземная	76	76	134,4	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	76	76	60	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.23 до ж.д.11 по ул.Ново-Садовая	аренда	отопление	Надземная	89	89	99,6	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	89	89	60	1984	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-36 до УТ-37	аренда	отопление	Бесканальная	108	108	185,8	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-37 до ж.д.21 по ул.Ново-Садовая	аренда	отопление	Канальная	108	108	15,6	2014	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-37 до УТ-38	аренда	отопление	Канальная	108	108	91,4	2013	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-38 до ж.д.19 по ул.Ново-Садовая	аренда	отопление	Канальная	57	57	15,4	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-38 до ж.д.13 по ул.Ново-Садовая	аренда	отопление	Канальная	57	57	213,2	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От отв к ж.д.12 до ж.д.14 по ул.Ново-Садовая	аренда	отопление	Надземная	76	76	146,8	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	76	76	60	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.14 до ж.д.16 по ул.Ново-Садовая	аренда	отопление	Надземная	57	57	47,4	1982	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	76	76	60	1982	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.26 до отв. к ж.д.15 по ул.Ново-Садовая	аренда	отопление	Надземная	89	89	85,4	1982	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	89	89	120	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От отв к ж.д.15 до ж.д.15 по ул.Ново-Садовая	аренда	отопление	Надземная	57	57	39,6	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От отв к ж.д.17 до ж.д.17 по ул.Ново-Садовая	аренда	отопление	Надземная	48	48	42,6	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	89	89	120	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От отв к ж.д.18 до ж.д.18 по ул.Ново-Садовая	аренда	отопление	Надземная	57	57	22,2	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-53 до УТ-59	аренда	отопление	Канальная	89	89	103	1981	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-59 до УТ-60	аренда	отопление	Бесканальная	89	89	71,4	1985	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-60 до ж.д.2 по ул.Ново-Садовая	аренда	отопление	Бесканальная	57	57	34,4	2009	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	89	89	60	1985	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-60 до ж.д.2а по ул.Ново-Садовая	аренда	отопление	Бесканальная	57	57	63,6	2009	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	89	89	60	1985	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-53 до КНС	аренда	отопление	Канальная	57	57	56,2	2009	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-60 до ГРП	аренда	отопление	Бесканальная	48	48	88,6	1985	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-52 до УТ-56	аренда	отопление	Бесканальная	159	159	76,6	1985	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-56 до ж.д.4 по ул.Ново-Садовая	аренда	отопление	Канальная	57	57	13,2	1984	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	от УТ-57 до стены ж/д	бесхоз	отопление	Канальная	38	38	43,48	1984	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-56 до ж.д.6 по ул.Ново-Садовая	аренда	отопление	Канальная	57	57	15,8	1984	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-51 до ж.д.8 по ул.Ново-Садовая	аренда	отопление	Канальная	57	57	84,8	2015	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-69 до ж.д.9 по ул.Ново-Садовая	аренда	отопление	Канальная	159	159	37,4	1984	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	89	89	60	1984	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-23 до УТ-79	аренда	отопление	Бесканальная	159	159	220,6	1984	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-79 до УТ-80	аренда	отопление	Бесканальная	159	159	107	1991	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-80 до ж.д.13 по ул.Полевая	аренда	отопление	Канальная	89	89	26,8	1991	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-80 до УТ-81	аренда	отопление	Бесканальная	89	89	149,8	1991	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-81 до ж.д.11 по ул.Полевая	аренда	отопление	Канальная	89	89	27,6	1991	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.13 до ВНС-3 по ул.Полевая	аренда	отопление	Канальная	57	57	176,6	1991	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.32 до ж.д.14 по ул.Полевая	аренда	отопление	Надземная	89	89	269,6	1988	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	108	108	60	1988	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.14 до ж.д.12 по ул.Полевая	аренда	отопление	Бесканальная	108	108	102,6	1988	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	108	108	120	1988	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-72 до УТ-73	аренда	отопление	Бесканальная	89	89	246,8	1988	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-73 до ж.д.16 по ул.Полевая	аренда	отопление	Канальная	48	48	18,4	1988	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От отв.к ж.д.20 до ж.д.27 по ул.Полевая	аренда	отопление	Надземная	76	76	127,6	1984	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От отв.к ж.д.27 до ж.д.27 по ул.Полевая	аренда	отопление	Надземная	48	48	12,8	1984	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От отв.к ж.д.27 до ж.д.25 по ул.Полевая	аренда	отопление	Надземная	76	76	88,6	1984	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От отв.к ж.д.25 до ж.д.25 по ул.Полевая	аренда	отопление	Надземная	48	48	13,2	1984	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От отв.к ж.д.25 до ж.д.23 по ул.Полевая	аренда	отопление	Надземная	57	57	153,2	1984	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От отв.к ж.д.23 до ж.д.23 по ул.Полевая	аренда	отопление	Надземная	48	48	13,2	1984	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От отв.к ж.д.23 до отв. к ж.д.21 по ул.Полевая	аренда	отопление	Надземная	57	57	116,1	1984	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От отв.к ж.д.21 до ж.д.21 по ул.Полевая	аренда	отопление	Надземная	48	48	15	1984	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От отв.к ж.д.21 до ж.д.19 по ул.Полевая	аренда	отопление	Надземная	48	48	20,4	1984	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-27 до УТ-30	аренда	отопление	Канальная	89	89	74,4	2017	ППУ
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-30 до ж.д.30 по ул.Полевая	аренда	отопление	Канальная	48	48	13	1981	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-30 до ж.д.32 по ул.Полевая	аренда	отопление	Канальная	48	48	8,4	1981	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-30 до УТ-31	аренда	отопление	Канальная	89	89	211,6	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-31 до ж.д.28 по ул.Полевая	аренда	отопление	Канальная	57	57	37,6	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-31 до УТ-32	аренда	отопление	Канальная	89	89	10,8	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-32 до ж.д.26 по ул.Полевая	аренда	отопление	Канальная	89	89	96,2	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	89	89	80	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.26 до ж.д.24 по ул.Полевая	аренда	отопление	Бесканальная	89	89	103,2	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	89	89	60	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.24 до ж.д.22 по ул.Полевая	аренда	отопление	Бесканальная	89	89	85	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	89	89	60	1983	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-28 до ж.д.20 по ул.Полевая	аренда	отопление	Бесканальная	57	57	84,6	1985	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-56 до УТ-57	аренда	отопление	Бесканальная	159	159	112,2	1991	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-57 до УТ-58	аренда	отопление	Бесканальная	108	108	143,2	1991	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-58 до ж.д.15 по ул.Академика Скрябина	аренда	отопление	Канальная	108	108	55	1991	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	108	108	110	1991	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От ж.д.15 до ж.д.13 по ул.Академика Скрябина	аренда	отопление	Бесканальная	76	76	91,6	1991	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	отопление	Транзитный	108	108	110	1991	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-66 до ж.д.4а по ул.Академика Скрябина	аренда	отопление	Канальная	48	48	32,6	1991	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-65 до ж.д.4а по ул.Академика Скрябина	аренда	отопление	Канальная	89	89	32,6	1991	мин.вата
котельная БМК-34	130/70	внутрикв.	От УТ-64 до ж.д.19 по ул.Академика Скрябина	аренда	отопление	Канальная	57	57	40,8	1991	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ТК-5 до УТ-1	аренда	ГВС	Канальная	273	219	115,2	1980	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-1 до УТ-2	аренда	ГВС	Канальная	219	159	344,8	2006	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-2 до УТ-3	аренда	ГВС	Канальная	219	159	221,6	2006	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-3 до УТ-4	аренда	ГВС	Канальная	219	159	129,6	2006	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-4 до УТ-5	аренда	ГВС	Канальная	219	159	258,8	2007	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-5 до УТ-6	аренда	ГВС	Канальная	219	159	276,6	2018	ППУ
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-6 до УТ-7	аренда	ГВС	Канальная	219	159	115,8	2018	ППУ
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-4 до УТ-26	аренда	ГВС	Канальная	159	108	145,4	1980	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-26 до УТ-27	аренда	ГВС	Канальная	159	76	102,4	1980	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-27 до УТ-28	аренда	ГВС	Канальная	133	76	192,6	1980	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-7 до УТ-8	аренда	ГВС	Бесканальная	219	159	210,8	2018	ППУ
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-8 до УТ-9	аренда	ГВС	Бесканальная	219	159	175,4	2018	ППУ
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-9 до УТ-10	аренда	ГВС	Бесканальная	219	159	339,6	2018	ППУ
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-10 до УТ-50	аренда	ГВС	Бесканальная	159	108	6	1981	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-50 до УТ-51	аренда	ГВС	Бесканальная	159	108	42,6	1981	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-51 до УТ-52	аренда	ГВС	Бесканальная	159	108	219,2	1981	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-52 до УТ-53	аренда	ГВС	Бесканальная	159	108	163,2	1981	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-53 до УТ-54	аренда	ГВС	Бесканальная	159	108	186,4	1981	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-10 до УТ-11	аренда	ГВС	Бесканальная	159	89	167,6	2019	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-11 до УТ-12	аренда	ГВС	Бесканальная	159	89	166,2	2019	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-12 до УТ-13	аренда	ГВС	Бесканальная	159	89	163,4	2019	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-13 до УТ-14	аренда	ГВС	Бесканальная	133	76	157	2020	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-14 до УТ-15	аренда	ГВС	Бесканальная	159	89	174,8	1984	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-15 до УТ-16	аренда	ГВС	Бесканальная	108	108	300,9	1984	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-14 до УТ-64	аренда	ГВС	Бесканальная	159	89	192	1984	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-64 до УТ-65	аренда	ГВС	Канальная	159	89	140,8	1984	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-14 до УТ-64	аренда	ГВС	Канальная	159	89	222,4	1984	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-1 до УТ-18	аренда	ГВС	Канальная	273	219	256,6	1990	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-18 до УТ-19	аренда	ГВС	Канальная	273	219	260,6	1990	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-19 до УТ-20	аренда	ГВС	Канальная	273	219	217,4	1990	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-20 до УТ-21	аренда	ГВС	Канальная	273	219	125,4	1990	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-21 до УТ-22	аренда	ГВС	Канальная	273	219	135,6	1990	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-22 до УТ-23	аренда	ГВС	Канальная	219	159	202,4	1990	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-23 до УТ-24	аренда	ГВС	Канальная	219	159	182,8	1990	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-24 до УТ-25	аренда	ГВС	Канальная	219	159	188,4	1990	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-25 до УТ-93	аренда	ГВС	Канальная	89	57	165,4	1990	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-93 до УТ-94	аренда	ГВС	Канальная	89	57	121,4	1990	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-94 до УТ-95	аренда	ГВС	Канальная	89	57	843,5	1991	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-95 до УТ-96	аренда	ГВС	Канальная	76	57	177	1991	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-96 до УТ-97	аренда	ГВС	Канальная	76	57	146,8	1991	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-97 до УТ-98	аренда	ГВС	Канальная	76	57	114,8	1991	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-98 до УТ-99	аренда	ГВС	Канальная	76	57	177,6	1991	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-99 до УТ-100	аренда	ГВС	Канальная	57	48	90,6	1991	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-100 до УТ-101	аренда	ГВС	Канальная	57	48	190,2	1991	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-101 до УТ-102	аренда	ГВС	Канальная	57	48	178,4	1991	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От г.р. до ТК-5	аренда	ГВС	Надземная	273	219	131,4	1980	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-6 до ж.д.23 ул.Ново-Садовая	аренда	ГВС	Канальная	48	48	51	1985	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-48 до ж.д.1 ул.60 лет СССР	аренда	ГВС	Канальная	57	45	22,4	2016	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-47 до УТ-48	аренда	ГВС	Канальная	57	57	149	2016	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-29 до ж.д.24 ул.60 лет СССР	аренда	ГВС	Канальная	76	76	31,4	2006	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-26 до УТ-29	аренда	ГВС	Канальная	76	76	28,6	1981	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-29 до ж.д.26 ул.60 лет СССР	аренда	ГВС	Канальная	76	76	38,4	2006	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	65	65	60	1981	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.26 до ж.д.28 ул.60 лет СССР	аренда	ГВС	Канальная	76	76	56,6	1981	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	65	65	60	1981	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.28 до ж.д.30 ул.60 лет СССР	аренда	ГВС	Канальная	57	57	50,6	1981	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	65	65	60	1981	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.30 до ж.д.32 ул.60 лет СССР	аренда	ГВС	Канальная	159	159	49,8	1981	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	65	65	60	1981	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-5 до УТ-34	аренда	ГВС	Канальная	57	57	67,5	2011	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-34 до ж.д.34 ул.60 лет СССР	аренда	ГВС	Канальная	76	76	53,8	2011	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-34 до УТ-35	аренда	ГВС	Канальная	32	32	26,3	2011	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-35 до ГРП	аренда	ГВС	Канальная	57	57	64,2	1981	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-35 до ж.д.36 ул.60 лет СССР	аренда	ГВС	Канальная	89	76	22,6	2011	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-35 до УТ-36	аренда	ГВС	Канальная	57	57	50,6	2011	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-36 до ж.д.38 ул.60 лет СССР	аренда	ГВС	Канальная	57	57	18,9	2011	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-3 до отв.ж.д.20 ул.60 лет СССР	аренда	ГВС	Бесканальная	32	32	54,8	1981	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-102 до отв.ж.д.20 ул.60 лет СССР	аренда	ГВС	Бесканальная	48	48	54,8	1981	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-49 до ж.д.3 ул.60 лет СССР	аренда	ГВС	Бесканальная	32	32	58,8	1984	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	89	65	70	1980	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-47 до УТ-49	аренда	ГВС	Бесканальная	76	76	73	1984	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-49 до ж.д.5 ул.60 лет СССР	аренда	ГВС	Бесканальная	48	48	14,3	1980	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	89	65	60	1980	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-47 до УТ-46	аренда	ГВС	Бесканальная	89	57	86,4	2007	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-47 до ж.д.7 ул.60 лет СССР	аренда	ГВС	Канальная	57	57	43,4	1980	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	89	65	60	1980	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-8 до УТ-39	аренда	ГВС	Канальная	89	57	60,8	2010	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-39 до ж.д. 44 ул.60 лет СССР	аренда	ГВС	Канальная	48	48	45,8	2010	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-40 до УТ-39	аренда	ГВС	Канальная	89	57	78,8	2011	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-40 до ж.д. 46 ул.60 лет СССР	аренда	ГВС	Канальная	48	48	14,2	2011	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-40 до УТ-41	аренда	ГВС	Канальная	48	25	90,6	2011	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-41 до ж.д. 48 ул.60 лет СССР	аренда	ГВС	Канальная	89	76	13,8	2011	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-41 до ж.д. 50 ул.60 лет СССР	аренда	ГВС	Канальная	89	57	104,8	2011	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-4 до УТ-46	аренда	ГВС	Канальная	89	57	119,4	2010	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-46 до ж.д. 9 ул.60 лет СССР	аренда	ГВС	Канальная	89	76	82,2	2010	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	108	89	100	1980	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-41 до УТ-42	аренда	ГВС	Бесканальная	89	57	122,6	1980	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-42 до д.с. 168 ул.60 лет СССР,33	аренда	ГВС	Бесканальная	89	76	86,6	1980	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-7 до УТ-44	аренда	ГВС	Бесканальная	133	108	114,6	1981	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-7 до зд. 15 ул.60 лет СССР	аренда	ГВС	Канальная	89	57	89,6	2011	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-44 до УТ-45	аренда	ГВС	Бесканальная	133	108	113,8	1990	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-7 до зд. 17 ул.60 лет СССР	аренда	ГВС	Бесканальная	89	57	67,6	2016	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-42 до школы 25 ул.60 лет СССР,19	аренда	ГВС	Бесканальная	89	57	247	1990	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-2 до УТ-85	аренда	ГВС	Бесканальная	89	57	129,6	2010	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-86 до УТ-85	аренда	ГВС	Бесканальная	48	25	56,6	1980	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-86 до ж.д. 16 ул.60 лет СССР	аренда	ГВС	Бесканальная	48	25	62,8	1980	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-86 до ж.д. 18 ул.60 лет СССР	аренда	ГВС	Бесканальная	48	25	95	1986	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От отв. к ж.д. 9а до ж.д.9а ул.60 лет СССР	аренда	ГВС	Канальная	76	57	17,2	1986	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д. 11 до ж.д.9 ул.60 лет СССР	аренда	ГВС	Канальная	89	76	237,4	1986	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д. 11 до ж.д.11а ул.60 лет СССР	аренда	ГВС	Канальная	57	57	89,2	1980	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	108	89	100	1980	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д. 11 до ж.д.13 ул.60 лет СССР	аренда	ГВС	Канальная	76	57	185,2	1980	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	108	89	120	1980	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-16 до зд.60 по ул.Олимпийской	аренда	ГВС	Бесканальная	25	25	52,3	2009	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-16 до УТ-17	аренда	ГВС	Бесканальная	57	57	125,6	1980	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-17 до зд.60 АБК по ул.Олимпийской	аренда	ГВС	Бесканальная	57	48	66,6	1986	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-15 до УТ-67	аренда	ГВС	Бесканальная	89	57	43,8	1986	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-67 до ж.д.56 по ул.Олимпийской	аренда	ГВС	Бесканальная	48	48	26,8	1986	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.22 до ж.д.19 по ул.Олимпийской	аренда	ГВС	Надземная	89	57	102,6	1986	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	89	57	60	1986	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.19 до ж.д.21 по ул.Олимпийской	аренда	ГВС	Надземная	89	57	119,4	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	89	57	60	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.21 до ж.д.23 по ул.Олимпийской	аренда	ГВС	Надземная	76	57	91,4	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	89	57	60	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-22 до УТ-82	аренда	ГВС	Бесканальная	108	89	163,6	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-82 до ж.д.28 по ул.Олимпийской	аренда	ГВС	Бесканальная	108	89	189	1991	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.28 до ж.д.30 по ул.Олимпийской	аренда	ГВС	Канальная	108	89	97,4	1991	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.30 до ж.д.32 по ул.Олимпийской	аренда	ГВС	Надземная	108	89	197,2	1991	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.10 до ж.д.29 по ул.Олимпийской	аренда	ГВС	Надземная	76	57	154,6	1991	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	76	57	60	1985	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.29 до ж.д.31 по ул.Олимпийской	аренда	ГВС	Бесканальная	76	57	87,8	1985	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	76	57	60	1985	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.31 до ж.д.35 по ул.Олимпийской	аренда	ГВС	Надземная	57	57	128,9	1985	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	57	57	60	1985	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.35 до ж.д.37 по ул.Олимпийской	аренда	ГВС	Надземная	57	32	82,8	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-11 до ж.д.42 по ул.Олимпийской	аренда	ГВС	Канальная	57	25	47,4	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	от УТ-57 до стены ж/д	бесхоз	ГВС	Канальная	32	25	44,2	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.42 до ж.д.44 по ул.Олимпийской	аренда	ГВС	Бесканальная	25	25	70,8	2015	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-12 до ж.д.46 по ул.Олимпийской	аренда	ГВС	Канальная	57	57	62,4	1987	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	89	57	60	1987	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.46 до ж.д.48 по ул.Олимпийской	аренда	ГВС	Бесканальная	57	57	68,6	1987	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	57	57	60	1987	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.48 до ж.д.50 по ул.Олимпийской	аренда	ГВС	Бесканальная	48	48	80,8	1987	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	89	57	60	1987	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.48 до УТ-63 по ул.Олимпийской	аренда	ГВС	Канальная	25	25	67,8	1987	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-63 до ВНС-2	аренда	ГВС	Канальная	25	25	29,6	1987	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-67 до зд.58 по ул.Олимпийской	аренда	ГВС	Бесканальная	89	57	113,4	1987	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.9 до зд.36 по ул.Олимпийской	аренда	ГВС	Надземная	57	57	153,6	1985	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-20 до УТ-84	аренда	ГВС	Канальная	89	57	74,8	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-84 до школы по ул.Сиреневая,24	аренда	ГВС	Канальная	89	57	79,2	1991	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-70 до УТ-71	аренда	ГВС	Бесканальная	159	108	119	1991	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-71 до ж.д.27 по ул.Вавилова	аренда	ГВС	Канальная	57	48	90,6	2007	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.12 до ж.д.19 по ул.Вавилова	аренда	ГВС	Надземная	76	57	192,2	1988	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	76	57	120	1988	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.19 до ж.д.21 по ул.Вавилова	аренда	ГВС	Бесканальная	57	48	98,4	1988	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	65	50	60	1988	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-74 до УТ-75	аренда	ГВС	Канальная	89	57	119,2	1988	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-75 до ж.д.23 по ул.Вавилова	аренда	ГВС	Канальная	48	32	16,8	1988	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-71 до УТ-72	аренда	ГВС	Канальная	57	57	137,3	1988	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-72 до УТ-74	аренда	ГВС	Канальная	89	57	64,6	1988	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-74 до ж.д.25 по ул.Вавилова	аренда	ГВС	Канальная	48	48	41,6	1988	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.1 до ж.д.29 по ул.Вавилова	аренда	ГВС	Бесканальная	76	57	99	1988	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	89	57	120	1988	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-54 до ж.д.22 по ул.Вавилова	аренда	ГВС	Бесканальная	57	48	112,2	1988	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-54 до УТ-55	аренда	ГВС	Бесканальная	89	57	220,6	1988	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-3 до зд.64 по ул.Вавилова	аренда	ГВС	Бесканальная	89	57	103,2	1984	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.3 до ж.д.1 по ул.Ново-Садовая	аренда	ГВС	Канальная	76	57	135	1984	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	89	57	54	1984	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.5 до ж.д.3 по ул.Ново-Садовая	аренда	ГВС	Канальная	76	57	142,8	1987	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	89	57	60	1987	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-52 до УТ-76	аренда	ГВС	Бесканальная	159	89	80,2	2007	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-76 до ж.д.5 по ул.Ново-Садовая	аренда	ГВС	Канальная	57	57	67,8	1987	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	89	57	120	1987	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-76 до УТ-70	аренда	ГВС	Бесканальная	159	89	35,8	1987	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-70 до ж.д.7 по ул.Ново-Садовая	аренда	ГВС	Канальная	57	57	115,2	2014	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-9 до отв.к ж.д.12 по ул.Ново-Садовая	аренда	ГВС	Надземная	76	57	17,8	1987	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От отв к ж.д.12 до ж.д.12 по ул.Ново-Садовая	аренда	ГВС	Надземная	108	76	131,6	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	108	65	120	1983	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.12 до ж.д.10 по ул.Ново-Садовая	аренда	ГВС	Надземная	76	57	134,4	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	76	57	60	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.23 до ж.д.11 по ул.Ново-Садовая	аренда	ГВС	Надземная	57	57	99,6	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	89	57	60	1984	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-36 до УТ-37	аренда	ГВС	Бесканальная	89	76	185,8	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-37 до ж.д.21 по ул.Ново-Садовая	аренда	ГВС	Канальная	89	76	15,6	2014	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-37 до УТ-38	аренда	ГВС	Канальная	89	76	91,4	2013	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-38 до ж.д.19 по ул.Ново-Садовая	аренда	ГВС	Канальная	57	57	15,4	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-38 до ж.д.13 по ул.Ново-Садовая	аренда	ГВС	Канальная	48	48	213,2	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От отв к ж.д.12 до ж.д.14 по ул.Ново-Садовая	аренда	ГВС	Надземная	76	57	146,8	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	76	57	60	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.14 до ж.д.16 по ул.Ново-Садовая	аренда	ГВС	Надземная	57	48	47,4	1982	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	76	57	60	1982	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.26 до отв. к ж.д.15 по ул.Ново-Садовая	аренда	ГВС	Надземная	89	57	85,4	1982	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	89	57	120	1983	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От отв к ж.д.15 до ж.д.15 по ул.Ново-Садовая	аренда	ГВС	Надземная	48	32	39,6	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От отв к ж.д.17 до ж.д.17 по ул.Ново-Садовая	аренда	ГВС	Надземная	57	48	42,6	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	89	57	120	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От отв к ж.д.18 до ж.д.18 по ул.Ново-Садовая	аренда	ГВС	Надземная	48	48	22,2	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-53 до УТ-59	аренда	ГВС	Канальная	57	57	103	1981	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-59 до УТ-60	аренда	ГВС	Бесканальная	57	57	71,4	1985	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-60 до ж.д.2 по ул.Ново-Садовая	аренда	ГВС	Бесканальная	48	32	34,4	2009	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	57	57	60	1985	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-60 до ж.д.2а по ул.Ново-Садовая	аренда	ГВС	Бесканальная	48	32	63,6	2009	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	89	57	60	1985	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-52 до УТ-56	аренда	ГВС	Канальная	159	89	76,6	1985	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-56 до ж.д.4 по ул.Ново-Садовая	аренда	ГВС	Канальная	57	32	13,2	1984	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	от УТ-57 до стены ж/д	бесхоз	ГВС	Канальная	32	25	43,48	2015	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-56 до ж.д.6 по ул.Ново-Садовая	аренда	ГВС	Канальная	57	57	15,8	1984	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-51 до ж.д.8 по ул.Ново-Садовая	аренда	ГВС	Канальная	57	57	84,8	1984	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-69 до ж.д.9 по ул.Ново-Садовая	аренда	ГВС	Канальная	89	89	37,4	1984	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	89	57	60	1984	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-23 до УТ-79	аренда	ГВС	Бесканальная	159	108	220,6	1984	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-79 до УТ-80	аренда	ГВС	Бесканальная	159	108	107	1991	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-80 до ж.д.13 по ул.Полевая	аренда	ГВС	Канальная	57	57	26,8	1991	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-80 до УТ-81	аренда	ГВС	Бесканальная	57	57	149,8	1991	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-81 до ж.д.11 по ул.Полевая	аренда	ГВС	Канальная	57	57	27,6	1991	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.32 до ж.д.14 по ул.Полевая	аренда	ГВС	Канальная	89	57	269,6	1988	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	108	89	60	1988	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.14 до ж.д.12 по ул.Полевая	аренда	ГВС	Надземная	108	89	102,6	1988	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	108	89	120	1988	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-72 до УТ-73	аренда	ГВС	Бесканальная	57	57	246,8	1988	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-73 до ж.д.16 по ул.Полевая	аренда	ГВС	Бесканальная	48	48	18,4	1988	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От отв.к ж.д.20 до ж.д.27 по ул.Полевая	аренда	ГВС	Канальная	57	57	127,6	1984	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От отв.к ж.д.27 до ж.д.27 по ул.Полевая	аренда	ГВС	Надземная	48	48	12,8	1984	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От отв.к ж.д.27 до ж.д.25 по ул.Полевая	аренда	ГВС	Надземная	57	57	88,6	1984	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От отв.к ж.д.25 до ж.д.25 по ул.Полевая	аренда	ГВС	Надземная	48	48	13,2	1984	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От отв.к ж.д.25 до ж.д.23 по ул.Полевая	аренда	ГВС	Надземная	57	57	153,2	1984	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От отв.к ж.д.23 до ж.д.23 по ул.Полевая	аренда	ГВС	Надземная	48	48	13,2	1984	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От отв.к ж.д.23 до отв. к ж.д.21 по ул.Полевая	аренда	ГВС	Надземная	57	57	116,1	1984	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От отв.к ж.д.21 до ж.д.21 по ул.Полевая	аренда	ГВС	Надземная	48	48	15	1984	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От отв.к ж.д.21 до ж.д.19 по ул.Полевая	аренда	ГВС	Надземная	48	48	20,4	1984	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-27 до УТ-30	аренда	ГВС	Канальная	89	57	74,4	2017	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-30 до ж.д.30 по ул.Полевая	аренда	ГВС	Канальная	32	25	13	1981	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-30 до ж.д.32 по ул.Полевая	аренда	ГВС	Канальная	32	25	8,4	1981	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-30 до УТ-31	аренда	ГВС	Канальная	89	57	211,6	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-31 до ж.д.28 по ул.Полевая	аренда	ГВС	Канальная	48	48	37,6	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-31 до УТ-32	аренда	ГВС	Канальная	89	57	10,8	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-32 до ж.д.26 по ул.Полевая	аренда	ГВС	Канальная	89	57	96,2	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	89	57	80	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.26 до ж.д.24 по ул.Полевая	аренда	ГВС	Канальная	89	57	103,2	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	89	57	60	1983	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.24 до ж.д.22 по ул.Полевая	аренда	ГВС	Бесканальная	89	57	85	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	89	57	60	1983	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-28 до ж.д.20 по ул.Полевая	аренда	ГВС	Бесканальная	57	57	84,6	1985	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-56 до УТ-57	аренда	ГВС	Бесканальная	159	89	112,2	1991	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-57 до УТ-58	аренда	ГВС	Бесканальная	108	89	143,2	1991	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-58 до ж.д.15 по ул.Академика Скрябина	аренда	ГВС	Бесканальная	108	89	55	1991	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	108	89	110	1991	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От ж.д.15 до ж.д.13 по ул.Академика Скрябина	аренда	ГВС	Канальная	57	48	91,6	1991	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	транзит по ж.д.	бесхоз	ГВС	Транзитный	108	89	110	1991	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-66 до ж.д.4а по ул.Академика Скрябина	аренда	ГВС	Бесканальная	48	25	32,6	1991	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-65 до ж.д.4а по ул.Академика Скрябина	аренда	ГВС	Канальная	57	48	32,6	1991	мин.вата
котельная БМК-34	70/50	внутрикв.	От УТ-64 до ж.д.19 по ул.Академика Скрябина	аренда	ГВС	Канальная	57	48	40,8	1991	мин.вата
котельная № 5	95/70	внутрикв.	От миникотельной до жилого дома по ул.Брестская 26	аренда	отопление	Канальная	57	57	36,6	1999	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от котельной № 3 до ТК-1	аренда	отопление	Бесканальная	219	219	16	1989	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТУ-3 до главного корпуса	аренда	отопление	Надземная	219	219	580	1989	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-1 до УТ-3 главного корпуса	аренда	отопление	Канальная	219	219	160	1989	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от котельной № 3 до ТК-2	аренда	отопление	Канальная	159	159	30	2007	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от котельной № 3 до ТК-2	аренда	ГВС	Бесканальная	108	108	30	2007	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-1 до ООО "Согласие"	аренда	отопление	Канальная	108	108	40	1977	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-1 до ООО "Согласие"	аренда	ГВС	Канальная	89	89	40	1977	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-2 до трудотерапии	аренда	отопление	Бесканальная	57	57	26	1973	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-2 до ТК-3 (у ООО "Согласие")	аренда	отопление	Бесканальная	159	159	50	2007	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-2 до ТК-3 (у ООО "Согласие")	аренда	ГВС	Канальная	108	108	50	2007	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-3 до ТК-3/1	аренда	отопление	Канальная	89	89	56	1973	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-3 до ТК-3/1	аренда	ГВС	Канальная	89	76	56	1973	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-3/1 до почты (д. № 24)	аренда	отопление	Канальная	57	57	30	1973	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-3/1 до ТК-3/2	аренда	отопление	Канальная	89	89	221	1973	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-3/1 до ТК-3/2	аренда	ГВС	Канальная	89	76	221	1973	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от т.вр. до мастерской	аренда	отопление	Канальная	57	57	54	1981	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-3/2 до кумысного цеха	аренда	отопление	Канальная	57	57	22	1973	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-3/2 до кумысного цеха	аренда	ГВС	Канальная	32	32	22	1973	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-3/2 до ж/дома № 25	аренда	отопление	Канальная	57	57	62	2003	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-3/2 до ж/дома № 25	аренда	ГВС	Канальная	32	32	62	2003	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-3/2 до ТК-3/3	аренда	отопление	Канальная	89	89	291	2003	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-3/2 до ТК-3/3	аренда	ГВС	Канальная	89	76	291	2003	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-3/3 до ж/дома № 21	аренда	отопление	Канальная	32	32	126	2003	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-3/3 до ж/дома № 21	аренда	ГВС	Канальная	32	32	126	2003	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-3/3 до ж/дома № 21	аренда	отопление	Канальная	32	32	16	2003	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-3/3 до ж/дома № 21	аренда	ГВС	Канальная	32	32	16	2003	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-3/3 до ТК-3/4	аренда	отопление	Канальная	89	89	74	2016	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-3/3 до ТК-3/4	аренда	ГВС	Канальная	89	76	74	2016	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-3/4 до т. врезки на ж/д 19,20	аренда	отопление	Канальная	57	57	46	2003	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-3/4 до т. врезки на ж/д 19,20	аренда	ГВС	Канальная	32	32	46	2003	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от т.вр.(ж/д 19,20) до ж/дома № 19	аренда	отопление	Канальная	89	89	46	2003	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от т.вр.(ж/д 19,20) до ж/дома № 19	аренда	ГВС	Канальная	89	89	46	2003	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от т.вр.(ж/д 19,20) до ж/дома № 20	аренда	отопление	Канальная	32	32	34	2003	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от т.вр.(ж/д 19,20) до ж/дома № 20	аренда	ГВС	Канальная	32	32	34	2003	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-3/4 до ж/дома № 18	аренда	отопление	Канальная	57	57	100	2006	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-3/4 до ж/дома № 18	аренда	ГВС	Канальная	32	32	100	2006	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-3 до ТК-4	аренда	отопление	Канальная	159	159	152	2006	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-3 до ТК-4	аренда	ГВС	Канальная	108	108	152	2006	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-4 до ж/дома № 23	аренда	отопление	Канальная	159	159	26	2006	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-4 до ж/дома № 23	аренда	ГВС	Канальная	159		13	2006	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-4 до ТК-5	аренда	отопление	Канальная	159	159	40	2006	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-4 до ТК-5	аренда	ГВС	Канальная	108	76	40	2006	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-5 до бани	аренда	отопление	Канальная	159	159	46	2006	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-5 до бани	аренда	ГВС	Канальная	159	159	46	2006	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-5 до ТК-5/1	аренда	отопление	Бесканальная	89	89	70	1973	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-5 до ТК-5/1	аренда	ГВС	Бесканальная	57	57	70	1973	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-5/1 до поликлиники	аренда	отопление	Бесканальная	57	57	8	1973	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-5/1 до поликлиники	аренда	ГВС	Бесканальная	57		4	1973	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-5/1 до корпуса № 5	аренда	отопление	Бесканальная	57	57	28	1973	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-5/1 до корпуса № 5	аренда	ГВС	Бесканальная	57		18	1973	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-5/1 до т. врезки	аренда	отопление	Бесканальная	57	57	46	1973	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-5/1 до т. врезки	аренда	ГВС	Бесканальная	57		23	1973	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от т. врезки до т. врезки	аренда	отопление	Бесканальная	57	57	74	1973	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от т. врезки до т. врезки	аренда	ГВС	Бесканальная	57		37	1973	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от т.врезки (ТК) до т.врезки (ТК)	аренда	отопление	Бесканальная	57	57	52	1973	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от корпуса 5 до т.врезки (ТК)	аренда	отопление	Бесканальная	57		11	1973	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от т врезки до рентген кабинета	аренда	отопление	Бесканальная	57	57	14	1973	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от т врезки до рентген кабинета	аренда	ГВС	Бесканальная	57		7	1973	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от т.врезки до корпуса № 3 (ж/дом б/н)	аренда	отопление	Бесканальная	57	57	86	1973	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от т.врезки до корпуса № 3 (ж/дом б/н)	аренда	ГВС	Бесканальная	57		43	1973	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-5 до ТК-6	аренда	отопление	Канальная	159	159	174	2006	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-5 до ТК-6	аренда	ГВС	Канальная	108	76	174	2006	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-6 до ж/дома №1	аренда	отопление	Канальная	159	159	14	2006	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-6 до ж/дома №1	аренда	ГВС	Канальная	159		7	2006	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-6 до ТК-7	аренда	отопление	Бесканальная	159	159	52	2006	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-6 до ТК-7	аренда	ГВС	Бесканальная	108	76	52	2006	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-7 до ТК-8	аренда	отопление	Бесканальная	89	89	70	2006	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-7 до ТК-8	аренда	ГВС	Бесканальная	57	57	70	2006	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-8 до ТК-8/1	аренда	отопление	Бесканальная	89	89	386	2017	ППУ
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-8 до ТК-8/1	аренда	ГВС	Бесканальная	57	57	386	2017	ППУ
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от т. врезки до ж/дома № 15	аренда	отопление	Бесканальная	45	45	26,6	2006	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от т. врезки до ж/дома № 15	аренда	ГВС	Бесканальная	38	32	26,6	2006	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от т.врезки до ж/дома № 13	аренда	отопление	Бесканальная	45	45	28	2006	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от т.врезки до ж/дома № 13	аренда	ГВС	Бесканальная	38	32	28	2006	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от т.врезки до ж/дома № 12	аренда	отопление	Бесканальная	45	45	30	2006	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от т.врезки до ж/дома № 12	аренда	ГВС	Бесканальная	38	32	30	2006	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от т. врезки до ж/дома	аренда	отопление	Бесканальная	45	45	34	2006	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от т. врезки до ж/дома	аренда	ГВС	Бесканальная	38	32	34	2006	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-8/1 до ж/дома № 11	аренда	отопление	Бесканальная	45	45	26	2006	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-8/1 до ж/дома № 11	аренда	ГВС	Бесканальная	38	32	26	2006	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-8/1 до ж/дома № 10а	аренда	отопление	Бесканальная	45	45	52	2006	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-8/1 до ж/дома № 10а	аренда	ГВС	Бесканальная	38	32	52	2006	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-8 до гаража	аренда	отопление	Бесканальная	57	57	32	1973	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-8 до гаража	аренда	ГВС	Бесканальная	38	32	32	1973	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-7 до ТК-7/2	аренда	отопление	Бесканальная	89	89	202	2006	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-7 до ТК-7/2	аренда	ГВС	Бесканальная	57	57	202	2006	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от т. врезки до д/сада (дом № 4)	аренда	отопление	Бесканальная	57	57	16	2006	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от т. врезки до д/сада (дом № 4)	аренда	ГВС	Бесканальная	38	32	16	2006	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от т. врезки до ж/дома № 5	аренда	отопление	Бесканальная	57	57	20,7	2006	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от т. врезки до ж/дома № 5	аренда	ГВС	Бесканальная	38	32	20,7	2006	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-7/2 до ж/дома № 6	аренда	отопление	Бесканальная	45	45	36,4	2006	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-7/2 до ж/дома № 6	аренда	ГВС	Бесканальная	38	32	36,4	2006	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-7/2 до ТК-7/3	аренда	отопление	Бесканальная	89	89	96	2006	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-7/2 до ТК-7/3	аренда	ГВС	Бесканальная	57	57	96	2006	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-7/3 до ж/дома № 7	аренда	отопление	Бесканальная	45	45	72,64	2006	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-7/3 до ж/дома № 7	аренда	ГВС	Бесканальная	45	45	72,64	2006	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от т.вр. до ж/дома № 8	аренда	отопление	Бесканальная	45	45	16	2006	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от т.вр. до ж/дома № 8	аренда	ГВС	Бесканальная	38	32	16	2006	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-7/3 до ТК-7/4	аренда	отопление	Канальная	76	76	120	2006	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-7/3 до ТК-7/4	аренда	ГВС	Бесканальная	57	57	120	2006	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-7/4 до ж/дома № 9	аренда	отопление	Бесканальная	45	45	62	2006	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-7/4 до ж/дома № 9	аренда	ГВС	Бесканальная	38	32	62	2006	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-7/4 до ТК-7/5	аренда	отопление	Бесканальная	76	76	30	2006	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-7/4 до ТК-7/5	аренда	ГВС	Бесканальная	57	57	30	2006	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-7/5 до ж/дома № 10	аренда	отопление	Канальная	45	45	6	2006	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-7/5 до ж/дома № 10	аренда	ГВС	Бесканальная	38	32	6	2006	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-7 до ТК-7/1	аренда	отопление	Канальная	108	108	84	2006	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-7 до ТК-7/1	аренда	ГВС	Канальная	76	76	84	2006	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от т. врезки до ж/дома № 3	аренда	отопление	Канальная	45	45	14	1973	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от т. врезки до ж/дома № 3	аренда	ГВС	Канальная	38	32	14	1973	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от ТК-7/1до ж/дома № 17	аренда	отопление	Бесканальная	76	76	150	2016	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от ТК-7/1до ж/дома № 17	аренда	ГВС	Бесканальная	32	32	150	2016	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от т.вр. до теплицы	аренда	отопление	Бесканальная	45	45	10	1973	мин.вата
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от т.вр. до теплицы	аренда	ГВС	Бесканальная	38	32	10	1973	мин.вата
котельная № 3	95/70	внутрикв.	от теплицы до ж/дома № 16	аренда	отопление	Бесканальная	45	45	6	1973	мин.вата

Наименование источника ТЭ	Температурный график	Назначение	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Основание для эксплуатации	Назначение (отопление, ГВС, пар)	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность тр-дов в однотр. исчисл., м	Год последнего КР/рек. или год ввода в экспл-цию	Тип тепловой изоляции
							под.	обр.			
котельная № 3	70/50	внутрикв.	от теплицы до ж/дома № 16	аренда	ГВС	Бесканальная	38	32	6	1973	мин.вата
котельная № 2	135/67,5	внутрикв.	от МТК-17 до Гидротехническая,28б	бесхоз (Аренда)	ГВС	Канальная	273	273	43	2011	

Таблица 1.2 - Характеристика паропроводов ТоТС филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс»

Наименование источника тепловой энергии	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Способ прокладки трубопроводов на участке	Диаметр трубопроводов на участке, мм	Протяженность трубопроводов на участке, п.м	Год последнего КР/рек. или год ввода в эксплуатацию
ТоТЭЦ	паропровод № 2	надземная	630	950	1968
ТоТЭЦ	паропровод № 2	надземная	426	42	1968
ТоТЭЦ	паропровод № 4	надземная	720	390	1962
ТоТЭЦ	паропровод № 4	надземная	630	745	1962
ТоТЭЦ	паропровод № 4	надземная	426	44	1962
ТоТЭЦ	паропровод № 6	надземная	720	338	1963
ТоТЭЦ	паропровод № 6	надземная	630	881	1963
ТоТЭЦ	паропровод № 6	надземная	426	21	1963

2. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АО «ТЕВИС»

Таблица 2.1 - Характеристика трубопроводов тепловых сетей от ТЭЦ ВАЗа АО «ТЕВИС»

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
дома 1-Г,Д,Е ч/з ЦТП	1969	от Уз.11-2(1) до НС	канал	минвата	теплосеть	распределительные	80,35	2	200	200		
	1969	от К.1(4) до 1-Г	канал	минвата	отопление 4	распределительные	16,79	2	150	150		
	1969		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	100		
	1969	от т.45 до 1-Д	канал	минвата	отопление 4	распределительные	94,50	2	100	100		
	1969		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1969	от 1-Д до 1-Е	канал	минвата	отопление 4	распределительные	34,96	2	80	80		
	1969		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
дома 1-Г,Д,Е	1969	техподполье дома 1-Г	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	328,25	2	125	125		
	1969	техподполье дома 1-Д	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	190,25	2	80	80		
	1969	техподполье дома 1-Е	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	145,47	2	80	80		
дом 1-А	1969	от К.4(168) до 1-А	канал	минвата	отопление 4	распределительные	26,00	2	100	100		
	1969		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1969	от т.194 до т.200 дома 1-А	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	205,78	2	80	80		
дом 1-В	1969	от К.1(4) до К.2(6)	канал	минвата	отопление 4	распределительные	28,60	2	125	125		
	1969		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1969	от К.2(6) до 1-В	канал	минвата	отопление 4	распределительные	70,00	2	100	100		
	1969		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
сш 1-Ш, т/ц 1-Ц, дом 1-Л	1969	от Уз.11-6(81) до К.2(87)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	311,86	2	300	300		
	1969	от К.2(87) до т.162	канал	минвата	теплосеть	распределительные	125,40	2	250	250		
	1969	от т.162 до К.3(166)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	55,25	2	200	200		
	1969	от К.3(166) до К.6(190)	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	74,80	2	125	125		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1969	от К.6(190) до 1-Ш	канал	минвата	теплосеть	распределительные	57,00	2	100	100		
	1969	от К.3(166) до К.4-4(176)	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	60,20	2	250	250		
	1969		канал	минвата	теплосеть	распределительные	175,58	2	125	125		
	1969	от К.4-4(176) до К.4-6 (180)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	96,15	2	125	125		
	1969	от ТК4-6(180) до ТК4-7(182)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	65,20	2	125	125		
	1969	от К.4-7(182) до т.185	канал	минвата	теплосеть	распределительные	55,90	2	125	125		
	1969	от т.185 до т.188	канал	минвата	теплосеть	распределительные	43,10	2	125	125		
	1969		канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,60	2	70	70		
	1969	от К.6(190) до 1-Л(300)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	113,70	2	125	125		
дома 2-А,Б,Н	1969	от К.1(85) до НС	канал	минвата	теплосеть	распределительные	64,70	2	200	200		
	1969	от НС до К.7(98)	канал	минвата	отопление 6	распределительные	25,50	4	200	200	150	150
	1969		канал	минвата	ГВС 6	распределительные		2	150	125		
	1969	от К.7(98) до 2-А	канал	минвата	отопление 6	распределительные	66,84	4	150	150	125	150
	1969		канал	минвата	ГВС 6	распределительные		2	100	80		
	1969	от К.7(98) до 2-А	канал	минвата	отопление 6	распределительные	18,62	4	150	150	100	150
	1969		канал	минвата	ГВС 6	распределительные		2	100	80		
	1969	от К.7(98) до 2-Б	канал	минвата	теплосеть	распределительные	12,47	2	80	70		
	1969	от 2-А до К.8(108)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	24,18	2	100	100		
	1969	от К.8(108) до 2-Н	канал	минвата	теплосеть	распределительные	22,73	2	100	100		
	1969	техподполье 2-А	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	89,61	2	125	125		
	1969	техподполье 2-Н	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	178,85	2	100	100		
д/с 1-ДС-2	1969	от К.3(48) до 1-ДС-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	44,58	2	125	125		
д/с 1-ДС-1	1970	от 1-ДС-1 до К.2(6)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	42,61	2	70	70		
д/с 1-ДС-3	1970	от 1-Л до 1-ДС-3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	33,70	2	125	125		
дом 2-Г	1970	от К.2(87) до К.9(210)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	205,70	2	200	200		
	1970	от К.9(210) до К.11(216)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	115,90	2	150	150		
	1970	от К.10(212) до 2-Г	канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,23	2	80	80		
	1970	от К.11(216) до 2-Г	канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,24	2	70	70		
	1970	от т.397 до т.395 дома 2-Г	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	289,40	2	80	80		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1970	от т.407 до т.403 дома 2-Г	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	162,26	2	70	70		
дом 2-В	1970	от 2-Б до 2-В	канал	минвата	теплосеть	распределительные	36,58	2	80	80		
дом 2-Ж	1970	от Уз.13-2(9) до К.1(238)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	54,70	2	250	250		
	1970	нов. ред.: от К.1(238) до К.5(243) ред ПТК: от К.1(238) до НС	канал	минвата	теплосеть	распределительные	174,05	2	250	250		
	1970	нов. ред.: от К.5(243) до К.6(272) ред. ПТК: от НС до К.6(272)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	34,40	2	250	250		
	1970	от К.6(272) до К.8(276)	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	70,40	2	125	125		
	1970	от К.8(276) до К.9(281)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	81,40	2	125	125		
	1970	от К.9(281) до 2-Ж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	9,52	2	80	80		
	1970	от К.8(276) до 2-Ж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	7,64	2	100	100		
	1970	дома 2-Ж	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	289,40	2	100	100		
	1970	дома 2-Ж	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	161,12	2	80	80		
дом 2-П	1970	от К.11(216) до 2-П	канал	минвата	теплосеть	распределительные	301,99	2	100	100		
	1970	дома 2-П	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	386,17	2	100	100		
дом 1-К	1970	от К.1(238) до К.383	канал	минвата	теплосеть	распределительные	126,50	2	250	250		
	1970	от К.2(362) до 1-К	канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,61	2	125	125		
	1970	от ТК-383 до 1-К	канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,67	2	80	80		
	1970	от К.383 до до К.439	канал	минвата	теплосеть	распределительные	96,20	2	250	250		
	1970	дома 1-К	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	317,34	2	125	125		
дом 2-Л	1971	от К.5(243) до 2-Л	канал	минвата	теплосеть	распределительные	15,80	2	150	150		
	1971	дома 2-Л	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	205,73	2	150	150		
дома 2-И,К	1971	от К.6(272) до К.7(283)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	31,60	2	80	80		
	1971	от К.7(283) до 2-И	канал	минвата	теплосеть	распределительные	9,10	2	80	80		
	1971	от К.7(283) до 2-К	канал	минвата	теплосеть	распределительные	27,55	2	80	80		
д/с 2-ДС-1	1971	от К.8(108) до 2-ДС-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	63,87	2	50	50		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
д/с 2-ДС-2	1971	от К.11(216) до 2-ДС-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	25,17	2	70	70		
д/с 2-ДС-3	1971	от К.9(281) до 2-ДС-3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	25,00	2	70	70		
дом 1-Б	1972	от РТЦ до 1-Б	канал	минвата	отопление 4	распределительные	66,55	2	125	125		
	1972		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	125		
д/с 1-ДС-4	1972	от 1-К до 1-ДС-4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	40,48	2	125	125		
дома 2-Д,Е	1972	от К.9(210) до 2-Д	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	33,85	2	80	80		
	1972	от 2-Д до 2-Е	канал	минвата	теплосеть	распределительные	32,95	2	80	80		
	1972	техподполье 2-Д	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	28,31	2	80	80		
сш 2-Ш-1	1972	от К.12(222) до 2-Ш-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	72,10	2	80	80		
дом 1-Ж	1972	от К.4-1,2,3,4 (170,172,174,176) до 1-Ж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	9,56	2	80	80		
	1972		канал	минвата	теплосеть	распределительные	9,85	2	80	80		
	1972		канал	минвата	теплосеть	распределительные	9,45	2	80	80		
	1972		канал	минвата	теплосеть	распределительные	9,56	2	80	80		
	1972	от К.4-5,6,7,8 (178,180,182,184) до 1-Ж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,06	2	80	80		
	1972		канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,29	2	80	80		
	1972		канал	минвата	теплосеть	распределительные	9,07	2	80	80		
	1972		канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,14	2	80	80		
х/б 1-Х	1972	от К.5(187) до 1-Х	канал	минвата	теплосеть	распределительные	10,29	2	70	70		
дом 2-М	1973	от 2-Л до Т.6(261)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	199,65	2	125	125		
	1973	от Т.6(261) до Т.11(267)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	129,20	2	125	125		
	1973	от Т.11(267) до Т.15 (270а)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	98,00	2	125	125		
	1973	от Т.2,3,6,7,10,11,14,15 (257,259,261,263,265, 267, т.269,270а) до 2-М	канал	минвата	теплосеть	распределительные	9,82	2	80	80		
	1973		канал	минвата	теплосеть	распределительные	9,67	2	80	80		
	1973		канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,18	2	80	80		
	1973		канал	минвата	теплосеть	распределительные	9,30	2	80	80		
	1973		канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,42	2	80	80		
	1973		канал	минвата	теплосеть	распределительные	9,31	2	80	80		
	1973		канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,98	2	80	80		
	1973		канал	минвата	теплосеть	распределительные	9,20	2	80	80		
дом 1-И-1	1973	от 1-И-2 до 1-И-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	37,60	2	125	70		
	1973	1-И-1	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	79,07	2	125	70		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
РТЦ	1972	от Уз.11-6(81) до РТЦ	канал	минвата	теплосеть	распределительные	141,00	2	200	200		
дома 1-И-1,2,3,4	1973	от К.3(439) до т.А(ввод вгар)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	23,60	2	250	250		
	1973	от т.В до К.18(к1)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	12,00	2	200	200		
	1973	от К.18(к1) до ЦТП	канал	минвата	теплосеть	распределительные	84,65	2	150	150		
	1973	от т.А до т.Б(в про-езде под гар)	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	216,23	2	250	250		
НС у дома 1-Л	1974	от 1-Л до К.5	канал	минвата	теплосеть	распределительные	39,75	2	40	40		
	1974	от К.5 до НС	канал	минвата	теплосеть	распределительные	24,10	2	40	40		
м/у домами 1-Л и 1-К	1988	от 1-Л до 1-К	канал	минвата	теплосеть	распределительные	129,20	2	125	125		
от ЦТП до домов 1-И-1,2,3,4	1975	техподполье домов 1-И-2,3	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	220,68	2	125	125		
	1975		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	70	70		
	1975	от К.18(2) до 1-И-2, 3,4	канал	ППУ	отопление 4	распределительные	17,70	2	125	125		
	1975		канал	ППУ	ГВС 4	распределительные		2	70	70		
	1975		канал	минвата	отопление 4	распределительные	19,89	2	100	100		
	1975		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	80		
2-й ввод к дому 2-П	1975	от 2-П до К.15(270а)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	148,42	2	150	150		
Новая т/с к дому 2-М	1975	от Уз.13-2(9) до ТК.1а(256)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	147,70	2	125	125		
дом 4-Б	1969	от К.5(4) до 4-Б	канал	минвата	отопление 4	распределительные	35,23	2	80	70		
	1969		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	70	50		
дом 4-Г	1969	от 4-В до К.10(92)	канал	минвата	отопление 4	распределительные	38,75	2	100	100		
	1969		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1969	от К.10(92) до 4-Г	канал	минвата	отопление 4	распределительные	6,33	2	80	80		
	1969		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	70	50		
дом 4-П	1969	от К.10(92) до 4-П	канал	минвата	отопление 4	распределительные	45,50	2	100	100		
	1969		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
дом 4-В	1969	от 4-В до К-8(2)	канал	минвата	отопление 4	распределительные	57,50	2	125	125		
	1969		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
дом 4-Д	1969	от СТК-9(167) до ТК-10 (171)	канал	минвата	отопление 4	распределительные	76,60	2	100	100		
	1969		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	80		
	1969	от К.10(171) до 4-	канал	минвата	отопление 4	распределительные	44,47	2	100	100		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1969	Д(т.174)	канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	80		
дом 4-И	1969	от Уз.11-2(1) до т.А	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	85,96	2	400	400		
	1969	от т.А до НС	канал	минвата	теплосеть	распределительные	115,37	2	200	200		
	1969	от НС до 4-И	канал	минвата	отопление 4	распределительные	18,17	2	200	200		
	1969		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	150	150		
дом 4-Е	1969	от К.9(167) до 4-Е	канал	минвата	отопление 4	распределительные	5,90	2	80	80		
	1969		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
дом 4-Ж	1969	от К.2(151) до К.6(159)	канал	минвата	отопление 4	распределительные	35,10	2	200	200		
	1969		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	150	100		
	1969		канал	минвата	отопление 4	распределительные	173,35	2	150	150		
	1969		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	150	100		
	1969	от К.6(159) до 4-Ж	канал	ППУ	отопление 4	распределительные	17,56	2	100	100		
	1969		канал	ППУ	ГВС 4	распределительные		2	80	80		
	1969	от К.6(159) до К.9(167)	канал	ППУ	отопление 4	распределительные	202,70	2	150	150		
	1969		канал	ППУ	ГВС 4	распределительные		2	150	100		
дома 4-А,М,Н	1969	от Уз.10-2(49) до К.7(132)	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	260,80	2	300	300		
	1969	от К.7(132) до НС	канал	минвата	теплосеть	распределительные	213,29	2	200	200		
	1969	от НС до К.8(2)	канал	минвата	отопление 4	распределительные	5,00	2	200	200		
	1969		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	200	150		
	1969	от К.8(2) до К-5(4)	канал	минвата	отопление 4	распределительные	45,30	2	150	150		
	1969		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	150	125		
	1969	от К.5(4) до К.4(8)	канал	минвата	отопление 4	распределительные	109,20	2	125	125		
	1969		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	100		
	1969	от К.4(8) до 4-А	канал	минвата	отопление 4	распределительные	45,00	2	125	100		
	1969		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
	1969	от 4-А до 4-М	канал	минвата	отопление 4	распределительные	60,21	2	100	80		
	1969		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	80		
	1969	от К.5(4) до 4-Н	канал	минвата	отопление 4	распределительные	19,80	2	100	70		
	1969		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	70	70		
от Уз.Б до 4-М	1969	от Уз.10а (КТС52) до т.А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	4,86	2	80	80		
дом 4-Т	1970	от К.8(161) до 4-Т	канал	минвата	отопление 4	распределительные	6,49	2	100	100		
	1970		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	80		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1970	дома 4-Т	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	253,42	2	80	80		
сш 4-Ш-1	1970	от 4-П до 4-Ш-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	60,71	2	80	80		
д/с 4-ДС-3	1970	от 4-Ж до 4-ДС-3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	79,27	2	50	50		
дом 4-Ф	1970	от 4-И до 4-Ф	канал	минвата	теплосеть	распределительные	29,18	2	80	80		
	1970	от 4-И до 4-Ф ч/з К.5(254)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	95,94	2	100	100		
	1970	дома 4-Ф	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	273,24	2	70	70		
поликлиника	1970	от Уз.11-8(47) до К.1(281)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	161,00	2	300	300		
	1970	от К.1(281) до зд. ч/з К.2 (285)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	120,25	2	125	125		
	1970	от уз.11-8(47) ч-з К.10 до К.11	канал	минвата	теплосеть	распределительные	186,10	2	100	100		
дом 4-У	1970	от К.1(153) до 4-У	канал	минвата	отопление 4	распределительные	18,73	2	100	100		
	1970		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1970	дома 4-У	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	253,42	2	80	80		
дом 4-Ц	1971	от К.7(132) до К.12(308)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	316,50	2	300	300		
	1971	от К.12(308) до К.13(310)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	69,00	2	125	125		
	1971	от К.13(310) до 4-Ц	канал	минвата	теплосеть	распределительные	52,90	2	100	100		
д/с 4-ДС-4	1970	от К.5(254) до 4-ДС-4	канал	минвата	отопление 4	распределительные	33,25	2	80	80		
	1970		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	50	50		
д/с 4-ДС-2	1971	от К.6(134) до 4-ДС-2	канал	минвата	отопление 4	распределительные	33,38	2	50	50		
	1971		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	50	40		
дом 3-П	1971	от Уз.10-6(52) до 3-П	канал	минвата	теплосеть	распределительные	161,33	2	150	150		
	1971		канал	минвата	теплосеть	распределительные	138,21	2	150	150		
дом 3-М	1971	от К.1(128) до К.2(29)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	52,10	2	200	200		
	1971	от К.2(29) до 3-М	канал	минвата	теплосеть	распределительные	10,11	2	150	150		
	1971	техподполье 3-М	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	179,23	2	125	125		
дом 4-Э	1971	от К.12(308) до К.14 (323)	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	107,10	2	300	300		
	1971	от К.14(323) до К.15(325)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	64,50	2	200	200		
	1971	от К.15(325) до 4-Э	канал	минвата	теплосеть	распределительные	116,74	2	150	150		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
дом 3-К	1971	К.1 до 3-К	канал	минвата	теплосеть	распределительные	67,69	2	250	250		
	1971	техподполье 3-К	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	276,73	2	100	100		
дом 3-Ж	1971	от К.1 до 3-Ж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	64,56	2	150	150		
	1971	техподполье 3-Ж	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	88,04	2	150	150		
сш 4-Ш-2	1971	от К.13(310) до 4-Ш-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	65,99	2	100	100		
дом 3-Б	1972	от К.8(53) до 3-Б	канал	минвата	теплосеть	распределительные	20,40	2	125	125		
дом 3-А	1972	К.1/33(281) до К.3(39)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	225,40	2	250	250		
	1972	от К.3(39) до К.7(49)	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	39,80	2	200	200		
	1972	от К.7(49) до К.8(53)	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	47,10	2	150	150		
	1972	от К.8(53) до 3-А	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	132,99	2	125	125		
	1972	от К.7(49) до 3-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	30,21	2	125	125		
сш 3-Ш-1	1972	от К.3(39) до К.5(43)	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	111,60	2	150	150		
	1972	от К.5(43) до К.6(45)	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	88,20	2	125	125		
	1972	от К.6(45) до 3-Ш-1	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	49,28	2	80	80		
дом 4-Ч	1972	от К.15(325) до 4-Ч	канал	минвата	теплосеть	распределительные	62,00	2	150	150		
дом 4-Ч	1972	от К.1/33(281) до 4-Ч	канал	минвата	теплосеть	распределительные	14,80	2	100	100		
дом 4-Л	1972	от 4-Л до 4-Д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	27,60	2	70	70		
дом 4-К	1972	от К.9(75) до 4-К	канал	минвата	отопление 4	распределительные	13,67	2	70	70		
	1972		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	70	50		
дом 3-Д	1972	от 3-Ж до 3-Е	канал	минвата	теплосеть	распределительные	20,65	2	150	150		
	1972	от 3-Е до К.2(18)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	11,00	2	125	125		
	1972	от К.2(18) до 3-Д	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	20,49	2	100	100		
	1972	дома 3-Д	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	150,43	2	150	150		
д/с 3-ДС-1	1972	от К.2(18) до 3-ДС-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	60,57	2	80	80		
д/с 3-ДС-4	1972	от К.9(55) до 3-ДС-4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	47,77	2	80	80		
дом 3-Л	1972	от 3-К до 3-Л	канал	минвата	отопление 4	распределительные	78,50	2	125	125		
	1972		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	125		
д/с 3-ДС-2	1972	от К.9(1) до 3-ДС-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	24,70	2	70	70		
д/с 3-ДС-3	1972	от 3-К до 3-ДС-3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	34,94	2	70	70		
дом 3-Н	1973	от К.2(29) до 3-Н	канал	минвата	теплосеть	распределительные	25,14	2	150	150		
дом 3-Е	1974	от К.1 до ЦТП-21	канал	минвата	теплосеть	распределительные	44,65	2	150	150		
	1974	от ЦТП-21 до 3-Ж	канал	минвата	отопление 4	распределительные	36,35	2	125	125		
	1974		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1974	по подвалу 3-Ж	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	88,04	2	125	125		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1974		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
дом 3-Ц	1974	от К.6(45) до 3-Ц	канал	минвата	теплосеть	распределительные	293,55	2	80	80		
сш 3-Ш-2	1975	от К.6(45) до К.12(7)	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	95,70	2	125	125		
	1975	от К.12(7) до 3-Ш-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	108,03	2	80	80		
общ.туалет у х/б 3-Х	1976	от К.6а(5а) до туале-та	канал	минвата	теплосеть	распределительные	16,73	2	40	40		
дом 4-Д	1977	от КТС-до 4-Д.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	60,00	2	150	150		
дом 7-Г	1971	от К.1(64) до 7-Г	канал	минвата	теплосеть	распределительные	124,13	2	150	150		
	1971	техподполье 7-Г	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	58,26	2	150	150		
дома 7-Е,Д	1972	от 7-Г до 7-Д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	44,01	2	150	150		
	1972	от 7-Д до 7-Е	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	157,43	2	125	125		
	1972	от т.82 до т.91	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	93,65	2	125	125		
	1972	от т.33 до т.27	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	53,32	2	125	125		
от Уз.17-4(43) до К.1(64)	1972	от Уз.17-4(43) до НК-5	п/п канал	ППУ	теплосеть	распределительные	84,40	2	250	250		
	1972	от НК-5 до К.1(64)	п/п канал	ППУ	теплосеть	распределительные		2				
д/с 7-ДС-1	1973	от 7-А до 7-ДС-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	65,60	2	80	80		
т/ц 7-Ц	1973	от СТК-5(34) до 7-Ц	канал	минвата	теплосеть	распределительные	42,00	2	80	80		
д/с 7-ДС-2	1973	от 7-Д до 7-ДС-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	70,75	2	80	80		
дом 7-Б	1972	от К.2(3) до 7-Б	канал	минвата	теплосеть	распределительные	95,00	2	125	125		
	1972	дома 7-Б	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	247,46	2	100	100		
дом 7-В	1972	от К.1(64) до 7-В	канал	минвата	теплосеть	распределительные	29,92	2	150	150		
	1972	дома 7-В	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	335,63	2	150	150		
дом 7-А	1972	от К.1 до К.2(3)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	229,12	2	250	250		
	1972	от К.2(3) до 7-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	14,36	2	200	200		
	1972	от 7-А до 7-Е	канал	минвата	теплосеть	распределительные	30,70	2	150	150		
	1972	от т.4 до т.18 дома 7-А	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	351,66	2	200	200		
	1972	от т.18 до т.24 дома 7-А	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные						
от Уз.13-2(9) до К.1	1972	от Уз.13-2(9) до т.1	коллектор	ППУ	теплосеть	распределительные	131,27	2	250	250		
	1972	от т.1 до К.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	20,75	2	250	250		
дом 7-Ж	1974	от К.2(3) до ЦТП-31	канал	минвата	теплосеть	распределительные	26,05	2	100	100		
	1974	от ЦТП-31 до 7-Ж	канал	минвата	отопление 4	распределительные	41,40	2	125	125		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1974		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
дом 7-Л	1978	от 7-К до 7-Л	канал	минвата	отопление 4	распределительные	55,24	2	100	100		
	1978		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
дом 7-К	1978	от К.3(16) до 7-К	канал	минвата	отопление 4	распределительные	40,30	2	125	125		
	1978		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	80		
	1978	техподполье 7-К	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	15,76	2	125	125		
	1978		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	80		
дом 7-И	1978	от 7-Б до ТК-16	канал	минвата	отопление 4	распределительные	81,65	2	150	150		
	1978		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	150	80		
	1978	от К.3(16) до 7-И	канал	минвата	отопление 4	распределительные	9,73	2	100	100		
	1978		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	70		
	1978	от ЦТП-31 до 7-Б	канал	минвата	отопление 4	распределительные	154,90	2	150	150		
	1978		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	150	80		
сш 7-Ш	1978	от К.4(36) до 7-Ш	канал	минвата	теплосеть	распределительные	61,25	2	80	80		
	1978	техподполье 7-Ш	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	25,32	2	100	100		
ОГТЦ "Русь"	1982	от К.1 до Ут.2(92)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	281,32	2	250	250		
ДКиТ	1987	от Уз.35б до диспет-черской	канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,50	2	50	50		
ДКиТ, от дп до ЛНС	1987	от диспетчерского пункта до ЛНС	канал	минвата	теплосеть	распределительные	43,20	2	32	32		
Райком КПСС, т.2 очер.	1983	от Тк.1'(Уз.1) до Тк.5(Уз.5)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	124,27	2	200	200		
дом 8-А	1984	от Тк.1 до Тк.2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	196,00	2	200	200		
	1984	от Тк.2 до 8-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	279,33	2	200	200		
Проходной коллек-тор 3а кв.	1975	от Уз.17-7(29) до т.А(3а кв)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	87,52	2	300	300		
	1975	от т.А до Уз.3	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	439,67	2	250	250		
	1975	от Уз.3 до 8-Г	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	16,50	2	150	150		
	1975	от Уз.1 до 8-Б	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	16,73	2	125	125		
	1975	от Уз.3 до Уз.5	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	36,40	2	200	200		
	1975	от Уз.5 до Уз.8а(9)	коллектор	ППУ	теплосеть	распределительные	156,90	2	200	200		
	1975	от Уз.8а(9) до Уз.9(10)	коллектор	ППУ	теплосеть	распределительные	65,30	2	200	200		
	1975	от Уз.9(10) до Уз.10(11)	коллектор	ППУ	теплосеть	распределительные	26,40	2	150	150		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1975	от Уз.10(11) до Уз.11(12)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	38,67	2	150	150		
	1975	от Уз.11(12) до 8-А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	4,31	2	100	100		
	1975	от Уз.7(8) до 8-В	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	4,39	2	100	100		
	1975	от Уз.11(12) до Уз.13	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	54,60	2	100	100		
	1975	от Уз.13 до 8-ДС-1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	17,22	2	70	70		
	1975	от Уз.10(11) до АНС	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	22,90	2	300	300		
	1975	от Уз.6(7) до Уз.17	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	114,80	2	100	100		
	1975	от Уз.17 до 8-ДС-2	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	26,00	2	80	80		
	1975	от Уз.5 до ЦТП-32	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	26,24	2	200	200		
	1975	от ЦТП-32 до 8-Е	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	26,20	2	150	150		
	1975		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	100		
	1975	от 8-Е(т.А) до Уз.8а(9)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	47,14	2	125	125		
	1975	от 8-Е(т.Б) до Уз.8а(9)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	17,25	2	100	100		
	1975	от Уз.8а(9) до 8-Д	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	82,00	2	125	125		
	1975		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1975	от ЦТП-32 до 8-Ж	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	104,70	2	125	125		
	1975		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
дом 18-Б	1980	от Уз.24(59) до 18-Б	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	135,84	2	250	250		
	1980	техподполье 18-Б	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	282,14	2	200	200		
дома 18-П,В, д/с 18-ДС-2	1982	от Уз.25(т.А) до Уз.5	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	181,05	2	300	300		
	1982	от Уз.5 до т.8	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	104,35	2	250	250		
	1982	от т.8 до т.11	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	35,40	2	250	250		
	1982	от т.11 до Уз.13	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	33,13	2	250	250		
	1982	от Уз.13 до Уз.23	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	210,95	2	150	150		
	1982	от Уз.23 до 18-ДС-2	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	9,00	2	100	100		
	1982	от Уз.18 до 18-П	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	28,00	2	100	100		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	80		
	1982	от Уз.23 до 18-В	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	72,00	2	150	150		
сш 18-Ш-1	1985	от Уз.13 до Уз.13а	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	48,85	2	150	150		
	1985	от Уз.13а до 18-Ш-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	114,70	2	100	100		
дом 18-Н	1988	от 18-Г до 18-Н	канал	минвата	теплосеть	распределительные	11,00	2	80	80		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
дом 11-А	1973	от К.1(3) до 11-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	20,65	2	125	125		
дом 11-Г	1973	от т.38 до т.41	канал	минвата	теплосеть	распределительные	32,23	2	125	125		
	1973	от т.31 до т.37	канал	минвата	теплосеть	распределительные	53,77	2	125	125		
дом 12-Г	1973	от Уз.10-13(35а) до К.1(17)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	49,01	2	200	200		
	1973	от К.1(17) до 12-Г	канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,30	2	150	150		
	1973	от т.А до т.Б дома 12-Г	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	183,71	2	150	150		
	1973	от т.Б до т.В дома 12-Г	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	15,70	2	125	125		
дом 12-В	1973	от 12-Г до 12-В	канал	минвата	теплосеть	распределительные	28,32	2	125	125		
дом 11-Д	1974	от Уз.10-7(36) до К.1(67)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	44,25	2	300	300		
	1974	от К.1(67) до 11-Д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	300,00	2	250	250		
	1974	от т.97 до т.167 дома 11-Д	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	84,90	2	200	200		
	1974	от т.167 до т.167в дома 11-Д	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	29,97	2	150	150		
	1974	от т.167в до т.167а дома 11-Д	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	34,61	2	150	150		
	1974	от т.167а до т.167б дома 11-Д	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	52,00	2	70	70		
	1974	от т.97 до т.97б дома 11-Д	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	82,40	2	125	125		
	1974	от т.97б до т.97а дома 11-Д	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	28,40	2	125	125		
дом 11-В	1973	от Уз.10-11(35) до 11-В (т.30)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	74,64	2	200	200		
	1973	техподполье 11-В	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	162,53	2	150	150		
	1973	техподполье 11-В	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	93,22	2	125	125		
дом 11-Б	1973	от Уз.10-13(35а) до К.3(11)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	267,67	2	200	200		
	1973	от К.3(11) до 11-Б	канал	минвата	теплосеть	распределительные	6,07	2	125	125		
дом 11-Е	1973	от 11-Д до 11-Е	канал	минвата	теплосеть	распределительные	44,92	2	150	150		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
дом 12-Д	1974	от Уз.10-9(36а) до К.44	канал	минвата	теплосеть	распределительные	74,91	2	250	250		
	1974	от К.44 до 12-Д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	65,93	2	150	150		
дом 11-Ж	1974	от К.1(67) до 11-Ж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	31,56	2	100	100		
дом 12-Б	1974	от К.2(44) до К.6(54)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	282,13	2	250	250		
	1974	от К.58 до 12-Б	канал	минвата	теплосеть	распределительные	12,07	2	100	100		
дом 12-А	1974	от Уз.10-5(37а) до К.1(Уз.100)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	53,05	2	150	150		
	1974	от ТК-1(Уз.100) до 12-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	88,45	2	125	125		
д/с 11-ДС-1	1974	от К.2(7) до 11-ДС-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	24,53	2	70	70		
д/с 11-ДС-2	1974	от К.2(34) до 11-ДС-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	54,70	2	70	70		
д/с 11-ДС-3	1975	от К.4(94) до 11-ДС-3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	43,50	2	80	80		
д/с 11-ДС-4	1975	от 11-Д до К.7(97а)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	21,40	2	125	125		
	1975	от К.7(97а) до 11-ДС-4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	67,55	2	70	70		
д/с 12-ДС-1	1975	от 12-Ш-1 до 12-ДС-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	64,02	2	70	70		
	1975	по подвалу до ТП 12-Ш-1	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	37,40	2	125	125		
	1975	по подвалу от ТП 12-Ш-1	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	85,90	2	70	70		
д/с 12-ДС-2	1975	от К.9(171) до 12-ДС-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	42,20	2	80	80		
д/с 12-ДС-3	1976	от К.3(144) до 12-ДС-3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	44,90	2	70	70		
дом 12-К	1976	от К.8(148) до К.10(150)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	112,99	2	150	150		
	1976	от К.10(150) до 12-К	канал	минвата	теплосеть	распределительные	30,84	2	100	100		
дом 12-Ж	1977	от К.10(150) до12-Ж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	83,66	2	100	100		
дом 12-Е	1977	от К.1(17) до 12-Е	канал	минвата	теплосеть	распределительные	102,10	2	150	150		
	1977	от К.7(58) до 12-Е	канал	минвата	теплосеть	распределительные	31,31	2	125	125		
дом 12-Р	1977	от К.4(126) до 12-Р	канал	минвата	теплосеть	распределительные	28,40	2	100	100		
дом 12-П	1977	от К.2(122) до 12-П	канал	минвата	теплосеть	распределительные	48,75	2	100	100		
дом 12-М	1979	от К.3(144) до 12-М	канал	минвата	теплосеть	распределительные	62,72	2	150	150		
поликлиника	1976	от К.3(11) до т.А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	71,45	2	100	100		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1976	от т.А до поликлини-ки	канал	минвата	отопление 4	распределительные	62,85	2	100	100		
	1976		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	32	32		
дом 12-Т	1975	от К.6(54) до К.7(58)	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	148,29	2	250	250		
	1975	от К.7(58) до К.9(171)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	136,20	2	200	200		
	1975	от К.9(171) до т.А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	37,65	2	150	150		
	1975	от т.Г до 12-Т	канал	минвата	отопление 4	распределительные	60,99	2	125	125		
	1975		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1975	от т.А до т.Г дома 12-Л	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	155,23	2	125	125		
	1975		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
дом 12-С	1975	от т.А до т.Б дома 12-Л	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	97,43	2	150	150		
	1975		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1975	от т.Б до т.В дома 12-Л	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	91,14	2	125	125		
	1975		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1975	от т.В до 12-С	канал	ППУ	отопление 4	распределительные	132,80	2	125	125		
	1975		канал	ППУ	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
дом 11-К	1978	от Уз.10-5(37а) до 11-К	канал	минвата	теплосеть	распределительные	44,85	2	150	150		
дом 12-Н	1978	от К.2(122) до 12-Н	канал	минвата	теплосеть	распределительные	23,65	2	100	100		
от Уз.36 до ТК-144	1976	от Уз.10-7(36) до К.1(120)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	106,45	2	300	300		
	1976	от К.1(120 до К.2(122)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	50,35	2	250	250		
	1976	от К.2(122) до К.4(124)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	67,60	2	200	200		
	1976	от К.4(124) до ТК-3(144)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	71,30	2	150	150		
дом 12-Ф	1978	от К.13(2)(т.А) до 12-Ф	канал	минвата	отопление 4	распределительные	81,39	2	100	100		
	1978		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1978	техподполье 12-Ф	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	14,70	2	100	100		
т/ц 11-Ц	1976	от 11-Д до 11-Ц	канал	минвата	теплосеть	распределительные	194,30	2	125	125		
дома 11-К,П	1984	от К.1 до 11-К, от 11-К до 11-П	канал	минвата	отопление 4	распределительные	28,40	2	100	100		
	1984		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1984		канал	минвата	отопление 4	распределительные	32,55	2	100	100		
	1984		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1984	техподполье 11-К	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	358,42	2	100	100		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1984		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
сш 12-ш-2	1984	от К.1(Уз.100) до 12-Ш-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,00	2	125	125		
т/ц 12-Ц	1988	от К.5(126) до 12-Ц	канал	минвата	теплосеть	распределительные	153,11	2	100	100		
универсам	1993	от Уз.12-19(37) до здания	канал	минвата	теплосеть	распределительные	102,38	2	70	70		
Уз.13,18,25	1984	от Уз.12-9(13) до Уз.12-13(18)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	298,83	2	250	250		
	1984	от Уз.12-13(18) до Уз.21	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	1990,40	2	200	200		
	1984	от Уз.21 до Уз.12-13-3(25)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	197,41	2	150	150		
	1984	ввод к 10-Б	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	35,52	2	100	100		
	1984	ввод к 10-Б	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	8,12	2	100	100		
	1984	ввод к 10-Ш-2	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	16,00	2	100	100		
	1984	от Уз.15 к 10-И	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	29,06	2	100	100		
	1984	от Уз.20 к 10-ДС-3	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	36,40	2	100	100		
	1984	от Уз.23 к 10-Х	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	22,72	2	100	100		
	1984	от Уз.12-13-2(22) до т.А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	25,21	2	150	150		
	1984	от т.А до т.Б у 10-ДС-1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	105,90	2	80	80		
	1984	от Уз.24 до 10-М	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	106,75	2	125	125		
	1984		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1984	от Уз.24 до 10-П	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	136,90	2	125	125		
	1984		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1984	от ЦТП-52 до Уз.12-26-2(57)	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	215,42	2	150	150		
	1984		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	80		
	1984	от уз.12-26-2(57) до т.Б	канал	минвата	отопление 4	распределительные	73,40	2	150	150		
	1984		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	80		
	1984	от т. до 10-И	канал	минвата	теплосеть	распределительные	2,62	2	100	100		
	1984	от т. до 10-Х	канал	минвата	теплосеть	распределительные	1,80	2	100	100		
	1984	от т. до 10-ДС-3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	1,90	2	100	100		
	1984	от т.Б до 10-ДС-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	2,30	2	80	80		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1984	от т.Б до Уз.12-26-2(57)	бесканал	битум-перлит	отопление 4	распределительные	73,40	2	150	150		
	1984		бесканал	битум-перлит	ГВС 4	распределительные		2	125	80		
от Уз.60 до Уз.37	1984	от Уз.12-26(60) до Уз.12-24(47)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	246,45	2	250	250		
	1984	от Уз.12-24(47) до Уз.10-19(38)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	376,81	2	300	300		
	1984	от Уз.10-19(38) до Уз.12-18(37)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	124,63	2	200	200		
	1984	от Уз.12-17(34) до Уз.12-19(37)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	250,31	2	200	200		
	1984	от уз.12-17(34) до Уз.12-14(39)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	386,12	2	150	150		
	1984	Уз.12-23 до Уз.46 до 9-Л	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	102,75	2	100	100		
	1984	Уз.46 до т.В у 9-М	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	26,02	2	100	100		
	1984	Уз.12-26-1 до т.Б у 9-Ж	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	14,96	2	100	100		
	1984	Уз.12-26-5 до т.А у 9-Ж	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	32,35	2	100	100		
	1984	Уз.12-21 до т.А у 9-ДС-3	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	95,22	2	100	100		
	1984	Уз.12-26-6 в сторону 9-Н т.А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	13,45	2	100	100		
	1984	от Уз.10-19(38) до т.А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	117,52	2	300	300		
	1984	от Уз.10-17(39) до ЦТП-51	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	77,25	2	200	200		
	1984	от ЦТП-51 до 9-П	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	28,02	2	125	125		
	1984		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1984	от Уз.58 и до 9-Е	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	14,18	2	125	125		
	1984	от Уз.12-27(59) до Уз.58 и до 9-Д	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	93,08	2	125	125		
	1984		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1984	от т. Б до 9-Ж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	3,64	2	100	100		
	1984	от т.А до 9-Ж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	2,15	2	100	100		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1984	Уз.12-24 до 9-Л	канал	минвата	теплосеть	распределительные	28,75	2	100	100		
	1984	Уз.12-21 до 9-Н	канал	минвата	теплосеть	распределительные	5,53	2	100	100		
	1984	от т. В до 9-М	канал	минвата	теплосеть	распределительные	3,90	2	100	100		
	1984	от т. А до 9--ДС-3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	3,37	2	100	100		
	1984	от т.А до д/с 9-ДС-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	3,80	2	80	80		
	1984	от НС-2 до 9-Ш-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	4,26	2	80	80		
от Уз.1 до Уз.60	1978	от Уз.12-1(1) до Уз.12-26(60)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	467,82	2	250	250		
от Уз.2 до Уз.14	1979	от Уз.12-2(2) до Уз.12-5(6)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	260,47	2	350	350		
	1979	от Уз.12-5(6) до Уз.12-8(11)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	290,01	2	300	300		
	1979	от Уз.12-8(11) до Уз.12-9(13)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	240,45	2	250	250		
	1979	от Уз.12-9(13) до Уз.12-9-1(14)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	59,80	2	100	100		
дом 5-Ж	1970	от К.2(7) до К.9(19)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	467,62	2	250	250		
	1970	от К.9(19) до К.10(21)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	27,10	2	200	200		
	1970	от К.10(21) до 5-Ж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	10,29	2	100	100		
	1970	от оси 1 до т.41 дома 5-Ж	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	84,65	2	100	100		
	1970	от т.41 до оси 19 дома 5-Ж	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные						
дом 5-Е	1970	от т.21 до 5-Е	канал	минвата	теплосеть	распределительные	60,56	2	200	200		
	1970	от т.24 до т.24а дома 5-Е	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	83,33	2				
	1970	от т.24а до оси 19 дома 5-Е	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные			150	150		
	1970	от т.24а до оси 1 дома 5-Е	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные						
дома 6-А,В	1970	от 6-Б до 6-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	29,87	2	150	150		
	1970	от 6-А до 6-В	канал	минвата	теплосеть	распределительные	57,29	2	125	125		
	1970	от оси 1 дома 6-А до т.97	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	168,23	2	150	150		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1970	от т.97 до оси В дома 6-А	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные						
	1970	дома 6-В	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	79,91	2	100	100		
дом 5-В	1970	от Уз.19-6(41) до К.5(3)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	48,26	2	200	200		
	1970	от К.5(3) до 5-В	канал	минвата	теплосеть	распределительные	13,52	2	125	125		
	1970	дома5-В	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	122,52	2	100	100		
дом 6-Б	1970	от Уз.19-6(41) до 6-Б	канал	минвата	теплосеть	распределительные	67,58	2	200	200		
	1970	от Уз.упр. до т.80 дома 6-Б	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	75,77	2	150	150		
дом 5-И	1970	от К.6(13) до К.8(44)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	19,55	2	150	150		
	1970	от К.8(44) до 5-И	канал	минвата	теплосеть	распределительные	47,65	2	125	125		
	1970	дома 5-И	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	86,07	2	70	70		
дом 5-Л	1970	от К.7(66) до 5-Л	канал	минвата	теплосеть	распределительные	48,25	2	100	100		
	1970	дома 5-Л	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	85,74	2	50	50		
дом 5-М	1970	от Уз.17-2(42) до К.2(7)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	182,86	2	300	300		
	1970	от К.2(7) до К.7(66)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	19,12	2	125	125		
	1970	от К.7(66) до 5-М	канал	минвата	теплосеть	распределительные	21,30	2	100	100		
	1970	от т.78 до т.79 дома 5-М	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	79,11	2	70	70		
дом 6-Е	1970	от Уз.19-2(40) до К.1(33)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	48,79	3	200	200	200	
	1970	от К.1(33) до 6-Е	канал	минвата	теплосеть	распределительные	9,23	2	150	150		
	1970	от оси 1 до оси В дома 6-Е	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	186,05	2	150	150		
дома 5-А,Б	1970	от К.5(3) до 5-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	29,76	2	200	200		
	1970	от 5-А до 5-Б	канал	минвата	теплосеть	распределительные	26,35	2	150	150		
	1970	5-А	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	175,81	2	150	150		
дом 5-Ч	1970	от К.2(7) до К.5(12)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	137,14	2	200	200		
	1970	от К.5(12) до 5-Ч	канал	минвата	теплосеть	распределительные	25,72	2	125	125		
	1970	от оси 35 до ТП 5-Ч	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	22,67	2	70	70		
дом 5-У	1970	от Уз.17-4(43) до К.2(7)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	144,57	2	200	200		
	1970	от К.2(7) до 5-У	канал	минвата	теплосеть	распределительные	17,24	2	125	125		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1970	от т.А до ТП 5-У	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	99,03	2				
	1970	от ТП до оси 35 дома 5-У	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные			100	100		
дом 5-Ю	1970	от 5-Ч до 5-Ю	канал	минвата	теплосеть	распределительные	34,68	2	100	100		
	1970	дома 5-Ю	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	76,46	2	70	70		
дом 5-Ф	1970	от 5-У до 5-Ф	канал	минвата	теплосеть	распределительные	40,40	2	100	100		
	1970	дома 5-Ф	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	72,48	2	40	40		
дом 5-К	1970	от К.8(44) до 5-К	канал	минвата	теплосеть	распределительные	22,26	2	125	125		
	1970	от т.56 до т.57 дома 5-К	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	80,80	2	100	100		
дом 6-И	1971	от К.1(33) до 6-И	канал	минвата	теплосеть	распределительные	64,49	2	125	125		
	1971	техподполье 6-И	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	263,34	2	100	100		
дом 6-З	1970	от К.2(41") до 6-З	канал	минвата	теплосеть	распределительные	38,30	2	125	125		
	1970	дома 6-З	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	122,93	2	80	80		
пемычка 6-З	1970	от Т.42 до колл.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	73,75	2	125	125		
дом 6-Г	1971	от 6-Б до 6-Г	канал	минвата	теплосеть	распределительные	22,65	2	125	125		
дом 5-Г	1971	от 5-Б до 5-Г	канал	минвата	теплосеть	распределительные	22,59	2	125	125		
дом 5-С	1971	от СТК-1(3) до 5-С	канал	минвата	теплосеть	распределительные	26,07	2	125	125		
дом 5-Т	1971	от 5-Е до К.11(40)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	12,34	2	150	150		
	1971	от К.11(40) до 5-Т	канал	минвата	теплосеть	распределительные	57,26	2	125	125		
дом 5-Р	1971	от К.5(12) до 5-Р	канал	минвата	теплосеть	распределительные	106,54	2	150	150		
сш 5-Ш-2	1971	от 5-К до 5-Ш-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	44,77	2	80	80		
дом 5-Н	1971	от К.1(16) до 5-Н	канал	минвата	теплосеть	распределительные	71,25	2	125	125		
дом 6-Ж	1971	от СТК-1(33) до 6-Ж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	20,97	2	125	125		
сш 5-Ш-1	1971	от 5-Ж до 5-Ш-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	45,34	2	80	80		
	1971	от 5-Ш-1 до теплицы	канал	минвата	теплосеть	распределительные	38,03	2	32	32		
дом 6-П	1972	от 6-Н до 6-П	канал	минвата	теплосеть	распределительные	29,46	2	100	100		
дом 6-Н	1972	от К.6(23/13) до 6-Н	канал	минвата	теплосеть	распределительные	131,71	2	150	150		
т/ц 5-Ц	1972	от К.11(40) до К.12(1)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	24,40	2	125	125		
	1972	от К.12(1) до 5-Ц	канал	минвата	теплосеть	распределительные	30,15	2	80	80		
дом 6-Р	1972	от К.2(1/7) до К.4(7)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	139,74	2	200	200		
	1972	от К.4(7) до 6-Р	канал	минвата	теплосеть	распределительные	143,05	2	150	150		
	1972	6-Р	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	229,75	2	80	80		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
дом 6-М	1972	от Уз.18(32/16) до К.2(38)	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	121,75	2	250	250		
	1972	от К.2(38) до К.3(40)	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	50,35	2	200	200		
	1972	от К.3(40) до К.4(44)	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	125,15	2	150	150		
	1972	от К.4(44) до 6-М	канал	минвата	теплосеть	распределительные	42,20	2	125	125		
	1972	техподполье 6-М	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	221,32	2	70	70		
д/с 5-ДС-1	1972	от 5-В до 5-ДС-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	56,24	2	70	70		
д/с 6-ДС-1	1972	от 6-В до 6-ДС-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	54,85	2	70	70		
д/с 6-ДС-2	1972	от 6-З до 6-ДС-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	54,67	2	70	70		
д/с 6-ДС-3	1973	от К.4(44) до 6-ДС-3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	57,66	2	80	80		
	1973	техподполье 6-ДС-3	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	53,50	2	80	80		
х/б 5-Х	1972	от К.12(1) до 5-Х	канал	минвата	теплосеть	распределительные	10,66	2	50	50		
д/с 5-ДС-2	1973	от 5-Е до 5-ДС-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	46,50	2	80	80		
	1973	по подвалу 5-ДС-2	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	41,49	2	80	80		
сш 6-Ш-1	1974	от К.9(19) до 6-Ш-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	142,10	2	80	80		
д/с 5-ДС-3	1974	от 5-И до 5-ДС-3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	53,60	2	80	80		
общ.туалет	1976	от К.3(40) до туалета	канал	минвата	теплосеть	распределительные	35,10	2	50	50		
дома 6-Т-И-1,2,3,4,5	1976	от К.3(40) до 6-Т-И м-у бл 5 и 4, 4 и 3, 3 и 2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	22,10	2	200	200		
	1976		канал	минвата	теплосеть	распределительные	11,50	2	200	200		
	1976		канал	минвата	теплосеть	распределительные	11,50	2	200	200		
	1976		канал	минвата	теплосеть	распределительные	43,40	2	200	200		
	1976	техподполье бл 5, 4, 3	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	82,00	2	150	150		
	1976	техподполье бл 2	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	72,00	2	200	200		
	1976	м-у бл 2 и 1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	44,05	2	200	200		
	1976	техподполье бл 1	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	73,00	2	200	200		
	1976	от Тк.1 до лк-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	5,33	2	32	32		
	1976	от Тк.2 до лк-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	3,93	2	25	25		
	1976	от т.1 до т.2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	5,00	2	32	32		
дом 6-С	1975	от кол. т/с до 6-С	канал	минвата	теплосеть	распределительные	56,80	2	150	150		
6-Х	1982	от К.4(44) до 6-Х	канал	минвата	теплосеть	распределительные	11,7	2	150	150		
дом 5-Д	1976	от 5-Б до ЦТП-61	канал	минвата	теплосеть	распределительные	10,25	2	100	100		
	1976	от ЦТП-61 до 5-Д	канал	минвата	отопление 4	распределительные	18,30	2	100	100		
	1976		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
дом 6-К	1977	от 6-К до ЦТП-62	канал	минвата	отопление 4	распределительные	87,45	2	100	100		
	1977		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1977	по ЦТП-62	канал	минвата	отопление 4	распределительные	19,97	2	100	100		
	1977		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	80		
	1977	от ЦТП до коллекто-ра	канал	минвата	отопление 4	распределительные	51,20	2	125	125		
	1977		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	100		
дом 6-Д	1976	от 6-Д до Уз.19-6(41)	канал	минвата	отопление 4	распределительные	75,30	2	100	100		
	1976		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1976	от Уз.19-6(41) до Тк.1	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	419,90	2	100	100		
	1976		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
ж.д. Московский, 55	1978	от 5-Р до ж.д.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	48,05	2	80	80		
продмагазин	1982	от К.2(38) до ТУ маг.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	35,37	2	200	200		
поликлиника	1981	от К.5(6) до поликли-ники	канал	минвата	теплосеть	распределительные	24,70	2	100	100		
дом 6-Л	1977	от К.1 до Уз.19-2(40)	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	48,27	2	100	100		
	1977		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1977	от Уз.19-2(40) до КТС-70	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	174,84	2	100	100		
	1977		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1977	от КТС-70 до 6-Л	канал	минвата	отопление 4	распределительные	84,40	2	100	100		
	1977		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
дома 12,13,14,15	1969	от Уз.17-9(53) до т.А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	11,21	2	200	200		
	1969	т.А до К.4(1)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	51,27	2	200	200		
	1969	от К.4(1) до дома 14	канал	минвата	теплосеть	распределительные	25,62	2	200	200		
	1969	от дома 14 до дома 15	канал	минвата	теплосеть	распределительные	78,15	2	150	150		
	1969	от дома 13 до дома 12	канал	минвата	теплосеть	распределительные	43,69	2	100	100		
	1969	от дома 14 до дома 13	канал	минвата	теплосеть	распределительные	37,04	2	150	150		
	1969	техподполье дома 14	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	194,20	2	200	200		
	1969	техподполье дома 15	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	130,74	2	125	125		
	1969	техподполье дома 13	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	139,95	2	150	150		
	1969	техподполье дома 12	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	116,12	2	100	100		
дома 8,9,10	1969	от Уз.17-13(55) до т.В	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	14,70	2	250	250		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1969	т.В до дома 9	канал	минвата	теплосеть	распределительные	86,55	2	250	250		
	1969	от дома 9 до домов 10,8	канал	минвата	теплосеть	распределительные	75,68	2	150	150		
	1969		канал	минвата	теплосеть	распределительные	36,96	2	150	150		
	1969	техподполье дома 9	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	194,20	2	250	250		
	1969		техподполье	минвата	теплосеть	распределительные		2				
	1969	техподполье дома 10	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	155,40	2	125	125		
	1969		техподполье	минвата	теплосеть	распределительные		2				
	1969	техподполье дома 8	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	139,95	2	150	150		
дом 7	1969	от дома 8 до дома 7	канал	минвата	теплосеть	распределительные	42,97	2	100	100		
дом 5	1969	от дома 4 до дома 5	канал	минвата	теплосеть	распределительные	74,65	2	150	150		
дома 2,3,4	1969	от Уз.17-17(57) до т.Е	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	11,00	2	200	200		
	1969	т.Е до дома 4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	83,38	2	200	200		
	1969	от дома 4 до дома 3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	38,96	2	125	125		
	1969	от дома 3 до дома т.2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	43,19	2	100	100		
НС 21 подъема	1970	от К.4(1) до К.5(82)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	39,22	2	150	150		
	1970	от Тк.5(82) до Тк.6(83)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,93	2	100	100		
	1970	от К.6(83) до НС	канал	минвата	теплосеть	распределительные	7,74	2	32	32		
дом 34	1970	от Уз.19-7(61) до дома 34	канал	минвата	теплосеть	распределительные	89,50	2	150	150		
дом 33	1970	от Уз.19-5(60) до дома 33	канал	минвата	теплосеть	распределительные	87,99	2	150	150		
сш 18	1970	от дома 8 до сш 18	канал	минвата	теплосеть	распределительные	73,94	2	100	100		
д/с ДС-21	1970	от дома 13 до ДС-21	канал	минвата	теплосеть	распределительные	81,88	2	70	70		
дом 35	1971	от Уз.17-15(56) до т.Д	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	10,85	2	200	200		
	1971	т.Д до дома 35	канал	минвата	теплосеть	распределительные	48,72	2	200	200		
	1971	техподполье дома 35	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	338,19	2	150	150		
дом 36	1967	от Уз.17-11(54) до т.Б	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	11,63	2	200	200		
	1967	т.Б до т.402	канал	минвата	теплосеть	распределительные	5,10	2	200	200		
	1967	от т.402 до дома 36	канал	минвата	теплосеть	распределительные	119,90	2	200	200		
	1967	от т.411 до т.438 дома 36	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	339,98	2	150	150		
т/ц ТЦ-24	1971	от К.6(82) до К.7(83)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	41,00	2	100	100		
	1971	от К.7(83) до ТЦ(84)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	19,44	2	80	80		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
дом 32	1970	от Уз.17-19(58) до К.1(2)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	33,30	2	150	150		
	1970	от К.1(2) до дома 32	канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,09	2	125	125		
	1970	дома 32	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	125,07	2	100	100		
т/ц ТЦ-27	1971	от К.1(166) до К.3(243)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	120,55	2	125	125		
	1971	от ТК-3(243) до т.249(ТЦ)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	20,99	2	80	80		
дом 46	1971	от дома 36 до К.3(455)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	79,09	2	150	150		
	1971	от К.3(455) до дома 46	канал	минвата	теплосеть	распределительные	13,80	2	125	125		
	1971	дома 46	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	259,99	2	100	100		
дом 45	1971	от Уз.17-9(53) до К.1(330)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	70,16	2	200	200		
	1971	от К.1(330) до К.2(340)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	196,65	2	150	150		
	1971	от К.2(340) до К.3(342)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	11,55	2	125	125		
	1971	от К.3(342) до дома 45	канал	минвата	теплосеть	распределительные	43,72	2	100	100		
	1971	дома 45	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	261,77	2	100	100		
дом 44	1971	от дома 35 до К.2(226)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	67,87	2	150	150		
	1971	от К.4(226) до дома 44	канал	минвата	теплосеть	распределительные	15,43	2	125	125		
	1971	от т.227 до т.230 дома 44	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	259,99	2				
	1971	т.230 до т.237, 240, 249 дома 44	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные			100	100		
дом 43	1971	от Уз.17-13(55) до т.Г	коллектор	ППУ	теплосеть	распределительные	11,00	2	200	200		
	1971	т.Г до К.1(148)	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	62,44	2	200	200		
	1971	от К.1(148) до К.2(158)	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	194,23	2	150	150		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1971	от К.2(158) до дома 43	канал	минвата	теплосеть	распределительные	54,40	2	125	125		
	1971	от т.164 до т.166, 174, 178, 187 дома 43	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	259,99	2	125	125		
дом 41	1971	от К.1(28) до дома 41	канал	минвата	теплосеть	распределительные	20,08	2	125	125		
	1971	техподполье	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	224,54	2	100	100		
д/с ДС-20	1971	от дома 8 до ДС-20	канал	минвата	теплосеть	распределительные	79,81	2	70	70		
дом 22	1972	от К.1(166) до дома т.22	канал	минвата	теплосеть	распределительные	35,40	2	80	80		
	1972	от К.1(166) до дома т.22	канал	минвата	теплосеть	распределительные	75,81	2	100	100		
дом 40	1971	от К.1(2) до дома 40	канал	минвата	теплосеть	распределительные	19,84	2	125	125		
	1971	от здания до т.75	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	224,81	2	100	100		
дом 42	1971	от К.1(54) до дома 42	канал	минвата	теплосеть	распределительные	19,97	2	150	150		
	1971	дома 42	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	286,40	2	125	125		
дом 38	1971	от К.1(330) до дома 38	канал	минвата	теплосеть	распределительные	7,90	2	100	100		
д/с ДС-51	1972	от дома 33 до ДС-51	канал	минвата	теплосеть	распределительные	62,26	2	70	70		
дом 37	1972	от Уз.23(30) до дома 37	канал	минвата	теплосеть	распределительные	47,16	2	150	150		
	1972	дом 37	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	344,34	2	150	150		
т/ц ТЦ-49	1972	от дома 42 до ТЦ-49	канал	минвата	теплосеть	распределительные	72,05	2	80	80		
д/с ДС-52	1972	от К.2(158) до ДС-52	канал	минвата	теплосеть	распределительные	39,21	2	80	80		
дом 23	1973	от К.4(87а) до К.5(253)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	69,34	2	125	125		
	1973	от К.5(253) до дома 23	канал	минвата	теплосеть	распределительные	49,99	2	80	80		
д/с ДС-53	1972	от К.4(226) до ДС-53	канал	минвата	теплосеть	распределительные	92,54	2	80	80		
д/с ДС-50	1971	от дома 32 до ДС-50	канал	минвата	теплосеть	распределительные	61,11	2	70	70		
дом 43а	1973	от К.3(160) до дома 43а	канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,97	2	80	80		
д/с ДС-54	1973	от К.2(340) до ДС-54	канал	минвата	теплосеть	распределительные	39,75	2	80	80		
д/с ДС-55	1973	от К.3(455) до ДС-55	канал	минвата	теплосеть	распределительные	98,25	2	80	80		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
х/б 64-Х	1972	от дома 34 до х/б 64-Х	канал	минвата	теплосеть	распределительные	50,72	2	50	50		
дом 44а	1973	от К.4(226) до дома 44а	канал	минвата	теплосеть	распределительные	17,69	2	80	80		
дом 45а	1974	от К.3(342) до дома 45а	канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,39	2	80	80		
дом 37а	1974	от дома 37 до дома 37а	канал	минвата	теплосеть	распределительные	43,93	2	80	80		
дом 46а	1974	от К.3(455) до дома 46а	канал	минвата	теплосеть	распределительные	32,40	2	80	80		
дом 36а	1975	от дома 36 до дома 36а	канал	минвата	теплосеть	распределительные	42,04	2	80	80		
дом 11	1976	от К.1 до дома 11	канал	минвата	отопление 4	распределительные	196,60	2	100	100		
	1976		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	70		
дом 1	1977	от дома 1 до ЦТП-72(11)	канал	минвата	отопление 4	распределительные	36,55	2	125	125		
	1977		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1977	от ЦТП-72(11) до коллектора	канал	минвата	теплосеть	распределительные	11,90	2	100	100		
дома 16,17,17а	1976	от К.1 до дома 16	канал	минвата	отопление 4	распределительные	65,50	2	150	150		
	1976		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	150	80		
	1976	от дома 16 до дома 17	канал	минвата	отопление 4	распределительные	60,80	2	125	125		
	1976		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	70		
	1976	от дома 17 до дома 17а	канал	минвата	отопление 4	распределительные	55,22	2	100	100		
	1976		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	50		
	1976	по техподполью домов 16,17	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	96,67	2	150	150		
	1976		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	150	80		
дом 6	1976	от дома 1 до дома 6	канал	минвата	отопление 4	распределительные	265,30	2	100	100		
	1976		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
дом 46-А	1967	от дома 45 до К.3(455)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	98,50	2	150	150		
дом 17-Т	1985	от Тк.8-19/13-2В-121 до 17-Т	канал	минвата	теплосеть	распределительные	10,45	2	100	100		
дом 17-К	1985	Тк.8-19/13-2В-117 до Тк.8-19/13-2В-121	канал	минвата	теплосеть	распределительные	118,66	2	150	150		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1985	от Тк.8-19/13-2В-121 до Тк.8-19/13-2В-125	канал	минвата	теплосеть	распределительные	86,00	2	125	125		
	1985	от Тк.8-19/13-2В-125 до 17-К	канал	минвата	теплосеть	распределительные	19,54	2	125	125		
дом 17-Л	1985	от Тк.8-19/13-2В-100 до ТТк.8-19/13-2В-117	канал	минвата	теплосеть	распределительные	112,74	2	200	200		
	1985	от Тк.117 до 17-Л	канал	минвата	теплосеть	распределительные	14,68	2	125	125		
дом 17-Э	1985	от Уз.23 до Уз.28	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	160,35	2	150	150		
	1985		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	70		
	1985	от Уз.28 до 17-Э	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	5,64	2	100	100		
	1985		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
дом 17-Я	1985	от Уз.28 до 17-Я	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	208,00	2	100	100		
	1985		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
дом 17-Ю	1985	от Уз.15 до Уз.14	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	9,00	2	300	300		
	1985	от Уз.14 до ЦТП-81	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	4,00	2	200	200		
	1985	от ЦТП-81 до Уз.14	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	4,00	2	200	200		
	1985		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	150	100		
	1985	от Уз.14 до Уз.22	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	144,20	2	200	200		
	1985		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	80		
	1985	от Уз.22 до 17-Ю	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	7,01	2	100	100		
	1985		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
дома 17-Р,М,Е	1986	от Уз.14 до Уз.7(11)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	180,73	2	250	250		
	1986	от Уз.7(11) до Т.37	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	33,80	2	250	250		
	1986	от Т.37 до Тк.50	канал	минвата	теплосеть	распределительные	72,84	2	250	250		
	1986	от Тк.50 до 17-Р	канал	минвата	теплосеть	распределительные	7,57	2	100	100		
	1986	от Тк.50 до Тк.68	канал	минвата	теплосеть	распределительные	219,70	2	200	200		
	1986	от Тк.68 до Тк.72	канал	минвата	теплосеть	распределительные	122,65	2	150	150		
	1986	от Тк.72 до 17-М	канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,40	2	125	125		
	1986	от Тк.66 до 17-Е	канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,45	2	125	125		
дом 17-И	1986	от Тк.98 до 17-И	канал	минвата	теплосеть	распределительные	28,35	2	125	125		
теп.коллектор через Н-14	1985	от Уз.19-3(23) до Уз.15(24)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	55,25	2	400	400		
дом 17-ДМ-1	1986	от Уз.7(11) до 17-ДМ-1	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	33,80	2	100	100		
	1986		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
дом 17-ДМ-2	1986	от ЦТП до т.39	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	9,30	2	100	100		
	1986		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
	1986	от Т.39 до 17-ДМ-2	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	29,20	2	100	100		
	1986		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
дом 17-Д	1986	от Тк.50 до 17-Д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	50,08	2	100	100		
дом 17-П	1985	от Тк.102 до 17-П	канал	минвата	теплосеть	распределительные	104,70	2	100	100		
дом 17-О	1985	от Тк.72 до 17-О	канал	минвата	теплосеть	распределительные	102,10	2	100	100		
д/с 17-ДС-2	1986	от Тк.68 до 17-ДС-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	68,10	2	80	80		
д/с 17-ДС-6	1986	от Тк.125 до 17-ДС-6	канал	минвата	теплосеть	распределительные	48,71	2	80	80		
дом 17-Ч	1986	от Уз.14 до Уз.7(11)	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	169,90	2	150	150		
	1986		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	70		
	1986	от Уз.7(11) до Уз.3	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	164,00	2	150	150		
	1986		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	70		
	1986	от Уз.3 до 17-Ч	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	7,00	2	100	100		
	1986		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
сш 17-Ш-2	1987	от Тк.100 до 17-Ш-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	99,00	2	100	100		
д/с 17-ДС-1	1987	от Тк.98 до 17-ДС-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	49,85	2	80	80		
сш 17-Ш-3	1988	от Тк.115 до 17-Ш-3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	105,15	2	100	100		
д/с 17-ДС-3	1988	от Тк.52 до 17-ДС-3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	65,30	2	80	80		
от уз.7(11) ч-з уз.3 до уз.15-2В	1988	от уз.15В-2В до Уз.3	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	41,25	2	300	300		
	1988	от Уз.3 до Уз.7	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	170,43	2	300	300		
от Ут.15-2В до Уз.22(19)	1988	от Ут.15-2В до т.А	канал	минвата	теплосеть	магистраль	23,90	2	400	400		
	1988	от т.А до НО-5	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	103,90	2				
	1988	от НО-5 до Уз.22(19)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные		2	300	300		
д/с 17-ДС-4	1989	от Тк.87 до 17-ДС-4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	55,85	2	80	80		
х/б 17-Х	1989	от Тк.60 до 17-Х	канал	минвата	теплосеть	распределительные	40,80	2	80	80		
дом 17-Н	1985	от Тк.83 до ТК-98	канал	минвата	теплосеть	распределительные	180,60	2	200	200		
	1985	от Тк.98 до Тк.102	канал	минвата	теплосеть	распределительные	110,40	2	150	150		
	1985	от Тк.102 до 17-Н	канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,60	2	125	125		
дом 17-Ж	1985	от Уз.15 до Уз.23	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	175,15	2	200	200		
	1985	от Уз.23 до Тк.83	канал	минвата	теплосеть	распределительные	95,30	2	200	200		
	1985	от Тк.83 до Тк.87	канал	минвата	теплосеть	распределительные	72,00	2	150	150		
	1985	от Тк.87 до 17-Ж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	14,60	2	125	125		
дом 17-С	1985	от Тк.85 до 17-С	канал	минвата	теплосеть	распределительные	4,50	2	100	100		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
дом 17-А-1-1,2,3	2000	от Тк.15 до здания	канал	минвата	теплосеть	распределительные	35,08	2	150	150		
дом 13-А	1974	от Уз.35(75)т.1 до К.7(6)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	160,50	2	250	250		
	1974	от К.7(6) до 13-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	35,70	2	100	100		
дом 13-Б	1974	от К.7(6) до К.8(11)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	168,62	2	200	200		
	1974	от К.8(11) до 13-Б	канал	минвата	теплосеть	распределительные	130,55	2	125	125		
дом 13-Д	1974	от К.8(28) до 13-Д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	21,40	2	100	100		
дом 13-В	1976	от Уз.77(37) до Уз.74(31)	канал	минвата	теплосеть	магистраль	585,9	2	400	400		
	1974	от Уз.37(77)т.21 до К.9(31)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	226,62	2	250	250		
	1974	от К.9(31) до К.10(37)	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	124,70	2	150	150		
	1974	от К.10(37) до 13-В	канал	минвата	теплосеть	распределительные	55,56	2	125	125		
дом 13-Г	1975	от К-9(31) до К-13(48)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	266,30	2	200	200		
	1975	от К.13(48) до К.14(51)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	106,92	2	150	150		
	1975	от К.14(51) до 13-Г	канал	минвата	теплосеть	распределительные	63,95	2	125	125		
д/с 13-ДС-1	1975	от Уз.36(76) до К.1(12)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	74,68	2	200	200		
	1975	от К.1(12) до 13-ДС-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	21,33	2	70	70		
дом 14-А	1975	от Уз.35(75) до К.1(6)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	160,50	2	300	300		
	1975	от К.1(6) до 14-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	33,90	2	100	100		
дом 13-Е	1975	от К.39(79)1/94 до К.4(1/4)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	62,85	2	200	200		
	1975	от К.4(1/4) до К.5(4)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	65,85	2	150	150		
	1975	от К.4(1/4) до 13-Е	канал	минвата	теплосеть	распределительные	9,30	2	125	125		
д/с 13-ДС-2	1975	от К.10(37а) до К.11(37)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	16,10	2	125	125		
	1975	от К.11(37) до 13-ДС-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	78,05	2	80	80		
сш 13-Ш-1	1975	от К.12(43) до 13-Ш-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	73,60	2	100	100		
д/с 13-ДС-4	1976	от К.5(4) до 13-ДС-4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	43,35	2	80	80		
дом 14-Б	1975	от К.1(6) до К.2(9)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	101,20	2	300	300		
	1975	от К.2(9) до К.3(14)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	188,40	2	200	200		
	1975	от К.3(14) до 14-Б	канал	минвата	теплосеть	распределительные	36,65	2	100	100		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
дом 14-Ж	1975	от Уз.39(79) до т.3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	41,00	2	250	250		
	1975	от т.3 до К.2(17)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	244,05	2	200	200		
	1975	от К.2(17) до 14-Ж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	189,13	2	150	150		
д/с 14-ДС-2	1976	от К.6(34) до 14-ДС-2	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	82,55	2	80	80		
дом 14-В	1977	от К.2(9) до К.5(31)	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	211,21	2	200	200		
	1977	от К.5(31) до 14-В	канал	минвата	теплосеть	распределительные	132,44	2	150	150		
д/с 14-ДС-1	1976	от К.4(28) до 14-ДС-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	36,28	2	80	80		
	1976	техподполье 14-ДС-1	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	15,75	2	80	80		
дом 14-Д	1977	от К.6(4) до 14-Д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	45,06	2	125	125		
д/с 14-ДС-3	1976	от К.1(11) до 14-ДС-3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	64,80	2	80	80		
дом 14-Е	1977	от К.3(1/5) до К.4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	72,66	2	200	200		
	1977	от К.4 до 14-Е	канал	минвата	теплосеть	распределительные	106,15	2	125	125		
дом 13-Ж	1976	от К.5(4) до 13-Ж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	119,20	2	125	125		
от ТК-14 до ТК-17	1977	от К.3(14) до К.4(17)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	95,00	2	150	150		
дом 14-И	1978	от К.2(17) до 14-И	канал	минвата	теплосеть	распределительные	35,80	2	150	150		
дом 14-М	1978	от К.5(31) и К.2(17/8) до 14-М	канал	минвата	теплосеть	распределительные	30,05	2	150	150		
	1978		канал	минвата	теплосеть	распределительные	50,20	2	150	150		
дом 14-Р	1977	от сущ кол. до 14-Р	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	21,23	2	100	100		
	1977	от 14-Р до ЦТП-94	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	45,47	2	100	100		
	1977	от ЦТП-94 до 14-Р	канал	минвата	отопление 4	распределительные	45,80	2	100	100		
	1977		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	80		
Стоматологическа поликлиника	1985	от К.1(6) до поликли-ники	канал	минвата	теплосеть	распределительные	85,40	2	125	125		
	1985	от поликлиники до ренгенохран	канал	минвата	теплосеть	распределительные	28,95	2	40	40		
х/б 14-Х	1988	от К.1(11) до 14-Х	канал	минвата	теплосеть	распределительные	47,50	2	150	150		
сш 14-Ш-1	1979	от К.7(9) др 14-Ш-1	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	54,25	2	100	100		
дом 14-Г	1977	от К.5(3) до К.7(9)	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	228,75	2	150	150		
	1977	от К.7(9) до 14-Г	канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,80	2	125	125		
т/с к дому 14-П	1977	от ЦТП-94 до дома	канал	минвата	отопление 4	распределительные	280,00	2	100	100		
	1977		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	50		
дом 16-Б-5	1980	от Уз.62 до Уз.65	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	142,45	2	200	200		
	1980	от Уз.65 до Уз.67	коллектор	ППУ	теплосеть	распределительные	154,00	2	200	200		
	1980	от Уз.67 до Уз.69	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	55,06	2	150	150		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1980	от Уз.69 до Уз.72	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	104,93	2	125	125		
	1980	от Уз.72 до 16-Б-5	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	62,62	2	80	80		
дом 16-А-1, вводы в дома 16-И,К,Л,М,Д,Е	1982	от Уз.3(1/3) до Уз.5	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	172,14	2	200	200		
	1982	от Уз.5 до Уз.10	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	366,77	2	150	150		
	1982	от Уз.10 до Уз.12	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	115,15	2	125	125		
	1982	от Уз.12 до 16-А-1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	46,95	2	100	100		
	1982	от Уз.10б до Уз.7 и Уз.11	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	157,44	2	125	125		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	80		
	1982		коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	20,12	2	100	100		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
	1982	от Уз.11 до Уз.12	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	52,35	2	100	100		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	80		
	1982	ввод в 16-И,К,М,Л	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	8,72	2	100	100		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	80		
	1982		коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	7,22	2	100	100		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1982		коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	33,60	2	100	100		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
	1982		коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	17,23	2	100	100		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
	1982	ввод в 16-Д	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	27,93	2	125	125		
	1982	ввод в 16-Е	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	28,61	2	125	125		
дома 15-А,Б	1982	от Уз.4 до Уз.51	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	145,30	2	150	150		
	1982	от Уз.51 до Уз.54а	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	283,37	2	125	125		
	1982	от Уз.54а до 15-А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	69,10	2	100	100		
	1982	от Уз.4 до 15-Б	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	67,46	2	150	150		
дом 15-Д	1982	от Уз.2 до Уз.4	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	167,29	2	250	250		
	1982	от Уз.4 до Уз.6	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	34,05	2	200	200		
	1982	от Уз.6 до Уз.12	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	161,63	2	150	150		
	1982	от Уз.12 до 15-Д	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	69,22	2	125	125		
дома 15-Ф,Г	1977	от Уз.3(1/3) до Уз.20	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	115,00	2	150	150		
	1977	от Уз.20 до 15-Ф	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	20,50	2	100	100		
	1977	от Уз.21 до 15-Г	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	37,00	2	100	100		
дом 15-Ж	1982	от Уз.26 до Уз.31	коллектор	минвата	отопление 6	распределительные	230,12	4	150	150	100	150

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1982		коллектор	минвата	ГВС 6	распределительные		2	70	50		
	1982	от Уз.31 до Уз.33	коллектор	минвата	отопление 6	распределительные	70,30	4	100	100	100	100
	1982		коллектор	минвата	ГВС 6	распределительные		2	70	50		
	1982	от Уз.33 до 15-Ж	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	64,90	2	100	100		
дома 15-Ч,Л,Е,У	1982	от Уз.4 до Уз.25	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	62,50	2	250	250		
	1982	от Уз.25 до Уз.26	коллектор	минвата	отопление 6	распределительные	70,72	4	250	250	100	250
	1982		коллектор	минвата	ГВС 6	распределительные		2	100	70		
	1982	от Уз.26 до Уз.36	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	14,87	2	100	100		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
	1982	от Уз.36 до 15-Ч	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	13,60	2	100	100		
	1982	от Уз.31,36 до 15-Е	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	26,30	2	100	100		
	1982		коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	19,67	2	100	100		
	1982	от Уз.26 до т.43(т.А)	коллектор	минвата	отопление 6	распределительные	65,43	4	200	200	150	150
	1982		коллектор	минвата	ГВС 6	распределительные		2	150	100		
	1982	от т.А до 15-Л	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	22,20	2	150	150		
	1982	от Уз.25 до 15-У	2 канала	минвата	отопление 4	распределительные	13,34	2	80	80		
	1982		2 канала	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
дома 15-К,И	1983	от Уз.1 до Уз.58	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	20,00	2	250	250		
	1983	от Уз.58 до Уз.59	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	20,00	2	250	250		
	1983	от Уз.62 до Уз.65	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	94,90	2	200	200		
	1983	от Уз.65 до 15-И	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	48,64	2	150	150		
	1983	от Уз.61 до 15-К	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	77,31	2	150	150		
	1983	от Уз.59 до Уз.62	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	178,46	2	200	200		
от Уз.10б до дома 15-К	1982	от Уз.10б до т.А	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	80,00	2	150	150		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	100		
	1982	от т.А до 15-К	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	46,25	2	150	150		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	100		
дом 16-В-3	1983	от Уз.69 до Уз.101	канал	минвата	теплосеть	распределительные	61,00	2	100	100		
	1983	от Уз.101 до 16-В-3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	26,61	2	80	80		
дом 16-В-1	1983	от Уз.71 до т.А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	17,90	2	80	80		
	1983	от т.А до 16-В-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	15,50	2	80	80		
дома 16-Р, 16-Б-1,2	1982	от Уз.28-2-в до Уз.41	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	107,90	2	250	250		
	1982	от Уз.41 до Уз.42	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	10,00	2	150	150		
	1982	от Уз.42 до Уз.47(48)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	193,62	2	150	150		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1982	от Уз.47(48) до т.А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	26,14	2	100	100		
	1982	от Уз.41 до 16-Б-1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	11,60	2	200	200		
	1982	от Уз.42 до 16-Б-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	5,35	2	150	150		
	1982	от т.А до 16-Р	канал	минвата	теплосеть	распределительные	3,50	2	100	100		
дом 15-П	1983	от Уз.33 до 15-П	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	28,52	2	100	100		
	1983		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
	1983	от уз.33 до уз.4	коллектор	минвата	отопление 6	распределительные	421,64	4	150	150	100	100
	1983		коллектор	минвата	ГВС 6	распределительные		2	50	50		
х/б 16-Х	1983	от Уз.59 до 16-Х	канал	минвата	теплосеть	распределительные	43,30	2	70	70		
дом 16-Г	1986	от Уз.4 до т.А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	87,40	2	200	200		
	1986	от т.А до 16-Г-1,2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	3,00	2	200	200		
	1986	у блоков Б и В	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	32,70	2	100	100		
	1986		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	70	50		
	1986	техподполье блока Б	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	160,00	2	150	150		
дом 16-А-3	1984	от Уз.47(48) до 16-А-3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	160,00	2	100	100		
дом 16-В-5	1985	от 16-В-5 до Уз.78	канал	минвата	теплосеть	распределительные	14,70	2	100	100		
от Уз.72 до Уз.16-2В	1983	от Уз.34(72) до Уз.16-2В	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	835,65	2	400	400		
д/с ДС-4	1981	от Тк.15 до ДС-4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	21,52	2	80	80		
дома 20,20а,18	1980	от Тк.119 до 20-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	124,16	2	200	200		
	1980	от 20-А до 20 и от 20 до 18	канал	минвата	теплосеть	распределительные	24,52	2	200	200		
	1980		канал	минвата	теплосеть	распределительные	32,06	2	200	200		
	1980	техподполье 20-А и 20	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	81,69	2	200	200		
	1980		техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	83,39	2	200	200		
дома 17,17а,18	1982	от Уз.10-2В(ТК-1) до Тк.3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	20,73	2	200	200		
	1982		канал	минвата	теплосеть	распределительные	35,00	2	200	200		
	1982	от Тк.3 до Тк.10(9")	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	16,18	2	200	200		
	1982	от Тк.10(9") до ЦТП	коллектор	минвата	отопление 6	распределительные	83,67	4	200	200	150	150
	1982		коллектор	минвата	ГВС 6	распределительные		2	100	100		
	1982	от Тк.10 до 17-А	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	38,53	2	100	100		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
	1982	от Тк.10 до Тк.9	коллектор	минвата	отопление 6	распределительные	13,71	4	150	150	125	125
	1982		коллектор	минвата	ГВС 6	распределительные		2	125	100		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1982	от Тк.9 до дома 18	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	6,80	2	100	100		
	1982	от Тк.9 до Тк.13/8	коллектор	минвата	отопление 6	распределительные	25,27	4	150	150	100	80
	1982		коллектор	минвата	ГВС 6	распределительные		2	80	80		
	1982	от Тк.13/8 до дома 17	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	24,80	2	100	100		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
дома 2-Б, 3,14	1982	от ТК-9а-2-в до ТК-10	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	83,98	2	300	300		
	1982	от Тк.10 до Тк.18	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	190,41	2	250	250		
	1982	от Тк.18 до Тк.23	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	175,00	2	200	200		
	1982	от Тк.23 до Тк.25	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	96,54	2	150	150		
	1982	от Тк.25 до дома т.2-Б	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	49,64	2	125	125		
	1982	от Тк.23 до дома 3	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	12,34	2	150	150		
	1982	от Тк.9 до Тк.43	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	13,70	2	100	100		
	1982	от Тк.43 до дома 14	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	6,50	2	100	100		
	1982	от Тк.17 до дома 14	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	47,75	2	100	100		
	1982	от Тк.21 до дома 14	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	17,32	2	100	100		
	1982	техподполье 2-Б	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	170,62	2	125	125		
	1982	техподполье 3	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	143,87	2	125	125		
дома 13,13-А,16	1982	от т.153(Тк.9б) до Тк.9	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	20,51	2	125	125		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1982	от Тк.9 до Тк.44	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	30,47	2	125	125		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1982	от Тк.44 до дома 13	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	31,35	2	125	125		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1982	от т.153(Тк.9б) до дома 13а	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	15,32	2	150	150		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	80		
	1982	от Тк.19 до дома 16	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	29,12	2	125	125		
к дому 13-А	1981	от Тк.13/8(Тк.10) до т.153(Тк.9б)	канал	минвата	отопление 4	распределительные	323,04	2	150	150		
	1981		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	80		
дом 4-А	1982	от 4-Б до 4-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	30,24	2	100	100		
д/с ДС-5	1981	от Тк.11(12) до ДС-5	канал	минвата	теплосеть	распределительные	85,65	2	100	100		
сш Ш-1	1984	от Тк.25 до Ш-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	56,82	2	100	100		
ЦТП домов 1,1а	1984	от Тк.26 до ЦТП-112	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	107,08	2	150	150		
	1984	от ЦТП-112 до 1-А	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	14,62	2	100	100		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1984		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1984	от ЦТП-112 до 1	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	44,65	2	100	100		
	1984		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
дом 19	1980	от Тк.13(14) до 19	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	13,16	2	100	100		
дом 5	1982	от Тк.12 до дома 5	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	75,63	2	100	100		
сш Ш-2	1981	от Тк.7 до Ш-2	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	27,00	2	100	100		
дом 22-В	1981	от Тк.4 до Тк.12	канал	минвата	теплосеть	распределительные	158,65	2	200	200		
	1981	от Тк.12 до Тк.67/4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	44,00	2	150	150		
	1981	от Тк.67/4 до 22-В	канал	минвата	теплосеть	распределительные	21,35	2	70	70		
дом 22-С	1981	от Тк.67/4 до 22-С	канал	минвата	теплосеть	распределительные	54,45	2	150	150		
дом 22-А	1981	от Уз.17-2-в до Тк.4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	49,70	2	250	250		
	1981	от Тк.4 до 22-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	22,20	2	125	125		
дом 22-Е	1981	от Тк.23 до 22-Е	канал	минвата	теплосеть	распределительные	83,53	2	100	100		
дом 22-Д	1981	от Тк.18 до Тк.63	канал	минвата	теплосеть	распределительные	31,50	2	100	100		
	1981	от Тк.63 до 22-Д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	10,00	2	80	80		
дом 22-О	1981	от Тк.28 до 22-О	канал	минвата	теплосеть	распределительные	32,48	2	125	125		
дом 22-М	1981	от Тк.33(47) до 22-М	канал	минвата	теплосеть	распределительные	43,90	2	100	100		
дом 22-К	1981	от Тк.21 до 22-К	канал	минвата	теплосеть	распределительные	20,53	2	100	100		
дом 22-Л	1981	от Тк.12 до Тк.23	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	339,36	2	150	150		
	1981	от Тк.23 до 22-Л	канал	минвата	теплосеть	распределительные	24,10	2	125	125		
дом 22-Ж	1982	от Уз.26-2В до Тк.28	канал	минвата	теплосеть	распределительные	64,11	2	250	250		
	1982	от Тк.28 до Тк.30	канал	минвата	теплосеть	распределительные	51,10	2	200	200		
	1982	от Тк.30 до Тк.45	канал	минвата	теплосеть	распределительные	146,20	2	150	150		
	1982	от Тк.45 до Тк.47	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	83,87	2	125	125		
	1982	от Тк.47 до 22-Ж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	12,06	2	80	80		
д/с 22-ДС-1	1982	от Тк.15 до 22-ДС-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	30,68	2	80	80		
дом 22-Н	1982	от Тк.32 до 22-Н	канал	минвата	теплосеть	распределительные	19,74	2	125	125		
сш 22-Ш-1	1982	от сущ.кол до 22-Ш-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	68,16	2	100	100		
д/с 22-ДС-3	1982	от Тк.38 до 22-ДС-3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	88,10	2	80	80		
дом 24-А	1982	от Тк.13 до 24-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	15,24	2	100	100		
дом 22-Г	1982	от Тк.30 до Тк.34	канал	минвата	теплосеть	распределительные	81,96	2	200	200		
	1982	от Тк.34 до Тк.38	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	164,15	2	150	150		
	1982	от Тк.38 до 22-Г	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	18,18	2	100	100		
дом 22-И	1982	от Тк.34 до 22-И	канал	минвата	теплосеть	распределительные	41,03	2	80	80		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
дом 24-Р	1982	от Тк.1-2В до Тк.9	канал	минвата	теплосеть	распределительные	188,07	2	200	200		
	1982	от Тк.9 до 24-Р	канал	минвата	теплосеть	распределительные	34,40	2	150	150		
дом 24-И	1982	от Тк.31 до Тк.40	канал	минвата	теплосеть	распределительные	307,62	2	150	150		
	1982	от Тк.40 до 24-И	канал	минвата	теплосеть	распределительные	24,50	2	100	100		
дом 23-Е	1983	от Тк.6 до 23-Е	канал	минвата	теплосеть	распределительные	14,64	2	125	125		
дом 23-Е	1982	теподполье 23-Е	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	214,00	2	125	125		
	1982	от 23-Е до А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	30,00	2	125	125		
д/с 22-ДС-2	1982	от Тк.67/4 до 22-ДС-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	69,88	2	100	100		
дом 24-Б	1983	от Тк.33 до 24-Б	канал	минвата	теплосеть	распределительные	46,55	2	125	125		
дома 24-Л,К	1983	от 24-М до 24-Л	канал	минвата	отопление 4	распределительные	18,30	2	100	100		
	1983		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
	1983	от 24-Л до 24-К	канал	минвата	отопление 4	распределительные	16,30	2	100	100		
	1983		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
дом 24-М(Л,К)	1983	от Тк.31 до 24-М	канал	минвата	теплосеть	распределительные	48,15	2	100	100		
дом 24-Ж(Е,Д)	1983	от Тк.31 до 24-Ж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	20,10	2	100	100		
дома 23-П(М,Н)	1983	от Тк.40 до 23-П	канал	минвата	теплосеть	распределительные	51,90	2	100	100		
дома 23-П(М,Н)	1983	от 23-П до 23-Н	канал	минвата	отопление 4	распределительные	70,40	2	100	100		
	1983		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
	1983	от 23-Н до 23-М	канал	минвата	отопление 4	распределительные	14,10	2	100	100		
	1983		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
	1983	техподполье 23-Н	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	23,00	2	100	100		
	1983		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
	1983	техподполье 23-Н	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	23,60	2	100	100		
	1983		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
	1983	техподполье 23-П	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	21,40	2	100	100		
	1983		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
	1983	техподполье 23-П	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	20,00	2	100	100		
	1983		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
дом 24-Г	1983	от Тк.4 до 24-Г	канал	минвата	теплосеть	распределительные	21,00	2	100	100		
д/с 22-ДС-4	1983	от Тк.45 до 22-ДС-4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	19,20	2	70	70		
дом 23-Л	1982	от Тк.42 до Тк.45	канал	минвата	теплосеть	распределительные	94,71	2	125	125		
	1982	от Тк.45 до 23-Л	канал	минвата	теплосеть	распределительные	13,94	2	100	100		
д/с 23-ДС-1	1983	от Тк.8 до 23-ДС-1	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	41,04	2	70	70		
дом 23-Г	1982	от Уз.18-2В до т.А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	10,40	2	250	250		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1982	от т.А до Тк.3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	40,00	2	250	250		
	1982	от Тк.3 до Тк.10	канал	минвата	теплосеть	распределительные	206,25	2	200	200		
	1982	от Тк.10 до Тк.12	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	43,80	2	150	150		
	1982	от Тк.12 до 23-Г	канал	минвата	теплосеть	распределительные	38,38	2	100	100		
дом 23-А	1982	от Тк.3 до 23-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	33,57	2	125	125		
дом 23-В	1982	от Тк.12 до Тк.14	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	70,14	2	125	125		
	1982	от Тк.14 до 23-В	канал	минвата	теплосеть	распределительные	27,11	2	100	100		
дом 23-Д	1982	от Тк.12 до 23-Д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	151,43	2	100	100		
дом 23-С	1983	от Тк.10 до 23-С	канал	минвата	теплосеть	распределительные	27,42	2	100	100		
дом 23-Б	1982	от Тк.3 до 23-Б	канал	минвата	теплосеть	распределительные	48,55	2	125	125		
дом 23-Р	1983	от Тк.14 до 23-Р	канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,30	2	100	100		
дома 23-Ж,И,К	1982	от 23-К до 23-И	канал	минвата	отопление 4	распределительные	18,35	2	100	100		
	1982		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
	1982	от 23-И до 23-Ж	канал	минвата	отопление 4	распределительные	12,67	2	100	100		
	1982		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
сш 23-Ш-1	1983	от Тк.45 до 23-Ш-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	85,54	2	100	100		
сш 24-Ш-1	1986	от Тк.40 до 24-Ш-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	70,09	2	100	100		
дом 24-Н	1983	от Тк.13 до 24-Н	канал	минвата	теплосеть	распределительные	81,06	2	80	80		
д/с 23-ДС-3	1984	от Тк.10 до 23-ДС-3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	42,42	2	70	70		
д/с 24-ДС-1	1984	от Тк.22 до 24-ДС-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	42,44	2	80	80		
дома 22-Т,У	1982	от Тк.38(1/38) до т.3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	28,00	2	150	150		
	1982	от т.3 до ЦТП-121 ч/з Уз.6	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	78,63	2	150	150		
	1982	от ЦТП-121 до 22-У ч/з Уз.6	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	87,13	2	80	80		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
	1982	от Уз.6 до 22-Т ч/з Уз.8	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	72,49	2	80	80		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
х/б 22-Х	1986	от Тк.28 до 22-Х	канал	минвата	теплосеть	распределительные	34,88	2	70	70		
маг 22-маг-2	1989	от 22-маг-2 до Тк.59	канал	минвата	теплосеть	распределительные	48,30	2	80	80		
дом 24-П	1988	от Тк.22 до 24-П	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	67,09	2	80	80		
дом 25-И	1983	от т.А до Тк.55	канал	минвата	теплосеть	распределительные	218,27	2	200	200		
	1983	от Тк.55 до 25-И	канал	минвата	теплосеть	распределительные	132,97	2	150	150		
дом 25-Е	1983	от Тк.55 до 25-Е	канал	минвата	теплосеть	распределительные	34,90	2	125	125		
т/с по местному	1983	от Тк.1 до Тк.2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	66,50	2	250	250		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
проезду	1983	от Тк.2 до Тк.3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	263,70	2	200	200		
дом 25-Л	1983	от Тк.18 до 25-Л	канал	минвата	теплосеть	распределительные	53,10	2	125	125		
дом 25-К	1983	от Тк.2 до Тк.12	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	48,65	2	250	250		
	1983	от Тк.12 до Тк.16	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	157,08	2	200	200		
	1983	от Тк.16 до Тк.18	канал	минвата	теплосеть	распределительные	65,03	2	150	150		
	1983	от Тк.18 до 25-К	канал	минвата	теплосеть	распределительные	29,00	2	125	125		
дом 25-В	1983	от Тк.12 до 25-В	канал	минвата	теплосеть	распределительные	56,20	2	100	100		
дом 25-М	1983	от Тк.3 до 25-М	канал	минвата	теплосеть	распределительные	29,00	2	150	150		
от Уз.26-2В до Тк.1	1986	от Уз.26-2В ул.Свердлова	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	50,00	2	300	300		
	1986	ул.Свердлова до Тк.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	76,60	2	300	300		
дома 25-Ж,Н,О,Ч	1984	от Тк.16 до 25-Н	канал	минвата	теплосеть	распределительные	52,43	2	150	150		
	1984	от 25-Н до 25-Ч	канал	минвата	теплосеть	распределительные	29,40	2	125	125		
	1984	от 25-Ч до 25-О	канал	минвата	теплосеть	распределительные	31,50	2	125	125		
	1984	от Тк.30 до 25-Ж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	23,99	2	100	100		
	1984	техподполье 25-Н	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	11,00	2	125	125		
	1984	техподполье 25-Ч	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	35,10	2	100	100		
дом 25-Д	1984	от Тк.50 до 25-Д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,18	2	125	125		
дом 25-С	1983	от Уз.72 до Уз.74	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	53,40	2	150	150		
	1983		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1983	от Уз.74 до 25-С	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	28,75	2	100	100		
	1983		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	70	50		
дом 25-Т	1983	от ЦТП-132 до Уз.72	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	131,84	2	200	200		
	1983		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	100		
	1983	от Уз.72 до 25-Т	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	38,06	2	100	100		
	1983		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	70	50		
дом 25-А	1984	от Тк.3 до 25-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	9,80	2	100	100		
дом 25-Б	1984	от Тк.12 до 25-Б	канал	минвата	теплосеть	распределительные	33,02	2	100	100		
дом 25-Г	1984	от Тк.4 до Тк.3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	70,00	2	150	150		
	1984	от Тк.3 до 25-Г ч/з Тк.7	канал	минвата	теплосеть	распределительные	103,20	2	100	100		
д/с 25-ДС-3	1985	от Тк.4 до 25-ДС-3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	52,25	2	100	100		
дом 25-Ф	1984	от Уз.68 до Уз.100	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	239,80	2	125	125		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1984		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	80		
	1984	от Уз.100 до 25-Ф	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	82,84	2	100	100		
	1984		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
дом 25-У	1984	от Уз.100 до 25-У	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	27,85	2	100	100		
	1984		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
дома 25-П,Р	1984	от Уз.74 до Уз.88	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	341,02	2	125	125		
	1984		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	100		
	1984	от Уз.88 до 25-П,Р	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	58,02	2	100	100		
	1984		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
д/с 25-ДС-1	1984	от Тк.3 до 25-ДС-1	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	89,50	2	80	80		
сш 25-Ш-1	1985	от Тк.55 до 25-Ш-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	52,00	2	100	100		
д/с 25-ДС-2	1984	от Тк.52 до 25-ДС-2	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	60,50	2	80	80		
д/с 25-ДС-5	1988	от Тк.2/1 до 25-ДС-5	канал	минвата	теплосеть	распределительные	32,66	2	80	80		
от Уз.1 до Уз.4	1984	от Тк.4 до Тк.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	117,13	2	200	200		
сш 25-Ш-2	1990	от Тк.16 до 25-Ш-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	39,60	2	100	100		
дома 25-ДМ-1,2	1991	от Тк.2 до ЦТП-131	канал	минвата	теплосеть	распределительные	86,00	2	200	200		
	1991	от ЦТП-131 до оси 28	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	319,53	2	100	100		
	1991		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1991	от оси 28 до оси 32	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	116,17	2	100	100		
	1991		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	80		
	1991	от оси 32 до оси 33(25-ДМ-1)	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	2,57	2	100	100		
	1991		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1991	от оси 26 до оси 34(25-ДМ-2)	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	2,48	2	100	100		
	1991		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1991	от ЦТП-131 до оси 12	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	94,52	2	150	150		
	1991		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	150	80		
	1991	от оси 12 до оси 28	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	225,01	2	150	150		
	1991		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	70		
	1991	от оси 28 до оси 32	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные		2				
	1991		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2				
дома 25-ДМ-4	1993	от т.А до 25-ДМ-4	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	87,47	2	100	100		
	1993		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
дома 25-ДМ-3	1992	от оси 12 до оси 14	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	35,83	2	150	150		
	1992		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	80		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1992	от оси 14 до 25-ДМ-3	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	1,09	2	100	100		
	1992		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	50		
	1992	от оси 14 до т.А	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	99,40	2	150	150		
	1992		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
дома 26-М,Н	1984	от Уз.63 до Тк.100	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	263,45	2	125	125		
	1984		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1984	от Тк.100 до 26-М	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	72,00	2	80	80		
	1984		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	70	50		
	1984	от Тк.100 до 26-Н	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	22,00	2	80	80		
	1984		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	70	50		
дом 26-О	1985	от Тк.28 до 26-О	канал	минвата	теплосеть	распределительные	82,30	2	80	80		
дом 26-И	1984	от Тк.26 до 26-И	канал	минвата	теплосеть	распределительные	35,97	2	150	150		
дом 26-Б	1984	от Тк.20 до 26-Б	канал	минвата	теплосеть	распределительные	35,40	2	125	125		
дом 26-А	1984	от Тк.20 до 26-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	35,03	2	125	125		
дома 26-С,Т	1984	от Уз.69 до Уз.78	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	357,17	2	150	150		
	1984		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	100		
	1984	от Уз.78 до 26-С,Т	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	45,18	2	100	100		
	1984		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
д/с 26-ДС-2	1985	от СТК-10 до 26-ДС-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	56,70	2	80	80		
сш 26-Ш-1	1985	от СТК-22 до 26-Ш-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	104,40	2	100	100		
д/с 26-ДС-1	1985	от СТК-22 до 26-ДС-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	79,75	2	80	80		
дом 26-Л	1985	от Уз.25-2-в до Тк.114	канал	минвата	теплосеть	распределительные	35,00	2	200	200		
	1985	от Тк.114 до Тк.109	канал	минвата	теплосеть	распределительные	60,56	2	150	150		
	1985	от Тк.109 до 26-Л	канал	минвата	теплосеть	распределительные	68,20	2	125	125		
дом 26-Е	1985	от Тк.109 до 26-Е	канал	минвата	теплосеть	распределительные	7,65	2	125	125		
дома 26-П,Р	1984	от ЦТП-142 до Уз.63	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	74,52	2	200	200		
	1984		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	150	100		
	1984	от Уз.63 до Уз.69	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	138,90	2	150	150		
	1984		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	100		
	1984	от Уз.66 до 26-П	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	28,60	2	100	100		
	1984		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	50		
	1984	от Уз.69 до 26-Р	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	22,70	2	100	100		
	1984		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	50		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
дом 26-ДМ-1,2	1986	от Уз.20-2В до 26-ДМ-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	60,48	2	150	150		
дом 26-В	1984	от Тк.24 до 26-В	канал	минвата	теплосеть	распределительные	33,25	2	100	100		
дом 26-Ж	1985	от Уз.22-2В до т.46	канал	минвата	теплосеть	распределительные	16,50	2	125	125		
	1985		канал	минвата	теплосеть	распределительные	16,50	2	125	125		
	1985	от т.46 до 26-Ж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	31,35	2	125	125		
дом 26-Д	1985	от Уз.24-2В до Тк.8	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	37,78	2	200	200		
	1985	от Тк.8 до Тк.10	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	70,92	2	150	150		
	1985	от Тк.10 до 26-Д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	23,32	2	125	125		
дом 26-ДМ-5,6	1986	от Уз.22-2В до Тк.52(58)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	19,50	2	200	200		
	1986	от Тк.52(58) до 26-ДМ-5,6	канал	минвата	теплосеть	распределительные	32,63	2	150	150		
дом 26-ДМ-3,4	1986	от Уз.21-2В до 26-ДМ-3,4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	63,55	2	150	150		
дом 26-Г	1984	от т.А до 26-Г	канал	минвата	теплосеть	распределительные	43,95	2	100	100		
д/с 26-ДС-3	1987	от Тк.50 до 26-ДС-3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	79,21	2	80	80		
х/б 26-Х	1988	от сущ.кол до 26-Х	канал	минвата	теплосеть	распределительные	4,23	2	80	80		
от кр.л.(т.17) до ЦТП	1984	от т.17(Б) до Тк.26	канал	минвата	теплосеть	распределительные	231,66	2	300	300		
	1984	от Тк.26 до ЦТП-142	канал	минвата	теплосеть	распределительные	93,30	2	250	250		
дом 26-Ч	1988	от ТК-53 до ЦТП-141	канал	минвата	теплосеть	распределительные	151,35	2	150	150		
	1988	от ЦТП-141 до 26-Ч	канал	минвата	отопление 4	распределительные	23,52	2	100	100		
	1988		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
дом 26-Ф	1989	от ЦТП-141 до 26-Ф	канал	минвата	отопление 4	распределительные	30,55	2	100	100		
	1989		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
сш 26-Ш-2	1989	от Тк.9 до 26-Ш-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	171,85	2	100	100		
	1989	от 26-Ш-2 до тепли-цы	канал	минвата	теплосеть	распределительные	58,25	2	50	50		
дом 26-Э	1989	от 26-Ф до 26-Э	канал	минвата	отопление 4	распределительные	33,67	2	80	80		
	1989		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	70	50		
дом 26-У	1989	от 26-Ч до 26-У	канал	минвата	отопление 4	распределительные	28,10	2	80	80		
	1989		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	70	50		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
дом 27-Л	1986	нов. ред.: от Тк.4 до дома 27-Л стар. ред.: от Тк.3 до дома 27-Л	канал	минвата	теплосеть	распределительные	35,80	2	125	125		
дом 27-М	1986	от Ут.10 до Тк.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	467,69	2	250	250		
	1986	от Тк.1 до Тк.8	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	101,70	2	200	200		
	1986	от Тк.8 до дома 27-М	канал	минвата	теплосеть	распределительные	133,85	2	150	150		
дом 27-У	1986	от Тк.4' до ЦТП-153(2)	канал	минвата	отопление 4	распределительные	8,71	2	150	150		
	1986	от Тк.4' до ЦТП-153(2)	канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	150	80		
	1986	от Тк.4' до Тк.6'	канал	минвата	отопление 4	распределительные	46,15	2	150	150		
	1986		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	80		
	1986	от Тк.6' до дома 27-У	канал	минвата	отопление 4	распределительные	256,54	2	100	100		
	1986		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
дом 27-К	1986	от Тк.2 до дома 27-К	канал	минвата	теплосеть	распределительные	48,85	2	150	150		
д/с 27-ДС-2	1987	от Ут.12 до Ут.11	канал	минвата	теплосеть	распределительные	50,02	2	100	100		
	1987	от Ут.11 до 27-ДС-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	73,78	2	80	80		
дом 27-Н	1987	от Ут.23 до 27-Н	канал	минвата	отопление 4	распределительные	69,44	2	100	100		
	1987		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
дом 27-О	1987	от Ут.16 до Ут.20	канал	минвата	теплосеть	распределительные	201,54	2	200	200		
	1987	от Ут.20 до ЦТП-151	канал	минвата	теплосеть	распределительные	27,20	2	150	150		
	1987	от Ут.20 до Ут.21	канал	минвата	теплосеть	распределительные	74,15	2	150	150		
	1987	от ЦТП-151 до Ут.21	канал	минвата	отопление 4	распределительные	73,20	2	200	200		
	1987		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	80		
	1987	от Ут.21 до Ут.23	канал	минвата	отопление 4	распределительные	105,10	2	125	125		
	1987		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	70		
	1987	от Ут.23 до 27-О	канал	минвата	отопление 4	распределительные	34,45	2	100	100		
	1987		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
дом 27-Ж	1987	от Тк.8 до 27-Ж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	9,90	2	125	125		
дом 27-С	1987	от сущ Ут.10 до 27-С	канал	минвата	отопление 4	распределительные	175,28	2	100	100		
	1987		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
дом 27-А	1987	от сущ Ут.13 до Ут.24	канал	минвата	теплосеть	распределительные	91,88	2	200	200		
	1987	от Ут.24 до Ут.25	канал	минвата	теплосеть	распределительные	92,53	2	150	150		
	1987	от Ут.25 до 27-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	15,04	2	125	125		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
дом 27-В	1987	от сущ Ут.18 до 27-В	канал	минвата	теплосеть	распределительные	29,35	2	150	150		
дом 27-Б	1988	от 27-Б до ЦТП-151 ч/з Ут.20,21	канал	минвата	теплосеть	распределительные	105,55	2	150	150		
дом 28-Д	1988	от 28-Е до 28-Д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	56,10	2	100	100		
дом 28-Ж	1988	от 28-И до 28-Ж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	31,60	2	80	80		
д/с 27-ДС-3	1988	от Ут.11 до 27-ДС-3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	64,82	2	70	70		
дом 28-Е	1988	от сущ Ут.2 до 28-Е	канал	минвата	теплосеть	распределительные	30,70	2	125	125		
дом 28-П	1988	от 28-О до 28-П	канал	минвата	теплосеть	распределительные	32,55	2	80	80		
сш 27-Ш-1	1988	от сущ Ут.25 до 27-Ш-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	88,75	2	100	100		
дом 28-Я-1	1988	от сущ Ут.26' до 28-Я-1	канал	минвата	отопление 4	распределительные	113,54	2	100	100		
	1988		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
дом 28-Я-2	1988	от сущ Ут.26' до 28-Я-2	канал	минвата	отопление 4	распределительные	28,80	2	100	100		
	1988		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
дома 28-К	1988	от Ут.7 до 28-К	канал	минвата	теплосеть	распределительные	6,25	2	100	100		
	1988	от сущ Ут.6 до Ут.7	канал	минвата	теплосеть	распределительные	26,91	2	200	200		
дома 28-М	1988	от 28-М до Ут.8	канал	минвата	теплосеть	распределительные	7,35	2	100	100		
	1988	от сущ Ут.7 до Ут.8	канал	минвата	теплосеть	распределительные	111,34	2	200	200		
дома 28-Р	1988	от сущ Ут.8 до Ут.9	канал	минвата	теплосеть	распределительные	75,40	2	200	200		
	1988	от Ут.9 до 28-Р	канал	минвата	теплосеть	распределительные	5,11	2	150	150		
от Ут.6 до Ут.13 к домам 28-Н,О,Л	1988	Ут.19-ЗВ(6) до Ут.6	канал	минвата	теплосеть	распределительные	236,83	2	250	250		
	1988	от Ут.6 до Ут.13	канал	минвата	теплосеть	распределительные	354,18	2	200	200		
дом 28-Н	1988	от Ут.13 до 28-Н	канал	минвата	теплосеть	распределительные	83,53	2	125	125		
дом 28-О	1988	от Ут.13 до 28-О	канал	минвата	теплосеть	распределительные	30,75	2	125	125		
дом 28-Л	1988	от Ут.5 до 28-Л	канал	минвата	теплосеть	распределительные	14,55	2	125	125		
дом 27-Д	1987	от Уз.5-ЗВ(2) до Уп	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	34,70	2	300	300		
	1987	от Уп до Ут.26	канал	минвата	теплосеть	распределительные	362,00	2	300	300		
	1987	от Ут.26 до Ут.16	канал	минвата	теплосеть	распределительные	263,05	2	250	250		
	1987	от Ут.16 до 27-Д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	23,94	2	150	150		
дом 28-Я-3	1989	от сущ Ут.27 до Ут.28	канал	минвата	отопление 4	распределительные	332,62	2	125	125		
	1989		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1989	от Ут.28 до 28-Я-3	канал	минвата	отопление 4	распределительные	19,71	2	100	100		
	1989		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
дом 28-А	1988	от сущ Ут.16 до 28-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	43,90	2	150	150		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
дом 28-В	1989	от сущ Ут.20 до 28-В	канал	минвата	теплосеть	распределительные	164,15	2	125	125		
дом 28-С	1989	от 28-А до 28-С	канал	минвата	теплосеть	распределительные	37,92	2	100	100		
дом 28-Т	1989	от 28-С до 28-Т	канал	минвата	отопление 4	распределительные	28,20	2	70	70		
	1989		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	60	40		
дом 28-У	1989	от 28-Т до 28-У	канал	минвата	отопление 4	распределительные	30,80	2	50	50		
	1989		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	40	25		
дом 28-Г	1989	от Ут.22 до Ут.23	канал	минвата	теплосеть	распределительные	37,93	2	125	125		
	1989	от Ут.23 до 28-Г	канал	минвата	теплосеть	распределительные	61,25	2	100	100		
дом 28-Б	1988	от сущ Ут.15 до Ут.20	канал	минвата	теплосеть	распределительные	149,21	2	200	200		
	1988	от Ут.20 до Ут.22	канал	минвата	теплосеть	распределительные	32,55	2	125	125		
	1988	от Ут.22 до 28-Б	канал	минвата	теплосеть	распределительные	17,30	2	100	100		
дом 28-Я-4	1989	от Ут.28 до 28-Я-4	канал	минвата	отопление 4	распределительные	82,40	2	100	100		
	1989		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
сш 28-Ш-1	1989	от сущ Ут.13 до 28-ш-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	24,23	2	125	125		
т/ц 28-Ц	1989	от сущ Ут.5 до 28-Ц	канал	минвата	теплосеть	распределительные	17,25	2	100	100		
д/с 27-ДС-1	1989	от сущ Ут.20 до 27-ДС-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	67,16	2	125	125		
д/с 28-ДС-5	1991	от сущ Ут.12 до 28-ДС-5	канал	минвата	теплосеть	распределительные	94,00	2	125	125		
д/с 28-ДС-1	1992	от сущ Ут.20 до 28-ДС-1	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	41,10	2	80	80		
дом 29-БМ-2	1990	от т.А до Ут.7	канал	минвата	теплосеть	распределительные	55,87	2	250	250		
дом 29-П	1990	от т.А до 29-П	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	3,90	2	125	125		
дом 29-ЛМ-2	1990	от т.А до 29-ЛМ-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	2,20	2	125	125		
дом 29-М	1990	от сущ Ут.17 до 29-М	канал	минвата	теплосеть	распределительные	22,60	2	100	100		
дом 29-ГМ-1	1990	от 29-Г до 29-ГМ-1	канал	минвата	отопление 4	распределительные	13,45	2	80	80		
	1990		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
дом 30-ГМ-1	1991	от 30-ГМ-2 до 30-ГМ-1	канал	минвата	отопление 4	распределительные	31,45	2	80	80		
	1991		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
дом 30-ЕМ-1	1991	от 30-ЕМ-2 до 30-ЕМ-1	канал	минвата	отопление 4	распределительные	26,45	2	80	80		
	1991		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
дом 30-И	1991	от Ут.4(13) до 30-И	канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,79	2	100	100		
дом 30-ЕМ-2	1991	от т.Б до 30-ЕМ-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	5,65	2	125	125		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
дом 30-Д-2	1991	от Ут.16 до 30-Д-2	канал	минвата	отопление 4	распределительные	3,90	2	80	80		
	1991		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
дом 30-Ф	1991	техподполье 30-Т	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	12,20	2	100	100		
	1991		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	70		
дом 30-ВМ-1	1991	от т.Г до 30-ВМ-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	3,29	2	125	125		
дом 30-ВМ-2	1991	от 30-ВМ-1 до 30-ВМ-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	28,70	2	100	100		
дом 30-А	1991	от.Б до 30-А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	3,00	2	90	90		
дом 30-ЛМ-1	1992	от Ут.6 до 30-ЛМ-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	7,20	2	80	80		
д/с 29-ДС-2	1991	от Ут.2 до 29-ДС-2	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	41,75	2	80	80		
дом 30-ПМ	1992	от Ут.8 до 30-ПМ	канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,30	2	100	100		
дом 30-ЛМ-2	1992	от Ут.7 до 30-ЛМ-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	20,77	2	100	100		
дом 30-Ж	1992	от т.А до 30-Ж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	12,52	2	150	150		
сш 29-Ш-1	1992	от Ут.12(3) до 29-Ш-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	60,65	2	100	100		
дом 32-И	1990	от сущ Уз.8-3В до Ут.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,60	2	250	250		
	1990	от Ут.1 до Ут.4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	242,60	2	200	200		
	1990	от Ут.4 до 32-И	канал	минвата	теплосеть	распределительные	32,04	2	100	100		
дом 32-Д	1991	от сущ Ут.8 до 32-Д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	4,00	2	80	80		
дом 32-К	1991	от сущ Ут.6 до 32-К	канал	минвата	теплосеть	распределительные	84,00	2	80	80		
дом 32-Л	1991	от сущ Ут.4 до Ут.5	канал	минвата	теплосеть	распределительные	179,10	2	150	150		
	1991	от Ут.5 до Ут.6	канал	минвата	теплосеть	распределительные	41,25	2	100	100		
	1991	от Ут.6 до 32-Л	канал	минвата	теплосеть	распределительные	19,35	2	80	80		
дом 32-В	1991	от сущ Ут.1а до Ут.9	канал	минвата	теплосеть	распределительные	309,20	2	200	200		
	1991	от Ут.9 до 32-В	канал	минвата	теплосеть	распределительные	12,60	2	125	125		
дом 32-Ж	1991	от сущ Ут.3 до 32-Ж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	16,95	2	100	100		
дом 32-Н	1991	от сущ Ут.1 до Ут.1а	канал	минвата	теплосеть	распределительные	157,00	2	200	200		
	1991	от Ут.1а до 32-Н	канал	минвата	теплосеть	распределительные	20,85	2	125	125		
дом 32-Е	1992	от сущ Ут.8 до 32-Е	канал	минвата	теплосеть	распределительные	64,70	2	150	125		
дом 34-А	1992	от сущ Ут.2 до Ут.4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	46,55	2	200	200		
	1992	от Ут.4 до Ут.6	канал	минвата	теплосеть	распределительные	219,20	2	150	150		
	1992	от Ут.6 до 34-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	58,65	2	125	125		
дом 34-М	1992	от Уз.9-3В до т.А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	22,00	2	300	300		
	1992	от т.А до Ут.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	53,47	2	300	300		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1992	от Ут.1 до Ут.2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	70,90	2	250	250		
	1992	от Ут.2 до Ут.3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	94,20	2	200	200		
	1992	от Ут.3 до 34-М	канал	минвата	теплосеть	распределительные	114,40	2	150	150		
дома 34-Б,В	1992	от сущ Ут.6 до 34-В	канал	минвата	теплосеть	распределительные	4,25	2	150	150		
	1992	от 34-В до Ут.7	канал	минвата	отопление 4	распределительные	8,60	2	80	80		
	1992		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
	1992	от Ут.7 до 34-Б	канал	минвата	отопление 4	распределительные	18,40	2	80	80		
	1992		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
дом 34-Л	1993	от сущ Ут.5 до 34-Л	канал	минвата	теплосеть	распределительные	9,25	2	100	100		
дом 34-И	1993	от сущ Ут.1 до 34-И	канал	минвата	теплосеть	распределительные	9,00	2	200	200		
	1993	от 34-И до Ут.8	канал	минвата	теплосеть	распределительные	16,00	2	200	200		
	1993	техподполье 34-И	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	15,00	2	200	200		
дом 34-Ж	1993	от Ут.8 до Ут.9	канал	минвата	теплосеть	распределительные	112,00	2	200	200		
	1993	от Ут.9 до 34-Ж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	17,70	2	125	125		
дом 31-Б-1	1970	от Уз.10-1(4)/ТК-1 до 31-Б-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	13,40	2	250	250		
дом 31-Б-2	1975	техподполье 31-Б-2	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	121,48	2	250	250		
дом 31-Б-5	1975	от 31-Б-2 до ТК-111	канал	минвата	теплосеть	распределительные	56,37	2	200	200		
	1975	от ТК-111 до 31-Б-5	канал	минвата	теплосеть	распределительные	140,29	2	125	125		
дом 31-А-2	1969	от т.36а(3) до 31-А-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	151,61	2	200	200		
кинотеатр	1970	от сущ ТК-1(37) до кинотеатра	канал	минвата	теплосеть	распределительные	42,00	2	100	100		
дом 31-А-5	1977	от сущ ТК-43 до 31-А-5	канал	минвата	теплосеть	распределительные	198,27	2	125	125		
дом 32-А-3	1969	от Уз.11-1(35)/10 до 32-А-3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	148,58	2	200	200		
дом 32-А-5	1974	от 32-А-3 до 32-А-2	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	237,73	2	150	150		
	1974	от 32-А-2 до 32-А-5	канал	минвата	теплосеть	распределительные	36,19	2	125	125		
	1974		канал	минвата	теплосеть	распределительные	163,87	2	125	125		
радиологический центр	1988	от Уз.5 до Уп	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	51,00	2	150	150		
	1988		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
	1988	от Уп до радиол. центра	канал	минвата	отопление 4	распределительные	24,10	2	80	80		
	1988		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	50	50		
ПТО МСЧ-1	1988	от блока №3 ПТО до Уз.3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	46,00	2	100	100		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
вводы в хир.корпус	1983	от Уз.3,4 до хир.корпуса	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	37,09	2	100	100		
	1983		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	90	70		
проходкол-р от Уз.6 до Уз.7 с вво-дами в хир.корпус	1973	от Уз.6 до Уз.7	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	78,17	2	150	150		
	1973		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
	1973	от Уз.7 до хир.кор.(1 ввод)	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	13,30	2	125	125		
	1973		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
	1973	от Уз.7 до хир.кор.(2 ввод)	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	6,79	2	100	100		
	1973		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
коллектор медго-родка	1973	от Уз.23 до Уз.10	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	94,63	2	200	200		
	1973		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	90	70		
	1973	от Уз.10 до Уз.14	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	309,60	2	150	150		
	1973		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	90	70		
	1973	от Уз. 12 до Уз.17	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	92,13	2	150	150		
	1973		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	90	70		
от Уз.1 до Уз.23 с вводами №8 и 24 в корпус АБК	1984	от Уз.1 до ЦТП	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	47,27	2	300	300		
	1984		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	90	70		
	1984	от ЦТП до Уз.23 и вводы в хир.корпус и АБК	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	264,47	2	100	100		
	1984		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
от Уз.17 до сан-шлюза	1974	от Уз.17 до Уз.11(25)	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	147,84	2	100	100		
	1974		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	90	70		
	1974	от Уз.11(25) до сан-шлюза	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	67,75	2	50	50		
	1974		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	50	50		
от Уз.18 до НС, КС, склада ренгенпле-нок	1973	от Уз.18 до НС	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	47,21	2	80	80		
	1973		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	50	50		
	1973	от Уз. 32 до ск.ренгенпленок	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	24,00	2	80	80		
	1973		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	50	50		
	1973	от Уп на НС до КС	канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,84	2	50	50		
ИТС №2	1980	от т.А до ИТС №2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	95,85	2	50	50		
от Уз.14 до инфек-ционного корпуса Г	1977	от Уз.14 до инф.корпуса Г	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	42,80	2	100	100		
	1977		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
от 0 пикета до Уз.22	1973	от 0 пикета до Уз.1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	87,61	2	300	300		
	1973	от Уз.1 до Уз.2	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	37,47	2	300	300		
	1973		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	90	70		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоляции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяженность по литерам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1973	от Уз.2 до Уз.22	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	369,20	2	200	200		
	1973		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	90	70		
	1973	от Уз.20 до корпуса 7, от Уз.22 до корпуса 5б, от Уз.32 до корпуса 16	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	19,19	2	100	100		
	1973		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	80		
	1973	от Уз.19 до корпуса 6, от Уз.21 до корпуса 5а	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	48,95	2	100	100		
	1973		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	80		
Прачечная	1973	от Уз.2 до Уз.5	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	208,15	2	200	200		
	1973		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	90	70		
	1973	от Уз.5 до Уп	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	204,15	2	150	150		
	1973		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	90	70		
	1973	от Уп до прачечной	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	10,00	2	150	150		
	1973		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
Станция обеззараживания	1989	от сущ кол. до станции	канал	минвата	теплосеть	распределительные	58,50	2	50	50		
Терапевтический корпус	1973	ввод А, Б	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	42,41	2	100	100		
	1973		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
	1973	ввод В	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	22,48	2	100	100		
	1973		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
пищеблоки 1,2	1973	от Уз.13 до блока 1 и от Уз.12 до блока 2	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	25,42	2	90	70		
	1973		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	50	50		
гараж, мастерская РБТ	1973	от Уз.15 до гаража и от Уз. 16 до мастерской	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	15,19	2	90	70		
	1973		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	50	50		
инфекционная больница, блок А	1978	от Уз.14 до блока А	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	36,77	2	150	150		
	1978		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	90	70		
АНС-1	1983	от сущ. коллектора до АНС-1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	27,00	2	100	100		
от Уз.23 до Уз.6	1973	от Уз.23 до Уз.6	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	62,29	2	150	150		
	1973		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	90	70		
от Уз.5 до Уз.6	1973	от Уз.5 до Уз.6	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	56,92	2	200	200		
	1973		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	90	70		
корпус А	1977	от Тк.2(5) до корп.А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	33,60	2	80	80		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
корпус Х	1980	от корпуса У до кор-пуса Х	канал	минвата	теплосеть	распределительные	121,80	2	70	70		
	1980	техподполье корп.У	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	49,70	2	70	70		
корпус С	1981	от Тк.3 до корп. С	канал	минвата	теплосеть	распределительные	12,70	2	70	70		
корпус Т	1981	от Тк.1 до корпуса Т	канал	минвата	теплосеть	распределительные	195,54	2	100	100		
т/с ч/з Н-21 в Дг	1979	от Уз.8-2В до т.В, Б,А до Тк.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	95,11	2	150	150		
корпус У	1980	от Тк.1 до корп. У	канал	минвата	теплосеть	распределительные	49,28	2	100	100		
корпус М,Н	1981	от Тк.1а(1) до корпу-сов М,Н	канал	минвата	теплосеть	распределительные	150,57	2	150	150		
корпус К,Л	1987	от Тк.1 до корп.К,Л	канал	минвата	теплосеть	распределительные	132,32	2	150	150		
корпус И	1978	от корп.Д до Тк.2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	59,15	2	125	125		
	1978	от Тк.2 до Тк.3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,46	2	100	100		
	1978	от Тк.3 до корп.И	канал	минвата	теплосеть	распределительные	48,77	2	80	80		
	1979	от Уз.23 к Детск. Центру	канал	минвата	теплосеть	распределительные	256,35	2	125	125		
Гостиница	1975	т/с от Уз.22(19) до гостиницы	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	61,15	2	300	300		
спортивная арена	1974	От СК.1 до Тк.19-4(40а)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	184,27	2	200	200		
	1974	от арены до СК.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	297,62	2	100	100		
профилакторий на 800 мест	1975	от Тк.1 до Ут.1/3(2)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	65,54	2	150	150		
	1975	от Ут.1/3(2) до Ут.1/2(3)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	54,10	2	125	125		
	1975	от Ут.1/2(3) до блока "А"	канал	минвата	теплосеть	распределительные	32,00	2	125	125		
	1975	от Ут.1/1(4) до блока "Б"	канал	минвата	теплосеть	распределительные	21,40	2	100	100		
	1975	от Ут.1/1(4) до блока "Б"	канал	минвата	теплосеть	распределительные	55,46	2	80	80		
внеплощадочная т/с от Уз-11-2В до ТК-1	1975	от Тк.1 до Тк.1/1	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	221,38	2	150	150		
	1975	от Тк.1/1 до Уз.11-2В	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	101,23	2	300	300		
т/с к спецжилстрою от ТК-1 до ТК-4	1983	от Уз.10-10(ТК-1) до Уп.10	канал	минвата	теплосеть	распределительные	383,96	2	250	250		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1983	от Уп.10 до Тк.3	бесканал	битум-перлит	теплосеть	распределительные	496,37	2	250	250		
	1983	от Тк.3 до Тк.4	бесканал	битум-перлит	теплосеть	распределительные	552,20	2	200	200		
СТО "Автозавод-ская"	1996	от Уз.10-8(51) до СТО "Автозаводская"	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	673,00	2	150	150		
ВНС-1	2000	от Ут.1 до ВНС-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	176,00	2	80	80		
т/с ТЭЦ ВАЗа 1(4) ввод от ограды ТЭЦ до НО-22	1969	от ограды до НО-22	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	4706,02	2	900	900		
	2012		коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	330,00	2	1000	1000		
новая т/с 1 ввода от ТЭЦ ВАЗа до опоры №319	2016	от ограды до мачты М18	эстакада	минвата	теплосеть	магистраль	127,86	2	1200	1200		
	2017	от мачты М19 до мачты М67	эстакада	минвата	теплосеть	магистраль	466,60	2	1200	1200		
	1983	от мачты М67 до опоры №247	эстакада	минвата	теплосеть	магистраль	2791,78	2	1000	1000		
	1983	от опоры №247 до опоры №319	эстакада	минвата	теплосеть	магистраль	128,13	2	1000	1000		
от НО-22 до Уз.11-6(6)	1970	от НО-22 до Уз.10(3)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	852,24	2	900	900		
	1970		коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	218,00		1000	1000		
	1970	от Уз.10(3) до Уз.11(2)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	1155,45	2	700	700		
	1970	от Уз.11-4(5) до Уз.11-6(6)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	22,96	2	400	400		
2 очередь т/с от Уз.2 до Уз.10, от Уз.3 до Уз.4	1971	от Уз.10(3) до Уз.10-1(4)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	206,75	2	600	600		
	1971	от Уз.11(2) до Уз.11-1 (35)/10)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	81,00	2	400	400		
	1971	от Уз.11-1(35)/10 до т.36а(3)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	88,00	2	300	300		
от Уз.17-7(29) до Уз.1(ПК-0) и до ГПП-2	1973	от Уз.17-7(29) до ПК-0(в МГ)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	3182,51	2	400	400		
	1973	от Уз.26(67) до ГПП-2	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	320,00	2	100	100		
от Уз.10-1а(4а) до Уз.10-3(37)	1974	от Уз.10-1а(4а) до Уз.10-3(37)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	610,68	2	300	300		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
от Уз.10-4(50) до Уз.10-6(52)	1974	от Уз.10-4(50) до Уз.10-6(52)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	138,90	2	600	600		
от уз.17(14) до уз.17-4(43)	1975	от Уз.17(14) до Уз.17-4(43)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	816,31	2	500	500		
от уз.17(14) до уз.17-7(29)	1975	от Уз.17(14) до Уз.17-7(29)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	890,80	2	500	500		
от Уз.12(7) до кв 5	1975	от Уз.12(7) до Уз.12-2(2)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	568,33	2	400	400		
2 очередь т/с от Уз.11(2) до Уз.13-2(9)	1971	от Уз.11(2) до Уз.13-2(9)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	1199,76	2	700	700		
от Уз.13(8) до Уз.16(13)	1971	от Уз.13(8) до Уз.16(13)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	173,37	2	700	700		
от Уз.16(13) до Уз.17(14), от Уз.17(14) до Уз.19(17)	1971	от Уз.16(13) до Уз.17(14)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	531,91	2	700	700		
	1971	от Уз.17(14) до Уз.19(17)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	857,31	2	600	600		
от Уз.19(17) до Уз. 19-6(41)	1971	от Уз.19(17) до Уз. 19-2(40)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	241,93	2	400	400		
	1971	от Уз.19-2(40) до Уз. 19-6(41)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	461,61	2	300	300		
от Уз.10-3(37) до т.А (около Ут.2)	1977	от Уз.10-3(37) до Уз.10-9(36а)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	602,93	2	500	500		
	1977	от Уз.10-9(36а) до т.А	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	984,45	2	400	400		
1 очередь т/с от Уз.17-7(29) до Уз.19-3(23)	1973	от Уз.19-3(23) до Уз.17-9(53)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	712,21	2	300	300		
	1973	от Уз.17-9(53) до Уз.17-7(29)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	148,00	2	350	350		
от Уз.10(3) до под-станции 110 кВт	1971	от Уз.10(3) до Уз.10-4(50)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	563,60	2	600	600		
	1971	от Уз.10-4(50) до подстанции	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	335,88	2	400	400		
т/с от Уз.2 до Уз.47	1971	т/с от Уз.11(2) до Уз.11-8(47)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	684,40	2	400	400		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
1 очередь т/с от Уз.19(17) до Уз.19-3(23)	1973	от Уз.19(17) до Уз.19-3(23)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	822,25	2	400	400		
т/с ТЭЦ ВАЗа (ПКЗ) от эстакады до ТК-18	1975	от Тк.4/3 до Тк.5а и от НО-21 до Тк.18	канал	минвата	теплосеть	магистраль	1999,82	2	1000	1000		
соединительная магистраль т/с от ТЭЦ ВАЗа до ПКЗ	1975	от Тк.18 до Тк.19 и от Тк.20 до Тк.25 и от Тк.28 до Тк.32	канал	минвата	теплосеть	магистраль	1327,58	2	1000	1000		
	1975	от ТК-19 до ТК-20 и от ТК-25 до ТК-28	канал	минвата	теплосеть	магистраль						
от ТК-32 до гор.магистрали	1979	от Тк.32 до Уз.1-2В(НО-40)	канал	минвата	теплосеть	магистраль	387,91	2	1000	1000		
2 ввод т/с от Уз.1-2-В до Уз.5-2-В	1977	от Уз.1-2В(НО-40) до т.Б	канал	минвата	теплосеть	магистраль	3668,23	2	1000	1000		
	1977	от т.Б до Уз.5-2В	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	990,65	2	1000	1000		
от Уз.73 до Уз.26-2-в по Н-8, 12 кв	1982	от Уз.33(73) до Уз.26-2В	канал	минвата	теплосеть	магистраль	341,63	2	400	400		
	1982		бесканал	минвата	теплосеть	магистраль						
т/с по Н-8, 12 кв	1981	от Уз.26-2В до Тк.31	канал	минвата	теплосеть	магистраль	580,92	2	250	250		
от Уз-37 до Уз.5-2-в по Н-20, 10 кв	1977	от Уз.10-3(37) до т.Б, от т.В до Уз.5-2В	канал	минвата	теплосеть	магистраль	654,56	2	600	600		
	1977		канал	минвата	теплосеть	магистраль	932,86	2	600	600		
	1977	от Тк.1 до Уп.1, от т.Б до т.В	бесканал	битум-перлит	теплосеть	магистраль	68,55	2	600	600		
от Уз.71 ч/з Уз.72 до кр.линии 9 кв	1977	от Уз.10-15(71) ч/з Уз.34(72) до кр.линии	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	842,11	2	500	500		
от Уз.72 до Уз.73 по Н-8	1978	от Уз.34(72) до Уз.33(73)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	559,70	2	600	600		
от Уз.69 ч/з Уз.9а-2-в до ТК-1	1979	от Уз.29(69) до Уз.9а-2В	канал	минвата	теплосеть	магистраль	1066,46	2	700	700		
	1979	от Уз.9а-2В до Тк.1	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	77,80	2	300	300		
от Уз.9а-2-в до Уз.11-2-в	1980	от Уз.9а-2В до Уз.11-2В	канал	минвата	теплосеть	магистраль	553,60	2	700	700		
от Уз.62 до Уз.11-2-в	1981	от Уз.19-9(62) до Уз.11-2В	канал	минвата	теплосеть	магистраль	477,86	2	350	350		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
от Уз.11-2-в до Уз.12-2-в, 8 кв	1986	от Уз.11-2В до Уз.12-2В, 8 кв	канал	минвата	теплосеть	магистраль	1224,03	2	500	500		
	1986	от Уз.12-2В ч/з доро-гу Н-16	бесканал	битум-перлит	теплосеть	магистраль	14,10	2	500	500		
от Уз.12-2-в до Уз.16-2-в, 8 кв (перемычка м/у 1,2 вводами)	1987	нов.ред.: от Уз.12-2В до Уз.15-2В стар.ред.: от Уз.12-2В до Уз.15Б-2В	канал	минвата	теплосеть	магистраль	1164,89	2	500	500		
	1987	нов.ред: от Уз.15-2В до Уз.15Б-2В стар.ред.: от Уз.15В-2В до Уз.16-2В	канал	минвата	теплосеть	магистраль	408,00	2	500	500		
	1987	от Уз.15Б-2В до Уз.15В-2В	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	166,68	2	500	500		
	1987	нов.ред.: от Уз.15В-2В до Уз.16/1-2В ч/з дорогу Н-14 стар.ред.: ч/з дороги Н-15,14	бесканал	битум-перлит	теплосеть	магистраль	52,85	2	500	500		
общий коллектор от Уз.5-2-в до Уз.9-2-в	1978	от Уз.5-2В до Уз.33(73)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	915,44	2	1000	1000		
	1978	от Уз.33(73) до Уз.29(69)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	955,32	2	800	800		
от Уз.75 до Уз.79	1978	от Уз.35(75) до Уз.39(79)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	694,20	2	400	400		
т/с по Н-28 к 12 кв	1981	от Уз.6-2В до Уз.17-2В	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	338,14	2	500	500		
т/с по Н-28 от Уз.17-2-В до Уз.19-2-В	1983	от Уз.17-2В до Уз.19-2В	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	653,55	2	500	500		
т/с по Н-28 от Уз.19-2-В до Уз.21-2-В	1984	от Уз.19-2В до Уз.21-2В	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	324,17	2	500	500		
	1984	от Уз.20-2В до т.А	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	15,85	2	100	100		
	1984	от Уз.21-2В до т.Б	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	13,26	2	300	300		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
т/с по Н-28, 14 кв	1986	от Уз.21-2В до Уз.22-2В	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	229,28	2	500	500		
	1986	от Уз.22-2В до Уз.23-2В	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	297,06	2	500	500		
1 очередь т/с от Уз.19-3(23) до Уз.19-9(62)	1975	от Уз.19-3(23) до Уз.19-5(60)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	186,57	2	400	400		
	1975	от Уз.19-5(60) до Уз.19-9(62)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	447,27	2	300	300		
от Уз.62 до Уз.65 и от Уз.64 в 8 кв	1987	от Уз.19-9(62) до Уз.19-13(64)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	392,40	2	250	250		
	1987	от Уз.19-13(64) до Уз.65	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	227,12	2	200	200		
	1987	от Уз19-13(64) в кв. 8	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	3,00	2	200	200		
от Уз.65 до Уз.12-2-в, 8 кв	1986	от Уз.65 до Уз.12-2В	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	152,50	2	250	250		
т/с по Н-21 от Уз.23-2-в до Ут.19а и Уз.23	1991	от Уз.23-2В до Ут.19а и Уз.23	бесканал	армированный пенобетон	теплосеть	магистраль	1178,15	2	500	500		
3 ввод т/с Автозаводского промузла от Уз.7 до ограды ТЭЦ ВАЗа	1987	от Ут.7 до Ут.1	канал	минвата	теплосеть	магистраль	681,02	2	1000	1000		
	1987	от Ут.1 до ограды ТЭЦ	эстакада	минвата	теплосеть	магистраль	3894,25	2	1000	1000		
3 ввод т/с Автозаводского промузла от 2 ввода	1988	от Уз.3-3В(Ут.3") до Ут.7	канал	минвата	теплосеть	магистраль	2721,25	2	1000	1000		
	1988	перемычка П-8 от Уз.1-3В (Ут.9) до Ут.10	канал	минвата	теплосеть	магистраль	51,80	2	1000	1000		
	1988	перемычка П-9 от 2 ввода до Уз.3-3В(Ут.3")	канал	минвата	теплосеть	магистраль	92,00	2	800	800		
маг.инж.сети 1 очереди сев.-вост. части, 15 кв	1988	от Ут.1-4 до НО-32	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	474,40	2	1000	1000		
	1988	от НО-32 до Уз7-3В (4)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	713,92	2	1000	1000		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1988	от Уз.7-3В(4) до Ут.18-3В (5)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	524,08	2	500	500		
3 ввод т/с Автоза-водского промузла от Ут.1 до Ут.3"	1987	от Ут.1-4 до Уз.3-3В(3")	канал	минвата	теплосеть	магистраль	645,93	2	1000	1000		
перемычки м/у магистралями Автозаводского промузла	1986	П-2 от Тк.10 до М127;	эстакада	минвата	теплосеть	магистраль	111,74	2	1000	1000		
	1986	П-4 от Тк.18 до М246	эстакада	минвата	теплосеть	магистраль	149,43	2	1000	1000		
	1986	П-7" от Уз.7 до Тк.8	канал	минвата	теплосеть	магистраль	143,61	2	1000	1000		
перемычка м/у 1 и 3 вводами т/с от ТЭЦ ВАЗа	1989	от ввода 3 до ввода 1	эстакада	минвата	теплосеть	магистраль	73,74	2	1000	1000		
перемычка м/у 2 и 3 вводами в р-не ПНС-2	1990	от ввода 2 до ввода 3	канал	минвата	теплосеть	магистраль	226,70	2	1000	1000		
перемычка м/у 1 и 2 вводами 3а,5 кв	1988	от Тк.1(Ут.1) до Ут.6(49)	канал	минвата	теплосеть	магистраль	766,13	2	500	500		
	1988	от Ут.6(49) до Уз.10(11)	канал	минвата	теплосеть	магистраль	121,91	2	300	300		
	1988	от Т3(Ут.5) до Уз.12-7(10)	канал	минвата	теплосеть	магистраль	158,26	2	400	400		
перемычка м/у 2 и 3 вводами по Н-19	1987	от Уз.19-2В до Уз.18-3В (Ут.5)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	674,59	2	500	500		
перемычка м/у Уз.10 по ул.Революционной и Уз.71 по ул.Свердлова	1991	от Уз.11-1(35/10) до границы работ	канал	минвата	теплосеть	магистраль	118,22	2	500	500		
	2011	от границы раб. до Уз.10-15(71)	канал	минвата	теплосеть	магистраль	886,25	2	300	300		
городская типо-графия	1981	от Тк.9/7 до Тк.9/15	канал	минвата	теплосеть	распределительные	291,91	2	250	250		
т/с вдоль а/д 6	1982	от Тк.14/1 до Тк.14/2,	канал	минвата	теплосеть	магистраль	25,20	2	400	400		
	1982	от Тк.14/3 до Тк.14/6	канал	минвата	теплосеть	магистраль	282,25	2	400	400		
	1982	от Тк.14/6 до Тк.14/10	канал	минвата	теплосеть	распределительные	370,00	2	300	300		
	1982	от Тк.14 до Тк.14/1,	бесканал	ППУ	теплосеть	магистраль	18,00	2	400	400		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1982	от Тк.14/2 до Тк.14/3	бесканал	битум-перлит	теплосеть	магистраль	39,00	2	400	400		
вдоль а/д 7	1973	от Тк.19 до Тк.19/6	канал	минвата	теплосеть	магистраль	310,85	2	400	400		
	1973	от Тк.19/6 до Тк.19/8	канал	минвата	теплосеть	распределительные	179,00	2	300	300		
вдоль а/д 5	1973		канал	ППУ	теплосеть	распределительные	548,89	2				
	1973	от Тк.9 до Тк.9/9	канал	ППУ	теплосеть	магистраль			400	400		
	1973	от Тк.9/9 до Тк.9/11	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	206,00	2	300	300		
вдоль главного проезда	1973	от Уз.7 до Тк.7, от Тк.8 до Тк.9	канал	ППУ	теплосеть	магистраль	652,25	2	700	700		
	1973	от Тк.7 до Тк.8	канал	ППУ	теплосеть	магистраль	265,00	2	500	500		
	1973	от Тк.9 до Тк.14	канал	ППУ	теплосеть	магистраль	630,71	2	600	600		
	1973	от Тк.14 до Тк.19	канал	минвата	теплосеть	магистраль	636,35	2	400	400		
вдоль а/д 4	1973	от Тк.5 до Тк.5/6	канал	минвата	теплосеть	распределительные	688,72	2	250	250		
фруктохранилище, внеплощ. и внутри площадочные т/с 1 очередь	1987	от Тк.19/4 до Тк.1 и от Тк.19/6 до Тк.6	канал	минвата	теплосеть	распределительные	68,00	2	150	150		
	1987		канал	минвата	теплосеть	распределительные	68,00	2	150	150		
	1987	от Тк.1 до Тк.2 и от Тк.4 до Тк.6	канал	минвата	теплосеть	распределительные	134,35	2	125	125		
	1987		канал	минвата	теплосеть	распределительные	177,90	2	125	125		
	1987	от Тк.2 до Тк.3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	70,87	2	100	100		
	1987	от Тк.3 до весовой и от Тк.4 до корпуса 1,1а	канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,16	2	80	80		
	1987		канал	минвата	теплосеть	распределительные	24,87	2	80	80		
	1987		канал	минвата	теплосеть	распределительные	11,13	2	80	80		
фруктохранилище, 2 очередь	1991	от Тк.3 до гл. корпуса	канал	минвата	теплосеть	распределительные	112,40	2	100	100		
	1991	от Тк.4 до Тк.7	канал	минвата	теплосеть	распределительные	137,58	2	100	100		
	1991	от Тк.7 до гл.корпуса	канал	минвата	теплосеть	распределительные	43,06	2	80	80		
	1991	от Тк.7 до корпуса 11а	канал	минвата	теплосеть	распределительные	26,00	2	25	25		
база служб эксплуатации инженерных сетей	1977	т/с от НО-9 до НО-6	канал	минвата	теплосеть	распределительные	37,20	2	40	40		
	1977	от НО-6 до НО-4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	51,66	2	80	80		
	1977	от НО-4 до Тк.9/4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	102,28	2	150	150		
	1977	от К-1 до НО-15	канал	минвата	теплосеть	распределительные	214,00	2	32	32		
	1977	от Тк до АБК	канал	минвата	теплосеть	распределительные	13,00	2	50	50		
Кирпичный завод	1993	т/с от Тк.7 до Тк.19	2 канала	минвата	теплосеть	магистраль	493,63	2	500	500		
	1993		2 канала	минвата	теплосеть	магистраль	674,77	2	500	500		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоляции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяженность по литерам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1992	т/с от Тк.19 до УТ-14 (ЦТП)	2 канала	минвата	теплосеть	распределительные	411,80	2	300	300		
	1992	от Тк.19(Ут-11) до Тк.21(Ут-4)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	448,03	2	200	200		
	1992		канал	минвата	теплосеть	распределительные	88,50	2	200	200		
картофелехранилище	1987	от Ут-3(Тк.2) до здания	канал	минвата	теплосеть	распределительные	320,57	2	100	100		
база по переработке отходов	1992	от Ут-14 до базы	канал	минвата	теплосеть	распределительные	759,00	2	150	150		
т/с от Уз.2 до ТК-6,7,14	1981	т/с от Уз.2 до Тк.6,7,14	канал	минвата	теплосеть	магистраль	1457,40	2	400	400		
т/с наружная к п. Борковка	1986	т/с наружная к п. Борковка от Тк23 до Тк15/5	эстакада	минвата	теплосеть	магистраль	840,61	2	400	400		
	1994	от Уз.5(ум1) до Ут.1	эстакада	минвата	теплосеть	магистраль	414,68	2	500	500		
	1985	от Ут.1 до Ут.4(5/14)	канал	минвата	теплосеть	магистраль	666,68	2	500	500		
	1986	от Тк.5/14 до Ут.8(5)	эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	55,74	2	250	250		
КНС учебного центра	1997	от Тк.8-4(ск3) до КНС	канал	минвата	теплосеть	распределительные	46,48	2	32	32		
дома 30,32 ул.Вокзальная	1999	от Тк.15/5 до домов 30, 32	эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	984,81	2	125	125		
от ТК-2 до ТК-3	1973	от Тк.2 до Тк.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	152,86	2	200	200		
	1973	от Тк.1 до Тк.3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	537,02	2	150	150		
от Уз.4 до Уз.7	1974	от Уз.4 до Уз.7	коллектор	минвата	паропровод	пар	1247,44	1	400			
прачечная ПКЗ	1974	от Уз.7 до Тк.14	канал	минвата	паропровод	пар	1691,57	1	400			
	1974	от Тк.14 до Тк.19	канал	минвата	паропровод	пар	636,35	1	400			
	1974	от Тк.19 до Тк.19/6 по а/д 7	канал	минвата	паропровод	пар	310,85	1	300			
	1974	от Тк.19/6 до Тк.19/8	канал	минвата	паропровод	пар	179,00	1	200			
вдоль а/д 6	1982	от Тк.14/1 до Тк.14/2, от Тк.14/3 до Тк.14/6	канал	минвата	паропровод	пар	25,20	1	200			
	1982		канал	минвата	паропровод	пар	243,25	1	200			
	1982	от Тк.14/6 до Тк.14/10	канал	минвата	паропровод	пар	370,00	1	150			
	1982	от Тк.14 до Тк.14/1, от Тк.14/2 до Тк.14/3	бесканал	ППУ	паропровод	пар	18,00	1	200			
	1982		канал	минвата	паропровод	пар	39,00	1	200			
фруктохранилище, 1 очередь	1989	от Тк.19/4 до Тк.2	канал	минвата	паропровод	пар	202,35	1	80			
	1989	от Тк.2 до Тк.3	канал	минвата	паропровод	пар	70,87	1	70			

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
фруктохранилище, 2 очередь	1991	от Тк.3 до гл.корпуса	канал	минвата	паропровод	пар	112,40	1	50			
от ТК-7 до ТК-22	1989	от Тк.7 до Тк.19	эстакада	минвата	паропровод	пар	555,15	1	200			
	1989		эстакада	минвата	паропровод	пар	695,21	1	200			
	1989	от Тк.19 до Тк.22	канал	минвата	паропровод	пар	446,14	1	200			
	1989		канал	минвата	паропровод	пар	87,05	1	200			
от Уз.2 до ТК-19(6)	1981	от Уз.2 до Тк.6	канал	минвата	паропровод	пар	2504,00	1	300			
АвтоВАЗрем-строймонтаж	1993	от Уз.5 до Тк.13	эстакада	минвата	паропровод	пар	1293,86	1	200			
Выделенные из ВАЗ-ПКЗ пар												
от ограды ТЭЦ до Уз.4 ВАЗа	1975	от ограды ТЭЦ до Уз.4 ВАЗа	коллектор	минвата	паропровод	пар	2017,09	1	400			
от ТК-7 до Уз.2 реконструкция	1995	от Тк.7 до Ут.2	эстакада	минвата	паропровод	пар	1066,05	1	300			
Выделенные из ВАЗ-ПКЗ												
ККД, база ком-плектации вне-площадочные т/с	1992	от ВАЗ-ПКЗ до Уз.5	эстакада	минвата	теплосеть	магистраль	1458,66	2	600	600		
	1992	от Уз.5 до ККД	эстакада	минвата	теплосеть	магистраль	174,40	2	400	400		
Реконструкция т/с от Уз.2 до ТК-7	1986	Реконструкция т/с от Уз.2 до Тк.7	эстакада	минвата	теплосеть	магистраль	1157,26	3	500	500	400	
Учебный центр и ЦТО ВАЗа	1975	от Тк.8-1(ск2") до корпуса	канал	минвата	теплосеть	распределительные	46,30	2	250	250		
медцентр ВАЗа	1974	от Тк.8-5(ск4) до Тк.8-7	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	497,62	2	200	200		
	1975	от Тк.8-7 до здания	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	190,00	2	150	150		
МЖК												
дом М 3.3	2001	от Ут.1 до Ут.2	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	33,20	2	300	300		
	2001	от Ут.2 до Ут.3	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	53,40	2	300	300		
	2001	от Ут.3 до Ут.5	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	128,68	2	250	250		
дом М 3.4	2001	от сущ Ут.5 до Ут.6	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	83,15	2	250	250		
	2001	от Ут.6 до Ут.7	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	138,74	2	200	200		
от Ут.8 до Ут.14	2003	от Ут.8 до Ут.14	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	32,83	2	100	100		
М 3.5	2002	от Ут.7 до Ут.8	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	86,00	2	200	200		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	2002	от Ут.8 до Ут.9	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	190,74	2	200	200		
М 3.6	2002	от Ут.9 до Ут.10	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные		2	200	200		
от Ут.5 до Ут.13	2004	от Ут.5 до Ут13	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	37,81	2	100	100		
ПТК 1												
ДКиТ	1987	от Уз.16(13) до Уз.32	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	354,84	2	150	150		
	1987	от Уз.32 до Уз.33	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	84,35	2	125	125		
	1987	от Уз.33 до Уз.34	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	95,80	2	90	90		
	1987	от Уз.34 до Уз.35б	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	12,00	2	25	25		
	1987	от Уз.32 до Уз.38в (администрат.зд)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	154,25	2	100	100		
	1987	от Уз.33 до библио-теки	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	21,84	2	100	100		
ПТК 2												
Райком КПСС т2 2	1983	от Тк.5(Уз.5) до Уз.8	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	111,50	2	250	250		
очередь	1983	от Уз.8 до т.14	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	235,01	2	300	300		
ПТК 3												
дом 29-ВМ-2	1989	от НО-45 до Ут.3	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	194,38	2	125	125		
	1989	от Ут.3 до Ут.4	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	98,52	2	100	100		
	1989	от Ут.4 до 29-ВМ-2	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	52,11	2	80	80		
дом 29-Д	1989	от сущ Ут.3 до 29-Д	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	4,68	2	70	70		
дом 29-Г	1989	от сущ Ут.4 до Ут.6	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	127,97	2	150	150		
	1989	от Ут.6 до 29-Г	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	4,50	2	80	80		
дом 29-ВМ-1	1989	от Ут.2 до 29-ВМ-1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	37,00	2	70	70		
дом 29-Ж	1989	от сущ Ут.1 до 29-Ж	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	7,50	2	50	50		
д/с 29-ДС-3	1992	от т.1 до 29-ДС-3	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	77,00	2	50	50		
ПТК 4												
дом 29-БМ-1	1990	от Ут.8 до 29-БМ-1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	22,03	2	70	70		
дом 29-БМ-2	1990	от Ут.5 до т.А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	30,21	2	250	250		
	1990	от Ут.7 до Ут.10	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	210,32	2	250	250		
	1990	от Ут.10 до 29-БМ-1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	51,00	2	150	150		
дом 29-Е	1990	от сущ Ут.7 до 29-Е	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	21,43	2	100	100		
дом 29-Ф	1990	от КН-1(т.43) до Тк.1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	65,46	2	250	250		
	1990	от Тк.1 до 29-Ф	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	21,98	2	70	70		
	1990		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	70	50		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1990	от Тк.1 до ЦТП	коллектор	минвата	отопление 6	распределительные	28,40	4	90	70	90	70
	1990		коллектор	минвата	ГВС 6	распределительные		2	70	50		
дом 29-У	1990	от 29-Ф до 29-У	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	24,81	2	70	70		
	1990		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	70	50		
дом 29-И	1990	от сущ Ут.9 до 29-И	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	8,00	2	70	70		
ПТК 5												
дом 30-Н-2(3)	1991	от Тк.6 до 30-Н-2	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	23,51	2	80	80		
ПТК 6												
дом 30-У	1990	от 30-Ф до 30-У	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	47,81	2	50	50		
	1990		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	40	25		
дом 30-Ф	1991	от 30-Т до 30-Ф	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	48,41	2	70	70		
	1991		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	70	40		
дом 30-Т	1992	от ЦТП-162 до 30-Т	коллектор	минвата	отопление 6	распределительные	293,54	4	150	150	80	80
	1992		коллектор	минвата	ГВС 6	распределительные	293,54	2	70	50		
ПТК 7												
дом 29-АМ-1	1990	от Уз.8-3-в(Н-30) до Ут.11	коллектор	ППУ	теплосеть	распределительные	143,21	2	125	125		
	1990	от Ут.11 до Ут.13	коллектор	ППУ	теплосеть	распределительные	220,12	2	100	100		
	1990	от Ут.13 до т.А	коллектор	ППУ	теплосеть	распределительные	98,82	2	90	90		
	1990	от т.А до 29-АМ-1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	6,50	2	90	90		
дом 29-НМ-2	1990	от сущ Ут.11 до Ут.15	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	30,75	2	125	125		
	1990	от Ут.15 до Ут.19	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	141,42	2	90	90		
	1990	от Ут.19 до 29-НМ-2	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	8,54	2	80	80		
дом 29-П	1990	от сущ Ут.15 до Ут.17	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	178,58	2	150	150		
	1990	от Ут.17 до т.А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	78,93	2	125	125		
дом 29-ЛМ-2	1990	от сущ Ут.12 до т.А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	13,20	2	125	125		
дом 29-К	1991	от сущ Ут.13 до 29-К	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	12,29	2	80	80		
дом 30-С	1991	от Ут.15 до Ут.18	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	20,00	2	80	80		
	1991		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	70	50		
	1991	от Ут.18 до Ут.20(17)	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	190,00	2	70	70		
	1991		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	50	40		
	1991	от Ут.20(17) до 30-С	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	121,87	2	50	50		
	1991		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	40	25		
дом 29-О	1991	от сущ Ут.18 до т.А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	14,68	2	70	70		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1991	от тА до дома	канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,80	2	70	70		
дом 29-Т	1991	от сущ Ут.15 до 29-Т	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	201,44	2	80	80		
	1991		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
дом 30-Ж	1992	от сущ Ут.19 до Ут.20(17)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	68,58	2	150	150		
	1992	от Ут.20(17) до т.А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	35,46	2	150	150		
ПТК 8												
дом 30-ГМ-2	1991	от сущ Ут.4(13) до Ут.5(12)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	47,70	2	100	100		
	1991	от Ут.5(12) до Ут.7(10)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	113,10	2	100	100		
	1991	от Ут.7(10) до 30-ГМ-2	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	19,00	2	90	90		
дом 30-И	1991	от сущ Ут.2(15) до Ут.4(13)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	134,00	2	250	250		
дом 30-ЕМ-2	1991	от Уз.9-3В до Ут.1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	178,31	2	150	150		
	1991	от Ут.1 до Ут.2(15)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	46,35	2	125	125		
	1991	от Ут.2(15) до т.Г	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	73,83	2	80	80		
дом 30-Д-2	1991	от сущ Ут.16 до 30-Д-1	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	8,13	2	150	150		
	1991		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	125		
дом 30-Д-1	1991	от сущ Ут.3(14) до Ут.16	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	24,51	2	90	90		
сш 30-Ш-1	1991	от сущ Ут.5(12) до 30-Ш-1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	81,50	2	80	80		
дом 30-ВМ-1	1991	от Ут.7(10) до Ут.8(т.59)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	33,30	2	150	150		
	1991	от Ут.8(т.59) до т.107 ч/з Ут.16	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	52,54	2	125	125		
	1991	от т.107 до т.Г	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	13,45	2	125	125		
дом 30-В	1995	от Ут.6(11) до 30-В	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	48,12	2	90	90		
ПТК 9												
дом 30-А	1991	от т.А (кр.л) до Ут.1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	30,70	2	200	200		
	1991	Ут.1 до т.Б	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	19,90	2	90	90		
дом 30-ЛМ-1	1992	от сущ Ут.5 до Ут.6	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	154,92	2	100	100		
дом 30-К-1	1991	от сущ Ут.2 до Ут.4	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	59,90	2	100	100		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1991	от Ут.4 до 30-К-1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	9,60	2	70	70		
дом 30-К-2	1991	от Ут.4 до 30-К-2	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	2,41	2	80	80		
дом 30-АМ-2	1992	от суш Ут.4 до Ут.5	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	37,00	2	100	100		
	1992	от Ут.5 до т.А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	17,80	2	70	70		
	1992	от т.А до 30-АМ-2	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	23,33	2	70	70		
дом 30-БМ-1	1991	от сущ Ут.1 до Ут.2	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	108,50	2	125	125		
	1991	от Ут.2 до 30-БМ-1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	165,20	2	90	90		
	1991	от Ут.3 до т.А 30-ДС-2	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	56,36	2	50	50		
дом 30-БМ-2	1991	от сущ.Ут1до 30-БМ-2	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	51,00	2	80	80		
дом 30-ПМ	1992	от сущ Ут.7 до Ут.8	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	98,80	2	80	80		
дом 30-ЛМ-2	1992	от сущ Ут.6 до Ут.7	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	76,17	2	90	90		
ПТК 10												
дом 36-Н	1994	от сущ Тк.6(3) до Тк.7	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	70,14	2	150	150		
	1994	от сущ Тк.7 до дома	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	18,03	2	100	100		
от Ут.18 до НО-21	1992	от Уз.18 до Ут.1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	90,00	2	250	250		
	1992	от Ут.1 до Тк.6	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	34,00	2	200	200		
	1992	от Тк.6 до Тк.8	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	44,53	2	150	150		
	1992	от Тк.8 до НО-21	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	62,00	2	125	125		
дом 36-У	1993	от НО-21 до Тк.9	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	73,16	2	150	150		
	1993	от Тк.9 до 36-У	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	41,07	2	125	125		
дом 36-В	1991	от Ут.2 до Ут.4	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	224,73	2	200	200		
	1991	от Ут.4 до 36-В	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	16,00	2	100	100		
дом 36-И	1991	от Ут.1 до Ут.2	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	85,28	2	125	125		
	1991	от Ут.2 до 36-И	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	33,70	2	80	80		
дом 36-Л	1993	от Тк.9 до 36-Л	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	122,12	2	125	125		
дом 36-К	1993	от Тк.8 до 36-К	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	10,58	2	150	150		
ПТК 11												
дом 36-Г	1992	от Ут.5 до Ут.7	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	127,61	2	125	125		
	1992	от Ут.7 до 36-Г	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	45,70	2	100	100		
ПТК 12												
дом 36-Ж	1992	от ЦТП до 36-Ж	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	72,13	2	80	80		
	1992		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
ПТК 13												
от Уз.19(17) до Уз.22(19) к гости-нице	1987	от Уз.19(17) до Уз.22(19)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	906,90	2	400	400		
ПТК 14												
т/с по Н-19, 14 кв	1985	от Уз.19-2В до Уз.25-2В	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	564,56	2	300	300		
ПТК 15												
т/с по Н-25, 16 кв от Ут.10-3-в (10) до Ут.18а	1993	от Уз.10-3В до Уз.18а	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	808,90	2	500	500		
	1993	от Ут.18а до т.К	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	23,00	2	200	200		
	1993	от Ут.18а до кр.линии	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	23,00	2	200	200		
от Ут.18а до Ут.19а	1994	от Уз.18а до Ут.19а	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	244,82	2	500	500		
Договор купли-продажи №1421-17С от 17.11.2017г. (сети УнистройРе-гион)												
Жилой компл на перес Юж и Поляк жд11	2014	от т.А до Ут.9	канал	минвата	теплосеть	распределительные	12,95	2	250	250		
	2014	от Ут.9 до Ут.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	106,32	2	250	250		
	2014	от Ут.1 до Ут.2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	47,71	2	250	250		
Жилой компл на перес Юж и Поляк жд 7	2015	от Ут.2 до Ут.3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	16,95	2	200	200		
	2015	от Ут.3 до стены ж.д. №7	канал	минвата	теплосеть	распределительные	43,60	2	100	100		
Жилой компл на перес Юж и Поляк жд11	2014	от Ут.2 до стены ж.д. №11	канал	минвата	теплосеть	распределительные	19,29	2	100	100		
Жилой компл на перес Юж и Поляк жд 8	2015	от Ут.2 до стены ж.д. №8	канал	минвата	теплосеть	распределительные	5,55	2	100	100		
	2015	от Ут.1 до Ут.7	канал	минвата	теплосеть	распределительные	67,76	2	200	200		
Жилой компл на перес Юж и Поляк жд 9	2015	от Ут.1 до стены ж.д. №9	канал	минвата	теплосеть	распределительные	10,34	2	100	100		
	2016	от Ут.3 до Ут.4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	133,19	2	200	200		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоляции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяженность по литерам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
Жилой компл на перес Юж и Поляк жд12	2016	от Ут.7 до стены ж.д. №12	канал	минвата	теплосеть	распределительные	25,00	2	100	100		
Жилой компл на перес Юж и Поляк жд10	2016	от Ут.7 до стены ж.д. №10	канал	минвата	теплосеть	распределительные	4,00	2	100	100		
Тепловые сети, зарегистрированные в собственность в 2018 году												
Инвест-Проект	2017	от КТС2 до границы з.у.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	4,00	2	50	50		
1 этап от Ут.1А до Ут.1 (сети у ПНС-2 по ул. Офицерской, 12б)	2018	от Ут.1А до т.А	эстакада	минвата	теплосеть	магистраль	105,36	2	500	500		
	2018	от т.А до Ут.1	канал	минвата	теплосеть	магистраль	23,64	2	500	500		
Детская поликлиника на 500 посещений, б-р Здоровья	2018	от Ут.13 до границы з.у.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	104,00	2	100	100		
ДС №210 "Ладушки", южнее Южного шоссе, 43	2018	от Ут1 до границы з.у.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	20,00	2	100	100		
Детская поликлиника на 1000 посещений, Автостроителей, 3	2017	от Тк.1 до границы з.у.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,00	2	100	100		
Тепловые сети, зарегистрированные в собственность в 2019 году												
Храм Божьей Матери Скоропослушница, Революционная, 3	2017	от КТС17 до т.А на западной границе з/у	канал	минвата	теплосеть	распределительные	5,00	2	40	40		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
УнистройРегион	2014	от Тк.5 до гр. з.у. в т.А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	16,00	2	250	250		
ИстокИнвест	2018	от Тк.2 до Тк.1пр на гр. з.у.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	31,00	2	50	50		
II этап от Ут.1 до Ут.8	2018	от Ут.1 до Ут.4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	729,00	2	350	350		
	2018	от Ут.4 до Ут.8	канал	минвата	теплосеть	распределительные		2	300	300		
IV этап	2018	от Ут.10 до Ут.13	канал	минвата	теплосеть	распределительные	388,00	2	300	300		
III этап	2018	от Ут.1 до Ут.10	канал	минвата	теплосеть	распределительные	333,00	2	350	350		
VII этап от Ут.8 до ж.д. поз.1, поз.4	2018	от Ут.8 до Ут.2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	396,00	2	300	300		
	2018	от Ут.2 до Ут.3	канал	минвата	теплосеть	распределительные		2	200	200		
	2018	от Ут.3 до Ут.5	канал	минвата	теплосеть	распределительные		2	150	150		
	2018	от Ут.5 до ж.д. поз.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные		2	100	100		
	2018	от Ут.4 до ж.д. поз.4	канал	минвата	теплосеть	распределительные		2	125	125		
Единение I этап от КТС до ж.д. 1 этап через Ут1н	2019	от врезки в сущ. КТС до Ут1н	канал	минвата	теплосеть	распределительные	66,00	2	200	200		
	2019	от Ут1н до ж.д. 1 этап	канал	минвата	теплосеть	распределительные		2	125	125		
Тепловые сети, зарегистрирован-ные в собствен-ность в 2020 году												
V этап	2019	от Ут.13 до Ут.25	канал	минвата	теплосеть	распределительные	80,00	2	200	200		
Тепловые сети, зарегистрирован-ные в собствен-ность в 2021 году												
ФОК "СОЮЗ", южнее здания №15 по б-ру Кули-бина	2020	от сущ. Камеры К7б до тепловой камеры УТ-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	164,00	2	50	50		
Жилой компл на перес Юж и Поля-кова	2019г.	от Ут.4 до поз.4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	61,00	2	125	125		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоляции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяженность по литерам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
2. Основные средства не прошедшие госрегистрацию (не зарегистрированные в собственность)												
Зд. многофункционального назначен сев. ДКиТ	2016	от Уз.31А до т.А на гр. з.у.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	231,00	2	70	70		
х/б Управления имуществом АО "АВТОВАЗ"	1996	от Уз.4 до Ут.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	106,00	2	125	125		
	1996	от Ут.1 до Упр.им.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	73,00	2	80	80		
ул.Жукова,6(18)	2003	от Ут.1 до д.18	канал	минвата	теплосеть	распределительные	26,13	2	150	150		
ул.Жукова,8(19)	2003	от Ут.1 до д.19	канал	минвата	теплосеть	распределительные	97,95	2	200	200		
Поволжский православный институт	2011	от Тк.43 до Тк.43а	канал	минвата	теплосеть	распределительные	34,11	2	200	200		
	2011	от Тк.43а до Поволжсккого правосл. института	канал	минвата	теплосеть	распределительные	107,20	2	150	150		
дом 36-Д	1998	от сущ Ут.4 до 36-Д	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	19,50	2	150	150		
дом 36-Ч	1997	от сущ Ут.2 до 36-Ч	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	15,50	2	150	150		
дом 36-А	1998	от сущ Ут.5 до 36-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	45,10	2	100	100		
Ветлечебница	1992	от УТ-2 до УТ-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	149,50	2	100	100		
дом 35-М	1995	от Ут.12 до Ут.13	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	150,75	2	200	200		
	1995	от Ут.13 до Ут.14	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	65,70	2	150	150		
	1995	от т.В до т.А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	32,15	2	125	125		
	1995	от Ут.14 до 35-М	канал	минвата	теплосеть	распределительные	29,25	2	100	100		
	1995	от Ут.14 до т.В	канал	минвата	теплосеть	распределительные	35,40	2	125	125		
	1995	от т.А до 35-М	канал	минвата	теплосеть	распределительные	3,00	2	125	125		
дом 35-Ж	1996	от сущ Ут.10 до 35-Ж	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	24,65	2	125	125		
дом 37-Е	1999	от Ут.2 до ЦТП-212 ч/з Ут.3,4	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	119,50	2	200	200		
	1999	от Ут.3 до Ут.5	коллектор	минвата	отопление 6	распределительные	24,20	4	150	150	100	80
	1999		коллектор	минвата	ГВС 6	распределительные		2	80	70		
	1999	от Ут.5 до Ут.6	коллектор	минвата	отопление 6	распределительные	35,10	4	200	200	150	80
	1999		коллектор	минвата	ГВС 6	распределительные		2	80	80		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1999	от Ут.6 до Ут.7	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	112,50	2	150	150		
	1999		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	70		
	1999	от Ут.7 до 37-Е	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	35,25	2	150	150		
	1999		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	70		
	1999	от Ут.6 до 37-Е	коллектор	минвата	отопление 6	распределительные	32,30	4	100	80	80	80
	1999		коллектор	минвата	ГВС 6	распределительные		2	80	70		
	1999	от Ут.5 до ЦТП-212	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	5,25	2	200	200		
	1999		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	150	100		
комбинат обще-ственного питания	1972	от Тк.10 до Тк.10/2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	400,00	2	200	200		
	1972	от Тк.10/2 до ограды КОП ВАЗа	канал	минвата	теплосеть	распределительные	90,00	2	125	125		
СТРОНЖ 1 этап, ж.д. поз.4.1.	2019	от Ут.1а до стены ж.д. поз.4.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	34,00	2	100	100		
Теплосеть от Уз.25-2в до Уз.23	2019	от Уз.25-2в до Уз.23	канал	минвата	теплосеть	распределительные	176,50	2	300	300		
"УнистройРегион" Детский сад на 120 мест	2019	от Ут., подключаемо-го от Уз.4-3в до ко-лодца на гр. з.у.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	27,50	2	70	70		
Лесная сказка	2019	от КТС51-2в у НО104-2в в сторону Тк.53	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	7,50	2	50	50		
Единение II этап	2019	от Ут1н до ж.д. 2 этап	канал	минвата	теплосеть	распределительные	49,00	2	80	80		
Сырых А.П.	2018	от КТС2 восточнее объекта до пр. кол. на гр. з.у.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	26,00	2	40	40		
ФСК "Акробат"	2020	от проектир. Колодца на гр.з.у. до Ут1 сущ.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	11,16	2	50	50		
Магазин Иманов Р.З., Подоров И.А.	2020	от УТ1А до проектир. Колодца на гр.з.у.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	59,00	2	40	40		
Легкоатлетический манеж	2020	от Ск.1" до ТК-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	172,50	2	125	125		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
ж.д. ООО "СтройСтиль" б-р Курчатова восточ-нее ж.д. №6	2020	от сущ. Сети до т.А стены ж.д.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	65,00	2	80	80		
поз.4 2 этап по ул. Юбилейная, 40 ООО "СК "СТРОНЖ"	2020	от Ут1 до т.А на стене ж.д. поз.4.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	21,50	2	100	100		
ООО ПКФ "Раб-берман", объект промышленно-складского назна-чения, ул. Борков-ская, 50а	2021	от Ут4(5/14) до Ут1пр	канал	минвата	теплосеть	распределительные	49,44	2	50	50		
	2021	от Ут1пр до гр.з.у	канал	минвата	теплосеть	распределительные	64,66	2	50	50		
Легкоатлетический манеж	2021	от Ск." до Ск.1"	канал	минвата	теплосеть	распределительные	520,31	2	125	125		
Нежилое здание. Новикова О.А. ул. Борковская, 69А	2021	от Уз.А до т.Б	эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	22,89	2	32	32		
ПАУК 1 этап	2021	от Уз.23 до Уз.24	канал	минвата	теплосеть	распределительные	69,30	2	300	300		
ПАУК 2 этап	2021	от ТК2-2в до Уз.24	канал	минвата	теплосеть	распределительные	207,20	2	300	300		
ПАУК 3 этап	2021	от Уз.24 до Тк-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	161,70	2	300	300		
ПАУК 4 этап	2021	от Тк-1 до НО	канал	минвата	теплосеть	распределительные	427,80	2	300	300		
3. Вошедшие в стоимость объек-тов												
МДП-2	2016	от т.А до МДП-2	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	15,80	2	80	80		
МДП-3	1996	от Уз.35 до МДП-3	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	37,00	2	80	80		
ВНС-2	1996	от ПНС-3 до ВНС-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	59,00	2	80	80		
	1996		эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	110,00	2	80	80		
ПНС-3	1995	от Ут.1 до ПНС-3	канал	минвата	теплосеть	магистраль	146,71	2	1000	1000		
	1995		канал	минвата	теплосеть	магистраль		2	1000	1000		
ЛНС-321	1973	от Тк. до ЛНС	канал	минвата	теплосеть	распределительные	145,00	2	50	50		
ПНС-1	2000	от Тк.2 до ПНС-1	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	181,50	2	1000	1000		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
ВНС-1 реконструк-ция	2000	от Тк.3 до ВНС-1	эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	82,50	2	70	70		
ПНС-2	1985	от Тк.1 до ПНС-2	канал	минвата	теплосеть	магистраль	138,00	2	1000	1000		
КНС-ПКЗ	1973	от Тк.5/6 до 5/7	канал	минвата	теплосеть	распределительные	134,00	2	125	125		
	1973	от Тк.5/7 до КНС-ПКЗ	канал	минвата	теплосеть	распределительные	10,00	2	50	50		
4. Незавершенное строительство												
перемычка 13-12-14кв.	2019	от Ут.23 до Ут.25-2В	канал	минвата	теплосеть	магистраль	136,00	2	200	200		
	2019	от Ут.23 до Ут.24а	канал	минвата	теплосеть	магистраль	151,00	2	350	350		
	2019	от Ут.24а до Ут.70	канал	минвата	теплосеть	магистраль	506,00	2	350	350		
5. Техобслужива-ние												
ЭФЕЛЬ-торг ООО (Деловой центр Оптим)	2005	от Уз.8 до дел.центра	канал	минвата	теплосеть	распределительные	55,00	2	150	150		
Свердлова, 26 (16-ДС-3)		техподполье ж.д. 16-Г-2	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	106,00	2	70	70		
		от стены 16-Г до нар стены 16-ДС-3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	66,00	2	70	70		
д. Л4.3		от Ут.25 до Ут.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	128,53	2	250	250		
		от Ут.1 до Ут.2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	50,38	2	250	250		
		от Ут.2 до Ут.3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	68,03	2	250	250		
		от Ут.3 до Ут.4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	53,80	2	250	250		
		от Ут.4 до Ут.5	канал	минвата	теплосеть	распределительные	85,25	2	200	200		
		от Ут.5 до д.Л4.3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	146,72	2	80	80		
	2014	от Ут.6 до Л4.3 маг	канал	минвата	теплосеть	распределительные	78,57	2	40	40		
д. Л4.4		от Ут.5 до д.Л4.4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	58,65	2	80	80		
		от Ут.8 до Л4.4 маг	канал	минвата	теплосеть	распределительные	74,44	2	40	40		
д. Л4.5		от Ут.3 до д.Л4.5	канал	минвата	теплосеть	распределительные	55,34	2	80	80		
		от Ут.7 до Л4.5 маг	канал	минвата	теплосеть	распределительные	57,72	2	40	40		
Доринда "Окей"	2008	от Ут.2-3В до Ут.1	эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	1048,33	2	250	250		
	2008	от Ут.1 до торг.комл.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	149,07	2	200	200		
БИН ООО (при-строй к Инженер-ному центру)	2004	Уз.38 до ввода в здание	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	27,00	2	40	40		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
6. Безвозмездное обслуживание (пользование) по договору №361с от 06.08.2002г. с або-нентом												
М3.1	1999	от Ут.2 до М3.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	35,50	2	125	125		
7. Безвозмездное пользование Мэ-рия (Инвентариза-ция мэрии) (дого-вор 12/бп от 12.05.1996г. При-ложение 1)												
15-Н Ст.Раз.11	1982	от Уз.12 до до 15-Н	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	34,00	2	100	100		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
ЦТП-191	1992	от Ут.10 до ЦТП-191	канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,40	2	150	150		
8. Безвозмездное пользование Мэ-рия (договор 12/бп от 12.05.1996г. Приложение 5)												
Реконстр. ввода ЦТП-12	1975	от ктс-16 до т.Б	канал	минвата	теплосеть	распределительные	59,50	2	200	200		
от ЦТП-11 до КНС 12	1996	от ЦТП-11 до КНС 12	канал	минвата	теплосеть	распределительные	150,00	2	40	40		
ЦТП-11	1974	от ст.зд. до ЦТП-11	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	30,00	2	200	200		
д/с 4-ДС-1(№73)	1971	от 4-М до Тк.39	канал	минвата	отопление 4	распределительные	14,65	2	100	100		
	1971		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
	1971	от Тк.39 до 4-ДС-1	канал	минвата	отопление 4	распределительные	36,25	2	100	100		
	1971		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
3-И	1975	от К.1б до К.1а	канал	минвата	отопление 4	распределительные	14,00	2	125	125		
	1975		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
3-К Дз.71	1975	от К.1а до 3-К	канал	минвата	отопление 4	распределительные	10,00	2	100	100		
	1975		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1975	транзит по 3-К	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	85,00	2	100	100		
	1975		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
от ктс-52 до т.А	1977	новая т/с к 4-М	канал	минвата	теплосеть	распределительные	30,00	2	150	150		
Перемычка б-р Кулибина	1984	от Тк.14(323) до Тк.3(39)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	253,00	2	300	300		
Пр-т Ленинский, 15	1982	от Уз.8 до 8-В(ОАО ТЕВИС)	бесканал	битум-перлит	теплосеть	распределительные	178,00	2	125	125		
18-ДС-1	1982	от 18-Б до 18-ДС-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	51,00	2	100	100		
18-П	1982	от Уз-13 до ЦТП-33	канал	минвата	теплосеть	распределительные	40,00	2	200	200		
ЦТП-71	1976	от Уз.17-5 до ЦТП-71	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	3,9	2	150	150		
д/с 14-ДС-4 (№22)	1980	от Тк.2 до 14-ДС-4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	91,00	2	100	100		
д/с 13-ДС-3(№128)	1975	от Тк.51 до 13-ДС-3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	71,51	2	100	100		
14-Ш-2 (№64)	1983	от Тк.4 до 14-Ш-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	23,50	2	100	100		
д/с 16-ДС-1 (№165)	1980	от Уз.46 до 16-ДС-1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	56,00	2	80	80		
д/с 15-ДС-1 (д/д №10)Дз.41	1978	отУз.51 до д/д	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	55,50	2	80	80		
д/с 15-ДС-4 (№143)	1977	от Уз.20-21 до д/с	канал	минвата	теплосеть	распределительные	40,00	2	80	80		
д/с 15-ДС-3 (гимн №89)	1977	от Уз.12 до гимн.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	95,28	2	100	100		
МОУ школа №52 Ул.Дзержинского, 39	1979	от стены здания до Уз.4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	15,00	2	125	70		
д/с 16-ДС-2	1980	от Уз.72 до 16-ДС-2	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	15,00	2	100	100		
д/с 15-ДС-5	1977	от Уз.31 до 15-ДС-5	канал	минвата	теплосеть	распределительные	110,00	2	80	80		
15-ДС-2 ваз(№145) Дз.33	1983	от Уз.62 до ДС	канал	минвата	теплосеть	распределительные	30,00	2	100	100		
"Покрова пресв.бог."	2003	от Уз.5-2В до церкви	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	81,5	2	80	80		
"Покрова пресв.бог."	2003	от церкви до Тк.1	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	33,70	2	80	80		
	2003	от Тк.1 до лавки	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	17,40	2	32	32		
15-Н Ст.Раз.11	1982	от Уз.2 до Уз.	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	168,60	2	150	150		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
	1982	от Уз.4-уз6-уз9-Уз.12	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	182,00	2	100	100		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	70		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
15-М	1982	от Уз.4 - 51- Уз.54а	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	296,00	2	100	100		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
сш 16-Ш-1(№71) Луначарск 11	1986	от Уз.34 до Уг-2	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	70,18	2	100	100		
	1986	от Уг-2 до 16-Ш-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	24,62	2	100	100		
сш 16-ш-2 Лун 19	1986	от 16-Е до Тк.34	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	31,00	2	100	100		
	1986	от Тк.34 до т.А, до 16-ш-2	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	129,40	2	80	80		
дом 16-П Лун 17	1983	от ЦТП-102 до Уз.3(1/3)	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	51,00	2	125	125		
	1983		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
Х-3 Жукова 26	1982	от Тк.45 до Х-3	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	57,03	2	100	100		
ДС-2 ваз Ст.Раз 61	1982	от Тк.12 до ДС-2	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	27,00	2	100	100		
ДС-1(№163) Ст.Раз.77	1980	от Тк.25 до д/с	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	41,20	3	100	100	80	
дом 23-Т Гая 9	1982	от Уз.5 до 23-Т	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	152,87	2	125	125		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
д/с 23-ДС-2 Авт 76	1983	от Тк.36(38) до 23-ДС-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	88,00	2	70	70		
25-ДС-4 ваз	1986	от Тк.2 до 25-ДС-4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	67,00	2	100	100		
д/с 26-ДС-5(№200)	1986	от Тк.52(58) до 26-ДС-5	канал	минвата	теплосеть	распределительные	73,75	2	80	80		
д/с 27-ДС-2(№194) Косм.20	1987	от Ут.11 до 27-ДС-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	45,00	2	80	80		
27-П Косм.2	1987	от К1 до 27-П	канал	минвата	отопление 4	распределительные	23,40	2	100	100		
	1987		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
27-Р Косм.4	1987	Ут.21 до К1-27-Р	канал	минвата	отопление 4	распределительные	57,00	2	100	100		
	1987		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
27-Т Косм.26	1987	Тк.6 до 27-Т	канал	минвата	отопление 4	распределительные	22,70	2	100	100		
	1987		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
сш 27-Ш-2(№74)	1987	от Тк.8 до школы	канал	минвата	теплосеть	распределительные	70,00	2	100	100		
мк-н от ЦТП	1988	от Ут.15 до ЦТП	канал	минвата	теплосеть	распределительные	51,60	2	150	150		
мк-н от ЦТП	1988	от Ут.27 до Ут26*	канал	минвата	отопление 4	распределительные	41,50	2	150	150		
	1988		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	70		
29-РМ 70 л.Окт.47	1991	от т.А до 29-РМ	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	26,00	2	80	80		
	1991		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
30-РМ Цв.1	1991	от Ут.20 до 30-РМ	канал	минвата	отопление 4	распределительные	88,00	2	80	80		
	1991		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
От Уз.8-3-В	1991	от Ут.14 до ЦТП-161	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	34,00	2	150	150		
	1991		канал	минвата	теплосеть	распределительные	1,70	2	150	150		
29-ДС-1 ваз(№209)	1990	от Ут.8 до ДС	канал	минвата	теплосеть	распределительные	81,50	2	80	80		
МОУ школа №86	1994	от Ут.7 до 36-Ш-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	150,00	2	125	125		
сш 36-Ш-2	2000	от сущ Ут.4 до т.1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	36,00	2	100	100		
	2000	от т.1 до Ут.2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	150,30	2	100	100		
	2000	от Ут.2 до 36-Ш-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	33,70	2	100	100		
х/б сш 36-Ш-2	2001	от сущ Ут.2 до х/б	канал	минвата	теплосеть	распределительные	30,00	2	100	100		
д/с 36-ДС-4(№210)	2001	от Ут.5 до Тк.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	20,00	2	80	80		
	2001	от Тк.1 до ДС	канал	минвата	теплосеть	распределительные	40,00	2	80	80		
	2001	от Тк.1 до х.б	канал	минвата	теплосеть	распределительные	10,00	2	32	32		
36-Б ул.70 л.Окт.17	1992	от Ут.6 до 36-Б	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	50,00	2	100	100		
36-А	1992	от Ут.4 до Ут.5	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	28,75	2	100	100		
МОУ школа №90 б-р Татищева, 19	2007	от Тк.9 до шк.№90	канал	минвата	теплосеть	распределительные	50,46	2	125	125		
	2007	от школы до хозбло-ка	канал	минвата	теплосеть	распределительные	24,62	2	25	25		
ул.Южное шоссе, 67	1994	от Тк.2 до Тк.4	2 канала	минвата	теплосеть	распределительные	177,00	2	125	125		
	1994	от Ут.4 до 33-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	26,70	2	80	80		
б-р Татищева, 16	1994	от сущ Тк.3 до Тк.6	канал	минвата	теплосеть	распределительные	130,00	2	150	150		
	1994	от Тк.6 до 33-Е	канал	минвата	теплосеть	распределительные	5,40	2	125	125		
От Уз.9IIIв	1993	от Ут.11´ до 34-Г	канал	минвата	теплосеть	распределительные	27,30	2	100	100		
б-р Татищева, 1	1993	от Тк.5(2) до 34-С	канал	минвата	теплосеть	распределительные	5,50	2	150	150		
	1993	техподполье 34-С	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	19,60	2	150	150		
ул.Тополиная, 2	1993	от Тк.4 до 34-Р	канал	минвата	теплосеть	распределительные	32,80	2	125	125		
дом 34-О	1993	от Тк.2(1") до 34-О	канал	минвата	теплосеть	распределительные	11,60	2	125	125		
дом 34-Т	1993	от Ут.6(3) до 34-Т	канал	минвата	теплосеть	распределительные	63,50	2	100	100		
ул. Тополиная, 4	1993	транзит по 34-П	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	13,60	2	125	125		
дом 33-П	1995	от Ут.8(2) до 33-П	канал	минвата	теплосеть	распределительные	42,50	2	100	100		
дом 33-Д Юж59	1994	от сущ Тк.4 до Тк.5	канал	минвата	теплосеть	распределительные	58,00	2	125	125		
	1994	от Тк.5 до 33-Д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	11,50	2	125	125		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
б-р Татищева, 6	1995	от сущ Тк.8(2) до 33-Л	канал	минвата	теплосеть	распределительные	70,00	2	125	125		
х/б 34-Х	1998	от Ут.5а(1) до ЦТП-192	канал	минвата	теплосеть	распределительные	46,00	2	100	100		
	1998	от 34-Х до ЦТП-192	канал	минвата	отопление 4	распределительные	28,00	2	80	80		
	1998		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	80		
Храмовый ком-плекс	2003	от Ут.2 до Храма	канал	минвата	теплосеть	распределительные	80,75	2	50	50		
МОУ школа № 87 ул. Тополиная, 18	1995	от стены здания до камеры Тк.11от Уз.9IIIВ	канал	минвата	теплосеть	распределительные	46,00	2	125	125		
д/с 34-ДС-1 (№208)	1994	от Ут.3 до д/с№208	канал	минвата	теплосеть	распределительные	20,50	2	80	80		
34-А	1993	от Ут.11-3В до Ут.1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	23,00	2	250	250		
дом 34-Г	1992	от сущ Ут.9(6) до т.27	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	13,00	2	125	125		
	1992	от т.24 до Ут.9(6)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	93,50	2	100	100		
	1992	от т.27 до 34-Г	канал	минвата	теплосеть	распределительные	9,10	2	125	125		
	1992	от т.24 до т.26	канал	минвата	теплосеть	распределительные	24,55	2	100	100		
дом 34-Б	1992	от НО-5 до Ут.5 ч/з Ут.4	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	142,20	2	200	200		
	1992	от Ут.4 до Ут.9(6)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	27,50	2	150	150		
	1992	от Ут.5 до НК-8	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	8,20	2	100	100		
	1992	от НК-8 до 34-Б	канал	минвата	теплосеть	распределительные	5,05	2	100	100		
дом 34-М	1992	от сущ Ут.7 до Ут.8	коллектор	минвата	отопление 6	распределительные	41,40	4	200	200	80	80
	1992		коллектор	минвата	ГВС 6	распределительные		2	80	50		
	1992	от Ут.8 до 34-М	канал	минвата	теплосеть	распределительные	16,60	2	125	125		
дом 34-А	1993	от сущ Ут.1 до Ут.2	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	38,20	2	250	250		
	1993	от Ут.2 до Ут.7	коллектор	минвата	отопление 6	распределительные	108,60	4	200	200	80	80
	1993		коллектор	минвата	ГВС 6	распределительные		2	80	50		
	1993	от Ут.3 до кр.линии	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	129,90	2	150	150		
	1993	от Ут.7 до 34-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	19,80	2	100	100		
	1993	от 34-А до 34-А"	канал	минвата	теплосеть	распределительные	14,40	2	80	80		
дом 34-Е	1992	от сущ Уз.17-3В до Ут.9	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	199,60	2	300	300		
	1992	от Ут.9 до Ут.1 ч/з Ут.11	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	161,00	2	250	250		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1992	от Ут.1 до 34-Е	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	35,30	2	125	125		
дом 34-Д	1992	от Ут.5 до Ут.6	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	44,75	2	125	125		
	1992	от Ут.6 до НО	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	53,00	2	100	100		
	1992	от НО до 34-Д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	27,15	2	100	100		
дом 35-Н	1995	от сущ Ут.13 до 35-Н	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	17,30	2	125	125		
дом 35-Л Юж.27	1995	от сущ Ут.6 до Ут.8	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	73,00	2	200	200		
	1995	от Ут.8 до Ут.9	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	119,70	2	150	150		
	1995	от Ут.9 до 35-Л	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные		2				
дом 35-И	1995	от Ут.16-3В(К-1) до Ут.3	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	138,00	2	300	300		
	1995	от Ут.3 до Ут.5	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	52,30	2	250	250		
	1995	от Ут.5 до Ут.6	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные		2				
	1995	от Ут.6 до Уп.18	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные		2				
	1995	от Уп.18 до 35-И	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные		2				
	1995	от Ут.3 до Ут.10	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные		2				
	1995	от Ут.10 до НО-21	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные		2				
	1995	между блоками 35-И	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные		2				
	1995		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2				
дом 34-Ж	1995	от сущ Ут.13 до Ут.8	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	80,30	2	150	150		
	1995	от Ут.8 до 34-Ж	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	9,85	2	100	100		
	1995	от Ут.8 до 34-Ж	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	102,45	2	100	100		
дом 34-Н	1995	от сущ Ут.11 до Ут.12	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	112,10	2	250	250		
	1995	от Ут.12 до Ут.13	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	40,25	2	200	200		
	1995	от Ут.13 до т.В	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	15,20	2	125	125		
	1995	от т.В до 34-Н	канал	минвата	теплосеть	распределительные	3,00	2	125	125		
МОУ школа №88 ул.Тополиная, 5	1996	от сущ Ут.1 до 34-Ш-1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	35,00	2	150	150		
дом 35-Д	1993	от сущ Ут.7 до Ут.8	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	78,20	2	150	150		
	1993	от Ут.8 до 35-Д	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	36,70	2	125	125		
дом 35-Б	1993	от Ут.1 до Ут.2	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	62,40	2	200	200		
	1993	от Ут.2 до Ут.3	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	67,85	2	150	150		
	1993	от Ут.3 до 35-Б	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	19,00	2	125	125		
дом 35-В	1993	от Ут.2 до т.А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	17,90	2	125	125		
	1993	от Ут.3 до Ут.4	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	134,85	2	150	150		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1993	от Ут.4 до т.М	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	26,10	2	125	125		
	1993	от т.М до 35-В	канал	минвата	теплосеть	распределительные	4,00	2	125	125		
	1993	от т.А до 35-В	канал	минвата	теплосеть	распределительные	7,50	2	125	125		
дом 35-Г	1992	от сущ Ут.5 до Ут.7	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	46,20	2	200	200		
	1992	от Ут.7 до т.А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	13,80	2	125	125		
	1992	от т.А до 35-Г	канал	минвата	теплосеть	распределительные	3,00	2	125	125		
дом 35-Е	1993	от НО-21 до Ут.12	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	75,10	2	200	200		
	1994	от Ут.12 до т.3	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	87,65	2	125	125		
	1995	от т.3 до 35-Е	канал	минвата	теплосеть	распределительные	3,00	2	125	125		
дом 35-К	1997	от сущ Ут.8 до 35-К	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	15,50	2	125	125		
дом 35-А	1992	от Ут.12-3-в до Ут.5	коллектор	ППУ	теплосеть	распределительные	114,60	2	250	250		
	1992	от Ут.5 до Ут.6	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	75,60	2	150	150		
	1992	от Ут.6 до т.А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	17,00	2	125	125		
	1992	от т.А до 35-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	3,00	2	125	125		
м/у блоками 35-А	1992	между блоками 35-А	канал	минвата	отопление 4	распределительные	10,00	2	80	80		
	1992		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	60		
дом 37-А 40 л. Поб.24	1997	от т.А до Ут.2	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	93,00	2	250	250		
	1997	от Ут.2 до Ут.4	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	128,00	2	200	200		
	1997	от Ут.4 до Ут.7	коллектор	минвата	отопление 6	распределительные	36,00	4	150	125	125	100
	1997		коллектор	минвата	ГВС 6	распределительные		2	100	100		
	1997	от Ут.7 до 37-А	коллектор	минвата	отопление 6	распределительные	49,00	4	125	100	100	100
	1997		коллектор	минвата	ГВС 6	распределительные		2	100	100		
	1997	от Ут.4 до Ут.5	коллектор	минвата	отопление 6	распределительные	30,00	4	200	200	150	125
	1997		коллектор	минвата	ГВС 6	распределительные		2	125	100		
	1997	от Ут.5 до ЦТП	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	7,00	2	200	200		
	1997	от Ут.5 до Ут.6	коллектор	минвата	отопление 6	распределительные	9,00	4	200	200	200	200
	1997		коллектор	минвата	ГВС 6	распределительные		2	150	125		
	1997	от Ут.6 до ЦТП-211	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	26,00	2	200	200		
	1997		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	200	125		
дом 37-Б Яш.7	1998	от сущ Ут.6 до 37-Б	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	16,00	2	100	100		
	1998		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
	1998	от Ут.6 до 37-Б ч/з Ут.9,10	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	61,50	2	70	70		
	1998	от Ут.9 до 37-Б	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	31,70	2	80	50		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
37-Ш-1(№93)	2002	от шк. До х/блока	канал	минвата	теплосеть	распределительные		2				
ЭВЦ	1989	от Уз.5 до ЭВЦ	канал	минвата	отопление 4	распределительные	41,80	2	50	50		
	1989		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	50	40		
корпус В	1978	от корпуса Г до кор-пуса В	канал	минвата	отопление 4	распределительные	18,00	2	80	80		
	1978		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
ИТС	1984	от т.А до ИТС	канал	минвата	теплосеть	распределительные	49,00	2	50	50		
МОУДОД ДДЮТ пр. С. Разина, 99	1988	от стены здания до стены камеры ТК1А уз.12IIВ	канал	минвата	теплосеть	распределительные	70,70	2	200	200		
	1988	от Тк.2а до хб	канал	минвата	теплосеть	распределительные	104,65	2	50	50		
реконструкция т/с СЖС	1991	от Тк.1 до Тк.4	эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	1200,00	2	250	250		
МДП-1, склад хим.реактивов	1996	от Тк.1(КТС.19) до МДП-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	25,00	2	40	40		
	1996		коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	525,00	2	100	100		
ВНС-1 реконструк-ция	2000	от т.А до Тк.3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	59,00	2	50	50		
БИС	1983	Тк.9/3 - столовой	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	55,00	2	70	70		
	1983	от Тк до столярки	канал	минвата	теплосеть	распределительные	20,00	2	70	70		
КНС-2 стройбаза	1999	от т.А до т.Б	эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	20,00	2	100	100		
	1999	от т.Б до КНС №2	эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	48,00	2	50	50		
Реконструкция т/с от ТК-7 до ТК-13	1998	т/с от Тк.7 до Тк.13	эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	10,50	2	50	50		
	1998		эстакада	минвата	теплосеть	распределительные		2				
	1998		эстакада	минвата	теплосеть	распределительные		2				
КНС-3	2005	от сущ.т/с до КНС-3	эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	367,50	2	50	50		
лицей №46	1986	от Тк до лицея 2ввод	бесканал	битум-перлит	теплосеть	распределительные	126,00	2	200	200		
тк1 - тк5/14	1993	от Тк.1 до Тк.5/14(4)	эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	126,00	2	200	200		
корпус Б	1977	от Тк.1/1 до Тк.5	канал	минвата	теплосеть	распределительные	60	2	150	150		
	1977	от Тк.5 до Тк.2(5)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	68,4	2	125	125		
	1977	от Тк.2(5) до Тк.3(7)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	50	2	125	125		
	1977	от Тк.3(7) до корп.Б	канал	минвата	теплосеть	распределительные	87,8	2	80	80		
корпус В	1976	от Тк.3(7) до Тк.4(9)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	29,8	2	100	100		
корпус В	1976	от ТК.4(9) до корп.В	канал	минвата	теплосеть	распределительные	75,00	2	80	80		
корпус Г	1976	от Тк.4 до корпуса Г	канал	минвата	теплосеть	распределительные	30,00	2	80	80		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
Детский сад №150 Жукова, 21 (Корпус Д)	1978	от Тк.1 до корп.Д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	125,35	2	150	150		
9. Бесхозяйные сети 2012г (поста-новление №2193-П/1 от 03.08.2012г.)												
Ленинский 1 (17)	2008	от Ут-6 до дома	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	44,00	2	80	80		
Ст.Разина 16а (ХТМ)	1993	от тк.2 до ХТМ	канал	минвата	теплосеть	распределительные	36,00	2	100	100		
Революционная 72 (т/ц 6-Ц)	1976	от стк-1(34) до 6-Ц	канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,00	2	100	100		
Спортивная 10 (17-Б-5)	2000	от 17-Б-6 до 17-Б-5	канал	минвата	теплосеть	распределительные	118,00	2	100	100		
40. Бесхозяйные сети по постанов-лению №2980-п/1 от 01.10.2020г. внесение измене-ний в постановле-ния (№693-п/1 от 10.03.2016г., №3216-п/1 от 17.10.2013г., №4817-п/1 от 19.12.2014г., №1925-п/1 от 17.06.2015г., №2193-п/1 от 03.08.2012г., №2590-п/1 от 15.08.2016г., №588-п/1 от 15.02.2017г.)												
Ст.Разина 82 (17-	2000	от Ут.13-2-в до ТК-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	120,00	2	250	250		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
Б-6)	2000	от ТК-2 до 17-Б-6	канал	минвата	теплосеть	распределительные	64,00	2	200	150		
Тепловая сеть Пр-т Ст.Разина 84 (3)	2005	от Ут.1 до дома 3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	37,00	2	100	100		
Тепловая сеть Пр-т Ст.Разина 84а (7)	2004	от Ут.3 до дома 7	канал	минвата	теплосеть	распределительные	29,00	2	80	80		
Ст.Разина 88 (17-В-5)	2002	от Тк52(Ут 4) до дома	канал	минвата	теплосеть	распределительные	57,00	2	80	80		
Юбилейная 75	2007	от тк.70 до дома	канал	минвата	теплосеть	распределительные	28,00	2	100	100		
Свердлова 22а (Гилея)	2004	от Уз.67 до дома	коллектор, канал	минвата	теплосеть	распределительные	32,00	2	70	70		
Маршала Жукова 40б (9-эт. кирп. дом)	2008	от тк-14 до дома	канал	минвата	теплосеть	распределительные	13,00	2	70	70		
Ст.Разина 85 (18-А)	1997	от Уз.19-9(62) до Т18-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	210,00	2	125	125		
Автостроителей 84а (УРСО)	2004	от ТК.45 до ж.дома	канал	минвата	теплосеть	распределительные	168,00	2	125	125		
Ворошилова 69 (25-Ц)	2006	от тк 52 до 25-Ц	канал	минвата	теплосеть	распределительные	17,00	2	80	80		
Автостроителей 53б(ж.вставка 26-Д)	2008	от Уз.24-2в до ж.вст.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	11,00	2	70	70		
Автостроителей 41А (26-Ю)	2001	от Уз.20-2в через Т1 до д.41	канал	минвата	теплосеть	распределительные	94,00	2	100	100		
40 лет Победы 82а	2007	от Уз.69 до ж/д	канал	минвата	отопление 4	распределительные	70,00	2	50	50		
	2007		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	50	40		
Ворошилова 5 (27-Ф)	2003	от Ут.24 до 27-Ф	канал	минвата	теплосеть	распределительные	31,00	2	100	100		
Цветной 12-А (29-Ю-2)	2001	от ТК-1 до 29-Ю-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	164,00	2	80	80		
Цветной 16а (29-Ю-1)	2003	от Ут-17 до 29-Ю-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	35,00	2	80	80		
Тополиная 50 (30-Э-1)	2003	от Ут.3 до дома	канал	минвата	теплосеть	распределительные	40,00	2	80	80		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
Цветной 10 (29-Ю-3)	2002	от Ут.19 до 29-Ю-3	коллек-тор,канал	минвата	теплосеть	распределительные	28,00	2	80	80		
Цветной 35 (30-Ц)	2002	Ут-8 до д.35	канал	минвата	теплосеть	распределительные	130,00	2	80	80		
70 лет Октября 31 (30-Ц-1)	2005	от Ут-1А до 30-Ц-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	17,00	2	100	100		
Дзержинского 10 (30-АМ-1)	1992	от 30-АМ-1 до 30-А	техподп	минвата	теплосеть	распределительные	13,00	2	100	100		
Тополиная 38 (30-Ю)	2004	от Ут.7(10) до 30-Ю	канал	минвата	теплосеть	распределительные	28,00	2	100	100		
Дзержинского 24 (30-Ц-2)	2008	от Ут.6 до 30-Ц-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	32,00	2	80	80		
Автостроителей 11А (29-Ц)	2004	от Ут.13а до 29-Ц	канал	минвата	теплосеть	распределительные	92,00	2	150	150		
40 лет Победы 48 (36-П)	1998	от Ут.19 до ТК-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	130,00	2	250	250		
	1998	от ТК-1 до ТК-3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	200,00	2	200	200		
	1998	от ТК-3 до ТК-4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	140,00	2	150	150		
	1998	от ТК-4 до 36-П	канал	минвата	теплосеть	распределительные	49,00	2	100	100		
70 лет Октября 25 (36-ДС)	2001	от Ут.4 до 36-ДС	канал	минвата	теплосеть	распределительные	62,00	2	100	100		
Тополиная 49 (36-Ю)	2003	от ТК-1 до 36-Ю	канал	минвата	теплосеть	распределительные	14,00	2	100	100		
70 лет Октября 11 (36-М)	1999	от Ут.5 до 36-М	канал	минвата	теплосеть	распределительные	22,00	2	125	125		
Офицерская 23 (38-М)	2000	от Ут.8 до 38-М	канал	минвата	теплосеть	распределительные	72,00	2	150	150		
Офицерская 5 (38-Б)	2005	от Ут.4 до 38-Б	канал	минвата	теплосеть	распределительные	62,00	2	100	100		
Офицерская 3 (38-В)	2005	от Ут-4-1 до 38-В	канал	минвата	теплосеть	распределительные	76,00	2	80	80		
70 лет Октября 84 (38-С)	2000	от Ут-4 до 38-С	канал	минвата	теплосеть	распределительные	117,00	2	250	250		
Южное шоссе 77 (М4.3)	2004	от Ут 23 до дома 77	канал	минвата	теплосеть	распределительные	125,00	2	125	125		
Южное шоссе 83 (М 4.2)	2003	от Ут.17 до д.83 (М 4.2)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	100,00	2	100	100		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
Южное шоссе 89 (М 4.1)	2003	от Ут.16 до Ут.20	канал	минвата	теплосеть	распределительные	84,00	2	125	125		
	2004	от Ут.20 до М 4.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	10,00	2	125	125		
Татищева 15 (32-Г)	1991	от тк.9 до 32-Г	канал	минвата	теплосеть	распределительные	51,00	2	80	80		
Татищева 12 (33-К-2)	1994	от Ут.7 до 33-К-2	канал	минвата	отопление 4	распределительные	195,00	2	100	100		
	1994		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	80		
Татищева 10 (33-К-1)	1994	от Ут.6 до Ут.7	канал	минвата	теплосеть	распределительные	230,00	2	125	125		
	1994	от Ут.7 до 33-К-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	39,00	2	80	80		
Автостроителей 3 (33-Б-2)	1996	от Ут.1 до д.3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	40,00	2	100	100		
Татищева 20 (33-Т-2)	2001	от сущ Ут.9 до 33-Т-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	158,00	2	125	125		
Татищева 22 (33-В)	2002	от Ут.1 до 33-В	канал	минвата	теплосеть	распределительные	125,00	2	100	100		
Автостроителей 23(32-О)	2002	от тк1б до 32-О	канал	минвата	теплосеть	распределительные	151,00	2	100	100		
70 лет Октября 58 (32-Н-1)	2006	от Ут-1-б до 32-Н-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	17,00	2	70	70		
70 лет Октября 54 (32-С)	2006	от тк-7 до 32-С	канал	минвата	отопление 4	распределительные	60,00	2	100	100		
	2006		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	80		
70 лет Октября 54а (32-Р)	2008	от тк-7 до дома	канал	минвата	теплосеть	распределительные	22,00	2	70	70		
Южное шоссе 63 (33-Г)	2001	от ут.5 до 33-Г	канал	минвата	теплосеть	распределительные	24,00	2	100	100		
Южное шоссе 35б (35-М-2)	2006	от т.К до дома 35-М-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	78,00	2	70	70		
Южное шоссе 33 (35-Т)	1999	от Ут-9 до 35-Т	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	44,00	2	100	100		
Рябиновый 8 (34-Ю)	1999	от сущ Ут.8 до Уп.1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	56,00	2	125	125		
	1999	от Уп.1 до 34-Ю	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	27,00	2	100	100		
Рябиновый 2 (34-Ц)	2005	от Ут.2-Ут.3 до 34-Ц	канал	минвата	теплосеть	распределительные	145,00	2	80	80		
Рябиновый 2а (34-Я)	2005	от Ут.1 до 34-Я	канал	минвата	теплосеть	распределительные	2,00	2	80	80		
Л.Яшина 16 (35-Ф)	2003	от Ут.1 до 35-Ф	канал	минвата	теплосеть	распределительные	22,00	2	100	100		
Л.Яшина 12 (35-Р)	2001	от Ут.4 до 35-Р	канал	минвата	теплосеть	распределительные	32,00	2	80	80		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
70 лет Октября 22-А (34-Т)	2001	от Ут-2 до 34-Т	канал	минвата	теплосеть	распределительные	60,00	2	80	80		
Рябиновый 5 (35-П)	2001	от Ут12 до 35-П	канал	минвата	теплосеть	распределительные	41,00	2	80	80		
Южное шоссе 43 (34-Ф)	2000	от Ут-7 до д.43	канал	минвата	теплосеть	распределительные	220,00	2	100	100		
Рябиновый 6 (34-Р)	2001	от Ут.2 до 34-Р	канал	минвата	теплосеть	распределительные	50,00	2	80	80		
Тополиная 9 (34-У)	2005	от т. до 34-У	канал	минвата	теплосеть	распределительные	7,00	2	100	100		
Рябиновый 3 (35-Ю)	1999	от УТ-13 до д.3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	44,00	2	150	150		
Рябиновый 15 (35-Ц)	2006	от ут-3 до 35-Ц	канал	минвата	теплосеть	распределительные	165,00	2	300	300		
Тополиная 7 (34-П)	2000	от Ут-12 до д.7	канал	минвата	теплосеть	распределительные	80,00	2	70	70		
Тополиная 9а (34-Х)	2005	от т2 до д.9а	коллектор, канал	минвата	теплосеть	распределительные	30,00	2	125	125		
Южное шоссе 21 (37-К)	2005	от Ут.2 до 37-К	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	100,00	2	70	70		
Южное шоссе 19 (37-Ж)	2001	от Ут.1 до 37-Ж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	182,00	2	125	125		
Южное шоссе 15 (37-М)	2004	от 37-И до 37-М	канал	минвата	теплосеть	распределительные	60,00	2	125	125		
40 лет Победы 2 (37-И)	2002	от Ут2 до Ут3	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	56,20	2	150	150		
	2002	от Ут.3 до Ут.4	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	29,30	2	150	150		
	2002	от Ут.2 до д.2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	13,63	2	125	125		
	2002	от Ут.4 через Ут.5 до д.2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	85,87	2	125	125		
4о лет Победы 6 (37-Д)	2001	от Ут.1 до Ут.2, д.6	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	224,00	2	200	200		
	2001		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	125		
Л.Яшина 3 (37-Е-2)	2006	от Ут-6 до 37-Е-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	37,00	2	50	50		
10. Бесхозяйные сети 2013г (по постановлению №3216-п/1 от 17.10.2013г.)												

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
Московский пр-т,31, ТЦ-2	1971	От ж/д 2-Н до ТЦ-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	53,20	2	70	70		
б-рКулибина,5 (4-Н)	1969	От К.6 до 4-Н	канал	минвата	теплосеть	распределительные	13,70	2	70	70		
40. Бесхозяйные сети по постанов-лению №2980-п/1 от 01.10.2020г. внесение измене-ний в постановле-ния (№693-п/1 от 10.03.2016г., №3216-п/1 от 17.10.2013г., №4817-п/1 от 19.12.2014г., №1925-п/1 от 17.06.2015г., №2193-п/1 от 03.08.2012г., №2590-п/1 от 15.08.2016г., №588-п/1 от 15.02.2017г.)												
ул.Дзержинского	1977	От Уз.10а –до т.А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	30,00	2	100	100		
б-р Кулиби-на,13,МОУ школа №31	2002	К.7-б до школы №31	канал	минвата	теплосеть	распределительные	84,00	2	80	80		
пр-т Ленинский,35а	2000	От т.А в техподполье ж/д 7-А до 7-Х	канал	минвата	теплосеть	распределительные	112,95	2	80	80		
ул.Юбилейная,31. Здание РКЦ	1984	От К.1 до здания РКЦ (Госбанк)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	30,00	2	70	70		
ул.Юбилейная,31а	1991	От Тк.5-Тк.4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	107,50	2	80	80		
, Прокуратура	1991	Тк.4- до стены зда-ния	канал	минвата	теплосеть	распределительные	165,00	2	70	70		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
ул.Фрунзе,10д (8-И-маг)	2007	Тк.1(Уз23(30)-Тк2- 8-И-маг	канал	минвата	теплосеть	распределительные	66,96	2	80	80		
ул.Юбилейная,25(9-Ц)	1993	от Уз.12-19 до зд	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	84,30	2	70	70		
ул.Юбилейная,19(9-Е)	1993	Уз.12 - 25 до 9Е	канал	минвата	теплосеть	распределительные	16,00	2	125	125		
40. Бесхозяйные сети по постановлению №2980-п/1 от 01.10.2020г. внесение изменений в постановления (№693-п/1 от 10.03.2016г., №3216-п/1 от 17.10.2013г., №4817-п/1 от 19.12.2014г., №1925-п/1 от 17.06.2015г., №2193-п/1 от 03.08.2012г., №2590-п/1 от 15.08.2016г., №588-п/1 от 15.02.2017г.)												
б-р Королева, 9 (6-Н)	1972	транзит к 6-П	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	46,90	2	100	100		
пр-т Ст.Разина,90(17-В-6)	2002	От Тк.3 через Тк.52 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	198,00	2	100	100		
ул.Спортивная,4А (17-В-4)	2001	От Уз.13А-2В –Тк.3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	135,00	2	200	200		
	2001	Тк.3-ж/д 17-В-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	21,00	2	125	125		
ул.Юбилейная,87(17-А-6)	1999	От Уз.2 –Уз.3	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	23,00	2	100	100		
	1999	Уз.3 - ж/д 17-А-6	канал	минвата	теплосеть	распределительные	82,50	2	100	100		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
ул.Спортивная,18 (17-А-4)	1999	От Уз.3 – ж/д 17-А-4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	43,30	2	125	125		
закольц Уз14IIв-Уз7(11)	2002	от Тк.72 до Уз.4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	291,00	2	200	200		
40. Бесхозяйные сети по постановлению №2980-п/1 от 01.10.2020г. внесение изменений в постановления (№693-п/1 от 10.03.2016г., №3216-п/1 от 17.10.2013г., №4817-п/1 от 19.12.2014г., №1925-п/1 от 17.06.2015г., №2193-п/1 от 03.08.2012г., №2590-п/1 от 15.08.2016г., №588-п/1 от 15.02.2017г.)												
закольц Уз13IIв - Уз23	2002	от Тк.102 до Тк.3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	334,50	2	200	200		
б-рТуполева,14(13-И)	1978	от Уз.38(78) до 13-И	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	35,35	2	125	125		
внутриквартальная т/сеть от Уз.3 до Уз.2	1983	Уз.3 до Уз.2	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	151,60	2	150	150		
	1983		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	125		
Ул.Жукова, Х-3	1982	От Тк.44 до Тк.45	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	67,81	2	100	100		
ул. Ворошилова, 11(27-Е)	1988	Ут.12 - 27-Е	канал	минвата	теплосеть	распределительные	9,10	2	100	100		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
б-р Космонавтов, 15(28-И)	1988	Ут.1 - 28-И	канал	минвата	теплосеть	распределительные	9,60	2	200	200		
ул.Автостроителей ,62(28-Щ)	1989	Ут.9 - 28-Щ	канал	минвата	теплосеть	распределительные	30,40	2	100	100		
б-р Космонав-тов,13(28-Е)	1988	Транзит 28-Е	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	124,70	2	100	100		
б-р Космонав-тов,3(28-А)	1988	Транзит 28-А	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	247,00	2	200	200		
ул.Автостроителей ,60(28-Ш)	1989	28-Щ - 28-Ш	канал	минвата	теплосеть	распределительные	19,00	2	100	100		
ул.Автостроителей ,64(28-Э)	1989	28-Щ - 28-Э	канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,60	2	100	100		
ул.Автостроителей ,44(28-Ф)	1989	28-Ц - 28-Ф	канал	минвата	теплосеть	распределительные	20,70	2	100	100		
ул.Автостроителей ,42(28-Х)	1989	28-Ф - 28-Х	канал	минвата	теплосеть	распределительные	20,00	2	100	100		
б-р Космонавтов, 12(27-Г)	1988	Ут.17 - 27-Г	канал	минвата	теплосеть	распределительные	17,30	2	200	200		
б-р Космонавтов, 18(27И)	1989	Ут.10 - 27-И	канал	минвата	теплосеть	распределительные	28,50	2	125	125		
ул.Дзержинского, 32 (29ГМ-2)	1990	Ут.5 – 29-ГМ-2	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	40,00	2	150	150		
б-р Цветной, 25 (30-М)	1991	от Ут.16 до 30-М	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	4,51	2	150	150		
б-р Цветной, 33, 31 (30-Н-1, 2)	1991	Транзит по 30-Н-2,30-Н-3 к 30-Н-1	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	70,30	2	150	150		
Цветной бульвар, 27 (30П1)	2002	от Ут.15 до 30-П-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	30,00	2	80	80		
Цветной бульвар, 29 (30П2)	2002	от Ут.6 до 30-П-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	190,00	2	80	80		
ул.70 лет Октября, 15 (36-С)	1999	от Ут.2 до 36-С	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	66,52	2	100	100		
	1999		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
ул.40летПобеды, 52 (36-Ц)	1998	от Тк.3 до 36-Ц	канал	минвата	теплосеть	распределительные	40,00	2	80	80		
ул.40летПобеды,	1998	От ЦТП-173 до 36-Э	канал	минвата	отопление 4	распределительные	100,50	2	80	80		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
30 (36-Э)	1998		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
ул.Тополиная, 33 (36-Я)	1998	от Ут.1 до т.А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	15,00	2	100	100		
	1998	от т.А до 36-Я	канал	минвата	теплосеть	распределительные	15,00	2	100	100		
ул.Автостроителей , 4(38-Г)	1995	Ут.2 - 38-Г	канал	минвата	теплосеть	распределительные	4,00	2	125	125		
ул. Автостроите-лей, 6(38-Е)	1995	Ут.5 - 38-Е	канал	минвата	теплосеть	распределительные	10,00	2	100	100		
ул. Офицерская, 7(38-Д)	1995	Ут.4 - 38-Д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	32,00	2	100	100		
ул.Автостроителей ,12(38-А)	1995	Ут.7 - 38-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	40,00	2	100	100		
ул.Автостроителей ,16(38-О)	1995	Ут.8-38-О	канал	минвата	теплосеть	распределительные	35,00	2	100	100		
ул.70 лет Октября, 78(38-Ж)	1995	Ут.2-38-Ж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	15,00	2	100	100		
ул.70летОктября,72(38-Ц)	2000	УТ.9-38-Ц	канал	минвата	теплосеть	распределительные	112,00	2	100	100		
ул. Офицерская, 9(38-И)	2000	Ут.10-38-И	канал	минвата	теплосеть	распределительные	21,00	2	100	100		
ул.70лет Октяб-ря,88(38-П)	1999	Ут.10-38-П	канал	минвата	теплосеть	распределительные	113,80	2	100	100		
от Ут.3 до Ут.16	2003	от Ут.3 до Ут.16	канал	минвата	теплосеть	распределительные	360,50	2	200	200		
от Ут.16 до Ут.15	2003	от Ут.16 до Ут.15	канал	минвата	теплосеть	распределительные	331,00	2	200	200		
от Ут.10 до Ут.23	2004	от Ут.10 до Ут.23	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	112,50	2	150	150		
б-р Татищева, 9(34-В)	1992	Транзит к 34-Б	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	86,00	2	150	150		
ул. Тополиная, 8(34-Н)	1994	От Уз.17-3В до 34-Н	канал	минвата	теплосеть	распределительные	54,00	2	250	250		
	1994	Транзит по 34-Н	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	13,60	2	250	250		
ул.Автостроителей ,1(33-Б-1)	1997	Ут.2-33-Б-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	29,20	2	80	80		
б-р Татище-ва,14(33-Р)	1998	УТ.6 –УТ.7 – Ут.8-33-Р	канал	минвата	теплосеть	распределительные	156,00	2	100	100		
ул.70летОктября,4 (34-К)	1997	Ут.3-34-К	канал	минвата	теплосеть	распределительные	37,00	2	125	125		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
ул.Татищева,5(34У)	1998	Ут.5-34-У	канал	минвата	теплосеть	распределительные	73,00	2	100	100		
ул.70летОктября,52(34-Ф)	2001	От ЦТП- 192 до 34-Ф	канал	минвата	отопление 4	распределительные	113,00	2	100	100		
	2001		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
ул Автостроите-лей,5(32-Бмаг)	1999	От УТ.5 –ЦТП -193	канал	минвата	теплосеть	распределительные	5,00	2	150	150		
	1999	ЦТП- 193 до Тк.7	канал	минвата	отопление 4	распределительные	28,00	2	125	125		
	1999		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
	1999	От Тк.7 до 32-Б-маг	канал	минвата	отопление 4	распределительные	85,00	2	100	100		
	1999		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
ул.70 лет Октября, 26(34-В)	1992	Ут.1-34-В	канал	минвата	теплосеть	распределительные	15,50	2	250	250		
б-р Рябино-вый,4(34-Л)	1995	УТ.1 -Ут2	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	140,50	2	200	200		
ул.Южное шос-се,39(34-К)	1995	от Ут.3 до Ут.4	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	38,80	2	150	150		
	1995	от Ут.4 до 34-К	канал	минвата	теплосеть	распределительные	17,50	2	100	100		
ул.Южное Шос-се,37(34-И)	1995	от Ут.4 до Ут.5	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	35,10	2	150	150		
	1995	от Ут.5 до 34-И	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	110,38	2	100	100		
	1995	от Ут.5 до 34-И	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	19,38	2	100	100		
ул.Южное шос-се,21 (37-К)	2004	отУт.7 до 37-К	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	118,21	2	150	150		
	2004		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	50		
ул.40лет Побе-ды,18(37-Г)	2000	Ут.7(сущ) до 37-Г	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	68,90	2	100	80		
	2000		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
ул.Льва Яши-на,9(37-В)	1998	от Ут.9 до 37-В	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	8,50	2	150	150		
	1998		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	80		
ул.40лет Побе-ды,6(37Д)	2001	от кр.лин.до УТ1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	103,34	2	250	250		
Дублер	2003	от ктс17 до Ут.4 (Уз.11-1)	канал	минвата	теплосеть	магистраль	1115,00	2	500	500		
ул.Маршала Жуко-ва,37(ТСЖ Лесное)	1998	от Тк.1/1 до жилого дома	канал	минвата	теплосеть	распределительные	308,00	2	70	70		
Лыжная база	2003	от Ут.1(но) ч-з Н21 до Ут.9	канал	минвата	теплосеть	распределительные	321,50	2	100	100		
от Ут.4 до тк.2	1973	от Уз.4 до Тк.2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	39,52	2	200	200		
АвтоВАЗрем-строймонтаж	1993	от Тк.20/5(13) до Тк15/5	эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	412,99	2	200	200		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
перемычка м/у 4 и 2 вводами (АВМС)	1990	П-1 от Уз.1а до Ут.1	канал	минвата	теплосеть	магистраль	44,50	1	800			
	1990	П-5 от Уз.5 до Ут.2	канал	минвата	теплосеть	магистраль	77,00	1	800			
3 ввод от Ут.4 до Ут.10	1998	от Уз.7-3В(4) до Уз.10-3В	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	893,00	2	800	800		
3 ввод от Ут.10 до кр.линии 21кв	1997	от Ут.16-3В до Ут.13-3В	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	431,00	2	400	400		
	1997	от Ут.13-3В до Ут.10-3В	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	931,00	2	800	800		
т/с по Н-21, 21 кв от Ут.13 до Ут.14	2002	3 ввод от Уз.13-3В до Уз.14-3Впо Н-21	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	138,00	2	800	800		
от Уз.14-3-в до кр.линии	2001	от Уз.14-3В до Уз.15-3В и кр.лин.	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	645,00	2	400	400		
11. Бесхозяйные сети по акту прие-ма-передачи от 03.12.2013г (№2386)												
Ул.Жукова 40,	2003	От Тк.15 до зд.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	35,00	2	50	50		
ул.Воскресенская 18(ГАОУ СПО "Тольятинский техникум технич и художественного образования"	1998	от Тк.5 до техникума	канал	минвата	теплосеть	распределительные	152,00	2	50	50		
12. Бесхозяйные сети 2014г (по постановлению №1567-п/1 от 16.05.2014г.)												
ул.Степана Рази-на,86(4)	2003	Тк.3 - Ут.1- 4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	130,00	2	150	150		
ул.Степана Рази-на,86(2/1)	2003	Ут.1 - 2/1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	42,00	2	80	80		
ул.Офицерская,17(38Л)	2001	От Ут6 до 38-Л	канал	минвата	теплосеть	распределительные	46,00	2	125	125		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
ул.Автостроителей ,7(32А)	1999	От Ут7-32-А	канал	минвата	отопление 4	распределительные	58,00	2	150	150		
	1999		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
Южное шоссе 49 (33-Н)	2002	Ут7 до 33-Н	канал	минвата	теплосеть	распределительные	106,00	2	80	80		
ул.40 лет Победы 18 (37-Г)	2000	Ут.4 - 37-Г	канал	минвата	теплосеть	распределительные	69,00	2	80	80		
13. Бесхозяйные сети 2014г (по постановлению №4817-п/1 от 19.12.2014г.)												
ул.Фрунзе,6Б(2)	2006	Тк.2 до д.2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	104,66	2	50	50		
ул.Фрунзе,6Д(1)	2006	Тк.1 до д.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,09	2	50	50		
40. Бесхозяйные сети по постанов-лению №2980-п/1 от 01.10.2020г. внесение измене-ний в постановле-ния (№693-п/1 от 10.03.2016г., №3216-п/1 от 17.10.2013г., №4817-п/1 от 19.12.2014г., №1925-п/1 от 17.06.2015г., №2193-п/1 от 03.08.2012г., №2590-п/1 от 15.08.2016г., №588-п/1 от 15.02.2017г.)												
ул.Фрунзе,2Б(ж/д ТГУ)	2008	От Ут.7-дома	канал	минвата	теплосеть	распределительные	92,10	2	125	125		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
ул.Спортивная, 16(17-А-7)	2007	Уз.1- 17-А-7	канал	минвата	теплосеть	распределительные	31,93	2	150	150		
б-р Космонавтов, 3Б	2012	Ут.15а до дома	канал	минвата	теплосеть	распределительные	37,00	2	100	100		
ул.Маршала Жуко-ва, 54А (3)	2008	Ут.4а до д.3	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	18,50	2	70	70		
ул.Маршала Жуко-ва, 54В (2)	2008	Ут.5а до д.2	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	63,50	2	80	80		
ул.Маршала Жуко-ва, 54Б(1)	2008	Ут.2а до д.1	канал	ППУ	отопление 4	распределительные	167,00	2	125	125		
	2008		канал	ППУ	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
ул.Маршала Жуко-ва, 54 (4)	2008	Ут.3а до д.4	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	18,50	2	70	70		
ул.40 лет Побе-ды,65 (Ветеран+)	2006	Уз.7-2В до дома	канал	минвата	теплосеть	распределительные	508,85	2	150	150		
14. Бесхозяйные сети 2015г (по постановлению №1925-п/1 от 17.06.2015г.)												
ул.Новый проезд, 4 (Суд)	1977	От Тк2 до здания	канал	минвата	теплосеть	распределительные	146,00	2	70	70		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоляции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяженность по литерам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
40. Бесхозяйные сети по постановлению №2980-п/1 от 01.10.2020г. внесение изменений в постановления (№693-п/1 от 10.03.2016г., №3216-п/1 от 17.10.2013г., №4817-п/1 от 19.12.2014г., №1925-п/1 от 17.06.2015г., №2193-п/1 от 03.08.2012г., №2590-п/1 от 15.08.2016г., №588-п/1 от 15.02.2017г.)												
ул.Маршала Жукова, 1Б(Доминиан)	2000	от Тк.3а - Тк.4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	214,00	2	125	125		
	2000	Тк.4 -ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	122,00	2	80	80		
б-р Курчатова,12а(Единение)	2010	От Уз 10-11(35) до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	78,02	2	80	80		
ул.Маршала Жукова,20(ДС-3)	2007	От ж/д9 до ДС-3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	44,90	2	80	80		
ул.Автостроителей ,74(23К)	1982	От Тк.42 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	11,30	2	100	100		
ул.Дзержинского,17Б(Суд)	2003	от Уз.18-2В до здания	канал	минвата	теплосеть	распределительные	68,20	2	70	70		
ул.Дзержинского, 18а (30-маг-Л)	2008	От Ут.6 до д.18а	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	85,00	2	80	80		
ул.40 лет Победы, 54 (36-0-1)	2000	От Тк2 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,20	2	100	100		
ул.40 лет Победы (Ромашка)13Б	2008	от Уз.14IIIВ -Тк2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	297,47	2	200	200		
	2008	Тк2 -Тк4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	20,00	2	150	150		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	2008	Тк.4 -13-Б	канал	минвата	теплосеть	распределительные	9,14	2	100	100		
ул.40 лет Победы ,15Б(А)	2007	отТк2-Тк3-15Б	канал	минвата	теплосеть	распределительные	104,85	2	100	100		
ул.40 лет Победы ,15В(С)	2005	от Тк2 до 15В	канал	минвата	теплосеть	распределительные	110,16	2	70	70		
ул.40 лет Победы ,15Г(В)	2005	отТк2 до 15Г	канал	минвата	теплосеть	распределительные	24,43	2	70	70		
ул.40 лет Победы ,15Е(Д)	2009	от Тк.4до 15Е	канал	минвата	теплосеть	распределительные	29,84	2	70	70		
ул.Офицерская,2А (М6.3)	2006	От Ут.23 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	96,64	2	70	70		
ул.Офицерская, 6А(М6.1)	2005	От Ут 13 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	72,30	2	70	70		
ул.Офицерская,4(М1.3)	2004	От Ут.14 дож/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	13,85	2	80	80		
ул.Южное шоссе, 27 (35-Л)	1999	от Ут.9 до 35-Л	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	36,70	2	150	150		
ул.Маршала Жуко-ва, 35А(корп.1)	2001	Тк.1/1-Ут.1/2-Ут.1/3-ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	116,00	2	150	150		
ул.Маршала Жуко-ва, 35А(корп.2)	2001	Ут.1/3-Ут.1/4-ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	67,00	2	100	100		
ул.Маршала Жуко-ва, 35	2003	Ут.1/2-здание б/ц	канал	минвата	теплосеть	распределительные	9,00	2	150	150		
ул.Маршала Жуко-ва, 35Б	2007	транзит по 35	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	19,00	2	150	150		
ул.Маршала Жуко-ва, 35В	2006	транзит по 35-Б	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	42,00	2	100	100		
15. Бесхозяйные сети 2015г (по постановлению №3168-п/1 от 01.10.2015г.)												
Фрунзе, 4б (18-Н)	1988	т.подкл. до ж/д	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	3,50	2	80	80		
Ворошилова, 15 (27-х-маг)	2005	Тк1а-ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	35,00	2	100	100		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
ул.70лет октября, 74 (38Ф)	1999	от УТ9 дож/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	28,00	2	80	80		
ул.70лет октября, 42 (34Л)	1993	от ТК5 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,00	2	100	100		
16. Бесхозяйные сети 2016г (по постановлению №3343-п/1 от 28.10.2016г.)							проверено по таблице уче-та ИТД					
Тепловые сети пр. Московский (ООО "Вельт")	2016	ТК-1 до УТ2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	6,00	2	250	250		
	2016	От УТ2-УТ3-УТ4-УТ5-поз.1	канал	минвата	отопление 4	распределительные	388,00	2	200	200		
	2016		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	150	125		
	2016	От УТ4 до поз.2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	6,00	2	125	125		
ул. Борковская, 5 севернее магазина "Некондиция" (Чернышов)	2016	От т.А до границы земельного участка	эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	5,00	2	40	40		
17. Бесхозяйные сети 2017г (по постановлению №1316-п/1 от 26.04.2016г.)						распределительные	проверено по таблице уче-та ИТД					
Революционная, 58а (подземный гараж, бокс №1)	1972	от Уз.18-1 до здания	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	180,00	2	80	80		
15-С (Луначарско-го, 2)	1978	транзит по ж/д	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	39,00	2	100	100		
	1978		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	50		
38-ДС-1 №210 (Солнечный б-р)	2012	от Ут7 до ДС"Ладушки"	канал	минвата	теплосеть	распределительные	105,00	2	100	100		
31-Б Революцион-ная, 3	1971	от т. врезки блока 31-Б-2 до стены здания блока 31-Б-1	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	176,00	2	250	250		
М. Жукова, 39, корп.А	1972	от Тк4 до корп.А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	12,00	2	80	80		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
М. Жукова, 39, корп. Б	1972	от Тк3 до корп.Б	канал	минвата	теплосеть	распределительные	42,00	2	80	80		
М. Жукова, 39, корп. В, 2 ввода	1972	от Тк1-Тк1а-Тк2-Тк3-Тк4-Тк4а-Тк4б до корп.В	канал	минвата	теплосеть	распределительные	348,00	2	100	100		
М. Жукова, 39, бассейн	1972	от Тк4а до бассейна	канал	минвата	теплосеть	распределительные	12,00	2	80	80		
М. Жукова, 39, водолечебница	1972	от Тк1а до водоле-чебницы	канал	минвата	теплосеть	распределительные	45,00	2	80	80		
М. Жукова, 39, грязелечебница	1972	от Тк2 до водоле-чебницы	канал	минвата	теплосеть	распределительные	200,00	2	80	80		
М. Жукова, 19, поз. Е	1976	от СТК-2 до корп. Е	канал	минвата	теплосеть	распределительные	22,00	2	80	80		
Перемычка по ул.Ворошилова 2ввод 15 кв.	2006	от КТС-13 до тк-1Б	канал	минвата	теплосеть	магистраль	183,00	2	200	200		
18. Бесхозяйные сети 2017г (по постановлению №2590-п/1 от 15.08.2016г.)						распределительные	проверено по таблице уче-та ИТД					
дом 1 и 2 (Фрунзе 8в, Фрунзе 8а)	2005	от тк-1 до дома 1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	52,00	2	125	125		
	2005	от дома 1 (Фрунзе 8в) до дома 2 (Фрун-зе 8а)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	76,00	2	80	80		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
40. Бесхозяйные сети по постанов-лению №2980-п/1 от 01.10.2020г. внесение измене-ний в постановле-ния (№693-п/1 от 10.03.2016г., №3216-п/1 от 17.10.2013г., №4817-п/1 от 19.12.2014г., №1925-п/1 от 17.06.2015г., №2193-п/1 от 03.08.2012г., №2590-п/1 от 15.08.2016г., №588-п/1 от 15.02.2017г.)												
ул. Спортивная, 6(17-Б-7)	2011	от Ут2 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	65,00	2	150	150		
Предприятие об-щественного пита-ния Ст.Разина 23	2016	от К.8 до границы з.у.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	236,00	2	70	70		
Перемычка между 3а и 7 по ул. Фрун-зе от Уз.23(30)	2001	от Тк1 до Тк2	канал	минвата	теплосеть	магистраль	140,00	2	250	250		
Внеплощадочные сети на п.Приморский вдоль Моск пр до створа улФр уч№1	2014	от Уз.17-4 до Ут.1	канал	минвата	теплосеть	магистраль	596,00	2	400	400		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
Комплекс много-этажн многоквар-тир жилых домов со встр-прист по-мещ,юго-вост часть кадас кв 63:09:0103035	2014	от Ут.1 до Ут.6	канал	минвата	теплосеть	распределительные	858,00	2	300	300		
Комплекс много-этажн многоквар-тир жилых домов со встр-прист по-мещ,юго-вост часть кадас кв 63:09:0103035	2014	от Ут6 до Ут.13	канал	минвата	теплосеть	распределительные	573,05	2	200	200		
Многокв многоэт ж.д. с встроенно-пристр пом. дел., культ. и обсл назн.по Юб.(п.1)	2016	от ктс38-тк-пр1 до п1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	75,36	2	70	70		
Многокв многоэт ж.д. с встроенно-пристр пом. дел., культ. и обсл назн.по Юб.(п.2)	2016	от тк-пр1 до п2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	4,10	2	80	80		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
Бесхозяйные сети 2019г (по поста-новлению №2590-п/1 от 15.08.2016г.) Приняты в 2019 году на основании вх. №8849 от 13.09.2019г., исх. №24/10946 от 11.10.2019г. Акты больше не подпи-сываем (сл. зап. в БУ №4848 от 14.10.2019г.)												
от Уз.10-3(37) до здания по ул. Бор-ковская, 83, офис ООО "Бизнес Ри-элт"	2009	от Уз.10-3(37) до Ут.5	канал	минвата	теплосеть	распределительные	660,00	2	200	200		
	2009	от Ут.5 до зд. по ул. Борковская, 83	канал	минвата	теплосеть	распределительные	35,00	2	50	50		
19. Бесхозяйные сети 2017г (по постановлению №693-п/1 от 10.03.2016г.)							проверено по таблице уче-та ИТД					

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
40. Бесхозяйные сети по постанов-лению №2980-п/1 от 01.10.2020г. внесение измене-ний в постановле-ния (№693-п/1 от 10.03.2016г., №3216-п/1 от 17.10.2013г., №4817-п/1 от 19.12.2014г., №1925-п/1 от 17.06.2015г., №2193-п/1 от 03.08.2012г., №2590-п/1 от 15.08.2016г., №588-п/1 от 15.02.2017г.)												
ул.Революционая, 30(1-Л)	1969	транзит по ж/д к д/с№63	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	132,50	2	50	50		
пр.Степана Рази-на,32 (8-Е)	1974	транзит по ж/д к ж/д 8-Д	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	420,00	2	150	150		
	1974		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	100		
участок теплосети от пр. Ленинский	1994	от ТК2 до ТК8	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	431,7	2	250	250		
пр-т Ленин-ский,3(18-В)	1982	от уз13а до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	12,60	2	150	150		
ул.Фрунзе,4в(18-Р)	1990	между ж/д 18Р и 18Н	канал	минвата	теплосеть	распределительные	24,00	2	80	80		
	1990		канал	минвата	теплосеть	распределительные	50,00	2	150	150		
ул.Фрунзе,4(18-Г)	1986	транзит по ж/д к ж/д 18-Е	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	650,00	2	125	125		
б-р Курчато-ва,6а("Шах")	2012	От К1(120)до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	38,00	2	80	80		
пр.Московский,63(5-Б)	1970	транзит по ж/д к ж/д 5-Г	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	86,00	2	100	100		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
40. Бесхозяйные сети по постанов-лению №2980-п/1 от 01.10.2020г. внесение измене-ний в постановле-ния (№693-п/1 от 10.03.2016г., №3216-п/1 от 17.10.2013г., №4817-п/1 от 19.12.2014г., №1925-п/1 от 17.06.2015г., №2193-п/1 от 03.08.2012г., №2590-п/1 от 15.08.2016г., №588-п/1 от 15.02.2017г.)												
ул.Юбилейная,57(5)	1970	транзит по ж/д к Сбербанку	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	140,00	2	100	100		
ул.Ворошилова,24(14-Р)	1990	транзит по ж/д	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	12,00	2	150	150		
б-р Луначарско-го,13(16-Е)	1994	транзит по ж/д	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	12,00	2	150	150		
ул.40лет Побе-ды,64(26-Ч)	1997	транзит по ж/д	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	14,00	2	100	100		
	1997		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
ул.Тополиная, 56 (30-А)	1992	транзит по ж/д	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	8,00	2	90	90		
ул.Революционная, 7б (31-А-4)	2013	от УТ3 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	44,70	2	100	100		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
20. Бесхозяйные сети 2017г (по постановлению №1151-п/1 от 31.03.2017г.)							проверено по таблице уче-та ИТД					
Фрунзе 14в (ТСЖ Гряда)	2000	От ТК8 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	150,00	2	150	150		
пр-т Московский, 64 (поз.Г)	2016	От ТК2 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	33,00	2	150	150		
\												
21. Бесхозяйные сети 2017г (по постановлению №1847-п/1 от 07.06.2017г.)							проверено по таблице уче-та ИТД					
М 16-1-маг	2006	от Ут.21 до М16-1-маг	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	14,00	2	70	70		
	2006	от Ут.22 до М16-1-маг ГСК	канал	ППУ	теплосеть	распределительные	14,00	2	70	70		
Торг.оф.центр Чайка	2004	от тк.4 до ТОЦ	канал	минвата	теплосеть	распределительные	33,00	2	80	80		
22. Бесхозяйные сети 2017г (по постановлению №2959-п/1 от 15.09.2016г.)							проверено по таблице уче-та ИТД-протяженно-сти не верны					
ул.Новый проезд, 3 (ДОЦ)	2003	От ТК2 (Уз17-7) до здания	канал	минвата	теплосеть	распределительные	74,60	2	70	70		
ул.Фрунзе, 8 (ДОЦ)	2007	От УТ1 (Уз 25(66) до здания	канал	минвата	теплосеть	распределительные	29,92	2	80	80		
ул.М.Жукова,13Б стр.2 (МБУ СДЮ-ШОР №9 «Вело-тол»)	2004	От ТК1 до здания ФОК	канал	минвата	теплосеть	распределительные	69,00	2	80	80		
	2004	От ТК2 до здания	канал	минвата	теплосеть	распределительные	15,70	2	50	50		
Участок теплосети	2014	От ТК1 до ТК1а	канал	минвата	теплосеть	распределительные	110,16	2	250	250		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
вдоль пр. Москов-ский, до створа ул.Фрунзе, «СВ-Холдинг»	2015	От ТК1а до ТК2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	13,66	2	250	250		
	2015	От ТК2 до ж/д поз.А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	22,65	2	150	150		
Участок теплосети вдоль пр.Московский (ООО «Патриот»)	2014	от Ут.5 до секции 2а	канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,30	2	100	100		
	2014	от Ут.6 до секции 4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,30	2	100	100		
23. Бесхозяйные сети 2017г (по постановлению №588-п/1 от 15.02.2017г.)						распределительные	не проверено по таблице учета ИТД					
б-р Баумана, 5 ,жилой дом	2008	(Уз.11-4) К2(87) до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	34,59	2	80	80		
б-р Кулибина, 2А	2013	К12-Ут1-ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	98,30	2	100	100		
б-р Кулибина, 6А	2003	от К14а до Тк1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	69,46	2	200	200		
	2003	от Тк1 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	16,54	2	100	100		
ул. Юбилейная, 31 3 (Прокуратура Самарской обла-сти)	1997	ТК8-до здания про-кур.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	85,00	2	100	100		
пр-т Ленинский, 19 ,жилой дом 8-Л	2011	в районе АНС16 от ТК 1 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,00	2	80	80		
ул.Фрунзе,д.10 "Б" 1-2П (8-Л)	2009	от Уз1-1 до Ут3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	57,55	2	125	125		
	2009	от Ут3 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,50	2	100	100		
ул.Фрунзе, д.10 "Б" 3-4П (8-К)	2009	от Тк2 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	54,23	2	100	100		
пр-т Ленинский 1А, (18-7)	2008	от Ут 2 до Ут6	канал	минвата	теплосеть	распределительные	75,00	2	150	150		
	2008	от Ут6 - Ут - до ж/д	Коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	117,11	2	125	125		
ул. Маршала Жу-кова, 2(8-Д)	2006	от Ут4 д ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	80,81	2	100	100		
ул. Юбилейная, 29,жилой дом,	2012	Тк1 дож/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	6,80	2	100	100		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
40. Бесхозяйные сети по постанов-лению №2980-п/1 от 01.10.2020г. внесение измене-ний в постановле-ния (№693-п/1 от 10.03.2016г., №3216-п/1 от 17.10.2013г., №4817-п/1 от 19.12.2014г., №1925-п/1 от 17.06.2015г., №2193-п/1 от 03.08.2012г., №2590-п/1 от 15.08.2016г., №588-п/1 от 15.02.2017г.)												
б-р Приморский, 15, жилой дом	2002	ТК92 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	12,00	2	100	100		
ул.Спортивная, 8 ,жилой дом 17Б-2,	2005	(Уз13-2В)ТК2 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	36,43	2	125	125		
ул. Спортивная,12 ,жилой дом 2	1998	от Ут.14-2В доУп.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	89,78	2	300	300		
	1998	от Уп.1 до Уз.1	Коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	36,09	2	300	300		
	1998	от Уз.1 до Уз.4	Коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	175,60	2	250	250		
	1998	от Уз2 до Тк5	канал	минвата	теплосеть	распределительные	39,35	2	150	150		
	1998	от Тк5 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	133,49	2	100	100		
ул. Спортивная,14, жилой дом 1	1998	Тк5 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	45,22	2	125	125		
ул.Свердлова, 9И	2015	Уз74 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	24,00	2	100	100		
б-р Туполева,15 Б, жилой дом14-3	2006	от т. междуУз37(77) и Уз38(78)	Коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	16,50	2	100	80		
	2006		Коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	70	70		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
ул.Свердлова, 9Ж, жилой дом	2012	от К1(6) до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	113,48	2	80	80		
ул.Свердлова, 7 В, жилой дом	2012	от Ут9а до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	114,51	2	70	70		
б-р Приморский 2,жилой дом	1999	от Тк123 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,60	2	80	80		
ул. 40 лет Победы 104А , жилой дом	2015	от ТК12 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	13,64	2	80	80		
ул. Свердлова,1В, жилой дом	2005	от ТК3 дож/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	7,50	2	70	70		
ул.Дзержинского, 5А(26-Я)	2005	ТК 51 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	16,00	2	125	125		
ул.Автостроителей , 59 Б, Жилой дом - вставка 26-Е	2013	от Уз 25-2В до встав-ки 26-Е	Коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	8,50	2	70	70		
	2013		канал	минвата	теплосеть	распределительные	6,52	2	70	70		
ул. Автостроите-лей,50Б,жилой дом ТЛ-ЖД-1	2001	от ТК12 до ТК12А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	15,15	2	100	100		
	2001	от ТК12а до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,60	2	70	70		
ул. Автостроите-лей,50,жилой дом ТЛ-ЖД-2	2000	от ТК12А до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	13,90	2	80	80		
ул.70 лет Октяб-ря, 49 (28-Я-5)	2013	КТС 23 -Ут1 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	50,90	2	100	100		
б-р Космонав-тов,9а(28-3)	2002	УТ 22 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	58,00	2	100	100		
ул. Автостроите-лей, 34	2001	УТ 23 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	39,00	2	100	100		
ул.70 лет Октября, 33А	2015	От т.А до стены ж/дома	канал	минвата	теплосеть	распределительные	48,00	2	80	80		
ул.Тополиная, 56 А, Жилой дом-вставка	2012	УТ1 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	14,00	2	100	100		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
ул.70 лет Октяб-ря, 43 ,(жилой дом 29Э-1)	2005	УТ 12 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	40,91	2	100	100		
б-р Цветной, 7 (жилой дом 4-ДС)	2008	Ут3а до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	20,00	2	100	100		
ул.40 лет Победы, 56 ,(жилой дом 36-0-2)	2013	(от Ут19) Тк1-Тк1а до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	48,00	2	100	100		
ул.40 лет Победы, д.58 (36Л-1)	2008	Ут 19-Ут 19-1 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	59,44	2	125	125		
ул. 40 лет Побе-ды,34(36-Р-1)	1999	от Ут3 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	63,00	2	100	100		
ул.70 лет Октяб-ря,60 (32-М)	1995	от Тк1 д ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	15,00	2	125	125		
ул.70 лет Октяб-ря,40 (34-Ц)	2001	от Тк4 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	19,00	2	100	100		
ул.70 лет Октяб-ря,12 (35-3)	2004	от Ут3 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	27,44	2	125	125		
ул. Льва Яшина, 7А ,жилая вставка (37-Б-1)	2007	от Ут1 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	36,52	2	50	50		
ул.Революционная , д.3 А (31-Б-4)	2013	(УЗ10-1(4) от Ут2 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	24,54	2	100	100		
ул. Революцион-ная, 11Б, офис (32-А-4)	2011	(Уз11-1(35) от Ут 1 до зд.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	132,40	2	100	100		
ул.Дзержинского,5 2 (ГСК №89«Мираж»)	1994	От ктс 39 до здания ГСК	канал	минвата	теплосеть	распределительные	38,00	2	50	50		
ул. Маршала Жу-кова,29А, жилой дом	2007	от Тк5 до гаража ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,00	2	70	70		
ул. Маршала Жукова,3В	2000	от тк4 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	47,00	2	100	100		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
б-р Приморский, 1	2003	от Ут1 -Ут2 -Ут3-ЦТП№114	канал	минвата	теплосеть	распределительные	165,69	2	200	200		
ул.Офицерская, 6В(М5.1)	2004	от Ут 4 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	33,00	2	125	125		
ул.Офицерская, 2Б(М3.6)	2003	от Ут10 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,92	2	125	125		
ул.Офицерская, 4А (М6.2)	2003	отУт 14 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	72,13	2	100	100		
ул.Офицерская, 4Г (М3.3)	2001	от Ут5 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	19,60	2	100	100		
ул.Офицерская, 4В (М5.2)	2005	отУт 6 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	34,30	2	100	100		
ул.Офицерская, 4Б(М3.4)	2001	от Ут 7 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	21,00	2	100	100		
ул.Офицерская, 2Г (М3.5.)	2002	от Ут 9 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	32,00	2	100	100		
ул. Офицерская, 6 (М1.2)	2002	от Ут 13 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	13,10	2	80	80		
ул.Офицерская,2 (М1.4.)	2005	от Ут 23 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	27,90	2	80	80		
ул.Спортивная,1а МКД поз.7	2008	от Уз12-2В до Тк2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	205,56	2	250	250		
	2008	от Тк2 до Тк4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	90,08	2	200	200		
	2008	от Тк4 до Спорт.1а (п.7)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	5,67	2	70	70		
ул.Спортивная,1Б, МКД поз.1	2014	Тк4 –Ут1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	31,53	2	150	150		
	2014	Ут1 –Ут2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	10,15	2	125	125		
	2014	Ут2-Ут3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	45,21	2	100	100		
	2015	УТ3 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	11,20	2	80	80		
ул. Лесопарковое шоссе, 62 , МКД поз.4	2014	Ут1 до Ут4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	150,39	2	100	100		
	2014	Ут4 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	10,00	2	70	70		
ул.Спортивная,1В, МКД поз.2	2014	Ут2 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	11,20	2	70	70		
ул.Спортивная,1Г МКД поз.3	2014	Ут3 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	11,20	2	70	70		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
ул. Лесопарковое шоссе, 64, МКД поз.5	2014	от Ут4 до Ут5	канал	минвата	теплосеть	распределительные	78,00	2	80	80		
	2014	от Ут5 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	49,18	2	70	70		
ул. Лесопарковое шоссе, 60, МКД поз.6	2014	Ут5 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,30	2	70	70		
ул.Спортивная,1Д МКД поз.10	2016	Ут3 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	59,50	2	50	50		
24. Бесхозяйные сети 2017г (по постановлению №2872-п/1 от 24.08.2017г.)												
Ленинский про-спект, 1В (8-Г/1)	2012	от УТ1а(ктс63) до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	58,46	2	80	80		
Ленинский про-спект, 1Г (8-Г/2)	2010	от УТ1а(ктс63) до УТ3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	139,90	2	100	100		
	2010	от УТ3 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	93,28	2	80	80		
Ленинский про-спект, 1Д (8-Г/3)	2011	от Ут3 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	82,95	2	80	80		
ул. Автостроите-лей, 61 (26-М-2)	1987	от ТК 114 до здания	канал	минвата	теплосеть	распределительные	32,00	2	70	70		
б-р Цветной, 15 (хоз. блок 30-Х-2)	1993	транзит по ж/д 30-В	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	117,00	2	70	70		
	1992	от ж/д Тополиная, 36 до хоз. Блока	канал	минвата	теплосеть	распределительные	113,00	2	70	70		
ул. 40 лет Победы, 36 (36-Р-2)	1998	от Ут3-ТК1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	190,00	2	150	150		
	1998	ТК1-ТК2 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	89,00	2	80	80		
ул. Автостроите-лей, 1а	1997	от УТ7 до т.А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	44,00	2	250	250		
	1997	от т.А до ТК1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	107,00	2	250	250		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоляции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяженность по литерам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
36. Бесхозяйные сети 2017г (постановление №538-п/1 от 15.02.2021г. внесение изменений в постановление №2872-п/1 от 24.08.2017г.)												
ул. 40 лет Победы, 49 (корп. 14)	2005	от Уз1 до стены здания ПРИХОД ХРАМА	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	16,00	2	50	50		
	2005		канал	минвата	теплосеть	распределительные	4,00	2	50	50		
принято в 2018												
25. Бесхозяйные сети 2017г (по постановлению №3692-п/1 от 09.11.2017г.)												
Сети "СВ-Холдинг" к строящемуся жилому комплексу за Московским	2017	От ТК2 до ТК3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	349,00	2	200	200		
	2017	От ТК3 до ж/д поз. Б	канал	минвата	теплосеть	распределительные	38,00	2	125	125		
	2017	От ТК3 до ж/д поз. В	канал	минвата	теплосеть	распределительные	154,00	2	100	100		
ул. Спортивная, 3 (Диспетчерская)	1986	от т.А - ТК - стена здания ООО "Инвестстройплюс"	канал	минвата	теплосеть	распределительные	91,90	2	100	100		
ул. М. Жукова 24, ГСК Плутон	2002	от Тк1 до стены здания ГСК	бесканальная	минвата	теплосеть	распределительные	58,00	2	100	100		
26. Бесхозяйные сети 2018г (по постановлению №1310-п/1 от 26.04.2018г.)												
дом 17-А-1/1-2-3 (Юбилейная, 85)	2000	транзит по 17-А-1/1	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	8,00	2	150	150		
	2000		техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	27,00	2	100	100		
	2000	от 17-А-1/1 до 17-А-1/2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	32,35	2	100	100		
	2000	транзит по 17-А-1/2	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	36,00	2	100	100		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	2000		техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	30,50	2	70	70		
	2001	от 17-А-1/2 до 17-А-1/3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	28,25	2	70	70		
М-15-1-маг (Юж-ное шоссе, 85)	2004	от Ут.20 до здания	канал	минвата	теплосеть	распределительные	9,00	2	40	40		
27. Бесхозяйные сети 2019г (по постановлению №160-п/1 от 25.01.2019г.)												
Приход Матери Божией Фатимской Римско-Католической Церкви, распо-ложенный по б-ру Приморскому, 37а	2018	от КТС28 до границы з.у. в Ут.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	32,80	2	50	50		
28. Бесхозяйные сети 2019г (по постановлению №2681-п/1 от 11.09.2018г.)												
ул. Спортивная, 33	2015	от Ут.7 до стены ж.д.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	4,65	2	100	100		
ул. Оптимистов, 7	2015	от Ут.10 до стены ж.д.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	3,52	2	125	125		
б-р Цветной, 37 (30-Ц-II)	2013	от Ут.8 до стены ж.д. по ул. Дзержинского, 26	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	8,20	2	70	70		
	2013	по техподполью ж.д. по ул. Дзержинского, 26 до ИТП вставки по б-ру Цветному, 37	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	91,20	2	70	70		
сети к ЖК "СТРОНЖ", ул. Революционная,	2017	от КТС38 до ж.д. поз.3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	19,20	2	150	150		
	2017	по техподполью ж.д.	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	14,60	2	150	150		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоляции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяженность по литерам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
51	2017	поз.3	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	35,00	2	125	125		
	2017	от ж.д. поз.3 до Ут.1а	канал	минвата	теплосеть	распределительные	37,20	2	125	125		
Сети до границы з.у. ООО "УникстройРегион"	2014	от Тк.5 до т.А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,20	2	250	250		
29. Бесхозяйные сети 2019г (по постановлению №1886-п/1 от 15.07.2019г.)												
ООО "Альянс", Северная, 9	1995	от Ут.8 до точки врезки теплосети на ООО "Альянс"	эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	654,11	2	300	300		
	1995		бесканальная	минвата	теплосеть	распределительные	314,97	2	300	300		
	2014	от точки врезки до здания ООО "Альянс"	эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	255,00	2	100	100		
ул. Революционная, 28а	2003	от Уз.1 до здания ООО "Влада-Центр"	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	300,00	2	100	100		
пр-т Сепана Разина, 6в	1980	от К8 до стены здания гаража	канал	минвата	теплосеть	распределительные	7,00	2	50	50		
ул. Свердлова, 15б	1986	от Ут.1 (Уз.12-19(37)) до Тк.2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	78,00	2	125	125		
	1986	от Тк.2 через Тк.3 до здания ООО "Потенциал"	канал	минвата	теплосеть	распределительные	164,00	2	100	100		
пр-т Сепана Разина, 31а	2008	от К11 (Уз.37(77)) до ГСК-19	канал	минвата	теплосеть	распределительные	53,00	2	70	70		
	2008		эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	61,00	2	70	70		
ул. 40 лет Победы, 50а	2010	от Тк.2 до 36-О-гар	канал	минвата	теплосеть	распределительные	10,00	2	150	150		
ул. Ботаническая, 38	2003	от Ут.4 до здания ГСК-86	канал	минвата	теплосеть	распределительные	15,00	2	100	100		
ул. Ботаническая, 32	2012	от Ут.4.1 до здания ГСК-87 Алексей	эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	145,00	2	80	80		
ул. Офицерская, 16	2004	от Тк.1 (2ввод) до Ут.1 (ГСК-63)	эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	646,00	2	125	125		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
ул. Транспортная, 19	1975	от Тк.19/8 до Тк.19/9	канал	минвата	теплосеть	распределительные	64,50	2	200	200		
	1975	от Тк.19/9 до здания АО "АВТБС"	канал	минвата	теплосеть	распределительные	180,00	2	150	150		
30. Бесхозяйные сети 2019г (по постановлению №1135-п/1 от 19.04.2019г.)												
Ленинский, 29	1972	участок теплосети от ЦТП по техподполью ж.д. 7-Б	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	164,00	2	125	125		
	1972		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	100		
ул. Революцион-ная, 50 (1-И-4)	1973	от ж/д 1-И-3 до ж/д 1-И-4	канал	минвата	отопление 4	распределительные	88,40	2	100	100		
	1973		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
пр-т Ленинский, 34а	1999	От К2 до здания ГСК-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	7,50	2	70	70		
ул. Революцион-ная, 28в	2013	От К5 до здания об-щественного туалета	канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,00	2	50	50		
ул. Свердлова, 37а	1977	От К3 до здания магазина Цунами	канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,00	2	50	50		
ул. Свердлова, 53	2004	От точки врезки в районе К14 до зда-ния мойки	канал	минвата	теплосеть	распределительные	196,00	2	50	50		
ул. Революцион-ная, 34	2009	От К5а до здания аптеки	канал	минвата	теплосеть	распределительные	31,00	2	40	40		
б-р Кулибина, 2а	2013	От Ут.1 до магазина	канал	минвата	теплосеть	распределительные	42,00	2	40	40		
пр-т Московский, 19	2012	От К11 до здания СЭС	канал	минвата	теплосеть	распределительные	23,00	2	80	80		
пр-т Московский, 17	1999	От К2(285) до здания пождепо	канал	минвата	теплосеть	распределительные	150,00	2	80	80		
ул. Свердлова, 80а	1999	От Уз.11-8(47) до здания кафе	канал	минвата	теплосеть	распределительные	24,80	2	25	25		
Ул. Юбилейная, 2а	1998	От Тк.112 до ГСК-15	канал	минвата	теплосеть	распределительные	58,00	2	80	80		
ул. Революцион-ная, 52б (кафе)	2006	От Уз.17 до выхода из коллектора	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	108,00	2	50	50		
Ул. Фрунзе, 16б	1999	От врезки в техпод-	канал	минвата	теплосеть	распределительные	204,00	2	100	100		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоляции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяженность по литерам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1999	полье ж/д 7-Б до здания шахматного клуба	канал	минвата	теплосеть	распределительные	157,00	2	80	80		
ул. Революционая, 25а	2005	От Уз.31 в коллекторе	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	39,00	2	32	32		
	2005	От коллектора до здания храма	канал	минвата	теплосеть	распределительные	38,00	2	32	32		
ул. Революционая, 25	1999	От Уз.31 до здания дворца бракосочитания	канал	минвата	теплосеть	распределительные	26,00	2	70	70		
Пр-т Ленинский, 10а	2016	От т.А (Уз.31А) до здания Прогресс	канал	минвата	теплосеть	распределительные	204,00	2	70	70		
	2016		канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,00	2	70	70		
ул.Фрунзе, 10а (8-М)	2008	От Ут.3 до МКД	канал	минвата	теплосеть	распределительные	146,00	2	80	80		
ул.Фрунзе, 10б (8-КЛ-маг)	2008	От Уз.1-2 до МКД	канал	минвата	теплосеть	распределительные	51,00	2	70	70		
Ул. Новый проезд, 8	1999	От Тк.3 до здания ФИА банк	канал	минвата	теплосеть	распределительные	20,00	2	70	70		
Ул. Новый проезд, 8	1999	От Тк.4(3) до здания ХТН	канал	минвата	теплосеть	распределительные	22,00	2	70	70		
Пр-т Степана Разина, 36а	1990	От Уз.7(17) до ГСК-11	канал	минвата	теплосеть	распределительные	34,00	2	80	80		
	1990		техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	10,00	2	80	80		
Ул. Фрунзе, 2а	2012	От Уз.6 до Ут.7(2)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	37,00	2	125	125		
	2012	От Ут.7(2) до ГСК-90	канал	минвата	теплосеть	распределительные	104,00	2	70	70		
Ул. Фрунзе, 6в	2006	От Тк.2 до маг. Венда	канал	минвата	теплосеть	распределительные	9,00	2	80	80		
Пр-т Ленинский, 1б	2008	От Ут.6 до 18-7-гар.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	10,00	2	80	80		
Ул. Фрунзе, 8б	2012	От Ут.1 до поз.3, 4 адм. здания	канал	минвата	теплосеть	распределительные	7,50	2	50	50		
ул. Юбилейная, 17а	2015	От Ут.1 до здания ООО "Рента"	канал	минвата	теплосеть	распределительные	96,00	2	50	50		
ул. Дзержинского, 53а	2014	От К2 до здания торгового центра	канал	минвата	теплосеть	распределительные	41,50	2	50	50		
ул. Юбилейная, 13б	1990	От ЦТП-42 до здания ГСК-16	бесканальная	минвата	теплосеть	распределительные	26,40	2	50	50		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
ул. Юбилейная, 21а	1999	От Уз.58 до здания ГСК	канал	минвата	теплосеть	распределительные	50,00	2	50	50		
ул. Юбилейная, 19а	2014	От Тк.1 до здания спорт автосерв. цен-тра	канал	минвата	теплосеть	распределительные	150,00	2	50	50		
пр-т Степана Ра-зина, 22а	2015	От Уз.12-16(31) до надстроя ГСК-4	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	70,00	2	100	100		
	2015		канал	минвата	теплосеть	распределительные	28,00	2	100	100		
пр-т Степана Ра-зина, 22а	2015	От Уз.12-16-3 до ГСК-4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	28,00	2	100	100		
	2015		коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	70,00	2	100	100		
б-р Королева, 8а	1999	От Тк.2а до магазина	канал	минвата	теплосеть	распределительные	36,50	2	50	50		
ул. Фрунзе, 35а	2001	От Уз.17-2(42) до торг. павильона	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	23,50	2	25	25		
б-р Королева, 20а	1990	От К11 до магазина	канал	минвата	теплосеть	распределительные	3,00	2	50	50		
ул. Революционая, 72а	1990	От К3 до ГСК-12	канал	минвата	теплосеть	распределительные	65,00	2	100	100		
б-р Буденного, 16	1990	От К4 до здания АТС-35	канал	минвата	теплосеть	распределительные	29,00	2	80	80		
Ул. Юбилейая, 37а	1999	От т.врезки в тех-подполье ж/д поз. 15/35 до ГСК-34	канал	минвата	теплосеть	распределительные	24,00	2	80	80		
	1999		техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	16,00	2	80	80		
ул.Юбилейная, 89 (17-А-5)	2002	от МКД 17-А-2 до МКД 17-А-5	канал	минвата	теплосеть	распределительные	24,50	2	100	100		
ул, Юбилейная, 77	2015	От Ут.1 до здания школы	канал	минвата	теплосеть	распределительные	82,00	2	100	100		
ул. Спортивная, 4в	2013	От Тк.4 до здания 17-В-маг.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	37,00	2	100	100		
б-р Приморский, 29б	2014	От Уз.13а до офис. центра	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	30,00	2	50	50		
	2014		канал	минвата	теплосеть	распределительные	20,00	2	50	50		
ул, Юбилейная, 91	2014	От КТС2 до объекта дорож. сервиса	канал	минвата	теплосеть	распределительные	44,00	2	50	50		
ул. Свердлова, 9б (магазин)	1985	От точки врезки в коллекторе возле ЦТП-193 до магазина поз.Б	канал	минвата	теплосеть	распределительные	42,00	2	70	70		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоляции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяженность по литерам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
пр. Ленинский, 10	2018	От К1(11) до торгового центра	канал	минвата	теплосеть	распределительные	65,00	2	50	50		
пр-т Степана Разина, 31а	2008	От т. врезки в тех. подполье ж/д 13-Б до стены ж/д 13-Б	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	93,00	2	40	40		
	2008	От ж/д 13-Б до здания адм.-торг. центра	канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,00	2	40	40		
ул. Ворошилова, 36	2016	От К3(20) до магазина 13	канал	минвата	теплосеть	распределительные	37,90	2	50	50		
ул. Ворошилова, 20а	2009	От К4(17) до кафе	канал	минвата	теплосеть	распределительные	13,60	2	50	50		
Уч-к теплосети от КТС6	2009	От КТС6 до К4(17)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	71,50	2	80	80		
	2009		канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,00	2	80	80		
ул. Дзержинского, 27а	1990	От КТС38 до ГСК-128	канал	минвата	теплосеть	распределительные	10,00	2	80	80		
ул. Свердлова, 22	2001	От Уз.67 до стены АТС-30	канал	минвата	теплосеть	распределительные	25,00	2	70	70		
	2001	Цокольный этаж АТС-30	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	30,00	2	70	70		
ул. Свердлова, 22	1996	От Уз.67 до предприятия «Кварц»	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	6,00	2	100	100		
	1996		канал	минвата	теплосеть	распределительные	5,50	2	100	100		
ул. Ворошилова, 6а	2013	От Уз.47(48) до здания АТП-5	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	4,00	2	80	80		
	2013		канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,00	2	80	80		
б-р Луначарского, 6 (15-Т)	1976	От Уз.58 до Тк.1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	18,50	2	125	125		
	1976		канал	минвата	теплосеть	распределительные	28,00	2	125	125		
б-р Луначарского, 21 (16-Г-2)	1986	от 16-Г-2 до т.А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	8,00	2	125	125		
	1986		канал	минвата	теплосеть	распределительные	2,50	2	125	125		
б-р Луначарского, 9А	2001	от Уз.6 до МКД	канал	минвата	теплосеть	распределительные	6,00	2	80	80		
ул. Маршала Жукова,14 (10-А)	1982	От места установки арматуры между поз.9 и поз.10 до 10-А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	1,00	2	80	80		
	1982		канал	минвата	теплосеть	распределительные	13,00	2	80	80		
Ул. Маршала Жукова, 42а	1990	От КТС26-2В до ГСК-109	канал	минвата	теплосеть	распределительные	14,00	2	70	70		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоляции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяженность по литерам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
Ул. Маршала Жукова, 40а	1990	От Тк.15 до кафе	канал	минвата	теплосеть	распределительные	3,00	2	50	50		
Пр-т Степан Разина, 63а	1990	от Тк.23 до ГСК-41	канал	минвата	теплосеть	распределительные	75,00	2	50	50		
б-р Приморский, 6	1999	От Тк.3(2-1) до здания Пождепо	канал	минвата	теплосеть	распределительные	85,00	2	80	80		
Ул. Маршала Жукова, 32а	1990	От Тк.9а до ГСК	канал	минвата	теплосеть	распределительные	48,00	2	100	100		
Ул. Фрунзе, 11а	1990	От Уз.12 до здания АББА	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	20,00	2	40	40		
Ул. Маршала Жукова, 16а	1990	От Тк.1 до ГСК	канал	минвата	теплосеть	распределительные	65,00	2	80	80		
Ул. Маршала Жукова, 25а	1989	От Тк.1(3) до здания ООО «ЭЛАКС»	канал	минвата	теплосеть	распределительные	180,00	2	80	80		
б-р Приморский, 1а	2003	От ЦТП-114 до ж/д	канал	минвата	отопление 4	распределительные	38,00	2	150	150		
	2003		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	150	80		
б-р Приморский, 1б	2003	Между 1А и 1Б	канал	минвата	теплосеть	распределительные	100,00	2	150	150		
	2003		канал	минвата	отопление 4	распределительные	114,00	2	100	100		
	2003		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
ул. Маршала Жукова 52/б-р Приморский, 2	2003	от ЦТП-114 до МКД	канал	минвата	отопление 5	распределительные	54,00	3	150	150	125	
	2003		канал	минвата	ГВС 5	распределительные		2	80	50		
Б-р Приморский, 3	1990	От Уз.19-11(63) до Тк.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	52,00	2	80	80		
	1990	От Тк. до церкви	канал	минвата	теплосеть	распределительные	75,00	2	50	50		
Б-р Приморский, 1г	2012	От Ут.2 до здания соц-культ. назначения	канал	минвата	теплосеть	распределительные	7,00	2	50	50		
Ул. Маршала Жукова, 35г	2008	От Ут.1/5 до блока обслуживания Прилесье	канал	минвата	теплосеть	распределительные	84,00	2	80	80		
Лыжная база, ул. Маршала Жукова, 51/6	1990	От Ут.4 до д.4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	28,00	2	70	70		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
Лыжная база, ул. Маршала Жукова, 51/4	1990	От Ут.6 до д.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,00	2	50	50		
Лыжная база, ул. Маршала Жукова, 51/2	1990	От Ут.9 до д.23	бесканальная	минвата	теплосеть	распределительные	3,00	2	50	50		
Лыжная база, ул. Маршала Жукова, 51/1	1990	От Ут.9 до д.24	канал	минвата	теплосеть	распределительные	13,00	2	32	32		
Лыжная база, ул. Маршала Жукова, 51/3	2003	От Ут.8 до д.22	канал	минвата	теплосеть	распределительные	29,00	2	50	50		
Лыжная база, ул. Маршала Жукова, 51/7	2008	От Ут.6 до д.6	канал	минвата	теплосеть	распределительные	13,00	2	32	32		
Лыжная база, ул. Маршала Жукова, 51	2003	От Ут.7 до д.21, д.2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	24,00	2	50	50		
Ул. Свердлова, 8а	1990	От Тк.4 до маг.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	20,00	2	32	32		
Ул. Дзержинского, 25а ст1	1990	От Уз.17-2в до ГСК-47	канал	минвата	теплосеть	распределительные	130,00	2	100	100		
Ул. Ворошилова, 23а	1993	От Тк.1 (КТС43) до ТЦ Глобус	канал	минвата	теплосеть	распределительные	150,00	2	100	100		
Ул. Автостроите-лей, 104а	1983	От Тк.33 до ТП	канал	минвата	теплосеть	распределительные	75,00	2	40	40		
Ул. Ворошилова, 27а	2013	От врезки в коллек-торе (Уз.6-2В) до магазина	канал	минвата	теплосеть	распределительные	20,00	2	40	40		
Б-р Гая, 31	1990	От Тк.22 до АТС-30	канал	минвата	теплосеть	распределительные	150,00	2	100	100		
Ул. Автостроите-лей, 70а	2009	От Тк.34 до здания Биомед	канал	минвата	теплосеть	распределительные	35,00	2	32	32		
Ул. Ворошилова, 45	1990	От Тк.33(47) до маг.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	45,00	2	70	70		
Ул. Ворошилова, 73	1990	От КТС-65 до маг.	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	4,00	2	70	70		
	1990		канал	минвата	теплосеть	распределительные	63,00	2	70	70		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоляции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяженность по литерам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
Ул. 40лет Победы, 94в	1990	От Тк.3/1 до здания ВИТ	канал	минвата	теплосеть	распределительные	26,00	2	50	50		
Ул. 40лет Победы, 96	1990	От Тк.3/1 до здания ТД	эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	112,00	2	80	80		
Ул. 40лет Победы, 94б	2001	От Тк.3 до Тк.3/1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	30,00	2	50	50		
	2016	От Тк.3(3/1) до здания МИГ Плюс	канал	минвата	теплосеть	распределительные	12,00	2	50	50		
Ул. 40лет Победы, 116а	1999	От КТС до здания Рейтер	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	5,50	2	50	50		
	1999		канал	минвата	теплосеть	распределительные	39,00	2	50	50		
Ул. 40 лет Победы, 41а	2007	От т. врезки в коллекторе меду Уз.13 и Уз.14 до Автомойки	канал	минвата	теплосеть	распределительные	180,00	2	32	32		
Ул. 40 лет Победы, 41	2003	От т. врезки в коллекторе меду Уз.13 и Уз.14 до мойки	канал	минвата	теплосеть	распределительные	140,00	2	32	32		
Ул. 40 лет Победы, 65б	2009	От Ут.3 до стоянки	канал	минвата	теплосеть	распределительные	38,00	2	100	100		
Ул. 40 лет Победы, 55а	1999	От т. врезки в коллекторе около Уз.25	канал	минвата	теплосеть	распределительные	60,00	2	32	32		
Б-р Здоровья, 25	2008	От врезки в коллекторе Уз.25 до здания Паталогоанатом	канал	минвата	теплосеть	распределительные	10,00	2	80	80		
Ул. Автостроителей, 53б ст.1	1990	От КТС53 до здания ВИСА	канал	минвата	теплосеть	распределительные	10,00	2	32	32		
Б-р Космонавтов, 6	2006	От Тк.1 до Сбербанка	канал	минвата	теплосеть	распределительные	75,00	2	50	50		
Ул. Дзержинского, 46а	2014	От Тк.9 до 27-маг-5	канал	минвата	теплосеть	распределительные	50,00	2	50	50		
Ул. 70лет Октября, 63	2014	От Ут.3(НО-32) до Дома охотника	канал	минвата	теплосеть	распределительные	180,00	2	50	50		
ул. 70 лет Октября, 39, 41	1990	между 29-ЛМ-1 и 29-ЛМ-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	42,00	2	100	100		
Ул. Тополиная, 26	1990	От Ут.1 до Ут.1а	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	97,00	2	150	150		
	1990	От Ут.1а до АТС-72	канал	минвата	теплосеть	распределительные	50,00	2	80	80		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
Б-р Цветной, 2а	1990	От Ут.19 до здания ЭСН	канал	минвата	теплосеть	распределительные	55,00	2	50	50		
Ул. Тополиная, 44	2015	От т.А от Уз.18 до магазина	канал	минвата	теплосеть	распределительные	120,00	2	80	80		
Б-р Цветной, 16	2013	От Уз.13(4) до Тк.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	20,00	2	125	125		
	2013	от Тк.1 до поликли-ники	канал	минвата	теплосеть	распределительные	126,00	2	80	80		
Ул. Тополиная, 24а к.1	2007	От Ут.2 до здания Крафт	канал	минвата	теплосеть	распределительные	150,00	2	50	50		
Ул. Тополиная, 38а	2007	От Ут.8(16) до зда-ния Автостиль	канал	минвата	теплосеть	распределительные	14,00	2	50	50		
Ул. 70лет Октября, 5а	1990	От Ут.2а до ГСК-123	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	11,00	2	50	50		
Ул. 40 лет Победы, 44б	2004	От Ут.7 до делового центра Паритет	канал	минвата	теплосеть	распределительные	80,00	2	50	50		
Ул. Тополиная, 47б	2012	От Ут.19-1 до мага-зина Магнит	канал	минвата	теплосеть	распределительные	145,00	2	50	50		
Ул. 70 лет Октяб-ря, 9а	1990	От Ут.5 до АТС	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	62,00	2	80	80		
Ул. 40 лет Победы, 41б	2014	От Ут.19А до офиса продаж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	25,00	2	32	32		
Ул. 40 лет Победы, 5	2014	От Тк.1 до комплекса подзем. гаражей	канал	минвата	теплосеть	распределительные	10,00	2	125	125		
Ул. 40 лет Победы, 13в	2014	От Тк.4 до адми-нистр. здания	канал	минвата	теплосеть	распределительные	12,00	2	50	50		
ул. Офицерская, 8 (М 1.1)	2002	между М1.1 и М3.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,00	2	80	80		
ул. 70 лет Октяб-ря, 86	2000	от Ут.3 до МКД 38-Т	канал	минвата	теплосеть	распределительные	10,50	2	100	100		
Ул. Южное шоссе, 97	1996	От КТС-15 до т.А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	155,00	2	50	50		
	1996	От т.А до автомойки	эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	35,00	2	50	50		
Ул. Офицерская, 35	1999	От Ут.3(НО-32) до ГСК-103	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	4,00	2	70	70		
	1999		канал	минвата	теплосеть	распределительные	43,00	2	70	70		
Ул. Офицерская, 10б	1989	От Ут.4(1) до здания ГПП-3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	120,00	2	32	32		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
Ул. Офицерская, 12	1996	От Ут.4(1) до ветле-чебницы	канал	минвата	теплосеть	распределительные	15,50	2	50	50		
Ул. Южное шоссе, 85а	2004	От Ут.19 до гаража М15.1-гар	канал	минвата	теплосеть	распределительные	15,00	2	70	70		
ул. Автостроите-лей, 1 (33-Б-1/1)	1989	От Тк.1 (Уз.7-3В(4)) до Тк.2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	25,00	2	250	250		
Ул. Тополиная, 4б	1990	От Тк.3 до ГСК-88	канал	минвата	теплосеть	распределительные	25,00	2	100	100		
Ул. 70 лет Октяб-ря, 52а	1990	От ЦТП-192 до зда-ния офисов	канал	минвата	теплосеть	распределительные	35,00	2	50	50		
Ул. 70 лет Октяб-ря, 38	2008	От Тк.1 до ТОЦ Ла-дья	канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,00	2	100	100		
Б-р Рябиновый, 5а	1990	От Ут.12 до магазина	канал	минвата	теплосеть	распределительные	75,00	2	50	50		
Ул. 70 лет Октяб-ря, 8б	1990	От КТС1 до магазина	канал	минвата	теплосеть	распределительные	20,00	2	50	50		
	1990		коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	20,00	2	50	50		
Ул. Южное шоссе, 4	2011	От Ут.9 до ТЦ Лента	канал	минвата	теплосеть	распределительные	325,00	2	200	200		
	2011		канал	минвата	теплосеть	распределительные	306,00	2	150	150		
Ул. Льва Яшина, 11	1990	От НО(Уз.13-3в) до ГСК-96	канал	минвата	теплосеть	распределительные	75,00	2	50	50		
Ул. Льва Яшина, 11	2016	От Ут.10 (Уз.16-3в) до ГСК-96 (офисы)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	25,00	2	32	32		
Б-р Приморский, 49	1990	От Ск.1 до спорткомплекса	канал	минвата	теплосеть	распределительные	14,00	2	250	250		
Ул. Спортивная, 11	1990	От СК1 до культ. досуг. центра	канал	минвата	теплосеть	распределительные	338,00	2	80	80		
Б-р Приморский, 45	1990	От Уз.19-2 до ГСК-80	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	54,00	2	100	100		
	1990		канал	минвата	теплосеть	распределительные	108,00	2	100	100		
Б-р Приморский, 43	1990	От Уз.20(18) до ГСК-79	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	6,00	2	100	100		
	1990		канал	минвата	теплосеть	распределительные	16,00	2	100	100		
Ул. Спортивная, 22	1990	От Уз.21(19) до Ут.21-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	99,00	2	100	100		
	1990	От Ут.21-1 до авто-центра	эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	210,00	2	100	100		
Ул.Революционная, 80	1990	От Ут.21-1 до гаража стад. Торпедо	канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,00	2	80	80		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
Ул. Революцион-ная, 82	1990	От Ут.21-2 до выст. салона Порше	канал	минвата	теплосеть	распределительные	19,00	2	80	80		
Ул. Революцион-ная, 82	1990	От Ут.21-1 до КНС	эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	61,00	2	32	32		
Ул.Революционная ,82ст.4	1990	От Уз.21(19) до Ут.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	60,00	2	100	100		
	1990	От Ут.1 до АЗС "Ла-нойл"	канал	минвата	теплосеть	распределительные	169,00	2	50	50		
ул.Дзержинского, 48	1990	От Тк.1а до Ут.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	130,40	2	250	250		
	1990	От Ут.1 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	19,60	2	80	80		
ул.Дзержинского, 50	1990	От Ут.1 до Ут.2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	130,40	2	125	125		
	1990	от Ут.2 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	40,20	2	50	50		
ул. Окраинная, 1	1989	От Тк.21 до Тк.22	эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	180,00	2	300	300		
	1989	От места установки задвижек в районе Тк.22 до ООО «Про-изводство Стройин-дустрия»	эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	320,00	2	200	200		
31. Бесхозяйные сети 2019г (по постановлению №48-п/1 от 12.01.2018г.)												
ул. Революцион-ная, 19 (Преобра-женский собор)	2002	от КТС до Туал.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,50	2	150	150		
	2002	от Туал. До здания церкви	канал	минвата	теплосеть	распределительные	38,00	2	150	150		
	2002	от здания церкви до здания храма	канал	минвата	теплосеть	распределительные	101,97	2	80	80		
ул. Революцион-ная, 32 (ЧП Ван-штейн О.В.)	1975	от Уз.1 до здания 1-ИТ-1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	2480,00	2	80	80		
32. Бесхозяйные сети 2019г (по постановлению №3340-п/1 от 14.11.2018г.)												

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
Ленинский, 18а	2015	от Уз.12-9-1(14) до здания	канал	минвата	теплосеть	распределительные	26,60	2	70	70		
ул. 40 лет Победы, 50	2014	от Ут.9 (Уз.18) до здания	канал	минвата	теплосеть	распределительные	182,30	2	70	70		
Южное шоссе, 73	2016	от Ут.18 до Ут.1 на границе з.у.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	31,00	2	100	100		
Южное шоссе, 75	2016	от т. врезки на участ-ке теплосети, под-ключаемой от Ут.18 до Ут.сущ. на грани-це з.у.	канал	минвата	теплосеть	распределительные	112,00	2	80	80		
б-р Приморский, 8	2011	от Уз.19-9(62) через Тк.1 до здания УКС	канал	минвата	теплосеть	распределительные	164,00	2	100	100		
33. ИСКЛЮЧЕНИЕ из 18. Бесхозяй-ные сети 2017г (по постановлению №2590-п/1 от 15.08.2016г.) по постановлению от 23.09.2020г. №2851-п/1 (вх.9232 от 07.10.2020г.) в связи с гос.регистрации права собственно-сти ООО "ПАТРИ-ОТ"												
Комплекс много-этажн многоквар-тир жилых домов со встр-прист по-мещ,юго-вост часть кадас кв 63:09:0103035	2014	от Ут.1 до Ут.6	канал	минвата	теплосеть	распределительные	-858,00	2	300	300		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
34. ИСКЛЮЧЕНИЕ из 29 Бесхозяйные сети 2019г (по постановлению №1886-п/1 от 15.07.2019г.) по постановлению от 14.10.2020г. №3103-п/1 по ре-шению суда												
ООО "Альянс", Северная, 9	1995	от Ут.8 до точки врезки теплосети на ООО "Альянс"	эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	-654,11	2	300	300		
	1995		бесканальная	минвата	теплосеть	распределительные	-314,97	2	300	300		
	2014	от точки врезки до здания ООО "Аль-янс"	эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	-255,00	2	100	100		
35. ИСКЛЮЧЕНИЕ из 30 Бесхозяйные сети 2019г (по постановлению №1135-п/1 от 19.04.2019г.) по постановлению 88-п/1 от 15.01.2021г. (вх.268 от 15.01.2021г.) в связи с гос.регистрации права собственно-сти ООО "Лента"												
Ул. Южное шоссе, 4	2011	От Ут.9 до ТЦ Лента	канал	минвата	теплосеть	распределительные	-325,00	2	200	200		
	2011		канал	минвата	теплосеть	распределительные	-306,00	2	150	150		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
37. Бесхозяйные сети 2021г (по постановлению №691-п/1 от 05.03.2020г.)												
51. Бесхозяйные сети 2021г (постановление №1643-п/1 от 22.04.2021г. внесение изменений в постановление №691-п/1 от 05.03.2020г. и №238-п/1 от 27.01.2021г. (вх.4155 от 22.04.2021г.)												
Новый проезд, 2 (администр)	1991	от стены здания до Тк4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	136,12	2	100	100		
42. Бесхозяйные сети 2021г (постановление №238-п/1 от 27.01.2021г. внесение изменений в постановление №691-п/1 от 05.03.2020г.)												
Проспект Московский, 14А (Диск)	1999	от Тк4 до Тк	эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	106,00	2	50	50		
	1999		канал		теплосеть	распределительные	27,00	2	50	50		
38. Бесхозяйные сети 2021г (по постановлению №1681-п/1 от 01.06.2020г.)												
ул. Транспортная, 23 (ПВЧ)	1967	ТК9/9 от ТК9 до здания 69ПСЧ	канал	минвата	теплосеть	распределительные	102,00	2	125	125		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
ул. Революцион-ная, 38 (1-ИТ-2)	1975	точка врезки от Уз.1 до здания (1-ИТ-2)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	40,00	2	80	80		
39. Бесхозяйные сети 2021г (по постановлению №2748-п/1 от 15.09.2020г.)												
ул. М.Жукова, 49(25)	2004	от УТ9 до здания М.Жукова, 49	канал	минвата	теплосеть	распределительные	30,00	2	100	100		
ул 70 лет Октября, 37а (Пенс.фонд)	2014	от Ут16 до стены здания	канал	минвата	теплосеть	распределительные	4,65	2	125	125		
41. ИСКЛЮЧЕНИЕ из 39. Бесхозяй-ные сети 2021г (по постановлению №2748-п/1 от 15.09.2020г.) по постановлению от 23.12.2020г. №3899-п/1												
ул 70 лет Октября, 37а (Пенс.фонд)	2014	от Ут16 до стены здания	канал	минвата	теплосеть	распределительные	-4,65	2	125	125		
43. Бесхозяйные сети 2021г (по постановлению №2647-п/1 от 03.10.2019г.)												
б-р Итальянский, 24	2018	от Ут7 до Ут8	канал	минвата	теплосеть	распределительные	33,50	2	150	150		
	2018	от Ут8 до ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	29,90	2	125	125		
ул. 40 лет Победы, 94	1988	от ТК3 до здания пожарного депо 11 ПСЧ	канал	минвата	теплосеть	распределительные	150,00	2	100	100		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
44. ИСКЛЮЧЕНИЕ из 43. Бесхозяй-ные сети 2021г (по постановлению №2647-п/1 от 03.10.2019г.) по постановлению от 05.12.2019г. №3357-п/1												
б-р Итальянский, 24	2018	от Ут7 до Ут8	канал	минвата	теплосеть	распределительные	-33,50	2	150	150		
	2018	от Ут8 до ж/д	канал		теплосеть	распределительные	-29,90	2	125	125		
45. Бесхозяйные сети 2021г (по постановлению №3348-п/1 от 04.12.2019г.)												
ул. Южное шоссе, 107	2001	от т.А на теплосети от Ут.1-2В до здания ООО "СПРИН"	канал	минвата	теплосеть	распределительные	303,00	2	70	70		
ул. Борковская, 61	2004	от Ут5 (от УЗ10-3(37) до УТ6	канал	минвата	теплосеть	распределительные	161,00	2	200	200		
	2004	Ут6 - Ут6а	канал	минвата	теплосеть	распределительные	92,00	2	200	200		
	2004		эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	52,00	2	200	200		
	2004	Ут6а-Ут7	эстакада	минвата	теплосеть	распределительные	12,00	2	200	200		
	2004		канал	минвата	теплосеть	распределительные	36,00	2	200	200		
	2004	Ут7-Ут7а	канал	минвата	теплосеть	распределительные	93,00	2	150	150		
	2004	УТ7а-Ут8-до здания	канал	минвата	теплосеть	распределительные	352,50	2	70	70		
ул. Офицерская, 34	1994	От Ут3 до здания ГСК-77 "СОЮЗ"	канал	минвата	теплосеть	распределительные	95,00	2	125	125		
ул Борковская, 73	1996	От Ут7а до здания ГСК-100 "Надежда"	канал	минвата	теплосеть	распределительные	25,00	2	100	100		
пр. Степана Рази-на, 51	1979	От т.врезки в подва-ле ж/д по Степана Разина, 55 до стены ж/д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,00	2	70	70		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
ул. Окраинная, 9	1989	от Тк22 до здания ЗАО "Стройиндустрия"	канал	минвата	теплосеть	распределительные	14,00	2	80	80		
48. АРЕНДА по договору №533-дг/1 от 06.04.2021г. (бывш. п.7. Безвозмездное пользование Мэрия (договор 12/бп от 12.05.1996г.)												
8-А,8-Б, 8-В	1991	от Ут.2 до Ут5	канал	минвата	теплосеть	распределительные	39,00	2	150	150		
	1991	от Ут5 до 8-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	2,27	2	70	70		
	1991	от Ут.3 до 8-Б	канал	минвата	теплосеть	распределительные	3,16	2	70	70		
	1991	отУт.1 до Ут.2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	118,70	2	200	200		
	1991	от Ут.2 до Ут.3	канал	минвата	теплосеть	распределительные	32,86	2	150	150		
	1991	от Ут.3 до Ут.4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	67,42	2	150	150		
	1991	от Ут.4 до 8-В	канал	минвата	теплосеть	распределительные	3,16	2	70	70		
12-У	1980	от т.Б до 12-У	канал	минвата	отопление 4	распределительные	101,00	2	100	100		
	1980		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
12-Ю	1978	от т.А до К.13	канал	минвата	отопление 4	распределительные	30,35	2	125	125		
	1978		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	125		
	1978	К-13 до 12-Ю	канал	минвата	отопление 4	распределительные	6,80	2	125	125		
	1978		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	125		
9-Р	1978	от т.Б(Уз.12-26-6) до ж/д 9-Р	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	24,00	2	100	100		
	1978		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
9-С	1978	от Уз.54 до ж/д 9-С	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	30,00	2	150	150		
	1978		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
10-А	1973	от Уз.12-5(6) до 10-А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	28,80	2	100	100		
10-Ж	1975	от Уз.12-7 до 10-Ж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	12,00	2	100	100		
9-В	1974	от т.А до 9-В	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	23,00	2	100	100		
9-Т	1978	от Уз.53 до 9-Т	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	28,00	2	100	100		
	1978		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
9-А ул. Юбилейная, д.27	1980	от Уз.66 до 9-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	18,00	2	100	100		
6	1970	транзит по 1дому	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	50,00	2	125	125		
	1970		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	70		
ЦТП-91	1978	от К.3(14) до ЦТП-91	канал	минвата	теплосеть	распределительные	63,00	2	150	150		
2-68-Б	1986	от ЦТП-93 до 2-68-Б	канал	минвата	отопление 4	распределительные	77,00	2	100	100		
	1986		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
ЦТП-92	1978	от К.2(9) до ЦТП-92	канал	минвата	теплосеть	распределительные	31,00	2	125	125		
ЦТП-93	1986	от Уз.35(75) до ЦТП-93	канал	минвата	теплосеть	распределительные	165,00	2	150	150		
13-Л ул. Степана Разина, д.25	1978	от 13-П до 13-А	канал	минвата	отопление 4	распределительные	17,22	2	100	100		
	1978		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	80		
	1978	транзит по 13-А	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	217,20	2	100	100		
	1978		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1978	от 13-А до 13-Л	канал	минвата	отопление 4	распределительные	74,00	2	100	100		
	1978		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
13-А б-р Туполева, д.2	1977	от ЦТП-95 до Уз.36(76)	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	220,60	2	100	100		
	1977		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1977	от Уз.36 до 13-П	канал	минвата	отопление 4	распределительные	41,88	2	100	100		
	1977		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1977	транзит по 13-П	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	26,10	2	100	100		
	1977		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
13-М пр-т Степана Разина, д.33	1979	ЦТП-95 до 13-К	канал	минвата	отопление 4	распределительные	39,47	2	100	100		
	1979		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1979	транзит по 13-К	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	13,80	2	100	100		
	1979		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1979	13-К от 13-Д	канал	минвата	отопление 4	распределительные	23,91	2	100	100		
	1979		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1979	транзит по 13-Д	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	98,70	2	100	100		
	1979		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1979	13-Д до 13-М	канал	минвата	отопление 4	распределительные	127,5	2	100	100		
	1979		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1979		канал	минвата	отопление 4	распределительные	20,05	2	100	100		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1979		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
14-Г-2	1989	от ЦТП-91 до 14-Г-2	канал	минвата	отопление 4	распределительные	30,00	2	100	100		
	1989		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
14-Д-2	1989	от ЦТП-91 до 14-Д-2	канал	минвата	отопление 4	распределительные	15,00	2	100	100		
	1989		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
14-Ж-2	1988	от ЦТП-92 до 14-Ж-2	канал	минвата	отопление 4	распределительные	48,00	2	100	100		
	1988		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
14-Е-2	1989	от ЦТП-92 до 14-Е-2	канал	минвата	отопление 4	распределительные	22,00	2	100	100		
	1989		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
14-А-2	1988	от ЦТП-93 до 14-А-2	канал	минвата	отопление 4	распределительные	62,00	2	100	100		
	1988		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
14-В-2	1988	от ЦТП-93 до 14-В-2	канал	минвата	отопление 4	распределительные	34,00	2	100	100		
	1988		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
14-Н	1978	от ЦТП-95 до 14-Н	канал	минвата	отопление 4	распределительные	29,00	2	100	100		
	1978		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
13-И	1978	от К.13(48) до 13-И	канал	минвата	теплосеть	распределительные	25,00	2	125	125		
13-Р	1978	от 13-И до 13-Р	канал	минвата	отопление 4	распределительные	24,00	2	100	100		
	1978		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
15-Р Дзержинско-го, 29	1978	от т.В до 15-Р	канал	минвата	отопление 4	распределительные	5,00	2	100	100		
	1978		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
15-С Луначарского, 2	1978	от Тк до 15-С	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	41,00	2	100	100		
	1978		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
15-М Степана Ра-зина, д.7	1977	от Уз.54а до 15-М	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	35,00	2	100	100		
	1977		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	80		
Жукова 12 (ж/д 10), Фрунзе 1 (ж/д 9)	1980	от 8 до 9	коллектор	минвата	отопление 6	распределительные	25,74	4	150	150	125	125
	1980		коллектор	минвата	ГВС 6	распределительные		2	125	125		
	1980	транзит по 9	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	136,20	2	125	125		
	1980		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	125		
	1980	от 9 до 10	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	53,41	2	125	125		
	1980		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	125		
Фрунзе 3 (ж/д 8)	1980	от Тк.5 до 8	канал	минвата	отопление 4	распределительные	103,78	2	150	150		
	1980		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	150	150		
Фрунзе 5 (ж/д 8а)	1980	от Тк.5 до т.Б	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	30,12	2	150	150		
	1980		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	150	150		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1980	от т.Б до 8-А	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	10,08	2	100	100		
	1980		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
Фрунзе 9 (ж/д 6)	1980	от 6-А до 6	канал	минвата	отопление 4	распределительные	23,87	2	100	100		
	1980		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
24-С б-р Гая, д.17	1982	от Уз.5 до т.Б	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	78,79	2	80	80		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
	1982	от т.Б до ж/д 24-С	бесканал	минвата	отопление 4	распределительные	1,50	2	80	80		
	1982		бесканал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
к дому 24-С	1983	от т.А до Уз.5	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	53,37	2	125	125		
	1983		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
	1983	от Уз.5 до т.А (23-Т)	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	110,69	2	80	80		
	1983		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
24-Р	1982	от Тк.9 до Тк.22	канал	минвата	теплосеть	распределительные	105,00	2	150	150		
30-У б-р Цветной, д.19	1990	транзит по 30-Ф	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	15,60	2	100	100		
	1990		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
29-У б-р Цветной, д.20	1990	транзит по 29-Ф	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	15,50	2	100	100		
	1990		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	70		
29-РМ ул. 70 Лет Октяб-ря, д.47	1991	о ЦТП-161 до Ут.15	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	43,06	2	100	100		
	1991		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	50		
	1991	от Ут.15 до Ут.13-т.А	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	383,11	2	100	100		
	1991		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	50		
34-Д ул.Тополиная, д.14	1992	от т.Б до ж/д 34-Д	канал	минвата	отопление 4	распределительные	41,80	2	100	100		
	1992		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
34-Е ул.Тополиная, д.16	1995	от ЦТП-191 до ж/д 34-Е	канал	минвата	отопление 4	распределительные	70,00	2	100	100		
	1995		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
49. АРЕНДА по договору №533-дг/1 от 06.04.2021г. (бывш. п.8. Без-возмездное поль-зование Мэрия (договор 12/бп от 12.05.1996г.)						распределительные						
1-М	1980	от ктс до 1-М	канал	минвата	теплосеть	распределительные	30,45	2	150	150		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
ул. Свердлова, д.35	1971	1-М до К.4(63)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	27,00	2	80	80		
КНС-ОГТЦ	1982	от Ут.2 до КНС ОГТЦ	канал	минвата	теплосеть	распределительные	31,00	2	50	50		
8-Ш-1 (№51) ул. Фрунзе, д.12	1978	от Уз.2 до шк	канал	минвата	теплосеть	распределительные	28,00	2	80	80		
перемычка	1980	Тк.1 до Тк.1-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	29,00	2	100	100		
18-П	1982	от ЦТП-33 до Уз.18	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	90,19	2	100	100		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
18-С Ленинский пр-т, д.9	1982	Уз.18 до т.А	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	25,30	2	100	100		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	80		
	1982	от т.А до 18-С	канал	минвата	отопление 4	распределительные	16,80	2	100	100		
	1982		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	80		
18-Р ул Фрунзе, д.4В	1982	от Уз.16 до 18-Р	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	24,80	2	100	100		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	80		
11-Ш-2 (№48) ул. Дзержинского, д.51	1974	от Тк.7(97а) до 11-Ш-2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	45,00	2	100	100		
сш 11-Ш-1(№43) б-р Курчатова, д.15	1974	от К.1(27) до 11-Ш-1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	55,50	2	80	80		
от ЦТП-41	1979	от ЦТП-41 до К.1	канал	минвата	отопление 4	распределительные	75,00	2	125	125		
	1979		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1979	от К.1 до К.2	канал	минвата	отопление 4	распределительные	92,30	2	125	125		
	1979		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1979	от К.2 до К.3	канал	минвата	отопление 4	распределительные	99,80	2	125	125		
	1979		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1979	11-Л, 11-М, 11-Н б-р Курчатова, 3; 5; 7	канал	минвата	отопление 4	распределительные	28,50	2	100	100		
	1979		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	70		
ЦТП-41	1979	от т.А до ЦТП-41	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	19,80	2	200	200		
9-ДС-1(№111) Орджоникидзе, д.16	1979	от Уз.12-32 до 9-ДС-1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	79,30	2	100	100		
9-И б-р Орджоникидзе, д.12	1978	от Уз-12-26-1 до 9-И	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	16,46	2	100	100		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
10-ДС-4 ваз(№119) б-р Орджоникидзе, д.1	1978	от Уз.12-18(35) до 10-ДС-4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	17,00	2	80	80		
10-Д пр-т Степана Разина, д.18	1978	от Уз.12-16(31) до 12-16-1 до12-16-2(33)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	36,85	2	125	125		
	1978	от Уз.12-16-2(33) до 10-Д	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	47,09	2	100	100		
	1978	от Уз.12-17(34) до 10-Д	канал	минвата	теплосеть	распределительные	30,38	2	100	100		
10-Л пр-т Степана Разина, д.20	1978	от Уз.12-16-2 до 10-Л	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	3,95	2	80	80		
10-К	1978	от Уз.12-14-2(29) до 10-К	канал	минвата	теплосеть	распределительные	4,00	2	150	150		
9-А ул. Юбилейная, д.27	1978	от Уз.12-31 до 9-А	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	9,00	2	100	100		
10-ДС-2 ваз(№107) Ленинский пр-т, д.22	1979	от Уз.12-8 до ДС	канал	минвата	теплосеть	распределительные	43,00	2	100	100		
10-Ж Ленинский пр-т, д.18	1978	от Уз.12-9-1 до 10-Ж	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	12,67	2	100	100		
10-Н Оржоникидзе, д.11	1983	от т.Б до 10-Н	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	161,40	2	150	150		
	1983		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	150	80		
	1983	от 10-Н до Уз.24	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	34,21	2	150	150		
	1983		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
9-Д	1983	от ЦТП-52 до Уз.52	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	3,89	2	200	200		
	1983	от Уз.52 до Уз.12-26-2(51)	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	108,37	2	125	125		
	1983		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1983	от Уз.12-26-2(51) до Уз.12-26-1(50)	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	87,50	2	125	125		
	1983		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1983	от Уз.12-26-1(50) до	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	11,11	2	125	125		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1983	Уз.12-26(60)	коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1983	от Уз.12-26(60) до Уз.12-27(59)	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	64,49	2	125	125		
	1983		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
шк№41 б-р Оржоникидзе, д.3	1984	от Уз.12-15 до 10-Ш-1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	44,30	2	100	100		
шк№44 б-р Орджоникидзе, д.14	1984	от Уз.12-31 до 9-Ш-1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	48,62	2	100	100		
б-р Приморский, 36	1971	транзит по 6-Ж	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	13,25	2	150	150		
	1971	от ЦТП-62 до 6-Ж	канал	минвата	теплосеть	распределительные	31,00	2	150	150		
6-З	1970	от 6-Е до к-2(41)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	19,60	2	125	125		
6-Ш-2(№49) б-р Королёва, 3	1976	от Тк.3(26) до шк.№49	канал	минвата	теплосеть	распределительные	54,20	2	80	80		
дом 5-Г Московский пр-т, д.59	1985	2 ввод от Тк.8 до 5-Г	канал	минвата	теплосеть	распределительные	85,98	2	125	125		
НС-61	1994	от НС61 до 6-С	канал	минвата	теплосеть	распределительные	14,00	2	50	50		
6-ДС-4 ВАЗ б-р Королёва, д.1	1972	от Тк.4 до 6-ДС-4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	44,32	2	80	80		
сш33 б-р Буденного, д.4	1971	от К.1(212) до сш 33	канал	минвата	теплосеть	распределительные	12,50	2	100	100		
шк37 б-р Буденного, д.1	1972	от К.1 до шк№37	канал	минвата	теплосеть	распределительные	48,70	2	100	100		
шк -30 б-р Буденного, д.4	1970	от стены здания шк№30 до ТК8	канал	минвата	теплосеть	распределительные	50,19	2	100	100		
	1970	от ТК8 до стены до-ма 13	канал	минвата	теплосеть	распределительные	5,24	2	100	100		
ЦТП-71	1976	от ЦТП-71 до Тк.1	канал	минвата	отопление 4	распределительные	28,76	2	150	150		
	1976		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	150	80		
дом 17-Г ул.Юбилейная, д.67	1987	от Уз.3 до Уз.15в-2В	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	19,30	2	100	100		
	1987		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
	1987	от Уз.15в-2В до Уз.15б-2В	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	137,94	2	100	100		
	1987		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
	1987	от Уз.15б-2В до 17-Г	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	63,90	2	100	100		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1987		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
перем. 7-8 кв	1988	от Уз.15Б-2В до Уз.3	канал	минвата	теплосеть	магистраль	33,85	2	300	300		
дом 17-ДМ-2 б-р Приморский, д.33	1986	от Уз.13 до т.39	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	20,60	2	100	100		
	1986		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
13-Н пр-т Степана Ра-зина, д.39	1978	от ЦТП-95 до Уз.38(78)	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	152,85	2	100	100		
	1978		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1978	от Уз.38(78) до 13-И	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	46,05	2	100	100		
	1978		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1978	от 13-И до 13-Н	канал	минвата	отопление 4	распределительные	123,94	2	100	100		
	1978		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
	1978	по 13-И	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	300,41	2	100	100		
	1978		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
15-С б-р Луначарского, д.2		от ЦТП-101 до Тк	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные		2				
			коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2				
15-К б-р Луначарского, д.4	1982	от ЦТП-101 до 15-К	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	29,31	2	150	150		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	150	100		
	1982	транз. по 15-К	техподполье	минвата	отопление 4	распределительные	70,52	2	150	150		
	1982		техподполье	минвата	ГВС 4	распределительные		2	150	100		
15-И ул.Дзержинского,3 1	1982	от Тк.1а до 15-И	канал	минвата	теплосеть	распределительные	10,00	2	150	150		
	1982	транз. по 15-И	техподполье	минвата	теплосеть	распределительные	14,00	2	150	150		
	1982	от 15-И до ЦТП-101	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	28,00	2	150	150		
дом 16-П б-р Луначарского, д.17	1983	от Уз.3(1/3) до Уз.3	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	71,95	2	125	125		
	1983		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	100		
	1983	от Уз.3 до 16-П	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	8,05	2	100	100		
	1983		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
дом 16-Н б-р Луначарского, д.15	1983	от Уз.3 до 16-Н	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	62,20	2	100	100		
	1983		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	80		
6-А Фрунзе 11	1982	от ЦТП-111 до Тк.5	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	48,80	2	150	150		
	1982		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	150	125		
	1981	Тк.5 до 6-А	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	134,51	2	125	125		
	1981		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	100		
	1981		коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	62,37	2	125	125		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
	1981		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	100		
	1981		коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	13,24	2	125	125		
	1981		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	100		
дом 5 Фрунзе 13	1981	от Уз.25(66) до Тк.3	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	59,35	2	300	300		
	1981	от Тк.3 до Тк.5	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	47,44	2	300	300		
	1981		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	100	100		
	1981	от Тк.5 до Тк.7	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	134,51	2	150	150		
	1981	от Тк.7 до Тк.12	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	62,37	2	150	150		
	1981		коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	42,43	2	150	150		
ЦТП-111 ул.Жукова, д.22а	1982	Тк5-Тк5а-ЦТП№111	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	8,00	2	150	150		
	1982		коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	40,80	2	150	150		
от Тк.-34 до Тк.42	1988	от Тк.34 до Тк36	канал	минвата	теплосеть	распределительные	107,00	2	150	150		
	1988	от Тк36 до Тк.42	канал	минвата	теплосеть	распределительные	79,50	2	150	150		
От Тк.1-2в	1982	от Тк.9 до Тк.13	канал	минвата	теплосеть	распределительные	165,00	2	150	150		
от Ут.18IIIв	1986	от Ут.18-IIIВ до Тк.1а	канал	минвата	теплосеть	распределительные	194,60	2	250	250		
	1986	от Тк.1а до Ут.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	259,60	2	250	250		
	1986	от Ут.1 до Ут.2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	124,80	2	250	250		
	1986	от Ут.2 до Ут.10	канал	минвата	теплосеть	распределительные	132,40	2	250	250		
27-ДС-2 перемычка	1986	от Ут.16 до Ут.13	канал	минвата	теплосеть	распределительные	304,50	2	300	300		
	1986	от Ут.13 до Ут.12	канал	минвата	теплосеть	распределительные	94,50	2	200	200		
мк-н от ЦТП	1986	от Ут.26 до Ут.15	канал	минвата	теплосеть	распределительные	104,01	2	200	200		
мк-н от ЦТП	1986	от ЦТП-152 до Ут.27	канал	минвата	отопление 4	распределительные	30,32	2	150	150		
	1986		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	125	80		
29-СМ ул 70 Лет Октября, д.37	2000	от Ут.18 до 29-СМ	канал	минвата	отопление 4	распределительные	46,08	2	80	80		
	2000		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	60	60		
От Уз.18IIIв	1991	от Ут.11(1) до Ут.12	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	51,24	2	200	200		
	1991	Ут.14-Ут.15-Ут.16(6)	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	151,56	2	150	150		
36-Е ул.Тополиная, 31	1991	от Ут.1 до Ут.3	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	57,99	2	200	200		
	1991	от Ут.3 до Ут.4	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	153,41	2	150	150		
ул.Тополиная, 31	1991	от Ут.4 до 36-Е	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	91,52	2	150	150		
От Уз.12IIIв	1991	Уз.12-(IIIв)-Ут.1- Ут.2-Ут.2а-Ут.3	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	229,67	2	250	250		
36-Ф	1991	от Ут.3 до ЦТП-173	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	27,69	2	200	200		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
ул.70 лет Октября, 9	1991	от ЦТП-173 до Ут.5	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	74,60	2	200	200		
ул.70 лет Октября, 9	1991	от Ут.5 до 36-Ф	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	26,21	2	150	150		
ЦТП-172 ул. 70 Лет Октяб-ря, д.15а	1991	от Уз.11-3В до Ут.1	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	112,96	2	250	250		
	1991	от Ут.1 до ЦТП-172	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	20,00	2	150	150		
ЦТП-171 ул.70 Лет Октября, д.26б	1991	от Ут.5 до ЦТП-171	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	48,28	2	150	150		
36-М	1991	от Ут.3 до Ут.5	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	161,06	2	100	100		
36-ТМ ул.40 л.Победы 40	1991	от Ут.5 до Ут.6	коллектор	минвата	теплосеть	распределительные	178,87	2	100	100		
36-З	1992	от ЦТП-171 до Ут5-Ут6а	коллектор	минвата	отопление 4	распределительные	110,00	2	80	80		
	1992		коллектор	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	50		
дома 38-Г,Д,Е,О	1991	от сущ Ут.7 до Ут.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	42,13	2	250	250		
	1991	от сущ Ут.1 до Ут.4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	113,62	2	200	200		
	1991	Ут.4 -Ут.6	канал	минвата	теплосеть	распределительные	99,76	2	200	200		
дома 38-А,О	1991	Ут.6-Ут.7-Ут.8	канал	минвата	теплосеть	распределительные	285,85	2	200	200		
дома 38-Ж	1991	от сущ Уз.6-3В(3) до Ут.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	80,09	2	250	250		
	1991	от Ут.1 до Ут.2	канал	минвата	теплосеть	распределительные	7,89	2	250	250		
От Уз.9IIIв	1991	от сущ Тк.9 до Тк.10	канал	минвата	теплосеть	распределительные	118,65	2	200	200		
	1991	от Тк.10 до Тк.11	канал	минвата	теплосеть	распределительные	154,34	2	150	150		
	1991	от Ут11 до Ут11´	канал	минвата	теплосеть	распределительные	26,00	2	100	100		
б-р Татищева, 1	1991	от Тк.2(1") до Тк.5(2)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	83,32	2	200	200		
ул.Тополиная, 2	1991	от 34-П до Тк.4	канал	минвата	теплосеть	распределительные	56,62	2	125	125		
дом 34-П	1991	Тк.2(1)-Тк.3-34П	канал	минвата	теплосеть	распределительные	125,71	2	150	150		
дом 34-О	1991	от 34-Н до Тк.2(1")	канал	минвата	теплосеть	распределительные	47,00	2	250	250		
дом 34-Т	1991	от сущ Ут.5(2) до Ут.6(3)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	104,68	2	200	200		
дом 33-П	1991	от сущ Тк.7(1) до Тк.8(2)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	110,85	2	150	150		
дом 33-М Южное шоссе,	1991	от сущ Тк.6(3) до 34-С	канал	минвата	теплосеть	распределительные	40,11	2	150	150		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
д.51	1991	от 34-С до Тк.7(1)	канал	минвата	теплосеть	распределительные	77,95	2	150	150		
дом 33-М Южное шоссе, д.51	2006	от Тк.7(1) до 33-М	канал	минвата	теплосеть	распределительные	28,40	2	100	100		
ЦТП-191	1992	от Тк.10 до ЦТП-191	канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,36	2	150	150		
37-Ш-1(№93) ул. 40Лет Победы, д.10	2002	от Ут.2 до шк	канал	минвата	теплосеть	распределительные	95,88	2	100	100		
Дворец спорта	1974	от Уз.19-1(22) до ДС	канал	минвата	теплосеть	распределительные	178,94	2	200	200		
корпус Р (№160)	1979	от Тк.2 до корпуса Р	канал	минвата	теплосеть	распределительные	35,00	2	70	70		
от кр.лин до Уз.75	1978	т.А-Уз74-Уз35(75)	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	194,15	2	500	500		
т/с по Н-19,18 кв от Уз.7-3В(4) до Ут-7	1991	от Уз.7-3В(4) до Ут-7	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	548,08	2	400	400		
т/с по Н-25,19 кв от Уз.10-3В до Уз.17-3В	1991	от Уз.10-3В до Уз.17-3В	коллектор	минвата	теплосеть	магистраль	402,91	2	400	400		
50. АРЕНДА НО-ВОЕ по договору №533-дг/1 от 06.04.2021г.												
18-О пр-т Ленинский, д.3б	1982	от Уз.18 до 18-О	канал	минвата	отопление 4	распределительные	10,73	2	100	100		
	1982		канал	минвата	ГВС 4	распределительные		2	80	80		
10-А пр-т Ленинский, д.24	1973	от Уз.12-6 до ж.д. 10-А	канал	минвата	теплосеть	распределительные	21,00	2	100	100		
9-Н б-р Орджоникидзе, д.2	1978	т.С(т.А)-Уз.12-26-2(57)-9Н	канал	минвата	теплосеть	распределительные	8,01	2	100	100		
от Ут11а до Тк.1	1986	от Ут.11а до Тк.1а	канал	минвата	теплосеть	распределительные	274,63	2	200	200		
	1986	от Тк.1а до Тк.1	канал	минвата	теплосеть	распределительные	44,97	2	200	200		
от Ут.1 до Ут.7	1991	Ут.1-Ут.3-Ут.4-Ут.5	канал	минвата	теплосеть	распределительные	192,74	2	250	250		
	1991	Ут.5-Ут.6-Ут.7	канал	минвата	теплосеть	распределительные	60,94	2	200	200		
от Ут.7 до Ут.10	1991	Ут.7-Ут.8-Ут.10	канал	минвата	теплосеть	распределительные	84,68	2	150	150		
от Ут.7 до Ут.9	1991	от Ут.7 до Ут.9	канал	минвата	теплосеть	распределительные	52,22	2	150	150		

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата-цию	Наименование участка	Тип прокладки	Тип изоля-ции	Отопление/ГВС	Назначение	Протяжен-ность по ли-терам, м	Кол-во труб	Диаметр трубопровода, мм			
									Т1	Т2	Т3	Т4
от Ут.6 до Ут.10	1991	от Ут.6 до Ут.10	канал	минвата	теплосеть	распределительные	49,72	2	150	150		
от Ут.8 до Ут.9	1991	от Ут.8 до Ут.9	канал	минвата	теплосеть	распределительные	53,84	2	125	125		

3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ЗАО «ЭНЕРГЕТИКА И СВЯЗЬ СТРОИТЕЛЬСТВА»

Таблица 3.1 - Характеристика трубопроводов тепловых сетей ЗАО «Энергетика и связь строительства»

Наименование участка ТС	Магистральный/распределительный	Теплоноситель: вода,пар	Основание для эксплуатации	Назначение	Способ прокладки трубопроводов	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность в однотрубном исчислении, м	Год ввода в эксплуатацию	Тип тепловой изоляции
						подающий	обратный			
от ТУ 4 до ТУ 17	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	426	426	30	1985	Стеклоткань, мин. вата
от ТУ 17 до ТП2	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	529	529	146	1985	Стеклоткань, мин. вата
ОТ ТП 2 до ТК 1	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	426	426	184	1985	Стеклоткань, мин. вата
от ТК 1 до ТК 23	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	426	426	266	1985	Стеклоткань, мин. вата
от ТК 23 до ТК 24	магистральный	вода	собственность	отопление	канальный	426	426	74	1985	Стеклоткань, мин. вата
от ТК 24 до ТК 24а	магистральный	вода	собственность	отопление	канальный	426	426	46	1985	Стеклоткань, мин. вата
от ТК 24а до ТК 35	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	325	325	144	1985	Стеклоткань, мин. вата
от ТК 24а ТК 35	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	426	426	200	1985	Стеклоткань, мин. вата
от ТК 24а ТК 35	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	426	426	72	1985	Стеклоткань, мин. вата
от ТК 35 до ТК 37	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	325	325	690	1985	ппу
от ТК 37 до ТК 38	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	325	325	288	1985	ппу
от ТК 38 ТК 39	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	325	325	294	1985	ппу
от тк 39 тк 40	магистральный	вода	собственность	отопление	канальный	273	273	352	1985	ппу
от тк 40 до тк 41	магистральный	вода	собственность	отопление	канальный	273	219	200	1985	Стеклоткань, мин. вата
от тк 41 до тк 41а	магистральный	вода	собственность	отопление	канальный	219	219	180	1985	ппу
от ТК 41а до ТК 42	магистральный	вода	собственность	отопление	канальный	219	219	322	1985	Стеклоткань, мин. вата
от тк 38 до тк 47	магистральный	вода	собственность	отопление	канальный	219	219	352	1985	ппу
от тк 47 до тк 47г	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	219	219	90	1985	Стеклоткань, мин. вата
от тк 47г до тк 47а	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	325	325	90	1985	Стеклоткань, мин. вата
от ТК 47а до ТК 476	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	325	325	368	1985	Стеклоткань, мин. вата
от ТК 476 до ТК 47в	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	273	273	76	1985	Стеклоткань, мин. вата

Наименование участка ТС	Магистральный/распределительный	Теплоноситель: вода,пар	Основание для эксплуатации	Назначение	Способ прокладки трубопроводов	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность в однотрубном исчислении, м	Год ввода в эксплуатацию	Тип тепловой изоляции
						подающий	обратный			
тк 39 до ТК 43	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	273	273	178	1985	ппу
от тк 43 до тк 44	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	325	325	188	1985	ппу
от ТК 44 до ТК 45	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	325	325	188	1985	ппу
от тк 45 до тк 46	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	325	325	148	1985	ппу
от тк 46 до ТК 46а	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	325	325	124	1985	ппу
от ТК 46а до ТК 46б	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	325	325	12	1985	ппу
от тк 46б до тк 46в	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	325	325	44	1985	Стеклоткань, мин. вата
от тк 46 до тк 46г	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	325	325	44	1985	Стеклоткань, мин. вата
тк 24 до тк 25	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	325	325	198	1985	ппу
от тк 25 до тк 26	магистральный	вода	собственность	отопление	канальная	159	159	40	1985	ппу
тк 26 до тк 28а	магистральный	вода	собственность	отопление	канальная	159	159	454	1985	ппу
тк 28а до тк 28	магистральный	вода	собственность	отопление	канальная	133	133	60	1985	ппу
тк 28 до тк 29	магистральный	вода	собственность	отопление	канальная	133	133	130	1985	ппу
от тк 29 до тк 30	магистральный	вода	собственность	отопление	канальная	133	133	342	1985	ппу
от ТК -29 до стены здания Вокзальная,48	магистральный	вода	собственность	отопление	канальная	57	57	24	1970	ппу
от ТК-1 до стены здания вокзальная 60	магистральный	вода	собственность	отопление	канальная	89	89	30	1970	ппу
от ТК-26 до Пож. Депо	магистральный	вода	бесхозяйные	отопление	канальная	89	89	282	1970	ппу
от ТК-56 до ТП	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	219	219	122	1985	ппу
от ТП до ТП.2	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	159	159	100	1985	ппу
от тк 2 до тк. 3,4	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	159	159	50	1985	ппу
от тк -3,4 до тк-5	магистральный	вода	собственность	отопление	канальный	159	159	84	1985	Стеклоткань, мин. вата
от тк 5до тк-6	магистральный	вода	собственность	отопление	канальный	219	219	90	1985	Стеклоткань, мин. вата
от тк 6 до тк-7	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	219	219	140	1985	Стеклоткань, мин. вата
от тк 7 до тк-8	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	219	219	108	1985	Стеклоткань, мин. вата
от ТК -7 до ТК-8	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	133	133	80	1985	Стеклоткань, мин. вата
от ТК-8 до ТК-9	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	89	89	80	1985	Стеклоткань, мин. вата

Наименование участка ТС	Магистральный/распределительный	Теплоноситель: вода,пар	Основание для эксплуатации	Назначение	Способ прокладки трубопроводов	Диаметр трубопроводов на участке, мм		Протяженность в однотрубном исчислении, м	Год ввода в эксплуатацию	Тип тепловой изоляции
						подающий	обратный			
от тк-5 до стены здания Московский пр., 110Ж	магистральный	вода	собственность	отопление	надземный	89	89	8	1985	Стеклоткань, мин. вата

4. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»*, АО «ВОЛГАУРАЛТРАНС», ИЭВБ РАН ФИЛИАЛ САМНЦ РАН

Таблица 4.1 - Характеристика трубопроводов тепловых сетей ООО «Автоград-водоканал», АО «ВолгаУралТранс», ИЭВБ РАН филиала СамНЦ РАН

Источник	Наименование участка	Диаметр трубопровода на участке, мм		Протяженность трубопровода на участке, п. м		Способ прокладки трубопроводов на участке		Год ввода в эксплуатацию	Тип тепловой изоляции
		подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный		
Котельная ИЭВБ РАН филиал СамНЦ РАН	котельная-экспериментальный корпус	89	89	142	142	надземная	надземная	2018	ППУ
Котельная ИЭВБ РАН филиал СамНЦ РАН	экспериментальный корпус-жилой дом	89	89	108	108	подземная	подземная	2019	ППУ
Котельная ООО "Автоград-водоканал"	УТ25-УТ1	273	273	138,1	138,1	канальная НК	канальная НК	2010	ursa
Котельная ООО "Автоград-водоканал"	УТ1-УТ2	273	273	52,4	52,4	канальная НК	канальная НК	2010	ursa
Котельная ООО "Автоград-водоканал"	УТ2-УТ3	273	273	68,4	68,4	канальная НК	канальная НК	2010	ursa
Котельная ООО "Автоград-водоканал"	УТ3-УТ4	273	273	53,8	53,8	канальная НК	канальная НК	2010	ursa
Котельная ООО "Автоград-водоканал"	УТ4-УТ5	219	219	88,7	88,7	канальная НК	канальная НК	2010	ursa
Котельная ООО "Автоград-водоканал"	УТ5-Л4.3	89	89	150,1	150,1	канальная НК	канальная НК	2010	ursa
Котельная ООО "Автоград-водоканал"	УТ6--Л4.3маг	45	45	75,2	75,2	канальная НК	канальная НК	2010	ursa
Котельная ООО "Автоград-водоканал"	УТ5-Л4.4	89	89	57,3	57,3	канальная НК	канальная НК	2010	ursa
Котельная ООО "Автоград-водоканал"	УТ8-Л4.4маг.	45	45	73,7	73,7	канальная НК	канальная НК	2010	ursa
Котельная ООО "Автоград-водоканал"	УТ3-Л 4.5	89	89	54,5	54,5	канальная НК	канальная НК	2010	ursa
Котельная ООО "Автоград-водоканал"	УТ7- Л4.5.маг	45	45	57,3	57,3	канальная НК	канальная НК	2010	ursa
Котельная АО "ВолгаУралТранс"	Тольяттинский ПРК	125	125	436,5	436,5	надземный	надземный	1972	минвата

* 2022 году ООО «Автоград-водоканал» утратило статус теплосетевой организации.