

АВТОГРАД ВОДОКАНАЛ

РФ, Самарская область,
445000 г. Тольятти, ул. Фрунзе, 31-А, оф.607
тел./факс 8 (8482) 903-043
e-mail info@avkvoda.ru

Общество с ограниченной ответственностью
«АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»

ОГРН 1116320С29066
ИНН/КПП 6321280368/632101001

от 03.07.2023

№ 1568/403


на № 70-прт/2

от 06.06.2023

Руководителю департамента
городского хозяйства
администрации
г.о. Тольятти

О предложениях к техническому
заданию на актуализацию схем
водоснабжения и водоотведения
г.о. Тольятти

М.Г. Кузахметову



Уважаемый Максим Геннадьевич!

ООО «АВК», во исполнение решения рабочей группы по разработке схем водоснабжения и водоотведения г.о. Тольятти (протокол № 70-прт/2 от 06.06.2023), направляет предложения по дополнению Технического задания на актуализацию схем водоснабжения и водоотведения городского округа Тольятти:

I. Дополнить перечень правовых актов в пункте 5 раздела «Общие требования к выполнению работ»:

13. Постановление Правительства РФ от 13.07.2019 № 891 «Об утверждении Правил проведения инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду».

Правовое обоснование: данным документом четко определяются требования к **конкретным видам централизованных систем водоотведения**, при проведении инвентаризации сбросов загрязняющих веществ и, следовательно, их последующего нормирования.

II. В пункте 5 раздела «Общие требования к выполнению работ» изложить в редакции следующее предложение:

«Особые условия: Разработать схему водоснабжения и водоотведения (текстовые и графическая части) в отношении городского округа в целом и с разбивкой на территории с численностью населения не превышающей 200 тыс.

человек, с исключением сведений о расположении головных сооружений **водопровода или водовода, их питающих**, в целях обеспечения доступности материалов и возможности их использования».

Правовое обоснование: приведение в соответствие с п.42.1. Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203

III. Исключить пункты 9 в разделах «Состав Главы 1. «Схема водоснабжения» и «Состав Главы 2. «Схема водоотведения».

Правовое обоснование: не предусмотрены и противоречат Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782

IV. Раздел «Требования к разрабатываемой документации» дополнить: «п.4.1. Определить для Автозаводского района г.о.Тольятти две централизованные системы водоотведения: централизованная общесплавная система водоотведения, предназначенная для приема, транспортировки и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и поверхностных сточных вод, а также производственных сточных вод, и централизованная ливневая система водоотведения, предназначенная для приема, транспортировки и очистки поверхностных сточных вод с территории поселений или городских округов».

Правовое обоснование: Правилами проведения инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.07.2019 № 891, четко определяются требования к **конкретным видам централизованных систем водоотведения**, при проведении инвентаризации сбросов загрязняющих веществ и, следовательно, их последующего нормирования.

V. Пункт 5 Раздела «Требования к разрабатываемой документации» после слов «локальных очистных сооружений» дополнить словами «, с учетом перспективного строительства городских ливневых сооружений и ливневых сооружений Общества с ограниченной ответственностью «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» из расчета требований к централизованным ливневым системам водоотведения», далее по тексту.

Правовое обоснование: согласно Правилам проведения инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13.07.2019 № 891, инвентаризация проводится в отношении централизованных общесплавных систем водоотведения по 33 показателям, в отношении централизованных ливневых систем водоотведения по 8 показателям. В дальнейшем, с учетом результатов инвентаризации, устанавливаются нормативы состава сточных вод абонентам. В случае непризнания системы водоотведения Автозаводского района г.о.Тольятти, состоящей из двух различных централизованных систем – централизованной общесплавной и централизованной ливневой, бюджет

г.о.Тольятти будет нести неоправданные и существенные потери из-за повышенных платежей за сбросы. Кроме того, существенно увеличится стоимость городских ливневых сооружений, которые необходимо будет проектировать и строить исходя из необходимости очистки по 33 показателям.

По вопросу возможности частичного финансирования актуализации схем водоснабжения и водоотведения за счет средств ООО «АВК» сообщаем, что решение будет принято после доведения администрацией г.о.Тольятти стоимости выполнения данных работ.

С уважением,

Генеральный директор



А.А. Юрченков

Цыганкова Ольга Ефимовна
(8482) 90-30-43 доб. 1900