

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА ПЕРИОД С 2020 ДО 2038 ГОДА**

**ГЛАВА 12
ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ**

Тольятти 2019

СОСТАВ РАБОТ

Схема теплоснабжения г. о. Тольятти. Утверждаемая часть

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. о. Тольятти:

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения г.о. Тольятти

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г.о. Тольятти

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г.о. Тольятти

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| ЧАСТЬ 1 ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ..... | 7 |
| 1.1 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для осуществления строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок) | 7 |
| 1.2 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для осуществления реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | 7 |
| 1.3 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для осуществления переоборудования котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок | 7 |
| 1.4 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для осуществления реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии | 7 |
| 1.5 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для осуществления для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии..... | 7 |
| 1.6 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для осуществления расширения зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 7 |
| 1.7 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для осуществления вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии..... | 9 |
| 1.8 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для осуществления индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями..... | 9 |
| 1.9 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для реконструкции и (или) модернизации, строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | 9 |
| 1.10 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения | 9 |
| 1.11 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 19 |

| | |
|---|------------|
| 1.12 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | 19 |
| 1.13 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 19 |
| 1.14 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 34 |
| 1.15 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса..... | 35 |
| 1.16 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для реконструкции и (или) строительства насосных станций..... | 35 |
| 1.17 Перевод с открытой схемы подключения ГВС на закрытую с автоматизацией ИТП | 36 |
| ЧАСТЬ 2 РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ | 196 |
| 2.1 Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (Вариант развития Б.2). | 196 |
| 2.2 Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения | 196 |
| 2.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 196 |
| 2.4 Реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 196 |
| 2.5 Перевод с открытой схемы подключения ГВС на закрытую с автоматизацией ИТП | 197 |
| ЧАСТЬ 3 РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕООРУЖЕНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 199 |
| 3.1 Ценовые последствия для потребителей при реализации вариантов развития Автозаводского района (вариант А.1 и А.2) | 199 |
| 3.2 Ценовые последствия для потребителей при реализации вариантов развития Центрального и Комсомольского районов (вариант Б.1, Б.2)..... | 200 |
| 3.3 Ценовые последствия для вновь присоединяемых потребителей..... | 201 |
| 3.4 Ценовые последствия для потребителей при осуществлении реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения..... | 204 |

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

- DPP – дисконтированный срок окупаемости (discounted payback period).
- PP – простой срок окупаемости (payback period).
- АИТ – автономный источник тепловой энергии.
- ВНД (IRR) – внутренняя норма доходности (internal return rate).
- ПАО «Т Плюс» – Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс», ТГК-7) 15 июня 2015 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистрации изменений в учредительных документах ОАО «Волжская ТГК». Компания получила новое наименование — Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ПАО «Т Плюс») г. о. Тольятти – городской округ Тольятти.
- ГВС – горячее водоснабжение.
- ДУМИ – департамент по управлению муниципальным имуществом Мэрии г. о. Тольятти.
- ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.
- ИД (PI) – индекс доходности инвестиций (profitability index).
- ИДД (DPI) – индекс доходности дисконтированных инвестиций (discounted profitability index).
- ИТП – индивидуальный тепловой пункт.
- ИТЭ – источник тепловой энергии.
- КА – котельный агрегат.
- Котельная № 2 – производственная отопительная котельная № 2 г. о. Тольятти (Комсомольский район).
- Котельная № 8 – отопительная котельная № 8 г. о. Тольятти (Комсомольский район, мкрн. Шлюзовой).
- КПД – коэффициент полезного действия.
- мкрн. – микрорайон.
- МТС – магистральная тепловая сеть.
- НВВ – необходимая валовая выручка.
- НГВ – насосная горячей воды.
- НДС – налог на добавленную стоимость.
- НС – насосная станция.
- Обосновывающие материалы – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, разработанные в соответствии с п. 18 Требований к схемам теплоснабжения (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154).
- ПВ – промышленная (техническая) вода.
- ППР – планово-предупредительный ремонт.
- ППУ – пенополиуретан.
- ПТЭ – «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (М.: СПО ОРГРЭС, 2003 г.).
- РТН – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
- СВ – система вентиляции.
- СО – система отопления.
- СПИ – срок полезного использования.
- ТЕВИС – Открытое акционерное общество «ТЕВИС» (ОАО «ТЕВИС»).
- ТОА – теплообменный аппарат.

ТоТЭЦ – Тольяттинская ТЭЦ филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс».

ТП – тепловой пункт.

ТС – тепловая сеть.

ТСО – теплоснабжающая организация.

ТУТС Тольятти – Территориальное управление по теплоснабжению в г. о. Тольятти, производственное предприятие филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс».

ТФУ – теплофикационная установка.

ТЭП – технико-экономические показатели.

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.

ТЭЦ ВАЗа – ТЭЦ Волжского автозавода филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс».

УПТС – установки для подпитки тепловых сетей.

УУТЭ – узел учета тепловой энергии.

ХВП – химводоподготовка.

ХОВ – химически очищенная вода.

ХПВ – хозяйственно-питьевая вода.

ЦОК – центральная отопительная котельная г. о. Тольятти (Центральный район), законсервирована.

ЦТП – центральный тепловой пункт.

ЧД (NV) – чистый доход (net value).

ЧДД (NPV) – чистый дисконтированный доход (net present value).

ЭР – энергетический ресурс.

ЭСМ – энергосберегающие мероприятия.

ЧАСТЬ 1 ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В настоящей Главе все стоимости приведены без учета НДС, если не указано иное.

1.1 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для осуществления строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок)

В схеме теплоснабжения мероприятия не предусмотрены.

1.2 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для осуществления реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

В схеме теплоснабжения мероприятия не предусмотрены.

1.3 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для осуществления переоборудования котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

В схеме теплоснабжения мероприятия не предусмотрены.

1.4 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для осуществления реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В схеме теплоснабжения мероприятия не предусмотрены.

1.5 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для осуществления для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В схеме теплоснабжения мероприятия не предусмотрены.

1.6 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для осуществления расширения зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Согласно данным укрупненного расчета финансовых средств на реализацию варианта Б.2 потребуется 926 572 тыс.руб. в текущих ценах.

Стоимость мероприятий на тепловых сетях:

| № п/п | Наименование мероприятия, участка | Ду | Протяженность по трассе, км | Стоимость в текущих ценах, тыс.руб. |
|-------|-----------------------------------|----|-----------------------------|-------------------------------------|
|-------|-----------------------------------|----|-----------------------------|-------------------------------------|

| № п/п | Наименование мероприятия, участка | Ду | Протяженность по трассе, км | Стоимость в текущих ценах, тыс.руб. |
|-------|--|------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | увеличение диаметра трубопровода 2-й магистрали ТoТЭЦ от ГВР-37300001 до 02-ТК-20100000 с 2 Ду 800 мм на 2 Ду 1000 мм протяженностью 1194 м; | 1000 | 1,194 | 97 299,71 |
| 2 | строительство новой теплотрассы от ЦОК до Котельной № 2 протяженностью 4,5 км с 2 Ду 1000 мм; | 1000 | 4,5 | 366 707,45 |
| 3 | Перекладка участка трубопровода от Котельной №2 (СТК-100) до УТ-2 протяженностью 794 м с 2Ду480 на 2 Ду600 | 600 | 0,794 | 58 516,44 |
| 4 | перекладка участка трубопровода от УТ-2 до УТ-3 протяженностью 431 м с 2 Ду 480 мм на 2 Ду 600 мм; | 600 | 0,431 | 31 763,96 |
| 5 | перекладка участка трубопровода от УТ-3 до СТК-36 протяженностью 133 м с 2 Ду 426 мм на 2 Ду 600 мм | 600 | 0,133 | 9 801,87 |
| 6 | перекладка участка трубопровода от СТК-36 до МТК-20 протяженностью 1343 м с 2 Ду 426 мм на 2 Ду 600 мм | 600 | 1,343 | 98 976,80 |
| 7 | перекладка участка трубопровода от МТК-20 до ТК-1-1(Котельная № 8) с 2 Ду 400 мм на 2 Ду 500 мм протяженностью 1000 м; | 500 | 1 | 67 180,17 |
| 8 | перекладка участка трубопровода от УТ-2 до УТ-3 с 2 Ду 250 мм на 2 Ду 400 мм протяженностью 204 м | 400 | 0,204 | 11 098,51 |
| 9 | перекладка участка трубопровода от УТ-3 до ЦТП-61 с 2 Ду 250 мм на 2 Ду 300 мм протяженностью 180 м; | 300 | 0,18 | 7 336,44 |
| | | | | 748 681,36 |

Стоимость мероприятий на насосных

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Мощность, м3/ч | Стоимость в текущих ценах, тыс.руб. |
|-------|---|----------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | реконструкция насосной станции Котельной № 2 с монтажом насосов в количестве 4 шт. марки СЭ-500-70 (один в резерве) и 4 шт. марки СЭ-1250-45 (один в резерве) | 4x500 м3/ч, | 2000 | 55 615,87 |
| | | 4x1250 м3/ч | 5000 | 66 302,08 |
| 2 | реконструкция насосной станции ЦОК с монтажом насосов и заменой автоматики в количестве 5 шт. марки СЭ-1250-45 (один в резерве) с установкой на подающей линии (трубопроводе) | 5x1250 м3/ч | 6250 | 55 972,80 |
| | | | | 177 890,75 |

Источник инвестиций для всех мероприятий – тариф на тепловую энергию, отпускаемую ПАО «Т Плюс», потребителям Комсомольского и Центрального района.

1.7 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для осуществления вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Расходы на реализацию мероприятий не запланированы.

1.8 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для осуществления индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Согласно выданным разрешениям на строительство на территории г.о. Тольятти планируется возведение 591 объекта ИЖС. Присоединяемая нагрузка каждого такого объекта не превышает 0,1 Гкал/час, стоимость индивидуального источника – порядка 100 тыс.руб. за 1 ед., общий объем финансовых потребностей в текущих ценах – 59,1 млн.руб.

Источник инвестиций – средства застройщиков.

1.9 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для реконструкции и (или) модернизации, строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В схеме теплоснабжения мероприятия не предусмотрены.

1.10 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

| Наименование присоединяемого потребителя (объекта капитального строительства) | Наименование ТСО, к которой подключается потребитель | Год, в котором должно быть завершено присоединение | Кадастровый номер | Адрес | Мероприятия, выполнение которых необходимо для подключения потребителя | | | | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Стоимость тыс.руб без НДС | |
|---|--|--|-------------------|------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | | Источник | Тепловая сеть | | | | | |
| | | | | | | Наименование участка | Протяженность, м | Диаметр, мм | | | Способ прокладки |
| Торговый комплекс поз. Л7-МАГ с инженерно-техническим обеспечением в составе | ОАО "ТЕВИС" | 2021 | 63:09:101183 | ул. 40 лет Победы, 25 | ТЭЦ ВАЗа | ТК.017-19-тк3 - ул. 40 лет Победы, 25 | 117,51 | 200 | подземная | 8,891 | 2 479,27 |
| 19-ти этажный жилой многоквартирный дом с нежилыми помещениями | ОАО "ТЕВИС" | 2019 | 63:09:0101162 | ул. Степана Разина 16в | ТЭЦ ВАЗа | ТК.005-12-19-1/1 - Степана Разина 16в | 143,48 | 75 | подземная | 0,742 | 1 530,10 |

| Наименование присоединяемого потребителя (объекта капитального строительства) | Наименование ТСО, к которой подключается потребитель | Год, в котором должно быть завершено присоединение | Кадастровый номер | Адрес | Мероприятия, выполнение которых необходимо для подключения потребителя | | | | | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Стоимость тыс.руб без НДС |
|---|--|--|-------------------|-----------------------------|--|--|------------------|-------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Источник | Тепловая сеть | | | | | |
| | | | | | | Наименование участка | Протяженность, м | Диаметр, мм | Способ прокладки | | |
| Комплекс зданий и сооружений жилищного, торгового и социально-бытового назначения с подземными автостоянками и в квартале | ПАО "Т Плюс" | 2019 | 63:09:0301115 | квартал 71 | ТоТЭЦ | ТК-І-43 - квартал 71 | 81,89 | 125 | подземная | 2,072 | 1 134,00 |
| Комплекс многоквартирных многоэтажных жилых домов с встроенно-пристроенными помещениями | ОАО "ТЕВИС" | 2019 | 63:09:0103035 | бульвар Приморский, 61 | ТЭЦ ВАЗа | УЗ.1-19-6 - бульвар Приморский 61 | 61,81 | 125 | подземная | 2,56 | 855,94 |
| Административное здание | ПАО "Т Плюс" | 2021 | 63:09:0201057 | ул. Коммунистическая, д.8-а | Котельная № 2 | ТК-18/14 - ул. Коммунистическая, д.8-а | 30,47 | 75 | подземная | 0,039 | 374,88 |
| Торговый центр "Хит.Он" | ОАО "ТЕВИС" | 2019 | 63:09:0101160 | ул. Революционная 5 | ТЭЦ ВАЗа | ТК.031-10-1-2 - ул. Революционная 5 | 87,5 | 200 | подземная | 0,039 | 1 706,83 |
| Многоквартирный среднеэтажный жилой | ПАО "Т Плюс" | 2019 | 63:09:0201059 | ул. Матросова 4а | Котельная № 2 | ТК-25/1-ул. Матросова 4а | 22,79 | 75 | подземная | 0,289 | 243,04 |
| Многоквартирный жилой дом переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями | ПАО "Т Плюс" | 2019 | 63:09:0301156 | ул. Ленинградская, 68 | ТоТЭЦ | ТК-І-44 - ул. Ленинградская, 68 | 101,62 | 125 | подземная | 2,033 | 1 407,22 |

| Наименование присоединяемого потребителя (объекта капитального строительства) | Наименование ТСО, к которой подключается потребитель | Год, в котором должно быть завершено присоединение | Кадастровый номер | Адрес | Мероприятия, выполнение которых необходимо для подключения потребителя | | | | | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Стоимость тыс.руб без НДС |
|---|--|--|-------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Источник | Тепловая сеть | | | | | |
| | | | | | | Наименование участка | Протяженность, м | Диаметр, мм | Способ прокладки | | |
| Жилой 18-ти этажный дом со встроенно-пристроенными помещениями | ПАО "Т Плюс" | 2020 | 63:09:0201060 | ул. Гидротехническая 36 | Котельная № 8 | ТК-57/6 - ул. Гидротехническая 36 | 72,35 | 100 | подземная | 0,709 | 944,97 |
| Многоквартирный многоэтажный жилой дом | ПАО "Т Плюс" | 2021 | 63:09:0301140 | ул. Новопромышленная, 7 | ТоТЭЦ | ТК-21-3 - ул. Новопромышленная, 7 | 97,03 | 150 | подземная | 3,921 | 1 638,50 |
| Жилой комплекс | ОАО "ТЕВИС" | 2022 | 63:09:0102151 | бульвар Итальянский 25 | ТЭЦ ВАЗа | УЗ.2-3А/2В - бульвар Итальянский 25 | 358,03 | 100 | подземная | 0,78 | 5 057,83 |
| Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса | ПАО "Т Плюс" | 2019 | 63:09:0201059 | ул. Коммунистическая, 77 | Котельная № 2 | ТК-25/12 - ул. Коммунистическая, 77 | 8,57 | 50 | подземная | 0,0758 | 60,93 |
| Жилой комплекс "КУБА" | ПАО "Т Плюс" | 2019 | 63:09:0303070:6 | ул. Калмыцкая | ТоТЭЦ | ТК-ХV-5 - Жилой комплекс КУБА | 172,64 | 75 | подземная | 0,531 | 1 841,06 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс | ПАО "Т Плюс" | 2019 | 63:09:0301170 | Комсомольское шоссе. 27 | Котельная № 14 | ТК-13/3 - Комсомольское шоссе.27 | 35,96 | 25 | подземная | 0,003 | 127,83 |
| Административное здание с офисами и техническим центром по обслуживанию автомобилей | ОАО "ТЕВИС" | 2019 | 63:09:0000000 | ул. Борковская, дом № 76 | ТЭЦ ВАЗа | ТК - Борковская 76 | 24,4 | 50 | подземная | 0,153 | 173,47 |

| Наименование присоединяемого потребителя (объекта капитростроительства) | Наименование ТСО, к которой подключается потребитель | Год, в котором должно быть завершено присоединение | Кадастровый номер | Адрес | Мероприятия, выполнение которых необходимо для подключения потребителя | | | | | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Стоимость тыс.руб без НДС |
|---|--|--|-------------------|--------------------------|--|----------------------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Источник | Тепловая сеть | | | | | |
| | | | | | | Наименование участка | Протяженность, м | Диаметр, мм | Способ прокладки | | |
| Объект бытового обслуживания населения | ОАО "ТЕВИС" | 2019 | 63:09:0104013 | ул. Спортивная 1И | ТЭЦ ВАЗа | УЗ.2-12-2в-1/1 - Спортивная 1И | 9,25 | 38 | подземная | 0,061 | 49,98 |
| Гостиничный комплекс с инженерно-техническим обеспечением | ОАО "ТЕВИС" | 2019 | 63:09:0101179 | ул. Революционная, д. 39 | ТЭЦ ВАЗа | УЗ.1-19-к/с/1 - Революционная 39 | 73,19 | 38 | подземная | 0,051 | 395,46 |
| Храмовый комплекс в честь Успения Пресвятой Богородицы | ПАО "Т Плюс" | 2019 | 63:09:0305025 | Комсомольское шоссе, 2А | Котельная №14 | ТК-6/1 - Комсомольское шоссе, 2А | 10,19 | 50 | подземная | 0,025 | 72,45 |
| Католический храм с инженерно-техническим обеспечением | ОАО "ТЕВИС" | 2019 | 63:09:0101179 | Приморский бульвар, 37 | ТЭЦ ВАЗа | Дворец Спорта | 43,41 | 200 | подземная | 0,106 | 846,78 |
| Храм в честь великомученика Георгия Победоносца | ОАО "ТЕВИС" | 2020 | 63:09:0101151 | ул. 40 лет Победы, 82-а | ТЭЦ ВАЗа | ул. 40 лет Победы, 82-а | 98,16 | 75 | подземная | 0,027 | 1 088,67 |
| Магазин | ПАО "Т Плюс" | 2020 | 63:09:0301141 | ул. Горького 45а | ТоТЭЦ | ТК-V-30/7 - Горького 45а | 68,36 | 38 | подземная | 0,076 | 384,14 |
| Нежилое здание торгового назначения | ОАО "ТЕВИС" | 2020 | 63:09:0101165 | ул. Юбилейная 25 | ТЭЦ ВАЗа | УЗ.1-5-12-30 - Юбилейная 25 | 102,91 | 125 | подземная | 0,245 | 1 482,09 |
| Отдельно стоящее здание с размещением в нем школьной столовой, актового зала, теплового перехода к зданию школы | ПАО "Т Плюс" | 2020 | 63:09:0301170 | ул. Комзина, д.2а | Котельная № 14 | ТК-8/8 - ул. Комзина, д.2а | 41,27 | 150 | подземная | 0,192 | 670,10 |

| Наименование присоединяемого потребителя (объекта капитростроительства) | Наименование ТСО, к которой подключается потребитель | Год, в котором должно быть завершено присоединение | Кадастровый номер | Адрес | Мероприятия, выполнение которых необходимо для подключения потребителя | | | | | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Стоимость тыс.руб без НДС |
|---|--|--|--------------------|-------------------------|--|---|------------------|-------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Источник | Тепловая сеть | | | | | |
| | | | | | | Наименование участка | Протяженность, м | Диаметр, мм | Способ прокладки | | |
| Легкоатлетический манеж | ОАО "ТЕВИС" | 2020 | 63:09:0101178 | ул. Революционная, 80 | ТЭЦ ВАЗа | ТКП.034-20-СТ.М/А | 232,57 | 125 | подземная | 0,151 | 3 349,43 |
| Складское здание с АБК | ОАО "ТЕВИС" | 2019 | 63:09:0101166 | бульвар Туполева, д.13 | ТЭЦ ВАЗа | ТК.009-75-7 | 42,38 | 150 | подземная | 0,009 | 661,66 |
| Объект бытового обслуживания населения | ОАО "ТЕВИС" | 2019 | 63:09:0103035 | Московский проспект 40г | ТЭЦ ВАЗа | ТК.003-17-4-3 - Московский проспект 40г | 225,28 | 38 | подземная | 0,048 | 1 217,23 |
| Объект бытового обслуживания населения | ОАО "ТЕВИС" | 2019 | 63:09:0104013 | ул. Спортивная 1к | ТЭЦ ВАЗа | УЗ.2-12-2в-1/2 - Спортивная 1к | 8,22 | 38 | подземная | 0,066 | 44,41 |
| Ветеринарная лечебница с офисными помещениями | ОАО "ТЕВИС" | 2019 | 63:09:0101165 | ул. Юбилейная 21В | ТЭЦ ВАЗа | ТК.005-12-27-1 - Юбилейная 21В | 79,24 | 38 | подземная | 0,053 | 428,15 |
| Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница», | ОАО "ТЕВИС" | 2019 | 63:09:0101159 | ул Дзержинского 59 | ТЭЦ ВАЗа | УЗ.1-10-1а - ул Дзержинского 59 | 36,6 | 38 | подземная | 0,029 | 197,76 |
| Магазин со встроенными офисными помещениями | ОАО "ТЕВИС" | 2019 | 63:09:0103035 | ул. Свердлова 57 | ТЭЦ ВАЗа | ТК.035-51а - Свердлова 57 | 141,83 | 38 | подземная | 0,07 | 766,33 |
| Административное здание | ОАО "ТЕВИС" | 2020 | 63:09:0102160 | ул. Коммунальная 10 | ТЭЦ ВАЗа | ТК.ПКЗ-20* - Коммунальная 10 | 667,82 | 38 | подземная | 0,025 | 3 752,69 |
| Административно-технический центр "Авто-Баня" | ОАО "ТЕВИС" | 2022 | 63:09:0102152:0637 | ул Ботаническая | ТЭЦ ВАЗа | ТК.037-10-3в-4-ул Ботаническая | 726,69 | 38 | подземная | 0,049 | 4 416,71 |

| Наименование присоединяемого потребителя (объекта капитального строительства) | Наименование ТСО, к которой подключается потребитель | Год, в котором должно быть завершено присоединение | Кадастровый номер | Адрес | Мероприятия, выполнение которых необходимо для подключения потребителя | | | | | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Стоимость тыс.руб без НДС |
|---|--|--|-------------------|------------------------|--|--------------------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Источник | Тепловая сеть | | | | | |
| | | | | | | Наименование участка | Протяженность, м | Диаметр, мм | Способ прокладки | | |
| Храм во имя святого преподобного Серафима Саровского | ПАО "Т Плюс" | 2027 | 63:09:0201060 | ул. Железнодорожная 25 | Котельная № 8 | ТК-55/4 - Железнодорожная 25 | 56,09 | 38 | подземная | 0,043 | 414,76 |
| Магазин | ПАО "Т Плюс" | 2020 | 63:09:0304060 | ул. Баныкина 25 | ТоТЭЦ | ТК-ХП-45/6 - Баныкина 25 | 103,98 | 75 | подземная | 0,462 | 1 153,22 |
| Объект торговли - магазин | ПАО "Т Плюс" | 2019 | 63:09:0306036 | Майский проезд 7В | Котельная № 8 | МТК-36/3 - Майский проезд 7В | 98,36 | 25 | подземная | 0,016 | 349,64 |
| Храм в честь Чудотворной Иконы Пресвятой Госпожи Богородицы "Неопалимая Купина" | ПАО "Т Плюс" | 2031 | 63:09:0201060 | ул. Шлюзовая 10б | Котельная № 8 | ТК-61/33 - ул. Шлюзовая 10б | 32,13 | 25 | подземная | 0,015 | 182,86 |
| Храм во имя святого великомученика Димитрия Солунского | ПАО "Т Плюс" | 2031 | 63:09:0201062 | ул. Телеграфная 42 | Котельная № 8 | ТК-70/9 - ул. Телеграфная 42 | 519,56 | 25 | подземная | 0,024 | 2 956,94 |
| Объект обслуживания автотранспорта (СТО) | ОАО "ТЕВИС" | 2019 | 63:09:0000000 | ул. Офисерская 14Г | ТЭЦ ВАЗа | УЗ.2-тк - Офисерская 14Г | 35,97 | 25 | подземная | 0,016 | 127,86 |
| Торговый комплекс - 1 этап строительства | ОАО "ТЕВИС" | 2019 | 63:09:0102153 | ул. Борковская 86 | ТЭЦ ВАЗа | УЗ.1-9 - ул. Борковская 86 | 199,5 | 50 | подземная | 0,107 | 1 418,34 |
| Кафе на 44 места | ОАО "ТЕВИС" | 2019 | 63:09:0104013 | ул. Спортивная 1ж | ТЭЦ ВАЗа | УЗ.2-12-2в-1/2 - Спортивная 1ж | 115,47 | 25 | подземная | 0,017 | 410,46 |
| Объект торговли | ПАО "Т Плюс" | 2019 | 63:09:0306036 | ул. Ломоносова | ТоТЭЦ | ТК-113-1 - ул. Ломоносова | 358,91 | 25 | подземная | 0,016 | 1 275,83 |

| Наименование присоединяемого потребителя (объекта капитального строительства) | Наименование ТСО, к которой подключается потребитель | Год, в котором должно быть завершено присоединение | Кадастровый номер | Адрес | Мероприятия, выполнение которых необходимо для подключения потребителя | | | | | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Стоимость тыс.руб без НДС |
|---|--|--|-------------------|------------------------|--|-----------------------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Источник | Тепловая сеть | | | | | |
| | | | | | | Наименование участка | Протяженность, м | Диаметр, мм | Способ прокладки | | |
| Магазин | ПАО "Т Плюс" | 2019 | 63:09:0301165 | Автозаводское шоссе 8 | ТоТЭЦ | ТК-ХV-5 - Автозаводское шоссе 8 | 82,99 | 50 | подземная | 0,121 | 590,01 |
| Магазин | ПАО "Т Плюс" | 2019 | 63:09:0301141 | ул. А. Кудряшева 102а | ТоТЭЦ | ТК-159-7 - ул. А. Кудряшева 102а | 255,23 | 50 | подземная | 0,076 | 1 814,55 |
| Объект дорожного сервиса | ПАО "Т Плюс" | 2019 | 63:09:0301165 | Автозаводское шоссе 4а | ТоТЭЦ | ТК-ХV-12 - Автозаводское шоссе 4а | 50,75 | 25 | подземная | 0,011 | 180,40 |
| Комплекс многоквартирных многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями | ОАО "ТЕВИС" | 2019 | 63:09:0103035 | Приморский бульвар 59 | ТЭЦ ВАЗа | УЗ.1-19-6 - Приморский бульвар 59 | 35,98 | 38 | подземная | 0,025 | 194,41 |
| Офисное здание | ПАО "Т Плюс" | 2019 | 63:09:0301149 | ул Комсомольская 95 | ТоТЭЦ | ТК-12-2а - ул Комсомольская 95 | 96,15 | 38 | подземная | 0,029 | 519,52 |
| Офисный объект | ПАО "Т Плюс" | 2019 | 63:09:0306036 | ул. Ларина, 162 | ТоТЭЦ | II-стойка 141 - ул. Ларина 162 | 185,85 | 38 | подземная | 0,015 | 1 004,18 |
| Торговый комплекс | ОАО "ТЕВИС" | 2021 | 63:09:0102153 | ул. Борковская 78 | ТЭЦ ВАЗа | ТК - ул. Борковская 78 | 199,5 | 50 | подземная | 0,103 | 1 534,07 |

| Наименование присоединяемого потребителя (объекта капитростроительства) | Наименование ТСО, к которой подключается потребитель | Год, в котором должно быть завершено присоединение | Кадастровый номер | Адрес | Мероприятия, выполнение которых необходимо для подключения потребителя | | | | | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Стоимость тыс.руб без НДС |
|---|--|--|-------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Источник | Тепловая сеть | | | | | |
| | | | | | | Наименование участка | Протяженность, м | Диаметр, мм | Способ прокладки | | |
| Объект обслуживания автотранспорта | ОАО "ТЕВИС" | 2019 | 63:09:0102155 | ул. Коммунальная 7 | ТЭЦ ВАЗа | УЗ.5-ПКЗ-20 - ул. Коммунальная 7 | 1089,93 | 38 | подземная | 0,05 | 5 889,09 |
| Детский сад | ПАО "Т Плюс" | 2019 | 63:09:0204067 | мкр Жигулевское море | Котельная № 8 | МТК-36/3 - мкр Жигулевское море | 192,6 | 75 | подземная | 0,252 | 2 053,92 |
| Склад | ОАО "ТЕВИС" | 2019 | 63:09:0102165 | Московский проспект 8с | ТЭЦ ВАЗа | ТК.035-61 - Московский проспект 8с | 129,85 | 25 | подземная | 0,009 | 461,58 |
| Строительство склада металла | ПАО "Т Плюс" | 2019 | 63:09:0202051 | ул Громовой 31 ст10 и ст13 | Котельная № 2 | МТК-15/5 - ул Громовой 31 ст10 и ст13 | 79,3 | 50 | подземная | 0,1 | 563,78 |
| Местный диспетчерский пункт систем водоснабжения, водоотведения | ОАО "ТЕВИС" | 2019 | 63:09:0102164 | ул. Заставная 26б | ТЭЦ ВАЗа | Уз. 30а - Заставная 26б | 188,29 | 25 | подземная | 0,01 | 669,32 |
| Склад | ОАО "ТЕВИС" | 2021 | 63:09:0102160 | ул Вокзальная 13 | ТЭЦ ВАЗа | ТК.500-18-К57 - ул Вокзальная 13 | 163,47 | 38 | подземная | 0,03 | 955,33 |
| Площадка № 1 | ОАО "ТЕВИС" | 2025 | 63:09:0105019 | ул. Спортивная | ТЭЦ ВАЗа | УЗ.2-13-2в/1 - Площадка № 1 | 94,65 | 200 | подземная | 8,87 | 2 336,16 |

| Наименование присоединяемого потребителя (объекта капитального строительства) | Наименование ТСО, к которой подключается потребитель | Год, в котором должно быть завершено присоединение | Кадастровый номер | Адрес | Мероприятия, выполнение которых необходимо для подключения потребителя | | | | | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Стоимость тыс.руб без НДС |
|---|--|--|-------------------|---------------------|--|--------------------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Источник | Тепловая сеть | | | | | |
| | | | | | | Наименование участка | Протяженность, м | Диаметр, мм | Способ прокладки | | |
| Площадка № 4 | ОАО "ТЕВИС" | 2025 | 63:09:0101181 | ул. Маршала Жукова | ТЭЦ ВАЗа | УЗ.2-Лыж.База - Площадка № 4 | 122,58 | 100 | подземная | 1,445 | 1 947,89 |
| Площадка № 2 | ОАО "ТЕВИС" | 2025 | 63:09:0101183 | 40 лет Победы | ТЭЦ ВАЗа | УЗ.3-19а - Площадка № 2 | 41,88 | 100 | подземная | 1,056 | 665,51 |
| Площадка № 5 | ОАО "ТЕВИС" | 2025 | 63:09:0102151 | Итальянский бульвар | ТЭЦ ВАЗа | УЗ.2-3А/2В - Площадка № 5 | 310,07 | 125 | подземная | 2,672 | 5 433,05 |
| Площадка № 6 | ОАО "ТЕВИС" | 2025 | 63:09:0101170 | Бульвар Будённого | ТЭЦ ВАЗа | УЗ.1-17-9 - Площадка № 6 | 185,05 | 75 | подземная | 0,265 | 2 496,99 |
| Площадка № 6 | ОАО "ТЕВИС" | 2025 | 63:09:0101179 | ул. Юбилейная | ТЭЦ ВАЗа | УЗ.2-15/2В - Площадка № 6 | 151,14 | 75 | подземная | 0,494 | 2 039,42 |
| Площадка № 8 | ОАО "ТЕВИС" | 2025 | 63:09:0102160 | ул. Вокзальная | ТЭЦ ВАЗа | ТК.ПКЗ-20* - Площадка № 8 | 871,36 | 125 | подземная | 2,255 | 15 267,98 |
| Площадка № 9 | ОАО "ТЕВИС" | 2025 | 63:09:0103035 | Московский проспект | ТЭЦ ВАЗа | УЗ.1-10-6 - Площадка № 9 | 2338,22 | 300 | подземная | 23,13 | 84 426,39 |
| Площадка № 10 | ОАО "ТЕВИС" | 2025 | 63:9:0303063 | Южное шоссе | ТЭЦ ВАЗа | УЗ.3-УТ-7/3В - Площадка № 10 | 2325,96 | 150 | подземная | 2,918 | 45 948,89 |
| Площадка № 11 | ОАО "ТЕВИС" | 2025 | 63:09:0301166 | ул. Калмыцкая | ТЭЦ ВАЗа | 16-ТК-00040100 - Площадка № 11 | 260,42 | 75 | подземная | 0,419 | 3 514,00 |

| Наименование присоединяемого потребителя (объекта капитростроительства) | Наименование ТСО, к которой подключается потребитель | Год, в котором должно быть завершено присоединение | Кадастровый номер | Адрес | Мероприятия, выполнение которых необходимо для подключения потребителя | | | | | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Стоимость тыс.руб без НДС |
|---|--|--|-------------------|-------------------------|--|--------------------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Источник | Тепловая сеть | | | | | |
| | | | | | | Наименование участка | Протяженность, м | Диаметр, мм | Способ прокладки | | |
| Площадка № 12 | ПАО "Т Плюс" | 2025 | 63:09:0301156 | ул. Ленинградская | ТоТЭЦ | ТК-І-43 - Площадка № 12 | 81,89 | 75 | подземная | 0,199 | 1 104,99 |
| Площадка № 14 | ПАО "Т Плюс" | 2025 | 63:09:0310003 | ул. Александра Кудашева | ТоТЭЦ | 16-ТК-00040100 - Площадка № 14 | 425,78 | 125 | подземная | 1,612 | 7 460,52 |
| Площадка № 15 | ПАО "Т Плюс" | 2025 | 63:09:0303070 | ул. Александра Кудашева | ТоТЭЦ | 16-ТК-00040100 - Площадка № 15 | 315,64 | 125 | подземная | 1,399 | 5 530,65 |
| Площадка № 16 | ПАО "Т Плюс" | 2025 | 63:09:0303070 | Тупиковый проезд | ТоТЭЦ | 16-ТК-00030000 - Площадка № 16 | 753,97 | 200 | подземная | 5,585 | 18 609,55 |
| Площадка № 17 | ПАО "Т Плюс" | 2025 | 63:09:0301167 | ул. Лесная | ТоТЭЦ | ТК-ІІІ-34 - Площадка № 17 | 30,58 | 100 | подземная | 0,726 | 485,94 |
| Площадка № 18 | ПАО "Т Плюс" | 2025 | 63:09:0306033 | ул. Набережная | Котельная № 14 | ТК-3 - Площадка № 18 | 17,39 | 75 | подземная | 0,217 | 234,65 |
| Площадка № 19 | ПАО "Т Плюс" | 2025 | 63:09:1803002 | пс. Поволжский | БМК-34 | ТК - Площадка № 19 | 1240,25 | 150 | подземная | 4,226 | 24 500,90 |
| Площадка № 21 | ПАО "Т Плюс" | 2025 | 63:09:0204067 | ул. Параллельная | Котельная № 8 | ТК-70/7/1 - Площадка № 21 | 631,31 | 75 | подземная | 0,404 | 8 518,64 |

Источник инвестиций:

– для потребителей с присоединяемой нагрузкой свыше 0,1 Гкал/ч – плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая для соответствующей теплоснабжающей организации;

– для потребителей с присоединяемой нагрузкой до 0,1 Гкал/ч – выпадающие расходы в тарифах на тепловую энергию, устанавливаемых для соответствующей теплоснабжающей организации.

1.11 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Для повышения надежности теплоснабжения ГБУЗ СО «ТГКБ №5» («Медгородок») (общей тепловой нагрузкой 25 Гкал/ч) необходимо построить участок тепловой сети от теплового узла УЗ.30(70) до УЗ. 23-2в по ул. 40 лет Победы и соединить перемычками с ТК -31 по ул. Свердлова и УЗ.25-2в по ул. Автостроителей. Протяженностью участка 1 500 м, 2 Ду 400 мм.

| Наименование теплоснабжающей организации | Мероприятия, выполнение которых необходимо для подключения потребителя | | | | | Стоимость тыс.руб без НДС |
|--|--|--|------------------|-------------|--|---------------------------|
| | Источник | Тепловая сеть | | | | |
| | Наименование и принадлежность | Наименование участка | Протяженность, м | Диаметр, мм | Способ прокладки (подземная или надземная) | |
| ПАО "Т Плюс" | ТЭЦ ВАЗа | участок тепловой сети от теплового узла УЗ.30(70) до УЗ. 23-2в по ул. 40 лет Победы и соединить перемычками с ТК -31 по ул. Свердлова и УЗ.25-2в по ул. Автостроителей | 1500 | 400 | подземная | 69 512,04 |

1.12 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Расчет выполнен в разделе 1.6 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для осуществления расширения зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

1.13 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

| Наименование магистрали | Наименование участка | | Длина участка | Диаметр | Стоимость, тыс.руб. | |
|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------|---------------------|-------------------------|
| | начало | конец | L, м | Ду, мм | В базовых ценах | В ценах года реализации |
| Магистраль № 1 ТоТЭЦ | | | | | | |
| М1 ТоТЭЦ | ТоТЭЦ | у ТЭЦ | 10 | 1 000 | 1 073 | 1 265 |
| М1 ТоТЭЦ | у ТЭЦ | у ТЭЦ | 57 | 1 000 | 6 118 | 7 211 |
| М1 ТоТЭЦ | у ТЭЦ | 01-ТК-10000000 | 122 | 900 | 11 804 | 13 913 |
| М1 ТоТЭЦ | 01-ТК-10000000 | 16-ТК-00010000 | 787 | 900 | 76 147 | 89 751 |
| М1 ТоТЭЦ | 16-ТК-00010000 | 01-ТК-00000000 | 48 | 900 | 4 644 | 5 474 |
| М1 ТоТЭЦ | 01-ТК-00000000 | 01-ТК-00010200 | 60 | 1 000 | 6 440 | 7 591 |
| М1 ТоТЭЦ | 01-ТК-00010200 | 01-ТК-00010000 | 124 | 1 000 | 13 310 | 15 688 |
| М1 ТоТЭЦ | 01-ТК-00010000 | 01-ТК-00020000 | 153 | 1 000 | 16 422 | 19 356 |
| М1 ТоТЭЦ | 01-ТК-00020000 | 01-ТК-00030000 | 165 | 1 000 | 17 710 | 20 875 |
| М1 ТоТЭЦ | 01-ТК-00030000 | 01-ТК-00040000 | 210 | 1 000 | 22 541 | 26 568 |
| М1 ТоТЭЦ | 01-ТК-00040000 | 01-ТК-00050000 | 224 | 1 000 | 24 043 | 28 339 |
| М1 ТоТЭЦ | 01-ТК-00050000 | 01-ТК-00060000 | 154 | 1 000 | 16 530 | 19 483 |

| Наименование магистрали | Наименование участка | | Длина участка | Диаметр | Стоимость, тыс.руб. | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|---------|---------------------|-------------------------------|---|
| | начало | конец | L, м | Ду, мм | В базовых ценах | В ценах года реализации | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00060000 | 01-ТК-00080000 | 167 | 1 000 | 17 925 | 21 128 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00080000 | 01-ТК-00080001 | 34 | 1 000 | 3 649 | 4 301 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00080001 | 01-ТК-00090000 | 72 | 1 000 | 7 728 | 9 109 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00090000 | 01-ТК-00100000 | 67 | 1 000 | 7 192 | 8 476 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00100000 | 01-ТК-00110000 | 85 | 1 000 | 9 124 | 10 754 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00110000 | 01-ТК-00120100 | 144 | 1 000 | 15 456 | 19 129 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00120100 | 01-ТК-00140000 | 162 | 1 000 | 17 388 | 21 520 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00140000 | 01-ТК-00150100 | 162 | 1 000 | 17 388 | 21 520 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00150100 | 01-ТК-00170000 | 164 | 1 000 | 17 603 | 21 785 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00170000 | 01-ТК-00180000 | 21 | 1 000 | 2 254 | 2 790 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00180000 | 01-ТК-00180100 | 12 | 800 | 1 066 | 1 319 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00180100 | 01-ТК-00190000 | 25 | 800 | 2 221 | 2 748 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00190000 | 01-ТК-00200000 | 158 | 800 | 14 035 | 17 369 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00200000 | ТК-001-00210000 | 78 | 800 | 6 929 | 8 575 | |
| M1 ТоГЭЦ | ТК-001-00210000 | 01-ТК-00220000 | 78 | 800 | 6 929 | 8 575 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00220000 | 01-ТК-00230000 | 162 | 800 | 14 390 | 17 809 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00230000 | 01-ТК-00240000 | 64 | 800 | 5 685 | 7 036 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00240000 | 01-ТК-00250000 | 133 | 800 | 11 814 | 14 621 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00250000 | 01-ТК-00260000 | 59 | 800 | 5 241 | 6 486 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00260000 | 01-ТК-00270100 | 172 | 800 | 15 278 | 18 908 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00270100 | 01-ТК-00270000 | 47 | 800 | 4 175 | 5 167 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00270000 | 01-ТК-00280000 | 28 | 800 | 2 487 | 3 078 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00280000 | 01-ТК-00300000 | 149 | 800 | 13 235 | 16 380 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00300000 | 01-ТК-00310000 | 151 | 800 | 13 413 | 16 600 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00310000 | 01-ТК-00320000 | 87 | 800 | 7 728 | 9 564 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00320000 | 01-ТК-00340000 | 139 | 800 | 12 347 | 15 281 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00340000 | 01-ТК-00360000 | 125 | 800 | 11 103 | 13 742 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00360000 | 01-ТК-00370000 | 142 | 800 | 12 614 | 15 610 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00370000 | 01-ТК-00380000 | 167 | 800 | 14 834 | 19 277 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00380000 | 01-ТК-00390000 | 162 | 800 | 14 390 | 18 699 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00390000 | 01-ТК-00390100 | 155 | 800 | 13 768 | 17 891 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00390100 | 01-ТК-00400100 | 105 | 800 | 9 327 | 12 120 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00400100 | 02-ТК-00080000 | 38 | 800 | 3 375 | 4 386 | |
| M1 ТоГЭЦ | 02-ТК-00080000 | 01-ТК-00400000 | 8 | 800 | 711 | 923 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00400000 | 01-ТК-00410000 | 145 | 800 | 12 880 | 16 737 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00410000 | 01-ТК-00420000 | 193 | 700 | 15 910 | 20 674 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00430000 | 01-ТК-00440000 | 150 | 700 | 12 365 | 16 068 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00440000 | 01-ТК-00450000 | 145 | 700 | 11 953 | 15 532 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00500000 | 01-ТК-00500100 | 140 | 500 | 12 863 | 16 715 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00520000 | 01-ТК-00530000 | 64 | 400 | 4 816 | 6 259 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00530000 | 01-ТК-00540000 | 100 | 400 | 7 525 | 9 779 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00540000 | 01-ТК-00550000 | 118 | 300 | 7 944 | 10 323 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00550000 | 01-ТК-00560000 | 171 | 250 | 10 151 | 13 191 | |
| M1 ТоГЭЦ | 01-ТК-00560000 | ТК-048-00560100 | 43 | 200 | 2 167 | 2 816 | |
| M1 ТоГЭЦ | ТК-048-00560100 | ТК-048-00010000 | 67 | 200 | 3 377 | 4 388 | |
| M1 ТоГЭЦ | ТК-048-00010000 | ТК-048-00020000 | 37 | 200 | 1 865 | 2 423 | |
| M1 ТоГЭЦ | ТК-048-00020000 | ТК-048-00050100 | 45 | 200 | 2 268 | 2 947 | |
| M1 ТоГЭЦ | ТК-048-00050100 | ТК-046-00050000 | 52 | 200 | 2 621 | 3 406 | |
| M1 ТоГЭЦ | ТК-046-00050000 | ТК-046-00090200 | 35 | 100 | 1 419 | 1 845 | |
| M1 ТоГЭЦ | ТК-046-00090200 | ТК-046-00090000 | 43 | 100 | 1 744 | 2 266 | |
| M1 ТоГЭЦ | ТК-046-00090000 | ТК-046-00090100 | 79 | 82 | 2 848 | 3 701 | |
| M1 ТоГЭЦ | ТК-046-00090100 | ТК-045-00010000 | 114 | 82 | 4 110 | 5 341 | |
| Магистраль № 2 ТоГЭЦ | | | | | | 0 | 0 |
| M2 ТоГЭЦ | у ТЭЦ | 02-ТК-00000000 | 608 | 800 | 54 007 | 73 690 | |
| M2 ТоГЭЦ | 02-ТК-00000000 | 02-ТК-20020000 | 2096 | 800 | 186 183 | 254 036 | |
| M2 ТоГЭЦ | 02-ТК-20020000 | 02-ТК-20020000 | 235 | 800 | 20 875 | 29 906 | |
| M2 ТоГЭЦ | 02-ТК-20020000 | 02-ТК-20040100 | 699 | 800 | 62 091 | 88 955 | |

| Наименование магистрали | Наименование участка | | Длина участка | Диаметр | Стоимость, тыс.руб. | |
|---------------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------|---------------------|-------------------------------|
| | начало | конец | L, м | Ду, мм | В базовых ценах | В ценах года реализации |
| M2 ТоГЭЦ | 02-ТК-20040100 | 02-ТК-20040000 | 160 | 800 | 14 212 | 20 362 |
| M2 ТоГЭЦ | 02-ТК-20040000 | 02-ТК-20050000 | 305 | 800 | 27 093 | 38 814 |
| M2 ТоГЭЦ | 02-ТК-20050000 | ГВР-37300001 | 254 | 800 | 22 562 | 32 324 |
| M2 ТоГЭЦ | ГВР-37300001 | 02-ТК-20070000 | 127 | 800 | 11 281 | 16 162 |
| M2 ТоГЭЦ | 02-ТК-20070000 | 02-ТК-20080000 | 258 | 800 | 22 918 | 32 833 |
| M2 ТоГЭЦ | 02-ТК-20080000 | 02-ТК-20090000 | 431 | 800 | 38 285 | 54 849 |
| M2 ТоГЭЦ | 02-ТК-20090000 | 02-ТК-20100000 | 378 | 800 | 33 577 | 50 510 |
| M2 ТоГЭЦ | 02-ТК-20100000 | 02-ТК-20110000 | 206 | 800 | 18 299 | 27 526 |
| M2 ТоГЭЦ | 02-ТК-20110000 | 02-ТК-20120000 | 127 | 800 | 11 281 | 16 970 |
| M2 ТоГЭЦ | 02-ТК-20120000 | 02-ТК-20010000 | 49 | 800 | 4 353 | 6 548 |
| M2 ТоГЭЦ | 02-ТК-20010000 | 02-ТК-00010300 | 57 | 800 | 5 063 | 7 617 |
| M2 ТоГЭЦ | 02-ТК-00010100 | 02-ТК-00010200 | 51,5 | 800 | 4 575 | 6 882 |
| M2 ТоГЭЦ | 02-ТК-00010200 | 02-ТК-00020000 | 100 | 800 | 8 883 | 13 362 |
| M2 ТоГЭЦ | 02-ТК-00020000 | 02-ТК-00020100 | 106 | 800 | 9 416 | 14 164 |
| M2 ТоГЭЦ | 02-ТК-00020100 | 02-ТК-00030000 | 150 | 800 | 13 324 | 20 044 |
| M2 ТоГЭЦ | 02-ТК-00030000 | 02-ТК-00040000 | 287 | 800 | 25 494 | 38 350 |
| M2 ТоГЭЦ | 02-ТК-00040000 | 02-ТК-00050000 | 122 | 800 | 10 837 | 16 302 |
| M2 ТоГЭЦ | 02-ТК-00050000 | 02-ТК-00060000 | 285 | 800 | 25 316 | 38 083 |
| M2 ТоГЭЦ | 02-ТК-00060000 | ТК-072-00010001 | 164 | 300 | 11 041 | 16 608 |
| M2 ТоГЭЦ | ТК-072-00010001 | ТК-072-00020001 | 106 | 300 | 7 136 | 10 735 |
| M2 ТоГЭЦ | ТК-072-00020001 | ТК-072-00010001 | 5 | 250 | 297 | 446 |
| M2 ТоГЭЦ | ТК-072-00010001 | ЦТП-12 | 26 | 250 | 1 543 | 2 322 |
| M2 ТоГЭЦ | ЦТП-12 | б/н | 10 | 250 | 594 | 893 |
| M2 ТоГЭЦ | б/н | ТК-072-00050001 | 7 | 250 | 416 | 625 |
| M2 ТоГЭЦ | ТК-072-00050001 | ТК-072-00060001 | 10 | 250 | 594 | 893 |
| M2 ТоГЭЦ | ТК-072-00060001 | ГВР-31220001 | 10 | 100 | 406 | 610 |
| M2 ТоГЭЦ | ГВР-31220001 | ГВР-31220002 | 90 | 100 | 3 650 | 5 491 |
| M2 ТоГЭЦ | ГВР-31220002 | ТК-072-00080000 | 11 | 125 | 458 | 690 |
| M2 ТоГЭЦ | ТК-072-00080000 | ул, Голосова, 44 | 58 | 100 | 2 352 | 3 539 |
| Магистраль № 3 ТоГЭЦ | | | | | 0 | 0 |
| M3 ТоГЭЦ | у ТЭЦ | ШО-0 | 54 | 1 000 | 5 796 | 9 155 |
| M3 ТоГЭЦ | ШО-0 | б/н | 80 | 1 000 | 8 587 | 13 563 |
| M3 ТоГЭЦ | б/н | б/н | 95 | 1 000 | 10 197 | 16 106 |
| M3 ТоГЭЦ | б/н | 03-ТК-10010000 | 984 | 1 000 | 105 619 | 166 826 |
| M3 ТоГЭЦ | 03-ТК-10010000 | 03-ТК-30010000 | 10 | 800 | 888 | 1 403 |
| M3 ТоГЭЦ | 03-ТК-30010000 | 03-ТК-00010000 | 128 | 800 | 11 370 | 17 959 |
| M3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00010000 | 03-ТК-00020000 | 50 | 800 | 4 441 | 7 015 |
| M3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00020000 | 03-ТК-30020000 | 46 | 800 | 4 086 | 6 454 |
| M3 ТоГЭЦ | 03-ТК-30020000 | 03-ТК-30030000 | 292 | 800 | 25 938 | 40 969 |
| M3 ТоГЭЦ | 03-ТК-30030000 | 03-ТК-30040000 | 41 | 800 | 3 642 | 5 752 |
| M3 ТоГЭЦ | 03-ТК-30040000 | 03-ТК-00650560 | 377 | 800 | 33 488 | 52 895 |
| M3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00650560 | 03-ТК-20020100 | 218 | 800 | 19 364 | 30 586 |
| M3 ТоГЭЦ | 03-ТК-20020100 | 03-ТК-20000000 | 382 | 800 | 33 932 | 56 276 |
| M3 ТоГЭЦ | 03-ТК-20000000 | 03-ТК-30050000 | 566 | 800 | 50 277 | 83 383 |
| M3 ТоГЭЦ | 03-ТК-30050000 | 03-ТК-00040000 | 99 | 800 | 8 794 | 14 585 |
| M3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00040000 | 03-ТК-00050000 | 98 | 800 | 8 705 | 14 437 |
| M3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00050000 | 03-ТК-00060000 | 231 | 800 | 20 519 | 34 031 |
| M3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00060000 | 03-ТК-00070000 | 262 | 800 | 23 273 | 38 598 |
| M3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00070000 | 03-ТК-00080000 | 275 | 800 | 24 428 | 40 513 |
| M3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00080000 | 03-ТК-00090000 | 128 | 800 | 11 370 | 18 857 |
| M3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00090000 | 03-ТК-00110001 | 115 | 800 | 10 215 | 16 942 |
| M3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00110001 | 03-ТК-00110000 | 30 | 800 | 2 665 | 4 420 |
| M3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00120100 | 03-ТК-00130000 | 124 | 700 | 10 222 | 16 953 |
| M3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00130000 | 03-ТК-00140000 | 269 | 700 | 22 175 | 36 776 |
| M3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00140000 | 03-ТК-00150000 | 142 | 700 | 11 706 | 20 384 |
| M3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00150000 | 03-ТК-00150100 | 145 | 700 | 11 953 | 20 815 |
| M3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00150100 | 03-ТК-00150200 | 40 | 700 | 3 297 | 5 742 |

| Наименование магистрали | Наименование участка | | Длина участка | Диаметр | Стоимость, тыс.руб. | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|---------|---------------------|-------------------------------|---|
| | начало | конец | L, м | Ду, мм | В базовых ценах | В ценах года реализации | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00150200 | 03-ТК-00160000 | 128 | 500 | 11 761 | 20 480 | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00160000 | 03-ТК-00170000 | 115 | 500 | 10 566 | 18 400 | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00170000 | 03-ТК-00180000 | 277 | 500 | 25 451 | 44 320 | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00180000 | 03-ТК-00190000 | 141 | 400 | 10 611 | 18 478 | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00190000 | 03-ТК-00200000 | 139 | 400 | 10 460 | 18 216 | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00200000 | 03-ТК-00210000 | 49 | 400 | 3 687 | 6 421 | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00210000 | 03-ТК-00220000 | 143 | 400 | 10 761 | 18 740 | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00220000 | 03-ТК-00230000 | 46 | 400 | 3 462 | 6 028 | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00230000 | 03-ТК-00240000 | 28 | 400 | 2 107 | 3 669 | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00240000 | 03-ТК-00250000 | 28 | 400 | 2 107 | 3 669 | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00250000 | 03-ТК-00260000 | 34 | 400 | 2 559 | 4 456 | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00260000 | 03-ТК-00270000 | 82 | 400 | 6 171 | 10 746 | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00270000 | 03-ТК-00280000 | 96 | 400 | 7 224 | 12 581 | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00280000 | 03-ТК-00290000 | 136 | 400 | 10 235 | 17 823 | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00290000 | 03-ТК-00300000 | 73 | 400 | 5 494 | 9 567 | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00300000 | 03-ТК-00310000 | 133 | 400 | 10 009 | 17 430 | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00310000 | 03-ТК-00320000 | 139 | 400 | 10 460 | 18 216 | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00320000 | 03-ТК-00330000 | 140 | 400 | 10 536 | 18 347 | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00330000 | 03-ТК-00340000 | 268 | 400 | 20 168 | 35 121 | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00340000 | 03-ТК-00350000 | 290 | 400 | 21 824 | 39 905 | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00350000 | 03-ТК-00360000 | 116 | 400 | 8 730 | 15 962 | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00360000 | 03-ТК-00370000 | 122 | 400 | 9 181 | 16 787 | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00400000 | 03-ТК-00410000 | 49 | 400 | 3 687 | 6 742 | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00410000 | 03-ТК-00420000 | 68 | 400 | 5 117 | 9 357 | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00420000 | 03-ТК-00430000 | 215 | 400 | 16 180 | 29 584 | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00430000 | 03-ТК-00440000 | 110 | 400 | 8 278 | 15 136 | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-ТК-00440000 | 03-ТК-00450000 | 83 | 400 | 6 246 | 11 421 | |
| М3 ТоГЭЦ | 03-00470000 | 08-ТК-00070000 | 65 | 350 | 4 344 | 7 943 | |
| М3 ТоГЭЦ | 08-ТК-00070000 | ТК-090-00190000 | 13 | 300 | 875 | 1 600 | |
| М3 ТоГЭЦ | ТК-090-00190000 | ТК-090-00010000 | 95 | 300 | 6 395 | 11 694 | |
| М3 ТоГЭЦ | ТК-090-00010000 | ТК-090-00020000 | 78 | 300 | 5 251 | 9 601 | |
| М3 ТоГЭЦ | ТК-090-00020000 | ТК-090-00020100 | 49 | 300 | 3 299 | 6 032 | |
| М3 ТоГЭЦ | ТК-090-00020100 | ТК-090-00030000 | 44 | 300 | 2 962 | 5 416 | |
| М3 ТоГЭЦ | ТК-090-00030000 | ТК-090-00050000 | 110 | 250 | 6 530 | 11 940 | |
| М3 ТоГЭЦ | ТК-090-00050000 | ТК-090-00060000 | 44 | 250 | 2 612 | 4 776 | |
| М3 ТоГЭЦ | ТК-090-00060000 | ТК-090-00070000 | 24 | 250 | 1 425 | 2 605 | |
| М3 ТоГЭЦ | ТК-090-00070000 | ТК-094-00010000 | 92 | 250 | 5 461 | 9 986 | |
| М3 ТоГЭЦ | ТК-094-00010000 | ТК-094-00050000 | 25 | 200 | 1 260 | 2 304 | |
| М3 ТоГЭЦ | ТК-094-00050000 | ТК-093-00140000 | 128 | 200 | 6 451 | 11 796 | |
| М3 ТоГЭЦ | ТК-093-00140000 | ТК-093-00130000 | 28 | 150 | 1 250 | 2 285 | |
| М3 ТоГЭЦ | ТК-093-00130000 | ТК-093-00120000 | 84 | 150 | 3 750 | 6 856 | |
| М3 ТоГЭЦ | ТК-093-00120000 | ТК-093-00110000 | 23 | 150 | 1 027 | 1 877 | |
| М3 ТоГЭЦ | ТК-093-00110000 | ГВП-21220002 | 35 | 150 | 1 562 | 2 857 | |
| М3 ТоГЭЦ | ГВП-21220002 | ТК-093-00050200 | 38 | 150 | 1 696 | 3 102 | |
| М3 ТоГЭЦ | ТК-093-00050200 | ТК-093-00050000 | 10 | 150 | 446 | 816 | |
| М3 ТоГЭЦ | ТК-093-00050000 | ТК-093-00040000 | 67 | 125 | 2 792 | 5 106 | |
| М3 ТоГЭЦ | ТК-093-00040000 | ТК-093-00020000 | 41 | 100 | 1 663 | 3 040 | |
| М3 ТоГЭЦ | ТК-093-00020000 | ТК-093-00010001 | 88 | 80 | 3 173 | 5 801 | |
| М3 ТоГЭЦ | ТК-093-00010001 | ТК-093-00020001 | 36 | 80 | 1 298 | 2 373 | |
| М3 ТоГЭЦ | ТК-093-00020001 | ул, Родины, 1 | 41 | 80 | 1 478 | 2 703 | |
| Магистраль № 4 ТоГЭЦ | | | | | | 0 | 0 |
| М4 ТоГЭЦ | 01-ТК-00120100 | 01-ТК-00120100 | 15 | 700 | 1 237 | 2 374 | |
| М4 ТоГЭЦ | 01-ТК-00120100 | 04-ТК-00010000 | 79 | 700 | 6 512 | 12 503 | |
| М4 ТоГЭЦ | 04-ТК-00010000 | 04-ТК-00020000 | 191 | 700 | 15 745 | 30 228 | |
| М4 ТоГЭЦ | 04-ТК-00020000 | 04-ТК-00030000 | 213 | 700 | 17 558 | 33 710 | |
| М4 ТоГЭЦ | 04-ТК-00030000 | 04-ТК-00040000 | 107 | 700 | 8 820 | 16 934 | |
| М4 ТоГЭЦ | 04-ТК-00040000 | 04-ТК-00050000 | 102 | 700 | 8 408 | 16 143 | |

| Наименование магистрالی | Наименование участка | | Длина участка | Диаметр | Стоимость, тыс.руб. | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|---------|---------------------|-------------------------------|---|
| | начало | конец | L, м | Ду, мм | В базовых ценах | В ценах года реализации | |
| М4 ТоГЭЦ | 04-ТК-00050000 | 04-ТК-00060000 | 105 | 700 | 8 656 | 16 618 | |
| М4 ТоГЭЦ | 04-ТК-00060000 | 04-ТК-00070000 | 110 | 700 | 9 068 | 17 409 | |
| М4 ТоГЭЦ | 04-ТК-00070000 | 04-ТК-00080000 | 87 | 700 | 7 172 | 13 769 | |
| М4 ТоГЭЦ | 04-ТК-00080000 | 04-ТК-00090000 | 103 | 700 | 8 491 | 16 301 | |
| М4 ТоГЭЦ | 04-ТК-00160000 | 04-ТК-00170000 | 91 | 500 | 8 361 | 16 053 | |
| М4 ТоГЭЦ | 04-ТК-00170000 | 04-ТК-00190000 | 129 | 500 | 11 853 | 22 756 | |
| М4 ТоГЭЦ | 04-ТК-00190000 | 04-ТК-00200000 | 106 | 500 | 9 739 | 18 699 | |
| М4 ТоГЭЦ | 04-ТК-00200000 | 04-ТК-00210000 | 160 | 500 | 14 701 | 28 224 | |
| М4 ТоГЭЦ | 04-ТК-00210000 | 04-ТК-00220000 | 102 | 500 | 9 372 | 17 993 | |
| М4 ТоГЭЦ | 04-ТК-00220000 | 04-ТК-00230000 | 104 | 500 | 9 556 | 18 346 | |
| М4 ТоГЭЦ | 04-ТК-00230000 | 04-ТК-00240000 | 149 | 500 | 13 690 | 26 284 | |
| М4 ТоГЭЦ | 04-ТК-00240000 | ТК-100-00010000 | 29 | 250 | 1 721 | 3 305 | |
| М4 ТоГЭЦ | ТК-100-00010000 | ТК-100-00020000 | 53 | 200 | 2 671 | 5 129 | |
| М4 ТоГЭЦ | ТК-100-00020000 | ТК-100-00030000 | 71 | 200 | 3 578 | 6 870 | |
| М4 ТоГЭЦ | ТК-100-00030000 | ТК-100-00070000 | 169 | 200 | 8 518 | 16 353 | |
| М4 ТоГЭЦ | ТК-100-00070000 | ТК-100-00070100 | 33 | 200 | 1 663 | 3 193 | |
| М4 ТоГЭЦ | ТК-100-00070100 | ТК-100-00080000 | 139 | 200 | 7 006 | 13 450 | |
| М4 ТоГЭЦ | ТК-100-00080000 | ТК-846-00090000 | 264 | 100 | 10 707 | 21 584 | |
| М4 ТоГЭЦ | ТК-846-00090000 | ТК-846-00100000 | 55 | 100 | 2 231 | 4 497 | |
| М4 ТоГЭЦ | ТК-846-00100000 | УВД Центрального района | 34 | 80 | 1 226 | 2 471 | |
| Магистраль № 5 ТоГЭЦ | | | | | | 0 | 0 |
| М5 ТоГЭЦ | 05-ТК-00370700 | 05-ТК-00190000 | 42 | 250 | 2 493 | 5 026 | |
| М5 ТоГЭЦ | 05-ТК-00170000 | ТК-084-00210000 | 62 | 125 | 2 584 | 5 209 | |
| М5 ТоГЭЦ | ТК-084-00210000 | ТК-084-00250000 | 320 | 100 | 12 978 | 26 162 | |
| М5 ТоГЭЦ | ТК-084-00250000 | ТК-084-00260000 | 67 | 100 | 2 717 | 5 478 | |
| М5 ТоГЭЦ | ТК-084-00260000 | ТК-084-00270000 | 96 | 100 | 3 893 | 7 849 | |
| М5 ТоГЭЦ | ТК-084-00270000 | МБУЗ «Дом реб, специализ» | 25 | 70 | 901 | 1 817 | |
| Магистраль № 6 ТоГЭЦ | | | | | | 0 | 0 |
| М6 ТоГЭЦ | 02-ТК-00010300 | 06-ТК-00060100 | 44 | 250 | 2 612 | 5 265 | |
| М6 ТоГЭЦ | 06-ТК-00060100 | 06-ТК-00050100 | 176 | 250 | 10 448 | 21 061 | |
| М6 ТоГЭЦ | 06-ТК-00050100 | 06-ТК-00050000 | 172 | 250 | 10 210 | 20 583 | |
| М6 ТоГЭЦ | 06-ТК-00050000 | ТК-27а-00360501 | 117 | 200 | 5 897 | 11 888 | |
| М6 ТоГЭЦ | ТК-27а-00360501 | ГВР-48310002 | 41 | 200 | 2 066 | 4 166 | |
| М6 ТоГЭЦ | ГВР-48310002 | ЦТП-22 | 5 | 200 | 252 | 508 | |
| М6 ТоГЭЦ | ЦТП-22 | ГВР-47310001 | 18 | 200 | 907 | 1 829 | |
| М6 ТоГЭЦ | ГВР-47310001 | ТК-27а-00010000 | 25 | 200 | 1 260 | 2 540 | |
| М6 ТоГЭЦ | ТК-27а-00010000 | ТК-27а-00020000 | 59 | 150 | 2 634 | 5 309 | |
| М6 ТоГЭЦ | ТК-27а-00020000 | ТК-27а-00030000 | 117 | 125 | 4 876 | 9 830 | |
| М6 ТоГЭЦ | ТК-27а-00030000 | ТК-27а-00040000 | 42 | 100 | 1 703 | 3 434 | |
| М6 ТоГЭЦ | ТК-27а-00040000 | ТК-27а-00050000 | 83 | 100 | 3 366 | 6 786 | |
| М6 ТоГЭЦ | ТК-27а-00050000 | ТК-27а-00060000 | 81 | 100 | 3 285 | 6 622 | |
| М6 ТоГЭЦ | ТК-27а-00060000 | ТК-27а-00070000 | 85 | 80 | 3 064 | 6 178 | |
| М6 ТоГЭЦ | ТК-27а-00070000 | МУ Департ ЖКХ г,Тольятти | 25 | 80 | 901 | 1 817 | |
| Магистраль № 7 ТоГЭЦ | | | | | | 0 | 0 |
| М7 ТоГЭЦ | 05-ТК-00170000 | 07-ТК-00140000 | 214 | 250 | 12 703 | 25 609 | |
| М7 ТоГЭЦ | 07-ТК-00140000 | 07-ТК-00130000 | 97 | 250 | 5 758 | 11 608 | |
| М7 ТоГЭЦ | 07-ТК-00130000 | 07-ТК-00130000 | 65 | 250 | 3 858 | 7 778 | |
| М7 ТоГЭЦ | 07-ТК-00120000 | 07-ТК-00110000 | 75 | 250 | 4 452 | 8 975 | |
| М7 ТоГЭЦ | 07-ТК-00110000 | 07-ТК-00100000 | 113 | 250 | 6 708 | 14 198 | |
| М7 ТоГЭЦ | 07-ТК-00100000 | 07-ТК-00090000 | 53 | 250 | 3 146 | 6 659 | |
| М7 ТоГЭЦ | 07-ТК-00090000 | 07-ТК-00090100 | 12 | 200 | 605 | 1 280 | |
| М7 ТоГЭЦ | 07-ТК-00090100 | ТК-032-00070000 | 191 | 200 | 9 627 | 20 377 | |

| Наименование магистрالی | Наименование участка | | Длина участка | Диаметр | Стоимость, тыс.руб. | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|---------|---------------------|-------------------------------|---|
| | начало | конец | L, м | Ду, мм | В базовых ценах | В ценах года реализации | |
| М7 ТоГЭЦ | ТК-032-00070000 | ГВР-27260001 | 14 | 250 | 831 | 1 759 | |
| М7 ТоГЭЦ | ГВР-27260001 | ГВР-44310001 | 27 | 200 | 1 361 | 2 880 | |
| М7 ТоГЭЦ | ГВР-44310001 | ТК-032-00010000 | 33 | 250 | 1 959 | 4 146 | |
| М7 ТоГЭЦ | ТК-032-00010000 | ТК-032-00020000 | 52 | 250 | 3 087 | 6 534 | |
| М7 ТоГЭЦ | ТК-032-00020000 | ТК-032-00030000 | 51 | 300 | 3 433 | 7 267 | |
| М7 ТоГЭЦ | ТК-032-00030000 | ТК-030-00040600 | 111 | 250 | 6 589 | 13 947 | |
| М7 ТоГЭЦ | ТК-030-00040600 | ТК-030-00040500 | 48 | 200 | 2 419 | 5 121 | |
| М7 ТоГЭЦ | ТК-030-00040500 | ТК-030-00090000 | 25 | 200 | 1 260 | 2 667 | |
| М7 ТоГЭЦ | ТК-030-00090000 | ТК-030-00100000 | 30 | 200 | 1 512 | 3 201 | |
| М7 ТоГЭЦ | ТК-030-00100000 | ТК-030-00110000 | 109 | 125 | 4 543 | 9 616 | |
| М7 ТоГЭЦ | ТК-030-00110000 | ТК-030-00120000 | 65 | 100 | 2 636 | 5 580 | |
| М7 ТоГЭЦ | ТК-030-00120000 | ТК-030-00130000 | 106 | 100 | 4 299 | 9 100 | |
| М7 ТоГЭЦ | ТК-030-00130000 | ТК-030-00140000 | 48 | 100 | 1 947 | 4 121 | |
| М7 ТоГЭЦ | ТК-030-00140000 | ТК-030-00150000 | 48 | 100 | 1 947 | 4 121 | |
| М7 ТоГЭЦ | ТК-030-00150000 | МУ Департ ЖКХ жилой фонд | 46 | 80 | 1 658 | 3 510 | |
| Магистраль № 8 ТоГЭЦ | | | | | | 0 | 0 |
| М8 ТоГЭЦ | 08-ТК-00070000 | 08-ТК-00060000 | 28 | 400 | 2 107 | 4 460 | |
| М8 ТоГЭЦ | 08-ТК-00060000 | 08-ТК-00050000 | 68 | 400 | 5 117 | 10 832 | |
| М8 ТоГЭЦ | 08-ТК-00050000 | 08-ТК-00040000 | 43 | 400 | 3 236 | 6 850 | |
| М8 ТоГЭЦ | 08-ТК-00040000 | ТК-089-00090000 | 64 | 200 | 3 226 | 6 828 | |
| М8 ТоГЭЦ | ТК-089-00090000 | ТК-089-00090100 | 9 | 200 | 454 | 960 | |
| М8 ТоГЭЦ | ТК-089-00090100 | ТК-089-00100000 | 68 | 200 | 3 427 | 7 254 | |
| М8 ТоГЭЦ | ТК-089-00100000 | ТК-088-00010000 | 45 | 150 | 2 009 | 4 252 | |
| М8 ТоГЭЦ | ТК-088-00010000 | ТК-088-00020000 | 35 | 150 | 1 562 | 3 307 | |
| М8 ТоГЭЦ | ТК-088-00020000 | ТК-088-00030000 | 40 | 150 | 1 786 | 3 779 | |
| М8 ТоГЭЦ | ТК-088-00030000 | ТК-088-00040000 | 100 | 70 | 3 605 | 7 631 | |
| М8 ТоГЭЦ | ТК-088-00040000 | ул, Мира д,54а | 30 | 50 | 1 082 | 2 289 | |
| Магистраль № 9 ТоГЭЦ | | | | | | 0 | 0 |
| М9 ТоГЭЦ | 03-ТК-00110000 | 09-ТК-00230000 | 104 | 250 | 6 174 | 13 068 | |
| М9 ТоГЭЦ | 09-ТК-00200000 | 09-ТК-00190000 | 76 | 200 | 3 830 | 8 108 | |
| М9 ТоГЭЦ | 09-ТК-00190000 | 09-ТК-00180000 | 100 | 200 | 5 040 | 10 668 | |
| М9 ТоГЭЦ | 09-ТК-00180000 | 09-ТК-00170000 | 46 | 200 | 2 318 | 4 907 | |
| М9 ТоГЭЦ | 09-ТК-00170000 | 09-ТК-00160000 | 102 | 200 | 5 141 | 10 882 | |
| М9 ТоГЭЦ | 09-ТК-00140000 | 09-ТК-00130000 | 104 | 250 | 6 174 | 13 068 | |
| М9 ТоГЭЦ | 09-ТК-00110000 | ул, Ленина д,57 | 10 | 80 | 361 | 763 | |
| Магистраль № 10 ТоГЭЦ | | | | | | 0 | 0 |
| М10 ТоГЭЦ | 01-ТК-00150100 | 10-ТК-10010000 | 119 | 800 | 10 571 | 22 375 | |
| М10 ТоГЭЦ | 10-ТК-10010000 | 10-ТК-10130000 | 606 | 800 | 53 830 | 119 638 | |
| М10 ТоГЭЦ | 10-ТК-10130000 | 10-ТК-10140000 | 146 | 800 | 12 969 | 28 824 | |
| М10 ТоГЭЦ | 10-ТК-10140000 | 10-ТК-10150000 | 261 | 800 | 23 184 | 51 527 | |
| М10 ТоГЭЦ | 10-ТК-10150000 | 4-й вывод ВЦМ ж/д цех | 10 | 80 | 361 | 801 | |
| Магистраль № 11,13 ТоГЭЦ | | | | | | 0 | 0 |
| М11,13 ТоГЭЦ | 02-ТК-20100000 | 11-ТК-30030000 | 160 | 1 000 | 17 174 | 38 169 | |
| М11,13 ТоГЭЦ | 11-ТК-30030000 | 11-ТК-00080000 | 162 | 1 000 | 17 388 | 38 646 | |
| М11,13 ТоГЭЦ | 11-ТК-00080000 | 11-ТК-30070000 | 23 | 1 000 | 2 469 | 5 487 | |
| М11,13 ТоГЭЦ | 11-ТК-30070000 | 11-ТК-30060000 | 50 | 1 000 | 5 367 | 11 928 | |
| М11,13 ТоГЭЦ | 11-ТК-30060000 | 11-ТК-00050000 | 88 | 1 000 | 9 446 | 20 993 | |
| М11,13 ТоГЭЦ | 11-ТК-00050000 | 11-ТК-00040000 | 109 | 1 000 | 11 700 | 26 003 | |
| М11,13 ТоГЭЦ | 11-ТК-00040000 | 11-ТК-00030000 | 4 | 1 000 | 429 | 954 | |
| М11,13 ТоГЭЦ | 11-ТК-00030000 | 11-ТК-00020000 | 384 | 1 000 | 41 217 | 91 606 | |
| М11,13 ТоГЭЦ | 11-ТК-00020000 | 11-ТК-00010000 | 61 | 1 000 | 6 548 | 14 552 | |
| М11,13 ТоГЭЦ | 11-ТК-00010000 | 13-ТК-00010000 | 326 | 400 | 24 533 | 54 525 | |

| Наименование магистрали | Наименование участка | | Длина участка | Диаметр | Стоимость, тыс.руб. | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------|---------------------|-------------------------|
| | начало | конец | L, м | Ду, мм | В базовых ценах | В ценах года реализации |
| М11,13 ТоТЭЦ | 13-ТК-00010000 | 13-ТК-00020000 | 38 | 400 | 2 860 | 6 356 |
| М11,13 ТоТЭЦ | 13-ТК-00020000 | 13-ТК-00030000 | 31 | 400 | 2 333 | 5 185 |
| М11,13 ТоТЭЦ | 13-ТК-00030000 | 13-ТК-00040000 | 284 | 400 | 21 372 | 49 876 |
| М11,13 ТоТЭЦ | 13-ТК-00040000 | ООО"Тольятти-сервис" | 10 | 250 | 594 | 1 385 |
| Магистраль № 12 ТоТЭЦ | | | | | 0 | 0 |
| М12 ТоТЭЦ | 12-ТК-00040100 | 12-ТК-00040000 | 83 | 500 | 7 626 | 17 797 |
| М12 ТоТЭЦ | 12-ТК-00040000 | 12-ТК-00050100 | 56 | 500 | 5 145 | 12 007 |
| М12 ТоТЭЦ | 12-ТК-00050100 | 12-ТК-00050000 | 106 | 500 | 9 739 | 22 728 |
| М12 ТоТЭЦ | 12-ТК-00050000 | 12-ТК-00060000 | 200 | 400 | 15 051 | 35 124 |
| М12 ТоТЭЦ | 12-ТК-00060000 | 12-ТК-00070000 | 263 | 400 | 19 792 | 46 188 |
| М12 ТоТЭЦ | 12-ТК-00070000 | 12-ТК-00080000 | 282 | 400 | 21 222 | 49 525 |
| М12 ТоТЭЦ | 12-ТК-00080000 | ТК-078-00020100 | 339 | 200 | 17 086 | 39 873 |
| М12 ТоТЭЦ | ТК-078-00020100 | ТК-078-00020000 | 191 | 200 | 9 627 | 22 465 |
| М12 ТоТЭЦ | ТК-078-00020000 | ТК-078-00030000 | 141 | 150 | 6 294 | 14 688 |
| М12 ТоТЭЦ | ТК-078-00030000 | ТК-078-00010000 | 12 | 150 | 536 | 1 250 |
| М12 ТоТЭЦ | ТК-078-00010000 | ТК-078-00070001 | 71 | 150 | 3 169 | 7 396 |
| М12 ТоТЭЦ | ТК-078-00070001 | ТК-078-00070000 | 1 | 150 | 45 | 104 |
| М12 ТоТЭЦ | ТК-078-00070000 | ТК-078-00070100 | 56 | 300 | 3 770 | 8 798 |
| М12 ТоТЭЦ | ТК-078-00070100 | ТК-096-00080000 | 47 | 30 | 1 694 | 3 954 |
| М12 ТоТЭЦ | ТК-096-00080000 | ТК-096-00020100 | 89 | 250 | 5 283 | 12 329 |
| М12 ТоТЭЦ | ТК-096-00020100 | ЦТП-13 (пласт) | 38 | 250 | 2 256 | 5 264 |
| М12 ТоТЭЦ | ЦТП-13 (пласт) | ТК-096-00020200 | 18 | 250 | 1 069 | 2 494 |
| М12 ТоТЭЦ | ТК-096-00020200 | ТК-096-00020300 | 15 | 250 | 890 | 2 078 |
| М12 ТоТЭЦ | ТК-096-00020300 | ТК-096-00020400 | 65 | 200 | 3 276 | 7 645 |
| М12 ТоТЭЦ | ТК-096-00020400 | ТК-096-00020500 | 73 | 200 | 3 679 | 8 586 |
| М12 ТоТЭЦ | ТК-096-00020500 | ТК-096-00020600 | 91 | 200 | 4 586 | 10 703 |
| М12 ТоТЭЦ | ТК-096-00020600 | ТК-096_-00020601 | 51 | 150 | 2 277 | 5 313 |
| М12 ТоТЭЦ | ТК-096_-00020601 | театр «Колесо» | 99 | 100 | 4 015 | 9 370 |
| Магистраль № 15 ТоТЭЦ | | | | | 0 | 0 |
| М15 ТоТЭЦ | 03-ТК-00150200 | 15-ТК-00010000 | 36 | 500 | 3 308 | 8 105 |
| М15 ТоТЭЦ | 15-ТК-00010000 | 15-ТК-00020000 | 67 | 500 | 6 156 | 15 084 |
| М15 ТоТЭЦ | 15-ТК-00020000 | ТК-156-00150200 | 17 | 250 | 1 009 | 2 473 |
| М15 ТоТЭЦ | ТК-156-00150200 | ТК-160-00120000 | 143 | 200 | 7 207 | 17 660 |
| М15 ТоТЭЦ | ТК-160-00120000 | ТК-160-00110000 | 177 | 200 | 8 921 | 21 859 |
| М15 ТоТЭЦ | ТК-160-00110000 | ТК-160-00100000 | 50 | 200 | 2 520 | 6 175 |
| М15 ТоТЭЦ | ТК-160-00100000 | ТК-160-00100100 | 121 | 200 | 6 099 | 14 943 |
| М15 ТоТЭЦ | ТК-160-00100100 | ТК-160-00090000 | 326 | 200 | 16 431 | 40 261 |
| М15 ТоТЭЦ | ТК-160-00090000 | 15-ТК-00130000 | 350 | 200 | 17 640 | 43 225 |
| М15 ТоТЭЦ | 15-ТК-00130000 | 15-ТК-00000001 | 1 151 | 500 | 105 754 | 259 134 |
| М15 ТоТЭЦ | 15-ТК-00000001 | 15-ТК-00140000 | 102 | 500 | 9 372 | 22 964 |
| М15 ТоТЭЦ | 15-ТК-00140000 | 15-ТК-00150000 | 222 | 500 | 20 397 | 47 601 |
| М15 ТоТЭЦ | 15-ТК-00150000 | 15-ТК-00150100 | 135 | 500 | 12 404 | 28 946 |
| М15 ТоТЭЦ | 15-ТК-00150100 | 15-ТК-00150200 | 64 | 500 | 5 880 | 13 723 |
| М15 ТоТЭЦ | 15-ТК-00150200 | 15-ТК-00000002 | 15 | 500 | 1 378 | 3 216 |
| М15 ТоТЭЦ | 15-ТК-00000002 | 15-ТК-00000003 | 298 | 500 | 27 380 | 63 896 |
| М15 ТоТЭЦ | 15-ТК-00000003 | 15-ТК-00160000 | 10 | 500 | 919 | 2 144 |
| М15 ТоТЭЦ | 15-ТК-00160000 | 15-ТК-00200000 | 174 | 500 | 15 987 | 37 309 |
| М15 ТоТЭЦ | 15-ТК-00200000 | 15-ТК-00210000 | 317 | 500 | 29 126 | 67 970 |
| М15 ТоТЭЦ | 15-ТК-00210000 | 15-ТК-00220000 | 138 | 500 | 12 679 | 29 590 |
| М15 ТоТЭЦ | 15-ТК-00220000 | 15-ТК-00230000 | 262 | 500 | 24 073 | 56 177 |
| М15 ТоТЭЦ | 15-ТК-00230000 | 15-ТК-00240000 | 424 | 500 | 38 957 | 90 913 |
| М15 ТоТЭЦ | 15-ТК-00240000 | 15-ТК-00250000 | 139 | 500 | 12 771 | 29 804 |
| М15 ТоТЭЦ | 15-ТК-00250000 | 15-ТК-00260000 | 193 | 500 | 17 733 | 41 383 |
| М15 ТоТЭЦ | 15-ТК-00260000 | 15-ТК-00270000 | 96 | 500 | 8 821 | 20 584 |
| М15 ТоТЭЦ | 15-ТК-00270000 | 40 лет Победы, 61а | 10 | 150 | 446 | 1 042 |

| Наименование магистрالی | Наименование участка | | Длина участка | Диаметр | Стоимость, тыс.руб. | |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|---------|---------------------|-------------------------|
| | начало | конец | L, м | Ду, мм | В базовых ценах | В ценах года реализации |
| Магистраль № 16 ТоТЭЦ | | | | | 0 | 0 |
| M16 ТоТЭЦ | 16-ТК-00010000 | 16-ТК-00020000 | 432 | 1 200 | 49 502 | 115 521 |
| M16 ТоТЭЦ | 16-ТК-00020000 | 16-ТК-00030000 | 895 | 1 200 | 102 556 | 239 331 |
| M16 ТоТЭЦ | 16-ТК-00030000 | 16-ТК-00040000 | 1165 | 1 200 | 133 495 | 311 532 |
| M16 ТоТЭЦ | 16-ТК-00040000 | 16-ТК-00040100 | 918 | 1 200 | 105 192 | 298 385 |
| M16 ТоТЭЦ | 16-ТК-00040100 | 16-ТК-00050000 | 1191 | 1 200 | 136 474 | 387 120 |
| M16 ТоТЭЦ | 16-ТК-00050000 | 15-ТК-00130000 | 488 | 500 | 44 838 | 127 185 |
| M16 ТоТЭЦ | 15-ТК-00130000 | ТК-160-00080000 | 70 | 150 | 3 125 | 8 863 |
| M16 ТоТЭЦ | ТК-160-00080000 | ТК-160-00010000 | 285 | 150 | 12 722 | 36 086 |
| M16 ТоТЭЦ | ТК-160-00010000 | ЦТП-27 | 99 | 150 | 4 419 | 12 535 |
| M16 ТоТЭЦ | ЦТП-27 | ТК-160-00020000 | 12 | 150 | 536 | 1 519 |
| M16 ТоТЭЦ | ТК-160-00020000 | ТК-160-00070000 | 83 | 50 | 2 992 | 8 488 |
| M16 ТоТЭЦ | ТК-160-00070000 | ГБУЗ СО «ПНД», ш, Автозаводское д,3 | 200 | 250 | 11 872 | 33 677 |
| Направление № 1 ТЭЦ ВАЗа | | | | | 0 | 0 |
| H1 ТЭЦ ВАЗа (ВАЗ-ПКЗ) | ТЭЦ ВАЗа | У3.5-УПМ | 151 | 900 | 14 610 | 17 220 |
| H1 ТЭЦ ВАЗа (ВАЗ-ПКЗ) | У3.5-УПМ | У3.5-М187 | 1 723 | 900 | 166 711 | 196 495 |
| H1 ТЭЦ ВАЗа (ВАЗ-ПКЗ) | У3.5-М187 | У3.5-ККД | 658 | 900 | 63 666 | 75 040 |
| H1 ТЭЦ ВАЗа (ВАЗ-ПКЗ) | У3.5-ККД | У3.5-D800 | 748 | 800 | 66 443 | 82 229 |
| H1 ТЭЦ ВАЗа (ВАЗ-ПКЗ) | У3.5-D800 | У3.5-М333пкз | 146 | 1 000 | 15 671 | 19 394 |
| H1 ТЭЦ ВАЗа (ВАЗ-ПКЗ) | У3.5-М333пкз | У3.5-ТК8 | 945 | 1 000 | 101 433 | 125 532 |
| H1 ТЭЦ ВАЗа (ВАЗ-ПКЗ) | У3.5-ТК8 | У3.5-5/П-7 | 134 | 700 | 11 046 | 13 670 |
| H1 ТЭЦ ВАЗа (ВАЗ-ПКЗ) | У3.5-5/П-7 | У3.5-ПКЗ-4 | 22 | 700 | 1 814 | 2 244 |
| H1 ТЭЦ ВАЗа (ВАЗ-ПКЗ) | У3.5-ПКЗ-4 | У3.5-ПКЗ-5 | 122 | 700 | 10 057 | 12 446 |
| H1 ТЭЦ ВАЗа (ВАЗ-ПКЗ) | У3.5-ПКЗ-5 | У3.5-ПКЗ-7 | 147 | 700 | 12 118 | 14 997 |
| H1 ТЭЦ ВАЗа (ВАЗ-ПКЗ) | У3.5-ПКЗ-7 | У3.5-ПКЗ-8 | 254 | 700 | 20 938 | 25 913 |
| H1 ТЭЦ ВАЗа (ВАЗ-ПКЗ) | У3.5-ПКЗ-8 | У3.5-ПКЗ-9 | 68 | 700 | 5 605 | 7 284 |
| H1 ТЭЦ ВАЗа (ВАЗ-ПКЗ) | У3.5-ПКЗ-9 | У3.5-ПКЗ-10 | 75 | 600 | 5 625 | 7 310 |
| H1 ТЭЦ ВАЗа (ВАЗ-ПКЗ) | У3.5-ПКЗ-10 | У3.5-ПКЗ-11 | 119 | 600 | 8 926 | 11 599 |
| H1 ТЭЦ ВАЗа (ВАЗ-ПКЗ) | У3.5-ПКЗ-11 | У3.5-ПКЗ-12 | 75 | 600 | 5 625 | 7 310 |
| H1 ТЭЦ ВАЗа (ВАЗ-ПКЗ) | У3.5-ПКЗ-12 | У3.5-ПКЗ-13 | 145 | 600 | 10 876 | 14 133 |
| H1 ТЭЦ ВАЗа (ВАЗ-ПКЗ) | У3.5-ПКЗ-13 | У3.5-ПКЗ-14 | 118 | 600 | 8 851 | 11 501 |
| H1 ТЭЦ ВАЗа (ВАЗ-ПКЗ) | У3.5-ПКЗ-14 | У3.5-ПКЗ-15 | 63 | 400 | 4 741 | 6 161 |
| H1 ТЭЦ ВАЗа (ВАЗ-ПКЗ) | У3.5-ПКЗ-15 | У3.5-ПКЗ-16 | 214 | 400 | 16 105 | 20 927 |
| H1 ТЭЦ ВАЗа (ВАЗ-ПКЗ) | У3.5-ПКЗ-16 | У3.5-ПКЗ-17 | 106 | 400 | 7 977 | 10 366 |
| H1 ТЭЦ ВАЗа (ВАЗ-ПКЗ) | У3.5-ПКЗ-17 | У3.5-ПКЗ-18 | 112 | 400 | 8 429 | 10 953 |

| Наименование магистрالی | Наименование участка | | Длина участка | Диаметр | Стоимость, тыс.руб. | |
|---------------------------------|----------------------|--------------|---------------|---------|---------------------|-------------------------|
| | начало | конец | L, м | Dу, мм | В базовых ценах | В ценах года реализации |
| Н1 ТЭЦ ВА3а (ВА3-ПКЗ) | У3.5-ПКЗ-18 | У3.5-ПКЗ-19 | 122 | 400 | 9 181 | 11 931 |
| Н1 ТЭЦ ВА3а (ВА3-ПКЗ) | У3.5-ПКЗ-19 | У3.5-ПКЗ-19А | 147 | 200 | 7 409 | 9 628 |
| Н1 ТЭЦ ВА3а (ВА3-ПКЗ) | У3.5-ПКЗ-19А | У3.5-ПКЗ-20 | 453 | 200 | 22 832 | 29 669 |
| Направление № 2 ТЭЦ ВА3а | | | | | 0 | 0 |
| Н2 ТЭЦ ВА3а (3 ввод) | ТЭЦ ВА3а | У3.4-Р | 10 | 900 | 968 | 1 257 |
| Н2 ТЭЦ ВА3а (3 ввод) | У3.4-Р | У3.4-4/П-1 | 144 | 900 | 13 933 | 18 105 |
| Н2 ТЭЦ ВА3а (3 ввод) | У3.4-4/П-1 | У3.4-Ц90 | 374 | 900 | 36 187 | 47 024 |
| Н2 ТЭЦ ВА3а (3 ввод) | У3.4-Ц90 | У3.4-У32 | 374 | 900 | 36 187 | 49 375 |
| Н2 ТЭЦ ВА3а (3 ввод) | У3.4-У32 | У3.4-У33 | 603 | 900 | 58 344 | 79 607 |
| Н2 ТЭЦ ВА3а (3 ввод) | У3.4-У33 | У3.4-ККД | 290 | 900 | 28 059 | 38 285 |
| Н2 ТЭЦ ВА3а (3 ввод) | У3.4-ККД | У3.ККД-А | 239 | 900 | 23 125 | 31 552 |
| Н2 ТЭЦ ВА3а (3 ввод) | У3.ККД-А | У3.4-У34 | 51 | 900 | 4 935 | 6 733 |
| Н2 ТЭЦ ВА3а (3 ввод) | У3.4-У34 | У3.4А-4ВВ | 544 | 900 | 52 635 | 71 818 |
| Н2 ТЭЦ ВА3а (3 ввод) | У3.4А-4ВВ | У3.М333А | 107 | 700 | 8 820 | 12 035 |
| Н2 ТЭЦ ВА3а (3 ввод) | У3.М333А | У3.3-М333 | 203,7 | 1 000 | 21 864 | 29 833 |
| Н2 ТЭЦ ВА3а (3 ввод) | У3.3-М333 | У3.3-3/П-6 | 7 | 1 000 | 751 | 1 025 |
| Н2 ТЭЦ ВА3а (3 ввод) | У3.3-3/П-6 | У3.3-3/П-7 | 977 | 1 000 | 104 867 | 150 240 |
| Н2 ТЭЦ ВА3а (3 ввод) | У3.3-3/П-7 | У3.3-1/3В | 97 | 1 000 | 10 412 | 14 916 |
| Н2 ТЭЦ ВА3а (3 ввод) | У3.3-1/3В | У3.3-2/3В | 1198 | 1 000 | 128 589 | 184 224 |
| Н2 ТЭЦ ВА3а (3 ввод) | У3.3-2/3В | У3.3-3/3В | 1460 | 1 000 | 156 711 | 235 739 |
| Н2 ТЭЦ ВА3а (3 ввод) | У3.3-3/3В | У3.3-МАГ | 180 | 1 000 | 19 320 | 29 064 |
| Н2 ТЭЦ ВА3а (3 ввод) | У3.3-МАГ | пнс-3 | 410 | 1 000 | 44 008 | 66 201 |
| Н2 ТЭЦ ВА3а (3 ввод) | пнс-3 | У3.3-4/3В | 10 | 1 000 | 1 073 | 1 615 |
| Н2 ТЭЦ ВА3а (3 ввод) | У3.3-4/3В | У3.3-МЖК | 97,4 | 1 000 | 10 455 | 15 727 |
| Н2 ТЭЦ ВА3а (3 ввод) | У3.3-МЖК | У3.3-УТ2 | 240 | 1 000 | 25 761 | 38 752 |
| Н2 ТЭЦ ВА3а (3 ввод) | У3.3-УТ2 | У3.3-гск103 | 131,4 | 1 000 | 14 104 | 21 217 |
| Н2 ТЭЦ ВА3а (3 ввод) | У3.3-гск103 | У3.3-5/3В | 312 | 1 000 | 33 489 | 52 896 |
| Н2 ТЭЦ ВА3а (3 ввод) | У3.3-5/3В | У3.3-6/3В | 198 | 1 000 | 21 253 | 33 569 |
| Н2 ТЭЦ ВА3а (3 ввод) | У3.3-6/3В | У3.3-7/3В | 213 | 1 000 | 22 863 | 36 112 |

| Наименование магистрالی | Наименование участка | | Длина участка | Диаметр | Стоимость, тыс.руб. | |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|---------|---------------------|-------------------------|
| | начало | конец | L, м | Ду, мм | В базовых ценах | В ценах года реализации |
| Н2 ТЭЦ ВАЗа (3 ввод) | У3.3-7/3в | У3.3-8/3в | 370 | 800 | 32 866 | 51 913 |
| Н2 ТЭЦ ВАЗа (3 ввод) | У3.3-8/3в | У3.3-миндаль | 107 | 800 | 9 505 | 15 013 |
| Н2 ТЭЦ ВАЗа (3 ввод) | У3.3-миндаль | У3.3-9/3в | 351 | 800 | 31 179 | 49 247 |
| Н2 ТЭЦ ВАЗа (3 ввод) | У3.3-9/3в | У3.3-10/3в | 156 | 800 | 13 857 | 21 888 |
| Н2 ТЭЦ ВАЗа (3 ввод) | У3.3-10/3в | У3.3-11/3в | 397 | 800 | 35 265 | 55 701 |
| Н2 ТЭЦ ВАЗа (3 ввод) | У3.3-11/3в | У3.3-12/3в | 345 | 800 | 30 646 | 48 405 |
| Н2 ТЭЦ ВАЗа (3 ввод) | У3.3-12/3в | У3.3-13/3в | 162 | 800 | 14 390 | 23 866 |
| Н2 ТЭЦ ВАЗа (3 ввод) | У3.3-13/3в | У3.3-Уз.14 | 18,9 | 800 | 1 679 | 2 784 |
| Н2 ТЭЦ ВАЗа (3 ввод) | У3.3-Уз.14 | У3.3-гц | 468,1 | 500 | 43 009 | 71 330 |
| Н2 ТЭЦ ВАЗа (3 ввод) | У3.3-гц | У3.3-Уз.15 | 650 | 500 | 59 722 | 99 049 |
| Н2 ТЭЦ ВАЗа (3 ввод) | У3.3-Уз.15 | ТК.021-Уз.15-1 | 96,5 | 250 | 5 728 | 9 500 |
| Н2 ТЭЦ ВАЗа (3 ввод) | ТК.021-Уз.15-1 | ТК.021-Уз.15-2 | 100 | 200 | 5 040 | 8 359 |
| Н2 ТЭЦ ВАЗа (3 ввод) | ТК.021-Уз.15-2 | ТК.021-Уз.15-3 | 53 | 200 | 2 671 | 4 430 |
| Н2 ТЭЦ ВАЗа (3 ввод) | ТК.021-Уз.15-3 | ТК.021-Уз.15-4 | 14,1 | 150 | 629 | 1 044 |
| Н2 ТЭЦ ВАЗа (3 ввод) | ТК.021-Уз.15-4 | ТК.021-Уз.15-5 | 92,8 | 100 | 3 764 | 6 242 |
| Н2 ТЭЦ ВАЗа (3 ввод) | ТК.021-Уз.15-5 | ТК.021-Уз.15-6 | 54,6 | 100 | 2 214 | 3 673 |
| Н2 ТЭЦ ВАЗа (3 ввод) | ТК.021-Уз.15-6 | ТКП.021-37-М, Южное шоссе, 15 | 14 | 100 | 568 | 942 |
| Направление № 3 ТЭЦ ВАЗа | | | | | 0 | 0 |
| Н3 ТЭЦ ВАЗа (2 ввод) | ТЭЦ ВАЗа | У3.2-2/П-1 | 347 | 1 000 | 37 246 | 61 771 |
| Н3 ТЭЦ ВАЗа (2 ввод) | У3.2-2/П-1 | У3.2-ТК5а | 233 | 1 000 | 25 009 | 41 478 |
| Н3 ТЭЦ ВАЗа (2 ввод) | У3.2-ТК5а | У3.2-ТК9 | 550 | 900 | 53 216 | 92 671 |
| Н3 ТЭЦ ВАЗа (2 ввод) | У3.2-ТК9 | У3.2-ТК10 | 23 | 900 | 2 225 | 3 875 |
| Н3 ТЭЦ ВАЗа (2 ввод) | У3.2-ТК10 | У3.2-2/П-2 | 10 | 900 | 968 | 1 685 |
| Н3 ТЭЦ ВАЗа (2 ввод) | У3.2-2/П-2 | У3.2-ТК15 | 865 | 900 | 83 694 | 145 746 |
| Н3 ТЭЦ ВАЗа (2 ввод) | У3.2-ТК15 | У3.2-ТК18 | 323 | 1 000 | 34 670 | 60 374 |
| Н3 ТЭЦ ВАЗа (2 ввод) | У3.2-ТК18 | У3.2-ТК19 | 80 | 1 000 | 8 587 | 14 953 |
| Н3 ТЭЦ ВАЗа (2 ввод) | У3.2-ТК19 | У3.2-ТК20 | 68 | 900 | 6 579 | 11 457 |
| Н3 ТЭЦ ВАЗа (2 ввод) | У3.2-ТК20 | У3.2-2/П-4 | 395 | 1 000 | 42 398 | 73 832 |
| Н3 ТЭЦ ВАЗа (2 ввод) | У3.2-2/П-4 | У3.2-ТК23 | 10 | 1 000 | 1 073 | 1 869 |

| Наименование магистрالی | Наименование участка | | Длина участка | Диаметр | Стоимость, тыс.руб. | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------|---------------------|-------------------------|
| | начало | конец | L, м | Ду, мм | В базовых ценах | В ценах года реализации |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-ТК23 | У3.2-2/П-5 | 102 | 1 000 | 10 948 | 19 065 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-2/П-5 | У3.2-ТК25 | 46 | 1 000 | 4 937 | 8 598 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-ТК25 | У3.2-ТК28 | 118 | 900 | 11 417 | 20 876 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-ТК28 | У3.2-ТК32 | 514 | 1 000 | 55 171 | 100 879 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-ТК32 | У3.2-32А | 104 | 1 000 | 11 163 | 20 411 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-32А | У3.2-2/П-8 | 29 | 1 000 | 3 113 | 5 692 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-2/П-8 | У3.2-2/2в | 1235 | 1 000 | 132 560 | 242 384 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-2/2в | У3.2-СУОЗ | 323 | 1 000 | 34 670 | 63 393 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-СУОЗ | У3.2-3/2в | 1 312 | 1 000 | 140 825 | 270 370 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-3/2в | У3.2-3*/2В | 366 | 1 000 | 39 285 | 75 423 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-3*/2В | У3.2-3А/2В | 447 | 1 000 | 47 979 | 92 116 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-3А/2В | У3.2-ПНС | 226 | 1 000 | 24 258 | 46 573 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-ПНС | У3.2-ТК | 24 | 1 000 | 2 576 | 4 946 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-ТК | У3.2.КТС-13 | 605 | 1 000 | 64 938 | 130 909 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2.КТС-13 | У3.2-5/2в | 395 | 1 000 | 42 398 | 85 470 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-5/2в | У3.2-6/2в | 141 | 1 000 | 15 134 | 30 509 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-6/2в | У3.2-28/2в | 276 | 1 000 | 29 625 | 59 721 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-28/2в | У3.2-73 | 507 | 1 000 | 54 419 | 109 704 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-73 | У3.2-32 | 265 | 800 | 23 539 | 47 453 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-32 | У3.2-74 | 265 | 800 | 23 539 | 47 453 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-74 | У3.2-69 | 420 | 800 | 37 308 | 78 969 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-69 | У3.2-65 | 77 | 400 | 5 795 | 12 265 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-65 | ТК.013-КТС | 549 | 400 | 41 315 | 87 451 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | ТК.013-КТС | У3.2-68 | 105 | 400 | 7 902 | 16 726 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-68 | У3.2-70 | 200 | 300 | 13 464 | 28 499 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-70 | ТКП.042-МГ-У3.1 | 217 | 300 | 14 609 | 30 922 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | ТКП.042-МГ-У3.1 | У3.2-МГ-ЦТП | 51 | 300 | 3 433 | 7 267 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-МГ-ЦТП | ТК.042-МГ-У3.8 | 138 | 100 | 5 597 | 11 847 |
| НЗ ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | ТК.042-МГ-У3.8 | ТК.042-МГ-У3.24 | 36 | 100 | 1 460 | 3 090 |

| Наименование магистрالی | Наименование участка | | Длина участка | Диаметр | Стоимость, тыс.руб. | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|---------|---------------------|-------------------------|
| | начало | конец | L, м | Ду, мм | В базовых ценах | В ценах года реализации |
| Н3 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | ТК.042-МГ-У3.24 | ТК.042-МГ-У3.23 | 44 | 100 | 1 784 | 3 777 |
| Н3 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | ТК.042-МГ-У3.23 | ТК.042-МГ-У3.9 | 24 | 200 | 1 210 | 2 560 |
| Н3 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | ТК.042-МГ-У3.9 | ТК.042-МГ-У3.10 | 50 | 200 | 2 520 | 5 334 |
| Н3 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | ТК.042-МГ-У3.10 | ТК.042-МГ-У3.11 | 33 | 200 | 1 663 | 3 521 |
| Н3 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | ТК.042-МГ-У3.11 | ТК.042-МГ-У3.12 | 35 | 150 | 1 562 | 3 307 |
| Н3 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | ТК.042-МГ-У3.12 | ТК.042-МГ-У3.13 | 21 | 150 | 937 | 1 984 |
| Н3 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | ТК.042-МГ-У3.13 | ТК.042-МГ-У3.28 | 125 | 150 | 5 580 | 11 811 |
| Н3 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | ТК.042-МГ-У3.28 | ТК.042-МГ-У3.14 | 32 | 150 | 1 428 | 3 024 |
| Н3 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | ТК.042-МГ-У3.14 | б-р Здоровья, 25 корп 9 | 44 | 100 | 1 784 | 3 777 |
| Направление № 4 ТЭЦ ВА3а | | | | | 0 | 0 |
| Н4 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-69 | У3.2-7-2в | 88 | 700 | 7 254 | 15 355 |
| Н4 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-7-2в | У3.2-8-2в | 308 | 700 | 25 389 | 53 742 |
| Н4 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-8-2в | У3.2-П-11/2 | 227 | 700 | 18 712 | 41 589 |
| Н4 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-П-11/2 | У3.2-9а/2в | 431 | 700 | 35 529 | 78 964 |
| Н4 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-9а/2в | У3.2-9/2в | 78 | 700 | 6 430 | 14 290 |
| Н4 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-9/2в | У3.2-ктс26/2в | 200 | 700 | 16 487 | 36 642 |
| Н4 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-ктс26/2в | У3.2-10/2в | 108 | 700 | 8 903 | 19 787 |
| Н4 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-10/2в | У3.2-11/2в | 168 | 700 | 13 849 | 30 779 |
| Н4 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-11/2в | У3.2-ЦТП-114 | 50 | 500 | 4 594 | 10 210 |
| Н4 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-ЦТП-114 | У3.2-шкслеп | 159 | 500 | 14 609 | 32 469 |
| Н4 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-шкслеп | У3.2-Льж.База | 507 | 500 | 46 583 | 103 533 |
| Н4 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | У3.2-Льж.База | ТК.038-ЛьжБаза | 94 | 100 | 3 812 | 8 473 |
| Н4 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | ТК.038-ЛьжБаза | ТК.038-3 | 46 | 100 | 1 866 | 4 146 |
| Н4 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | ТК.038-3 | ТК.038-4 | 31 | 100 | 1 257 | 2 794 |
| Н4 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | ТК.038-4 | ТК.038-5 | 22 | 100 | 892 | 1 983 |
| Н4 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | ТК.038-5 | ТК.038-6 | 41 | 100 | 1 663 | 3 696 |
| Н4 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | ТК.038-6 | ТК.038-7 | 34 | 100 | 1 379 | 3 065 |
| Н4 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | ТК.038-7 | ТК.038-8 | 30 | 100 | 1 217 | 2 704 |
| Н4 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | ТК.038-8 | ТК.038-9 | 30 | 100 | 1 217 | 2 704 |

| Наименование магистрالی | Наименование участка | | Длина участка | Диаметр | Стоимость, тыс.руб. | |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|---------|---------------------|-------------------------|
| | начало | конец | L, м | Ду, мм | В базовых ценах | В ценах года реализации |
| Н4 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | ТК.038-9 | ТК.038-10 | 11 | 100 | 446 | 992 |
| Н4 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | ТК.038-10 | ТК.038-11 | 15 | 70 | 541 | 1 202 |
| Н4 ТЭЦ ВА3а (2 ввод) | ТК.038-11 | ул. Маршала Жукова, 47 | 46 | 70 | 1 658 | 3 686 |
| Направление № 5 ТЭЦ ВА3а | | | | | 0 | 0 |
| Н5 ТЭЦ ВА3а (1 вывод) | ТЭЦ ВА3а | У3.1-1/П-2 | 1 196 | 1 000 | 128 374 | 299 581 |
| Н5 ТЭЦ ВА3а (1 вывод) | У3.1-1/П-2 | У3.1-М187 | 584 | 1 000 | 62 684 | 146 284 |
| Н5 ТЭЦ ВА3а (1 вывод) | У3.1-М187 | У3.1-1/П-4 | 565 | 1 000 | 60 645 | 141 524 |
| Н5 ТЭЦ ВА3а (1 вывод) | У3.1-1/П-4 | У3.1-УПМ2 | 794 | 900 | 76 825 | 188 246 |
| Н5 ТЭЦ ВА3а (1 вывод) | У3.1-УПМ2 | У3.1-У36 | 125 | 900 | 12 095 | 29 636 |
| Н5 ТЭЦ ВА3а (1 вывод) | У3.1-У36 | У3.1-7 | 534 | 900 | 51 668 | 126 604 |
| Н5 ТЭЦ ВА3а (1 вывод) | У3.1-7 | У3.1-8 | 952 | 900 | 92 112 | 225 706 |
| Н5 ТЭЦ ВА3а (1 вывод) | У3.1-8 | У3.1-8А | 331 | 900 | 32 026 | 82 399 |
| Н5 ТЭЦ ВА3а (1 вывод) | У3.1-8А | У3.1-8Б | 331 | 900 | 32 026 | 82 399 |
| Н5 ТЭЦ ВА3а (1 вывод) | У3.1-8Б | У3.1-9 | 331 | 900 | 32 026 | 82 399 |
| Н5 ТЭЦ ВА3а (1 вывод) | У3.1-9 | У3.1-ПНС | 660 | 900 | 63 859 | 164 301 |
| Н5 ТЭЦ ВА3а (1 вывод) | У3.1-ПНС | У3.1-МДП | 76 | 900 | 7 353 | 18 919 |
| Н5 ТЭЦ ВА3а (1 вывод) | У3.1-МДП | У3.1-10 | 147 | 900 | 14 223 | 36 594 |
| Н5 ТЭЦ ВА3а (1 вывод) | У3.1-10 | У3.1-10а | 852 | 700 | 70 233 | 180 700 |
| Н5 ТЭЦ ВА3а (1 вывод) | У3.1-10а | У3.1-11 | 140 | 700 | 11 541 | 31 177 |
| Н5 ТЭЦ ВА3а (1 вывод) | У3.1-11 | У3.1-11а | 80 | 700 | 6 595 | 17 815 |
| Н5 ТЭЦ ВА3а (1 вывод) | У3.1-11а | У3.1-12а | 602 | 700 | 49 625 | 134 062 |
| Н5 ТЭЦ ВА3а (1 вывод) | У3.1-12а | У3.1-12 | 88 | 700 | 7 254 | 19 597 |
| Н5 ТЭЦ ВА3а (1 вывод) | У3.1-12 | У3.1-13 | 176 | 700 | 14 508 | 39 194 |
| Н5 ТЭЦ ВА3а (1 вывод) | У3.1-13 | У3.1-14 | 25 | 700 | 2 061 | 5 567 |
| Н5 ТЭЦ ВА3а (1 вывод) | У3.1-14 | У3.1-16 | 149 | 700 | 12 283 | 33 181 |
| Н5 ТЭЦ ВА3а (1 вывод) | У3.1-16 | У3.1-17 | 499 | 700 | 41 134 | 111 124 |
| Н5 ТЭЦ ВА3а (1 вывод) | У3.1-17 | У3.1-18-1 | 309 | 600 | 23 177 | 62 612 |
| Н5 ТЭЦ ВА3а (1 вывод) | У3.1-18-1 | У3.1-18 | 317 | 600 | 23 777 | 64 233 |
| Н5 ТЭЦ ВА3а (1 вывод) | У3.1-18 | У3.1-19 | 240 | 600 | 18 001 | 48 631 |

| Наименование магистрали | Наименование участка | | Длина участка | Диаметр | Стоимость, тыс.руб. | |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|---------|---------------------|-------------------------|
| | начало | конец | L, м | Ду, мм | В базовых ценах | В ценах года реализации |
| Н5 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | УЗ.1-19 | УЗ.1-19-кгс | 100 | 400 | 7 525 | 21 347 |
| Н5 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | УЗ.1-19-кгс | УЗ.1-20 | 515 | 400 | 38 756 | 109 935 |
| Н5 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | УЗ.1-20 | УЗ.1-21 | 400 | 400 | 30 102 | 85 386 |
| Н5 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | УЗ.1-21 | ТК.034-21-3 | 38 | 100 | 1 541 | 4 372 |
| Н5 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | ТК.034-21-3 | ТК.034-21-1 | 7 | 100 | 284 | 805 |
| Н5 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | ТК.034-21-1 | ТК.034-21-2 | 303 | 100 | 12 289 | 34 857 |
| Н5 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | ТК.034-21-2 | ТКП. 034-21-А/РОДЕО | 10 | 80 | 361 | 1 023 |
| Н5 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | ТКП. 034-21-А/РОДЕО | ул. Спортивная, 22 ст1 | 1 | 80 | 36 | 102 |
| Направление № 6 ТЭЦ ВАЗа | | | | | 0 | 0 |
| Н6 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | УЗ.1-11 | УЗ.1-11-2 | 400 | 400 | 30 102 | 85 386 |
| Н6 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | УЗ.1-11-2 | УЗ.1-11-4 | 250 | 400 | 18 814 | 53 366 |
| Н6 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | УЗ.1-11-4 | УЗ.1-11-6 | 72 | 400 | 5 418 | 15 370 |
| Н6 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | УЗ.1-11-6 | ТК.001-11-6-1 | 290 | 300 | 19 523 | 55 378 |
| Н6 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | ТК.001-11-6-1 | ТК.001-нс-12 | 65 | 200 | 3 276 | 9 293 |
| Н6 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | ТК.001-нс-12 | ТК.001-11-6-2 | 25 | 150 | 1 116 | 3 165 |
| Н6 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | ТК.001-11-6-2 | ТКП.001-11-6-2 | 67 | 150 | 2 991 | 8 483 |
| Н6 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | ТКП.001-11-6-2 | ТКП.001-11-6-3 | 49 | 125 | 2 042 | 5 793 |
| Н6 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | ТКП.001-11-6-3 | ТКП.001-11-6-4 | 44 | 125 | 1 834 | 5 202 |
| Н6 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | ТКП.001-11-6-4 | ТК.001-11-6-3 | 24 | 100 | 973 | 2 761 |
| Н6 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | ТК.001-11-6-3 | ТКП.001-11-6-53 | 24 | 100 | 973 | 2 761 |
| Н6 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | ТКП.001-11-6-53 | ТКП.001-11-6-11 | 8 | 100 | 324 | 920 |
| Н6 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | ТКП.001-11-6-11 | ТКП.001-11-6-12 | 26 | 100 | 1 054 | 2 991 |
| Н6 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | ТКП.001-11-6-12 | ТКП.001-11-6-13 | 26 | 100 | 1 054 | 2 991 |
| Н6 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | ТКП.001-11-6-13 | ТКП.001-11-6-14 | 26 | 80 | 937 | 2 659 |
| Н6 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | ТКП.001-11-6-14 | ТКП.001-11-6-15 | 26 | 80 | 937 | 2 659 |
| Н6 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | ТКП.001-11-6-15 | ТКП.001-11-6-16 | 26 | 80 | 937 | 2 659 |
| Н6 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | ТКП.001-11-6-16 | ТКП.001-11-6-17 | 26 | 80 | 937 | 2 659 |
| Н6 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | ТКП.001-11-6-17 | ТКП.001-11-6-18 | 37 | 80 | 1 334 | 3 784 |
| Н6 ТЭЦ ВАЗа (1 вывод) | ТКП.001-11-6-18 | Московский пр-т, 31 | 61 | 70 | 2 199 | 6 238 |

| Наименование магистрали | Наименование участка | | Длина участка | Диаметр | Стоимость, тыс.руб. | |
|-------------------------|----------------------|------------|---------------|---------|---------------------|-------------------------|
| | начало | конец | L, м | Ду, мм | В базовых ценах | В ценах года реализации |
| Направление № 1 | | | | | 0 | 0 |
| Котельная № 2 | | | | | | |
| Н1 Котельная № 2 | ТК б/н | ТК б/н | 25 | 600 | 1 875 | 2 210 |
| Н1 Котельная № 2 | ТК б/н | МТК-1 | 27 | 800 | 2 398 | 2 827 |
| Н1 Котельная № 2 | МТК-1 | МТК-2 | 100 | 800 | 8 883 | 10 470 |
| Н1 Котельная № 2 | МТК-2 | МТК-3 | 38,8 | 800 | 3 447 | 4 062 |
| Н1 Котельная № 2 | МТК-3 | МТК-4 | 214 | 800 | 19 009 | 22 405 |
| Н1 Котельная № 2 | МТК-4 | СТК-5 | 47 | 800 | 4 175 | 5 167 |
| Н1 Котельная № 2 | МТК-18 | МТК-20 | 152 | 500 | 13 966 | 17 284 |
| Н1 Котельная № 2 | МТК-20 | МТК-22 | 52 | 500 | 4 778 | 5 913 |
| Н1 Котельная № 2 | МТК-22 | МТК-24 | 98 | 500 | 9 004 | 11 144 |
| Н1 Котельная № 2 | МТК-24 | МТК-26 | 117 | 500 | 10 750 | 13 304 |
| Н1 Котельная № 2 | МТК-26 | МТК-28 | 72 | 500 | 6 615 | 8 596 |
| Н1 Котельная № 2 | МТК-28 | МТК-30 | 132 | 500 | 12 128 | 15 760 |
| Н1 Котельная № 2 | МТК-30 | МТК-32 | 61 | 500 | 5 605 | 7 283 |
| Н1 Котельная № 2 | МТК-32 | МТК-34 | 160 | 500 | 14 701 | 19 103 |
| Направление № 2 | | | | | 0 | 0 |
| Котельная № 2 | | | | | | |
| Н2 Котельная № 2 | СТК-5 | МТК-7 | 221 | 500 | 20 306 | 27 706 |
| Н2 Котельная № 2 | МТК-7 | МТК-9 | 282 | 500 | 25 910 | 35 353 |
| Н2 Котельная № 2 | МТК-14/3 | ТК-ЦТП-1/1 | 323 | 200 | 16 280 | 23 323 |
| Направление № 3 | | | | | 0 | 0 |
| Котельная № 2 | | | | | | |
| Н3 Котельная № 2 | МТК-34 | ТК б/н | 200 | 500 | 18 376 | 27 643 |
| Н3 Котельная № 2 | ТК б/н | МТК-38 | 106 | 500 | 9 739 | 14 651 |
| Н3 Котельная № 2 | МТК-38 | МТК-40 | 75 | 500 | 6 891 | 10 366 |
| Н3 Котельная № 2 | МТК-40 | ТК б/н | 50 | 500 | 4 594 | 6 911 |
| Н3 Котельная № 2 | ТК б/н | ТК б/н | 203 | 500 | 18 652 | 29 461 |
| Н3 Котельная № 2 | ТК б/н | МТК-42 | 126 | 500 | 11 577 | 18 286 |
| Н3 Котельная № 2 | МТК-42 | СТК-44 | 55 | 500 | 5 053 | 7 982 |
| Н3 Котельная № 2 | СТК-44 | МТК-46 | 81 | 500 | 7 442 | 11 755 |
| Н3 Котельная № 2 | МТК-46 | МТК-48 | 42 | 400 | 3 161 | 5 242 |
| Н3 Котельная № 2 | МТК-33/2 | МТК-33/1 | 100 | 200 | 5 040 | 8 359 |
| Н3 Котельная № 2 | МТК-33/1 | ТК-14 | 54 | 200 | 2 722 | 4 514 |
| Направление № 4 | | | | | 0 | 0 |
| Котельная № 2 | | | | | | |
| Н4 Котельная № 2 | МТК-9 | МТК-11 | 126 | 600 | 9 451 | 15 674 |
| Н4 Котельная № 2 | МТК-11 | МТК-13 | 253 | 600 | 18 977 | 33 046 |
| Н4 Котельная № 2 | МТК-21 | ТК б/н | 152 | 600 | 11 401 | 19 854 |
| Н4 Котельная № 2 | ТК б/н | СТК-23 | 5 | 600 | 375 | 686 |
| Н4 Котельная № 2 | СТК-23 | ТК б/н | 5 | 500 | 459 | 840 |
| Н4 Котельная № 2 | ТК б/н | МТК-25 | 115 | 500 | 10 566 | 19 320 |
| Н4 Котельная № 2 | МТК-25 | МТК-27 | 96 | 500 | 8 821 | 16 128 |
| Н4 Котельная № 2 | МТК-27 | ТК б/н | 183 | 500 | 16 814 | 30 744 |
| Н4 Котельная № 2 | ТК б/н | СТК-29 | 5 | 500 | 459 | 840 |
| Н4 Котельная № 2 | СТК-29 | ТК б/н | 5 | 500 | 459 | 882 |
| Н4 Котельная № 2 | ТК б/н | МТК-21 | 82 | 500 | 7 534 | 14 465 |
| Н4 Котельная № 2 | МТК-21 | МТК-33 | 73 | 500 | 6 707 | 12 877 |
| Н4 Котельная № 2 | МТК-33 | МТК-35 | 97 | 500 | 8 912 | 17 111 |
| Н4 Котельная № 2 | МТК-35 | МТК-37 | 229 | 500 | 21 041 | 40 396 |
| Н4 Котельная № 2 | МТК-37 | МТК-39 | 112 | 500 | 10 291 | 20 745 |
| Н4 Котельная № 2 | МТК-39 | ТК б/н | 115 | 500 | 10 566 | 21 301 |
| Н4 Котельная № 2 | ТК б/н | СТК-41 | 5 | 500 | 459 | 926 |
| Н4 Котельная № 2 | СТК-41 | ТК б/н | 5 | 400 | 376 | 759 |
| Н4 Котельная № 2 | ТК б/н | МТК-43 | 239 | 400 | 17 986 | 36 258 |
| Н4 Котельная № 2 | МТК-43 | МТК-45 | 84 | 400 | 6 321 | 13 380 |
| Н4 Котельная № 2 | МТК-45 | МТК-47 | 21,3 | 350 | 1 424 | 3 013 |
| Н4 Котельная № 2 | МТК-47 | МТК-49 | 81 | 350 | 5 413 | 11 458 |

| Наименование магистрали | Наименование участка | | Длина участка | Диаметр | Стоимость, тыс.руб. | | |
|--|----------------------|-----------|---------------|---------|---------------------|-------------------------|-----------|
| | начало | конец | L, м | Dy, мм | В базовых ценах | В ценах года реализации | |
| Направление № 5 Котельная № 2 | | | | | 0 | 0 | |
| Н5 Котельная № 2 | СТК-55 | МТК-52 | 244 | 400 | 18 362 | 38 867 | |
| Н5 Котельная № 2 | МТК-52 | МТК-50 | 398 | 300 | 26 793 | 59 549 | |
| Н5 Котельная № 2 | МТК-50 | МТК-48 | 230 | 300 | 15 484 | 36 134 | |
| Н5 Котельная № 2 | МТК-48 | МТК-46 | 42 | 500 | 3 859 | 9 006 | |
| Н5 Котельная № 2 | МТК-46 | СТК-44 | 81 | 500 | 7 442 | 17 368 | |
| Н5 Котельная № 2 | СТК-44 | МТК-42 | 55 | 500 | 5 053 | 11 793 | |
| Н5 Котельная № 2 | МТК-42 | ТК б/н | 126 | 500 | 11 577 | 28 367 | |
| Н5 Котельная № 2 | ТК б/н | МТК-41/4 | 95 | 150 | 4 241 | 10 391 | |
| Н5 Котельная № 2 | МТК-41/4 | МТК-41/3 | 78 | 150 | 3 482 | 8 532 | |
| Н5 Котельная № 2 | МТК-41/3 | МТК-41/2 | 29 | 150 | 1 295 | 3 172 | |
| Н5 Котельная № 2 | МТК-41/2 | МТК-41/11 | 24 | 150 | 1 071 | 2 625 | |
| Направление № 6 Котельная № 2 | | | | | 0 | 0 | |
| Н6 Котельная № 2 | МТК-48 | МТК-46 | 41,5 | 500 | 3 813 | 9 810 | |
| Н6 Котельная № 2 | МТК-46 | МТК-46/1 | 78 | 400 | 5 870 | 15 102 | |
| Н6 Котельная № 2 | МТК-46/1 | ТК-25 | 35 | 400 | 2 634 | 6 777 | |
| Н6 Котельная № 2 | ТК-25 | ТК б/н | 86 | 400 | 6 472 | 16 651 | |
| Н6 Котельная № 2 | ТК б/н | МТК-16/4 | 134 | 400 | 10 084 | 25 945 | |
| Н6 Котельная № 2 | МТК-16/4 | ЦТП-16 | 236 | 400 | 17 760 | 47 979 | |
| Н6 Котельная № 2 | ЦТП-16 | ТК б/н | 236 | 400 | 17 760 | 47 979 | |
| Н6 Котельная № 2 | ТК б/н | ТК16/2a | 8 | 150 | 357 | 1 013 | |
| Н6 Котельная № 2 | ТК16/2a | ТК16/4a | 52 | 150 | 2 321 | 6 584 | |
| Н6 Котельная № 2 | ТК16/4a | ТК16/6a | 27 | 150 | 1 205 | 3 419 | |
| Н6 Котельная № 2 | ТК16/6a | ТК16/8a | 64 | 125 | 2 667 | 7 566 | |
| Н6 Котельная № 2 | ТК16/8a | ТК16/10a | 67 | 125 | 2 792 | 7 921 | |
| Н6 Котельная № 2 | ТК16/10a | ТК16/12a | 30 | 100 | 1 217 | 3 451 | |
| Н6 Котельная № 2 | ТК16/12a | ТК16/14a | 28 | 100 | 1 136 | 3 221 | |
| ИТОГО | | | | | | 0 | |
| ТоТЭЦ | | | | | | 3 997 699 | 7 486 692 |
| ТЭЦ ВАЗа | | | | | | 4 343 709 | 8 169 681 |
| Котельная № 2 | | | | | | 622 638 | 1 137 005 |

Источник инвестиций – тарифы на тепловую энергию, устанавливаемые для соответствующей теплоснабжающей организации.

1.14 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Наименование присоединяемого потребителя (объекта капитального строительства) | Наименование теплоснабжающей организации, к которой подключается потребитель | Год, в котором должно быть завершено присоединение | Кадастровый номер | Адрес | Мероприятия, выполнение которых необходимо для подключения потребителя | | | | | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Стоимость тыс.руб без НДС | |
|---|--|--|-------------------|---------------------|--|-------------------------------|------------------|-------------|------|---------------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | | Источник | Тепловая сеть | | | | | | |
| | | | | | | Наименование и принадлежность | Протяженность, м | Диаметр, мм | | | | Способ прокладки |
| Площадка №9 | ОАО "ТЕВИС" | 2025 | 63:09:0103035 | Московский проспект | ТЭЦ ВАЗа | от ТЭЦ до УЗ.1-1/П-4 | 2343 | 1000 | 1200 | надземная | 23,13 | |

Источник инвестиций – плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая для соответствующей теплоснабжающей организации.

1.15 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В схеме теплоснабжения мероприятия не предусмотрены.

1.16 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для реконструкции и (или) строительства насосных станций.

Мероприятия по реконструкции насосных станций предусмотрены в разделе 1.6 Оценка финансовых потребностей и предложения по источникам инвестиций для осуществления расширения зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Стоимость мероприятий и по реконструкции станции ХВО и эксплуатационных затрат рассчитывалась на основании стоимости объектов-аналогов и опыта их эксплуатации.

Таблица 1 – Укрупнённые капитальные затраты

| № пп. | Наименование оборудования/работ | Кол-во | Стоимость, тыс. руб. с НДС |
|--------------|---|---------------|----------------------------|
| 1 | Насосная станция исходной сырой воды Wilo COR-6 Helix V 5204, включая: - насосы исходной воды, 5шт.; - шкаф управления, 1шт.; - преобразователь частоты, 1шт. | 1 комплект | 4 074,85 |
| 2 | Насосы-дозаторы силиката натрия ДМН-291, включая: - насосы-дозаторы силиката натрия, 2шт.; - шкаф управления, 1шт.; - преобразователь частоты, 1шт. | 1 комплект | 2 095,64 |
| 3 | Насосы-дозаторы ОЭДФ ДМН-1150, включая: - насосы-дозаторы ОЭДФ, 3шт.; - шкаф управления, 1шт.; - преобразователь частоты, 1шт. | 1 комплект | 2 444,91 |
| 4 | Насосы-дозаторы щелочи ДМН-332, включая: - насосы-дозаторы гидроксида натрия, 2шт.; - шкаф управления, 1шт.; - преобразователь частоты, 1шт. | 1 комплект | 4 424,12 |
| 5 | Установка декарбонизации воды Forbes, включая: -декарбонизатор - 2 шт.; -вентилятор - 2 шт., -приборы КИПиА; -фильтрующую загрузку | 1 комплект | 37 255,78 |
| 6 | Насосная станция химочищенной воды Wilo COR-6 Helix V 5204, включая: - насосы исходной воды, 5шт.; - шкаф управления, 1шт.; - преобразователь частоты, 1шт. | 1 комплект | 4 074,85 |
| 7 | Проектные и монтажные работы, включая: -ПИР; -СМР; -Демонтажные работы (фильтры, баки, деаэраторы); -ПНР | | 209 563,76 |
| ИТОГО | | | 263 933,92 |

1.17 Перевод с открытой схемы подключения ГВС на закрытую с автоматизацией ИТП

Всего рекомендуется автоматизация 2 324 ИТП общей стоимостью 3 921 176,42 тыс.руб.

Таблица 2 – Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытой на закрытую систему теплоснабжения

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ПАО "АВТОВАЗ" ЗГДФЭ (лыжные домики, поз.9,15), ул. Жукова, 51/7 | ТЭЦ ВАЗа | 0,034 | 0,00333 | 0,00333 | 46,57 | 2020-2021 гг. |
| ПАО "АВТОВАЗ" ППО (лыжные домики, поз.6,7), ул. Жукова, 51/7 | ТЭЦ ВАЗа | 0,047 | 0,004 | 0,004 | 55,94 | 2020-2021 гг. |
| ПАО "АВТОВАЗ" (лыжные домики, №,19,25), ул. Жукова, 51/6 | ТЭЦ ВАЗа | 0,019 | 0,00467 | 0,00467 | 65,31 | 2020-2021 гг. |
| ПАО "АВТОВАЗ" ФОЦ ГЦЗЧ (1/2 лыжного домика, № 4), ул. Жукова, 51/6 | ТЭЦ ВАЗа | 0,02 | 0,012333 | 0,012333 | 172,47 | 2020-2021 гг. |
| ПАО "АВТОВАЗ" ФОЦ ДпК (лыжные домики, №1), ул. Жукова, 51/4 | ТЭЦ ВАЗа | 0,022 | 0,018667 | 0,018667 | 261,05 | 2020-2021 гг. |
| ПАО "АВТОВАЗ" ФОЦ МС и ТО (1/2 лыжного домика № 4), ул. Жукова, 51/6 | ТЭЦ ВАЗа | 0,02 | 0,0046667 | 0,0046667 | 65,26 | 2020-2021 гг. |
| ПАО "АВТОВАЗ" ФОЦ МтП и ИП(лыжный домик, №22), ул. Жукова, 51/3 | ТЭЦ ВАЗа | 0,031 | 0,01 | 0,01 | 139,85 | 2020-2021 гг. |
| ПАО "АВТОВАЗ" ФОЦ Общественный туалет (стр. №13), ул. Жукова, 51 | ТЭЦ ВАЗа | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 13,98 | 2020-2021 гг. |
| ПАО "АВТОВАЗ" ФОЦ ПТО и ППШ (лыжные домики, №№ 5,12), ул. Жукова, 51/6 | ТЭЦ ВАЗа | 0,022 | 0,012333 | 0,012333 | 172,47 | 2020-2021 гг. |
| ПАО "АВТОВАЗ" ФОЦ, "Судейская" (лыжный домик, №24), ул. Жукова, 51/1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,019 | 0,002333 | 0,002333 | 32,63 | 2020-2021 гг. |
| ПАО "АВТОВАЗ" ул. Фрунзе, 6а | ТЭЦ ВАЗа | 0,477 | 0,084667 | 0,084667 | 1184,05 | 2020-2021 гг. |
| ПАО "АВТОВАЗ" ул. Северная,56 (Упр. оборудования) | ТЭЦ ВАЗа | 3,42 | 0,0283333 | 0,0283333 | 396,23 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ПАО "АВТОВАЗ" ул. Транспортная, 26 АБК-2 (ПКЗ) | ТЭЦ ВАЗа | 0,434 | 0,014333 | 0,014333 | 200,44 | 2020-2021 гг. |
| ПАО "АВТОВАЗ" ул. Транспортная, 26 АБК-3 (ПКЗ) | ТЭЦ ВАЗа | 1,028 | 0,15 | 0,15 | 2097,71 | 2020-2021 гг. |
| ПАО "АВТОВАЗ" ул. Крайняя, 12 (Цех ОВК) | ТЭЦ ВАЗа | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 1790,05 | 2020-2021 гг. |
| ПАО "АВТОВАЗ" ул. Крайняя, 98 | ТЭЦ ВАЗа | 4,5 | 0,252667 | 0,252667 | 2522,54 | 2020-2021 гг. |
| ПАО "АВТОВАЗ" ул. Вокзальная, 72, База № 2, АБК-1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,3 | 0,003333 | 0,003333 | 46,61 | 2020-2021 гг. |
| ПАО "АВТОВАЗ" ул. Вокзальная, 72, База № 2, Корпус 2003 | ТЭЦ ВАЗа | 0,144 | 0,003333 | 0,003333 | 46,61 | 2020-2021 гг. |
| ПАО "АВТОВАЗ" ул. Вокзальная, 82, База № 3 | ТЭЦ ВАЗа | 0,54 | 0,001666 | 0,001666 | 23,30 | 2020-2021 гг. |
| ПАО "АВТОВАЗ" ул. Вокзальная, 82А, (База № 5) | ТЭЦ ВАЗа | 0,52 | 0,002 | 0,002 | 27,97 | 2020-2021 гг. |
| ПАО "АВТОВАЗ" ул. Борковская, д.2 | ТЭЦ ВАЗа | 1,456 | 0,04 | 0,04 | 559,39 | 2020-2021 гг. |
| ПАО "АВТОВАЗ" ул. Вокзальная, 72, КПП-42, База № 2, корпус 2003 | ТЭЦ ВАЗа | 0,036 | 0,009 | 0,009 | 125,86 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", 19 квартал, МКД 32-Б-1, ул Автостроителей, 1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,97 | 0,499 | 0,499 | 3331,65 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", 19 квартал, МКД 33-Б-2, ул Автостроителей, 3 | ТЭЦ ВАЗа | 1,194 | 0,583 | 0,583 | 3892,49 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", 18 квартал, МКД 121Г, ул Автостроителей, 4 | ТЭЦ ВАЗа | 1,192 | 0,597 | 0,597 | 3985,96 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", 18 квартал, МКД 38-Е, ул Автостроителей, 6 | ТЭЦ ВАЗа | 1,25 | 0,598 | 0,598 | 3992,64 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", 19 квартал, МКД 32-Л, ул Автостроителей, 9 | ТЭЦ ВАЗа | 1,214 | 0,84 | 0,84 | 4767,91 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" ,19 квартал, МКД 32-К, ул Автостроителей, 11 | ТЭЦ ВАЗа | 1,214 | 0,84 | 0,84 | 4767,91 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 18 квартал, МКД 121Т, ул Автостроителей, 12 | ТЭЦ ВАЗа | 1,772 | 0,744 | 0,744 | 4580,03 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 16 кв-л, МКД 29 АМ-1, ул. Автостроителей, 13 | ТЭЦ ВАЗа | 0,898 | 0,628 | 0,628 | 3865,94 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 16 кв-л, МКД 29 АМ-2, ул. Автостроителей, 15 | ТЭЦ ВАЗа | 2,732 | 1,723 | 1,723 | 9027,36 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 16 кв-л, МКД 29-Е, ул. Автостроителей, 17 | ТЭЦ ВАЗа | 1,25 | 0,515 | 0,515 | 3438,48 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" , 15 кв-л, МКД 28-С, ул. Автостроителей, 24 | ТЭЦ ВАЗа | 0,772 | 0,217 | 0,217 | 3034,69 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", МКД ул.Автостроителей, 28 | ТЭЦ ВАЗа | 0,544 | 0,185 | 0,185 | 2587,18 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 16 кв-л, МКД 29 БМ-1, ул. Автостроителей, 23 | ТЭЦ ВАЗа | 1,048 | 0,414 | 0,414 | 2764,14 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 16 кв-л, МКД 29 БМ-2, ул. Автостроителей, 25 | ТЭЦ ВАЗа | 3,192 | 1,198 | 1,198 | 6799,94 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 16 кв-л, МКД 29-Ж, ул. Автостроителей, 27 | ТЭЦ ВАЗа | 1,452 | 0,904 | 0,904 | 5131,18 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 16 кв-л, МКД 29-Д, ул. Автостроителей, 31 | ТЭЦ ВАЗа | 1,968 | 0,805 | 0,805 | 4569,24 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 15 квартал, | ТЭЦ ВАЗа | 1,156 | 0,414 | 0,414 | 2764,14 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| МКД 28-Б, ул Автостроителей, 32 | | | | | | |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 16 кв-л, МКД 29 ВМ-1, ул. Автостроителей, 33 | ТЭЦ ВАЗа | 0,884 | 0,41 | 0,41 | 2737,43 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 15 квартал, МКД 28-Г, ул Автостроителей, 36 | ТЭЦ ВАЗа | 1,156 | 0,662 | 0,662 | 4075,24 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 15 квартал, МКД 28-В, ул Автостроителей, 38 | ТЭЦ ВАЗа | 2,188 | 0,778 | 0,778 | 4789,33 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 12 квартал, МКД 26 ДМ-1, ул Автостроителей, 39 | ТЭЦ ВАЗа | 0,978 | 0,475 | 0,475 | 3171,41 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" квартал -14, МКД 26 ДМ-2 ул.Дзержинского, 9 | ТЭЦ ВАЗа | 0,612 | 0,26 | 0,26 | 2595,75 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 15 квартал, МКД 28-Х, ул Автостроителей, 42 | ТЭЦ ВАЗа | 0,544 | 0,182 | 0,182 | 2545,22 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 15 кв-л, МКД 28-Ф, ул. Автостроителей, 44 | ТЭЦ ВАЗа | 0,772 | 0,217 | 0,217 | 3034,69 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 14 квартал, МКД 22-В, ул Автостроителей, 47 | ТЭЦ ВАЗа | 2,24 | 0,903 | 0,903 | 5125,50 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", МКД ул.Автостроителей, 48 | ТЭЦ ВАЗа | 0,544 | 0,185 | 0,185 | 2587,18 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 14 квартал, МКД 26-О, ул Автостроителей, 49 | ТЭЦ ВАЗа | 0,884 | 0,41 | 0,41 | 2737,43 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 15 квартал, МКД 28-К, ул Автостроителей, 52 | ТЭЦ ВАЗа | 1,428 | 0,65 | 0,65 | 4001,37 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 15 квартал, МКД 28-М, ул Автостроителей, 54 | ТЭЦ ВАЗа | 1,156 | 0,52 | 0,52 | 3471,86 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 15 квартал, МКД 28-Л, ул Автостроителей, 56 | ТЭЦ ВАЗа | 1,892 | 0,888 | 0,888 | 5040,36 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 15 квартал, МКД 28-Ш, ул Автостроителей, 60 | ТЭЦ ВАЗа | 0,478 | 0,185 | 0,185 | 2587,18 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 15 квартал, МКД 28-Щ, ул Автостроителей, 62 | ТЭЦ ВАЗа | 0,706 | 0,225 | 0,225 | 3146,57 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 15 квартал, МКД 28-Э, ул Автостроителей, 64 | ТЭЦ ВАЗа | 0,478 | 0,185 | 0,185 | 2587,18 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 12 квартал, 88-А, ул Автостроителей, 88А | ТЭЦ ВАЗа | 0,13 | 0,046 | 0,046 | 643,30 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 12 квартал, МКД 88-Б, ул Автостроителей, 88Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,06 | 0,036 | 0,036 | 503,45 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 18 квартал, МКД ул Вокзальная, 30 | ТЭЦ ВАЗа | 1,18 | 0,604 | 0,604 | 3718,20 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 18 квартал, МКД ул Вокзальная, 32 | ТЭЦ ВАЗа | 1,18 | 0,604 | 0,604 | 3718,20 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", МКД ул Ворошилова, 1 | ТЭЦ ВАЗа | 2,11 | 0,898 | 0,898 | 5097,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 15-квартал, МКД 27-Е ул Ворошилова, 11 | ТЭЦ ВАЗа | 2,246 | 0,888 | 0,888 | 5040,36 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 15-квартал, МКД 27-Ж ул Ворошилова, 19 | ТЭЦ ВАЗа | 2,288 | 0,903 | 0,903 | 5125,50 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" квартал 12, МКД 22-Е, ул Ворошилова, 35 | ТЭЦ ВАЗа | 0,922 | 0,418 | 0,418 | 2790,84 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 14, МКД 26 ДМ-6, ул.Дзержинского, 3, | ТЭЦ ВАЗа | 0,52 | 0,1083 | 0,26 | 2595,75 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 14, МКД 26-Б, ул.Дзержинского, 5 | ТЭЦ ВАЗа | 2,244 | 0,913 | 0,913 | 5182,26 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" квартал -14, МКД 26 ДМ-3, ул.Дзержинского, 7 | ТЭЦ ВАЗа | 0,612 | 0,26 | 0,26 | 2595,75 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" квартал -14, МКД 26 ДМ-3, ул.Дзержинского, 7А | ТЭЦ ВАЗа | 0,978 | 0,466 | 0,466 | 3111,32 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 16 кв-л, МКД 30 АМ-2, ул.Дзержинского, 14 | ТЭЦ ВАЗа | 0,8 | 0,409 | 0,409 | 2730,75 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал -16, МКД 30 ЛМ-1, ул.Дзержинского, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 0,8 | 0,409 | 0,409 | 2730,75 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" квартал 16, МКД 30 ЛМ-2, ул.Дзержинского, 22 | ТЭЦ ВАЗа | 1,288 | 0,62 | 0,62 | 3816,69 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 18 квартал, ООО"Компа", ул Автостроителей, 12А | ТЭЦ ВАЗа | 0,252 | 0,0019 | 0,0019 | 26,57 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" квартал -16, МКД 30-ПМ, ул. Дзержинского, 26 | ТЭЦ ВАЗа | 0,81 | 0,409 | 0,409 | 2730,75 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 16 кв-л, МКД 29-ГМ-2, ул.Дзержинского, 32 | ТЭЦ ВАЗа | 0,978 | 0,492 | 0,492 | 3284,91 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" квартал -15, МКД 28-Р ул.Дзержинского, 38 | ТЭЦ ВАЗа | 4,022 | 1,774 | 1,774 | 9294,57 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 15-квартал, МКД 27-М ул. Дзержинского, 42 | ТЭЦ ВАЗа | 0,884 | 0,39 | 0,39 | 3893,63 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 15-квартал, МКД 27-М, ул. Дзержинского, 44 | ТЭЦ ВАЗа | 3,466 | 1,5 | 1,5 | 7858,99 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 2, МКД 3-Л, ул. Дзержинского, 69 | ТЭЦ ВАЗа | 1,668 | 0,666 | 0,666 | 4099,87 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 15 квартал, МКД 28 Я-3, б-р Космонавтов, 1 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,36 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 15 квартал, МКД 27-П, б-р Космонавтов, 2 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,36 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 15 квартал, МКД 28-А, б-р Космонавтов, 3 | ТЭЦ ВАЗа | 2,922 | 1,24 | 1,24 | 6496,77 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 15, МКД б-р Космонавтов, 3Б | ТЭЦ ВАЗа | 1,492 | 0,87 | 0,87 | 4938,19 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 15 квартал, МКД 27-Р, б-р Космонавтов, 4 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,364 | 0,364 | 3634,05 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 15 квартал, МКД 28 Я-2, б-р Космонавтов, 5 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,36 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 15 квартал, МКД 28 Я-1, б-р Космонавтов, 7 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,368 | 0,368 | 3673,99 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 15 квартал, | ТЭЦ ВАЗа | 3,736 | 1,63 | 1,63 | 8540,10 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднесовременная тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|-------------------|
| МКД 27-В, б-р Космонавтов, 8 | | | | | | |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" ,15 квартал, МКД 28-Ж, б-р Космонавтов, 11 | ТЭЦ ВАЗа | 0,884 | 0,39 | 0,39 | 3893,63 | 2020- 2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 15 квартал, МКД 27-Г, б-р Космонавтов, 12 | ТЭЦ ВАЗа | 1,7 | 0,781 | 0,781 | 4807,80 | 2020- 2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 15 квартал, МКД 27-С, б-р Космонавтов, 16 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,364 | 0,364 | 3634,05 | 2020- 2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 15 квартал, МКД 27-И, б-р Космонавтов, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 1,7 | 0,78 | 0,78 | 4801,65 | 2020- 2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 15 квартал, МКД 28-О, б-р Космонавтов, 19 | ТЭЦ ВАЗа | 1,156 | 0,52 | 0,52 | 3471,86 | 2020- 2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" , 15 квартал, МКД 28-Н, б-р Космонавтов, 21 | ТЭЦ ВАЗа | 1,84 | 0,8 | 0,8 | 4540,86 | 2020- 2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" , 15 квартал, МКД 27-К, б-р Космонавтов, 24 | ТЭЦ ВАЗа | 2,922 | 1,242 | 1,242 | 6507,24 | 2020- 2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" , 15 квартал, МКД 27-Т, б-р Космонавтов, 26 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,368 | 0,368 | 3673,99 | 2020- 2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" , 15 квартал, МКД 27-Л, б-р Космонавтов, 28 | ТЭЦ ВАЗа | 1,85 | 0,747 | 0,747 | 4598,50 | 2020- 2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 15 квартал, ТСН "Космонавтов 32", МКД 27-У, б-р Космонавтов, 32 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,36 | 0,36 | 3594,12 | 2020- 2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" ,ТСЖ | ТЭЦ ВАЗа | 1,432 | 0,582 | 0,582 | 3885,81 | 2020- 2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| Ленинский 23 (ТП-1) | | | | | | |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", МКД пр-кт Ленинский 23 (ТП-2) | ТЭЦ ВАЗа | 0,876 | 0,388 | 0,388 | 3873,66 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал -20, МКД 35-И, ул. Л.Яшина, 8 | ТЭЦ ВАЗа | 1,412 | 0,619 | 0,619 | 3810,54 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", Детский городок, МКД Маршала Жукова, 1-Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,596 | 0,362 | 0,362 | 3614,08 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 3Б, МКД 8-В ул. Маршала Жукова, 2-В | ТЭЦ ВАЗа | 0,424 | 0,3 | 0,3 | 2995,10 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" квартал 11, МКД 13-А, ул. Маршала Жукова, 32 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,36 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 11, МКД 15, ул. Маршала Жукова, 34 | ТЭЦ ВАЗа | 1,046 | 0,413 | 0,413 | 2757,46 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 18 квартал, МКД М 1.3, ул. Офицерская, 4 | ТЭЦ ВАЗа | 0,62 | 0,354 | 0,354 | 3534,21 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 18 квартал, МКД 38-Л, ул. Офицерская, 17-Л | ТЭЦ ВАЗа | 0,712 | 0,168 | 0,168 | 2349,44 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 18 квартал, МКД 38-Л1, ул. Офицерская, 17-Л1 | ТЭЦ ВАЗа | 1,094 | 0,211 | 0,211 | 2950,78 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 18 квартал, МКД 38-Л2, ул. Офицерская, 17-Л2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,714 | 0,161 | 0,161 | 2251,54 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 2, МКД 4-Б, ул. Революционная, 4 | ТЭЦ ВАЗа | 0,794 | 0,415 | 0,415 | 2770,81 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал -20, МКД 35-Н, Рябиновый, 1 | ТЭЦ ВАЗа | 1,464 | 0,831 | 0,831 | 4716,82 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" квартал 20, МКД 34-Л, б-р Рябиновый, 4 | ТЭЦ ВАЗа | 1,822 | 0,707 | 0,707 | 4352,26 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" квартал -12, МКД 24-Ж ул. Свердлова, 2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,612 | 0,26 | 0,26 | 2595,75 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 12, МКД 24-Е, ул. Свердлова, 4 | ТЭЦ ВАЗа | 0,612 | 0,26 | 0,26 | 2595,75 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 12, МКД 24-Д, ул. Свердлова, 6 | ТЭЦ ВАЗа | 0,612 | 0,26 | 0,26 | 2595,75 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 12, МКД 24-Т, ул. Свердлова, 8 | ТЭЦ ВАЗа | 1,964 | 0,794 | 0,794 | 4887,83 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 10, МКД 15-Н, пр-т Степана разина, 11 | ТЭЦ ВАЗа | 1,09 | 0,313 | 0,313 | 3124,88 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал -11, МКД 1-А , пр-т Степана разина, 83 | ТЭЦ ВАЗа | 1,088 | 0,306 | 0,306 | 3055,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 11, МКД 20, пр-т Степана разина, 91 | ТЭЦ ВАЗа | 0,922 | 0,417 | 0,417 | 2784,17 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 19 квартал, МКД 34-С, б-р Татищева, 1 | ТЭЦ ВАЗа | 1,986 | 0,8 | 0,8 | 4540,86 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 19 квартал, МКД 33-П, б-р Татищева, 2 | ТЭЦ ВАЗа | 1,874 | 1,077 | 1,077 | 6113,14 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 19 квартал, МКД 34-Т, б-р Татищева, 3 | ТЭЦ ВАЗа | 1,048 | 0,45 | 0,45 | 3004,49 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 19 квартал, МКД 33-Л, б-р Татищева, 6 | ТЭЦ ВАЗа | 2,356 | 1,253 | 1,253 | 6564,88 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 19 квартал, | ТЭЦ ВАЗа | 1,226 | 0,785 | 0,785 | 4832,43 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| МКД 34-Б, б-р Татищева, 7 | | | | | | |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 19 квартал, МКД 34-А, б-р Татищева, 11 | ТЭЦ ВАЗа | 2,026 | 1,014 | 1,014 | 5755,54 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 19 квартал, МКД 32-Е, б-р Татищева, 13 | ТЭЦ ВАЗа | 2,026 | 1,014 | 1,014 | 5755,54 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 19 квартал, МКД 39-Г, б-р Татищева, 15 | ТЭЦ ВАЗа | 1,034 | 0,482 | 0,482 | 3218,15 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 19 квартал, МКД 32-Д, б-р Татищева, 17 | ТЭЦ ВАЗа | 1,074 | 0,6 | 0,6 | 4005,99 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 19 квартал, МКД 32-В, б-р Татищева, 21 | ТЭЦ ВАЗа | 1,362 | 0,903 | 0,903 | 5125,50 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 19 квартал, МКД 34-Р, ул. Тополиная, 2 | ТЭЦ ВАЗа | 2,03 | 0,736 | 0,736 | 4530,78 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 20, МКД 34-Т, ул.Тополиная, 3 | ТЭЦ ВАЗа | 1,926 | 1,5 | 1,5 | 7858,99 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 20 квартал, МКД 34-Е, ул. Тополиная, 15 | ТЭЦ ВАЗа | 2,134 | 1,2 | 1,2 | 6811,30 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти",квартал 19, МКД 34-Е,ул. Тополиная, 16 | ТЭЦ ВАЗа | 1,284 | 0,418 | 0,418 | 2790,84 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 20 квартал, МКД 34-Д, ул. Тополиная, 17 | ТЭЦ ВАЗа | 1,36 | 1,05 | 1,05 | 5959,88 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 19 квартал, МКД 34-Ж, ул. Тополиная, 22 | ТЭЦ ВАЗа | 2,362 | 1,065 | 1,065 | 6045,02 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 20 квартал, МКД 34-Г, ул. Тополиная, 23 | ТЭЦ ВАЗа | 2,962 | 1,673 | 1,673 | 8765,39 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 17 квартал, МКД 36-Ж ул Тополиная, 25 | ТЭЦ ВАЗа | 0,922 | 0,381 | 0,381 | 3803,77 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 17 квартал, МКД 36-В, ул Тополиная, 27 | ТЭЦ ВАЗа | 1,2 | 0,684 | 0,684 | 4210,67 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 16, МКД 30-Д-1, ул.Тополиная, 28 | ТЭЦ ВАЗа | 1,044 | 0,514 | 0,514 | 3431,80 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 16, МКД 30-Д-2, ул.Тополиная, 30 | ТЭЦ ВАЗа | 0,558 | 0,299 | 0,299 | 2985,11 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 17 квартал, МКД 36-И, ул Тополиная, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 1,772 | 1,307 | 1,307 | 6847,80 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 17 квартал, МКД 36-Е, ул Тополиная, 31 | ТЭЦ ВАЗа | 2,224 | 0,671 | 0,671 | 4130,65 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 16 кв-л, МКД 30 ГМ-1, ул.Тополиная, 32 | ТЭЦ ВАЗа | 1,044 | 0,514 | 0,514 | 3431,80 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 16 кв-л, МКД 30 ГМ-2, ул.Тополиная, 34 | ТЭЦ ВАЗа | 1,716 | 0,83 | 0,83 | 4711,15 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 16 кв-л, МКД 30-В, ул.Тополиная, 36 | ТЭЦ ВАЗа | 1,178 | 0,66 | 0,66 | 4062,93 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 17 квартал , МКД 36-Н, ул Тополиная, 39 | ТЭЦ ВАЗа | 1,282 | 0,724 | 0,724 | 4456,91 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 16 кв-л, МКД 30 ВМ-1, ул.Тополиная, 40 | ТЭЦ ВАЗа | 1,138 | 0,599 | 0,599 | 3999,32 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 17 квартал, МКД 36-К, ул Тополиная, 41 | ТЭЦ ВАЗа | 1,472 | 1,046 | 1,046 | 5937,18 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 17 квартал, МКД 36-У, ул Тополиная, 43 | ТЭЦ ВАЗа | 1,502 | 0,951 | 0,951 | 5397,95 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 16 кв-л, МКД 30 БМ-1, ул. Тополиная, 46 | ТЭЦ ВАЗа | 2,716 | 1,09 | 1,09 | 6186,93 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 17 квартал, МКД 36-Л, ул Тополиная, 47 | ТЭЦ ВАЗа | 1,47 | 1,046 | 1,046 | 5937,18 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 16 кв-л, МКД 30 БМ-2, ул. Тополиная, 48 | ТЭЦ ВАЗа | 1,084 | 0,599 | 0,599 | 3999,32 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 16, МКД 30К-1, ул.Тополиная, 52 | ТЭЦ ВАЗа | 1,042 | 0,502 | 0,502 | 3351,68 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 16, МКД 30К-2, ул.Тополиная, 54 | ТЭЦ ВАЗа | 2,736 | 1,367 | 1,367 | 7162,16 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 3, МКД 7-Л, ул. Фрунзе, 20 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,36 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 16 кв-л, МКД 29 НК-2, б-р Цветной, 2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,884 | 0,617 | 0,617 | 3798,23 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 16 кв-л, МКД 29-НМ-1, ул 70 лет Октября, 35 | ТЭЦ ВАЗа | 1,048 | 0,724 | 0,724 | 4456,91 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 16, МКД 30-ЕМ-2, б-р Цветной, 3 | ТЭЦ ВАЗа | 0,8 | 0,409 | 0,409 | 2730,75 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 16, МКД 30-ЕМ-1, ул.70 лет Октября, 33 | ТЭЦ ВАЗа | 1,044 | 0,514 | 0,514 | 3431,80 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 16 кв-л, МКД 29-О, б-р Цветной, 4 | ТЭЦ ВАЗа | 1,134 | 0,774 | 0,774 | 4764,71 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 16, | ТЭЦ ВАЗа | 1,14 | 0,715 | 0,715 | 4401,51 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднесовременная тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| МКД 30-Ж, б-р Цветной, 5 | | | | | | |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 16 кв-л, МКД 29-Т, б-р Цветной, 8 | ТЭЦ ВАЗа | 0,92 | 0,381 | 0,381 | 3803,77 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 16, МКД 30-С, б-р Цветной, 9 | ТЭЦ ВАЗа | 0,92 | 0,381 | 0,381 | 3803,77 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 16, МКД 30-И, б-р Цветной, 11 | ТЭЦ ВАЗа | 1,288 | 0,616 | 0,616 | 3792,07 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 16 кв-л, МКД 29-П, б-р Цветной, 12 | ТЭЦ ВАЗа | 1,29 | 0,905 | 0,905 | 5136,85 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 16 кв-л, МКД 29-М, б-р Цветной, 14 | ТЭЦ ВАЗа | 1,292 | 0,905 | 0,905 | 5136,85 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 16, МКД 30-У, ул.Цветной, 19 | ТЭЦ ВАЗа | 0,762 | 0,381 | 0,381 | 3803,77 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 16, МКД 30-Ф, ул.Цветной, 21 | ТЭЦ ВАЗа | 0,92 | 0,38 | 0,38 | 3793,79 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 16 кв-л, МКД 29-Ф, б-р Цветной, 22 | ТЭЦ ВАЗа | 0,92 | 0,381 | 0,381 | 3803,77 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 16, МКД 30-Т, б-р Цветной, 23 | ТЭЦ ВАЗа | 0,92 | 0,381 | 0,381 | 3803,77 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 16, МКД 30-М, б-р Цветной, 25 | ТЭЦ ВАЗа | 1,132 | 0,362 | 0,362 | 3614,08 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 16 кв-л, МКД 29-Г, б-р Цветной, 26 | ТЭЦ ВАЗа | 0,884 | 0,353 | 0,353 | 3524,23 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 16 кв-л, МКД 29 ГМ-1, б-р Цветной, 28 | ТЭЦ ВАЗа | 1,156 | 0,462 | 0,462 | 3084,61 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 16, МКД 30-Н-2,3, б-р Цветной, 31 | ТЭЦ ВАЗа | 1,258 | 0,599 | 0,599 | 3999,32 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 7, МКД 13, ул. Юбилейная, 39 | ТЭЦ ВАЗа | 1,094 | 0,562 | 0,562 | 3752,28 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 20, МКД 35-Л, Южное шоссе, 27 | ТЭЦ ВАЗа | 2,794 | 1,673 | 1,673 | 8765,39 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 20, МКД 35Л-1, ш. Южное, 27А | ТЭЦ ВАЗа | 0,14 | 0,137 | 0,137 | 1915,91 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 20, МКД 35-К, Юж.шоссе, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 1,62 | 0,424 | 0,424 | 2830,90 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 20, МКД 35-М, Южное шоссе, 35 | ТЭЦ ВАЗа | 3,624 | 2,28 | 2,28 | 11945,66 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал -20, МКД 30-И, ул. Юж.шоссе, 37 | ТЭЦ ВАЗа | 2,838 | 1,107 | 1,107 | 6283,42 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 20, МКД 34-К, ул. Юж.шоссе, 39 | ТЭЦ ВАЗа | 1,364 | 0,905 | 0,905 | 5136,85 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 20 квартал, МКД 34-Ж, ш. Южное, 45 | ТЭЦ ВАЗа | 1,886 | 2,022 | 2,022 | 10593,92 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 19 квартал, МКД 33-Д, ш. Южное, 59 | ТЭЦ ВАЗа | 2,002 | 0,779 | 0,779 | 4795,49 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 19 квартал, МКД 33-А, ш. Южное, 67 | ТЭЦ ВАЗа | 1,734 | 1,05 | 1,05 | 5959,88 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 17 квартал, МКД 36-Ч, ул 70 лет Октября, 5 | ТЭЦ ВАЗа | 3,838 | 1,218 | 1,218 | 6381,50 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 20, МКД 35-Б, ул.70 лет Октября, 6 | ТЭЦ ВАЗа | 1,358 | 0,903 | 0,903 | 5125,50 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 20, МКД 35-В, ул.70 лет Октября, 8 | ТЭЦ ВАЗа | 3,47 | 2,367 | 2,367 | 12401,49 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 17 квартал, | ТЭЦ ВАЗа | 3,676 | 1,213 | 1,213 | 6355,30 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| МКД 36-Ф, ул. 70 лет Октября, 9 | | | | | | |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 20, МКД 35-Г, ул.70 лет Октября,16 | ТЭЦ ВАЗа | 2,036 | 1,213 | 1,213 | 6355,30 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 20, МКД 35-А, ул.70 лет Октября,18 | ТЭЦ ВАЗа | 1,358 | 0,903 | 0,903 | 5125,50 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 20, МКД 35-Д, ул. 70 лет Октября, 20 | ТЭЦ ВАЗа | 1,498 | 1,197 | 1,197 | 6794,27 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 17 квартал , МКД 36-Г, ул 70 лет Октября, 21 | ТЭЦ ВАЗа | 1,2 | 0,686 | 0,686 | 4222,99 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 20, МКД 34-М, ул.70 лет Октября, 22 | ТЭЦ ВАЗа | 1,936 | 1,8 | 1,8 | 9430,79 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 17 квартал, МКД 36-З, ул 70 лет Октября, 23 | ТЭЦ ВАЗа | 0,994 | 0,477 | 0,477 | 3184,76 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 20 квартал, МКД 34-А,ул 70 лет Октября, 24 | ТЭЦ ВАЗа | 1,962 | 0,905 | 0,905 | 5136,85 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 20 квартал, МКД 34-В,ул 70 лет Октября, 26 | ТЭЦ ВАЗа | 1,044 | 0,722 | 0,722 | 4444,60 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 20 квартал, МКД 34-Б,ул 70 лет Октября, 34 | ТЭЦ ВАЗа | 1,962 | 0,905 | 0,905 | 5136,85 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 19 квартал, МКД 34-И, ул 70 лет Октября, 36 | ТЭЦ ВАЗа | 1,704 | 0,802 | 0,802 | 4552,22 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 16 кв-л, МКД 29-ЛМ-2, ул 70 лет Октября, | ТЭЦ ВАЗа | 0,896 | 0,632 | 0,632 | 3890,56 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| 39 | | | | | | |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 16 кв-л, МКД 29-ЛМ-1, ул 70 лет Октября, 41 | ТЭЦ ВАЗа | 1,048 | 0,732 | 0,732 | 4506,16 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 19 квартал, МКД 34-Л ,ул 70 лет Октября, 42 | ТЭЦ ВАЗа | 1,348 | 0,666 | 0,666 | 4099,87 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 16 кв-л, МКД 29-К, ул.70 лет Октября, 45 | ТЭЦ ВАЗа | 1,912 | 0,805 | 0,805 | 4569,24 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 19 квартал, МКД 34К-Маг, ул 70 лет Октября, 46 (0) | ТЭЦ ВАЗа | 0,758 | 0,499 | 0,499 | 3331,65 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 15 квартал, МКД 27-Б, ул 70 лет Октября, 55 | ТЭЦ ВАЗа | 2,8 | 1,302 | 1,302 | 6821,60 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 19 квартал, МКД 32-Н, ул 70 лет Октября, 58 | ТЭЦ ВАЗа | 1,578 | 1,05 | 1,05 | 5959,88 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 15 квартал, МКД 27-О, ул. 70 лет Октября, 59 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,359 | 0,359 | 3584,13 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 15 квартал, МКД 27-Н, ул 70 лет Октября, 61 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,36 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 19 квартал, МКД 32-Ж, ул 70 лет Октября, 64 | ТЭЦ ВАЗа | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 5108,47 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 19 квартал, МКД 32-И, ул 70 лет Октября, 68 | ТЭЦ ВАЗа | 1,868 | 1,146 | 1,146 | 6504,79 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 18 квартал, МКД 38-Ф, ул 70 лет Октября, 74 | ТЭЦ ВАЗа | 0,464 | 0,324 | 0,324 | 3234,70 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", 18 квартал, МКД 36-Ж , ул 70 лет Октября, 78 | ТЭЦ ВАЗа | 1,754 | 1,106 | 1,106 | 6277,74 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", МКД ул.,Автостроителей, 22 | ТЭЦ ВАЗа | 0,544 | 0,185 | 0,185 | 2587,18 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 12 квартал, МКД 72-А, ул Автостроителей, 72А | ТЭЦ ВАЗа | 0,12 | 0,029 | 0,029 | 405,56 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" квартал -14, МКД 26 ДМ-3, ул.Дзержинского, 3А | ТЭЦ ВАЗа | 1,01 | 0,521 | 0,521 | 3478,54 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 14 квартал, МКД 26-г, ул Автостроителей, 43 | ТЭЦ ВАЗа | 1,7 | 0,717 | 0,717 | 4413,82 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти" 15 квартал, МКД 28-И, б-р Космонавтов, 15 | ТЭЦ ВАЗа | 4,282 | 1,892 | 1,892 | 9912,81 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Департамент ЖКХ г.Тольятти", квартал 16, МКД 30-У, ул.Цветной, 19 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 35000к МБУ ДО ШИ им.Свиридова, ул.Автостроителей, 26 | ТЭЦ ВАЗа | 0,228 | 0,032 | 0,032 | 447,51 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "ТЕВИС", КПП - 2 (АБК), ул.Коммунальная, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,006 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "ТЕВИС", Мехмастерские и склады (РП), ул.Коммунальная, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,79 | 0,001736 | 0,001736 | 24,28 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "ТЕВИС", Склад химреактивов, ул.Воскресенская, 11 | ТЭЦ ВАЗа | 0,016 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "ТЕВИС", Столовая, ул.Коммунальная, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0015276 | 0,0007638 | 0,0007638 | 10,68 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "ТЕВИС", Участок СЭХ, ул.Коммунальная, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,072 | 0,0000694 | 0,0000694 | 0,97 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "ТЕВИС", 7 кв-л, МДП-2, ул.Фрунзе, 31 "а" | ТЭЦ ВАЗа | 0,508 | 0,105 | 0,254 | 2535,85 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "ТЕВИС", АБК, ул.Коммунальная, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,276 | 0,0014 | 0,00146 | 20,42 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| ОАО "ТЕВИС", АБК, ул.Коммунальная, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,276 | 0,00146 | 0,00146 | 20,42 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "ТЕВИС", ВНС-1, ул.Воскресенская, 28 | ТЭЦ ВАЗа | 0,000278 | 0,0001 | 0,000139 | 1,94 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "ТЕВИС", Гараж (ПТМ), ул.Коммунальная, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0194 | 0,0097 | 0,0097 | 135,65 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "ТЕВИС", Лабораторный корпус, ул.Воскресенская, 11 | ТЭЦ ВАЗа | 0,014 | 0,000833 | 0,000833 | 11,65 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "ТЕВИС", МДП-1, ул.Воскресенская, 11 | ТЭЦ ВАЗа | 0,012 | 0,001944 | 0,001944 | 27,19 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "ТЕВИС", МДП-3, б-р Туполева, 1а | ТЭЦ ВАЗа | 0,264 | 0,006111 | 0,006111 | 85,46 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "ТЕВИС", ПСН-1, ул.Офицерская, 48 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0006944 | 0,000347 | 0,0003472 | 4,86 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "ТЕВИС", ПНС-2, ул.Офицерская, 12 б | ТЭЦ ВАЗа | 0,00125 | 0,000625 | 0,000625 | 8,74 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "ТЕВИС", ПНС-3, ул.Офицерская, 10 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0006944 | 0,0003472 | 0,0003472 | 4,86 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "ТЕВИС", ул.Юбилейная, 10 | ТЭЦ ВАЗа | 0,09 | 0,003 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| НОУ ЦО и ПК профкома ОАО "АВТОВАЗ" ул. М.Жукова, 51 | ТЭЦ ВАЗа | 0,086 | 0,0146 | 0,0146 | 204,18 | 2020-2021 гг. |
| НОУ ЦО и ПК профкома ОАО "АВТОВАЗ" ул. М.Жукова, 51/10 | ТЭЦ ВАЗа | 0,062 | 0,0082 | 0,0082 | 114,67 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ПГУК", МКД б-р Приморский, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 1,092 | 0,561 | 0,561 | 3745,60 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ПГУК", МКД пр-т Ст.Разина, 72 | ТЭЦ ВАЗа | 2,952 | 1,24 | 1,24 | 6496,77 | 2020-2021 гг. |
| ФКУ "ЦХиСО ГУ МВД России по Самарской обл.", нежилое здание, ул. Автостроителей, 55 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,03125 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ФКУ "ЦХиСО ГУ МВД России по Самарской области", Южное шоссе, 26, ПКЗ, ввод 2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0324998 | 0,0162499 | 0,0162499 | 227,25 | 2020-2021 гг. |
| ФКУ "ЦХиСО ГУ МВД России по Самарской обл.", Южное шоссе, 26, ПКЗ, ввод 1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,053472 | 0,026736 | 0,026736 | 373,90 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ФКУ "ЦХиСО ГУ МВД России по Самарской обл.", ул. Дзержинского, 15 | ТЭЦ ВАЗа | 0,774 | 0,357 | 0,357 | 3564,17 | 2020-2021 гг. |
| ГКУ СО "Агентство по обеспечению деятельности мировых судей" ул. Дзержинского, 17б | ТЭЦ ВАЗа | 0,278 | 0,00125 | 0,00125 | 17,48 | 2020-2021 гг. |
| Автозаводской районный федеральный суд, Новый проезд, 4 | ТЭЦ ВАЗа | 0,4 | 0,025 | 0,025 | 349,62 | 2020-2021 гг. |
| "Дом правосудия" (Автозаводский районный суд), ул.Дзержинского, 17"б" | ТЭЦ ВАЗа | 0,302 | 0,0014 | 0,02 | 279,69 | 2020-2021 гг. |
| РТЦ, Арендное помещение Управления Судебного департамента, пр-т Московский, 21/51 (РТЦ) | ТЭЦ ВАЗа | 0,038 | 0,0017 | 0,024 | 335,63 | 2020-2021 гг. |
| Прокуратура Самарской области ул. Юбилейная, 31з | ТЭЦ ВАЗа | 0,194 | 0,00006944 | 0,00006944 | 0,97 | 2020-2021 гг. |
| Прокуратура Самарской области Автозаводского р-на, ул. Юбилейная, 31а | ТЭЦ ВАЗа | 0,292 | 0,00013889 | 0,00013889 | 1,94 | 2020-2021 гг. |
| ФГКУ "31 отряд ФПС по Самарской области", ул.40 лет Победы, 94, Пожарная часть № 11 | ТЭЦ ВАЗа | 1,27 | 0,0745 | 0,0745 | 1041,86 | 2020-2021 гг. |
| ФГКУ "31 отряд ФПС по Самарской области", ул.Транспортная, 23, Пожарная часть № 69 | ТЭЦ ВАЗа | 0,398 | 0,0243 | 0,0243 | 339,83 | 2020-2021 гг. |
| ФГКУ "31 отряд ФПС по Самарской области", б-р Приморский, 6, Пожарная часть № 81 | ТЭЦ ВАЗа | 0,398 | 0,0243 | 0,0243 | 339,83 | 2020-2021 гг. |
| ФГКУ "31 отряд ФПС по Самарской области", пр-т Московский, 17, Пожарная часть № 98 | ТЭЦ ВАЗа | 0,398 | 0,0243 | 0,0243 | 339,83 | 2020-2021 гг. |
| ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений" ул. Революционная, 25 | ТЭЦ ВАЗа | 0,338 | 0,00347222 | 0,00347222 | 48,56 | 2020-2021 гг. |
| Межрайонная ИФНС №2 по Самарской области ул | ТЭЦ ВАЗа | 0,08 | 0,0003 | 0,0003 | 4,20 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| Автостроителей, 61 | | | | | | |
| Межрайонная ИФНС №2 по Самарской области б-р Татищева, 12 | ТЭЦ ВАЗа | 0,5 | 0,0022 | 0,0022 | 30,77 | 2020-2021 гг. |
| Центр социального обслуживания, 5-й кв-л, б-р Орджоникидзе, 16 | ТЭЦ ВАЗа | 0,164 | 0,0006 | 0,0006 | 8,39 | 2020-2021 гг. |
| ГУ-Управление ПФ РФ в Автозаводском р-не, ул.70 лет Октября, 37"а" | ТЭЦ ВАЗа | 0,196 | 0,0007 | 0,01 | 139,85 | 2020-2021 гг. |
| ГКУСО ЦЗН г.о. Тольятти, ул.Свердлова, 45 а | ТЭЦ ВАЗа | 0,08 | 0,0015 | 0,022 | 307,66 | 2020-2021 гг. |
| ФГБОУ ВО "Тольяттинский государственный университет" ул. Фрунзе, 2г спорт клуб | ТЭЦ ВАЗа | 0,1042 | 0,0521 | 0,0521 | 728,61 | 2020-2021 гг. |
| ФГБОУ ВО "ТГУ" б-р Королева, 13, МАУ "АЭР"(суб.уч-лаб.корпуса) | ТЭЦ ВАЗа | 0,98 | 0,0139 | 0,0139 | 194,39 | 2020-2021 гг. |
| ФГБОУ ВО "ТГУ" ул.Фрунзе, 2г | ТЭЦ ВАЗа | 0,0208 | 0,0104 | 0,0104 | 145,44 | 2020-2021 гг. |
| ГАПОУ КТиХО, ООО "Камея" ул. Воскресенская, 30 | ТЭЦ ВАЗа | 0,072 | 0,0005 | 0,005 | 69,92 | 2020-2021 гг. |
| ГАПОУ КТиХО, ул. Воскресенская, 18 ОБК | ТЭЦ ВАЗа | 0,448 | 0,0044 | 0,042 | 587,36 | 2020-2021 гг. |
| ГАПОУ КТиХО, ул. Воскресенская, 18 учебный корпус | ТЭЦ ВАЗа | 0,546 | 0,0096 | 0,092 | 1286,60 | 2020-2021 гг. |
| ГАПОУ КТиХО, ул. Воскресенская, 18 мастерские | ТЭЦ ВАЗа | 0,598 | 0,0058 | 0,056 | 783,15 | 2020-2021 гг. |
| ГБПОУ "Тольяттинский музыкальный колледж им.Р.К.Щедрина" б-р Буденного, д.7 | ТЭЦ ВАЗа | 0,51 | 0,04052083 | 0,04052083 | 566,67 | 2020-2021 гг. |
| ГКУ СО "Тольяттинский социальный приют", пр-т Московский, 8а | ТЭЦ ВАЗа | 0,06 | 0,004167 | 0,01 | 139,85 | 2020-2021 гг. |
| ФГБУЗ СМКЦ ФМБА России б-р Туполева, 9 | ТЭЦ ВАЗа | 0,66 | 0,22 | 0,33 | 3294,61 | 2020-2021 гг. |
| ФГБУЗ СМКЦ ФМБА России, ул.Дзержинского, 73 | ТЭЦ ВАЗа | 0,452 | 0,1507 | 0,226 | 3160,55 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| ФГБУЗ СМКЦ ФМБА России, ул.Маршала Жукова, 19 | ТЭЦ ВАЗа | 0,778 | 0,389 | 0,389 | 3883,64 | 2020-2021 гг. |
| ФГБУЗ СМКЦ ФМБА России, ул.Маршала Жукова, 33 | ТЭЦ ВАЗа | 0,778 | 0,1945 | 0,389 | 3883,64 | 2020-2021 гг. |
| ФГБУЗ СМКЦ ФМБА России, ул.Маршала Жукова, 39 | ТЭЦ ВАЗа | 5,54 | 2,77 | 2,77 | 14512,93 | 2020-2021 гг. |
| ФГБУЗ СМКЦ ФМБА России, Южное шоссе, 125 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,4667 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области", пр-т Московский, 19 | ТЭЦ ВАЗа | 0,764 | 0,072083 | 0,072083 | 1008,06 | 2020-2021 гг. |
| Госпиталь № 2 ФКУЗ "МСЧ МВД России по Самарской области", 445004, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, Южное шоссе, 26, стр. 1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,316 | 0,0149999 | 0,0149999 | 209,77 | 2020-2021 гг. |
| ГБУЗ СО "ТКВД" ул Свердлова, 45 | ТЭЦ ВАЗа | 0,386 | 0,113 | 0,113 | 1580,28 | 2020-2021 гг. |
| ГБУЗ СО "ТНД", Наркологическое отделение №4, ул.Жукова, 23 | ТЭЦ ВАЗа | 0,314 | 0,139 | 0,139 | 1943,88 | 2020-2021 гг. |
| ГБУЗ СО ТССМП, Станция скорой помощи, Свердлова, 84 | ТЭЦ ВАЗа | 0,506 | 0,0533 | 0,0533 | 745,39 | 2020-2021 гг. |
| ГБУЗ СО ТССМП, подстанция №4 скорой помощи, б-р Здоровья, 25 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0964 | 0,0241 | 0,0241 | 337,03 | 2020-2021 гг. |
| ГБУЗ СО "ТСП №1", ул. Свердлова, 9 | ТЭЦ ВАЗа | 1,126 | 0,07375 | 0,07375 | 1031,38 | 2020-2021 гг. |
| ГБУЗ "ТГП №1", Буденного б-р, 8 | ТЭЦ ВАЗа | 0,614 | 0,0375 | 0,0375 | 524,43 | 2020-2021 гг. |
| ГБУЗ СО "ТГП №1", г.о. Тольятти, Приморский б-р, 24 | ТЭЦ ВАЗа | 1,384 | 0,04583 | 0,04583 | 640,92 | 2020-2021 гг. |
| ГБУЗ СО "Тольяттинская городская поликлиника №2", нежилое здание, ул. Транспортная, 24 | ТЭЦ ВАЗа | 2,192 | 0,0249999 | 0,0249999 | 349,62 | 2020-2021 гг. |
| ГБУЗ СО "ТГКП № 3" ул. Автостроителей, 9а (бассейн) | ТЭЦ ВАЗа | 0,092 | 0,0115 | 0,055 | 769,16 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| ГБУЗ СО "ТГКП №3" пр-т Московский, 49 | ТЭЦ ВАЗа | 0,44 | 0,0458 | 0,22 | 3076,64 | 2020-2021 гг. |
| ГБУЗ СО "ТГКП №3" пр-т Ст.Разина, 12 | ТЭЦ ВАЗа | 1,212 | 0,0458 | 0,22 | 3076,64 | 2020-2021 гг. |
| ГБУЗ СО "ТГКП №3" ул.Автостроителей, 9а | ТЭЦ ВАЗа | 0,42 | 0,0063 | 0,03 | 419,54 | 2020-2021 гг. |
| ГБУЗ СО "ТГКП №3" ул.Свердлова, 82 | ТЭЦ ВАЗа | 1,232 | 0,0873 | 0,419 | 2797,52 | 2020-2021 гг. |
| ГБУЗ СО "ТГКП №3" ул.Свердлова, 82 | ТЭЦ ВАЗа | 1,232 | 0,0873 | 0,419 | 2797,52 | 2020-2021 гг. |
| ГБУЗ СО "ТГКБ № 5 Детский санаторий "Лесной голосок", Детский городок, ул.Жукова, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,51 | 0,389 | 0,389 | 3883,64 | 2020-2021 гг. |
| ГБУЗ СО "ТГКБ № 5, Медгородок, б-р Здоровья, 25 | ТЭЦ ВАЗа | 15,746 | 6,985 | 6,985 | 97683,47 | 2020-2021 гг. |
| ГБУЗ СО ТЛРЦ "Ариадна", ул.Жукова, 3 | ТЭЦ ВАЗа | 0,51 | 0,0142 | 0,0142 | 198,58 | 2020-2021 гг. |
| ГБУ СО СОЦ "Преодоление", б-р Буденного, 15 | ТЭЦ ВАЗа | 0,36 | 0,002292 | 0,011 | 153,83 | 2020-2021 гг. |
| ГКУ СО "Тольяттинский социальный приют "Дельфин", ул.Жукова, 20 | ТЭЦ ВАЗа | 0,51 | 0,1621 | 0,389 | 3883,64 | 2020-2021 гг. |
| ГБОУ школа- интернат №4 г.о.Тольятти, ул.Жукова, 56 (хозяйственный корпус) | ТЭЦ ВАЗа | 0,072 | 0,0567 | 0,136 | 1901,93 | 2020-2021 гг. |
| ГБОУ школа- интернат №4 г.о.Тольятти, ул.Жукова, 56, (учебный корпус) | ТЭЦ ВАЗа | 0,8 | 0,2375 | 0,57 | 3805,69 | 2020-2021 гг. |
| ГКУ СО "ЦП ДОПР "Созвездие" (коррекционный)", ул.Дзержинского ,41 | ТЭЦ ВАЗа | 0,51 | 0,05 | 0,12 | 1678,17 | 2020-2021 гг. |
| Управление Роспотребнадзора по Самарской обл., пр-т Московский, 19 | ТЭЦ ВАЗа | 0,124 | 0,02125 | 0,02125 | 297,18 | 2020-2021 гг. |
| МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО", Новый проезд,2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,498 | 0,00569 | 0,00569 | 79,57 | 2020-2021 гг. |
| МАУ г.о. Тольятти "Дворец культуры искусств и творчества", ул. Юбилейная, 8 | ТЭЦ ВАЗа | 2,7 | 0,03479166 | 0,03479166 | 486,55 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| МБОУ ДО "ДДЮТ", Тольятти, здание, пр-т Степана Разина, 99 | ТЭЦ ВАЗа | 1,08 | 0,06510417 | 0,06510417 | 910,47 | 2020-2021 гг. |
| МБУ ДО ШИ "Лицей искусств", б-р Курчатова, д.2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,386 | 0,01270833 | 0,01270833 | 177,72 | 2020-2021 гг. |
| МБОУ ДО ДМШ № 4 им.В.М.Свердлова, пр-т Ст.Разина, 95 | ТЭЦ ВАЗа | 0,474 | 0,02523611 | 0,02523611 | 352,92 | 2020-2021 гг. |
| МБУДО СДЮШОР №1 "Лыжные гонки", здание лыжной базы, ул.М. Жукова, д.49 | ТЭЦ ВАЗа | 0,08 | 0,003125 | 0,003125 | 43,70 | 2020-2021 гг. |
| МБУДО СДЮСШОР № 2 "Красные Крылья" ,Детский городок, ул.Жукова, 13"б" (ФОК "Слон") | ТЭЦ ВАЗа | 0,352 | 0,021563 | 0,021563 | 301,55 | 2020-2021 гг. |
| МБУДО КСДЮСШОР №10 "Олимп", бассейн, б-р Приморский, 49 | ТЭЦ ВАЗа | 1,94 | 0,4471 | 0,35 | 3494,28 | 2020-2021 гг. |
| МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лада" Гараж, ул.Революционная, 80 | ТЭЦ ВАЗа | 0,276 | 0,041 | 0,041 | 573,37 | 2020-2021 гг. |
| МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лада", Малая арена, ул.Революционная, 80 | ТЭЦ ВАЗа | 0,94 | 0,23 | 0,23 | 3216,49 | 2020-2021 гг. |
| МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лада" стадион "Торпедо" Большая арена, ул.Революционная, 80 | ТЭЦ ВАЗа | 2,08 | 1,57 | 1,57 | 8225,74 | 2020-2021 гг. |
| МБУ ДО СДЮСШОР № 12 "Лада", Учебно-тренировочный центр, ул.Революционная, 80 | ТЭЦ ВАЗа | 0,214 | 0,18 | 0,18 | 2517,25 | 2020-2021 гг. |
| МБУ ДО СДЮСШОР № 12 "Лада" ФОК "Спутник", 32-й кв-л, ул.Юбилейная, 6"б" | ТЭЦ ВАЗа | 0,124 | 0,031 | 0,00775 | 108,38 | 2020-2021 гг. |
| МБУДО КСДЮСШОР № 13 "Волгарь", б-р Приморский, 37 | ТЭЦ ВАЗа | 1,428 | 0,249 | 0,249 | 3482,20 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Школа № 31", 2-й кв-л, б-р Кулибина, 13 | ТЭЦ ВАЗа | 0,812 | 0,013438 | 0,013438 | 187,93 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Школа № 32", б-р Буденного, 4 | ТЭЦ ВАЗа | 0,812 | 0,129 | 0,129 | 1804,03 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| МБУ "Гимназия № 35", 2-й кв-л, б-р Кулибина, 17 | ТЭЦ ВАЗа | 0,812 | 0,0134 | 0,0134 | 187,40 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Лицей № 37", б-р Буденного, 1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,764 | 0,0253 | 0,0253 | 353,81 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Гимназия № 38", 2-й кв-л, б-р Кулибина, 8 | ТЭЦ ВАЗа | 0,812 | 0,013438 | 0,013438 | 187,93 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Школа № 40", 1-й кв-л, пр-т Ленинский, 42 | ТЭЦ ВАЗа | 1,102 | 0,0219 | 0,0219 | 306,27 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Школа № 41", 5-й кв-л, пр-т Ленинский, 20 (здание № 2, бывшая школа №50) | ТЭЦ ВАЗа | 0,986 | 0,039896 | 0,039896 | 557,94 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Школа № 41", 5-й кв-л, б-р Орджоникидзе, 3 (здание № 1) | ТЭЦ ВАЗа | 0,764 | 0,025313 | 0,025313 | 354,00 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Школа № 44", 5-й кв-л, б-р Орджоникидзе, 14 | ТЭЦ ВАЗа | 0,764 | 0,025313 | 0,025313 | 354,00 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Школа № 45", 2-й кв-л, б-р Кулибина, 4 | ТЭЦ ВАЗа | 0,812 | 0,013437 | 0,013437 | 187,91 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Школа № 46", 4-й кв-л, б-р Курчатова, 16 | ТЭЦ ВАЗа | 0,986 | 0,039896 | 0,039896 | 557,94 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Школа № 47", 9-й кв-л, б-р Туполева, 12 | ТЭЦ ВАЗа | 0,986 | 0,0399 | 0,0399 | 557,99 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Школа № 49" (корпус № 2, бывший лицей № 36), 6-й кв-л, б-р Королева, 6 | ТЭЦ ВАЗа | 0,764 | 0,025313 | 0,025313 | 354,00 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Школа № 49" (корпус № 1), 6-й кв-л, б-р Королева, 3 | ТЭЦ ВАЗа | 0,764 | 0,025313 | 0,025313 | 354,00 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Лицей № 51", ул.Фрунзе, 12 | ТЭЦ ВАЗа | 0,764 | 0,0253125 | 0,0253125 | 353,99 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Лицей № 51", пр-т Московский, 37 | ТЭЦ ВАЗа | 0,764 | 0,0253125 | 0,0253125 | 353,99 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Лицей № 51", пр-т Ленинский, 25, д/с "Реченька" | ТЭЦ ВАЗа | 0,45 | 0,12426 | 0,12426 | 1737,74 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Лицей № 57", 10-й кв-л, б-р Луначарского, 19 | ТЭЦ ВАЗа | 0,986 | 0,04 | 0,04 | 559,39 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Школа № 58, 3"б" кв-л, ул.Фрунзе, 2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,764 | 0,025 | 0,025 | 349,62 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Школа № 66", 12-й кв-л, ул.Автостроителей, 84 | ТЭЦ ВАЗа | 0,986 | 0,04 | 0,04 | 559,39 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| Детский сад № 172 "Русалочка" (структурное подразделение школы № 67), 11-й кв-л, ул.Жукова, 36 | ТЭЦ ВАЗа | 0,486 | 0,09967 | 0,09967 | 1393,86 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Лицей № 67", 11 -й кв-л, пр-т Ст.Разина, 73 | ТЭЦ ВАЗа | 0,986 | 0,04 | 0,04 | 559,39 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Школа № 70", 14-й кв-л, ул.40 лет Победы, 74 | ТЭЦ ВАЗа | 0,986 | 0,04 | 0,04 | 559,39 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Школа № 70", 14-й кв-л, ул.40 лет Победы, 86 | ТЭЦ ВАЗа | 0,986 | 0,04 | 0,04 | 559,39 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Лицей № 76", 8-й кв-л, пр-т Ст.Разина, 78 | ТЭЦ ВАЗа | 0,986 | 0,0399 | 0,0399 | 557,99 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Школа№ 81", 13-й кв-л, ул.40 лет Победы, 106 | ТЭЦ ВАЗа | 0,986 | 0,0398 | 0,0398 | 556,59 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Школа№82", 16-й кв-л, б-р Цветной, 13 | ТЭЦ ВАЗа | 0,992 | 0,0399 | 0,0399 | 557,99 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Школа№ 84", 16-й кв-л, б-р Цветной, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 0,992 | 0,0398 | 0,0398 | 556,59 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Школа №86", Детский сад № 208 "Веста" (корпус № 3), 19-й кв-л, ул.70 лет Октября, 44 | ТЭЦ ВАЗа | 0,546 | 0,1428 | 0,1428 | 1997,02 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Школа№86" (корпус №1), 17-й кв-л, ул.40 лет Победы, 44 | ТЭЦ ВАЗа | 1,158 | 0,0629 | 0,0629 | 879,64 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Школа №86" (стр. 36Ш-2), (бывш.№92) (корпус №2), 17-й кв-л, ул.40 лет Победы, 42 | ТЭЦ ВАЗа | 0,54 | 0,0135 | 0,0135 | 188,79 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Школа № 88", 20-й кв-л, ул. Тополиная, д.5 | ТЭЦ ВАЗа | 1,29 | 0,0302 | 0,0302 | 422,34 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Школа № 89", 10-й кв-л, пр-т Ст.Разина, 13 | ТЭЦ ВАЗа | 0,486 | 0,0325 | 0,0325 | 454,50 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Школа №89", (бывш.школа № 52), 10-й кв-л, ул.Дзержинского, 39 | ТЭЦ ВАЗа | 0,764 | 0,0253 | 0,0253 | 353,81 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Школа №90", (корпус №1) 19-й кв-л, б-р Татищева, 19 | ТЭЦ ВАЗа | 1,008 | 0,0625 | 0,0625 | 874,05 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Школа № 90", (корпус №2) 19-й кв-л, ул.Тополиная, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 1,21 | 0,0421 | 0,0421 | 588,76 | 2020-2021 гг. |
| МБУ "Школа № 93", 21-й кв-л, школа 37-Ш-1, ул.40 | ТЭЦ ВАЗа | 0,938 | 0,034166 66 | 0,034166 66 | 477,81 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| лет Победы, д.10 | | | | | | |
| МБУ "Школа № 94", б-р Курчатова, 2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,568 | 0,0127 | 0,0127 | 177,61 | 2020-2021 гг. |
| 35122г Мэрия г.о.Тольятти ДГХ, б-р Туполева,6 | ТЭЦ ВАЗа | 0,078 | 0,0037 | 0,0566 | 791,54 | 2020-2021 гг. |
| МБУ детский сад № 22 "Лучик" ул. Свердлова, 7 | ТЭЦ ВАЗа | 0,44 | 0,1323 | 0,414 | 2764,14 | 2020-2021 гг. |
| МБУ детский сад № 64 "Журавленок" ул. Свердлова, 70 | ТЭЦ ВАЗа | 0,474 | 0,1054 | 0,33 | 3294,61 | 2020-2021 гг. |
| МБУ детский сад № 73 "Дельфин", 2-й кв-л, б-р Кулибина, 1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,386 | 0,072194 | 0,072194 | 1009,61 | 2020-2021 гг. |
| МАОУ детский сад № 79 "Гусельки", 1-й кв-л, б-р Баумана, 20 | ТЭЦ ВАЗа | 0,386 | 0,072194 | 0,072194 | 1009,61 | 2020-2021 гг. |
| МБУ ДС "№ 80 "Песенка", 7-й кв-л, б-р Приморский, 16 | ТЭЦ ВАЗа | 0,474 | 0,105 | 0,33 | 3294,61 | 2020-2021 гг. |
| МБУ ДС " № 80 "Песенка", 11-й кв-л, пр-т Ст.Разина, 77 | ТЭЦ ВАЗа | 0,51 | 0,1243 | 0,389 | 3883,64 | 2020-2021 гг. |
| МБУ ДС " №80 "Песенка", 11-й кв-л, б-р Приморский, 44 | ТЭЦ ВАЗа | 0,51 | 0,1243 | 0,389 | 3883,64 | 2020-2021 гг. |
| МБУ ДС " № 80 "Песенка", ул. Степана Разина, 54 | ТЭЦ ВАЗа | 0,51 | 0,1243 | 0,389 | 3883,64 | 2020-2021 гг. |
| МБУ детский сад № 81 "Медвежонок", 1-й кв-л., ул.Революционная, 46 | ТЭЦ ВАЗа | 0,474 | 0,072 | 0,226 | 3160,55 | 2020-2021 гг. |
| МБУ детский сад № 116 "Солнечный", б-р Орджоникидзе, 17 | ТЭЦ ВАЗа | 0,51 | 0,1243 | 0,389 | 3883,64 | 2020-2021 гг. |
| МБУ детский сад № 116 "Солнечный", б-р Орджоникидзе, 4 | ТЭЦ ВАЗа | 0,51 | 0,1243 | 0,389 | 3883,64 | 2020-2021 гг. |
| МБУ ДС № 120 "Сказочный" ул.Курчатова,9 | ТЭЦ ВАЗа | 0,486 | 0,099666 | 0,312 | 3114,90 | 2020-2021 гг. |
| МБУ ДС № 120 "Сказочный", б-р Курчатова, 17 | ТЭЦ ВАЗа | 0,486 | 0,099666 | 0,312 | 3114,90 | 2020-2021 гг. |
| МБУ ДС № 120 "Сказочный", б-р Луначарского, 12 | ТЭЦ ВАЗа | 0,486 | 0,099666 | 0,312 | 3114,90 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| МБУ детский сад № 126 "Солнечный зайчик", пр-т Ст.Разина, 31 | ТЭЦ ВАЗа | 0,51 | 0,1243 | 0,389 | 3883,64 | 2020-2021 гг. |
| МБУ детский сад № 128 "Гвоздичка", пр-т Ст.Разина, 37 | ТЭЦ ВАЗа | 0,51 | 0,1243 | 0,389 | 3883,64 | 2020-2021 гг. |
| МБУ детский сад № 139 "Облачко", б-р Приморский, 17 | ТЭЦ ВАЗа | 0,51 | 0,1243 | 0,389 | 3883,64 | 2020-2021 гг. |
| МБУ детский сад № 139 "Облачко", ул.Юбилейная, 71 | ТЭЦ ВАЗа | 0,51 | 0,1243 | 0,389 | 3883,64 | 2020-2021 гг. |
| МБУ детский сад № 197 "Радуга", 8-й кв-л, б-р Приморский, 35 | ТЭЦ ВАЗа | 0,378 | 0,0901 | 0,282 | 2815,39 | 2020-2021 гг. |
| МБУ детский сад №200 "Волшебный башмачок", 12-й кв-л, б-р Гая, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,51 | 0,124264 | 0,389 | 3883,64 | 2020-2021 гг. |
| МБУ детский сад №200 "Волшебный башмачок", ул.Свердлова, 12 | ТЭЦ ВАЗа | 0,51 | 0,124264 | 0,389 | 3883,64 | 2020-2021 гг. |
| МБУ детский сад №200 "Волшебный башмачок", 10-й кв-л, ул.Ворошилова, 8 | ТЭЦ ВАЗа | 0,486 | 0,099667 | 0,312 | 3114,90 | 2020-2021 гг. |
| МБУ детский сад №200 "Волшебный башмачок", 12 кв-л, б-р Гая, 8 | ТЭЦ ВАЗа | 0,51 | 0,124264 | 0,389 | 3883,64 | 2020-2021 гг. |
| МБУ детский сад №200 "Волшебный башмачок", 12-й кв-л, б-р Гая, 13 | ТЭЦ ВАЗа | 0,486 | 0,099667 | 0,312 | 3114,90 | 2020-2021 гг. |
| МБУ детский сад №200 "Волшебный башмачок", 14-й кв-л, ул.Дзержинского, 1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,378 | 0,090083 | 0,282 | 2815,39 | 2020-2021 гг. |
| МАОУ детский сад №210 "Ладушки" б-р Солнечный,3 (корпус 2) | ТЭЦ ВАЗа | 0,72 | 0,063569 | 0,199 | 2782,97 | 2020-2021 гг. |
| МАОУ детский сад №210 "Ладушки" ул.Ворошилова,13 | ТЭЦ ВАЗа | 0,486 | 0,099666 | 0,312 | 3114,90 | 2020-2021 гг. |
| МАОУ детский сад №210 "Ладушки" ул.Автостроителей,19 (корпус 3) | ТЭЦ ВАЗа | 0,378 | 0,090083 | 0,282 | 2815,39 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| МАОУ детский сад №210 "Ладушки" ул.40 лет Победы,32 (корпус 1) | ТЭЦ ВАЗа | 0,336 | 0,114361 | 0,358 | 3574,15 | 2020-2021 гг. |
| МБОУДО "Гранит", ул.Революционная, 3 корпус 3 (блок обслуживания) | ТЭЦ ВАЗа | 0,82 | 0,0428 | 0,171 | 2391,39 | 2020-2021 гг. |
| МБУ ДО ДШИ "Камертон", б-р Туполева, 6 | ТЭЦ ВАЗа | 0,144 | 0,0316 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 35147г ул.Ворошилова, д.2а (спортивный комплекс) | ТЭЦ ВАЗа | 1,81 | 0,15525 | 0,621 | 3822,85 | 2020-2021 гг. |
| ул.Ворошилова, 2а в/ч 21208 | ТЭЦ ВАЗа | 13,572 | 2,506 | 2,506 | 13129,75 | 2020-2021 гг. |
| ЧОУ СОШ "Общеобразовательный центр "Школа", лингвистическая школа, ул.Юбилейная, 77 | ТЭЦ ВАЗа | 0,298 | 0,0357 | 0,0357 | 499,26 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Альтернатива", б-р Королева, 22 | ТЭЦ ВАЗа | 0,456 | 0,048 | 0,048 | 671,27 | 2020-2021 гг. |
| ЧОУ СОШ "Общеобразовательный центр "Школа", 6 квартал, б-р Королева 22 | ТЭЦ ВАЗа | 0,456 | 0,005 | 0,005 | 69,92 | 2020-2021 гг. |
| ЧОУ школа "Радиант", ул. Дзержинского, 67 | ТЭЦ ВАЗа | 0,038 | 0,00208333 | 0,02 | 279,69 | 2020-2021 гг. |
| Православная классическая гимназия, ул.Революционная, 74 (д/сад № 89) | ТЭЦ ВАЗа | 0,416 | 0,010417 | 0,1 | 1398,47 | 2020-2021 гг. |
| Православная классическая гимназия, ул.Юбилейная, 59, (административное здание филиала учебного центра) | ТЭЦ ВАЗа | 0,754 | 0,01854167 | 0,178 | 2489,29 | 2020-2021 гг. |
| АО "НПФ АВТОВАЗ" ул. Фрунзе, 24 | ТЭЦ ВАЗа | 0,56 | 0,00263888 | 0,00263888 | 36,90 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Стронж-Сервис" г.Тольятти, ТСЖ "Берег", Жилой дом, 8-й кв-л, ул.Юбилейная, 75 | ТЭЦ ВАЗа | 1,02 | 0,160833 | 0,386 | 3853,69 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Стронж-Сервис" г.Тольятти, ТСЖ, Жилой дом 17А-1/1, 8-й кв-л, ул.Юбилейная, 85 | ТЭЦ ВАЗа | 0,54 | 0,095417 | 0,229 | 3202,51 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО УК "Стронж-Сервис" г.Тольятти, ТСЖ, Жилой дом 17А-2, 8-й кв-л, ул.Спортивная, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 1,674 | 0,294167 | 0,706 | 4346,11 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Стронж-Сервис" г.Тольятти, ТСЖ, Жилой дом 17А-3, 8-й кв-л, ул.Спортивная, 18"а" | ТЭЦ ВАЗа | 0,492 | 0,084167 | 0,202 | 2824,92 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Стронж-Сервис" г.Тольятти, ТСЖ, Жилой дом 17А-4, 8-й кв-л, ул.Спортивная, 18"б" | ТЭЦ ВАЗа | 0,49 | 0,08375 | 0,201 | 2810,93 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Стронж-Сервис" г.Тольятти, ТСЖ "17В-4", Жилой дом 17В-4, 8-й кв-л, ул.Спортивная, 4"а" | ТЭЦ ВАЗа | 0,482 | 0,08625 | 0,207 | 2894,84 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Стронж-Сервис" г.Тольятти, ТСЖ, Жилой дом 17А-6, 8-й кв-л, ул. Юбилейная, 87 | ТЭЦ ВАЗа | 0,766 | 0,146667 | 0,352 | 3514,25 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Стронж-Сервис" г.Тольятти, ТСЖ "Фрунзенское-1", Жилой дом 8И-Маг, 3"а" кв-л, ул.Фрунзе, 10"д" | ТЭЦ ВАЗа | 0,584 | 0,172083 | 0,413 | 2757,46 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 21, жилой дом 37-И, ул. 40 лет Победы, 2 | ТЭЦ ВАЗа | 2,958 | 1,392 | 1,392 | 7293,14 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", жилой дом, 37-Д, ул. 40 лет Победы, 6 | ТЭЦ ВАЗа | 1,744 | 0,158 | 0,158 | 2209,59 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 21, жилой дом 37-А, ул. 40 лет Победы, 24 | ТЭЦ ВАЗа | 1,92 | 1,153 | 1,153 | 6544,52 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 21, жилой дом 34-Т ул. 70 лет Октября, 22А | ТЭЦ ВАЗа | 0,466 | 0,349 | 0,349 | 3484,30 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 21, жилой дом 36ДС-1, ул. 70 лет | ТЭЦ ВАЗа | 0,872 | 0,42 | 0,42 | 2804,20 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднесовременная тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| Октябрь,25 | | | | | | |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 16, жилой дом 29-Ц ул. Автостроителей,11А | ТЭЦ ВАЗа | 1,704 | 0,548 | 0,548 | 3658,81 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 15, жилой дом 37-Ф, ул. Ворошилова,5 | ТЭЦ ВАЗа | 1,244 | 0,624 | 0,624 | 3841,32 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 13, жилой дом 37-Ф, ул. Ворошилова,69 | ТЭЦ ВАЗа | 1,088 | 0,774 | 0,774 | 4764,71 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 16, жилой дом (ТСЖ "Карусель"), ул.Дзержинского,18А | ТЭЦ ВАЗа | 1,32 | 0,213 | 0,213 | 2978,75 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 16, жилой дом 30Ц-2, ул.Дзержинского,24 | ТЭЦ ВАЗа | 0,666 | 0,464 | 0,464 | 3097,97 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 20, жилой дом 35-Ж, ул. Л.Яшина,10 | ТЭЦ ВАЗа | 1,898 | 0,816 | 0,816 | 4631,68 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 20, жилой дом 35-Р, ул. Л.Яшина,12 | ТЭЦ ВАЗа | 0,472 | 0,352 | 0,352 | 3514,25 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 18, жилой дом 38-В, ул. Офицерская,3 | ТЭЦ ВАЗа | 0,492 | 0,266 | 0,266 | 2655,65 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 18, жилой дом 38-Б, ул. Офицерская,5 | ТЭЦ ВАЗа | 0,58 | 0,291 | 0,291 | 2905,24 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 20, жилой дом 35-Ю, б-р Рябиновый,3 | ТЭЦ ВАЗа | 1,3 | 0,636 | 0,636 | 3915,19 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК | ТЭЦ | 0,46 | 0,352 | 0,352 | 3514,25 | 2020- |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| "Жилстройэксплуатация", квартал 20, жилой дом 35-П, б-р Рябиновый,5 | ВАЗа | | | | | 2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 20, жилой дом 34-Ю (ТСЖ), б-р Рябиновый,8 | ТЭЦ ВАЗа | 0,18 | 0,041 | 0,041 | 573,37 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 20, жилой дом 35-Ц, б-р Рябиновый,15 | ТЭЦ ВАЗа | 0,916 | 0,546 | 0,546 | 3645,45 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 19, жилой дом 33Т-2, б-р Татищева,20 | ТЭЦ ВАЗа | 1,244 | 0,756 | 0,756 | 4653,90 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 19, жилой дом 33-В ("ТСЖ-22") ул. Татищева,22 | ТЭЦ ВАЗа | 1,008 | 0,496 | 0,496 | 3311,62 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 19, жилой дом 32-О, ул. Татищева,23 | ТЭЦ ВАЗа | 0,676 | 0,476 | 0,476 | 3178,09 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 20, жилой дом 34-У, ул. Тополиная,9 | ТЭЦ ВАЗа | 0,746 | 0,209 | 0,209 | 2922,81 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 20, жилой дом 34-У(2 очередь), ул. Тополиная,9А | ТЭЦ ВАЗа | 0,63 | 0,285 | 0,285 | 2845,34 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 19, жилой дом 34-Г, ул. Тополиная,10 | ТЭЦ ВАЗа | 1,606 | 0,768 | 0,768 | 4727,77 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 16, жилой дом 30-Ц, б-р Цветной,35 | ТЭЦ ВАЗа | 0,666 | 0,448 | 0,448 | 2991,14 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 21, жилой дом 37-М, Южное шоссе,15 | ТЭЦ ВАЗа | 0,754 | 0,508 | 0,508 | 3391,74 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 20, жилой дом 35-Т, Южное шоссе,33 | ТЭЦ ВАЗа | 0,756 | 0,476 | 0,476 | 3178,09 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 20, жилой дом 35-М2, Южное шоссе,35Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,14 | 0,137 | 0,137 | 1915,91 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 20, жилой дом 34-Ф, Южное шоссе,43 | ТЭЦ ВАЗа | 0,968 | 0,706 | 0,706 | 4346,11 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 19, жилой дом 33-М, Южное шоссе,51 | ТЭЦ ВАЗа | 1,256 | 0,582 | 0,582 | 3885,81 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 18, жилой дом М2.5,М2.6,М4.3,Южное шоссе,77 | ТЭЦ ВАЗа | 2,196 | 1,208 | 1,208 | 6329,11 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 18, жилой дом М2.3,М2.4,М4.2,Южное шоссе,83 | ТЭЦ ВАЗа | 2,23 | 1,206 | 1,216 | 6371,02 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 18, жилой дом (ТСЖ Успех) М2.1,М2..2,М4.1,Южное шоссе,89 | ТЭЦ ВАЗа | 2,196 | 1,206 | 1,206 | 6318,63 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 20, вставка34-Ю, б-р Рябиновый,8 | ТЭЦ ВАЗа | 0,13 | 0,015 | 0,036 | 503,45 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", квартал 20, жилая вставка 35-Ю, б-р Рябиновый,3 | ТЭЦ ВАЗа | 0,13 | 0,015 | 0,036 | 503,45 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", жилой дом 34-Р, кв-л 20,б-р Рябиновый,6 | ТЭЦ ВАЗа | 0,466 | 0,349 | 0,349 | 3484,30 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ЗАО "ЖИЛОЙ ДОМ" ж/д 14 кв-л, 26-Д, ул.Авгостроителей, 53"б" | ТЭЦ ВАЗа | 0,152 | 0,167 | 0,167 | 2335,45 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО "ЖИЛОЙ ДОМ" ж/д 16 кв-л, 29-РМ, ул.70 лет Октября, 47 | ТЭЦ ВАЗа | 1,088 | 0,36 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО "ЖИЛОЙ ДОМ" ж/д 20 кв-л, 35-Ф, ул.Льва Яшина,16 | ТЭЦ ВАЗа | 0,824 | 0,759 | 0,759 | 4672,37 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", массив "Дубрава", жилой дом блок "С", ул. 40 лет Победы,15В | ТЭЦ ВАЗа | 0,304 | 0,187 | 0,187 | 2615,15 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Ладья 51", ул.70 Лет Октября, 51 | ТЭЦ ВАЗа | 1,32 | 0,458 | 0,458 | 3057,91 | 2020-2021 гг. |
| ООО "КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", ул. Вокзальная, 30А | ТЭЦ ВАЗа | 0,506 | 0,357 | 27,824 | 389111,67 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "ЖИЛОЙ ДОМ" ж/д поз.2, ул. Маршала Жукова, 52 | ТЭЦ ВАЗа | 1,348 | 0,495 | 0,495 | 3304,94 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "ЖИЛОЙ ДОМ" ж/д 8 кв-л, 17-А-5, ул. Юбилейная, 89 | ТЭЦ ВАЗа | 1,204 | 0,565 | 0,565 | 3772,31 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "ЖИЛОЙ ДОМ" ж/д 3-б кв-л, 18-О, пр-т Ленинский, 3б | ТЭЦ ВАЗа | 0,52 | 0,26 | 0,26 | 2595,75 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "ЖИЛОЙ ДОМ" ж/д 9 кв-л, 14В-2, ул. Свердлова, 13 | ТЭЦ ВАЗа | 0,92 | 0,381 | 0,381 | 3803,77 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+",г.Тольятти,Жилой дом 3-И, 2-Й кв-л, ул.Дзержинского, 77 | ТЭЦ ВАЗа | 1,668 | 0,666 | 0,666 | 4099,87 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+",г.Тольятти.Жилой дом 5-Г, б-Й кв-л, пр-т Московский, 59 | ТЭЦ ВАЗа | 2,148 | 0,918 | 0,918 | 5210,64 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+",г.Тольятти, ТСЖ "Туполева 11", Жилой дом 14-Н, 9-й кв-л, б-р Туполева, 11 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,36 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО УК "Жилсервис+", г.Тольятти, ТСЖ "На Цветном", Жилой дом 30П-1, 16-й кв-л, б-р Цветной, 27 | ТЭЦ ВАЗа | 0,534 | 0,354 | 0,354 | 3534,21 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+", г.Тольятти, ТСЖ "Цветной, 29", Жилой дом 30П-2, 16-й кв-л, б-р Цветной, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,582 | 0,331 | 0,331 | 3304,59 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+", г.Тольятти, ТСЖ "30-РМ", Жилой дом 30-РМ, 16-й кв-л, б-р Цветной, 1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,718 | 0,298 | 0,298 | 2975,13 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+", б-р Цветной, 26а, жилая вставка | ТЭЦ ВАЗа | 0,22 | 0,099 | 0,099 | 1384,49 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+", г.Тольятти, ТСЖ "Тополиная, 38", Жилой дом 30-Ю, 16-й кв-л, ул.Тополиная, 38 | ТЭЦ ВАЗа | 0,85 | 0,689 | 0,689 | 4241,45 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+", г.Тольятти, ТСЖ "35А", Жилой дом 36-А, 17-й кв-л, ул.70 лет Октября, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,968 | 0,57 | 0,57 | 3805,69 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+", г.Тольятти, ТСЖ "ЖЭК-03", Жилой дом 36-Б, 17-й кв-л, ул.70 лет Октября, 17 | ТЭЦ ВАЗа | 0,906 | 0,569 | 0,569 | 3799,02 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+", г.Тольятти, Жилой дом 36-М, 17-й кв-л, ул.70 лет Октября, 11 | ТЭЦ ВАЗа | 1,52 | 1,116 | 1,116 | 6334,50 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+", г.Тольятти, Жилой дом 36-С, 17-й кв-л, ул.70 лет Октября, 15 | ТЭЦ ВАЗа | 0,718 | 0,336 | 0,336 | 3354,51 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+", г.Тольятти, Жилой дом 36-Т, 17-й кв-л, ул. 40 лет Победы, 40 | ТЭЦ ВАЗа | 0,488 | 0,36 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+", г.Тольятти, Жилой дом 36- | ТЭЦ ВАЗа | 0,488 | 0,36 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| Ц, 17-й кв-л, ул. 40 лет Победы, 52 | | | | | | |
| ООО УК "Жилсервис+", г.Тольятти, Жилой дом 32Б-Маг, 19-й кв-л, ул. Автостроителей, 5 | ТЭЦ ВАЗа | 1,048 | 0,181 | 0,181 | 2531,24 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+", г.Тольятти, Жилой дом 32Н-1, 19-й кв-л, ул. 70 лет Октября, 58А | ТЭЦ ВАЗа | 0,32 | 0,318 | 0,318 | 3174,80 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+", г.Тольятти, Жилой дом 33-Р, 19-й кв-л, б-р Татищева, 14 | ТЭЦ ВАЗа | 1,58 | 0,83 | 0,83 | 4711,15 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+", г.Тольятти, Жилой дом 34-Д, 19-й кв-л, ул. Тополиная, 14 | ТЭЦ ВАЗа | 0,596 | 0,689 | 0,689 | 4241,45 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+", г.Тольятти, Жилой дом 34-Ф, 19-й кв-л, ул. 70 лет Октября, 52 | ТЭЦ ВАЗа | 0,95 | 0,139 | 0,139 | 1943,88 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+", г.Тольятти, Жилой дом 34-Х, 19-й кв-л, ул. 70 лет Октября, 50 | ТЭЦ ВАЗа | 0,83 | 0,163 | 0,392 | 3913,59 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+", ООО ПКП "Каин-Форм", Магазин (ж/д 36-АМ), 17-й кв-л, ул. 70 лет Октября, 29А (ОТОПЛЕНИЕ) | ТЭЦ ВАЗа | 0,086 | 0,0008 | 0,0008 | 11,19 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+" Офис ООО "Лада-Стиль" (вставка к ж/д 36-Я), 17-й кв-л, ул. Тополиная, 33А | ТЭЦ ВАЗа | 0,052 | 0,004 | 0,004 | 55,94 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+", г.Тольятти, Жилой дом 34-Я, 20-й кв-л, б-р Рябиновый, 2А | ТЭЦ ВАЗа | 0,828 | 0,414 | 0,414 | 2764,14 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+", г.Тольятти, Жилой дом 37Е-2, 21-й кв-л, ул. Льва Яшина, 3 | ТЭЦ ВАЗа | 0,09 | 0,0154 | 0,037 | 517,44 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+", жилой дом, 10-й кв-л, ул. | ТЭЦ ВАЗа | 0,202 | 0,101 | 0,101 | 1412,46 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднесовременная тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| Ворошилова, 6А | | | | | | |
| ООО УК "Жилсервис+", г. Тольятти, Жилой дом 34-В, ТСЖ "Вера", б-р Татищева, д.9 | ТЭЦ ВАЗа | 1,208 | 0,604 | 0,604 | 3718,20 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+", г. Тольятти, Жилой дом, б-р Туполева, 16 | ТЭЦ ВАЗа | 0,776 | 0,322 | 0,322 | 3214,74 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+", Жилой дом, б-р Цветной, 16А | ТЭЦ ВАЗа | 0,626 | 0,313 | 0,313 | 3124,88 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+", Жилой дом, б-р Татищева, 5 | ТЭЦ ВАЗа | 1,654 | 1,03 | 1,03 | 5846,36 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+", Жилой дом, б-р Татищева, 10 | ТЭЦ ВАЗа | 0,422 | 0,3 | 0,3 | 2995,10 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис +", ТЦ, ул. Юбилейная д. 25 | ТЭЦ ВАЗа | 0,722 | 0,0183 | 0,0183 | 255,92 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК №1 "Жилстройэксплуатация", ПЭК "Чайка" (Административно-торговый комплекс с подземным гаражом), ул. 40 лет Победы, 50Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,003 | 0,0015 | 0,0015 | 20,98 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 1 кв-л, 2-М, Ленинский пр-т, 40 (ввод 4) | ТЭЦ ВАЗа | 0,798 | 0,069 | 0,069 | 964,95 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 1 кв-л, 1-Б, ул. Свердлова, 49 | ТЭЦ ВАЗа | 1,668 | 0,185 | 0,185 | 2587,18 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 1 кв-л, 2-М, Ленинский пр-т, 40 (ввод 5) | ТЭЦ ВАЗа | 0,588 | 0,051 | 0,051 | 713,22 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 1 кв-л, 2-М, Ленинский пр-т, 40 (ввод 6) | ТЭЦ ВАЗа | 0,796 | 0,069 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 1 кв-л, 1-Г, ул. Свердлова, 43 | ТЭЦ ВАЗа | 2,406 | 0,282 | 0,282 | 2815,39 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 1 кв-л, 1-Д, ул. Свердлова, 37 | ТЭЦ ВАЗа | 1,202 | 0,141 | 0,141 | 1971,85 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 1 кв-л, 1-Е, ул. Революционная, 24 | ТЭЦ ВАЗа | 1,496 | 0,207 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 1 кв-л, 2-М, Ленинский пр-т, 40 | ТЭЦ ВАЗа | 0,59 | 0,051 | 0,051 | 713,22 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| (ввод 7) | | | | | | |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 1 кв-л, 1-К, Ленинский пр-т, 36 | ТЭЦ ВАЗа | 2,834 | 0,339 | 0,339 | 3384,46 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 1 кв-л, 1-Л, ул. Революционная, 30 | ТЭЦ ВАЗа | 4,306 | 0,501 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 1 кв-л, 2-М, Ленинский пр-т, 40 (ввод 8) | ТЭЦ ВАЗа | 0,692 | 0,059 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 1 кв-л, 1-М, ул. Свердлова, 35 | ТЭЦ ВАЗа | 0,896 | 0,072 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 1 кв-л, 2-Н, Московский пр-т, 27 | ТЭЦ ВАЗа | 1,432 | 0,207 | 0,207 | 2894,84 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 1 кв-л, 2-А, Московский пр-т, 23 | ТЭЦ ВАЗа | 4,056 | 0,48 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 1 кв-л, 2-Б, б-р Баумана, 2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,85 | 0,074 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 1 кв-л, 2-П, Московский пр-т, 33 | ТЭЦ ВАЗа | 2,828 | 0,333 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 1 кв-л, 2-Г, б-р Баумана, 6 | ТЭЦ ВАЗа | 3,606 | 0,426 | 0,426 | 2844,26 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 3 кв-л, 7-А, Ленинский пр-т, 31 | ТЭЦ ВАЗа | 2,556 | 0,296 | 0,296 | 2955,16 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 1 кв-л, 2-Д, б-р Баумана, 8 | ТЭЦ ВАЗа | 0,85 | 0,074 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 1 кв-л, 2-Ж, б-р Баумана, 14 | ТЭЦ ВАЗа | 3,606 | 0,426 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 3 а кв-л, 8-Е, пр-т Степана Разина, 32 | ТЭЦ ВАЗа | 1,668 | 0,185 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 1 кв-л, 2-И, б-р Баумана, 16 | ТЭЦ ВАЗа | 0,85 | 0,074 | 0,074 | 1034,87 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 1 кв-л, 2-К, б-р Баумана, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 0,85 | 0,074 | 0,074 | 1034,87 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 3 кв-л, 7-Б, Ленинский пр-т, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 2,132 | 0,249 | 0,249 | 3482,20 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 3 а кв-л, 8-Ж, пр-т Степана Разина, 34 | ТЭЦ ВАЗа | 1,668 | 0,185 | 0,185 | 2587,18 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 1 кв-л, 2-Л, пр-т Ленинский, 38 | ТЭЦ ВАЗа | 1,542 | 0,178 | 0,178 | 2489,29 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 3 кв-л, 7-В, ул. Фрунзе, 22 | ТЭЦ ВАЗа | 2,74 | 0,322 | 0,322 | 3214,74 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 1 кв-л, 2-М, Ленинский пр-т, 40 | ТЭЦ ВАЗа | 0,692 | 0,059 | 0,059 | 825,10 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| (ввод 1) | | | | | | |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 3б кв-л, 8-А, ул. Жукова, 2а | ТЭЦ ВАЗа | 0,424 | 0,083 | 0,083 | 1160,73 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 1 кв-л, 2-М, Ленинский пр-т, 40 (ввод 2) | ТЭЦ ВАЗа | 0,798 | 0,069 | 0,069 | 964,95 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 3б кв-л, 8-Б, ул. Жукова, 2б | ТЭЦ ВАЗа | 0,424 | 0,083 | 0,083 | 1160,73 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 3 кв-л, 7-Г, Московский пр-т, 43 | ТЭЦ ВАЗа | 0,754 | 0,116 | 0,116 | 1622,23 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 3б кв-л, 18-А, Ленинский пр-т, 13 | ТЭЦ ВАЗа | 2,872 | 0,3 | 0,3 | 2995,10 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 3 кв-л, 7-Д, Московский пр-т, 41 | ТЭЦ ВАЗа | 0,754 | 0,116 | 0,116 | 1622,23 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 3б кв-л, 18-Б, пр-т Степана Разина, 55 | ТЭЦ ВАЗа | 3,91 | 0,397 | 0,397 | 2650,63 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 1 кв-л, 2-М, Ленинский пр-т, 40 (ввод 3) | ТЭЦ ВАЗа | 0,59 | 0,051 | 0,051 | 713,22 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 3 кв-л, 7-Е, Московский пр-т, 35 | ТЭЦ ВАЗа | 1,094 | 0,357 | 0,357 | 3564,17 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 3б кв-л, 18-В, Ленинский пр-т, 3 | ТЭЦ ВАЗа | 3,894 | 0,408 | 0,408 | 2724,08 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 3б кв-л, 18-Г, ул. Фрунзе, 4 | ТЭЦ ВАЗа | 2,718 | 0,283 | 0,283 | 2825,37 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 3б кв-л, 18-Д, пр-т Степана Разина, 45 | ТЭЦ ВАЗа | 0,474 | 0,035 | 0,035 | 489,47 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 3 кв-л, 7-Ж, Ленинский пр-т, 27 | ТЭЦ ВАЗа | 1,668 | 0,185 | 0,185 | 2587,18 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 3б кв-л, 18-Е, ул. Фрунзе, 4а | ТЭЦ ВАЗа | 0,474 | 0,035 | 0,035 | 489,47 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 3 кв-л, 7-К, ул. Фрунзе, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,1 | 0,1 | 1398,47 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 3б кв-л, 18-И, Ленинский пр-т, 5 | ТЭЦ ВАЗа | 0,494 | 0,035 | 0,035 | 489,47 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 3б кв-л, 18-К, Ленинский пр-т, 11 | ТЭЦ ВАЗа | 0,474 | 0,035 | 0,035 | 489,47 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 3б кв-л, 18-Л, пр-т Степана Разина, 51 | ТЭЦ ВАЗа | 0,474 | 0,035 | 0,035 | 489,47 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 3 кв-л, 7-Х, Ленинский пр-т, 35а | ТЭЦ ВАЗа | 0,582 | 0,092 | 0,092 | 1286,60 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО "УК №2 ЖКХ" 3 а кв-л, 8-Д, Ленинский пр-т, 21 | ТЭЦ ВАЗа | 1,668 | 0,185 | 0,185 | 2587,18 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 6 кв-л, 5-М, б-р Королева, 2 | ТЭЦ ВАЗа | 1,018 | 0,116 | 0,116 | 1622,23 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 3б кв-л, 18-Н, ул. Фрунзе, 4б | ТЭЦ ВАЗа | 0,474 | 0,035 | 0,035 | 489,47 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 3б кв-л, 18-П, пр-т Степана Разина, 49 | ТЭЦ ВАЗа | 0,96 | 0,072 | 0,072 | 1006,90 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 3б кв-л, 18-Р, ул. Фрунзе, 4в | ТЭЦ ВАЗа | 0,954 | 0,072 | 0,072 | 1006,90 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 6 кв-л, 5-Н, ул. Фрунзе, 37 | ТЭЦ ВАЗа | 2,212 | 0,315 | 0,315 | 3144,85 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 5 кв-л, 9-А, ул. Юбилейная, 27 | ТЭЦ ВАЗа | 3,052 | 0,375 | 0,375 | 3743,87 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 5 кв-л, 9-Б, б-р Орджоникидзе, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 1,45 | 0,155 | 0,155 | 2167,64 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 6 кв-л, 5-Р, Московский пр-т, 51 | ТЭЦ ВАЗа | 2,18 | 0,263 | 0,263 | 2625,70 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 6 кв-л, 5-С, Московский пр-т, 45 | ТЭЦ ВАЗа | 2,336 | 0,272 | 0,272 | 2715,55 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 6 кв-л, 5-У, ул. Фрунзе, 45 | ТЭЦ ВАЗа | 0,982 | 0,116 | 0,116 | 1622,23 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 6 кв-л, 5-Ф, ул. Фрунзе, 43 | ТЭЦ ВАЗа | 0,982 | 0,116 | 0,116 | 1622,23 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 5 кв-л, 9-В, Ленинский пр-т, 26 | ТЭЦ ВАЗа | 1,428 | 0,181 | 0,181 | 2531,24 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 6 кв-л, 5-Ч, Московский пр-т, 47 | ТЭЦ ВАЗа | 0,982 | 0,116 | 0,116 | 1622,23 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 5 кв-л, 9-Г, Ленинский пр-т, 28 | ТЭЦ ВАЗа | 1,428 | 0,181 | 0,181 | 2531,24 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 5 кв-л, 9-Д, ул. Юбилейная, 21 | ТЭЦ ВАЗа | 1,668 | 0,189 | 0,189 | 2643,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 6 кв-л, 5-Ю, ул. Фрунзе, 41 | ТЭЦ ВАЗа | 0,982 | 0,116 | 0,116 | 1622,23 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 5 кв-л, 9-Е, ул. Юбилейная, 19 (1-й ввод) | ТЭЦ ВАЗа | 1,662 | 0,206 | 0,206 | 2880,86 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 5 кв-л, 9-Е, ул. Юбилейная, 19 (2-й ввод) | ТЭЦ ВАЗа | 2,598 | 0,308 | 0,308 | 3074,97 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 6 кв-л, 6-Б, Приморский б-р, 46 | ТЭЦ ВАЗа | 0,758 | 0,116 | 0,116 | 1622,23 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 6 кв-л, 6-В, Приморский б-р, 40 | ТЭЦ ВАЗа | 1,21 | 0,155 | 0,155 | 2167,64 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| ООО "УК №2 ЖКХ" 6 кв-л, 6-Г, б-р Королева, 15 | ТЭЦ ВАЗа | 2,148 | 0,255 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 5 кв-л, 9-Ж, ул. Свердлова, 25 | ТЭЦ ВАЗа | 1,066 | 0,533 | 0,533 | 3558,66 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 5 кв-л, 9-И, б-р Орджоникидзе, 12 | ТЭЦ ВАЗа | 1,428 | 0,181 | 0,181 | 2531,24 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 6 кв-л, 6-Е, Приморский б-р, 32 | ТЭЦ ВАЗа | 1,402 | 0,216 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 6 кв-л, 6-Ж, Приморский б-р, 36 | ТЭЦ ВАЗа | 0,758 | 0,116 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 6 кв-л, 6-З, ул. Революционная, 76 | ТЭЦ ВАЗа | 1,21 | 0,155 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 5 кв-л, 9-К, ул. Юбилейная, 23 | ТЭЦ ВАЗа | 1,428 | 0,169 | 0,169 | 2363,42 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 6 кв-л, 6-И, Приморский б-р, 34 | ТЭЦ ВАЗа | 2,148 | 0,255 | 0,255 | 2545,83 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 5 кв-л, 9-Л, ул. Свердлова, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 2,08 | 0,245 | 0,245 | 3426,26 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 6 кв-л, 6-Л, ул. Революционная, 78 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,1 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 5 кв-л, 9-М, ул. Свердлова, 19 | ТЭЦ ВАЗа | 1,456 | 0,163 | 0,163 | 2279,51 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 5 кв-л, 9-Н, б-р Орджоникидзе, 2 | ТЭЦ ВАЗа | 2,842 | 0,344 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 6 кв-л, 6-М, б-р Королева, 11 | ТЭЦ ВАЗа | 1,748 | 0,222 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 6 кв-л, 6-Н, б-р Королева, 9 | ТЭЦ ВАЗа | 1,968 | 0,246 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 6 кв-л, 6-П, б-р Королева, 7 | ТЭЦ ВАЗа | 0,854 | 0,103 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 6 кв-л, 6-Р, б-р Королева, 5 | ТЭЦ ВАЗа | 1,756 | 0,22 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №1, ул. Юбилейная, 61 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,1 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №2, Приморский б-р, 28 | ТЭЦ ВАЗа | 1,426 | 0,155 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №3, Приморский б-р, 26 | ТЭЦ ВАЗа | 1,094 | 0,156 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 5 кв-л, 9-Р, б-р Орджоникидзе, 6 | ТЭЦ ВАЗа | 1,01 | 0,081 | 0,081 | 1132,76 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №4, б-р Буденного, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 1,496 | 0,207 | 0,207 | 2894,84 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 5 кв-л, 9-С, б-р Орджоникидзе, 8 | ТЭЦ ВАЗа | 1,01 | 0,081 | 0,081 | 1132,76 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №5, ул. Юбилейная, 57 | ТЭЦ ВАЗа | 1,954 | 0,207 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 5 кв-л, 9-Т, б-р Орджоникидзе,10 | ТЭЦ ВАЗа | 1,01 | 0,081 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 5 кв-л, 10-А, Ленинский пр-т, 24 | ТЭЦ ВАЗа | 2,98 | 0,354 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 5 кв-л, 10-Б, б-р Орджоникидзе, 15 | ТЭЦ ВАЗа | 3,594 | 0,427 | 0,427 | 2850,93 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №6, ул. Юбилейная, 49 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,1 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №7, ул. Юбилейная, 53 | ТЭЦ ВАЗа | 1,426 | 0,155 | 0,155 | 2167,64 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 5 кв-л, 10-В, пр-т Степана Разина, 26 | ТЭЦ ВАЗа | 2,976 | 0,345 | 0,345 | 3444,36 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №8, ул. Юбилейная, 51 | ТЭЦ ВАЗа | 1,094 | 0,156 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 2 ЖКХ", 7 кв-л, б-р Буденного, д.10 | ТЭЦ ВАЗа | 1,496 | 0,207 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №10, ул. Юбилейная, 45 | ТЭЦ ВАЗа | 1,954 | 0,3108 | 0,746 | 4592,34 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №12, ул. Юбилейная, 41 | ТЭЦ ВАЗа | 1,426 | 0,155 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 5 кв-л, 10-Г, пр-т Степана Разина, 22 | ТЭЦ ВАЗа | 3,204 | 0,376 | 0,376 | 3753,86 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 5 кв-л, 10-Д, пр-т Степана Разина, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 3,492 | 0,423 | 0,423 | 2824,23 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 5 кв-л, 10-Е, б-р Орджоникидзе,7 | ТЭЦ ВАЗа | 0,404 | 0,544 | 0,544 | 3632,10 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 5 кв-л, 10-Ж, Ленинский пр-т, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 0,404 | 0,544 | 0,544 | 3632,10 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 8 кв-л, 17-ДМ-1, Приморский б-р, 33 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,125 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 8 кв-л, 17-ДМ-2, Приморский б-р, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,136 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 8 кв-л, 17-М, ул. Юбилейная, 79 | ТЭЦ ВАЗа | 2,952 | 0,344 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 8 кв-л, 17-О, ул. Юбилейная, 83 | ТЭЦ ВАЗа | 1,142 | 0,141 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 8 кв-л, 17-Ч, ул. Юбилейная, 63 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,127 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО "УК №2 ЖКХ" 5 кв-л, 10-И, пр-т Степана Разина, 28 | ТЭЦ ВАЗа | 1,086 | 0,116 | 0,116 | 1622,23 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 8 кв-л, 17-Я, пр-т Степана Разина, 66 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,124 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 5 кв-л, 10-М, б-р Орджоникидзе,13 | ТЭЦ ВАЗа | 1,01 | 0,081 | 0,081 | 1132,76 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 5 кв-л, 10-Н, б-р Орджоникидзе,11 | ТЭЦ ВАЗа | 1,01 | 0,081 | 0,081 | 1132,76 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 11 кв-л, 2-Б, пр-т Степана Разина, 75 | ТЭЦ ВАЗа | 1,836 | 0,211 | 0,211 | 2950,78 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 5 кв-л, 10-П, б-р Орджоникидзе,9 | ТЭЦ ВАЗа | 1,01 | 0,081 | 0,081 | 1132,76 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 11 кв-л, 4-Б, пр-т Степана Разина, 63 | ТЭЦ ВАЗа | 1,836 | 0,199 | 0,199 | 2782,97 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 6 кв-л, 5-Б, Московский пр-т, 63 | ТЭЦ ВАЗа | 0,758 | 0,116 | 0,116 | 1622,23 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 6 кв-л, 5-Д, Московский пр-т, 61 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,1 | 0,1 | 1398,47 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 11 кв-л, №6, ул.Фрунзе, 9 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,1 | 0,1 | 1398,47 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 6 кв-л, 5-Е, б-р Королева, 16 | ТЭЦ ВАЗа | 1,018 | 0,116 | 0,116 | 1622,23 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 6 кв-л, 5-Ж, б-р Королева, 14 | ТЭЦ ВАЗа | 1,018 | 0,116 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 11 кв-л, №8, ул. Фрунзе, 3 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,1 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 11 кв-л, №9, ул. Фрунзе, 1 | ТЭЦ ВАЗа | 1,704 | 0,217 | 0,217 | 3034,69 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 6 кв-л, 5-И, б-р Королева, 10 | ТЭЦ ВАЗа | 1,018 | 0,116 | 0,116 | 1622,23 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 11 кв-л, №10, ул. Жукова, 12 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,1 | 0,1 | 1398,47 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 6 кв-л, 5-И, б-р Королева, 8 | ТЭЦ ВАЗа | 1,018 | 0,116 | 0,116 | 1622,23 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 11 кв-л, 10-А, ул. Жукова, 14 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,1 | 0,1 | 1398,47 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 6 кв-л, 5-Л, б-р Королева, 4 | ТЭЦ ВАЗа | 1,018 | 0,116 | 0,116 | 1622,23 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 11 кв-л, №13, ул. Жукова, 30 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,042 | 0,1 | 1398,47 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №14, ул.Фрунзе, 25 | ТЭЦ ВАЗа | 1,496 | 0,0863 | 0,207 | 2894,84 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 11 кв-л, №14, пр-т Степана Разина, 71 | ТЭЦ ВАЗа | 4,688 | 0,2292 | 0,55 | 3672,16 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №15, ул. Юбилейная, 35 | ТЭЦ ВАЗа | 1,954 | 0,207 | 0,207 | 2894,84 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 11 кв-л, №17, ул. Жукова, 44 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,1 | 0,1 | 1398,47 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №16, ул. Фрунзе, 31 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,1 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 11 кв-л, 17-А, ул. Жукова, 46 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,1 | 0,1 | 1398,47 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №17, ул. Фрунзе, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 11 кв-л, 20-А, Приморский б-р, 4 | ТЭЦ ВАЗа | 1,844 | 0,286 | 0,286 | 2855,33 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №17-А, ул. Фрунзе, 27 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №22, б-р Буденного, 14 | ТЭЦ ВАЗа | 0,85 | 0,074 | 0,074 | 1034,87 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №23, б-р Буденного, 6 | ТЭЦ ВАЗа | 0,85 | 0,074 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №32, б-р Буденного, 17 | ТЭЦ ВАЗа | 1,092 | 0,156 | 0,156 | 2181,62 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №34, Приморский б-р, 12 | ТЭЦ ВАЗа | 1,092 | 0,156 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №35, б-р Буденного, 13 | ТЭЦ ВАЗа | 4,31 | 0,444 | 0,444 | 2964,43 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №36, пр-т Степана Разина, 48 | ТЭЦ ВАЗа | 4,31 | 0,444 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №37, ул. Фрунзе, 15 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №38, ул. Фрунзе, 21 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №39, б-р Буденного, 5 | ТЭЦ ВАЗа | 1,812 | 0,224 | 0,224 | 3132,58 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №40, Приморский б-р, 20 | ТЭЦ ВАЗа | 1,812 | 0,235 | 0,235 | 3286,42 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №41, Приморский б-р, 14 | ТЭЦ ВАЗа | 1,812 | 0,235 | 0,235 | 3286,42 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №42, Приморский б-р, 10 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №43, пр-т Степана Разина, 56 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №43-А, б-р Буденного, 11 | ТЭЦ ВАЗа | 0,896 | 0,072 | 0,072 | 1006,90 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №44, пр-т Степана Разина, 52 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, 44-А, пр-т Степана Разина, 58 | ТЭЦ ВАЗа | 0,896 | 0,072 | 0,072 | 1006,90 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №45, ул. Фрунзе, 17 | ТЭЦ ВАЗа | 1,974 | 0,249 | 0,249 | 3482,20 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №45-А, б-р Буденного, 3 | ТЭЦ ВАЗа | 0,896 | 0,072 | 0,072 | 1006,90 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №46, пр-т Степана Разина, 42 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 7 кв-л, №46-А, пр-т Степана Разина, 46 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК №2 ЖКХ" 8 кв-л, 17-Г, ул. Юбилейная, 67 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 2 ЖКХ", пр-кт Московский, 57, жил.дом | ТЭЦ ВАЗа | 2,18 | 0,947 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Управляющая компания № 2 ЖКХ" хозблок б-р Королева ,18 | ТЭЦ ВАЗа | 0,13 | 0,0053 | 0,0053 | 74,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Управляющая компания № 2 ЖКХ" пр-т Степана Разина ,44 | ТЭЦ ВАЗа | 0,396 | 0,0042 | 0,0042 | 58,74 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Управляющая компания № 2 ЖКХ" хозблок б-р Орджоникидзе, 19 | ТЭЦ ВАЗа | 0,13 | 0,0053 | 0,0053 | 74,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО Управляющая компания "Миллениум", б-р Курчатова, ба МКД | ТЭЦ ВАЗа | 0,548 | 0,14208 | 0,341 | 3404,43 | 2020-2021 гг. |
| ООО Управляющая компания "Миллениум", ул. Ворошилова, 15 МКД | ТЭЦ ВАЗа | 1,078 | 0,21125 | 0,507 | 3385,06 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Зебра", жилой дом, квартал 3"б", ул. Фрунзе, 8 "а" | ТЭЦ ВАЗа | 0,604 | 0,11833 | 0,284 | 2835,36 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднесовременная тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО УК "Зебра", офисы, квартал 3"б", ул. Фрунзе, 8 "а" | ТЭЦ ВАЗа | 0,054 | 0,0015 | 0,0015 | 20,98 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Зебра", офисы, квартал 3"б", ул. Фрунзе, 8 "а" | ТЭЦ ВАЗа | 0,054 | 0,023 | 0,023 | 321,65 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", Жилой дом (блок А), Массив "Дубрава", ул.40 лет Победы, 15"б" | ТЭЦ ВАЗа | 0,438 | 0,097 | 0,097 | 1356,52 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", Жилой дом блок Д, Массив "Дубрава", ул.40 лет Победы, 15"е" | ТЭЦ ВАЗа | 0,438 | 0,097 | 0,097 | 1356,52 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", Массив "Дубрава", жилой дом блок В, ул. 40 лет Победы, 15Г | ТЭЦ ВАЗа | 0,256 | 0,187 | 0,187 | 2615,15 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК №1 "Жилстройэксплуатация" жилой дом, б-р Курчатова д. 12а | ТЭЦ ВАЗа | 0,634 | 0,083 | 0,083 | 1160,73 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК №1 "Жилстройэксплуатация", жилой дом, б-р Гая, д. 27 | ТЭЦ ВАЗа | 1,156 | 0,515 | 0,515 | 3438,48 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК №1 "Жилстройэксплуатация", жилой дом, б-р Гая, д. 12 | ТЭЦ ВАЗа | 2,65 | 0,999 | 0,999 | 5670,40 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК №1 "Жилстройэксплуатация", Жилой дом 22-М, 12-й кв-л, ул.Ворошилова, 39 | ТЭЦ ВАЗа | 2,308 | 0,815 | 0,815 | 4626,00 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК №1 "Жилстройэксплуатация", жилой дом, ул. Автостроителей, д.78 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК ЖКС" ул.Свердлова, 74 | ТЭЦ ВАЗа | 2,33 | 0,276 | 0,276 | 2755,49 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 11-Е пр-т Степана Разина, 2 | ТЭЦ ВАЗа | 3,052 | 0,5325 | 1,278 | 6695,86 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 11-Ж б-р Курчатова, 1 | ТЭЦ ВАЗа | 2,986 | 0,5313 | 1,275 | 6680,14 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 22-Г б-р Гая, 16 | ТЭЦ ВАЗа | 1,156 | 0,2145 | 0,515 | 3438,48 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 22-И, б-р Гая, 22 | ТЭЦ ВАЗа | 0,922 | 0,1742 | 0,418 | 2790,84 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 11-Л б-р Курчатова, 3 | ТЭЦ ВАЗа | 1,116 | 0,1231 | 0,307 | 3064,98 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 22-О ул. Свердлова, 14 | ТЭЦ ВАЗа | 2,78 | 0,4542 | 1,09 | 6186,93 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 22-У, б-р Гая, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,15 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 11-М б-р Курчатова, 5 | ТЭЦ ВАЗа | 1,01 | 0,1221 | 0,293 | 2925,21 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 2, 3-А, пр-т Московский, 13, ТП-1, под. 1-16 | ТЭЦ ВАЗа | 2,142 | 0,3592 | 0,862 | 4892,78 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 11-М б-р Курчатова, 7 | ТЭЦ ВАЗа | 1,01 | 0,1221 | 0,293 | 2925,21 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 2, 3-А, пр-т Московский, 13, ТП-2, под. 17-34 | ТЭЦ ВАЗа | 1,74 | 0,3217 | 0,772 | 4752,40 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 11-П, ул. Дзержинского, 45 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,15 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 2, 3-Б, пр-т Московский, 11 | ТЭЦ ВАЗа | 2,788 | 0,4925 | 1,182 | 6709,13 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 12-А, ул. Дзержинского, 55 | ТЭЦ ВАЗа | 2,08 | 0,3671 | 0,881 | 5000,63 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 12-Б, ул. Юбилейная, 11 | ТЭЦ ВАЗа | 1,848 | 0,3208 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 23-А, ул. Дзержинского, 17 | ТЭЦ ВАЗа | 2,65 | 0,4163 | 0,999 | 5670,40 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 2, 3-Г, б-р Кулибина, 10 | ТЭЦ ВАЗа | 0,896 | 0,1079 | 0,259 | 2585,77 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 2, 3-Д, пр-т Московский, 3 | ТЭЦ ВАЗа | 1,232 | 0,2254 | 0,541 | 3612,07 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 2, 3-Е, пр-т Московский, 1 | ТЭЦ ВАЗа | 1,668 | 0,2775 | 0,666 | 4099,87 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 12-В, ул. Свердлова, 46 | ТЭЦ ВАЗа | 1,81 | 0,3275 | 0,786 | 4838,58 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 2, 3-Ж, ул. Дзержинского, 79 | ТЭЦ ВАЗа | 2,112 | 0,375 | 0,9 | 5108,47 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 23-Б, ул. Дзержинского, 13 | ТЭЦ ВАЗа | 1,696 | 0,2942 | 0,706 | 4346,11 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 23-В, б-р Гая, 1 | ТЭЦ ВАЗа | 1,696 | 0,2942 | 0,706 | 4346,11 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 2, 3-М, ул. Дзержинского, 65 | ТЭЦ ВАЗа | 1,324 | 0,2283 | 0,548 | 3658,81 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 2, 3-В, б-р Кулибина, 2,ТП-1 | ТЭЦ ВАЗа | 3,468 | 0,575 | 1,38 | 7230,27 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 23-Д, б-р Гая, 15 | ТЭЦ ВАЗа | 1,964 | 0,3308 | 0,794 | 4887,83 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 23-Ж ул. Автостроителей, 70 | ТЭЦ ВАЗа | 0,542 | 0,0771 | 0,185 | 2587,18 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 12-Г, ул. Свердлова, 44 | ТЭЦ ВАЗа | 1,426 | 0,25 | 0,6 | 4005,99 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 12-Д, б-р Курчатова, 14 | ТЭЦ ВАЗа | 2,98 | 0,5313 | 1,275 | 6680,14 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 12-Е, ул. Свердлова, 48, ТП-1 | ТЭЦ ВАЗа | 2,2 | 0,4083 | 0,98 | 5562,56 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 23-И, ул. Автостроителей, 72 | ТЭЦ ВАЗа | 0,542 | 0,0771 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 23-Л, ул. Автостроителей, 82 | ТЭЦ ВАЗа | 1,696 | 0,2942 | 0,706 | 4346,11 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 2, 3-К, ул. Дзержинского, 71 | ТЭЦ ВАЗа | 2,112 | 0,375 | 0,9 | 5108,47 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 23-М, ул. Автостроителей, 86 | ТЭЦ ВАЗа | 0,542 | 0,0771 | 0,185 | 2587,18 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 2, 3-П, ул. Дзержинского, 75, ТП-1 (под.1-8) | ТЭЦ ВАЗа | 1,402 | 0,3479 | 0,835 | 4739,53 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 12-Е, ул. Свердлова, 48, ТП-2 | ТЭЦ ВАЗа | 2,208 | 0,4083 | 0,98 | 5562,56 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 2, 3-П,Дзержинского, 75, ТП-2 (под.9-16) | ТЭЦ ВАЗа | 1,404 | 0,3479 | 0,835 | 4739,53 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 12-Ж, ул. Свердлова, 52 | ТЭЦ ВАЗа | 1,53 | 0,2083 | 0,5 | 3338,33 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 23-Н, ул. Автостроителей, 88 | ТЭЦ ВАЗа | 0,542 | 0,0771 | 0,185 | 2587,18 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 23-С б-р Гая, 5 | ТЭЦ ВАЗа | 0,922 | 0,2146 | 0,515 | 3438,48 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 12-К, ул. Свердлова, 54 | ТЭЦ ВАЗа | 1,428 | 0,2025 | 0,486 | 3244,85 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 24-Б ул Автостроителей, 98 | ТЭЦ ВАЗа | 2,65 | 0,4163 | 0,999 | 5670,40 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 12-Л, ул. Юбилейная, 13 | ТЭЦ ВАЗа | 4,26 | 0,8542 | 2,05 | 10740,6 2 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 24-Е б-р Гая, 17 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,15 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 12-М, ул. Юбилейная, 1 | ТЭЦ ВАЗа | 4,26 | 0,8541 | 2,05 | 10740,62 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 24-И ул. Автостроителей, 94 | ТЭЦ ВАЗа | 1,696 | 0,2942 | 0,706 | 4346,11 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 12-Н, б-р Курчатова, 4 | ТЭЦ ВАЗа | 1,428 | 0,2025 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 12-П, б-р Курчатова, 6 | ТЭЦ ВАЗа | 1,428 | 0,2025 | 0,486 | 3244,85 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 24-М ул. Автостроителей, 104 | ТЭЦ ВАЗа | 0,542 | 0,0771 | 0,185 | 2587,18 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 12-Р, ул. Юбилейная, 7 | ТЭЦ ВАЗа | 1,428 | 0,2025 | 0,486 | 3244,85 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 12-С, ул. Юбилейная, 5 | ТЭЦ ВАЗа | 2,014 | 0,2833 | 0,68 | 4186,05 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 12-Т, ул. Юбилейная, 17/56 | ТЭЦ ВАЗа | 2,014 | 0,2833 | 0,68 | 4186,05 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 12-У, б-р Курчатова, 8 | ТЭЦ ВАЗа | 1,01 | 0,1221 | 0,293 | 2925,21 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 2, 4-В, ул. Революционная, 10 | ТЭЦ ВАЗа | 1,496 | 0,3108 | 0,746 | 4592,34 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 2, 4-Г, ул. Революционная, 12 | ТЭЦ ВАЗа | 0,794 | 0,1729 | 0,415 | 2770,81 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" ул. Дзержинского, 19 | ТЭЦ ВАЗа | 1,12 | 0,1667 | 0,4 | 2670,66 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 2, 4-Е, ул. Свердлова, 62 | ТЭЦ ВАЗа | 0,794 | 0,1729 | 0,415 | 2770,81 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" ул. Дзержинского, 25 | ТЭЦ ВАЗа | 1,108 | 0,1667 | 0,4 | 2670,66 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 2, 4-Ж, Свердлова, 72 | ТЭЦ ВАЗа | 0,794 | 0,1729 | 0,415 | 2770,81 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 2, 4-И, ул. Свердлова, 78 | ТЭЦ ВАЗа | 0,794 | 0,1729 | 0,415 | 2770,81 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" ул. Автостроителей, 68 | ТЭЦ ВАЗа | 0,952 | 0,1433 | 0,344 | 3434,38 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 2, 4-П, б-р Кулибина, 11 | ТЭЦ ВАЗа | 0,992 | 0,2012 | 0,483 | 3224,82 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 25-А ул. Ворошилова, 53 | ТЭЦ ВАЗа | 1,428 | 0,2567 | 0,616 | 3792,07 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 2, 4-Т, ул. Свердлова, 66 | ТЭЦ ВАЗа | 2,33 | 0,4138 | 0,993 | 5636,35 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 25-Б ул. Ворошилова, 55 | ТЭЦ ВАЗа | 1,428 | 0,2567 | 0,616 | 3792,07 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 12-Ф, б-р Курчатова, 10 | ТЭЦ ВАЗа | 1,01 | 0,1221 | 0,293 | 2925,21 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 25-Г ул. Ворошилова, 59 | ТЭЦ ВАЗа | 1,156 | 0,2488 | 0,597 | 3985,96 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 2, 4-Ф, Свердлова,80 | ТЭЦ ВАЗа | 2,33 | 0,4138 | 0,993 | 5636,35 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 12-Ю, б-р Курчатова, 12 | ТЭЦ ВАЗа | 1,01 | 0,1221 | 0,293 | 2925,21 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 25 ДМ 1 ул. Ворошилова, 49 | ТЭЦ ВАЗа | 0,69 | 0,15 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 25 ДМ 2 ул. Свердлова, 5 | ТЭЦ ВАЗа | 0,69 | 0,15 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 25 ДМ 3 ул. Свердлова, 3 | ТЭЦ ВАЗа | 0,69 | 0,15 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 2, 4-Э, Свердлова,68, ТП-2 | ТЭЦ ВАЗа | 4,31 | 0,692 | 1,661 | 8702,52 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 25 ДМ-4 ул. Свердлова, 1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,606 | 0,1442 | 0,346 | 3454,35 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 25-Ж ул. 40 лет Победы, 110 | ТЭЦ ВАЗа | 1,7 | 0,3917 | 0,94 | 5335,51 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 25-К ул. 40 лет Победы, 118 | ТЭЦ ВАЗа | 1,838 | 0,2979 | 0,715 | 4401,51 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 2, 4-Ю, б-р Кулибина, 3 | ТЭЦ ВАЗа | 1,558 | 0,2666 | 0,64 | 3939,81 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 13-Б, пр-т Степана Разина, 27 | ТЭЦ ВАЗа | 2,82 | 0,5113 | 1,227 | 6428,65 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 25-Л ул. 40 лет Победы, 108 | ТЭЦ ВАЗа | 2,92 | 0,3917 | 0,94 | 5335,51 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 13-Д, пр-т Степана Разина, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 1,59 | 0,2887 | 0,693 | 4266,08 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 25-М ул. 40 лет Победы, 102 | ТЭЦ ВАЗа | 1,838 | 0,2979 | 0,715 | 4401,51 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 25-Н ул. 40 лет Победы, 112 | ТЭЦ ВАЗа | 0,884 | 0,1704 | 0,409 | 2730,75 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 25-О ул. Ворошилова, 63 | ТЭЦ ВАЗа | 1,156 | 0,2138 | 0,513 | 3425,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 13-И, б-р Туполева, 14, ТП-1 | ТЭЦ ВАЗа | 2,594 | 0,4229 | 1,015 | 5761,22 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 13-И, б-р Туполева, 14, ТП-2 | ТЭЦ ВАЗа | 2,262 | 0,3688 | 0,885 | 5023,33 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 2, 4-Я, б-р Кулибина, 9 | ТЭЦ ВАЗа | 1,558 | 0,2667 | 0,64 | 3939,81 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 25-П ул. 40 лет Победы, 126 | ТЭЦ ВАЗа | 1,144 | 0,2042 | 0,49 | 3271,56 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 4, 11-А, ул. Свердлова, 42 | ТЭЦ ВАЗа | 2,33 | 0,4137 | 0,993 | 5636,35 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 13-Н, пр-т Степана Разина, 39 | ТЭЦ ВАЗа | 1,01 | 0,1221 | 0,293 | 2925,21 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 4, 11-Б, пр-т Ст. Разина, 14 | ТЭЦ ВАЗа | 3,052 | 0,5325 | 1,278 | 6695,86 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 25-С ул. 40 лет Победы, 116 | ТЭЦ ВАЗа | 1,144 | 0,2042 | 0,49 | 3271,56 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 13-П, б-р Туполева, 4 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,15 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 25-Т ул. 40 лет Победы, 114 | ТЭЦ ВАЗа | 1,144 | 0,2042 | 0,49 | 3271,56 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 4, 11-В, б-р Курчатова, 13 | ТЭЦ ВАЗа | 2,33 | 0,4137 | 0,993 | 5636,35 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 25-У ул. 40 лет Победы, 100 | ТЭЦ ВАЗа | 1,144 | 0,2042 | 0,49 | 3271,56 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 25-Ф ул. 40 лет Победы, 98 | ТЭЦ ВАЗа | 1,144 | 0,2042 | 0,49 | 3271,56 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 25-Э ул. 40 лет Победы, 60 | ТЭЦ ВАЗа | 0,92 | 0,1588 | 0,381 | 3803,77 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 25-М ул. 40 лет Победы, 68 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,15 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 14-А2, ул. Свердлова, 11 | ТЭЦ ВАЗа | 0,92 | 0,1588 | 0,381 | 3803,77 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 26-Н ул. 40 лет Победы, 70 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,15 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 4, 11-Г, пр-т Ст. Разина, 10 (ТП-1, под. 1-14) | ТЭЦ ВАЗа | 1,626 | 0,2825 | 0,678 | 4173,74 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 26-П ул. 40 лет Победы, 78 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,15 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 14-Б ул. Ворошилова, 20 | ТЭЦ ВАЗа | 1,486 | 0,2667 | 0,64 | 3939,81 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 26-Р ул. 40 лет Победы, 80 | ТЭЦ ВАЗа | 1,2 | 0,1433 | 0,344 | 3434,38 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 26-С ул. 40 лет Победы, 88 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,15 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 14-Г ул. Ворошилова, 22 | ТЭЦ ВАЗа | 1,43 | 0,2925 | 0,702 | 4321,48 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 4, 11-Г, пр-т Ст. Разина, 10 (ТП-2, под. 15-26) | ТЭЦ ВАЗа | 1,426 | 0,25 | 0,6 | 4005,99 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 14-Г2, ул. Свердлова, 7г | ТЭЦ ВАЗа | 0,92 | 0,1588 | 0,381 | 3803,77 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", кв-л 4, 11-Д, пр-т Ст. Разина, 4 | ТЭЦ ВАЗа | 2,33 | 0,4137 | 0,993 | 5636,35 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 14-Д ул. Ворошилова, 26 | ТЭЦ ВАЗа | 1,864 | 0,3192 | 0,766 | 4715,46 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 12-У ул. 40 лет Победы, 66 | ТЭЦ ВАЗа | 0,92 | 0,1588 | 0,381 | 3803,77 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 14-Д2, ул. Свердлова, 7д | ТЭЦ ВАЗа | 0,92 | 0,1588 | 0,381 | 3803,77 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 26-Ч ул. 40 лет Победы, 64 | ТЭЦ ВАЗа | 0,92 | 0,1588 | 0,381 | 3803,77 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 14-Ж ул. Ворошилова, 34 | ТЭЦ ВАЗа | 3,128 | 0,535 | 1,284 | 6727,30 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 14-И пр-т Ленинский, 8 | ТЭЦ ВАЗа | 2,24 | 0,4167 | 1 | 5676,08 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 14-Л ул Ворошилова, 30 | ТЭЦ ВАЗа | 2,236 | 0,4 | 0,96 | 5449,04 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 14-П, б-р Туполева, 5 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,15 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 14-Р ул. Ворошилова, 24 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,15 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", 15-А, ул. Дзержинского, 43 | ТЭЦ ВАЗа | 1,826 | 0,35 | 0,84 | 4767,91 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 15-Б, пр-т Степана Разина, 9 | ТЭЦ ВАЗа | 2,706 | 0,4012 | 0,963 | 5466,06 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", 15-В, ул. Дзержинского, 35 | ТЭЦ ВАЗа | 2,706 | 0,4013 | 0,963 | 5466,06 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", 10-й кв-л, б-р Луначарского, 8, подъезды 1-16 ТП1 | ТЭЦ ВАЗа | 1,564 | 0,2933 | 0,704 | 4333,79 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", 10-й кв-л, б-р Луначарского, 8, подъезды 17-28 ТП2 | ТЭЦ ВАЗа | 1,662 | 0,2742 | 0,658 | 4050,62 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", 10-й кв-л, 15-Д, пр-кт Ст. Разина, 15 | ТЭЦ ВАЗа | 1,814 | 0,3625 | 0,87 | 4938,19 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", 10-й кв-л, 15-Е, б-р Луначарского, 14, ТП1 под.1-16 | ТЭЦ ВАЗа | 1,564 | 0,2933 | 0,704 | 4333,79 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", 10-й кв-л, 15-Е, б-р Луначарского, 14, ТП2 под.17-28 | ТЭЦ ВАЗа | 1,296 | 0,2742 | 0,658 | 4050,62 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО "УК № 1 ЖКХ", 10-й кв-л, 15-Ж, пр-кт Ст.Разина, 21 | ТЭЦ ВАЗа | 1,24 | 0,2533 | 0,608 | 3742,82 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", 10-й кв-л, 15-К, б-р Луначарского, 4 | ТЭЦ ВАЗа | 4,272 | 0,75 | 1,8 | 9430,79 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", 10-й кв-л, 15-Л, ул. Свердлова, 32 | ТЭЦ ВАЗа | 1,402 | 0,3108 | 0,746 | 4592,34 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", 10-й кв-л, 15-Р, ул. Дзержинского, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,15 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", 10-й кв-л, 15-С, б-р Луначарского, 2 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,15 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", 10-й кв-л, 15-Т, б-р Луначарского, 6 | ТЭЦ ВАЗа | 1,19 | 0,2308 | 0,554 | 3698,87 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 15-У ул. Свердлова, 30 | ТЭЦ ВАЗа | 0,676 | 0,1342 | 0,322 | 3214,74 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", 15-Ф, б-р Луначарского, 10 | ТЭЦ ВАЗа | 0,702 | 0,1554 | 0,373 | 3723,90 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", 15-Ч, б-р Луначарского, д.16 | ТЭЦ ВАЗа | 0,754 | 0,1742 | 0,418 | 2790,84 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 16-А ул. Ворошилова, 4а | ТЭЦ ВАЗа | 1,142 | 0,2121 | 0,509 | 3398,42 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 16-А1 ул. Ворошилова, 4 | ТЭЦ ВАЗа | 0,678 | 0,1167 | 0,28 | 2795,42 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 16-Б1 ул Ворошилова, 12. Блок1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,676 | 0,1167 | 0,28 | 2795,42 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 16-Б2,3,4 ул. Ворошилова 12. Блок2,3,4 | ТЭЦ ВАЗа | 1,404 | 0,2325 | 0,558 | 3725,57 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 16-Б5, ул. Ворошилова 12. Блок5 | ТЭЦ ВАЗа | 0,676 | 0,1167 | 0,28 | 2795,42 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 16-В1 ул Ворошилова, 16 | ТЭЦ ВАЗа | 1,34 | 0,2708 | 0,65 | 4001,37 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 16-В3 ул Ворошилова, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 1,34 | 0,2708 | 0,65 | 4001,37 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 16В-5, ул. Свердлова, 16 | ТЭЦ ВАЗа | 1,142 | 0,2458 | 0,59 | 3939,23 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", 16-Г, б-р Луначарского, 21 | ТЭЦ ВАЗа | 3,228 | 0,5433 | 1,304 | 6832,08 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", 16-Д, б-р Луначарского, 9 | ТЭЦ ВАЗа | 2,714 | 0,4771 | 1,145 | 6499,11 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО "УК № 1 ЖКХ", 16-Е, б-р Луначарского, 13 | ТЭЦ ВАЗа | 2,776 | 0,4767 | 1,144 | 6493,44 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 16-Ж, ул. Свердлова, 24 | ТЭЦ ВАЗа | 2,584 | 0,525 | 1,26 | 6601,55 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", 16-И, б-р Луначарского, 1 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,15 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", 16-К, б-р Луначарского, 3 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,15 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", 16-Л, б-р Луначарского, 5 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,15 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", 16-М, б-р Луначарского, 7 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,15 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", 16-Н, б-р Луначарского, 15 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,15 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", 16-П, б-р Луначарского, 17 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,15 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 16-Р, ул. Ворошилова, 6 | ТЭЦ ВАЗа | 0,826 | 0,1737 | 0,417 | 2784,17 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 16-С, ул. Ворошилова, 10 | ТЭЦ ВАЗа | 0,826 | 0,175 | 0,42 | 2804,20 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" 16-Т, ул. Свердлова, 20 | ТЭЦ ВАЗа | 0,826 | 0,175 | 0,42 | 2804,20 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ" ООО "Веста плюс", кв.12, б-р Гая, 1а | ТЭЦ ВАЗа | 0,204 | 0,00567 | 0,034 | 475,48 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", Минеева Ж.А., 4-й кв-л, ул. Юбилейная, 9а | ТЭЦ ВАЗа | 0,094 | 0,0127 | 0,076 | 1062,84 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", ООО "Стиль-Спорт", кв.10, ул. Свердлова, 32а | ТЭЦ ВАЗа | 0,166 | 0,0167 | 0,1 | 1398,47 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК № 1 ЖКХ", 12 квартал, 72-Б, ул. Автостроителей, 72Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,044 | 0,033 | 0,033 | 461,50 | 2020-2021 гг. |
| ул.40 лет Победы, д.124 (жилой дом) | ТЭЦ ВАЗа | 1,144 | 0,49 | 0,49 | 3271,56 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК - 1", пр-т Ст. Разина, 6 (хоз.блок) | ТЭЦ ВАЗа | 0,13 | 0,008 | 0,115 | 1608,25 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК - 1", пр-т Московский, 9 (хоз.блок 2 кв.) | ТЭЦ ВАЗа | 0,13 | 0,00527 | 0,076 | 1062,84 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК - 1", ул. Автостроителей, 57 (хоз.блок) | ТЭЦ ВАЗа | 0,368 | 0,01208 | 0,174 | 2433,35 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| ООО "УК - 1", ул. Свердлова, 10 (хоз.блок) | ТЭЦ ВАЗа | 0,336 | 0,01229 | 0,177 | 2475,30 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК - 1", ул. Свердлова, 28а (хоз.блок) | ТЭЦ ВАЗа | 0,306 | 0,00625 | 0,09 | 1258,63 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК - 1", пр-т Ленинский, 10а (хоз.блок) | ТЭЦ ВАЗа | 0,306 | 0,01125 | 0,162 | 2265,53 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО "Акрополь", ул. Ворошилова д. 12а | ТЭЦ ВАЗа | 0,056 | 0,017 | 0,017 | 237,74 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК ЖКУ", жилой дом, ул.Спортивная 4б | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| АО "МУ ЖКХ" (ул.Маршала Жукова, 26) | ТЭЦ ВАЗа | 0,254 | 0,0128 | 0,184 | 2573,19 | 2020-2021 гг. |
| АО "МУ ЖКХ" (б-р Приморский, 31) | ТЭЦ ВАЗа | 0,34 | 0,0142 | 0,204 | 2852,89 | 2020-2021 гг. |
| ТСН "Туполева, 2" | ТЭЦ ВАЗа | 1,486 | 0,64 | 0,64 | 3939,81 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Управление ЖКХ" МКД б-р Приморский, 38 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,36 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Уютный дом" МКД б-р Гая, 2 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Уютный Дом" г.Тольятти,Жилой дом 14-К, 9-й кв-л, б-р Туполева, 15 | ТЭЦ ВАЗа | 3,052 | 1,35 | 1,35 | 7073,09 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Уютный Дом" г.ТольяттиЖилой дом 13-Л, 9-й кв-л, пр-т Ст.Разина, 25 | ТЭЦ ВАЗа | 1,08 | 0,315 | 0,315 | 3144,85 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Уютный Дом" Автостроителей д.102 | ТЭЦ ВАЗа | 0,542 | 0,185 | 0,185 | 2587,18 | 2020-2021 гг. |
| ООО Управляющая компания "Уютный Дом" Автостроителей д.41 | ТЭЦ ВАЗа | 2,308 | 0,813 | 0,813 | 4614,65 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Уютный Дом", МКД (26-Т), ул.40 лет Победы, 90 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Уютный Дом", МКД б-Д, ТСЖ "Королева 17", б-р Королева, 17 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО Управляющая компания "Уютный Дом" Гая д.7 | ТЭЦ ВАЗа | 1,018 | 0,515 | 0,515 | 3438,48 | 2020-2021 гг. |
| ООО Управляющая компания "Уютный Дом" б-р Гая 6 | ТЭЦ ВАЗа | 1,156 | 0,519 | 0,519 | 3465,18 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднесовременная тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО УК "Лада-Фарм", жилой дом 6/1 35-А к-1, ул Маршала Жукова,35А | ТЭЦ ВАЗа | 0,3 | 0,125 | 0,125 | 1748,09 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Лада-Фарм", жилой дом 6/2, к-2, ул Маршала Жукова,35А | ТЭЦ ВАЗа | 0,3 | 0,125 | 0,125 | 1748,09 | 2020-2021 гг. |
| ООО Управляющая компания "Уютный Дом" ул.Ворошилова д.43 | ТЭЦ ВАЗа | 0,922 | 0,1746 | 0,419 | 2797,52 | 2020-2021 гг. |
| ООО Управляющая компания "Уютный Дом" ул.Ворошилова д.41 | ТЭЦ ВАЗа | 2,922 | 0,304 | 0,304 | 3035,03 | 2020-2021 гг. |
| ООО Управляющая компания "Уютный Дом" ул. 40 лет Победы д.122 | ТЭЦ ВАЗа | 2,92 | 0,94 | 0,94 | 5335,51 | 2020-2021 гг. |
| ООО Управляющая компания "Уютный Дом" ул.Ворошилова д.71 | ТЭЦ ВАЗа | 2,308 | 0,813 | 0,813 | 4614,65 | 2020-2021 гг. |
| ООО Управляющая компания "Уютный Дом" б-р Гая д.25 | ТЭЦ ВАЗа | 4,38 | 1,95 | 1,95 | 10216,69 | 2020-2021 гг. |
| ООО Управляющая компания "Уютный Дом" б-р Гая д.9 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,36 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Уютный Дом г.ТольяттиЖилой дом 14-В, 9-й кв-л, б-р Туполева, 7 | ТЭЦ ВАЗа | 2,078 | 0,767 | 0,767 | 4721,62 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Уютный Дом г.ТольяттиЖилой дом, 13-К, 9-й кв-л, б-р Туполева, 8. ТП-1 | ТЭЦ ВАЗа | 3,052 | 1,35 | 1,35 | 7073,09 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Уютный Дом г.Тольятти, Жилой дом 14-М, 9-й кв-л, б-р Туполева, 13, ТП-1 | ТЭЦ ВАЗа | 2,138 | 0,257 | 0,257 | 2565,80 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Уютный Дом 9 квартал" г.ТольяттиЖилой дом 14-Е, 9-й кв-л, б-р Туполева, 17 | ТЭЦ ВАЗа | 1,894 | 0,876 | 0,876 | 4972,25 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Уютный Дом 9 квартал" г.Тольятти МКД 13-Г, ТП№ 1 и 2, 9-й кв-л, пр-т Ст.Разина, 41 | ТЭЦ ВАЗа | 2,3 | 0,963 | 0,963 | 5466,06 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Уютный Дом 9 квартал", б-р. Туполева,1 | ТЭЦ ВАЗа | 1,486 | 0,64 | 0,64 | 3939,81 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| ООО УК "АТП Сервис", 19 квартал, 320-1, б-р Татищева, 25 | ТЭЦ ВАЗа | 0,334 | 0,22 | 0,22 | 3076,64 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Департамент ЖКУ и С", жилой дом, ул. Дзержинского,31 | ТЭЦ ВАЗа | 3,124 | 0,294 | 0,294 | 2935,20 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Департамент ЖКУ и С", жилой дом, ул. Автостроителей,100 | ТЭЦ ВАЗа | 0,542 | 0,051 | 0,051 | 713,22 | 2020-2021 гг. |
| ООО Управляющая компания "Уютный Дом" б-р Гая д. 14 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,1 | 0,1 | 1398,47 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилстройэксплуатация", магазины, офисы (М16.1-Маг), ул. Южное шоссе, д 79 | ТЭЦ ВАЗа | 0,152 | 0,0082 | 0,0082 | 114,67 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилстройэксплуатация", помещения общественного назначения (М16.1-Маг), ул. Южное шоссе, д 79 | ТЭЦ ВАЗа | 0,106 | 0,0029 | 0,0029 | 40,56 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилстройэксплуатация", АБК, ул. 70 лет Октября 10а | ТЭЦ ВАЗа | 0,102 | 0,0016 | 0,0016 | 22,38 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО УК №1 "Жилстройэксплуатация", жилой дом, ул.Автостроителей, д. 74 | ТЭЦ ВАЗа | 0,542 | 0,051 | 0,051 | 713,22 | 2020-2021 гг. |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВС-Групп плюс", ул.Революционная, 7Б, Жилой дом 31А-4, (13 эт.) | ТЭЦ ВАЗа | 0,532 | 0,457 | 0,457 | 3051,23 | 2020-2021 гг. |
| АО "МУ ЖКХ", МКД, ул.Свердлова, 17 | ТЭЦ ВАЗа | 1,668 | 0,189 | 0,189 | 2643,12 | 2020-2021 гг. |
| №35254к ТСН "Веста", пр-т Ленинский 1в | ТЭЦ ВАЗа | 0,616 | 0,1454 | 0,1454 | 2033,38 | 2020-2021 гг. |
| №35254к ТСН "Веста", пр-т Ленинский 1 г | ТЭЦ ВАЗа | 0,646 | 0,1454 | 0,1454 | 2033,38 | 2020-2021 гг. |
| №35254к ТСН "Веста", пр-т Ленинский 1д | ТЭЦ ВАЗа | 0,652 | 0,01454 | 0,01454 | 203,34 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", офис, б-р | ТЭЦ ВАЗа | 0,266 | 0,008958 | 0,008958 | 125,28 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднесовременная тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| Курчатова,11 | | | | | | |
| ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", хозблок 30-Х-2, б-р Цветной, 15 | ТЭЦ ВАЗа | 0,252 | 0,0083 | 0,0083 | 116,07 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Лада-Фарм", Жилой дом (8-эт.), Детский городок, ул.Жукова. 35"в" | ТЭЦ ВАЗа | 0,452 | 0,168 | 0,168 | 2349,44 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Лада-Фарм", Административное здание с блоком обслуж., Детский городок, ул.Жукова, 35Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,272 | 0,01 | 0,01 | 139,85 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Лада-Фарм", подземная стоянка оздоровительного центра, ул. Жукова, 35г | ТЭЦ ВАЗа | 0,102 | 0,0075 | 0,0075 | 104,89 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "ЖилСервис+", жилой дом, ул. Свердлова, 9г | ТЭЦ ВАЗа | 0,212 | 0,106 | 0,106 | 1482,38 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "ЖилСервис+", жилой дом, Южное шоссе, 49 | ТЭЦ ВАЗа | 0,62 | 0,35 | 0,35 | 3494,28 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "ЖилСервис+", жилой дом, ул. Свердлова, 9в | ТЭЦ ВАЗа | 0,762 | 0,106 | 0,106 | 1482,38 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Уютный Дом 9 квартал " г.Тольятти, Жилой дом 14Б-2, 9-й кв-л, ул.Свердлова, 9"а" | ТЭЦ ВАЗа | 0,92 | 0,381 | 0,381 | 3803,77 | 2020-2021 гг. |
| ООО Управляющая компания "Уютный Дом" б-р Гая д.21 | ТЭЦ ВАЗа | 1,156 | 0,143 | 0,143 | 1999,82 | 2020-2021 гг. |
| ООО Управляющая компания "Уютный Дом" б-р Гая д.23 | ТЭЦ ВАЗа | 1,156 | 0,143 | 2,2 | 11526,52 | 2020-2021 гг. |
| ООО Управляющая компания "Уютный Дом" б-р Гая д.11 | ТЭЦ ВАЗа | 1,156 | 0,143 | 0,143 | 1999,82 | 2020-2021 гг. |
| ТСН "Прилесье", здание офисное, поз.7., ул. Спортивная, 1А | ТЭЦ ВАЗа | 0,52 | 0,00827 | 0,00827 | 115,65 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Тольятти Сервис", жилой дом, ул.Юбилейная, 2; 4-эт | ТЭЦ ВАЗа | 1,892 | 1,035 | 1,035 | 5874,74 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднесовременная тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| здание, ул.Юбилейная, 2 | | | | | | |
| ООО "МАИ+ЗН", ул.Фрунзе, 8 (ТЦ PLAZA, офисный центр) | ТЭЦ ВАЗа | 0,64 | 0,005 | 0,03 | 419,54 | 2020-2021 гг. |
| Общество с ограниченной ответственностью "МАИ+ЗН", Новый проезд, 3, Деловой центр "Гранд Сити" | ТЭЦ ВАЗа | 0,4 | 0,005 | 0,03 | 419,54 | 2020-2021 гг. |
| ООО "МАИ+ЗН", ул.Авгостроителей, 102б, Жилая вставка | ТЭЦ ВАЗа | 0,126 | 0,0033 | 0,008 | 111,88 | 2020-2021 гг. |
| ООО "МАИ+ЗН", ул.Фрунзе, бд (жилой дом) | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "МАИ+ЗН", ул.Фрунзе, бд (жилой дом) | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,0654 | 0,157 | 2195,61 | 2020-2021 гг. |
| ООО "МАИ+ЗН", ул.Спортивная, 16 (жилой дом, ТСЖ "Волга") | ТЭЦ ВАЗа | 4,112 | 0,4246 | 1,019 | 5783,93 | 2020-2021 гг. |
| ООО "МАИ+ЗН", ул.Жукова, 40"б", Жилой дом | ТЭЦ ВАЗа | 0,336 | 0,1221 | 0,293 | 2925,21 | 2020-2021 гг. |
| ООО "МАИ+ЗН", пр-т Ленинский, 9, Жилой дом 18-С | ТЭЦ ВАЗа | 0,954 | 0,03 | 0,072 | 1006,90 | 2020-2021 гг. |
| Общество с ограниченной ответственностью "МАИ+ЗН", ул.Тополиная, 4, ТСЖ "На Тополиной", Жилой дом 34-П | ТЭЦ ВАЗа | 1,276 | 0,3004 | 0,721 | 4438,44 | 2020-2021 гг. |
| Общество с ограниченной ответственностью "МАИ+ЗН", пр-т Ст.Разина, 7, ТСЖ "СТР-7", Жилой дом 15-М | ТЭЦ ВАЗа | 1,106 | 0,318 | 0,318 | 3174,80 | 2020-2021 гг. |
| Общество с ограниченной ответственностью "МАИ+ЗН", ул.Революционная, 16, Жилой дом 4-Л | ТЭЦ ВАЗа | 0,836 | 0,072 | 0,072 | 1006,90 | 2020-2021 гг. |
| Общество с ограниченной ответственностью "МАИ+ЗН", ул.Юбилейная, 37, ТСЖ "Юбилейное, 37", | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,36 | 0,36 | 3594,12 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднесуточная тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|----------------|
| Жилой дом 11 | | | | | | |
| Общество с ограниченной ответственностью "МАИ+3Н", пр-т Ст.Разина, 80, ТСЖ "СТПС0", Жилой дом 17-Ф | ТЭЦ ВАЗа | 1,142 | 0,509 | 0,509 | 3398,42 | 2020-2021 гг. |
| Общество с ограниченной ответственностью "МАИ+3Н", пр-т Ст.Разина, 88, ТСЖ "17-В5", Жилой дом 17В-5 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Общество с ограниченной ответственностью "МАИ+3Н", ул.Фрунзе, 6"б", Жилой дом поз.2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,148 | 0,174 | 0,174 | 2433,35 | 2020-2021 гг. |
| Общество с ограниченной ответственностью "МАИ+3Н", ул.Революционная, 8, Жилой дом 4-К | ТЭЦ ВАЗа | 0,896 | 0,072 | 0,072 | 1006,90 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК ДомСервис" б-р Королева, 24 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК ДомСервис" б-р Приморский, 48 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "17-В6", пр-т Степана Разина, 90, жилой дом | ТЭЦ ВАЗа | 1,14 | 0,587 | 0,587 | 3919,20 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Тольятти Сервис", МКД, пр-т Ст.Разина, 76 | ТЭЦ ВАЗа | 1,142 | 0,509 | 0,509 | 3398,42 | 2020-2021 гг. |
| АО"МУ ЖКХ", МКД б-р Приморский, 42 | ТЭЦ ВАЗа | 1,402 | 0,777 | 0,777 | 4783,18 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Тольятти Сервис", жилой дом, ул.Дзержинского, 10 | ТЭЦ ВАЗа | 3,152 | 1,576 | 1,576 | 8257,18 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Уютный Дом", МКД, ул.Автостроителей, 90 | ТЭЦ ВАЗа | 0,542 | 0,185 | 0,185 | 2587,18 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "ТольяттиТопСервис", МКД, ул.Революционная, 3/56 (12 эт.) | ТЭЦ ВАЗа | 4,102 | 0,4163 | 0,999 | 5670,40 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО УК "ТольяттиТопСервис", МКД, ул. Революционная 3/56 (9эт.) | ТЭЦ ВАЗа | 1,88 | 0,22 | 0,53 | 3538,63 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "ТольяттиТопСервис", МКД, ул. Революционная 11/33 (12 эт) | ТЭЦ ВАЗа | 4,102 | 0,4163 | 0,999 | 5670,40 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "ТольяттиТопСервис", МКД, ул.Революционная, 11/33 (9 эт) | ТЭЦ ВАЗа | 1,88 | 0,22 | 0,53 | 3538,63 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "ТольяттиТопСервис", МКД, ул.Юбилейная, 4 | ТЭЦ ВАЗа | 1,892 | 0,0146 | 0,035 | 489,47 | 2020-2021 гг. |
| ООО"УК ЖЭК" 12 кв-л , МКД 22-Д, ул Ворошилова, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,836 | 0,1742 | 0,418 | 2790,84 | 2020-2021 гг. |
| ООО"УК "ЖЭК", квартал 12, МКД 22-К, ул Ворошилова, 31 | ТЭЦ ВАЗа | 1,622 | 0,3379 | 0,811 | 4603,30 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Миллениум" ж/д 3-б кв-л, 18-М, пр-т Ленинский, 3а | ТЭЦ ВАЗа | 0,25 | 0,125 | 0,125 | 1748,09 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти", ТСЖ, Жилой дом 16,11-Й кв-л, ул.Жукова, 38 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 1,24 | 1,24 | 6496,77 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти" Жилой дом 10-К, 5-й кв-л, пр-т Ст.Разина, 24 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,418 | 0,418 | 2790,84 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти" Жилой дом, пр-кт Степана Разина, 20 | ТЭЦ ВАЗа | 0,762 | 0,418 | 0,418 | 2790,84 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти" ,Жилой дом 11, 11-й кв-л, ул.Жукова, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,488 | 0,488 | 3258,21 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти" ,Жилой дом 17-Д, 8-й кв-л, ул.Юбилейная, 65 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,616 | 0,616 | 3792,07 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|-------------------|
| ООО "ЖКХ г.Тольятти" Жилой дом 17-Е, 8-й кв-л, ул.Юбилейная, 73 | ТЭЦ ВАЗа | 1,836 | 0,739 | 0,739 | 4549,25 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти" Жилой дом 17-Ж, 8-й кв-л, б-р Приморский, 27 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,738 | 0,738 | 4543,10 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти" Жилой дом 17-И, 8-й кв-л, б-р Приморский, 19 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,793 | 0,793 | 4881,67 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти" Жилой дом 17-К, 8-й кв-л, б-р Приморский, 9 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,739 | 0,739 | 4549,25 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти" Жилой дом 17-Л, 8-й кв-л, пр-т Ст.Разина, 74 | ТЭЦ ВАЗа | 1,836 | 0,739 | 0,739 | 4549,25 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти" Жилой дом 17-Р, 8-й кв-л, ул.Юбилейная, 69 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,616 | 0,616 | 3792,07 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти" Жилой дом 17-С, 8-й кв-л, б-р Приморский, 21 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,616 | 0,616 | 3792,07 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти"Жилой дом 17- Т, 8-й кв-л, пр-т Ст.Разина, 70 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,616 | 0,616 | 3792,07 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти" Жилой дом 17-У, 8-й кв-л, пр-т Ст.Разина, 68 | ТЭЦ ВАЗа | 1,868 | 0,82 | 0,82 | 4654,39 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти" Жилой дом 18,11-й кв-л, пр- т Ст.Разина, 87 (ТП 1) | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,668 | 0,668 | 4112,18 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти" Жилой дом 18,11-й кв-л, пр- т Ст.Разина, 87 (ТП2) | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 1,052 | 1,052 | 5971,24 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти пр-т Ст.Разина, 79 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,91 | 0,91 | 5165,23 | 2020- 2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО "ЖКХ г.Тольятти Жилой дом 3, 11-й кв-л, пр-т Ст.Разина, 67 | ТЭЦ ВАЗа | 1,704 | 0,78 | 0,78 | 4801,65 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти Жилой дом 3-В, 2-й кв-л, б-р Кулибина, 12 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,259 | 0,259 | 2585,77 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти Жилой дом 37-А, 7-й кв-л, пр-т Ст.Разина, 40 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,259 | 0,259 | 2585,77 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти Жилой дом 4-А, 11-й кв-л, пр-т Ст.Разина, 59 | ТЭЦ ВАЗа | 1,972 | 0,91 | 0,91 | 5165,23 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти, Жилой дом 4- А, 2-й кв-л, ул.Революционная, 2/61 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,559 | 0,559 | 3732,25 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти, Жилой дом 4-Д 2-й кв-л, ул.Революционная, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 1,492 | 0,742 | 0,742 | 4567,72 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти Жилой дом 4-М, 2-й кв-л, ул.Дзержинского, 63 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,653 | 0,653 | 4019,84 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти Жилой дом 4-Н, 2-й кв-л, б-р Кулибина, 5 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,482 | 0,482 | 3218,15 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти, Жилой дом 5, 11-й кв-л, ул.Фрунзе, 13 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,776 | 0,776 | 4777,02 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти, Жилой дом 7, 11-й кв-л, ул.Фрунзе, 7 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,78 | 0,78 | 4801,65 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти, Жилой дом 8-Г, 3"а" кв-л, ул.Фрунзе, 10 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,97 | 0,97 | 5505,80 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти, ТСЖ "Приморский-11", Жилой дом 17-Э, 8-й кв-л, б-р Приморский, 11 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,458 | 0,458 | 3057,91 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО "ЖКХ г.Тольятти, Жилой дом 36-А, 7-й кв-л, пр-т Ст.Разина, 50 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,259 | 0,259 | 2585,77 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Комфорт" 19-й кв-л, (жилой дом) 32-Р, ул. 70 лет Октября, д.54 "а" | ТЭЦ ВАЗа | 0,734 | 0,1704 | 0,409 | 2730,75 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Комфорт" 19-й кв-л, (жилой дом) 32-С, ул. 70 лет Октября, д.54 | ТЭЦ ВАЗа | 0,858 | 0,1317 | 0,316 | 3154,84 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Зебра", ул. Фрунзе, 8"в", жилой дом .поз.Т-1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,754 | 0,073 | 0,073 | 1020,89 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Губерния", жилой дом, ул.Фрунзе,16 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УО "Территория" 36Л-1,17-й кв-л, ул.40 лет Победы, д.58 | ТЭЦ ВАЗа | 1,318 | 0,606 | 0,606 | 3730,51 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ Баумана,1 | ТЭЦ ВАЗа | 2,322 | 0,276 | 0,276 | 2755,49 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ 37-Б, Льва Яшина, 7, 1 ввод | ТЭЦ ВАЗа | 0,866 | 0,246 | 0,59 | 3939,23 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ 37-Б, Льва Яшина, 7, 2 ввод | ТЭЦ ВАЗа | 1,06 | 0,239 | 0,574 | 3832,40 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ 37-Б, Льва Яшина, 7а ,жилая вставка 37Б1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,088 | 0,015 | 0,037 | 517,44 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ТСЖ ЖЭК-09. 40 лет Победы,36; 5,6 секции | ТЭЦ ВАЗа | 0,42 | 0,08 | 0,08 | 1118,78 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ ЖЭК-09. 40 лет Победы,34; 1,2,3,4 секции, | ТЭЦ ВАЗа | 0,82 | 0,16 | 0,16 | 2237,56 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Восход-1", ул. Маршала Жукова, 2 | ТЭЦ ВАЗа | 1,318 | 0,41 | 0,41 | 2737,43 | 2020-2021 гг. |
| ЖСК "Десятое небо", 40 лет Победы,48 | ТЭЦ ВАЗа | 1,34 | 0,19 | 0,19 | 2657,10 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Лесное", ул. Маршала Жукова,37 | ТЭЦ ВАЗа | 0,34 | 0,0125 | 0,03 | 419,54 | 2020-2021 гг. |
| "ТСЖ ЖЭК-01", жилой дом, 8-й кв.,ул. Спортивная,12 | ТЭЦ ВАЗа | 1,498 | 0,236 | 0,236 | 3300,40 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "29СМ", жилой дом, ул.70 лет Октября,37 | ТЭЦ ВАЗа | 0,484 | 0,265 | 0,265 | 2645,67 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Союз", жилой дом, ул.70 лет Октября,60 | ТЭЦ ВАЗа | 0,794 | 0,412 | 0,412 | 2750,78 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "40 лет Победы 62", Жилой дом 26-Ф, 14-й кв-л, ул.40 лет Победы,д. 62 | ТЭЦ ВАЗа | 0,92 | 0,106 | 0,106 | 1482,38 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ"Ботанический сад", жилой дом, ул.Полякова,24 | ТЭЦ ВАЗа | 1,634 | 0,944 | 0,944 | 5358,22 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ"Ботанический сад", жилой дом, ул.Полякова,26 | ТЭЦ ВАЗа | 1,566 | 0,98 | 0,98 | 5562,56 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ"Ботанический сад", жилой дом, ул.Полякова,28 | ТЭЦ ВАЗа | 1,144 | 0,668 | 0,668 | 4112,18 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ"Ботанический сад", жилой дом, ул.Полякова,30 | ТЭЦ ВАЗа | 1,664 | 1,035 | 1,035 | 5874,74 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Надежда ", жилой дом, Татищева д.16 | ТЭЦ ВАЗа | 1,316 | 0,56 | 0,56 | 3738,93 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Отчий дом" б-р Приморский 2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,634 | 0,14 | 0,14 | 1957,86 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Плутон -2" ул.М.Жукова, 24 | ТЭЦ ВАЗа | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 1818,02 | 2020-2021 гг. |
| Товарищество собственников жилья 37-Г ул. 40 л Победы, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 1,812 | 1,01 | 1,01 | 5732,84 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ТСЖ "Жукова 22", жилой дом 12, ул.Жукова, 22 | ТЭЦ ВАЗа | 2,372 | 0,4221 | 1,013 | 5749,87 | 2020-2021 гг. |
| Товарищество собственников жилья 35-Э, 70 лет Октября,12 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Товарищество собственников жилья 37-В, Льва Яшина,9 | ТЭЦ ВАЗа | 0,994 | 0,934 | 0,934 | 5301,46 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Гряды", г.Тольятти, 3а кв-л, ул.Фрунзе, 14в | ТЭЦ ВАЗа | 0,802 | 0,315 | 0,315 | 3144,85 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Цветной,20" | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Жукова,8" | ТЭЦ ВАЗа | 2,98 | 0,277 | 0,277 | 2765,47 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Тополиная,50", жилой дом, ул.Тополиная, 50 | ТЭЦ ВАЗа | 0,842 | 0,687 | 0,687 | 4229,14 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "ЖЭК 07", жилой дом, Тополиная,33 | ТЭЦ ВАЗа | 0,412 | 0,134 | 0,134 | 1873,96 | 2020-2021 гг. |
| Товарищество собственников жилья"НАШ ДОМ" б-р Туполева,15 б | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "40 лет Победы,76" 26-И, 14-й кв-л, ул.40 лет Победы, д.76 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Изумруд-Дом",Космонавтов,9а | ТЭЦ ВАЗа | 1,258 | 0,866 | 0,866 | 4915,48 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Энергия-1", жилой дом, проспект Ленинский,1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,572 | 0,1587 | 0,381 | 3803,77 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Энергия-1", проспект Ленинский,1 ,магазин-пристрой "БИКО" (собств.Рожков А.И.) | ТЭЦ ВАЗа | 0,126 | 0,000277 7 | 0,000277 7 | 3,88 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "ВИТ" г.Тольятти,ТСЖ, Жилой дом 18-А, 11 -Й кв-л, пр-т Ст.Разина, 85 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Веселые соседи",кв. 19, 34-Ц,70 лет Октября,40 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ 17-Б-5, кв-л 8-й,ул л.Спортивная,10 | ТЭЦ ВАЗа | 0,736 | 0,442 | 0,442 | 2951,08 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ТСЖ 17-Б-6, Ст. Разина,82 МКД | ТЭЦ ВАЗа | 0,736 | 0,442 | 0,442 | 2951,08 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Гавань", кв.17,36-Ю-О, ул. Тополиная,49 | ТЭЦ ВАЗа | 0,96 | 0,136 | 0,136 | 1901,93 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ 36-Э,40 лет Победы,30 | ТЭЦ ВАЗа | 0,152 | 0,0154 | 0,037 | 517,44 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ 37"Е" 21-й кв-л, Южное шоссе, д.25, 1 ввод | ТЭЦ ВАЗа | 1,064 | 0,807 | 1,937 | 10148,58 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ 37"Е" 21-й кв-л, Южное шоссе, д.25, 3 ввод | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| "ТСН-1", жилой дом, ул.Революционная,50, кв.1-й,1И-4 | ТЭЦ ВАЗа | 1,668 | 0,666 | 0,666 | 4099,87 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Удача", жилой дом поз.4, пр-т Степана Разина, 86 | ТЭЦ ВАЗа | 1,78 | 0,33 | 0,33 | 3294,61 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Удача", жилой дом поз.3, пр-т Степана Разина, 84 | ТЭЦ ВАЗа | 1,78 | 0,33 | 0,33 | 3294,61 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Удача", магазин с автостоянкой, пр.Степана Разина, 86а | ТЭЦ ВАЗа | 0,252 | 0,0131 | 0,0131 | 183,20 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Удача", жилой дом поз.7, пр.Степана Разина, 84а | ТЭЦ ВАЗа | 0,392 | 0,262 | 0,262 | 2615,72 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Кулибина,6 "А" | ТЭЦ ВАЗа | 1,3 | 0,1875 | 0,45 | 3004,49 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "84а", жилой дом, ул.Автостроителей, 84а | ТЭЦ ВАЗа | 1,706 | 0,2142 | 0,514 | 3431,80 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "ЖЭК Седьмое небо", ул.Автостроителей, 7 | ТЭЦ ВАЗа | 1,114 | 0,079 | 0,079 | 1104,80 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ ЖЭК "Офицерская,21; ул.Офицерская, 19 | ТЭЦ ВАЗа | 1,236 | 0,2 | 0,2 | 2796,95 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Тополиная,42", МКД, ул.Тополиная, 42 | ТЭЦ ВАЗа | 1,286 | 0,2517 | 0,604 | 3718,20 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Офицерская 7", МКД, ул.Офицерская, 7 | ТЭЦ ВАЗа | 1,25 | 0,598 | 0,598 | 3992,64 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| ТСЖ "Жукова,54", ул. Маршала Жукова,54 | ТЭЦ ВАЗа | 0,194 | 0,317 | 0,317 | 3164,82 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Жукова,54", ул. Маршала Жукова,54"а" | ТЭЦ ВАЗа | 0,194 | 0,317 | 0,317 | 3164,82 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Жукова,54", ул. Маршала Жукова,54"б" | ТЭЦ ВАЗа | 0,622 | 0,295 | 0,295 | 2945,18 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Жукова,54", ул. Маршала Жукова,54"в" | ТЭЦ ВАЗа | 0,644 | 0,291 | 0,291 | 2905,24 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Олимп" жилой дом 18-7, пр-кт Ленинский 1а | ТЭЦ ВАЗа | 1,294 | 0,646 | 0,646 | 3976,75 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Жукова,6" | ТЭЦ ВАЗа | 2,96 | 1,072 | 1,072 | 6084,76 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ М1.4. кв-л МЖК ул.Офицерская,2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,62 | 0,354 | 0,354 | 3534,21 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "70 лет Октября,72", жилой дом, ул. 70 лет Октября, 72 | ТЭЦ ВАЗа | 0,958 | 0,534 | 0,534 | 3565,33 | 2020-2021 гг. |
| "ТСЖ - 36Д" 70 лет октября,13 | ТЭЦ ВАЗа | 2,13 | 0,1458 | 0,1458 | 2038,98 | 2020-2021 гг. |
| Товарищество собственников жилья "МЖК-М" ул. Офицерская, 6 | ТЭЦ ВАЗа | 0,562 | 0,1475 | 0,354 | 3534,21 | 2020-2021 гг. |
| Товарищество собственников жилья "МЖК-М" ул. Офицерская, 8 | ТЭЦ ВАЗа | 0,62 | 0,1475 | 0,354 | 3534,21 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "38-П" ул.70 лет Октября 88 | ТЭЦ ВАЗа | 1,764 | 0,45 | 1,08 | 6130,17 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Свердлова,1"в", кв.13-й,ул. Свердлова,1"в" | ТЭЦ ВАЗа | 0,736 | 0,1767 | 0,424 | 2830,90 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Космонавтов,14", жилой дом, б-р Космонавтов, 14 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднесуточная тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|----------------|
| ТСЖ "Цветной -10" б-р Цветной, 10 жилой дом | ТЭЦ ВАЗа | 0,664 | 0,2513 | 0,603 | 3712,04 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "38-М" ул. Офицерская, 23 | ТЭЦ ВАЗа | 0,688 | 0,23 | 0,552 | 3685,51 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "София Плюс", Ж/д 38-Х, 18-й кв-л, ул.70 лет Октября, 82 | ТЭЦ ВАЗа | 0,736 | 0,0958 | 0,23 | 3216,49 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Тополиная,56" | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ЖСК "Автостроителей,21" | ТЭЦ ВАЗа | 1,968 | 0,3354 | 0,805 | 4569,24 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Комфорт" 18-й кв-л, жилой дом 38-Т, ул. 70 лет Октября, д.86 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Ива",70 лет Октября,84 | ТЭЦ ВАЗа | 0,924 | 0,0908 | 0,218 | 3048,68 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Цветной,12А", жилой дом, б-р Цветной, 12А | ТЭЦ ВАЗа | 0,432 | 0,1417 | 0,34 | 3394,44 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "37-Ж", кв. 21-й, ул. Юж.шоссе,19 | ТЭЦ ВАЗа | 1,932 | 0,526 | 1,262 | 6612,03 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Кристалл", кв. 21-й, 37-К, Южное шоссе,23 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Дворянское гнездо" г.Тольятти, ТСЖ "Дворянское гнездо", Жилой дом 6-С,'6-й кв-л, ул.Фрунзе, 35 | ТЭЦ ВАЗа | 5,376 | 0,37 | 0,888 | 5040,36 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Спортивная, 6" г.Тольятти, Жилой дом 17Б-7, 8-й кв-л, ул.Спортивная, 6 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "БРИЗ" г.Тольятти, ТСЖ "БРИЗ", Жилой дом] 7Б-2, 8-й кв-л, ул.Спортивная, 8 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|-------------------|
| ТСЖ "БРИЗ" г.Тольятти, ТСЖ "БРИЗ", Жилой дом 17Б-3, 8-й кв-л, ул.Спортивная, 8"б" | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| ТСЖ "БРИЗ" г.Тольятти, ТСЖ "БРИЗ", Жилой дом 17Б-4, 8-й кв-л, ул.Спортивная, 8"а" | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| ТСЖ "Ворошилова,65", ул. Ворошилова,65 | ТЭЦ ВАЗа | 1,428 | 0,2567 | 0,616 | 3792,07 | 2020- 2021 гг. |
| ТСЖ "Жукова,29"А", ул. Маршала Жукова,29"А" | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "ТСЖ ЖЭК" г.Тольятти, Жилой дом М3.1, кв-л МЖК, ул.Офицерская, 6"г" | ТЭЦ ВАЗа | 0,804 | 0,636 | 0,636 | 3915,19 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "ТСЖ ЖЭК" г.Тольятти ДСЖ, Жилой дом М3.2, кв-л МЖК, ул.Офицерская, 6"б" | ТЭЦ ВАЗа | 0,84 | 0,46 | 0,46 | 3071,26 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "ТСЖ ЖЭК" г.Тольятти.ТСЖ, Жилой дом М3.3, кв-л МЖК, ул.Офицерская, 4"г" | ТЭЦ ВАЗа | 0,802 | 0,636 | 0,636 | 3915,19 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "ТСЖ ЖЭК" г.Тольятти ДСЖ, Жилой дом М3.4, кв-л МЖК, ул.Офицерская, 4"б" | ТЭЦ ВАЗа | 0,842 | 0,462 | 0,462 | 3084,61 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "ТСЖ ЖЭК" г.Тольятти ДСЖ, Жилой дом М3.5. кв-л МЖК, ул.Офицерская, 2"г" | ТЭЦ ВАЗа | 0,804 | 0,637 | 0,637 | 3921,34 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "ТСЖ ЖЭК" г.Тольятти ДСЖ, Жилой дом М3.6, кв-л МЖК, ул.Офицерская, 2"б" | ТЭЦ ВАЗа | 0,84 | 0,46 | 0,46 | 3071,26 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "ТСЖ ЖЭК" г.Тольятти ДСЖ, Жилой дом М5.1, кв-л МЖК, ул.Офицерская, 6"в" | ТЭЦ ВАЗа | 0,38 | 0,17 | 0,17 | 2377,41 | 2020- 2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО "ТСЖ ЖЭК" г.Тольятти ДСЖ, Жилой дом М5.2, кв-л МЖК, ул.Офицерская, 4"в" | ТЭЦ ВАЗа | 0,178 | 0,071 | 0,071 | 992,92 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ТСЖ ЖЭК" г.Тольятти ДСЖ, Жилой дом М5.3, кв-л МЖК, ул.Офицерская, 2"в" | ТЭЦ ВАЗа | 0,27 | 0,225 | 0,225 | 3146,57 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ТСЖ ЖЭК" г.Тольятти ДСЖ, Жилой дом Мб. 1, кв-л МЖК, ул.Офицерская, 6"а" | ТЭЦ ВАЗа | 0,628 | 0,314 | 0,314 | 3134,87 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ТСЖ ЖЭК" г.Тольятти ДСЖ, Жилой дом Мб.2, кв-л МЖК, ул.Офицерская, 4"а" | ТЭЦ ВАЗа | 0,45 | 0,315 | 0,315 | 3144,85 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ТСЖ ЖЭК" г.Тольятти ДСЖ, Жилой дом Мб.3, кв-л МЖК, ул.Офицерская, 2"а" | ТЭЦ ВАЗа | 0,512 | 0,314 | 0,314 | 3134,87 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "40 лет Победы, 104" | ТЭЦ ВАЗа | 1,428 | 0,2567 | 0,616 | 3792,07 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Маршала Жукова,48", ул.Маршала Жукова,48 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,0558 | 0,134 | 1873,96 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "17-В2", жилой дом, ул. Спортивная, д.4 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Дзержинского,34", ул. Дзержинского,34 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Квартал Сервис", Административный корпус 944-06, ООО "Консул", АО "АИСТ", ул. Юбилейная, 31и | ТЭЦ ВАЗа | 0,198 | 0,0024 | 0,035 | 489,47 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Квартал Сервис", Административный корпус 944-02, МИ ФНС, ООО "Стройтех", АО "АИСТ", ул. Юбилейная, 31ж | ТЭЦ ВАЗа | 0,166 | 0,0041 | 0,06 | 839,08 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Квартал Сервис", Административный корпус | ТЭЦ ВАЗа | 0,494 | 0,0057 | 0,082 | 1146,75 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| 944-04, АКБ "Российский капитал", ул. Юбилейная, 31д | | | | | | |
| ООО "Квартал Сервис", Административный корпус 944-01, ИП Чувилина Е.Ю., ТФ СамГУ-аренда, ул. Юбилейная, 31г | ТЭЦ ВАЗа | 0,396 | 0,000903 | 0,013 | 181,80 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Квартал Сервис", Административный корпус 944-05, АКБ "Российский капитал", ул. Юбилейная, 31з (часть корпуса) | ТЭЦ ВАЗа | 0,162 | 0,0006 | 0,009 | 125,86 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Трайд", ул. Ботаническая, 4 | ТЭЦ ВАЗа | 0,128 | 0,0063 | 0,0063 | 88,10 | 2020-2021 гг. |
| СПАО "РЕСО-Гарантия", ул. Дзержинского, 58 | ТЭЦ ВАЗа | 0,142 | 0,000486 11 | 0,007 | 97,89 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Модус", ТД "Даниловский", 19-й кв-л, Тополиная, 12 | ТЭЦ ВАЗа | 0,196 | 0,01083 | 0,01083 | 151,45 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Модус", Пристрой ЦТП №191, 19-й кв-л, Тополиная, 18 а | ТЭЦ ВАЗа | 0,048 | 0,008 | 0,008 | 111,88 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Дружба", пр-т Московский, 21/51 (РТЦ) | ТЭЦ ВАЗа | 0,334 | 0,008125 | 0,039 | 545,41 | 2020-2021 гг. |
| ПАО "Сбербанк России" ул. Юбилейная, 55 | ТЭЦ ВАЗа | 0,966 | 0,0073 | 0,0015 | 20,98 | 2020-2021 гг. |
| Центральный банк Российской Федерации, ул. Юбилейная, 31 | ТЭЦ ВАЗа | 0,258 | 0,002152 77 | 0,002152 77 | 30,11 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "Дом мод" ул. Революционная, 13 | ТЭЦ ВАЗа | 0,8 | 0,002916 66 | 0,002916 66 | 40,79 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ПромФинСтрой", б-р Приморский восточнее д. 33А | ТЭЦ ВАЗа | 0,196 | 0,004 | 0,004 | 55,94 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО "ПОЛАД" Южное ш, 105 | ТЭЦ ВАЗа | 0,214 | 0,000624 9 | 0,000624 9 | 8,74 | 2020-2021 гг. |
| ООО "РЫНОК-АГРО", б-р Приморский, 15, Офисы (ж/д) | ТЭЦ ВАЗа | 0,228 | 0,014791 66 | 0,014791 66 | 206,86 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО "РЫНОК-АГРО", б-р Приморский, 15, Жилой дом | ТЭЦ ВАЗа | 1,428 | 0,1336 | 0,1336 | 1868,36 | 2020-2021 гг. |
| АО "Лифтэлектросервис", ПКЗ, ул. Коммунальная, 25 | ТЭЦ ВАЗа | 0,348 | 0,06180556 | 0,06180556 | 864,34 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "Витафарм", ул. Ворошилова, 12а | ТЭЦ ВАЗа | 0,096 | 0,002 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "Витафарм", ул. Автостроителей, д. 80 | ТЭЦ ВАЗа | 0,086 | 0,0032 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО Торговый комплекс "Березка" ул. 70 лет Октября, 60 | ТЭЦ ВАЗа | 0,432 | 0,03999999 | 0,03999999 | 559,39 | 2020-2021 гг. |
| Акционерное общество "АВТОВАЗтехбытсервис" ул. Транспортная, 19 | ТЭЦ ВАЗа | 0,924 | 0,05354167 | 0,771 | 4746,24 | 2020-2021 гг. |
| АО"ССК" АХБ при ГПП-4, Южное шоссе, 97 "б" | ТЭЦ ВАЗа | 0,51 | 0,0149 | 0,0149 | 208,37 | 2020-2021 гг. |
| АО"ССК" ГПП-3 ПНО, ул.Офицерская, 10 "б" | ТЭЦ ВАЗа | 0,058 | 0,0003 | 0,0003 | 4,20 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО"ССК" ГЩУ ГПП-4, Южное шоссе, 97"б" | ТЭЦ ВАЗа | 0,506 | 0,0028 | 0,0028 | 39,16 | 2020-2021 гг. |
| АО "Тольяттимолоко" ул. Коммунальная, 26 | ТЭЦ ВАЗа | 0,784 | 0,04861111 | 0,04861111 | 679,81 | 2020-2021 гг. |
| ООО "СТЭНЛИ", ООО"Поликон", гараж, СБ, ул.Северная,61 | ТЭЦ ВАЗа | 0,118 | 0,019 | 0,019 | 265,71 | 2020-2021 гг. |
| ООО "СТЭНЛИ", гараж, СБ, ул.Северная, 61 | ТЭЦ ВАЗа | 0,364 | 0,0033 | 0,0033 | 46,15 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Легенда С", 11-й кв-л, ул.Жукова, д.42 | ТЭЦ ВАЗа | 0,364 | 0,00133333 | 0,008 | 111,88 | 2020-2021 гг. |
| ПАО Банк АБВ 12-й кв-л, ул.Ворошилова, 33 | ТЭЦ ВАЗа | 0,16 | 0,0042 | 0,0042 | 58,74 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Формула 1", Юбилейная 12 | ТЭЦ ВАЗа | 0,068 | 0,009 | 0,009 | 125,86 | 2020-2021 гг. |
| ПЭК "Спектр-Плюс" пр-кт Ст. Разина, 4а | ТЭЦ ВАЗа | 0,27 | 0,001041 | 0,001041 | 14,56 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО "Коммунальные платежи", ТЦ "Южный", Южное шоссе, 53 | ТЭЦ ВАЗа | 0,414 | 0,001666 | 0,001666 | 23,30 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Ле форме", 13-й кв-л, ул.Ворошилова, 73 | ТЭЦ ВАЗа | 0,098 | 0,002222 | 0,002222 | 31,07 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Тольятти-Сорренто", ул.Фрунзе, 23 | ТЭЦ ВАЗа | 0,494 | 0,037666 66 | 0,037666 66 | 526,76 | 2020-2021 гг. |
| ПАО "Ростелеком", б-р Гая, 31, АКТС-33 | ТЭЦ ВАЗа | 0,564 | 0,075 | 0,075 | 1048,86 | 2020-2021 гг. |
| ПАО "Ростелеком", пр-т Московский, 21/51, АТС-37, РТЦ | ТЭЦ ВАЗа | 1,572 | 0,13 | 0,13 | 1818,02 | 2020-2021 гг. |
| ПАО "Ростелеком", ул.Тополиная, 26, АТС-72 | ТЭЦ ВАЗа | 0,19 | 0,089 | 0,089 | 1244,64 | 2020-2021 гг. |
| ООО "А.П.И. ЛТД" "Голландский дом", 7-й кв-л, ул. Юбилейная, д. 37 "а" | ТЭЦ ВАЗа | 0,28 | 0,001667 | 0,001667 | 23,31 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ТОЛЬЯТТИ-ПЛАСТИК", ул.Офицерская, 12 В, стр. 1, Магазин | ТЭЦ ВАЗа | 0,258 | 0,007 | 0,007 | 97,89 | 2020-2021 гг. |
| АО "Автоцентр-Тольятти-ВАЗ" ш. Южное, 113б, АБК, цех по произ-ву автомобилей, ЮПУ | ТЭЦ ВАЗа | 0,774 | 0,0868 | 0,0868 | 1213,88 | 2020-2021 гг. |
| АО "Автоцентр-Тольятти-ВАЗ" ш. Южное, 113 | ТЭЦ ВАЗа | 2,606 | 0,0917 | 0,0917 | 1282,40 | 2020-2021 гг. |
| Учреждение "КФК СКП", ул.Жукова, 47, корпус № 1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,084 | 0,037 | 0,0026 | 36,36 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ТХК", ул. Коммунальная, д. 28 | ТЭЦ ВАЗа | 1,3 | 0,06 | 0,06 | 839,08 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Симпл", магазин, ул.Ворошилова, 32 "а" | ТЭЦ ВАЗа | 0,144 | 0,017 | 0,017 | 237,74 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ИНВЕСТСТРОЙПЛЮС", КЕДР, пр-т Степана Разина 23 | ТЭЦ ВАЗа | 0,182 | 0,072 | 0,072 | 1006,90 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО КА "КОНСАЛТ СЕРВИС КЛАСС", ул.Юбилейная, 14, Торгово-развлекательный административный комплекс | ТЭЦ ВАЗа | 0,2 | 0,047 | 0,047 | 657,28 | 2020-2021 гг. |
| ООО "АЛДИС", ул.Спортивная, 11, Лакокрасочный участок | ТЭЦ ВАЗа | 0,134 | 0,093 | 0,093 | 1300,58 | 2020-2021 гг. |
| ОООО ШВЕ "САНДОРЮКАН", 9 кв-л, ул.Ворошилова, 32"б" | ТЭЦ ВАЗа | 0,094 | 0,01 | 0,01 | 139,85 | 2020-2021 гг. |
| ООО "АЛЕВ-ЛАДА" ул.Воскресенская,9 | ТЭЦ ВАЗа | 0,22 | 0,0303 | 0,052 | 727,21 | 2020-2021 гг. |
| ООО фирма "Океан", пр-т Московский, 21/51 | ТЭЦ ВАЗа | 0,26 | 0,013 | 0,078 | 1090,81 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Белла", Продовольственный магазин, ул .Революционная, д.66 | ТЭЦ ВАЗа | 0,258 | 0,005 | 0,005 | 69,92 | 2020-2021 гг. |
| ООО Продовольственный магазин № 23 "Калачик", ул. Фрунзе, 37а | ТЭЦ ВАЗа | 0,08 | 0,000833 | 0,000833 | 11,65 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Промкон-ТЛТ" ул. Фрунзе, 43а (офисный центр) | ТЭЦ ВАЗа | 0,256 | 0,00194444 | 0,028 | 391,57 | 2020-2021 гг. |
| ПК "ТД "Фрегат", ул. 40 лет Победы, 96 (административное здание) | ТЭЦ ВАЗа | 0,206 | 0,0052 | 0,031 | 433,53 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО КШВК "Россинка", производственный корпус. ул.Коммунальная, 42 | ТЭЦ ВАЗа | 0,104 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО КШВК "Россинка", нежилые помещения, ул.Коммунальная, 42 (склад "Модуль" и гараж) | ТЭЦ ВАЗа | 2,36 | 0,0447 | 0,0447 | 625,12 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО Магазин № 48"Бурый медведь", 15-й кв-л, б-р Космонавтов, 22 | ТЭЦ ВАЗа | 0,158 | 0,002833 | 0,002833 | 39,62 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "ЛадаИнвест"ул.Воскресенская,13 АБК"Берлин" | ТЭЦ ВАЗа | 0,364 | 0,00243056 | 0,00243056 | 33,99 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "ЛадаИнвест"ул.Воскресенская,13 АБК"Нева" | ТЭЦ ВАЗа | 0,094 | 0,00013889 | 0,00013889 | 1,94 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "ЛадаИнвест"ул.Воскресенская,13 выставочный салон | ТЭЦ ВАЗа | 0,214 | 0,000625 | 0,000625 | 8,74 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "ЛадаИнвест"ул.Воскресенская,13 крытый оптовый рынок | ТЭЦ ВАЗа | 0,018 | 0,00041667 | 0,00041667 | 5,83 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "ЛадаИнвест"ул.Воскресенская,13 пристрой к выставочному салону | ТЭЦ ВАЗа | 0,066 | 0,00034722 | 0,00034722 | 4,86 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "ЛадаИнвест"ул.Воскресенская,13 торговый павильон | ТЭЦ ВАЗа | 0,07 | 0,00055555 | 0,00055555 | 7,77 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Экспресс" ул. 40 лет Победы, 35 | ТЭЦ ВАЗа | 0,27 | 0,0224999 | 0,0224999 | 314,66 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Торговый комплекс "Славянка", ул. 70 лет Октября, 46 (34К-Маг) | ТЭЦ ВАЗа | 0,216 | 0,034 | 0,204 | 2852,89 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Фит Лайн" пр-т Ст.Разина, 19а | ТЭЦ ВАЗа | 0,13 | 0,0029 | 0,0029 | 40,56 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Волга-Сервис",б-р Приморский, 2"б" | ТЭЦ ВАЗа | 0,104 | 0,00099999 | 0,00099999 | 13,98 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Предприятие КВАРЦ", 10-й кв-л, ул. Свердлова, 22 | ТЭЦ ВАЗа | 0,204 | 0,014 | 0,014 | 195,79 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Аптека № 282", ул.Ворошилова, 57, | ТЭЦ ВАЗа | 0,086 | 0,013 | 0,013 | 181,80 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| ООО "Все для Вас", ул. Ворошилова, 57 | ТЭЦ ВАЗа | 0,118 | 0,0017 | 0,0017 | 23,77 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ФинСтрой-Сервис", ПОБО "Макдоналдс", ул. 40 лет Победы, 69 | ТЭЦ ВАЗа | 0,386 | 0,014583 | 0,014583 | 203,94 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО "Завод строительных материалов" ул. Северная, 30 | ТЭЦ ВАЗа | 1,518 | 0,0069 | 0,0069 | 96,49 | 2020-2021 гг. |
| АО "Тольятти Комплект Авто", ул. Коммунальная, 40 | ТЭЦ ВАЗа | 0,25 | 0,001597 22 | 0,001597 22 | 22,34 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Ланда" ул. Воскресенская, 24 | ТЭЦ ВАЗа | 0,24 | 0,0007 | 0,0007 | 9,79 | 2020-2021 гг. |
| МПРО "Приход в честь Преображения Господня" г. Тольятти ул. Революционная, 19 | ТЭЦ ВАЗа | 0,296 | 0,00125 | 0,018 | 251,73 | 2020-2021 гг. |
| ОАО"СИНКО", ул. Фрунзе, 10б (лечебно-диагностический комплекс "МЕДГАРД") | ТЭЦ ВАЗа | 0,144 | 0,034166 66 | 0,164 | 2293,50 | 2020-2021 гг. |
| ООО"Николаевский", ул. Автостроителей, 68а | ТЭЦ ВАЗа | 0,636 | 0,0137 | 0,0137 | 191,59 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ЛАДА-МЕДИА", б-р Орджоникидзе,5 (офисное здание) | ТЭЦ ВАЗа | 0,51 | 0,027013 88 | 0,027013 88 | 377,78 | 2020-2021 гг. |
| ПЭЖ "Паритет" ул. 40 лет Победы, 44б (деловой центр) | ТЭЦ ВАЗа | 0,226 | 0,000694 44 | 0,01 | 139,85 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Заслон", ул. Вокзальная, 96 | ТЭЦ ВАЗа | 0,55 | 0,0035 | 0,0035 | 48,95 | 2020-2021 гг. |
| ООО Дельта-Компани", БЦ "Европа", Административно-бытовое здание с закрытой автостоянкой, 15-й кв-л, ул.Ворошилова, 17 | ТЭЦ ВАЗа | 0,736 | 0,0108 | 0,0108 | 151,04 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО "Веста плюс" ул. Свердлова, 1б | ТЭЦ ВАЗа | 0,422 | 0,015667 | 0,015667 | 219,10 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|-------------------|
| ОАО "ПРИМОРСКОЕ" ул.Юбилейная,40 Деловой центр | ТЭЦ ВАЗа | 1,764 | 0,1498 | 0,899 | 5102,80 | 2020- 2021 гг. |
| ОАО "ПРИМОРСКОЕ" ул.Юбилейная,40 ТЦ"Вега" | ТЭЦ ВАЗа | 1,148 | 0,0403 | 0,242 | 3384,31 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "Эфель-Торг" ул.Фрунзе,14б | ТЭЦ ВАЗа | 1,514 | 0,010694 44 | 0,010694 44 | 149,56 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "КомСервиС", ул. Автостроителей, 96 (24 Маг-1, магазин "Водолей" с подземным гаражом) | ТЭЦ ВАЗа | 0,286 | 0,004999 99 | 0,03 | 419,54 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "КомСервиС", ул. Автостроителей, 96 (24 Маг-1, магазин "Водолей" (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,232 | 0,005 | 0,03 | 419,54 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "Зодчий", ИП Денисов Д.А., Кинологический центр под административные объекты, ул. Офицерская, 12 а | ТЭЦ ВАЗа | 0,09 | 0,026 | 0,026 | 363,60 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "АБМ", магазин 38Маг-4, ул.70 лет Октября 90 | ТЭЦ ВАЗа | 0,448 | 0,008 | 0,048 | 671,27 | 2020- 2021 гг. |
| ООО фирма "Бонтон", нежилое здание (кафе), ул. Борковская,82 | ТЭЦ ВАЗа | 0,164 | 0,016458 | 0,016458 | 230,16 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "Лентранс",Транспортная,1 5 | ТЭЦ ВАЗа | 0,368 | 0,003611 11 | 0,052 | 727,21 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "Горилка-Инвест", ул. Ворошилова, 57 (Нежилое помещение (25Маг-1) | ТЭЦ ВАЗа | 0,108 | 0,003333 33 | 0,02 | 279,69 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "БОНТОН" ул. Ворошилова, д.27 | ТЭЦ ВАЗа | 0,194 | 0,0022 | 0,0022 | 30,77 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "Арена Авто", ул .Воскресенская, 26 (автосалон) | ТЭЦ ВАЗа | 0,22 | 0,000694 | 0,01 | 139,85 | 2020- 2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|-------------------|
| ПЭК "Метелица", Гая,19 | ТЭЦ ВАЗа | 0,28 | 0,012 | 0,012 | 167,82 | 2020- 2021 гг. |
| Бугузов И.В., Кафе "Жени", 17-й кв-л, ул. 40 лет Победы,34"а" | ТЭЦ ВАЗа | 0,148 | 0,046 | 0,046 | 643,30 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "Лада-Восход",70 лет Октября,28а | ТЭЦ ВАЗа | 1,304 | 0,1826 | 0,021 | 293,68 | 2020- 2021 гг. |
| Гуров Дмитрий Анатольевич,ул. Автостроителей,7а | ТЭЦ ВАЗа | 0,022 | 0,0169 | 0,029 | 405,56 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "ДелоС", главный корпус, ПКЗ, Коммунальная,39 | ТЭЦ ВАЗа | 2,428 | 0,051458 | 0,051458 | 719,63 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "ЛАДАПЛАСТ-Т", ул. Вокзальная, 94б (производственное здание с АБК) | ТЭЦ ВАЗа | 0,548 | 0,001041 67 | 0,015 | 209,77 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "Метида" , Книжный магазин "Метида" ул.Революционн ая, 60 | ТЭЦ ВАЗа | 0,168 | 0,001111 | 0,001111 | 15,54 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "Ама", гастроним "Вечерний", ул. Дзержинского, 35 А | ТЭЦ ВАЗа | 0,08 | 0,0118 | 0,0118 | 165,02 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "Гранд-пассаж", общественно-торговый блок над ГСК №104, б-р Космонавтов,3а | ТЭЦ ВАЗа | 0,438 | 0,0225 | 0,0225 | 314,66 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "Медио", Здание кафе, Медицинский центр, 7-й кв- л, б-р Буденного, 16 А | ТЭЦ ВАЗа | 0,132 | 0,004375 | 0,021 | 293,68 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "Автозаводский рынок", ул. Революционная, 1 (крытый рынок) | ТЭЦ ВАЗа | 0,06 | 0,010416 67 | 0,15 | 2097,71 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "Компа" , ул. Офицерская, 12в | ТЭЦ ВАЗа | 0,196 | 0,004444 44 | 0,004444 44 | 62,15 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "Веста", ТЦ (38Маг-5), 18-й кв-л, ул.Офицерская, д.25 | ТЭЦ ВАЗа | 0,286 | 0,0015 | 0,0015 | 20,98 | 2020- 2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО "Торговый комплекс "Город цветов", ул. Революционная, 15 | ТЭЦ ВАЗа | 0,244 | 0,0046 | 0,022 | 307,66 | 2020-2021 гг. |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭлектроСантехРемонт", ул. Тополиная, 25"а" | ТЭЦ ВАЗа | 0,494 | 0,0034722 | 0,0034722 | 48,56 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Пивовар-Тольятти", Ресторанный комплекс, 32-й кв-л, ул.Юбилейная, 6"а" | ТЭЦ ВАЗа | 0,18 | 0,0165 | 0,0165 | 230,75 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Новые строительные технологии", ул.Ботаническая, 36 "а" | ТЭЦ ВАЗа | 0,128 | 0,00034722 | 0,00034722 | 4,86 | 2020-2021 гг. |
| БФ "ОР Авнер-Тольятти"-(Свет Авнера), Малокомплектная школа (зд. д/с № 178), ул. Маршала Жукова,9, корп. "Ф" | ТЭЦ ВАЗа | 0,334 | 0,0234 | 0,0234 | 327,24 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Таурас", ул. Революционная, 60 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,082 | 0,0001666 | 0,001 | 13,98 | 2020-2021 гг. |
| ПЭК "Кольцо", ул. Автостроителей, 2 (торгово-офисный центр "Кольцо") | ТЭЦ ВАЗа | 0,382 | 0,001666 | 0,01 | 139,85 | 2020-2021 гг. |
| ПЭК "Успех", ул. Автостроителей, 50 А | ТЭЦ ВАЗа | 0,368 | 0,036 | 0,036 | 503,45 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Вега" ул. Спортивная, 18в | ТЭЦ ВАЗа | 0,282 | 0,010833 | 0,010833 | 151,50 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Вега" б-р Туполева, 3а | ТЭЦ ВАЗа | 0,074 | 0,0024999 | 0,0024999 | 34,96 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Вега" ул. Ворошилова, 36 | ТЭЦ ВАЗа | 0,066 | 0,0016666 | 0,0016666 | 23,31 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Вега" пр-кт Московский, 31 | ТЭЦ ВАЗа | 0,548 | 0,0359999 | 0,0359999 | 503,45 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО "Вега" пр-кт Московский, 7 | ТЭЦ ВАЗа | 0,614 | 0,032333 | 0,032333 | 452,17 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Линн", ул.Дзержинского,25а | ТЭЦ ВАЗа | 0,218 | 0,005 | 0,005 | 69,92 | 2020-2021 гг. |
| ООО "РАНТОН", ул.Борковская, 73 "а" | ТЭЦ ВАЗа | 0,142 | 0,00125 | 0,00125 | 17,48 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Радуга" ул.40 лет Победы, 50 | ТЭЦ ВАЗа | 0,32 | 0,002 | 0,002 | 27,97 | 2020-2021 гг. |
| Первичная профсоюзная организация ОАО "АВТОВАЗ", ул. М.Жукова, 51 (административное (физкультурно-оздоровительный центр ПрП) | ТЭЦ ВАЗа | 0,058 | 0,00069444 | 0,01 | 139,85 | 2020-2021 гг. |
| ООО «УК «ВС-Групп», ул. Юбилейная, 1а (торгово-офисный центр "Линкор") | ТЭЦ ВАЗа | 0,46 | 0,01333333 | 0,08 | 1118,78 | 2020-2021 гг. |
| ООО "СП ЛФТ" ул. Фрунзе, 16в | ТЭЦ ВАЗа | 0,076 | 0,094 | 0,094 | 1314,57 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Восточный дублер" ул. Юбилейная, 2-Б,2-В | ТЭЦ ВАЗа | 0,638 | 0,0042 | 0,0042 | 58,74 | 2020-2021 гг. |
| ООО ПКФ "Тиссо", ул.Дзержинского, 76 | ТЭЦ ВАЗа | 0,3 | 0,00416666 | 0,00416666 | 58,27 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Металлоцентр - Тольятти", ул.Транспортная, 26, стр. 1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,394 | 0,00506944 | 0,00506944 | 70,89 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Комфорт", ул. Революционная, 116 МКД | ТЭЦ ВАЗа | 1,202 | 0,2658 | 0,638 | 3927,50 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Елена", 20-й кв-л, ул. 70 лет Октября (торговый павильон) | ТЭЦ ВАЗа | 0,01 | 0,0000694 | 0,0000694 | 0,97 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Консалт", ул. 40 лет Победы, 26 (общественно-торговый комплекс ООО "Велит") | ТЭЦ ВАЗа | 0,62 | 0,01833 | 0,11 | 1538,32 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО "ВИТ" ул. 40 лет Победы, 94в | ТЭЦ ВАЗа | 0,19 | 0,00125 | 0,00125 | 17,48 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Влада-Центр" ул. Революционная, 28а | ТЭЦ ВАЗа | 0,352 | 0,015 | 0,015 | 209,77 | 2020-2021 гг. |
| ООО "АЛТЕК" ул. Маршала Жукова, 13 | ТЭЦ ВАЗа | 0,452 | 0,024 | 0,024 | 335,63 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Коралл", б-р Королева, 8а | ТЭЦ ВАЗа | 0,048 | 0,001166 67 | 0,007 | 97,89 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Море", ул. 70 лет Октября, 47 | ТЭЦ ВАЗа | 0,088 | 0,002083 33 | 0,002083 33 | 29,13 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Синапс", АБК, ПКЗ, ул.Транспортная, 17 | ТЭЦ ВАЗа | 0,268 | 0,0014 | 0,0014 | 19,58 | 2020-2021 гг. |
| ООО "АТОЛЛ" ул. Тополиная, 1б | ТЭЦ ВАЗа | 0,29 | 0,003125 | 0,045 | 629,31 | 2020-2021 гг. |
| ООО Кафе "Волгарь" ТЦ-27, 7-й кв-л, б-р Приморский, 22 | ТЭЦ ВАЗа | 0,384 | 0,0327 | 0,0327 | 457,30 | 2020-2021 гг. |
| ООО магазин "Витязь" (ТЦ-6) 6-й кв-л, ул. Революционная, д.72 | ТЭЦ ВАЗа | 0,514 | 0,007833 33 | 0,047 | 657,28 | 2020-2021 гг. |
| АО "ФИА-БАНК", Свердлова, 45 А | ТЭЦ ВАЗа | 0,074 | 0,0002 | 0,0002 | 2,80 | 2020-2021 гг. |
| АО "Купала", корпус, 1, Автостроителей, 41"А" | ТЭЦ ВАЗа | 0,074 | 0,018 | 0,018 | 251,73 | 2020-2021 гг. |
| АО "Купала", корпус, 2, Автостроителей, 41"А" | ТЭЦ ВАЗа | 0,068 | 0,066 | 0,0046 | 64,33 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Рентинг" ул. Северная, 57 | ТЭЦ ВАЗа | 1,098 | 0,0104 | 0,151 | 2111,70 | 2020-2021 гг. |
| ООО "РИЭЛТОРГ", ул.Революционная, 52 (ДБ"Орбита") | ТЭЦ ВАЗа | 0,65 | 0,0322 | 0,193 | 2699,06 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ИМПРЕСС", ул. Ботаническая, 62 | ТЭЦ ВАЗа | 0,2 | 0,0002 | 0,001 | 13,98 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|-------------------|
| ООО "Инвестаренда", Новый проезд, 8 (ХТН) | ТЭЦ ВАЗа | 0,736 | 0,007777 | 0,112 | 1566,29 | 2020- 2021 гг. |
| АО "Тандер", ул. Маршала Жукова, 28 | ТЭЦ ВАЗа | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 139,85 | 2020- 2021 гг. |
| Общество с ограниченной ответственностью "Экзотик-Ланч", б-р Буденного, 2, Хозблок 63-Х | ТЭЦ ВАЗа | 0,13 | 0,005277 7 | 0,005277 7 | 73,81 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "ЭНЕРГО-К" ул. Дзержинского, 21 | ТЭЦ ВАЗа | 0,97 | 0,058833 | 0,058833 | 822,76 | 2020- 2021 гг. |
| АО "ТАНДЕР", Тополиная 51 | ТЭЦ ВАЗа | 0,064 | 0,003167 | 0,019 | 265,71 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "Старый Дом", ул.Революционн ая, 28 | ТЭЦ ВАЗа | 0,552 | 0,028666 6 | 0,028666 6 | 400,90 | 2020- 2021 гг. |
| ООО Магазин № 1 "Продтовары", б-р Кулибина, 15 (торговый центр) | ТЭЦ ВАЗа | 0,462 | 0,051 | 0,245 | 3426,26 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "ПСА" б-р Приморский, 43 | ТЭЦ ВАЗа | 0,606 | 0,021 | 0,021 | 293,68 | 2020- 2021 гг. |
| МРОП Приход в честь святого православного Иоанна Кронштадтского" и сторожка, ул. 70 лет Октября, 62 | ТЭЦ ВАЗа | 0,014 | 0,000277 77 | 0,004 | 55,94 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "Потенциал", ул. Свердлова, 15б (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,504 | 0,008333 | 0,12 | 1678,17 | 2020- 2021 гг. |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВС-Групп плюс", ул. Тополиная, 56 "а", Жилой дом-вставка в торце ж/д | ТЭЦ ВАЗа | 0,55 | 0,123 | 0,123 | 1720,12 | 2020- 2021 гг. |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВС-Групп плюс", ул. Тополиная, 56 "а", офисы | ТЭЦ ВАЗа | 0,156 | 0,008 | 0,008 | 111,88 | 2020- 2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднесуточная тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|----------------|
| жилого дома-вставки | | | | | | |
| ООО "ТЦ "ЮБИЛЕЙНЫЙ", ул. Юбилейная, 2г (административно-торговое здание) | ТЭЦ ВАЗа | 0,228 | 0,00833333 | 0,05 | 699,24 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Формат", ул. Революционная, 38 | ТЭЦ ВАЗа | 0,424 | 0,00416666 | 0,025 | 349,62 | 2020-2021 гг. |
| НОУ "Тольяттинская академия управления", Приморский б-р, 25 (ясли-сад № 202 "Росток") | ТЭЦ ВАЗа | 0,5 | 0,0958 | 0,3 | 2995,10 | 2020-2021 гг. |
| ГСК №12 "Приморский", ул.Революционная, 72 А, надстрой над ГСК | ТЭЦ ВАЗа | 0,246 | 0,019 | 0,019 | 265,71 | 2020-2021 гг. |
| ГСК №15 "Юбилейный", ул.Юбилейная, 2 А, Мойка | ТЭЦ ВАЗа | 0,218 | 0,0016 | 0,023 | 321,65 | 2020-2021 гг. |
| ГСК №127 "Мизар", 10-й кв-л, ул.Свердлова, 24а | ТЭЦ ВАЗа | 0,168 | 0,002 | 0,002 | 27,97 | 2020-2021 гг. |
| ГСК "№104 Лада-Эпос", б-р Космонавтов, 3а | ТЭЦ ВАЗа | 0,26 | 0,00138889 | 0,02 | 279,69 | 2020-2021 гг. |
| Надстрой над ГСК № 5/1 и ГСК №5/2, 5-й кв-л, ул.Свердлова, 17"а" | ТЭЦ ВАЗа | 0,596 | 0,00277 | 0,00277 | 38,74 | 2020-2021 гг. |
| ООО "АРТ-коктейль" ул Жукова д.35 | ТЭЦ ВАЗа | 0,04 | 0,0127 | 0,061 | 853,07 | 2020-2021 гг. |
| ИП Дуцев В.И., ул.70 лет Октября 56, Универсальный магазин "Миндаль" | ТЭЦ ВАЗа | 0,214 | 0,0937 | 0,0937 | 1310,37 | 2020-2021 гг. |
| ИП Павлов Евгений Викторович, б-р Буденного, 12б | ТЭЦ ВАЗа | 0,082 | 0,01 | 0,01 | 139,85 | 2020-2021 гг. |
| ПБОЮЛ Ерохин Сергей Анатольевич, ул. Свердлова, 8а (магазин пром.товаров) | ТЭЦ ВАЗа | 0,038 | 0,00033333 | 0,002 | 27,97 | 2020-2021 гг. |
| ИП Вайнштейн О.В., кв.1, ул. Революционная, 32 | ТЭЦ ВАЗа | 0,118 | 0,0613 | 0,294 | 2935,20 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ИП Вайнштейн О.В., кв.1, ул. Революционная, 42 | ТЭЦ ВАЗа | 0,424 | 0,0042 | 0,025 | 349,62 | 2020-2021 гг. |
| ИП Дьяченко В.А. ул.Революционная, 62 | ТЭЦ ВАЗа | 0,448 | 0,0068 | 0,041 | 573,37 | 2020-2021 гг. |
| Колпаков Е.В., ул.Фрунзе, 8Б, Подземная парковка автомобилей поз. 3 с блоком общ.назначения | ТЭЦ ВАЗа | 0,094 | 0,0013888 | 0,0013888 | 19,42 | 2020-2021 гг. |
| Аббасов Р. Ф., ул.Авгостроителей, 11"б", 3-х этажное здание офисов с подзем гаражом | ТЭЦ ВАЗа | 0,258 | 0,039 | 0,039 | 545,41 | 2020-2021 гг. |
| Степнова Л.Л., ул.40 лет Победы, 94, Нежилое помещение (надстрой над ГСК-64) | ТЭЦ ВАЗа | 0,182 | 0,00263888 | 0,00263888 | 36,90 | 2020-2021 гг. |
| Османов М.А. ул. Свердлова д. 53 | ТЭЦ ВАЗа | 0,03 | 0,0031 | 0,015 | 209,77 | 2020-2021 гг. |
| Мамедов Сардар Аббас оглы, ул.Авгостроителей, 53"а", Кафе "Чайка" | ТЭЦ ВАЗа | 0,026 | 0,00104167 | 0,005 | 69,92 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Лента", ул.Южное шоссе, 4 | ТЭЦ ВАЗа | 0,672 | 0,593 | 0,593 | 3959,26 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Соцкультбыт-АВТОВАЗ", Приморский б-р, 8, Управление | ТЭЦ ВАЗа | 0,64 | 0,0035 | 0,05 | 699,24 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Соцкультбыт-АВТОВАЗ", ул. Революционная, 58а, Гаражный бокс № 3 | ТЭЦ ВАЗа | 0,458 | 0,0002 | 0,0002 | 2,80 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Соцкультбыт-АВТОВАЗ", ул. Маршала Жукова, 15а, Лыжная база МСП | ТЭЦ ВАЗа | 0,384 | 0,0244 | 0,351 | 3504,26 | 2020-2021 гг. |
| ООО ТД "Респект", ул Юбилейная, 9 | ТЭЦ ВАЗа | 0,19 | 0,0255 | 0,153 | 2139,67 | 2020-2021 гг. |
| ПАО "МегаФон", ул.Фрунзе, 6 в | ТЭЦ ВАЗа | 0,156 | 0,0041666 | 0,0041666 | 58,27 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Бин", ул.Юбилейная, 8, нежилое помещение (кафе) | ТЭЦ ВАЗа | 0,038 | 0,0002 | 0,0002 | 2,80 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО КБ "Эл банк" (бывш.ООО фирма "Тайм-Финанс") (здание ХТН), За кв-л, Новый проезд, 8 | ТЭЦ ВАЗа | 0,232 | 0,0029 | 0,0029 | 40,56 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "ТОРГСНАБ" пр-т Ленинский, 10 А | ТЭЦ ВАЗа | 0,334 | 0,04166666 | 0,25 | 2495,91 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "ТОРГСНАБ" б-р Гая, 26 | ТЭЦ ВАЗа | 0,334 | 0,041667 | 0,25 | 2495,91 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Апогей ЮВ", Революционная, 8в | ТЭЦ ВАЗа | 0,104 | 0,00006944 | 0,00006944 | 0,97 | 2020-2021 гг. |
| РО Архиерейское подворье, ул. Юбилейная, 4а (Поволжский православный институт) | ТЭЦ ВАЗа | 1,8 | 0,01041666 | 0,1 | 1398,47 | 2020-2021 гг. |
| ООО "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ", ул.Вокзальная, 116, ОСВ-1 | ТЭЦ ВАЗа | 6,08 | 0,0139 | 0,2 | 2796,95 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 102, пр-т Ст.Разина, 36 | ТЭЦ ВАЗа | 0,386 | 0,07219444 | 0,07219444 | 1009,62 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 106, пр-т Московский, 53 | ТЭЦ ВАЗа | 0,51 | 0,12426389 | 0,12426389 | 1737,80 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 119, б-р Орджоникидзе, 1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,51 | 0,124264 | 0,124264 | 1737,80 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 115, ул. Свердлова, 27 | ТЭЦ ВАЗа | 0,51 | 0,124264 | 0,124264 | 1737,80 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 122, ул. Дзержинского, 47 | ТЭЦ ВАЗа | 0,486 | 0,04216666 | 0,04216666 | 589,69 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 124, б-р Курчатова, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 0,476 | 0,10541667 | 0,10541667 | 1474,23 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 127, ул. Юбилейная, 15 | ТЭЦ ВАЗа | 0,476 | 0,105417 | 0,105417 | 1474,23 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 130, ул. Юбилейная, 3 | ТЭЦ ВАЗа | 0,486 | 0,099667 | 0,099667 | 1393,82 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 134, б-р Туполева, 3 | ТЭЦ ВАЗа | 0,476 | 0,105417 | 0,105417 | 1474,23 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 137, ул. М.Жукова, 31 | ТЭЦ ВАЗа | 0,486 | 0,099666 66 | 0,099666 66 | 1393,81 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 140, ул. Свердлова, 36 | ТЭЦ ВАЗа | 0,486 | 0,099666 66 | 0,099666 66 | 1393,81 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 149, ул. М.Жукова, 25 | ТЭЦ ВАЗа | 0,486 | 0,099666 66 | 0,099666 66 | 1393,81 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 150, ул. М.Жукова, 21 | ТЭЦ ВАЗа | 0,57 | 0,015013 89 | 0,015013 89 | 209,97 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 157, ул. Ворошилова, 14 | ТЭЦ ВАЗа | 0,486 | 0,099666 66 | 0,099666 66 | 1393,81 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 159, ул. М.Жукова, 7 | ТЭЦ ВАЗа | 0,486 | 0,099667 | 0,099667 | 1393,82 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 160, ул. М.Жукова, 1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,486 | 0,099667 | 0,099667 | 1393,82 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 161, ул. М.Жукова, 11 | ТЭЦ ВАЗа | 0,486 | 0,099667 | 0,099667 | 1393,82 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 171, ул. М.Жукова, 15 | ТЭЦ ВАЗа | 0,956 | 0,294527 77 | 0,294527 77 | 2940,46 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 173, ул. М.Жукова, 17 | ТЭЦ ВАЗа | 0,956 | 0,294528 | 0,922 | 5233,35 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 179, б-р Гая, 20 | ТЭЦ ВАЗа | 0,486 | 0,099667 | 0,099667 | 1393,82 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 176, б-р Гая, 4 | ТЭЦ ВАЗа | 0,486 | 0,099667 | 0,099667 | 1393,82 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 182, ул.Авгостроителей, 76 | ТЭЦ ВАЗа | 0,486 | 0,099666 6 | 0,099666 6 | 1393,81 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 184, ул.Ворошилова, 61 | ТЭЦ ВАЗа | 0,486 | 0,099667 | 0,099667 | 1393,82 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 190, б-р Приморский, 7 | ТЭЦ ВАЗа | 0,378 | 0,090083 | 0,090083 | 1259,79 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 201, б-р Космонавтов, 10 | ТЭЦ ВАЗа | 0,956 | 0,294527 78 | 0,294527 78 | 2940,46 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 203, ул.Дзержинского ,40 | ТЭЦ ВАЗа | 1,014 | 0,294528 | 0,294528 | 2940,47 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 206, ул.Автостроителей, 30 | ТЭЦ ВАЗа | 0,546 | 0,141833 3 | 0,141833 3 | 1983,50 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 204, ул.Автостроителей, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,378 | 0,090083 | 0,090083 | 1259,79 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 97, ул.Фрунзе, 19 | ТЭЦ ВАЗа | 0,51 | 0,124263 89 | 0,124263 89 | 1737,80 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 99, ул.Революционная, 68 | ТЭЦ ВАЗа | 0,51 | 0,124264 | 0,124264 | 1737,80 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", управление АНО ДО адм.здание 3 "б" кв-л, пр-т.Степана Разина,д.53 | ТЭЦ ВАЗа | 0,486 | 0,021667 | 0,021667 | 303,01 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 198, ул.Свердлова, 1а | ТЭЦ ВАЗа | 0,378 | 0,09008 | 0,282 | 2815,39 | 2020-2021 гг. |
| ГСК № 119, 9-й кв-л, б-р Туполева, д.12"а" | ТЭЦ ВАЗа | 1,188 | 0,0118 | 0,0118 | 165,02 | 2020-2021 гг. |
| АО "СК "Астро-Волга-Мед", пр-т Московский, 15, Медицинская страховая компания | ТЭЦ ВАЗа | 0,242 | 0,0157 | 0,226 | 3160,55 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ОМЕГА", ул.Дзержинского,38 а | ТЭЦ ВАЗа | 0,526 | 0,037333 | 0,224 | 3132,58 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+", помещение общественного назначения(М-15.1-маг) квартал МЖК, Южное Шоссе, 85 ГВС | ТЭЦ ВАЗа | 0,106 | 0,0029 | 0,0029 | 40,56 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| ООО УК "Жилсервис+", ТЦ, пр-т Степана Разина, 60 | ТЭЦ ВАЗа | 0,598 | 0,0353 | 0,0353 | 493,66 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Жилсервис+", ТЦ "ХитОН", ул. Революционная, 5 | ТЭЦ ВАЗа | 0,628 | 0,0044 | 0,0044 | 61,53 | 2020-2021 гг. |
| Общество с ограниченной ответственностью "Элакс", ул. Жукова, Центр армянской культуры (АБК) | ТЭЦ ВАЗа | 0,096 | 0,00027777 | 0,00027777 | 3,88 | 2020-2021 гг. |
| ПЭК "Крокус", Административно-торговый центр "Крокус", 4-й кв-л, ул.Дзержинского, д.53 | ТЭЦ ВАЗа | 0,546 | 0,00199999 | 0,012 | 167,82 | 2020-2021 гг. |
| ООО «Авангард ТЛТ», ул. Революционная, 52а | ТЭЦ ВАЗа | 5,12 | 0,0931 | 1,341 | 7025,94 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "ЖЭК 08" г.Тольятти, Жилой дом 360-2 (5, 6 секции), 17-й кв-л, ул.40 лет Победы, 56 | ТЭЦ ВАЗа | 1,26 | 0,0958 | 0,23 | 3216,49 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "ОЗОН" г.Тольятти, Жилой дом 8-А, 11-Й кв-л, ул.Фрунзе, 5 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,042 | 0,1 | 1398,47 | 2020-2021 гг. |
| ТСН "Революционная 34", ул. Революционная 34 | ТЭЦ ВАЗа | 1,668 | 0,2775 | 0,666 | 4099,87 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ГУЖФ" г.Тольятти МКД ул.Ворошилова, 2"в" | ТЭЦ ВАЗа | 0,618 | 0,0792 | 0,19 | 2657,10 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ГУЖФ" г.Тольятти МКД ул.Ворошилова, 2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,604 | 0,0782 | 0,19 | 2657,10 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ГУЖФ" г.Тольятти, МКД ул.Ворошилова, 2"а" | ТЭЦ ВАЗа | 0,576 | 0,0721 | 0,173 | 2419,36 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ГУЖФ" г.Тольятти МКД ул.Дзержинского, 50 (2/ЖД-4) | ТЭЦ ВАЗа | 0,536 | 0,1208 | 0,29 | 2895,26 | 2020-2021 гг. |
| ИП Некрасова В.В., кафе, 3-й кв-л, ул.Революционная, д.52"б" | ТЭЦ ВАЗа | 0,086 | 0,005625 | 0,005625 | 78,66 | 2020-2021 гг. |
| ПЭК "МИР", пр-кт Ленинский, 1Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,2 | 0,0028 | 0,0028 | 39,16 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| АНО "Солнечный круг", б-р Туполева, д. 6 | ТЭЦ ВАЗа | 0,18 | 0,0403 | 0,126 | 1762,08 | 2020-2021 гг. |
| АНО ДО "Перспектива", б-р Туполева, 6 | ТЭЦ ВАЗа | 0,024 | 0,0058 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| АНОО "СУПЕНИ", б-р Туполева, д.6 | ТЭЦ ВАЗа | 0,05 | 0,0109 | 0,034 | 475,48 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Аптека 245", ул. Революционная, 6 | ТЭЦ ВАЗа | 0,186 | 0,003 | 0,018 | 251,73 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ПСК", хозблок, ул.Буденного, 20 | ТЭЦ ВАЗа | 0,13 | 0,00798 | 0,00798 | 111,60 | 2020-2021 гг. |
| ООО магазин "Новинка", ул. Автостроителей, 80 | ТЭЦ ВАЗа | 0,118 | 0,00267 | 0,016 | 223,76 | 2020-2021 гг. |
| АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК", магазин, ул. Тополиная, 44 | ТЭЦ ВАЗа | 0,052 | 0,0121 | 0,0121 | 169,22 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Спектр Плюс", ул. Льва Яшина, 14 | ТЭЦ ВАЗа | 0,536 | 0,368 | 0,368 | 3673,99 | 2020-2021 гг. |
| СЭК "ТД "Империya", ул. Дзержинского, д.17а | ТЭЦ ВАЗа | 0,294 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ОАО КБ "Солидарность", 19 квартал, здание ОАО КБ "Солидарность" ул. Автостроителей 1а | ТЭЦ ВАЗа | 0,224 | 0,0056 | 0,082 | 1146,75 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Ладья-Строй", ул.70 лет Октября, 38 | ТЭЦ ВАЗа | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 839,08 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Магазин "Бакан", ул. Ворошилова д. 12а | ТЭЦ ВАЗа | 0,172 | 0,0017 | 0,01 | 139,85 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК Метрон" г.Тольятти, ТСЖ, Жилой дом 1-Ж, узел № 1, 1-й кв-л, ул.Свердлова, 41 | ТЭЦ ВАЗа | 0,72 | 0,057 | 0,057 | 797,13 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК Метрон" г.Тольятти, ТСЖ, Жилой дом 1-Ж, узел № 2,1-й кв-л, ул.Свердлова, 41 | ТЭЦ ВАЗа | 0,684 | 0,066 | 0,066 | 922,99 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК Метрон" г.Тольятти, ТСЖ, Жилой дом 1-Ж, узел № 3,1-й кв-л, ул.Свердлова, 41 | ТЭЦ ВАЗа | 0,684 | 0,048 | 0,048 | 671,27 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| ООО "УК Метрон" г.Тольятти, ТСЖ, Жилой дом 1-Ж, узел № 4, 1-й кв-л, ул.Свердлова, 41 | ТЭЦ ВАЗа | 0,684 | 0,066 | 0,066 | 922,99 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК Метрон" г.Тольятти, ТСЖ, Жилой дом 1-Ж, узел № 5, 1-й кв-л, ул.Свердлова, 41 | ТЭЦ ВАЗа | 0,684 | 0,048 | 0,048 | 671,27 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК Метрон" г.Тольятти, ТСЖ, Жилой дом 1-Ж, узел № 6, 1-й кв-л, ул.Свердлова, 41 | ТЭЦ ВАЗа | 0,684 | 0,066 | 0,066 | 922,99 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК Метрон" г.Тольятти, ТСЖ, Жилой дом 1-Ж, узел № 7, 1-й кв-л, ул.Свердлова, 41 | ТЭЦ ВАЗа | 0,684 | 0,047 | 0,047 | 657,28 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК Метрон" г.Тольятти, ТСЖ, Жилой дом 1-Ж, узел № 8, 1-й кв-л, ул.Свердлова, 41 | ТЭЦ ВАЗа | 0,684 | 0,047 | 0,047 | 657,28 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК Метрон" г.Тольятти, Жилой дом 2-В, 1-й кв-л, б-р Баумана, 4 | ТЭЦ ВАЗа | 0,85 | 0,266 | 0,266 | 2655,65 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК Метрон" г.Тольятти, Жилой дом 2-Е, 1-й кв-л, б-р Баумана, 10 | ТЭЦ ВАЗа | 0,85 | 0,266 | 0,266 | 2655,65 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК Метрон" г.Тольятти, ТСЖ "Свердлова, 47", Жилой дом 1-В, 1-й кв-л, ул.Свердлова, 47 | ТЭЦ ВАЗа | 1,816 | 0,755 | 0,755 | 4647,75 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК Метрон" г.Тольятти, ТСЖ "Степана Разина, 19", жилой дом 15-П, 10-й кв-л, пр-т Ст.Разина, 19 | ТЭЦ ВАЗа | 1 | 0,291 | 0,291 | 2905,24 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УК Метрон" г.Тольятти, ТСЖ, Жилой дом 8-Ц, 3"а" кв-л, пр-т Ленинский, 19 | ТЭЦ ВАЗа | 0,51 | 1,024 | 1,024 | 5812,31 | 2020-2021 гг. |
| Зайтов Равиль Габдрафович, ТЦ-7, пр-т Московский, 39 | ТЭЦ ВАЗа | 0,704 | 0,016 | 0,016 | 223,76 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| АНО "Радость", б-р Туполева, д.19 | ТЭЦ ВАЗа | 0,474 | 0,1054 | 0,1054 | 1473,99 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Волга Строй Сервис", Оздор. компл. "У Федоровича", 2-й кв-л, пр-т Московский, 17, стр. 1 (бывш. с/аб-т ГСК №102 Пожарн.) | ТЭЦ ВАЗа | 0,062 | 0,0146 | 0,0146 | 204,18 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "34-П", жилой дом, ул. Тополиная, 7 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ТСН "Мечта", 16 -й кв-л, 30-Ц-1, ул. 70 лет Октября, 31 | ТЭЦ ВАЗа | 0,66 | 0,1667 | 0,4 | 2670,66 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Русь", 16 квартал, 30-Н-1, б-р Цветной, 33 | ТЭЦ ВАЗа | 1,05 | 0,432 | 0,432 | 2884,31 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Русь", 15 квартал, ТЛ/ЖД-1, ул. Автостроителей, 50"б" | ТЭЦ ВАЗа | 0,38 | 0,22 | 0,22 | 3076,64 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Русь", ул. Автостроителей, 50 | ТЭЦ ВАЗа | 1,088 | 0,353 | 0,353 | 3524,23 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Русь", 28-Е, б-р Космонавтов, 13 | ТЭЦ ВАЗа | 1,7 | 0,78 | 0,78 | 4801,65 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Жилстандарт", Блок обслуживания, 31-й кв-л, ул. Революционная, 7 | ТЭЦ ВАЗа | 0,7868 6 | 0,171 | 0,171 | 2391,39 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Жилстандарт", г.Тольятти, Комплексное общежитие № 2, 12-ти этажное здание, 31 -й кв-л, ул. Революционная, 7 | ТЭЦ ВАЗа | 4,102 | 0,999 | 0,999 | 5670,40 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Жилстандарт", г.Тольятти, Комплексное общежитие № 2, 9-ти этажное здание, 31 -й кв-л, ул. Революционная, 7 | ТЭЦ ВАЗа | 1,88 | 0,53 | 0,53 | 3538,63 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Жилстандарт", МКД, ул. Фрунзе, д.10 "А" (8-М) | ТЭЦ ВАЗа | 0,584 | 0,343 | 0,343 | 3424,39 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО "Жилстандарт", МКД, ул.Фрунзе,д.10 "Б" 1-2П (8-Л) | ТЭЦ ВАЗа | 0,826 | 0,482 | 0,482 | 3218,15 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Жилстандарт", МКД, ул.Фрунзе,д.10 "Б" 3-4П (8-К) | ТЭЦ ВАЗа | 0,87 | 0,457 | 0,457 | 3051,23 | 2020-2021 гг. |
| Дог.36629 ООО "Жилстандарт" б-р Приморский, д.23 | ТЭЦ ВАЗа | 1,28 | 0,127 | 0,127 | 1776,06 | 2020-2021 гг. |
| Дог.36629 ООО "Жилстандарт" пр-кт Ленинский,15/30 (1п) | ТЭЦ ВАЗа | 1,236 | 0,509 | 0,509 | 3398,42 | 2020-2021 гг. |
| Дог.36629 ООО "Жилстандарт" пр-кт Ленинский,15/30 (24п) | ТЭЦ ВАЗа | 1,522 | 0,713 | 0,713 | 4389,20 | 2020-2021 гг. |
| Дог.36629 ООО "Жилстандарт" ул. Фрунзе,д.14 | ТЭЦ ВАЗа | 2,472 | 0,299 | 0,299 | 2985,11 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Миллениум", ул. М.Жукова, 16 | ТЭЦ ВАЗа | 0,176 | 0,0292 | 0,07 | 978,93 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "СТР-33", пр-т Степана Разина,33 | ТЭЦ ВАЗа | 1,01 | 0,122 | 0,293 | 2925,21 | 2020-2021 гг. |
| ТСН "Рябиновый, 7" (жилой дом) | ТЭЦ ВАЗа | 1,746 | 0,961 | 0,961 | 5454,71 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Австростроителей 53", ул. Австростроителей 53 | ТЭЦ ВАЗа | 2,742 | 1,028 | 1,028 | 5835,01 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Австростроителей,59" ж/д 26-Е,14 кв-л.ул. Австростроителей,59 | ТЭЦ ВАЗа | 2,652 | 0,422 | 1,013 | 5749,87 | 2020-2021 гг. |
| "ТСН-1", жилой дом, ул. Революционная,40 | ТЭЦ ВАЗа | 1,668 | 0,666 | 0,666 | 4099,87 | 2020-2021 гг. |
| "ТСН-1", жилой дом, ул. Революционная,44 | ТЭЦ ВАЗа | 1,668 | 0,666 | 0,666 | 4099,87 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО "Метрон" г.Тольятти, Жилой дом 34-0, 19-й кв-л, ул.Тополиная, 6 | ТЭЦ ВАЗа | 1,314 | 0,552 | 0,552 | 3685,51 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Метрон" г.Тольятти, ТСЖ "Базилика", Жилой дом 29Э-1, 16-й кв-л, ул.70 лет Октября, 43 | ТЭЦ ВАЗа | 0,73 | 0,532 | 0,532 | 3551,98 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Метрон" г.Тольятти, ТСЖ "Базилика", Жилой дом 29Э-1, 16-й кв-л, ул.70 лет Октября, 43 | ТЭЦ ВАЗа | 0,73 | 0,532 | 0,532 | 3551,98 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Метрон" г.Тольятти, ТСЖ, Жилая вставка, 10-й кв-л, б-р Луначарского, 9"а" | ТЭЦ ВАЗа | 0,26 | 0,185 | 0,185 | 2587,18 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Метрон" г.Тольятти, ТСЖ "Радость", Жилой дом 34М-1, 19-й кв-л, ул.70 лет Октября, 48"а" | ТЭЦ ВАЗа | 0,16 | 0,095 | 0,095 | 1328,55 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Метрон" г.Тольятти, ТСЖ "Рубин", Жилой дом, 10-й кв-л, ул.Свердлова, 22"а" | ТЭЦ ВАЗа | 0,384 | 0,152 | 0,152 | 2125,68 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Метрон" г.Тольятти, ТСЖ "70 лет Октября, 48", Жилой дом 34-М, 19-й кв-л, ул.70 лет Октября, 48 | ТЭЦ ВАЗа | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 6811,30 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Метрон" г.Тольятти, ТСЖ "72 А", Жилая вставка между ж/д 26-Ж и 26-И, 14-й кв-л, ул.40 лет Победы, 72"а" | ТЭЦ ВАЗа | 0,184 | 0,072 | 0,072 | 1006,90 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Елисеич", ул. М.Жукова, 48а | ТЭЦ ВАЗа | 0,196 | 0,002 | 0,002 | 27,97 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Департамент ЖКУ и С", жилой дом, пр-т Ленинский, 14 | ТЭЦ ВАЗа | 0,542 | 0,051 | 0,051 | 713,22 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Департамент ЖКУ и С", жилой дом, пр-т Ст.Разина, 35 | ТЭЦ ВАЗа | 2,82 | 1,227 | 1,227 | 6428,65 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| ИП Пелевин А.П., ТРК Аврора, ул. 70 лет Октября, д 3 | ТЭЦ ВАЗа | 0,778 | 0,011667 | 0,011667 | 163,16 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Офицерская 9", жилой дом, ул. Офицерская, 9 | ТЭЦ ВАЗа | 0,688 | 0,552 | 0,552 | 3685,51 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Офицерская 9", жилой дом, ул. Офицерская, 9 | ТЭЦ ВАЗа | 0,688 | 0,552 | 0,552 | 3685,51 | 2020-2021 гг. |
| ЖСК "Ритм", жилой дом, ул. 40 лет Победы, 82"а" | ТЭЦ ВАЗа | 2,24 | 0,126 | 0,126 | 1762,08 | 2020-2021 гг. |
| ООО "УО Статус", ул. Юбилейная, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 1,116 | 0,042 | 0,042 | 587,36 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Ворошилова 67", ул. Ворошилова 67 | ТЭЦ ВАЗа | 2,308 | 0,813 | 0,813 | 4614,65 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "40 лет Победы, 84", жилой дом, ул. 40 лет Победы, 84 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО ТОЦ "КРИСТАЛЛ", ул. Автостроителей, 63 | ТЭЦ ВАЗа | 0,22 | 0,003 | 0,003 | 41,95 | 2020-2021 гг. |
| ТСЖ "Подсолнух" 40 лет Победы, 65 (Медгородок) | ТЭЦ ВАЗа | 1,51 | 0,2958 | 0,71 | 4370,73 | 2020-2021 гг. |
| НП "СНИ "Статус", ул. Туполева, 17а | ТЭЦ ВАЗа | 0,36 | 0,0646 | 0,0646 | 903,41 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Тольятти Сервис" Г. Тольятти Жилой дом, ул. 40 лет Победы, 72 | ТЭЦ ВАЗа | 1,838 | 0,717 | 0,717 | 4413,82 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Тольятти Сервис" г. Тольятти жилой дом, Дзержинского. 11 | ТЭЦ ВАЗа | 2,244 | 1,04 | 1,04 | 5903,12 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Тольятти Сервис" г. Толятти, жилой дом, Южное шоссе, 63 | ТЭЦ ВАЗа | 1,022 | 0,285 | 0,285 | 2845,34 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|-------------------|
| ООО УК "Тольятти Сервис" г.Тольятти, ТСЖ, Жилой дом 26-Я, 14-й кв-л, ул.Дзержинского, 5"а" | ТЭЦ ВАЗа | 1,896 | 1,395 | 1,395 | 7308,86 | 2020- 2021 гг. |
| ООО УК "Тольятти Сервис" МКД ул. 40 лет Победы, 82 | ТЭЦ ВАЗа | 1,838 | 0,717 | 0,717 | 4413,82 | 2020- 2021 гг. |
| Чумакова Е.Н. ул. Орджоникидзе, 10а | ТЭЦ ВАЗа | 0,144 | 0,005 | 0,005 | 69,92 | 2020- 2021 гг. |
| ООО УК "Уют" г.Тольятти. Жилой дом 4- ДС, 16-й кв-л, б-р Цветной, 7 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| ООО УК "Уют" г.Тольятти, ТСЖ "Альянс", Жилой дом, 1-й кв-л, б-р Баумана, 5 | ТЭЦ ВАЗа | 1,74 | 0,63 | 0,63 | 3878,25 | 2020- 2021 гг. |
| ООО УК "Уют" г.Тольятти, Жилой дом 10-ти этажный 2-х секционный, 9- й кв-л, ул.Свердлова, 9"ж" | ТЭЦ ВАЗа | 0,8 | 0,144 | 0,144 | 2013,80 | 2020- 2021 гг. |
| . ООО УК "Уют" г.Тольятти, Жилой дом 10- ти этажный 1 секционный, 9-й кв-л, ул.Свердлова, 7 "в" | ТЭЦ ВАЗа | 0,398 | 0,075 | 0,075 | 1048,86 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "РИВ", б-р Приморский, 43 " (Джон Сильвер") | ТЭЦ ВАЗа | 0,174 | 0,008333 33 | 0,008333 33 | 116,54 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "Дина-визион", ул. Революционная, 14 (нежилое здание) | ТЭЦ ВАЗа | 0,056 | 0,000416 6 | 0,006 | 83,91 | 2020- 2021 гг. |
| ТСЖ "ХХХ-МАГ-А", жилой дом, ул. Дзержинского, 12 | ТЭЦ ВАЗа | 0,53 | 0,314 | 0,314 | 3134,87 | 2020- 2021 гг. |
| Шапеева В.А., нежилые помещения, ул. Революционная, 70 | ТЭЦ ВАЗа | 0,07 | 0,008 | 0,008 | 111,88 | 2020- 2021 гг. |
| ООО УК "Тольятти Сервис", МКД, б-р Гая 10, корпус 1 | ТЭЦ ВАЗа | 4,38 | 0,181 | 0,181 | 2531,24 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "ЖКХ г.Тольятти" , ФГУП "Почта России", ул.Революционная, | ТЭЦ ВАЗа | 0,304 | 0,002014 | 0,002014 | 28,17 | 2020- 2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| д.6 | | | | | | |
| Гончаренко Г.А., помещения, ул.Революционная, 14 | ТЭЦ ВАЗа | 0,054 | 0,0018 | 0,0018 | 25,17 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Кулинар", ресторан "В лоскуты", ул.Революционная, 14 | ТЭЦ ВАЗа | 0,062 | 0,0066 | 0,0066 | 92,30 | 2020-2021 гг. |
| ИП Попов И.В., нежилые помещения, ул.Революционная, 14 аптека | ТЭЦ ВАЗа | 0,156 | 0,0001 | 0,0001 | 1,40 | 2020-2021 гг. |
| Хитрых И.Г., магазин, ул.Маршала Жукова, 40 | ТЭЦ ВАЗа | 0,12 | 0,0031 | 0,0031 | 43,35 | 2020-2021 гг. |
| ИП Подсевалова, "Галерея у Восхода", 2 кв-л, Революционная 18 "А" | ТЭЦ ВАЗа | 0,188 | 0,0032 | 0,0032 | 44,75 | 2020-2021 гг. |
| ООО УК "Тольятти Сервис", бизнес центр, ул.Маршала Жукова, 35 ... | ТЭЦ ВАЗа | 0,482 | 0,0058 | 0,084 | 1174,72 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО "ДжиЭм-АВТОВАЗ", Корпус Т 40 "Цех окраски", ул. Вокзальная, 37 | ТЭЦ ВАЗа | 1,4 | 0,09 | 0,18 | 2517,25 | 2020-2021 гг. |
| 37001т ЗАО ДжиЭм-АВТОВАЗ, Административное здание Т2/Т60, ул.Вокзальная, 37 | ТЭЦ ВАЗа | 2,066 | 0,373 | 0,746 | 4592,34 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Рулевые системы", административно-производственное здание, ул.Северная, д.101 | ТЭЦ ВАЗа | 1,34 | 0,02257 | 0,02257 | 315,64 | 2020-2021 гг. |
| здание ООО "Федерал-Могоул Пауэртрейн Восток., ул.Заставная,13 | ТЭЦ ВАЗа | 0,812 | 0,02875 | 0,02875 | 402,06 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Соцкультбыт-АВТОВАЗ" ш. Южное д. 121 | ТЭЦ ВАЗа | 7,36 | 0,25528 | 0,25528 | 2548,63 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Вега", ул. 40 лет Победы, д.98 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,00065 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО магазин № 37 "Продукты", ул. Свердлова, д. 5 | ТЭЦ ВАЗа | 0,082 | 0,00397 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО "Электрон", ул.Фрунзе, 35 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00008 | 0,00004 | 0,00004 | 0,56 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО "Электрон", ул. 40 лет Победы, 88 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00022 | 0,00011 | 0,00011 | 1,54 | 2020-2021 гг. |
| Пермякова О.А., пр-кт Степана Разина, д.19 | ТЭЦ ВАЗа | 0,078 | 0,00153 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Полянский В.А., ул. 70 лет Октября, д. 48а | ТЭЦ ВАЗа | 0,023 | 0,00016 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Русяев А.А., ул. Автостроителей, 11А | ТЭЦ ВАЗа | 0,0514 | 0,00025 | 0,00063 | 8,81 | 2020-2021 гг. |
| Луначарского б-р, д.7, комн.14-19 (аптека) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0084 | 0,0000046 | 0,000009 | 0,13 | 2020-2021 гг. |
| 38009н Дунченкин АИ, Жукова,52, мед.клиника | ТЭЦ ВАЗа | 0,01342 | 0,00085 | 0,00085 | 11,89 | 2020-2021 гг. |
| 38009н Дунченкин АИ, Свердлова, 41, магазин | ТЭЦ ВАЗа | 0,022 | 0,00015 | 0,00015 | 2,10 | 2020-2021 гг. |
| Пархоменко А.Н., ул. 40 лет Победы, 65 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0001 | 0,00005 | 0,00005 | 0,70 | 2020-2021 гг. |
| 38011н Олейниченко Галина Петровна, ул.40 лет Победы, 65 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00014 | 0,00007 | 0,00007 | 0,98 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ОАЗИС", ул. 40 лет Победы, 65 (судмедэкспертиза) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00374 | 0,00187 | 0,00187 | 26,15 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ОАЗИС", ул.40 лет Победы, 65 (глазная клиника) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00052 | 0,00026 | 0,00026 | 3,64 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|-------------------|
| Бычков А.В., Тополиная, 49 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0322 | 0,00019 | 0,00048 | 6,71 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "Кимпер", 40 лет Победы, д. 30, пом. 1001 | ТЭЦ ВАЗа | 0,027 | 0,00208 | 0,00832 | 116,35 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "Кимпер", ул. 40 лет Победы, 30, пом. 1002 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0046 | 0,00008 | 0,00032 | 4,48 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "Кимпер", ул. 40 лет Победы, 30, пом. 1003 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0166 | 0,00037 | 0,00094 | 13,15 | 2020- 2021 гг. |
| 38017н Баранчикова С.В., ул. Жукова, д.14 (стоматология) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0011 6 | 0,00006 | 0,00058 | 8,11 | 2020- 2021 гг. |
| Казаков М.В., Южное шоссе, 89 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0001 46 | 0,00002 | 0,000073 | 1,02 | 2020- 2021 гг. |
| Казаков А.В., Южное шоссе, 89 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0124 | 0,000014 | 0,000051 | 0,71 | 2020- 2021 гг. |
| Захарова С.В., ул. Офицерская, 4А | ТЭЦ ВАЗа | 0,0106 | 0,000007 | 0,000013 | 0,18 | 2020- 2021 гг. |
| 38022н Ткачев С.А., б-р Гая, д.17 (аптека) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0002 8 | 0,00006 | 0,00014 | 1,96 | 2020- 2021 гг. |
| 38023н ИП Рогова А.М., пр- т Ст.Разина, д.67 (парикмахерская) | ТЭЦ ВАЗа | 0,003 | 0,00022 | 0,00047 | 6,57 | 2020- 2021 гг. |
| Ионкин С.Ю., Южное шоссе, д. 37 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0054 6 | 0,0006 | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "Тантал", ул. 40 лет Победы, 80 | ТЭЦ ВАЗа | 0,08 | 0,016 | 0,016 | 223,76 | 2020- 2021 гг. |
| 38026н ООО "Зенит", ул. Свердлова, д.22а (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0011 6 | 0,00016 | 0,00058 | 8,11 | 2020- 2021 гг. |
| Строков А.Н., ул. 70 лет Октября, д. 48 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0094 | 0,00005 | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| 38028н Еремеева Ольга Геннадьевна, Тополиная, 32 | ТЭЦ ВАЗа | 0,005 | 0,00013 | 0,00029 | 4,06 | 2020- 2021 гг. |
| 38029н Рыков Евгений Петрович, Тополиная, 32, кафе | ТЭЦ ВАЗа | 0,005 | 0,00078 | 0,00156 | 21,82 | 2020- 2021 гг. |
| Садрдинов Ш.Ш., ул. Тополиная, д.9а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0244 | 0,00059 | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| Сигаев Н.Е., ул.40 лет Победы, 65 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00146 | 0,00073 | 0,00073 | 10,21 | 2020-2021 гг. |
| Пятакова Н.И., ул. 70 лет Октября, д.26 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00982 | 0,00008 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 38033н Пятаков Иван Алексеевич, ул.Автостроителей, д.15 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0118 | 0,00071 | 0,00233 | 32,58 | 2020-2021 гг. |
| Чин А.Г., Автостроителей, 50Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,0082 | 0,0000792 | 0,00019 | 2,66 | 2020-2021 гг. |
| 38035н Резцова НН, Цветной б-р, 7, оф.1110 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00486 | 0,00059 | 0,00243 | 33,98 | 2020-2021 гг. |
| 38036н Мамедов Элнур Мафтун оглы, 40 лет Победы, 65 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0001 | 0,00005 | 0,00005 | 0,70 | 2020-2021 гг. |
| 38037н Панова Мария Владимировна, 40 лет Победы, 65, оф | ТЭЦ ВАЗа | 0,00054 | 0,00027 | 0,00027 | 3,78 | 2020-2021 гг. |
| Вершинина Т.Н., Гарифуллин А.Р., ул. Тополиная, 49 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0274 | 0,00043 | 0,00207 | 28,95 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Квартет", ул. 40 лет Победы, 52 | ТЭЦ ВАЗа | 0,1168 | 0,00213 | 0,00497 | 69,50 | 2020-2021 гг. |
| Майоров Ф.И. ул. Автостроителей, 12 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0328 | 0,00009 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ГБУ СО "ЦСО "Тольяттинский", ул.Автостроителей, 68 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00064 | 0,00032 | 0,00032 | 4,48 | 2020-2021 гг. |
| МБУК "Библиотека Автограда", б-р Курчатова, 3 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00396 | 0,00046 | 0,00198 | 27,69 | 2020-2021 гг. |
| МБУК "Библиотека Автограда", ул. Свердлова, 5 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00086 | 0,00016 | 0,00043 | 6,01 | 2020-2021 гг. |
| МБУК "Библиотека Автограда", б-р Буденного, 3 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00132 | 0,00015 | 0,00066 | 9,23 | 2020-2021 гг. |
| 38043н ООО "Дорожные Технологии", Курчатова, ба, оф.2005 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0132 | 0,00022 | 0,00101 | 14,12 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|-------------------|
| Бульдина А.Д., ул.Маршала Жукова, 1Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,0194 8 | 0,00974 | 0,00974 | 136,21 | 2020- 2021 гг. |
| Мореходова А.С., ул. 70 лет Октября, 59 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0076 | 0,000023 | 0,000068 | 0,95 | 2020- 2021 гг. |
| 38046н Солихова МН, Цветной б-р, 7, оф.1012 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0194 | 0,00034 | 0,0014 | 19,58 | 2020- 2021 гг. |
| Тюфанов Б.Н., ул. Тополиная, 47 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0046 | 0,00048 | 0,00122 | 17,06 | 2020- 2021 гг. |
| Биджаков Ю.Г., Космонавтов, 7 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0009 5 | 0,000198 | 0,000475 | 6,64 | 2020- 2021 гг. |
| Гилязетдинов И.В., ул. Офицерская, 4А | ТЭЦ ВАЗа | 0,0166 | 0,000152 7 | 0,000333 | 4,66 | 2020- 2021 гг. |
| Гейко Е.В., ул. 40 лет Победы, 24а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0272 | 0,0035 | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| Лимонова Г.А., ул. Автостроителей, д. 11 | ТЭЦ ВАЗа | 0,005 | 0,00085 | 0,00085 | 11,89 | 2020- 2021 гг. |
| Наташкин Н.М., ул. Тополиная, 23 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0052 | 0,00024 | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| 38053н ООО СК "АТП-5", Дзержинского, 12 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0208 | 0,00032 | 0,00129 | 18,04 | 2020- 2021 гг. |
| 38054н Долгов Сергей Викторович, М.Жукова, 1б | ТЭЦ ВАЗа | 0,0178 2 | 0,00891 | 0,00891 | 124,60 | 2020- 2021 гг. |
| Логинова А.А., б-р Курчатова, 6а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0116 | 0,00015 | 0,00067 | 9,37 | 2020- 2021 гг. |
| Шеховцов А.Г., б-р Курчатова, д.6а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0122 | 0,00003 | 0,00018 | 2,52 | 2020- 2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|-------------------|
| Мухина Т.Ф., ул. 70 лет Октября, д.22а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0086 2 | 0,00018 | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| 38058н Блинов С.С., Южное шоссе, д.59 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0102 | 0,00002 | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| 38060н Зуйков В.Г., ул.Маршала Жукова, 16 (магазин "Копеечка") | ТЭЦ ВАЗа | 0,022 | 0,0055 | 0,011 | 153,83 | 2020- 2021 гг. |
| 38060н Зуйков В.Г., ул.Маршала Жукова, д.16 (магазин "Хоккей профи") | ТЭЦ ВАЗа | 0,022 | 0,00504 | 0,011 | 153,83 | 2020- 2021 гг. |
| Косолапов И.В., ул. Тополиная, д. 38, 1/2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0102 | 0,00008 | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "Агроторг", б-р Космонавтов, д.3б (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0013 | 0,00033 | 0,00065 | 9,09 | 2020- 2021 гг. |
| 38063г ГБУЗ СО "ТГКП №3", б-р Космонавтов, д.8 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0146 | 0,00009 | 0,00045 | 6,29 | 2020- 2021 гг. |
| 38063г ГБУЗ СО "ТГКП №3", ул.Автостроителей, д.32 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0176 | 0,00009 | 0,00017 | 2,38 | 2020- 2021 гг. |
| 38063г ГБУЗ СО "ТГКП №3", ул.40 лет Победы, д.76 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0316 | 0,0005 | 0,0015 | 20,98 | 2020- 2021 гг. |
| 38063г ГБУЗ СО "ТГКП №3", б-р Гая, д.5 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0051 8 | 0,00112 | 0,00259 | 36,22 | 2020- 2021 гг. |
| 38063г ГБУЗ СО "ТГКП №3", б-р Гая, д.22 | ТЭЦ ВАЗа | 0,165 | 0,00125 | 0,00288 | 40,28 | 2020- 2021 гг. |
| 38065н Иванов Михаил Юрьевич, ул.М.Жукова, 35В | ТЭЦ ВАЗа | 0,0004 | 0,0002 | 0,0002 | 2,80 | 2020- 2021 гг. |
| 38066н ООО "ВЕНДА", Свердловла, 17 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0002 2 | 0,00011 | 0,00011 | 1,54 | 2020- 2021 гг. |
| 38067н Еремин Владимир Николаевич, 40 лет Победы, 65 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0002 2 | 0,00011 | 0,00011 | 1,54 | 2020- 2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО УК "Стронж-Сервис", ул.Спортивная, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00266 | 0,0004 | 0,00133 | 18,60 | 2020-2021 гг. |
| Балашов С.В. ул. 40 лет Победы, 65 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00038 | 0,00019 | 0,00019 | 2,66 | 2020-2021 гг. |
| Казанцев С.В., ул.40 лет Победы, 65 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0007 | 0,00035 | 0,00035 | 4,89 | 2020-2021 гг. |
| Кузнецов Алексей Петрович, ул.Спортивная, 18Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,008 | 0,00101 | 0,004 | 55,94 | 2020-2021 гг. |
| Шведова Е.В., Тополиная, 49 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0218 | 0,0002 | 0,0008 | 11,19 | 2020-2021 гг. |
| 38073н Суворов ВИ, Дзержинского, 44 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00518 | 0,000009 | 0,000029 | 0,41 | 2020-2021 гг. |
| Чухарев Е.И., Суханова С.В., ул.Тополиная, 9а | ТЭЦ ВАЗа | 0,088 | 0,00018 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| МРО Приход в честь святых Царственных мучеников, Тольятти г, 70 лет Октября ул, д. 59 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0082 | 0,000006 | 0,000012 | 0,17 | 2020-2021 гг. |
| 38076н Кормишина Ю.А. стоматология, ул. 40 лет Победы, 15Е | ТЭЦ ВАЗа | 0,01476 | 0,00009 | 0,00028 | 3,92 | 2020-2021 гг. |
| 38077н Саргсян А.В., магазин, ул.Свердлова, 41 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0082 | 0,00093 | 0,00093 | 13,01 | 2020-2021 гг. |
| 38078н Просекова Н.А., парикмахерская, б-р Кулибина, 6А | ТЭЦ ВАЗа | 0,00522 | 0,00045 | 0,00356 | 49,79 | 2020-2021 гг. |
| Шарова С.Ю., ул. Ворошилова, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0088 | 0,00006 | 0,00014 | 1,96 | 2020-2021 гг. |
| Шарова С.Ю., б-р Космонавтов, 2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0086 | 0,000026 | 0,000057 | 0,80 | 2020-2021 гг. |
| 38080н Катков В.А. ул.40 лет Победы, д.126 (мед.центр) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00738 | 0,00007 | 0,00369 | 51,60 | 2020-2021 гг. |
| Луначарского б-р, д.7 комн.8-13 (парикмахерская "Мастер имидж") | ТЭЦ ВАЗа | 0,0076 | 0,000158 | 0,00038 | 5,31 | 2020-2021 гг. |
| 38082н Киселев Евгений Юрьевич, Дзержинского, 32 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0108 | 0,00094 | 0,00225 | 31,47 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| Борисенко Ю.Г., б-р Кулибина, 6А | ТЭЦ ВАЗа | 0,0007 | 0,00035 | 0,00035 | 4,89 | 2020-2021 гг. |
| 38085н ООО "Инвестаренда", ул. Свердлова, д.1 (кафе) | ТЭЦ ВАЗа | 0,028 | 0,00758 | 0,014 | 195,79 | 2020-2021 гг. |
| 38086н Цуман В.Д., Ленинский пр-т, д.40 (реабилитац.центр) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00426 | 0,00058 | 0,00213 | 29,79 | 2020-2021 гг. |
| 38086н Цуман В.Д., ул.Ворошилова, д.16, (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00004 | 0,00001 | 0,00002 | 0,28 | 2020-2021 гг. |
| Зубков Н.А.,Свердлова, д.30 (творческая мастерская) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0072 | 0,00003 | 0,00036 | 5,03 | 2020-2021 гг. |
| ОО "ДНД Тольятти", б-р Туполева, д.4 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,01024 | 0,000005 | 0,00002 | 0,28 | 2020-2021 гг. |
| Дзержинского ул., д.29 комн.24-31 (парикмахерская) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0084 | 0,00007 | 0,00013 | 1,82 | 2020-2021 гг. |
| Кажаева Г.Н., Ворошилова, 15, офис №1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0338 | 0,00011 | 0,000259 | 3,62 | 2020-2021 гг. |
| Кажаева Н.Г., Ворошилова, 15, офис №2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0726 | 0,00005 | 0,000135 | 1,89 | 2020-2021 гг. |
| Каминский Э.И., ул. 40 лет Победы, 30 | ТЭЦ ВАЗа | 0,012 | 0,00014 | 0,00058 | 8,11 | 2020-2021 гг. |
| 38093н Бабенков А.В. Бабенкова НВ, Ленинский пр-т, 40 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0057 | 0,00117 | 0,00117 | 16,36 | 2020-2021 гг. |
| 38094н Кузьмичев ВН, Дзержинского, 12 | ТЭЦ ВАЗа | 0,01062 | 0,00058 | 0,00058 | 8,11 | 2020-2021 гг. |
| 38094н Кузьмичев В.Н. магазин, ул.40 лет Победы, 82А | ТЭЦ ВАЗа | 0,03192 | 0,01833 | 0,00237 | 33,14 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднесовременная тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| 38096н ООО "СанСити", Ленинский пр-т, 40, магазин | ТЭЦ ВАЗа | 0,0262 | 0,00032 | 0,00032 | 4,48 | 2020-2021 гг. |
| 38097н Шевяхова Ирина Михайловна, б-р Баумана, 5, оф.1005 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00694 | 0,00325 | 0,00325 | 45,45 | 2020-2021 гг. |
| 38098н Полякова Мария Петровна, б-р Баумана, 5, оф.1003 | ТЭЦ ВАЗа | 0,01548 | 0,00116 | 0,00116 | 16,22 | 2020-2021 гг. |
| ИП Петунина С.В., ул.Маршала Жукова, 1Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,0009 | 0,00045 | 0,00045 | 6,29 | 2020-2021 гг. |
| Розанов И.М., ул.Фрунзе, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0004 | 0,0002 | 0,0002 | 2,80 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "Витафарм", пр-кт Степана Разина, д.39 | ТЭЦ ВАЗа | 0,04916 | 0,00062 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "Витафарм", Южное шоссе, д.23 | ТЭЦ ВАЗа | 0,018 | 0,00028 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "Витафарм", ул. 70 лет Октября, д.72 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00872 | 0,0000025 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "Витафарм", б-р Космонавтов, д.1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0099 | 0,000012 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "Витафарм", ул.Тополиная, 23 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00546 | 0,00119 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "Витафарм, ул. Фрунзе, д.3 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00684 | 0,0000303 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ОАО "Витафарм", ул. Фрунзе, д.31 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00934 | 0,000044 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|-------------------|
| ОАО "Витафарм", ул. Дзержинского, д.12 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0083 8 | 0,000032 1 | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| ОАО "Витафарм", ул. 70 лет Октября, д.50 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0087 2 | 0,000018 8 | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| ОАО "Витафарм", б-р Туполева, д.16 | ТЭЦ ВАЗа | 0,096 | 0,01375 | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| ОАО "Витафарм", б-р Рябиновый, д.2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0150 8 | 0,00006 | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| ОАО "Витафарм", Южное шоссе, д.83 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0182 | 0,0022 | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| ОАО "Витафарм", Южное шоссе, д.51 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0182 | 0,0022 | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| 38104н Лесникова И.В., ул.Дзержинского, д.19 (стоматология) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0017 2 | 0,00026 | 0,00086 | 12,03 | 2020- 2021 гг. |
| 38105н Воеводин Сергей Сергеевич, ул.Ворошилова, д.24 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0053 8 | 0,00068 | 0,00269 | 37,62 | 2020- 2021 гг. |
| 38106н ООО "ТДЦ №1", б-р Луначарского, д.2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0004 8 | 0,00011 | 0,00024 | 3,36 | 2020- 2021 гг. |
| 38107н Пахомчева С.А., Ст.Разина, д.25, комн.38-41 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0000 6 | 0,00003 | 0,00003 | 0,42 | 2020- 2021 гг. |
| 38108н ул.Фрунзе, д.5 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0025 6 | 0,00064 | 0,00128 | 17,90 | 2020- 2021 гг. |
| 38109н Уткин Е.А., пр-т Степана Разина, д.11, кв.89 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0000 2 | 0,000005 | 0,00001 | 0,14 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "ВОЛГА.РУ", ул.Свердлова, 41, оф. 1019 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0384 4 | 0,00045 | 0,00045 | 6,29 | 2020- 2021 гг. |
| 38111н Тихонов Александр Петрович, Свердлова, 41, офис | ТЭЦ ВАЗа | 0,0162 | 0,2592 | 0,2592 | 2587,76 | 2020- 2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| 38112н Мелетлян В.Р., магазин обуви, ул.Свердлова, 41 | ТЭЦ ВАЗа | 0,156 | 0,00018 | 0,00036 | 5,03 | 2020-2021 гг. |
| 38113н ООО "ТРНПЦ", офис, б-р Кулибина, 6А | ТЭЦ ВАЗа | 0,0152 | 0,00002 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 38114н Филиал АО "ОСК" в г.Тольятти, офис, пр-т Ленинский, 40 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0522 4 | 0,00128 | 0,0041 | 57,34 | 2020-2021 гг. |
| 38115н Белобородова В.Н, магазинодежды, ул.Фрунзе, 10Д | ТЭЦ ВАЗа | 0,0238 4 | 0,00016 | 0,00043 | 6,01 | 2020-2021 гг. |
| Бузыцкова Н.А._Туполева б-р, д.11 (парикмахерская) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0019 92 | 0,00037 | 0,000996 | 13,93 | 2020-2021 гг. |
| Бузыцкова Н.А. Туполева б-р, д.11 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0062 | 0,00002 | 0,00005 | 0,70 | 2020-2021 гг. |
| 38118г МБОУ ДО "Планета", нежилые помещения, б-р Орджоникидзе, 13 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0488 | 0,00009 | 0,00068 | 9,51 | 2020-2021 гг. |
| 38118г МБОУ ДО "Планета", нежилые помещения, ул.40 лет Победы, 70 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0199 6 | 0,00027 | 0,00204 | 28,53 | 2020-2021 гг. |
| 38118г МБОУ ДО "Планета", нежилые помещения, пр-т Ст.Разина, 7 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0487 | 0,00007 | 0,00035 | 4,89 | 2020-2021 гг. |
| 38118г МБОУ ДО "Планета", нежилые помещения, б-р Гая, 9 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0255 4 | 0,00026 | 0,00078 | 10,91 | 2020-2021 гг. |
| 38118г МБОУ ДО "Планета", нежилые помещения, ул.Юбилейная, 61 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0084 4 | 0,00018 | 0,00162 | 22,66 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Розовая пантера", ул. 70 лет Октября, д. 40 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0138 | 0,00012 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Розовая пантера", ул. 70 лет Октября, д. 22а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0176 | 0,00008 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ТД "ИНСТРУМСНАБ", ул. Тополиная, 9а | ТЭЦ ВАЗа | 0,069 | 0,0004 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|-------------------|
| ООО "Капитал Н", ул. Тополиная, д.7 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0496 6 | 0,00076 | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "Капитал Н", б-р Татищева, д. 22 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0022 8 | 0,00008 | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| Большакова Д.С., Южное шоссе, 89 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0166 | 0,00023 | 0,00088 | 12,31 | 2020- 2021 гг. |
| 38124г, ул.Фрунзе, д.11 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0052 6 | 0,00058 | 0,00263 | 36,78 | 2020- 2021 гг. |
| Луков С.А., б-р Луначарского, д.5 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0084 | 0,00007 | 0,00013 | 1,82 | 2020- 2021 гг. |
| 38126н Ахназарян А.М., ул.Ворошилова, д.69 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0034 4 | 0,001 | 0,00172 | 24,05 | 2020- 2021 гг. |
| МБОУ ДО "Эдельвейс", Гая, 14 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0136 | 0,00028 | 0,00102 | 14,26 | 2020- 2021 гг. |
| МБОУ ДО "Эдельвейс", Космонавтов, 32 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0142 | 0,000013 | 0,000057 | 0,80 | 2020- 2021 гг. |
| Кириченко Н.В., ул.Тополиная,56а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0045 8 | 0,00105 | 0,00229 | 32,03 | 2020- 2021 гг. |
| Насретдинова Н.В., ул. Революционная, 3а | ТЭЦ ВАЗа | 0,031 | 0,00052 | 0,00104 | 14,54 | 2020- 2021 гг. |
| Килибаров В.Я., Килибарова О.А., ул. Офицерская, д. 4А | ТЭЦ ВАЗа | 0,0102 | 0,000005 | 0,00001 | 0,14 | 2020- 2021 гг. |
| Мурашкин М.Н., ул. Автостроителей, 41 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0092 | 0,00011 | 0,0004 | 5,59 | 2020- 2021 гг. |
| Богодяж А.Е., ул. Тополиная, 49 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0398 | 0,0002 | 0,0008 | 11,19 | 2020- 2021 гг. |
| Мичурина К.Г., ул. 40 лет Победы, 72А | ТЭЦ ВАЗа | 0,0278 | 0,00052 | 0,00252 | 35,24 | 2020- 2021 гг. |
| 38134н ООО "ЭФЕЛЬ", Цветной б-р, 1, магазин | ТЭЦ ВАЗа | 0,1016 | 0,0025 | 0,00617 | 86,29 | 2020- 2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| 38135н ООО "ЭФЕЛЬ", Цветной б-р, 1, офис | ТЭЦ ВАЗа | 0,0408 | 0,00009 | 0,00023 | 3,22 | 2020-2021 гг. |
| Ермакова И.М., б-р Космонавтов, 4 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00822 | 0,000009 | 0,000029 | 0,41 | 2020-2021 гг. |
| 38137н ООО "Евгения", Цветной, 26а | ТЭЦ ВАЗа | 0,026 | 0,0033 | 0,008 | 111,88 | 2020-2021 гг. |
| АО "Тандер", ул. 70 лет Октября, 52 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0532 | 0,0039 | 0,0078 | 109,08 | 2020-2021 гг. |
| АО "Тандер", б-р Приморский, 33А | ТЭЦ ВАЗа | 0,0918 | 0,00176 | 0,00337 | 47,13 | 2020-2021 гг. |
| АО "Тандер", пр-т Ст. Разина, 33 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0792 | 0,00108 | 0,001994 | 27,89 | 2020-2021 гг. |
| АО "Тандер", б-р Космонавтов, 3Б, пом. 1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0926 | 0,00024 | 0,000443 | 6,20 | 2020-2021 гг. |
| АО "Тандер", ул. Дзержинского, 5А | ТЭЦ ВАЗа | 0,0784 | 0,00224 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| АО "Тандер", б-р Гая, 1Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,1044 | 0,00224 | 0,00431 | 60,27 | 2020-2021 гг. |
| АО "Тандер", б-р Курчатова, 7 | ТЭЦ ВАЗа | 0,06 | 0,00183 | 0,00365 | 51,04 | 2020-2021 гг. |
| АО "Тандер", ул. Ворошилова, 49 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0838 | 0,00187 | 0,00359 | 50,21 | 2020-2021 гг. |
| АО "Тандер", пр-т Ст. Разина, 68А | ТЭЦ ВАЗа | 0,1332 | 0,00176 | 0,00337 | 47,13 | 2020-2021 гг. |
| АО "Тандер", б-р Рябиновый, 3 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0818 | 0,00216 | 0,00399 | 55,80 | 2020-2021 гг. |
| АО "Тандер", б-р Рябиновый, 8 | ТЭЦ ВАЗа | 0,065 | 0,00216 | 0,00399 | 55,80 | 2020-2021 гг. |
| 38139н Чернова Л.В. офис-склад, пр-т Ленинский, 1А | ТЭЦ ВАЗа | 0,04198 | 0,000045 | 0,0012 | 16,78 | 2020-2021 гг. |
| Иванов А.С., б-р Космонавтов, д. 32 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00856 | 0,000012 | 0,00003 | 0,42 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| ООО "Классика", ул. Дзержинского, 38 | ТЭЦ ВАЗа | 0,011604 | 0,000031 | 0,000062 | 0,87 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Стоматология "ДОКТОР ДЕНТ", ул. Автостроителей, 60 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0054 | 0,000014 | 0,000037 | 0,52 | 2020-2021 гг. |
| ИП Ищенко Е.В., б-р Космонавтов, 3Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,0234 | 0,000006 | 0,000018 | 0,25 | 2020-2021 гг. |
| Баландина Л.С., б-р Космонавтов, д. 3Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,0321 | 0,000008 | 0,000023 | 0,32 | 2020-2021 гг. |
| Лыткин А.И., ул. Тополиная, д. 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0042 | 0,0001 | 0,00026 | 3,64 | 2020-2021 гг. |
| ГБУЗ СО "ТНД", ул. Маршала Жукова, 14 | ТЭЦ ВАЗа | 0,015 | 0,00027 | 0,00122 | 17,06 | 2020-2021 гг. |
| ГБУЗ СО "ТНД", пр-кт Степана Разина, 83 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0372 | 0,0003 | 0,0009 | 12,59 | 2020-2021 гг. |
| ГБУЗ СО "ТНД", б-р Космонавтов, 5 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0212 | 0,000008 | 0,000023 | 0,32 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Витапроф", ул.Полякова, д.26 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,00001 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Василенко В.А., Южное шоссе, д. 51 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,00016 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Григорян Н.В., ул. 70 лет Октября, д. 52 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0094 | 0,00021 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ФК Сибирь", ул. Спортивная, д.18 | ТЭЦ ВАЗа | 0,01564 | 0,00135 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ФК Сибирь", ул. 40 лет Победы, д.6 | ТЭЦ ВАЗа | 0,05252 | 0,0004 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Алиев С.А., ул. 70 лет Октября, д.54а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0222 | 0,00001 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 38153н Шахбазян Т.В., ул Ворошилова, д.49, пиццерия | ТЭЦ ВАЗа | 0,042 | 0,0029 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Калмыкова Е.В., ул. Тополиная, 16 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0584 | 0,00002 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Петросян Т.Е., Рябиновый б-р, д. 7 | ТЭЦ ВАЗа | 0,005 | 0,00018 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 38156г ул.Ворошилова, д.49 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0433 | 0,00116 | 0,00422 | 59,02 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| 38157н Клюкина Д.О., пр-т Степана Разина, д.11 (парикмахерская) | ТЭЦ ВАЗа | 0,006 | 0,0015 | 0,003 | 41,95 | 2020-2021 гг. |
| Макаренко Н.Д. ул.Свердлова, д.9в, офисы | ТЭЦ ВАЗа | 0,0146 | 0,00006 | 0,00023 | 3,22 | 2020-2021 гг. |
| Гройсман А.С., ул.Свердлова, д.7в (офисы) | ТЭЦ ВАЗа | 0,01988 | 0,00006 | 0,00023 | 3,22 | 2020-2021 гг. |
| 38160н ГКУ СО "КЦСОН Центрального округа" ул.Маршала Жукова, 30 | ТЭЦ ВАЗа | 0,009 | 0,00006 | 0,00018 | 2,52 | 2020-2021 гг. |
| 38161н Торгашов В.Е., ул.Дзержинского, д.19 (парикмахерская) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0014 | 0,00026 | 0,0007 | 9,79 | 2020-2021 гг. |
| 38162н Рашко Л.Б. ул.Ворошилова, д.6а (парикмахерская) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00384 | 0,00053 | 0,00192 | 26,85 | 2020-2021 гг. |
| 38163н ул. Фрунзе, д.11 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00122 | 0,00014 | 0,00061 | 8,53 | 2020-2021 гг. |
| 38164н ООО "МАРТ", ул.М.Жукова, д.52 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00436 | 0,0006 | 0,00218 | 30,49 | 2020-2021 гг. |
| 38165н ЧОУ ДПО "Кулинар плюс", ул.40 лет Победы,124 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00148 | 0,00018 | 0,00074 | 10,35 | 2020-2021 гг. |
| 38166н Новик З.Г., ул.Авгостроителей, д.88б (мед.центр) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00102 | 0,00017 | 0,00051 | 7,13 | 2020-2021 гг. |
| 38167н Цыганова Н.Н., ул.Авгостроителей, д.88а (салон красоты) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00576 | 0,00079 | 0,00288 | 40,28 | 2020-2021 гг. |
| 38168н Ананикян ВВ, Фрунзе, 2б (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,166 | 0,00417 | 0,025 | 349,62 | 2020-2021 гг. |
| 38170н ООО "КРАСС", магазин, ул.Фрунзе, 8А | ТЭЦ ВАЗа | 0,05228 | 0,00018 | 0,00036 | 5,03 | 2020-2021 гг. |
| 38172н Бычкова Ю. Г. Фрунзе, бд (аптека) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0069 | 0,00297 | 0,00297 | 41,53 | 2020-2021 гг. |
| 38173н Данилин А.В., офис 15, б-р Кулибина, 6А | ТЭЦ ВАЗа | 0,02358 | 0,0001 | 0,0001 | 1,40 | 2020-2021 гг. |
| 38174н Сергеев Е.В. нежилое помещение (офис №2), б-р Кулибина, 6А | ТЭЦ ВАЗа | 0,01002 | 0,00067 | 0,00067 | 9,37 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| 38175н Земскова О. Н. Ленинский пр-т, 40 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0165 | 0,00207 | 0,00207 | 28,95 | 2020-2021 гг. |
| 38176н Хуторская Марина Рифовна, Революционная, 76 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0160 2 | 0,00172 | 0,00172 | 24,05 | 2020-2021 гг. |
| 38177н ООО "АлмазСтройГрупп" | ТЭЦ ВАЗа | 0,0064 | 0,00022 | 0,00022 | 3,08 | 2020-2021 гг. |
| 38178н ГООИ "ВОЛЖАНЕ", Свердлова, д.41 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0344 | 0,00655 | 0,00655 | 91,60 | 2020-2021 гг. |
| 38179н НО ПБФ "РАДОНЕЖ", Фрунзе, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0146 | 0,00009 | 0,00009 | 1,26 | 2020-2021 гг. |
| 38182н Комков Сергей Петрович, ул.Революционная, 10 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0044 | 0,00141 | 0,00141 | 19,72 | 2020-2021 гг. |
| Тараненко А.В., ул. Тополиная, д.23 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0057 8 | 0,0004 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Леонардо", ул.М.Жукова, 29А | ТЭЦ ВАЗа | 0,0013 4 | 0,00067 | 0,00067 | 9,37 | 2020-2021 гг. |
| 38187н Буланова Мария Михайловна, ул.Спортивная, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0135 6 | 0,00352 | 0,00352 | 49,23 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ТК "Калина", б-р Приморский, 15 | ТЭЦ ВАЗа | 0,426 | 0,01479 | 0,213 | 2978,75 | 2020-2021 гг. |
| 38189н Петина Тамира Михайловна ул. Юбилейная 17 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0005 4 | 0,00009 | 0,00027 | 3,78 | 2020-2021 гг. |
| Матвеев А.А., б-р Татищева, д.13 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0102 | 0,00005 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Матвеев А.А., ул. 70 лет Октября, д. 26 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0092 | 0,00037 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Матвеев А.А., ул. Тополиная, д.23 | ТЭЦ ВАЗа | 0,013 | 0,00039 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Матвеев А.А., ул. Дзержиского, д.10 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0104 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Матвеев А.А., ул. 70 лет Октября, д.37 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0078 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Матвеев А.А., ул. Автостроителей, д.42 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0102 | 0,00004 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| Матвеев А.А., б-р Космонавтов, д.1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0088 | 0,00007 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Матвеев А.А., пр-кт Степана Разина, д.26 | ТЭЦ ВАЗа | 0,008 | 0,00001 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Матвеев А.А., Ленинский пр-кт, д.24 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0118 | 0,00001 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Матвеев А.А., б-р Туполева, д.8 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Матвеев А.А., ул. Маршала Жукова, д.30 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0086 | 0,00004 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Шаров Олег Валентинович, б-р Приморский, 20 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00096 | 0,00012 | 0,00048 | 6,71 | 2020-2021 гг. |
| 38192н ЛПЧУ Новая клиника, Ст.Разина, 26 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00062 | 0,00031 | 0,00031 | 4,34 | 2020-2021 гг. |
| 38193н ООО "Манус-плюс", Жукова, 6, мед.центр | ТЭЦ ВАЗа | 0,03574 | 0,00116 | 0,00116 | 16,22 | 2020-2021 гг. |
| 38193н ООО "Манус-плюс", Юбилейная, 49, мед.центр | ТЭЦ ВАЗа | 0,01664 | 0,00067 | 0,00067 | 9,37 | 2020-2021 гг. |
| 38194н ИП Галиев НР, Юбилейная, 49 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00598 | 0,0002 | 0,0002 | 2,80 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Средне-Волжская производственная компания", Юбилейная, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0008 | 0,0004 | 0,0004 | 5,59 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Средне-Волжская производственная компания", 40 лет Победы, 15Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,003682 | 0,001841 | 0,001841 | 25,75 | 2020-2021 гг. |
| СНТ "Яблочко", ул.Юбилейная, 61 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0016 | 0,0008 | 0,0008 | 11,19 | 2020-2021 гг. |
| Мазин А.Г., ул.Юбилейная, 67 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0006 | 0,0003 | 0,0003 | 4,20 | 2020-2021 гг. |
| Федосов П.В., ул.Спортивная, 18А | ТЭЦ ВАЗа | 0,0003 | 0,00004 | 0,00015 | 2,10 | 2020-2021 гг. |
| Федосов П.В., ул.70 лет Октября, 16 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0003 | 0,00004 | 0,00015 | 2,10 | 2020-2021 гг. |
| Стрекалов П.Б., ул. Автостроителей, д. 41 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,00298 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Стрекалов П.Б., ул. Спортивная, д. 18 | ТЭЦ ВАЗа | 0,04084 | 0,00036 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| 38201н Сидорина Ирина Геннадьевна, М.Жукова, 1Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,00024 | 0,00012 | 0,00012 | 1,68 | 2020-2021 гг. |
| 38202н ООО "ГИВ", Буденного, 12, стоматология | ТЭЦ ВАЗа | 0,01668 | 0,00093 | 0,00093 | 13,01 | 2020-2021 гг. |
| Самарская областная организация "ВОС", ул.Фрунзе, 17 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00352 | 0,00176 | 0,00176 | 24,61 | 2020-2021 гг. |
| 38204н Жуков Владимир Анатольевич, Фрунзе, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00954 | 0,00114 | 0,00114 | 15,94 | 2020-2021 гг. |
| ООО "КДО", г.Тольятти, б-р Татищева, д.23 | ТЭЦ ВАЗа | 0,01574 | 0,00006 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Подвальнер М.С., ул. Льва Яшина, д. 16 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,02117 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| МАУ "МФЦ", ул. Юбилейная, д.4 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,00306 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| МАУ "МФЦ", ул. Автостроителей, д.5 | ТЭЦ ВАЗа | 0,12032 | 0,0005 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Зоткин Д.В., ул.Маршала Жукова, 1Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,00864 | 0,00432 | 0,00432 | 60,41 | 2020-2021 гг. |
| Юстуст З.В., ул. 70 лет Октября, 68 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0052 | 0,00021 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ГКУ СО "ГУСЗН Центрального округа", ул. Луначарского, 3 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00088 | 0,0001 | 0,00044 | 6,15 | 2020-2021 гг. |
| ГКУ СО "ГУСЗН Центрального округа", б-р Кулибина, 2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00088 | 0,00012 | 0,00044 | 6,15 | 2020-2021 гг. |
| ГКУ СО "ГУСЗН Центрального округа", б-р Космонавтов, 4 | ТЭЦ ВАЗа | 0,000106 | 0,00001 | 0,000053 | 0,74 | 2020-2021 гг. |
| ГКУ СО "ГУСЗН Центрального округа", б-р Буденного, 6 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00192 | 0,00026 | 0,00096 | 13,43 | 2020-2021 гг. |
| Андреева А.Б., ул. 70 лет Октября, д.48 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0102 | 0,00057 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|-------------------|
| ООО фирма "МАГ и К", б-р Космонавтов, 2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0166 | 0,000012 48 | 0,00003 | 0,42 | 2020- 2021 гг. |
| Лозин С.П., Логинова Л.М., ул. 40 лет Победы, 82А, оф. 1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,017 | 0,00048 | 0,00175 | 24,47 | 2020- 2021 гг. |
| НП "Навигацкая школа", ул. 40 лет Победы, 88 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0066 | 0,0012 | 0,0192 | 268,51 | 2020- 2021 гг. |
| 38215н Столбоушкина ЛА, Цветной б-р, 7, оф.1104 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0136 | 0,00007 | 0,0004 | 5,59 | 2020- 2021 гг. |
| 38217н Ландышева ГТ, ул.М.Жукова, д.б, к.68-72 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0200 4 | 0,0021 | 0,0021 | 29,37 | 2020- 2021 гг. |
| 38218н Рузавина Н.А., офис 33, б-р Кулибина, 6А | ТЭЦ ВАЗа | 0,0107 | 0,00002 | 0,00002 | 0,28 | 2020- 2021 гг. |
| 38219н Фролов А.В. офис, б-р Кулибина, 6А | ТЭЦ ВАЗа | 0,0081 4 | 0,00004 | 0,00001 | 0,14 | 2020- 2021 гг. |
| 38220н Круглова Н.А. г.Тольятти ул.Кулибина,д.6а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0001 2 | 0,00002 | 0,00006 | 0,84 | 2020- 2021 гг. |
| 38221н Провоторов КВ, Кулибина, 6а, вет.клиника | ТЭЦ ВАЗа | 0,0056 2 | 0,00003 | 0,00003 | 0,42 | 2020- 2021 гг. |
| 38222г МБОУ ДО "Свежий ветер", б-р Луначарского, 7 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0091 8 | 0,00036 | 0,00036 | 5,03 | 2020- 2021 гг. |
| 38222г МБОУ ДО "Свежий ветер", б-р Курчатова, 12 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0152 | 0,00166 | 0,00166 | 23,21 | 2020- 2021 гг. |
| 38223н Тюрин Олег Николаевич, Революционная, 24 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0068 2 | 0,00022 | 0,00022 | 3,08 | 2020- 2021 гг. |
| 38223н Тюрин Олег Николаевич, Ворошилова, 12 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0067 2 | 0,00077 | 0,00077 | 10,77 | 2020- 2021 гг. |
| 38224н Тюрин Олег Николаевич, 70 лет Октября, 51 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0069 4 | 0,00019 | 0,00019 | 2,66 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "Дебаркадер Магазин", ул.Юбилейная, 75 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0004 | 0,0002 | 0,0002 | 2,80 | 2020- 2021 гг. |
| ул. 70 лет Октября, 15, -1 этаж, комнаты №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0431 6 | 0,00025 | 0,00069 | 9,65 | 2020- 2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| Цилюрик М.С., Дзержинского, 38 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0051 | 0,000016 | 0,000036 | 0,50 | 2020-2021 гг. |
| Бетра В.М., ул. Дзержинского, д. 38 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00492 | 0,000024 | 0,000058 | 0,81 | 2020-2021 гг. |
| Байбакова Ю.Е., Калинина Е.А., ул. 70 лет Октября, 25 | ТЭЦ ВАЗа | 0,006 | 0,00007 | 0,00018 | 2,52 | 2020-2021 гг. |
| 38231н ул.Ворошилова, д.69 (парикмахерская) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00476 | 0,00119 | 0,00238 | 33,28 | 2020-2021 гг. |
| 38232н Агеева Г.Ю., ул.Фрунзе, д.9 (аптека) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00018 | 0,00003 | 0,00009 | 1,26 | 2020-2021 гг. |
| 38233н Кочерова И.В., ул.Дзержинского, д.19 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00324 | 0,00027 | 0,00162 | 22,66 | 2020-2021 гг. |
| 38234н Съемщиков В.М., ул. Свердлова, д.22а (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00224 | 0,00093 | 0,00112 | 15,66 | 2020-2021 гг. |
| 38235н Барышева Н.С., ул.Дзержинского, д.19 (офисы) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00232 | 0,00032 | 0,00116 | 16,22 | 2020-2021 гг. |
| 38236н ул.Фрунзе, д.31 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00156 | 0,00039 | 0,00078 | 10,91 | 2020-2021 гг. |
| 38236н б-р Луначарского, д.5 (парикмахерская) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00452 | 0,00079 | 0,00226 | 31,61 | 2020-2021 гг. |
| 38237н Корсаков А.А, ул.Ворошилова,69 (стоматология) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00122 | 0,00017 | 0,00061 | 8,53 | 2020-2021 гг. |
| 38238н Купцова О.В., ул.Дзержинского, д.19 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00214 | 0,00065 | 0,00107 | 14,96 | 2020-2021 гг. |
| 38239н Тагиев П.С., ул.Маршала Жукова, д.12 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00156 | 0,00039 | 0,00078 | 10,91 | 2020-2021 гг. |
| 38240н ЖНК "Русский кредит", ул. Автостроителей, д.72, оф.3 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00196 | 0,00032 | 0,00098 | 13,71 | 2020-2021 гг. |
| Циммер Р.В., ул. Дзержинского, д. 38, оф. № 1429 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0104 | 0,000053 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Циммер Р.В., ул. Дзержинского, д. 38, оф. № | ТЭЦ ВАЗа | 0,0104 | 0,000053 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| 1465 | | | | | | |
| Циммер Р.В., ул. Дзержинского, д. 38, оф. 1466 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0052 | 0,000053 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Циммер Р.В., ул. Тополиная, д.22 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0102 | 0,00007 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| МБОУ ДПО "Курсы ГО г.о.Тольятти", б-р Курчатова, д.10 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0508 | 0,00044 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Хачатрян В.К., ул. Офицерская, 4А | ТЭЦ ВАЗа | 0,01478 | 0,00012 | 0,00044 | 6,15 | 2020-2021 гг. |
| Мелетлян И.М., 70 лет Октября, 37 | ТЭЦ ВАЗа | 0,1414 | 0,00028 | 0,0006 | 8,39 | 2020-2021 гг. |
| Мелетлян И.М., 70 лет Октября, 72а | ТЭЦ ВАЗа | 0,038 | 0,00385 | 0,0143 | 199,98 | 2020-2021 гг. |
| 38246н Смирнова Ирина Альбертовна, Цветной б-р, 7, оф.1107 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0126 | 0,00008 | 0,00029 | 4,06 | 2020-2021 гг. |
| 38247н Майоров Андрей Иванович, Цветной б-р, 16а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0106 | 0,03001 | 0,06548 | 915,72 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Модус", ул. Тополиная, 14, детский центр, парикмахерская | ТЭЦ ВАЗа | 0,0128 | 0,00023 | 0,00055 | 7,69 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Модус", ул. Тополиная, 14, магазины | ТЭЦ ВАЗа | 0,13 | 0,00009 | 0,00019 | 2,66 | 2020-2021 гг. |
| 38249н ООО "ЭКОЛАЙН-Гидротехника", офис, ул. 40 лет Победы, 13Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,02802 | 0,0004 | 0,00131 | 18,32 | 2020-2021 гг. |
| 38250н Марков С.Г. офис, 40 лет Победы, 13Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,05826 | 0,00121 | 0,00395 | 55,24 | 2020-2021 гг. |
| Бочкарев А.А., ул. 70 лет Октября, д. 26 | ТЭЦ ВАЗа | 0,01792 | 0,00012 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 38253н Павленко Д.Н., ул.М.Жукова, д.12 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00032 | 0,00004 | 0,00016 | 2,24 | 2020-2021 гг. |
| 38254н Сычев М.А., ул.Автостроителей, д.88б (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00052 | 0,00011 | 0,00026 | 3,64 | 2020-2021 гг. |
| 38255н Сухова К.А., б-р Приморский, д.2 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00064 | 0,00008 | 0,00032 | 4,48 | 2020-2021 гг. |
| 38256н Акопян А.З., Приморский б-р, д.2 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,001 | 0,00031 | 0,0005 | 6,99 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| 38257н Лазутина Р.Г., ул.Авгостроителей, д.102б (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00036 | 0,00004 | 0,00018 | 2,52 | 2020-2021 гг. |
| 38258н Юрицин Ф.С., ул.Фрунзе, д.3 (художественная мастерская) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00054 | 0,00004 | 0,00027 | 3,78 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ЭКСЕЛЕНТ", ул.Маршала Жукова, 29А | ТЭЦ ВАЗа | 0,00472 | 0,00236 | 0,00236 | 33,00 | 2020-2021 гг. |
| 38260н Хачатурян Виген Эдуардович, Юбилейная, 67, магазин | ТЭЦ ВАЗа | 0,00628 | 0,00013 | 0,00013 | 1,82 | 2020-2021 гг. |
| Жаданов С.А., ул. 40 лет Победы, 65 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00088 | 0,00044 | 0,00044 | 6,15 | 2020-2021 гг. |
| Лукьянова В.В., ул.Юбилейная, 37 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0004 | 0,00004 | 0,0002 | 2,80 | 2020-2021 гг. |
| 38263н Денисов ВА, Юбилейная, 49, парикмахерская, ателье | ТЭЦ ВАЗа | 0,00864 | 0,00285 | 0,00285 | 39,86 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Стоматология Александра Вакульчика плюс", ул.Юбилейная, 75 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00562 | 0,00037 | 0,00281 | 39,30 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ЭйчТи-Импекс", ул.Спортивная, 14 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00582 | 0,00291 | 0,00291 | 40,70 | 2020-2021 гг. |
| 38266н Денисов Д.В., ул.Ворошилова, д.69, комн.75-77 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00184 | 0,00022 | 0,00092 | 12,87 | 2020-2021 гг. |
| 38267н Денисов Денис Вл., ул.Ворошилова, 69, к.72-74 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00074 | 0,00009 | 0,00037 | 5,17 | 2020-2021 гг. |
| 38268н Понксева Т.И., ул.Дзержинского, д.19 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0003 | 0,00004 | 0,00015 | 2,10 | 2020-2021 гг. |
| 38269н Гаранина Л.Д., б-р Приморский, д.2 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00106 | 0,0001 | 0,00053 | 7,41 | 2020-2021 гг. |
| Жмурко Р.С., Южное шоссе, д.23 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0196 | 0,00085 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| Сотонина Н.М., б-р Рябиновый, д.15, оф. 44-53 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0172 | 0,00016 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Сотонина Н.М., б-р Рябиновый, д.15, оф. 62-73 | ТЭЦ ВАЗа | 0,014 | 0,00016 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ВИНДЗОР", б-р Татищева, д.6 | ТЭЦ ВАЗа | 0,018 | 0,00043 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Тулуб И.Г., ул. 70 лет Октября, д. 8 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00516 | 0,0002 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Кульбицкая Л.М. ул.Юбилейная,5 | ТЭЦ ВАЗа | 0,000106 | 0,0001 | 0,000053 | 0,74 | 2020-2021 гг. |
| Свердлова ул., 22а (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0008 | 0,00015 | 0,0004 | 5,59 | 2020-2021 гг. |
| Свердлова ул, д.22а (парикмахерская) | ТЭЦ ВАЗа | 0,016 | 0,00008 | 0,00019 | 2,66 | 2020-2021 гг. |
| Свердлова ул, д.22а (стоматология) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0158 | 0,00001 | 0,00002 | 0,28 | 2020-2021 гг. |
| 38277н Пичкурова Мария Владимировна, Цветной б-р, 7, оф.1011 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0118 | 0,00003 | 0,00007 | 0,98 | 2020-2021 гг. |
| 38278н пр-т Степана Разина, д.39 (художественная мастерская) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0044 | 0,00013 | 0,00152 | 21,26 | 2020-2021 гг. |
| 38279н Дунченкина Ю.А., Приморский б-р, д.2 (стоматология) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00038 | 0,00006 | 0,00019 | 2,66 | 2020-2021 гг. |
| 38280н Зинькович О.В., ул.Ворошилова, д.69 (мед.центр) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00158 | 0,00014 | 0,00079 | 11,05 | 2020-2021 гг. |
| 38281н Проскурин В.С., ул.40 лет Победы, д.126 комн.1-5 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00012 | 0,00003 | 0,00006 | 0,84 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|-------------------|
| 38282н Бурцева ВС, ул.М.Жукова, 52, оф.5 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0100 6 | 0,00168 | 0,00168 | 23,49 | 2020- 2021 гг. |
| 38283н ООО "Практическая стоматология СТДент", ул.Ворошилова, 4а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0009 | 0,00012 | 0,00045 | 6,29 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "ЭНЛИ-Т", ул. 40 лет Победы, 58 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0344 | 0,00011 | 0,00028 | 3,92 | 2020- 2021 гг. |
| 38285н Матюшонок ПС, Автостроителей, 11а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0116 | 0,00065 | 0,00141 | 19,72 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "Сити-Консалт", б-р Космонавтов, 26, офис №1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0084 | 0,00023 | 0,00068 | 9,51 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "Сити-Консалт", б-р Космонавтов, 26, офис №2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0062 | 0,00031 | 0,0005 | 6,99 | 2020- 2021 гг. |
| Гаврикова И.В., ул. Офицерская, 2г | ТЭЦ ВАЗа | 0,0032 | 0,000009 | 0,00004 | 0,56 | 2020- 2021 гг. |
| 38288н Ленинский пр-т, 1а (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0578 | 0,00101 | 0,00173 | 24,19 | 2020- 2021 гг. |
| 38288н Степана Разина пр-т, д.46 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,021 | 0,00252 | 0,00465 | 65,03 | 2020- 2021 гг. |
| 38288н Приморский б-р, д.29 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0102 | 0,00364 | 0,00672 | 93,98 | 2020- 2021 гг. |
| 38288н Туполева б-р, д.156 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0194 | 0,00125 | 0,00215 | 30,07 | 2020- 2021 гг. |
| 38288н ул. 40 лет Победы, д.100 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0108 | 0,00134 | 0,00229 | 32,03 | 2020- 2021 гг. |
| 38288н ул. 40 лет Победы, д.124 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0092 | 0,00134 | 0,00229 | 32,03 | 2020- 2021 гг. |
| 38288н ул.Льва Яшина, д.12 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0198 | 0,00167 | 0,00287 | 40,14 | 2020- 2021 гг. |
| 38288н Баумана б-р, д.5 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0266 | 0,00234 | 0,00401 | 56,08 | 2020- 2021 гг. |
| 38288н ул.Автостроителей, | ТЭЦ | 0,0266 | 0,00134 | 0,00229 | 32,03 | 2020- |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднесовременная тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| д.34 (магазин) | ВАЗа | | | | | 2021 гг. |
| 38288н Цветной б-р, д.12а (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0304 | 0,00267 | 0,00458 | 64,05 | 2020-2021 гг. |
| 38288н Курчатова б-р, д.5 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0572 | 0,00502 | 0,0086 | 120,27 | 2020-2021 гг. |
| 38288н Орджоникидзе б-р, д.9 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0656 | 0,00201 | 0,00344 | 48,11 | 2020-2021 гг. |
| 38288н Орджоникидзе б-р, д.10 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0578 | 0,00401 | 0,00688 | 96,22 | 2020-2021 гг. |
| 38288н ул.Фрунзе, д.9 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0108 | 0,00216 | 0,00399 | 55,80 | 2020-2021 гг. |
| 38288н Луначарского б-р, д.17 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0116 | 0,00234 | 0,00468 | 65,45 | 2020-2021 гг. |
| 38288н Ленинский пр-т, д.27 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0086 | 0,00134 | 0,00229 | 32,03 | 2020-2021 гг. |
| 38288н ул.Автостроителей, д.11а (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0404 | 0,00267 | 0,00458 | 64,05 | 2020-2021 гг. |
| Чалапкина Л.П., Ворошилова, 15 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0268 | 0,000119 | 0,000285 | 3,99 | 2020-2021 гг. |
| Иваничкина Н.Ф., ул. 70 лет Октября, 59 | ТЭЦ ВАЗа | 0,009 | 0,00004 | 0,000107 | 1,50 | 2020-2021 гг. |
| Куранова Р.С., ул. 70 лет Октября, 61 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0086 | 0,000119 | 0,000285 | 3,99 | 2020-2021 гг. |
| Ковальчук Л.Д., ул. Автостроителей, 34 | ТЭЦ ВАЗа | 0,021 | 0,0017 | 0,00291 | 40,70 | 2020-2021 гг. |
| 38294н Никишев ВА, ул.Автостроителей, 11А | ТЭЦ ВАЗа | 0,0596 | 0,00068 | 0,00276 | 38,60 | 2020-2021 гг. |
| 38295н Кирбитова Нина Леонидовна, Цветной б-р, 7, оф.1010 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0122 | 0,0002 | 0,00073 | 10,21 | 2020-2021 гг. |
| 38296н Вологодских АЮ, ул.М.Жукова, 52, оф.4 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0100 4 | 0,00406 | 0,00406 | 56,78 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|-------------------|
| 38297н Прокопенко ВВ, Революционная, 3а, магазин | ТЭЦ ВАЗа | 0,0180 4 | 0,00026 | 0,00026 | 3,64 | 2020- 2021 гг. |
| 38297н Прокопенко ВВ, Кулибина, 10, магазин | ТЭЦ ВАЗа | 0,0166 2 | 0,00039 | 0,00039 | 5,45 | 2020- 2021 гг. |
| 38297н Прокопенко ВВ, Революционная, 24, магазин | ТЭЦ ВАЗа | 0,0092 | 0,00011 | 0,00011 | 1,54 | 2020- 2021 гг. |
| 38298н Данилов ВИ, Кулибина, 6а, оф.10 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0110 8 | 0,00009 | 0,00009 | 1,26 | 2020- 2021 гг. |
| 38299н ООО "ВЕРСАЛЬ АРТ" г.Тольятти, ул.Фрунзе, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0101 | 0,00253 | 0,00505 | 70,62 | 2020- 2021 гг. |
| 38300н Сесина Л.В. г.Тольятти, б-р Кулибина, 6А, офис 19 парикмахерская | ТЭЦ ВАЗа | 0,0019 2 | 0,00028 | 0,00096 | 13,43 | 2020- 2021 гг. |
| 38301н Домникова Ж.А., офис 37, б-р Кулибина, д6А | ТЭЦ ВАЗа | 0,0082 | 0,00003 | 0,00003 | 0,42 | 2020- 2021 гг. |
| 38302н АО "ДКС" офис, б-р Приморский, 1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0189 6 | 0,00044 | 0,0016 | 22,38 | 2020- 2021 гг. |
| 38304н ООО ЧОП "КОКС-СБ", Фрунзе, 10д | ТЭЦ ВАЗа | 0,1810 6 | 0,00125 | 0,00333 | 46,57 | 2020- 2021 гг. |
| 38305н ООО "Таурас", Фрунзе, 10Б, к.33-44 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0225 4 | 0,00122 | 0,00122 | 17,06 | 2020- 2021 гг. |
| 38306н Лемисов А.А., оф.23, 23а, б-р Кулибина, 6А | ТЭЦ ВАЗа | 0,0187 4 | 0,00008 | 0,00008 | 1,12 | 2020- 2021 гг. |
| 38307н Габриелов Александр Борисович, Фрунзе, 10Б, к.43 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0015 8 | 0,0015 | 0,0015 | 20,98 | 2020- 2021 гг. |
| 38308н Кузнецов Е.П., оф.39, б-р Кулибина, 6А, | ТЭЦ ВАЗа | 0,0113 | 0,00015 | 0,00015 | 2,10 | 2020- 2021 гг. |
| 38309н РОЦХВЕ "Скиния веры", г.Тольятти, ул.Свердлова, 41 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0033 4 | 0,0005 | 0,00167 | 23,35 | 2020- 2021 гг. |
| 38310н, АСЦ "Живая вода", г.Тольятти, ул.Свердлова, 41 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0006 6 | 0,0001 | 0,00033 | 4,61 | 2020- 2021 гг. |
| 38311н Сигалаева Л.П., парикмахерская, ул.Революционная, 30 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0106 | 0,00021 | 0,00064 | 8,95 | 2020- 2021 гг. |
| 38313н Вовчук Светлана Владимировна | ТЭЦ ВАЗа | 0,0094 | 0,00171 | 0,00171 | 23,91 | 2020- 2021 гг. |
| ООО "Риэлт комфорт", | ТЭЦ | 0,0023 | 0,000595 | 0,00119 | 16,64 | 2020- |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|-------------------|
| ул.Фрунзе, 29 | ВАЗа | 8 | | | | 2021 гг. |
| 38315н Горелова Галина Александровна, Кулибина, 6А, оф.21 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0118 2 | 0,00003 | 0,00003 | 0,42 | 2020- 2021 гг. |
| Синицын С.А., ул. Офицерская, 6А | ТЭЦ ВАЗа | 0,0116 | 0,00001 | 0,00004 | 0,56 | 2020- 2021 гг. |
| 38317н Бударин АВ, 70 лет Октября, 35 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0042 2 | 0,00079 | 0,00211 | 29,51 | 2020- 2021 гг. |
| Егоров А.И., ул. Офицерская, 6а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0098 | 0,000146 7 | 0,00035 | 4,89 | 2020- 2021 гг. |
| Гнездилова Н.М., ул. 40 лет Победы, 48 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0604 | 0,0002 | 0,00056 | 7,83 | 2020- 2021 гг. |
| АО "ГЛОБЭКСБАНК", ул. Дзержинского, д.12 | ТЭЦ ВАЗа | 0,022 | | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| АО "ГЛОБЭКСБАНК", Южное шоссе, д.23 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0306 | 0,00022 | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| АО "ГЛОБЭКСБАНК", Ленинский пр-кт, д. 40 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0408 | 0,00031 | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| Татаринцева Л.А., Офицерская, 2А | ТЭЦ ВАЗа | 0,0073 2 | 0,00001 | 0,00005 | 0,70 | 2020- 2021 гг. |
| 38323н Николаев АВ, ул.М.Жукова, 52, офис | ТЭЦ ВАЗа | 0,0154 8 | 0,00017 | 0,00017 | 2,38 | 2020- 2021 гг. |
| 38324н Вакульчик А.С. стоматология, ул.М.Жукова, д.52 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0199 4 | 0,00051 | 0,00127 | 17,76 | 2020- 2021 гг. |
| МБУДО СДЮШОР №4 "Шахматы", блок обслуживания, ул.Революционная, 11/33 | ТЭЦ ВАЗа | 0,82 | 0,0118 | 0,0118 | 165,02 | 2020- 2021 гг. |
| 38325г МБУДО СДЮШОР "Шахматы", корпус 1, ул.Революционная, 11 | ТЭЦ ВАЗа | 0,047 | 0,00004 | 0,00017 | 2,38 | 2020- 2021 гг. |
| 38326н Федотова Ольга Евсеевна, Кулибина, 6а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0058 4 | 0,0002 | 0,0002 | 2,80 | 2020- 2021 гг. |
| Караваева Т.В., ул. Тополиная, д.9а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0069 9 | 0,00018 | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| Ип Подсевалова Н.З., ул. Революционная, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0069 | 0,00007 | 0,00027 | 3,78 | 2020- 2021 гг. |
| 38329н Макеева Т.А., ул.Дзержинского, д.19 (парикмахерская) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0033 | 0,00151 | 0,0033 | 46,15 | 2020- 2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| 38330н ООО "ЦДТ", ул.40 лет Победы, д.100 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00055 | 0,00013 | 0,00055 | 7,69 | 2020-2021 гг. |
| 38331г МБУК ТХМ, ул.Свердлова, д.3 (музей) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00096 | 0,00021 | 0,00096 | 13,43 | 2020-2021 гг. |
| 38332н ООО ТД "Респект", б-р Туполева, д.4 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00266 | 0,00144 | 0,00266 | 37,20 | 2020-2021 гг. |
| 38333н Алалыкин В.Н., ул.40 лет Победы, д.116 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00234 | 0,00117 | 0,00234 | 32,72 | 2020-2021 гг. |
| ИП Ветчанинова Л.Г., ул.Революционная, 76 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 2,10 | 2020-2021 гг. |
| 38335н Соломеник Г.В., ул.Юбилейная, д.5 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00017 | 0,00008 | 0,00017 | 2,38 | 2020-2021 гг. |
| Короткова Л.Р., пр-кт Степана Разина, д. 2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0031 | 0,00002 | 0,00012 | 1,68 | 2020-2021 гг. |
| Титух В.П., ул. Тополиная, д. 9а | ТЭЦ ВАЗа | 0,00598 | 0,00015 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Бабрышов Н.Г., ул. 70 лет Октября, д. 54а | ТЭЦ ВАЗа | 0,00212 | 0,00002 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Баландин А.Б., ул. 70 лет Октября, д. 48 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0106 | 0,0079 | 0,00127 | 17,76 | 2020-2021 гг. |
| Баландин А.Б., ул. 70 лет Октября, д. 46 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0214 | 0,00248 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 38340н Загородников СП, Жукова, 52, оф.2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00643 | 0,00087 | 0,00087 | 12,17 | 2020-2021 гг. |
| 38340н Загородников СП, Жукова, 2а | ТЭЦ ВАЗа | 0,00304 | 0,00211 | 0,00211 | 29,51 | 2020-2021 гг. |
| 38341н Боряева Мярям Алиевна, ул.Фрунзе, 10Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,0011 | 0,00114 | 0,00114 | 15,94 | 2020-2021 гг. |
| 38342н Менжулин А.В., офис 29, б-р Кулибина, 6А | ТЭЦ ВАЗа | 0,00356 | 0,00003 | 0,00003 | 0,42 | 2020-2021 гг. |
| 38343н Кильдюшов В.Ф., офис 11, б-р Кулибина, 6А | ТЭЦ ВАЗа | 0,00638 | 0,00013 | 0,00013 | 1,82 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| 38344н Никитина М.Г. , офис 22б, б-р Кулибина, 6а | ТЭЦ ВАЗа | 0,00348 | 0,00006 | 0,00006 | 0,84 | 2020-2021 гг. |
| 38345н Кулагин Юрий Евгеньевич, Жукова, 6, офис | ТЭЦ ВАЗа | 0,00493 | 0,2592 | 0,2592 | 2587,76 | 2020-2021 гг. |
| 38346н ООО "ВДТ-Сервис", ул.М.Жукова, д.6, оф.8,9 | ТЭЦ ВАЗа | 0,03814 | 0,00336 | 0,00336 | 46,99 | 2020-2021 гг. |
| 38347н ООО "Лучик", ул.Дзержинского, д.25 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00287 | 0,00167 | 0,00287 | 40,14 | 2020-2021 гг. |
| Замятина Н.В., ул. Тополиная, д.22 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0026 | 0,00051 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ИП Седышев А.Н., пр-т Степана Разина, 68Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,00483 | 0,00282 | 0,00483 | 67,55 | 2020-2021 гг. |
| 38350н Кривоносова Ольга Андреевна, ул.Спортивная, 4б | ТЭЦ ВАЗа | 0,0037 | 0,00004 | 0,00015 | 2,10 | 2020-2021 гг. |
| Новиков О.Н., пр-т Степана Разина, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00513 | 0,00513 | 0,00513 | 71,74 | 2020-2021 гг. |
| 38352н Ковалев ВП, Приморский б-р, 20, парикмахерская | ТЭЦ ВАЗа | 0,00565 | 0,00211 | 0,00211 | 29,51 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ЦГД и КЗ", ул.Юбилейная, 89 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00015 | 0,000038 | 0,00015 | 2,10 | 2020-2021 гг. |
| Имангулова Р.М., пр-т Степана Разина, 5б | ТЭЦ ВАЗа | 0,01158 | 0,00129 | 0,01158 | 161,94 | 2020-2021 гг. |
| 38355н Жукова Елена Борисовна, Ст.Разина, 18, парикмахерская | ТЭЦ ВАЗа | 0,00153 | 0,00153 | 0,00153 | 21,40 | 2020-2021 гг. |
| 38356н Карась Иван Николаевич, б-р Кулибина, 6а, оф.18 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00646 | 0,0001 | 0,0001 | 1,40 | 2020-2021 гг. |
| 38357н Тимофеев Игорь Иванович, Кулибина, 6а, оф.17 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00914 | 0,00015 | 0,00015 | 2,10 | 2020-2021 гг. |
| 38358г ул. М.Жукова, д.30 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0031 | 0,00014 | 0,00061 | 8,53 | 2020-2021 гг. |
| 38359н ул. Фрунзе, д.3 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00234 | 0,00117 | 0,00234 | 32,72 | 2020-2021 гг. |
| 38360н Генералова Е.Е., ул.40 лет Победы, д.100 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00055 | 0,00013 | 0,00055 | 7,69 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|-------------------|
| 38361н Шнейдер Н.А., б-р Луначарского, д.15 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0019 4 | 0,00137 | 0,00194 | 27,13 | 2020- 2021 гг. |
| 38361н Шнейдер Н.А., б-р Луначарского, д.15 (ломбард) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0002 8 | 0,00011 | 0,00028 | 3,92 | 2020- 2021 гг. |
| 38362н Бондаренко С.Ю., ул.Свердлова, д.3 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0006 3 | 0,00025 | 0,00063 | 8,81 | 2020- 2021 гг. |
| 38363н Козлова Н.П., офис №45, б-р Кулибина, 6А | ТЭЦ ВАЗа | 0,0031 9 | 0,00003 | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| 38364н Москвитина Е.А., офис, ул.Революционная, 12 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0045 | 0,00002 | 0,00007 | 0,98 | 2020- 2021 гг. |
| 38365н Лавова Е.Ю., помещ. мед. услуги, ул.Революционная, 16 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0058 9 | 0,00002 | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| 38365н Лаврова Е.Ю. парикмахерская, ул. Автостроителей, 60 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0038 2 | 0,000396 | 0,000396 | 5,54 | 2020- 2021 гг. |
| 38366н Хаметова Гульнара Фанисовна, Цветной б-р, 7, оф.1008 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0015 9 | 0,00073 | 0,00159 | 22,24 | 2020- 2021 гг. |
| Щирская Н.В., б-р Рябиновый, д.5 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0042 6 | 0,00031 | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| Домашенко О.А., ул. Тополиная д.9а, оф.1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0002 | 0,00007 | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| 38369н Репьева Ольга Викторовна, Южное ш, 77 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0074 8 | 0,000006 | 0,00001 | 0,14 | 2020- 2021 гг. |
| 38370нг МБУК "ОДБ", ул.Фрунзе, 16 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0044 3 | 0,000077 | 0,000077 | 1,08 | 2020- 2021 гг. |
| 38370нг МБУК "ОДБ", б-р Луначарского, 2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0070 8 | 0,00038 | 0,00038 | 5,31 | 2020- 2021 гг. |
| 38370нг МБУК "ОДБ", Жукова, 32 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0072 2 | 0,00054 | 0,00054 | 7,55 | 2020- 2021 гг. |
| 38370нг МБУК "ОДБ", ул.40 Лет Победы, 126 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0041 9 | 0,00028 | 0,00028 | 3,92 | 2020- 2021 гг. |
| 38370нг МБУК "ОДБ", б-р Туполева, 5 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0074 4 | 0,000369 | 0,000369 | 5,16 | 2020- 2021 гг. |
| 38370нг МБУК "ОДБ", ул.Революционная, 78 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0071 4 | 0,00008 | 0,00008 | 1,12 | 2020- 2021 гг. |
| 38370нг МБУК "ОДБ", ул.40 лет Победы, 70 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0042 2 | 0,00005 | 0,00005 | 0,70 | 2020- 2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|-------------------|
| 38370нГ МБУК "ОДБ", ул.40 лет Победы, 80 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0048 2 | 0,00007 | 0,00007 | 0,98 | 2020- 2021 гг. |
| 38371н Капустин ИВ, Ленинский пр-т, 40, оф. 1011 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0101 5 | 0,00023 | 0,00176 | 24,61 | 2020- 2021 гг. |
| Кудрявцев О.А., ул. Тополиная, 43 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0057 | 0,00022 | 0,0005 | 6,99 | 2020- 2021 гг. |
| Антонова А.А., Офицерская, 6а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0068 | 0,00008 | 0,00021 | 2,94 | 2020- 2021 гг. |
| Трынова Е.В., ул. Ворошилова, 15 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0364 | 0,00054 | 0,00162 | 22,66 | 2020- 2021 гг. |
| Апухтина З.Г., ул. Офицерская, 2б | ТЭЦ ВАЗа | 0,0016 | 0,00004 | 0,00018 | 2,52 | 2020- 2021 гг. |
| Зеленская М.С., г.Тольятти, ул.Дзержинского д.22 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0005 8 | 0,00023 | 0,00058 | 8,11 | 2020- 2021 гг. |
| Имангулова Ряхимя Мунировна, б-р Приморский, 29А | ТЭЦ ВАЗа | 0,0012 | 0,0006 | 0,0012 | 16,78 | 2020- 2021 гг. |
| Вакулина Л.И., ул. Дзержинского, 38 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0034 | 0,00001 | 0,00002 | 0,28 | 2020- 2021 гг. |
| 38381н ТО СРО ОООИВА, ул.М.Жукова, д.14 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0001 6 | 0,00004 | 0,00016 | 2,24 | 2020- 2021 гг. |
| Леонтьева В.П., ул. Дзержинского, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0053 | 0,00356 | 0,02376 | 332,28 | 2020- 2021 гг. |
| ИП Зыков Николай Иванович, пр-т Степана Разина, 50 (комн.1-10) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0006 5 | 0,00156 | 0,00065 | 9,09 | 2020- 2021 гг. |
| ИП Зыков Николай Иванович, пр-т Степана Разина, 50 (комн.46-52) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0006 5 | 0,00065 | 0,00065 | 9,09 | 2020- 2021 гг. |
| Зыков Н.И. г.Тольятти, б-р Цветной, 35 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0004 6 | 0,00015 | 0,00046 | 6,43 | 2020- 2021 гг. |
| Глазунова Р.Н., ул.Спортивная, 16 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0003 2 | 0,00032 | 0,00032 | 4,48 | 2020- 2021 гг. |
| 38389н Зырянова Л.В., ул. Свердлова, 42 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0033 | 0,00173 | 0,00377 | 52,72 | 2020- 2021 гг. |
| 38390н Фальбоцкая А.В., ул.Дзержинского, д.19 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0009 4 | 0,00029 | 0,00094 | 13,15 | 2020- 2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| 38391н Фальбоцкая Е.А., ул.Дзержинского, д.19 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00278 | 0,00127 | 0,00278 | 38,88 | 2020-2021 гг. |
| 38392н Николаева НС, Кулибина, 6А, оф 27 | ТЭЦ ВАЗа | 0,01009 | 0,00031 | 0,00031 | 4,34 | 2020-2021 гг. |
| 38393н Островская Я.Б., ул.Фрунзе, д.3 (нотариальная контора) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0008 | 0,0002 | 0,0008 | 11,19 | 2020-2021 гг. |
| 38395н ООО "Зебра", салон, ул.Фрунзе, 8-В | ТЭЦ ВАЗа | 0,01547 | 0,00014 | 0,00063 | 8,81 | 2020-2021 гг. |
| 38396н ООО "Комплексбарсервис", ул.М.Жукова, 52, оф.6 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00619 | 0,00057 | 0,00057 | 7,97 | 2020-2021 гг. |
| МБУК "ТБК", ул. 40 лет Победы, д.68 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0065 | 0,00007 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| МБУК "ТБК", ул. 40 лет Победы, д.114 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0078 | 0,00014 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| МБУК "ТБК", ул. Маршала Жукова, д.32 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0077 | 0,00039 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| МБУК "ТБК", б-р Луначарского, д.1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0152 | 0,00014 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| МБУК "ТБК", б-р Космонавтов, д.7 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0078 | 0,00002 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| МБУК "ТБК", б-р Гая, д.18 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0086 | 0,00007 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Радиус-СТ", ул Автостроителей, 34 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0105 | 0,00013 | 0,00036 | 5,03 | 2020-2021 гг. |
| 38399н Тростянская СВ, Шешунов ВЮ, Жукова,8 (магазин Штурм) | ТЭЦ ВАЗа | 0,04251 | 0,00053 | 0,00053 | 7,41 | 2020-2021 гг. |
| 38400н Схабицкая АЕ, Ленинский пр-т, 35а, к.12-19 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00485 | 0,00153 | 0,00153 | 21,40 | 2020-2021 гг. |
| Тимофеев А.П., ул. М.Жукова,1Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,00108 | 0,00108 | 0,00108 | 15,10 | 2020-2021 гг. |
| 38402н Федосеева И.А., б-р Приморский, д.2 (стоматологическая клиника) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00056 | 0,00019 | 0,00056 | 7,83 | 2020-2021 гг. |
| 38403н ООО СК "Жилградстрой", | ТЭЦ ВАЗа | 0,01586 | 0,00018 | 0,00045 | 6,29 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| ул.Дзержинского, 24 | | | | | | |
| ЗАО "Тольяттистройзаказчик", ул. Юбилейная, д. 17/56 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0142 | 0,00017 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 38405н Семенов АФ, Юбилейная, 37, парикмахерская | ТЭЦ ВАЗа | 0,00435 | 0,00282 | 0,00282 | 39,44 | 2020-2021 гг. |
| 38406н Усачева Татьяна Михайловна, Тополиная, 50 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0051 | 0,00028 | 0,00073 | 10,21 | 2020-2021 гг. |
| 38407н Котруца Анжела Федоровна, Цветной, 7, оф.1014 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0062 | 0,00008 | 0,00026 | 3,64 | 2020-2021 гг. |
| 38408н Котлов Сергей Петрович, Автостроителей, 11а, офис | ТЭЦ ВАЗа | 0,00036 | 0,00015 | 0,00036 | 5,03 | 2020-2021 гг. |
| Колодяжный А.В. г.Тольятти, ул.Юбилейная д,29 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,0078 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Перминова Р.М., ул. Автостроителей, 53Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,0071 | 0,00004 | 0,00009 | 1,26 | 2020-2021 гг. |
| Зубцова Н.В., ул. Офицерская, 2г | ТЭЦ ВАЗа | 0,0016 | 0,00004 | 0,00016 | 2,24 | 2020-2021 гг. |
| Хилова М.И., г.Тольятти, ул. Автостроителей, д.1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0055 | 0,00005 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Нестерова О.М., Офицерская 2а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0082 | 0,00002 | 0,00007 | 0,98 | 2020-2021 гг. |
| Кузьмичева Н.И., б-р Космонавтов, 13 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0025 | 0,00057 | 0,00153 | 21,40 | 2020-2021 гг. |
| 38416н Жукова Евгения Евгеньевна, ул.М.Жукова, 6, магазин | ТЭЦ ВАЗа | 0,01276 | 0,00555 | 0,08538 | 1194,02 | 2020-2021 гг. |
| 38418нг "МКУ ЦП НКО и ТОС" г.Тольятти, Ленинский пр-кт,13 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00041 | 0,00009 | 0,00041 | 5,73 | 2020-2021 гг. |
| 38418нг "МКУ ЦП НКО и ТОС" | ТЭЦ ВАЗа | 0,00408 | 0,00005 | 0,00021 | 2,94 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| г.Тольятти, Ленинский, 15 ТОС | | | | | | |
| 38418нг "МКУ ЦП НКО и ТОС" г.Тольятти, б-р Курчатова, 6 ТОС | ТЭЦ ВАЗа | 0,00674 | 0,00034 | 0,00674 | 94,26 | 2020-2021 гг. |
| 38418нг "МКУ ЦП НКО и ТОС" г.Тольятти, Ул.Революционная, 78 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00337 | 0,00011 | 0,00337 | 47,13 | 2020-2021 гг. |
| 38418нг "МКУ ЦП НКО и ТОС" г.Тольятти, ул.Фрунзе, 29 ТОС | ТЭЦ ВАЗа | 0,0216 | 0,00024 | 0,0216 | 302,07 | 2020-2021 гг. |
| 38418нг "МКУ ЦП НКО и ТОС" г.Тольятти, б-р.Туполева, 11 ТОС | ТЭЦ ВАЗа | 0,121392 | 0,000674 | 0,121392 | 1697,64 | 2020-2021 гг. |
| 38418нг "МКУ ЦП НКО и ТОС" г.Тольятти, ул.Фрунзе, 5 ТОС | ТЭЦ ВАЗа | 0,00044 | 0,00007 | 0,00044 | 6,15 | 2020-2021 гг. |
| 38418нг "МКУ ЦП НКО и ТОС" г.Тольятти, б-р Гая, 18 ТОС | ТЭЦ ВАЗа | 0,01349 | 0,00124 | 0,01349 | 188,65 | 2020-2021 гг. |
| 38418нг "МКУ ЦП НКО и ТОС" г.Тольятти, ул.40 лет Победы, 126 ТОС | ТЭЦ ВАЗа | 0,01226 | 0,00112 | 0,01226 | 171,45 | 2020-2021 гг. |
| 38418нг "МКУ ЦП НКО и ТОС" г.Тольятти, ул.40 лет Победы, 90 ТОС | ТЭЦ ВАЗа | 0,00613 | 0,00056 | 0,00613 | 85,73 | 2020-2021 гг. |
| 38418нг "МКУ ЦП НКО и ТОС" г.Тольятти, б-р Космонавтов, 5 ТОС | ТЭЦ ВАЗа | 0,00436 | 0,00025 | 0,00436 | 60,97 | 2020-2021 гг. |
| 38418нг "МКУ ЦП НКО и ТОС" г.Тольятти, ул.Автостроительной, 12 ТОС | ТЭЦ ВАЗа | 0,00031 | 0,00006 | 0,00031 | 4,34 | 2020-2021 гг. |
| 38418нг "МКУ ЦП НКО и ТОС" г.Тольятти, ул.Тополиная, 23 ТОС | ТЭЦ ВАЗа | 0,00037 | 0,00009 | 0,00037 | 5,17 | 2020-2021 гг. |
| 38418нг "МКУ ЦП НКО и ТОС" г.Тольятти, ул.Тополиная, 23 ТОС | ТЭЦ ВАЗа | 0,00037 | 0,00009 | 0,00037 | 5,17 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| 38418нг"МКУ ЦП НКО и ТОС" г.Тольятти,ул.Луначарского ,15 ТОС | ТЭЦ ВАЗа | 0,0018 | 0,00018 | 0,0018 | 25,17 | 2020-2021 гг. |
| 38419н Офис ООО "ХКФ Банк", ул. М.Жукова, 8 | ТЭЦ ВАЗа | 0,02889 | 0,00011 | 0,00037 | 5,17 | 2020-2021 гг. |
| 38420г Дума г.о.Тольятти, Революционная, 24 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00091 | 0,00012 | 0,00288 | 40,28 | 2020-2021 гг. |
| 38420г Дума г.о.Тольятти, б-р Туполева, 5 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00313 | 0,00036 | 0,0324 | 453,11 | 2020-2021 гг. |
| 38420г Дума г.о. Тольятти, ул.Дзержинского, 45 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00335 | 0,00024 | 0,0144 | 201,38 | 2020-2021 гг. |
| 38420г Дума г.о.Тольятти, ул.Фрунзе, 5 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00346 | 0,00012 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 38420г Дума.г.о.Тольятти, б-р Гая, 14 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00423 | 0,00009 | 0,00074 | 10,35 | 2020-2021 гг. |
| 38420г Дума г.о.Тольятти, ул. 40 лет Победы, 114 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00299 | 0,00018 | 0,00147 | 20,56 | 2020-2021 гг. |
| 38420г Дума г.о.Тольятти, б-р Татищева, 2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00235 | 0,0001 | 0,0008 | 11,19 | 2020-2021 гг. |
| 38420г Дума г.о.Тольятти, б-р Космонавтов, 1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00304 | 0,00002 | 0,000229 | 3,20 | 2020-2021 гг. |
| 38420г Дума г.о.Тольятти, ул.Фрунзе, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00301 | 0,00024 | 0,00048 | 6,71 | 2020-2021 гг. |
| 38420г Дума г.о.Тольятти, б-р Луначарского, 15 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0043 | 0,00024 | 0,00048 | 6,71 | 2020-2021 гг. |
| 38420г Дума г.о.Тольятти, ул.Юбилейная, 61 | ТЭЦ ВАЗа | 0,003 | 0,0001 | 0,00053 | 7,41 | 2020-2021 гг. |
| 38420г Дума г.о.Тольятти, ул.40 лет Победы, 68 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00411 | 0,00024 | 0,00576 | 80,55 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| 38421н Трофимова М.В. г.Тольятти, ул.Свердлова, 41 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00739 | 0,00739 | 0,00739 | 103,35 | 2020-2021 гг. |
| 38422н Шалухин Дмитрий Викторович, Революционная, 34 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0039 | 0,0001 | 0,00053 | 7,41 | 2020-2021 гг. |
| Крутчевский Д.Е., ул. 40 лет Победы, 40 | ТЭЦ ВАЗа | 0,018 | 0,00009 | 0,00037 | 5,17 | 2020-2021 гг. |
| МБОУ ДО ДМЦ, б-р Орджоникидзе, 6 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 2,66 | 2020-2021 гг. |
| Бузоверов Анатолий Валериевич, б-р Орджоникидзе, 12 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00022 | 0,00006 | 0,00022 | 3,08 | 2020-2021 гг. |
| ООО ЧОО "ВЫМПЕЛ-1", пр-т Московский, 61 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00107 | 0,00062 | 0,00107 | 14,96 | 2020-2021 гг. |
| Всероссийское общество ветеранов, ул.Юбилейная, 49 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00324 | 0,00324 | 0,00324 | 45,31 | 2020-2021 гг. |
| Безер Николай Константинович, ул.Фрунзе, 27 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00017 | 0,00007 | 0,00017 | 2,38 | 2020-2021 гг. |
| Юзеева Н.М., ул.Фрунзе, 27 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 11,19 | 2020-2021 гг. |
| Ворожейкин А.А., ул.Юбилейная, 75 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00186 | 0,00186 | 0,00186 | 26,01 | 2020-2021 гг. |
| 38431н Долматов АА, Бельчинская ОП, Цветной б-р, 7, пекарня | ТЭЦ ВАЗа | 0,0067 | 0,00034 | 0,0014 | 19,58 | 2020-2021 гг. |
| 38432н Ганин А.Г. г.Тольятти, ул.Фрунзе, 10Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,000075 | 0,00001 | 0,000075 | 1,05 | 2020-2021 гг. |
| 38432н Ганин А.Г., ул.Фрунзе, 10Б офис, магазин | ТЭЦ ВАЗа | 0,01175 | 0,00001 | 0,000075 | 1,05 | 2020-2021 гг. |
| Корниенко Е.М., ул.Спортивная, 18Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,00192 | 0,00048 | 0,00192 | 26,85 | 2020-2021 гг. |
| 38435н Титаев В.Н., парикмахерская (оф. 36), б-р Кулибина, 6А | ТЭЦ ВАЗа | 0,00597 | 0,0001 | 0,00089 | 12,45 | 2020-2021 гг. |
| 38435н Титаев В.Н., поликлиника, б-р Цветной, | ТЭЦ ВАЗа | 0,00391 | 0,00012 | 0,00026 | 3,64 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| 7 | | | | | | |
| Томкович Н.С., ул. Юбилейная, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00546 | 0,00546 | 0,00546 | 76,36 | 2020-2021 гг. |
| Прокопенко В.С., б-р Приморский, 33 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00173 | 0,00173 | 0,00173 | 24,19 | 2020-2021 гг. |
| 38438н Николаенко В.И., Ковенкова Е.А., Марочкина Н.А., Южное шоссе, д.23, оф. 68-71,78 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0163 | 0,00053 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Николаенко В.И., Ковенкова Е.А., Южное шоссе, д.23, оф. 72-77 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0095 | 0,00059 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 38442н ИП Овсянникова Л.В., Революционная, 76 | ТЭЦ ВАЗа | 0,01118 | 0,00037 | 0,00124 | 17,34 | 2020-2021 гг. |
| 38443н ООО "Деталь-Сервис", ул. Дзержинского, д.29 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00013 | 0,00004 | 0,00013 | 1,82 | 2020-2021 гг. |
| 38444н Шевцова Светлана Николаевна, Фрунзе, 2Б, оф. 1002 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00639 | 0,0008 | 0,0008 | 11,19 | 2020-2021 гг. |
| 38446н Захарова Е.Н. медцентр, ул.М.Жукова, 52 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00793 | 0,00037 | 0,00214 | 29,93 | 2020-2021 гг. |
| Мазниченко Е.В., ул. Офицерская, 26 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0014 | 0,00004 | 0,00015 | 2,10 | 2020-2021 гг. |
| 38448н пр-т Степана Разина, 7 (творческая мастерская) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0124 | 0,00013 | 0,00208 | 29,09 | 2020-2021 гг. |
| Куликова Л.С., ул. 70 лет Октября, д. 54 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0065 | 0,00018 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 38450н б-р Приморский, д.23 (стоматологический кабинет) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00307 | 0,00023 | 0,00162 | 22,66 | 2020-2021 гг. |
| Туркина Е.И., Южное шоссе, д. 43б | ТЭЦ ВАЗа | 0,05225 | 0,00211 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Туркина Е.И., ул. Сверлова, д. 9ж | ТЭЦ ВАЗа | 0,00438 | 0,001344 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Туркина Е.И., Южное шоссе, д. 33 | ТЭЦ ВАЗа | 0,07295 | 0,00204 | 0,00426 | 59,58 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| Туркина Е.И., ул. 70 лет Октября, д. 52, оф. 3 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00499 | 0,00012 | 0,00032 | 4,48 | 2020-2021 гг. |
| Туркина Е.И., ул. 70 лет Октября, д. 52, оф. 4 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0498 | 0,00032 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 38452н ул.Маршала Жукова, д.46 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,016 | 0,00192 | 0,00705 | 98,59 | 2020-2021 гг. |
| Волкова Ю.А., ул. 40 лет Победы, 68 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0045 | 0,00012 | 0,00044 | 6,15 | 2020-2021 гг. |
| Брукман Е.В., ул. 40 лет Победы, 40 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0585 | 0,00171 | 0,00257 | 35,94 | 2020-2021 гг. |
| 38455н ООО "Волга Цемент", Фрунзе, 2Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,01214 | 0,00112 | 0,00112 | 15,66 | 2020-2021 гг. |
| АО УК "Финансовые Бизнес Системы", ул. Тополиная, д.49 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0242 | 0,00089 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| АО УК "Финансовые Бизнес Системы", ул. Тополиная, д.9а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0142 | 0,00062 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 38457н Симатова Г.Н., ул.Ворошилова, д.69 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00018 | 0,00004 | 0,00018 | 2,52 | 2020-2021 гг. |
| ММРО "Единство", ул. 40 лет Победы, 88 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0043 | 0,0009 | 0,0054 | 75,52 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ЕМС", ул.Революционная, 76 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00101 | 0,00101 | 0,00101 | 14,12 | 2020-2021 гг. |
| 38460н Гусева О.А., Приморский б-р, д.2, оф.3 (парикмахерская) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00267 | 0,00059 | 0,00267 | 37,34 | 2020-2021 гг. |
| 38461н ул.Автостроителей, д.72а (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0003 | 0,00011 | 0,0003 | 4,20 | 2020-2021 гг. |
| 38463н Лепихин Г.С., ул.Свердлова, д.30 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00186 | 0,00085 | 0,00186 | 26,01 | 2020-2021 гг. |
| 38464н офис, ул. 40 лет Победы, 15Г | ТЭЦ ВАЗа | 0,01272 | 0,00038 | 0,00131 | 18,32 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| Адиян Е.С., ул. 40 лет Победы, 78 | ТЭЦ ВАЗа | 0,005 | 0,00095 | 0,00228 | 31,89 | 2020-2021 гг. |
| 38466н Бабинцева ИН, б-р Баумана, 5, оф.1006 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0035 | 0,00078 | 0,00078 | 10,91 | 2020-2021 гг. |
| Шаповалов С.В., г.Тольятти б-р Курчатова,6а | ТЭЦ ВАЗа | 0,00096 | 0,00024 | 0,00096 | 13,43 | 2020-2021 гг. |
| 38468н б-р Приморский, д.2 (нотариальная контора) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0139 | 0,00016 | 0,00064 | 8,95 | 2020-2021 гг. |
| Пекарский В.Г., ул. Полякова, д. 30 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00666 | 0,00095 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 38470н Ургалкина СА, Нам ГП, Цветной б-р, 7, оф.1105 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0109 | 0,00009 | 0,00027 | 3,78 | 2020-2021 гг. |
| 38471н б-р Приморский, д.2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,012 | 0,00011 | 0,00026 | 3,64 | 2020-2021 гг. |
| Автозаводская РОО "Оптимист" СОО ВОИ, ул.Революционная, 78 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00173 | 0,00173 | 0,00173 | 24,19 | 2020-2021 гг. |
| 38473н Мартын ЕХ, Цветной б-р, 7, оф.1001 гостиница | ТЭЦ ВАЗа | 0,0141 | 0,00084 | 0,00084 | 11,75 | 2020-2021 гг. |
| Егорова Л.Л., ул. Тополиная, 49 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0056 | 0,00014 | 0,00043 | 6,01 | 2020-2021 гг. |
| 38477н Копылова И.И., ул.Свердлова, д.1в (стоматология) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00938 | 0,00019 | 0,00938 | 131,18 | 2020-2021 гг. |
| АО "ФИА-БАНК", ул. Фрунзе, 10д | ТЭЦ ВАЗа | 0,0552 | 0,00042 | 0,00169 | 23,63 | 2020-2021 гг. |
| АО "ФИА-БАНК", ул. Автостроителей, 5 | ТЭЦ ВАЗа | 0,49 | 0,00125 | 0,018 | 251,73 | 2020-2021 гг. |
| АО "ФИА-БАНК", ул. 70 лет Октября, 15 | ТЭЦ ВАЗа | 0,048 | 0,00153 | 0,022 | 307,66 | 2020-2021 гг. |
| 38480н Данейкина ВД, Ленинский пр-т, 1Д | ТЭЦ ВАЗа | 0,00729 | 0,00005 | 0,00005 | 6,99 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| 38480н Данейкина ВД, Приморский б-р, 33 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00432 | 0,00057 | 0,00057 | 7,97 | 2020-2021 гг. |
| Маев О.Ю., ул. 40 лет Победы, 65 | ТЭЦ ВАЗа | 0,01119 | 0,00044 | 0,00044 | 6,15 | 2020-2021 гг. |
| Жупикова С.Г., ул. 70 лет Октября, д. 48а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0111 | 0,00004 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Даниулова М.В., ул. Спортивная, 16 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00243 | 0,00243 | 0,00243 | 33,98 | 2020-2021 гг. |
| Забугина Л.В., ул. 40 лет Победы, 90 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0044 | 0,00016 | 0,00058 | 8,11 | 2020-2021 гг. |
| Демакова Л.Н., ул. Революционная, 76 - 74 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00074 | 0,00074 | 0,00074 | 10,35 | 2020-2021 гг. |
| 38487н Айдаров Андрей Васильевич, Цветной б-р, 35, оф. 12 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0063 | 0,00006 | 0,00016 | 2,24 | 2020-2021 гг. |
| Панков Р.И., ул. Тополиная, д.38, 1/2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0051 | 0,00058 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 38489н Олейниченко МА, б-р Кулибина, ба, офис 16 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0057 | 0,00011 | 0,00031 | 4,34 | 2020-2021 гг. |
| 38489н Олейниченко М.А., б-р Кулибина, ба, офис 22а | ТЭЦ ВАЗа | 0,00511 | 0,00004 | 0,00012 | 1,68 | 2020-2021 гг. |
| ООО "СКАНПЕТ", Южное шоссе, д.49 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00668 | 0,0002 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Чечёткина Т.А., Южное шоссе, д.35 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00498 | 0,00047 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Аюпова Г.И., Южное шоссе, 77 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0098 | 0,00008 | 0,00034 | 4,75 | 2020-2021 гг. |
| Домашенко О.А., ул. Тополиная, д.9а, оф. № 4 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0076 | 0,0002 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Савватеева В.С., ул. Спортивная, 16 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 20,56 | 2020-2021 гг. |
| Алексеев О.К., Офицерская 4а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0037 | 0,00014 | 0,00055 | 7,69 | 2020-2021 гг. |
| 38496н Назырова НР, Дзержинского, 34 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0025 | 0,00004 | 0,00012 | 1,68 | 2020-2021 гг. |
| АО "АИСТ", ул. 70 лет Октября, 72 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0081 | 0,00005 | 0,0002 | 2,80 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| АО "АИСТ", ул. Л. Яшина, 16 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0061 | 0,00004 | 0,00015 | 2,10 | 2020-2021 гг. |
| АО "АИСТ", ул. Тополиная, 25 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0043 | 0,00036 | 0,01178 | 164,74 | 2020-2021 гг. |
| АО "АИСТ", ул. Автостроителя, 41 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0031 | 0,00018 | 0,00295 | 41,26 | 2020-2021 гг. |
| АО "АИСТ", ул. Полякова, 26 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0077 | 0,00023 | 0,00068 | 9,51 | 2020-2021 гг. |
| 38498н Зуев А.В., пр-т Степана Разина, д.25 (худож.мастерская) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 4,06 | 2020-2021 гг. |
| 38499н ул. Ворошилова, д.18 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0051 | 0,00005 | 0,00018 | 2,52 | 2020-2021 гг. |
| ГКУ СО "СЭЗиС", б-р Курчатова, д.8 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0241 | 0,00032 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ГКУ СО "СЭЗиС", б-р Космонавтов, д.26 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0032 | 0,00004 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Коробова П.М., Южное шоссе, 35б | ТЭЦ ВАЗа | 0,01229 | 0,00061 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Абрамова Г.В., ул. 70 лет Октября, д.16 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00266 | 0,00004 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Маштаков П.В., ул. Дзержинского, д. 38 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0045 | 0,00014 | 0,00041 | 5,73 | 2020-2021 гг. |
| 38504н Котов В.А. ул. Ворошилова, д.24 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0048 | 0,00163 | 0,0048 | 67,13 | 2020-2021 гг. |
| 38505н Чураева Л.С. г.Тольятти, ул. Жукова, д.6 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00032 | 0,00008 | 0,00032 | 4,48 | 2020-2021 гг. |
| Ситников Владимир Иванович, ул. 40 лет Победы, 65 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00047 | 0,00013 | 0,00047 | 6,57 | 2020-2021 гг. |
| Ситников Владимир Иванович, пр-т Ленинский, 1Г | ТЭЦ ВАЗа | 0,2592 | 0,00036 | 0,2592 | 2587,76 | 2020-2021 гг. |
| Маштакова М.В., Космонавтов, 32 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0037 | 0,00008 | 0,00021 | 2,94 | 2020-2021 гг. |
| 38508н Маркова В.М. г.Тольятти, ул.Свердлова,35 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00022 | 0,00005 | 0,00022 | 3,08 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО "Розмарин", ул.Юбилейная, 75 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00013 | 0,00007 | 0,00013 | 1,82 | 2020-2021 гг. |
| Китева Е.К., б-р Татищева, д.11 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00262 | 0,0007 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 38511н ООО"Криптомед" г.Тольятти,б-р Баумана,5 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00175 | 0,00009 | 0,00175 | 24,47 | 2020-2021 гг. |
| 38512н Казакбиев Арслан Юсупович, Дзержинского, 12 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0126 | 0,00085 | 0,00186 | 26,01 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Имплозия", ул. Тополиная, д. 16 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0204 | 0,00013 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Адамова Л.И., Автостроителей, 41 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0088 | 0,00022 | 0,00071 | 9,93 | 2020-2021 гг. |
| 38515н ИП Булгаков С.Б. г.Тольятти,ул.Фрунзе,14В | ТЭЦ ВАЗа | 0,00086 | 0,00036 | 0,00086 | 12,03 | 2020-2021 гг. |
| Орлова Е.Н., б-р Буденного, 14 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00114 | 0,00114 | 0,00114 | 15,94 | 2020-2021 гг. |
| Хабаров А.Б., Южное шоссе, д.19 | ТЭЦ ВАЗа | 0,01184 | 0,00007 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 38519н Кузнецов АА, Цветной б-р, 7.оф.1018 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0075 | 0,0001 | 0,0003 | 4,20 | 2020-2021 гг. |
| Максимова Л.Н., ул.Маршала Жукова, 1Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 8,39 | 2020-2021 гг. |
| Вытоптова Е.Н., ул. 70 лет Октября, 51 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0047 | 0,00012 | 0,00032 | 4,48 | 2020-2021 гг. |
| Козлов Е.А., ул.Юбилейная, 75 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00312 | 0,00312 | 0,00312 | 43,63 | 2020-2021 гг. |
| Адемуков И.И., ул. Офицерская, 2а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0055 | 0,0003 | 0,00122 | 17,06 | 2020-2021 гг. |
| ООО "АгроМир", ул.Юбилейная, 61 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00026 | 0,00005 | 0,00026 | 3,64 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО "МИА ДЕНТ", ул.Спортивная, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00136 | 0,00025 | 0,00136 | 19,02 | 2020-2021 гг. |
| Борисова М.А., ул.Юбилейная, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00086 | 0,00023 | 0,00086 | 12,03 | 2020-2021 гг. |
| 38530н пр-т Степана Разина, д.66 (адвокатский кабинет) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00225 | 0,00009 | 0,00041 | 5,73 | 2020-2021 гг. |
| 38532н Смолинская И.В., ул.Авгостроителей, д.84а (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00005 | 0,00003 | 0,00005 | 0,70 | 2020-2021 гг. |
| 38532н Смолинская И.В., Южное ш., д.27а (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00029 | 0,00008 | 0,00029 | 4,06 | 2020-2021 гг. |
| Глазырина О.П., ул. 40 лет Победы, 48 | ТЭЦ ВАЗа | 0,023 | 0,0002 | 0,0008 | 11,19 | 2020-2021 гг. |
| 38535н ООО"Приоритет" г.Тольятти, Ленинский пр-кт, д.40 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0024 | 0,0006 | 0,0024 | 33,56 | 2020-2021 гг. |
| 38536н Филиппова О.А. парикмахерская, ул.Жукова, 6 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00456 | 0,00079 | 0,00396 | 55,38 | 2020-2021 гг. |
| Черантаева С.В., ул. 40 лет Победы, 65 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0648 | 0,0648 | 0,0648 | 906,21 | 2020-2021 гг. |
| 38538н Зайцева Елена Валентиновна, Кулибина, 6А | ТЭЦ ВАЗа | 0,00379 | 0,01296 | 0,01296 | 181,24 | 2020-2021 гг. |
| Кутинская Л.В., ул. 70 лет Октября, 51 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0043 | 0,00173 | 0,00377 | 52,72 | 2020-2021 гг. |
| Кутинская Л.В., ул. 70 лет Октября, 86 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0037 | 0,0007 | 0,00153 | 21,40 | 2020-2021 гг. |
| 38540н Игуменова М.Н., ул. Свердлова, д.1в (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0086 | 0,00014 | 0,00047 | 6,57 | 2020-2021 гг. |
| Дружинина Ю.А., ул. 40 лет Победы, 78 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0049 | 0,00071 | 0,00214 | 29,93 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| 38542н Кушь А.А., ул.Свердлова, 1в (стоматология) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00069 | 0,00027 | 0,00069 | 9,65 | 2020-2021 гг. |
| Михайлова Л.А. | ТЭЦ ВАЗа | 0,008 | 0,00014 | 0,00054 | 7,55 | 2020-2021 гг. |
| Антонов С.А., ул.Юбилейная, 75 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00203 | 0,00203 | 0,00203 | 28,39 | 2020-2021 гг. |
| 38 546н Милохина Т.В. г.Тольятти,ул.40лет Победы,58 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0008 | 0,0002 | 0,0008 | 11,19 | 2020-2021 гг. |
| 38 546н Милохина Т.В. г.Тольятти,б-р Цветной,33 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00065 | 0,00012 | 0,00065 | 9,09 | 2020-2021 гг. |
| Меланина С.А., ул. 40 лет Победы, 58 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0066 | 0,00009 | 0,00041 | 5,73 | 2020-2021 гг. |
| 38548н Карапетьянц А.А., пр-т Ст.Разина, д.25 (худож.мастерская) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 4,06 | 2020-2021 гг. |
| Алексеев В.С., ул. Офицерская, 4а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0038 | 0,00059 | 0,00178 | 24,89 | 2020-2021 гг. |
| ИП Сусаров Дмитрий Юрьевич, пр-т Московский, 61 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00228 | 0,00095 | 0,00228 | 31,89 | 2020-2021 гг. |
| 38551но Приморский б-р, д.57 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00015 | 0,00004 | 0,00015 | 2,10 | 2020-2021 гг. |
| 38551но Приморский б-р, д.57 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0057 | 0,00039 | 0,00078 | 10,91 | 2020-2021 гг. |
| 38552н Полоскин НС, Ленинский пр-т, 35а | ТЭЦ ВАЗа | 0,00318 | 0,00059 | 0,00059 | 8,25 | 2020-2021 гг. |
| Сюлюн Хасан, ул. Тополиная, 56а | ТЭЦ ВАЗа | 0,1094 | 0,00468 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Фролова Я.А., ул. Автостроителей, 34 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0053 | 0,00216 | 0,00471 | 65,87 | 2020-2021 гг. |
| 38556н Чайка Татьяна Васильевна, Кулибина, 6А, | ТЭЦ ВАЗа | 0,0075 | 0,00037 | 0,00037 | 5,17 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднесовременная тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| оф.13 | | | | | | |
| Елифанов В.И., ул. Автостроителей, 34 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0016 | 0,00039 | 0,00078 | 10,91 | 2020-2021 гг. |
| Гринберг Г.И., ул. Автостроителей, 34 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0116 | 0,00089 | 0,00165 | 23,07 | 2020-2021 гг. |
| 38559н ООО "ГолдИнвест", ул.Ворошилова, д.18 (ломбард) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,42 | 2020-2021 гг. |
| 38560н Никифорова Любовь Дмитриевна, Дзержинского, 45 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0045 | 0,00119 | 0,00285 | 39,86 | 2020-2021 гг. |
| 38561н Самарцева Е.С. Карпычева Н.С. офис, пр-т Ленинский, 1Г | ТЭЦ ВАЗа | 0,0145 | 0,00036 | 0,2592 | 2587,76 | 2020-2021 гг. |
| Кинцель Н.А. г.Тольятти,б-р Цветной,35 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,28 | 2020-2021 гг. |
| 38563н Павелко И.В. г.Тольятти,ул.70 лет Октября,д.47 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00015 | 0,00004 | 0,00015 | 2,10 | 2020-2021 гг. |
| 38567н Иванова НВ, ул.Революционная, 16 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00442 | 0,00116 | 0,00116 | 16,22 | 2020-2021 гг. |
| 38565н Дульцев ИД, Беяева ЗН, 70 лет Октября, 47 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0181 | 0,00009 | 0,00037 | 5,17 | 2020-2021 гг. |
| ОАО «Лизинговая компания «Лизингбизнес», Южное шоссе, 43а | ТЭЦ ВАЗа | 0,052 | 0,0025 | 0,036 | 503,45 | 2020-2021 гг. |
| Епишкин Р.С., ул. 40 лет Победы, 58 | ТЭЦ ВАЗа | 0,008 | 0,00095 | 0,00263 | 36,78 | 2020-2021 гг. |
| Епишкина Р.С., б-р Рябиновый, д.15 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00769 | 0,00051 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Кокалина В.И., ул.Маршала Жукова, 1Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,00014 | 0,00005 | 0,00014 | 1,96 | 2020-2021 гг. |
| 38570н Рекечинская АА, б-р Кулибина, 6А, оф.1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00624 | 0,00012 | 0,00012 | 1,68 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| Обрубова О.Е., б-р Татищева, д. 25 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0202 | 0,00009 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 38573н Замыгина М.В. ул.Дзержинского, д.19 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0089 | 0,00576 | 0,00576 | 80,55 | 2020-2021 гг. |
| 38574н Дворкина Г.И., салон, ул.Фрунзе, 10Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,0058 | 0,00011 | 0,00046 | 6,43 | 2020-2021 гг. |
| Рахимова Т.Г., ул. Тополиная, д.9а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0134 | 0,00004 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 38576н Астафьева ЛВ, Юбилейная, 29, офис | ТЭЦ ВАЗа | 0,00352 | 0,00041 | 0,00041 | 5,73 | 2020-2021 гг. |
| Насретдинова Н.В., ул. Автостроителей, 53Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,0079 | 0,00036 | 0,00066 | 9,23 | 2020-2021 гг. |
| 38578н Сухарева А.А., салон, ул.Жукова, 8 | ТЭЦ ВАЗа | 0,01887 | 0,00259 | 0,00707 | 98,87 | 2020-2021 гг. |
| Селиванова И.В., ул. 70 лет Октября, 82 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0066 | 0,00028 | 0,00115 | 16,08 | 2020-2021 гг. |
| 38580н Мартиросян МО, Революционная, 8 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00732 | 0,00058 | 0,00058 | 8,11 | 2020-2021 гг. |
| 38581н Голова Т.Н. г.Тольятти ул.Жукова,д.2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00015 | 0,00012 | 0,00015 | 2,10 | 2020-2021 гг. |
| Маркина Е.Е., ул. Фрунзе, 35, ком. 1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00262 | 0,00004 | 0,0002 | 2,80 | 2020-2021 гг. |
| Маркина Е.Е., ул. Автостроителей, 34 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00968 | 0,00007 | 0,00017 | 2,38 | 2020-2021 гг. |
| Маркина Е.Е., ул. Офицерская, 6 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00588 | 0,00156 | 0,00312 | 43,63 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднесовременная тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| Маркине Е.Е., б-р Космонавтов, 3Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,01005 | 0,00108 | 0,00199 | 27,83 | 2020-2021 гг. |
| 38588н ул.Фрунзе, 10-А (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00316 | 0,0001 | 0,0003 | 4,20 | 2020-2021 гг. |
| 38589н ул.Фрунзе, д.5 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0008 | 0,0002 | 0,0008 | 11,19 | 2020-2021 гг. |
| 38590н Гаас Н.В. г.Тольятти, ул.Тополиная, д.40 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00006 | 0,00003 | 0,00006 | 0,84 | 2020-2021 гг. |
| ОО "Совет женщин", ул.Фрунзе, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00474 | 0,00042 | 0,00474 | 66,29 | 2020-2021 гг. |
| 38592н Малкова Лилия Юсуповна, Фрунзе, 10Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,00355 | 0,00032 | 0,00032 | 4,48 | 2020-2021 гг. |
| 38593н Трынов О.Л. магазин, ул.М.Жукова, 8 | ТЭЦ ВАЗа | 0,09769 | 0,00034 | 0,0009 | 12,59 | 2020-2021 гг. |
| 38594н Прокошина Ю.В., пр-т Степана Разина, д.39 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0033 | 0,00004 | 0,00015 | 2,10 | 2020-2021 гг. |
| 38595н ФПД "ЮНОСТЬ", б-р Туполева, д.5 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0011 | 0,00026 | 0,0011 | 15,38 | 2020-2021 гг. |
| Анненков В.Н., ул. 40 лет Победы, 15Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,0076 | 0,00032 | 0,00116 | 16,22 | 2020-2021 гг. |
| 38597н Федосов Андрей Сергеевич, Ленинский, 40 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0303 | 0,00052 | 0,00208 | 29,09 | 2020-2021 гг. |
| 38598н, Воронько Л.Е., офис, ул.Жукова, 2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,01057 | 0,0002 | 0,0008 | 11,19 | 2020-2021 гг. |
| 38599н Осташевская О.И. г.Тольятти, б-р Приморский, д.1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00037 | 0,00009 | 0,00037 | 5,17 | 2020-2021 гг. |
| 38600н б-р Туполева, д.11 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0031 | 0,00012 | 0,00234 | 32,72 | 2020-2021 гг. |
| Старов А.А. г.Тольятти, ул.70лет Октября, д.43 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00058 | 0,00016 | 0,00058 | 8,11 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| 38602н ул. Свердлова, д.22а (оздоровительный центр) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0012 | 0,0008 | 0,0012 | 16,78 | 2020-2021 гг. |
| 38603н Шадрин А.Г., б-р Гая, д.2 (стоматология) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0006 2 | 0,00022 | 0,00062 | 8,67 | 2020-2021 гг. |
| Лазуренко В.В., 38604н ул. Дзержинского, д.5а (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0071 | 0,00028 | 0,00093 | 13,01 | 2020-2021 гг. |
| 38605н Вельмезева ЕА, Жукова, 6 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0172 | 0,00281 | 0,00842 | 117,75 | 2020-2021 гг. |
| 38606н ул.Жукова, д.44 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0048 | 0,00016 | 0,00064 | 8,95 | 2020-2021 гг. |
| 38606н пр-т Степана Разина, д.83 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0052 | 0,00012 | 0,00048 | 6,71 | 2020-2021 гг. |
| 38606н ул. Юбилейная, д.29 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0126 | 0,00029 | 0,00086 | 12,03 | 2020-2021 гг. |
| 38607н Петухова Елена Александровна, пр-т Ст.Разина, 40 | ТЭЦ ВАЗа | 0,004 | 0,00006 | 0,00012 | 1,68 | 2020-2021 гг. |
| 38608н Петухов А.П. г.Тольятти,ул.70лет Октября,д.41 | ТЭЦ ВАЗа | 0 | 0,00006 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 38609н ООО "ТЛК", офис, пр-т Ленинский, 1А | ТЭЦ ВАЗа | 0,0437 1 | 0,00025 | 0,0038 | 53,14 | 2020-2021 гг. |
| 38610н Горохов А.Ф. г.Тольятти,ул.Жукова,д.2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0004 2 | 0,00011 | 0,00042 | 5,87 | 2020-2021 гг. |
| 38611н Федоров А.Н., ул.40 лет Победы, д.126 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0031 | 0,00004 | 0,00011 | 1,54 | 2020-2021 гг. |
| Казакова Н.Л., ул.Юбилейная, 75 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0002 2 | 0,00011 | 0,00022 | 3,08 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| 38614н ООО УК "ЖИЛОЙ ДОМ", офис, б-р Приморский, 1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0042 | 0,00043 | 0,00158 | 22,10 | 2020-2021 гг. |
| ул. 70 лет Октября, 15, 1 этаж, комнаты №№ 26,27,28,29,30,31 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0059 1 | 0,00012 | 0,00033 | 4,61 | 2020-2021 гг. |
| 38616н Чирков С.Н., ул.Дзержинского,д.45 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0044 1 | 0,00202 | 0,00441 | 61,67 | 2020-2021 гг. |
| Батаров В.И., ул. 40 лет Победы, 90 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0041 | 0,00004 | 0,00011 | 1,54 | 2020-2021 гг. |
| 38618н ул. Спортивная, д.8а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0104 | 0,00021 | 0,00055 | 7,69 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Городской строитель", ул. Офицерская, 4В | ТЭЦ ВАЗа | 0,0247 | 0,00081 | 0,00331 | 46,29 | 2020-2021 гг. |
| 38620н Лебедева Е.Э. ул. 40 лет Победы, д.116 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0009 6 | 0,00021 | 0,00096 | 13,43 | 2020-2021 гг. |
| Королев Дмитрий Анатольевич, ул. Спортивная, 4Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,0006 1 | 0,00061 | 0,00061 | 8,53 | 2020-2021 гг. |
| 38623н Остроухов Валерий Иванович, Цветной б-р, 7, оф.1019 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0142 | 0,00004 | 0,00011 | 1,54 | 2020-2021 гг. |
| Гришин Владимир Геннадьевич, ул.Юбилейная, 29, оф. А-605 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0014 1 | 0,00065 | 0,00141 | 19,72 | 2020-2021 гг. |
| Крдян Г.А., ул. 40 лет Победы, 30 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0058 | 0,00019 | 0,00019 | 2,66 | 2020-2021 гг. |
| Пивоварова Е.Н., ул. 70 лет Октября, 72 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0056 | 0,00017 | 0,00044 | 6,15 | 2020-2021 гг. |
| Коржанков В.В., ул. Дзержинского, 5А | ТЭЦ ВАЗа | 0,0057 5 | 0,00022 | 0,00079 | 11,05 | 2020-2021 гг. |
| 38628н Егорова Е,И, г.Тольятти,б-р Кулибина,д.6А оф.31 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0002 7 | 0,00009 | 0,00027 | 3,78 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднесовременная тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| 38629н Деренкова ЛВ, Офицерская, 4а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0065 | 0,00014 | 0,00055 | 7,69 | 2020-2021 гг. |
| Е.И. Комаров, ул. 40 лет Победы, 58 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0128 | 0,00008 | 0,00029 | 4,06 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ФИТНЕС-ИНВЕСТ", б-р Татищева, д.22 | ТЭЦ ВАЗа | 0,2212 | 0,12188 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 38632н Чирков С.Н. ул.Дзержинского,д.45 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0013 2 | 0,00061 | 0,00132 | 18,46 | 2020-2021 гг. |
| Гордин Ю.Г., ул. 40 лет Победы, 58 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0072 | 0,00015 | 0,00041 | 5,73 | 2020-2021 гг. |
| 38634н ХаметоваС.Ф. офис, б-р Приморский, 1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0077 6 | 0,00004 | 0,00015 | 2,10 | 2020-2021 гг. |
| Тульпин А.С., ул. Дзержинского, 5А | ТЭЦ ВАЗа | 0,0023 6 | 0,00036 | 0,00236 | 33,00 | 2020-2021 гг. |
| 38636н Белоногов А.В., ул.Автостроителей, д.72 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0059 | 0,00004 | 0,00011 | 1,54 | 2020-2021 гг. |
| 38637н ООО "РегионОптТорг", Свердловка, 41 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0083 | 0,00162 | 0,00162 | 22,66 | 2020-2021 гг. |
| 38637н ООО "РегионОптТорг", офис, б-р Гая, 9 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0035 8 | 0,00004 | 0,00014 | 1,96 | 2020-2021 гг. |
| 38637н ООО РегионОптТорг, офис, магазин центр, ул.Фрунзе, 16 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0124 | 0,00029 | 0,00088 | 12,31 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Волна", Южное шоссе, д. 15 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0667 | 0,00024 | 0,00057 | 7,97 | 2020-2021 гг. |
| Абдулбасиров Асадул Гаджиянович, пр-т Московский, 61 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0011 5 | 0,00067 | 0,00115 | 16,08 | 2020-2021 гг. |
| 38640н Приморский б-р, д.2 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0024 | 0,0006 | 0,0024 | 33,56 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднесовременная тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| Рожкова Г.В., ул. Тополиная, 49 | ТЭЦ ВАЗа | 0,01319 | 0,00079 | 0,00079 | 11,05 | 2020-2021 гг. |
| Рожкова Г.В., ул. Льва Яшина, 3 | ТЭЦ ВАЗа | 0,01174 | 0,00012 | 0,00012 | 1,68 | 2020-2021 гг. |
| Рожкова Г.В., Автостроителей, 102А | ТЭЦ ВАЗа | 0,00773 | 0,00024 | 0,00064 | 8,95 | 2020-2021 гг. |
| Рожкова Г.В., ул. Автостроителей, 59Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,00046 | 0,00029 | 0,00046 | 6,43 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Дежурная аптека", ул. Офицерская, 4а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0053 | 0,00025 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Аптека 245", ул. Офицерская, д.6а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0125 | 0,0018 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Аптека 245", ул. 40 лет Победы, д. 2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,043 | 0,00013 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Рожков А.И., ул. Льва Яшина, д. 7а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0439 | 0,00028 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Рожков А.И., ул. Тополиная, д.9а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0346 | 0,00016 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 38647н Курская В.Я.,г.Тольятти,ул.Революционная,40 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00031 | 0,00005 | 0,00031 | 4,34 | 2020-2021 гг. |
| 38648н Гришин М.В. мед.центр, ул.М.Жукова, 6 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0192 | 0,0027 | 0,48557 | 3241,98 | 2020-2021 гг. |
| Ульянчук С.В., ул. 70 лет Октября, д. 48а, ком. 1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00431 | 0,0001 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Ульянчук С.В., ул. 70 лет Октября, д. 48а, ком. 2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00334 | 0,00007 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Ульянчук С.В., ул. 70 лет Октября, д. 48а, ком. 3 | ТЭЦ ВАЗа | 0,01468 | 0,00007 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Ульянчук С.В., ул. 70 лет Октября, д. 48а, ком. 4 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00929 | 0,0001 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| Ульянчук С.В., ул. 70 лет Октября, д. 48а, ком. 5 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0108 | 0,00125 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Панков Р.И., Панкова М.П., ул. 70 лет Октября, д. 54, оф. № 7 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0062 | 0,00039 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Панков Р.И., Панкова М.П., ул. 70 лет Октября, д.54, оф. № 10 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0062 | 0,00067 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Большаков В.К., ул. Ворошилова, 15 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0359 | 0,00011 | 0,00026 | 3,64 | 2020-2021 гг. |
| 38659н Швацкая Л.А., офис, б-р Кулибина, 6А | ТЭЦ ВАЗа | 0,00183 | 0,00018 | 0,0072 | 100,69 | 2020-2021 гг. |
| 38661н Корсакова С.Н., ул.Ворошилова, д.69 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00567 | 0,00078 | 0,0018 | 25,17 | 2020-2021 гг. |
| 38662н Василюк Л.В. г.Тольятти,ул.Жукова,д.2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00032 | 0,00012 | 0,00032 | 4,48 | 2020-2021 гг. |
| Хузин М.З., Порохова Г.Ш., ул. 40 лет Победы, д.2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0237 | 0,00122 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 38665н ООО "Янтарь" г.Тольятти пр-кт Ст.Разина,д.10 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00036 | 0,00019 | 0,00036 | 5,03 | 2020-2021 гг. |
| 38668н Козинкин ДС, Харитонов АВ, Приморский б-р, 14 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00486 | 0,00013 | 0,00042 | 5,87 | 2020-2021 гг. |
| Сенченко А.В., ул. 70 лет Октября, д. 48а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0133 | 0,00008 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Овчинникова Н.Р., ул.Спортивная, 16 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00026 | 0,00005 | 0,00026 | 3,64 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО СЦ "Южный", Южное шоссе, д.25, кв.283 | ТЭЦ ВАЗа | 0,006 | 0,00025 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 38675н ул.Маршала Жукова, д.22 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00141 | 0,00075 | 0,00141 | 19,72 | 2020-2021 гг. |
| Войчук И.Н., ул. 70 лет Октября, д. 52 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0025 | 0,00032 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 38677н ООО"Аккурат"г.Тольятти,б-р Цветной,33 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00096 | 0,00042 | 0,00096 | 13,43 | 2020-2021 гг. |
| Урманова Р.Ф., Южное шоссе, д.27а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0093 | 0,00004 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 38 682н Губарев С,А, г.Тольятти,ул.Революционная,34 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00021 | 0,00007 | 0,00021 | 2,94 | 2020-2021 гг. |
| Дунченкина Л.А., б-р Рябиновый, д. 6, приёмная | ТЭЦ ВАЗа | 0,00835 | 0,00026 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Дунченкина Л.А., б-р Рябиновый, д.6, диспетчерская | ТЭЦ ВАЗа | 0,00423 | 0,00019 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО "Идеал-Инвест", Рябиновый б-р, д.6 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00362 | 0,00022 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО "Идеал-Инвест", Рябиновый б-р, д. 15 (офис 1) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00802 | 0,00026 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ЗАО "Идеал-Инвест", Рябиновый б-р, д. 15 (офис 2) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00657 | 0,00003 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ХИМПРОМТОРГ", ул. 40 лет Победы, 52 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0186 | 0,00005 | 0,00013 | 1,82 | 2020-2021 гг. |
| Сайфуллина Г.С., ул. Тополиная, 49 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0095 | 0,00007 | 0,00012 | 1,68 | 2020-2021 гг. |
| Гришин А.Г., ул. Офицерская, 2а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0056 | 0,00045 | 0,00107 | 14,96 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| Гришина Татьяна Алексеевна, ул.Юбилейная, 75 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00248 | 0,00099 | 0,00248 | 34,68 | 2020-2021 гг. |
| 38691н Макаров А.Н. Г.Тольятти,б-р Цветной,7 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00211 | 0,00079 | 0,00211 | 29,51 | 2020-2021 гг. |
| Александров Валерий Павлович, б-р Приморский, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00034 | 0,00034 | 0,00034 | 4,75 | 2020-2021 гг. |
| Лепеха В.Н., ул. Дзержинского, 5А | ТЭЦ ВАЗа | 0,0075 | 0,00071 | 0,00171 | 23,91 | 2020-2021 гг. |
| Прохоров В.В., ул. 40 лет Победы, 88 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0031 | 0,00012 | 0,00044 | 6,15 | 2020-2021 гг. |
| 38698н Некрасов И.Б.,ул.Революционная,40 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00026 | 0,00005 | 0,00026 | 3,64 | 2020-2021 гг. |
| 38699н Смурова Оксана Юрьевна, ул.Фрунзе, 35/54 | ТЭЦ ВАЗа | 0,007 | 0,00065 | 0,0017 | 23,77 | 2020-2021 гг. |
| 38700н,Кособуко Е.Ю.,г.Тольятти,Ст.Разина пр-кт,10 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0008 | 0,0002 | 0,0008 | 11,19 | 2020-2021 гг. |
| 38702н Балова Г.А. офис, б-р Приморский, 1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00806 | 0,00043 | 0,00203 | 28,39 | 2020-2021 гг. |
| Карпов Е.М., Южное шоссе, д.25 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0059 | 0,00083 | 0,0025 | 34,96 | 2020-2021 гг. |
| 38704н Чумаков А.А., фитнес-клуб, б-р Кулибина, 6А | ТЭЦ ВАЗа | 0,01557 | 0,00142 | 0,0034 | 47,55 | 2020-2021 гг. |
| Пядин А.Ю., Южное шоссе, 77 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00467 | 0,00044 | 0,00105 | 14,68 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|-------------------|
| Пядин А.Ю., Южное шоссе, 83 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0049 8 | 0,00024 | 0,00113 | 15,80 | 2020- 2021 гг. |
| 38706н б-р Гая, д.17 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0007 3 | 0,00037 | 0,00073 | 10,21 | 2020- 2021 гг. |
| 38708н ул.Дзержинского, д.25 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0202 3 | 0,00067 | 0,02023 | 282,91 | 2020- 2021 гг. |
| 38709н ООО "Бирштоф плюс" ул.70лет Октября,д.58а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0009 4 | 0,00058 | 0,00094 | 13,15 | 2020- 2021 гг. |
| 38709н ООО "Бирштоф плюс" ул.Революционная,д.3а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0004 8 | 0,00029 | 0,00048 | 6,71 | 2020- 2021 гг. |
| 38709н ООО "Бирштоф плюс"б-р Цветной,д.35/1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0001 6 | 0,00007 | 0,00016 | 2,24 | 2020- 2021 гг. |
| 38709н ООО "Бирштоф плюс" ,б-р Цветной,35/2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,001 | 0,0006 | 0,001 | 13,98 | 2020- 2021 гг. |
| 38709н ООО "Бирштоф плюс",ул.40лет Победы,6(магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0021 9 | 0,0011 | 0,00219 | 30,63 | 2020- 2021 гг. |
| 38709н ООО "Бирштоф плюс"г.Тольятти.ул.40лет Победы,6(пивбар) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0016 1 | 0,00094 | 0,00161 | 22,52 | 2020- 2021 гг. |
| 38710н Фадеев С.П. г.Тольятти,б-р Кулибина,6А,оф.43 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0002 7 | 0,00007 | 0,00027 | 3,78 | 2020- 2021 гг. |
| 38712н Полева Н.Л. г.Тольятти,ул.Автостроител ей,11а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0013 2 | 0,00049 | 0,00132 | 18,46 | 2020- 2021 гг. |
| 38712н Полева Н.Л. г.Тольятти,ул.Ворошилова,д .69 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0004 5 | 0,0001 | 0,00045 | 6,29 | 2020- 2021 гг. |
| 38713н Пыркина Г.П. г.Тольятти,б-р Баумана,5 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0007 3 | 0,00037 | 0,00073 | 10,21 | 2020- 2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО "ОСК", ул. 70 лет Октября, д.50 | ТЭЦ ВАЗа | 0,01074 | 0,0008 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Белинская Елена Александровна, ул.Спортивная, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00119 | 0,00038 | 0,00119 | 16,64 | 2020-2021 гг. |
| Григорьева Н.И., пр-т Московский, 61 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00313 | 0,00056 | 0,00313 | 43,77 | 2020-2021 гг. |
| Маслова А.Ю., ул.Юбилейная, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00016 | 0,00007 | 0,00016 | 2,24 | 2020-2021 гг. |
| 38720н Головин С.К.,г.Тольятти,ул.Революционная,50 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00042 | 0,00009 | 0,00042 | 5,87 | 2020-2021 гг. |
| 38721н Степанова Светлана Михайловна, ул.Спортивная, 4а | ТЭЦ ВАЗа | 0,00363 | 0,00017 | 0,00076 | 10,63 | 2020-2021 гг. |
| 38722н Марина Е.Ф. г.Тольятти,Цветной б-р,7 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00148 | 0,00074 | 0,00148 | 20,70 | 2020-2021 гг. |
| 38723н ул.Свердлова, д.1 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00034 | 0,00008 | 0,00034 | 4,75 | 2020-2021 гг. |
| ФГУП "Почта России", б-р Татищева, д.13 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0074 | 0,00027 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ФГУП "Почта России", ул. Тополиная, д. 15 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0135 | 0,00049 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 38725н ул. Свердлова, д.30 (художественная мастерская) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0036 | 0,00011 | 0,00225 | 31,47 | 2020-2021 гг. |
| Смольков А.Е., ул.Спортивная, 18А | ТЭЦ ВАЗа | 0,00006 | 0,00003 | 0,00006 | 0,84 | 2020-2021 гг. |
| Энс В.Б., ул.Спортивная, 18 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00014 | 0,00004 | 0,00014 | 1,96 | 2020-2021 гг. |
| 38728н ул.Автостроителей, д.726 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00016 | 0,00007 | 0,00016 | 2,24 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| 38729н ул.Дзержинского, д.19 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00113 | 0,00024 | 0,00113 | 15,80 | 2020-2021 гг. |
| 38730н ул. Свердлова, 9ж (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0065 | 0,00146 | 0,00292 | 40,84 | 2020-2021 гг. |
| 38730н ул.Автостроителей, д.34 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00073 | 0,00037 | 0,00073 | 10,21 | 2020-2021 гг. |
| 38731н Белобородова В.Н., магазин, б-р Гая, 17 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00472 | 0,00052 | 0,00139 | 19,44 | 2020-2021 гг. |
| 38732н б-р Луначарского, д.17 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0086 | 0,00001 | 0,00005 | 0,70 | 2020-2021 гг. |
| 38733н ул.Дзержинского, д.17 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00017 | 0,00004 | 0,00017 | 2,38 | 2020-2021 гг. |
| 38734н АО "МИЛАН" г.Тольятти,ул.Революционная,д.44 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00057 | 0,00013 | 0,00057 | 7,97 | 2020-2021 гг. |
| Волков А.Ю., ул. Офицерская, 2а | ТЭЦ ВАЗа | 0,00778 | 0,01108 | 0,0033 | 46,15 | 2020-2021 гг. |
| Романова Наталья Михайловна, б-р Буденного, 10 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00047 | 0,00008 | 0,00047 | 6,57 | 2020-2021 гг. |
| 38737н б-р Луначарского, д.3 (реабилитационный центр) | ТЭЦ ВАЗа | 0,05564 | 0,00155 | 0,05564 | 778,11 | 2020-2021 гг. |
| 38738н б-р Приморский, д.2 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0086 | 0,00008 | 0,00026 | 3,64 | 2020-2021 гг. |
| Мельников В.В., ул.Юбилейная, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00019 | 0,00004 | 0,00019 | 2,66 | 2020-2021 гг. |
| 38741н Саенко Евдокия Григорьевна, ул.Юбилейная, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00633 | 0,00008 | 0,00038 | 5,31 | 2020-2021 гг. |
| Сивань Иван Владимирович, ул.Спортивная, 4Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,00214 | 0,00089 | 0,00214 | 29,93 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| 38744н Полежаева Ольга Ивановна, пр-т Ст.Разина, 84а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0416 | 0,00506 | 0,03035 | 424,44 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ИНВИТРО-Самара", ул. 70 лет Октября, д.58а, оф.1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00556 | 0,00101 | 0,00202 | 28,25 | 2020-2021 гг. |
| Петрухин Михаил Викторович, ул.Юбилейная, 29, оф. А-607 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00019 | 0,00004 | 0,00019 | 2,66 | 2020-2021 гг. |
| Петрухин Михаил Викторович, ул.Юбилейная, 29, оф. А-608 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00076 | 0,00008 | 0,00076 | 10,63 | 2020-2021 гг. |
| Гасанов Ариф Гасан-оглы, ул.Юбилейная, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00202 | 0,0003 | 0,00202 | 28,25 | 2020-2021 гг. |
| Полозова Оксана Владимировна, ул.Юбилейная, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00032 | 0,00004 | 0,00032 | 4,48 | 2020-2021 гг. |
| 38751н Митракович М.М. г.Тольятти,б-р Кулибина,6А,офис 9 магазин пива | ТЭЦ ВАЗа | 0,00084 | 0,00037 | 0,00084 | 11,75 | 2020-2021 гг. |
| 38752н б-р Туполева, д.15б (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0066 | 0,0002 | 0,001 | 13,98 | 2020-2021 гг. |
| 38753н б-р Туполева, д.15б (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0046 | 0,0001 | 0,0005 | 6,99 | 2020-2021 гг. |
| 38754н б-р Туполева, 15б (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0036 | 0,0001 | 0,0003 | 4,20 | 2020-2021 гг. |
| Головина Е.В., ул. Офицерская, 4а | ТЭЦ ВАЗа | 0,01169 | 0,00037 | 0,00037 | 5,17 | 2020-2021 гг. |
| 38756н Алибекян Г.О. магазин, б-р Кулибина, 6А оф 5 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00636 | 0,00034 | 0,00062 | 8,67 | 2020-2021 гг. |
| 38757н ул. 40 лет Победы, д.100 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00674 | 0,00022 | 0,00674 | 94,26 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| ООО "МТЦ", ул. Дзержинского, 5а, офис 25 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0078 | 0,00011 | 0,00041 | 5,73 | 2020-2021 гг. |
| ООО "МТЦ", ул. Дзержинского, 5а, офис 26 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0057 | 0,00011 | 0,00041 | 5,73 | 2020-2021 гг. |
| ООО "МИФ", ул. Тополиная, 49 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0111 | 0,00026 | 0,00095 | 13,29 | 2020-2021 гг. |
| Тугушова Ю.А., ул. 40 лет Победы, 58 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00058 | 0,00017 | 0,00058 | 8,11 | 2020-2021 гг. |
| 38761н ул.Автостроителей, д.68 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0074 | 0,00034 | 0,00062 | 8,67 | 2020-2021 гг. |
| 38762н Васильева С.Р. г.Тольятти,ул.Революционная,д.40 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00281 | 0,00012 | 0,00281 | 39,30 | 2020-2021 гг. |
| Андреева Е.В., ул. Дзержинского, 5А, пом. №1 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0072 | 0,00028 | 0,00103 | 14,40 | 2020-2021 гг. |
| Андреева Е.В., ул. Дзержинского, 5А, пом. №2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0063 | 0,00026 | 0,00095 | 13,29 | 2020-2021 гг. |
| Андреев В.А., ул. Дзержинского, 5А, пом. № 3 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0064 | 0,00012 | 0,00041 | 5,73 | 2020-2021 гг. |
| Андреев В.А., ул. Дзержинского, 5А, пом. № 4 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0072 | 0,002 | 0,00465 | 65,03 | 2020-2021 гг. |
| 38766н Василькина Н.В. г.Тольятти,ул.Свердлова,д.49 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00014 | 0,00008 | 0,00014 | 1,96 | 2020-2021 гг. |
| Абакумова А.С., ул. Дзержинского, 5а | ТЭЦ ВАЗа | 0,0389 | 0,0026 | 0,06484 | 906,77 | 2020-2021 гг. |
| 38768н б-р Луначарского, д.17 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0008 | 0,00037 | 0,0008 | 11,19 | 2020-2021 гг. |
| 38768н ул.Юбилейная, д.37 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00078 | 0,00039 | 0,00078 | 10,91 | 2020-2021 гг. |
| 38796н Арсенихина Н.Г., офис, б-р Кулибина, 6А | ТЭЦ ВАЗа | 0,00441 | 0,00004 | 0,00016 | 2,24 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| 38772н ул. Свердлова, д.22а (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0039 | 0,00004 | 0,00017 | 2,38 | 2020-2021 гг. |
| Попов Валерий Юрьевич, пр-т Степана Разина, 6б | ТЭЦ ВАЗа | 0,00081 | 0,00031 | 0,00081 | 11,33 | 2020-2021 гг. |
| 38774н Славина С.Н. г.Тольятти, пр-кт Ст.Разина,д.10 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00015 | 0,00004 | 0,00015 | 2,10 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ТСК", ул. 40 лет Победы, д.2 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0171 | 0,0009 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО фирма "ОЛЮР", ул. Офицерская, 6а | ТЭЦ ВАЗа | 0,00261 | 0,0012 | 0,00261 | 36,50 | 2020-2021 гг. |
| Лобанов А.А., Лобанова В.А., ул. Тополиная, д. 9а | ТЭЦ ВАЗа | 0,014 | 0,00073 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Бочков В.А., Южное шоссе, 83 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0046 | 0,0001 | 0,00021 | 2,94 | 2020-2021 гг. |
| 38787н Столяров П.В. г.Тольятти,ул.Свердлова,д.41 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00028 | 0,00014 | 0,00028 | 3,92 | 2020-2021 гг. |
| 38789н Терхунова И.А. г.Тольятти,ул. Революционная,д.44 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00358 | 0,00083 | 0,00358 | 50,07 | 2020-2021 гг. |
| 38790н Пудовкин Евгений Михайлович | ТЭЦ ВАЗа | 0,0122 | 0,00007 | 0,00081 | 11,33 | 2020-2021 гг. |
| Карсаков И.А., Карсакова Н.Г., ул. 70 лет Октября, д.12 | ТЭЦ ВАЗа | 0,01142 | 0,00731 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Кириллов А.С., ул. 40 лет Победы, д. 18 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0259 | 0,00009 | 0,00033 | 4,61 | 2020-2021 гг. |
| 38793н Калининкова Н.А. г.Тольятти,пр-кт Ленинский,35А | ТЭЦ ВАЗа | 0,00061 | 0,00011 | 0,00061 | 8,53 | 2020-2021 гг. |
| 38794н ООО "ЭлектроПлан" г.Тольятти,ул.Революционная,13А | ТЭЦ ВАЗа | 0,00055 | 0,00018 | 0,00055 | 7,69 | 2020-2021 гг. |
| Вайнштейн Ольга Васильевна, ул.Юбилейная, 29 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00025 | 0,000075 | 0,00025 | 3,50 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| 38797н б-р Кулибина, д.6А, оф.4 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0048 | 0,00004 | 0,00017 | 2,38 | 2020-2021 гг. |
| 38798н Берковская Н.В., стоматологическая лаборатория, ул.М.Жукова, 52 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0076 9 | 0,00135 | 0,0049 | 68,53 | 2020-2021 гг. |
| 38799н ул. Дзержинского, д.29 (рекламное агентство) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0149 | 0,00034 | 0,00123 | 17,20 | 2020-2021 гг. |
| Рахметов М.И., Рахметов И.М., ул. Автостроителей, д.7, пиццерия | ТЭЦ ВАЗа | 0,0117 6 | 0,00202 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "АрСтрой", ул. 40 лет Победы, д.18 (магазин) | ТЭЦ ВАЗа | 0,002 | 0,00074 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "АрСтрой", ул. 40 лет Победы, д. 18 (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,002 | 0,00074 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 38806н ул.Революционная, д.7 | ТЭЦ ВАЗа | 0,2468 | 0,00025 | 0,00103 | 14,40 | 2020-2021 гг. |
| Полева Н.Л., ул. Тополиная, 49 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0077 | 0,00099 | 0,0044 | 61,53 | 2020-2021 гг. |
| Куреня Л.И., ул. Офицерская, 2А | ТЭЦ ВАЗа | 0,0164 | 0,00011 | 0,00674 | 94,26 | 2020-2021 гг. |
| 38812н Чупрынин А.А. г.Тольятти ул.Дзержинского,д.34 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0002 7 | 0,00007 | 0,00027 | 3,78 | 2020-2021 гг. |
| Мамонова Н.А., ул. Офицерская, 2Г | ТЭЦ ВАЗа | 0,0015 | 0,00006 | 0,00031 | 4,34 | 2020-2021 гг. |
| Митряшова Н.В., Самородова О.А., ул. Автостроителей, д.7 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0317 | 0,00017 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "ВАН", ул. Офицерская, 19 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0135 | 0,00057 | 0,00171 | 23,91 | 2020-2021 гг. |
| Исаенкова Н.И., Прокофьева Н.В., ул.Спортивная, 4Б | ТЭЦ ВАЗа | 0,0091 3 | 0,00007 | 0,00027 | 3,78 | 2020-2021 гг. |
| МБУК "Библиотека Автограда", | ТЭЦ ВАЗа | 0,0021 5 | 0,00063 | 0,00215 | 30,07 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|-------------------|
| ул.Революционная, 7 (площадь 189,2) | | | | | | |
| МБУК "Библиотека Автограда", ул.Революционная, 7 (площадь 174) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0607 | 0,00337 | 0,0607 | 848,87 | 2020- 2021 гг. |
| Исаевич Е.А., Гриценко О.А., ул. Автостроителей, д.7 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0063 | 0,00073 | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| 38821н Азанов С.В. г.Тольятти,б-р Курчатова,6А. | ТЭЦ ВАЗа | 0,0021 4 | 0,00056 | 0,00214 | 29,93 | 2020- 2021 гг. |
| 38823н Евдокимова И.В. г.Тольятти,ул.Тополиная,д.4 9 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0008 6 | 0,00021 | 0,00086 | 12,03 | 2020- 2021 гг. |
| 38825н Ротмистров ВИ, Ст.Разина, 19 (худ. мастерская) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0112 | 0,00006 | 0,00041 | 5,73 | 2020- 2021 гг. |
| 38826н ИП Попова И.Г. г.Тольятти,ул.Дзержинского ,д.18А | ТЭЦ ВАЗа | 0,0007 | 0,00028 | 0,0007 | 9,79 | 2020- 2021 гг. |
| Маштакова М.В., ул. Автостроителей, 53 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0024 | 0,00003 | 0,00008 | 1,12 | 2020- 2021 гг. |
| Абрамова Г.В., ул. Полякова, 26 | ТЭЦ ВАЗа | 0,005 | 0,00029 | 0,00047 | 6,57 | 2020- 2021 гг. |
| 38832н ООО "ИнфоЛада" | ТЭЦ ВАЗа | 0,0192 | 0,00037 | 0,00121 | 16,92 | 2020- 2021 гг. |
| 38833н Гаас Н.В. г.Тольятти,б-р Приморский,д.20 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0001 5 | 0,00004 | 0,00015 | 2,10 | 2020- 2021 гг. |
| Шаймарданов А.М., Щипков Д.А., ул. 70 лет Октября, д.60 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0202 6 | 0,00088 | | 0,00 | 2020- 2021 гг. |
| 38835н Каратаева Гузьял Рамазановна | ТЭЦ ВАЗа | 0,0238 | 0,00682 | 0,03031 | 423,88 | 2020- 2021 гг. |
| 38837н Морогова Ж.А. г.Тольятти,ул.Свердлова,41 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0004 1 | 0,00011 | 0,00041 | 5,73 | 2020- 2021 гг. |
| 38840н ООО фирма "Джем" г.Тольятти,ул.Свердлова,д.3 5 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0083 6 | 0,00488 | 0,00836 | 116,91 | 2020- 2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| Ануфриева Н.А., б-р Рябиновый, д.5 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00845 | 0,00012 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Медиаклуб", пр-т Степана Разина, 84А | ТЭЦ ВАЗа | 0,00409 | 0,00112 | 0,00409 | 57,20 | 2020-2021 гг. |
| Денисова О.Ю., ул. Офицерская, 2"Б" | ТЭЦ ВАЗа | 0,0016 | 0,00011 | 0,00674 | 94,26 | 2020-2021 гг. |
| 38846н Коновалова Татьяна Сергеевна, гослото | ТЭЦ ВАЗа | 0,0038 | 0,00013 | 0,00052 | 7,27 | 2020-2021 гг. |
| 38847н Седых Ольга Андреевна (художественная мастерская) | ТЭЦ ВАЗа | 0,0038 | 0,00003 | 0,00005 | 0,70 | 2020-2021 гг. |
| 38848н ООО "САТИ ГРУПП" | ТЭЦ ВАЗа | 0,0031 | 0,00016 | 0,00051 | 7,13 | 2020-2021 гг. |
| 38849н Мироненко ВС, Мироненко АА, Ворошилова, 69 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0063 | 0,00004 | 0,00015 | 2,10 | 2020-2021 гг. |
| Патрин В.А., Шаповалов И.В., ул. 70 лет Октября, 72 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0071 | 0,00004 | 0,00017 | 2,38 | 2020-2021 гг. |
| 38851н ИП Комракова А.А. г.Тольятти, пр-кт Ст.Разина, 2 аптека | ТЭЦ ВАЗа | 0,00005 | 0,00003 | 0,00005 | 0,70 | 2020-2021 гг. |
| 38851н ИП Комракова г.Тольятти, пр-кт Ст.Разина, 52 аптека | ТЭЦ ВАЗа | 0,0001 | 0,00005 | 0,0001 | 1,40 | 2020-2021 гг. |
| 38852н Романюта ИЕ ул.Свердлова, д.1в (офис) | ТЭЦ ВАЗа | 0,00034 | 0,00008 | 0,00034 | 4,75 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Елисеич", б-р Орджоникидзе, 11 | ТЭЦ ВАЗа | 0,03244 | 0,00234 | 0,00374 | 52,30 | 2020-2021 гг. |
| Кочережко И.А., ул. 70 лет Октября, д.48а | ТЭЦ ВАЗа | 0,01179 | 0,00101 | 0,00202 | 28,25 | 2020-2021 гг. |

| Реестровый номер здания | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Средне часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительстве ИТП, тыс.руб. | Год выполнения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|
| Богданов А.Р., ул. Тополиная, 49 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0164 | 0,00004 | 0,00017 | 2,38 | 2020-2021 гг. |
| 38860н КА "ЛЕГАЛ" г.Тольятти, Ленинский пр-кт, 40 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00108 | 0,00025 | 0,00108 | 15,10 | 2020-2021 гг. |
| 38861н Яценко Д.А. г.Тольятти, ул.Автостроител ей, 11А | ТЭЦ ВАЗа | 0,0049 | 0,00045 | 0,0049 | 68,53 | 2020-2021 гг. |
| Зыбина Г.М., ул. Льва Яшина, д.16 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00262 | 0,00143 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Сарычева Е.В., ул. 70 лет Октября, д.48 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00238 | 0,00009 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| Бранчевский Сергей Львович, ул. Фрунзе, 35 | ТЭЦ ВАЗа | 0,00004 | 0,00001 | 0,00004 | 0,56 | 2020-2021 гг. |
| 38870н Евдокимова И.В. г.Тольятти, б-р Баумана, 5 дет.центр | ТЭЦ ВАЗа | 0,0063 | 0,0022 | 0,0063 | 88,10 | 2020-2021 гг. |
| 38871н Евдокимова И.В.г.Тольятти, б-р Баумана, 5 логист.комп. | ТЭЦ ВАЗа | 0,00285 | 0,00075 | 0,00285 | 39,86 | 2020-2021 гг. |
| Постникова А.В., ул. 70 лет Октября, 86 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0026 | 0,00004 | 0,00016 | 2,24 | 2020-2021 гг. |
| Абрамова Г.В., ул. Дзержинского, 5А, оф. 24 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0052 | 0,00015 | 0,00054 | 7,55 | 2020-2021 гг. |
| Абрамова Г.В., ул. Дзержинского, 5А, оф. 12 | ТЭЦ ВАЗа | 0,0037 | 0,00067 | 0,00155 | 21,68 | 2020-2021 гг. |
| ГСК №70 "Виктория", ул.Дзержинского, 16 | ТЭЦ ВАЗа | 0,02 | 0,0013888 | 0,02 | 279,69 | 2020-2021 гг. |
| ООО "Рейтинг-В", ул. Северная, д. 18, стр. 15 | ТЭЦ ВАЗа | 0,254 | 0,000069 | | 0,00 | 2020-2021 гг. |
| 3660бт АО "ФИА - БАНК" (бездоговорное), ул. Борковская, 99, СКАНИЯ | ТЭЦ ВАЗа | 0,175 | 0,119 | 0,119 | 1664,19 | 2020-2021 гг. |

Источник инвестиций – средства собственников здани

2.1 Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (Вариант развития Б.2).

Согласно данным укрупненного расчета финансовых средств на реализацию варианта Б.2 потребуется 926 572 тыс.руб.

Источником инвестиций являются тарифы на тепловую энергию, в расчете которых будут учтены амортизационные отчисления по вновь введенным объектам.

Срок амортизации таких объектов – 25 лет. Таким образом, простой срок окупаемости – 25 лет, дисконтированный срок окупаемости отсутствует, т.к. реализация проекта не создает новый финансовый поток или экономию.

2.2 Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Согласно данным укрупненного расчета финансовых средств на реализацию мероприятий по подключению потребителей, предусмотренных в схеме теплоснабжения, составляет 561 218,84 тыс.руб.

Источник инвестиций:

– для потребителей с присоединяемой нагрузкой свыше 0,1 Гкал/ч – плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая для соответствующей теплоснабжающей организации;

– для потребителей с присоединяемой нагрузкой до 0,1 Гкал/ч – выпадающие расходы в тарифах на тепловую энергию, устанавливаемых для соответствующей теплоснабжающей организации.

В связи с тем, что расходы на подключение потребителей полностью включаются в плату за подключение (за исключением потребителей с присоединяемой нагрузкой до 0,1 Гкал/ч) срок окупаемости таких мероприятий – 1 год.

Для мероприятий в отношении потребителей с присоединяемой нагрузкой до 0,1 Гкал/ч срок окупаемости – 2 года.

2.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Для повышения надежности теплоснабжения ГБУЗ СО «ТГКБ №5» («Медгородок») (общей тепловой нагрузкой 25 Гкал/ч) необходимо построить участок тепловой сети от теплового узла УЗ.30(70) до УЗ. 23-2в по ул. 40 лет Победы и соединить перемычками с ТК - 31 по ул. Свердлова и УЗ.25-2в по ул. Автостроителей. Протяженностью участка 1 500 м, 2 Ду 400 мм. Стоимость мероприятия – 69 512,04 тыс.руб.

Источником инвестиций являются тарифы на тепловую энергию, в расчете которых будут учтены амортизационные отчисления по вновь введенным объектам.

Срок амортизации таких объектов – 25 лет. Таким образом, простой срок окупаемости – 25 лет, дисконтированный срок окупаемости отсутствует, т.к. реализация проекта не создает новый финансовый поток или экономию.

2.4 Реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Согласно данным укрупненного расчета финансовых средств на реконструкцию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребуется 8 454 164 тыс.руб.

Источником инвестиций являются тарифы на тепловую энергию, в расчете которых будут учтены амортизационные отчисления по вновь введенным объектам.

Срок амортизации таких объектов – 25 лет. Таким образом, простой срок окупаемости – 25 лет, дисконтированный срок окупаемости отсутствует, т.к. реализация проекта не создает новый финансовый поток или экономию.

2.5 Перевод с открытой схемы подключения ГВС на закрытую с автоматизацией ИТП

Экономический эффект от внедрения регуляторов расхода складывается из двух показателей: экономии за счет снижения расхода тепловой энергии на отопление и экономии технологических затрат электрической энергии насосной станции.

Расчет экономии тепловой энергии на отопление зданий

Расчет годовой экономии тепловой энергии складывается из трех составляющих:

- Экономия тепловой энергии за счет поддержания комфортной температуры воздуха в помещениях путем соблюдения заданного графика зависимости температуры теплоносителя, поступающего в систему отопления, от температуры наружного воздуха составляет 2 % (принимается на основании практических наработок) от годового расхода тепловой энергии на отопление:

$$\Delta 1Q_{\text{от}}^{\text{год}} = 0,02 \cdot Q_{\text{от}}^{\text{год}},$$

- Экономия тепловой энергии за счет ликвидации весенне-осенних перетопов в помещениях жилых, общественных и производственных зданий составляет 12 % (принимается на основании практических наработок) от годового расхода тепловой энергии на отопление:

$$\Delta 2Q_{\text{от}}^{\text{год}} = 0,12 \cdot Q_{\text{от}}^{\text{год}},$$

- Экономия тепловой энергии за счет поддержания требуемой температуры горячей воды в системе ГВС жилых, общественных и производственных зданий составляет 2 % (принимается на основании практических наработок) от годового расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение:

$$\Delta Q_{\text{ГВС}}^{\text{год}} = 0,02 \cdot Q_{\text{ГВС.ср}}^{\text{год}},$$

Годовая экономия тепловой энергии $\Delta Q_{\text{год}}$ составит:

$$\Delta Q^{\text{год}} = \Delta 1Q_{\text{от}}^{\text{год}} + \Delta 2Q_{\text{от}}^{\text{год}} + \Delta Q_{\text{ГВС}}^{\text{год}},$$

где:

$$Q_{\text{от}}^{\text{год}} = 24 \cdot Q_{\text{от.ср}} \cdot n_{\text{от}},$$
$$Q_{\text{ГВС.ср}}^{\text{год}} = 24 \cdot (Q_{\text{ГВС.ср}} \cdot n_{\text{от}} + Q_{\text{ГВС.ср}}^{\text{л}} \cdot (n_{\text{ГВС}} - n_{\text{от}}))$$

где:

$Q_{\text{от.ср}}$ – среднечасовой расход тепла за отопительный период, Гкал/ч;

$Q_{\text{ГВС.ср}} = 0,1375$ Гкал/ч - среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение за отопительный период;

$Q_{\text{ГВС.ср}}^{\text{л}}$ - среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение в летний период, Гкал/ч;

$n_{\text{от}} = 203$ сут - продолжительность отопительного периода в сутках по числу дней с устойчивой средней суточной температурой воздуха 8°C и ниже;

$n_{\text{ГВС}} = 350$ сут - число суток в году работы системы горячего водоснабжения.

Среднечасовой расход тепла за отопительный период определяется по формуле:

$$Q_{\text{от.ср.}} = Q_{\text{от.}} \cdot \frac{t_{\text{вн}} - t_{\text{ср.от}}}{t_{\text{вн}} - t_{\text{р.от}}},$$

где:

$t_{\text{вн}}$ – расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, °С (18 °С – для жилых, общественных и административных зданий, 21 °С – для дошкольных и детских лечебных учреждений, для производственных зданий принимается температура в зданиях характерная для конкретного производства);

$t_{\text{ср.от}}$ – средняя температура наружного воздуха за отопительный период;

$t_{\text{р.от}}$ – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, принимаемая, как средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки.

Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение в летний период определяется по формуле:

$$Q_{\text{ГВС.ср}}^{\text{л}} = Q_{\text{ГВС.ср}} \cdot \frac{t_{\text{Г.в.}} - t_{\text{х.л.}}}{t_{\text{Г.в.}} - t_{\text{х.з.}}},$$

где:

$t_{\text{Г.в.}}$ = 65 °С – температура горячей воды;

$t_{\text{х.л.}}$ = 15 °С – температура холодной (водопроводной) воды в летний период;

$t_{\text{х.з.}}$ = 5 °С – температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период;

b = 0,8 – коэффициент, учитывающий снижение среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение в летний период по отношению к отопительному.

Для выполнения укрупненного расчета экономии потребления тепла на нужды отопления и ГВС принят показатель 15%.

При этом необходимо учитывать, что при снижении объемов реализации тепловой энергии от источника условно-постоянные расходы теплоснабжающей организации не изменяются, экономия выражается только в снижении потребления энергоресурсов.

| Показатель | ед.изм. | Открытая ГВС | Закрытая ГВС |
|--|------------------|---------------------|---------------------|
| Комбинированная выработка (на коллекторах) | | | |
| Операционные расходы | тыс.руб. | 2 012 516,3 | 2 012 516,3 |
| ИПЦ | | 1,046 | 1,046 |
| ИЭОР | | 1% | 1% |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 10 682,0 | 10 682,0 |
| ИКА | | 0,0 | 0,0 |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 1 883 435,7 | 1 883 435,7 |
| <i>амортизация</i> | <i>тыс.руб.</i> | <i>527 927,9</i> | <i>527 927,9</i> |
| <i>налог на прибыль</i> | <i>тыс.руб.</i> | <i>309 661,0</i> | <i>309 661,0</i> |
| <i>прочие расходы</i> | <i>тыс.руб.</i> | <i>1 045 846,80</i> | <i>1 045 846,80</i> |
| Энергоресурсы | тыс.руб. | 13 349 320,9 | 13 086 364,4 |
| <i>топливо</i> | <i>тыс.руб.</i> | <i>12 900 710,3</i> | <i>12 644 307,7</i> |
| <i>урут</i> | <i>кгут/Гкал</i> | <i>146,36</i> | <i>146,36</i> |
| <i>топливо</i> | <i>тут</i> | <i>2 954 803,5</i> | <i>2 896 076,5</i> |
| <i>топливо</i> | <i>руб./тут</i> | <i>4 366,0</i> | <i>4 366,0</i> |
| <i>электроэнергия</i> | <i>тыс.руб.</i> | <i>329 753,4</i> | <i>323 199,5</i> |
| <i>вода</i> | <i>тыс.руб.</i> | <i>118 857,2</i> | <i>118 857,2</i> |
| Нормативная прибыль | тыс.руб. | 1 238 644,0 | 1 238 644,0 |
| Результаты деятельности (Дрез) | тыс.руб. | -774 025,7 | -774 025,7 |
| Предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 195 792,1 | 195 792,1 |
| НВВ | тыс.руб. | 17 905 683,3 | 17 642 726,8 |

| Показатель | ед.изм. | Открытая ГВС | Закрытая ГВС |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Полезный отпуск | Гкал | 20 188 600 | 19 787 350 |
| в т.ч. Через сети ТЕВИС | Гкал | 2 675 000 | 2 273 750 |
| Договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 7 916 | 7 916 |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 886,92 | 891,62 |
| в т.ч. Топливная составляющая | руб./Гкал | 639,01 | 639,01 |
| Ставка за содержание тепловой мощности | тыс.руб./Гкал/ч*мес | 52,69 | 52,62 |
| Расходы на покупку тепловой энергии потребителей ТЕВИС (без учета тарифа на передачу тепла) | тыс.руб. | 2 372 512,35 | 2 027 312,91 |
| Экономия | тыс.руб. | | 345 199,44 |
| Расходы на реализацию мерпорядка | тыс.руб. | | 3 921 176,42 |
| Срок окупаемости | лет | | 11,36 |

Простой срок окупаемости – 11,5 лет

ЧАСТЬ 3 РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕООРУЖЕНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Для оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения был произведен расчет тарифа тепловой энергии для компенсации НВВ при каждом варианте развития. Далее приведен сравнительный анализ полученных тарифов.

3.1 Ценовые последствия для потребителей при реализации вариантов развития Автозаводского района (вариант А.1 и А.2)

Согласно данным укрупненного расчета финансовых средств на реализацию каждого из мероприятий стоимость строительства нового источника в 2 раза превышает стоимость строительства теплосети от ТЭЦ ВАЗа.

Расчет платы за присоединение представлен в таблице:

| Вариант | Описание | Расходы на реализацию, млн.руб. | Подключаемая нагрузка, Гкал/ч | Плата за подключение, млн.руб./Гкал*ч |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| А.1 | Строительство источника 500 Гкал/ч | 1 183,8 | 500 | 2,367 |
| А.2 | Строительство теплосети от ТЭЦ ВАЗа | 587,67 | 500 | 1,175 |

Таким образом, с точки зрения тарифных последствий для потребителей вариант А.2 является более привлекательным.

3.2 Ценовые последствия для потребителей при реализации вариантов развития Центрального и Комсомольского районов (вариант Б.1, Б.2)

Согласно данным укрупненного расчета финансовых средств на реализацию варианта Б.2 потребуется 926 572 тыс.руб. При этом переключение потребителей на источник комбинированной выработки приведет к снижению стоимости тепловой энергии, отпускаемой ТоТЭЦ.

Расчет представлен в таблице

| Показатель | ед.изм. | Б.1 | Б.2 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Комбинированная выработка (на коллекторах) | | | |
| Операционные расходы | тыс.руб. | 2 012 516,3 | 2 012 516,3 |
| ИПЦ | | 1,046 | 1,046 |
| ИЭОР | | 1% | 1% |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 10 682,0 | 10 682,0 |
| ИКА | | 0,0 | 0,0 |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 1 883 435,7 | 1 883 435,7 |
| <i>амортизация</i> | <i>тыс.руб.</i> | <i>527 927,9</i> | <i>527 927,9</i> |
| <i>налог на прибыль</i> | <i>тыс.руб.</i> | <i>309 661,0</i> | <i>309 661,0</i> |
| <i>прочие расходы</i> | <i>тыс.руб.</i> | <i>1 045 846,80</i> | <i>1 045 846,80</i> |
| Энергоресурсы | тыс.руб. | 13 349 320,9 | 13 837 956,7 |
| <i>топливо</i> | <i>тыс.руб.</i> | <i>12 900 710,3</i> | <i>13 377 167,4</i> |
| <i>урут</i> | <i>кгут/Гкал</i> | <i>146,36</i> | <i>146,36</i> |
| <i>топливо</i> | <i>тут</i> | <i>2 954 803,5</i> | <i>3 063 932,1</i> |
| <i>топливо</i> | <i>руб./тут</i> | <i>4 366,0</i> | <i>4 366,0</i> |
| <i>электроэнергия</i> | <i>тыс.руб.</i> | <i>329 753,4</i> | <i>341 932,1</i> |
| <i>теплоэнергия (покупная)</i> | <i>тыс.руб.</i> | | |
| <i>теплоэнергия (покупная)</i> | <i>Гкал</i> | | |
| <i>теплоэнергия (покупная)</i> | <i>руб./Гкал</i> | | |
| <i>вода</i> | <i>тыс.руб.</i> | <i>118 857,2</i> | <i>118 857,2</i> |
| Нормативная прибыль | тыс.руб. | 1 238 644,0 | 1 238 644,0 |
| Результаты деятельности (Дрез) | тыс.руб. | -774 025,7 | -774 025,7 |
| Предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 195 792,1 | 195 792,1 |
| НВВ | тыс.руб. | 17 905 683,3 | 18 394 319,1 |
| Полезный отпуск | Гкал | 20 188 600 | 20 934 218 |
| Договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 7 916 | 7 916 |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 886,92 | 878,67 |
| в т.ч. Топливная составляющая | руб./Гкал | 639,01 | 639,01 |
| Ставка за содержание тепловой мощности | тыс.руб./ Гкал/ч*мес | 52,69 | 52,82 |
| Некомбинированное производство и передача тепловой энергии | | | |
| Операционные расходы | тыс.руб. | 497 910,6 | 497 910,6 |
| ИПЦ | | 1,046 | 1,046 |
| ИЭОР | | 1% | 1% |
| у.е. | | 12 467,79 | 12 467,79 |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 1 113 223,4 | 1 805 440,2 |
| <i>амортизация</i> | <i>тыс.руб.</i> | <i>168 805,1</i> | <i>205 868,0</i> |
| <i>налог на прибыль</i> | <i>тыс.руб.</i> | <i>12 360,2</i> | <i>12 360,2</i> |
| <i>оплата услуг организаций, осуществляющих регулирующую деятельность</i> | <i>тыс.руб.</i> | <i>1 259 912,0</i> | 1 915 065,9 |

| Показатель | ед.изм. | Б.1 | Б.2 |
|--|-------------------------|-------------|------------------|
| <i>прочие расходы</i> | <i>тыс.руб.</i> | -327 853,90 | -327 853,90 |
| Энергоресурсы | тыс.руб. | 841 227,80 | 336 062,64 |
| <i>топливо</i> | <i>тыс.руб.</i> | 537 502,60 | 32 337,44 |
| <i>урут</i> | <i>кг/ут/Гкал</i> | | |
| <i>топливо</i> | <i>тут</i> | | |
| <i>топливо</i> | <i>руб./тут</i> | | |
| <i>электроэнергия</i> | <i>тыс.руб.</i> | 95 368,70 | 95 368,70 |
| <i>теплоэнергия (покупная)</i> | <i>тыс.руб.</i> | 119 081,90 | 119 081,90 |
| <i>теплоэнергия (покупная)</i> | <i>Гкал</i> | | |
| <i>теплоэнергия (покупная)</i> | <i>руб./Гкал</i> | | |
| <i>вода</i> | <i>тыс.руб.</i> | 89 274,60 | 89 274,60 |
| Нормативная прибыль | тыс.руб. | 49 440,7 | 49 440,7 |
| Результаты деятельности (Дрез) | тыс.руб. | -15 117,5 | -15 117,5 |
| Предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 22 699,9 | 22 699,9 |
| НВВ | тыс.руб. | 2 509 384,9 | 2 696 436,6 |
| Полезный отпуск | Гкал | 2 109 613 | 2 109 613 |
| Договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4 337,80 | 4 337,80 |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 189,50 | 1 278,17 |
| в т.ч. Топливная составляющая | руб./Гкал | 254,79 | 15,33 |
| Ставка за содержание тепловой мощности | тыс.руб./ Гкал/ч*мес | 48,21 | 51,80 |

Таким образом, при варианте Б.2 прогнозируется увеличение тарифа (с 1 189,5 руб./Гкал до 1 278,17 руб./Гкал в текущих ценах) для конечных потребителей за счет следующих факторов:

– увеличение амортизационных отчислений в связи со строительством и реконструкцией тепловых сетей (норма амортизации – 25 лет);

– при снижении расходов на топливо происходит прирост расходов на покупное тепло. Так, топливная составляющая в тарифе на некомбинированную выработку для котельных №8 и №2 составляет порядка 677,5 руб./Гкал, тогда как тариф на отпуск тепловой энергии от ТЭЦ составляет 878,67 руб./Гкал.

Таким образом, вариант Б.2 экономически не целесообразен.

3.3 Ценовые последствия для вновь присоединяемых потребителей

Подключение до 1,5 Гкал/ч

| Наименование мероприятия (потребителя) | Расходы на строительство (реконструкцию) тепловых сетей, тыс.руб. | Итого расходы на подключение, тыс.руб. без НДС | Подключаемая нагрузка, Гкал/ч | Плата за подключение, тыс.руб./Гкал/ч |
|--|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| 2019 | | | | |
| ПАО Т Плюс | | | | |
| Прокладка трубопровода ТК-25/1-ул.Матросова 4а | 243,04 | 243,04 | 0,29 | 6 858,01 |
| Прокладка трубопровода ТК-25/12 - ул. Коммунистическая, 77 | 60,93 | 60,93 | 0,08 | |
| Прокладка трубопровода ТК-ХV-5 - Жилой комплекс КУБА | 1 841,06 | 1 841,06 | 0,53 | |
| Прокладка трубопровода ТК-13/3 - Комсомольское шоссе.27 | 127,83 | 127,83 | 0,00 | |

| Наименование мероприятия (потребителя) | Расходы на строительство (реконструкцию) тепловых сетей, тыс.руб. | Итого расходы на подключение, тыс.руб. без НДС | Подключаемая нагрузка, Гкал/ч | Плата за подключение, тыс.руб./Гкал/ч |
|--|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| Прокладка трубопровода ТК-6/1 - Комсомольское шоссе, 2А | 72,45 | 72,45 | 0,03 | |
| Прокладка трубопровода МТК-36/3 - Майский проезд 7В | 349,64 | 349,64 | 0,02 | |
| Прокладка трубопровода ТК-113-1 - ул Ломоносова | 1 275,83 | 1 275,83 | 0,02 | |
| Прокладка трубопровода ТК-ХV-5 - Автозаводское шоссе 8 | 590,01 | 590,01 | 0,12 | |
| Прокладка трубопровода ТК-159-7 - ул. А. Кудряшева 102а | 1 814,55 | 1 814,55 | 0,08 | |
| Прокладка трубопровода ТК-ХV-12 - Автозаводское шоссе 4а | 180,40 | 180,40 | 0,01 | |
| Прокладка трубопровода ТК-12-2а - ул Комсомольская 95 | 519,52 | 519,52 | 0,03 | |
| Прокладка трубопровода П-стойка 141 - ул. Ларина 162 | 1 004,18 | 1 004,18 | 0,02 | |
| Прокладка трубопровода МТК-36/3 - мкр Жигулевское море | 2 053,92 | 2 053,92 | 0,25 | |
| Прокладка трубопровода МТК-15/5 - ул Громовой 31 ст10 и ст13 | 563,78 | 563,78 | 0,10 | |
| ОАО ТЕВИС | | | | |
| Прокладка трубопровода ТК.005-12-19-1/1 - Степана Разина 16в | 1 530,10 | 1 530,10 | 0,74 | 10 348,71 |
| Прокладка трубопровода ТК.031-10-1-2 - ул. Революционная 5 | 1 706,83 | 1 706,83 | 0,04 | |
| Прокладка трубопровода ТК - Барковская 76 | 173,47 | 173,47 | 0,15 | |
| Прокладка трубопровода УЗ.2-12-2в-1/1 - Спортивная 1И | 49,98 | 49,98 | 0,06 | |
| Прокладка трубопровода УЗ.1-19-ктс/1 - Революционная 39 | 395,46 | 395,46 | 0,05 | |
| Прокладка трубопровода Дворец Спорта | 846,78 | 846,78 | 0,11 | |
| Прокладка трубопровода ТК.009-75-7 | 661,66 | 661,66 | 0,01 | |
| Прокладка трубопровода ТК.003-17-4-3 - Московский проспект 40г | 1 217,23 | 1 217,23 | 0,05 | |
| Прокладка трубопровода УЗ.2-12-2в-1/2 - Спортивная 1к | 44,41 | 44,41 | 0,07 | |
| Прокладка трубопровода ТК.005-12-27-1 - Юбилейная 21В | 428,15 | 428,15 | 0,05 | |
| Прокладка трубопровода УЗ.1-10-1а - ул Дзержинского 59 | 197,76 | 197,76 | 0,03 | |
| Прокладка трубопровода ТК.035-51а - Свердлова 57 | 766,33 | 766,33 | 0,07 | |
| Прокладка трубопровода УЗ.2-тк - Офицерская 14Г | 127,86 | 127,86 | 0,02 | |
| Прокладка трубопровода УЗ.1-9 - ул. Борковская 86 | 1 418,34 | 1 418,34 | 0,11 | |
| Прокладка трубопровода УЗ.2-12-2в-1/2 - Спортивная 1ж | 410,46 | 410,46 | 0,02 | |
| Прокладка трубопровода УЗ.1-19-6 - Приморский бульвар 59 | 194,41 | 194,41 | 0,03 | |
| Прокладка трубопровода УЗ.5-ПКЗ-20 - ул. Коммунальная 7 | 5 889,09 | 5 889,09 | 0,05 | |
| Прокладка трубопровода ТК.035-61 - Московский проспект 8с | 461,58 | 461,58 | 0,01 | |
| Прокладка трубопровода Уз. 30а - Заставная 26б | 669,32 | 669,32 | 0,01 | |
| 2020 | | | | |
| Т Плюс | | | | |
| Прокладка трубопровода ТК-57/6 - ул. Гидротехническая 36 | 944,97 | 944,97 | 0,71 | 2 190,70 |
| Прокладка трубопровода ТК-V-30/7 - Горького 45а | 384,14 | 384,14 | 0,08 | |

| Наименование мероприятия (потребителя) | Расходы на строительство (реконструкцию) тепловых сетей, тыс.руб. | Итого расходы на подключение, тыс.руб. без НДС | Подключаемая нагрузка, Гкал/ч | Плата за подключение, тыс.руб./Гкал/ч |
|---|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| Прокладка трубопровода ТК-8/8 - ул. Комзина, д.2а | 670,10 | 670,10 | 0,19 | |
| Прокладка трубопровода ТК-ХП-45/6 - Баныкина 25 | 1 153,22 | 1 153,22 | 0,46 | |
| ОАО ТЕВИС | | | | |
| Прокладка трубопровода ул. 40 лет Победы, 82-а | 1 088,67 | 1 088,67 | 0,03 | 21 591,24 |
| Прокладка трубопровода УЗ.1-5-12-30 - Юбилейная 25 | 1 482,09 | 1 482,09 | 0,25 | |
| Прокладка трубопровода ТКП.034-20-СТ.М/А | 3 349,43 | 3 349,43 | 0,15 | |
| Прокладка трубопровода ТК.ПКЗ-20* - Коммунальная 10 | 3 752,69 | 3 752,69 | 0,03 | |
| 2021 | | | | |
| Т Плюс | | | | |
| Прокладка трубопровода ТК-18/14 - ул. Коммунистическая, д.8-а | 374,88 | 374,88 | 0,04 | 9 612,37 |
| ОАО ТЕВИС | | | | |
| Прокладка трубопровода ТК - ул. Борковская 78 | 1 534,07 | 1 534,07 | 0,10 | 18 717,32 |
| Прокладка трубопровода ТК.500-18-К57 - ул Вокзальная 13 | 955,33 | 955,33 | 0,03 | |
| 2022 | | | | |
| ОАО ТЕВИС | | | | |
| Прокладка трубопровода УЗ.2-3А/2В - бульвар Итальянский 25 | 5 057,83 | 5 057,83 | 0,78 | 11 428,88 |
| Прокладка трубопровода ТК.037-10-3в-4-ул Ботаническая | 4 416,71 | 4 416,71 | 0,05 | |
| 2025 | | | | |
| ПАО Т Плюс | | | | |
| Прокладка трубопровода ТК-І-43 - Площадка № 12 | 1 104,99 | 1 104,99 | 0,20 | 5 390,45 |
| Прокладка трубопровода 16-ТК-00040100 - Площадка № 15 | 5 530,65 | 5 530,65 | 1,40 | |
| Прокладка трубопровода ТК-ІІІ-34 - Площадка № 17 | 485,94 | 485,94 | 0,73 | |
| Прокладка трубопровода ТК-3 - Площадка № 18 | 234,65 | 234,65 | 0,22 | |
| Прокладка трубопровода ТК-70/7/1 - Площадка № 21 | 8 518,64 | 8 518,64 | 0,40 | |
| ОАО ТЕВИС | | | | |
| Прокладка трубопровода УЗ.2-Льж.База - Площадка № 4 | 1 947,89 | 1 947,89 | 1,45 | 2 193,19 |
| Прокладка трубопровода УЗ.3-19а - Площадка № 2 | 665,51 | 665,51 | 1,06 | |
| Прокладка трубопровода УЗ.1-17-9 -Площадка № 6 | 2 496,99 | 2 496,99 | 0,27 | |
| Прокладка трубопровода УЗ.2-15/2в - Площадка № 6 | 2 039,42 | 2 039,42 | 0,49 | |
| 2027 | | | | |
| ПАО Т Плюс | | | | |
| Прокладка трубопровода ТК-55/4 - Железнодорожная 25 | 414,76 | 414,76 | 0,04 | 9 645,69 |
| 2031 | | | | |
| ПАО Т Плюс | | | | |
| Прокладка трубопровода ТК-61/33 - ул. Шлюзовая 10б | 182,86 | 182,86 | 0,02 | 80 507,55 |
| Прокладка трубопровода ТК-70/9 - ул Телеграфная 42 | 2 956,94 | 2 956,94 | 0,02 | |

Свыше 1,5 Гкал/ч

| Наименование мероприятия (потребителя) | Расходы на строительство тепловых сетей (последняя милья), тыс.руб. | Подключаемая нагрузка, Гкал/ч | Плата за подключение, тыс.руб./Гкал/ч |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|
| 2019 | | | |
| ПАО Т Плюс | | | |
| Прокладка трубопровода ТК-І-43 - квартал 71 | 53 616,69 | 2,07 | 13 404,12 |
| Прокладка трубопровода ТК-І-44 - ул.Ленинградская,68 | 1 407,22 | 2,03 | |

| Наименование мероприятия (потребителя) | Расходы на строительство тепловых сетей (последняя мила), тыс.руб. | Подключаемая нагрузка, Гкал/ч | Плата за подключение, тыс.руб./Гкал/ч |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| ОАО Тевис | | | |
| Прокладка трубопровода УЗ.1-19-6 - бальвар Приморский 61 | 855,94 | 2,56 | 334,35 |
| 2021 | | | |
| ПАО Т Плюс | | | |
| Прокладка трубопровода ТК-21-3 - ул Новопромышленная, 7 | 1 638,50 | 3,92 | 417,88 |
| ОАО ТЕВИС | | | |
| Прокладка трубопровода ТК.017-19-тк3 - ул. 40 лет Победы, 25 | 2 479,27 | 8,89 | 278,85 |
| 2025 | | | |
| ОАО ТЕВИС | | | |
| Прокладка трубопровода УЗ.2-13-2в/1 - Площадка № 1 | 2 336,16 | 8,87 | 10 540,58 |
| Прокладка трубопровода УЗ.2-3А/2В - Площадка № 5 | 5 433,05 | 2,67 | |
| Прокладка трубопровода ТК.ПКЗ-20* - Площадка № 8 | 15 267,98 | 2,26 | |
| Прокладка трубопровода УЗ.1-10-6 - Площадка № 9 | 351 003,18 | 23,13 | |
| Прокладка трубопровода УЗ.3-УТ-7/3в - Площадка № 10 | 45 948,89 | 2,92 | |
| ПАО Т Плюс | | | |
| Прокладка трубопровода 16-ТК-00040100 - Площадка № 14 | 7 460,52 | 1,61 | 4 427,12 |
| Прокладка трубопровода 16-ТК-00030000- Площадка 16 | 18 609,55 | 5,59 | |
| Прокладка трубопровода ТК - Площадка № 19 | 24 500,90 | 4,23 | |

3.4 Ценовые последствия для потребителей при осуществлении реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

| Наименование теплоснабжающей организации | Расходы на реализацию мероприятий из п. 1.13, тыс.руб. | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Увеличение тарифа для конечного потребителя при единовременном включении затрат на реализацию мероприятий, руб./Гкал | Увеличение тарифа для конечного потребителя при равномерном (2020-2038 гг.) включении затрат на реализацию мероприятий, руб./Гкал |
|--|--|---|--|---|
| ООО «ТЕВИС» | 4 228 316 | 2 675 000 | 1 580,68 | 83,19 |
| ПАО «Т Плюс» | 4 225 848 | 2 109 613 | 2 003,14 | 104,43 |