



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2019 № 958-п/1

г. Тольятти, Самарской области



О внесении

изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 05.02.2010 г. № 254-п/1 «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод в системы канализации городского округа Тольятти»

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644, в соответствии с пунктом 61 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 г. № 167, в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 22.07.2009 г. № 340 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Самарской области с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации населенных пунктов Самарской области, и условиях корректировки размеров платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов

Самарской области», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии городского округа Тольятти от 05.02.2010 г. № 254-п/1 «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод в системы канализации городского округа Тольятти» (далее - Постановление) (газета «Городские ведомости», 2010, 13 февраля; 18 ноября; 2011, 29 ноября; 2012, 17 июля; 2017, 24 ноября; 2018, 10 июля) изменения, изложив приложение № 2 к Постановлению в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его опубликования.

3. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости».

Глава городского округа



С.А.Анташев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
городского округа Тольятти
02.04.2019 № *958-п/1*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению мэрии
городского округа Тольятти
от 05.02.2010 № 254-п/1

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов (субабонентов) отводящих сточные воды в системы канализации Центрального и Комсомольского районов городского округа Тольятти

1. Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов устанавливаются с целью обеспечения соблюдения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (Саратовское водохранилище), установленных ПАО «Тольяттиазот» природоохранными органами, а также проектных параметров очистки сточных вод и с учётом технической и технологической возможности биологических очистных сооружений централизованных систем водоотведения Центрального и Комсомольского районов по очистке сточных вод от конкретных загрязняющих веществ.

№ п/п	Наименование ингредиентов	Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, мг/дм ³
1.	БПК полн.	250 мгО₂/дм³
2.	Сухой остаток	1 588,000
3.	Фосфат-ион (по Р)	2,246
4.	Метанол (метиловый спирт)	0,500*
5.	Взвешенные вещества	277,200
6.	Сульфат-анион	830,000
7.	Хлорид-анион	105,240
8.	Кальций	115,830
9.	Магний	24,700
10.	АСПАВ	0,270
11.	Азот нитратный	24,960
	Нитрат-анион	108,500
12.	Азот аммонийный	20,241
	Аммоний-ион	25,950
13.	Азот нитритный	0,020
	Нитрит-анион	0,080
14.	Свинец	0,003
15.	Медь	0,0029
16.	Цинк	0,605
17.	Хром шестивалентный	0,080
18.	Никель	0,0017
19.	Фторид - анион	0,302

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

20.	Капролактамы	
21.	Алюминий	0,05*
22.	Железо	0,114
23.	Формальдегид	2,203
24.	Бензол и его гомологи	0,0176
25.	Титан	0,0004*
26.	Карбамид (мочевина)	0,029*
27.	Нефтепродукты	258,180
28.	Фенолы	4,733
	РН (активность среды)	0,005
		6,5-8.5

*Кроме абонентов ООО «Волжские коммунальные системы».

Примечание:

1. Нефтепродукты допускаются к сбросу в систему канализации только в растворённом и эмульгированном состоянии.
2. Концентрации допустимых значений нормативов водоотведения по металлам установлены в форме, которая применялась при утверждении природоохранными органами нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для ПАО «Тольяттиазот».
3. БПК полн. рассчитан, с учётом расчёта обоснования ПАО «Тольяттиазот» по загрязняющему веществу (показателю) БПК полн. в соотношении с азот аммонийным, сбрасываемому в централизованную систему водоотведения (п.9.2.5.3 СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения»).
4. Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне Приложения № 2, запрещён.