



Закрытое Акционерное Общество
«ЭНЕРГЕТИКА И СВЯЗЬ СТРОИТЕЛЬСТВА»
(ЗАО «Э и СВ»)

Белорусская ул., 33, г.Тольятти, 445020
(8482) 637666, 63-81-81, e-mail: office@zeiss.net.ru
ОКПО 00113098; ОГРН 1026301978977;
ИНН/КПП 6320005633/632401001

04.06.19 № 1310

На тех. №346/5.1-1 (№193 (ИТИ)) от 05.06.2019 г.
Вх. №1469 от 07.06.19 г.

Руководителю управления архитектуры и градостроительства администрации г.о. Тольятти
Шишкину А.А.

445017, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Победы, д. 52
тел. 26-24-40

Направляем Вам предварительные технические условия № П 04-06-19 от 13.06.2019 г. на технологическое присоединение к электрическим сетям земельного участка, имеющего местоположение: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, южнее здания, имеющего адрес: ул. Борковская, 55, КН 63:09:0102152:662.

Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 27.12.2018г. № 990 и на 20.06.2019 г. составляет 131 803,20 руб. (сто тридцать одна тысяча восемьсот три рубля двадцать копеек), в т.ч. НДС 21 967,20 руб. (двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесят семь рублей двадцать копеек).

Обращаем Ваше внимание, что правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83, и требования частей 7-10 ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ не применяются к технологическому присоединению энергопринимающих объектов к электрическим сетям, в связи с чем указанные технические условия не являются техническими условиями, выполнение которых обеспечивается законодательством об электроэнергетике.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя осуществляется на основании договора, заключенного между сетевой организацией и заявителем (пользователем земельного участка) в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861. Размер платы за технологическое присоединение определяется по тарифу, установленному на дату подачи заявки в сетевую организацию.

Приложение:

1. Предварительные технические условия для присоединения к электрическим сетям № П 04-06-19 от 13.06.2019 г. на 1 л. – 1 экз.

Технический директор

А.В. Богряков

Исполнитель: Ильина Елена Саифуловна
Начальник ОИР и ТИ
тел: 8482, 63.84.97

**Предварительные технические условия
для присоединения к электрическим сетям**

№ П 04-06-19

13.06.2019 г.

Закрытое акционерное общество "Энергетика и Связь Строительства"

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

Управление архитектуры и градостроительства мэрии городского округа Тольятти

(полное наименование организации - для юридического лица, фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя)

1. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых выдаются предварительные технические условия Земельный участок, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, южные здания, имеющего адрес: ул. Борковская, 55, КН № 63-09-0102051:662.
2. Максимальная нагрузка в возможной точке присоединения составляет 150 кВт.
3. Категория надежности: III.
4. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 6 (кВ).
5. Точка(и) присоединения: Ближайшая опора ВЛ-6 кВ ф.4 ПС 110/35/6 кВ "ВАЗстроительная".
6. Срок подключения объекта капитального строительства 2 года.
7. Срок действия предварительных технических условий составляет 2 года.
8. Данные предварительные технические условия не дают право на технологическое присоединения объекта к электрическим сетям ЗАО «Э и СС».

Технический директор ЗАО «Э и СС»



Богряков А.В.