

от 12.10.2022 № 2896
на № 4006/974 от 06.10.2022г.

Руководителю
департамента градостроительной деятельности
администрации городского округа Тольятти
И.Н. Квасову

445020, РФ, Самарская область, г. Тольятти,
ул. Белорусская, 33,
тел. (98482)54-30-82 факс (8482)544978

На основании запроса №376/5.1-1 (№340 (ИТИ)) от 04.10.2022г. сообщая Вам технические условия на проектирование сетей электроснабжения объекта: склады, расположенного по адресу: РФ, Самарская область, городской округ Тольятти, г. Тольятти, ул. Громовой, земельный участок №72А, КН №63:09:0202053:1532, площадь земельного участка 6683.0 кв.м. Заказчик - Администрация городского округа Тольятти.

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя проектируемые КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ складов
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя склады, РФ, Самарская область, городской округ Тольятти, г. Тольятти, ул. Громовой, земельный участок №72А, КН №63:09:0202053:1532, площадь земельного участка 6683.0 кв.м
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 400 (кВт)
(если энергопринимающее устройство вводится
в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности)
4. Категория надежности II
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 (кВ).
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя проектирование
7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения РУ-0,4 кВ проектируемой ЗКТП-400/10/0,4, 400 кВт
8. Основной источник питания ф-52, ф-62 п/ст "МИС"



9. Резервный источник питания _____ нет _____.

10. Присоединение объектов капитального строительства к электрическим сетям производится на основании договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО "ОРЭС-Тольятти" в соответствии с приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области.

По приказу Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 15 июля 2022г. №246 "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области на 2022 год" размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ОРЭС-Тольятти» составляет: 11 633 425,8 (одиннадцать миллионов шестьсот тридцать три тысячи четыреста двадцать пять рублей восемьдесят копеек) рубля в том числе НДС - 20% в размере 1 938 904,29 (один миллион девятьсот тридцать восемь тысяч девятьсот четыре рубля двадцать девять копеек) рубля.

Размер платы за технологическое присоединение, установленный настоящим приказом, действует до 31.12.2022 года.

11. Сетевая организация осуществляет:

11.1. Проектирование и строительство электрических сетей в соответствии с нижеперечисленными мероприятиями:

11.1.1 На территории заявителя установить комплектную двухтрансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ проходного типа. Мощность силовых трансформаторов 2x400 кВА. Месторасположение КТП уточнить при проектировании.

11.1.2 Проложить две кабельные линии 10 кВ от РЯ-128 до проектируемой 2КТП-400/10/0,4 кВ. Марку и сечение кабелей определить проектом.

Проектирование и строительство выполнить в соответствии со следующими документами:

- действующим законодательством;
- "Правилами устройства электроустановок" (7 издание).

11.2. Организацию учета электрической энергии заявителя в соответствии с требованиями раздела X "Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии", утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442, Федерального закона от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на границе балансовой принадлежности электрических сетей.

11.3. Урегулирование отношений с третьими лицами.

12. Заявитель осуществляет:

12.1 Строительство и проектирование сетей электроснабжения 0,4 кВ выполнить согласно действующему законодательству РФ и "Правилам устройства электроустановок" (7 издание) от электрических сетей АО «ОРЭС-Тольятти» (РУ-0,4 кВ проектируемой 2КТП-400/10/0,4) кабельными линиями 0,4 кВ. Марку и сечение кабелей определить проектом..

12.2. Представление в АО "ОРЭС-Тольятти" разработанной проектной документации на подтверждение ее соответствия техническим условиям в соответствии с требованиями Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.

12.3. При необходимости, на безвозмездной основе предоставление места размещения прибора учета электрической энергии и иного необходимого оборудования.



13. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года .

Главный управляющий директор

А.А.Ганин



Зам.технического директора
Е.М.Стрекалов
55-12-92

