

ЛТЕВИС

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Коммунальная, 29, г. Тольятти, Самарская обл., РФ, 445043
 Тел.: (8482) 67-57-24, e-mail: postmaster@tevis.ru, www.tevis.ru
 ОКПО 11032374, ОГРН 1026301976601, ИНН/КПП 6320000561/632001001

Дата 26.02.2024 № 3115-00406/сих

На № _____ от _____

Руководителю управления
 Муниципальных услуг и мониторинга
 градостроительной деятельности
 г.Тольятти
 Рябову В.В.

ул. Победы,52
 г.Тольятти,445017
 E-mail: stepanov.av@tgl.ru

Уважаемый Виталий Витальевич!

На Ваш запрос от 19.02.2024 исх. № 43/5.1-1 (№425(ИТИ)) о направлении информации о возможности подключения технологического присоединения объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 63:09:0102165:1010 РФ, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, Московский проспект, земельный участок №6Д/2, к сетям инженерно-технического обеспечения, сообщаем.

Водоснабжение и водоотведение.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к системе водоснабжения: проектируемый колодец на границе земельного участка, подключаемый в ВК/ПГ-6 на существующей сети Ду 150 мм, составляет – 4,0 м³/сут.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к системе водоотведения (хозяйственно-бытовая канализация): проектируемый колодец на границе земельного участка, подключаемый в КК – 21 на существующей сети Ду 1000 мм, составляет – 4,0 м³/сут.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к системе ливневой канализации: проектируемый колодец на границе земельного участка, подключаемый в ЛК-5 на существующей сети Ду 400 мм, составляет – 10,1 л/сек.

При необходимости увеличения нагрузки сообщаем, что по состоянию на 26.02.2024 отсутствует техническая возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения ввиду дефицита резерва пропускной способности сетей.

Создание технической возможности подключения осуществляется путем выполнения работ на объектах системы водоснабжения и водоотведения в рамках договора о подключении (технологическом присоединении), за заключением которого Вы вправе обратиться в АО «ТЕВИС» в порядке, предусмотренном Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 №2130.

Одновременно сообщаем, что информация о нагрузке, о точке и сроке подключения объекта может быть указана в технических условиях или в параметрах подключения, являющихся приложением к договору о подключении к системе водоснабжения и водоотведения.

Представитель по доверенности

Е.А. Проничева

№ 854-бх/5.1
 от 26.02.2024 г.