

229134

ТЕВИС

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Коммунальная, 29, г. Тольятти, Самарская обл., РФ, 445043
Тел.: (8482) 67-57-24, e-mail: postmaster@tevis.ru, www.tevis.ru
ОКПО 11032374, ОГРН 1026301976601, ИНН/КПП 6320000561/632001001

Дата 03.04.2024 № 5445-00800/фак

На № _____ от _____

Руководителю управления
Муниципальных услуг и мониторинга
градостроительной деятельности
г.Тольятти
Квасову И.Н.

ул. Победы, 52
г.Тольятти, 445017
Email: stepanov.av@tgi.ru

Уважаемый Игорь Николаевич!

На Ваш запрос от 14.03.2024 исх. № 79/5.1-1 (№428(ИТИ)) о направлении информации о возможности подключения технологического присоединения объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 63:09:0102152:4153 РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский район, ул.Борковская, земельный участок №63, к сетям инженерно-технического обеспечения, сообщаем.

Водоснабжение и водоотведение.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к системе водоснабжения: проектируемый колодец на границе земельного участка, подключаемый в ВК-300а на существующей сети Ду 700 мм составляет – 18,0 м³/сут.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к системе водоотведения (хозяйственно-бытовая канализация): проектируемый колодец на границе земельного участка, подключаемый в КК – 2/3 на существующей сети Ду 1000 мм, составляет – 18,0 м³/сут.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к системе ливневой канализации: проектируемый колодец на границе земельного участка, подключаемый в ЛК-1 на существующей сети Ду 1000 мм, составляет – 48,6 л/сек.

При необходимости увеличения нагрузки сообщаем, что по состоянию на 03.04.2024 отсутствует техническая возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения ввиду дефицита резерва пропускной способности сетей.

Создание технической возможности подключения осуществляется путем выполнения работ на объектах системы водоснабжения и водоотведения в рамках договора о подключении (технологическом присоединении), за заключением которого Вы вправе обратиться в АО «ТЕВИС» в порядке, предусмотренном Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 №2130.

Одновременно сообщаем, что информация о нагрузке, о точке и сроке подключения объекта может быть указана в технических условиях или в параметрах подключения, являющихся приложением к договору о подключении к системе водоснабжения и водоотведения.

Представитель по доверенности

Е.А. Проничева

№4561-62/5.1
04.04.2024г