

15.06.18 № 4388
на № E0727 от 25.05.18г.

**И.о. руководителю управления
архитектуры и
градостроительства
администрации г.о. Тольятти
С.Л. Азанову**
445017, РФ, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Победы, 52
тел. 26-24-40

О выдаче технических условий

На основании запроса сообщая Вам информацию по техническим условиям на проектирование сетей водоснабжения и водоотведения объекта на земельном участке с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства, Ж-1А (Зона коттеджной застройки), расположенном по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул. Удалецкая, земельный участок №14 (Сз.у.=685,0 кв.м, кадастровый номер 63:09:0201055:5408), выставляемом на торги:

1. Наименование и место нахождения объектов капитального строительства, подключаемых к сетям инженерно-технического обеспечения:

индивидуального жилищного строительства, Ж-1А (Зона коттеджной застройки), расположенные по адресу: **Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул. Удалецкая, земельный участок №14** (Сз.у.=685,0 кв.м, кадастровый номер 63:09:0201055:5408)

2. Вид сетей инженерно-технического обеспечения, к которым должно быть осуществлено подключение: **Водоснабжение и водоотведение.**

3. Возможные точки подключения объекта капитального строительства:

3.1. К существующей сети водопровода Ду100мм (ст.) по ул. Кожевенная с устройством колодца ВК-1пр. и запорной арматуры в сторону подключаемого объекта (см. Приложение №1) - общая точка для подключения к централизованной системе водоснабжения земельных участков №16, 14, 12, расположенных по ул. Удалецкая.

Минимальное (гарантированное) давление в точке подключения — 2,0 кгс/см².

3.2.

1 вариант: К существующей сети канализации Ду300мм (а/ц) по ул. Кожевенная в проектируемом колодце КК-1(пр.) (см. Приложение №1) - общая точка для подключения к централизованной системе водоотведения земельных участков №14, 12, расположенных по ул. Удалецкая.

2 вариант: Для удаления канализационных стоков проектом предусмотреть выгребную яму (септик, локальные очистные сооружения и др.), устройство и расположение которой предварительно согласовать с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области в г. Тольятти».

4. На момент предоставления сведений о технических условиях на подключение, максимальная нагрузка в возможных точках подключения к сетям водоснабжения:

- максимальная нагрузка в точке водоотбора — **1,0 м³/сут.;**
- полив — **не запрашивается;**

- наружное пожаротушение — *не запрашивается.*

5. На момент предоставления сведений о технических условиях на подключение, максимальная нагрузка в возможных точках подключения к сетям водоотведения:

- максимальная нагрузка в точке приема стоков — **1,0 м³/сут.**

6. Срок подключения объекта капитального строительства:

- к сетям водоснабжения: **информация отсутствует, аукцион.**

- к сетям водоотведения: **информация отсутствует, аукцион.**

7. **Срок действия настоящих условий составляет 1 (один) год с даты их выдачи. Обязательства организации, выдавшей условия по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с данными условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты их получения правообладатель земельного участка не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.**

Согласно Приказу № 885 от 20.12.2017г. Министерства энергетики и жилищно коммунального хозяйства Самарской области тариф на подключение объекта к системам коммунальной инфраструктуры (к централизованной системе водоснабжения и водоотведения) ООО «Волжские коммунальные системы» составляет:

по водоснабжению:

- за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку - 0,765 тыс.руб/м³ в сутки (с учетом НДС);

- за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем диаметром:

от 40 мм и менее

— 5,945 тыс.руб./м (с учетом НДС);

от 41мм до 70 мм (включительно)

— 6,302 тыс.руб./м (с учетом НДС);

от 71 мм до 100 мм (включительно)

— 8,117тыс.руб./м (с учетом НДС);

от 101 мм до 150 мм (включительно)

— 8,818 тыс.руб./м (с учетом НДС);

от 201 мм до 250 мм (включительно)

— 9,655тыс.руб./м (с учетом НДС).

по водоотведению:

- за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку - 0,752 тыс.руб/м³ в сутки (с учетом НДС);

- за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем диаметром:

от 151мм до 200 мм (включительно)

— 9,514 тыс.руб./м (с учетом НДС).

Дата окончания срока действия тарифов — 31.12.2018г.

Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение - 01.01.2019

Приложение: Схема подключения на 1л. в 1экз.

Технический директор



Е.М. Тимофеева

Исп. Ведущий инженер
Петрук Ю.В.
тел.79-03-70 (2730)



