

6.04.2022 № 4913

на № 7260 от 30.06.2022

Руководителю управления
муниципальных услуг и мониторинга
градостроительной деятельности
Администрации г.о.Тольятти
В.В. Рябову
445017, РФ, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Победы, д.52
тел. 26-24-40
e-mail: nikitina.ao@tgl.ru

О выдаче технических условий

Уважаемый Виталий Витальевич!

На основании запроса сообщаю Вам информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства – объекты придорожного сервиса (4.9.1), (ПК-3, зона промышленных объектов IV-V классов опасности), по адресу: РФ, Самарская область, городской округ Тольятти, г. Тольятти, южнее здания, имеющего адрес: ул. Железнодорожная, 44, на земельном участке с кадастровым номером 63:09:0202054:1980, площадью $S_{з.у.} = 601,0$ кв.м.,

Сведения об исполнителе:	Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» сокращенное наименование - ООО «Волжские коммунальные системы» ОГРН 1106312008065 Почтовый и фактический адрес: 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, 50 Телефон: 8 (8482) 79-03-70 Факс: 8 (8482) 55-13-67 E-mail: info@volcomsys.ru
Информация о возможных точках присоединения:	к сетям водоснабжения: в существующем колодце ВК-15 (сущ.) на сети водопровода Ду300мм (ст.) по ул. Железнодорожная; к сетям водоотведения: в существующем колодце КК-13 (сущ.) на сети канализации Ду150мм (ст.) по ул. Железнодорожная;

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта, м ³ /сут:	Водоснабжение:	Водоотведение:
	5,0	5,0
Срок действия ТУ:	3 года с даты их выдачи*	

*В соответствии с пунктом 18 Постановления №2130 от 30 ноября 2021 года «... если в течение 12 месяцев со дня выдачи технических условий заявителем не будет подано заявление о подключении, срок действия технических условий прекращается».

Руководитель Управления развития



Е.М. Тимофеева

