

21.08.2020 № 8915
на № 1057 от 13.08.2020 г.

Руководителю управления
архитектуры и градостроительства
администрации г.о. Тольятти
А.А. Шишкину
445017, РФ, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Победы, 52
тел. 54-44-33 доб. 3574

О выдаче технических условий

Уважаемый Аркадий Анатольевич!

На Ваш запрос сообщая Вам информацию о технических условиях подключения (техническое присоединение) объекта капитального строительства, предполагаемого к размещению по адресу: РФ, Самарская область, городской округ Тольятти, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Никонова, земельный участок №148, ($S_{з.у.} = 587,0$ кв.м, кадастровый номер 63:09:0206060:5031) с разрешенным использованием – ведение садоводства (13.2), (СХ-1, зона садоводства и огородничества).

1. Наименование и место нахождения объектов капитального строительства, подключаемых к сетям инженерно-технического обеспечения:

объект капитального строительства (СХ-1, зона садоводства и огородничества), предполагаемый к размещению по адресу: г.о. Тольятти, Комсомольский район, ул. Никонова, земельный участок №148, ($S_{з.у.} = 587,0$ кв.м, кадастровый номер 63:09:0206060:5031).

2. Вид сетей инженерно-технического обеспечения, к которым должно быть осуществлено подключение: **водоснабжение.**

3. Возможные точки подключения объекта капитального строительства:

3.1. к сетям водоснабжения:

- к существующей сети водопровода Ду50мм (ст.) к жилому дому на земельном участке №59 в проектируемый колодец ВК-1 (пр.) с установкой запорной арматуры в сторону подключаемого объекта (см. Приложение № 1) при наличии письменного разрешения на подключение от собственника данной сети – владельца земельного участка №59. Гарантированное давление в сети водопровода Ду150 мм (ст.) по ул. Дачная, находящейся в эксплуатации ООО «ВоКС», составляет – 2,0 кгс/см².

3.2. к сетям водоотведения:

- для удаления канализационных стоков предусмотреть выгребную яму (септик, локальные очистные сооружения и др.), устройство и расположение которой предварительно согласовать с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области в г.о. Тольятти».

4. На момент предоставления сведений о технических условиях на подключение максимальная нагрузка в возможных точках подключения к сети водоснабжения:

- максимальная нагрузка в точке водоотбора — **0,5 м³/сут.**

5. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения: *в течение 18 месяцев с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) с правообладателем земельного участка.*

6. Срок действия настоящих условий: *обязательства организации, выдавшей условия по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с данными условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты их получения правообладатель земельного участка не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.*

7. Согласно Приказу № 823 от 19.12.2019 г. Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области тарифы на подключение объекта к централизованным системам водоснабжения ООО «Волжские коммунальные системы» для объектов с нагрузкой до 10м³/сут. составляют:

по водоснабжению:

- за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку – 0,839 тыс.руб./куб.м в сут. (с учетом НДС).

- за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем для сетей диаметром 40 мм и менее – 6,596 тыс.руб./м (с учетом НДС).

Дата окончания срока действия указанного тарифа – 31.12.2020 г.

Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение – 01.01.2021.

Приложение:

Схема расположения точек подключения к централизованной системе холодного на 1 л. в 1 экз.

Технический директор



Е. М. Тимофеева

СХЕМА расположения точек подключения к централизованной системе водоснабжения

