

от 13.09.24, № 3164  
на № 02-1735/1203 от 10.09.2024г.

И.о. руководителя  
департамента градостроительной деятельности  
администрации городского округа Тольятти  
А.Н. Виннику

445020, РФ, Самарская область, г. Тольятти,  
ул. Белорусская, 33,  
тел. (98482)543082, факс (8482)544978, das@tgl.ru

На основании запроса №302/5.1-1 (№448 (ИТИ)) от 03.09.2024г. сообщая Вам технические условия на проектирование сетей электроснабжения объекта: общественное питание, расположенного по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, западнее здания №21 по ул. Новопромышленной, КН №63:09:0301140:563, площадь земельного участка 640.0 кв.м. Заказчик - Администрация городского округа Тольятти.

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя  
ВРУ-0,4 кВ объекта: общественное питание

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя  
объект: общественное питание, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, западнее здания №21 по ул. Новопромышленной, КН №63:09:0301140:563, площадь земельного участка 640,0 кв.м

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 151 (кВт)  
(если энергопринимающее устройство вводится

в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности)

4. Категория надежности III

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 (кВ).

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя проектирование

7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения проектируемый ящик вводно-учетный проектируемой КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ резервный фидер ТП-118, 151 кВт

8. Основной источник питания ф-27 ГПП "Восточная"

9. Резервный источник питания нет

Администрация  
городского округа Тольятти  
Департамент градостроительной  
деятельности  
**БЮРО ДОКУМЕНТООБОРОТА**  
ул. Белорусская, 33, г.Тольятти, 445020  
№ 5.1 от « 04 » 10 20 24

а 4300-вх/5.1



10. Присоединение объектов капитального строительства к электрическим сетям производится на основании договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО "ОРЭС-Тольятти" в соответствии с приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области.

По приказу Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 15 декабря 2023г. №700 "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области на 2024 год" размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ОРЭС-Тольятти» составляет: 369 405 рублей 71 копеек (триста шестьдесят девять тысяч четыреста пять рублей 71 копеек), в том числе НДС 20% 61 567 рублей шестьдесят две копейки (шестьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят семь рублей 62 копеек).

Размер платы за технологическое присоединение, установленный настоящим приказом, действует до 31.12.2024 года.

#### **11. Сетевая организация осуществляет:**

11.1 Проектирование и строительство электрических сетей в соответствии с нижеперечисленными мероприятиями:

- Построить кабельную линию 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ резервный фидер ТП-118 до ящика вводно-учетного на границе земельного участка заявителя. Марку и сечение кабеля определить проектом.

Проектирование и строительство выполнить в соответствии со следующими документами:

- действующим законодательством;

- "Правилами устройства электроустановок" (7 издание).

11.2 Организацию учета электрической энергии заявителя в соответствии с требованиями раздела X "Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии", утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442,

Федерального закона от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на границе балансовой принадлежности электрических сетей:

- На границе земельного участка заявителя установить ящик вводно-учетный заводского исполнения со степенью защиты не ниже IP54 в антивандальном исполнении с автоматическим выключателем на номинальный ток 250А и узлом учета электроэнергии.

11.3. Урегулирование отношений с третьими лицами.

#### **12. Заявитель осуществляет:**

12.1 Строительство и проектирование сетей электроснабжения 0,4 кВ выполнить согласно действующему законодательству РФ и "Правилам устройства электроустановок" (7 издание) от электрических сетей АО «ОРЭС-Тольятти» (проектируемый ящик вводно-учетный проектируемой КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ резервный фидер ТП-118) кабельной линией 0,4 кВ. Марку и сечение кабеля определить проектом.

- Выполнить вынос кабельной линии 6 кВ ГПП "Восточная" ф-27 - ТП-118 (кабель АСБ (3x185)) с территории земельного участка заявителя.

12.2. Представление в АО "ОРЭС-Тольятти" разработанной проектной документации на подписание ее соответствия техническим условиям в соответствии с требованиями Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.



12.3. При необходимости, на безвозмездной основе предоставление места размещения прибора учета электрической энергии и иного необходимого оборудования.

13. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года.

Главный управляющий директор



А.А.Ганнин

Директор технический  
А.Б.Кулешов  
55-12-92

