



Жигулевское производственное отделение
филиала публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Волги» -
«Самарские распределительные сети»
445350, г. Жигулевск, ул. Пушкина, 17
Телефон: (848 62) 6-43-59 факс: (848 62) 2-24-63
e-mail: zhigro@samara.mrsk-volgi.ru www.mrsk-volgi.ru

№ 12.07.2018

№ МРК/131.04/02-14/2198

На _____ от _____
Руководителю управления архитектуры и
градостроительства Администрации
г.о. Тольятти
А.А. Шишкину
445017, г. Тольятти, ул. Победы, 52

О направлении информации

Жигулевское ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские РС» сообщает, что возможность технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «МРСК Волги» энергопринимающих устройств указанных в обращении от 27.06.2018 исх. № 370/5.1-1 (№160(ИТИ)) (земельный участок с кад. № 63:09:0302053:714) имеется.

Для получения технических условий и оферты договора на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, в целях постоянного электроснабжения, можно подать заявку в Жигулевское ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские РС» по адресу: г. Жигулевск, ул. Пушкина, 17. В заявке должны быть, в зависимости от конкретных условий, указаны сведения, согласно «Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 с изменениями и дополнениями) (далее Правила) с приложением необходимых документов.

Срок действия технических условий к договору на технологическое присоединение не может составлять менее 2 лет и более 5 лет в соответствии с п. 24 вышеуказанных Правил.

Размер платы за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с Приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 27.12.2017 № 897 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок...».

- * Также сообщаю, эксплуатация, проведение плановых (регламентных) работ объектов электросетевого хозяйства осуществляется в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
- * Особенности использования сетевыми организациями земельных участков определены разделом IV Правил. Для предотвращения или устранения аварий, согласно п.16 Правил, работникам сетевых организаций обеспечивается беспрепятственный доступ к объектам электросетевого хозяйства, а также возможность доставки необходимых материалов и техники.



Сертифицировано
Русским Регистром

Прокладка новых электрических сетей возможна при условии обеспечения на стадии формирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства, жилищных кооперативов, предприятий малого бизнеса и прочих, формирование земельных участков для размещения объектов электросетевого хозяйства распределительных сетей 6-10/0,4 кВ и комплектных электрических подстанций 6-10/0,4 кВ, а также предоставление информации по расположению красных линий.

Фактическое присоединение Ваших энергопринимающих устройств возможно осуществить от ПС 35/10 кВ «Гибридный центр» (Самарская область, Ставропольский р-н, с. Узюково, восточнее а/дороги Тольятти-Поволжский).

Резерв максимальной мощности на ПС составляет 6,72 МВт.

Дополнительную информацию Вы можете получить по тел.:(84862)64-5-09, 64-3-24, 64-5-63.

Директор



В.В. Егоров

Начальник ОТП
Комарова Екатерина Андреевна
(884862) 64-5-63

