

17.06.2021 № 51100-23-03529

на № 215/5.1-1 (№ 307 от 01.06.2021
? (ИТИ))

Руководителю Управления
архитектуры и
градостроительства
Администрации г.о. Тольятти
А.А. Шишкину

пл. Свободы, 4, г. Тольятти,
445011
tgl@tgl.ru

Технические условия


Наименование объекта: объект многоэтажной жилой застройки (высотная застройка)
Адрес объекта: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Голосова, севернее дома № 97, земельный участок с кадастровым номером 63:09:0301156:7

1. Возможные точки подключения к тепловым сетям: на границе с сетями инженерно-технического обеспечения дома от вновь построенной тепловой сети, подключенной от тепловой камеры I-ТК-42 на существующей тепловой сети 2Ду=700 мм на I магистрали ТотЭЦ
2. Нагрузка в возможных точках подключения: 0,5 Гкал/час.
3. Срок подключения: в течение 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к системе теплоснабжения.
4. Срок действия: 3 года.


Обращаю внимание, что, согласно п. 13 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. № 787, если в течение одного года (при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства – в течение трех лет) со дня предоставления правообладателю земельного участка настоящих технических условий он не определит необходимую ему для подключения к системе теплоснабжения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о заключении договора о подключении, обязательства организации, предоставившей технические условия, прекращаются.

Заместитель директора филиала
по коммерции и развитию

Д.Н. Бобров



8(846) 279-62-26



№ 2296-ВХ/5.1
22.06.2021

