

716920-П
212 30.0.

04.12.2024

№ 51100-23-08747

на № _____ от _____

Руководителю
департамента градостроительной
деятельности администрации г.о. Тольятти
И.Н. Квасову

ул. Белорусская, 33,
г. Тольятти, 445020
stepanov.av@tgl.ru
hachatryan@tgl.ru

**О возможности подключения для
подготовки ГПЗУ**

Уважаемый Игорь Николаевич!


В ответ на Ваши запросы от 25.11.2024г. № 401/5.1-1 (№ 457 (ИТИ)), № 403/5.1-1 (№ 458 (ИТИ)) о предоставлении информации о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, сообщая, что техническая возможность подключения к системе теплоснабжения ПАО «Т Плюс» объектов капитального строительства на земельных участках:

- с КН 63:09:0306036:2041 по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Ларина, земельный участок № 126В отсутствует;

- с КН 63:09:0102157:1111 по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Северная, земельный участок № 36В имеется:

- резерв тепловой мощности на дату направления ответа составляет 0,455 Гкал/час,
- возможная точка подключения: от ТК-18 по ул. Северная, ТЭЦ ВАЗа, 4 вывод.

Начальник управления
коммерции и развития теплового рынка



К.А. Киселев