



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Коммунальная, 29, г.Тольятти, Самарская обл., РФ, 445043
Тел.: (8482) 67-57-24, e-mail: postmaster@tevis.ru, www.tevis.ru
ОКПО 11032374, ОГРН 1026301976601, ИНН/КПП 6320000561/632001001

Дата 14.09.2022 № 14/10088

На № _____ от _____

Руководителю управления
муниципальных услуг и
мониторинга градостроительной
деятельности Администрации
г.о. Тольятти
Рябову В.В.

ул.Победы, д.52, г. Тольятти,
Самарская обл., 445017

АО «ТЕВИС» на Ваш запрос от 02.09.2022 № 315/5.1-1 (№373 (ИТИ)) (вх. АО «ТЕВИС» от 05.09.2022 №9138) о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 63:09:0103035:4585 по адресу: РФ, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, западнее здания, имеющего адрес Московский проспект, д. 56 сообщает:

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к системе водоснабжения: проектируемый колодец на границе земельного участка, подключаемый в ВК-125 на существующей сети Ду 400мм восточнее объекта, составляет – 5,4 м³/сут.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к системе бытовой канализации: проектируемый колодец на границе земельного участка, подключаемый в КК-125 на существующей сети Ду 800мм восточнее объекта- 5,4 м³/сут.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к системе ливневой канализации: проектируемый колодец на границе земельного участка, подключаемый в ЛК-3 на существующей сети Ду 400мм– 13,072 л/сек.

При необходимости увеличения нагрузки сообщаем, что по состоянию на 13.09.2022 отсутствует техническая возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения ввиду дефицита резерва пропускной способности сетей.

Создание технической возможности подключения осуществляется путем выполнения работ на объектах системы водоснабжения и водоотведения в рамках договоров о подключении (технологическом присоединении), за заключением

которых Вы вправе обратиться в АО «ТЕВИС» в порядке, предусмотренном Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 №2130.

Одновременно сообщаем, что информация о нагрузке, о точке и сроке подключения объекта может быть указана в технических условиях или в условиях подключения, являющихся приложением к договору о подключении к системе водоснабжения и водоотведения.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к системе теплоснабжения: проектируемый колодец на границе земельного участка, подключаемый в проектируемый колодец на существующей сети 2Ду 400мм юго-восточнее объекта составляет – до 0,18 Гкал/час.

При необходимости увеличения нагрузки сообщаем, что по состоянию на 13.09.2022 отсутствует техническая возможность подключения к системе теплоснабжения ввиду дефицита резерва пропускной способности сетей.

Создание технической возможности подключения осуществляется путем выполнения работ на объектах системы теплоснабжения в рамках договора (дополнительного соглашения) о подключении (технологическом присоединении), за заключением которого Вы вправе обратиться в единую теплоснабжающую организацию (ЕТО ПАО «Т Плюс») в порядке, предусмотренном Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила дискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 №2115.

Одновременно сообщаем, что информация о нагрузке, о точке и сроке подключения объекта может быть указана в условиях подключения, являющихся приложением к договору (дополнительному соглашению) о подключении.

Начальник управления
Инвестиционной деятельности



М.С. Горшков