



Закрытое Акционерное Общество
«ЭНЕРГЕТИКА И СВЯЗЬ СТРОИТЕЛЬСТВА»
(ЗАО «Э и СС»)

Белорусская ул., 33, г.Тольятти, 445020
(8482) 637666,63-81-81, e-mail: office@zeiss.net.ru
ОКПО 00113098; ОГРН 1026301978977;
ИНН/КПП 6320005633/632401001

29.09.2021 № 2092

На исх. №391/5.1-1 (№328 (ИТИ)) от 15.09.2021;
вх. №2511 от 16.09.2021 г.

Руководителю управления муниципальных услуг
и мониторинга департамента градостроительной
деятельности администрации городского округа
Тольятти
Рябову В.В.

445017, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Победы, д. 52
тел. 54-44-33 доб. 3619 (исп. Никитина А.О.)

Направляем Вам предварительные технические условия № П 17-09-21 от 27.08.2021 г. на технологическое присоединение к электрическим сетям земельного участка, имеющего местоположение: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-он, ул. Борковская, земельный участок № 40 А, КН 63:09:0102158:1671.

Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 28.12.2020г. № 887 и на 25.08.2021 г. составляет 56 966,45 руб. (пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят шесть рублей сорок пять копеек), в т.ч. НДС 20% 9 494,41 руб. (девять тысяч четыреста девяносто четыре рубля сорок одна копейка).

Обращаем Ваше внимание, что правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83, и требования частей 7-10 ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ не применяются к технологическому присоединению энергопринимающих объектов к электрическим сетям, в связи с чем указанные технические условия не являются техническими условиями, выполнение которых обеспечивается законодательством об электроэнергетике.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя осуществляется на основании договора, заключенного между сетевой организацией и заявителем (пользователем земельного участка) в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861. Размер платы за технологическое присоединение определяется по тарифу, установленному на дату подачи заявки в сетевую организацию.

Приложение:

1. Предварительные технические условия для присоединения к электрическим сетям № П 17-09-21 от 27.09.2021 г. на 1 л. – 1 экз.

Технический директор

А.В. Богряков

Исполнитель Ильина Елена Сайфулловна
Начальник ОПР и ТП
тел.(8482) 63-84-97

**Предварительные технические условия
для присоединения к электрическим сетям**

№ П 17-09-21

27.09.2021 г.

Закрытое акционерное общество "Энергетика и Связь Строительства"

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

Управление архитектуры и градостроительства мэрии городского округа Тольятти

(полное наименование организации - для юридического лица; фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя)

1. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых выдаются предварительные технические условия Комплекс объектов, включающих в себя совокупность энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке с КН № 63:09:0102158:1672, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводской район, ул. Борковская, земельный участок № 40А с КН № 63:09:0102158:1672.
2. Максимальная нагрузка в возможной точке присоединения составляет 15 кВт.
3. Категория надежности: III.
4. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 (кВ).
5. Точка(и) присоединения: ЛЭП -0,4 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ от ВЛ-6 кВ отпайки № 1 ф. 5 ПС 110/35/6 кВ "ВАЗстроительная".
6. Сетевая организация осуществляет:
 - обеспечение норм качества электроэнергии ГОСТ 32144-2013 подключаемых электроустановок.
 - разработку и согласование проектной документации в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности;
 - монтаж проектируемой КТП 6/0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ отпайки № 1 ф.5 ПС 110/35/6 кВ "ВАЗстроительная" (мощность, тип и параметры оборудования уточнить проектом);
 - строительство ЛЭП -0,4 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ до земельного участка заявителя (мощность, тип и параметры оборудования уточнить проектом);
 - выполнение коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012г в РУ-0,4 кВ проектируемой КТП 6/0,4 кВ (средства коммерческого учета электрической энергии трехфазные прямого включения с ТТ);
 - выполнение допуска в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии с составлением акта допуска прибора учета в эксплуатацию, в порядке предусмотренном Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012г.;
 - организацию подключения электроустановок Заявителя в точке присоединения;
 - выполнение осмотра присоединяемых электроустановок с участием Заявителя.
7. Срок подключения объекта капитального строительства 2 года.
8. Срок действия предварительных технических условий составляет 2 года.
9. Данные предварительные технические условия не дают право на технологическое присоединения объекта к электрическим сетям ЗАО «Э и СС».

Технический директор ЗАО «Э и СС»



Богряков А.В.