



# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САМАРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Место нахождения:  
443079, Россия, Самара, ул. Гагарина, 22  
тел.: (846) 342-60-00, факс: 342-60-01  
e-mail: office@ssk63.ru

ОГРН 1056367019136  
ИНН 6367047389  
КПП 631050001

Исх № 9963 от 03.07.2018г.  
1469/5.1-1 29.06.2018г.  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителю Управления  
архитектуры и градостроительства  
Администрации г.о. Тольятти  
А.А. Шишкину

Предварительные технические условия на подключение объекта на земельном участке с к.н. №63:09:0102153:684 с местоположением: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, СЗЗ, южнее территории крытого рынка.

Свободная мощность КТП № 1000001 (КТП-1) составляет-200,0кВт

Категория электроснабжения –III

Напряжение –0,4кВ

1. Подключение объекта выполнить от РУ-0,4кВ комплектной трансформаторной подстанции №1000001 (КТП-1).

2. Размер платы за технологическое присоединение объекта определяется в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 27.12.2017 г. №897.

3. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя осуществляется на основании договора, заключенного между сетевой организацией и заявителем (пользователем земельного участка) в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.

Размер платы на технологическое присоединение определяется по тарифу, установленному на дату подачи заявки в сетевую организацию.

4. Технические условия на технологическое присоединение объекта получить в установленном порядке согласно Постановлению №861 от 27.12.2004г. Правительства Российской Федерации.

5. Предварительные технические условия на подключение объекта на земельном участке с к.н. №63:09:0102153:684 действительны три месяца.

6. Данные предварительные технические условия не дают право на технологическое присоединение объекта к электрическим сетям АО «ССК».

Запросы на подготовку и выдачу технических условий на подключение объектов, находящихся на земельных участках, выставяемых на аукцион Администрацией г.о. Тольятти оформлять и направлять в адрес генерального директора АО «ССК», по адресу: г. Самара, ул.Гагарина,22.

Начальник Ставропольских ЭС

Володина С.И.  
42-13-25

С.Н. Старков