

03.03.2018 № 51100-02-01118

на № _____ от _____

3/м
Руководителю управления
архитектуры и градостроительства
Мэрии г.о. Тольятти
А.А. Шишкину
ул. Победы, 52, Самарская область,
г.Тольятти, 445017

ТУ

Технические условия

Заказчик: Мэрия г.о. Тольятти

Объект: Объект строительства, расположенный по адресу: г. Тольятти, Центральный район, пересечение ул. Комсомольская и ул. Первомайская, КН 63:09:0301143:12

Подключение возможно: от VII магистрали ТoTЭЦ

Точка подключения: существующая тепловая камера 13-ТК-6

Максимальная нагрузка в точке подключения: данные отсутствуют; расчётный (укрупненный) размер нагрузки составляет: 0,1 Гкал/час

Срок подключения объекта к тепловым сетям: данные отсутствуют, в соответствии со сроком действия настоящих технических условий условно: 2020 год

Срок действия технических условий – 3 года.

Для подключения объекта с данной нагрузкой необходимо выполнить следующие мероприятия:

- реконструкцию тепловой камеры 13-ТК-6,
- строительство тепловой сети от 13-ТК-6 до границы земельного участка подключаемого объекта строительства протяжённостью ориентировочно 135м.

Технические условия выданы в соответствии с п. 10, 11 «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. №83.

Договор о подключении будет оформлен в установленном порядке в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации.

Главный инженер



А.А. Гришатов