

от 10.07.18 № 1423

на № 12021 от 16.07.2018г.

Руководителю
управления архитектуры и градостроительства
администрации городского округа Тольятти
А.А. Шишкину
445017, Российская Федерация, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Победы, д.52, тел. (8482)26-24-40,
факс (8482)28-53-28

На основании запроса №391/5.1-1 (№161 (ИТИ)) от 09.07.2018г. сообщая Вам технические условия на проектирование сетей электроснабжения объекта капитального строительства (рынок крытый), расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский р-н, п. Поволжский, в районе Центральной площади, КН №63:09:0000000:1199, площадь земельного участка 525,0 кв.м. Заказчик - Администрация городского округа Тольятти.

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя
ВРУ-0,4 кВ объекта капитального строительства (рынка крытого)

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:
объект капитального строительства (рынок крытый), Самарская обл, Тольятти г, Комсомольский р-н, п. Поволжский, в районе Центральной площади, КН №63:09:0000000:1199, площадь земельного участка 525,0 кв.м

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 151 (кВт)
(если энергопринимающее устройство вводится

в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности)

4. Категория надежности II

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 (кВ).

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя проектирование

7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения две проектируемые КЛ-0,4 кВ от ТП-32-П, 151 кВт

8. Основной источник питания ф-14 п/ст "Матюшкино"

9. Резервный источник питания нет

10. Присоединение объектов капитального строительства к электрическим сетям производится на основании договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО "ОРЭС-Тольятти" в соответствии с решением Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.



По решению Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 27 декабря 2017г. №897 размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ОРЭС-Тольятти» составляет: 933 799,35 (девятьсот тридцать три тысячи семьсот девяносто девять рублей тридцать пять копеек) рубля в том числе НДС - 18% в размере 142 443,97 (сто сорок две тысячи четыреста сорок три рубля девяносто семь копеек) рубля.

Размер платы за технологическое присоединение, установленный настоящим приказом, действует до 31.12.2018 года.

11. Сетевая организация осуществляет:

11.1. Проектом предусмотреть и выполнить строительство (реконструкцию) сетей:
- С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-32-П до вводной панели объекта капитального строительства (рынка крытого) проложить две кабельные линии 0,4 кВ. Марку и сечение кабелей определить проектом.

Проектирование и строительство выполнить в соответствии со следующими документами:

- действующим законодательством;
- "Правилами устройства электроустановок" (7 издание).

11.2. Урегулирование отношений с третьими лицами.

12. Заявитель осуществляет:

12.1 Строительство и проектирование ВРУ-0,4 кВ объекта капитального строительства (рынка крытого) выполнить согласно действующему законодательству РФ и "Правилам устройства электроустановок" (7 издание) от электрических сетей АО «ОРЭС-Тольятти» (две проектируемые КЛ-0,4 кВ от ТП-32-П):

- У внешней стены объекта капитального строительства (рынка крытого) установить вводную панель заводского исполнения со степенью защиты не ниже IP54 в антивандальном исполнении с аппаратом защиты на номинальный ток 315 А и прибором учета электроэнергии.

12.2. Представление в АО "ОРЭС-Тольятти" разработанной проектной документации на подтверждение ее соответствия техническим условиям в соответствии с требованиями Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.

12.3. Учет выполнить в соответствии с требованиями раздела X "Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии", утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442, Федерального закона от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на границе балансовой принадлежности электрических сетей. Приборы учета должны иметь класс точности не ниже 1,0, пломба государственной поверки с давностью не более 12 месяцев, входящие в гос.реестр средств измерений, допущенных к использованию в РФ.

13. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года.

Главный управляющий директор

А.А. Гани



Технический директор
А.Б.Кулешов
55-12-92

