

от 31.05.18 № 1700
на вх. № 8920/764 от 25.05.2018 г.

И.о. руководителя управления
Архитектуры и градостроительства
администрации городского округа Тольятти
С.Л. Азанову

445017, Российская Федерация, Самарская
область, г. Тольятти, ул. Победы, д.52
тел. (8482) 26-24-40

На основании запроса сообщаю Вам технические условия на проектирование сетей электроснабжения индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Удалецкая, земельный участок №12, КН № 63:09:0201055:5410 (площадь земельного участка 682,0 кв.м). Заказчик - Администрация городского округа Тольятти:

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя
ВРУ-0,4 кВ индивидуального жилого дома
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя индивидуальный жилой дом (площадь земельного участка 682,0 кв.м) РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Удалецкая, земельный участок №12, КН № 63:09:0201055:5410
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 15 (кВт)
(если энергопринимающее устройство вводится
в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности)
4. Категория надежности III
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 (кВ).
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя предпроектные проработки
7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения опора №23 ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП-63-П, 15 кВт
8. Основной источник питания ф-28 п/ст 110/35/10 "Матюшкино"
9. Резервный источник питания нет
10. Присоединение объектов капитального строительства к электрическим сетям производится на основании договора об осуществлении технологического присоединения к



электрическим сетям АО "ОРЭС-Тольятти" в соответствии с решением Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

По решению Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 27 декабря 2017г. №897 размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ОРЭС-Тольятти» составляет 550 рублей.

11. Сетевая организация осуществляет:

11.1. Урегулирование отношений с третьими лицами.

12. Заявитель осуществляет:

12.1. Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ выполнить согласно действующему законодательству РФ и "Правилам устройства электроустановок" (7 издание) от электрических сетей АО "ОРЭС-Тольятти" (ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП-63-П) самонесущим изолированным проводом, сечением (4х16).

12.2. Требование по установке учета электрической энергии: учет выполнить в соответствии с требованиями раздела X "Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии", утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442, Федерального закона от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на границе балансовой принадлежности электрических сетей. Приборы учета должны иметь класс точности не ниже 2,0; прямого включения по току; пломбы государственной поверки с давностью не более 12 месяцев, входящие в гос.реестр средств измерений, допущенных к использованию в РФ. Установить вводной автомат с током теплового расцепителя не более 32 А.

13. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года.

Главный управляющий директор



А.А.Ганин

Технический директор
А.Б.Кулешов
55-12-92

