



Закрытое Акционерное Общество

«ЭНЕРГЕТИКА И СВЯЗЬ, СТРОИТЕЛЬСТВА»

ИНН 6320005633 КПП 632001001

р/с 40702810854280100104 в Самарском отделении № 6991

ОАО «Сбербанк России»

БИК 043601607 к/с 30101810200000000607

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ОАО «Сбербанк России» г. Самара

Адрес: 445691, г. Тольятти, ГСП, ул. Белорусская, 33

e-mail: office@zeiss.net.ru т/ф (8482) 637666, 638181

Исх. № 1313 от 02.08 2016 г.

Руководителю управления
архитектуры и градостроительства
мэрии г.о. Тольятти

Шинкину А.А.

445017, г. Тольятти,

ул. Победы, д. 52

тел. 28-53-28

На исх. №335/5.1-1 (№29 (ИТИ)) от 24.06.2016г.

Уважаемый Аркадий Анатольевич!

Направляем Вам предварительные технические условия № П 02-07-16 от 25.07.2016 г. на технологическое присоединение к электрическим сетям земельного участка, имеющего местоположение: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 6 квартал, Московский проспект, южнее жилого дома, имеющего адрес: Московский проспект, 57, кадастровый номер № 63:09:0101176:10665.

Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 29.12.2015 г. № 766 и на 01.08.2016 г. составляет 7 763 905,21 руб. (семь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи девятьсот пять рублей 21 копейка) в т.ч. НДС 1 184 324,52 руб. (один миллион сто восемьдесят четыре тысячи триста двадцать четыре рубля 52 копейки).

Обращаем Ваше внимание, что правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83, и требования частей 7-10 ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ не применяются к технологическому присоединению энергопринимающих объектов к электрическим сетям, в связи с чем указанные технические условия не являются техническими условиями, выполнение которых обеспечивается законодательством об электроэнергетике.


Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя осуществляется на основании договора, заключенного между сетевой организацией и заявителем (пользователем земельного участка) в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861. Размер платы за технологическое присоединение определяется по тарифу, установленному на дату подачи заявки в сетевую организацию.

Приложение:

1. Предварительные технические условия для присоединения к электрическим сетям № П 02-07-16 от 25.07.2016 г. на 1 л. – 1 экз.

Технический директор

Исп. Ильина Е.С.
8 (8482) 63-84-97



от 03.08.16 г.

**Предварительные технические условия
для присоединения к электрическим сетям**

№ П 02-07-16

25.07.16 г.

Закрытое акционерное общество "Энергетика и Связь Строительства"

(наименование сетевой организации, выдвшей технические условия)

Управление архитектуры и градостроительства мэрии городского округа Тольятти

(полное наименование организации - для юридического лица; фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя)

1. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых выдаются предварительные технические условия Ж-4 (Зона многоэтажной жилой застройки), Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 6 квартал, Московский проспект, южнее жилого дома, имеющего адрес: Московский проспект, 57, КН № 63:09:0101176:10665.

2. Максимальная нагрузка в возможной точке присоединения составляет не более 1000 кВт.

3. Категория надежности: III.

4. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 10 (кВ).

5. Точка присоединения: КЛ-10 кВ от свободной ячейки 10 кВ в ЗРУ-10 кВ ГПП 110/10 кВ "Автозаводская".

6. Срок подключения объекта капитального строительства 2 года.

7. Срок действия предварительных технических условий составляет 1 год.

8. Данные предварительные технические условия не дают право на технологическое присоединения объекта к электрическим сетям ЗАО «ЭиСС».

Технический директор ЗАО «ЭиСС»



Богряков А.В.