

25.12.18 № 9695  
на № 691/5.1-1 (ИТИ№170) от 06.12.2018г.

**Руководителю управления  
архитектуры и  
градостроительства  
администрации г.о. Тольятти  
А.А. Шишкину**  
445017, РФ, Самарская область,  
г.Тольятти, ул. Победы, 52  
тел. 54-44-33 (3574)

О выдаче технических условий

На основании запроса сообщаю Вам информацию по техническим условиям на проектирование сетей водоснабжения и водоотведения объекта на земельном участке с разрешенным использованием - склады (6.9) (ПК-4, зона коммунально-складских складов), расположенные по адресу: РФ, Самарская область, г.Тольятти, Центральный район, Новозаводская, 53-б, (Sз.у.=1082,0 кв.м, кадастровый номер 63:09:0302049:1921), выставляемом на торги:

1. Наименование и место нахождения объектов капитального строительства, подключаемых к сетям инженерно-технического обеспечения:

**склады (ПК-4, Зона коммунально-складских объектов), расположенные по адресу: РФ, Самарская область, г.Тольятти, Центральный район, ул. Новозаводская, 53-Б (Sз.у.=1082,0 кв.м, кадастровый номер 63:09: 0302049:1921)**

2. Вид сетей инженерно-технического обеспечения, к которым должно быть осуществлено подключение: **Водоснабжение и водоотведение.**

3. Возможные точки подключения объекта капитального строительства:

**3.1. К существующей сети водопровода Ду65мм (ст.), при наличии письменного согласования от владельца сетей водопровода - ООО «ИХЛЯС». Гарантированное давление в сети водопровода Ду300мм (ст.) по ул. Новопромышленной – 2,5 кгс/см<sup>2</sup> (см. Приложение 1).**

**3.2. К существующей сети канализации Ду150мм в существующем колодце КК-1, при наличии письменного согласования от владельца сети водопровода – ООО «ИХЛЯС» (см. Приложение). Отметка лотка уточнить на месте.**

4. На момент предоставления сведений о технических условиях на подключение, максимальная нагрузка в возможных точках подключения к сетям водоснабжения:

- максимальная нагрузка в точке водоотбора — **1,0 м<sup>3</sup>/сут.;**
- полив — **не запрашивается;**
- наружное пожаротушение — **не запрашивается.**

5. Срок подключения объекта капитального строительства:

- к сетям водоснабжения: **информация отсутствует, аукцион.**
- к сетям водоотведения: **информация отсутствует, аукцион.**

6. Срок подключения объекта капитального строительства:

- к сетям водоснабжения: **информация отсутствует, аукцион.**
- к сетям водоотведения: **информация отсутствует, аукцион.**

**7. Размещение объекта капитального строительства предусмотреть за пределами охранной зоны сети водопровода Ду65мм (ст.), находящейся на обслуживании и в эксплуатации ООО «ИХЛЯС», которая составляет по 5,0 м по горизонтали (в свету) в каждую сторону от указанного водопровода до фундамента здания подключаемого объекта.**

**8. Срок действия настоящих условий составляет 1 (один) год с даты их выдачи. Обязательства организации, выдавшей условия по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с данными условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты их получения**

**правообладатель земельного участка не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.**

**Тарифы на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения ООО «Волжские коммунальные системы» по водоснабжению и водоотведению на 2019г. в настоящее время утверждены, но не размещены на сайте Министерства энергетики жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. Информации о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения/водоотведения будет направлена в Ваш адрес дополнительно после 01.01.2019г.**

Приложение: Схема подключения на 1л. в 1экз.

**Технический директор**



**Е. М. Тимофеева**



