



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САМАРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Место нахождения:
443079, Россия, Самара, ул. Гагарина, 22
тел.: (846) 342-60-00, факс: 342-60-01
e-mail: office@ssk63.ru

ОГРН 1056367019136
ИНН 6367047389
КПП 631050001

Исх № 116/4 от 26.04.2018

На № № 112/5.1-1 от 02.03.18 г.

Руководителю
Управления архитектуры и
градостроительства
Администрации г.о. Тольятти
А.А. Шишкину

Предварительные технические условия на подключение объекта на земельном участке с к.н. №63:09:0102158:1414 с местоположением: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ПКЗ, в районе здания по адресу: ул. Вокзальная, д.96-г.

Свободная мощность РП № 5260000 (РП-26ПКЗ) составляет - 350,0 кВт
Категория электроснабжения - III
Напряжение - 10,0кВ

1. Подключение объекта возможно выполнить от РУ-10 кВ РП № 5260000 (ГПП-26ПКЗ) с установкой дополнительной ячейки 10кВ со строительством КЛ-10кВ и ТП-10/0,4кВ.
3. Размер платы за технологическое присоединение объекта определяется в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 27.12.2017г. №897.
4. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя осуществляется на основании договора, заключенного между сетевой организацией и заявителем (пользователем земельного участка) в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.
Размер платы на технологическое присоединение определяется по тарифу, установленному на дату подачи заявки в сетевую организацию.
5. Технические условия на технологическое присоединение объекта получить в установленном порядке согласно Постановлению №861 от 27.12.2004г. Правительства Российской Федерации.
6. Предварительные технические условия на подключение объекта капитального строительства на земельном участке с к.н. №63:09:0102160:85 действительны три месяца.
7. Данные предварительные технические условия не дают право на технологическое присоединение объекта к электрическим сетям АО «ССК».

Начальник Ставропольских ЭС

С.Н. Старков