

от 30.03.21 № 676  
на № 1504/180 от 26.02.2021г.

Руководителю  
управления муниципальных услуг и мониторинга  
градостроительной деятельности  
администрации городского округа Тольятти  
В.В. Рябову

445017, Российская Федерация, Самарская область,  
г. Тольятти, ул. Победы, д.52, тел. (8482)26-24-40,  
факс (8482)28-53-28

На основании запроса №64/5.1-1 (№264 (ИТИ)) от 24.02.2021г. сообщая Вам технические условия на проектирование сетей электроснабжения объекта: магазин, расположенного по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Куйбышева, уч 18Д, КН №63:09:0201062:5848, площадь земельного участка 1108,0 кв.м. Заказчик - Администрация городского округа Тольятти.

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя  
ВРУ-0,4 кВ магазина
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя  
магазин, РФ, Самарская обл, г. Тольятти, ул. Куйбышева, уч 18Д, КН №63:09:0201062:5848, площадь земельного участка 1108,0 кв.м
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 152 (кВт)  
(если энергопринимающее устройство вводится  
и эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности)
4. Категория надежности II
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 (кВ).
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя проектирование
7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения проектируемый ящик вводно-учетный двух проектируемых КЛ-0,4 кВ от ТП-572, 152 кВт
8. Основной источник питания ф-60, ф-68 п/ст "МИС"
9. Резервный источник питания нет



10. Присоединение объектов капитального строительства к электрическим сетям производится на основании договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «ОРЭС-Тольятти» в соответствии с приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области.

По приказу Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 28 декабря 2020г. №887 "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области на 2021 год" размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ОРЭС-Тольятти» составляет: 1 031 530,79 (один миллион тридцать одна тысяча пятьсот тридцать рублей семьдесят девять копеек) рубля в том числе НДС - 20% в размере 171 921,79 (сто семьдесят одна тысяча девятьсот двадцать один рубль семьдесят девять копеек) рубля.

Размер платы за технологическое присоединение, установленный настоящим приказом, действует до 31.12.2020 года.

#### **11. Сетевая организация осуществляет:**

11.1. Проектом предусмотреть и выполнить строительство (реконструкцию) сетей;

- Проложить две кабельные линии 0,4 кВ от разных секций РУ-0,4 кВ ТП-572 до проектируемого ящика вводно-учетного у внешней стены магазина. Марку и сечение кабелей определить проектом.

Проектирование и строительство выполнить в соответствии со следующими документами:

- действующим законодательством;
- "Правилами устройства электроустановок" (7 издание).

11.2. Обеспечить учет электрической энергии заявителя в соответствии с требованиями раздела X "Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии", утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442, Федерального закона от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на границе балансовой принадлежности электрических сетей:

- У внешней стены магазина установить ящик вводно-учетный заводского исполнения со степенью защиты не ниже IP54 в антивандалном исполнении с рубильником на два направления на номинальный ток 315 А и узлом учета электроэнергии.

11.3. Урегулирование отношений с третьими лицами.

#### **12. Заявитель осуществляет:**

12.1 Строительство и проектирование ВРУ-0,4 кВ магазина выполнить согласно действующему законодательству РФ и "Правилам устройства электроустановок" (7 издание) от электрических сетей АО «ОРЭС-Тольятти» (проектируемый ящик вводно-учетный двух проектируемых КЛ-0,4 кВ от ТП-572).

12.2. Представление в АО «ОРЭС-Тольятти» разработанной проектной документации на подтверждение ее соответствия техническим условиям в соответствии с требованиями Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.

12.3. При необходимости, на безвозмездной основе предоставление места размещения прибора учета электрической энергии и иного необходимого оборудования.

12.4. Вынос кабельной линии дистанционного управления согласовать с АО "ПО КХ г.о. Тольятти".



13. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года.

Технический директор



А.Б.Кулешов

Начальник технического отдела  
В.В.Родионов  
55-13-40

