

18.05.20 № 3968
на № 03492 от 06.05.2020 г.

Руководителю управления
архитектуры и градостроительства
администрации г.о. Тольятти
А.А. Шишкину
445017, РФ, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Победы, 52
тел. 54-44-33 доб. 3574

О выдаче технических условий

На основании запроса сообщая Вам информацию по техническим условиям на проектирование сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) объекта на земельном участке с разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта (4.9) (ПК-4, Зона коммунально-складских объектов), расположенного по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, южнее здания, имеющего адрес: ул. Олимпийская, 58 (Sz.y.=1202,0 кв.м, кадастровый номер 63:09:0201055:5324), выставляемом на торги:

1. Наименование и место нахождения объектов капитального строительства, подключаемых к сетям инженерно-технического обеспечения:

Объект обслуживания автотранспорта (зона коммунально-складских объектов), расположенный по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, южнее здания, имеющего адрес: ул. Олимпийская, 58 (Sz.y.=1202,0 кв.м, кадастровый номер 63:09:0201055:5324).

2. Вид сетей инженерно-технического обеспечения, к которым должно быть осуществлено подключение: *водоснабжение и водоотведение.*

3. Возможные точки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения/водоотведения):

3.1. к сетям водоснабжения:

- на существующей сети водопровода Ду100 мм (ст.) по ул. Весенней в существующем колодце ВК-1 (суц.) с установкой запорной арматуры в сторону подключаемого объекта (см. Приложение № 1) Гарантированное давление в точке подключения – 2,5 кгс/см². Необходимо предусмотреть наружное пожаротушение объекта;

3.2. к сетям водоотведения:

1 вариант: *на существующей сети канализации Ду150 мм (а/ц) от здания по адресу: ул. Олимпийская, 58, в существующем колодце КК-1 (суц.). Абсолютную отметку лотка в колодце уточнить по месту (см. Приложение № 1).*

2 вариант: *Для удаления канализационных стоков предусмотреть выгребную яму (септик, локальные очистные сооружения и др.), устройство и расположение которой предварительно согласовать с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области в г.о. Тольятти».*

4. На момент предоставления сведений о технических условиях на подключение максимальная нагрузка в возможных точках подключения к сетям водоснабжения и водоотведения:

- максимальная нагрузка в точке водоотбора — $5,0 \text{ м}^3/\text{сут.}$;
- максимальная нагрузка в точке приема стоков — $5,0 \text{ м}^3/\text{сут.}$

5. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения: *в течение 18 месяцев с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) с правообладателем земельного участка с учетом условий п.6;*

6. Срок действия настоящих условий: *обязательства организации, выдавшей условия по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с данными условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты их получения правообладатель земельного участка не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.*

7. Согласно приказу № 823 от 19.12.2019 г. Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области тарифы на подключение объекта к централизованной системе водоснабжения и водоотведения ООО «Волжские коммунальные системы» составляют:

по водоснабжению:

- за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку — $0,839 \text{ тыс.руб./куб.м в сут. (с учетом НДС)}$;
- за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем для сетей диаметром 40 мм и менее — $6,596 \text{ тыс.руб./м (с учетом НДС)}$.

по водоотведению:

- за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку — $0,824 \text{ тыс.руб./куб.м в сут. (с учетом НДС)}$;
- за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем для сетей диаметром от 151 мм до 200 мм — $10,556 \text{ тыс.руб./м (с учетом НДС)}$.


Дата окончания срока действия указанных тарифов — 31.12.2020 г.

Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение — 01.01.2021г.

Приложение:

Схема расположения точек подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 1 л. в 1 экз.

И.о. технического директора



Л.В. Шаронова