

ИП Быкова Е.В.

Свидетельство о регистрации серия 63 № 005513488
ОГРН ИП 311631527100010, ИНН 631910296117
443029, г. Самара, ул. Шверника, д.19А,кв.32 тел.: 207-04-37
E-mail: bykova125@mail.ru

Заказчик – ООО «Базис»

*«Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод
с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими
трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением»*

Резюме нетехнического характера

116/21-ОВОС-Резюме

ИП Быкова Е.В.



Быкова Е.В.

Самара, 2022

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» выполнена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением предусмотрено в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» разработанного в рамках национального проекта «Экология» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и государственной программы Самарской области "Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения", утвержденной постановлением администрации Самарской области от 26 июля 2019 года № 514 (в ред. постановлений администрации Самарской области 17.10.2019 № 731, от 24.07.2020 № 520, от 29.12.2020 № 1127, от 18.05.2021 № 301, от 06.12.2021 № 960).

Строительство объекта предусмотрено с выделением этапов:

1 ЭТАП предусматривает строительство следующих сооружений и подводящих сетей:

- очистные сооружения, включающие оборудование для механической очистки сточных вод, контейнеры для сбора отходов, реагентное хозяйство, установку УФО обеззараживания.
- сеть канализации дождевых сточных вод К2, включающая следующие участки:
 - от проектируемой камеры № 13 на городском железобетонном коллекторе ливневой канализации 4900×2870 мм по ул. Свердлова до очистных сооружений. Протяженность участка трассы К2 составляет 703,68 м (ж/б канал 4200ммх3200мм(h) длиной 13,58 м и 4200x3600(h) длиной 690,1 м);

В камере 13 (сеть К2) проектом предусмотрено заглушить поворот существующего коллектора 4000x2870мм (h), уходящего направо в камеру IV.

На вводе в камеру 14 в 1-м этапе предусмотрены заглушки на трубопроводе К2 Ø1200мм. При строительстве 2-ого этапа заглушки демонтируются для дальнейшего монтажа трубопровода.

2 ЭТАП: предусматривает строительство следующих сооружений и подводящих сетей:

- канализационная насосная станция (КНС) для перекачки сточных вод по проектируемым напорным трубопроводам на площадку проектируемых очистных сооружений;
- сеть канализации дождевых сточных вод К2, включающая следующие участки:
 - от проектируемой камеры, расположенной на существующем коллекторе DN1500 по ул. Приморский бульвар после камеры слияния двух существующих коллекторов, до резервуара проектируемой канализационной насосной станции (КНС). Протяженность участка трассы К2 составляет 519,25 м, диаметр 1400 мм;
 - от камеры гашения напора (к.9) на напорной канализации дождевых сточных вод К2Н до камеры 14 на коллекторе, строительство которого предусмотрено на 1 этапе. Протяженность участка трассы К2 составляет 21,02 м (две трубы Ø1000мм общей протяженностью 21,02м (одна линия 10,51м, вторая линия 10,51 м).
- напорная канализация дождевых сточных вод К2Н от проектируемой насосной станции до проектируемой камеры гашения напора (к.9), располагаемой на вновь прокладываемом участке сети дождевых сточных вод К2 в районе существующей камеры IV по ул. Свердлова. Две параллельные трубы Ø1000мм общей протяженностью 9135,59м (одна

Испр №	№ подп	Подпись	Печать	Разм. инв №

Изм.	Колич	Лист	№докум	Подп.	Дата

труба 4561,67м, вторая труба 4573,92м).

Кроме того, в рамках реализации 2 этапа предусмотрено устройство:

- переливной трубы К2.1 Ø1200 мм длиной 4,5м от резервуара с погружными насосами (поз. 1 по 116/21-ПЗУ2, этап 2) до существующего коллектора DN1500мм;
- выпусколов мокрые колодцы Ø160x9.5мм длиной 8,24м, Ø225x13.4 длиной 11.72м, Ø355x21.1 длиной 10.29м;
- трубопровода К2.1Н Ø63мм, служащего для барботажа в резервуаре с погружными насосами, протяженностью 22,55м.

Планируемое место реализации деятельности: Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории с подводящими трубопроводами предусмотрено в границах Автозаводского района г. Тольятти.

Согласно «Схеме водоснабжения и водоотведения городского округа Тольятти на период с 2014 по 2028 года» разработанной и утвержденной в установленном порядке, в Автозаводском районе г. Тольятти запроектирована полная раздельная система канализации, т.е. бытовые, производственные и атмосферные сточные воды отводятся от абонентов по самостоятельным сетям.

В канализацию дождевых незагрязненных сточных вод Автозаводского района (эксплуатационная зона №1) поступают дождевые и талые воды с кровель зданий и асфальтового покрытия дорог.

В настоящее время отведение поверхностных сточных вод с территории района осуществляется по двум коллекторам. Один существующий коллектор ж/б DN 1500 проходит по бульвару Приморский, второй ж/б канал по ул. Свердлова, далее эти коллекторы врезаются в существующий коллектор ООО «АВК», представляющий собой, ж/б канал 3600x4000мм.

По сети ливневой канализации сточные воды поступают в коллектор ООО «АВК», где смешиваются с предварительно очищенными сточными водами, собираемыми ООО «АВК» с эксплуатационной зоны №2, и далее направляются на выпуск в р. Волга (Куйбышевское водохранилище).

Очистка поверхностных сточных вод с территории Автозаводского района г. Тольятти (эксплуатационная зона №1) в настоящее время не осуществляется.

Проектируемые очистные сооружения предназначены для приема, очистки и обеззараживания поверхностных сточных вод с территории Автозаводского района г. Тольятти, утилизации веществ, содержащихся в сточных водах и их осадке.

Суточное количество поверхностных сточных вод, аккумулирующихся в резервуарах – 67130 м³/сут. Принятая проектная производительность станции очистки поверхностных сточных вод – 1500м³/ч (36000 м³/сут).

В соответствии с п. 15 части I «Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2398, проектируемые очистные сооружения относятся к объектам I категории негативного воздействия на окружающую среду.

В соответствии с п. 7.5 ст. 11 Федерального закона №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» объект проектирования является объектом капитального строительства, относящимся к объектам государственной экологической экспертизы федерального уровня.

Целью реализации намечаемой хозяйственной деятельности является строительство очистных сооружений для очистки поверхностных сточных вод Автозаводского района г. Тольятти с достижением технологических показателей лучших доступных технологий (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1430 «Об утверждении технологических показателей лучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских

Испр №	Подп №	Полп и пата	Розм инв №

Изм.	Колич	Лист	№докум	Подп.	Дата	116/21-ОВОС- Резюме	Лист
							3

округов) и предельно допустимых концентраций сброса загрязняющих веществ в поверхностный водный объект высшей категории рыбохозяйственного значения (утв. Приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»), прекращение сброса неочищенных сточных вод в поверхностный водный объект, сокращение объема сброса загрязняющих веществ в поверхностный водоем.

Основными критериями при выборе варианта строительства являлись снижение негативного воздействия до нормативов допустимого воздействия на окружающую природную среду и использование экономически рациональных и наилучших доступных технологий в области очистки поверхностных сточных вод с селитебных территорий.

В качестве исходных данных при разработке материалов оценки воздействия на окружающую среду использовались: разрешительная документация в области охраны окружающей среды, результаты инженерных изысканий, проектные материалы.

Альтернативные варианты достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Выбор технологии очистки сточных вод осуществлен исходя из:

- Категории очистных сооружений централизованных систем водоотведения поселений или городских округов по мощности согласно Постановлению Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1430 «Об утверждении технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов»;
- Категории водного объекта согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26.10.2019 № 1379 «Об утверждении Правил отнесения водных объектов к категориям водных объектов для целей установления технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов»;
- Качества поступающих на очистку сточных вод;
- Предельно допустимых концентраций сброса загрязняющих веществ в поверхностный водный объект высшей категории рыбохозяйственного значения (утв. Приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»).

В соответствии с письмом Администрации г.о. Тольятти от 22.06.2022 г. № 4077/5.1 проектируемые очистные сооружения дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением по окончанию строительства будут включены в централизованную систему г.о. Тольятти (с внесением соответствующих изменений в утвержденную схему ВиВ г.о. Тольятти).

Комплекс очистных сооружений поверхностного стока Автозаводского района г.о. Тольятти в соответствии с проектными расчетами составит – 36 000 м³/сут – будут относиться к категории «Большие очистные сооружения» с объемом сброса сточных вод 10001 – 40000 м³/сут.

Несмотря на то, что собственный выпуск у КОС отсутствует, сброс очищенных сточных вод будет осуществляться через выпуск ООО «АВК» без дополнительной очистки, поэтому качество очищенных сточных вод должно соответствовать требованиям технических условий ООО «АВК» от 06.07.2022 г. № 2307/211, т.е. нормативным

Испр №	Полп и пата	Розм №

Изм.	Колуч	Лист	№докум	Подп.	Дата

требованиям, предъявляемым к очищенным сточным водам при сбросе в поверхностный водный объект высшей рыбохозяйственной категории.

Куйбышевское водохранилище (р. Волга), являющееся приемников сточных вод, согласно п. 6 «Правил отнесения водных объектов к категориям водных объектов для целей установления технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2019 № 1379, относится к *категории Б*.

В качестве альтернативных вариантов рассмотрены:

1. Нулевой вариант - отказ от строительства объекта;
2. Физико-химическая очистка методами тонкослойного отстаивания, флотации или контактной фильтрации с предварительной реагентной обработкой дополненная фильтрацией на зернистых загрузках ($\Phi\text{ХО} + \Phi$);
3. Физико-химическая очистка методами тонкослойного отстаивания, флотации или контактной фильтрации с предварительной реагентной обработкой дополненная фитоочистными системами ($\Phi\text{ХО} + \text{ФОС}$);
4. Физико-химическая очистка методами тонкослойного отстаивания, флотации или контактной фильтрации с предварительной реагентной обработкой дополненная сорбционными фильтрами (СФ) $\Phi\text{ХО} + \text{СФ}$.

Варианты 2-4 рекомендованы ИТС 10-2019 «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов», к технологиям очистки поверхностных сточных вод, обеспечивающих максимальную эффективность.

В таблице 1 представлен сравнительный анализ достоинств и недостатков данных технологий. Т.к. согласно ИТС 10-2019 в качестве первой стадии очистки должна быть физико-химическая очистка, то сравнение проводим только по технологиям доочистки.

Таблица 1. Сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности

Показатель	Вариант 1 $\Phi\text{ХО} + \Phi$ (6б)	Вариант 2 $\Phi\text{ХО} + \text{ФОС}$ (6в)	Вариант 3 $\Phi\text{ХО} + \text{СФ}$ (6д)
Достоинства	✓ Значительная эффективность удаления взвешенных веществ и нефтепродуктов ✓ Простота применения при реконструкции.	✓ Значительная эффективность удаления взвешенных веществ и нефтепродуктов в период устойчивых положительных температур. ✓ Невысокие эксплуатационные затраты	✓ Высокая эффективность удаления загрязняющих веществ.
Недостатки	✓ Высокие эксплуатационные затраты	✓ Неэффективны для очистки талых ПСВ ✓ Требуют значительных территорий.	✓ Образование отработанного сорбента ✓ Высокие капитальные вложения. ✓ Высокие эксплуатационные затраты
Достижаемые концентрации	Взвешенные вещества - 15 мг/л Нефтепродукты - 1 мг/л ХПК - 50 мг/л БПК ₅ - 10 мг/л Фосфор фосфатов - 1 мг/л	Взвешенные вещества - 15 мг/л Нефтепродукты - 1,0 мг/л ХПК - 50 мг/л БПК ₅ - 10 мг/л Фосфор фосфатов - 1,0 мг/л	Взвешенные вещества - 5 мг/л Нефтепродукты - 0,3 мг/л ХПК - 30 мг/л БПК ₅ - 5 мг/л Фосфор фосфатов - 0,5
Преимущества для окружающей среды	Позволяет удалять взвешенные вещества до	ФОС способны обеспечить глубокую очистку сточных вод, с использованием	Позволяют осуществлять удаление нефтепродуктов до 0,05–0,1 мг/л.

Испр № подп	Полп и пата	Резюм №

Изм.	Колуч	Лист	№докум	Подп.	Дата	116/21-ОВОС- Резюме	Лист
							5

Показатель	Вариант 1 ФХО + Ф (6б)	Вариант 2 ФХО + ФОС (6в)	Вариант 3 ФХО + СФ (6д)
	остаточных концентраций 2–5 мг/л, нефтепродукты — до 1 мг/л.	естественного метода, не требующего ни электроэнергии, ни реагентов; минимум оборудования.	
Межсредовые воздействия	Безнапорная фильтрация практически не образует каких-либо существенных межсредовых воздействий.	Отходы и выбросы отсутствуют.	Периодически, 1–2 раза в год, образуется значительный объем отходов (отработанный сорбент, загрязненный нефтепродуктами), подлежащих размещению.
Применимость	Технически - универсальны.	В период весеннего снеготаяния биоплато, работающее на очистку ПСВ, неработоспособно. Не применимо для сооружений большой производительности, т.к. требуют значительной площади (время пребывания СВ - не менее суток при небольшой глубине)	Целесообразно использовать для очистки ПСВ

Физико-химическая очистка методами тонкослойного отстаивания, флотации или контактной фильтрации с предварительной реагентной обработкой дополненная фильтрацией на зернистых загрузках технически применима и может быть размещена в границах выделенной под очистные сооружения площадке, но эффективность очистки не позволяет достичь требуемых в ТУ ООО «АВК» от 06.07.2022 г. № 2307/211 нормативов. Поэтому данный вариант использован в проекте как одна из ступеней очистки.

Вариант физико-химической очистки методами тонкослойного отстаивания, флотации или контактной фильтрации с предварительной реагентной обработкой, дополненной фитоочистными системами, имеет ряд недостатков, таких как невозможность фитоочистки талого стока и потребность в значительных площадях для устройства биопрудов (биоплато), что делает неприменимым его для проектируемого объекта с суточным объемом сточных вод 67 130 м³/сут.

Единственным вариантом, позволяющим достичь требуемого качества очистки является физико-химическая очистка методами тонкослойного отстаивания, флотации или контактной фильтрации с предварительной реагентной обработкой дополненная сорбционными фильтрами. Для дальнейшего проектирования в качестве основной технологии принят вариант соответствующий НДТ 5в, 6а и 6д – усреднение и предварительное отстаивание ПСВ в аккумулирующих резервуарах (прудах-отстойниках) с последующей физико-химической очисткой в сепараторах с тонкослойными отстойниками с предварительным введением коагулянта и флокулянта и доочисткой на зернистых и сорбционных фильтрах (Вариант 3).

«Нулевой вариант» предполагает отказ от реализации намечаемой деятельности – реализации проекта «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением».

В случае отказа от строительства очистных сооружений неочищенные поверхностные сточные воды в объеме около 4 млн. в год через коллектор ООО «АВК» будут поступать в

Испр № п/п	Подпись	Разм. инв №

Изм.	Кол уч	Лист	№докум	Подп.	Дата

поверхностный водный объект р. Волга (Куйбышевское вдхр.), что противоречит требованиям подп. 1 ч. 6 ст. 60 Водного кодекса РФ, а также приводит к накоплению загрязняющих веществ в воде водного объекта, к ухудшению экологического и санитарно-эпидемиологического состояния водного объекта, повышению уровня фонового загрязнения р. Волга, ухудшению среды обитания водных биоресурсов.

Сведения из ежегодных докладов о состоянии окружающей среды показывают постоянное ухудшение качества воды р. Волги – одной из главных водных артерий РФ. Немаловажную роль в этом играет сброс неочищенных поверхностных сточных вод с территории городов. Такое положение продиктовало необходимость в создании и реализации федерального проекта «Оздоровление Волги».

В связи с этим «нулевой вариант» невозможен к применению.

Сравнение вариантов на основе возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности по альтернативным вариантам приведены в таблице 2.

Таблица 2. Сравнение вариантов на основе возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности по альтернативным вариантам

Вид воздействия	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	«Нулевой вариант»	
Атмосферный воздух	Площадка очистных сооружений является технологически неизбежным источником воздействия на атмосферный воздух				
- выбросы	Уровень воздействия на атмосферный воздух у всех трех вариантов практически одинаковый, т.к. основным источником выбросов являются открытая поверхность аккумулирующих резервуаров для усреднения и отстаивания неочищенных сточных вод и этап физико-химической очистки. На этапе доочистки по любой из технологий источники выбросов отсутствуют.			Источники выбросов отсутствуют	
- шум	Уровень шумового воздействия у всех трех вариантов практически одинаковый, т.к. основным источником шума будет являться насосное оборудование для подачи стоков на очистку из аккумулирующих резервуаров на этап физико-химической очистки.	Уровни создаваемого шумового загрязнения за пределами площадок сооружений не превышают предельно допустимых значений	Биопруд (биоплато) не является источником шума	Уровни создаваемого шумового загрязнения за пределами площадок сооружений не превышают предельно допустимых значений	Источники шума отсутствуют
Водные объекты	Реализация проекта «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» позволит исключить сброс неочищенных сточных вод в поверхностный водный объект, а также позволит оформить эксплуатирующей выпуск организации в установленном законодательством порядке разрешительные документы на сброс очищенных поверхностных сточных вод в водный объект			В случае отказа от строительства очистных сооружений неочищенные поверхностные сточные воды в объеме около 4 млн. в год через коллектор ООО	

Испр № п/п	Полип. и листа	Разм. и №

Изм.	Колич	Лист	№докум	Подп.	Дата	116/21-ОВОС- Резюме	Лист
							7

Вид воздействия	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	«Нулевой вариант»
	Позволяет удалять взвешенные вещества до остаточных концентраций 2–5 мг/л, нефтепродукты — до 1 мг/л.	ФОС способны обеспечить глубокую очистку сточных вод, с использованием естественного метода, не требующего ни электроэнергии, ни реагентов; минимум оборудования.	Позволяют осуществлять удаление нефтепродуктов до 0,05–0,1 мг/л.	«АВК» продолжает поступать в поверхностный водный объект р. Волга (Куйбышевское вдхр.), что противоречит требованиям подп. 1 ч. 6 ст. 60 Водного кодекса РФ, а также приводит к накоплению загрязняющих веществ в воде водного объекта
Земельные ресурсы	Основную площадь земельного участка занимают аккумулирующие резервуары и производственное здание для размещения физико-химической очистки. Размещение фильтров осуществляется на 2-ом этаже производственного корпуса, что не приводит к увеличению площади земельного участка.	Требуется дополнительное выделение земельного участка для размещения биопруда (биоплато) общкой площадью 36000 м ² (без учета проездов и откосов)	Основную площадь земельного участка занимают аккумулирующие резервуары и производственное здание для размещения физико-химической очистки. Размещение фильтров осуществляется на 2-ом этаже производственного корпуса, что не приводит к увеличению площади земельного участка.	Не требуется
Отходы	1. масса осадка очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный (Код ФККО: 7 21 100 01 39 4) влажностью составит 17953,478 т/год 2. отходы зачистки оборудования локальных очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод,	1. масса осадка очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный (Код ФККО: 7 21 100 01 39 4) влажностью составит 17953,478 т/год Отходы фильтрующих загрузок отсутствуют Возможно образование растительных отходов.	3. масса осадка очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный (Код ФККО: 7 21 100 01 39 4) влажностью составит 17953,478 т/год	Не образуется.

Испр № п/п	Полип. и п/ята	Розм.нр №

Изм.	Колуч	Лист	№докум	Подп.	Дата	116/21-ОВОС- Резюме	Лист
							8

Вид воздействия	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	«Нулевой вариант»
	содержащие преимущественно диоксид кремния при содержании нефтепродуктов менее 15% (код ФККО - 7 23 811 11 39 4) – 13 т/год		сооружений нефтесодержащих сточных вод, содержащие преимущественно диоксид кремния при содержании нефтепродуктов менее 15% (код ФККО - 7 23 811 11 39 4) – 13 т/год 3. уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (код ФККО - 4 42 504 02 20 4) – 54,6 т/год	

Очистные сооружения поверхностного стока является технологически неизбежным источником воздействия на компоненты окружающей среды, при этом проектируемый объект не является источником сверхнормативного негативного воздействия.

Особое значение строительство очистных сооружений поверхностного стока имеет для поверхностного водного объекта. Многие годы существовал неорганизованный или сброс без очистки ливневых и талых вод с территории городов. В результате чего происходило регулярное загрязнение, и как следствие, накопление в воде водных объектов загрязняющих веществ.

Качество воды в водных объектах, используемых как источник питьевого водоснабжения, с каждым годом становится все хуже и требуются новые, зачастую затратные и энергоемкие технологии, по ее очистке. Оценку объемов отходов при сравнении вариантов можно считать косвенным не самым значимым показателем, т.к. если не удалить взвешенные и труднооседающие вещества при очистки сбрасываемых сточных вод, то их придется извлекать из воды, используемой для питьевых нужд. Следовательно, изменится только местоположение источника образования отходов, а не объем отхода.

Сброс неочищенных поверхностных сточных вод приводит не только загрязнению воды водного объекта, но и к заилиению дна. Полностью нарушается биобаланс водного объекта, погибает биота, снижается численность зообентоса, пропадает кормовая база.

Как показал анализ различных методов очистки, наряду с незначительными (в пределах нормативов) воздействием на атмосферный воздух и земельные ресурсы наименьшее воздействие на поверхностный водный объект наблюдается от Варианта 3.

На основании сравнения степени воздействия на компоненты природной среды для дальнейшего проектирования в качестве основной технологии так же принят вариант соответствующий НДТ 5в, ба и бд – усреднение и предварительное отстаивание ПСВ в аккумулирующих резервуарах (прудах-отстойниках) с последующей физико-химической очисткой в сепараторах с тонкослойными отстойниками с предварительным введением коагулянта и флокулянта и доочисткой на зернистых и сорбционных фильтрах.

В состав очистных сооружений (1 этап строительства) включены:

Испр № попл	Попл и пата	Разм инв №

Изм.	Колич	Лист	№докум	Подп.	Дата	116/21-ОВОС- Резюме	Лист
							9

Аккумулирующие резервуары (3 резервуара вместимостью 20 000 м³ каждый) предназначены для приема, усреднения поступающих поверхностных сточных вод по расходу и первичного удаления песка, взвешенных веществ и нефтепродуктов. Осадок из аккумулирующего резервуара выгружается один раз в год. Одна секция выводится из работы, опорожняется дренажным насосом и подсушивается до влажности 70-75%. Затем осадок спецавтотранспортом вывозится на полигон ТБО.

Производственное здание очистных сооружений

Здание одноэтажное с подвалом и каналами. В здании расположены: каналы с механическими решетками, насосами 1-го подъема и запорными щитовыми затворами; зона выгрузки и отмычки отбросов с решеткой; отстойники 2-ой ступени; насосная станция 2-го подъема с приемным резервуаром; фильтры 1–3 ступеней (1 ступень – зернистая загрузка, 2-3 ступень – сорбент); емкости с реагентами; технические и бытовые помещения.

Установка ультрафиолетового обеззараживания

Для транспортировки дождевых сточных вод к очистным сооружениям предусматривается строительство следующих инженерных сетей:

1) самотечная сеть канализации дождевых сточных вод К2.

- от проектируемой камеры разделения потока, расположенной на существующем коллекторе DN1500 по ул. Приморский бульвар, до резервуара проектируемой канализационной насосной станции (КНС) (2 этап строительства);
- от проектируемой камеры 13 на городском железобетонном коллекторе ливневой канализации 4900×2870 мм по ул. Свердлова до очистных сооружений (1 этап строительства);
- от камеры гашения напора на напорной канализации дождевых сточных вод К2Н до врезки в проектируемый коллектор (2 этап строительства).

Переходы трубопроводов через магистральные дороги, в полосе отвода автомобильных дорог и переходы примыканий будут выполнены закрытым способом – методом продавливания.

2) напорная канализация дождевых сточных вод К2Н от проектируемой насосной станции до проектируемой камеры № 14, располагаемой на вновь прокладываемом участке сети дождевых сточных вод К2 в районе существующей камеры IV по ул. Свердлова (2 этап строительства).

сооружений:

1) канализационная насосная станция (КНС) для перекачки сточных вод от коллектора по ул. Приморский бульвар по проектируемым напорным трубопроводам на площадку проектируемых очистных сооружений (2 этап строительства).

Воздействие проектируемого объекта на земельные ресурсы и почвенный покров. Мероприятия по снижению возможного негативного воздействия

Период строительства

Основное воздействие на геологическую среду и почвогрунты при строительстве объекта будет оказываться при производстве земляных работ (перекладка коммуникаций, планировка территории, работы по благоустройству).

Отрицательное воздействие на территорию при строительстве выражается в: механическом повреждении растительности и почвенного покрова в ходе проведения подготовительных работ; изменении рельефа местности при выполнении планировочных и земляных работ; изменении свойств грунтов. Данное воздействие носит локальный и краткосрочный характер.

Период эксплуатации

При нормальном режиме эксплуатации проектируемых объектов воздействие на грунты и почвенный покров прилегающих территорий отсутствует.

Испр № п/п	Полип. и пата	Розм. шир. №

Изм.	Колуч	Лист	№докум	Подп.	Дата	116/21-ОВОС- Резюме	Лист
							10

Проектом предусмотрен ряд мероприятий, которые позволяют снизить степень воздействия строительных работ на земельные ресурсы до минимума:

- производение строительных работ в пределах строительной площадки;
- проведение работ в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017. Свод правил.

Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;

- подача материалов к месту укладки непосредственно с автотранспорта;
- проезд транспорта только по предусмотренным ППР дорогам;
- проведение производственного контроля в ходе строительства;
- содержание строительной площадки в чистоте, своевременное удаление строительного мусора.

Запрещается сливать ГСМ на грунт (почву). Заправка строительной техники топливом выполняется на АЗС. Ремонт строительной техники и автотранспорта выполняется на специализированных пунктах ТО. Механизмы и технику необходимо содержать в исправном состоянии.

В целях предупреждения истощения земельных ресурсов после окончания работ по строительству необходимо выполнить:

- удаление всех временных сооружений;
- уборку и вывоз на полигон строительного мусора;
- вертикальную планировка участков, восстановление дорожного покрытия;
- проведение по окончании работ благоустройства и озеленения с нанесением плодородного слоя почвы.

Охрана земельных ресурсов от загрязнения и истощения в период эксплуатации обеспечивается безаварийной эксплуатацией сооружений и коммуникаций.

В процессе эксплуатации очистных сооружений мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова сводятся к:

- регулярному осмотру технического состояния твердых покрытий (их целостности);
- организации временного хранения отходов на специально организованных местах, в специально оборудованных контейнерах, исключающих контакт атмосферных осадков с отходами;
- осмотру колодцев и своевременной их очистке от мусора.

ВЫВОД: Объект проектирования не является источником сверхнормативного негативного воздействия на земельные ресурсы.

Воздействие на земельные ресурсы в период строительства и эксплуатации при соблюдении мероприятий по уменьшению негативного воздействия и восстановлению исходного состояния покрытий носит допустимый характер.

Воздействие проектируемого объекта на растительность и животный мир. Мероприятия по снижению возможного негативного воздействия

Согласно результатам инженерно-экологических изысканий, непосредственно на участках проектирования КНС и очистных сооружений древесно-кустарниковая растительность отсутствует. В основном растительный покров представлен разнотравьем, отмечены: лопух, тысячелистник, полынь. В полосе отвода проектируемых канализационных сетей произрастают деревья и кустарники следующих пород: вяз, клен, ясень, береза, тополь, липа, вишня, сирень.

Проектом предусмотрена сводка древесно-кустарниковой растительности, попадающей в полосу отвода проектируемых коллекторов ливневой канализации. Согласно п. 8.5 Порядка предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, утвержденного приказом министерства строительства

Испр №	№ полот	Полот и лента	Разм. инв №

Изм.	Колич	Лист	№докум	Подп.	Дата	116/21-ОВОС- Резюме	Лист
							11

Самарской области от 12.04.2019 г. № 56-п, так как финансирование строительства объекта осуществляется за счет средств консолидированного бюджета Российской Федерации, предоставление порубочного билета при строительстве объекта осуществляется без оплаты компенсационной стоимости (Письмо Департамента городского хозяйства Администрации г.о. Тольятти от 10.02.22 г. № 6864-вн/2.1).

Период строительства

Мероприятия по строительству сооружений очистки сточных вод не усилият негативного воздействия на растительность представителей животного мира. Негативное воздействие в период производства строительно-монтажных работ имеет кратковременный характер и ограничено территорией строительства.

Период эксплуатации

В период эксплуатации объекта прямое воздействие на растительный и животный мир отсутствует.

Проектом предусмотрены меры организационного характера, предотвращающие воздействие в период реконструкции на прилегающие территории:

- строгое соблюдение границ территории, отведенной под строительство;
 - содержание полосы отвода в чистоте, своевременное удаление строительного мусора.
- При производстве строительно-монтажных работ предусматриваются мероприятия по защите зеленых насаждений, произрастающих на сопредельных территориях:
- запрещается не предусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности;
 - запрещается загрязнение и захламление территории, сжигание мусора и опавшей листвы, иные действия, способные повлечь за собой повреждение или уничтожение зеленых насаждений;
 - запрещается складирование различных грузов, в том числе строительных материалов за границами полосы отвода;
 - запрещается осуществление других действий, способных нанести вред зеленым насаждениям, в том числе запрещенных иными нормативными правовыми актами, а именно:
 - запрещается производить самовольную обрезку крон деревьев;
 - запрещается крепить к деревьям указатели, растяжки и другие механические присоединения;
 - запрещается в радиусе 10 м от ствола дерева и на газонах разводить открытый огонь;
 - запрещается на озелененных участках производить сброс бытового и строительного мусора.

В качестве защитного устройства, предотвращающего случайное попадание животных на территорию проведения работ, предусмотрено ограждение территории переносными инвентарными предохранительными ограждениями.

Вырубка зеленых насаждений будет осуществляться по согласованию с соответствующими органами. По окончании строительных работ будут выполнены работы по благоустройству нарушенной территории.

ВЫВОД: Прямое воздействие на представителей растительного и животного мира отсутствует.

Воздействие объекта на атмосферный воздух. Мероприятия по снижению возможного негативного воздействия

Период строительства

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показал, что по участвующим в расчете веществам и по группам суммации в расчетных точках не ожидаются превышения нормативов предельно допустимых концентраций.

Испр №	№ подп	Подп и пата	Резюме №

Изм.	Колич	Лист	№докум	Подп.	Дата	Лист	12
						116/21-ОВОС- Резюме	

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» выбросы всех ингредиентов ограничены по времени и являются незначительными и, следовательно, не оказывают существенного влияния на загрязнение атмосферы.

В целях минимизации негативного воздействия на атмосферу при проведении работ рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

- регулярный контроль технического состояния строительной техники;
- использование качественного топлива;
- при перевозке пылящих материалов использование пологов;
- при проведении погрузо-разгрузочных работ по мере возможности применение электрифицированного оборудования;
- соблюдение границ территории и установленных графиков строительства;
- соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех видов работ.

Период эксплуатации

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показал, что по участвующим в расчете веществам и по группам суммации в расчетных точках не ожидаются превышения нормативов предельно допустимых концентраций.

Максимальные приземные концентрации по загрязняющим веществам и группам суммации во всех расчетных точках на период эксплуатации ожидаются следующие:

Площадка очистных сооружений:

на границе производственной площадки:

- **0,17 ПДК** – дигидросульфид (водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид);
- **0,43 ПДК** – алканы С12-19 (в пересчете на С);
- **0,17 ПДК** – (Серы диоксид+сероводород).

на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны:

- **0,12 ПДК** – дигидросульфид (водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид);
- **0,29 ПДК** – алканы С12-19 (в пересчете на С);
- **0,12 ПДК** – (Серы диоксид+сероводород).

на жилой застройке:

- **0,02 ПДК** – алканы С12-19 (в пересчете на С);

Площадка КНС:

на границе производственной площадки:

- **0,04 ПДК** – дигидросульфид (водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид);

- **0,27 ПДК** – алканы С12-19 (в пересчете на С);

на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны:

- **0,04 ПДК** – дигидросульфид (водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид);

- **0,27 ПДК** – алканы С12-19 (в пересчете на С);

на жилой застройке:

Испр № подп	Подп и пата	Резюме №

Изм.	Колуч	Лист	№докум	Подп.	Дата

- 0,06 ПДК – алканы С12-19 (в пересчете на С) (уровень фоновой концентрации отсутствует);

Для остальных веществ вклад в приземные концентрации не превысит 0,1 ПДК.

Из результатов расчета видно, что в контрольных точках на селитебной застройке вклады загрязняющих веществ от источников проектируемого строительства на период эксплуатации не превышают ПДК в атмосферном воздухе ни по одному из ингредиентов.

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» выбросы очистных сооружений не оказывают сверхнормативного влияния на загрязнение атмосферного воздуха в районе расположения сооружений.

ВЫВОД: На период строительства и период эксплуатации воздействие на атмосферный воздух имеет место быть, но по результатам оценки и ранее выполненным расчетам рассеивания носит допустимый характер. Значения концентраций ЗВ на границе принятой СЗЗ не превышают ПДКм.р. (ОБУВ) в атмосферном воздухе населенных мест. Воздействие на период строительства имеет кратковременное влияние и исчезает по окончанию работ.

Воздействие на окружающую среду по фактору шумового загрязнения

Период строительства

Источниками шумового воздействия в период строительства являются: грузовые автомашины, спецтехника.

Проведенные расчеты показывают, что в период строительства наибольший эквивалентный уровень звука от источников, располагаемых на площадке строительства, в дневное время в контрольных точках на прилегающей территории на жилой застройке составит не более 3,7 дБА на 1 этапе и 34,7 дБА на 2 этапе, что не превышает требований санитарных норм для дневного времени суток на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров. В ночное время работы не производятся.

Шум на рабочих местах при производстве строительных работ составляет 76,6 дБ и не превышает 85 дБА.

Акустическое воздействие применяемых строительных механизмов и автотранспорта является непостоянным и кратковременным, так как по окончании работ его источники, соответственно, его влияние на окружающую среду полностью устраняются.

Следует отметить, что воздействие носит периодический характер, а источники шума при строительстве объекта постоянно меняют место расположения, перемещаясь по ходу производства работ.

Для недопущения превышения уровня шума на территории строительства необходимо выполнение ряда мероприятий в соответствии с требованиями ГОСТ 23941-2002:

- выбор машин по их шумовым характеристикам проводится согласно ГОСТ 23941-2002, уровень шума не должен превышать значений, установленных ГОСТ 12.1.003-83 (СТ СЭВ 1930-79), а предельные значения шумовых характеристик установлены в стандартных (технических условиях) на применяемое оборудование;
- производство строительных работ, с применением машин и механизмов с уровнем шума выше 65 дБА, вести только в дневное время - с 9.00 ч. до 17.00ч.;
- территория строительства со стороны близко расположенной жилой застройки

Испр №	№ подп	Подп и пата	Розм №

Изм.	Колич	Лист	№докум	Подп.	Дата	Лист	14
						116/21-ОВОС- Резюме	

огораживается передвижным акустическим экраном (экран представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из вертикальных металлических стоек, горизонтальных профилей, бетонного основания и металлических звукопоглощающих панелей);

– машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует эксплуатировать таким образом, чтобы уровни звука на территории строительной площадки не превышали допустимых величин, указанных в санитарных нормах.

Период эксплуатации

На период эксплуатации источниками шума на будут служить: насосное, вентиляционное оборудование, оборудование трансформаторной подстанции и обслуживающий автотранспорт площадки очистных сооружений; насосное и вентиляционное оборудование площадки канализационной насосной станции с резервуаром. Проектируемый коллектор не является источником акустического воздействия.

Проведенные расчеты показывают, что в период эксплуатации наибольший эквивалентный уровень звука от источников, располагаемых на площадках очистных сооружений и канализационной насосной станции, без учета фонового шума, в контрольных точках на жилье составит от 11,8 до 32,5 дБА, что не превышает требований санитарных норм для дневного и ночного времени суток на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров.

ВЫВОД: Проектируемый объект не является источником шумового воздействия на среду обитания и здоровье человека согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», так как уровни создаваемого загрязнения за пределами площадок размещения объекта не превышают предельно допустимые.

Воздействие намечаемой хозяйственной деятельности на водные объекты. Мероприятия по снижению возможного негативного воздействия

Период строительства

В период проведения строительных работ водоснабжение хозяйственно-бытовое и производственное будет осуществляться привозной водой из сетей г.о. Тольятти. На питьевые нужды рекомендуется использовать бутилированную воду питьевого качества.

Для удовлетворения бытовых нужд работников на строительной площадке должна быть предусмотрена установка биотуалетов, емкости сбора стоков от душевых. Сточные воды по мере накопления должны вывозиться на городские очистные сооружения.

На территории строительной площадки не допускается размещение каких-либо опасных производств, емкость биотуалета по своей конструкции должна быть непроницаема для поверхностных и подземных вод, ТБО необходимо складировать в контейнеры, что также безопасно для поверхностных вод.

Сброс жидкых бытовых стоков на рельеф не допускается.

Для предупреждения или сведение возможности загрязнения подземных и поверхностных вод до минимума при реконструкции рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

- соблюдение границ территории, отведенной под строительство;
- содержание территории строительной площадки в чистоте;
- соблюдение технологических параметров производства и обеспечение нормальной эксплуатации механизмов;
- учет расхода воды и стоков. Ежесменный сбор сточных вод, образующихся в период строительства объекта для последующей очистки. Организация вывоза бытовых стоков на

Испр №	№ подп	Подп и пата	Разм №

Изм.	Колич	Лист	№докум	Подп.	Дата	116/21-ОВОС- Резюме	Лист
							15

существующие очистные сооружения. Тщательный контроль периодичности обслуживания биотуалета;

- защита трубопроводов от коррозии изоляцией;
- учет и ликвидация всех фактических источников загрязнения в районе намечаемой хозяйственной деятельности и на примыкающей территории;
- проведение контроля качества поверхностных вод в процессе строительства;
- своевременная регулировка топливной аппаратуры автотранспорта и техники на специализированных площадках с целью недопущения утечек топлива и масел на участке производства работ;
- запрет на мойку машин и механизмов на площадке производства работ и территории временного городка строителей.

Период эксплуатации

Хозяйственно-питьевое водоснабжение канализационных очистных сооружений предусмотрено привозной водой. Для хранения требуемого запаса воды питьевого качества запроектирован резервуар – горизонтальная цилиндрическая емкость из стеклопластика диаметром 1,5 м, объемом 7 м³.

Приготовление горячей воды предусмотрено в накопительных водонагревателях.

Хозяйственно-бытовые сточные воды в полном объеме поступают по системе бытовой канализации в накопительную емкость. Для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод проектом предусмотрена установка емкости из стеклопластика диаметром 1,4 м, объемом 5 м³.

Наружное пожаротушение очистных сооружений предусмотрено непосредственно из пожарных резервуаров насосами пожарных автомобилей (мотопомпами). Хранение противопожарного запаса воды будет осуществляться в проектируемых резервуарах объемом 100 м³ (2 ед.).

Водоснабжение технологического оборудования и заполнение пожарных резервуаров на канализационных очистных сооружениях предусмотрено очищенными сточными водами. Подача очищенных и обеззараженных стоков предусмотрена: взрыхление и промывку фильтрующей загрузки, приготовление растворов реагентов и промывку ламп установки УФ-обеззараживания. Вода от промывки фильтров в полном объеме направляется на очистку в аккумулирующий резервуар.

Атмосферные осадки с площадки очистных сооружений подвергаются очистке в полном объеме. Все сооружения, расположенные на площадке, по своей конструкции непроницаемы, отходы планируется складировать на площадках с твердым покрытием в специальные контейнеры, что так же безопасно для поверхностных вод.

Реализация проекта «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» позволит исключить сброс неочищенных сточных вод в поверхностный водный объект, а также позволит оформить эксплуатирующую выпуск организации в установленном законодательством порядке разрешительные документы на сброс очищенных поверхностных сточных вод в водный объект высшей рыбохозяйственной категории (Куйбышевское водохранилище).

Для предупреждения или сведение возможности загрязнения подземных и поверхностных вод до минимума при эксплуатации объекта строительства рекомендуется:

- установка приборов учета расхода воды;
- установка водосберегающей арматуры.

ВЫВОД: Проектируемые сооружения не являются источником сверхнормативного негативного воздействия на подземные и поверхностные воды.

Воздействие на подземные и поверхностные водные ресурсы в период строительства

Испр №	№ подп	Полп и пата	Розм №

Изм.	Колуч	Лист	№докум	Подп.	Дата	Лист	16
						116/21-ОВОС- Резюме	

объектов при соблюдении мероприятий по уменьшению негативного воздействия и восстановлению исходного состояния покрытий носит допустимый характер.

Предлагаемые инженерные решения по отведению бытовых и поверхностных сточных вод и предлагаемое технологическое оборудование исключают вероятность загрязнения поверхностных и подземных вод при эксплуатации проектируемого объекта.

Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами. Мероприятия по снижению возможного негативного воздействия

Период строительства

При строительстве сооружений сбора, транспортировки и очистки поверхностных сточных вод с территории Автозаводского района г. Тольятти будут образовываться строительные отходы, отходы потребления на производстве, подобные коммунальным.

Основными источниками образования отходов на этапе строительства являются:

- подготовительные работы;
- строительно-монтажные работы;
- жизнедеятельность персонала.

В процессе строительства очистных сооружений возможно образование 28 наименований отходов 3-5 классов опасности общим количеством 3089,114 т и линейных объектов – 19 отходов 3-5 классов опасности общим количеством 9162,952 т.

С целью соблюдения природоохранных требований в соответствии СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» предусмотрен раздельный сбор и накопление отходов на специально оборудованных площадках.

Все подготовительные и основные строительно-монтажные работы должны производиться в пределах ограниченной площадки, что позволит свести к минимуму негативные воздействия на почву. При хранении отходов должны соблюдаться правила экологической безопасности.

Обращение с отходами и их удаление необходимо производить в соответствии с требованиями нормативных документов, современными методами и технологиями утилизации и обезвреживания производственных и бытовых отходов, исключающими их долговременное накопление на промышленных площадках, а также загрязнение атмосферного воздуха, подземных вод и недр.

Необходимым условием безопасного обращения с отходами является раздельный сбор и временное хранение образующихся отходов по видам и классам опасности, создание соответствующих условий для безопасного хранения отходов разных классов опасности для ОПС и человека.

Согласно гигиеническим требованиям условия сбора и накопления отходов определяются классом отходов:

3 класса опасности хранятся в бумажных мешках, пакетах, в хлопчатобумажных тканевых мешках, жидкие – в закрытых емкостях;

4 класса опасности могут храниться открыто навалом, насыпью.

Складирование строительных материалов осуществляется на территории участка строительства (на специально выделенной площадке).

Испр №	№ полп	Полп и лист	Разм №

Изм.	Колч	Лист	№докум	Подп.	Дата

При наличии в составе отходов разного класса опасности расчет предельного их количества для единовременного хранения должен определяться наличием и удельным содержанием наиболее опасных веществ.

Период эксплуатации

После ввода в эксплуатацию очистных сооружений поверхностных сточных вод с территории Автозаводского района г. Тольятти ожидается образование 13 видов отходов в количестве 18342,066 тонн/год после реализации 1 этапа и 18367,873 т/ год после реализации проекта в целом, из них:

- III класса опасности (1 наименование) – 53,017 т/год;
- IV класса опасности (9 наименований) – 18274,341 (1 этап)/18300,148 (проект в целом) т/год;
- V класса опасности (5 наименований) – 14,708 т/год.

Вывоз отходов предусмотрен на полигон «Тимофеевский» (№ объекта в ГРОРО 63-00002-3-00479-010814), расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, район Центральный, севернее села Тимофеевка вдоль а/дороги Тольятти-Ташелка на 1,5 -2 км севернее ж/д перекрестка. Эксплуатирующей организацией является ООО «Эколайн» (лицензия серия 63 № ОТ-0249).

С целью соблюдения природоохранных требований в соответствии СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» предусмотрен раздельный сбор и накопление отходов на специально оборудованных площадках.

Для предотвращения загрязнения почвенного покрова при эксплуатации предприятия выполняются следующие мероприятия:

- хранение отходов на специально организованных площадках;
- осуществление регулярного вывоза образующихся отходов с территории и передача их на утилизацию и обезвреживание.

Предложения по организации мониторинга (производственного контроля)

Под влиянием процессов, вызванных природными факторами, а также воздействием на окружающую среду антропогенных нагрузок, происходят её негативные изменения. Своевременное предупреждение таких явлений возможно при учете закономерностей протекания природных процессов. Необходимая информация для решения этой задачи требует создания постоянно действующей системы регулярных наблюдений, анализа, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды.

На основании пункта 4.90 СП 11-102-97 стационарные экологические наблюдения следует проводить при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов повышенной экологической опасности.

Период строительства

Целью программы производственного контроля при проведении работ по строительству является исключение возможных негативных влияний производства работ на условия проживания населения, обеспечение на площадке строительства безопасных условий труда, санитарно-бытового обслуживания, наличия соответствующих защитных средств по установленным нормам, а также периодическая проверка неблагоприятных факторов окружающей среды (шум, выбросы загрязняющих веществ, вибрация).

Испр №	№ подп	Полп и лист	Разм инв №

Изм.	Колич	Лист	№докум	Подп.	Дата	116/21-ОВОС- Резюме	Лист
							18

Комплекс работ по строительству выполняется на основе проекта организации строительства и проекта производства работ, разработанных с учетом требований действующей нормативной документации, а также санитарных правил и норм.

В соответствии с требованиями Приказа Минприроды России от 28.02.2018 N 74 "Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля" Программа производственного экологического контроля будет разработана и утверждена юридическим лицом, привлекаемым на основании договора подряда для выполнения СМР.

Программа должна содержать следующие разделы:

- Общие положения – в разделе должны быть приведены сведения юридического лица, заключившего договор-подряда на основании конкурсной (тендерной) процедуры;

- Сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников – данные сведения должны быть приведены на основании Раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;

- Сведения об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и их источников – в связи с отсутствием на площадке строительства объектов водопользования (водозабор, выпуск сточных вод) данный раздел должен содержать сведения о ведении учета сточных вод (производственных, хозяйствственно-бытовых, дождевых, талых, поливомоечных, дренажных вод, отводимых с площадки строительства) и источников их образования, стационарных источников сбросов загрязняющих веществ в системы водоотведения. Сведения приводятся на основе расчетов из подраздела Раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;

- Сведения об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их размещения – должны быть приведены на основании Раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;

- Сведения о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за осуществление производственного экологического контроля – должен быть заполнен на основании Приказа о назначении ответственного должностного лица организации-подрядчика;

- Сведения о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации

- Сведения о периодичности и методах осуществления производственного экологического контроля, местах отбора проб и методиках (методах) измерений.

Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний определяются с учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания. Лабораторные исследования и испытания осуществляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем самостоятельно, либо с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.

Программа производственного контроля разрабатывается на стадии ППР подрядной строительной организацией в соответствии с приведенными далее рекомендациями.

Таблица 3.

Компонент окружающей среды или воздействие	Точки контроля	Контролируемые параметры	Периодичность контроля
Атмосферный воздух	Контрольная точка на границе жилой застройки КТ № 3 (ул. Московский проспект д.61)	Азота диоксид, углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид, формальдегид, керосин	Инструментальный контроль 1 раз в год в период СМР

Испр № п/п	Полпп и п/п	Разм инр №

Изм.	Колуч	Лист	№докум	Подп.	Дата

Компонент окружающей среды или воздействие	Точки контроля	Контролируемые параметры	Периодичность контроля
Атмосферный воздух (Акустическое воздействие)	Контрольная точка на границе жилой застройки КТ № 3 (ул. Московский проспект д.61)	Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	Инструментальный контроль 1 раз в год в период СМР
Атмосферный воздух	Площадка реконструкции	Контроль за работой техники: - Проведение работ с использованием шумных машин и механизмов в дневное время; - Производить обязательное отключение машин и установок во время перерывов; - На стройплощадке располагать машины с большим уровнем шума в одном месте с целью создания зон с малым уровнем шума	Визуальный контроль ежедневно
Почва	Места временного накопления отходов	Контроль условий накопления в местах временного накопления отходов Контроль своевременного вывоза отходов. Контроль своевременного заключения договоров на транспортировку, обезвреживание отходов	Визуальный контроль ежедневно
	Участок благоустройства в границах участка строительства очистных сооружений	Pb, Cu, Zn, Cd, Hg, Ni, As, pH, нефтепродукты, бенз(а)пирен	Инструментальный контроль 1 раз за период СМР (после завершения работ по благоустройству)
	Участки рекультивации	Определение содержания гумуса	1 раз после завершения работ по рекультивации (Через каждые 100 м вдоль трассы с глубины 0-20 м)
Поверхностные и подземные воды	Участки проведения СМР	Учет расхода потребляемой воды и стоков Тщательный контроль периодичности обслуживания емкостей для сбора стоков	Визуальный контроль ежедневно

Поверхностные водные объекты расположены на значительном удалении от площадки строительства объекта, проведение мониторинга поверхностных вод не требуется.

Период эксплуатации

Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций, максимального снижения уровня воздействия действующих очистных сооружений на все компоненты природной среды, необходимо осуществлять постоянное наблюдение и контроль их состояния, для чего предусматривается проведение комплексного мониторинга.

Мониторинг атмосферного воздуха в период эксплуатации очистных сооружений включает контроль на стационарных источниках (контроль за соблюдением НДВ) и на границе нормируемой территории (граница СЗЗ). План-график контроля представлен в таблице 4.

Таблица 4

Контролируемый показатель	Точка контроля и ее местоположение	Периодичность
Дигидросульфид (сероводород), Алканы C12-19 (в пересчете на С)	Контрольные точки №№ 5-8 (на границе СЗЗ очистных сооружений) Контрольные точки №№ 6-10 (на границе СЗЗ КНС)	30 раз в год
Дигидросульфид (сероводород),	Ист. №№ 6001, 6002, 6003, 0001-0006	1 раз в год, 1 раз в 5 лет

Испр № п/п	Полип и пата	Розамин №

Контролируемый показатель	Точка контроля и ее местоположение	Периодичность
Алканы С12-19 (в пересчете на С)		в зависимости от категории источника выбросов

Мониторинг акустической обстановки в период эксплуатации объекта проводится на границе нормируемой территории (граница С33). План-график контроля представлен в таблице 5.

Таблица 5

Контролируемый показатель	Точка контроля и ее местоположение	Периодичность
Эквивалентный и максимальный уровни звука	Контрольные точки №№ 5-8 (на границе С33 очистных сооружений) Контрольные точки №№ 6-10 (на границе С33 КНС)	Не менее 2 раз в год, в дневное и ночное время суток

Мониторинг поверхностных водных объектов в период эксплуатации объекта проводить не предусмотрено, т.к. очистные сооружения после ввода в эксплуатацию будут являться абонентом существующего коллектора, по которому осуществляется отвод смеси очищенных сточных вод в р. Волга (Куйбышевское водохранилище). Контроль качества поверхностных вод водного объекта в контрольных створах осуществляют организация, эксплуатирующая выпуск.

С целью недопущения негативного воздействия на поверхностные водные объекты до места подключения к существующему выпуску проектом предусмотрен:

- контроль расхода очищаемых на сооружениях сточных вод. Для контроля расхода сбрасываемых очищенных сточных вод предусмотрена установка расходомера электромагнитного;
- контроль качества очистки сточных вод.

План-график контроля качества сточных вод представлен в таблице 6.

Таблица 6.

Место отбора	Определяемые показатели	Методы контроля	Периодичность
Аккумулирующий резервуар	pH, температура, БПК _{полн} , взвешенные вещества, нефтепродукты	Лабораторный анализ силами аккредитованной лаборатории	
Трубопровод подачи сточных вод на реагентное осветление	БПК _{полн} , взвешенные вещества, нефтепродукты		не реже 1 раза в месяц
Трубопровод подачи сточных вод на осветлительные фильтры	БПК _{полн} , взвешенные вещества, нефтепродукты		
Трубопровод подачи сточных вод на сорбционные фильтры	БПК _{полн} , взвешенные вещества, нефтепродукты		
Трубопровод перед установкой обеззараживания	БПК _{полн} , взвешенные вещества, нефтепродукты		
Сточные воды после очистки	БПК _{полн} ; сухой остаток; ХПК; фосфат-ион (по фосфору); АСПАВ; взвешенные вещества; хлориды; сульфаты; нитрат-анион; аммоний-ион; нитрит-анион; железо; медь; никель; цинк; свинец; алюминий; кадмий; хром 6+; нефтепродукты; фенол; ХПК*	Лабораторный анализ силами аккредитованной лаборатории	не реже 1 раза в месяц
	Микробиологические показатели		не реже 1 раза в квартал
	Паразитологические показатели		не реже 1 раза в квартал
	Расход	Сертифицированное оборудование	автоматический непрерывный

Испр № п/п	Полип № п/п	Розам № п/п

Место отбора	Определяемые показатели	Методы контроля	Периодичность
			контроль

*перечень контролируемых показателей, определяется организацией, осуществляющей сброс сточных вод в поверхностный водный объект

Мониторинг в области обращения с отходами в период эксплуатации планируется проводить в соответствии с установленными санитарно-экологическими требованиями в области охраны окружающей среды и включает в себя контроль:

- за соблюдением правил экологической безопасности;
 - за своевременным вывозом отходов;
 - за размещением отходов в соответствии с нормативами предельного размещения отходов для данного объекта;
 - за состоянием мест хранения отходов;
 - за временным хранением в соответствии с классами опасности и физическими характеристиками отходов.

Производственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами осуществляется в соответствии с требованиями ст. 26 Федерального закона №89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления».

Почва участка проектирования будет нарушена при застройке участка, частично перекрыта твердыми покрытиями. После ввода в эксплуатацию проектируемого объекта нарастания воздействия на почвенный покров не ожидается. **Мониторинг почв** по химическим показателям не предусматривается.

Воздействие на геологическую среду и подземные воды в период эксплуатации объекта не ожидается. *Мониторинг за состоянием геологической среды и подземных вод* в районе участка работ проводить не целесообразно.

Ценные растительные сообщества на участке планируемого строительства отсутствуют, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных нет. Проведение специальных **наблюдений за возможными изменениями растительного покрова и животного мира** в период эксплуатации объекта не целесообразно.

Согласно данным, представленным в проектной документации, аварийные сбросы поверхностных сточных вод без очистки в водные объекты исключены. На очистных сооружениях предусмотрено секционирование емкостного оборудования и сооружений, резервирование оборудования, круглосуточный контроль за работой всего оборудования и диспетчеризация на всех этапах очистки, производственный контроль процесса очистки сточных вод.

Дополнительных мероприятий по организации производственного экологического контроля (мониторинга) в случае возникновения аварийных ситуаций проектом не предусмотрено.

Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов

В данных материалах рассмотрены потенциальные виды и уровни воздействий на компоненты окружающей среды при строительстве и эксплуатации объекта.

Проведенная оценка воздействия на окружающую среду в районе планируемого размещения объекта свидетельствует о следующем:

- объект не является источником повышенной экологической опасности для прилегающей к нему территории при соблюдении требований природоохранного законодательства;
 - намечаемая хозяйственная деятельность не связана с усилением влияния на земельные ресурсы;

Изм.	Колуч	Лист	Недокум	Подп.	Дата

116/21-ОВОС- Резюме

Лист

22

- воздействие объекта строительства на атмосферный воздух является допустимым. В результате выполненных расчетов установлено: по всем загрязняющим веществам концентрации в приземном слое атмосферы в расчетных точках на границе СЗЗ, ближайшей жилой застройки не превышают допустимых значений;

- проведенный акустический расчет показал, что уровень физического воздействия проектируемого объекта в расчетных точках на границе СЗЗ, ближайшей жилой застройки не превышает допустимых значений, установленных санитарными нормами и правилами для территории жилой зоны. Таким образом, ближайшая жилая застройка не попадает в зону акустического дискомфорта. Дополнительных мероприятий по защите от шума не требуется;

- воздействие образующихся отходов производства и потребления на окружающую среду малозначимое, регулируемое. Утилизация и вывоз образующихся отходов после завершения строительства будет производиться в установленном законодательством порядке;

- виды растений и животных, занесенные в Красные книги РФ и Самарской области, на участке проектирования отсутствуют. Участок проектирования не является особо охраняемой природной территорией, КОТР, не используется в рекреационных целях. В целом воздействие на растительный и животный мир оценивается как допустимое.

Очистные сооружения поверхностного стока являются технологически неизбежным источником воздействия на компоненты окружающей среды, при этом проектируемый объект не является источником сверхнормативного негативного воздействия. Уровни воздействия на компоненты окружающей среды по всем рассмотренным возможным вариантам очистки сточных вод практически одинаковые.

Особое значение строительство очистных сооружений поверхностного стока имеет для поверхностного водного объекта. Многие годы существовал неорганизованный или сброс без очистки ливневых и талых вод с территории городов. В результате чего происходило регулярное загрязнение, и как следствие, накопление в воде водных объектов загрязняющих веществ. Реализация проекта «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» позволит исключить сброс неочищенных сточных вод в поверхностный водный объект (р. Волга), являющийся объектом высшей рыбохозяйственной категории и источником питьевого водоснабжения 2-х и более субъектов РФ, а также используемый для рекреационных целей волжскими городами.

Реализация проекта строительства очистных сооружений по выбранному варианту технологии очистки является природоохранным мероприятием, направленным на снижение негативного воздействия на поверхностные водные объекты. Физико-химическая очистка методами тонкослойного отстаивания, флотации или контактной фильтрации с предварительной реагентной обработкой дополненная сорбционными фильтрами является единственным вариантом, позволяющим достичь требуемого качества очистки сточных вод.

Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций, максимального снижения уровня воздействия проектируемого объекта на все составляющие природной среды, необходимо осуществлять постоянное наблюдение и контроль за их состоянием, для чего на действующем предприятии предусмотрено проведение комплексного мониторинга.

Испр №	Полпп и пата	Резюм №

Изм.	Колуч	Лист	№докум	Подп.	Дата