



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА**

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)

**ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕР-
ГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ И
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ АБОНЕНТАМИ»**

Тольятти 2024

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения городского округа Тольятти на период до 2038 года (актуализация на 2025 год)	36440.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа Тольятти на период до 2038 года (актуализация на 2025 год)</i>	
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1 «Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами»	36440.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2 «Тепловые сети»	36440.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3 «Оценка надежности теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4 «Существующие гидравлические режимы тепловых сетей»	36440.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5 «Графическая часть»	36440.ОМ-ПСТ.001.005
Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1 «Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления»	36440.ОМ-ПСТ.002.001
Глава 3 «Электронная модель систем теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.003.000
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	36440.ОМ-ПСТ.004.000
Приложение 1 «Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей»	36440.ОМ-ПСТ.004.001
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.005.000
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварий-	36440.ОМ-ПСТ.006.000

Наименование документа	Шифр
ных режимах»	
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	36440.ОМ-ПСТ.007.000
Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	36440.ОМ-ПСТ.008.000
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	36440.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.011.000
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	36440.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.013.000
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	36440.ОМ-ПСТ.014.000
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	36440.ОМ-ПСТ.015.000
Приложение 1 «Графическая часть»	36440.ОМ-ПСТ.015.001
Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.016.000
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.018.000
Глава 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.019.000

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц.....	5
1 Тепловые нагрузки и значения теплотребления абонентов в зоне действия ЕТО ПАО «Т Плюс».....	6

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки и теплопотребление абонентов в зоне действия ЕТО ПАО «Т Плюс»	6
--	---

1 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ И ЗНАЧЕНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ АБОНЕНТОВ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ЕТО ПАО «Т ПЛЮС»

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки и теплопотребление абонентов в зоне действия ЕТО ПАО «Т Плюс»

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	ул Толстого, д. 23	ОДЗ			0,0035	0,0035	0,00	8,04	8,04	4,86
ТЭЦ ВАЗа	Ботаническая ул, дом № 14	ОДЗ	0,2000			0,2000	494,42	0,00	494,42	494,42
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 60	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 60	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
Котельная №8	13 ул Куйбышева, д. 18	ОДЗ			0,0021	0,0021	0,00	4,87	4,87	2,94
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 64	ОДЗ			0,0282	0,0282	0,00	65,43	65,43	39,54
Район городских котельных/РГК ЦТП № 18	46 ул Мурысева, влд. 52Б	ОДЗ			0,0143	0,0143	0,00	33,06	33,06	19,98
Котельная №8	41 ул Железнодорожная, влд. 21	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,56	0,56	0,34
ТоТЭЦ	19 ул Лесная, д. 46	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 138	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	04 ул Горького, д. 74	ЖФ	0,2			0,2000	494,42	0,00	494,42	494,42
ТоТЭЦ	Городской округ Баныкина ул, вл. 32А	ОДЗ			0,0168	0,0168	0,00	38,90	38,90	23,51
Котельная №8	Майский проезд, домовладение № 9	ЖФ	0,7891			0,7891	1950,74	0,00	1950,74	1950,74
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 30	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
Котельная №8	41 ул Гидротехническая, д. 10	ЖФ	0,442			0,4420	1092,67	0,00	1092,67	1092,67
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 14	ЖФ	0,442			0,4420	1092,67	0,00	1092,67	1092,67
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 17	ЖФ	1,46			1,4600	3609,27	0,00	3609,27	3609,27
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 19	ЖФ	0,306			0,3060	756,46	0,00	756,46	756,46
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 30	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
Котельная №8	05 ул Гидротехническая, д. 33	ЖФ	1,207			1,2070	2983,83	0,00	2983,83	2983,83
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 39	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 40	ЖФ	0,638			0,6380	1577,20	0,00	1577,20	1577,20
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 43	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная № 2	Есенина ул, дом № 12	ЖФ	0,52252			0,5225	1291,72	0,00	1291,72	1291,72
Котельная № 2	Есенина ул, дом № 2	ЖФ	0,52252			0,5225	1291,72	0,00	1291,72	1291,72
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 15	ЖФ	0,20965			0,2097	518,28	0,00	518,28	518,28
Котельная №8	41 ул Железнодорожная, влд. 21	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, влд. 25	ЖФ	0,2205			0,2205	545,10	0,00	545,10	545,10
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 27	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 29	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 3	ЖФ	0,304			0,3040	751,52	0,00	751,52	751,52
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 35	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 37	ЖФ	0,778672			0,7787	1924,96	0,00	1924,96	1924,96
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 41	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 43	ЖФ	0,809344			0,8093	2000,78	0,00	2000,78	2000,78
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, д. 47	ЖФ	0,6065			0,6065	1499,33	0,00	1499,33	1499,33
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 49А	ЖФ	0,2307			0,2307	570,31	0,00	570,31	570,31
Котельная №8	50 ул Железнодорожная, д. 9	ЖФ	0,304			0,3040	751,52	0,00	751,52	751,52
Котельная №8	Куйбышева ул, дом № 12	ЖФ	0,2226			0,2226	550,29	0,00	550,29	550,29
Котельная №8	41 ул Куйбышева, д. 30	ЖФ	0,306			0,3060	756,46	0,00	756,46	756,46
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ЖФ	0,863			0,8630	2133,42	0,00	2133,42	2133,42
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 43	ЖФ	0,426			0,4260	1053,12	0,00	1053,12	1053,12
Котельная № 2	46 ул Механизаторов, д. 15	ЖФ	0,52252			0,5225	1291,72	0,00	1291,72	1291,72
Котельная № 2	Мурсыева ул, дом № 67	ЖФ			0,12432	0,1243	0,00	906,44	906,44	584,80
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 10	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 11	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 12	ЖФ	0,17225			0,1723	425,82	0,00	425,82	425,82
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 13	ЖФ	0,17225			0,1723	425,82	0,00	425,82	425,82
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 14	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 15	ЖФ	0,17225			0,1723	425,82	0,00	425,82	425,82
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 16	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 17	ЖФ	0,17225			0,1723	425,82	0,00	425,82	425,82
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 18	ЖФ	0,19425			0,1943	480,21	0,00	480,21	480,21
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 19	ЖФ	0,19425			0,1943	480,21	0,00	480,21	480,21
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 21	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
Котельная №8	Носова ул, дом № 17	ЖФ	0,199			0,1990	491,95	0,00	491,95	491,95
Котельная №8	Носова ул, дом № 19	ЖФ	0,22848			0,2285	564,83	0,00	564,83	564,83
БМК-34	Олимпийская ул, дом № 19	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	Олимпийская ул, дом № 21	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	Олимпийская ул, дом № 23	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	50 ул Олимпийская, д. 28	ЖФ	0,5			0,5000	1236,05	0,00	1236,05	1236,05
БМК-34	50 ул Олимпийская, д. 29	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	50 ул Олимпийская, д. 31	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	Олимпийская ул, дом № 35	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	Олимпийская ул, дом № 37	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	92 ул Полевая, д. 11	ЖФ	0,306			0,3060	756,46	0,00	756,46	756,46
БМК-34	Полевая ул, дом № 12	ЖФ	0,17225			0,1723	425,82	0,00	425,82	425,82
БМК-34	50 ул Полевая, д. 13	ЖФ	0,306			0,3060	756,46	0,00	756,46	756,46
БМК-34	50 ул Полевая, д. 14	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	50 ул Полевая, д. 16	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
п. Поволжский/_не_указано_п. Поволжский	92 ул Полевая, д. 23	ЖФ	0,022777			0,0228	56,31	0,00	56,31	56,31
п. Поволжский/_не_указано_п. Поволжский	92 ул Полевая, д. 25	ЖФ	0,022777			0,0228	56,31	0,00	56,31	56,31

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
п. Поволжский/_не_указано_п. Поволжский	92 ул Полевая, д. 27	ЖФ	0,022777			0,0228	56,31	0,00	56,31	56,31
п. Поволжский/_не_указано_п. Поволжский	92 ул Полевая, д. 30	ЖФ	0,01998			0,0200	49,39	0,00	49,39	49,39
п. Поволжский/_не_указано_п. Поволжский	92 ул Полевая, д. 32	ЖФ	0,01998			0,0200	49,39	0,00	49,39	49,39
Котельная №8	05 ул Шлюзовая, д. 29	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
Котельная №8	Энергетиков ул, дом № 3	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
Котельная №8	Энергетиков ул, дом № 7	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
Котельная № 2	50 ул Ярославская, д. 59	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
ТЭЦ ВАЗа	Тольятти	ЖФ	0,000000 01		0,0001	0,0001	0,00	0,73	0,73	0,47
ТоТЭЦ	04 б-р 50 лет Октября, д. 1	ЖФ	0,233			0,2330	576,00	0,00	576,00	576,00
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 22	ЖФ			0,06192	0,0619	0,00	451,47	451,47	291,27
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 22	ЖФ	0,1947			0,1947	481,32	0,00	481,32	481,32
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, д. 24	ЖФ			0,1377	0,1377	0,00	1004,00	1004,00	647,74
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 24	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46	0,00	424,46	424,46
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, д. 24А	ЖФ			0,0689	0,0689	0,00	502,36	502,36	324,11
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 24А	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46	0,00	424,46	424,46
ТоТЭЦ	22 б-р 50 лет Октября, д. 26	ЖФ			0,08112	0,0811	0,00	591,46	591,46	381,59
ТоТЭЦ	22 б-р 50 лет Октября, д. 26	ЖФ	0,2028			0,2028	501,34	0,00	501,34	501,34
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 28	ЖФ	0,228			0,2280	563,64	0,00	563,64	563,64
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 28	ЖФ			0,074	0,0740	0,00	539,55	539,55	348,10
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 3	ЖФ	0,231			0,2310	571,06	0,00	571,06	571,06
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 30	ЖФ			0,074	0,0740	0,00	539,55	539,55	348,10
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 30	ЖФ	0,2265			0,2265	559,93	0,00	559,93	559,93
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 32	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 32	ЖФ			0,09187	0,0919	0,00	669,84	669,84	432,16
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 34	ЖФ			0,0918	0,0918	0,00	669,33	669,33	431,83
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 34	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 36	ЖФ			0,09187	0,0919	0,00	669,84	669,84	432,16
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 36	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	07 б-р 50 лет Октября, д. 38	ЖФ			0,0664	0,0664	0,00	484,14	484,14	312,35
ТоТЭЦ	07 б-р 50 лет Октября, д. 38	ЖФ	0,203697			0,2037	503,56	0,00	503,56	503,56
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 42	ЖФ			0,0818	0,0818	0,00	596,42	596,42	384,79
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 42	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 44	ЖФ			0,0968	0,0968	0,00	705,79	705,79	455,35
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 44	ЖФ	0,324			0,3240	800,96	0,00	800,96	800,96
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 5	ЖФ	0,231			0,2310	571,06	0,00	571,06	571,06
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 53	ЖФ			0,09188	0,0919	0,00	669,92	669,92	432,20

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 53	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	22 б-р 50 лет Октября, д. 53А	ЖФ			0,0904	0,0904	0,00	659,12	659,12	425,24
ТоТЭЦ	22 б-р 50 лет Октября, д. 53А	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	22 б-р 50 лет Октября, д. 55	ЖФ	0,203			0,2030	501,84	0,00	501,84	501,84
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 57	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 59	ЖФ	0,183			0,1830	452,39	0,00	452,39	452,39
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 63	ЖФ	0,08745			0,0875	216,19	0,00	216,19	216,19
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 63	ЖФ			0,09188	0,0919	0,00	669,92	669,92	432,20
ТоТЭЦ	07 б-р 50 лет Октября, д. 65	ЖФ			0,09187	0,0919	0,00	669,84	669,84	432,16
ТоТЭЦ	07 б-р 50 лет Октября, д. 65	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 65А	ЖФ			0,09187	0,0919	0,00	669,84	669,84	432,16
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 65А	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 67	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 67	ЖФ			0,09187	0,0919	0,00	669,84	669,84	432,16
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 69	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 69	ЖФ			0,09187	0,0919	0,00	669,84	669,84	432,16
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 71	ЖФ			0,09187	0,0919	0,00	669,84	669,84	432,16
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 71	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 73	ЖФ			0,23	0,2300	0,00	1676,98	1676,98	1081,92
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 73	ЖФ	0,271			0,2710	669,94	0,00	669,94	669,94
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 1	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 1	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 11	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 11	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 11А	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 11А	ЖФ	0,306			0,3060	756,46	0,00	756,46	756,46
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 13	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 13	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 16	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 16	ЖФ	0,022777			0,0228	56,31	0,00	56,31	56,31
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 20	ЖФ			0,06	0,0600	0,00	437,47	437,47	282,24
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 20	ЖФ	0,022777			0,0228	56,31	0,00	56,31	56,31
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 24	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 24	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 26	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 26	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 28	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 28	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 3	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 3	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 30	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 32	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 32	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 34	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 34	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 36	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 36	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 38	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 38	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 44	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 44	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 46	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 46	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 48	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 48	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 5	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 5	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 50	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 50	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
п.Поволжский ГВС/_не_указано_п.Поволжский ГВС	60 лет СССР ул, дом № 7	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
п. Поволжский/ _не_указано_п. Поволжский	60 лет СССР ул, дом № 7	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 9	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
БМК-34	60 лет СССР ул, дом № 9	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
БМК-34	60 лет СССР ул, д. 9А	ЖФ			0,104	0,1040	0,00	758,28	758,28	489,22
БМК-34	50 ул 60 лет СССР, д. 9А	ЖФ	0,306			0,3060	756,46	0,00	756,46	756,46
ТЭЦ ВАЗа	47 ул 70 лет Октября, д. 16	ЖФ	0,963			0,9630	2380,63	0,00	2380,63	2380,63
ТЭЦ ВАЗа	47 ул 70 лет Октября, д. 16	ЖФ			0,496	0,4960	0,00	3616,44	3616,44	2333,18
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 18	ЖФ			0,376	0,3760	0,00	2741,49	2741,49	1768,70
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 18	ЖФ	0,679			0,6790	1678,56	0,00	1678,56	1678,56
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, д. 20	ЖФ			0,5	0,5000	0,00	3645,60	3645,60	2352,00
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, д. 20	ЖФ	0,749		0,5	1,2490	1851,60	3645,60	5497,20	4203,60
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 21	ЖФ			0,286	0,2860	0,00	2085,28	2085,28	1345,34
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 21	ЖФ	0,6			0,6000	1483,26	0,00	1483,26	1483,26
ТЭЦ ВАЗа	47 ул 70 лет Октября, д. 22	ЖФ			0,75	0,7500	0,00	5468,40	5468,40	3528,00
ТЭЦ ВАЗа	47 ул 70 лет Октября, д. 22	ЖФ	0,968			0,9680	2392,99	0,00	2392,99	2392,99
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 23	ЖФ			0,199	0,1990	0,00	1450,95	1450,95	936,10
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 23	ЖФ	0,497			0,4970	1228,63	0,00	1228,63	1228,63
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 24	ЖФ			0,377	0,3770	0,00	2748,78	2748,78	1773,41
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 24	ЖФ	0,981			0,9810	2425,13	0,00	2425,13	2425,13
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 26	ЖФ			0,298	0,2980	0,00	2172,78	2172,78	1401,79
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 26	ЖФ	0,518			0,5180	1280,55	0,00	1280,55	1280,55

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 33	ЖФ			0,215	0,2150	0,00	1567,61	1567,61	1011,36
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 33	ЖФ	0,521			0,5210	1287,97	0,00	1287,97	1287,97
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 34	ЖФ			0,377	0,3770	0,00	2748,78	2748,78	1773,41
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 34	ЖФ	0,981			0,9810	2425,13	0,00	2425,13	2425,13
ТЭЦ ВА3а	30 ул 70 лет Октября, д. 35	ЖФ			0,299	0,2990	0,00	2180,07	2180,07	1406,50
ТЭЦ ВА3а	30 ул 70 лет Октября, д. 35	ЖФ	0,522			0,5220	1290,44	0,00	1290,44	1290,44
ТЭЦ ВА3а	31 ул 70 лет Октября, д. 36	ЖФ			0,334	0,3340	0,00	2435,26	2435,26	1571,14
ТЭЦ ВА3а	31 ул 70 лет Октября, д. 36	ЖФ	0,852			0,8520	2106,23	0,00	2106,23	2106,23
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 39	ЖФ			0,226	0,2260	0,00	1647,81	1647,81	1063,10
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 39	ЖФ	0,402			0,4020	993,79	0,00	993,79	993,79
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 41	ЖФ			0,298	0,2980	0,00	2172,78	2172,78	1401,79
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 41	ЖФ	0,522			0,5220	1290,44	0,00	1290,44	1290,44
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 42	ЖФ			0,277	0,2770	0,00	2019,66	2019,66	1303,01
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 42	ЖФ	0,674			0,6740	1666,20	0,00	1666,20	1666,20
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 45	ЖФ			0,33	0,3300	0,00	2406,10	2406,10	1552,32
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 45	ЖФ	0,955			0,9550	2360,86	0,00	2360,86	2360,86
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 46	ЖФ	0,379		0,208	0,5870	936,93	1516,57	2453,50	1915,36
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 46	ЖФ	0,379		0,208	0,5870	936,93	1516,57	2453,50	1915,36
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 5	ЖФ			0,505	0,5050	0,00	3682,06	3682,06	2375,52
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 5	ЖФ	1,903			1,9030	4704,41	0,00	4704,41	4704,41
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 55	ЖФ			0,471	0,4710	0,00	3434,16	3434,16	2215,58
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 55	ЖФ	1,256			1,2560	3104,96	0,00	3104,96	3104,96
ТЭЦ ВА3а	31 ул 70 лет Октября, д. 58	ЖФ			0,437	0,4370	0,00	3186,25	3186,25	2055,65
ТЭЦ ВА3а	31 ул 70 лет Октября, д. 58	ЖФ	0,789			0,7890	1950,49	0,00	1950,49	1950,49
ТЭЦ ВА3а	44 ул 70 лет Октября, д. 59	ЖФ			0,148	0,1480	0,00	1079,10	1079,10	696,19
ТЭЦ ВА3а	44 ул 70 лет Октября, д. 59	ЖФ	0,635			0,6350	1569,78	0,00	1569,78	1569,78
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 6	ЖФ			0,376	0,3760	0,00	2741,49	2741,49	1768,70
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 6	ЖФ	0,679			0,6790	1678,56	0,00	1678,56	1678,56
ТЭЦ ВА3а	44 ул 70 лет Октября, д. 61	ЖФ			0,149	0,1490	0,00	1086,39	1086,39	700,90
ТЭЦ ВА3а	44 ул 70 лет Октября, д. 61	ЖФ	0,638			0,6380	1577,20	0,00	1577,20	1577,20
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 64	ЖФ			0,375	0,3750	0,00	2734,20	2734,20	1764,00
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 64	ЖФ	0,7			0,7000	1730,47	0,00	1730,47	1730,47
ТЭЦ ВА3а	31 ул 70 лет Октября, д. 68	ЖФ			0,477	0,4770	0,00	3477,90	3477,90	2243,81
ТЭЦ ВА3а	31 ул 70 лет Октября, д. 68	ЖФ	0,932			0,9320	2304,00	0,00	2304,00	2304,00
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 74	ЖФ			0,135	0,1350	0,00	984,31	984,31	635,04
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 74	ЖФ	0,232			0,2320	573,53	0,00	573,53	573,53
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 78	ЖФ			0,46	0,4600	0,00	3353,95	3353,95	2163,84
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 78	ЖФ	0,877			0,8770	2168,03	0,00	2168,03	2168,03
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 8	ЖФ			0,965	0,9650	0,00	7036,01	7036,01	4539,36
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 8	ЖФ	1,673			1,6730	4135,83	0,00	4135,83	4135,83
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 9	ЖФ			0,505	0,5050	0,00	3682,06	3682,06	2375,52
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 9	ЖФ	1,838			1,8380	4543,72	0,00	4543,72	4543,72

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	31 ул Автостроителей, д. 1	ЖФ			0,208	0,2080	0,00	1516,57	1516,57	978,43
ТЭЦ ВА3а	31 ул Автостроителей, д. 1	ЖФ	0,483			0,4830	1194,03	0,00	1194,03	1194,03
ТЭЦ ВА3а	31 ул Автостроителей, д. 11	ЖФ			0,35	0,3500	0,00	2551,92	2551,92	1646,40
ТЭЦ ВА3а	31 ул Автостроителей, д. 11	ЖФ	0,607			0,6070	1500,57	0,00	1500,57	1500,57
ТЭЦ ВА3а	44 ул Автостроителей, д. 12	ЖФ			0,296	0,2960	0,00	2158,20	2158,20	1392,38
ТЭЦ ВА3а	44 ул Автостроителей, д. 12	ЖФ	0,753			0,7530	1861,49	0,00	1861,49	1861,49
ТЭЦ ВА3а	30 ул Автостроителей, д. 13	ЖФ			0,226	0,2260	0,00	1647,81	1647,81	1063,10
ТЭЦ ВА3а	30 ул Автостроителей, д. 13	ЖФ	0,402			0,4020	993,79	0,00	993,79	993,79
ТЭЦ ВА3а	30 ул Автостроителей, д. 15	ЖФ			0,716	0,7160	0,00	5220,50	5220,50	3368,06
ТЭЦ ВА3а	30 ул Автостроителей, д. 15	ЖФ	1,363			1,3630	3369,48	0,00	3369,48	3369,48
ТЭЦ ВА3а	44 ул Автостроителей, д. 16	ЖФ			0,273	0,2730	0,00	1990,50	1990,50	1284,19
ТЭЦ ВА3а	44 ул Автостроителей, д. 16	ЖФ	0,63			0,6300	1557,42	0,00	1557,42	1557,42
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 17	ЖФ			0,214	0,2140	0,00	1560,32	1560,32	1006,66
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 17	ЖФ	0,625			0,6250	1545,06	0,00	1545,06	1545,06
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 22	ЖФ			0,077	0,0770	0,00	561,42	561,42	362,21
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 22	ЖФ	0,272			0,2720	672,41	0,00	672,41	672,41
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 23	ЖФ			0,172	0,1720	0,00	1254,09	1254,09	809,09
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 23	ЖФ	0,442			0,4420	1092,67	0,00	1092,67	1092,67
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 24	ЖФ			0,077	0,0770	0,00	561,42	561,42	362,21
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 24	ЖФ	0,272			0,2720	672,41	0,00	672,41	672,41
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 25	ЖФ			0,495	0,4950	0,00	3609,14	3609,14	2328,48
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 25	ЖФ	1,594			1,5940	3940,53	0,00	3940,53	3940,53
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 27	ЖФ			0,37	0,3700	0,00	2697,74	2697,74	1740,48
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 27	ЖФ	0,724			0,7240	1789,80	0,00	1789,80	1789,80
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 28	ЖФ			0,077	0,0770	0,00	561,42	561,42	362,21
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 28	ЖФ	0,272			0,2720	672,41	0,00	672,41	672,41
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 3	ЖФ			0,209	0,2090	0,00	1523,86	1523,86	983,14
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 3	ЖФ	0,485			0,4850	1198,97	0,00	1198,97	1198,97
ТЭЦ ВА3а	30 ул Автостроителей, д. 31	ЖФ			0,335	0,3350	0,00	2442,55	2442,55	1575,84
ТЭЦ ВА3а	30 ул Автостроителей, д. 31	ЖФ	0,984			0,9840	2432,55	0,00	2432,55	2432,55
ТЭЦ ВА3а	44 ул Автостроителей, д. 32	ЖФ			0,172	0,1720	0,00	1254,09	1254,09	809,09
ТЭЦ ВА3а	44 ул Автостроителей, д. 32	ЖФ	0,575			0,5750	1421,46	0,00	1421,46	1421,46
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 33	ЖФ			0,171	0,1710	0,00	1246,80	1246,80	804,38
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 33	ЖФ	0,442			0,4420	1092,67	0,00	1092,67	1092,67
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 36	ЖФ			0,276	0,2760	0,00	2012,37	2012,37	1298,30
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 36	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 38	ЖФ			0,313	0,3130	0,00	2282,15	2282,15	1472,35
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 38	ЖФ	0,986			0,9860	2437,49	0,00	2437,49	2437,49
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 39	ЖФ			0,163	0,1630	0,00	1188,47	1188,47	766,75
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 39	ЖФ	0,489			0,4890	1208,86	0,00	1208,86	1208,86
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 4	ЖФ			0,249	0,2490	0,00	1815,51	1815,51	1171,30
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 4	ЖФ	0,596			0,5960	1473,37	0,00	1473,37	1473,37

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 42	ЖФ			0,0758	0,0758	0,00	552,67	552,67	356,56
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 42	ЖФ	0,272			0,2720	672,41	0,00	672,41	672,41
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 43	ЖФ			0,298	0,2980	0,00	2172,78	2172,78	1401,79
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 43	ЖФ	0,849			0,8490	2098,81	0,00	2098,81	2098,81
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 44	ЖФ			0,077	0,0770	0,00	561,42	561,42	362,21
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 44	ЖФ	0,272			0,2720	672,41	0,00	672,41	672,41
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 47	ЖФ			0,376	0,3760	0,00	2741,49	2741,49	1768,70
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 47	ЖФ	1,12			1,1200	2768,75	0,00	2768,75	2768,75
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 48	ЖФ			0,076	0,0760	0,00	554,13	554,13	357,50
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 48	ЖФ	0,271			0,2710	669,94	0,00	669,94	669,94
ТЭЦ ВА3а	Автостроителей ул, д. 49	ЖФ	0,442			0,4420	1092,67	0,00	1092,67	1092,67
ТЭЦ ВА3а	Автостроителей ул, д. 49	ЖФ			0,17	0,1700	0,00	1239,50	1239,50	799,68
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 52	ЖФ			0,271	0,2710	0,00	1975,92	1975,92	1274,78
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 52	ЖФ	0,714			0,7140	1765,08	0,00	1765,08	1765,08
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 54	ЖФ			0,217	0,2170	0,00	1582,19	1582,19	1020,77
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 54	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
ТЭЦ ВА3а	Автостроителей ул, д. 56	ЖФ			0,326	0,3260	0,00	2376,93	2376,93	1533,50
ТЭЦ ВА3а	Автостроителей ул, д. 56	ЖФ	0,849		0,326	1,1750	2098,81	2376,93	4475,75	3632,32
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 6	ЖФ			0,249	0,2490	0,00	1815,51	1815,51	1171,30
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 6	ЖФ	0,625			0,6250	1545,06	0,00	1545,06	1545,06
ТЭЦ ВА3а	44 ул Автостроителей, д. 60	ЖФ			0,073	0,0730	0,00	532,26	532,26	343,39
ТЭЦ ВА3а	44 ул Автостроителей, д. 60	ЖФ	0,236			0,2360	583,42	0,00	583,42	583,42
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 62	ЖФ			0,077	0,0770	0,00	561,42	561,42	362,21
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 62	ЖФ	0,239			0,2390	590,83	0,00	590,83	590,83
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 64	ЖФ			0,0758	0,0758	0,00	552,67	552,67	356,56
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 64	ЖФ	0,238			0,2380	588,36	0,00	588,36	588,36
ТЭЦ ВА3а	39 ул Автостроителей, д. 88а	ЖФ			0,013	0,0130	0,00	94,79	94,79	61,15
ТЭЦ ВА3а	39 ул Автостроителей, д. 88а	ЖФ	0,051		0,013	0,0640	126,08	94,79	220,86	187,23
ТЭЦ ВА3а	39 ул Автостроителей, д. 88б	ЖФ			0,014	0,0140	0,00	102,08	102,08	65,86
ТЭЦ ВА3а	39 ул Автостроителей, д. 88б	ЖФ	0,027			0,0270	66,75	0,00	66,75	66,75
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 9	ЖФ			0,35	0,3500	0,00	2551,92	2551,92	1646,40
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 9	ЖФ	0,607			0,6070	1500,57	0,00	1500,57	1500,57
БМК-34	Академика Вавилова ул, дом № 19	ЖФ			0,06528	0,0653	0,00	475,97	475,97	307,08
БМК-34	Академика Вавилова ул, дом № 19	ЖФ	0,17225			0,1723	425,82	0,00	425,82	425,82
БМК-34	Академика Вавилова ул, дом № 21	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	Академика Вавилова ул, дом № 21	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	Академика Вавилова ул, дом № 23	ЖФ			0,06528	0,0653	0,00	475,97	475,97	307,08
БМК-34	Академика Вавилова ул, дом № 23	ЖФ	0,17225			0,1723	425,82	0,00	425,82	425,82
БМК-34	Академика Вавилова ул, дом № 25	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	Академика Вавилова ул, дом № 25	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	Академика Вавилова ул, дом № 27	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	Академика Вавилова ул, дом № 27	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
БМК-34	Академика Вавилова ул, дом № 29	ЖФ			0,06528	0,0653	0,00	475,97	475,97	307,08
БМК-34	Академика Вавилова ул, дом № 29	ЖФ	0,17225			0,1723	425,82	0,00	425,82	425,82
БМК-34	Академика Скрябина ул, дом № 13	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32
БМК-34	Академика Скрябина ул, дом № 13	ЖФ	0,306			0,3060	756,46	0,00	756,46	756,46
БМК-34	Академика Скрябина ул, дом № 15	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32
БМК-34	Академика Скрябина ул, дом № 15	ЖФ	0,306			0,3060	756,46	0,00	756,46	756,46
БМК-34	Академика Скрябина ул, дом № 19	ЖФ			0,096	0,0960	0,00	699,96	699,96	451,58
БМК-34	Академика Скрябина ул, дом № 19	ЖФ	0,2845			0,2845	703,31	0,00	703,31	703,31
п.Поволжский ГВС/не_указано_п.Поволжский ГВС	92 ул Академика Скрябина, д. 21	ЖФ			0,156	0,1560	0,00	1137,43	1137,43	733,82
п. Поволжский/не_указано_п. Поволжский	Академика Скрябина ул, дом № 21	ЖФ	0,39			0,3900	964,12	0,00	964,12	964,12
БМК-34	Академика Скрябина ул, дом № 4	ЖФ			0,1428	0,1428	0,00	1041,18	1041,18	671,73
БМК-34	Академика Скрябина ул, дом № 4	ЖФ	0,498448			0,4984	1232,21	0,00	1232,21	1232,21
ТоТЭЦ	54 ул Баныкина, д. 56	ЖФ			0,408	0,4080	0,00	2974,81	2974,81	1919,23
ТоТЭЦ	54 ул Баныкина, д. 56	ЖФ	1,273			1,2730	3146,99	0,00	3146,99	3146,99
ТоТЭЦ	54 ул Баныкина, д. 58	ЖФ			0,24	0,2400	0,00	1749,89	1749,89	1128,96
ТоТЭЦ	54 ул Баныкина, д. 58	ЖФ	0,65			0,6500	1606,87	0,00	1606,87	1606,87
ТоТЭЦ	54 ул Баныкина, д. 62	ЖФ			0,36	0,3600	0,00	2624,83	2624,83	1693,44
ТоТЭЦ	54 ул Баныкина, д. 62	ЖФ	1,2			1,2000	2966,52	0,00	2966,52	2966,52
ТоТЭЦ	50 ул Баныкина, д. 68	ЖФ			0,268	0,2680	0,00	1954,04	1954,04	1260,67
ТоТЭЦ	50 ул Баныкина, д. 68	ЖФ	0,7			0,7000	1730,47	0,00	1730,47	1730,47
Район городских котельных/Г/колонка_РГК	50 ул Брестская, д. 26	ЖФ	0,07			0,0700	173,05	0,00	173,05	173,05
ТЭЦ ВАЗа	00 ул Вокзальная, влд. 30	ЖФ			0,25	0,2500	0,00	1822,80	1822,80	1176,00
ТЭЦ ВАЗа	00 ул Вокзальная, влд. 30	ЖФ	0,59			0,5900	1458,54	0,00	1458,54	1458,54
ТЭЦ ВАЗа	00 ул Вокзальная, влд. 32	ЖФ			0,25	0,2500	0,00	1822,80	1822,80	1176,00
ТЭЦ ВАЗа	00 ул Вокзальная, влд. 32	ЖФ	0,59			0,5900	1458,54	0,00	1458,54	1458,54
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 1	ЖФ			0,374	0,3740	0,00	2726,91	2726,91	1759,30
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 1	ЖФ	1,055			1,0550	2608,07	0,00	2608,07	2608,07
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 11	ЖФ	1,123			1,1230	2776,17	0,00	2776,17	2776,17
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 11	ЖФ			0,37	0,3700	0,00	2697,74	2697,74	1740,48
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 19	ЖФ			0,37	0,3700	0,00	2697,74	2697,74	1740,48
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 19	ЖФ	1,123			1,1230	2776,17	0,00	2776,17	2776,17
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 35	ЖФ			0,174	0,1740	0,00	1268,67	1268,67	818,50
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 35	ЖФ	0,461			0,4610	1139,64	0,00	1139,64	1139,64
ТоТЭЦ	ул Гагарина, д. 10	ЖФ			0,07134	0,0713	0,00	520,15	520,15	335,58
ТоТЭЦ	ул Гагарина, д. 10	ЖФ	0,220645			0,2206	545,46	0,00	545,46	545,46
ТоТЭЦ	50 ул Гагарина, д. 8	ЖФ			0,0822	0,0822	0,00	599,34	599,34	386,67
ТоТЭЦ	50 ул Гагарина, д. 8	ЖФ	0,209			0,2090	516,67	0,00	516,67	516,67
Котельная №8	Гидротехническая ул, д. 10	ЖФ			0,156	0,1560	0,00	1137,43	1137,43	733,82

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 14	ЖФ			0,1625	0,1625	0,00	1184,82	1184,82	764,40
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 15	ЖФ			0,442736	0,4427	0,00	3228,08	3228,08	2082,63
Район городских котельных/не_указано_РГК	Гидротехническая ул, дом № 15	ЖФ	0,984			0,9840	2432,55	0,00	2432,55	2432,55
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 16	ЖФ			0,42912	0,4291	0,00	3128,80	3128,80	2018,58
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 16	ЖФ	1,13136			1,1314	2796,84	0,00	2796,84	2796,84
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 17	ЖФ			0,496	0,4960	0,00	3616,44	3616,44	2333,18
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 19	ЖФ			0,104	0,1040	0,00	758,28	758,28	489,22
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 23	ЖФ			0,496	0,4960	0,00	3616,44	3616,44	2333,18
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 23	ЖФ	1,46			1,4600	3609,27	0,00	3609,27	3609,27
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 3	ЖФ			0,224167	0,2242	0,00	1634,45	1634,45	1054,48
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 3	ЖФ	0,304			0,3040	751,52	0,00	751,52	751,52
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 30	ЖФ			0,1736	0,1736	0,00	1265,75	1265,75	816,61
Котельная №8	05 ул Гидротехническая, д. 32	ЖФ			0,1736	0,1736	0,00	1265,75	1265,75	816,61
Котельная №8	05 ул Гидротехническая, д. 32	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
Котельная №8	Гидротехническая ул, д. 33	ЖФ			0,487877	0,4879	0,00	3557,21	3557,21	2294,97
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 35	ЖФ			0,3232	0,3232	0,00	2356,52	2356,52	1520,33
Котельная №8	05 ул Гидротехническая, д. 35	ЖФ	1,2132			1,2132	2999,15	0,00	2999,15	2999,15
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 39	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 40	ЖФ			0,1736	0,1736	0,00	1265,75	1265,75	816,61
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 43	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 5	ЖФ			0,1664	0,1664	0,00	1213,26	1213,26	782,75
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 5	ЖФ	0,469			0,4690	1159,42	0,00	1159,42	1159,42
Котельная №8	Гидротехническая ул, д. 6	ЖФ			0,208	0,2080	0,00	1516,57	1516,57	978,43
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 6	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
Котельная №8	Гидротехническая ул, д. 9	ЖФ			0,487877	0,4879	0,00	3557,21	3557,21	2294,97
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 9	ЖФ	1,188			1,1880	2936,86	0,00	2936,86	2936,86
ТоТЭЦ	35 ул Голосова, д. 20	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32
ТоТЭЦ	35 ул Голосова, д. 20	ЖФ	0,3661			0,3661	905,04	0,00	905,04	905,04
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 24	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 24	ЖФ	0,226			0,2260	558,70	0,00	558,70	558,70
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 45	ЖФ			0,072	0,0720	0,00	524,97	524,97	338,69
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 45	ЖФ	0,179			0,1790	442,51	0,00	442,51	442,51
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 48	ЖФ			0,04	0,0400	0,00	291,65	291,65	188,16
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 48	ЖФ	0,15			0,1500	370,82	0,00	370,82	370,82
ТоТЭЦ	Горького ул, дом № 57	ЖФ			0,1568	0,1568	0,00	1143,26	1143,26	737,59
ТоТЭЦ	Горького ул, дом № 57	ЖФ	0,395			0,3950	976,48	0,00	976,48	976,48
ТоТЭЦ	Горького ул, дом № 68	ЖФ			0,1	0,1000	0,00	729,12	729,12	470,40
ТоТЭЦ	Горького ул, дом № 68	ЖФ	0,25316			0,2532	625,84	0,00	625,84	625,84
ТоТЭЦ	09 ул Горького, д. 92	ЖФ			0,29376	0,2938	0,00	2141,86	2141,86	1381,85
ТоТЭЦ	09 ул Горького, д. 92	ЖФ	0,676			0,6760	1671,14	0,00	1671,14	1671,14
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 16	ЖФ			0,099	0,0990	0,00	721,83	721,83	465,70
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 16	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54	0,00	505,54	505,54

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 12	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 12	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 14	ЖФ			0,099	0,0990	0,00	721,83	721,83	465,70
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 14	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54	0,00	505,54	505,54
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 18	ЖФ			0,0992	0,0992	0,00	723,29	723,29	466,64
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 18	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54	0,00	505,54	505,54
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 24	ЖФ			0,074	0,0740	0,00	539,55	539,55	348,10
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 24	ЖФ	0,2055			0,2055	508,02	0,00	508,02	508,02
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 28	ЖФ			0,074	0,0740	0,00	539,55	539,55	348,10
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 28	ЖФ	0,2055			0,2055	508,02	0,00	508,02	508,02
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 32	ЖФ			0,112	0,1120	0,00	816,61	816,61	526,85
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 32	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56	0,00	836,56	836,56
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 34	ЖФ			0,112	0,1120	0,00	816,61	816,61	526,85
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 34	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56	0,00	836,56	836,56
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 36	ЖФ			0,112	0,1120	0,00	816,61	816,61	526,85
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 36	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56	0,00	836,56	836,56
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 4	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 4	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 42	ЖФ			0,074	0,0740	0,00	539,55	539,55	348,10
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 42	ЖФ	0,2073			0,2073	512,47	0,00	512,47	512,47
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 44	ЖФ			0,074	0,0740	0,00	539,55	539,55	348,10
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 44	ЖФ	0,203			0,2030	501,84	0,00	501,84	501,84
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 46	ЖФ			0,112	0,1120	0,00	816,61	816,61	526,85
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 46	ЖФ	0,3172			0,3172	784,15	0,00	784,15	784,15
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 50	ЖФ			0,1488	0,1488	0,00	1084,93	1084,93	699,96
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 50	ЖФ	0,4688			0,4688	1158,92	0,00	1158,92	1158,92
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 6	ЖФ			0,112	0,1120	0,00	816,61	816,61	526,85
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 6	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56	0,00	836,56	836,56
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 8	ЖФ	1,07			1,0700	2645,15	0,00	2645,15	2645,15
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 8	ЖФ			0,356	0,3560	0,00	2595,67	2595,67	1674,62
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 14	ЖФ			0,1704	0,1704	0,00	1242,42	1242,42	801,56
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 14	ЖФ	0,4			0,4000	988,84	0,00	988,84	988,84
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 18	ЖФ			0,1704	0,1704	0,00	1242,42	1242,42	801,56
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 18	ЖФ	0,4			0,4000	988,84	0,00	988,84	988,84
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 22	ЖФ			0,256	0,2560	0,00	1866,55	1866,55	1204,22
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 22	ЖФ	0,643			0,6430	1589,56	0,00	1589,56	1589,56
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 26	ЖФ			0,169	0,1690	0,00	1232,21	1232,21	794,98
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, д. 26	ЖФ	0,399			0,3990	986,37	0,00	986,37	986,37
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 3	ЖФ			0,1083	0,1083	0,00	789,64	789,64	509,44
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 3	ЖФ	0,306			0,3060	756,46	0,00	756,46	756,46
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 32	ЖФ			0,169	0,1690	0,00	1232,21	1232,21	794,98
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 32	ЖФ	0,441			0,4410	1090,20	0,00	1090,20	1090,20

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	44 ул Дзержинского, д. 38	ЖФ			0,733	0,7330	0,00	5344,45	5344,45	3448,03
ТЭЦ ВА3а	44 ул Дзержинского, д. 38	ЖФ	2,001			2,0010	4946,68	0,00	4946,68	4946,68
ТЭЦ ВА3а	50 ул Дзержинского, д. 3А	ЖФ			0,1625	0,1625	0,00	1184,82	1184,82	764,40
ТЭЦ ВА3а	50 ул Дзержинского, д. 3А	ЖФ	0,442			0,4420	1092,67	0,00	1092,67	1092,67
ТЭЦ ВА3а	50 ул Дзержинского, д. 42	ЖФ			0,162	0,1620	0,00	1181,17	1181,17	762,05
ТЭЦ ВА3а	50 ул Дзержинского, д. 42	ЖФ	0,442			0,4420	1092,67	0,00	1092,67	1092,67
ТЭЦ ВА3а	44 ул Дзержинского, д. 44	ЖФ			0,625	0,6250	0,00	4557,00	4557,00	2940,00
ТЭЦ ВА3а	44 ул Дзержинского, д. 44	ЖФ	1,733		0,625	2,3580	4284,15	4557,00	8841,15	7224,15
ТЭЦ ВА3а	Дзержинского ул, д. 5	ЖФ			0,379	0,3790	0,00	2763,36	2763,36	1782,82
ТЭЦ ВА3а	Дзержинского ул, д. 5	ЖФ	1,121		0,379	1,5000	2771,23	2763,36	5534,59	4554,04
ТЭЦ ВА3а	32 ул Дзержинского, д. 69	ЖФ			0,279	0,2790	0,00	2034,24	2034,24	1312,42
ТЭЦ ВА3а	32 ул Дзержинского, д. 69	ЖФ	0,834			0,8340	2061,73	0,00	2061,73	2061,73
ТЭЦ ВА3а	50 ул Дзержинского, д. 7	ЖФ			0,1083	0,1083	0,00	789,64	789,64	509,44
ТЭЦ ВА3а	50 ул Дзержинского, д. 7	ЖФ	0,306			0,3060	756,46	0,00	756,46	756,46
ТЭЦ ВА3а	50 ул Дзержинского, д. 77	ЖФ			0,2775	0,2775	0,00	2023,31	2023,31	1305,36
ТЭЦ ВА3а	50 ул Дзержинского, д. 77	ЖФ	0,834			0,8340	2061,73	0,00	2061,73	2061,73
ТЭЦ ВА3а	50 ул Дзержинского, д. 7А	ЖФ			0,1625	0,1625	0,00	1184,82	1184,82	764,40
ТЭЦ ВА3а	50 ул Дзержинского, д. 7А	ЖФ	0,442			0,4420	1092,67	0,00	1092,67	1092,67
ТЭЦ ВА3а	56 ул Дзержинского, д. 9	ЖФ			0,108	0,1080	0,00	787,45	787,45	508,03
ТЭЦ ВА3а	56 ул Дзержинского, д. 9	ЖФ	0,306			0,3060	756,46	0,00	756,46	756,46
Котельная № 2	Есенина ул, дом № 10	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
Котельная № 2	Есенина ул, дом № 10	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная № 2	Есенина ул, дом № 12	ЖФ			0,116064	0,1161	0,00	846,25	846,25	545,97
Котельная № 2	Есенина ул, дом № 16Б	ЖФ	0,226678			0,2267	560,37	0,00	560,37	560,37
Котельная № 2	Есенина ул, дом № 16Б	ЖФ			0,1724	0,1724	0,00	1257,00	1257,00	810,97
Котельная № 2	Есенина ул, дом № 2	ЖФ			0,12028	0,1203	0,00	876,99	876,99	565,80
Котельная № 2	Есенина ул, дом № 4	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56	0,00	836,56	836,56
Котельная № 2	Есенина ул, дом № 4	ЖФ			0,112	0,1120	0,00	816,61	816,61	526,85
Котельная № 2	Есенина ул, дом № 6	ЖФ	0,52252			0,5225	1291,72	0,00	1291,72	1291,72
Котельная № 2	Есенина ул, дом № 6	ЖФ			0,12028	0,1203	0,00	876,99	876,99	565,80
Котельная № 2	Есенина ул, дом № 8	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная № 2	Есенина ул, дом № 8	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
Котельная №8	Железнодорожная ул, вл. 21	ЖФ			0,173582	0,1736	0,00	1265,62	1265,62	816,53
Котельная №8	Железнодорожная ул, вл. 25	ЖФ			0,1132	0,1132	0,00	825,36	825,36	532,49
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 1	ЖФ			0,1054	0,1054	0,00	768,49	768,49	495,80
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 1	ЖФ	0,304			0,3040	751,52	0,00	751,52	751,52
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 11	ЖФ			0,155	0,1550	0,00	1130,14	1130,14	729,12
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 11	ЖФ	0,4688			0,4688	1158,92	0,00	1158,92	1158,92
Котельная №8	41 ул Железнодорожная, д. 13	ЖФ			0,10148	0,1015	0,00	739,91	739,91	477,36
Котельная №8	41 ул Железнодорожная, д. 13	ЖФ	0,28093			0,2809	694,49	0,00	694,49	694,49
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 15	ЖФ			0,101888	0,1019	0,00	742,89	742,89	479,28
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 17	ЖФ			0,173582	0,1736	0,00	1265,62	1265,62	816,53

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал	
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего		
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 17	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15	
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 23	ЖФ			0,173582	0,1736	0,00	1265,62	1265,62	816,53	
Район городских котельных/не_указано_РГК	Железнодорожная ул, дом № 23	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15	
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 27	ЖФ				0,1674	0,1674	0,00	1220,55	1220,55	787,45
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 29	ЖФ				0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 3	ЖФ				0,109792	0,1098	0,00	800,52	800,52	516,46
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, д. 33	ЖФ				0,091875	0,0919	0,00	669,88	669,88	432,18
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, д. 33	ЖФ	0,30508				0,3051	0,00	754,19	754,19	754,19
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 35	ЖФ				0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 37	ЖФ				0,252	0,2520	0,00	1837,38	1837,38	1185,41
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 41	ЖФ				0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 43	ЖФ				0,252	0,2520	0,00	1837,38	1837,38	1185,41
Котельная №8	Железнодорожная ул, д. 47	ЖФ				0,1438	0,1438	0,00	1048,47	1048,47	676,44
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 49А	ЖФ				0,0731	0,0731	0,00	532,99	532,99	343,86
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 49Б	ЖФ				0,0325	0,0325	0,00	236,96	236,96	152,88
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 49Б	ЖФ	0,1026				0,1026	0,00	253,64	253,64	253,64
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 49В	ЖФ				0,0736	0,0736	0,00	536,63	536,63	346,21
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 49В	ЖФ	0,2324				0,2324	0,00	574,52	574,52	574,52
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 49Г	ЖФ				0,0329	0,0329	0,00	239,88	239,88	154,76
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 49Г	ЖФ	0,1038				0,1038	0,00	256,60	256,60	256,60
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 49Д	ЖФ				0,0734	0,0734	0,00	535,17	535,17	345,27
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 49Д	ЖФ	0,2317				0,2317	0,00	572,79	572,79	572,79
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 53	ЖФ				0,09376	0,0938	0,00	683,62	683,62	441,05
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 53	ЖФ	0,186				0,1860	0,00	459,81	459,81	459,81
Котельная №8	Железнодорожная ул, д. 9	ЖФ				0,1054	0,1054	0,00	768,49	768,49	495,80
ТоТЭЦ	50 ул Жилина, д. 7	ЖФ	0,05245				0,0525	0,00	129,66	129,66	129,66
Котельная №8	50 ул Зеленая, д. 10	ЖФ	0,273				0,2730	0,00	674,88	674,88	674,88
Район городских котельных/Г/колонка_РГК	50 ул Зеленая, д. 2А	ЖФ	0,2465				0,2465	0,00	609,37	609,37	609,37
Котельная №8	50 ул Зеленая, д. 4	ЖФ	0,2465				0,2465	0,00	609,37	609,37	609,37
Котельная №8	50 ул Зеленая, д. 6	ЖФ	0,26				0,2600	0,00	642,75	642,75	642,75
Котельная №8	Зеленая ул, дом № 7	ЖФ				0,26464	0,2646	0,00	1929,54	1929,54	1244,87
Котельная №8	Зеленая ул, дом № 7	ЖФ	0,442				0,4420	0,00	1092,67	1092,67	1092,67
Котельная №8	Зеленая ул, дом № 9	ЖФ				0,26464	0,2646	0,00	1929,54	1929,54	1244,87
Котельная №8	Зеленая ул, дом № 9	ЖФ	0,578				0,5780	0,00	1428,88	1428,88	1428,88
ТоТЭЦ	50 ул Карбышева, д. 14	ЖФ				0,12	0,1200	0,00	874,94	874,94	564,48
ТоТЭЦ	50 ул Карбышева, д. 14	ЖФ	0,3281				0,3281	0,00	811,10	811,10	811,10
ТоТЭЦ	Карбышева ул, д. 16	ЖФ				0,26	0,2600	0,00	1895,71	1895,71	1223,04
ТоТЭЦ	50 ул Карбышева, д. 16	ЖФ	0,714				0,7140	0,00	1765,08	1765,08	1765,08
ТоТЭЦ	Карбышева ул, дом № 4	ЖФ				0,072	0,0720	0,00	524,97	524,97	338,69
ТоТЭЦ	Карбышева ул, дом № 4	ЖФ	0,183				0,1830	0,00	452,39	452,39	452,39
ТоТЭЦ	50 ул Карбышева, д. 5	ЖФ				0,064	0,0640	0,00	466,64	466,64	301,06

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	50 ул Карбышева, д. 5	ЖФ	0,185			0,1850	457,34	0,00	457,34	457,34
ТоТЭЦ	50 ул Карбышева, д. 6	ЖФ				0,074	0,0740	539,55	539,55	348,10
ТоТЭЦ	50 ул Карбышева, д. 6	ЖФ	0,1758			0,1758	434,60	0,00	434,60	434,60
ТоТЭЦ	50 ул Карбышева, д. 7	ЖФ				0,0742	0,0742	541,01	541,01	349,04
ТоТЭЦ	50 ул Карбышева, д. 7	ЖФ	0,1855			0,1855	458,57	0,00	458,57	458,57
ТоТЭЦ	Карбышева ул, дом № 8	ЖФ				0,0916	0,0916	667,87	667,87	430,89
ТоТЭЦ	Карбышева ул, дом № 8	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	50 ул Карбышева, д. 9	ЖФ				0,08196	0,0820	597,59	597,59	385,54
ТоТЭЦ	50 ул Карбышева, д. 9	ЖФ	0,2049			0,2049	506,53	0,00	506,53	506,53
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 27А	ЖФ				0,08	0,0800	583,30	583,30	376,32
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 27А	ЖФ	0,23			0,2300	568,58	0,00	568,58	568,58
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 29	ЖФ	0,090117			0,0901	222,78	0,00	222,78	222,78
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 72	ЖФ	0,1365			0,1365	337,44	0,00	337,44	337,44
Котельная № 2	12 ул Коммунистическая, влд. 63	ЖФ	0,081413			0,0814	201,26	0,00	201,26	201,26
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 22	ЖФ				0,0936	0,0936	682,46	682,46	440,29
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 22	ЖФ	0,31233			0,3123	772,11	0,00	772,11	772,11
Котельная № 2	50 ул Коммунистическая, д. 31	ЖФ	0,1279			0,1279	316,18	0,00	316,18	316,18
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 33	ЖФ	0,1279			0,1279	316,18	0,00	316,18	316,18
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 34	ЖФ				0,1736	0,1736	1265,75	1265,75	816,61
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 34	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 35	ЖФ	0,1279			0,1279	316,18	0,00	316,18	316,18
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 36	ЖФ				0,0936	0,0936	682,46	682,46	440,29
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 36	ЖФ	0,31233			0,3123	772,11	0,00	772,11	772,11
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 38	ЖФ				0,156	0,1560	1137,43	1137,43	733,82
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 38	ЖФ	0,51			0,5100	1260,77	0,00	1260,77	1260,77
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 4	ЖФ				0,14832	0,1483	1081,43	1081,43	697,70
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 4	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 41	ЖФ				0,1736	0,1736	1265,75	1265,75	816,61
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 41	ЖФ	0,63			0,6300	1557,42	0,00	1557,42	1557,42
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 55	ЖФ	0,205			0,2050	506,78	0,00	506,78	506,78
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 57	ЖФ	0,088285			0,0883	218,25	0,00	218,25	218,25
Котельная № 2	12 ул Коммунистическая, д. 59	ЖФ	0,138721			0,1387	342,93	0,00	342,93	342,93
Котельная № 2	12 ул Коммунистическая, д. 61	ЖФ	0,107441			0,1074	265,61	0,00	265,61	265,61
Котельная № 2	50 ул Коммунистическая, д. 65	ЖФ	0,1068			0,1068	264,02	0,00	264,02	264,02
Котельная № 2	50 ул Коммунистическая, д. 69	ЖФ	0,083			0,0830	205,18	0,00	205,18	205,18
Котельная № 2	50 ул Коммунистическая, д. 71	ЖФ	0,083			0,0830	205,18	0,00	205,18	205,18
Котельная № 2	50 ул Коммунистическая, д. 75А	ЖФ	0,1571			0,1571	388,37	0,00	388,37	388,37
Котельная № 2	50 ул Коммунистическая, д. 77	ЖФ	0,1618			0,1618	399,99	0,00	399,99	399,99
Котельная № 2	50 ул Коммунистическая, д. 79	ЖФ	0,1618			0,1618	399,99	0,00	399,99	399,99
Котельная № 2	50 ул Коммунистическая, д. 81	ЖФ	0,110708			0,1107	273,68	0,00	273,68	273,68
Район городских котельных/Г/колонка_РГК	50 ул Коммунистическая, д. 81А	ЖФ	0,1345			0,1345	332,50	0,00	332,50	332,50
Котельная № 2	12 ул Коммунистическая, д. 83А	ЖФ	0,1345			0,1345	332,50	0,00	332,50	332,50

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная № 2	50 ул Коммунистическая, д. 85	ЖФ	0,110708			0,1107	273,68	0,00	273,68	273,68
Котельная № 2	50 ул Коммунистическая, д. 89	ЖФ	0,1977			0,1977	488,73	0,00	488,73	488,73
Котельная № 2	50 ул Коммунистическая, д. 91	ЖФ	0,1977			0,1977	488,73	0,00	488,73	488,73
Котельная № 2	50 ул Коммунистическая, д. 95	ЖФ	0,16845			0,1685	416,43	0,00	416,43	416,43
Котельная № 2	12 ул Коммунистическая, д. 97	ЖФ	0,110708			0,1107	273,68	0,00	273,68	273,68
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 99	ЖФ			0,071408	0,0714	0,00	520,65	520,65	335,90
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 125	ЖФ			0,1	0,1000	0,00	729,12	729,12	470,40
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 125	ЖФ	0,168			0,1680	415,31	0,00	415,31	415,31
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 135	ЖФ			0,0916	0,0916	0,00	667,87	667,87	430,89
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 135	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 137	ЖФ			0,0916	0,0916	0,00	667,87	667,87	430,89
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 137	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, дом № 139	ЖФ			0,064	0,0640	0,00	466,64	466,64	301,06
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, дом № 139	ЖФ	0,2268			0,2268	560,67	0,00	560,67	560,67
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, дом № 143	ЖФ			0,092	0,0920	0,00	670,79	670,79	432,77
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, дом № 143	ЖФ	0,198244			0,1982	490,08	0,00	490,08	490,08
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 145	ЖФ			0,09187	0,0919	0,00	669,84	669,84	432,16
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 145	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	09 ул Комсомольская, д. 151	ЖФ			0,074	0,0740	0,00	539,55	539,55	348,10
ТоТЭЦ	09 ул Комсомольская, д. 151	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54	0,00	505,54	505,54
ТоТЭЦ	09 ул Комсомольская, д. 153	ЖФ			0,04	0,0400	0,00	291,65	291,65	188,16
ТоТЭЦ	09 ул Комсомольская, д. 153	ЖФ	0,2123			0,2123	524,83	0,00	524,83	524,83
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 167	ЖФ			0,1912	0,1912	0,00	1394,08	1394,08	899,40
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 167	ЖФ	0,415			0,4150	1025,92	0,00	1025,92	1025,92
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 171	ЖФ			0,1912	0,1912	0,00	1394,08	1394,08	899,40
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 171	ЖФ	0,415			0,4150	1025,92	0,00	1025,92	1025,92
Котельная № 2	Космодемьянской ул, дом № 3	ЖФ	0,1279			0,1279	316,18	0,00	316,18	316,18
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 1	ЖФ			0,148	0,1480	0,00	1079,10	1079,10	696,19
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 1	ЖФ	0,636			0,6360	1572,26	0,00	1572,26	1572,26
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 11	ЖФ			0,1625	0,1625	0,00	1184,82	1184,82	764,40
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 11	ЖФ	0,442			0,4420	1092,67	0,00	1092,67	1092,67
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 12	ЖФ			0,325	0,3250	0,00	2369,64	2369,64	1528,80
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 12	ЖФ	0,85			0,8500	2101,29	0,00	2101,29	2101,29
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 15	ЖФ			0,788	0,7880	0,00	5745,47	5745,47	3706,75
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 15	ЖФ	2,141			2,1410	5292,77	0,00	5292,77	5292,77
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 16	ЖФ			0,15	0,1500	0,00	1093,68	1093,68	705,60
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 16	ЖФ	0,634			0,6340	1567,31	0,00	1567,31	1567,31
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 18	ЖФ			0,325	0,3250	0,00	2369,64	2369,64	1528,80
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 18	ЖФ	0,85			0,8500	2101,29	0,00	2101,29	2101,29
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 19	ЖФ			0,216	0,2160	0,00	1574,90	1574,90	1016,06
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 19	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
ТЭЦ ВАЗа	Космонавтов б-р, д. 21	ЖФ			0,325	0,3250	0,00	2369,64	2369,64	1528,80

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	Космонавтов б-р, д. 21	ЖФ	0,85		0,325	1,1750	2101,29	2369,64	4470,93	3630,09
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Космонавтов, д. 24	ЖФ			0,5175	0,5175	0,00	3773,20	3773,20	2434,32
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Космонавтов, д. 24	ЖФ	1,461			1,4610	3611,74	0,00	3611,74	3611,74
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Космонавтов, д. 26	ЖФ			0,15	0,1500	0,00	1093,68	1093,68	705,60
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Космонавтов, д. 26	ЖФ	0,634			0,6340	1567,31	0,00	1567,31	1567,31
ТЭЦ ВА3а	Космонавтов б-р, д. 28	ЖФ			0,304	0,3040	0,00	2216,52	2216,52	1430,02
ТЭЦ ВА3а	Космонавтов б-р, д. 28	ЖФ	0,85		0,304	1,1540	2101,29	2216,52	4317,81	3531,30
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Космонавтов, д. 3	ЖФ			0,517	0,5170	0,00	3769,55	3769,55	2431,97
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Космонавтов, д. 3	ЖФ	1,461			1,4610	3611,74	0,00	3611,74	3611,74
ТЭЦ ВА3а	44 б-р Космонавтов, д. 32	ЖФ			0,148	0,1480	0,00	1079,10	1079,10	696,19
ТЭЦ ВА3а	44 б-р Космонавтов, д. 32	ЖФ	0,637			0,6370	1574,73	0,00	1574,73	1574,73
ТЭЦ ВА3а	44 б-р Космонавтов, д. 4	ЖФ			0,151	0,1510	0,00	1100,97	1100,97	710,30
ТЭЦ ВА3а	44 б-р Космонавтов, д. 4	ЖФ	0,639			0,6390	1579,67	0,00	1579,67	1579,67
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Космонавтов, д. 5	ЖФ			0,15	0,1500	0,00	1093,68	1093,68	705,60
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Космонавтов, д. 5	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВА3а	44 б-р Космонавтов, д. 7	ЖФ			0,15	0,1500	0,00	1093,68	1093,68	705,60
ТЭЦ ВА3а	44 б-р Космонавтов, д. 7	ЖФ	0,638			0,6380	1577,20	0,00	1577,20	1577,20
ТЭЦ ВА3а	44 б-р Космонавтов, д. 8	ЖФ			0,677	0,6770	0,00	4936,14	4936,14	3184,61
ТЭЦ ВА3а	44 б-р Космонавтов, д. 8	ЖФ	1,867			1,8670	4615,41	0,00	4615,41	4615,41
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Космонавтов, д. 9	ЖФ			0,216	0,2160	0,00	1574,90	1574,90	1016,06
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Космонавтов, д. 9	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
ТоТЭЦ	50 ул Кошеля, д. 69	ЖФ	0,1823			0,1823	450,66	0,00	450,66	450,66
ТоТЭЦ	50 ул Кошеля, д. 81	ЖФ	0,1014			0,1014	250,67	0,00	250,67	250,67
Котельная №8	50 ул Крылова, д. 3А	ЖФ	0,1			0,1000	247,21	0,00	247,21	247,21
Котельная №8	50 ул Крылова, д. 5	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
Котельная №8	50 ул Крылова, д. 5А	ЖФ	0,15			0,1500	370,82	0,00	370,82	370,82
Котельная №8	50 ул Крылова, д. 6	ЖФ	0,179			0,1790	442,51	0,00	442,51	442,51
Котельная №8	50 ул Крылова, д. 7	ЖФ	0,213			0,2130	526,56	0,00	526,56	526,56
Котельная №8	50 ул Крылова, д. 8	ЖФ	0,213			0,2130	526,56	0,00	526,56	526,56
Котельная №8	Куйбышева ул, дом № 12	ЖФ			0,1888	0,1888	0,00	1376,58	1376,58	888,12
Котельная №8	Куйбышева ул, дом № 16	ЖФ			0,28721	0,2872	0,00	2094,11	2094,11	1351,04
Котельная №8	Куйбышева ул, дом № 16	ЖФ	0,718			0,7180	1774,97	0,00	1774,97	1774,97
Котельная №8	Куйбышева ул, дом № 22	ЖФ			0,208	0,2080	0,00	1516,57	1516,57	978,43
Котельная №8	Куйбышева ул, дом № 22	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
Котельная №8	50 ул Куйбышева, д. 26	ЖФ	0,1758			0,1758	434,60	0,00	434,60	434,60
Котельная №8	50 ул Куйбышева, д. 28	ЖФ	0,1758			0,1758	434,60	0,00	434,60	434,60
Котельная №8	Куйбышева ул, д. 30	ЖФ			0,104	0,1040	0,00	758,28	758,28	489,22
Котельная №8	41 ул Куйбышева, д. 32	ЖФ			0,14832	0,1483	0,00	1081,43	1081,43	697,70
Котельная №8	41 ул Куйбышева, д. 32	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
Котельная №8	Куйбышева ул, дом № 38	ЖФ			0,14832	0,1483	0,00	1081,43	1081,43	697,70
Котельная №8	Куйбышева ул, дом № 38	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
Котельная №8	Куйбышева ул, дом № 46	ЖФ			0,1736	0,1736	0,00	1265,75	1265,75	816,61

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная №8	Куйбышева ул, дом № 46	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТоТЭЦ	Ларина ул, дом № 64	ЖФ			0,08112	0,0811	0,00	591,46	591,46	381,59
ТоТЭЦ	Ларина ул, дом № 64	ЖФ	0,186			0,1860	459,81	0,00	459,81	459,81
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 100	ЖФ			0,076	0,0760	0,00	554,13	554,13	357,50
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 100	ЖФ	0,19			0,1900	469,70	0,00	469,70	469,70
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 102	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 102	ЖФ	0,198244			0,1982	490,08	0,00	490,08	490,08
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 104	ЖФ			0,068	0,0680	0,00	495,80	495,80	319,87
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 104	ЖФ	0,168			0,1680	415,31	0,00	415,31	415,31
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 106	ЖФ			0,19	0,1900	0,00	1385,33	1385,33	893,76
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 106	ЖФ	0,19			0,1900	469,70	0,00	469,70	469,70
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 110	ЖФ			0,076	0,0760	0,00	554,13	554,13	357,50
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 110	ЖФ	0,19			0,1900	469,70	0,00	469,70	469,70
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 112	ЖФ			0,084	0,0840	0,00	612,46	612,46	395,14
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 112	ЖФ	0,19			0,1900	469,70	0,00	469,70	469,70
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 114	ЖФ			0,03144	0,0314	0,00	229,24	229,24	147,89
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 114	ЖФ	0,0786			0,0786	194,31	0,00	194,31	194,31
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 116	ЖФ			0,084	0,0840	0,00	612,46	612,46	395,14
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 116	ЖФ	0,19			0,1900	469,70	0,00	469,70	469,70
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 118	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 118	ЖФ	0,188			0,1880	464,76	0,00	464,76	464,76
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 48	ЖФ			0,0924	0,0924	0,00	673,71	673,71	434,65
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 48	ЖФ	0,2302			0,2302	569,08	0,00	569,08	569,08
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 54	ЖФ			0,0924	0,0924	0,00	673,71	673,71	434,65
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 54	ЖФ	0,2302			0,2302	569,08	0,00	569,08	569,08
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 56	ЖФ			0,0924	0,0924	0,00	673,71	673,71	434,65
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 56	ЖФ	0,2302			0,2302	569,08	0,00	569,08	569,08
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 60	ЖФ			0,08112	0,0811	0,00	591,46	591,46	381,59
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 60	ЖФ	0,204			0,2040	504,31	0,00	504,31	504,31
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 62	ЖФ			0,08112	0,0811	0,00	591,46	591,46	381,59
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 62	ЖФ	0,204			0,2040	504,31	0,00	504,31	504,31
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 64	ЖФ			0,1568	0,1568	0,00	1143,26	1143,26	737,59
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 64	ЖФ	0,4045			0,4045	999,97	0,00	999,97	999,97
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 78	ЖФ			0,0952	0,0952	0,00	694,12	694,12	447,82
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 78	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 80	ЖФ			0,0984	0,0984	0,00	717,45	717,45	462,87
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 80	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 81	ЖФ			0,1	0,1000	0,00	729,12	729,12	470,40
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 81	ЖФ	0,25316			0,2532	625,84	0,00	625,84	625,84
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 84	ЖФ			0,08112	0,0811	0,00	591,46	591,46	381,59
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 84	ЖФ	0,206243			0,2062	509,85	0,00	509,85	509,85
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 86	ЖФ			0,0952	0,0952	0,00	694,12	694,12	447,82

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 86	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 88	ЖФ			0,0952	0,0952	0,00	694,12	694,12	447,82
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 88	ЖФ	0,222325			0,2223	549,61	0,00	549,61	549,61
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 90	ЖФ			0,1	0,1000	0,00	729,12	729,12	470,40
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 90	ЖФ	0,2474			0,2474	611,60	0,00	611,60	611,60
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 94	ЖФ			0,08132	0,0813	0,00	592,92	592,92	382,53
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 94	ЖФ	0,19285			0,1929	476,74	0,00	476,74	476,74
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 96	ЖФ			0,1102	0,1102	0,00	803,49	803,49	518,38
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 96	ЖФ	0,25316			0,2532	625,84	0,00	625,84	625,84
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 97	ЖФ	0,11			0,1100	271,93	0,00	271,93	271,93
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 98	ЖФ			0,08112	0,0811	0,00	591,46	591,46	381,59
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 98	ЖФ	0,2737			0,2737	676,61	0,00	676,61	676,61
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 23	ЖФ			0,404	0,4040	0,00	2945,64	2945,64	1900,42
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 23	ЖФ	1,154			1,1540	2852,81	0,00	2852,81	2852,81
ТоТЭЦ	Лесная ул, дом № 36	ЖФ			0,10216	0,1022	0,00	744,87	744,87	480,56
ТоТЭЦ	Лесная ул, дом № 36	ЖФ	0,2441			0,2441	603,44	0,00	603,44	603,44
ТоТЭЦ	19 ул Лесная, д. 40	ЖФ			0,112	0,1120	0,00	816,61	816,61	526,85
ТоТЭЦ	19 ул Лесная, д. 40	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56	0,00	836,56	836,56
ТоТЭЦ	19 ул Лесная, д. 42	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
ТоТЭЦ	19 ул Лесная, д. 42	ЖФ	0,234			0,2340	578,47	0,00	578,47	578,47
ТоТЭЦ	19 ул Лесная, д. 48	ЖФ			0,112	0,1120	0,00	816,61	816,61	526,85
ТоТЭЦ	19 ул Лесная, д. 48	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56	0,00	836,56	836,56
ТоТЭЦ	Лесная ул, д. 50	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 50	ЖФ	0,234			0,2340	578,47	0,00	578,47	578,47
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 52	ЖФ			0,07132	0,0713	0,00	520,01	520,01	335,49
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 52	ЖФ	0,2012			0,2012	497,39	0,00	497,39	497,39
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, владение № 47	ЖФ			0,112	0,1120	0,00	816,61	816,61	526,85
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, владение № 47	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56	0,00	836,56	836,56
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, владение № 67А	ЖФ			0,09144	0,0914	0,00	666,71	666,71	430,13
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, владение № 67А	ЖФ	0,189604			0,1896	468,72	0,00	468,72	468,72
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 23	ЖФ			0,288	0,2880	0,00	2099,87	2099,87	1354,75
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 23	ЖФ	0,9325			0,9325	2305,24	0,00	2305,24	2305,24
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 25	ЖФ			0,104	0,1040	0,00	758,28	758,28	489,22
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 25	ЖФ	0,306			0,3060	756,46	0,00	756,46	756,46
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 26	ЖФ			0,208	0,2080	0,00	1516,57	1516,57	978,43
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 26	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 28	ЖФ			0,14384	0,1438	0,00	1048,77	1048,77	676,62
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 28	ЖФ	0,63			0,6300	1557,42	0,00	1557,42	1557,42
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 29	ЖФ			0,12028	0,1203	0,00	876,99	876,99	565,80
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 29	ЖФ	0,52252			0,5225	1291,72	0,00	1291,72	1291,72
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 39	ЖФ			0,37277	0,3728	0,00	2717,94	2717,94	1753,51
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 39	ЖФ	0,76			0,7600	1878,80	0,00	1878,80	1878,80

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ЖФ			0,4516	0,4516	0,00	3292,71	3292,71	2124,33
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ЖФ	1,4427			1,4427	3566,50	0,00	3566,50	3566,50
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 52	ЖФ			0,172	0,1720	0,00	1254,09	1254,09	809,09
Район городских котельных/не_указано_РГК	Лизы Чайкиной ул, дом № 52	ЖФ	0,602			0,6020	1488,21	0,00	1488,21	1488,21
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 58	ЖФ			0,112	0,1120	0,00	816,61	816,61	526,85
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 58	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56	0,00	836,56	836,56
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 61А	ЖФ			0,10624	0,1062	0,00	774,62	774,62	499,75
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 61А	ЖФ	0,425			0,4250	1050,64	0,00	1050,64	1050,64
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 62	ЖФ			0,112	0,1120	0,00	816,61	816,61	526,85
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 62	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56	0,00	836,56	836,56
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ЖФ			0,2246	0,2246	0,00	1637,60	1637,60	1056,52
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 68	ЖФ			0,428	0,4280	0,00	3120,63	3120,63	2013,31
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 68	ЖФ	1,3516			1,3516	3341,29	0,00	3341,29	3341,29
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 69	ЖФ			0,11736	0,1174	0,00	855,70	855,70	552,06
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 69	ЖФ	0,505			0,5050	1248,41	0,00	1248,41	1248,41
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 75	ЖФ			0,0952	0,0952	0,00	694,12	694,12	447,82
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 75	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 77	ЖФ			0,0992	0,0992	0,00	723,29	723,29	466,64
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 77	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54	0,00	505,54	505,54
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 79	ЖФ			0,11736	0,1174	0,00	855,70	855,70	552,06
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 79	ЖФ	0,505			0,5050	1248,41	0,00	1248,41	1248,41
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 81	ЖФ			0,124	0,1240	0,00	904,11	904,11	583,30
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 81	ЖФ	0,319981			0,3200	791,03	0,00	791,03	791,03
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 83А	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
Район городских котельных/не_указано_РГК	Лизы Чайкиной ул, дом № 83А	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, домовладение № 53	ЖФ	0,505			0,5050	1248,41	0,00	1248,41	1248,41
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, домовладение № 53	ЖФ			0,11736	0,1174	0,00	855,70	855,70	552,06
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, домовладение № 56	ЖФ			0,52	0,5200	0,00	3791,42	3791,42	2446,08
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, домовладение № 61	ЖФ			0,112	0,1120	0,00	816,61	816,61	526,85
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, домовладение № 61	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56	0,00	836,56	836,56
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, домовладение № 71	ЖФ			0,11736	0,1174	0,00	855,70	855,70	552,06
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, домовладение № 71	ЖФ	0,505			0,5050	1248,41	0,00	1248,41	1248,41
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, домовладение № 83	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, домовладение № 83	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Льва Яшина, д. 8	ЖФ			0,258	0,2580	0,00	1881,13	1881,13	1213,63
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Льва Яшина, д. 8	ЖФ	0,706			0,7060	1745,30	0,00	1745,30	1745,30
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 11	ЖФ			0,430772	0,4308	0,00	3140,84	3140,84	2026,35
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 11	ЖФ	1,0169			1,0169	2513,88	0,00	2513,88	2513,88
Котельная №8	Майский проезд, д. 13	ЖФ			0,1736	0,1736	0,00	1265,75	1265,75	816,61
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 13	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 15	ЖФ			0,1736	0,1736	0,00	1265,75	1265,75	816,61

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 15	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 62	ЖФ				0,1736	0,00	1265,75	1265,75	816,61
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 62	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
Котельная №8	Майский проезд, дом № 64	ЖФ				0,1736	0,00	1265,75	1265,75	816,61
Котельная №8	Майский проезд, дом № 64	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 66	ЖФ				0,1736	0,00	1265,75	1265,75	816,61
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 66	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 68	ЖФ				0,1736	0,00	1265,75	1265,75	816,61
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 68	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
Котельная №8	Майский проезд, домовладение № 9	ЖФ				0,42	0,00	3062,30	3062,30	1975,68
Котельная №8	50 ул Макарова, д. 1	ЖФ	0,543			0,5430	1342,35	0,00	1342,35	1342,35
Котельная №8	50 ул Макарова, д. 12	ЖФ	0,2465			0,2465	609,37	0,00	609,37	609,37
Котельная №8	Макарова ул, дом № 22	ЖФ				0,26464	0,00	1929,54	1929,54	1244,87
Котельная №8	Макарова ул, дом № 22	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
Котельная №8	50 ул Макарова, д. 3	ЖФ	0,362			0,3620	894,90	0,00	894,90	894,90
Котельная №8	50 ул Макарова, д. 5	ЖФ	0,362			0,3620	894,90	0,00	894,90	894,90
Котельная №8	15 ул Макарова, д. 8	ЖФ	0,2			0,2000	494,42	0,00	494,42	494,42
ТЭЦ ВА3а	51 ул Маршала Жукова, д. 16	ЖФ				0,133	0,00	969,73	969,73	625,63
ТЭЦ ВА3а	51 ул Маршала Жукова, д. 16	ЖФ	0,219			0,2190	541,39	0,00	541,39	541,39
ТЭЦ ВА3а	50 ул Маршала Жукова, д. 2В	ЖФ				0,125	0,00	911,40	911,40	588,00
ТЭЦ ВА3а	50 ул Маршала Жукова, д. 2В	ЖФ	0,212			0,2120	524,09	0,00	524,09	524,09
ТЭЦ ВА3а	50 ул Маршала Жукова, д. 34	ЖФ				0,172	0,00	1254,09	1254,09	809,09
ТЭЦ ВА3а	50 ул Маршала Жукова, д. 34	ЖФ	0,523			0,5230	1292,91	0,00	1292,91	1292,91
Котельная № 2	50 ул Матросова, д. 1	ЖФ	0,2146			0,2146	530,51	0,00	530,51	530,51
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 12	ЖФ				0,252	0,00	1837,38	1837,38	1185,41
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 12	ЖФ	0,765			0,7650	1891,16	0,00	1891,16	1891,16
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 14	ЖФ				0,39696	0,00	2894,31	2894,31	1867,30
Котельная № 2	08 ул Матросова, д. 14	ЖФ	0,918			0,9180	2269,39	0,00	2269,39	2269,39
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 15	ЖФ				0,39696	0,00	2894,31	2894,31	1867,30
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 15	ЖФ	0,918			0,9180	2269,39	0,00	2269,39	2269,39
Котельная № 2	12 ул Матросова, д. 15А	ЖФ				0,223448	0,00	1629,20	1629,20	1051,10
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 15А	ЖФ	0,513336			0,5133	1269,02	0,00	1269,02	1269,02
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 16	ЖФ				0,39696	0,00	2894,31	2894,31	1867,30
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 16	ЖФ	0,918			0,9180	2269,39	0,00	2269,39	2269,39
Котельная № 2	50 ул Матросова, д. 2	ЖФ	0,083			0,0830	205,18	0,00	205,18	205,18
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 21	ЖФ				0,39696	0,00	2894,31	2894,31	1867,30
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 21	ЖФ	0,865			0,8650	2138,37	0,00	2138,37	2138,37
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 22	ЖФ				0,112	0,00	816,61	816,61	526,85
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 22	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56	0,00	836,56	836,56
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 23	ЖФ				0,39696	0,00	2894,31	2894,31	1867,30
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 23	ЖФ	0,917			0,9170	2266,92	0,00	2266,92	2266,92
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 24	ЖФ				0,112	0,00	816,61	816,61	526,85

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 24	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56	0,00	836,56	836,56
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 28	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 28	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная № 2	12 ул Матросова, д. 3	ЖФ	0,097596			0,0976	241,27	0,00	241,27	241,27
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 30	ЖФ			0,36	0,3600	0,00	2624,83	2624,83	1693,44
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 30	ЖФ	0,918			0,9180	2269,39	0,00	2269,39	2269,39
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 36	ЖФ			0,212	0,2120	0,00	1545,73	1545,73	997,25
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 36	ЖФ	0,52683			0,5268	1302,38	0,00	1302,38	1302,38
Котельная № 2	50 ул Матросова, д. 4	ЖФ	0,109			0,1090	269,46	0,00	269,46	269,46
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 40	ЖФ			0,0912	0,0912	0,00	664,96	664,96	429,00
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 40	ЖФ	0,2598			0,2598	642,25	0,00	642,25	642,25
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 41	ЖФ			0,112	0,1120	0,00	816,61	816,61	526,85
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 41	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56	0,00	836,56	836,56
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 42	ЖФ			0,074	0,0740	0,00	539,55	539,55	348,10
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 42	ЖФ	0,318364			0,3184	787,03	0,00	787,03	787,03
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 43	ЖФ			0,10624	0,1062	0,00	774,62	774,62	499,75
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 44	ЖФ			0,0992	0,0992	0,00	723,29	723,29	466,64
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 44	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54	0,00	505,54	505,54
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 45	ЖФ			0,112	0,1120	0,00	816,61	816,61	526,85
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 45	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56	0,00	836,56	836,56
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 46	ЖФ			0,124	0,1240	0,00	904,11	904,11	583,30
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 46	ЖФ	0,345666			0,3457	854,52	0,00	854,52	854,52
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 48	ЖФ			0,07344	0,0734	0,00	535,47	535,47	345,46
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 48	ЖФ	0,16835			0,1684	416,18	0,00	416,18	416,18
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 50	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 50	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 54	ЖФ			0,0748	0,0748	0,00	545,38	545,38	351,86
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 54	ЖФ	0,2598			0,2598	642,25	0,00	642,25	642,25
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 56	ЖФ			0,124	0,1240	0,00	904,11	904,11	583,30
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 56	ЖФ	0,319981			0,3200	791,03	0,00	791,03	791,03
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 58	ЖФ			0,07344	0,0734	0,00	535,47	535,47	345,46
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 58	ЖФ	0,16835			0,1684	416,18	0,00	416,18	416,18
Котельная № 2	50 ул Матросова, д. 6	ЖФ	0,109			0,1090	269,46	0,00	269,46	269,46
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 60	ЖФ			0,071	0,0710	0,00	517,68	517,68	333,98
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 60	ЖФ	0,24726			0,2473	611,25	0,00	611,25	611,25
Котельная № 2	50 ул Матросова, д. 6А	ЖФ	0,110708			0,1107	273,68	0,00	273,68	273,68
Котельная № 2	50 ул Матросова, д. 7	ЖФ	0,097358			0,0974	240,68	0,00	240,68	240,68
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 8	ЖФ			0,16704	0,1670	0,00	1217,92	1217,92	785,76
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 8	ЖФ	0,612			0,6120	1512,93	0,00	1512,93	1512,93
Котельная № 2	12 ул Матросова, д. 9	ЖФ	0,265102			0,2651	655,36	0,00	655,36	655,36
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 11А	ЖФ			0,1432	0,1432	0,00	1044,10	1044,10	673,61
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 11А	ЖФ	0,239			0,2390	590,83	0,00	590,83	590,83

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 12	ЖФ			0,16704	0,1670	0,00	1217,92	1217,92	785,76
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 12	ЖФ	0,612			0,6120	1512,93	0,00	1512,93	1512,93
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 14	ЖФ			0,208	0,2080	0,00	1516,57	1516,57	978,43
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 14	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
Котельная № 2	Механизаторов ул, д. 15	ЖФ			0,1208	0,1208	0,00	880,78	880,78	568,24
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 24	ЖФ			0,208	0,2080	0,00	1516,57	1516,57	978,43
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 24	ЖФ	0,612			0,6120	1512,93	0,00	1512,93	1512,93
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 3	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 3	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 5	ЖФ			0,2	0,2000	0,00	1458,24	1458,24	940,80
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 5	ЖФ	0,65844			0,6584	1627,73	0,00	1627,73	1627,73
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 5Б	ЖФ			0,1392	0,1392	0,00	1014,94	1014,94	654,80
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 5Б	ЖФ	0,2222			0,2222	549,30	0,00	549,30	549,30
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 106	ЖФ			0,0812	0,0812	0,00	592,05	592,05	381,96
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 106	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 110	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 110	ЖФ	0,226			0,2260	558,70	0,00	558,70	558,70
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 112	ЖФ			0,2	0,2000	0,00	1458,24	1458,24	940,80
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 112	ЖФ	0,507			0,5070	1253,36	0,00	1253,36	1253,36
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 114	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 114	ЖФ	0,226			0,2260	558,70	0,00	558,70	558,70
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 117	ЖФ			0,104	0,1040	0,00	758,28	758,28	489,22
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 117	ЖФ	0,35			0,3500	865,24	0,00	865,24	865,24
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 118	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 118	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 120	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 120	ЖФ	0,28			0,2800	692,19	0,00	692,19	692,19
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 122	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 122	ЖФ	0,2028			0,2028	501,34	0,00	501,34	501,34
ТоТЭЦ	54 ул Мира, д. 123	ЖФ			0,4	0,4000	0,00	2916,48	2916,48	1881,60
ТоТЭЦ	54 ул Мира, д. 123	ЖФ	1,122			1,1220	2773,70	0,00	2773,70	2773,70
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 124	ЖФ			0,091872	0,0919	0,00	669,86	669,86	432,17
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 124	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 125	ЖФ			0,054167	0,0542	0,00	394,94	394,94	254,80
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 125	ЖФ	1,2			1,2000	2966,52	0,00	2966,52	2966,52
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 126	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 126	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 128	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 128	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 130	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 130	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 132	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 132	ЖФ	0,507			0,5070	1253,36	0,00	1253,36	1253,36
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 134	ЖФ			0,09064	0,0906	0,00	660,87	660,87	426,37
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 134	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 136	ЖФ			0,09064	0,0906	0,00	660,87	660,87	426,37
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 136	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 138	ЖФ			0,08704	0,0870	0,00	634,63	634,63	409,44
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 138	ЖФ	0,2176			0,2176	537,93	0,00	537,93	537,93
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 140	ЖФ			0,08704	0,0870	0,00	634,63	634,63	409,44
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 140	ЖФ	0,2176			0,2176	537,93	0,00	537,93	537,93
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 144	ЖФ			0,0684	0,0684	0,00	498,72	498,72	321,75
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 144	ЖФ	0,171			0,1710	422,73	0,00	422,73	422,73
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 146	ЖФ			0,0684	0,0684	0,00	498,72	498,72	321,75
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 146	ЖФ	0,171			0,1710	422,73	0,00	422,73	422,73
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 148	ЖФ			0,09064	0,0906	0,00	660,87	660,87	426,37
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 148	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 150	ЖФ			0,19644	0,1964	0,00	1432,28	1432,28	924,05
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 150	ЖФ	0,4911			0,4911	1214,05	0,00	1214,05	1214,05
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 152	ЖФ			0,19644	0,1964	0,00	1432,28	1432,28	924,05
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 152	ЖФ	0,4911			0,4911	1214,05	0,00	1214,05	1214,05
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 154	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 154	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 158	ЖФ			0,074	0,0740	0,00	539,55	539,55	348,10
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 158	ЖФ	0,1758			0,1758	434,60	0,00	434,60	434,60
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 160	ЖФ			0,068	0,0680	0,00	495,80	495,80	319,87
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 160	ЖФ	0,4911			0,4911	1214,05	0,00	1214,05	1214,05
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 162	ЖФ			0,091872	0,0919	0,00	669,86	669,86	432,17
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 162	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54	0,00	505,54	505,54
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 164	ЖФ			0,0992	0,0992	0,00	723,29	723,29	466,64
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 164	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54	0,00	505,54	505,54
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 166	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 166	ЖФ	0,229			0,2290	566,11	0,00	566,11	566,11
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 168	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 168	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 170	ЖФ			0,112	0,1120	0,00	816,61	816,61	526,85
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 170	ЖФ	0,3268			0,3268	807,88	0,00	807,88	807,88
ТоТЭЦ	17 ул Мира, д. 92	ЖФ			0,192	0,1920	0,00	1399,91	1399,91	903,17
ТоТЭЦ	17 ул Мира, д. 92	ЖФ	0,507			0,5070	1253,36	0,00	1253,36	1253,36
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 94	ЖФ			0,192	0,1920	0,00	1399,91	1399,91	903,17
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 94	ЖФ	0,507			0,5070	1253,36	0,00	1253,36	1253,36
ТоТЭЦ	ул Мира, д. 96	ЖФ			0,16	0,1600	0,00	1166,59	1166,59	752,64
ТоТЭЦ	ул Мира, д. 96	ЖФ	0,507			0,5070	1253,36	0,00	1253,36	1253,36
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 17	ЖФ			0,06599	0,0660	0,00	481,15	481,15	310,42

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 17	ЖФ	0,164966			0,1650	407,81	0,00	407,81	407,81
ТоТЭЦ	50 б-р Молодежный, д. 18	ЖФ	0,136			0,1360	336,21	0,00	336,21	336,21
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 19	ЖФ			0,09376	0,0938	0,00	683,62	683,62	441,05
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 19	ЖФ	0,181			0,1810	447,45	0,00	447,45	447,45
ТоТЭЦ	50 б-р Молодежный, д. 21	ЖФ			0,064	0,0640	0,00	466,64	466,64	301,06
ТоТЭЦ	50 б-р Молодежный, д. 21	ЖФ	0,198826			0,1988	491,52	0,00	491,52	491,52
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 22	ЖФ			0,12028	0,1203	0,00	876,99	876,99	565,80
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 22	ЖФ	0,4107			0,4107	1015,29	0,00	1015,29	1015,29
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 24	ЖФ			0,1014	0,1014	0,00	739,33	739,33	476,99
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 24	ЖФ	0,25316			0,2532	625,84	0,00	625,84	625,84
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 25	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 25	ЖФ	0,198			0,1980	489,48	0,00	489,48	489,48
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 26	ЖФ			0,1014	0,1014	0,00	739,33	739,33	476,99
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 26	ЖФ	0,25316			0,2532	625,84	0,00	625,84	625,84
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 29	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 29	ЖФ	0,21637			0,2164	534,89	0,00	534,89	534,89
ТоТЭЦ	11 б-р Молодежный, д. 3	ЖФ	0,180619			0,1806	446,51	0,00	446,51	446,51
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 31	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 31	ЖФ	0,194224			0,1942	480,14	0,00	480,14	480,14
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 32	ЖФ			0,1013	0,1013	0,00	738,60	738,60	476,52
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 32	ЖФ	0,252			0,2520	622,97	0,00	622,97	622,97
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 33	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 33	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	50 б-р Молодежный, д. 34	ЖФ			0,1012	0,1012	0,00	737,87	737,87	476,04
ТоТЭЦ	50 б-р Молодежный, д. 34	ЖФ	0,25316			0,2532	625,84	0,00	625,84	625,84
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 36	ЖФ			0,08112	0,0811	0,00	591,46	591,46	381,59
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 36	ЖФ	0,2056			0,2056	508,26	0,00	508,26	508,26
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 37	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 37	ЖФ	0,2			0,2000	494,42	0,00	494,42	494,42
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 38	ЖФ			0,076	0,0760	0,00	554,13	554,13	357,50
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 38	ЖФ	0,2007			0,2007	496,15	0,00	496,15	496,15
ТоТЭЦ	11 б-р Молодежный, д. 4	ЖФ	0,202			0,2020	499,36	0,00	499,36	499,36
ТоТЭЦ	11 б-р Молодежный, д. 7	ЖФ	0,176188			0,1762	435,55	0,00	435,55	435,55
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 100	ЖФ			0,068904	0,0689	0,00	502,39	502,39	324,12
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 100	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46	0,00	424,46	424,46
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 102	ЖФ	0,2049			0,2049	506,53	0,00	506,53	506,53
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 44	ЖФ			0,1904	0,1904	0,00	1388,24	1388,24	895,64
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 44	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 46	ЖФ			0,156	0,1560	0,00	1137,43	1137,43	733,82
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 46	ЖФ	0,442			0,4420	1092,67	0,00	1092,67	1092,67
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 48	ЖФ			0,252	0,2520	0,00	1837,38	1837,38	1185,41
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 48	ЖФ	0,714			0,7140	1765,08	0,00	1765,08	1765,08

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 50	ЖФ			0,252	0,2520	0,00	1837,38	1837,38	1185,41
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 50	ЖФ	0,714			0,7140	1765,08	0,00	1765,08	1765,08
Котельная № 2	46 ул Мурысева, д. 51	ЖФ			0,24	0,2400	0,00	1749,89	1749,89	1128,96
Котельная № 2	46 ул Мурысева, д. 51	ЖФ	0,918			0,9180	2269,39	0,00	2269,39	2269,39
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 52	ЖФ			0,2016	0,2016	0,00	1469,91	1469,91	948,33
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 52	ЖФ	0,846			0,8460	2091,40	0,00	2091,40	2091,40
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 55	ЖФ			0,16704	0,1670	0,00	1217,92	1217,92	785,76
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 55	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 57	ЖФ			0,2816	0,2816	0,00	2053,20	2053,20	1324,65
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 57	ЖФ	0,714			0,7140	1765,08	0,00	1765,08	1765,08
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 58	ЖФ			0,12432	0,1243	0,00	906,44	906,44	584,80
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 58	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 59	ЖФ			0,282	0,2820	0,00	2056,12	2056,12	1326,53
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 59	ЖФ	0,846			0,8460	2091,40	0,00	2091,40	2091,40
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 62	ЖФ			0,16704	0,1670	0,00	1217,92	1217,92	785,76
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 62	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 65	ЖФ			0,12432	0,1243	0,00	906,44	906,44	584,80
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 65	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 67	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 68	ЖФ	0,063932			0,0639	158,05	0,00	158,05	158,05
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 69	ЖФ			0,123	0,1230	0,00	896,82	896,82	578,59
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 69	ЖФ	0,33432			0,3343	826,47	0,00	826,47	826,47
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 73	ЖФ			0,293793	0,2938	0,00	2142,10	2142,10	1382,00
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 73	ЖФ	0,64273			0,6427	1588,89	0,00	1588,89	1588,89
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 76	ЖФ	0,110708			0,1107	273,68	0,00	273,68	273,68
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 80	ЖФ	0,1739			0,1739	429,90	0,00	429,90	429,90
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 83	ЖФ			0,252	0,2520	0,00	1837,38	1837,38	1185,41
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 83	ЖФ	0,714			0,7140	1765,08	0,00	1765,08	1765,08
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 83А	ЖФ	0,237673			0,2377	587,55	0,00	587,55	587,55
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 85	ЖФ			0,252	0,2520	0,00	1837,38	1837,38	1185,41
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 85	ЖФ	0,729			0,7290	1802,16	0,00	1802,16	1802,16
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 85А	ЖФ	0,237673			0,2377	587,55	0,00	587,55	587,55
Котельная № 2	50 ул Мурысева, д. 86	ЖФ	0,1107			0,1107	273,66	0,00	273,66	273,66
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 87	ЖФ			0,156	0,1560	0,00	1137,43	1137,43	733,82
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 87	ЖФ	0,442			0,4420	1092,67	0,00	1092,67	1092,67
Котельная № 2	50 ул Мурысева, д. 88	ЖФ	0,16585			0,1659	410,00	0,00	410,00	410,00
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 90	ЖФ	0,1661			0,1661	410,62	0,00	410,62	410,62
Котельная № 2	50 ул Мурысева, д. 92	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46	0,00	424,46	424,46
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 93	ЖФ			0,422	0,4220	0,00	3076,89	3076,89	1985,09
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 93	ЖФ	0,986			0,9860	2437,49	0,00	2437,49	2437,49
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 94	ЖФ			0,068904	0,0689	0,00	502,39	502,39	324,12
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 94	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46	0,00	424,46	424,46

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная № 2	50 ул Мурысева, д. 96	ЖФ	0,234			0,2340	578,47	0,00	578,47	578,47
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 98	ЖФ			0,0698	0,0698	0,00	508,93	508,93	328,34
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 98	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46	0,00	424,46	424,46
Район городских котельных/Г/колонка_РГК	15 ул Никонова, влд. 1	ЖФ	0,304			0,3040	751,52	0,00	751,52	751,52
Котельная №8	15 ул Никонова, влд. 19	ЖФ			0,068904	0,0689	0,00	502,39	502,39	324,12
Котельная №8	15 ул Никонова, влд. 19	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46	0,00	424,46	424,46
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 10	ЖФ	0,454			0,4540	1122,33	0,00	1122,33	1122,33
Котельная №8	50 ул Никонова, д. 12	ЖФ	0,304			0,3040	751,52	0,00	751,52	751,52
Котельная №8	50 ул Никонова, д. 13	ЖФ	0,16			0,1600	395,54	0,00	395,54	395,54
Котельная №8	Никонова ул, дом № 15	ЖФ			0,04848	0,0485	0,00	353,48	353,48	228,05
Котельная №8	Никонова ул, дом № 15	ЖФ	0,171			0,1710	422,73	0,00	422,73	422,73
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 16	ЖФ	0,191			0,1910	472,17	0,00	472,17	472,17
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 17	ЖФ			0,07604	0,0760	0,00	554,42	554,42	357,69
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 17	ЖФ	0,1977			0,1977	488,73	0,00	488,73	488,73
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 2	ЖФ	0,5			0,5000	1236,05	0,00	1236,05	1236,05
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 22	ЖФ			0,148	0,1480	0,00	1079,10	1079,10	696,19
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 22	ЖФ	0,411			0,4110	1016,03	0,00	1016,03	1016,03
Котельная №8	Никонова ул, дом № 24	ЖФ			0,0952	0,0952	0,00	694,12	694,12	447,82
Котельная №8	Никонова ул, дом № 24	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
Котельная №8	50 ул Никонова, д. 3	ЖФ	0,17			0,1700	420,26	0,00	420,26	420,26
Котельная №8	Никонова ул, дом № 34	ЖФ			0,092	0,0920	0,00	670,79	670,79	432,77
Котельная №8	Никонова ул, дом № 34	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
Котельная №8	Никонова ул, дом № 36	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
Котельная №8	Никонова ул, дом № 36	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная №8	50 ул Никонова, д. 4	ЖФ	0,125			0,1250	309,01	0,00	309,01	309,01
Котельная №8	50 ул Никонова, д. 6	ЖФ	0,2			0,2000	494,42	0,00	494,42	494,42
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 7	ЖФ	0,293			0,2930	724,33	0,00	724,33	724,33
Котельная №8	ул Никонова, д. 8	ЖФ			0,0952	0,0952	0,00	694,12	694,12	447,82
Котельная №8	ул Никонова, д. 8	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 8	ЖФ	0,286			0,2860	707,02	0,00	707,02	707,02
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 9	ЖФ	0,3			0,3000	741,63	0,00	741,63	741,63
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, дом № 17	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, дом № 17	ЖФ	0,272			0,2720	672,41	0,00	672,41	672,41
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, дом № 19	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, дом № 19	ЖФ	0,272			0,2720	672,41	0,00	672,41	672,41
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, дом № 23	ЖФ			0,1092	0,1092	0,00	796,20	796,20	513,68
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, дом № 23	ЖФ	0,186			0,1860	459,81	0,00	459,81	459,81
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, д. 25	ЖФ			0,1488	0,1488	0,00	1084,93	1084,93	699,96
ТоТЭЦ	50 ул Новопромышленная, д. 25	ЖФ	0,372			0,3720	919,62	0,00	919,62	919,62
ТоТЭЦ	50 ул Новопромышленная, д. 9	ЖФ			0,0532	0,0532	0,00	387,89	387,89	250,25
ТоТЭЦ	50 ул Новопромышленная, д. 9	ЖФ	0,2453			0,2453	606,41	0,00	606,41	606,41

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
п.Поволжский ГВС/не_указано_п.Поволжский ГВС	Новосадовая ул, дом № 1	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
п. Поволжский/не_указано_п. Поволжский	Новосадовая ул, дом № 1	ЖФ	0,10537			0,1054	260,49	0,00	260,49	260,49
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 10	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 11	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 12	ЖФ			0,06528	0,0653	0,00	475,97	475,97	307,08
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 13	ЖФ			0,06528	0,0653	0,00	475,97	475,97	307,08
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 14	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 15	ЖФ			0,06528	0,0653	0,00	475,97	475,97	307,08
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 16	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 17	ЖФ			0,06528	0,0653	0,00	475,97	475,97	307,08
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 18	ЖФ			0,06528	0,0653	0,00	475,97	475,97	307,08
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 19	ЖФ			0,06528	0,0653	0,00	475,97	475,97	307,08
п.Поволжский ГВС/не_указано_п.Поволжский ГВС	Новосадовая ул, дом № 2	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
п. Поволжский/не_указано_п. Поволжский	Новосадовая ул, дом № 2	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 21	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
п.Поволжский ГВС/не_указано_п.Поволжский ГВС	Новосадовая ул, дом № 2А	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
п. Поволжский/не_указано_п. Поволжский	Новосадовая ул, дом № 2А	ЖФ	0,2646			0,2646	654,12	0,00	654,12	654,12
п.Поволжский ГВС/не_указано_п.Поволжский ГВС	Новосадовая ул, дом № 3	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
п. Поволжский/не_указано_п. Поволжский	Новосадовая ул, дом № 3	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 4	ЖФ			0,06528	0,0653	0,00	475,97	475,97	307,08
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 4	ЖФ	0,17225			0,1723	425,82	0,00	425,82	425,82
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 4а	ЖФ			0,022917	0,0229	0,00	167,09	167,09	107,80
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 4а	ЖФ	0,04			0,0400	98,88	0,00	98,88	98,88
п.Поволжский ГВС/не_указано_п.Поволжский ГВС	Новосадовая ул, дом № 5	ЖФ			0,06528	0,0653	0,00	475,97	475,97	307,08

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
п. Поволжский/_не_указано_п. Поволжский	Новосадовая ул, дом № 5	ЖФ	0,17225			0,1723	425,82	0,00	425,82	425,82
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 6	ЖФ			0,06528	0,0653	0,00	475,97	475,97	307,08
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 6	ЖФ	0,17225			0,1723	425,82	0,00	425,82	425,82
п.Поволжский ГВС/_не_указано_п.Поволжский ГВС	Новосадовая ул, дом № 7	ЖФ			0,06528	0,0653	0,00	475,97	475,97	307,08
п. Поволжский/_не_указано_п. Поволжский	Новосадовая ул, дом № 7	ЖФ	0,17225			0,1723	425,82	0,00	425,82	425,82
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 8	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 8	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 9	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	Новосадовая ул, дом № 9	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
Район городских котельных/Г/колонка_РГК	50 ул Носова, д. 13	ЖФ	0,304			0,3040	751,52	0,00	751,52	751,52
Котельная №8	Носова ул, дом № 17	ЖФ			0,07344	0,0734	0,00	535,47	535,47	345,46
Котельная №8	Носова ул, дом № 19	ЖФ			0,071408	0,0714	0,00	520,65	520,65	335,90
Котельная №8	Носова ул, дом № 21	ЖФ			0,142816	0,1428	0,00	1041,30	1041,30	671,81
Котельная №8	Носова ул, дом № 21	ЖФ	0,394218			0,3942	974,55	0,00	974,55	974,55
Котельная №8	50 ул Носова, д. 3	ЖФ	0,227			0,2270	561,17	0,00	561,17	561,17
Котельная №8	50 ул Носова, д. 5	ЖФ	0,19			0,1900	469,70	0,00	469,70	469,70
ТоТЭЦ	07 ул Октябрьская, д. 1	ЖФ	0,202			0,2020	499,36	0,00	499,36	499,36
ТоТЭЦ	09 ул Октябрьская, д. 59	ЖФ			0,074	0,0740	0,00	539,55	539,55	348,10
ТоТЭЦ	09 ул Октябрьская, д. 59	ЖФ	0,2392			0,2392	591,33	0,00	591,33	591,33
ТоТЭЦ	Октябрьская ул, дом № 76	ЖФ			0,0689	0,0689	0,00	502,36	502,36	324,11
ТоТЭЦ	Октябрьская ул, дом № 76	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46	0,00	424,46	424,46
ТоТЭЦ	Октябрьская ул, дом № 78	ЖФ			0,0689	0,0689	0,00	502,36	502,36	324,11
ТоТЭЦ	Октябрьская ул, дом № 78	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46	0,00	424,46	424,46
ТоТЭЦ	09 ул Октябрьская, двлд. 66	ЖФ	0,069471			0,0695	171,74	0,00	171,74	171,74
БМК-34	Олимпийская ул, дом № 19	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	Олимпийская ул, дом № 21	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	Олимпийская ул, дом № 23	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	Олимпийская ул, д. 28	ЖФ			0,16	0,1600	0,00	1166,59	1166,59	752,64
БМК-34	Олимпийская ул, д. 29	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	Олимпийская ул, д. 30	ЖФ			0,16	0,1600	0,00	1166,59	1166,59	752,64
БМК-34	50 ул Олимпийская, д. 30	ЖФ	0,5			0,5000	1236,05	0,00	1236,05	1236,05
БМК-34	Олимпийская ул, д. 31	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	Олимпийская ул, дом № 32	ЖФ			0,16	0,1600	0,00	1166,59	1166,59	752,64
БМК-34	Олимпийская ул, дом № 32	ЖФ	0,5			0,5000	1236,05	0,00	1236,05	1236,05
БМК-34	Олимпийская ул, дом № 35	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	Олимпийская ул, дом № 37	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
БМК-34	Олимпийская ул, дом № 42	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	Олимпийская ул, дом № 42	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
п.Поволжский ГВС/не_указано_п.Поволжский ГВС	Олимпийская ул, дом № 42б	ЖФ			0,022917	0,0229	0,00	167,09	167,09	107,80
п. Поволжский/не_указано_п. Поволжский	Олимпийская ул, дом № 42б	ЖФ	0,04			0,0400	98,88	0,00	98,88	98,88
БМК-34	Олимпийская ул, дом № 44	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	Олимпийская ул, дом № 44	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	Олимпийская ул, дом № 46	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	Олимпийская ул, дом № 46	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	Олимпийская ул, дом № 48	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	Олимпийская ул, дом № 48	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
БМК-34	Олимпийская ул, дом № 50	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	Олимпийская ул, дом № 50	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 17	ЖФ			0,227	0,2270	0,00	1655,10	1655,10	1067,81
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 17	ЖФ	1,26			1,2600	3114,85	0,00	3114,85	3114,85
ТЭЦ ВАЗа	Офицерская ул, д. 4	ЖФ			0,1475	0,1475	0,00	1075,45	1075,45	693,84
ТЭЦ ВАЗа	Офицерская ул, д. 4	ЖФ	0,31		0,1475	0,4575	766,35	1075,45	1841,80	1460,19
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 11	ЖФ			0,0856	0,0856	0,00	624,13	624,13	402,66
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 11	ЖФ	0,214			0,2140	529,03	0,00	529,03	529,03
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 15	ЖФ			0,09184	0,0918	0,00	669,62	669,62	432,02
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 15	ЖФ	0,2266		0,09184	0,3184	560,18	669,62	1229,80	992,19
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 16	ЖФ			0,064	0,0640	0,00	466,64	466,64	301,06
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 16	ЖФ	0,198			0,1980	489,48	0,00	489,48	489,48
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 20	ЖФ			0,052	0,0520	0,00	379,14	379,14	244,61
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 20	ЖФ	0,134			0,1340	331,26	0,00	331,26	331,26
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 33	ЖФ			0,09147	0,0915	0,00	666,93	666,93	430,27
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 33	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 35	ЖФ			0,08848	0,0885	0,00	645,13	645,13	416,21
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 35	ЖФ	0,1265			0,1265	312,72	0,00	312,72	312,72
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 37	ЖФ			0,09187	0,0919	0,00	669,84	669,84	432,16
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 37	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 37А	ЖФ			0,09187	0,0919	0,00	669,84	669,84	432,16
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 37А	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 38	ЖФ			0,08112	0,0811	0,00	591,46	591,46	381,59
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 38	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46	0,00	424,46	424,46
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 39	ЖФ			0,0792	0,0792	0,00	577,46	577,46	372,56
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 39	ЖФ	0,198			0,1980	489,48	0,00	489,48	489,48
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 43	ЖФ			0,0793	0,0793	0,00	578,19	578,19	373,03
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 43	ЖФ	0,198244			0,1982	490,08	0,00	490,08	490,08
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 45	ЖФ			0,0932	0,0932	0,00	679,54	679,54	438,41

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 45	ЖФ	0,1812			0,1812	447,94	0,00	447,94	447,94
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 47	ЖФ			0,0932	0,0932	0,00	679,54	679,54	438,41
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 47	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 49	ЖФ			0,0932	0,0932	0,00	679,54	679,54	438,41
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 49	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 5	ЖФ			0,1828	0,1828	0,00	1332,83	1332,83	859,89
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 5	ЖФ	0,353			0,3530	872,65	0,00	872,65	872,65
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 50А	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 50А	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54	0,00	505,54	505,54
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 51	ЖФ			0,064	0,0640	0,00	466,64	466,64	301,06
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 51	ЖФ	0,191			0,1910	472,17	0,00	472,17	472,17
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 53	ЖФ			0,064	0,0640	0,00	466,64	466,64	301,06
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 53	ЖФ	0,19			0,1900	469,70	0,00	469,70	469,70
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 56	ЖФ			0,0952	0,0952	0,00	694,12	694,12	447,82
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 56	ЖФ	0,2046			0,2046	505,79	0,00	505,79	505,79
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 58	ЖФ			0,0952	0,0952	0,00	694,12	694,12	447,82
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 58	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
п.Поволжский ГВС/не_указано_п.Поволжский ГВС	Полевая ул, дом № 11	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32
БМК-34	Полевая ул, дом № 12	ЖФ			0,06528	0,0653	0,00	475,97	475,97	307,08
БМК-34	Полевая ул, д. 13	ЖФ			0,08	0,0800	0,00	583,30	583,30	376,32
БМК-34	Полевая ул, д. 14	ЖФ			0,0312	0,0312	0,00	227,49	227,49	146,76
БМК-34	Полевая ул, д. 16	ЖФ			0,0312	0,0312	0,00	227,49	227,49	146,76
БМК-34	Полевая ул, д. 19	ЖФ			0,006	0,0060	0,00	43,75	43,75	28,22
БМК-34	92 ул Полевая, д. 19	ЖФ	0,022777			0,0228	56,31	0,00	56,31	56,31
БМК-34	Полевая ул, дом № 22	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	Полевая ул, дом № 22	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
п.Поволжский ГВС/не_указано_п.Поволжский ГВС	Полевая ул, д. 23	ЖФ			0,006	0,0060	0,00	43,75	43,75	28,22
БМК-34	Полевая ул, дом № 24	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	Полевая ул, дом № 24	ЖФ	0,09996			0,1000	247,11	0,00	247,11	247,11
п.Поволжский ГВС/не_указано_п.Поволжский ГВС	Полевая ул, д. 25	ЖФ			0,006	0,0060	0,00	43,75	43,75	28,22
БМК-34	Полевая ул, дом № 26	ЖФ			0,04704	0,0470	0,00	342,98	342,98	221,28
БМК-34	Полевая ул, дом № 26	ЖФ	0,10392			0,1039	256,90	0,00	256,90	256,90
п.Поволжский ГВС/не_указано_п.Поволжский ГВС	Полевая ул, дом № 27	ЖФ			0,006	0,0060	0,00	43,75	43,75	28,22

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
п.Поволжский ГВС/не_указано_п.Поволжский ГВС	Полевая ул, д. 30	ЖФ			0,006	0,0060	0,00	43,75	43,75	28,22
п.Поволжский ГВС/не_указано_п.Поволжский ГВС	Полевая ул, д. 32	ЖФ			0,006	0,0060	0,00	43,75	43,75	28,22
БМК-34	Полевая ул, д. 21	ЖФ			0,006	0,0060	0,00	43,75	43,75	28,22
БМК-34	92 ул Полевая, двлд. 21	ЖФ	0,022777			0,0228	56,31	0,00	56,31	56,31
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 4	ЖФ			0,173	0,1730	0,00	1261,38	1261,38	813,79
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 4	ЖФ	0,397			0,3970	981,42	0,00	981,42	981,42
ТЭЦ ВАЗа	24 ул Революционная, д. 7, к. 1	ЖФ	2,051		0,4163	2,4673	5070,28	3035,33	8105,61	7028,56
ТЭЦ ВАЗа	24 ул Революционная, д. 7, к. 1	ЖФ	2,051		0,4163	2,4673	5070,28	3035,33	8105,61	7028,56
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Рябиновый, д. 1	ЖФ			0,346	0,3460	0,00	2522,76	2522,76	1627,58
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Рябиновый, д. 1	ЖФ	0,732			0,7320	1809,58	0,00	1809,58	1809,58
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 2	ЖФ			0,108	0,1080	0,00	787,45	787,45	508,03
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 2	ЖФ	0,306			0,3060	756,46	0,00	756,46	756,46
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 4	ЖФ			0,108	0,1080	0,00	787,45	787,45	508,03
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 4	ЖФ	0,306			0,3060	756,46	0,00	756,46	756,46
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Свердлова, д. 6	ЖФ			0,108	0,1080	0,00	787,45	787,45	508,03
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Свердлова, д. 6	ЖФ	0,306			0,3060	756,46	0,00	756,46	756,46
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 8	ЖФ			0,33	0,3300	0,00	2406,10	2406,10	1552,32
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 8	ЖФ	0,981			0,9810	2425,13	0,00	2425,13	2425,13
Котельная №8	15 ул Севастопольская, влд. 3	ЖФ	0,1083			0,1083	267,73	0,00	267,73	267,73
Котельная №8	50 ул Севастопольская, д. 4	ЖФ	0,15			0,1500	370,82	0,00	370,82	370,82
Котельная №8	50 ул Севастопольская, д. 8	ЖФ	0,213			0,2130	526,56	0,00	526,56	526,56
ТоТЭЦ	Советская ул, дом № 55	ЖФ			0,06	0,0600	0,00	437,47	437,47	282,24
ТоТЭЦ	Советская ул, дом № 55	ЖФ	0,18			0,1800	444,98	0,00	444,98	444,98
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 82	ЖФ	0,135485			0,1355	334,93	0,00	334,93	334,93
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 18	ЖФ			0,294167	0,2942	0,00	2144,83	2144,83	1383,76
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 18	ЖФ	0,837			0,8370	2069,15	0,00	2069,15	2069,15
ТЭЦ ВАЗа	57 ул Спортивная, д. 4а	ЖФ			0,08625	0,0863	0,00	628,87	628,87	405,72
ТЭЦ ВАЗа	57 ул Спортивная, д. 4а	ЖФ	0,241			0,2410	595,78	0,00	595,78	595,78
ТоТЭЦ	50 ул Ставропольская, д. 43	ЖФ	0,161			0,1610	398,01	0,00	398,01	398,01
ТЭЦ ВАЗа	42 пр-кт Степана Разина, д. 11	ЖФ			0,122	0,1220	0,00	889,53	889,53	573,89
ТЭЦ ВАЗа	42 пр-кт Степана Разина, д. 11	ЖФ	0,505			0,5050	1248,41	0,00	1248,41	1248,41
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 83	ЖФ			0,122	0,1220	0,00	889,53	889,53	573,89
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 83	ЖФ	0,489			0,4890	1208,86	0,00	1208,86	1208,86
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 91	ЖФ			0,174	0,1740	0,00	1268,67	1268,67	818,50
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 91	ЖФ	0,461			0,4610	1139,64	0,00	1139,64	1139,64
ТЭЦ ВАЗа	31 б-р Татищева, д. 1	ЖФ			0,333	0,3330	0,00	2427,97	2427,97	1566,43
ТЭЦ ВАЗа	31 б-р Татищева, д. 1	ЖФ	0,99			0,9900	2447,38	0,00	2447,38	2447,38
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Татищева, д. 13	ЖФ			0,421	0,4210	0,00	3069,60	3069,60	1980,38
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Татищева, д. 13	ЖФ	1,011			1,0110	2499,30	0,00	2499,30	2499,30

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Татищева, д. 17	ЖФ			0,25	0,2500	0,00	1822,80	1822,80	1176,00
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Татищева, д. 17	ЖФ	0,537			0,5370	1327,52	0,00	1327,52	1327,52
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Татищева, д. 2	ЖФ			0,449	0,4490	0,00	3273,75	3273,75	2112,10
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Татищева, д. 2	ЖФ	0,937		0,449	1,3860	2316,36	3273,75	5590,11	4428,46
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Татищева, д. 21	ЖФ			0,376	0,3760	0,00	2741,49	2741,49	1768,70
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Татищева, д. 21	ЖФ	0,681			0,6810	1683,50	0,00	1683,50	1683,50
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Татищева, д. 3	ЖФ			0,1875	0,1875	0,00	1367,10	1367,10	882,00
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Татищева, д. 3	ЖФ	0,524			0,5240	1295,38	0,00	1295,38	1295,38
ТЭЦ ВА3а	31 б-р Татищева, д. 6	ЖФ			0,503	0,5030	0,00	3667,47	3667,47	2366,11
ТЭЦ ВА3а	31 б-р Татищева, д. 6	ЖФ	1,105			1,1050	2731,67	0,00	2731,67	2731,67
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Татищева, д. 7	ЖФ			0,327	0,3270	0,00	2384,22	2384,22	1538,21
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Татищева, д. 7	ЖФ	0,613			0,6130	1515,40	0,00	1515,40	1515,40
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 15	ЖФ			0,495	0,4950	0,00	3609,14	3609,14	2328,48
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 15	ЖФ	1,063			1,0630	2627,84	0,00	2627,84	2627,84
ТЭЦ ВА3а	36 ул Тополиная, д. 16	ЖФ			0,172	0,1720	0,00	1254,09	1254,09	809,09
ТЭЦ ВА3а	36 ул Тополиная, д. 16	ЖФ	0,593			0,5930	1465,96	0,00	1465,96	1465,96
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 17	ЖФ			0,4375	0,4375	0,00	3189,90	3189,90	2058,00
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 17	ЖФ	0,68			0,6800	1681,03	0,00	1681,03	1681,03
ТЭЦ ВА3а	31 ул Тополиная, д. 22	ЖФ			0,44	0,4400	0,00	3208,13	3208,13	2069,76
ТЭЦ ВА3а	31 ул Тополиная, д. 22	ЖФ	1,178			1,1780	2912,14	0,00	2912,14	2912,14
ТЭЦ ВА3а	47 ул Тополиная, д. 23	ЖФ			0,69	0,6900	0,00	5030,93	5030,93	3245,76
ТЭЦ ВА3а	47 ул Тополиная, д. 23	ЖФ	1,386			1,3860	3426,33	0,00	3426,33	3426,33
ТЭЦ ВА3а	30 ул Тополиная, д. 25	ЖФ			0,158	0,1580	0,00	1152,01	1152,01	743,23
ТЭЦ ВА3а	30 ул Тополиная, д. 25	ЖФ	0,459			0,4590	1134,69	0,00	1134,69	1134,69
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 27	ЖФ			0,285	0,2850	0,00	2077,99	2077,99	1340,64
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 27	ЖФ	0,6			0,6000	1483,26	0,00	1483,26	1483,26
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 28	ЖФ			0,212	0,2120	0,00	1545,73	1545,73	997,25
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 28	ЖФ	0,52			0,5200	1285,49	0,00	1285,49	1285,49
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 29	ЖФ			0,544	0,5440	0,00	3966,41	3966,41	2558,98
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 29	ЖФ	0,886			0,8860	2190,28	0,00	2190,28	2190,28
ТЭЦ ВА3а	Тополиная ул, д. 3	ЖФ			0,624	0,6240	0,00	4549,71	4549,71	2935,30
ТЭЦ ВА3а	Тополиная ул, д. 3	ЖФ	0,962		0,624	1,5860	2378,16	4549,71	6927,87	5313,46
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 30	ЖФ			0,124	0,1240	0,00	904,11	904,11	583,30
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 30	ЖФ	0,279			0,2790	689,72	0,00	689,72	689,72
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 31	ЖФ	1,112			1,1120	2748,98	0,00	2748,98	2748,98
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 31	ЖФ			0,279	0,2790	0,00	2034,24	2034,24	1312,42
ТЭЦ ВА3а	30 ул Тополиная, д. 32	ЖФ			0,212	0,2120	0,00	1545,73	1545,73	997,25
ТЭЦ ВА3а	30 ул Тополиная, д. 32	ЖФ	0,52			0,5200	1285,49	0,00	1285,49	1285,49
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 34	ЖФ			0,3	0,3000	0,00	2187,36	2187,36	1411,20
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 34	ЖФ	0,8			0,8000	1977,68	0,00	1977,68	1977,68
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 36	ЖФ			0,275	0,2750	0,00	2005,08	2005,08	1293,60
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 36	ЖФ	0,589			0,5890	1456,07	0,00	1456,07	1456,07

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 39	ЖФ	0,641			0,6410	1584,62	0,00	1584,62	1584,62
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 39	ЖФ				0,3	0,3000	0,00	2187,36	2187,36
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 40	ЖФ	0,52			0,5200	1285,49	0,00	1285,49	1285,49
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 40	ЖФ			0,212	0,2120	0,00	1545,73	1545,73	997,25
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 41	ЖФ			0,43	0,4300	0,00	3135,22	3135,22	2022,72
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 41	ЖФ	0,734			0,7340	1814,52	0,00	1814,52	1814,52
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 43	ЖФ			0,393	0,3930	0,00	2865,44	2865,44	1848,67
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 43	ЖФ	0,75			0,7500	1854,08	0,00	1854,08	1854,08
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 46	ЖФ			0,454	0,4540	0,00	3310,20	3310,20	2135,62
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 46	ЖФ	1,358			1,3580	3357,11	0,00	3357,11	3357,11
ТЭЦ ВА3а	Тополиная ул, д. 47	ЖФ			0,43	0,4300	0,00	3135,22	3135,22	2022,72
ТЭЦ ВА3а	Тополиная ул, д. 47	ЖФ	0,734		0,43	1,1640	1814,52	3135,22	4949,74	3837,24
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 48	ЖФ	0,522			0,5220	1290,44	0,00	1290,44	1290,44
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 48	ЖФ			0,214	0,2140	0,00	1560,32	1560,32	1006,66
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 52	ЖФ			0,209	0,2090	0,00	1523,86	1523,86	983,14
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 52	ЖФ	0,521			0,5210	1287,97	0,00	1287,97	1287,97
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 54	ЖФ			0,569	0,5690	0,00	4148,69	4148,69	2676,58
ТЭЦ ВА3а	50 ул Тополиная, д. 54	ЖФ	1,368			1,3680	3381,84	0,00	3381,84	3381,84
Котельная № 2	12 ул Тюленина, д. 3	ЖФ	0,063932			0,0639	158,05	0,00	158,05	158,05
Котельная № 2	12 ул Тюленина, д. 8	ЖФ	0,88285			0,8829	2182,50	0,00	2182,50	2182,50
ТЭЦ ВА3а	50 ул Фрунзе, д. 20	ЖФ			0,1463	0,1463	0,00	1066,70	1066,70	688,20
ТЭЦ ВА3а	50 ул Фрунзе, д. 20	ЖФ	0,627			0,6270	1550,01	0,00	1550,01	1550,01
ТЭЦ ВА3а	30 б-р Цветной, д. 11	ЖФ			0,255	0,2550	0,00	1859,26	1859,26	1199,52
ТЭЦ ВА3а	30 б-р Цветной, д. 11	ЖФ	0,643			0,6430	1589,56	0,00	1589,56	1589,56
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 12	ЖФ	0,645			0,6450	1594,51	0,00	1594,51	1594,51
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 12	ЖФ			0,377	0,3770	0,00	2748,78	2748,78	1773,41
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 14	ЖФ			0,377	0,3770	0,00	2748,78	2748,78	1773,41
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 14	ЖФ	0,646			0,6460	1596,98	0,00	1596,98	1596,98
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 19	ЖФ			0,159	0,1590	0,00	1159,30	1159,30	747,94
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 19	ЖФ	0,46			0,4600	1137,17	0,00	1137,17	1137,17
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 2	ЖФ			0,226	0,2260	0,00	1647,81	1647,81	1063,10
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 2	ЖФ	0,402	0,085		0,4870	1203,91	0,00	1203,91	1203,91
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 21	ЖФ			0,157	0,1570	0,00	1144,72	1144,72	738,53
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 21	ЖФ	0,459			0,4590	1134,69	0,00	1134,69	1134,69
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 22	ЖФ			0,158	0,1580	0,00	1152,01	1152,01	743,23
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 22	ЖФ	0,459			0,4590	1134,69	0,00	1134,69	1134,69
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 23	ЖФ			0,1587	0,1587	0,00	1157,11	1157,11	746,52
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 23	ЖФ	0,46			0,4600	1137,17	0,00	1137,17	1137,17
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 25	ЖФ	0,566			0,5660	1399,21	0,00	1399,21	1399,21
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 25	ЖФ			0,15	0,1500	0,00	1093,68	1093,68	705,60
ТЭЦ ВА3а	30 б-р Цветной, д. 26	ЖФ			0,1454	0,1454	0,00	1060,14	1060,14	683,96
ТЭЦ ВА3а	30 б-р Цветной, д. 26	ЖФ	0,441			0,4410	1090,20	0,00	1090,20	1090,20

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	30 б-р Цветной, д. 28	ЖФ			0,1925	0,1925	0,00	1403,56	1403,56	905,52
ТЭЦ ВА3а	30 б-р Цветной, д. 28	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
ТЭЦ ВА3а	Цветной б-р, д. 3	ЖФ			0,17	0,1700	0,00	1239,50	1239,50	799,68
ТЭЦ ВА3а	Цветной б-р, д. 3	ЖФ	0,4		0,17	0,5700	988,84	1239,50	2228,34	1788,52
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 31	ЖФ	0,628			0,6280	1552,48	0,00	1552,48	1552,48
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 31	ЖФ			0,248	0,2480	0,00	1808,22	1808,22	1166,59
ТЭЦ ВА3а	30 б-р Цветной, д. 37	ЖФ			0,0484	0,0484	0,00	352,89	352,89	227,67
ТЭЦ ВА3а	30 б-р Цветной, д. 37	ЖФ	0,181			0,1810	447,45	0,00	447,45	447,45
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 4	ЖФ			0,3225	0,3225	0,00	2351,41	2351,41	1517,04
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 4	ЖФ	0,567			0,5670	1401,68	0,00	1401,68	1401,68
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 5	ЖФ			0,3	0,3000	0,00	2187,36	2187,36	1411,20
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 5	ЖФ	0,57			0,5700	1409,10	0,00	1409,10	1409,10
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 8	ЖФ			0,1587	0,1587	0,00	1157,11	1157,11	746,52
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 8	ЖФ	0,46			0,4600	1137,17	0,00	1137,17	1137,17
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 9	ЖФ			0,157	0,1570	0,00	1144,72	1144,72	738,53
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 9	ЖФ	0,459			0,4590	1134,69	0,00	1134,69	1134,69
ТоТЭЦ	09 ул Чапаева, д. 129	ЖФ	0,057238			0,0572	141,50	0,00	141,50	141,50
ТоТЭЦ	50 ул Чапаева, д. 131	ЖФ	0,074368			0,0744	183,85	0,00	183,85	183,85
ТоТЭЦ	09 ул Чапаева, д. 135	ЖФ			0,105	0,1050	0,00	765,58	765,58	493,92
ТоТЭЦ	09 ул Чапаева, д. 135	ЖФ	0,2			0,2000	494,42	0,00	494,42	494,42
ТоТЭЦ	50 ул Чапаева, д. 141	ЖФ	0,076509			0,0765	189,14	0,00	189,14	189,14
ТоТЭЦ	50 ул Чапаева, д. 145	ЖФ			0,064	0,0640	0,00	466,64	466,64	301,06
ТоТЭЦ	50 ул Чапаева, д. 145	ЖФ	0,214			0,2140	529,03	0,00	529,03	529,03
Котельная №8	50 ул Шлюзовая, д. 13	ЖФ	0,176			0,1760	435,09	0,00	435,09	435,09
Котельная №8	50 ул Шлюзовая, д. 15	ЖФ	0,176			0,1760	435,09	0,00	435,09	435,09
Котельная №8	15 ул Шлюзовая, д. 19	ЖФ	0,1592			0,1592	393,56	0,00	393,56	393,56
Котельная №8	50 ул Шлюзовая, д. 21	ЖФ	0,179			0,1790	442,51	0,00	442,51	442,51
Котельная №8	15 ул Шлюзовая, д. 23	ЖФ			0,0952	0,0952	0,00	694,12	694,12	447,82
Котельная №8	15 ул Шлюзовая, д. 23	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
Котельная №8	Шлюзовая ул, дом № 27	ЖФ			0,2856	0,2856	0,00	2082,37	2082,37	1343,46
Котельная №8	Шлюзовая ул, дом № 27	ЖФ	0,714			0,7140	1765,08	0,00	1765,08	1765,08
Котельная №8	Шлюзовая ул, дом № 29	ЖФ			0,1612	0,1612	0,00	1175,34	1175,34	758,28
Котельная №8	Шлюзовая ул, дом № 33	ЖФ			0,1612	0,1612	0,00	1175,34	1175,34	758,28
Котельная №8	Шлюзовая ул, дом № 33	ЖФ	0,3532			0,3532	873,15	0,00	873,15	873,15
Котельная №8	05 ул Шлюзовая, д. 35	ЖФ			0,3232	0,3232	0,00	2356,52	2356,52	1520,33
Котельная №8	Шлюзовая ул, дом № 35	ЖФ	1,0044			1,0044	2482,98	0,00	2482,98	2482,98
Район городских котельных/Бойлер_РГК	50 ул Шлюзовая, д. 6	ЖФ	0,1856			0,1856	458,82	0,00	458,82	458,82
Район городских котельных/Бойлер_РГК	50 ул Шлюзовая, д. 6	ЖФ			0,0083	0,0083	0,00	60,52	60,52	39,04
Котельная №8	19 ул Шлюзовая, д. 11	ЖФ	0,119			0,1190	294,18	0,00	294,18	294,18
Котельная №8	04 ул Шлюзовая, д. 17	ЖФ	0,176			0,1760	435,09	0,00	435,09	435,09
Котельная №8	Энергетиков ул, дом № 11	ЖФ			0,156	0,1560	0,00	1137,43	1137,43	733,82

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная №8	Энергетиков ул, дом № 11	ЖФ	0,442			0,4420	1092,67	0,00	1092,67	1092,67
Котельная №8	Энергетиков ул, дом № 3	ЖФ			0,16704	0,1670	0,00	1217,92	1217,92	785,76
Котельная №8	Энергетиков ул, дом № 7	ЖФ			0,167048	0,1670	0,00	1217,98	1217,98	785,79
ТЭЦ ВА3а	50 ул Юбилейная, д. 39	ЖФ			0,234	0,2340	0,00	1706,14	1706,14	1100,74
ТЭЦ ВА3а	50 ул Юбилейная, д. 39	ЖФ	0,547			0,5470	1352,24	0,00	1352,24	1352,24
ТЭЦ ВА3а	50 ул Юбилейная, д. 85	ЖФ	0,875			0,8750	2163,09	0,00	2163,09	2163,09
ТЭЦ ВА3а	50 ул Юбилейная, д. 85	ЖФ			0,31	0,3100	0,00	2260,27	2260,27	1458,24
ТЭЦ ВА3а	47 ш Южное, влд. 27а	ЖФ			0,057	0,0570	0,00	415,60	415,60	268,13
ТЭЦ ВА3а	47 ш Южное, влд. 27а	ЖФ	0,07		0,057	0,1270	173,05	415,60	588,65	441,18
ТЭЦ ВА3а	50 ш Южное, д. 27	ЖФ			0,697	0,6970	0,00	5081,97	5081,97	3278,69
ТЭЦ ВА3а	50 ш Южное, д. 27	ЖФ	1,397			1,3970	3453,53	0,00	3453,53	3453,53
ТЭЦ ВА3а	Южное ш, д. 29	ЖФ			0,177	0,1770	0,00	1290,54	1290,54	832,61
ТЭЦ ВА3а	Южное ш, д. 29	ЖФ	0,81		0,177	0,9870	2002,40	1290,54	3292,95	2835,01
ТЭЦ ВА3а	50 ш Южное, д. 35	ЖФ	1,761		0,946	2,7070	4353,37	6897,48	11250,85	8803,36
ТЭЦ ВА3а	50 ш Южное, д. 35	ЖФ	1,761		0,946	2,7070	4353,37	6897,48	11250,85	8803,36
ТЭЦ ВА3а	47 ш Южное, д. 37	ЖФ	1,418		0,46	1,8780	3505,44	3353,95	6859,39	5669,28
ТЭЦ ВА3а	47 ш Южное, д. 37	ЖФ	1,418		0,46	1,8780	3505,44	3353,95	6859,39	5669,28
ТЭЦ ВА3а	50 ш Южное, д. 39	ЖФ			0,377	0,3770	0,00	2748,78	2748,78	1773,41
ТЭЦ ВА3а	50 ш Южное, д. 39	ЖФ	0,682			0,6820	1685,97	0,00	1685,97	1685,97
ТЭЦ ВА3а	50 ш Южное, д. 45	ЖФ			0,842	0,8420	0,00	6139,19	6139,19	3960,77
ТЭЦ ВА3а	50 ш Южное, д. 45	ЖФ	0,943			0,9430	2331,19	0,00	2331,19	2331,19
ТЭЦ ВА3а	50 ш Южное, д. 67	ЖФ	0,867		0,4375	1,3045	2143,31	3189,90	5333,21	4201,31
ТЭЦ ВА3а	50 ш Южное, д. 67	ЖФ			0,4375	0,4375	0,00	3189,90	3189,90	2058,00
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 13	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 13	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 15	ЖФ			0,0775	0,0775	0,00	565,07	565,07	364,56
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 15	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 17	ЖФ			0,252	0,2520	0,00	1837,38	1837,38	1185,41
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 17	ЖФ	0,714			0,7140	1765,08	0,00	1765,08	1765,08
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 21	ЖФ			0,074	0,0740	0,00	539,55	539,55	348,10
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 21	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 23	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 23	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 25	ЖФ			0,112	0,1120	0,00	816,61	816,61	526,85
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 25	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56	0,00	836,56	836,56
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 31	ЖФ			0,074	0,0740	0,00	539,55	539,55	348,10
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 31	ЖФ	0,2055			0,2055	508,02	0,00	508,02	508,02
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 33	ЖФ			0,0952	0,0952	0,00	694,12	694,12	447,82
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 33	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 35	ЖФ			0,09144	0,0914	0,00	666,71	666,71	430,13
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 35	ЖФ	0,2598			0,2598	642,25	0,00	642,25	642,25
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 37	ЖФ			0,148	0,1480	0,00	1079,10	1079,10	696,19

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 37	ЖФ	0,4045			0,4045	999,97	0,00	999,97	999,97
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 39	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 39	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 41	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 41	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 43	ЖФ			0,0952	0,0952	0,00	694,12	694,12	447,82
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 43	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 45	ЖФ			0,0952	0,0952	0,00	694,12	694,12	447,82
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 45	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 49	ЖФ			0,09144	0,0914	0,00	666,71	666,71	430,13
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 49	ЖФ	0,2598			0,2598	642,25	0,00	642,25	642,25
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 51	ЖФ			0,1488	0,1488	0,00	1084,93	1084,93	699,96
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 51	ЖФ	0,4688			0,4688	1158,92	0,00	1158,92	1158,92
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 53	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 53	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 55	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 55	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная № 2	Ярославская ул, д. 59	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 61	ЖФ			0,0912	0,0912	0,00	664,96	664,96	429,00
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 61	ЖФ	0,2598			0,2598	642,25	0,00	642,25	642,25
Район городских котельных/РГК ЦТП № 21	Ярославская ул, дом № 7	ЖФ			0,011496	0,0115	0,00	83,82	83,82	54,08
Район городских котельных/не_указано_РГК	Ярославская ул, дом № 7	ЖФ	0,52252			0,5225	1291,72	0,00	1291,72	1291,72
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	Толстого ул, д. 20А	ЖФ			0,62	0,6200	0,00	4520,54	4520,54	2916,48
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 100	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 78	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
Котельная №8	Шлюзовая ул, дом № 33	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,83	0,83	0,50
ТоТЭЦ	Голосова ул, вл. 32А	ОДЗ			0,0063	0,0063	0,00	14,48	14,48	8,75
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 100	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 78	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 55	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
Район городских котельных/не_указано_РГК	12 ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ			0,0026	0,0026	0,00	6,02	6,02	3,64
ТоТЭЦ	Баныкина ул, вл. 30Б	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
БМК-34	Академика Скрябина ул, дом № 19	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,93	0,93	0,56
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 48	ОДЗ			0,0044	0,0044	0,00	10,26	10,26	6,20
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 37	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
Район городских котельных/не_указано_РГК	12 ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 55	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 11	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,46	1,46	0,88

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 15	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,81	0,81	0,49
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 15	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,81	0,81	0,49
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 15	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,62	1,62	0,98
Котельная №8	Шлюзовая ул, дом № 33	ОДЗ			0,0014	0,0014	0,00	3,29	3,29	1,99
ТоТЭЦ	Голосова ул, дом № 30	ЖФ			0,146	0,1460	0,00	1064,52	1064,52	686,78
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 36А	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, владение № 47А	ОДЗ			0,0181	0,0181	0,00	41,89	41,89	25,32
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 85	ОДЗ			0,0012	0,0012	0,00	2,78	2,78	1,68
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 85	ОДЗ			0,0012	0,0012	0,00	2,78	2,78	1,68
Котельная №8	Носова ул, дом № 19	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,25	0,25	0,15
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 36А	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 36А	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
БМК-34	Академика Скрябина ул, дом № 19	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,42
п. Поволжский/_не_указано_п. Поволжский	Кожевенная ул, владение № 10, строение 2	ОДЗ			0,0270	0,0270	0,00	62,55	62,55	37,80
БМК-34	Олимпийская ул, владение № 58	ОДЗ			0,0120	0,0120	0,00	27,80	27,80	16,80
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 49	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,95	1,95	1,18
ТоТЭЦ	20 ул Советская, д. 87	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,42
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 100	ОДЗ			0,0027	0,0027	0,00	6,26	6,26	3,78
ТЭЦ ВАЗа	Заставная ул, вл. 19	ОДЗ	0,3000		0,0012	0,3012	741,63	2,73	744,37	743,28
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, вл. 71А	ОДЗ			0,0038	0,0038	0,00	8,80	8,80	5,32
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 99	ОДЗ			0,0016	0,0016	0,00	3,71	3,71	2,24
ТоТЭЦ	21 ул Жилина, д. 34	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,55	2,55	1,54
ТоТЭЦ	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ			0,0019	0,0019	0,00	4,40	4,40	2,66
Котельная №8	Куйбышева ул, дом № 14	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,41	0,41	0,25
Котельная №8	41 ул Куйбышева, д. 32	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,52	0,52	0,31
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 60	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,62	1,62	0,98
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 36	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,51	0,51	0,31
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 106	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,76	0,76	0,46
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 22	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,60	0,60	0,36
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 62	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,17
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 48	ОДЗ			0,0021	0,0021	0,00	4,87	4,87	2,94
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 49	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,51	0,51	0,31
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ			0,0028	0,0028	0,00	6,37	6,37	3,85
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 52	ОДЗ			0,0042	0,0042	0,00	9,80	9,80	5,92
Котельная № 2	Мурысева ул, д. 77	ОДЗ			0,0028	0,0028	0,00	6,51	6,51	3,93
ТоТЭЦ	04 ул Тимирязева, д. 74	ЖФ			0,672	0,6720	0,00	4899,69	4899,69	3161,09
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 50	ОДЗ			0,0037	0,0037	0,00	8,57	8,57	5,18
ТЭЦ ВАЗа	б-р Туполева, д. 16	ОДЗ	0,0128			0,0128	31,64	0,00	31,64	31,64
Котельная №8	Майский проезд, дом № 64	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,62	1,62	0,98
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 73А	ОДЗ			0,0035	0,0035	0,00	8,04	8,04	4,86

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0013	0,0013	0,00	3,01	3,01	1,82
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0013	0,0013	0,00	3,01	3,01	1,82
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0028	0,0028	0,00	6,49	6,49	3,92
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0028	0,0028	0,00	6,49	6,49	3,92
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 11	ЖФ			0,174	0,1740	0,00	1268,67	1268,67	818,50
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 13	ЖФ			0,174	0,1740	0,00	1268,67	1268,67	818,50
ТоТЭЦ	Ленина б-р, д. 9	ЖФ			0,174	0,1740	0,00	1268,67	1268,67	818,50
ТоТЭЦ	Банькина ул, д. 36	ЖФ			0,1545	0,1545	0,00	1126,49	1126,49	726,77
ТоТЭЦ	Банькина ул, д. 40	ЖФ			0,448333	0,4483	0,00	3268,89	3268,89	2108,96
ТоТЭЦ	Банькина ул, д. 46	ЖФ			0,154167	0,1542	0,00	1124,06	1124,06	725,20
ТоТЭЦ	Банькина ул, д. 50	ЖФ			0,5125	0,5125	0,00	3736,74	3736,74	2410,80
ТоТЭЦ	Банькина ул, д. 52	ЖФ			0,154167	0,1542	0,00	1124,06	1124,06	725,20
ТоТЭЦ	50 ул Банькина, д. 30	ЖФ			0,275	0,2750	0,00	2005,08	2005,08	1293,60
ТоТЭЦ	Голосова ул, д. 103	ЖФ			0,2537	0,2537	0,00	1849,78	1849,78	1193,40
ТоТЭЦ	Голосова ул, д. 105	ЖФ			0,2166	0,2166	0,00	1579,27	1579,27	1018,89
ТоТЭЦ	Голосова ул, д. 107	ЖФ			0,2754	0,2754	0,00	2008,00	2008,00	1295,48
ТоТЭЦ	21 ул Голосова, д. 113	ЖФ			0,25	0,2500	0,00	1822,80	1822,80	1176,00
ТоТЭЦ	Голосова ул, д. 28	ЖФ			0,116667	0,1167	0,00	850,64	850,64	548,80
ТоТЭЦ	Голосова ул, д. 97	ЖФ			0,2166	0,2166	0,00	1579,27	1579,27	1018,89
ТоТЭЦ	Карбышева ул, д. 15	ЖФ			0,145833	0,1458	0,00	1063,30	1063,30	686,00
ТоТЭЦ	50 ул Карбышева, д. 21	ЖФ			0,0975	0,0975	0,00	710,89	710,89	458,64
ТоТЭЦ	Карбышева ул, д. 23	ЖФ			0,0975	0,0975	0,00	710,89	710,89	458,64
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 25	ЖФ			0,145833	0,1458	0,00	1063,30	1063,30	686,00

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	Матросова ул, дом № 27	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,81	0,81	0,49
Район городских котельных/не_указано_РГК	Лизы Чайкиной ул, д. 46	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,81	0,81	0,49
Район городских котельных/не_указано_РГК	Лизы Чайкиной ул, д. 46	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,81	0,81	0,49
Район городских котельных/не_указано_РГК	Лизы Чайкиной ул, д. 46	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,81	0,81	0,49
Район городских котельных/не_указано_РГК	Лизы Чайкиной ул, д. 46	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,81	0,81	0,49
ТЭЦ ВАЗа	ул Маршала Жукова, д. 34	ОДЗ	0,0113			0,0113	27,98	0,00	27,98	27,98
ТЭЦ ВАЗа	ул Маршала Жукова, д. 34	ОДЗ	0,0191			0,0191	47,29	0,00	47,29	47,29
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 152	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,37	0,37	0,22
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 14	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,33	1,33	0,81
ТоТЭЦ	Советская ул, д. 74	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,21	0,21	0,13
ТоТЭЦ	Жилина ул, д. 56	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 79	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,25	0,25	0,15
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 49	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТоТЭЦ	04 ул Кирова, влд. 3Б	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,85	1,85	1,12
Район городских котельных/не_указано_РГК	ул Мурысева, влд. 59А	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,75	1,75	1,06
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 25	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38
ТоТЭЦ	Кирова ул, вл. 3Б	ОДЗ			0,0012	0,0012	0,00	2,78	2,78	1,68
ТоТЭЦ	Октябрьская ул, двл. 16А	ОДЗ	0,1946			0,1946	481,09	0,00	481,09	481,09
Котельная №8	Майский проезд, д. 15	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,85	1,85	1,12
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,85	1,85	1,12
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,81	0,81	0,49
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,81	0,81	0,49
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,81	0,81	0,49
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,81	0,81	0,49
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,81	0,81	0,49
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,81	0,81	0,49
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 100	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 92А	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,49	1,49	0,90
Район городских котельных	Матросова ул, владение № 21Б	ОДЗ			0,0050	0,0050	0,00	11,58	11,58	7,00
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 37	ОДЗ	0,0161			0,0161	39,90	0,00	39,90	39,90
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 49	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
БМК-34	Городской округНовосадовая ул, д. 17	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТоТЭЦ	Баныкина ул, вл. 48	ОДЗ			0,0013	0,0013	0,00	3,08	3,08	1,86
ТоТЭЦ	04 ул Калмыцкая, д. 36	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
Район городских котельных/не_указано_РГК	Лизы Чайкиной ул, дом № 40	ОДЗ			0,0012	0,0012	0,00	2,76	2,76	1,67

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Район городских котельных (РГК)/РГК ЦТП № 61	Никонова ул, вл. 44	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,52	0,52	0,32
Котельная № 2	Матросова ул, д. 26А	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,48	2,48	1,50
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 35	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,74	0,74	0,45
ТоТЭЦ	19 ул Карла Маркса, д. 25А	ОДЗ			0,0021	0,0021	0,00	4,83	4,83	2,92
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 60	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 152	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,42
ТоТЭЦ	Толстого ул, д. 10	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,56	0,56	0,34
ТоТЭЦ	Голосова ул, д. 113	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,56	0,56	0,34
Котельная №8	Майский проезд, д. 5	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,32	2,32	1,40
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 100	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,56	0,56	0,34
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 116	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,39	2,39	1,44
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 41	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,69	1,69	1,02
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 118	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,85	1,85	1,12
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 28	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,44	0,44	0,27
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	35 ул Карбышева, д. 3	ЖФ	37,75898		0,1417	37,9007	93344,05	1033,16	94377,22	94010,61
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 52	ЖФ	0,2302			0,2302	569,08	0,00	569,08	569,08
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 41	ОДЗ			0,0040	0,0040	0,00	9,27	9,27	5,60
ТоТЭЦ	54 ул Мира, д. 115	ОДЗ			0,0067	0,0067	0,00	15,45	15,45	9,33
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 140	ОДЗ			0,0028	0,0028	0,00	6,56	6,56	3,96
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 140	ОДЗ			0,0028	0,0028	0,00	6,56	6,56	3,97
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 52	ОДЗ			0,0046	0,0046	0,00	10,57	10,57	6,39
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, владение № 18, строение 1	ОДЗ	0,1460		0,0020	0,1480	360,93	4,63	365,56	363,73
ТЭЦ ВАЗа	Здоровья б-р, владение № 25	ОДЗ	0,0950	0,2083		0,3033	749,71	0,00	749,71	749,71
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 99	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74А	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,06	1,06	0,64
ТоТЭЦ	проезд Тупиковый, влд. 46Б	ОДЗ	0,0799			0,0799	197,61	0,00	197,61	197,61
ТоТЭЦ	50 ул Баныкина, д. 32	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
Район городских котельных/РГК ЦТП № 18	Мурысева ул, вл. 52Б	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,76	0,76	0,46
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, здание № 92	ОДЗ	0,0880			0,0880	217,54	0,00	217,54	217,54
Котельная №8	Железнодорожная ул, вл. 11А	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,56	0,00	16,56	16,56
ТоТЭЦ	Баныкина ул, вл. 54	ОДЗ			0,0194	0,0194	0,00	44,94	44,94	27,16
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 35	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Банькина ул, владение № 42А	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	2,13	2,13	1,29
Район городских котельных/не_указано_РГК	12 ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,93	0,93	0,56
ТЭЦ ВАЗа	Вокзальная ул, дом № 90	ОДЗ	0,2400			0,2400	593,30	0,00	593,30	593,30
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0069		0,0001	0,0071	17,16	0,30	17,46	17,34
ТоТЭЦ	Толстого ул, зд. 12	ОДЗ	0,0633			0,0633	156,48	0,00	156,48	156,48
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, зд. 12	ОДЗ			0,0053	0,0053	0,00	12,35	12,35	7,46
ТоТЭЦ	Лесная ул, д. 52	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,58	0,58	0,35
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, вл. 44А	ОДЗ	0,0922		0,0088	0,1010	227,93	20,39	248,31	240,25
ТоТЭЦ	Клавдии Вавиловой ул, вл. 2	ОДЗ	0,1590		0,0104	0,1694	393,06	24,09	417,16	407,62
ТоТЭЦ	Клавдии Вавиловой ул, вл. 2	ОДЗ	0,0700			0,0700	173,05	0,00	173,05	173,05
ТоТЭЦ	Жигулевская ул, двл. 11	ОДЗ	0,0840			0,0840	207,66	0,00	207,66	207,66
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0260			0,0260	64,27	0,00	64,27	64,27
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,18	0,00	28,18	28,18
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0960			0,0960	237,32	0,00	237,32	237,32
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0714		0,0108	0,0822	176,51	25,09	201,60	191,67
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,28	0,00	19,28	19,28
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,27	0,00	20,27	20,27
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,22	0,00	25,22	25,22
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0395			0,0395	97,65	0,00	97,65	97,65
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0395			0,0395	97,65	0,00	97,65	97,65
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,07	0,00	38,07	38,07
ТоТЭЦ	09 ул Новозаводская, влд. 51	ОДЗ	0,0125	0,0160		0,0285	70,45	0,00	70,45	70,45
ТоТЭЦ	35 ул Комсомольская, влд. 94	ОДЗ	1,4272	2,9760	0,1215	4,5247	10885,16	281,54	11166,70	11055,30
ТоТЭЦ	Гагарина ул, владение № 14	ОДЗ	0,3116	0,1220	0,1820	0,6156	1071,90	421,63	1493,54	1326,70
ТоТЭЦ	09 ул Ленина, влд. 92	ОДЗ	0,0580	0,2178	0,0170	0,2928	681,71	39,38	721,09	705,51
ТоТЭЦ	Банькина ул, вл. 48А	ОДЗ	0,0440			0,0440	108,77	0,00	108,77	108,77
ТоТЭЦ	Ларина ул, вл. 147	ОДЗ	1,5150	0,6670	0,0085	2,1905	5394,13	19,62	5413,75	5405,98
ТоТЭЦ	Родины ул, владение № 36А	ОДЗ	0,0570		0,0088	0,0658	140,91	20,43	161,34	153,26
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, вл. 20	ОДЗ	0,6124	0,1100	0,0156	0,7380	1785,85	36,20	1822,04	1807,72
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, вл. 20А	ОДЗ	0,0326			0,0326	80,59	0,00	80,59	80,59
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, влд. 53	ОДЗ	0,2835	0,9590		1,2425	3071,59	0,00	3071,59	3071,59
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, владение № 53, строение 2	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12	0,00	11,12	11,12
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, владение № 53, строение 1	ОДЗ	0,0220			0,0220	54,39	0,00	54,39	54,39
ТоТЭЦ	Горького ул, вл. 65	ОДЗ	0,1165		0,0018	0,1183	288,00	4,15	292,15	290,51
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, влд. 25	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,26	0,00	23,26	23,26

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 100	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,54	0,00	14,54	14,54
ТоТЭЦ	Автозаводское ш, дом № 2	ОДЗ	0,1076	0,5593		0,6669	1648,64	0,00	1648,64	1648,64
ТоТЭЦ	Автозаводское ш, дом № 2	ОДЗ	0,6380	1,4561	0,0302	2,1243	5176,83	69,96	5246,79	5219,11
ТоТЭЦ	Гидростроевская ул, вл. 15	ОДЗ	0,0414			0,0414	102,42	0,00	102,42	102,42
ТоТЭЦ	Толстого ул, вл. 27	ОДЗ	0,1090	0,0825	0,0208	0,2123	473,41	48,26	521,66	502,57
ТоТЭЦ	Новозаводская ул, владение № 51А	ОДЗ	0,1660	0,0900	0,0035	0,2595	632,86	8,04	640,90	637,72
ТоТЭЦ	35 ул Базовая, влд. 42	ОДЗ	0,2000			0,2000	494,42	0,00	494,42	494,42
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, д. 65Б	ОДЗ	0,0360			0,0360	89,00	0,00	89,00	89,00
ТоТЭЦ	Автозаводское ш, вл. 26А	ОДЗ	0,1165		0,0083	0,1248	287,93	19,23	307,15	299,55
ТоТЭЦ	Горького ул, здание № 45А	ОДЗ	0,0480		0,0011	0,0491	118,66	2,62	121,28	120,24
ТоТЭЦ	Новозаводская ул, вл. 57В	ОДЗ	0,2120	0,1820		0,3940	974,01	0,00	974,01	974,01
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, владение № 86	ОДЗ	0,0416	0,0329	0,0234	0,0979	184,22	54,26	238,48	217,01
ТоТЭЦ	35 ул Комсомольская, влд. 88	ОДЗ	0,3600	0,0329	0,0843	0,4772	971,28	195,30	1166,57	1089,30
ТоТЭЦ	Банькина ул, вл. 60	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72	0,00	2,72	2,72
ТоТЭЦ	Банькина ул, вл. 60	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,55	0,00	17,55	17,55
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 8	ОДЗ	0,1780			0,1780	440,03	0,00	440,03	440,03
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42	0,00	7,42	7,42
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10	ОДЗ	0,0570	0,0920	0,0057	0,1547	368,34	13,21	381,55	376,32
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10	ОДЗ	0,0420			0,0420	103,83	0,00	103,83	103,83
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10, строение 1	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83	0,00	14,83	14,83
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10, строение 10	ОДЗ	0,2800			0,2800	692,19	0,00	692,19	692,19
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10, строение 11	ОДЗ	0,2700			0,2700	667,47	0,00	667,47	667,47
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10, строение 12	ОДЗ	0,1610			0,1610	398,01	0,00	398,01	398,01
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10, строение 13	ОДЗ	0,0240			0,0240	59,33	0,00	59,33	59,33
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10, строение 14	ОДЗ	0,2890			0,2890	714,44	0,00	714,44	714,44
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10, строение 15	ОДЗ	0,0770			0,0770	190,35	0,00	190,35	190,35
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10, строение 16	ОДЗ	0,1080			0,1080	266,99	0,00	266,99	266,99
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10, строение 17	ОДЗ	0,1120			0,1120	276,88	0,00	276,88	276,88
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10, строение 18	ОДЗ	0,0670			0,0670	165,63	0,00	165,63	165,63
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10, строение 19	ОДЗ	0,0450			0,0450	111,24	0,00	111,24	111,24
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10, строение 22	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,67	0,00	29,67	29,67
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10, строение 22	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,67	0,00	29,67	29,67
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10, строение 23	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78	0,00	19,78	19,78
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10, строение 24	ОДЗ	0,0290			0,0290	71,69	0,00	71,69	71,69
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10, строение 25	ОДЗ	0,1480			0,1480	365,87	0,00	365,87	365,87
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10, строение 29	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61	0,00	34,61	34,61
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10, строение 31	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,19	0,00	27,19	27,19
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10, строение 32	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36	0,00	12,36	12,36
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10, строение 33	ОДЗ	0,1270			0,1270	313,96	0,00	313,96	313,96
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10, строение 34	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30	0,00	17,30	17,30
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10, строение 35	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83	0,00	14,83	14,83
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10, строение 38	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10, строение 39	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42	0,00	7,42	7,42
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 10, строение 7	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78	0,00	19,78	19,78
ТоТЭЦ	09 ул Комсомольская, зд. 76	ОДЗ	0,2900	0,1738	0,0154	0,4792	1146,56	35,68	1182,24	1168,12
ТоТЭЦ	04 б-р 50 лет Октября, д. 10	ОДЗ	0,0491	0,0603		0,1095	270,65	0,00	270,65	270,65
ТоТЭЦ	04 б-р 50 лет Октября, д. 10	ОДЗ			0,0101	0,0101	0,00	23,40	23,40	14,14
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0108			0,0108	26,70	0,00	26,70	26,70
ТоТЭЦ	ул Мира, д. 94А	ОДЗ	0,0558			0,0558	137,94	0,00	137,94	137,94
ТоТЭЦ	Белорусская ул, владение № 6А	ОДЗ			0,0061	0,0061	0,00	14,13	14,13	8,54
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, влд. 6А	ОДЗ	0,5577			0,5577	1378,69	0,00	1378,69	1378,69
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, владение № 16	ОДЗ	0,2342		0,0044	0,2386	578,97	10,15	589,11	585,10
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 53	ОДЗ			0,0017	0,0017	0,00	3,86	3,86	2,33
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 53	ОДЗ			0,0017	0,0017	0,00	3,86	3,86	2,33
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 53	ОДЗ	0,0149			0,0149	36,83	0,00	36,83	36,83
ТоТЭЦ	Толстого ул, вл. 18А	ОДЗ	0,0498			0,0498	123,11	0,00	123,11	123,11
ТоТЭЦ	07 ул Ларина, д. 191	ОДЗ	0,2060			0,2060	509,25	0,00	509,25	509,25
ТоТЭЦ	07 ул Ларина, д. 191	ОДЗ	0,4376			0,4376	1081,67	0,00	1081,67	1081,67
ТоТЭЦ	Тупиковый проезд, вл. 12	ОДЗ	0,3300	0,0210	0,0058	0,3568	867,71	13,44	881,14	875,83
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, д. 79	ОДЗ	0,2260	0,7160	0,0021	0,9441	2328,72	4,87	2333,59	2331,66
ТоТЭЦ	, 50 лет Октября б-р, д. 79	ОДЗ		0,3000	0,0082	0,3082	741,63	19,00	760,63	753,11
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, влд. 33	ОДЗ	0,1175		0,0019	0,1194	290,47	4,40	294,87	293,13
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, владение № 3В	ОДЗ	0,2000	0,5000		0,7000	1730,47	0,00	1730,47	1730,47
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, вл. 16	ОДЗ	0,2110	0,0650	0,0090	0,2850	682,30	20,90	703,20	694,93
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 59	ОДЗ	0,0378			0,0378	93,45	0,00	93,45	93,45
ТоТЭЦ	50 ул Белорусская, д. 27	ОДЗ	0,0431			0,0431	106,55	0,00	106,55	106,55
ТоТЭЦ	50 ул Белорусская, д. 27	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	2,11	2,11	1,27
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 3	ОДЗ			0,0018	0,0018	0,00	4,17	4,17	2,52
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 3	ОДЗ	0,0347			0,0347	85,78	0,00	85,78	85,78
ТоТЭЦ	Голосова ул, вл. 97А	ОДЗ	0,0560			0,0560	138,44	0,00	138,44	138,44
ТоТЭЦ	Карбышева ул, д. 14	ОДЗ	0,1570	0,1200		0,2770	684,77	0,00	684,77	684,77
ТоТЭЦ	50 ул Карбышева, д. 6	ОДЗ	0,0742			0,0742	183,43	0,00	183,43	183,43
ТоТЭЦ	19 ул Карла Маркса, д. 23	ОДЗ			0,0040	0,0040	0,00	9,27	9,27	5,60
ТоТЭЦ	19 ул Карла Маркса, д. 23	ОДЗ	0,0306			0,0306	75,65	0,00	75,65	75,65
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, дом № 40	ОДЗ	0,0420			0,0420	103,83	0,00	103,83	103,83
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 39	ОДЗ			0,0032	0,0032	0,00	7,41	7,41	4,48
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 39	ОДЗ	0,0380			0,0380	93,94	0,00	93,94	93,94
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 71	ОДЗ			0,1630	0,1630	0,00	377,62	377,62	228,20
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 71	ОДЗ			0,0163	0,0163	0,00	37,76	37,76	22,82
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 71	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33	0,00	148,33	148,33
ТоТЭЦ	00 ул Ленина, д. 77	ОДЗ			0,0131	0,0131	0,00	30,23	30,23	18,27
ТоТЭЦ	00 ул Ленина, д. 77	ОДЗ	0,0212			0,0212	52,41	0,00	52,41	52,41
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 35	ОДЗ	0,0228			0,0228	56,36	0,00	56,36	56,36

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 35	ОДЗ	0,0534	0,0650		0,1184	292,70	0,00	292,70	292,70
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 54	ОДЗ	0,0287			0,0287	70,95	0,00	70,95	70,95
ТоТЭЦ	Мира ул	ОДЗ	0,1450	0,4560	0,0800	0,6810	1485,73	185,33	1671,07	1597,73
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 170	ОДЗ	0,0386			0,0386	95,42	0,00	95,42	95,42
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 170	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50	0,00	44,50	44,50
ТоТЭЦ	21 ул Мира, д. 65	ОДЗ	0,0524			0,0524	129,54	0,00	129,54	129,54
ТоТЭЦ	09 ул Новопромышленная, влд. 27А	ОДЗ	0,0490			0,0490	121,13	0,00	121,13	121,13
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 50	ОДЗ	0,0333			0,0333	82,32	0,00	82,32	82,32
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 50А	ОДЗ	0,0250			0,0250	61,80	0,00	61,80	61,80
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 108	ОДЗ	0,1575			0,1575	389,36	0,00	389,36	389,36
ТоТЭЦ	Банькина ул, вл. 27	ОДЗ	0,2340		0,0057	0,2397	578,47	13,27	591,74	586,49
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, вл. 1	ОДЗ	0,2007	0,1580	0,0147	0,3734	886,74	34,06	920,80	907,32
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, д. 6	ОДЗ	0,0671	0,0886		0,1557	384,91	0,00	384,91	384,91
ТоТЭЦ	Радищева ул, вл. 43	ОДЗ	0,1299	0,0957		0,2256	557,59	0,00	557,59	557,59
ТоТЭЦ	Радищева ул, вл. 43	ОДЗ	0,4781	1,8523	0,0292	2,3596	5761,10	67,57	5828,67	5801,93
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, вл. 165А	ОДЗ	0,0601	0,0420		0,1021	252,52	0,00	252,52	252,52
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, вл. 18	ОДЗ	0,0809			0,0809	199,99	0,00	199,99	199,99
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, вл. 18, стр. 3	ОДЗ	0,2380			0,2380	588,36	0,00	588,36	588,36
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, вл. 18, стр. 2	ОДЗ	0,0948			0,0948	234,36	0,00	234,36	234,36
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, вл. 18, стр. 1	ОДЗ	0,0571		0,0024	0,0595	141,16	5,63	146,79	144,56
ТоТЭЦ	Мира ул, вл. 96А	ОДЗ	0,1300	0,2600		0,3900	964,12	0,00	964,12	964,12
ТоТЭЦ	11 ул Горького, д. 34А	ОДЗ	0,0660			0,0660	163,16	0,00	163,16	163,16
ТоТЭЦ	Мира ул, вл. 31А	ОДЗ	0,0720		0,0198	0,0918	177,99	45,95	223,94	205,76
ТоТЭЦ	Толстого ул, вл. 15	ОДЗ	0,0747			0,0747	184,67	0,00	184,67	184,67
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, вл. 66	ОДЗ	0,1889	0,3094	0,0200	0,5183	1231,85	46,33	1278,18	1259,85
ТоТЭЦ	Автозаводское ш, д. 33	ОДЗ	0,0520		0,0040	0,0560	128,55	9,27	137,82	134,15
ТоТЭЦ	Лесная ул, дом № 36	ОДЗ	0,0393			0,0393	97,23	0,00	97,23	97,23
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, д. 54	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44	0,00	49,44	49,44
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, вл. 52А	ОДЗ	0,0347			0,0347	85,78	0,00	85,78	85,78
ТоТЭЦ	Мира ул, вл. 60Б	ОДЗ	0,0972		0,0011	0,0983	240,40	2,55	242,95	241,94
ТоТЭЦ	Мира ул, вл. 62	ОДЗ	0,7759		0,0286	0,8045	1918,10	66,26	1984,36	1958,14
ТоТЭЦ	Мира ул, вл. 62	ОДЗ	0,5540	0,3060	0,0765	0,9365	2126,01	177,23	2303,23	2233,11
ТоТЭЦ	б-р 50 лет Октября, д. 7А	ОДЗ			0,0029	0,0029	0,00	6,76	6,76	4,08
ТоТЭЦ	б-р 50 лет Октября, д. 7А	ОДЗ	0,0720			0,0720	177,99	0,00	177,99	177,99
ТоТЭЦ	Карбышева ул, владение № 2А	ОДЗ	0,0212			0,0212	52,47	0,00	52,47	52,47
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, д. 77А	ОДЗ	0,0341			0,0341	84,30	0,00	84,30	84,30
ТоТЭЦ	Ларина ул, дом № 139	ОДЗ	0,2460			0,2460	608,14	0,00	608,14	608,14
ТоТЭЦ	ул Индустриальная, влд. 9	ОДЗ	0,6210	0,4065	0,0105	1,0380	2540,08	24,23	2564,31	2554,73
ТоТЭЦ	Суворова проезд, вл. 41	ОДЗ	0,1390		0,0735	0,2125	343,62	170,28	513,90	446,52
ТоТЭЦ	11 ул Комсомольская, д. 107	ОДЗ	0,0214			0,0214	52,90	0,00	52,90	52,90
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 13	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,27	1,27	0,77
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 13	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,27	1,27	0,77

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 13	ОДЗ	0,0468			0,0468	115,69	0,00	115,69	115,69
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,25	0,25	0,15
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0242			0,0242	59,80	0,00	59,80	59,80
ТоТЭЦ	Мира ул, зд. 172	ОДЗ	0,0595	0,0543		0,1138	281,28	0,00	281,28	281,28
ТоТЭЦ	Тупиковый проезд, владение № 2	ОДЗ	0,5228			0,5228	1292,44	0,00	1292,44	1292,44
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 19	ОДЗ	0,0636	0,0525		0,1161	287,01	0,00	287,01	287,01
ТоТЭЦ	Мира ул, вл. 90А	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,35	0,00	13,35	13,35
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 92А	ОДЗ	0,0244			0,0244	60,32	0,00	60,32	60,32
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, вл. 12	ОДЗ	0,1399		0,0083	0,1482	345,85	19,30	365,14	357,51
ТоТЭЦ	Радищева ул, вл. 8	ОДЗ	0,0143			0,0143	35,23	0,00	35,23	35,23
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, вл. 88	ОДЗ	0,2163	0,1058	0,0073	0,3294	796,33	16,91	813,24	806,55
ТоТЭЦ	22 ул Мичурина, влд. 78Б	ОДЗ	0,1313			0,1313	324,52	0,00	324,52	324,52
ТоТЭЦ	Ларина ул, дом № 139	ОДЗ	0,2940	0,1000		0,3940	974,01	0,00	974,01	974,01
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, вл. 93	ОДЗ	0,0720			0,0720	177,99	0,00	177,99	177,99
ТоТЭЦ	Белорусская ул, вл. 5	ОДЗ	0,0734	0,3956		0,4690	1159,42	0,00	1159,42	1159,42
ТоТЭЦ	Банькина ул, владение № 38	ОДЗ	0,0495	0,1340		0,1835	453,63	0,00	453,63	453,63
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, вл. 57	ОДЗ	0,2405	0,6955	0,0470	0,9830	2313,89	108,96	2422,85	2379,73
ТоТЭЦ	07 ул Ларина, д. 173	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,59	0,00	9,59	9,59
ТоТЭЦ	35 ул Индустриальная, влд. 6	ОДЗ	0,1813	0,1162	0,0067	0,3042	735,45	15,45	750,90	744,78
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 5	ОДЗ	0,0400			0,0400	98,88	0,00	98,88	98,88
ТоТЭЦ	07 ул Новозаводская, влд. 35	ОДЗ	0,1420			0,1420	351,04	0,00	351,04	351,04
ТоТЭЦ	Новозаводская ул, вл. 35	ОДЗ	0,2640		0,0252	0,2892	652,63	58,38	711,01	687,91
ТоТЭЦ	Автозаводское ш, двл. 19	ОДЗ	0,0194			0,0194	47,96	0,00	47,96	47,96
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 19А	ОДЗ	0,0912		0,0035	0,0947	225,46	8,04	233,50	230,32
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 22	ОДЗ	0,0465			0,0465	114,84	0,00	114,84	114,84
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74	ОДЗ	0,1018			0,1018	251,66	0,00	251,66	251,66
ТоТЭЦ	35 ул Комсомольская, д. 171А	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94	0,00	4,94	4,94
ТоТЭЦ	Голосова ул, вл. 32А	ОДЗ	0,1738	0,2639		0,4377	1081,92	0,00	1081,92	1081,92
ТоТЭЦ	00 ул Ларина, зд. 161	ОДЗ		0,1547		0,1547	382,43	0,00	382,43	382,43
ТоТЭЦ	Городской округ Ларина ул, зд. 161	ОДЗ	0,8721	0,2903		1,1624	2873,57	0,00	2873,57	2873,57
ТоТЭЦ	Банькина ул, владение № 72	ОДЗ	0,0300			0,0300	74,16	0,00	74,16	74,16
ТоТЭЦ	Родины ул, владение № 1Е	ОДЗ	0,0300			0,0300	74,16	0,00	74,16	74,16
ТоТЭЦ	Автозаводское ш, владение № 21	ОДЗ	0,1500			0,1500	370,82	0,00	370,82	370,82
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, владение № 4А	ОДЗ	0,3630			0,3630	897,37	0,00	897,37	897,37
ТоТЭЦ	17 ул Карла Маркса, д. 76	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39
ТоТЭЦ	Ларина ул, дом № 149	ОДЗ	0,0680			0,0680	168,10	0,00	168,10	168,10
ТоТЭЦ	Ленина ул, владение № 131	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10	0,00	13,10	13,10
ТоТЭЦ	Мира ул, вл. 90А	ОДЗ	0,0530			0,0530	131,02	0,00	131,02	131,02
ТоТЭЦ	Мира ул, вл. 90А	ОДЗ	0,0232	0,0650		0,0882	218,04	0,00	218,04	218,04
ТоТЭЦ	Ларина ул, дом № 149	ОДЗ	0,3290			0,3290	813,32	0,00	813,32	813,32
ТоТЭЦ	Городской округ Новозаводская ул, вл. 10А	ОДЗ	0,0750	0,2250		0,3000	741,63	0,00	741,63	741,63
ТоТЭЦ	35 ул Индустриальная, влд. 7В	ОДЗ	0,1400			0,1400	346,09	0,00	346,09	346,09

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Ларина ул, дом № 161В	ОДЗ	0,1143	0,1000		0,2143	529,77	0,00	529,77	529,77
ТоТЭЦ	Гагарина ул, домовладение № 1	ОДЗ	0,0211			0,0211	52,17	0,00	52,17	52,17
ТоТЭЦ	10 ул Жилина, д. 19	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,66	0,00	34,66	34,66
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 22	ОДЗ	0,0164			0,0164	40,52	0,00	40,52	40,52
ТоТЭЦ	Городской округБазовая ул, вл. 40	ОДЗ	0,3760	0,4000	0,0050	0,7810	1918,35	11,58	1929,93	1925,35
ТоТЭЦ	Ларина ул, д. 173	ОДЗ	0,0545			0,0545	134,73	0,00	134,73	134,73
ТоТЭЦ	Белорусская ул, вл. 33	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96	0,00	3,96	3,96
ТоТЭЦ	Свободы пл, домовладение № 4	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,45	0,00	4,45	4,45
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 76	ОДЗ	0,0605	0,1375	0,0226	0,2206	489,55	52,37	541,92	521,20
ТоТЭЦ	Садовая ул, вл. 42А	ОДЗ	0,0196			0,0196	48,45	0,00	48,45	48,45
ТоТЭЦ	Толстого ул, владение № 34	ОДЗ	1,0020			1,0020	2477,05	0,00	2477,05	2477,05
ТоТЭЦ	Городской округБазовая ул, вл. 46	ОДЗ	0,1196	0,0810	0,0293	0,2299	495,90	67,88	563,78	536,92
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 37	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,21	0,21	0,13
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 37	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94	0,00	4,94	4,94
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 39	ОДЗ			0,0127	0,0127	0,00	29,42	29,42	17,78
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 39	ОДЗ	0,0510		0,0127	0,0637	126,08	29,42	155,50	143,86
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, владение № 57	ОДЗ	0,0700	0,0800		0,1500	370,82	0,00	370,82	370,82
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 55	ОДЗ	0,0790			0,0790	195,30	0,00	195,30	195,30
ТоТЭЦ	Толстого ул, вл. 7	ОДЗ	0,0980			0,0980	242,17	0,00	242,17	242,17
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, домовладение № 20а	ОДЗ	0,0491	0,1085	0,0025	0,1601	389,58	5,79	395,37	393,08
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, дом № 131	ОДЗ	0,0520			0,0520	128,55	0,00	128,55	128,55
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, дом № 131	ОДЗ			0,0104	0,0104	0,00	24,12	24,12	14,57
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 30А	ОДЗ	0,0608	0,1890		0,2498	617,53	0,00	617,53	617,53
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, владение № 86	ОДЗ	1,7883	1,1112		2,8995	7167,86	0,00	7167,86	7167,86
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 72	ОДЗ	0,1151	0,1200	0,0146	0,2497	581,29	33,82	615,11	601,73
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 98	ОДЗ	0,0113			0,0113	28,01	0,00	28,01	28,01
ТоТЭЦ	Городской округНовозаводская ул, зд. 10	ОДЗ	0,2068	0,2917	0,1030	0,6015	1232,34	238,62	1470,96	1376,54
ТоТЭЦ	Тупиковый проезд, владение № 30	ОДЗ	0,2510	0,1010	0,0242	0,3762	870,18	56,06	926,24	904,06
ТоТЭЦ	Тупиковый проезд, владение № 42	ОДЗ	0,3280	0,0420	0,0239	0,3939	914,68	55,37	970,05	948,14
ТоТЭЦ	Тупиковый проезд, владение № 42	ОДЗ	0,3220	1,0000	0,3180	1,6400	3268,12	736,70	4004,82	3713,32
ТоТЭЦ	Октябрьская ул, владение № 55А	ОДЗ	0,1600		0,0700	0,2300	395,54	162,17	557,70	493,54
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, д. 82	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,64	0,00	7,64	7,64
ТоТЭЦ	Ленина ул, владение № 131	ОДЗ	0,0128			0,0128	31,64	0,00	31,64	31,64
ТоТЭЦ	Жилина ул, владение № 9	ОДЗ	0,1285			0,1285	317,74	0,00	317,74	317,74
ТоТЭЦ	Октябрьская ул, владение № 72	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61	0,00	34,61	34,61
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61	0,00	34,61	34,61
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, владение № 14	ОДЗ	0,0504		0,0016	0,0520	124,59	3,71	128,30	126,83
ТоТЭЦ	35 ул Базовая, влд. 6	ОДЗ	0,1901			0,1901	470,04	0,00	470,04	470,04
ТоТЭЦ	35 ул Базовая, влд. 6	ОДЗ	0,0400			0,0400	98,88	0,00	98,88	98,88
ТоТЭЦ	Городской округМичурина ул, вл. 78А	ОДЗ	0,1008			0,1008	249,19	0,00	249,19	249,19
ТоТЭЦ	Толстого ул, владение № 22А	ОДЗ	0,0620	0,1980		0,2600	642,75	0,00	642,75	642,75

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Автозаводское ш, владение № 11	ОДЗ	0,0180		0,0008	0,0188	44,50	1,93	46,43	45,66
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 2	ОДЗ	0,2000			0,2000	494,42	0,00	494,42	494,42
ТоТЭЦ	54 ул Мира, зд. 133А	ОДЗ	0,1520			0,1520	375,76	0,00	375,76	375,76
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 56	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 56	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,63	0,00	12,63	12,63
ТоТЭЦ	Карбышева ул, владение № 19	ОДЗ	0,1180	0,3820	0,8709	1,3709	1236,05	2017,63	3253,68	2455,34
ТоТЭЦ	35 ул Базовая, влд. 12Б	ОДЗ	0,0640			0,0640	158,21	0,00	158,21	158,21
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 60	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,33	0,00	15,33	15,33
ТоТЭЦ	Ставропольская ул, владение № 29	ОДЗ	0,0201			0,0201	49,69	0,00	49,69	49,69
ТоТЭЦ	Новозаводская ул, дом № 8	ОДЗ	0,0245			0,0245	60,44	0,00	60,44	60,44
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 75А	ОДЗ	0,3310			0,3310	818,27	0,00	818,27	818,27
ТоТЭЦ	Городской округБазовая ул, вл. 10А	ОДЗ	0,0570			0,0570	140,91	0,00	140,91	140,91
ТоТЭЦ	Городской округБазовая ул, вл. 12	ОДЗ	0,0567			0,0567	140,17	0,00	140,17	140,17
ТоТЭЦ	Городской округБазовая ул, вл. 12	ОДЗ	0,1593			0,1593	393,81	0,00	393,81	393,81
ТоТЭЦ	35 ул Базовая, влд. 32, стр. 1	ОДЗ	0,1500			0,1500	370,82	0,00	370,82	370,82
ТоТЭЦ	35 ул Базовая, зд. 1А	ОДЗ	0,0596			0,0596	147,34	0,00	147,34	147,34
ТоТЭЦ	Базовая ул, здание № 20	ОДЗ	0,0415			0,0415	102,59	0,00	102,59	102,59
ТоТЭЦ	Городской округБазовая ул, вл. 24А	ОДЗ	0,0305			0,0305	75,40	0,00	75,40	75,40
ТоТЭЦ	Городской округБазовая ул, вл. 12	ОДЗ	0,1150			0,1150	284,29	0,00	284,29	284,29
ТоТЭЦ	Городской округБазовая ул, вл. 12	ОДЗ	0,1050			0,1050	259,57	0,00	259,57	259,57
ТоТЭЦ	35 ул Базовая, влд. 12, стр. 27	ОДЗ	0,7160	0,2160		0,9320	2304,00	0,00	2304,00	2304,00
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 14	ОДЗ	0,0890			0,0890	220,12	0,00	220,12	220,12
ТоТЭЦ	Ларина ул, владение № 183	ОДЗ	0,2720			0,2720	672,41	0,00	672,41	672,41
ТоТЭЦ	35 ул Базовая, влд. 6Б	ОДЗ	0,1039			0,1039	256,95	0,00	256,95	256,95
ТоТЭЦ	Городской округЛарина ул, вл. 185	ОДЗ	0,2848			0,2848	704,05	0,00	704,05	704,05
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 158	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29	0,00	18,29	18,29
ТоТЭЦ	Базовая ул, здание № 20	ОДЗ	0,1361			0,1361	336,55	0,00	336,55	336,55
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 8	ОДЗ	0,0186			0,0186	46,03	0,00	46,03	46,03
ТоТЭЦ	Городской округБазовая ул, вл. 1В	ОДЗ	0,0423			0,0423	104,57	0,00	104,57	104,57
ТоТЭЦ	Базовая ул, вл. 8	ОДЗ	0,1145			0,1145	283,01	0,00	283,01	283,01
ТоТЭЦ	Городской округБазовая ул, вл. 12	ОДЗ	0,0676			0,0676	167,11	0,00	167,11	167,11
ТоТЭЦ	Базовая ул, здание № 20	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,63	0,00	19,63	19,63
ТоТЭЦ	Тупиковый проезд, вл. 46	ОДЗ	0,0880			0,0880	217,48	0,00	217,48	217,48
ТоТЭЦ	Базовая ул, владение № 26	ОДЗ	0,1460			0,1460	360,93	0,00	360,93	360,93
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, вл. 88	ОДЗ	0,1651	0,0835	0,0068	0,2553	614,50	15,68	630,18	623,98
ТоТЭЦ	Городской округБазовая ул, вл. 28	ОДЗ	0,6000			0,6000	1483,26	0,00	1483,26	1483,26
ТоТЭЦ	Базовая ул, д. 1, л. А4	ОДЗ	0,5100			0,5100	1260,77	0,00	1260,77	1260,77
ТоТЭЦ	Карбышева ул, владение № 2А	ОДЗ	0,0620			0,0620	153,27	0,00	153,27	153,27
ТоТЭЦ	Городской округБаныкина ул, вл. 7	ОДЗ	0,0290			0,0290	71,69	0,00	71,69	71,69
ТоТЭЦ	Городской округБазовая ул, вл. 40	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,25	0,00	22,25	22,25
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, влд. 42, стр. 3	ОДЗ	0,3478			0,3478	859,80	0,00	859,80	859,80
ТоТЭЦ	22 ул Толстого, влд. 34	ОДЗ	0,0189			0,0189	46,72	0,00	46,72	46,72

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, д. 77	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,30	0,00	2,30	2,30
ТоТЭЦ	Ленина ул, владение № 131	ОДЗ	0,0420			0,0420	103,83	0,00	103,83	103,83
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 117А	ОДЗ	0,0335			0,0335	82,82	0,00	82,82	82,82
ТоТЭЦ	Победы ул, вл. 40	ОДЗ	0,0650		0,0216	0,0866	160,69	50,04	210,73	190,93
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, владение № 30А	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,15	0,00	6,15	6,15
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 9А	ОДЗ	0,0409	0,0081		0,0490	121,13	0,00	121,13	121,13
ТоТЭЦ	Горького ул, дом № 96	ОДЗ	0,4640	0,0720		0,5360	1325,05	0,00	1325,05	1325,05
ТоТЭЦ	Горького ул, дом № 96	ОДЗ	0,2213	0,0250		0,2463	608,88	0,00	608,88	608,88
ТоТЭЦ	Новозаводская ул, вл. 12, стр. 93	ОДЗ	0,1800			0,1800	444,98	0,00	444,98	444,98
ТоТЭЦ	07 ул Новозаводская, влд. 12, стр. 1	ОДЗ	0,1380		0,0004	0,1384	341,15	0,93	342,08	341,71
ТоТЭЦ	07 ул Новозаводская, влд. 12, стр. 3	ОДЗ	28,3611	27,9030	3,3443	59,6084	139090,60	7747,63	146838,23	143772,62
ТоТЭЦ	Новозаводская ул, вл. 55А	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78	0,00	19,78	19,78
ТоТЭЦ	35 ул Индустриальная, влд. 1, стр. 61	ОДЗ	5,3000			5,3000	13102,14	0,00	13102,14	13102,14
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, д. 1	ОДЗ	5,3500	13,2500		18,6000	45981,10	0,00	45981,10	45981,10
ТоТЭЦ	Победы ул, вл. 40	ОДЗ	0,1630		0,0933	0,2563	402,95	216,15	619,10	533,57
ТоТЭЦ	35 ул Индустриальная, влд. 9	ОДЗ	6,3300	9,4300	0,2396	15,9996	38960,33	555,03	39515,36	39295,75
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, владение № 4	ОДЗ	1,0121	0,2686	0,0138	1,2945	3166,02	31,99	3198,01	3185,36
ТоТЭЦ	35 ул Базовая, влд. 24	ОДЗ	1,0689	0,3010		1,3699	3386,53	0,00	3386,53	3386,53
ТоТЭЦ	Толстого ул, владение № 33	ОДЗ	1,0345	1,3460	0,0378	2,4183	5884,84	87,57	5972,41	5937,76
ТоТЭЦ	Новозаводская ул, владение № 25Б	ОДЗ	0,3730	0,3480	0,0194	0,7404	1782,39	44,94	1827,33	1809,55
ТоТЭЦ	Карбышева ул, владение № 2А	ОДЗ	0,0235			0,0235	58,18	0,00	58,18	58,18
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 50	ОДЗ	1,6960		0,0859	1,7819	4192,69	199,00	4391,69	4312,95
ТоТЭЦ	Ларина ул, дом № 139, строение 1	ОДЗ	0,1470			0,1470	363,40	0,00	363,40	363,40
ТоТЭЦ	Автозаводское ш, владение № 6	ОДЗ	0,7600	7,2420	0,1882	8,1902	19781,76	435,93	20217,69	20045,20
ТоТЭЦ	21 ул Мира, влд. 77, помещ. 1001	ОДЗ	0,4960	0,3480	0,2829	1,1269	2086,45	655,39	2741,84	2482,51
ТоТЭЦ	Новозаводская ул, вл. 53	ОДЗ	0,1380			0,1380	341,15	0,00	341,15	341,15
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, д. 52	ОДЗ	0,1662	0,0486	0,0026	0,2174	531,01	6,02	537,03	534,65
ТоТЭЦ	Родиной ул, вл. 1И	ОДЗ	0,0460		0,0017	0,0477	113,72	3,86	117,58	116,05
ТоТЭЦ	Горького ул, вл. 96	ОДЗ	0,4780	0,5710	0,0243	1,0733	2593,24	56,31	2649,54	2627,26
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 135	ОДЗ	0,4420			0,4420	1092,67	0,00	1092,67	1092,67
ТоТЭЦ	Банькина ул, вл. 19, стр. 1	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44	0,00	49,44	49,44
ТоТЭЦ	Банькина ул, вл. 19А	ОДЗ	0,1784	0,0612	0,0127	0,2523	592,32	29,42	621,74	610,10
ТоТЭЦ	Банькина ул, вл. 74	ОДЗ	0,9286	1,4439	0,0287	2,4012	5865,06	66,49	5931,55	5905,24
ТоТЭЦ	21 ул Банькина, зд. 16	ОДЗ	0,1821	0,1325	0,0038	0,3184	777,78	8,80	786,58	783,10
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 21А	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,16	1,16	0,70
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 21А	ОДЗ	0,0170			0,0170	41,99	0,00	41,99	41,99
ТоТЭЦ	00 ул Банькина, зд. 21Б	ОДЗ	0,0430	0,2786	0,0105	0,3321	795,08	24,21	819,29	809,71
ТоТЭЦ	00 ул Банькина, зд. 21Б	ОДЗ	0,2539	0,6353	0,1558	1,0450	2198,07	360,94	2559,01	2416,19
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,38	0,00	6,38	6,38
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 3	ОДЗ	0,0351	0,1594		0,1945	480,82	0,00	480,82	480,82
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, вл. 48	ОДЗ	0,1560		0,0024	0,1584	385,65	5,56	391,21	389,01
ТоТЭЦ	Ларина ул, вл. 181	ОДЗ	0,1980		0,0179	0,2159	489,48	41,47	530,94	514,54

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Новозаводская ул, вл. 14А	ОДЗ	0,2187	0,2550	0,0049	0,4786	1171,03	11,26	1182,30	1177,84
ТоТЭЦ	Ленина б-р, д. 1	ОДЗ	1,0562	0,6322	0,0417	1,7301	4173,90	96,61	4270,50	4232,28
ТоТЭЦ	Ленина б-р, д. 1	ОДЗ	0,1386	0,0783	0,0746	0,2915	536,20	172,82	709,02	640,64
ТоТЭЦ	Мира ул, вл. 56	ОДЗ	0,8800		0,0500	0,9300	2175,45	115,83	2291,28	2245,45
ТоТЭЦ	Мира ул, вл. 56	ОДЗ	0,0800			0,0800	197,77	0,00	197,77	197,77
Район городских котельных/не_указано_РГК	Громовой ул, владение № 55	ОДЗ	0,8576	2,9159	0,0612	3,8347	9328,35	141,78	9470,13	9414,03
ТоТЭЦ	Карбышева ул, вл. 19А	ОДЗ	0,0241			0,0241	59,58	0,00	59,58	59,58
ТоТЭЦ	Ленина ул, вл. 83В	ОДЗ	0,0293		0,0016	0,0309	72,43	3,70	76,13	74,67
ТоТЭЦ	Родины ул, вл. 7	ОДЗ	0,0104		0,0014	0,0118	25,64	3,22	28,85	27,58
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, д. 101	ОДЗ	0,1200			0,1200	296,65	0,00	296,65	296,65
ТоТЭЦ	ул Толстого, д. 23	ОДЗ	0,0500			0,0500	123,61	0,00	123,61	123,61
ТоТЭЦ	09 ул Комсомольская, д. 151	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,79	0,79	0,48
ТоТЭЦ	09 ул Комсомольская, д. 151	ОДЗ	0,0463			0,0463	114,51	0,00	114,51	114,51
ТоТЭЦ	Новозаводская ул, вл. 10Г	ОДЗ	0,0424			0,0424	104,89	0,00	104,89	104,89
ТоТЭЦ	Новозаводская ул, вл. 10Г	ОДЗ	0,0563			0,0563	139,15	0,00	139,15	139,15
ТоТЭЦ	Горького ул, владение № 39А	ОДЗ	0,0310	0,0956	0,0292	0,1558	312,97	67,65	380,61	353,85
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 43	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,85	1,85	1,12
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 43	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,67	0,00	29,67	29,67
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 75	ОДЗ	0,0189	0,0110		0,0299	73,87	0,00	73,87	73,87
ТоТЭЦ	Строителей ул, д. 14А	ОДЗ	0,0153			0,0153	37,82	0,00	37,82	37,82
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 9А	ОДЗ	0,0195			0,0195	48,21	0,00	48,21	48,21
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, владение № 30А	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,06	0,00	17,06	17,06
ТоТЭЦ	Советская ул, владение № 50	ОДЗ	0,0256			0,0256	63,31	0,00	63,31	63,31
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 123А	ОДЗ	0,0523	0,1453		0,1976	488,39	0,00	488,39	488,39
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 117	ОДЗ	0,0749	0,0376		0,1125	278,04	0,00	278,04	278,04
ТоТЭЦ	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,94	0,00	11,94	11,94
ТоТЭЦ	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0089			0,0089	21,90	0,00	21,90	21,90
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, домовладение № 17Б	ОДЗ	0,0338	0,0413	0,0073	0,0825	185,83	16,91	202,74	196,05
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, владение № 16А	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,19	0,00	23,19	23,19
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, владение № 10	ОДЗ	0,0566		0,0035	0,0601	139,92	8,04	147,96	144,78
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, владение № 10	ОДЗ			0,0035	0,0035	0,00	8,04	8,04	4,86
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 7А	ОДЗ	0,0572			0,0572	141,40	0,00	141,40	141,40
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, владение № 16	ОДЗ	0,0486			0,0486	120,09	0,00	120,09	120,09
ТоТЭЦ	Городской округ Базовая ул, вл. 12	ОДЗ	0,1430			0,1430	353,51	0,00	353,51	353,51
ТоТЭЦ	35 ул Базовая, влд. 14А	ОДЗ	0,1570			0,1570	388,12	0,00	388,12	388,12
ТоТЭЦ	35 ул Базовая, влд. 12, стр. 15	ОДЗ	0,0159	0,0272		0,0431	106,55	0,00	106,55	106,55
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 113	ОДЗ	0,6207	0,4569	0,0144	1,0920	2663,91	33,36	2697,27	2684,07
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 29	ОДЗ	0,1875	0,9356	0,1100	1,2331	2776,29	254,83	3031,13	2930,29
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 29, литера А10	ОДЗ	0,0894			0,0894	221,01	0,00	221,01	221,01
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 29, строение 9	ОДЗ		0,1920	0,0296	0,2216	474,64	68,53	543,18	516,06
ТоТЭЦ	Победы ул, домовладение № 31а	ОДЗ	0,1901			0,1901	469,95	0,00	469,95	469,95
ТоТЭЦ	35 ул Базовая, влд. 1	ОДЗ	0,0730			0,0730	180,46	0,00	180,46	180,46

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Базовая ул, вл. 20, стр. 8	ОДЗ	0,1930			0,1930	477,12	0,00	477,12	477,12
ТоТЭЦ	Городской округБазовая ул, вл. 12	ОДЗ	0,0138			0,0138	34,12	0,00	34,12	34,12
ТоТЭЦ	07 проезд Тупиковый, влд. 30	ОДЗ	0,0770			0,0770	190,35	0,00	190,35	190,35
ТоТЭЦ	Тупиковый проезд, владение № 30, строение 9	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30	0,00	17,30	17,30
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, вл. 9А	ОДЗ	0,0486			0,0486	120,20	0,00	120,20	120,20
ТоТЭЦ	Новозаводская ул, владение № 8А	ОДЗ	0,0970			0,0970	239,79	0,00	239,79	239,79
ТоТЭЦ	35 ул Базовая, влд. 32, стр. 5	ОДЗ	0,2500			0,2500	618,03	0,00	618,03	618,03
ТоТЭЦ	Городской округБазовая ул, вл. 2	ОДЗ	0,0323			0,0323	79,92	0,00	79,92	79,92
ТоТЭЦ	Городской округБазовая ул, вл. 2	ОДЗ	0,0153			0,0153	37,75	0,00	37,75	37,75
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, вл. 9	ОДЗ	0,0805	0,3131		0,3936	973,02	0,00	973,02	973,02
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, вл. 9	ОДЗ	0,1577	0,3378		0,4955	1224,93	0,00	1224,93	1224,93
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 116	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,63	0,00	14,63	14,63
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0,0365			0,0365	90,23	0,00	90,23	90,23
ТоТЭЦ	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0450			0,0450	111,24	0,00	111,24	111,24
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 59	ОДЗ	0,0186			0,0186	45,88	0,00	45,88	45,88
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, д. 151	ОДЗ	0,0559			0,0559	138,29	0,00	138,29	138,29
ТоТЭЦ	09 ул Комсомольская, д. 151	ОДЗ	0,0329			0,0329	81,23	0,00	81,23	81,23
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,30	0,30	0,18
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0125			0,0125	31,02	0,00	31,02	31,02
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0126			0,0126	31,10	0,00	31,10	31,10
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,18	0,00	7,18	7,18
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,59	0,00	9,59	9,59
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,67	0,00	13,67	13,67
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,62	0,00	17,62	17,62
ТоТЭЦ	Мира ул, вл. 60Б	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,08	0,00	37,08	37,08
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 138	ОДЗ	0,0248			0,0248	61,41	0,00	61,41	61,41
ТоТЭЦ	21 ул Мира, д. 65	ОДЗ	0,0273			0,0273	67,36	0,00	67,36	67,36
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 8, строение 3	ОДЗ	0,0484			0,0484	119,65	0,00	119,65	119,65
ТоТЭЦ	Городской округПобеды ул, д. 8, л-а А1	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44	0,00	49,44	49,44
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 41А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21	0,00	3,21	3,21
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 41А	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,43	0,00	6,43	6,43
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 41А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21	0,00	3,21	3,21
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 41А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21	0,00	3,21	3,21
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 41А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21	0,00	3,21	3,21
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 41А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21	0,00	3,21	3,21
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 41А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21	0,00	3,21	3,21
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 41А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21	0,00	3,21	3,21
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 41А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21	0,00	3,21	3,21
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, д. 52	ОДЗ	0,1562		0,0019	0,1581	386,14	4,40	390,54	388,80
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, д. 46	ОДЗ	0,1430	0,1159	0,0053	0,2642	640,03	12,21	652,24	647,41
ТоТЭЦ	35 ул Базовая, влд. 12	ОДЗ	0,0570			0,0570	140,91	0,00	140,91	140,91
ТоТЭЦ	35 ул Базовая, влд. 12А	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85	0,00	12,85	12,85

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Банькина ул, вл. 60	ОДЗ	0,0360		0,0040	0,0400	89,00	9,27	98,26	94,60
ТоТЭЦ	Ленина ул, владение № 35Б	ОДЗ	0,0440			0,0440	108,77	0,00	108,77	108,77
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, владение № 1	ОДЗ	0,1368			0,1368	338,28	0,00	338,28	338,28
ТоТЭЦ	20 ул Родины, двлд. 3	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,50	0,00	22,50	22,50
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 7Б	ОДЗ	0,0900			0,0900	222,49	0,00	222,49	222,49
ТоТЭЦ	Новозаводская ул, дом № 53А	ОДЗ	0,3700		0,0333	0,4033	914,68	77,15	991,82	961,30
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, вл. 7Г	ОДЗ	0,0345			0,0345	85,39	0,00	85,39	85,39
ТоТЭЦ	Октябрьская ул, владение № 72	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72	0,00	2,72	2,72
ТоТЭЦ	35 ул Базовая, влд. 22Г	ОДЗ	0,0850			0,0850	210,13	0,00	210,13	210,13
ТоТЭЦ	Ленина ул, владение № 131	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83	0,00	14,83	14,83
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 53	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65	0,00	8,65	8,65
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 81	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,72	0,72	0,44
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 81	ОДЗ	0,0370			0,0370	91,47	0,00	91,47	91,47
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 166	ОДЗ	0,0243			0,0243	60,07	0,00	60,07	60,07
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 60	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17	0,00	7,17	7,17
ТоТЭЦ	Октябрьская ул, владение № 72	ОДЗ	0,0113			0,0113	27,93	0,00	27,93	27,93
ТоТЭЦ	Ларина ул, дом № 189	ОДЗ	0,3640	2,1498		2,5138	6214,30	0,00	6214,30	6214,30
ТоТЭЦ	54 ул Мира, д. 95	ОДЗ	0,1677	0,3500		0,5177	1279,76	0,00	1279,76	1279,76
ТоТЭЦ	Ломоносова ул, владение № 57	ОДЗ	0,1134		0,0013	0,1147	280,34	3,01	283,35	282,16
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 47	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,34	0,00	14,34	14,34
ТоТЭЦ	Победы ул, вл. 44А	ОДЗ	0,0640		0,0011	0,0651	158,21	2,57	160,79	159,77
ТоТЭЦ	00 ул Индустриальная, влд. 7	ОДЗ	0,0211			0,0211	52,26	0,00	52,26	52,26
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, владение № 15А	ОДЗ	0,0886	0,0441	0,0357	0,1684	327,97	82,71	410,68	377,95
ТоТЭЦ	Родины ул, владение № 1Д	ОДЗ	0,0104			0,0104	25,78	0,00	25,78	25,78
ТоТЭЦ	09 ул Новопромышленная, д. 20А	ОДЗ	0,0313			0,0313	77,38	0,00	77,38	77,38
ТоТЭЦ	07 ул Ларина, влд. 183	ОДЗ	0,1659			0,1659	410,12	0,00	410,12	410,12
ТоТЭЦ	Тупиковый проезд, вл. 58	ОДЗ	0,1572		0,0017	0,1589	388,61	4,03	392,65	391,05
ТоТЭЦ	07 проезд Тупиковый, влд. 64	ОДЗ	0,0488		0,0006	0,0494	120,64	1,46	122,10	121,52
ТоТЭЦ	07 ул Ларина, д. 151	ОДЗ	0,0863	0,1054		0,1917	473,90	0,00	473,90	473,90
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 47	ОДЗ	0,0286			0,0286	70,70	0,00	70,70	70,70
ТоТЭЦ	07 ул Ларина, д. 151	ОДЗ	0,7950			0,7950	1965,32	0,00	1965,32	1965,32
ТоТЭЦ	Ларина ул, дом № 189	ОДЗ	0,1850			0,1850	457,34	0,00	457,34	457,34
ТоТЭЦ	Ларина ул, дом № 189	ОДЗ	0,2580			0,2580	637,80	0,00	637,80	637,80
ТоТЭЦ	07 ул Ларина, д. 151	ОДЗ	0,1420			0,1420	351,04	0,00	351,04	351,04
ТоТЭЦ	Жилина ул, вл. 29Б	ОДЗ	0,0178	0,0159		0,0337	83,29	0,00	83,29	83,29
ТоТЭЦ	Ленина б-р, дом № 3А	ОДЗ	0,2200	0,5370	0,0208	0,7778	1871,38	48,19	1919,57	1900,50
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 3А	ОДЗ			0,0208	0,0208	0,00	48,19	48,19	29,12
ТоТЭЦ	Городской округ Банькина ул, вл. 32А	ОДЗ	0,0333	0,0330		0,0663	163,90	0,00	163,90	163,90
ТоТЭЦ	Карбышева ул, владение № 2	ОДЗ	0,2900	0,2500		0,5400	1334,94	0,00	1334,94	1334,94
ТоТЭЦ	Базовая ул, вл. 8	ОДЗ	0,1034			0,1034	255,57	0,00	255,57	255,57
ТоТЭЦ	Базовая ул, вл. 8	ОДЗ	0,3540			0,3540	875,12	0,00	875,12	875,12
ТоТЭЦ	Городской округ Ларина ул, д. 191	ОДЗ	0,2430			0,2430	600,72	0,00	600,72	600,72

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Городской округ Ларина ул, д. 191	ОДЗ	0,0452			0,0452	111,74	0,00	111,74	111,74
ТоТЭЦ	Жилина ул, владение № 9	ОДЗ	0,0251			0,0251	61,98	0,00	61,98	61,98
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, владение № 2	ОДЗ	0,1350	0,0430		0,1780	440,03	0,00	440,03	440,03
ТоТЭЦ	35 ул Индустриальная, влд. 1Г	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44	0,00	49,44	49,44
ТоТЭЦ	Городской округ Индустриальная ул, вл. 1, стр. 61	ОДЗ	0,1530			0,1530	378,23	0,00	378,23	378,23
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, владение № 3	ОДЗ	0,2650			0,2650	655,11	0,00	655,11	655,11
ТоТЭЦ	35 ул Индустриальная, влд. 2	ОДЗ	0,0376			0,0376	92,95	0,00	92,95	92,95
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, владение № 1, строение 1	ОДЗ	1,3000	5,1400		6,4400	15920,34	0,00	15920,34	15920,34
ТоТЭЦ	00 ул Индустриальная, влд. 7	ОДЗ	0,0480			0,0480	118,66	0,00	118,66	118,66
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, вл. 7	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, вл. 1Д	ОДЗ	0,0360			0,0360	89,00	0,00	89,00	89,00
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, вл. 2Б	ОДЗ	0,4500			0,4500	1112,45	0,00	1112,45	1112,45
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, владение № 5А	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61	0,00	34,61	34,61
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, вл. 5	ОДЗ	0,1650			0,1650	407,90	0,00	407,90	407,90
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 125	ОДЗ	0,0166			0,0166	41,04	0,00	41,04	41,04
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 72	ОДЗ	0,0356			0,0356	88,01	0,00	88,01	88,01
ТоТЭЦ	00 ул Ленина, д. 77	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,66	0,66	0,40
ТоТЭЦ	00 ул Ленина, д. 77	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,66	0,66	0,40
ТоТЭЦ	00 ул Ленина, д. 77	ОДЗ	0,0135			0,0135	33,37	0,00	33,37	33,37
ТоТЭЦ	Ларина ул, дом № 64	ОДЗ			0,0043	0,0043	0,00	9,96	9,96	6,02
ТоТЭЦ	Ларина ул, дом № 64	ОДЗ	0,0520			0,0520	128,55	0,00	128,55	128,55
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 71	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44	0,00	49,44	49,44
ТоТЭЦ	21 ул Мира, д. 71	ОДЗ	0,0202			0,0202	49,94	0,00	49,94	49,94
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, дом № 40	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,81	0,00	16,81	16,81
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 40А	ОДЗ	0,0398			0,0398	98,49	0,00	98,49	98,49
ТоТЭЦ	50 ул Баныкина, д. 32	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10	0,00	13,10	13,10
ТоТЭЦ	Автозаводское ш, д. 49	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,08	0,00	15,08	15,08
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 48	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65	0,00	8,65	8,65
Котельная № 2	46 ул Коммунистическая, д. 17	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,74	0,00	13,74	13,74
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 81	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,84	0,00	9,84	9,84
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 90	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,07	1,07	0,64
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 90	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,72	0,00	9,72	9,72
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 83	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,93	0,93	0,56
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 83	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44	0,00	5,44	5,44
ТоТЭЦ	Ларина ул, д. 137	ОДЗ	3,5500		0,3800	3,9300	8775,96	880,33	9656,30	9307,96
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 11	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,43	0,00	6,43	6,43
ТоТЭЦ	Жилина ул, дом № 54	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,92	0,00	28,92	28,92
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 41	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,82	0,00	28,82	28,82
ТоТЭЦ	17 ул Карла Маркса, д. 74	ОДЗ	0,0298			0,0298	73,67	0,00	73,67	73,67
ТоТЭЦ	17 ул Карла Маркса, д. 76	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,45	0,00	6,45	6,45
ТоТЭЦ	17 ул Карла Маркса, д. 76	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,86	0,00	9,86	9,86

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 160	ОДЗ	0,0250			0,0250	61,80	0,00	61,80	61,80
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 47	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54	0,00	18,54	18,54
ТоТЭЦ	09 ул Горького, д. 92	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,42
ТоТЭЦ	09 ул Горького, д. 92	ОДЗ	0,0167			0,0167	41,28	0,00	41,28	41,28
ТоТЭЦ	35 ул Базовая, влд. 40А	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,60	0,00	13,60	13,60
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 16А	ОДЗ			0,0094	0,0094	0,00	21,73	21,73	13,13
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 16А	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,72	0,00	24,72	24,72
ТоТЭЦ	50 ул Баныкина, д. 16А	ОДЗ	0,0310			0,0310	76,64	0,00	76,64	76,64
ТоТЭЦ	50 ул Баныкина, д. 16А	ОДЗ			0,0103	0,0103	0,00	23,86	23,86	14,42
ТоТЭЦ	Ларина ул, дом № 149	ОДЗ	0,0669			0,0669	165,50	0,00	165,50	165,50
ТоТЭЦ	Ларина ул, дом № 149А	ОДЗ	0,0250			0,0250	61,80	0,00	61,80	61,80
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 41	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,82	0,00	11,82	11,82
ТоТЭЦ	19 ул Карла Маркса, д. 23	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,30	1,30	0,78
ТоТЭЦ	19 ул Карла Маркса, д. 23	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
ТоТЭЦ	19 ул Карла Маркса, д. 23	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,30	1,30	0,78
ТоТЭЦ	19 ул Карла Маркса, д. 23	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
ТоТЭЦ	19 ул Карла Маркса, д. 23	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,30	1,30	0,78
ТоТЭЦ	19 ул Карла Маркса, д. 23	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
ТоТЭЦ	21 ул Жилина, д. 34	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,56	0,00	16,56	16,56
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 21	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,37	0,00	27,37	27,37
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 65	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32	0,00	16,32	16,32
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, владение № 53Б	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,07	0,00	13,07	13,07
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29	0,00	18,29	18,29
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 37	ОДЗ			0,0040	0,0040	0,00	9,27	9,27	5,60
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 37	ОДЗ		0,0650	0,0040	0,0690	160,69	9,27	169,95	166,29
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 37	ОДЗ	0,0480			0,0480	118,66	0,00	118,66	118,66
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 35	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,12	0,00	29,12	29,12
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 21	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 21	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,70	0,00	4,70	4,70
ТоТЭЦ	22 б-р 50 лет Октября, д. 26	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96	0,00	3,96	3,96
ТоТЭЦ	22 б-р 50 лет Октября, д. 26	ОДЗ			0,0015	0,0015	0,00	3,48	3,48	2,10
ТоТЭЦ	Толстого ул, дом № 5	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,46	0,00	3,46	3,46
ТоТЭЦ	21 ул Жилина, д. 28	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
ТоТЭЦ	54 ул Мира, д. 89	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,46	0,00	3,46	3,46
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 47	ОДЗ	0,0250			0,0250	61,80	0,00	61,80	61,80
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, двлд. 86	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,52	0,00	15,52	15,52
ТоТЭЦ	19 ул Карла Маркса, д. 23	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,32	2,32	1,40
ТоТЭЦ	19 ул Карла Маркса, д. 23	ОДЗ	0,0105			0,0105	25,96	0,00	25,96	25,96
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 58	ОДЗ	0,0084			0,0084	20,72	0,00	20,72	20,72
ТоТЭЦ	21 ул Жилина, д. 34	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92	0,00	6,92	6,92
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 45	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,69	0,00	11,69	11,69
ТоТЭЦ	50 ул Жилина, д. 17	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30	0,00	17,30	17,30

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 73А	ОДЗ	0,0225			0,0225	55,62	0,00	55,62	55,62
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 73А	ОДЗ	0,0206			0,0206	50,93	0,00	50,93	50,93
ТоТЭЦ	Советская ул, д. 73А	ОДЗ	0,0451			0,0451	111,49	0,00	111,49	111,49
ТоТЭЦ	11 б-р Молодежный, д. 20	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,22	0,00	7,22	7,22
ТоТЭЦ	Голосова ул, дом № 30	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78	0,00	19,78	19,78
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 21	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,58	0,00	21,58	21,58
ТоТЭЦ	10 ул Жилина, д. 13А	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,86	0,86	0,52
ТоТЭЦ	10 ул Жилина, д. 13А	ОДЗ	0,0139			0,0139	34,46	0,00	34,46	34,46
ТоТЭЦ	11 ул Жилина, д. 3	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,70	0,00	15,70	15,70
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 101	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,50	0,00	8,50	8,50
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 64	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57	0,00	15,57	15,57
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 57	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11	0,00	12,11	12,11
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 55	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 55	ОДЗ	0,0125			0,0125	30,90	0,00	30,90	30,90
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 55	ОДЗ	0,0181	0,1950		0,2131	526,80	0,00	526,80	526,80
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 104	ОДЗ			0,0020	0,0020	0,00	4,63	4,63	2,80
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 104	ОДЗ	0,0330			0,0330	81,58	0,00	81,58	81,58
ТоТЭЦ	11 ул Советская, д. 60	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,12	0,00	18,12	18,12
ТоТЭЦ	50 ул Жилина, д. 24	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,14	0,00	10,14	10,14
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 25	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,85	0,00	19,85	19,85
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 62	ОДЗ	0,0219			0,0219	54,14	0,00	54,14	54,14
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 152	ОДЗ	0,0141			0,0141	34,86	0,00	34,86	34,86
ТоТЭЦ	Горького ул, д. 92	ОДЗ	0,1400	0,2420		0,3820	944,34	0,00	944,34	944,34
ТоТЭЦ	11 б-р Молодежный, д. 14	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,61	0,00	12,61	12,61
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 15	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 58	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,44	0,44	0,27
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 58	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92	0,00	6,92	6,92
ТоТЭЦ	11 б-р Молодежный, д. 2	ОДЗ	0,0571			0,0571	141,16	0,00	141,16	141,16
ТоТЭЦ	11 ул Ленина, д. 89	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,57	0,00	9,57	9,57
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, д. 79	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92	0,00	6,92	6,92
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, д. 79	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,20	0,00	4,20	4,20
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 65	ОДЗ	0,0105			0,0105	26,01	0,00	26,01	26,01
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 47	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,18	0,00	19,18	19,18
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 76	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,47	0,00	9,47	9,47
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 25А	ОДЗ	0,0313			0,0313	77,43	0,00	77,43	77,43
ТоТЭЦ	19 ул Карла Маркса, д. 25А	ОДЗ	0,0418			0,0418	103,33	0,00	103,33	103,33
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 49	ОДЗ	0,0171			0,0171	42,27	0,00	42,27	42,27
ТоТЭЦ	11 б-р Молодежный, д. 14	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,06	0,00	17,06	17,06
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 4	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,93	0,93	0,56
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 4	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,67	0,00	15,67	15,67
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 51	ОДЗ	0,0313			0,0313	77,35	0,00	77,35	77,35
ТоТЭЦ	50 ул Баныкина, д. 32	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54	0,00	18,54	18,54

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 54	ОДЗ	0,0132			0,0132	32,63	0,00	32,63	32,63
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 50	ОДЗ	0,0478			0,0478	118,17	0,00	118,17	118,17
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 64	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94	0,00	4,94	4,94
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 64	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94	0,00	4,94	4,94
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, д. 69	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67	0,00	6,67	6,67
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, д. 69	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11	0,00	12,11	12,11
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 129	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90	0,00	8,90	8,90
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 39	ОДЗ	0,0455			0,0455	112,48	0,00	112,48	112,48
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 56	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 57	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,48	0,00	15,48	15,48
ТоТЭЦ	20 ул Гидростроевская, д. 12	ОДЗ	0,0606			0,0606	149,86	0,00	149,86	149,86
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, владение № 43	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,14	0,00	32,14	32,14
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 45	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,14	0,00	16,14	16,14
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 47	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07	0,00	16,07	16,07
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 47	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 47	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30	0,00	17,30	17,30
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 47	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,22	0,00	25,22	25,22
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 74	ОДЗ	0,0511			0,0511	126,35	0,00	126,35	126,35
ТоТЭЦ	21 ул Мира, д. 69	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,57	0,00	11,57	11,57
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 49	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 125	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,02	0,00	9,02	9,02
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 36	ОДЗ			0,0032	0,0032	0,00	7,41	7,41	4,48
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 36	ОДЗ			0,0032	0,0032	0,00	7,41	7,41	4,48
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 36	ОДЗ	0,0791			0,0791	195,47	0,00	195,47	195,47
ТоТЭЦ	50 б-р Молодежный, д. 36А	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82	0,00	15,82	15,82
ТоТЭЦ	б-р Молодежный, д. 36А	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,32	2,32	1,40
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 79	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,66	0,00	14,66	14,66
ТоТЭЦ	21 ул Мира, д. 69	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,15	0,00	18,15	18,15
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 40	ОДЗ	0,0283			0,0283	69,96	0,00	69,96	69,96
ТоТЭЦ	21 ул Мира, д. 71	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,21	0,00	19,21	19,21
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 60	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,20
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 60	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,28	0,00	19,28	19,28
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 29	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,16	1,16	0,70
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 29	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,67	0,00	29,67	29,67
ТоТЭЦ	20 ул Гидростроевская, д. 9	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,20	0,00	15,20	15,20
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 35	ОДЗ	0,0172			0,0172	42,52	0,00	42,52	42,52
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 35	ОДЗ	0,0670	0,0370		0,1040	257,10	0,00	257,10	257,10
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 35	ОДЗ			0,0025	0,0025	0,00	5,79	5,79	3,50
ТоТЭЦ	20 ул Гидростроевская, д. 21	ОДЗ	0,0288			0,0288	71,25	0,00	71,25	71,25
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 58	ОДЗ	0,0097			0,0097	24,00	0,00	24,00	24,00
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 20А	ОДЗ	0,0293	0,1156		0,1449	358,21	0,00	358,21	358,21
ТоТЭЦ	19 ул Лесная, д. 44	ОДЗ	0,0584			0,0584	144,37	0,00	144,37	144,37

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 78	ОДЗ	0,0710			0,0710	175,52	0,00	175,52	175,52
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 78	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,09	0,00	5,09	5,09
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 60	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,30	1,30	0,78
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 60	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,69	0,00	11,69	11,69
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 60	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,27	0,00	9,27	9,27
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 76	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,21	0,00	12,21	12,21
ТоТЭЦ	11 ул Мира, д. 82	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,87	0,00	8,87	8,87
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 60	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	1,99	1,99	1,20
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 60	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,48	0,00	6,48	6,48
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 60	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	2,09	2,09	1,26
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 60	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,60	0,00	13,60	13,60
ТоТЭЦ	Чапаева ул, владение № 136	ОДЗ	0,0500		0,0031	0,0531	123,61	7,24	130,84	127,98
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 54	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,98	0,98	0,59
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 54	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,80	0,00	6,80	6,80
ТоТЭЦ	04 б-р 50 лет Октября, д. 1	ОДЗ	0,0275			0,0275	67,98	0,00	67,98	67,98
ТоТЭЦ	17 ул Гагарина, д. 2	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,04	0,00	12,04	12,04
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 77	ОДЗ	0,0195			0,0195	48,30	0,00	48,30	48,30
ТоТЭЦ	21 ул Мира, д. 69	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,59	0,00	14,59	14,59
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 39	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	2,02	2,02	1,22
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 39	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,55	0,00	6,55	6,55
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 107	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82	0,00	15,82	15,82
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 60	ОДЗ			0,0027	0,0027	0,00	6,16	6,16	3,72
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 60	ОДЗ	0,0471			0,0471	116,46	0,00	116,46	116,46
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 74	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83	0,00	14,83	14,83
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 84	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,81	0,81	0,49
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,86	0,00	5,86	5,86
ТоТЭЦ	11 б-р Молодежный, д. 14	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,35	0,00	2,35	2,35
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0137			0,0137	33,87	0,00	33,87	33,87
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 13	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,65	1,65	1,00
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 13	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,04	0,00	10,04	10,04
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,21	0,21	0,13
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,44	0,00	27,44	27,44
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0192			0,0192	47,51	0,00	47,51	47,51
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0016	0,0016	0,00	3,61	3,61	2,18
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,43	0,00	21,43	21,43
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 50	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,44	0,00	16,44	16,44
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, д. 82	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,43	0,00	15,43	15,43
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, д. 82	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,47	0,00	11,47	11,47
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 86	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63	0,00	10,63	10,63
ТоТЭЦ	04 ул Кирова, влд. 3Б	ОДЗ	0,0104			0,0104	25,71	0,00	25,71	25,71

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 65	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,62	0,00	20,62	20,62
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 158	ОДЗ	0,0250			0,0250	61,80	0,00	61,80	61,80
ТоТЭЦ	50 ул Ленинградская, д. 50	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,97	0,00	8,97	8,97
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 50	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,97	0,00	8,97	8,97
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0019	0,0019	0,00	4,49	4,49	2,72
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,09	0,00	27,09	27,09
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 114	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,73	0,73	0,44
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 114	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10	0,00	13,10	13,10
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0014	0,0014	0,00	3,17	3,17	1,92
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0136			0,0136	33,60	0,00	33,60	33,60
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 170	ОДЗ	0,0196			0,0196	48,38	0,00	48,38	48,38
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,25	0,25	0,15
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,33	0,00	30,33	30,33
ТоТЭЦ	35 ул Карбышева, д. 3	ОДЗ			0,0016	0,0016	0,00	3,66	3,66	2,21
ТоТЭЦ	35 ул Карбышева, д. 3	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,91	0,00	3,91	3,91
ТоТЭЦ	09 ул Новопромышленная, д. 21	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,62	1,62	0,98
ТоТЭЦ	09 ул Новопромышленная, д. 21	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,14	0,00	32,14	32,14
ТоТЭЦ	20 ул Республиканская, д. 18	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,16	1,16	0,70
ТоТЭЦ	20 ул Республиканская, д. 18	ОДЗ	0,0125			0,0125	30,98	0,00	30,98	30,98
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 29	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,04	0,00	19,04	19,04
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 78	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,55	2,55	1,54
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 78	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,23	0,00	24,23	24,23
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 74	ОДЗ	0,0246			0,0246	60,81	0,00	60,81	60,81
ТоТЭЦ	09 ул Комсомольская, д. 143а	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,80	0,00	17,80	17,80
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 51	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,55	0,00	8,55	8,55
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 51	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,85	1,85	1,12
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 51	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,84	0,00	9,84	9,84
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 47	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61	0,00	34,61	34,61
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 13	ОДЗ	0,0113			0,0113	27,86	0,00	27,86	27,86
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 13	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,09	0,00	30,09	30,09
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 13	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,30	1,30	0,78
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 13	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,74	0,00	11,74	11,74
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 13	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,87	0,00	15,87	15,87
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 13	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,02	0,00	20,02	20,02
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 37	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 37	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,46	0,00	32,46	32,46
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 31	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,44	0,44	0,26
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 31	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,83	0,00	12,83	12,83
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 25	ОДЗ	0,0386			0,0386	95,42	0,00	95,42	95,42
ТоТЭЦ	проезд Тупиковый, влд. 46Б, стр. 1	ОДЗ	0,0358			0,0358	88,42	0,00	88,42	88,42
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 23	ОДЗ	0,0108			0,0108	26,58	0,00	26,58	26,58
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 50	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,55	0,00	15,55	15,55

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 50	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,51	1,51	0,91
ТоТЭЦ	50 ул Ленинградская, д. 58	ОДЗ	0,0049			0,0049	11,99	0,00	11,99	11,99
ТоТЭЦ	10 ул Ленинградская, д. 46	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,64	0,00	11,64	11,64
ТоТЭЦ	21 ул Мира, д. 69	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,02	0,00	9,02	9,02
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 69	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,53	0,00	6,53	6,53
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 17	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,25	0,25	0,15
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 17	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,70	0,00	6,70	6,70
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 49	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,18	0,00	28,18	28,18
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 74	ОДЗ	0,0124			0,0124	30,60	0,00	30,60	30,60
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 54	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,43	0,00	6,43	6,43
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 29	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,96	1,96	1,19
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 29	ОДЗ	0,0431			0,0431	106,62	0,00	106,62	106,62
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 60	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 60	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29	0,00	18,29	18,29
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 60	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67	0,00	6,67	6,67
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 32	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 32	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65	0,00	8,65	8,65
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 50	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30	0,00	17,30	17,30
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 39	ОДЗ	0,0084			0,0084	20,77	0,00	20,77	20,77
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 78	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,19	0,00	14,19	14,19
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 100	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,08	0,00	8,08	8,08
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 158	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,85	0,00	17,85	17,85
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, влд. 61	ОДЗ			0,0020	0,0020	0,00	4,63	4,63	2,80
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, влд. 61	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,77	0,00	13,77	13,77
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,38	0,00	8,38	8,38
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,35	0,35	0,21
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 15	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 15	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,41	0,00	14,41	14,41
ТоТЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,65	0,00	15,65	15,65
ТоТЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
ТоТЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,93	0,93	0,56
ТоТЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,33	0,00	8,33	8,33
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,51	0,51	0,31
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,28	0,00	21,28	21,28
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 17а	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07	0,00	16,07	16,07
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 17а	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,81	0,81	0,49
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 11Б	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,86	0,86	0,52
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 11Б	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,01	0,00	21,01	21,01
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 17а	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 17а	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29	0,00	18,29	18,29
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, д. 7	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,53	0,00	19,53	19,53
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, д. 7	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,21	0,21	0,13

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 17а	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 17а	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38	0,00	10,38	10,38
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30	0,00	17,30	17,30
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,20
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,25	2,25	1,36
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,25	2,25	1,36
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82	0,00	15,82	15,82
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29	0,00	18,29	18,29
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,49	0,49	0,29
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 616	ОДЗ	0,0069			0,0069	16,98	0,00	16,98	16,98
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ			0,0012	0,0012	0,00	2,76	2,76	1,67
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ	0,0138			0,0138	34,12	0,00	34,12	34,12
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 476	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,49	0,49	0,29
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 476	ОДЗ	0,0189			0,0189	46,72	0,00	46,72	46,72
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ	0,0101			0,0101	24,97	0,00	24,97	24,97
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,17
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,21	0,21	0,13
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ	0,0084			0,0084	20,77	0,00	20,77	20,77
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, д. 7	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, д. 7	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,83	1,83	1,11
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,35	0,35	0,21
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ	0,0153			0,0153	37,82	0,00	37,82	37,82
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 17В	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,51	0,51	0,31
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 17В	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,18	0,00	28,18	28,18
Котельная №14	Комсомольское ш, вл. 22А	ОДЗ	0,0489			0,0489	120,95	0,00	120,95	120,95
Котельная №14	Комзина ул, владение № 2А	ОДЗ			0,0136	0,0136	0,00	31,58	31,58	19,08
Котельная №14	Комзина ул, владение № 2А	ОДЗ	0,0390	0,0560		0,0950	234,85	0,00	234,85	234,85
Котельная №14	03 ул Комзина, влд. 2А	ОДЗ	0,0940	0,0610		0,1550	383,18	0,00	383,18	383,18
Котельная №14	03 ул Комзина, влд. 2А	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83	0,00	14,83	14,83
Район городских котельных	03 ул Комзина, влд. 2А	ОДЗ			0,0038	0,0038	0,00	8,80	8,80	5,32
Район городских котельных	Комзина ул, владение № 2А	ОДЗ			0,0090	0,0090	0,00	20,85	20,85	12,60
Район городских котельных	Комзина ул, владение № 2А	ОДЗ	0,0574	0,2814		0,3388	837,53	0,00	837,53	837,53
Район городских котельных	Никонова ул, вл. 1А, стр. 34	ОДЗ	0,0097			0,0097	23,98	0,00	23,98	23,98
Район городских котельных	Никонова ул, вл. 1А, стр. 33	ОДЗ	0,0306			0,0306	75,66	0,00	75,66	75,66
Район городских котельных	Никонова ул, вл. 1А, стр. 35	ОДЗ	0,0112			0,0112	27,66	0,00	27,66	27,66
Котельная № 2	Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,23	0,00	6,23	6,23
Район городских котельных/не_указано_РГК	Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,59	0,00	3,59	3,59
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 37	ОДЗ	0,8863			0,8863	2190,96	0,00	2190,96	2190,96
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 37А	ОДЗ	0,0614			0,0614	151,80	0,00	151,80	151,80
Котельная №8	Зеленая ул, владение № 11	ОДЗ	0,1890	0,0530		0,2420	598,25	0,00	598,25	598,25

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Район городских котельных/ не указано Район городских котельных	12 ул Коммунистическая, влд. 12	ОДЗ	0,0310	0,1116	0,0169	0,1595	352,55	39,18	391,73	376,22
Район городских котельных/не указано_РГК	, Коммунистическая ул, вл. 12, стр. 2	ОДЗ	0,5588	1,4837	0,1667	2,2091	5049,22	386,11	5435,33	5282,55
Район городских котельных/не указано_РГК	Коммунистическая ул, владение № 12А	ОДЗ	5,7440	1,0800	0,1056	6,9296	16869,62	244,60	17114,23	17017,44
Район городских котельных/ не указано Район городских котельных	Лизы Чайкиной ул	ОДЗ	0,5400		0,2625	0,8025	1334,94	608,13	1943,06	1702,44
Район городских котельных (РГК)/не указано_РГК	45 ул Лизы Чайкиной, д. 66	ОДЗ	0,1490			0,1490	368,34	0,00	368,34	368,34
Котельная № 2	46 ул Механизаторов, д. 25	ОДЗ	0,1472			0,1472	363,94	0,00	363,94	363,94
Котельная № 2	46 ул Механизаторов, д. 25	ОДЗ	0,0198			0,0198	48,87	0,00	48,87	48,87
Район городских котельных/не указано_РГК	46 ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0203			0,0203	50,27	0,00	50,27	50,27
Район городских котельных (РГК)/не указано_РГК	45 ул Громовой, влд. 33	ОДЗ	0,0104			0,0104	25,71	0,00	25,71	25,71
Район городских котельных (РГК)/не указано_РГК	45 ул Громовой, влд. 33	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,23	0,00	8,23	8,23
Район городских котельных (РГК)/не указано_РГК	Городской округ Громовой ул, вл. 33	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,75	0,00	29,75	29,75
Котельная № 2	Шевцовой ул, владение № 2	ОДЗ	0,1223			0,1223	302,34	0,00	302,34	302,34
Район городских котельных/ не указано Район городских котельных	45 ул Громовой, влд. 54А	ОДЗ	0,0250			0,0250	61,80	0,00	61,80	61,80
Котельная № 2	45 ул Ярославская, влд. 12	ОДЗ	2,4258	0,5478		2,9736	7351,11	0,00	7351,11	7351,11
Район городских котельных (ЦТП)	Никонова ул, вл. 32	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21	0,00	247,21	247,21
Район городских котельных (РГК)/не указано_РГК	Городской округ Громовой ул, вл. 33	ОДЗ	0,1695			0,1695	419,13	0,00	419,13	419,13
Район городских котельных (РГК)/не указано_РГК	Громовой ул, владение № 33, строение 2	ОДЗ	0,3700	0,3237		0,6937	1714,90	0,00	1714,90	1714,90
Район городских котельных (РГК)/не указано_РГК	Громовой ул, владение № 33, строение 9	ОДЗ	0,0678			0,0678	167,66	0,00	167,66	167,66
Котельная № 2	50 ул Матросова, д. 10	ОДЗ	0,0945			0,0945	233,61	0,00	233,61	233,61
Котельная № 2	50 ул Матросова, д. 10	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
Котельная № 2	45 ул Лизы Чайкиной, д. 85	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83	0,00	14,83	14,83
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, д. 85	ОДЗ	0,0290			0,0290	71,69	0,00	71,69	71,69
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, д. 85	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36	0,00	12,36	12,36
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, д. 85	ОДЗ	0,0520			0,0520	128,55	0,00	128,55	128,55
Котельная № 2	45 ул Лизы Чайкиной, д. 85	ОДЗ	0,0680			0,0680	168,10	0,00	168,10	168,10
Котельная № 2	Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ	0,0156			0,0156	38,56	0,00	38,56	38,56

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Район городских котельных/ не указано Район городских котельных	Громовой ул, д. 54 к. А	ОДЗ	0,0256			0,0256	63,36	0,00	63,36	63,36
Котельная № 2	45 ул Лизы Чайкиной, д. 85	ОДЗ	0,0538	0,0487		0,1025	253,27	0,00	253,27	253,27
Котельная № 2	45 ул Лизы Чайкиной, д. 85	ОДЗ	0,0538	0,0487		0,1025	253,27	0,00	253,27	253,27
Котельная № 2	45 ул Лизы Чайкиной, д. 85	ОДЗ	0,1614	0,1460		0,3074	759,87	0,00	759,87	759,87
Котельная № 2	45 ул Лизы Чайкиной, д. 85	ОДЗ	0,0538	0,0487		0,1025	253,27	0,00	253,27	253,27
Котельная № 2	Тюленина ул, вл. 6	ОДЗ	0,1010			0,1010	249,68	0,00	249,68	249,68
Котельная №8	Железнодорожная ул, вл. 45	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,68	0,00	8,68	8,68
Котельная № 2	45 ул Лизы Чайкиной, д. 85	ОДЗ	0,1304			0,1304	322,24	0,00	322,24	322,24
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 77	ОДЗ	0,0165			0,0165	40,91	0,00	40,91	40,91
Район городских котельных/не указано РГК	Громовой ул, вл. 54	ОДЗ	0,2818		0,0215	0,3033	696,73	49,76	746,49	726,80
Район городских котельных/не указано РГК	Коммунистическая ул, вл. 38А	ОДЗ	0,0181			0,0181	44,75	0,00	44,75	44,75
Район городских котельных (РГК)	Магистральная ул, вл. 3Б	ОДЗ	0,0386			0,0386	95,39	0,00	95,39	95,39
Котельная № 2	Матросова ул, вл. 35А	ОДЗ	0,0366			0,0366	90,37	0,00	90,37	90,37
Район городских котельных (РГК)/не указано РГК	Ярославская ул, вл. 8	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,49	0,00	34,49	34,49
Район городских котельных (РГК)/не указано РГК	45 ул Ярославская, влд. 8, стр. 2	ОДЗ	0,2038			0,2038	503,69	0,00	503,69	503,69
Район городских котельных (РГК)/не указано РГК	45 ул Ярославская, влд. 8, стр. 3	ОДЗ	0,0486			0,0486	120,08	0,00	120,08	120,08
Район городских котельных (РГК)/не указано РГК	45 ул Ярославская, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,1025			0,1025	253,33	0,00	253,33	253,33
Район городских котельных (РГК)/не указано РГК	45 ул Ярославская, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,1801			0,1801	445,29	0,00	445,29	445,29
Котельная № 2	Мурысева ул, вл. 70	ОДЗ	0,0484			0,0484	119,70	0,00	119,70	119,70
Котельная № 2	45 ул Ярославская, влд. 7А	ОДЗ	0,0935			0,0935	231,19	0,00	231,19	231,19
Район городских котельных/не указано РГК	Куйбышева ул, д. 21	ОДЗ	0,4426		0,0156	0,4582	1094,15	36,14	1130,29	1115,99
Район городских котельных/не указано РГК	ул Громовой, влд. 27	ОДЗ	0,2115		0,0011	0,2126	522,80	2,55	525,35	524,34
Район городских котельных/не указано РГК	Механизаторов ул, д. 31А	ОДЗ	0,0440			0,0440	108,77	0,00	108,77	108,77
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0153			0,0153	37,84	0,00	37,84	37,84
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 36	ОДЗ	0,0216			0,0216	53,33	0,00	53,33	53,33
Район городских котельных (РГК)/не указано РГК	Коммунистическая ул, владение № 102А, строение 1	ОДЗ	0,0562	0,0261		0,0823	203,47	0,00	203,47	203,47
Район городских котельных (РГК)/не указано РГК	Коммунистическая ул, владение № 102А, строение 2	ОДЗ	0,0858			0,0858	212,18	0,00	212,18	212,18
Котельная № 2	Космодемьянской ул, дом № 3	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,49	0,00	9,49	9,49

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная № 2	ул Механизаторов, д. 20А	ОДЗ	0,0149			0,0149	36,72	0,00	36,72	36,72
Район городских котельных/не_указано_РГК	Громовой ул, владение № 32А	ОДЗ	0,0182			0,0182	44,91	0,00	44,91	44,91
Котельная № 2	Краснодонцев ул, вл. 29	ОДЗ	0,0198			0,0198	48,92	0,00	48,92	48,92
п. Поволжский/не_указано_п. Поволжский	Сиреневая ул, двл. 30	ОДЗ	0,0197			0,0197	48,70	0,00	48,70	48,70
Котельная №8	Носова ул, дом № 19	ОДЗ	0,0580			0,0580	143,43	0,00	143,43	143,43
Котельная №8	Железнодорожная ул, вл. 45	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,51	0,00	10,51	10,51
Котельная № 2	Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ	0,0012			0,0012	2,97	0,00	2,97	2,97
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	41 ул Железнодорожная, влд. 11А	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,67	0,00	13,67	13,67
Район городских котельных/не_указано_РГК	46 ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,48	0,00	1,48	1,48
Котельная № 2	Матросова ул, вл. 37А	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,62	0,00	3,62	3,62
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	Громовой ул, владение № 33	ОДЗ	0,1110			0,1110	274,40	0,00	274,40	274,40
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	Громовой ул, владение № 33	ОДЗ	0,0556	0,1134		0,1690	417,79	0,00	417,79	417,79
Район городских котельных (РГК)	Мурысева ул, вл. 52А	ОДЗ	0,0208			0,0208	51,42	0,00	51,42	51,42
Котельная №8	Магистральная ул, вл. 3	ОДЗ	0,0175			0,0175	43,30	0,00	43,30	43,30
Район городских котельных/не_указано_РГК	Мурысева ул, вл. 64	ОДЗ	0,0430			0,0430	106,35	0,00	106,35	106,35
ТоТЭЦ	Городской округ Баныкина ул, вл. 3	ОДЗ			0,0060	0,0060	0,00	13,90	13,90	8,40
ТоТЭЦ	Городской округ Баныкина ул, вл. 3	ОДЗ	0,0620			0,0620	153,27	0,00	153,27	153,27
Район городских котельных/не_указано_РГК	Громовой ул, вл. 51	ОДЗ	1,4280	9,4976	0,0842	11,0098	27009,10	195,18	27204,28	27127,05
Район городских котельных/не_указано_РГК	46 ул Коммунистическая, влд. 2Г	ОДЗ	0,0128			0,0128	31,68	0,00	31,68	31,68
ТоТЭЦ	Городской округ Комсомольская ул, вл. 90	ОДЗ	3,1650		0,0590	3,2240	7824,20	136,68	7960,89	7906,80
Район городских котельных/не_указано_РГК	Громовой ул, вл. 90	ОДЗ	0,0474		0,0158	0,0632	117,18	36,68	153,86	139,34
Район городских котельных/не_указано_Район городских котельных	45 ул Громовой, д. 54, к. А	ОДЗ	0,0145			0,0145	35,75	0,00	35,75	35,75
Котельная №14	03 ул Комзина, д. 29	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,62	0,00	24,62	24,62
Котельная №14	03 ул Комзина, д. 29	ОДЗ	0,0201			0,0201	49,69	0,00	49,69	49,69
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 31	ОДЗ	0,0454			0,0454	112,33	0,00	112,33	112,33
Район городских котельных/не_указано_РГК	46 ул Коммунистическая, влд. 39	ОДЗ	0,1032			0,1032	255,11	0,00	255,11	255,11
Котельная №14	Комзина ул, д. 29	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,80	0,00	28,80	28,80
Котельная №14	03 ул Комзина, д. 29	ОДЗ	0,0227			0,0227	56,24	0,00	56,24	56,24

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная №8	Гидротехническая ул, владение № 28	ОДЗ	0,1011			0,1011	249,86	0,00	249,86	249,86
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 32Б	ОДЗ	0,2830	0,1290		0,4120	1018,51	0,00	1018,51	1018,51
Район городских котельных	Лизы Чайкиной ул, владение № 59	ОДЗ	0,2867			0,2867	708,70	0,00	708,70	708,70
ТоТЭЦ	21 ул Мира, влд. 67А	ОДЗ	0,4630	0,1290	0,0093	0,6013	1463,48	21,55	1485,03	1476,50
п. Поволжский/не_указано_п. Поволжский	Городской округПолевая ул, д. 28	ОДЗ	0,1252			0,1252	309,51	0,00	309,51	309,51
ТоТЭЦ	Радищева ул, владение № 10В	ОДЗ	0,1910		0,0063	0,1973	472,17	14,48	486,65	480,92
ТоТЭЦ	Городской округСамарская ул, вл. 68	ОДЗ	0,3530		0,0151	0,3681	872,65	34,98	907,63	893,79
ТоТЭЦ	50 ул Толстого, д. 28	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,04	0,00	14,04	14,04
Котельная № 2	Громовой ул, вл. 60, стр. 4	ОДЗ	0,0624			0,0624	154,19	0,00	154,19	154,19
Район городских котельных (РГК)	Мурысева ул, вл. 52А	ОДЗ	0,0223			0,0223	55,13	0,00	55,13	55,13
ТоТЭЦ	07 б-р 50 лет Октября, д. 38	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,49	0,49	0,29
ТоТЭЦ	07 б-р 50 лет Октября, д. 38	ОДЗ	0,0353			0,0353	87,27	0,00	87,27	87,27
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 47а	ОДЗ	0,0228	0,0270		0,0497	122,97	0,00	122,97	122,97
Котельная №8	Гидротехническая ул, вл. 10А	ОДЗ	0,0241			0,0241	59,46	0,00	59,46	59,46
Котельная №8	05 ул Гидротехническая, д. 41	ОДЗ	0,0277		0,0006	0,0283	68,52	1,39	69,91	69,36
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 31	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,08	0,00	37,08	37,08
ТоТЭЦ	Жилина ул, дом № 54	ОДЗ	0,0268			0,0268	66,25	0,00	66,25	66,25
Котельная №14	03 ул Комзина, д. 29	ОДЗ	0,0706			0,0706	174,43	0,00	174,43	174,43
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 114	ОДЗ			0,0017	0,0017	0,00	3,87	3,87	2,34
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 114	ОДЗ	0,0146			0,0146	35,99	0,00	35,99	35,99
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 43	ОДЗ			0,0088	0,0088	0,00	20,39	20,39	12,32
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 43	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61	0,00	34,61	34,61
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	ул Мурысева, влд. 55А	ОДЗ	0,0433			0,0433	107,13	0,00	107,13	107,13
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 102	ОДЗ	0,0768			0,0768	189,78	0,00	189,78	189,78
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 73А	ОДЗ	0,0250			0,0250	61,80	0,00	61,80	61,80
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 40	ОДЗ	0,0313			0,0313	77,35	0,00	77,35	77,35
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 35	ОДЗ	0,0556			0,0556	137,52	0,00	137,52	137,52
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 43	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,45	0,00	26,45	26,45
Котельная № 2	12 ул Коммунистическая, д. 97	ОДЗ	0,0270			0,0270	66,75	0,00	66,75	66,75
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 81	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
Котельная № 2	12 ул Коммунистическая, д. 53	ОДЗ	0,0242			0,0242	59,76	0,00	59,76	59,76
Котельная № 2	Громовой ул, д. 60 к. 3	ОДЗ	0,0667			0,0667	164,89	0,00	164,89	164,89
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, д. 39	ОДЗ	0,0506			0,0506	125,19	0,00	125,19	125,19
Район городских котельных/не_указано_РГК	Матросова ул, д. 32	ОДЗ	0,0353	0,0427	0,0033	0,0813	192,82	7,65	200,47	197,44
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	Громовой ул, вл. 31Б	ОДЗ	1,3900			1,3900	3436,22	0,00	3436,22	3436,22
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	Громовой ул, д. 31	ОДЗ	0,5827			0,5827	1440,44	0,00	1440,44	1440,44

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	Мурысева ул, владение № 45	ОДЗ	0,1637			0,1637	404,71	0,00	404,71	404,71
Котельная №8	15 ул Макарова, д. 14	ОДЗ	0,0324			0,0324	80,10	0,00	80,10	80,10
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 40	ОДЗ	0,0317			0,0317	78,28	0,00	78,28	78,28
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 28А	ОДЗ	0,0215			0,0215	53,08	0,00	53,08	53,08
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 61	ОДЗ	0,0326			0,0326	80,52	0,00	80,52	80,52
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, д. 30	ОДЗ	0,1250			0,1250	309,01	0,00	309,01	309,01
Котельная №8	Гидротехническая ул, вл. 14А	ОДЗ	0,0204			0,0204	50,34	0,00	50,34	50,34
Котельная №8	ул Гидротехническая, влд. 9Б	ОДЗ	0,0545			0,0545	134,61	0,00	134,61	134,61
Котельная №8	05 ул Гидротехническая, д. 43	ОДЗ	0,0330			0,0330	81,58	0,00	81,58	81,58
Котельная № 2	45 ул Громовой, влд. 40	ОДЗ	0,0740			0,0740	182,94	0,00	182,94	182,94
Котельная №8	Железнодорожная ул, вл. 45	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,44	0,00	15,44	15,44
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	Коммунистическая ул, вл. 17А	ОДЗ	0,0178			0,0178	44,06	0,00	44,06	44,06
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 22	ОДЗ	0,0319			0,0319	78,86	0,00	78,86	78,86
Котельная №8	15 ул Макарова, д. 14	ОДЗ	0,0859			0,0859	212,35	0,00	212,35	212,35
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 36	ОДЗ	0,0343			0,0343	84,79	0,00	84,79	84,79
Котельная № 2	12 ул Матросова, д. 9	ОДЗ	0,0415			0,0415	102,51	0,00	102,51	102,51
Котельная № 2	Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ	0,0224			0,0224	55,29	0,00	55,29	55,29
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 102	ОДЗ	0,0357			0,0357	88,24	0,00	88,24	88,24
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	Мурысева ул, дом № 63	ОДЗ	0,0178			0,0178	44,00	0,00	44,00	44,00
Котельная №8	Никонова ул, дом № 15	ОДЗ	0,0507			0,0507	125,29	0,00	125,29	125,29
Котельная №8	Никонова ул, дом № 15	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,55	1,55	0,94
Котельная № 2	ул Механизаторов, влд. 14А	ОДЗ	0,0149			0,0149	36,91	0,00	36,91	36,91
Район городских котельных (РГК)	46 ул Коммунистическая, д. 6	ОДЗ	0,1700	0,2800	0,0217	0,4717	1112,45	50,27	1162,72	1142,83
Котельная № 2	Ярославская ул, д. 29	ОДЗ	0,0178			0,0178	44,00	0,00	44,00	44,00
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 36	ОДЗ	0,0441			0,0441	109,08	0,00	109,08	109,08
Котельная №8	15 ул Макарова, д. 14	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92	0,00	6,92	6,92
Котельная № 2	Громовой ул, вл. 60	ОДЗ	0,0343			0,0343	84,80	0,00	84,80	84,80
Котельная № 2	Громовой ул, вл. 66	ОДЗ	0,1119	0,0981		0,2100	519,14	0,00	519,14	519,14
Район городских котельных/не_указано_Район городских котельных	Громовой ул	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,93	0,00	4,93	4,93
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 67	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,39	0,39	0,24
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 67	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,33	0,00	21,33	21,33
Район городских котельных/не_указано_РГК	12 ул Матросова, д. 25	ОДЗ	0,0253			0,0253	62,62	0,00	62,62	62,62
Район городских котельных/не_указано_РГК	Матросова ул, д. 25	ОДЗ	0,0253			0,0253	62,62	0,00	62,62	62,62
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	Громовой ул, вл. 92	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,05	0,00	22,05	22,05

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Район городских котельных/ не указано Район городских котельных	Ярославская ул, владение № 8, строение 1	ОДЗ	0,1371			0,1371	338,95	0,00	338,95	338,95
Котельная №8	50 ул Никонова, д. 12	ОДЗ	0,0220			0,0220	54,28	0,00	54,28	54,28
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,09	0,00	30,09	30,09
Район городских котельных (РГК)/не указано РГК	Громовой ул, вл. 53	ОДЗ	0,3435		0,0805	0,4240	849,23	186,49	1035,72	961,93
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 2	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33	0,00	148,33	148,33
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 2	ОДЗ			0,0012	0,0012	0,00	2,78	2,78	1,68
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, здание № 102А	ОДЗ	0,0300	0,0620	0,0003	0,0923	227,43	0,70	228,13	227,85
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, д. 33	ОДЗ	0,0707			0,0707	174,67	0,00	174,67	174,67
ТоТЭЦ	ул Победы, д. 23А	ОДЗ	0,0520	0,0650		0,1170	289,24	0,00	289,24	289,24
Котельная №8	Шлюзовая ул, домовладение № 31	ОДЗ	0,0786			0,0786	194,31	0,00	194,31	194,31
Район городских котельных/не указано РГК	Механизаторов ул, дом № 11	ОДЗ	0,0563	0,1238	0,0023	0,1823	444,98	5,21	450,19	448,13
Район городских котельных/ не указано Район городских котельных	Громовой ул, д. 56 к. 34	ОДЗ	0,2492			0,2492	616,01	0,00	616,01	616,01
Район городских котельных/не указано РГК	Громовой ул, владение № 45, строение 1	ОДЗ	0,1595			0,1595	394,30	0,00	394,30	394,30
Район городских котельных/не указано РГК	Громовой ул, владение № 45, строение 1	ОДЗ	0,1234		0,0000	0,1234	305,11	0,06	305,17	305,15
Район городских котельных/не указано РГК	Громовой ул, владение № 45, строение 1	ОДЗ	0,0967		0,0000	0,0967	238,93	0,06	238,99	238,97
Район городских котельных/не указано РГК	Громовой ул, владение № 45, строение 6	ОДЗ	0,0839			0,0839	207,45	0,00	207,45	207,45
Район городских котельных/не указано РГК	Громовой ул, д. 45 к. 2	ОДЗ	0,0163			0,0163	40,30	0,00	40,30	40,30
ТоТЭЦ	Городской округ Комсомольская ул, вл. 92	ОДЗ	1,2890	2,6400	0,1076	4,0366	9712,89	249,27	9962,16	9863,53
Район городских котельных/ не указано Район городских котельных	Лизы Чайкиной ул, владение № 74	ОДЗ	0,0340			0,0340	84,05	0,00	84,05	84,05
Район городских котельных/не указано РГК	Лизы Чайкиной ул, владение № 74	ОДЗ	0,1420	0,1250	0,0001	0,2671	660,05	0,13	660,18	660,13
ТоТЭЦ	Тупиковый проезд, владение № 3	ОДЗ	0,6810	2,7810	0,1033	3,5653	8558,42	239,31	8797,73	8703,04
Район городских котельных (ЦТП)	12 ул Коммунистическая, д. 97	ОДЗ	0,1020			0,1020	252,15	0,00	252,15	252,15
Котельная № 2	46 ул Коммунистическая, влд. 8	ОДЗ	0,4202	0,3508		0,7710	1905,99	0,00	1905,99	1905,99
Котельная №8	Энергетиков ул, вл. 2	ОДЗ	0,0601			0,0601	148,62	0,00	148,62	148,62
Район городских котельных/ не указано Район городских котельных	Тольятти	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,51	0,00	21,51	21,51

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная №14	03 ш Комсомольское, влд. 28	ОДЗ	0,0326			0,0326	80,66	0,00	80,66	80,66
Котельная №14	Комсомольское ш, владение № 2А	ОДЗ	0,1200		0,0075	0,1275	296,65	17,38	314,03	307,15
Котельная №14	Комсомольское ш, владение № 2А	ОДЗ	0,0170		0,0010	0,0180	42,03	2,32	44,34	43,43
Район городских котельных/не_указано_РГК	Коммунистическая ул, вл. 126	ОДЗ	0,5386			0,5386	1331,47	0,00	1331,47	1331,47
Район городских котельных/не_указано_РГК	Коммунистическая ул, вл. 126	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,65	0,65	0,39
Котельная № 2	12 ул Матросова, влд. 64	ОДЗ	0,1710		0,0012	0,1722	422,69	2,85	425,54	424,42
Котельная № 2	12 ул Матросова, влд. 64	ОДЗ	0,1500		0,0012	0,1512	370,82	2,78	373,60	372,50
Котельная № 2	12 ул Матросова, влд. 64	ОДЗ	0,3210		0,0003	0,3213	793,51	0,79	794,30	793,98
Район городских котельных (ЦТП)/не_указано_Район городских котельных	Громовой ул, вл. 54А, стр. 1	ОДЗ	0,0322			0,0322	79,54	0,00	79,54	79,54
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 2А	ОДЗ	0,0713			0,0713	176,28	0,00	176,28	176,28
Котельная № 2	50 ул Матросова, д. 10	ОДЗ	0,0133			0,0133	32,88	0,00	32,88	32,88
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 35а	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,18	0,00	18,18	18,18
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 35а	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,96	0,00	5,96	5,96
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 35а	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,42	0,00	21,42	21,42
Район городских котельных/не_указано_РГК	46 ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,55	0,00	1,55	1,55
Котельная №8	Куйбышева ул, вл. 50	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,44	0,00	27,44	27,44
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 13	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11	0,00	12,11	12,11
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,51	0,51	0,31
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0260			0,0260	64,37	0,00	64,37	64,37
Район городских котельных/не_указано_РГК	Мурысева ул, дом № 63	ОДЗ	0,0364			0,0364	89,98	0,00	89,98	89,98
Котельная № 2	Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,28	0,00	6,28	6,28
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, влд. 45	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,85	0,00	5,85	5,85
Район городских котельных/не_указано_РГК	46 ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0264			0,0264	65,26	0,00	65,26	65,26
Котельная № 2	08 ул Матросова, д. 60	ОДЗ	0,0423			0,0423	104,47	0,00	104,47	104,47
Котельная № 2	ул Громовой, влд. 36А	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,87	0,00	5,87	5,87
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, влд. 45	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,29	0,00	1,29	1,29
Котельная № 2	Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,77	0,00	3,77	3,77
Район городских котельных/не_указано_РГК	46 ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,80	0,00	3,80	3,80
Район городских котельных (РГК)/РГК ЦТП № 20	Матросова ул, дом № 25	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90	0,00	8,90	8,90
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, влд. 45	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,53	0,00	16,53	16,53
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 49	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,89	0,00	13,89	13,89
Котельная № 2	Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,48	0,00	6,48	6,48
Котельная № 2	12 ул Матросова, д. 9	ОДЗ	0,0101			0,0101	24,97	0,00	24,97	24,97
Котельная № 2	12 ул Матросова, д. 26А	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,72	0,00	24,72	24,72

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная № 2	ул Громовой, влд. 32А	ОДЗ	0,0129			0,0129	31,92	0,00	31,92	31,92
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, влд. 25	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,80	0,00	15,80	15,80
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 53	ОДЗ	0,0400			0,0400	98,88	0,00	98,88	98,88
ТоТЭЦ	10 ул Ленинградская, д. 24	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,22	2,22	1,34
ТоТЭЦ	10 ул Ленинградская, д. 24	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82	0,00	15,82	15,82
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, здание № 79А	ОДЗ	0,1140			0,1140	281,79	0,00	281,79	281,79
Котельная №8	15 ул Макарова, д. 8	ОДЗ	0,0158			0,0158	39,06	0,00	39,06	39,06
Котельная № 2	Механизаторов ул	ОДЗ	0,0460			0,0460	113,72	0,00	113,72	113,72
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 21, строение 2	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 68	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,80	0,00	15,80	15,80
БМК-34	Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ	0,0693			0,0693	171,32	0,00	171,32	171,32
Котельная №8	Куйбышева ул, владение № 18А	ОДЗ	0,0960			0,0960	237,34	0,00	237,34	237,34
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 31В	ОДЗ	0,1567			0,1567	387,28	0,00	387,28	387,28
Котельная №14	Комсомольское ш, вл. 24	ОДЗ	0,0634			0,0634	156,80	0,00	156,80	156,80
Котельная № 2	Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,27	0,00	4,27	4,27
Район городских котельных/не_указано_Район городских котельных	Громовой ул, вл. 60	ОДЗ	0,0364			0,0364	89,98	0,00	89,98	89,98
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, влд. 45	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,40	0,00	8,40	8,40
Котельная № 2	50 ул Матросова, д. 10	ОДЗ	0,0135			0,0135	33,27	0,00	33,27	33,27
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 40	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85	0,00	12,85	12,85
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 24	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,09	0,00	14,09	14,09
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 28	ОДЗ	0,0128			0,0128	31,67	0,00	31,67	31,67
Котельная №8	Железнодорожная ул, вл. 11А	ОДЗ	0,0595			0,0595	147,09	0,00	147,09	147,09
Котельная №8	05 ул Гидротехническая, д. 41	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42	0,00	7,42	7,42
Котельная № 2	ул Громовой, влд. 34А	ОДЗ	0,0174			0,0174	43,02	0,00	43,02	43,02
Район городских котельных/не_указано_РГК	Лизы Чайкиной ул	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07	0,00	16,07	16,07
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, вл. 71А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,81	0,00	4,81	4,81
Район городских котельных/не_указано_РГК	Гидротехническая ул, вл. 19А	ОДЗ	0,0332			0,0332	82,15	0,00	82,15	82,15
Котельная №8	Гидротехническая ул, вл. 28Г	ОДЗ	0,0207			0,0207	51,20	0,00	51,20	51,20
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, вл. 71А	ОДЗ	0,0516			0,0516	127,45	0,00	127,45	127,45
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 92А	ОДЗ	0,0275			0,0275	67,98	0,00	67,98	67,98
ТоТЭЦ	35 ул Карбышева, д. 3	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10
ТоТЭЦ	35 ул Карбышева, д. 3	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,33	0,00	15,33	15,33
Котельная № 2	Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,50	0,00	16,50	16,50
Котельная №14	03 ул Комзина, д. 29	ОДЗ	0,0126			0,0126	31,04	0,00	31,04	31,04
Район городских котельных/не_указано_Район городских котельных	45 ул Громовой, влд. 54А	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,99	0,00	7,99	7,99
Котельная № 2	08 ул Матросова, д. 36	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,19	0,00	7,19	7,19
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 34А	ОДЗ	0,0092			0,0092	22,74	0,00	22,74	22,74

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 27	ОДЗ	0,0337			0,0337	83,31	0,00	83,31	83,31
Котельная № 2	Городской округ Матросова ул, д. 26А	ОДЗ	0,0700		0,0479	0,1179	173,05	111,01	284,05	240,13
Котельная № 2	Громовой ул, д. 60 к. 4	ОДЗ	0,0280			0,0280	69,27	0,00	69,27	69,27
Район городских котельных/ не указано Район городских котельных	Громовой ул, вл. 62	ОДЗ	0,0349			0,0349	86,25	0,00	86,25	86,25
Район городских котельных (РГК)/не указано РГК	Громовой ул, владение № 33, строение 15	ОДЗ	0,1628			0,1628	402,45	0,00	402,45	402,45
п. Поволжский/ не указано п. Поволжский	Кожевненная ул, вл. 10	ОДЗ	0,1550			0,1550	383,18	0,00	383,18	383,18
БМК-34	ул Олимпийская, влд. 58	ОДЗ	0,1560			0,1560	385,65	0,00	385,65	385,65
БМК-34	60 лет СССР ул, зд. 15	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,48	0,00	18,48	18,48
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 69	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38	0,00	10,38	10,38
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,15	0,00	22,15	22,15
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 68	ОДЗ	0,0109			0,0109	26,92	0,00	26,92	26,92
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 5Б	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,45	0,45	0,27
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 5Б	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,88	0,00	13,88	13,88
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 49	ОДЗ	0,0108			0,0108	26,70	0,00	26,70	26,70
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 35	ОДЗ	0,0280			0,0280	69,29	0,00	69,29	69,29
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 8	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,84	0,00	7,84	7,84
Котельная №8	Никонова ул, д. 8	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,05	0,00	9,05	9,05
Котельная № 2	Есенина ул, дом № 16Б	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	1,02	1,02	0,62
Котельная № 2	Есенина ул, дом № 16Б	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,16	0,00	17,16	17,16
Котельная № 2	12 ул Коммунистическая, д. 83А	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,89	0,00	11,89	11,89
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,93	0,00	10,93	10,93
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 61	ОДЗ	0,0856			0,0856	211,61	0,00	211,61	211,61
ТоТЭЦ	17 ул Гагарина, д. 2	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,55	0,00	6,55	6,55
ТоТЭЦ	17 ул Гагарина, д. 2	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,22	0,00	9,22	9,22
Котельная №8	05 ул Гидротехническая, д. 33	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,00	0,00	7,00	7,00
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 32	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,60	0,00	13,60	13,60
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, д. 79	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,43	0,00	6,43	6,43
Котельная №8	41 ул Куйбышева, д. 32	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90	0,00	8,90	8,90
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 103	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 107	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,26	0,00	8,26	8,26
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 129	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,95	0,00	8,95	8,95
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 78	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,98	0,98	0,60
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 78	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,23	0,00	6,23	6,23
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 12	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,24	0,00	7,24	7,24
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 12	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,75	0,00	6,75	6,75
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 56	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21	0,00	3,21	3,21
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 60	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,08	0,00	6,08	6,08
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 60	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,62	1,62	0,98

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 60	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,04	0,00	19,04	19,04
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 39	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94	0,00	4,94	4,94
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 39	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,62	1,62	0,98
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 39	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96	0,00	3,96	3,96
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 39	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,62	1,62	0,98
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 39	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96	0,00	3,96	3,96
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 39	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,62	1,62	0,98
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 39	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,71	0,00	3,71	3,71
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 78	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,82	0,00	6,82	6,82
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 44	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,45	0,00	6,45	6,45
ТоТЭЦ	09 ул Горького, д. 59	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,32	2,32	1,40
ТоТЭЦ	09 ул Горького, д. 59	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,32	2,32	1,40
ТоТЭЦ	09 ул Горького, д. 59	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,50	0,00	22,50	22,50
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 45	ОДЗ	0,0065			0,0065	15,95	0,00	15,95	15,95
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 9	ОДЗ			0,0015	0,0015	0,00	3,48	3,48	2,10
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 9	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,05	0,00	18,05	18,05
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 97	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,62	0,00	9,62	9,62
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0085		0,0000	0,0085	21,01	0,09	21,11	21,07
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 78	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,28	0,00	15,28	15,28
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 9	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,81	0,81	0,49
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 9	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,32	0,00	11,32	11,32
ТоТЭЦ	21 ул Голосова, д. 26	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,15	0,00	15,15	15,15
ТоТЭЦ	21 ул Голосова, д. 26	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,80	0,00	6,80	6,80
Район городских котельных/не указано_РГК	12 ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,48	0,00	12,48	12,48
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,09	0,00	14,09	14,09
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,73	0,00	10,73	10,73
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 90	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 90	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,81	0,00	9,81	9,81
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,03	0,00	11,03	11,03
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 64	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,93	0,00	14,93	14,93
Котельная №8	15 ул Шлюзовая, д. 19	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64	0,00	9,64	9,64
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 36	ОДЗ	0,0116			0,0116	28,68	0,00	28,68	28,68
Котельная № 2	Мурысева ул, д. 93А	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,24	0,00	23,24	23,24
Котельная № 2	45 ул Мурысева, д. 93А	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,72	0,00	24,72	24,72
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,20	0,00	13,20	13,20
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 86	ОДЗ	0,0077			0,0077	18,94	0,00	18,94	18,94
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,16	0,00	19,16	19,16
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 74	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,44	0,00	16,44	16,44
ТоТЭЦ	17 ул Мира, д. 98	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,45	0,00	17,45	17,45
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, д. 82	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66	0,00	7,66	7,66
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0084			0,0084	20,82	0,00	20,82	20,82
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,20	0,00	26,20	26,20

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,00	0,00	18,00	18,00
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,07	0,00	9,07	9,07
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,14	0,00	12,14	12,14
Район городских котельных/не указано_РГК	Железнодорожная ул, дом № 23	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,93	0,00	12,93	12,93
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 73	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87	0,00	11,87	11,87
Котельная №8	05 ул Гидротехническая, д. 35	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87	0,00	11,87	11,87
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36	0,00	12,36	12,36
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36	0,00	12,36	12,36
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 81	ОДЗ	0,0306			0,0306	75,65	0,00	75,65	75,65
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92	0,00	6,92	6,92
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 49	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29	0,00	18,29	18,29
Котельная №8	05 ул Гидротехническая, д. 33	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,60	0,00	13,60	13,60
Котельная №8	05 ул Гидротехническая, д. 32	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85	0,00	12,85	12,85
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 16	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90	0,00	8,90	8,90
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 15А	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78	0,00	19,78	19,78
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 17	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,60	0,00	13,60	13,60
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 40	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
Котельная №8	15 ул Шлюзовая, д. 19	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57	0,00	15,57	15,57
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 9	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,99	0,00	22,99	22,99
Котельная №8	15 ул Макарова, д. 8	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82	0,00	15,82	15,82
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, влд. 16Б	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,56	0,00	14,56	14,56
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, влд. 16Б	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 60	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 54	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,11	1,11	0,67
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 54	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,82	0,00	6,82	6,82
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 10	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,02	0,00	20,02	20,02
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 10	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,21	0,21	0,13
Район городских котельных/не указано_РГК	Мурысева ул, д. 76А	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,58	0,00	2,58	2,58
Район городских котельных/не указано_РГК	Мурысева ул, д. 76А	ОДЗ	0,0299			0,0299	73,89	0,00	73,89	73,89
Район городских котельных/не указано_РГК	12 ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,62	0,00	9,62	9,62
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 13	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11	0,00	12,11	12,11
Котельная №8	05 ул Гидротехническая, д. 32	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,61	0,00	12,61	12,61
ТоТЭЦ	11 ул Жилина, д. 11	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,36	0,00	30,36	30,36
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 24	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,16	1,16	0,70
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 24	ОДЗ	0,0166			0,0166	40,99	0,00	40,99	40,99
Котельная №8	04 ул Шлюзовая, двлд. 17	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,33	0,00	15,33	15,33
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 10	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,39	0,39	0,24

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 10	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,81	0,00	16,81	16,81
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 7	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,35	0,00	13,35	13,35
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,75	0,00	21,75	21,75
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 3	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,84	0,00	13,84	13,84
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85	0,00	12,85	12,85
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 68	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,34	0,00	14,34	14,34
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 68	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,28	0,00	19,28	19,28
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 100	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12	0,00	11,12	11,12
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 9	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,56	0,56	0,34
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 9	ОДЗ	0,0139			0,0139	34,36	0,00	34,36	34,36
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 22	ОДЗ	0,0175			0,0175	43,26	0,00	43,26	43,26
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 56	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,46	0,00	3,46	3,46
ТоТЭЦ	35 ул Голосова, д. 77	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11	0,00	12,11	12,11
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 49	ОДЗ	0,0167			0,0167	41,28	0,00	41,28	41,28
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26	0,00	21,26	21,26
Котельная № 2	12 ул Матросова, д. 9	ОДЗ	0,0384			0,0384	94,93	0,00	94,93	94,93
Котельная № 2	Тюленина ул, дом № 4	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87	0,00	11,87	11,87
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 5Б	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 5Б	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,43	0,00	1,43	1,43
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,06	0,00	17,06	17,06
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67	0,00	6,67	6,67
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,71	1,71	1,04
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,25	0,25	0,15
Котельная №8	ул Железнодорожная, влд. 3А	ОДЗ	0,0830	0,1510		0,2340	578,47	0,00	578,47	578,47
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 120	ОДЗ	0,1210			0,1210	299,12	0,00	299,12	299,12
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, влд. 25	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54	0,00	18,54	18,54
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 8	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 8	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,25	0,00	22,25	22,25
Котельная № 2	50 ул Громовой, д. 26	ОДЗ	0,0105			0,0105	25,96	0,00	25,96	25,96
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, д. 47	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65	0,00	8,65	8,65
Район городских котельных/не указано_РГК	46 ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,00	0,00	22,00	22,00
Котельная № 2	46 ул Механизаторов, влд. 20А	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,80	0,00	17,80	17,80
Котельная №8	Шлюзовая ул, двл. 11	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66	0,00	7,66	7,66
Котельная № 2	50 ул Коммунистическая, д. 71	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 10	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,51	0,51	0,31
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 10	ОДЗ	0,0166			0,0166	41,04	0,00	41,04	41,04
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, влд. 25	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТоТЭЦ	10 ул Жилина, д. 25	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64	0,00	9,64	9,64
БМК-34	Полевая ул, дом № 24	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62	0,00	11,62	11,62
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 24	ОДЗ	0,0238			0,0238	58,84	0,00	58,84	58,84
ТоТЭЦ	Кирова ул, вл. 3Б	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72	0,00	2,72	2,72
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 81	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, д. 47	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26	0,00	21,26	21,26
Район городских котельных	46 ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,79	0,00	18,79	18,79
Котельная №8	Никонова ул, д. 9	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,43	0,00	28,43	28,43
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,30	0,30	0,18
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,01	0,00	19,01	19,01
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,88	0,88	0,53
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,89	0,00	11,89	11,89
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17	0,00	7,17	7,17
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0015	0,0015	0,00	3,51	3,51	2,12
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,88	0,88	0,53
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,20	0,00	4,20	4,20
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,05	0,00	18,05	18,05
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 10	ОДЗ	0,0129			0,0129	31,89	0,00	31,89	31,89
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 10	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 10	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,55	0,00	24,55	24,55
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 10	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,88	0,88	0,53
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 10	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,30	0,30	0,18
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 10	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,70	0,00	19,70	19,70
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 21	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,35	0,35	0,21
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 21	ОДЗ	0,0135			0,0135	33,45	0,00	33,45	33,45
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 10	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,20	0,00	24,20	24,20
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 10	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,72	0,72	0,43
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 10	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,44	0,44	0,27
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 10	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,92	0,00	8,92	8,92
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87	0,00	11,87	11,87
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,49	0,00	2,49	2,49
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,53	0,00	15,53	15,53
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,81	0,00	9,81	9,81
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,25	0,00	2,25	2,25
Котельная №8	05 ул Гидротехническая, д. 32	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,42	0,00	9,42	9,42
Котельная № 2	50 ул Матросова, д. 1	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,58	0,00	12,58	12,58
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 66	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,90	0,00	12,90	12,90
Котельная № 2	50 ул Коммунистическая, д. 87	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,28	0,00	15,28	15,28
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 76	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,33	0,00	28,33	28,33
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,20
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	2,15	2,15	1,30
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,25	0,00	9,25	9,25
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,21	0,21	0,13
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,31	0,00	3,31	3,31

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная № 2	Есенина ул, дом № 16Б	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
Котельная № 2	Есенина ул, дом № 16Б	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,87	0,00	4,87	4,87
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 54	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,57	0,00	20,57	20,57
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 2	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,34	0,00	7,34	7,34
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,52	0,00	9,52	9,52
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,80	0,00	10,80	10,80
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 61	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,12	0,00	5,12	5,12
ТоТЭЦ	09 ул Горького, д. 59	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,17
ТоТЭЦ	09 ул Горького, д. 59	ОДЗ	0,0172			0,0172	42,42	0,00	42,42	42,42
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 66	ОДЗ	0,0488			0,0488	120,69	0,00	120,69	120,69
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 66	ОДЗ	0,0152			0,0152	37,67	0,00	37,67	37,67
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 66	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,20
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 66	ОДЗ	0,0213			0,0213	52,71	0,00	52,71	52,71
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 36	ОДЗ	0,0153			0,0153	37,92	0,00	37,92	37,92
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 36	ОДЗ	0,0186			0,0186	46,08	0,00	46,08	46,08
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,47	0,00	2,47	2,47
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21	0,00	3,21	3,21
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,47	0,00	0,47	0,47
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65	0,00	8,65	8,65
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,20	0,00	0,20	0,20
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,36	0,00	1,36	1,36
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,73	0,00	3,73	3,73
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 47	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,50	0,00	26,50	26,50
ТоТЭЦ	Горького ул, д. 29	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30	0,00	17,30	17,30
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 22	ОДЗ	0,0145			0,0145	35,92	0,00	35,92	35,92
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 57	ОДЗ			0,0038	0,0038	0,00	8,87	8,87	5,36
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 57	ОДЗ			0,0038	0,0038	0,00	8,87	8,87	5,36
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 57	ОДЗ	0,0118		0,0077	0,0195	29,17	17,75	46,92	39,89
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 56	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,75	0,00	21,75	21,75
Котельная № 2	50 ул Матросова, д. 1	ОДЗ	0,0137			0,0137	33,87	0,00	33,87	33,87
Котельная №8	50 ул Никонова, д. 6	ОДЗ	0,0306			0,0306	75,72	0,00	75,72	75,72
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,63	0,00	6,63	6,63
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37	0,00	11,37	11,37
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,21	0,00	1,21	1,21
Район городских котельных/не_указано_РГК	12 ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,12	0,00	5,12	5,12
Район городских котельных/не_указано_РГК	12 ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ	0,0012			0,0012	2,94	0,00	2,94	2,94
Район городских котельных/не_указано_РГК	Мурысева ул, д. 76А	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,95	0,00	6,95	6,95
Район городских котельных/не_указано_РГК	12 ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,39	0,00	16,39	16,39

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 7Б	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,64	1,64	0,99
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 7Б	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,08	0,00	11,08	11,08
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,46	0,00	21,46	21,46
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 9	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,70	0,00	10,70	10,70
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 9	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,85	0,00	10,85	10,85
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 8	ОДЗ	0,0171			0,0171	42,27	0,00	42,27	42,27
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 56	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30	0,00	17,30	17,30
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 29	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,33	0,00	15,33	15,33
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 65	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,34	0,00	29,34	29,34
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 55	ОДЗ	0,0145			0,0145	35,85	0,00	35,85	35,85
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 55	ОДЗ	0,0004			0,0004	0,87	0,00	0,87	0,87
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 55	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,50	0,00	22,50	22,50
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 55	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,35	0,00	13,35	13,35
Котельная № 2	50 ул Матросова, д. 7	ОДЗ	0,0116			0,0116	28,68	0,00	28,68	28,68
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 100	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,67	0,00	13,67	13,67
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 37	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,30	0,30	0,18
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 37	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90	0,00	8,90	8,90
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 78	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29	0,00	18,29	18,29
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 78	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,72	0,00	17,72	17,72
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62	0,00	11,62	11,62
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 10	ОДЗ	0,0133			0,0133	32,88	0,00	32,88	32,88
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 10	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,42
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 10	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,42
Район городских котельных/не_указано_РГК	Мурысева ул, д. 76А	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,57	0,00	0,57	0,57
Район городских котельных/не_указано_РГК	Мурысева ул, д. 76А	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,59	0,00	0,59	0,59
Район городских котельных/не_указано_РГК	Мурысева ул, д. 76А	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,50	0,00	4,50	4,50
Район городских котельных/не_указано_РГК	Мурысева ул, д. 76А	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,22	0,00	1,22	1,22
Район городских котельных/не_указано_РГК	12 ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,85	0,00	17,85	17,85
Котельная №8	Шлюзовая ул, дом № 33	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,71	0,00	3,71	3,71
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 5Б	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	2,04	2,04	1,23
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 5Б	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17	0,00	7,17	7,17
Котельная № 2	50 ул Коммунистическая, д. 79	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57	0,00	15,57	15,57
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 24	ОДЗ	0,0159			0,0159	39,31	0,00	39,31	39,31
Котельная №8	50 ул Шлюзовая, д. 13	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39
Котельная № 2	Есенина ул, дом № 16Б	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,14	0,14	0,08
Котельная № 2	Есенина ул, дом № 16Б	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,28	0,00	19,28	19,28
Котельная № 2	Космодемьянской ул, дом № 3	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85	0,00	12,85	12,85
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 68	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87	0,00	11,87	11,87

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64	0,00	9,64	9,64
Котельная № 2	08 ул Лизы Чайкиной, д. 63	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,84	0,00	13,84	13,84
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 40	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 40	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,61	0,00	12,61	12,61
Котельная №8	Куйбышева ул, д. 32	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,00	0,00	4,00	4,00
Котельная №8	41 ул Куйбышева, д. 32	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37	0,00	11,37	11,37
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 49	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 49	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10	0,00	13,10	13,10
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 20	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,61	0,00	10,61	10,61
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 77	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90	0,00	8,90	8,90
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 10	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90	0,00	8,90	8,90
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, влд. 25	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96	0,00	3,96	3,96
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 7Б	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,14	0,14	0,08
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 7Б	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65	0,00	8,65	8,65
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, домовладение № 71	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,17	0,00	29,17	29,17
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 41	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85	0,00	12,85	12,85
Котельная № 2	50 ул Механизаторов, д. 9	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90	0,00	8,90	8,90
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 108	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,94	0,00	7,94	7,94
ТоТЭЦ	Гидростроевская ул, д. 13	ОДЗ	0,0279			0,0279	68,97	0,00	68,97	68,97
Котельная №8	41 ул Железнодорожная, влд. 21	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62	0,00	11,62	11,62
Котельная № 2	46 ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72	0,00	2,72	2,72
Котельная № 2	46 ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,45	0,00	4,45	4,45
Район городских котельных/не указано РГК	46 ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,48	0,00	1,48	1,48
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 79	ОДЗ	0,0133			0,0133	32,88	0,00	32,88	32,88
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 106	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,13	0,00	13,13	13,13
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 16	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,54	0,00	7,54	7,54
ТоТЭЦ	07 ул Октябрьская, д. 1	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,68	0,00	8,68	8,68
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 35	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,87	0,00	15,87	15,87
Котельная №8	Шлюзовая ул, дом № 33	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17	0,00	7,17	7,17
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 60	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64	0,00	9,64	9,64
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 55	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,59	0,00	14,59	14,59
Район городских котельных/не указано РГК	12 ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,16	0,00	12,16	12,16
Котельная №8	Железнодорожная ул, влд. 45	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 90	ОДЗ	0,0211			0,0211	52,14	0,00	52,14	52,14
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 35	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,35	0,35	0,21
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 35	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,72	0,00	24,72	24,72
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 15	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,35	0,35	0,21
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 15	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17	0,00	7,17	7,17
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, д. 19	ОДЗ	0,1886	0,6692	0,0129	0,8707	2120,57	29,89	2150,45	2138,63
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 476	ОДЗ	0,0187			0,0187	46,20	0,00	46,20	46,20
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 476	ОДЗ			0,0017	0,0017	0,00	3,94	3,94	2,38

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ	0,0183			0,0183	45,31	0,00	45,31	45,31
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ				0,0003	0,00	0,74	0,74	0,45
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 117	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,03	0,00	42,03	42,03
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ				0,0003	0,00	0,76	0,76	0,46
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83	0,00	14,83	14,83
ТоТЭЦ	21 ул Голосова, д. 97	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,24	0,00	7,24	7,24
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ				0,0009	0,00	2,02	2,02	1,22
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0724			0,0724	179,05	0,00	179,05	179,05
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 38	ОДЗ	0,0145			0,0145	35,72	0,00	35,72	35,72
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 38	ОДЗ				0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 46	ОДЗ				0,0002	0,00	0,35	0,35	0,21
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 46	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,10	0,00	9,10	9,10
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ				0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0092			0,0092	22,67	0,00	22,67	22,67
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 67	ОДЗ				0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 67	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,60	0,00	13,60	13,60
ТоТЭЦ	35 ул Голосова, д. 77	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 81	ОДЗ				0,0009	0,00	2,13	2,13	1,29
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 81	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90	0,00	8,90	8,90
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 88	ОДЗ				0,0004	0,00	1,00	1,00	0,60
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 88	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85	0,00	12,85	12,85
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 106	ОДЗ				0,0002	0,00	0,35	0,35	0,21
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 106	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38	0,00	10,38	10,38
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 17а	ОДЗ	0,0084			0,0084	20,77	0,00	20,77	20,77
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 17а	ОДЗ				0,0004	0,00	0,81	0,81	0,49
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 8	ОДЗ				0,0004	0,00	0,83	0,83	0,50
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 8	ОДЗ	0,0109			0,0109	27,02	0,00	27,02	27,02
ТоТЭЦ	20 ул Гидростроевская, д. 26	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,35	0,00	20,35	20,35
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 138	ОДЗ	0,0637			0,0637	157,47	0,00	157,47	157,47
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 49	ОДЗ				0,0001	0,00	0,19	0,19	0,12
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 49	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,84	0,00	9,84	9,84
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 39	ОДЗ				0,0002	0,00	0,39	0,39	0,24
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 39	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,25	0,00	9,25	9,25
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 27	ОДЗ				0,0011	0,00	2,48	2,48	1,50
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 27	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,63	0,00	12,63	12,63
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 27	ОДЗ				0,0001	0,00	0,32	0,32	0,20
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 27	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,48	0,00	15,48	15,48
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 60	ОДЗ				0,0001	0,00	0,28	0,28	0,17
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 60	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,24	0,00	7,24	7,24
ТоТЭЦ	11 ул Жилина, д. 16	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,79	0,00	18,79	18,79
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 67	ОДЗ				0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 67	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29	0,00	18,29	18,29

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 129	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,33	0,00	15,33	15,33
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 35	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,48	0,00	23,48	23,48
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 81	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,42
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 81	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 97	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90	0,00	8,90	8,90
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 82	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90	0,00	8,90	8,90
ТоТЭЦ	11 ул Мира, д. 82	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90	0,00	8,90	8,90
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 132	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,05	0,00	18,05	18,05
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 41	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,67	0,67	0,41
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 41	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,41	0,00	12,41	12,41
ТоТЭЦ	10 ул Ушакова, д. 36	ОДЗ			0,0038	0,0038	0,00	8,91	8,91	5,39
ТоТЭЦ	10 ул Ушакова, д. 36	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТоТЭЦ	ул Гагарина, д. 10	ОДЗ			0,0038	0,0038	0,00	8,91	8,91	5,39
ТоТЭЦ	ул Гагарина, д. 10	ОДЗ	0,0797			0,0797	197,03	0,00	197,03	197,03
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	2,02	2,02	1,22
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0165	0,0407		0,0572	141,38	0,00	141,38	141,38
ТоТЭЦ	11 ул Чуковского, д. 5	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,00	0,00	9,00	9,00
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 100	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,85	0,00	8,85	8,85
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 81	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,27	0,00	9,27	9,27
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 56	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,71	1,71	1,04
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 56	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,22	0,00	11,22	11,22
ТоТЭЦ	22 б-р 50 лет Октября, д. 26	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,56	0,00	7,56	7,56
ТоТЭЦ	22 б-р 50 лет Октября, д. 26	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,44	0,44	0,27
ТоТЭЦ	22 б-р 50 лет Октября, д. 26	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,55	0,00	8,55	8,55
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 58	ОДЗ	0,0108			0,0108	26,65	0,00	26,65	26,65
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 60	ОДЗ	0,0161			0,0161	39,80	0,00	39,80	39,80
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 51	ОДЗ	0,0397			0,0397	98,07	0,00	98,07	98,07
ТоТЭЦ	21 ул Голосова, д. 113	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,55	0,00	13,55	13,55
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,39	0,39	0,24
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,20	0,00	26,20	26,20
ТоТЭЦ	35 ул Голосова, д. 75	ОДЗ	0,1577			0,1577	389,83	0,00	389,83	389,83
ТоТЭЦ	54 ул Мира, д. 111	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21	0,00	3,21	3,21
ТоТЭЦ	54 ул Мира, д. 123	ОДЗ	0,0085			0,0085	20,91	0,00	20,91	20,91
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0048	0,0048	0,00	11,17	11,17	6,75
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61	0,00	34,61	34,61
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 49	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,89	0,00	11,89	11,89
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 49	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,37	0,37	0,22
ТоТЭЦ	50 ул Белорусская, д. 27	ОДЗ			0,0020	0,0020	0,00	4,63	4,63	2,80
ТоТЭЦ	50 ул Белорусская, д. 27	ОДЗ	0,0391			0,0391	96,54	0,00	96,54	96,54
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0165			0,0165	40,81	0,00	40,81	40,81
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,42	0,42	0,25

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0129			0,0129	31,82	0,00	31,82	31,82
ТоТЭЦ	50 ул Ленинградская, д. 19	ОДЗ	0,0266			0,0266	65,71	0,00	65,71	65,71
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,37	0,37	0,22
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,67	0,00	15,67	15,67
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 45	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,50	2,50	1,51
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 45	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,42	0,00	49,42	49,42
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 44	ОДЗ	0,0734			0,0734	181,45	0,00	181,45	181,45
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 7	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,51	0,00	25,51	25,51
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 7	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,49	0,49	0,29
ТоТЭЦ	11 ул Ленина, д. 89	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 49	ОДЗ	0,0096			0,0096	23,73	0,00	23,73	23,73
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 57	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,79	0,00	18,79	18,79
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, влд. 71	ОДЗ	0,0373			0,0373	92,21	0,00	92,21	92,21
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 53	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 53	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,04	0,00	19,04	19,04
ТоТЭЦ	11 б-р Молодежный, д. 3	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07	0,00	16,07	16,07
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 52	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87	0,00	11,87	11,87
ТоТЭЦ	11 б-р Молодежный, д. 3	ОДЗ	0,0524			0,0524	129,54	0,00	129,54	129,54
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 52	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37	0,00	11,37	11,37
ТоТЭЦ	11 б-р Молодежный, д. 4	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82	0,00	15,82	15,82
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 101	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 103	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90	0,00	8,90	8,90
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,17
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,17
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,17
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0175			0,0175	43,26	0,00	43,26	43,26
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 33	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64	0,00	9,64	9,64
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 33	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,14	0,14	0,08
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 83	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38	0,00	10,38	10,38
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,21	0,21	0,13
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0135			0,0135	33,37	0,00	33,37	33,37
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 100	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54	0,00	18,54	18,54
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 76	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32	0,00	16,32	16,32
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 160	ОДЗ	0,0320			0,0320	79,11	0,00	79,11	79,11
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 44	ОДЗ	0,0210			0,0210	51,91	0,00	51,91	51,91
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,21	0,21	0,13
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0151			0,0151	37,38	0,00	37,38	37,38
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 3	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,40	0,00	4,40	4,40
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 3	ОДЗ	0,0410			0,0410	101,38	0,00	101,38	101,38
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 3	ОДЗ			0,0187	0,0187	0,00	43,30	43,30	26,17
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 3	ОДЗ			0,0187	0,0187	0,00	43,30	43,30	26,17
ТоТЭЦ	20 ул Республиканская, д. 18	ОДЗ			0,0078	0,0078	0,00	18,07	18,07	10,92

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	20 ул Республиканская, д. 18	ОДЗ	0,0285			0,0285	70,48	0,00	70,48	70,48
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 60	ОДЗ	0,0214			0,0214	53,00	0,00	53,00	53,00
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 47	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,33	0,00	15,33	15,33
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 60	ОДЗ	0,0155			0,0155	38,32	0,00	38,32	38,32
ТоТЭЦ	11 б-р Молодежный, д. 7	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 53	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,01	0,00	21,01	21,01
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 107	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 97	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39
ТоТЭЦ	22 ул Мичурина, влд. 81А	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,23	0,00	24,23	24,23
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 51	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,51	1,51	0,91
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 51	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,86	0,00	9,86	9,86
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 17	ОДЗ			0,0023	0,0023	0,00	5,21	5,21	3,15
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 17	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,38	0,00	26,38	26,38
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 39	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,17
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 39	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,52	0,00	7,52	7,52
ТоТЭЦ	20 ул Республиканская, д. 18	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,41	1,41	0,85
ТоТЭЦ	20 ул Республиканская, д. 18	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,39	0,00	29,39	29,39
ТоТЭЦ	20 ул Республиканская, д. 18	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,41	1,41	0,85
ТоТЭЦ	20 ул Республиканская, д. 18	ОДЗ	0,0295			0,0295	72,80	0,00	72,80	72,80
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 13	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,88	1,88	1,13
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 13	ОДЗ	0,0096			0,0096	23,73	0,00	23,73	23,73
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 13	ОДЗ	0,0226			0,0226	55,97	0,00	55,97	55,97
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 13	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,39	0,39	0,24
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, д. 82	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,89	0,00	11,89	11,89
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 21	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	2,02	2,02	1,22
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 21	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,26	0,00	19,26	19,26
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 63	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,29	2,29	1,39
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 63	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,72	0,00	9,72	9,72
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 23	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,53	0,53	0,32
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 23	ОДЗ	0,0085			0,0085	20,96	0,00	20,96	20,96
ТоТЭЦ	09 ул Новопромышленная, д. 21	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,80	0,00	17,80	17,80
ТоТЭЦ	20 ул Республиканская, д. 18	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,42	0,42	0,25
ТоТЭЦ	20 ул Республиканская, д. 18	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,36	0,00	21,36	21,36
ТоТЭЦ	04 б-р 50 лет Октября, д. 10	ОДЗ	0,0085			0,0085	20,96	0,00	20,96	20,96
ТоТЭЦ	04 б-р 50 лет Октября, д. 10	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,21	0,21	0,13
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,37	0,37	0,22
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0116			0,0116	28,65	0,00	28,65	28,65
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,80	0,00	10,80	10,80
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,72	0,72	0,43
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,72	0,72	0,43
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0236			0,0236	58,44	0,00	58,44	58,44

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,37	0,37	0,22
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,47	0,00	9,47	9,47
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,83	0,83	0,50
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0151			0,0151	37,25	0,00	37,25	37,25
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38	0,00	10,38	10,38
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 13	ОДЗ			0,0025	0,0025	0,00	5,84	5,84	3,53
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 13	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,53	0,00	23,53	23,53
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 29	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64	0,00	9,64	9,64
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 118	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,64	1,64	0,99
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 118	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64	0,00	9,64	9,64
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, влд. 69	ОДЗ			0,0012	0,0012	0,00	2,71	2,71	1,64
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, влд. 69	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,57	0,00	13,57	13,57
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 106	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,42	0,00	27,42	27,42
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 106	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,83	0,83	0,50
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0023	0,0023	0,00	5,21	5,21	3,15
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,21	0,00	30,21	30,21
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 62	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,60	0,00	13,60	13,60
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 60	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,25	0,00	26,25	26,25
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 140	ОДЗ	0,0451			0,0451	111,49	0,00	111,49	111,49
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 122	ОДЗ	0,0489			0,0489	120,89	0,00	120,89	120,89
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 49	ОДЗ	0,0448			0,0448	110,63	0,00	110,63	110,63
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 54	ОДЗ	0,0205			0,0205	50,57	0,00	50,57	50,57
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 106	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92	0,00	6,92	6,92
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 76	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,06	0,00	17,06	17,06
ТоТЭЦ	21 ул Жилина, д. 34	ОДЗ	0,0152			0,0152	37,58	0,00	37,58	37,58
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 51	ОДЗ	0,0408			0,0408	100,86	0,00	100,86	100,86
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 60	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66	0,00	7,66	7,66
ТоТЭЦ	Голосова ул, вл. 93А	ОДЗ	0,0696		0,0013	0,0709	171,96	3,01	174,97	173,78
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, владение № 25	ОДЗ	0,0520			0,0520	128,55	0,00	128,55	128,55
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,93	0,00	5,93	5,93
ТоТЭЦ	54 ул Мира, д. 111-а	ОДЗ	0,0470			0,0470	116,19	0,00	116,19	116,19
ТоТЭЦ	Радищева ул, вл. 49	ОДЗ	0,1379		0,0071	0,1450	340,90	16,41	357,31	350,82
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0171			0,0171	42,27	0,00	42,27	42,27
ТоТЭЦ	Тольятти	ОДЗ	0,2210		0,1400	0,3610	546,33	324,33	870,67	742,33
ТоТЭЦ	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,57	0,00	22,57	22,57
ТоТЭЦ	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,08	0,00	11,08	11,08
ТоТЭЦ	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,81	0,00	7,81	7,81

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,12	0,00	9,12	9,12
ТоТЭЦ	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,42	0,00	11,42	11,42
ТоТЭЦ	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,40	0,00	0,40	0,40
ТоТЭЦ	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0089			0,0089	21,95	0,00	21,95	21,95
ТоТЭЦ	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,42	0,00	18,42	18,42
ТоТЭЦ	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,48	0,00	1,48	1,48
ТоТЭЦ	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,51	0,00	3,51	3,51
ТоТЭЦ	00 ул Октябрьская, двлд. 80	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,11	1,11	0,67
ТоТЭЦ	00 ул Октябрьская, двлд. 80	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07	0,00	16,07	16,07
ТоТЭЦ	00 ул Октябрьская, двлд. 80	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,11	1,11	0,67
ТоТЭЦ	00 ул Октябрьская, двлд. 80	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11	0,00	12,11	12,11
ТоТЭЦ	35 ул Базовая, влд. 14	ОДЗ	0,0480			0,0480	118,66	0,00	118,66	118,66
Котельная №8	13 ул Куйбышева, д. 18	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10	0,00	13,10	13,10
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, владение № 30А	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,18	0,00	28,18	28,18
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, владение № 30А	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,25	0,00	22,25	22,25
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Итальянский, д. 18	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82	0,00	15,82	15,82
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Итальянский, д. 20	ОДЗ	0,0289			0,0289	71,44	0,00	71,44	71,44
ТЭЦ ВАЗа	ул Революционная, д. 49	ОДЗ	0,0025		0,0000	0,0025	6,18	0,02	6,20	6,19
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, влд. 60А	ОДЗ	0,0169			0,0169	41,88	0,00	41,88	41,88
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, влд. 60А	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,27	0,00	7,27	7,27
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, влд. 60А	ОДЗ	0,0092			0,0092	22,73	0,00	22,73	22,73
ТЭЦ ВАЗа	ул Революционная, д. 49	ОДЗ	0,0039		0,0011	0,0050	9,64	2,57	12,21	11,20
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, влд. 45	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,16	0,00	5,16	5,16
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, вл. 54	ОДЗ	0,0590			0,0590	145,85	0,00	145,85	145,85
ТоТЭЦ	19 ул Лесная, д. 46	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,48	0,00	23,48	23,48
ТоТЭЦ	09 ул Комсомольская, д. 84	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	09 ул Комсомольская, д. 84	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85	0,00	12,85	12,85
Котельная № 2	46 ул Мурысева, влд. 52Б	ОДЗ	0,1300	0,0120		0,1420	351,04	0,00	351,04	351,04
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-д Оптимистов, д. 9	ОДЗ	0,0075		0,0000	0,0075	18,54	0,09	18,63	18,60
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, двлд. 86	ОДЗ	0,0209			0,0209	51,62	0,00	51,62	51,62
Котельная №8	41 ул Железнодорожная, влд. 21	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85	0,00	12,85	12,85
ТЭЦ ВАЗа	28 б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0050		0,0002	0,0052	12,36	0,42	12,78	12,61
ТЭЦ ВАЗа	28 б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0067		0,0000	0,0067	16,56	0,09	16,66	16,62
ТЭЦ ВАЗа	, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,22	0,00	25,22	25,22
ТЭЦ ВАЗа	, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, владение № 6, строение 2	ОДЗ	0,0865			0,0865	213,92	0,00	213,92	213,92
ТоТЭЦ	21 ул Банькина, влд. 16Б	ОДЗ	0,0097			0,0097	23,95	0,00	23,95	23,95
ТоТЭЦ	21 ул Банькина, влд. 16Б	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,39	0,39	0,24
ТоТЭЦ	Ларина ул, дом № 169, строение 10	ОДЗ	3,1327	2,4810		5,6137	13877,64	0,00	13877,64	13877,64
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, владение № 6, строение 1	ОДЗ	0,2025	0,0345	0,0049	0,2418	585,80	11,26	597,07	592,61
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, владение № 6, строение 1	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21	0,00	247,21	247,21
ТоТЭЦ	11 ул Строителей, д. 14	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65	0,00	8,65	8,65
ТоТЭЦ	21 ул Голосова, влд. 105А	ОДЗ	0,0560			0,0560	138,44	0,00	138,44	138,44
ТоТЭЦ	Советская ул, вл. 51А	ОДЗ	0,0217			0,0217	53,64	0,00	53,64	53,64
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 78	ОДЗ	0,0134			0,0134	33,18	0,00	33,18	33,18
ТоТЭЦ	20 ул Республиканская, д. 12	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,59	0,00	20,59	20,59
ТоТЭЦ	Городской округ Банькина ул, вл. 32А	ОДЗ	0,2551	0,1846		0,4397	1086,98	0,00	1086,98	1086,98
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, д. 18г	ОДЗ	0,0272			0,0272	67,24	0,00	67,24	67,24
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, вл. 9А	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,81	0,00	21,81	21,81
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Итальянский, д. 24	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,34	0,00	12,34	12,34
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 6	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,21	0,21	0,13
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 6	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65	0,00	8,65	8,65
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 100	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,65	0,00	17,65	17,65
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 129	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,33	0,00	4,33	4,33
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 51В	ОДЗ			0,0154	0,0154	0,00	35,68	35,68	21,56
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 51В	ОДЗ	0,0133			0,0133	32,88	0,00	32,88	32,88
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 37	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,08	0,00	15,08	15,08
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Фрунзе, д. 14в	ОДЗ	0,0087		0,0001	0,0088	21,51	0,19	21,69	21,62
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,61	0,00	18,61	18,61
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,57	0,00	18,57	18,57
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	34 ул Революционная, д. 3а	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,48	0,00	23,48	23,48
ТЭЦ ВАЗа	б-р Приморский, д. 29-б	ОДЗ	0,0980		0,0040	0,1020	242,27	9,27	251,53	247,87
ТЭЦ ВАЗа	Северная ул, вл. 79	ОДЗ	0,3737	0,5022	0,0041	0,8800	2165,33	9,57	2174,89	2171,11

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	42 ул Ботаническая, д. 5Д	ОДЗ	0,0048		0,0000	0,0048	11,87	0,10	11,97	11,93
ТЭЦ ВА3а	Ботаническая ул, д. 5Д	ОДЗ	0,0057		0,0001	0,0058	14,19	0,13	14,32	14,27
ТЭЦ ВА3а	Степана Разина пр-кт, владение № 22а	ОДЗ	0,0940		0,0042	0,0982	232,38	9,65	242,03	238,21
ТЭЦ ВА3а	Итальянский б-р, д. 20	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,54	0,00	16,54	16,54
ТЭЦ ВА3а	Революционная ул, д. 7	ОДЗ	0,1120		0,0002	0,1122	276,88	0,46	277,34	277,16
ТЭЦ ВА3а	44 б-р Итальянский, д. 24	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,68	0,00	12,68	12,68
ТЭЦ ВА3а	44 б-р Итальянский, д. 24	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,68	0,00	12,68	12,68
ТЭЦ ВА3а	Итальянский б-р, д. 22	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,47	0,00	7,47	7,47
ТЭЦ ВА3а	Революционная ул, владение № 38а	ОДЗ	0,1630			0,1630	402,95	0,00	402,95	402,95
БМК-34	Академика Скрябина ул, дом № 19	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83	0,00	14,83	14,83
ТоТЭЦ	22 ул Мичурина, влд. 81А	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,29	0,00	23,29	23,29
ТоТЭЦ	22 ул Мичурина, влд. 81А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,62	0,00	4,62	4,62
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67	0,00	6,67	6,67
ТоТЭЦ	21 ул Мира, д. 65	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,56	0,00	16,56	16,56
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 21	ОДЗ	0,0315			0,0315	77,80	0,00	77,80	77,80
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 166	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,08	0,00	37,08	37,08
ТоТЭЦ	21 ул Голосова, д. 113	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 132	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67	0,00	6,67	6,67
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 166	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,53	0,00	19,53	19,53
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0084			0,0084	20,67	0,00	20,67	20,67
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0280			0,0280	69,29	0,00	69,29	69,29
ТоТЭЦ	10 ул Ленинградская, д. 40	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
ТоТЭЦ	10 ул Ленинградская, д. 40	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,48	0,00	15,48	15,48
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 52	ОДЗ	0,0089			0,0089	21,90	0,00	21,90	21,90
ТоТЭЦ	54 ул Мира, д. 111	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17	0,00	7,17	7,17
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 10	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,14	0,00	10,14	10,14
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 102	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0014	0,0014	0,00	3,24	3,24	1,96
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,40	0,00	24,40	24,40
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 84	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,47	0,00	7,47	7,47
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 84	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,27	1,27	0,77
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 84	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,27	1,27	0,77
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 118	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,17
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 118	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,32	0,00	18,32	18,32
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 21	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,39	0,39	0,24
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 21	ОДЗ	0,0209			0,0209	51,57	0,00	51,57	51,57
ТоТЭЦ	17 ул Карла Маркса, д. 76	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,26	0,00	28,26	28,26
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 21	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,83	0,83	0,50
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 21	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,53	0,00	23,53	23,53

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 21	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,97	0,97	0,59
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 21	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,48	0,00	26,48	26,48
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 10	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	2,02	2,02	1,22
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 10	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,26	0,00	8,26	8,26
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 94	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83	0,00	14,83	14,83
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 94	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,41	1,41	0,85
Район городских котельных/не указано_РГК	Мурысева ул, д. 76А	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,54	0,00	0,54	0,54
Район городских котельных/не указано_РГК	Мурысева ул, д. 76А	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,59	0,00	0,59	0,59
Район городских котельных/не указано_РГК	12 ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88	0,00	10,88	10,88
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 125	ОДЗ			0,0034	0,0034	0,00	7,95	7,95	4,80
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 125	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,82	0,00	24,82	24,82
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 13	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 13	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,08	0,00	15,08	15,08
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 31	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,80	0,00	17,80	17,80
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Итальянский, д. 18	ОДЗ	0,0139			0,0139	34,36	0,00	34,36	34,36
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 14	ОДЗ	0,0329	0,0460		0,0789	195,05	0,00	195,05	195,05
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 14	ОДЗ	0,0240			0,0240	59,40	0,00	59,40	59,40
ТоТЭЦ	Баныкина ул, д. 14	ОДЗ	0,0665			0,0665	164,39	0,00	164,39	164,39
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 68	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,11	0,00	6,11	6,11
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, д. 69	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 77	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,00	0,00	18,00	18,00
ТоТЭЦ	09 ул Горького, д. 84	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,33	0,00	28,33	28,33
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,97	0,00	22,97	22,97
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,59	0,00	5,59	5,59
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 78	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,44	0,44	0,27
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 78	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,32	0,00	29,32	29,32
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 18	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,53	0,00	19,53	19,53
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 34	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,32	0,00	13,32	13,32
ТоТЭЦ	ул Мира, д. 96	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,72	0,00	24,72	24,72
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 39	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,32	2,32	1,40
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 39	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94	0,00	4,94	4,94
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 101	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82	0,00	15,82	15,82
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 35	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,33	0,00	28,33	28,33
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 53	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,20
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 53	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,87	0,00	8,87	8,87
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 2	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,83	1,83	1,11
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 2	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 29	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,30	0,00	9,30	9,30
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 107	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 118	ОДЗ			0,0013	0,0013	0,00	2,94	2,94	1,77
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 118	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,48	0,00	23,48	23,48
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 118	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,18	1,18	0,71
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 118	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,87	0,00	8,87	8,87
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 129	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,23	0,00	8,23	8,23
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 18	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,50	0,00	8,50	8,50
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 13	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,76	0,00	7,76	7,76
ТоТЭЦ	11 б-р Молодежный, д. 4	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,80	0,00	15,80	15,80
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 52	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,22	0,00	16,22	16,22
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 51	ОДЗ	0,0138			0,0138	34,09	0,00	34,09	34,09
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 2А	ОДЗ	0,0639			0,0639	158,02	0,00	158,02	158,02
ТоТЭЦ	09 ул Новозаводская, влд. 55	ОДЗ	0,0834		0,0001	0,0836	206,25	0,32	206,57	206,44
ТоТЭЦ	Новозаводская ул, вл. 55А	ОДЗ			0,0423	0,0423	0,00	97,97	97,97	59,21
ТоТЭЦ	Новозаводская ул, вл. 55А	ОДЗ	0,1283			0,1283	317,17	0,00	317,17	317,17
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 40	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17	0,00	7,17	7,17
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Итальянский, д. 18	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,53	0,00	19,53	19,53
ТоТЭЦ	09 ул Самарская, д. 56	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	1,00	1,00	0,60
ТоТЭЦ	09 ул Самарская, д. 56	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	1,00	1,00	0,60
ТоТЭЦ	09 ул Самарская, д. 56	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10	0,00	13,10	13,10
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 60	ОДЗ	0,0201			0,0201	49,57	0,00	49,57	49,57
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 60	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 106	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 106	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66	0,00	7,66	7,66
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 52	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,79	0,00	18,79	18,79
ТоТЭЦ	Лесная ул, д. 52	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0045	0,0045	0,00	10,43	10,43	6,30
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0288			0,0288	71,20	0,00	71,20	71,20
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, д. 79	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67	0,00	6,67	6,67
ТоТЭЦ	50 ул Новопромышленная, д. 27	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	50 ул Новопромышленная, д. 27	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0108			0,0108	26,58	0,00	26,58	26,58
ТоТЭЦ	21 ул Голосова, д. 113	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,88	0,00	12,88	12,88
ТЭЦ ВАЗа	28 б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0057		0,0004	0,0061	14,09	0,90	14,99	14,64
ТЭЦ ВАЗа	28 б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0059		0,0000	0,0059	14,59	0,09	14,68	14,64
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,74	0,74	0,45
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,30	0,00	2,30	2,30
ТоТЭЦ	04 б-р 50 лет Октября, д. 1	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,99	0,00	22,99	22,99
ТоТЭЦ	04 б-р 50 лет Октября, д. 1	ОДЗ	0,0132			0,0132	32,63	0,00	32,63	32,63
ТоТЭЦ	17 ул Карла Маркса, д. 74	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0019	0,0019	0,00	4,33	4,33	2,62
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0138			0,0138	34,02	0,00	34,02	34,02

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 23	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,59	0,00	9,59	9,59
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,30	0,30	0,18
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,86	0,00	9,86	9,86
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,17
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,44	0,00	16,44	16,44
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 52	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17	0,00	7,17	7,17
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 52	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,11	1,11	0,67
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0012			0,0012	2,94	0,00	2,94	2,94
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,56	0,00	3,56	3,56
ТоТЭЦ	50 б-р Молодежный, д. 11	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,85	0,00	10,85	10,85
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 103	ОДЗ	0,0081			0,0081	19,90	0,00	19,90	19,90
ТоТЭЦ	17 ул Мира, д. 98	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,84	0,00	11,84	11,84
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 100	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,28	0,00	15,28	15,28
ТоТЭЦ	17 ул Мира, д. 98	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,78	0,00	8,78	8,78
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 51	ОДЗ	0,0213			0,0213	52,71	0,00	52,71	52,71
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,52	0,00	7,52	7,52
ТоТЭЦ	50 б-р Ленина, д. 3	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,16	0,00	12,16	12,16
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 7А	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,33	0,00	15,33	15,33
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,34	0,00	9,34	9,34
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 100	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,43	0,00	17,43	17,43
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 152	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78	0,00	19,78	19,78
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 152	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,53	0,00	10,53	10,53
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 83	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,41	1,41	0,85
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 83	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,41	1,41	0,85
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 83	ОДЗ	0,0168			0,0168	41,53	0,00	41,53	41,53
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 125	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,91	0,00	9,91	9,91
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 70	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,35	0,00	6,35	6,35
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 23	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,62	0,00	13,62	13,62
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 81	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,82	0,00	17,82	17,82
ТоТЭЦ	17 ул Гагарина, д. 2	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,17	0,00	11,17	11,17
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 82	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,30	0,30	0,18
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 82	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10	0,00	13,10	13,10
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 58	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,81	0,00	9,81	9,81
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,49	0,49	0,29
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,15	0,00	26,15	26,15
ТоТЭЦ	09 ул Горького, д. 92	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,09	1,09	0,66
ТоТЭЦ	09 ул Горького, д. 92	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,69	0,00	9,69	9,69
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 65	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,15	0,00	4,15	4,15
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 98	ОДЗ			0,0017	0,0017	0,00	3,87	3,87	2,34

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 98	ОДЗ	0,0159			0,0159	39,36	0,00	39,36	39,36
ТоТЭЦ	00 ул Индустриальная, влд. 7	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,46	0,00	10,46	10,46
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 23	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,50	0,00	15,50	15,50
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 84	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 107	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,47	0,00	9,47	9,47
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 107	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,77	0,00	15,77	15,77
ТоТЭЦ	Карбышева ул, д. 12	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,80	0,00	6,80	6,80
ТоТЭЦ	Карбышева ул, д. 12	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,14	0,00	7,14	7,14
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,60	0,00	8,60	8,60
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 70	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,87	0,00	6,87	6,87
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 18	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 110	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,57	2,57	1,55
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 110	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТоТЭЦ	10 ул Ленинградская, д. 24	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82	0,00	15,82	15,82
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 33	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,60	0,00	17,60	17,60
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 104	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,59	0,00	18,59	18,59
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 106	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,02	0,00	14,02	14,02
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 106	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,86	0,86	0,52
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 106	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,50	0,00	11,50	11,50
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 3	ОДЗ	0,0124			0,0124	30,73	0,00	30,73	30,73
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 3	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	2,09	2,09	1,26
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 3	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,40	0,00	4,40	4,40
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 38	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,07	1,07	0,64
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 38	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,70	0,00	6,70	6,70
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 13	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,51	0,00	25,51	25,51
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 13	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,49	0,49	0,29
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,21	0,21	0,13
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 23	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,47	0,00	11,47	11,47
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Итальянский, д. 18	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36	0,00	12,36	12,36
ТоТЭЦ	11 ул Мира, д. 82	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,76	0,00	14,76	14,76
ТоТЭЦ	00 ул Индустриальная, влд. 7	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,31	0,00	19,31	19,31
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 80	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,32	0,00	9,32	9,32
ТоТЭЦ	Гидростроевская ул, д. 13	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,29	0,00	12,29	12,29
ТоТЭЦ	20 ул Гидростроевская, д. 21	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,35	0,00	13,35	13,35
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 49	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,53	0,53	0,32
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 49	ОДЗ	0,8000			0,8000	1977,68	0,00	1977,68	1977,68
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0092			0,0092	22,64	0,00	22,64	22,64
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,67	0,67	0,41
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,66	0,00	21,66	21,66

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 17В	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,40	0,00	13,40	13,40
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 17В	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,86	0,86	0,52
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 122	ОДЗ	0,0388			0,0388	95,92	0,00	95,92	95,92
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 61а	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07	0,00	16,07	16,07
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 61а	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,81	0,81	0,49
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 61а	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 61а	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,85	1,85	1,12
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 61а	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,09	0,00	14,09	14,09
ТоТЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 61В	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83	0,00	14,83	14,83
ТоТЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 61В	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,17
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, д. 63А	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,06	0,00	17,06	17,06
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, д. 63А	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,92	0,00	28,92	28,92
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	1,99	1,99	1,20
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,42
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,92	0,00	28,92	28,92
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,50	0,00	22,50	22,50
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, д. 7	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, д. 7	ОДЗ	0,0113			0,0113	27,93	0,00	27,93	27,93
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,32	0,00	7,32	7,32
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 17В	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,22	0,00	25,22	25,22
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 13	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,67	0,67	0,41
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 13	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,67	0,67	0,41
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 13	ОДЗ	0,0278			0,0278	68,82	0,00	68,82	68,82
ТоТЭЦ	50 ул Жилина, д. 22	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64	0,00	9,64	9,64
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 33а	ОДЗ	0,0300		0,0023	0,0323	74,16	5,40	79,57	77,43
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 67	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,10	0,00	22,10	22,10
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 67	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,88	0,88	0,53
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,60	0,60	0,36
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,94	0,00	9,94	9,94
ТоТЭЦ	22 ул Мичурина, влд. 81А	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 70	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,59	0,00	7,59	7,59
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 99	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,15	0,00	15,15	15,15
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 21	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,42
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 21	ОДЗ	0,0155			0,0155	38,34	0,00	38,34	38,34
ТоТЭЦ	Жилина ул, дом № 54	ОДЗ	0,0240			0,0240	59,43	0,00	59,43	59,43
ТоТЭЦ	50 б-р Ленина, д. 3	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90	0,00	8,90	8,90
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 23	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,95	0,00	8,95	8,95
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,21	0,21	0,13
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 16В	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,12	0,00	29,12	29,12

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТотЭЦ	21 ул Банькина, д. 16В	ОДЗ			0,0017	0,0017	0,00	3,82	3,82	2,31
ТотЭЦ	21 ул Банькина, д. 21	ОДЗ	0,0208			0,0208	51,35	0,00	51,35	51,35
ТотЭЦ	21 ул Банькина, влд. 16Б	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
ТотЭЦ	21 ул Банькина, влд. 16Б	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
ТотЭЦ	21 б-р Ленина, д. 15А	ОДЗ	0,0291			0,0291	71,86	0,00	71,86	71,86
ТотЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,25	0,25	0,15
ТотЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,01	0,00	21,01	21,01
ТотЭЦ	10 ул Мира, д. 27	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТотЭЦ	10 ул Мира, д. 27	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90	0,00	8,90	8,90
ТотЭЦ	19 ул Ленина, д. 67	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,00	0,00	22,00	22,00
ТотЭЦ	19 ул Ленина, д. 67	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,44	0,44	0,27
ТотЭЦ	35 ул Мира, д. 100	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,34	0,00	14,34	14,34
ТотЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 61а	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,79	0,79	0,48
ТотЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 61а	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37	0,00	11,37	11,37
ТотЭЦ	22 б-р 50 лет Октября, д. 26	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,25	0,25	0,15
ТотЭЦ	22 б-р 50 лет Октября, д. 26	ОДЗ	0,0113			0,0113	27,91	0,00	27,91	27,91
ТотЭЦ	17 ул Победы, д. 62	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,74	0,00	13,74	13,74
ТотЭЦ	17 ул Победы, д. 62	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,27	0,00	18,27	18,27
ТотЭЦ	Автозаводское ш, д. 43, л. А	ОДЗ	0,0325			0,0325	80,29	0,00	80,29	80,29
ТотЭЦ	17 ул Победы, д. 45	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
ТотЭЦ	17 ул Победы, д. 45	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,33	0,00	15,33	15,33
ТотЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 48	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,47	0,00	22,47	22,47
ТотЭЦ	10 ул Советская, д. 59	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,67	1,67	1,01
ТотЭЦ	10 ул Советская, д. 59	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,87	0,00	8,87	8,87
Котельная № 2	Коммунистическая ул, д. 41	ОДЗ	0,0798			0,0798	197,27	0,00	197,27	197,27
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 41	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,52	0,00	7,52	7,52
ТотЭЦ	20 ул Советская, д. 89	ОДЗ	0,0240			0,0240	59,33	0,00	59,33	59,33
ТотЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,38	0,00	15,38	15,38
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, д. 7	ОДЗ	0,2410		0,0003	0,2413	595,78	0,58	596,36	596,13
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, влд. 38	ОДЗ	0,1250		0,0100	0,1350	309,01	23,17	332,18	323,01
ТотЭЦ	21 б-р Ленина, д. 15А	ОДЗ	0,0284			0,0284	70,11	0,00	70,11	70,11
ТотЭЦ	21 б-р Ленина, д. 15А	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,32	1,32	0,80
ТотЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ	0,0085			0,0085	20,94	0,00	20,94	20,94
ТотЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТотЭЦ	10 ул Мира, д. 57	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,20	0,00	9,20	9,20
ТотЭЦ	21 ул Банькина, влд. 16Б	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,07	0,00	9,07	9,07
ТотЭЦ	17 ул Ленина, д. 96	ОДЗ			0,0023	0,0023	0,00	5,28	5,28	3,19
ТотЭЦ	17 ул Ленина, д. 96	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,24	0,00	12,24	12,24
ТотЭЦ	50 ул Ленина, д. 79	ОДЗ	0,0244			0,0244	60,32	0,00	60,32	60,32
ТотЭЦ	50 пл Центральная, д. 8	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,15	0,00	15,15	15,15
ТотЭЦ	50 ул Жилина, д. 13	ОДЗ	0,0160			0,0160	39,60	0,00	39,60	39,60
ТотЭЦ	50 ул Жилина, д. 1	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,28	0,00	8,28	8,28

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	50 ул Жилина, д. 24	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,78	0,00	8,78	8,78
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 21	ОДЗ	0,0125			0,0125	30,88	0,00	30,88	30,88
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 21	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,19	0,00	17,19	17,19
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 23	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,44	0,00	9,44	9,44
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,79	0,79	0,48
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,47	0,00	27,47	27,47
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,25	0,25	0,15
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0127			0,0127	31,49	0,00	31,49	31,49
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,95	0,95	0,57
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,42	0,00	9,42	9,42
ТоТЭЦ	Жилина ул, д. 28	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57	0,00	15,57	15,57
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 49	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 49	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,81	0,00	9,81	9,81
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 15	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,80	0,00	24,80	24,80
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,32	0,00	20,32	20,32
ТоТЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 15Д	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,42	0,42	0,25
ТоТЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 15Д	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,39	0,00	14,39	14,39
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 27	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,44	0,44	0,27
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 27	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,17	0,00	16,17	16,17
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 29	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,35	0,35	0,21
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 29	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,43	0,00	21,43	21,43
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,37	0,37	0,22
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,36	0,00	14,36	14,36
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,39	0,39	0,24
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0092			0,0092	22,77	0,00	22,77	22,77
ТоТЭЦ	00 ул Победы, двлд. 27	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,76	0,00	12,76	12,76
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, влд. 16Б	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,78	0,00	12,78	12,78
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 152	ОДЗ	0,0214			0,0214	52,90	0,00	52,90	52,90
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 84	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,18	1,18	0,71
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0069			0,0069	16,96	0,00	16,96	16,96
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,04	0,00	25,04	25,04
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 35	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,51	0,51	0,31
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 35	ОДЗ	0,0164			0,0164	40,64	0,00	40,64	40,64
ТоТЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,14	1,14	0,69
ТоТЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,42	0,00	18,42	18,42
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 60	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,41	0,00	5,41	5,41
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 11Б	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,39	0,00	16,39	16,39
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 11Б	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 11Б	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,21	0,21	0,13
ТоТЭЦ	09 ул Горького, д. 59	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,26	0,00	25,26	25,26
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 54	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,25	0,25	0,15
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 54	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,03	0,00	22,03	22,03

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,34	0,00	16,34	16,34
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 38А	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,17
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 38А	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90	0,00	8,90	8,90
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 70	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,01	0,00	12,01	12,01
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 70	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,81	0,00	12,81	12,81
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-д Оптимистов, д. 7	ОДЗ	0,0238		0,0068	0,0306	58,84	15,80	74,64	68,38
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,25	0,25	0,15
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0129			0,0129	31,95	0,00	31,95	31,95
ТоТЭЦ	21 ул Мира, д. 69	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,23	0,00	19,23	19,23
ТоТЭЦ	09 ул Горького, д. 72	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,61	0,00	7,61	7,61
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 41	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,44	0,44	0,27
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 41	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,73	0,00	8,73	8,73
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Льва Яшина, зд. 11	ОДЗ	0,0490			0,0490	121,13	0,00	121,13	121,13
ТЭЦ ВАЗа	Ленинский пр-кт, д. 16	ОДЗ	0,1140	0,1090	0,0008	0,2238	551,28	1,88	553,16	552,41
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, вл. 45	ОДЗ	0,1890	0,0530	0,0901	0,3321	598,25	208,73	806,98	724,39
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, вл. 51	ОДЗ	0,1890	0,0530	0,0901	0,3321	598,25	208,73	806,98	724,39
ТЭЦ ВАЗа	Ворошилова ул, вл. 51	ОДЗ	0,2590	0,0390	0,0958	0,3938	736,69	221,94	958,62	870,81
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, влд. 65а	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,97	1083,85	992,46
ТЭЦ ВАЗа	ул Дзержинского, влд. 11а	ОДЗ	0,1890	0,0530	0,0901	0,3321	598,25	208,73	806,98	724,39
ТЭЦ ВАЗа	Космонавтов б-р, вл. 20	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,97	1083,85	992,46
ТЭЦ ВАЗа	б-р Кулибина, влд. 7	ОДЗ	0,1930	0,0230	0,0722	0,2882	533,97	167,26	701,24	635,05
ТЭЦ ВАЗа	Ленинский пр-кт, вл. 22	ОДЗ	0,1950	0,0470	0,0099	0,2519	598,25	22,94	621,18	612,11
ТЭЦ ВАЗа	Ленинский пр-кт, вл. 7	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,97	1083,85	992,46
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 5	ОДЗ	0,2220	0,1010	0,0958	0,4188	798,49	221,94	1020,43	932,61
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, вл. 25	ОДЗ	0,1930	0,0230	0,0722	0,2882	533,97	167,26	701,24	635,05
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Московский, влд. 5	ОДЗ	0,1930	0,0230	0,0722	0,2882	533,97	167,26	701,24	635,05
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, вл. 36	ОДЗ	0,1930	0,0230	0,0722	0,2882	533,97	167,26	701,24	635,05
ТЭЦ ВАЗа	ул Свердлова, влд. 5а	ОДЗ	0,2590	0,0390	0,0997	0,3977	736,69	230,97	967,66	876,27
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, вл. 76	ОДЗ	0,1930	0,0230	0,0722	0,2882	533,97	167,26	701,24	635,05
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, д. 61	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,97	1083,85	992,46
ТЭЦ ВАЗа	Цветной б-р, вл. 24	ОДЗ	0,2630	0,1150	0,1227	0,5007	934,45	284,26	1218,71	1106,23
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, вл. 47	ОДЗ	0,1930	0,0230	0,0722	0,2882	533,97	167,26	701,24	635,05
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 6	ОДЗ	1,1110	0,1260	0,1633	1,4003	3057,99	378,31	3436,30	3286,61
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, владение № 23	ОДЗ	0,1152	0,1044	0,0098	0,2294	542,87	22,70	565,58	556,59
ТЭЦ ВАЗа	Городской округ Революционная ул, вл. 25	ОДЗ	0,0210		0,0004	0,0214	51,91	0,81	52,72	52,40
ТЭЦ ВАЗа	Окраинная ул, д. 1	ОДЗ	0,2500		0,0021	0,2521	618,03	4,83	622,85	620,94
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 77	ОДЗ	0,1490	0,4080	0,0357	0,5927	1376,96	82,71	1459,67	1426,94
ТЭЦ ВАЗа	Фрунзе ул, д. 6В	ОДЗ	0,0780	0,1860	0,0042	0,2682	652,63	9,65	662,29	658,47
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, д. 82	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,38	0,00	15,38	15,38
ТоТЭЦ	21 ул Банькина, д. 16В	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,56	0,56	0,34
ТоТЭЦ	21 ул Банькина, д. 16В	ОДЗ	0,0105			0,0105	25,95	0,00	25,95	25,95

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	04 ул Кирова, влд. 3Б	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,00	0,00	7,00	7,00
ТоТЭЦ	04 ул Кирова, влд. 3Б	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,46	0,00	1,46	1,46
ТоТЭЦ	50 ул Жилина, д. 24	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,67	0,00	9,67	9,67
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,65	0,00	13,65	13,65
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,21	0,21	0,13
ТоТЭЦ	50 ул Баныкина, д. 16А	ОДЗ			0,0044	0,0044	0,00	10,26	10,26	6,20
ТоТЭЦ	50 ул Баныкина, д. 16А	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,44	0,00	27,44	27,44
ТоТЭЦ	50 ул Баныкина, д. 16А	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,56	0,00	16,56	16,56
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,20
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,24	0,00	27,24	27,24
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 53	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,34	0,00	23,34	23,34
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 11Б	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,32	0,00	20,32	20,32
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 11Б	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,04	1,04	0,63
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 11Б	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,04	1,04	0,63
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	1,02	1,02	0,62
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29	0,00	18,29	18,29
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0228			0,0228	56,41	0,00	56,41	56,41
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,60	0,00	15,60	15,60
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 90	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,71	1,71	1,04
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 90	ОДЗ	0,0065			0,0065	15,97	0,00	15,97	15,97
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,07	0,00	18,07	18,07
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 49	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 49	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,55	0,00	8,55	8,55
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 13а	ОДЗ	0,0057		0,0002	0,0059	14,09	0,42	14,51	14,34
ТоТЭЦ	35 ул Карбышева, д. 3	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,09	1,09	0,66
ТоТЭЦ	35 ул Карбышева, д. 3	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,30	0,00	22,30	22,30
ТоТЭЦ	Горького ул, д. 48	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 48	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,48	0,00	15,48	15,48
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 17	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,79	0,79	0,48
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 17	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,22	0,00	16,22	16,22
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 17	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,79	0,79	0,48
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 17	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,76	0,00	7,76	7,76
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 19	ОДЗ	0,0057		0,0003	0,0060	14,07	0,74	14,81	14,51
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,44	0,44	0,27
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29	0,00	18,29	18,29
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 118	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,29	0,00	6,29	6,29
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 61	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87	0,00	11,87	11,87
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 30	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,74	1,74	1,05
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 30	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64	0,00	9,64	9,64
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 77	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,54	0,00	9,54	9,54

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 77	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0060	0,0060	0,00	13,90	13,90	8,40
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0159			0,0159	39,21	0,00	39,21	39,21
ТоТЭЦ	50 б-р Молодежный, д. 8	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,11	0,00	21,11	21,11
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Фрунзе, д. 14в	ОДЗ	0,0185		0,0020	0,0205	45,76	4,68	50,44	48,59
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 13	ОДЗ	0,0221			0,0221	54,66	0,00	54,66	54,66
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 13	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,25	0,25	0,15
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,78	0,00	5,78	5,78
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 13а	ОДЗ	0,0048		0,0004	0,0052	11,96	0,86	12,82	12,48
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 13а	ОДЗ	0,0051		0,0004	0,0055	12,68	0,86	13,54	13,20
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 13а	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0049	12,01	0,16	12,18	12,11
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 3	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,24	0,00	29,24	29,24
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 3	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,42	0,42	0,25
ТЭЦ ВАЗа	б-р Кулибина, д. 2б	ОДЗ	0,0080	0,0140	0,0170	0,0390	54,39	39,38	93,77	78,19
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 13	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,49	0,49	0,29
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 13	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,42	0,00	9,42	9,42
ТоТЭЦ	17 ул Гагарина, д. 2	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,74	0,00	18,74	18,74
ТоТЭЦ	20 ул Республиканская, д. 18	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,21	0,21	0,13
ТоТЭЦ	20 ул Республиканская, д. 18	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,49	0,00	29,49	29,49
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,58	0,00	21,58	21,58
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,42
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ	0,0109			0,0109	26,92	0,00	26,92	26,92
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 52	ОДЗ	0,0264			0,0264	65,16	0,00	65,16	65,16
ТоТЭЦ	50 ул Баныкина, д. 16А	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,79	0,79	0,48
ТоТЭЦ	50 ул Баныкина, д. 16А	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,05	0,00	42,05	42,05
ТоТЭЦ	ул Гагарина, д. 10	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,48	1,48	0,90
ТоТЭЦ	ул Гагарина, д. 10	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,82	0,00	17,82	17,82
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 77	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,53	0,00	6,53	6,53
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 77	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,47	0,00	9,47	9,47
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	1,97	1,97	1,19
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0166			0,0166	40,99	0,00	40,99	40,99
ТоТЭЦ	50 ул Ленинградская, д. 56	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21	0,00	247,21	247,21
ТоТЭЦ	50 ул Ленинградская, д. 58	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,75	0,00	21,75	21,75
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 29	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,53	0,00	9,53	9,53
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 86	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,17	0,00	16,17	16,17
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 86	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62	0,00	11,62	11,62
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62	0,00	11,62	11,62
ТоТЭЦ	35 ул Голосова, д. 77	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,59	0,00	9,59	9,59
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 129	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 127	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,99	0,00	8,99	8,99
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-д Оптимистов, д. 7	ОДЗ	0,0120		0,0000	0,0120	29,67	0,09	29,76	29,72
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-д Оптимистов, д. 9	ОДЗ	0,0105		0,0001	0,0106	25,96	0,30	26,26	26,14

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-д Оптимистов, д. 9	ОДЗ	0,0098		0,0001	0,0099	24,23	0,21	24,44	24,35
ТЭЦ ВАЗа	00 ул Спортивная, влд. 33	ОДЗ	0,0065		0,0000	0,0065	16,07	0,09	16,16	16,12
ТЭЦ ВАЗа	00 ул Спортивная, влд. 33	ОДЗ	0,0079		0,0006	0,0085	19,53	1,34	20,87	20,34
ТЭЦ ВАЗа	00 ул Спортивная, влд. 33	ОДЗ	0,0140		0,0000	0,0140	34,61	0,09	34,70	34,67
ТЭЦ ВАЗа	00 ул Спортивная, влд. 33	ОДЗ	0,0142		0,0010	0,0152	35,10	2,34	37,44	36,52
ТЭЦ ВАЗа	00 ул Спортивная, влд. 33	ОДЗ	0,0317		0,0000	0,0317	78,37	0,09	78,46	78,42
ТоТЭЦ	20 ул Республиканская, д. 12	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,33	0,00	17,33	17,33
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 49	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,79	0,00	9,79	9,79
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, д. 69	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,43	0,00	8,43	8,43
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 67	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,58	1,58	0,95
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 67	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,38	0,00	15,38	15,38
ТоТЭЦ	20 ул Республиканская, д. 18	ОДЗ			0,0014	0,0014	0,00	3,20	3,20	1,93
ТоТЭЦ	20 ул Республиканская, д. 18	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,19
ТоТЭЦ	20 ул Республиканская, д. 18	ОДЗ	0,0129			0,0129	31,77	0,00	31,77	31,77
ТоТЭЦ	10 ул Жилина, д. 25	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,80	0,00	15,80	15,80
ТоТЭЦ	21 ул Мира, д. 69	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90	0,00	8,90	8,90
ТоТЭЦ	50 ул Гидростроевская, д. 14	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,52	0,00	24,52	24,52
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 47	ОДЗ	0,0196			0,0196	48,38	0,00	48,38	48,38
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 47	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,53	1,53	0,92
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 8	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,49	0,49	0,29
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 8	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,49	0,49	0,29
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 8	ОДЗ	0,0084			0,0084	20,69	0,00	20,69	20,69
ТоТЭЦ	50 б-р Ленина, д. 3	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,74	0,00	11,74	11,74
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 31	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90	0,00	8,90	8,90
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 26	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,34	0,00	9,34	9,34
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 26	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,32	0,00	9,32	9,32
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,04	1,04	0,63
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,25	0,00	9,25	9,25
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 47	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,78	1,78	1,08
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 47	ОДЗ	0,0191			0,0191	47,14	0,00	47,14	47,14
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 47А	ОДЗ	0,0189			0,0189	46,75	0,00	46,75	46,75
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 47А	ОДЗ			0,0016	0,0016	0,00	3,68	3,68	2,23
Котельная № 2	Есенина ул, дом № 12	ОДЗ	0,0339			0,0339	83,80	0,00	83,80	83,80
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 35	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,24	0,00	1,24	1,24
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 61	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,50	0,00	15,50	15,50
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 61	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,48	0,00	1,48	1,48
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,65	0,00	4,65	4,65
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 91	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,78	0,00	8,78	8,78
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 33	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,06	0,00	8,06	8,06
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 3	ОДЗ	0,0108			0,0108	26,77	0,00	26,77	26,77
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 3	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,58	0,58	0,35
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 80	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,62	0,00	13,62	13,62

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 76	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37	0,00	11,37	11,37
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,74	1,74	1,05
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,90	0,00	15,90	15,90
ТоТЭЦ	10 ул Жилина, д. 13А	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,94	0,00	13,94	13,94
ТоТЭЦ	11 б-р Молодежный, д. 20	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,37	0,00	22,37	22,37
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 5	ОДЗ			0,0018	0,0018	0,00	4,12	4,12	2,49
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 5	ОДЗ	0,0190			0,0190	46,85	0,00	46,85	46,85
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 31	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 31	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,90	0,00	12,90	12,90
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 52	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 52	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,57	0,00	22,57	22,57
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 51	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,95	0,00	12,95	12,95
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 8	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,92	0,00	22,92	22,92
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 100	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,88	1,88	1,13
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 100	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90	0,00	8,90	8,90
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, д. 82	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,01	0,00	15,01	15,01
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 49	ОДЗ	0,0045		0,0010	0,0055	11,15	2,32	13,47	12,55
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 49	ОДЗ	0,0049		0,0011	0,0060	12,16	2,55	14,71	13,70
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 49	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,33	0,00	24,33	24,33
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 49	ОДЗ	0,0062		0,0011	0,0073	15,20	2,55	17,75	16,74
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 49	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,33	0,00	24,33	24,33
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 49	ОДЗ	0,0049		0,0011	0,0060	12,16	2,55	14,71	13,70
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 49	ОДЗ	0,0004			0,0004	1,01	0,00	1,01	1,01
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 49	ОДЗ	0,0004			0,0004	1,01	0,00	1,01	1,01
ТоТЭЦ	11 ул Ленина, д. 89	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,02	0,00	16,02	16,02
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 41	ОДЗ	0,0275			0,0275	67,98	0,00	67,98	67,98
ТоТЭЦ	00 ул Ленина, д. 77	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,21	0,21	0,13
ТоТЭЦ	00 ул Ленина, д. 77	ОДЗ	0,0092			0,0092	22,69	0,00	22,69	22,69
ТоТЭЦ	11 ул Мира, д. 82	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,43	0,00	6,43	6,43
ТоТЭЦ	11 ул Чуковского, д. 1	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,15	0,00	15,15	15,15
ТоТЭЦ	21 ул Мира, д. 69	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
ТоТЭЦ	11 ул Жилина, д. 3	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,60	0,00	15,60	15,60
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 67	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 67	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,75	0,00	10,75	10,75
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 54	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,97	0,00	8,97	8,97
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 84	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62	0,00	11,62	11,62
ТоТЭЦ	04 ул Калмыцкая, д. 36	ОДЗ	0,0057			0,0057	13,99	0,00	13,99	13,99
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 25	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 25	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,51	0,00	11,51	11,51
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 8	ОДЗ	0,0081			0,0081	19,93	0,00	19,93	19,93
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 8	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,56	0,56	0,34

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,13	0,00	22,13	22,13
ТоТЭЦ	07 б-р 50 лет Октября, д. 38	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,09	0,00	30,09	30,09
ТоТЭЦ	07 б-р 50 лет Октября, д. 38	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 125	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44	0,00	5,44	5,44
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 8	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,41	0,41	0,25
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 8	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,25	0,00	26,25	26,25
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 8	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,79	0,79	0,48
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 8	ОДЗ	0,0089			0,0089	21,88	0,00	21,88	21,88
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 23	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,77	0,00	17,77	17,77
Район городских котельных/не_указано_РГК	Коммунистическая ул, владение № 45Б	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,58	0,00	6,58	6,58
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72	0,00	2,72	2,72
Котельная № 2	08 ул Матросова, д. 46	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,93	0,00	5,93	5,93
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 25	ОДЗ	0,0085			0,0085	20,95	0,00	20,95	20,95
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 60	ОДЗ	0,0112			0,0112	27,76	0,00	27,76	27,76
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92	0,00	6,92	6,92
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,20
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,03	0,00	7,03	7,03
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,67	0,00	1,67	1,67
ТоТЭЦ	Лесная ул, дом № 36	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,41	0,00	24,41	24,41
ТоТЭЦ	22 ул Мичурина, влд. 81А	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,50	0,00	2,50	2,50
ТоТЭЦ	11 б-р Молодежный, д. 7	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,27	0,00	9,27	9,27
ТоТЭЦ	50 ул Жилина, д. 17	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,84	0,00	11,84	11,84
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 26	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,89	0,00	15,89	15,89
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0149			0,0149	36,95	0,00	36,95	36,95
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,48	1,48	0,90
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0179			0,0179	44,30	0,00	44,30	44,30
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,73	0,00	2,73	2,73
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,90	1,90	1,15
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,31	0,00	3,31	3,31
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,53	0,53	0,32
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,20
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,47	0,00	4,47	4,47
Котельная № 2	12 ул Коммунистическая, д. 53	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,26	0,00	32,26	32,26
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 54	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,25	0,00	9,25	9,25
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 61	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,47	0,00	9,47	9,47
ТоТЭЦ	10 ул Жилина, д. 13А	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,09	0,00	14,09	14,09
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 52	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,41	0,00	16,41	16,41
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 106	ОДЗ			0,0017	0,0017	0,00	3,94	3,94	2,38
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 106	ОДЗ			0,0017	0,0017	0,00	3,94	3,94	2,38

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 106	ОДЗ	0,0173			0,0173	42,67	0,00	42,67	42,67
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 35	ОДЗ	0,0105			0,0105	26,03	0,00	26,03	26,03
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 10	ОДЗ	0,0484			0,0484	119,65	0,00	119,65	119,65
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, д. 82	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11	0,00	12,11	12,11
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, дом № 15	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,52	0,00	4,52	4,52
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 11Б	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 11Б	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,57	0,00	18,57	18,57
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 28	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,68	0,00	8,68	8,68
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 59	ОДЗ	0,0316			0,0316	78,07	0,00	78,07	78,07
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 59	ОДЗ	0,0084			0,0084	20,69	0,00	20,69	20,69
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,56	0,00	7,56	7,56
ТоТЭЦ	10 ул Жилина, д. 13А	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
ТоТЭЦ	10 ул Жилина, д. 13А	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,95	0,00	8,95	8,95
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,13	0,00	2,13	2,13
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 45	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,20
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 45	ОДЗ	0,0275			0,0275	67,98	0,00	67,98	67,98
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 47В	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,32	0,00	13,32	13,32
ТЭЦ ВАЗа	28 б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0064		0,0001	0,0065	15,82	0,25	16,08	15,98
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 20	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,44	0,44	0,27
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 20	ОДЗ	0,0153			0,0153	37,87	0,00	37,87	37,87
ТоТЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,09	0,00	10,09	10,09
ТоТЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,38	0,38	0,23
ТоТЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,38	0,38	0,23
ТоТЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,09	0,00	10,09	10,09
ТоТЭЦ	10 ул Жилина, д. 13А	ОДЗ	0,0121			0,0121	29,86	0,00	29,86	29,86
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Итальянский, д. 18	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83	0,00	14,83	14,83
ТоТЭЦ	35 ул Карбышева, д. 3	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,37	1,37	0,83
ТоТЭЦ	35 ул Карбышева, д. 3	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,56	0,00	3,56	3,56
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 57	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92	0,00	6,92	6,92
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,14	0,14	0,08
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,55	0,00	8,55	8,55
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,05	0,00	2,05	2,05
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 60	ОДЗ	0,0092			0,0092	22,79	0,00	22,79	22,79
ТоТЭЦ	09 ул Новозаводская, влд. 55	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,00	0,00	11,00	11,00
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,17
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57	0,00	15,57	15,57
ТоТЭЦ	09 ул Новозаводская, влд. 55	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,21	0,21	0,13
ТоТЭЦ	09 ул Новозаводская, влд. 55	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,56	0,00	10,56	10,56
ТоТЭЦ	09 ул Новозаводская, влд. 55	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,30	0,30	0,18
ТоТЭЦ	09 ул Новозаводская, влд. 55	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85	0,00	12,85	12,85
ТоТЭЦ	09 ул Новозаводская, влд. 55	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38
ТоТЭЦ	09 ул Новозаводская, влд. 55	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,15	0,00	15,15	15,15

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	28 б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0072		0,0000	0,0072	17,77	0,09	17,87	17,83
ТЭЦ ВАЗа	28 б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0138		0,0003	0,0141	34,14	0,60	34,74	34,50
ТЭЦ ВАЗа	28 б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0075		0,0002	0,0077	18,64	0,35	18,99	18,85
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 43б	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,81	1,81	1,09
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 43б	ОДЗ	0,0065	0,0097		0,0162	40,07	0,00	40,07	40,07
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-д Оптимистов, д. 7	ОДЗ	0,0083		0,0003	0,0086	20,59	0,70	21,29	21,01
ТЭЦ ВАЗа	28 б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0058		0,0011	0,0069	14,34	2,57	16,91	15,89
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,81	0,00	16,81	16,81
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0195			0,0195	48,18	0,00	48,18	48,18
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, вл. 5а	ОДЗ	0,1900	0,0090	0,0044	0,2034	491,95	10,19	502,14	498,11
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 66	ОДЗ			0,0037	0,0037	0,00	8,59	8,59	5,19
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 66	ОДЗ	0,0247			0,0247	60,96	0,00	60,96	60,96
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 74	ОДЗ	0,0307			0,0307	75,89	0,00	75,89	75,89
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 28	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,79	0,79	0,48
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 28	ОДЗ	0,1324			0,1324	327,31	0,00	327,31	327,31
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 51В	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,32	2,32	1,40
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 51В	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,17	0,00	38,17	38,17
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 49	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,99	0,00	22,99	22,99
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 86	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,75	0,00	21,75	21,75
ТЭЦ ВАЗа	28 б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0062		0,0002	0,0064	15,33	0,44	15,77	15,59
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0166			0,0166	41,14	0,00	41,14	41,14
ТЭЦ ВАЗа	Заставная ул, вл. 15	ОДЗ	0,2484	0,2400	0,0325	0,5209	1207,37	75,29	1282,67	1252,87
ТЭЦ ВАЗа	Заставная ул, вл. 15	ОДЗ	0,2520	0,1290		0,3810	941,87	0,00	941,87	941,87
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Московский, д. 46	ОДЗ	0,0080		0,0002	0,0082	19,78	0,39	20,17	20,01
ТоТЭЦ	21 ул Жилина, д. 34	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,14	0,00	16,14	16,14
ТоТЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,23	0,00	28,23	28,23
ТоТЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 49	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67	0,00	6,67	6,67
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 51	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,83	0,00	8,83	8,83
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 84	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,79	0,79	0,48
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,26	0,00	8,26	8,26
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 68	ОДЗ			0,0014	0,0014	0,00	3,13	3,13	1,89
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 68	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,10	0,00	15,10	15,10
ТоТЭЦ	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0812	0,5768		0,6580	1626,64	0,00	1626,64	1626,64
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,21	0,21	0,13
ТоТЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 63А	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07	0,00	16,07	16,07
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 27	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,09	0,00	14,09	14,09
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 27	ОДЗ	0,0057		0,0000	0,0057	14,09	0,09	14,18	14,15
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,08	0,00	22,08	22,08
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 20	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,09	0,00	16,09	16,09
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 29	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,50	0,00	6,50	6,50
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 107	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,54	0,00	9,54	9,54

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 57	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67	0,00	6,67	6,67
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 61	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,44	0,00	4,44	4,44
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 61	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87	0,00	11,87	11,87
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 86	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65	0,00	8,65	8,65
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 63	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,41	0,00	16,41	16,41
ТЭЦ ВАЗа	00 ул Фрунзе, влд. 8а	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,20
ТЭЦ ВАЗа	00 ул Фрунзе, влд. 8а	ОДЗ	0,0144			0,0144	35,65	0,00	35,65	35,65
ТЭЦ ВАЗа	00 ул Фрунзе, влд. 8а	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,84	0,00	7,84	7,84
ТоТЭЦ	09 ул Горького, д. 70	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,34	0,00	23,34	23,34
ТоТЭЦ	Родины ул, вл. 1Г	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,99	0,00	22,99	22,99
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ	0,0133			0,0133	32,83	0,00	32,83	32,83
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10
Район городских котельных/не_указано_РГК	Гидротехническая ул, вл. 37	ОДЗ	0,0516			0,0516	127,49	0,00	127,49	127,49
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 5	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,55	0,00	17,55	17,55
ТоТЭЦ	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0157			0,0157	38,69	0,00	38,69	38,69
Котельная №14	03 ул Комзина, д. 27	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,61	0,00	12,61	12,61
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 57	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,32	2,32	1,40
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 57	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,32	2,32	1,40
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 57	ОДЗ	0,0219			0,0219	54,16	0,00	54,16	54,16
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,05	0,00	29,05	29,05
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37	0,00	11,37	11,37
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 43	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,17
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 43	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,17
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 43	ОДЗ	0,0306			0,0306	75,55	0,00	75,55	75,55
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 102	ОДЗ	0,0125			0,0125	30,90	0,00	30,90	30,90
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 10	ОДЗ	0,0339			0,0339	83,80	0,00	83,80	83,80
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 20	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29	0,00	18,29	18,29
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 72	ОДЗ	0,0213	0,0224		0,0437	108,03	0,00	108,03	108,03
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 72	ОДЗ	0,0347	0,0366		0,0713	176,26	0,00	176,26	176,26
ТоТЭЦ	Мичурина ул, вл. 27А	ОДЗ	0,0430			0,0430	106,30	0,00	106,30	106,30
ТоТЭЦ	Мичурина ул, двл. 27	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61	0,00	34,61	34,61
ТоТЭЦ	Базовая ул, вл. 20, стр. 8	ОДЗ	0,0366			0,0366	90,48	0,00	90,48	90,48
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 14	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,96	0,00	9,96	9,96
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 106	ОДЗ	0,0283			0,0283	69,96	0,00	69,96	69,96
Район городских котельных/не_указано_РГК	46 ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0557	0,0101	0,0022	0,0680	162,66	5,10	167,76	165,74
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 43А	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,50	0,00	22,50	22,50
ТоТЭЦ	21 ул Мира, д. 71	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,26	0,00	19,26	19,26
ТЭЦ ВАЗа	Льва Яшина ул, здание № 22	ОДЗ	0,0270	0,0360	0,0019	0,0649	155,74	4,49	160,24	158,46
ТоТЭЦ	Ларина ул, д. 139, стр. 9	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33	0,00	148,33	148,33
ТоТЭЦ	Ларина ул, дом № 139	ОДЗ	0,2760	0,7320		1,0080	2491,88	0,00	2491,88	2491,88

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Итальянский, д. 20	ОДЗ	0,0060		0,0040	0,0100	14,83	9,27	24,10	20,43
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 6	ОДЗ			0,0030	0,0030	0,00	6,95	6,95	4,20
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 6	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,03	0,00	42,03	42,03
ТоТЭЦ	00 ул Индустриальная, влд. 7	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,11	0,00	32,11	32,11
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0081			0,0081	19,93	0,00	19,93	19,93
ТоТЭЦ	50 ул Карбышева, д. 9	ОДЗ	0,0232			0,0232	57,30	0,00	57,30	57,30
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, дом № 51	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96	0,00	3,96	3,96
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 11, к. 1	ОДЗ	0,0028		0,0000	0,0029	6,95	0,09	7,04	7,00
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, владение № 1, строение 63	ОДЗ	1,0000			1,0000	2472,10	0,00	2472,10	2472,10
ТоТЭЦ	Банькина ул, вл. 60	ОДЗ	0,0381			0,0381	94,19	0,00	94,19	94,19
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 25	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	1,00	1,00	0,60
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 25	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,20	0,00	9,20	9,20
ТЭЦ ВАЗа	, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,22	0,00	25,22	25,22
ТЭЦ ВАЗа	, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38
ТЭЦ ВАЗа	, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,27	0,00	20,27	20,27
ТЭЦ ВАЗа	, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 55	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10	0,00	13,10	13,10
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,69	0,00	5,69	5,69
ТоТЭЦ	Лесная ул, д. 52	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,75	0,00	21,75	21,75
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 51	ОДЗ	0,0173			0,0173	42,72	0,00	42,72	42,72
ТЭЦ ВАЗа	Итальянский б-р, д. 20	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,74	0,00	7,74	7,74
ТЭЦ ВАЗа	Итальянский б-р, д. 22	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,76	0,00	7,76	7,76
ТЭЦ ВАЗа	Итальянский б-р, д. 22	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,76	0,00	7,76	7,76
ТЭЦ ВАЗа	Итальянский б-р, д. 22	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,89	0,00	7,89	7,89
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, д. 79	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,00	0,00	22,00	22,00
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, вл. 22А	ОДЗ	0,1240			0,1240	306,54	0,00	306,54	306,54
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 53	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39
ТоТЭЦ	Толстого ул, дом № 30	ОДЗ	0,1510		0,1050	0,2560	373,29	243,25	616,54	520,29
Район городских котельных/не_указано_РГК	12 ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,23	0,00	24,23	24,23
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 60	ОДЗ	0,0112			0,0112	27,64	0,00	27,64	27,64
ТоТЭЦ	Жилина ул, дом № 54	ОДЗ	0,0210			0,0210	51,94	0,00	51,94	51,94
ТоТЭЦ	Жилина ул, дом № 54	ОДЗ	0,0269			0,0269	66,57	0,00	66,57	66,57
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 55	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66	0,00	7,66	7,66
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 55	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,81	0,00	16,81	16,81
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 55	ОДЗ	0,0145			0,0145	35,85	0,00	35,85	35,85
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 55	ОДЗ	0,0004			0,0004	0,87	0,00	0,87	0,87
ТоТЭЦ	22 ул Мичурина, влд. 81А	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,42	0,00	2,42	2,42
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 21А	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,88	0,88	0,53
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 21А	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,48	0,00	28,48	28,48
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 21	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,27	0,00	7,27	7,27
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 11	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,01	0,00	21,01	21,01

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 129	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,63	0,00	14,63	14,63
ТоТЭЦ	Белорусская ул, вл. 33	ОДЗ	0,0210		0,0013	0,0223	51,91	3,08	55,00	53,78
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 55	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,83	0,00	1,83	1,83
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 55	ОДЗ	0,0097			0,0097	23,98	0,00	23,98	23,98
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 55	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,49	0,00	0,49	0,49
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 21А	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 21А	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,48	0,00	15,48	15,48
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 21А	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,40	0,00	15,40	15,40
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 21А	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 21А	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,54	0,00	11,54	11,54
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 21А	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0021		0,0001	0,0022	5,19	0,23	5,42	5,33
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0056		0,0001	0,0057	13,84	0,23	14,08	13,98
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0046	11,12	0,23	11,36	11,26
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0056		0,0001	0,0057	13,84	0,23	14,08	13,98
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0046	11,12	0,23	11,36	11,26
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,23	8,14	8,05
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0056		0,0001	0,0057	13,84	0,23	14,08	13,98
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0046	11,12	0,23	11,36	11,26
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,23	8,14	8,05
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0046	11,12	0,23	11,36	11,26
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0046	11,12	0,23	11,36	11,26
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0056		0,0001	0,0057	13,84	0,23	14,08	13,98
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0057		0,0001	0,0058	14,09	0,23	14,32	14,23

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0046	11,12	0,23	11,36	11,26
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0056		0,0001	0,0057	13,84	0,23	14,08	13,98
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0057		0,0001	0,0058	14,09	0,23	14,32	14,23
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0046	11,12	0,23	11,36	11,26
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0046	11,12	0,23	11,36	11,26
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0056		0,0001	0,0057	13,84	0,23	14,08	13,98

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0057		0,0001	0,0058	14,09	0,23	14,32	14,23
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0046	11,12	0,23	11,36	11,26
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0046	11,12	0,23	11,36	11,26
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0056		0,0001	0,0057	13,84	0,23	14,08	13,98
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,23	8,14	8,05
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,23	8,14	8,05
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0056		0,0001	0,0057	13,84	0,23	14,08	13,98
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,23	8,14	8,05
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0044		0,0001	0,0045	10,88	0,23	11,11	11,02
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,23	8,14	8,05

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,23	8,14	8,05
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,23	8,14	8,05
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,23	8,14	8,05
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,23	8,14	8,05
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0046	11,12	0,23	11,36	11,26
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0056		0,0001	0,0057	13,84	0,23	14,08	13,98
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,23	8,14	8,05
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,23	8,14	8,05
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,23	8,14	8,05
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0056		0,0001	0,0057	13,84	0,23	14,08	13,98
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,23	8,14	8,05
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0046	11,12	0,23	11,36	11,26
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0046	11,12	0,23	11,36	11,26
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0046	11,12	0,23	11,36	11,26
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0046	11,12	0,23	11,36	11,26
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,23	8,14	8,05
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0057		0,0001	0,0058	14,09	0,23	14,32	14,23
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,23	8,14	8,05
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0109		0,0034	0,0143	26,95	7,93	34,87	31,74
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0099		0,0034	0,0133	24,47	7,93	32,40	29,26
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0055		0,0034	0,0089	13,60	7,93	21,52	18,39
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0061		0,0034	0,0095	15,08	7,93	23,01	19,87
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0073		0,0034	0,0107	18,05	7,93	25,97	22,84
ТоТЭЦ	20 ул Советская, д. 87	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,61	0,00	12,61	12,61
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 37	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,09	0,00	14,09	14,09
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 48	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 48	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,66	0,00	5,66	5,66
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, влд. 69	ОДЗ			0,0017	0,0017	0,00	3,94	3,94	2,38
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, влд. 69	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,44	0,00	27,44	27,44
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0136			0,0136	33,67	0,00	33,67	33,67
ТоТЭЦ	Банькина ул, владение № 25	ОДЗ	0,6822	0,5482		1,2304	3041,71	0,00	3041,71	3041,71
ТоТЭЦ	11 ул Мира, д. 82	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87	0,00	11,87	11,87
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,49	0,49	0,29
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,71	0,00	21,71	21,71
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,53	0,53	0,32
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,39	0,00	18,39	18,39
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 18	ОДЗ	0,0174			0,0174	43,01	0,00	43,01	43,01
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 18	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,17
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 125	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 125	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57	0,00	15,57	15,57
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 68	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,55	2,55	1,54
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 68	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,84	0,00	13,84	13,84
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 51	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,55	2,55	1,54
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 51	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64	0,00	9,64	9,64
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36	0,00	12,36	12,36
Котельная № 2	Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ	0,0018	0,0004		0,0022	5,38	0,00	5,38	5,38

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	ул Громовой, влд. 32А	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,42	0,00	29,42	29,42
Котельная №8	Майский проезд, д. 15	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10	0,00	13,10	13,10
Котельная №8	Майский проезд, д. 15	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,28	0,00	13,28	13,28
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 15	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,23	0,00	19,23	19,23
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 60	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,81	0,00	9,81	9,81
Котельная №8	Никонова ул, д. 13	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,71	0,00	3,71	3,71
Котельная №8	50 ул Никонова, д. 13	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,19	0,00	5,19	5,19
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 31	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 31	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,36	0,00	5,36	5,36
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 31	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
ТоТЭЦ	07 ул Ларина, д. 151	ОДЗ	0,1000	0,1300		0,2300	568,58	0,00	568,58	568,58
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 100	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36	0,00	12,36	12,36
ТЭЦ ВАЗа	ул Революционная, д. 49	ОДЗ	0,0026		0,0013	0,0039	6,43	3,10	9,53	8,30
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,21	0,21	0,13
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 23	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,49	0,00	9,49	9,49
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 61	ОДЗ	0,0065			0,0065	15,95	0,00	15,95	15,95
ТоТЭЦ	10 ул Жилина, д. 13А	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,65	0,00	13,65	13,65
Котельная № 2	12 ул Коммунистическая, д. 53	ОДЗ	0,0352			0,0352	87,02	0,00	87,02	87,02
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 23	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,63	0,00	14,63	14,63
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 2А	ОДЗ			0,0032	0,0032	0,00	7,41	7,41	4,48
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 2А	ОДЗ	0,0520			0,0520	128,52	0,00	128,52	128,52
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, владение № 47А	ОДЗ	0,0274			0,0274	67,79	0,00	67,79	67,79
ТоТЭЦ	50 ул Жилина, д. 7	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,46	0,00	25,46	25,46
ТоТЭЦ	10 ул Жилина, д. 13А	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,05	0,00	9,05	9,05
ТоТЭЦ	Базовая ул, вл. 40А	ОДЗ	0,0318			0,0318	78,61	0,00	78,61	78,61
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 36	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,85	1,85	1,12
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 36	ОДЗ	0,0284			0,0284	70,08	0,00	70,08	70,08
Котельная №8	Шлюзовая ул, дом № 33	ОДЗ	0,0112			0,0112	27,76	0,00	27,76	27,76
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 37	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,09	0,00	14,09	14,09
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 37	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,49	0,00	5,49	5,49
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 45	ОДЗ	0,0065			0,0065	15,97	0,00	15,97	15,97
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 45	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,94	0,00	11,94	11,94
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 36А	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94	0,00	4,94	4,94
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 47В	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64	0,00	9,64	9,64
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 47В	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,76	0,76	0,46
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 21	ОДЗ	0,0135			0,0135	33,40	0,00	33,40	33,40
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 21	ОДЗ			0,0013	0,0013	0,00	3,06	3,06	1,85
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 68	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,33	0,00	17,33	17,33
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 68	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,58	0,58	0,35
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, д. 85	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,42	0,00	29,42	29,42
Котельная № 2	45 ул Лизы Чайкиной, д. 85	ОДЗ	0,0313			0,0313	77,38	0,00	77,38	77,38

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, д. 85	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,24	0,00	1,24	1,24
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 68	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,37	0,00	0,37	0,37
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 68	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,52	0,00	0,52	0,52
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 68	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,44	0,00	27,44	27,44
ТоТЭЦ	35 ул Карбышева, д. 3	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,36	0,00	14,36	14,36
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, влд. 16Б	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, влд. 16Б	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,59	0,00	14,59	14,59
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 36	ОДЗ			0,0057	0,0057	0,00	13,21	13,21	7,98
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 36	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,36	0,00	14,36	14,36
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 99	ОДЗ	0,0628			0,0628	155,25	0,00	155,25	155,25
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 99	ОДЗ	0,0206			0,0206	50,93	0,00	50,93	50,93
ТоТЭЦ	04 ул Лесная, влд. 3Б	ОДЗ	0,0540	0,0210	0,0556	0,1306	185,41	128,74	314,14	263,21
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, вл. 71А	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,87	0,00	3,87	3,87
ТоТЭЦ	Горького ул, дом № 68	ОДЗ			0,0019	0,0019	0,00	4,40	4,40	2,66
ТоТЭЦ	Горького ул, дом № 68	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТоТЭЦ	Гагарина ул, владение № 6	ОДЗ	0,3170	0,1000	0,0069	0,4239	1030,87	16,03	1046,90	1040,55
БМК-34	92 ул Олимпийская, д. 19а	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
Котельная №8	Носова ул, дом № 19	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,22	0,00	25,22	25,22
ТоТЭЦ	б-р 50 лет Октября, д. 36А	ОДЗ			0,0026	0,0026	0,00	6,12	6,12	3,70
ТоТЭЦ	б-р 50 лет Октября, д. 36А	ОДЗ	0,0400			0,0400	98,88	0,00	98,88	98,88
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 36А	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,45	0,00	4,45	4,45
ТоТЭЦ	Городской округ Ленинградская ул, д. 55	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,81	0,00	16,81	16,81
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26	0,00	21,26	21,26
Котельная № 2	Городской округ Ярославская ул, д. 31	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,81	0,00	16,81	16,81
Котельная № 2	Мурысева ул, владение № 85Б	ОДЗ	0,0208			0,0208	51,37	0,00	51,37	51,37
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 36А	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94	0,00	4,94	4,94
БМК-34	Академика Скрябина ул, дом № 19	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,25	0,00	22,25	22,25
ТоТЭЦ	Чапаева ул, д. 133	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64	0,00	9,64	9,64
ТЭЦ ВАЗа	28 б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0058		0,0000	0,0058	14,34	0,09	14,43	14,39
ТоТЭЦ	22 ул Мичурина, влд. 81А	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,60	0,00	2,60	2,60
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 47б	ОДЗ	0,0194			0,0194	47,96	0,00	47,96	47,96
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 47б	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,20	2,20	1,33
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 152	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,07	0,00	27,07	27,07
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 112	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64	0,00	9,64	9,64
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 6	ОДЗ			0,0025	0,0025	0,00	5,79	5,79	3,50
ТоТЭЦ	Белорусская ул, д. 6	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,32	2,32	1,40
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 6	ОДЗ	0,0166			0,0166	41,04	0,00	41,04	41,04
ТоТЭЦ	Белорусская ул, д. 6	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82	0,00	15,82	15,82
Район городских котельных (РГК)/не указано_РГК	Коммунистическая ул, владение № 101	ОДЗ	0,1340			0,1340	331,26	0,00	331,26	331,26
Район городских котельных (РГК)/не указано_РГК	Коммунистическая ул, владение № 101, строение 1	ОДЗ	0,1033			0,1033	255,37	0,00	255,37	255,37

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	Городской округ Коммунистическая ул, вл. 101, стр. 1	ОДЗ	0,4778			0,4778	1181,12	0,00	1181,12	1181,12
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, д. 63А	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42	0,00	7,42	7,42
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, д. 63А	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,55	2,55	1,54
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 96	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,45	0,00	4,45	4,45
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 96	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96	0,00	3,96	3,96
ТоТЭЦ	Калмыцкая ул, д. 29	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,19	0,00	5,19	5,19
ТоТЭЦ	04 ул Калмыцкая, д. 29	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,52	0,00	20,52	20,52
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, д. 63А	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,30	0,00	11,30	11,30
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, д. 63А	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85	0,00	12,85	12,85
Котельная № 2	Майский проезд, здание № 7В	ОДЗ	0,0498			0,0498	123,11	0,00	123,11	123,11
ТоТЭЦ	35 ул Индустриальная, влд. 1Д	ОДЗ	0,0227			0,0227	56,12	0,00	56,12	56,12
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, д. 7, кв. 1 002	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29	0,00	18,29	18,29
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, д. 7, кв. 1 002	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,21	0,21	0,13
Котельная №8	ул Гидротехническая, зд. 35А	ОДЗ	0,0125			0,0125	30,80	0,00	30,80	30,80
Котельная №8	ул Гидротехническая, зд. 35А	ОДЗ	0,0324			0,0324	80,00	0,00	80,00	80,00
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 31, стр. 5	ОДЗ	0,0787			0,0787	194,55	0,00	194,55	194,55
ТоТЭЦ	11 ул Ленина, д. 89	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,17	0,00	11,17	11,17
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 31, строение 4	ОДЗ	0,0400			0,0400	98,88	0,00	98,88	98,88
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, вл. 71А	ОДЗ	0,0128			0,0128	31,62	0,00	31,62	31,62
ТоТЭЦ	Горького ул, д. 29А	ОДЗ	0,0151			0,0151	37,43	0,00	37,43	37,43
ТоТЭЦ	07 ул Ларина, д. 173	ОДЗ	0,2890			0,2890	714,44	0,00	714,44	714,44
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 53	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,11	0,00	19,11	19,11
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 54	ОДЗ	0,0765			0,0765	189,04	0,00	189,04	189,04
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
Район городских котельных/не_указано_РГК	Лизы Чайкиной ул, дом № 52	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,52	0,00	9,52	9,52
Район городских котельных/не_указано_РГК	Лизы Чайкиной ул, дом № 52	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,62	0,00	9,62	9,62
Район городских котельных/не_указано_РГК	Лизы Чайкиной ул, дом № 52	ОДЗ	0,1238			0,1238	306,05	0,00	306,05	306,05
Район городских котельных/не_указано_РГК	Лизы Чайкиной ул, дом № 52	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07	0,00	16,07	16,07
ТоТЭЦ	10 ул Ушакова, д. 36	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	1,02	1,02	0,62
ТоТЭЦ	10 ул Ушакова, д. 36	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82	0,00	15,82	15,82
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, д. 7, кв. 1 001	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,51	0,51	0,31
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, д. 7, кв. 1 001	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07	0,00	16,07	16,07
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 68	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,20	0,00	4,20	4,20
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, владение № 3В	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,72	0,00	24,72	24,72
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, владение № 3В	ОДЗ	0,5000			0,5000	1236,05	0,00	1236,05	1236,05
Котельная №8	Железнодорожная ул, вл. 11А	ОДЗ	0,0261			0,0261	64,52	0,00	64,52	64,52
Котельная №8	Железнодорожная ул, вл. 11А	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,59	0,00	14,59	14,59

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная №8	ул Железнодорожная, влд. 11А	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,52	0,00	20,52	20,52
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул. д. 60	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,52	0,00	7,52	7,52
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 29	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64	0,00	9,64	9,64
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 51	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,07	0,00	9,07	9,07
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,80	0,00	21,80	21,80
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 51	ОДЗ	0,0585			0,0585	144,54	0,00	144,54	144,54
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 84	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,09	0,00	14,09	14,09
ТоТЭЦ	Городской округ Базовая ул, вл. 12	ОДЗ	0,0572			0,0572	141,46	0,00	141,46	141,46
ТоТЭЦ	11 ул Ленина, д. 89	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,14	0,00	10,14	10,14
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, владение № 169	ОДЗ	0,0225	0,0178		0,0403	99,67	0,00	99,67	99,67
ТоТЭЦ	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65	0,00	8,65	8,65
ТоТЭЦ	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 74	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66	0,00	7,66	7,66
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 15	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,51	0,51	0,31
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 15	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,34	0,00	14,34	14,34
ТоТЭЦ	Тупиковый проезд, владение № 60	ОДЗ	0,1024			0,1024	253,14	0,00	253,14	253,14
ТоТЭЦ	Тупиковый проезд, владение № 64	ОДЗ	0,2989			0,2989	738,91	0,00	738,91	738,91
Котельная № 2	Мурысева ул, д. 77	ОДЗ	0,0251			0,0251	62,05	0,00	62,05	62,05
ТоТЭЦ	09 ул Новопромышленная, влд. 12	ОДЗ	0,0455			0,0455	112,48	0,00	112,48	112,48
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 61	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0142			0,0142	35,10	0,00	35,10	35,10
ТоТЭЦ	10 ул Ленинградская, д. 46	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,73	0,00	8,73	8,73
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, двл. 17В	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54	0,00	18,54	18,54
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, двл. 17В	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,51	1,51	0,91
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 50	ОДЗ	0,0458			0,0458	113,32	0,00	113,32	113,32
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 50	ОДЗ	0,0248	0,0650		0,0898	221,99	0,00	221,99	221,99
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 21, строение 2	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54	0,00	18,54	18,54
ТоТЭЦ	Базовая ул, вл. 8	ОДЗ	0,0574			0,0574	141,85	0,00	141,85	141,85
ТоТЭЦ	Базовая ул, вл. 8	ОДЗ	0,2135			0,2135	527,80	0,00	527,80	527,80
Котельная №8	Майский проезд, дом № 64	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85	0,00	12,85	12,85
ТоТЭЦ	Новозаводская ул, владение № 49	ОДЗ	0,0691	0,1648	0,1819	0,4158	578,22	421,36	999,59	832,86
ТоТЭЦ	35 ул Базовая, влд. 4А	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,17	0,00	29,17	29,17
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 45	ОДЗ	0,0309			0,0309	76,39	0,00	76,39	76,39
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 73А	ОДЗ	0,0450			0,0450	111,24	0,00	111,24	111,24
ТоТЭЦ	35 ул Базовая, влд. 1, стр. 20	ОДЗ	0,1348			0,1348	333,19	0,00	333,19	333,19
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, д. 82	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,93	0,93	0,56
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, д. 82	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62	0,00	11,62	11,62
ТоТЭЦ	Белорусская ул, владение № 21	ОДЗ	0,0598			0,0598	147,83	0,00	147,83	147,83
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0134			0,0134	33,13	0,00	33,13	33,13
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0134			0,0134	33,13	0,00	33,13	33,13
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,00	0,00	22,00	22,00
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,05	0,00	18,05	18,05

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0134			0,0134	33,13	0,00	33,13	33,13
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0134			0,0134	33,13	0,00	33,13	33,13
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,00	0,00	22,00	22,00
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29	0,00	18,29	18,29
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0134			0,0134	33,13	0,00	33,13	33,13
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0134			0,0134	33,13	0,00	33,13	33,13
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,00	0,00	22,00	22,00
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29	0,00	18,29	18,29
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0134			0,0134	33,13	0,00	33,13	33,13
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0133			0,0133	32,88	0,00	32,88	32,88
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,00	0,00	22,00	22,00
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,05	0,00	18,05	18,05
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0134			0,0134	33,13	0,00	33,13	33,13
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0133			0,0133	32,88	0,00	32,88	32,88
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0165			0,0165	40,79	0,00	40,79	40,79
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,14	0,00	32,14	32,14
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,14	0,00	32,14	32,14
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0149			0,0149	36,83	0,00	36,83	36,83
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0124			0,0124	30,65	0,00	30,65	30,65
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32	0,00	16,32	16,32
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07	0,00	16,07	16,07
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0124			0,0124	30,65	0,00	30,65	30,65
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	Лизы Чайкиной ул, д. 46	ОДЗ	0,0149			0,0149	36,83	0,00	36,83	36,83
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	Лизы Чайкиной ул, д. 46	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,19	0,00	27,19	27,19
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	Лизы Чайкиной ул, д. 46	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,81	0,00	16,81	16,81
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	Лизы Чайкиной ул, д. 46	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,34	0,00	14,34	14,34
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	Матросова ул, дом № 27	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,09	0,00	14,09	14,09
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	Матросова ул, дом № 27	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,14	0,00	10,14	10,14
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	Матросова ул, дом № 27	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37	0,00	11,37	11,37
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	Матросова ул, дом № 27	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	Матросова ул, дом № 27	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	Матросова ул, дом № 27	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	Матросова ул, дом № 27	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63	0,00	10,63	10,63
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	Матросова ул, дом № 27	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32	0,00	16,32	16,32
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	Матросова ул, дом № 27	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,09	0,00	14,09	14,09
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	Матросова ул, дом № 27	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37	0,00	11,37	11,37
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	Матросова ул, дом № 27	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	Матросова ул, дом № 27	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	Матросова ул, дом № 27	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38	0,00	10,38	10,38
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	Матросова ул, дом № 27	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32	0,00	16,32	16,32
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	Матросова ул, дом № 27	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,09	0,00	14,09	14,09
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	Матросова ул, дом № 27	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37	0,00	11,37	11,37
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	Матросова ул, дом № 27	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,93	0,00	5,93	5,93
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,93	0,00	5,93	5,93
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,93	0,00	5,93	5,93
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,93	0,00	5,93	5,93
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96	0,00	3,96	3,96
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,69	0,00	5,69	5,69
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,93	0,00	5,93	5,93
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44	0,00	5,44	5,44
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,69	0,00	5,69	5,69
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67	0,00	6,67	6,67
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,93	0,00	5,93	5,93
Котельная №8	Шлюзовая ул, д. 19	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39
Район городских котельных/не указано_РГК	Механизаторов ул, дом № 11	ОДЗ	0,0550		0,0015	0,0565	135,97	3,48	139,44	138,07
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 2А	ОДЗ	0,0135			0,0135	33,47	0,00	33,47	33,47
Район городских котельных (РГК)/Г/колонка_РГК	Носова ул, д. 13	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,71	0,00	3,71	3,71
ТЭЦ ВАЗа	28 б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0079		0,0000	0,0079	19,53	0,09	19,62	19,59
Район городских котельных/не указано_РГК	Матросова ул, дом № 31А	ОДЗ	0,0598			0,0598	147,91	0,00	147,91	147,91
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 45	ОДЗ			0,0026	0,0026	0,00	5,95	5,95	3,59
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 45	ОДЗ	0,0600	0,0250		0,0850	210,13	0,00	210,13	210,13
ТоТЭЦ	Тупиковый проезд, владение № 30	ОДЗ	0,4510			0,4510	1114,92	0,00	1114,92	1114,92
ТоТЭЦ	Тупиковый проезд, владение № 30, строение 2	ОДЗ	0,0350			0,0350	86,52	0,00	86,52	86,52
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,70	0,00	4,70	4,70
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,60	0,60	0,36
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94	0,00	4,94	4,94
ТоТЭЦ	ул Индустриальная, влд. 9	ОДЗ			0,0213	0,0213	0,00	49,35	49,35	29,82
ТоТЭЦ	ул Индустриальная, влд. 9	ОДЗ	0,1220			0,1220	301,60	0,00	301,60	301,60
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, владение № 16Б	ОДЗ	0,0182			0,0182	44,92	0,00	44,92	44,92
ТоТЭЦ	Банькина ул, вл. 13	ОДЗ	0,0560			0,0560	138,44	0,00	138,44	138,44
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 27	ОДЗ	0,0008			0,0008	1,98	0,00	1,98	1,98
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0018	0,0018	0,00	4,08	4,08	2,46
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0230			0,0230	56,78	0,00	56,78	56,78
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 90	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,20
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 90	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 90	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,60	0,60	0,36
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 90	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 2А	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,88	0,88	0,53
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 2А	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,68	0,00	14,68	14,68
ТоТЭЦ	Ленина б-р, д. 9А, Литер А	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,03	0,00	42,03	42,03
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 47	ОДЗ	0,0191			0,0191	47,22	0,00	47,22	47,22
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 47	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,93	0,93	0,56
ТоТЭЦ	35 ул Базовая, влд. 24	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21	0,00	247,21	247,21
ТоТЭЦ	35 ул Базовая, влд. 24	ОДЗ	0,0750			0,0750	185,41	0,00	185,41	185,41
ТоТЭЦ	35 ул Базовая, влд. 24	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21	0,00	247,21	247,21
ТоТЭЦ	10 ул Ленинградская, д. 34	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	10 ул Ленинградская, д. 34	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,21	0,00	17,21	17,21
ТоТЭЦ	Советская ул, д. 74	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,43	0,00	10,43	10,43
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, д. 7	ОДЗ	0,0085			0,0085	20,94	0,00	20,94	20,94
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, д. 7	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,35	0,35	0,21

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 11Б	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,08	0,00	28,08	28,08
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 96	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,85	1,85	1,12
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 96	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,52	0,00	20,52	20,52
ТоТЭЦ	04 б-р 50 лет Октября, д. 10	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10
ТоТЭЦ	04 б-р 50 лет Октября, д. 10	ОДЗ	0,0160			0,0160	39,50	0,00	39,50	39,50
ТоТЭЦ	04 б-р 50 лет Октября, д. 10	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,30	0,30	0,18
ТоТЭЦ	04 б-р 50 лет Октября, д. 10	ОДЗ	0,0269			0,0269	66,40	0,00	66,40	66,40
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 15А	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	2,04	2,04	1,23
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 15А	ОДЗ	0,0249			0,0249	61,65	0,00	61,65	61,65
ТоТЭЦ	21 ул Жилина, д. 56	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,09	0,00	14,09	14,09
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, владение № 46Б	ОДЗ	0,0380			0,0380	93,94	0,00	93,94	93,94
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 79	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,27	0,00	11,27	11,27
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 52Б	ОДЗ	0,1366		0,0070	0,1436	337,69	16,22	353,91	347,49
ТоТЭЦ	Новозаводская ул, владение № 8А	ОДЗ	0,0055		0,0010	0,0065	13,60	2,32	15,91	15,00
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 70	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 68	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,60	0,60	0,36
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 68	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65	0,00	8,65	8,65
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 47	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,77	0,00	24,77	24,77
ТоТЭЦ	21 ул Мира, д. 73	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,50	0,00	15,50	15,50
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 96	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,18	0,18	0,11
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 96	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64	0,00	9,64	9,64
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 49	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,73	0,00	14,73	14,73
ТоТЭЦ	Карбышева ул, д. 9	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0039	0,0039	0,00	9,08	9,08	5,49
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0158			0,0158	39,06	0,00	39,06	39,06
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 10	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,83	1,83	1,10
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 10	ОДЗ	0,0141			0,0141	34,91	0,00	34,91	34,91
ТЭЦ ВАЗа	Итальянский б-р, д. 24	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,44	0,00	7,44	7,44
ТЭЦ ВАЗа	Итальянский б-р, д. 24	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,95	0,00	10,95	10,95
ТЭЦ ВАЗа	Итальянский б-р, д. 24	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,77	0,00	15,77	15,77
ТЭЦ ВАЗа	Итальянский б-р, д. 24	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,20	0,00	6,20	6,20
ТЭЦ ВАЗа	Итальянский б-р, дом № 25	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,67	0,00	3,67	3,67
ТЭЦ ВАЗа	Итальянский б-р, дом № 25	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,67	0,00	3,67	3,67
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, владение № 16А	ОДЗ	0,1360			0,1360	336,21	0,00	336,21	336,21
ТоТЭЦ	20 ул Республиканская, д. 18	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,37	0,37	0,22
ТоТЭЦ	20 ул Республиканская, д. 18	ОДЗ	0,0113			0,0113	27,98	0,00	27,98	27,98
ТоТЭЦ	04 ул Кирова, влд. 3Б	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,27	0,00	20,27	20,27
ТоТЭЦ	Кирова ул, вл. 3Б	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,92	0,00	28,92	28,92
ТоТЭЦ	Кирова ул, вл. 3Б	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44	0,00	5,44	5,44
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	Коммунистическая ул, вл. 100	ОДЗ	0,0300			0,0300	74,16	0,00	74,16	74,16
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, двлд. 43а	ОДЗ	0,0065	0,0097	0,0008	0,0170	40,07	1,81	41,88	41,16
БМК-34	92 ул Новосадовая, д. 19а	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67	0,00	6,67	6,67

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,59	0,00	29,59	29,59
ТоТЭЦ	Мира ул, вл. 97	ОДЗ	0,0400		0,0010	0,0410	98,88	2,32	101,20	100,28
Котельная № 2	12 ул Коммунистическая, д. 18А	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,25	0,00	15,25	15,25
Район городских котельных (РГК)/не указано РГК	ул Мурысева, влд. 59А	ОДЗ	0,0639			0,0639	157,95	0,00	157,95	157,95
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,20
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,16	0,00	12,16	12,16
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 121	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65	0,00	8,65	8,65
ТоТЭЦ	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,19	0,00	5,19	5,19
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 25	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39
ТоТЭЦ	Кирова ул, вл. 3Б	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85	0,00	12,85	12,85
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, дом № 40	ОДЗ	0,0194			0,0194	47,96	0,00	47,96	47,96
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д, строение 1	ОДЗ	0,0470			0,0470	116,19	0,00	116,19	116,19
Котельная № 2	Мурысева ул, владение № 56А	ОДЗ	0,0128			0,0128	31,62	0,00	31,62	31,62
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 49а	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,42
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 49а	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,99	0,00	22,99	22,99
ТоТЭЦ	Родины ул, д. 36	ОДЗ	0,0125			0,0125	30,85	0,00	30,85	30,85
ТоТЭЦ	Родины ул, д. 36	ОДЗ			0,0020	0,0020	0,00	4,68	4,68	2,83
ТоТЭЦ	20 ул Гидростроевская, д. 26	ОДЗ	0,0121			0,0121	29,91	0,00	29,91	29,91
ТоТЭЦ	Родины ул, д. 36	ОДЗ			0,0013	0,0013	0,00	3,08	3,08	1,86
ТоТЭЦ	Родины ул, д. 36	ОДЗ	0,0124			0,0124	30,58	0,00	30,58	30,58
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 108	ОДЗ	0,0157			0,0157	38,76	0,00	38,76	38,76
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 108	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,83	1,83	1,11
ТоТЭЦ	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
ТоТЭЦ	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44	0,00	5,44	5,44
ТоТЭЦ	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44	0,00	5,44	5,44
ТоТЭЦ	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
ТоТЭЦ	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92	0,00	6,92	6,92
ТоТЭЦ	Ленина ул, владение № 131	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,79	0,00	18,79	18,79
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, влд. 16Б	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,28	0,00	19,28	19,28
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, влд. 16Б	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,39	0,39	0,24
Котельная №8	Шлюзовая ул, дом № 33	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,34	0,00	49,34	49,34
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 51В	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,62	1,62	0,98
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 51В	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 51В	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 51В	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,62	1,62	0,98
ТоТЭЦ	Ларина ул, д. 151, стр. 4	ОДЗ	0,5901	0,2875		0,8776	2169,42	0,00	2169,42	2169,42
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 68	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 68	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29	0,00	18,29	18,29

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Район городских котельных/_не_указано_Район городских котельных	Ярославская ул, вл. 8	ОДЗ	1,5226		0,0070	1,5296	3764,05	16,22	3780,26	3773,85
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, владение № 84А	ОДЗ	0,5100		0,0083	0,5183	1260,77	19,23	1280,00	1272,39
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 108, кв. 2	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,78	0,00	10,78	10,78
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 108, кв. 2	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	20 ул Баныкина, д. 11Б	ОДЗ		0,0925		0,0925	228,62	0,00	228,62	228,62
ТоТЭЦ	20 ул Баныкина, д. 11Б	ОДЗ	0,6985	0,0925	0,1538	0,9448	1955,43	356,19	2311,62	2170,68
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,08	0,00	4,08	4,08
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 84	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72	0,00	2,72	2,72
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,71	0,00	3,71	3,71
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 84	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,73	0,00	1,73	1,73
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 84	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,80	0,00	15,80	15,80
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 77	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,44	0,00	9,44	9,44
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 79	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	2,09	2,09	1,26
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 79	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	2,09	2,09	1,26
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 79	ОДЗ	0,0494			0,0494	122,12	0,00	122,12	122,12
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 64	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,33	0,00	6,33	6,33
ТоТЭЦ	04 б-р 50 лет Октября, д. 10	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,30	1,30	0,78
ТоТЭЦ	04 б-р 50 лет Октября, д. 10	ОДЗ	0,0178			0,0178	43,90	0,00	43,90	43,90
Котельная №8	Гидротехническая ул, владение № 27А	ОДЗ	0,0330	0,0130	0,0021	0,0481	113,72	4,87	118,58	116,66
ТоТЭЦ	21 ул Мира, д. 73	ОДЗ	0,0209			0,0209	51,67	0,00	51,67	51,67
БМК-34	Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26	0,00	21,26	21,26
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 104	ОДЗ	0,0193			0,0193	47,71	0,00	47,71	47,71
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 48	ОДЗ	0,0222			0,0222	54,93	0,00	54,93	54,93
ТоТЭЦ	Тупиковый проезд, здание № 4	ОДЗ	1,0634	1,0320	0,0128	2,1082	5180,04	29,61	5209,65	5197,93
ТоТЭЦ	Автозаводское ш, вл. 1	ОДЗ	0,0410			0,0410	101,36	0,00	101,36	101,36
ТоТЭЦ	54 ул Мира, влд. 107А	ОДЗ	0,1327	0,1120		0,2447	604,92	0,00	604,92	604,92
ТоТЭЦ	Мира ул, вл. 107А	ОДЗ			0,0046	0,0046	0,00	10,54	10,54	6,37
ТоТЭЦ	21 ул Голосова, д. 103	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,43	0,00	6,43	6,43
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 77	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29	0,00	18,29	18,29
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 7	ОДЗ	0,0159			0,0159	39,23	0,00	39,23	39,23
ТоТЭЦ	Белорусская ул, д. 7	ОДЗ	0,0204			0,0204	50,33	0,00	50,33	50,33
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 22	ОДЗ			0,0023	0,0023	0,00	5,31	5,31	3,21
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 22	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,43	0,00	21,43	21,43
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 60	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82	0,00	15,82	15,82
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 60	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32	0,00	16,32	16,32
ТоТЭЦ	Ларина ул, владение № 187	ОДЗ	0,0299			0,0299	73,82	0,00	73,82	73,82
ТоТЭЦ	Ларина ул, владение № 187, строение 2	ОДЗ	0,0639	0,0021		0,0659	163,00	0,00	163,00	163,00
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 63	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,49	0,49	0,29
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 63	ОДЗ	0,0104			0,0104	25,61	0,00	25,61	25,61
ТЭЦ ВАЗа	Городской округБотаническая ул, д. 5Ж	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,16	0,00	6,16	6,16
ТЭЦ ВАЗа	Городской округБотаническая ул, д. 5Ж	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,50	0,00	24,50	24,50

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,38	0,00	28,38	28,38
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,14	1,14	0,69
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,37	0,37	0,22
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,41	0,00	16,41	16,41
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 61	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,77	0,00	11,77	11,77
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 100	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,14	0,00	10,14	10,14
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 25	ОДЗ	0,0084			0,0084	20,84	0,00	20,84	20,84
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 25	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96	0,00	3,96	3,96
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,84	0,00	13,84	13,84
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,84	0,00	13,84	13,84
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,84	0,00	13,84	13,84
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,84	0,00	13,84	13,84
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,84	0,00	13,84	13,84
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, влд. 44, стр. 1	ОДЗ	0,4370	0,2930	0,0068	0,7368	1804,63	15,75	1820,39	1814,15
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, влд. 44, стр. 2	ОДЗ	0,2160	0,0850	0,0042	0,3052	744,10	9,73	753,83	749,98
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, влд. 44, стр. 3, 4	ОДЗ	0,8047		0,0236	0,8283	1989,30	54,67	2043,97	2022,34
ТоТЭЦ	Ленина ул, владение № 44А	ОДЗ	0,2970	0,1130	0,0058	0,4158	1013,56	13,44	1027,00	1021,68
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 39	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,11	0,00	28,11	28,11
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 52	ОДЗ	0,0241			0,0241	59,45	0,00	59,45	59,45
ТоТЭЦ	Городской округ 40 лет Победы ул, д. 19А	ОДЗ	0,0245	0,1291	0,0028	0,1565	379,89	6,44	386,33	383,78
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 92А	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,05	0,00	18,05	18,05
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,30	0,30	0,18
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,60	0,00	13,60	13,60
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 11, к. 2	ОДЗ	0,0260			0,0260	64,27	0,00	64,27	64,27
Район городских котельных/ не указано Район городских котельных	Матросова ул, владение № 21Б	ОДЗ	0,0580	0,0430		0,1010	249,68	0,00	249,68	249,68
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 90	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,70	0,00	15,70	15,70
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 90	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 81	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,65	1,65	1,00
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 81	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,17	0,00	9,17	9,17
ТоТЭЦ	10 ул Жилина, д. 25	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,25	0,00	9,25	9,25
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67	0,00	6,67	6,67
ТоТЭЦ	Банькина ул, вл. 66	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90	0,00	8,90	8,90
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 107	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,69	0,00	5,69	5,69
Район городских котельных	46 ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,67	0,00	2,67	2,67
ТоТЭЦ	54 ул Банькина, д. 70	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,26	0,00	8,26	8,26
Котельная № 2	Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ	0,0012			0,0012	2,97	0,00	2,97	2,97
ТоТЭЦ	50 б-р Молодежный, д. 18	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 3	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,50	0,00	26,50	26,50
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 3	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,49	0,49	0,29

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 3	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,33	0,00	24,33	24,33
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 3	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,49	0,49	0,29
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 49	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12	0,00	11,12	11,12
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0204			0,0204	50,41	0,00	50,41	50,41
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 2А	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,25	0,25	0,15
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 2А	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,21	0,00	14,21	14,21
Район городских котельных/не указано_РГК	46 ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,27	0,00	5,27	5,27
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 118	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65	0,00	8,65	8,65
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 24	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64	0,00	9,64	9,64
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0058		0,0023	0,0081	14,34	5,33	19,67	17,56
ТоТЭЦ	10 ул Жилина, д. 13А	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,63	0,00	12,63	12,63
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 47В	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 47В	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,37	0,00	13,37	13,37
Котельная № 2	Коммунистическая ул, вл. 63	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,72	0,00	24,72	24,72
п. Поволжский/_не указано_п. Поволжский	Академика Скрябина ул, владение № 15А	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44	0,00	49,44	49,44
Район городских котельных (РГК)/не указано_РГК	Мурсыева ул, владение № 69А	ОДЗ	0,0879			0,0879	217,30	0,00	217,30	217,30
ТоТЭЦ	00 ул Индустриальная, влд. 7	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,01	0,00	21,01	21,01
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 21А, офис 1002	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,48	0,00	26,48	26,48
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 21А, офис 1002	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,23	1,23	0,74
БМК-34	Городской округНовосадовая ул, д. 17	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85	0,00	12,85	12,85
ТоТЭЦ	Баныкина ул, вл. 48	ОДЗ	0,1420	0,2100		0,3520	870,18	0,00	870,18	870,18
ТоТЭЦ	Мичурина ул, вл. 81А	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,71	0,00	21,71	21,71
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, вл. 7	ОДЗ	0,0413			0,0413	102,10	0,00	102,10	102,10
ТоТЭЦ	Мичурина ул, вл. 81А	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,55	0,00	26,55	26,55
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 29	ОДЗ	0,0108			0,0108	26,62	0,00	26,62	26,62
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 29	ОДЗ	0,0060		0,0002	0,0063	14,93	0,49	15,42	15,23
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 29	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,93	0,00	14,93	14,93
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, вл. 7	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,50	0,00	4,50	4,50
ТоТЭЦ	04 ул Калмыцкая, д. 36	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,87	0,00	13,87	13,87
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 2А	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 2А	ОДЗ	0,1888			0,1888	466,76	0,00	466,76	466,76
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 36	ОДЗ	0,0388			0,0388	95,87	0,00	95,87	95,87
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 36	ОДЗ			0,0031	0,0031	0,00	7,23	7,23	4,37
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 49а	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,03	0,00	42,03	42,03

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 77	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42	0,00	7,42	7,42
Район городских котельных/не_указано_Район городских котельных	Лизы Чайкиной ул, дом № 40	ОДЗ	0,0388			0,0388	95,92	0,00	95,92	95,92
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	Никонова ул, вл. 44	ОДЗ	0,0451			0,0451	111,38	0,00	111,38	111,38
Район городских котельных/не_указано_РГК	Никонова ул, вл. 44	ОДЗ	0,0784			0,0784	193,85	0,00	193,85	193,85
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 40	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,65	0,00	6,65	6,65
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, владение № 153а	ОДЗ	0,0261			0,0261	64,52	0,00	64,52	64,52
ТоТЭЦ	19 ул Карла Маркса, д. 25А	ОДЗ	0,0316			0,0316	78,12	0,00	78,12	78,12
ТоТЭЦ	19 ул Карла Маркса, д. 25А	ОДЗ	0,0316			0,0316	78,12	0,00	78,12	78,12
БМК-34	60 лет СССР ул, зд. 15	ОДЗ	0,4900			0,4900	1211,33	0,00	1211,33	1211,33
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	34 ул Революционная, д. 3а	ОДЗ	0,0155		0,0005	0,0160	38,32	1,20	39,52	39,05
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 73	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,74	1,74	1,05
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 73	ОДЗ	0,0995			0,0995	246,07	0,00	246,07	246,07
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 152	ОДЗ	0,0274			0,0274	67,71	0,00	67,71	67,71
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, д. 44	ОДЗ	0,0063		0,0000	0,0063	15,57	0,09	15,67	15,63
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 24	ОДЗ	0,0226			0,0226	55,87	0,00	55,87	55,87
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 106	ОДЗ	0,0057		0,0003	0,0060	14,09	0,70	14,79	14,51
ТоТЭЦ	Октябрьская ул, дом № 72А	ОДЗ	0,1298	0,1553	0,0468	0,3319	704,73	108,42	813,15	770,25
Котельная №8	Железнодорожная ул, вл. 11А	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,99	0,00	22,99	22,99
ТоТЭЦ	22 б-р 50 лет Октября, д. 26	ОДЗ			0,0022	0,0022	0,00	5,00	5,00	3,02
ТоТЭЦ	22 б-р 50 лет Октября, д. 26	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,52	0,00	44,52	44,52
ТоТЭЦ	50 ул Жилина, д. 7	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,80	0,00	17,80	17,80
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 47	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,32	0,00	8,32	8,32
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 47	ОДЗ	0,0092			0,0092	22,74	0,00	22,74	22,74
ТЭЦ ВАЗа	Городской округуМосковский пр-кт, вл. 55	ОДЗ	0,0021		0,0000	0,0021	5,09	0,09	5,19	5,15
ТЭЦ ВАЗа	Городской округуМосковский пр-кт, вл. 55	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0043	10,53	0,09	10,62	10,59
ТЭЦ ВАЗа	Городской округуМосковский пр-кт, вл. 55	ОДЗ	0,0060		0,0000	0,0060	14,78	0,09	14,88	14,84
ТЭЦ ВАЗа	Городской округуМосковский пр-кт, вл. 55	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	9,79	0,09	9,88	9,85
ТоТЭЦ	Базовая ул, вл. 8	ОДЗ	0,3917			0,3917	968,37	0,00	968,37	968,37
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 21А	ОДЗ	0,0101			0,0101	24,87	0,00	24,87	24,87
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 21А	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	Ленина ул, вл. 69	ОДЗ	0,0039		0,0003	0,0041	9,52	0,60	10,12	9,88
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 86	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,76	0,00	18,76	18,76
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 23	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,32	0,00	9,32	9,32
ТоТЭЦ	Толстого ул, д. 10	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,67	0,00	29,67	29,67

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Район городских котельных/не указано_РГК	Гидротехническая ул, вл. 37	ОДЗ	0,0222			0,0222	54,88	0,00	54,88	54,88
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 60	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,04	0,00	19,04	19,04
ТоТЭЦ	21 ул Голосова, д. 113	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,25	0,00	9,25	9,25
ТоТЭЦ	09 ул Чапаева, д. 129	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,10	0,00	24,10	24,10
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,88	1,88	1,13
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0143			0,0143	35,35	0,00	35,35	35,35
Котельная №8	Майский проезд, д. 5	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17	0,00	7,17	7,17
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 46	ОДЗ	0,0143		0,0082	0,0225	35,35	19,00	54,35	46,83
ТоТЭЦ	Карбышева ул, владение № 2А	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,26	0,00	27,26	27,26
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 48	ОДЗ			0,0167	0,0167	0,00	38,69	38,69	23,38
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 48	ОДЗ	0,0290			0,0290	71,69	0,00	71,69	71,69
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, д. 79	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,63	0,00	6,63	6,63
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,75	0,00	21,75	21,75
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 100	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37	0,00	11,37	11,37
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0265			0,0265	65,51	0,00	65,51	65,51
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 116	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,19	0,00	27,19	27,19
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 56	ОДЗ	3,7299			3,7299	9220,78	0,00	9220,78	9220,78
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, владение № 49в	ОДЗ	0,0481	0,1262	0,0082	0,1825	430,88	19,00	449,88	442,36
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,20	0,00	4,20	4,20
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17	0,00	7,17	7,17
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,69	0,00	5,69	5,69
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,69	0,00	5,69	5,69
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0012			0,0012	2,97	0,00	2,97	2,97
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,70	0,00	4,70	4,70
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, зд. 33	ОДЗ	0,4765	1,4860	0,0423	2,0048	4851,50	97,97	4949,47	4910,71
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, здание № 43М	ОДЗ	0,0996			0,0996	246,15	0,00	246,15	246,15
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 67	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,06	0,00	17,06	17,06
Котельная № 2	12 ул Матросова, д. 26А	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
ТоТЭЦ	Белорусская ул, д. 3	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,67	0,67	0,41
ТоТЭЦ	Белорусская ул, д. 3	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,92	0,00	22,92	22,92
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,51	1,51	0,91
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,09	0,00	30,09	30,09
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 5	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,91	0,00	16,91	16,91
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 41	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37	0,00	11,37	11,37
ТоТЭЦ	00 ул Индустриальная, влд. 7	ОДЗ	0,0430			0,0430	106,23	0,00	106,23	106,23
ТоТЭЦ	54 ул Мира, д. 137	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17	0,00	7,17	7,17
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Итальянский, д. 18	ОДЗ	0,0073		0,0003	0,0076	18,05	0,74	18,79	18,49
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43в	ОДЗ	0,0327	0,1027	0,0096	0,1450	334,67	22,24	356,91	348,11
ТоТЭЦ	22 ул Мичурина, влд. 81А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,59	0,00	5,59	5,59
ТоТЭЦ	Городской округуАлександра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,48	0,00	1,48	1,48
ТоТЭЦ	Октябрьская ул, владение № 72	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,61	0,00	11,61	11,61

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Октябрьская ул, владение № 72	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,83	0,00	24,83	24,83
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 94	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,67	1,67	1,01
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 94	ОДЗ	0,1029			0,1029	254,38	0,00	254,38	254,38
ТоТЭЦ	50 ул Гагарина, д. 8	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	2,04	2,04	1,23
ТоТЭЦ	50 ул Гагарина, д. 8	ОДЗ	0,1026			0,1026	253,61	0,00	253,61	253,61
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 107	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65	0,00	8,65	8,65
ТоТЭЦ	Шлютова ул, владение № 92	ОДЗ	0,0860			0,0860	212,60	0,00	212,60	212,60
ТоТЭЦ	Белорусская ул, д. 10	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,60	0,60	0,36
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 10	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,55	0,00	15,55	15,55
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, д. 62	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,58	0,00	10,58	10,58
ТЭЦ ВАЗа	ул Революционная, д. 53	ОДЗ	0,0024		0,0000	0,0024	5,93	0,01	5,94	5,94
ТЭЦ ВАЗа	ул Маршала Жукова, д. 58	ОДЗ	0,0167		0,0020	0,0187	41,28	4,63	45,92	44,08
ТЭЦ ВАЗа	ул Революционная, д. 53	ОДЗ	0,0048		0,0026	0,0074	11,87	5,93	17,80	15,45
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 58	ОДЗ	0,1810			0,1810	447,45	0,00	447,45	447,45
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 58	ОДЗ	0,0423			0,0423	104,57	0,00	104,57	104,57
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 13	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,51	0,51	0,31
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 13	ОДЗ	0,0199			0,0199	49,19	0,00	49,19	49,19
ТоТЭЦ	Белорусская ул, д. 13	ОДЗ	0,0105			0,0105	25,96	0,00	25,96	25,96
ТоТЭЦ	Белорусская ул, д. 13	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,41	0,00	30,41	30,41
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 13	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	2,15	2,15	1,30
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 13	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,18	0,00	28,18	28,18
ТоТЭЦ	17 ул Гагарина, д. 2	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,53	0,00	6,53	6,53
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 15	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 15	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37	0,00	11,37	11,37
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 99	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0,0041		0,0003	0,0044	10,14	0,63	10,76	10,51
ТЭЦ ВАЗа	ул Революционная, д. 53	ОДЗ	0,0057		0,0001	0,0057	14,04	0,12	14,16	14,11
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 17Г	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32	0,00	16,32	16,32
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 17Г	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,42	0,42	0,25
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, д. 49а	ОДЗ			0,0030	0,0030	0,00	6,95	6,95	4,20
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, д. 49а	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78	0,00	19,78	19,78
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 28	ОДЗ	0,0438			0,0438	108,33	0,00	108,33	108,33
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,06	1,06	0,64
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0235			0,0235	58,17	0,00	58,17	58,17
ТоТЭЦ	17 ул Карла Маркса, д. 76	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,06	0,00	17,06	17,06
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 80	ОДЗ	0,0228			0,0228	56,27	0,00	56,27	56,27
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41	0,00	96,41	96,41
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41	0,00	96,41	96,41
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41	0,00	96,41	96,41
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41	0,00	96,41	96,41
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41	0,00	96,41	96,41
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41	0,00	96,41	96,41

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41	0,00	96,41	96,41
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41	0,00	96,41	96,41
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41	0,00	96,41	96,41
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41	0,00	96,41	96,41
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41	0,00	96,41	96,41
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41	0,00	96,41	96,41
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41	0,00	96,41	96,41
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41	0,00	96,41	96,41
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41	0,00	96,41	96,41
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41	0,00	96,41	96,41
ТоТЭЦ	35 ул Базовая, влд. 22	ОДЗ	0,8010			0,8010	1980,06	0,00	1980,06	1980,06
Котельная №14	Специалистов ул, вл. 3	ОДЗ	0,0205			0,0205	50,73	0,00	50,73	50,73
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Владимира Высоцкого, д. 9, офис 1	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,62	0,00	4,62	4,62
ТоТЭЦ	Мичурина ул, вл. 81А	ОДЗ	0,0304			0,0304	75,13	0,00	75,13	75,13
ТоТЭЦ	Мичурина ул, вл. 81А	ОДЗ	0,0324			0,0324	80,02	0,00	80,02	80,02
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 102	ОДЗ	0,0544			0,0544	134,38	0,00	134,38	134,38
ТоТЭЦ	10 ул Жилина, д. 21	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,52	0,00	15,52	15,52
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, двл. 38	ОДЗ			0,0032	0,0032	0,00	7,43	7,43	4,49
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, двл. 38	ОДЗ	0,0250			0,0250	61,77	0,00	61,77	61,77
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, двл. 38	ОДЗ	0,0165			0,0165	40,75	0,00	40,75	40,75
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Итальянский, д. 24	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,11	0,00	10,11	10,11
ТоТЭЦ	50 ул Строителей, д. 4	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,11	0,00	17,11	17,11
ТоТЭЦ	Ларина ул, д. 141	ОДЗ	2,0210	2,4370	0,0076	4,4656	11020,63	17,56	11038,19	11031,24
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 17В	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,21	0,00	14,21	14,21
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 17В	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,42	0,42	0,25
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54	0,00	18,54	18,54
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,79	0,00	18,79	18,79
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61	0,00	34,61	34,61
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61	0,00	34,61	34,61
ТЭЦ ВАЗа	ул Революционная, д. 53	ОДЗ	0,0048		0,0000	0,0048	11,77	0,01	11,78	11,77
ТоТЭЦ	20 ул Республиканская, д. 18	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,37	0,37	0,22
ТоТЭЦ	20 ул Республиканская, д. 18	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,90	0,00	28,90	28,90
ТоТЭЦ	20 ул Банькина, д. 11Б	ОДЗ	0,2879			0,2879	711,72	0,00	711,72	711,72
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32	0,00	16,32	16,32
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,41	0,00	30,41	30,41
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,07	0,00	38,07	38,07
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,41	0,00	30,41	30,41
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,41	0,00	30,41	30,41
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0132			0,0132	32,63	0,00	32,63	32,63
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,17	0,00	29,17	29,17
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,17	0,00	29,17	29,17
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,41	0,00	30,41	30,41

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,41	0,00	30,41	30,41
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,41	0,00	30,41	30,41
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32	0,00	16,32	16,32
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,41	0,00	30,41	30,41
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,41	0,00	30,41	30,41
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,07	0,00	38,07	38,07
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,41	0,00	30,41	30,41
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,41	0,00	30,41	30,41
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,41	0,00	30,41	30,41
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,17	0,00	29,17	29,17
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,17	0,00	29,17	29,17
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32	0,00	16,32	16,32
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78	0,00	19,78	19,78
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,41	0,00	30,41	30,41
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,41	0,00	30,41	30,41
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82	0,00	15,82	15,82
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0146			0,0146	36,09	0,00	36,09	36,09
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0141			0,0141	34,86	0,00	34,86	34,86
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57	0,00	15,57	15,57
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0266			0,0266	65,76	0,00	65,76	65,76
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,42	0,00	29,42	29,42
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0148			0,0148	36,59	0,00	36,59	36,59
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,42	0,00	29,42	29,42
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0267			0,0267	66,01	0,00	66,01	66,01
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44	0,00	5,44	5,44
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44	0,00	5,44	5,44
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82	0,00	15,82	15,82
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0239			0,0239	59,08	0,00	59,08	59,08
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,42	0,00	29,42	29,42
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0266			0,0266	65,76	0,00	65,76	65,76
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,42	0,00	29,42	29,42
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, владение № 52	ОДЗ	0,0580			0,0580	143,38	0,00	143,38	143,38
Котельная № 2	12 ул Коммунистическая, д. 18А	ОДЗ	0,0139			0,0139	34,31	0,00	34,31	34,31
Котельная № 2	12 ул Коммунистическая, д. 18А	ОДЗ	0,0228			0,0228	56,29	0,00	56,29	56,29
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, д. 49Д	ОДЗ	0,0064		0,0003	0,0067	15,82	0,63	16,45	16,20
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, д. 49Д	ОДЗ	0,0032		0,0030	0,0062	7,91	6,95	14,86	12,11
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 51	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,12
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 51	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,79	0,00	9,79	9,79
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 41	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,30	0,00	9,30	9,30
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72	0,00	2,72	2,72
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,30	0,00	2,30	2,30
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,89	0,00	4,89	4,89

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,70	0,00	6,70	6,70
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,35	0,00	0,35	0,35
ТоТЭЦ	17 ул Карла Маркса, д. 74	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, влд. 16Б	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,18	0,00	28,18	28,18
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, влд. 16Б	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,83	0,83	0,50
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,41	0,00	19,41	19,41
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,93	0,93	0,56
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07	0,00	16,07	16,07
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 98	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,16	1,16	0,70
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 98	ОДЗ	0,0215			0,0215	53,20	0,00	53,20	53,20
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, влд. 45	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,59	0,00	7,59	7,59
ТоТЭЦ	04 б-р 50 лет Октября, д. 1	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,28	0,00	19,28	19,28
Район городских котельных/не_указано_РГК	Лизы Чайкиной ул, дом № 52	ОДЗ	0,1430			0,1430	353,39	0,00	353,39	353,39
ТоТЭЦ	54 ул Мира, д. 115	ОДЗ	0,2200			0,2200	543,86	0,00	543,86	543,86
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 140	ОДЗ	0,0341			0,0341	84,30	0,00	84,30	84,30
ТоТЭЦ	Автозаводское ш, д. 24	ОДЗ	0,0214			0,0214	52,90	0,00	52,90	52,90
Район городских котельных/_не_указано_Район городских котельных	Громовой ул, вл. 27	ОДЗ	0,0460			0,0460	113,72	0,00	113,72	113,72
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 4	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,81	0,00	9,81	9,81
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 4	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,14	0,14	0,08
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 59	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,25	0,25	0,15
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 59	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,30	0,00	9,30	9,30
ТоТЭЦ	Горького ул, дом № 41	ОДЗ			0,1030	0,1030	0,00	238,62	238,62	144,20
ТоТЭЦ	Горького ул, дом № 41	ОДЗ	0,2275			0,2275	562,40	0,00	562,40	562,40
ТоТЭЦ	Горького ул, дом № 41	ОДЗ	0,0096			0,0096	23,73	0,00	23,73	23,73
ТоТЭЦ	Горького ул, дом № 41	ОДЗ			0,0030	0,0030	0,00	6,95	6,95	4,20
ТоТЭЦ	Горького ул, дом № 41а	ОДЗ			0,1030	0,1030	0,00	238,62	238,62	144,20
ТоТЭЦ	Горького ул, дом № 41а	ОДЗ	0,2245			0,2245	554,99	0,00	554,99	554,99
ТоТЭЦ	Горького ул, дом № 41а	ОДЗ	0,0096			0,0096	23,73	0,00	23,73	23,73
ТоТЭЦ	Горького ул, дом № 41а	ОДЗ			0,0030	0,0030	0,00	6,95	6,95	4,20
ТоТЭЦ	Горького ул, дом № 41б	ОДЗ	0,1082			0,1082	267,48	0,00	267,48	267,48
ТоТЭЦ	Горького ул, дом № 41б	ОДЗ			0,4400	0,4400	0,00	1019,33	1019,33	616,00
ТоТЭЦ	Горького ул, дом № 41б	ОДЗ	0,0096			0,0096	23,73	0,00	23,73	23,73
ТоТЭЦ	Горького ул, дом № 41б	ОДЗ			0,0030	0,0030	0,00	6,95	6,95	4,20
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0223			0,0223	55,13	0,00	55,13	55,13
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0197			0,0197	48,68	0,00	48,68	48,68
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0197			0,0197	48,68	0,00	48,68	48,68
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 13	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,83	0,00	3,83	3,83
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 13	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 13	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,83	0,00	3,83	3,83
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 13	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,68	0,00	3,68	3,68

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 13	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,10	0,00	4,10	4,10
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 13	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,86	0,00	3,86	3,86
ТоТЭЦ	50 ул Баныкина, д. 32	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62	0,00	11,62	11,62
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 15	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67	0,00	6,67	6,67
Котельная № 2	Коммунистическая ул, владение № 45Б	ОДЗ	0,0146			0,0146	36,09	0,00	36,09	36,09
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,56	0,56	0,34
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0219			0,0219	54,11	0,00	54,11	54,11
Котельная № 2	Мурысева ул, вл. 52Б	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44	0,00	49,44	49,44
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, зд. 15Б	ОДЗ	0,0980			0,0980	242,27	0,00	242,27	242,27
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 167	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 167	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,20	0,00	4,20	4,20
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Итальянский, д. 24	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,91	0,00	14,91	14,91
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 11, к. 2	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87	0,00	11,87	11,87
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 11, к. 2	ОДЗ	0,0017		0,0002	0,0019	4,30	0,46	4,76	4,58
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 11, к. 2	ОДЗ	0,0035		0,0002	0,0037	8,65	0,46	9,12	8,93
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 11, к. 2	ОДЗ	0,0038		0,0002	0,0040	9,32	0,46	9,78	9,60
ТоТЭЦ	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,48	0,00	1,48	1,48
ТоТЭЦ	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,43	0,00	1,43	1,43
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 5	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,10	0,00	20,10	20,10
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 5	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,28	0,00	15,28	15,28
ТоТЭЦ	Жилина ул, вл. 52А	ОДЗ	0,0463			0,0463	114,33	0,00	114,33	114,33
ТоТЭЦ	Баныкина ул, вл. 54	ОДЗ	0,1218			0,1218	301,10	0,00	301,10	301,10
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 55	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 54	ОДЗ	0,0125			0,0125	30,88	0,00	30,88	30,88
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 54	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 35	ОДЗ	0,0113			0,0113	27,93	0,00	27,93	27,93
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 17а	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,62	1,62	0,98
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 17а	ОДЗ	0,0189			0,0189	46,72	0,00	46,72	46,72
ТЭЦ ВАЗа	, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,56	0,00	16,56	16,56
ТЭЦ ВАЗа	, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38
ТоТЭЦ	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87	0,00	11,87	11,87
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 25	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42	0,00	7,42	7,42
ТоТЭЦ	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
ТоТЭЦ	Баныкина ул, владение № 42А	ОДЗ	0,0348			0,0348	86,03	0,00	86,03	86,03
ТЭЦ ВАЗа	, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38
ТЭЦ ВАЗа	, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ	0,0097			0,0097	23,98	0,00	23,98	23,98
ТЭЦ ВАЗа	, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38
ТЭЦ ВАЗа	, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ	0,0097			0,0097	23,98	0,00	23,98	23,98
ТЭЦ ВАЗа	, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,22	0,00	25,22	25,22
ТЭЦ ВАЗа	, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38
ТЭЦ ВАЗа	, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,51	0,00	21,51	21,51

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38
ТЭЦ ВАЗа	, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ	0,0061		0,0003	0,0064	15,08	0,63	15,71	15,46
ТЭЦ ВАЗа	, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38
ТЭЦ ВАЗа	, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,59	0,00	14,59	14,59
ТЭЦ ВАЗа	, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38
ТЭЦ ВАЗа	, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,35	0,00	13,35	13,35
ТЭЦ ВАЗа	, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38
ТЭЦ ВАЗа	, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,53	0,00	17,53	17,53
ТЭЦ ВАЗа	, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,45	0,00	26,45	26,45
ТЭЦ ВАЗа	, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 36	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29	0,00	18,29	18,29
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 36	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
Район городских котельных/не_указано_РГК	Мурысева ул, д. 76А	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,59	0,00	0,59	0,59
Район городских котельных/не_указано_РГК	12 ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,14	0,00	10,14	10,14
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, дом № 50-а	ОДЗ	0,1218	0,0295	0,0012	0,1525	374,03	2,78	376,81	375,71
БМК-34	92 ул Академика Вавилова, двлд. 64	ОДЗ	0,2181			0,2181	539,17	0,00	539,17	539,17
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 41	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,39	0,00	5,39	5,39
ТоТЭЦ	22 б-р 50 лет Октября, д. 26	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,00	0,00	7,00	7,00
ТоТЭЦ	07 б-р 50 лет Октября, д. 38	ОДЗ	0,0443			0,0443	109,49	0,00	109,49	109,49
ТоТЭЦ	07 б-р 50 лет Октября, д. 38	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,74	0,74	0,45
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 24	ОДЗ	0,0293			0,0293	72,43	0,00	72,43	72,43
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 44	ОДЗ	0,0495			0,0495	122,44	0,00	122,44	122,44
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 27А	ОДЗ	0,0440			0,0440	108,67	0,00	108,67	108,67
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 29	ОДЗ	0,0096			0,0096	23,73	0,00	23,73	23,73
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 56	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 56	ОДЗ	0,0251			0,0251	62,07	0,00	62,07	62,07
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 64	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,81	0,00	18,81	18,81
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 41	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,78	0,00	8,78	8,78
Котельная № 2	12 ул Коммунистическая, д. 53	ОДЗ	0,0422			0,0422	104,32	0,00	104,32	104,32
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 125	ОДЗ	0,0112			0,0112	27,71	0,00	27,71	27,71
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, дом № 40	ОДЗ	0,0167			0,0167	41,21	0,00	41,21	41,21
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 55	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42	0,00	7,42	7,42
ТоТЭЦ	Лесная ул, д. 44	ОДЗ	0,0199			0,0199	49,19	0,00	49,19	49,19
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 60	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62	0,00	11,62	11,62
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 60	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,07	0,00	18,07	18,07
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 29	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32	0,00	16,32	16,32
Котельная №8	Майский проезд, дом № 64	ОДЗ	0,0247			0,0247	61,06	0,00	61,06	61,06
Котельная №8	Майский проезд, дом № 64	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39
Котельная №8	13 проезд Майский, двлд. 1	ОДЗ	0,0105			0,0105	25,98	0,00	25,98	25,98
Котельная №8	Майский проезд, двлд. 1	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,22	0,00	25,22	25,22
Котельная №8	Макарова ул, д. 14	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,82	0,00	4,82	4,82

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 46	ОДЗ	0,0427			0,0427	105,56	0,00	105,56	105,56
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 54	ОДЗ	0,0216			0,0216	53,40	0,00	53,40	53,40
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 56	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,04	0,00	19,04	19,04
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 56	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,19	0,00	5,19	5,19
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 19	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,60	0,00	13,60	13,60
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 50	ОДЗ	0,0174			0,0174	42,92	0,00	42,92	42,92
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 68	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,90	0,00	6,90	6,90
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 2	ОДЗ	0,0147			0,0147	36,32	0,00	36,32	36,32
Котельная №8	50 ул Никонова, д. 6	ОДЗ	0,0280			0,0280	69,22	0,00	69,22	69,22
Котельная №8	ул Никонова, д. 8	ОДЗ	0,0105			0,0105	25,96	0,00	25,96	25,96
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, дом № 15	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,07	0,00	38,07	38,07
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, дом № 15	ОДЗ	0,0497			0,0497	122,86	0,00	122,86	122,86
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, дом № 17	ОДЗ	0,0633			0,0633	156,56	0,00	156,56	156,56
Котельная №8	50 ул Носова, д. 5	ОДЗ	0,0081			0,0081	19,97	0,00	19,97	19,97
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 23	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,08	0,00	11,08	11,08
ТоТЭЦ	Республиканская ул, д. 12	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21	0,00	3,21	3,21
ТоТЭЦ	Республиканская ул, д. 12	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,19	0,00	5,19	5,19
ТоТЭЦ	20 ул Республиканская, д. 12	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67	0,00	6,67	6,67
ТоТЭЦ	Ушакова ул, д. 64	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 30	ЖФ	1,118			1,1180	2763,81	0,00	2763,81	2763,81
ТоТЭЦ	Голосова ул, вл. 32А	ОДЗ	0,0700	0,0600		0,1300	321,37	0,00	321,37	321,37
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, влд. 26	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,37	0,00	14,37	14,37
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, д. 7	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,03	0,00	42,03	42,03
ТЭЦ ВАЗа	Туполева б-р, вл. 6	ОДЗ	0,0720	0,0019	0,0316	0,1055	182,69	73,21	255,90	226,93
ТоТЭЦ	Радищева ул, вл. 12	ОДЗ	0,1640		0,0021	0,1661	405,42	4,87	410,29	408,36
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 102А	ЖФ	0,1672		0,0167	0,1839	413,34	121,76	535,10	491,89
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 102Б	ЖФ	0,063		0,0033	0,0663	155,74	24,06	179,80	171,27
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 12	ЖФ	0,279			0,2790	689,72	0,00	689,72	689,72
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 12	ЖФ	0,279		0,1796	0,4586	689,72	1309,50	1999,22	1534,55
ТЭЦ ВАЗа	51 пр-кт Ленинский, д. 9	ЖФ	0,477			0,4770	1179,19	0,00	1179,19	1179,19
ТЭЦ ВАЗа	51 пр-кт Ленинский, д. 9	ЖФ			0,03	0,0300	0,00	218,74	218,74	141,12
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 35в	ЖФ	0,226		0,07	0,2960	558,70	510,38	1069,08	887,98
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 40б	ЖФ	0,168		0,1221	0,2901	415,31	890,26	1305,57	989,67
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Революционная, д. 16	ЖФ	0,448		0,03	0,4780	1107,50	218,74	1326,24	1248,62
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/НС 1/т/с от НС 1 (Дзерж 63, Револ	32 ул Революционная, д. 8	ЖФ	0,448		0,03	0,4780	1107,50	218,74	1326,24	1248,62
ТЭЦ ВАЗа	57 ул Спортивная, д. 16	ЖФ	2,056		0,4246	2,4806	5082,64	3095,84	8178,49	7079,96
ТЭЦ ВАЗа	42 пр-кт Степана Разина, д. 7	ЖФ	0,553		0,122	0,6750	1367,07	889,53	2256,60	1940,96
ТЭЦ ВАЗа	42 пр-кт Степана Разина, д. 7	ЖФ	0,553			0,5530	1367,07	0,00	1367,07	1367,07
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 88	ЖФ	0,424		0,1646	0,5886	1048,17	1200,13	2248,30	1822,45

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	31 ул Тополиная, д. 4	ЖФ	0,638		0,3004	0,9384	1577,20	2190,28	3767,48	2990,28
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 2б	ЖФ	0,647		0,24	0,8870	1599,45	1749,89	3349,34	2728,41
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 6Б	ЖФ	0,074		0,0725	0,1465	182,94	528,61	711,55	523,98
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 6д	ЖФ	0,067		0,0654	0,1324	165,63	476,84	642,48	473,27
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Юбилейная, д. 37	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Юбилейная, д. 37	ЖФ	0,64		0,15	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
ТЭЦ ВАЗа	47 ул 40 лет Победы, д. 6	ЖФ	0,781		0,3679	1,1489	1930,71	2682,43	4613,14	3661,31
ТоТЭЦ	Голосова ул, дом № 30	ЖФ	0,8534			0,8534	2109,69	0,00	2109,69	2109,69
ТЭЦ ВАЗа	Космонавтов б-р, вл. 23	ОДЗ			0,0022	0,0022	0,00	5,10	5,10	3,08
ТЭЦ ВАЗа	Космонавтов б-р, вл. 23	ОДЗ	0,0920			0,0920	227,43	0,00	227,43	227,43
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 26	ЖФ	1,189			1,1890	2939,33	0,00	2939,33	2939,33
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 28	ЖФ	1,184			1,1840	2926,97	0,00	2926,97	2926,97
ТоТЭЦ	Баныкина ул, д. 30	ЖФ	0,714			0,7140	1765,08	0,00	1765,08	1765,08
ТоТЭЦ	50 ул Баныкина, д. 36	ЖФ	0,65			0,6500	1606,87	0,00	1606,87	1606,87
ТоТЭЦ	50 ул Баныкина, д. 40	ЖФ	1,236			1,2360	3055,52	0,00	3055,52	3055,52
ТоТЭЦ	54 ул Баныкина, д. 42	ЖФ	0,468			0,4680	1156,94	0,00	1156,94	1156,94
ТоТЭЦ	50 ул Баныкина, д. 46	ЖФ	0,65			0,6500	1606,87	0,00	1606,87	1606,87
ТоТЭЦ	50 ул Баныкина, д. 50	ЖФ	1,236			1,2360	3055,52	0,00	3055,52	3055,52
ТоТЭЦ	50 ул Баныкина, д. 52	ЖФ	0,65			0,6500	1606,87	0,00	1606,87	1606,87
ТоТЭЦ	21 ул Голосова, д. 103	ЖФ	0,576			0,5760	1423,93	0,00	1423,93	1423,93
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 105	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 107	ЖФ	0,642			0,6420	1587,09	0,00	1587,09	1587,09
ТоТЭЦ	21 ул Голосова, д. 113	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 28	ЖФ	0,3516			0,3516	869,19	0,00	869,19	869,19
ТоТЭЦ	21 ул Голосова, д. 97	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
ТоТЭЦ	50 ул Карбышева, д. 15	ЖФ	0,035			0,0350	86,52	0,00	86,52	86,52
ТоТЭЦ	50 ул Карбышева, д. 21	ЖФ	0,234			0,2340	578,47	0,00	578,47	578,47
ТоТЭЦ	50 ул Карбышева, д. 23	ЖФ	0,234			0,2340	578,47	0,00	578,47	578,47
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 25	ЖФ	0,3884			0,3884	960,16	0,00	960,16	960,16
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 11	ЖФ	0,37931			0,3793	937,69	0,00	937,69	937,69
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 13	ЖФ	0,37931			0,3793	937,69	0,00	937,69	937,69
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 9	ЖФ	0,37931			0,3793	937,69	0,00	937,69	937,69
ТоТЭЦ	54 ул Мира, влд. 95	ЖФ	0,523			0,5230	1292,91	0,00	1292,91	1292,91
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 101	ЖФ	0,866			0,8660	2140,84	0,00	2140,84	2140,84
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 107	ЖФ	0,55			0,5500	1359,66	0,00	1359,66	1359,66
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 109	ЖФ	0,55			0,5500	1359,66	0,00	1359,66	1359,66
ТоТЭЦ	54 ул Мира, д. 111	ЖФ	1,2306			1,2306	3042,17	0,00	3042,17	3042,17
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 79	ЖФ	1,2676			1,2676	3133,64	0,00	3133,64	3133,64
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 99	ЖФ	0,351			0,3510	867,71	0,00	867,71	867,71
ТоТЭЦ	50 ул Ставропольская, д. 31	ЖФ	0,1618		0,066	0,2278	399,99	481,22	881,21	710,45
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Тополиная, д. 15	ОДЗ	0,0026		0,0002	0,0028	6,53	0,42	6,95	6,78
ТЭЦ ВАЗа	00 ул Спортивная, влд. 33	ЖФ	0,658		0,235	0,8930	1626,64	1713,43	3340,08	2732,08

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	00 ул Спортивная, влд. 33	ЖФ	0,017	0,051		0,0680	168,10	0,00	168,10	168,10
ТЭЦ ВА3а	00 ул Спортивная, влд. 33	ЖФ	0,004			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
ТЭЦ ВА3а	Автостроителей ул, вл. 46а	ОДЗ			0,0022	0,0022	0,00	5,10	5,10	3,08
ТЭЦ ВА3а	Автостроителей ул, вл. 46а	ОДЗ	0,1140	0,0500		0,1640	405,42	0,00	405,42	405,42
ТоТЭЦ	Городской округАлександра Кудашева ул, вл. 102	ЖФ	0,3113			0,3113	769,57	0,00	769,57	769,57
ТоТЭЦ	Городской округАлександра Кудашева ул, вл. 102	ЖФ			0,2042	0,2042	0,00	1488,86	1488,86	960,56
ТЭЦ ВА3а	Полякова ул, д. 24	ЖФ	0,817			0,8170	2019,71	0,00	2019,71	2019,71
ТЭЦ ВА3а	Полякова ул, д. 26	ЖФ	0,783			0,7830	1935,66	0,00	1935,66	1935,66
ТЭЦ ВА3а	Полякова ул, д. 28	ЖФ	0,572			0,5720	1414,04	0,00	1414,04	1414,04
ТЭЦ ВА3а	Полякова ул, д. 30	ЖФ	0,832			0,8320	2056,79	0,00	2056,79	2056,79
Котельная № 2	Громовой ул, зд. 29	ОДЗ	0,1538		0,0435	0,1973	380,28	100,78	481,06	441,18
Котельная №14	03 ул Комзина, влд. 4А	ОДЗ	0,1342			0,1342	331,69	0,00	331,69	331,69
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, дом № 119	ОДЗ	0,0442		0,0090	0,0532	109,22	20,85	130,07	121,82
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, дом № 119	ОДЗ	0,0788		0,0090	0,0878	194,80	20,85	215,65	207,40
ТЭЦ ВА3а	40 лет Победы ул, вл. 94	ОДЗ	0,6350	0,6600	0,0745	1,3695	3201,37	172,59	3373,96	3305,67
ТЭЦ ВА3а	Вокзальная ул, владение № 56	ОДЗ	0,5000		0,0078	0,5078	1236,05	17,95	1254,01	1246,90
ТЭЦ ВА3а	Московский пр-кт, владение № 17	ОДЗ	0,1990	0,0120	0,0243	0,2353	521,61	56,30	577,91	555,63
ТЭЦ ВА3а	Приморский б-р, дом № 6	ОДЗ	0,1990	0,0120	0,0243	0,2353	521,61	56,30	577,91	555,63
ТЭЦ ВА3а	Транспортная ул, владение № 23	ОДЗ	0,1990	0,0120	0,0243	0,2353	521,61	56,30	577,91	555,63
ТЭЦ ВА3а	56 ул Автостроителей, влд. 61	ОДЗ	0,0400	0,0420	0,0003	0,0823	202,71	0,70	203,41	203,13
ТЭЦ ВА3а	56 ул Автостроителей, влд. 61	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,42
ТЭЦ ВА3а	Татищева б-р, дом № 12	ОДЗ	0,2500	0,0420	0,0022	0,2942	721,85	5,10	726,95	724,93
ТЭЦ ВА3а	Татищева б-р, дом № 12	ОДЗ			0,0022	0,0022	0,00	5,10	5,10	3,08
ТЭЦ ВА3а	Тополиная ул, д. 46	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,41	0,00	1,41	1,41
ТЭЦ ВА3а	Революционная ул, дом № 11, корпус 1	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,34	0,00	7,34	7,34
ТЭЦ ВА3а	Революционная ул, дом № 11, корпус 1	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,32	0,00	7,32	7,32
Котельная №8	Майский проезд, д. 15	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,69	0,00	5,69	5,69
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17	0,00	7,17	7,17
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 42	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85	0,00	12,85	12,85
ТоТЭЦ	Горького ул, д. 42	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72	0,00	2,72	2,72
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 24	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 62	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,34	0,00	9,34	9,34
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, д. 133	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,71	0,00	3,71	3,71
ТоТЭЦ	Ленина б-р, д. 11	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,34	0,00	12,34	12,34
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 27	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,98	0,00	3,98	3,98
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 137	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,73	0,00	3,73	3,73
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 25	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,75	0,00	6,75	6,75
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, д. 9	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,57	0,00	4,57	4,57
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 14	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,73	0,00	3,73	3,73
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 14	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,82	0,00	2,82	2,82
ТоТЭЦ	Чапаева ул, д. 145	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,80	0,00	4,80	4,80

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
БМК-34	Академика Скрябина ул, дом № 4	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,20	0,00	4,20	4,20
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, д. 63	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,08	0,00	15,08	15,08
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 21	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96	0,00	3,96	3,96
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 22	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37	0,00	11,37	11,37
Котельная № 2	46 ул Мурысева, д. 57, кв. 2	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,61	0,00	12,61	12,61
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 8	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96	0,00	3,96	3,96
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	24 ул Революционная, д. 3, к. 1	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,20	0,00	4,20	4,20
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	24 ул Революционная, д. 3, к. 1	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96	0,00	3,96	3,96
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, д. 38	ОДЗ	0,0004			0,0004	1,01	0,00	1,01	1,01
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 104	ЖФ	0,271		0,0771	0,3481	669,94	562,15	1232,09	1032,62
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 58	ОДЗ	0,4860		0,1260	0,6120	1201,44	291,90	1493,34	1377,84
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 58	ОДЗ	0,0210	0,1640	0,0003	0,1853	457,34	0,63	457,96	457,72
ТЭЦ ВАЗа	Гая б-р, д. 25	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64	0,00	9,64	9,64
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, д. 88	ЖФ	0,64		0,15	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, д. 88	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВАЗа	Курчатова б-р, дом № 6В	ЖФ	0,209		0,013	0,2220	516,67	94,79	611,45	577,82
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, вл. 70	ОДЗ	0,1940	0,1790		0,3730	922,09	0,00	922,09	922,09
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, вл. 70	ОДЗ			0,0613	0,0613	0,00	141,90	141,90	85,75
ТЭЦ ВАЗа	б-р Приморский, д. 15	ЖФ	0,06	0,159		0,2190	541,39	0,00	541,39	541,39
ТЭЦ ВАЗа	57 б-р Приморский, д. 15	ЖФ	0,714		0,1336	0,8476	1765,08	974,10	2739,19	2393,54
ТоТЭЦ	Жилина ул, д. 62	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,48	0,00	12,48	12,48
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, владение № 40А	ОДЗ	0,0275			0,0275	67,98	0,00	67,98	67,98
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 65	ЖФ	0,714		0,2567	0,9707	1765,08	1871,65	3636,73	2972,60
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 65	ЖФ	0,714			0,7140	1765,08	0,00	1765,08	1765,08
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 5а	ЖФ	0,644		0,3204	0,9644	1592,03	2336,10	3928,13	3099,20
ТоТЭЦ	50 ул Баныкина, д. 32	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 26	ЖФ	0,8534			0,8534	2109,69	0,00	2109,69	2109,69
ТоТЭЦ	21 ул Голосова, д. 40	ЖФ	0,4688			0,4688	1158,92	0,00	1158,92	1158,92
ТоТЭЦ	09 ул Комсомольская, д. 84Б	ЖФ			0,132	0,1320	0,00	962,44	962,44	620,93
ТоТЭЦ	09 ул Комсомольская, д. 84Б	ЖФ	0,319332			0,3193	789,42	0,00	789,42	789,42
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 31	ЖФ			0,17302	0,1730	0,00	1261,52	1261,52	813,89
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 31	ЖФ	0,568565			0,5686	1405,55	0,00	1405,55	1405,55
ТоТЭЦ	00 ул Победы, двлд. 27	ЖФ			0,139104 2	0,1391	0,00	1014,24	1014,24	654,35
ТоТЭЦ	00 ул Победы, двлд. 27	ЖФ	0,41436			0,4144	1024,34	0,00	1024,34	1024,34

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	57 пр-кт Степана Разина, д. 90	ЖФ	0,57		0,2446	0,8146	1409,10	1783,43	3192,53	2559,70
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 18	ЖФ	0,636		0,202	0,8380	1572,26	1472,82	3045,08	2522,46
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 76	ЖФ	0,571			0,5710	1411,57	0,00	1411,57	1411,57
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 76	ЖФ	0,571		0,212	0,7830	1411,57	1545,73	2957,30	2408,82
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Свердлова, д. 3	ОДЗ	0,0276		0,0002	0,0278	68,18	0,49	68,67	68,47
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Свердлова, д. 3	ОДЗ	0,0276			0,0276	68,18	0,00	68,18	68,18
ТоТЭЦ	10 ул Жилина, д. 19	ОДЗ	0,0303			0,0303	74,78	0,00	74,78	74,78
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 28	ОДЗ	0,0143			0,0143	35,43	0,00	35,43	35,43
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, д. 2А	ОДЗ	6,7860	0,1500	1,0442	7,9802	17146,50	2419,06	19565,56	18608,38
ТоТЭЦ	10 ул Ушакова, двлд. 34	ОДЗ	0,1187		0,0024	0,1211	293,44	5,56	299,00	296,80
ТоТЭЦ	Чапаева ул, двл. 160	ОДЗ	0,0900			0,0900	222,49	0,00	222,49	222,49
Котельная № 2	50 ул Громовой, д. 26	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11	0,00	12,11	12,11
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 22	ОДЗ	0,0740			0,0740	182,94	0,00	182,94	182,94
ТЭЦ ВАЗа	ул Революционная, д. 49	ЖФ	0,213		0,0963	0,3093	526,56	702,14	1228,70	979,55
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Революционная, д. 78	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,65	0,00	17,65	17,65
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Революционная, д. 78	ОДЗ	0,0071		0,0000	0,0072	17,65	0,05	17,70	17,68
ТЭЦ ВАЗа	40 б-р Туполева, д. 5	ОДЗ	0,0074		0,0001	0,0076	18,39	0,28	18,67	18,56
ТЭЦ ВАЗа	40 б-р Туполева, д. 5	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,39	0,00	18,39	18,39
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 1	ЖФ	1,456		0,42797	1,8840	3599,38	3120,41	6719,80	5612,55
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 1	ЖФ	1,46796			1,4680	3628,95	0,00	3628,95	3628,95
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 3А	ЖФ	0,237		0,0521	0,2891	585,89	379,87	965,76	830,97
ТоТЭЦ	Садовая ул, владение № 57	ОДЗ	0,0950			0,0950	234,85	0,00	234,85	234,85
УТ-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/УТ-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ЖФ	0,65		0,1875	0,8375	1606,87	1367,10	2973,97	2488,87
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 45А, литер 5.1	ЖФ			0,1357	0,1357	0,00	989,42	989,42	638,33
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 45А, литер 5.1	ЖФ	0,4954			0,4954	1224,68	0,00	1224,68	1224,68
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 45Б	ЖФ	0,3982		0,123	0,5212	984,39	896,82	1881,21	1562,98
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 45В	ЖФ	0,3987		0,12315	0,5219	985,63	897,91	1883,54	1564,92
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 45Д	ЖФ	0,3962		0,21	0,6062	979,45	1531,15	2510,60	1967,29
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 45Ж	ЖФ	0,2304		0,0752	0,3056	569,57	548,30	1117,87	923,31
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 45к	ЖФ	0,2304			0,2304	569,57	0,00	569,57	569,57
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 45к	ЖФ			0,0875	0,0875	0,00	637,98	637,98	411,60
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 45Л	ЖФ			0,013	0,0130	0,00	94,79	94,79	61,15
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 45Л	ЖФ	0,2481			0,2481	613,33	0,00	613,33	613,33
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 45П, литер 6.2Б	ЖФ	0,263112		0,098164	0,3613	650,44	715,73	1366,17	1112,20
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 45П, литер 6.2Б	ЖФ	0,263112			0,2631	650,44	0,00	650,44	650,44
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 49Д	ЖФ	0,972		0,289	1,2610	2402,88	2107,16	4510,04	3762,34
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 51П	ЖФ	0,269132		0,098164	0,3673	665,32	715,73	1381,06	1127,09

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 51Р, литер 6.2А	ЖФ			0,098164	0,0982	0,00	715,73	715,73	461,76
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 51Р, литер 6.2А	ЖФ	0,263112			0,2631	650,44	0,00	650,44	650,44
ТоТЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 63А	ЖФ			0,07975	0,0798	0,00	581,47	581,47	375,14
ТоТЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 63А	ЖФ	0,168647			0,1686	416,91	0,00	416,91	416,91
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 43	ЖФ	0,5551			0,5551	1372,26	0,00	1372,26	1372,26
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 43	ЖФ			0,15975	0,1598	0,00	1164,77	1164,77	751,46
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, двлд. 43а	ЖФ	0,5551			0,5551	1372,26	0,00	1372,26	1372,26
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, двлд. 43а	ЖФ			0,15975	0,1598	0,00	1164,77	1164,77	751,46
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 43б	ЖФ			0,15975	0,1598	0,00	1164,77	1164,77	751,46
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 43б	ЖФ	0,5551			0,5551	1372,26	0,00	1372,26	1372,26
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 45	ЖФ	0,50533		0,20235	0,7077	1249,23	1475,37	2724,60	2201,08
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/К 1 (120) на Курчатова,6а	36 б-р Курчатова, д. 6а	ЖФ	0,274		0,14208	0,4161	677,36	1035,93	1713,29	1345,70
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 88	ЖФ	0,882		0,45	1,3320	2180,39	3281,04	5461,43	4297,19
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 19	ОДЗ	0,2022			0,2022	499,78	0,00	499,78	499,78
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 101	ОДЗ	0,2428	0,1020		0,3448	852,38	0,00	852,38	852,38
Котельная № 2	Матросова ул, владение № 5А	ОДЗ	0,2950			0,2950	729,27	0,00	729,27	729,27
ТоТЭЦ	Банькина ул, владение № 44	ОДЗ	0,3827	0,5310		0,9137	2258,76	0,00	2258,76	2258,76
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 121	ОДЗ	0,3827	0,5310		0,9137	2258,76	0,00	2258,76	2258,76
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 10	ЖФ	0,368		0,1842	0,5522	909,73	1343,04	2252,77	1776,21
Котельная № 2	12 ул Матросова, д. 26А	ЖФ	0,0905			0,0905	223,73	0,00	223,73	223,73
ТоТЭЦ	09 ул Комсомольская, д. 84	ЖФ			0,173	0,1730	0,00	1261,38	1261,38	813,79
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, д. 84	ЖФ	0,56857			0,5686	1405,56	0,00	1405,56	1405,56
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 49	ЖФ	0,601		0,053	0,6540	1485,73	386,43	1872,17	1735,05
ТЭЦ ВАЗа	ул Спортивная, влд. 12а	ЖФ	0,03	0,15		0,1800	444,98	0,00	444,98	444,98
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 12	ЖФ	0,749		0,0983	0,8473	1851,60	716,72	2568,33	2314,01
ТЭЦ ВАЗа	57 ул Спортивная, д. 14	ЖФ	0,749		0,0983	0,8473	1851,60	716,72	2568,33	2314,01
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 53	ЖФ	0,32		0,1291	0,4491	791,07	941,29	1732,37	1398,36
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, д. 84	ЖФ	0,462		0,0908	0,5528	1142,11	662,04	1804,15	1569,23
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, д. 84	ЖФ	0,462			0,4620	1142,11	0,00	1142,11	1142,11
ТЭЦ ВАЗа	00 ул Фрунзе, влд. 8а	ЖФ	0,302		0,11833	0,4203	746,57	862,77	1609,34	1303,20
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 2а	ЖФ	0,256			0,2560	632,86	0,00	632,86	632,86
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 2а	ЖФ	0,256		0,131	0,3870	632,86	955,15	1588,01	1249,08
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 2Б	ЖФ	0,42		0,192	0,6120	1038,28	1399,91	2438,19	1941,45
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 2Б	ЖФ	0,42			0,4200	1038,28	0,00	1038,28	1038,28
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 2В	ЖФ			0,094	0,0940	0,00	685,37	685,37	442,18
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 2В	ЖФ	0,135			0,1350	333,73	0,00	333,73	333,73
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 2Г	ЖФ	0,402			0,4020	993,79	0,00	993,79	993,79
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 2Г	ЖФ	0,402		0,265	0,6670	993,79	1932,17	2925,95	2240,35

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	44 ул.Офицерская, д. 4а	ЖФ	0,255			0,2550	630,39	0,00	630,39	630,39
ТЭЦ ВАЗа	44 ул.Офицерская, д. 4а	ЖФ	0,255		0,131	0,3860	630,39	955,15	1585,53	1246,61
ТЭЦ ВАЗа	50 ул.Офицерская, д. 4Б	ЖФ	0,421			0,4210	1040,75	0,00	1040,75	1040,75
ТЭЦ ВАЗа	50 ул.Офицерская, д. 4Б	ЖФ	0,421		0,193	0,6140	1040,75	1407,20	2447,96	1948,63
ТЭЦ ВАЗа	50 ул.Офицерская, д. 4В	ЖФ	0,089		0,03	0,1190	220,02	218,74	438,75	361,14
ТЭЦ ВАЗа	50 ул.Офицерская, д. 4В	ЖФ	0,089			0,0890	220,02	0,00	220,02	220,02
ТЭЦ ВАЗа	50 ул.Офицерская, д. 4Г	ЖФ	0,401			0,4010	991,31	0,00	991,31	991,31
ТЭЦ ВАЗа	50 ул.Офицерская, д. 4Г	ЖФ	0,401		0,265	0,6660	991,31	1932,17	2923,48	2237,87
ТЭЦ ВАЗа	50 ул.Офицерская, д. 6Б	ЖФ	0,42			0,4200	1038,28	0,00	1038,28	1038,28
ТЭЦ ВАЗа	50 ул.Офицерская, д. 6Б	ЖФ	0,42		0,192	0,6120	1038,28	1399,91	2438,19	1941,45
ТЭЦ ВАЗа	50 ул.Офицерская, д. 6В	ЖФ	0,19			0,1900	469,70	0,00	469,70	469,70
ТЭЦ ВАЗа	50 ул.Офицерская, д. 6В	ЖФ	0,19		0,071	0,2610	469,70	517,68	987,37	803,68
ТЭЦ ВАЗа	50 ул.Офицерская, д. 6Г	ЖФ	0,402			0,4020	993,79	0,00	993,79	993,79
ТЭЦ ВАЗа	50 ул.Офицерская, д. 6Г	ЖФ			0,265	0,2650	0,00	1932,17	1932,17	1246,56
ТЭЦ ВАЗа	50 ш.Южное, д. 25	ЖФ			1,1908	1,1908	0,00	8682,36	8682,36	5601,52
ТЭЦ ВАЗа	50 ш.Южное, д. 25	ЖФ	2,162			2,1620	5344,68	0,00	5344,68	5344,68
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ЖФ	0,566			0,5660	1399,21	0,00	1399,21	1399,21
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ЖФ	0,566		0,247	0,8130	1399,21	1800,93	3200,14	2561,10
ТоТЭЦ	Чапаева ул, домовладение № 124	ОДЗ	0,2007	0,0223	0,0696	0,2926	551,28	161,24	712,52	648,72
ТоТЭЦ	Шлютова ул, владение № 130	ОДЗ	0,2007	0,0221	0,0702	0,2929	550,73	162,51	713,25	648,94
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, владение № 51	ОДЗ	0,0270		0,0024	0,0294	66,75	5,56	72,31	70,11
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, владение № 51	ОДЗ			0,0024	0,0024	0,00	5,56	5,56	3,36
ТЭЦ ВАЗа	ул.Революционная, д. 47	ЖФ	0,1401			0,1401	346,34	0,00	346,34	346,34
ТЭЦ ВАЗа	ул.Революционная, д. 47	ЖФ	0,1401		0,0695	0,2096	346,34	506,74	853,08	673,27
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, дом № 51	ЖФ	0,577		0,137	0,7140	1426,40	998,89	2425,30	2070,85
ТЭЦ ВАЗа	57 ул.Революционная, д. 53	ЖФ	1,0891			1,0891	2692,37	0,00	2692,37	2692,37
ТЭЦ ВАЗа	57 ул.Революционная, д. 53	ЖФ	1,0843		0,25534001	1,3396	2680,50	1861,74	4542,24	3881,62
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Баумана, д. 1	ЖФ	1,161		0,115	1,2760	2870,11	838,49	3708,60	3411,07
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Баумана, д. 1	ЖФ	1,161			1,1610	2870,11	0,00	2870,11	2870,11
ТЭЦ ВАЗа	31 ул.70 лет Октября, д. 40	ЖФ	0,301		0,12	0,4210	744,10	874,94	1619,05	1308,58
Район городских котельных/_не_указано_Район городских котельных	Носова ул, здание № 11	ОДЗ	0,1022			0,1022	252,56	0,00	252,56	252,56
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, владение № 28	ОДЗ	0,3970		0,0266	0,4236	981,42	61,62	1043,05	1018,66
Котельная № 2	Мурысева ул, владение № 84	ОДЗ	0,2188			0,2188	540,77	0,00	540,77	540,77
ТоТЭЦ	20 ул.Ушакова, д. 64	ОДЗ	0,0625			0,0625	154,46	0,00	154,46	154,46
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 1г	ЖФ	0,323		0,14028	0,4633	798,49	1022,81	1821,30	1458,37
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 1д	ЖФ	0,326		0,1454	0,4714	805,91	1060,14	1866,05	1489,87
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, двлд. 1в	ЖФ	0,308		0,1454	0,4534	761,41	1060,14	1821,55	1445,37
Котельная №8	05 ул.Железнодорожная, влд. 25	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,48	0,00	44,48	44,48
Котельная № 2	Матросова ул, владение № 19А	ОДЗ	0,0254			0,0254	62,76	0,00	62,76	62,76
Котельная № 2	Матросова ул, владение № 19А	ОДЗ	0,0209			0,0209	51,67	0,00	51,67	51,67

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Район городских котельных/ не указано_Район городских котельных	Матросова ул, д. 19 А	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,49	0,00	49,49	49,49
Район городских котельных/не указано_РГК	Механизаторов ул, д. 37	ОДЗ	0,8274		0,0867	0,9141	2045,42	200,86	2246,27	2166,80
Котельная № 2	Есенина ул, владение № 18	ОДЗ	0,3827	0,5310		0,9137	2258,76	0,00	2258,76	2258,76
ТоТЭЦ	50 ул Александра Кудашева, д. 100	ЖФ	0,342		0,2058	0,5478	845,46	1500,53	2345,99	1813,54
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 43	ЖФ			0,14958	0,1496	0,00	1090,62	1090,62	703,62
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 43	ЖФ	0,643			0,6430	1589,56	0,00	1589,56	1589,56
ТоТЭЦ	04 ул Калмыцкая, д. 44	ЖФ	0,34		0,2083	0,5483	840,51	1518,76	2359,27	1820,36
ТоТЭЦ	50 ул Калмыцкая, д. 46	ЖФ	0,47		0,22	0,6900	1161,89	1604,06	2765,95	2196,77
ТоТЭЦ	50 ул Калмыцкая, д. 48	ЖФ	0,34		0,2083	0,5483	840,51	1518,76	2359,27	1820,36
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 27	ЖФ	0,407		0,10696	0,5140	1006,15	779,87	1786,01	1509,29
ТЭЦ ВАЗа	ул 40 лет Победы, д. 65	ЖФ	0,755		0,2958	1,0508	1866,44	2156,74	4023,17	3257,88
ТоТЭЦ	Строителей ул, владение № 7	ОДЗ	0,4910			0,4910	1213,80	0,00	1213,80	1213,80
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 51	ЖФ	0,66			0,6600	1631,59	0,00	1631,59	1631,59
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 51	ЖФ	0,66		0,1856	0,8456	1631,59	1353,25	2984,83	2504,65
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 54	ЖФ	0,097		0,132	0,2290	239,79	962,44	1202,23	860,72
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Маршала Жукова, д. 54А	ЖФ	0,097		0,131	0,2280	239,79	955,15	1194,94	856,02
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Маршала Жукова, д. 54Б	ЖФ	0,311		0,1229	0,4339	768,82	896,09	1664,91	1346,95
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Маршала Жукова, д. 54В	ЖФ	0,322		0,1213	0,4433	796,02	884,42	1680,44	1366,61
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 76	ЖФ			0,13896	0,1390	0,00	1013,19	1013,19	653,67
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 76	ЖФ	0,2918			0,2918	721,36	0,00	721,36	721,36
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 56	ЖФ	0,63		0,0958	0,7258	1557,42	698,50	2255,92	2008,07
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Льва Яшина, д. 7	ЖФ	0,963			0,9630	2380,63	0,00	2380,63	2380,63
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Льва Яшина, д. 7	ЖФ	0,963		0,505	1,4680	2380,63	3682,06	6062,69	4756,15
ТЭЦ ВАЗа	Льва Яшина ул, д. 7а	ЖФ	0,044		0,015	0,0590	108,77	109,37	218,14	179,33
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 4	ЖФ	0,74		0,2	0,9400	1829,36	1458,24	3287,60	2770,16
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Льва Яшина, д. 9	ЖФ	0,497		0,389	0,8860	1228,63	2836,28	4064,91	3058,49
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Льва Яшина, д. 9	ЖФ	0,497			0,4970	1228,63	0,00	1228,63	1228,63
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, влд. 16Б	ЖФ	0,14			0,1400	346,09	0,00	346,09	346,09
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, влд. 16Б	ЖФ			0,10935	0,1094	0,00	797,29	797,29	514,38
ТоТЭЦ	50 ул Баныкина, д. 16А	ЖФ			0,0448	0,0448	0,00	326,65	326,65	210,74
ТоТЭЦ	50 ул Баныкина, д. 16А	ЖФ	0,101082			0,1011	249,89	0,00	249,89	249,89
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 16В	ЖФ			0,109166	0,1092	0,00	795,95	795,95	513,52
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 16В	ЖФ	0,217076			0,2171	536,63	0,00	536,63	536,63
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ЖФ	0,923		0,4775	1,4005	2281,75	3481,55	5763,30	4527,91
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ЖФ	0,923			0,9230	2281,75	0,00	2281,75	2281,75
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 30	ЖФ			0,10417	0,1042	0,00	759,52	759,52	490,02
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 30	ЖФ	0,25315			0,2532	625,81	0,00	625,81	625,81
Район городских котельных	Зеленая ул, здание № 15	ОДЗ	0,0429			0,0429	106,05	0,00	106,05	106,05
Район городских котельных/не указано_РГК	, Зеленая ул, зд. 15, стр. 2	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,13	0,00	30,13	30,13

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Район городских котельных	, Зеленая ул, зд. 15, стр. 3	ОДЗ	0,0146			0,0146	36,17	0,00	36,17	36,17
Район городских котельных	, Зеленая ул, зд. 15, стр. 4	ОДЗ	0,2320			0,2320	573,53	0,00	573,53	573,53
Район городских котельных	, Зеленая ул, зд. 15, стр. 5	ОДЗ	0,0354		0,0713	0,1067	87,57	165,18	252,75	187,39
ТЭЦ ВАЗа	50 ш Лесопарковое, д. 60	ЖФ	0,186		0,0913	0,2773	459,81	665,69	1125,50	889,29
ТЭЦ ВАЗа	50 ш Лесопарковое, д. 62	ЖФ	0,177		0,0912	0,2682	437,56	664,96	1102,52	866,57
ТЭЦ ВАЗа	50 ш Лесопарковое, д. 64	ЖФ	0,129		0,069	0,1980	318,90	503,09	821,99	643,48
ТЭЦ ВАЗа	Спортивная ул, дом № 1Б	ЖФ	0,409		0,169	0,5780	1011,09	1232,21	2243,30	1806,07
ТЭЦ ВАЗа	Спортивная ул, дом № 1В	ЖФ	0,244		0,112	0,3560	603,19	816,61	1419,81	1130,04
ТЭЦ ВАЗа	Спортивная ул, д. 1Г	ЖФ	0,186		0,0913	0,2773	459,81	665,69	1125,50	889,29
ТЭЦ ВАЗа	Спортивная ул, д. 1Д	ЖФ	0,1202		0,0363	0,1565	297,15	264,67	561,82	467,90
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 15Б	ЖФ	0,18166		0,0365	0,2182	449,08	266,13	715,21	620,78
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 15В	ЖФ	0,128		0,078	0,2060	316,43	568,71	885,14	683,34
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 15В	ЖФ	0,128			0,1280	316,43	0,00	316,43	316,43
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 15Е	ЖФ	0,21162		0,04	0,2516	523,15	291,65	814,79	711,31
ТЭЦ ВАЗа	47 ул 40 лет Победы, д. 2	ЖФ	1,307		0,58	1,8870	3231,04	4228,90	7459,93	5959,36
ТЭЦ ВАЗа	47 ул 40 лет Победы, д. 24	ЖФ	1,153			1,1530	2850,33	0,00	2850,33	2850,33
ТЭЦ ВАЗа	47 ул 40 лет Победы, д. 24	ЖФ			0,4	0,4000	0,00	2916,48	2916,48	1881,60
ТЭЦ ВАЗа	47 ул 40 лет Победы, д. 24а	ЖФ	0,036		0,0129	0,0489	89,00	94,06	183,05	149,68
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 24Б	ЖФ	0,044		0,017	0,0610	108,77	123,95	232,72	188,74
ТЭЦ ВАЗа	47 ул 70 лет Октября, д. 22а	ЖФ	0,233		0,145	0,3780	576,00	1057,22	1633,22	1258,08
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 25	ЖФ	0,436			0,4360	1077,84	0,00	1077,84	1077,84
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 25	ЖФ	0,436		0,175	0,6110	1077,84	1275,96	2353,80	1901,04
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, д. 47	ЖФ	0,544			0,5440	1344,82	0,00	1344,82	1344,82
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, д. 47	ЖФ	0,544		0,15	0,6940	1344,82	1093,68	2438,50	2050,42
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Автостроителей, д. 11А	ЖФ	0,791		0,22	1,0110	1955,43	1604,06	3559,50	2990,31
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 5	ЖФ	0,622		0,26	0,8820	1537,65	1895,71	3433,36	2760,69
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Ворошилова, д. 69	ЖФ	0,495		0,263	0,7580	1223,69	1917,59	3141,28	2460,84
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 18а	ЖФ	0,646		0,087	0,7330	1596,98	634,33	2231,31	2006,23
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 24	ЖФ	0,321			0,3210	793,54	0,00	793,54	793,54
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 24	ЖФ	0,321		0,189	0,5100	793,54	1378,04	2171,58	1682,60
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 14	ЖФ	1,461		0,5175	1,9785	3611,74	3773,20	7384,94	6046,06
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Льва Яшина, д. 10	ЖФ	0,949		0,34	1,2890	2346,02	2479,01	4825,03	3945,38
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Льва Яшина, д. 12	ЖФ	0,2216		0,145	0,3666	547,82	1057,22	1605,04	1229,90
ТЭЦ ВАЗа	Льва Яшина ул, д. 16	ЖФ	0,412		0,3163	0,7283	1018,51	2306,21	3324,71	2506,38
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 3	ЖФ	0,246		0,111	0,3570	608,14	809,32	1417,46	1130,28
ТЭЦ ВАЗа	47 б-р Рябиновый, д. 15	ЖФ	0,421		0,2175	0,6385	1040,75	1585,84	2626,59	2063,87
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Рябиновый, д. 3	ЖФ	0,515		0,242	0,7570	1273,13	1764,47	3037,60	2411,50
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Рябиновый, д. 6	ЖФ	0,2168		0,144	0,3608	535,95	1049,93	1585,88	1213,33
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Рябиновый, д. 8	ЖФ	0,604		0,28065	0,8847	1493,15	2046,28	3539,42	2813,33
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 6	ЖФ	4,19		0,146	4,3360	10358,11	1064,52	11422,62	11044,89
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Татищева, д. 20	ЖФ	0,622		0,315	0,9370	1537,65	2296,73	3834,38	3019,41
ТЭЦ ВАЗа	31 б-р Татищева, д. 22	ЖФ	0,391		0,17	0,5610	966,59	1239,50	2206,10	1766,27

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	31 б-р Татищева, д. 23	ЖФ	0,338		0,198	0,5360	835,57	1443,66	2279,23	1766,96
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Тополиная, д. 10	ЖФ	0,803		0,32	1,1230	1985,10	2333,18	4318,28	3490,38
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Тополиная, д. 9	ЖФ	0,373		0,087	0,4600	922,09	634,33	1556,43	1331,34
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Тополиная, д. 9а	ЖФ	0,275		0,1125	0,3875	679,83	820,26	1500,09	1209,03
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 10	ЖФ	0,332		0,2513	0,5833	820,74	1832,28	2653,02	2002,85
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 35	ЖФ	0,293		0,1712	0,4642	724,33	1248,25	1972,58	1529,65
ТЭЦ ВАЗа	57 ул Юбилейная, д. 75	ЖФ	0,51		0,160833	0,6708	1260,77	1172,67	2433,44	2017,33
ТЭЦ ВАЗа	47 ш Южное, д. 15	ЖФ	0,329		0,189	0,5180	813,32	1378,04	2191,36	1702,38
ТЭЦ ВАЗа	47 ш Южное, д. 33	ЖФ	0,378		0,198	0,5760	934,45	1443,66	2378,11	1865,85
ТЭЦ ВАЗа	47 ш Южное, д. 35б	ЖФ	0,07			0,0700	173,05	0,00	173,05	173,05
ТЭЦ ВАЗа	47 ш Южное, д. 35б	ЖФ	0,07		0,057	0,1270	173,05	415,60	588,65	441,18
ТЭЦ ВАЗа	50 ш Южное, д. 43	ЖФ	0,38		0,264	0,6440	939,40	1924,88	2864,28	2181,25
ТЭЦ ВАЗа	50 ш Южное, д. 51	ЖФ	0,616		0,239	0,8550	1522,81	1742,60	3265,41	2647,07
ТЭЦ ВАЗа	44 ш Южное, д. 77	ЖФ	1,076		0,503	1,5790	2659,98	3667,47	6327,46	5026,09
ТЭЦ ВАЗа	44 ш Южное, д. 83	ЖФ	1,093		0,5	1,5930	2702,01	3645,60	6347,61	5054,01
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, д. 89	ЖФ	1,076		0,492	1,5680	2659,98	3587,27	6247,25	4974,35
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 58А	ЖФ	0,318			0,3180	786,13	0,00	786,13	786,13
ТоТЭЦ	07 ул Ларина, д. 151	ОДЗ	0,0540			0,0540	133,49	0,00	133,49	133,49
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, вл. 45	ОДЗ	0,1930	0,0230	0,1130	0,3290	533,97	261,78	795,76	692,17
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 54	ЖФ	0,42		0,0625	0,4825	1038,28	455,70	1493,98	1332,28
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 82	ЖФ	0,919		0,2988	1,2178	2271,86	2178,61	4450,47	3677,42
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 74	ЖФ	0,271			0,2710	669,94	0,00	669,94	669,94
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 74	ЖФ	0,271		0,0771	0,3481	669,94	562,15	1232,09	1032,62
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 78	ЖФ	1,325		0,4163	1,7413	3275,54	3035,33	6310,86	5233,81
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 39	ЖФ			0,3396	0,3396	0,00	2476,09	2476,09	1597,48
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 39	ЖФ	1,154			1,1540	2852,81	0,00	2852,81	2852,81
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Гая, д. 12	ЖФ	1,325		0,416	1,7410	3275,54	3033,14	6308,67	5232,40
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Гая, д. 27	ЖФ	0,578		0,214	0,7920	1428,88	1560,32	2989,19	2435,53
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Курчатова, д. 12А	ЖФ	0,317		0,083	0,4000	783,66	605,17	1388,83	1174,09
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, д. 72	ЖФ	0,479			0,4790	1184,14	0,00	1184,14	1184,14
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, д. 72	ЖФ	0,479		0,2225	0,7015	1184,14	1622,29	2806,43	2230,78
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 12	ЖФ	1,301		0,4625	1,7635	3216,20	3372,18	6588,38	5391,80
Котельная № 2	50 ул Кошеного, д. 5	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 68	ЖФ			0,2943	0,2943	0,00	2145,80	2145,80	1384,39
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 68	ЖФ	1,783747		0,2943	2,0780	4409,60	2145,80	6555,40	5793,99
Котельная № 2	12 ул Матросова, д. 4А	ЖФ			0,134	0,1340	0,00	977,02	977,02	630,34
Котельная № 2	12 ул Матросова, д. 4А	ЖФ	0,21			0,2100	519,14	0,00	519,14	519,14
ТоТЭЦ	Толстого ул, д. 25	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56	0,00	836,56	836,56
ТоТЭЦ	Тольятти	ОДЗ	0,2304			0,2304	569,67	0,00	569,67	569,67
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, владение № 49в	ОДЗ	0,0481	0,1262	0,0082	0,1825	430,88	19,00	449,88	442,36
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43в	ОДЗ	0,0327			0,0327	80,79	0,00	80,79	80,79
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 47А	ОДЗ	0,0382		0,0003	0,0385	94,43	0,74	95,18	94,88

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 47А	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,74	0,74	0,45
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 55	ЖФ			0,12917	0,1292	0,00	941,80	941,80	607,62
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 55	ЖФ	0,3172			0,3172	784,15	0,00	784,15	784,15
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 13Б	ЖФ	0,153		0,0467	0,1997	378,23	340,50	718,73	597,91
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Рябиновый, д. 2А	ЖФ	0,263		0,173	0,4360	650,16	1261,38	1911,54	1463,95
ТЭЦ ВАЗа	40 ул Свердлова, д. 9в	ЖФ	0,46		0,0442	0,5042	1137,17	322,27	1459,44	1345,08
ТЭЦ ВАЗа	40 ул Свердлова, д. 9в	ЖФ	0,46			0,4600	1137,17	0,00	1137,17	1137,17
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 9Г	ЖФ	0,46			0,4600	1137,17	0,00	1137,17	1137,17
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 9Г	ЖФ	0,46		0,0442	0,5042	1137,17	322,27	1459,44	1345,08
ТЭЦ ВАЗа	31 б-р Татищева, д. 10	ЖФ	0,211		0,125	0,3360	521,61	911,40	1433,01	1109,61
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Татищева, д. 11	ЖФ			0,42	0,4200	0,00	3062,30	3062,30	1975,68
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Татищева, д. 11	ЖФ	1,011			1,0110	2499,30	0,00	2499,30	2499,30
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Татищева, д. 15	ЖФ	0,517		0,201	0,7180	1278,08	1465,53	2743,61	2223,58
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Татищева, д. 15	ЖФ			0,201	0,2010	0,00	1465,53	1465,53	945,50
ТЭЦ ВАЗа	31 ул Тополиная, д. 14	ЖФ	0,298			0,2980	736,69	0,00	736,69	736,69
ТЭЦ ВАЗа	31 ул Тополиная, д. 14	ЖФ	0,298		0,0942	0,3922	736,69	686,83	1423,52	1179,80
ТЭЦ ВАЗа	Цветной б-р, д. 26а	ЖФ	0,11		0,0413	0,1513	271,93	301,13	573,06	466,21
ТЭЦ ВАЗа	50 ш Южное, д. 49	ЖФ	0,31		0,1458	0,4558	766,35	1063,06	1829,41	1452,19
ТЭЦ ВАЗа	31 ш Южное, д. 59	ЖФ			0,309	0,3090	0,00	2252,98	2252,98	1453,54
ТЭЦ ВАЗа	31 ш Южное, д. 59	ЖФ	0,937			0,9370	2316,36	0,00	2316,36	2316,36
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 26	ОДЗ	0,0032		0,0000	0,0032	7,91	0,09	8,00	7,97
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 26	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
ТЭЦ ВАЗа	36 б-р Курчатова, д. 8	ОДЗ	0,0241		0,0003	0,0244	59,58	0,72	60,30	60,01
ТЭЦ ВАЗа	36 б-р Курчатова, д. 8	ОДЗ	0,0241			0,0241	59,58	0,00	59,58	59,58
ТЭЦ ВАЗа	ул Революционная, влд. 25	ОДЗ	0,1690	0,0950	0,0035	0,2675	652,63	8,04	660,68	657,50
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, вл. 86А	ЖФ	0,039	0,231	0,0005	0,2705	667,47	3,65	671,11	669,82
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, вл. 86А	ЖФ			0,0131	0,0131	0,00	95,51	95,51	61,62
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, вл. 86А	ЖФ	0,126	0,077	0,0131	0,2161	501,84	95,51	597,35	563,46
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 84	ЖФ	0,89		0,1375	1,0275	2200,17	1002,54	3202,71	2846,97
ТЭЦ ВАЗа	57 пр-кт Степана Разина, д. 84а	ЖФ	0,196		0,109	0,3050	484,53	794,74	1279,27	997,27
ТЭЦ ВАЗа	57 пр-кт Степана Разина, д. 86	ЖФ	0,89		0,1375	1,0275	2200,17	1002,54	3202,71	2846,97
ТоТЭЦ	09 ул Октябрьская, влд. 68	ОДЗ	0,0645			0,0645	159,35	0,00	159,35	159,35
ТоТЭЦ	09 ул Октябрьская, влд. 68, стр. 1	ОДЗ	0,2123			0,2123	524,88	0,00	524,88	524,88
ТоТЭЦ	09 ул Октябрьская, влд. 68, стр. 1	ОДЗ	0,2604			0,2604	643,64	0,00	643,64	643,64
ТоТЭЦ	09 ул Октябрьская, влд. 68, стр. 2	ОДЗ	0,7021		0,0700	0,7721	1735,66	162,17	1897,83	1833,66
ТоТЭЦ	Октябрьская ул, владение № 68, корпус 3	ОДЗ	0,2363			0,2363	584,06	0,00	584,06	584,06
ТоТЭЦ	09 ул Октябрьская, влд. 68, стр. 4	ОДЗ	0,5042		0,4450	0,9492	1246,43	1030,92	2277,35	1869,43
ТоТЭЦ	Городской округ Октябрьская ул, вл. 68, стр. 5	ОДЗ	0,0464			0,0464	114,71	0,00	114,71	114,71
ТоТЭЦ	Октябрьская ул, владение № 72	ОДЗ	0,0789			0,0789	195,03	0,00	195,03	195,03
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 19	ЖФ	0,618		0,083	0,7010	1527,76	605,17	2132,93	1918,19
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 19	ЖФ	0,618			0,6180	1527,76	0,00	1527,76	1527,76

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 33а	ЖФ	0,395		0,106	0,5010	976,48	772,87	1749,35	1475,10
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Маршала Жукова, д. 3В	ЖФ	0,36		0,168	0,5280	889,96	1224,92	2114,88	1680,23
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 62	ЖФ	0,46			0,4600	1137,17	0,00	1137,17	1137,17
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 62	ЖФ	0,46		0,049	0,5090	1137,17	357,27	1494,44	1367,66
ТЭЦ ВАЗа	Здоровья б-р, владение № 25	ОДЗ	0,0482	0,2400	0,0241	0,3123	712,46	55,83	768,29	746,20
ТЭЦ ВАЗа	Здоровья б-р, владение № 25	ОДЗ			0,0241	0,0241	0,00	55,83	55,83	33,74
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, вл. 84	ОДЗ			0,0533	0,0533	0,00	123,48	123,48	74,62
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, вл. 84	ОДЗ	0,2530	0,2150	0,0533	0,5213	1156,94	123,48	1280,42	1231,56
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ЖФ			0,30892	0,3089	0,00	2252,40	2252,40	1453,16
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ЖФ	0,82606	0,20165		1,0277	2540,60	0,00	2540,60	2540,60
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Тополиная, д. 7	ЖФ	0,378		0,1508	0,5288	934,45	1099,51	2033,97	1643,82
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, д. 86	ЖФ	0,437		0,173	0,6100	1080,31	1261,38	2341,69	1894,10
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Цветной, д. 12А	ЖФ	0,216		0,1417	0,3577	533,97	1033,16	1567,14	1200,53
ТоТЭЦ	Автозаводское ш, владение № 5	ОДЗ	0,4335	0,5409	0,2470	1,2214	2408,82	572,22	2981,03	2754,62
ТоТЭЦ	Автозаводское ш, владение № 5, строение 1	ОДЗ	0,1090	0,1886		0,2976	735,70	0,00	735,70	735,70
ТоТЭЦ	Автозаводское ш, владение № 5, строение 2	ОДЗ	0,1120	0,0590		0,1710	422,73	0,00	422,73	422,73
ТоТЭЦ	Автозаводское ш, владение № 5, строение 4	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57	0,00	15,57	15,57
ТоТЭЦ	Автозаводское ш, владение № 5, строение 5	ОДЗ	0,0098	0,0380		0,0478	118,17	0,00	118,17	118,17
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 23	ЖФ	0,344		0,23	0,5740	850,40	1676,98	2527,38	1932,32
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 31	ОДЗ	0,0212			0,0212	52,41	0,00	52,41	52,41
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 24	ОДЗ	0,0429			0,0429	105,93	0,00	105,93	105,93
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, владение № 2А	ОДЗ	0,4890			0,4890	1208,86	0,00	1208,86	1208,86
ТоТЭЦ	Ленина ул, владение № 37	ОДЗ	0,5829			0,5829	1440,99	0,00	1440,99	1440,99
ТоТЭЦ	Ленина ул, владение № 37А	ОДЗ	0,1854			0,1854	458,33	0,00	458,33	458,33
ТоТЭЦ	Ленина ул, владение № 37В	ОДЗ	0,0350			0,0350	86,52	0,00	86,52	86,52
Котельная № 2	Матросова ул, владение № 33	ОДЗ	0,2188			0,2188	540,77	0,00	540,77	540,77
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 37	ЖФ	0,242			0,2420	598,25	0,00	598,25	598,25
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 37	ЖФ	0,242		0,1104	0,3524	598,25	804,95	1403,20	1117,57
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 84а	ЖФ	0,853		0,2141	1,0671	2108,70	1561,05	3669,75	3115,83
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 61а	ЖФ			0,124710 01	0,1247	0,00	909,29	909,29	586,64
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 61а	ЖФ	0,43588			0,4359	1077,54	0,00	1077,54	1077,54
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 61б	ЖФ			0,191542	0,1915	0,00	1396,57	1396,57	901,01
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 61б	ЖФ	0,55815			0,5582	1379,80	0,00	1379,80	1379,80
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, д. 44	ЖФ	0,834			0,8340	2061,73	0,00	2061,73	2061,73
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, д. 44	ЖФ	0,834		0,277	1,1110	2061,73	2019,66	4081,40	3364,74
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 8в	ЖФ	0,377		0,0304	0,4074	931,98	221,65	1153,63	1074,98
ТоТЭЦ	04 ул Лесная, влд. 1	ОДЗ	1,0793	0,5687		1,6480	4074,02	0,00	4074,02	4074,02

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Район городских котельных/не_указано_РГК	Лесопарковое ш, владение № 2, строение 12	ОДЗ	0,0504			0,0504	124,68	0,00	124,68	124,68
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	03 ш Лесопарковое, влд. 2, стр. 20	ОДЗ	0,0089		0,0002	0,0091	22,03	0,48	22,51	22,32
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	03 ш Лесопарковое, влд. 2, стр. 24	ОДЗ	0,0138		0,0005	0,0142	34,00	1,06	35,06	34,64
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	Лесопарковое ш, владение № 2, строение 34	ОДЗ	0,6391	0,2500	0,3426	1,2317	2197,92	793,64	2991,56	2677,53
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	03 ш Лесопарковое, д. 2, к. 10	ОДЗ	0,0249			0,0249	61,61	0,00	61,61	61,61
Котельная № 2	Механизаторов ул, владение № 21	ОДЗ	0,0453			0,0453	112,10	0,00	112,10	112,10
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 13а	ЖФ	0,518	0,012	0,1596	0,6896	1310,21	1163,68	2473,89	2060,97
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, вл. 70	ОДЗ	0,2370	0,0630	0,1054	0,4054	741,63	244,18	985,81	889,19
ТЭЦ ВАЗа	Буденного б-р, вл. 15	ОДЗ	0,1800	0,1460	0,0110	0,3370	805,91	25,48	831,39	821,31
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Татищева, д. 16	ЖФ	0,658		0,233	0,8910	1626,64	1698,85	3325,49	2722,68
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 53Б	ОДЗ	0,0700		0,0175	0,0875	173,05	40,54	213,59	197,55
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 23	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,60	0,00	6,60	6,60
Котельная №8	05 ул Гидротехническая, д. 35	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,04	0,00	10,04	10,04
Котельная № 2	Есенина ул, д. 14	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,34	0,00	14,34	14,34
ТоТЭЦ	35 ул Индустриальная, влд. 2Б	ОДЗ	0,1440			0,1440	355,98	0,00	355,98	355,98
ТоТЭЦ	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, владение № 43	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	Коммунистическая ул, владение № 120	ОДЗ	0,3140			0,3140	776,24	0,00	776,24	776,24
Котельная № 2	12 ул Коммунистическая, влд. 63	ОДЗ	0,0383			0,0383	94,63	0,00	94,63	94,63
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 55	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,02	0,00	5,02	5,02
Котельная №14	Комсомольское ш, вл. 1, стр. 1	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07	0,00	16,07	16,07
Котельная №8	50 ул Куйбышева, д. 28	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,37	0,00	9,37	9,37
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 9	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,00	0,00	7,00	7,00
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 43	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,40	0,40	0,24
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 43	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36	0,00	12,36	12,36
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 60	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,74	0,74	0,45
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 60	ОДЗ	0,0601			0,0601	148,67	0,00	148,67	148,67
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 62	ОДЗ	0,0091		0,0001	0,0092	22,60	0,23	22,83	22,74
ТоТЭЦ	Городской округ Ленинградская ул, д. 23	ОДЗ	0,0077		0,0003	0,0080	19,04	0,63	19,66	19,41
ТоТЭЦ	Лесная ул, владение № 52А	ОДЗ	0,3394			0,3394	839,03	0,00	839,03	839,03
ТоТЭЦ	Лесная ул, д. 62	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38	0,00	10,38	10,38
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 13	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65	0,00	8,65	8,65
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 76	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67	0,00	6,67	6,67
Район городских котельных/не_указано_РГК	ул Мурысева, влд. 59А	ОДЗ	0,0247			0,0247	60,96	0,00	60,96	60,96
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 90	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,19	0,00	5,19	5,19

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
п. Поволжский/не_указано_п. Поволжский	Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,24	0,00	16,24	16,24
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 20	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,20
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 20	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,20	0,00	29,20	29,20
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 35	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,20
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 35	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,24	0,00	12,24	12,24
ТоТЭЦ	Садовая ул, владение № 23А	ОДЗ	0,1940	0,1500	0,0028	0,3468	850,40	6,44	856,84	854,30
ТоТЭЦ	Садовая ул, домовладение № 23Б	ОДЗ	0,0640			0,0640	158,21	0,00	158,21	158,21
ТоТЭЦ	Советская ул, владение № 15	ОДЗ	0,1549		0,0069	0,1618	382,93	15,99	398,91	392,59
ТоТЭЦ	Строителей ул, владение № 9	ОДЗ	0,1020		0,0035	0,1055	252,15	8,11	260,26	257,05
ТоТЭЦ	07 ул Толстого, влд. 38	ОДЗ	0,3613	0,5232	0,0216	0,9061	2186,57	49,95	2236,53	2216,76
ТоТЭЦ	07 ул Толстого, влд. 38	ОДЗ	0,0700	0,1875		0,2575	636,57	0,00	636,57	636,57
ТоТЭЦ	07 ул Толстого, влд. 39	ОДЗ	0,5690	1,2030	0,0944	1,8664	4380,56	218,69	4599,26	4512,72
ТоТЭЦ	Тупиковый проезд, владение № 14	ОДЗ	0,0700			0,0700	173,05	0,00	173,05	173,05
ТоТЭЦ	Тупиковый проезд, владение № 14	ОДЗ	0,0700		0,0021	0,0721	173,05	4,83	177,87	175,96
ТоТЭЦ	Тупиковый проезд, владение № 14	ОДЗ			0,0300	0,0300	0,00	69,50	69,50	42,00
ТоТЭЦ	Чапаева ул, владение № 64А	ОДЗ	0,0900	0,3238	0,0240	0,4378	1022,96	55,60	1078,56	1056,56
ТоТЭЦ	Чапаева ул, владение № 64А	ОДЗ	0,3500	0,1292	0,1200	0,5992	1184,63	278,00	1462,63	1352,63
ТоТЭЦ	Чапаева ул, владение № 64А	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36	0,00	12,36	12,36
ТоТЭЦ	50 б-р Ленина, д. 16	ЖФ	0,507			0,5070	1253,36	0,00	1253,36	1253,36
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 6	ЖФ	1,48		0,4467	1,9267	3658,71	3256,98	6915,69	5759,99
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ЖФ			0,2015	0,2015	0,00	1469,18	1469,18	947,86
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ЖФ	0,578	0,0979		0,6759	1670,89	0,00	1670,89	1670,89
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ЖФ			0,2875	0,2875	0,00	2096,22	2096,22	1352,40
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ЖФ	0,81883	0,14472		0,9636	2381,99	0,00	2381,99	2381,99
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 12	ЖФ	0,62		0,26	0,8800	1532,70	1895,71	3428,42	2755,74
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, дом № 104	ЖФ	0,714		0,2567	0,9707	1765,08	1871,65	3636,73	2972,60
ТоТЭЦ	00 ул Индустриальная, влд. 7	ЖФ	0,74			0,7400	1829,36	0,00	1829,36	1829,36
ТЭЦ ВАЗа	33 ул Революционная, д. 7б	ЖФ	0,617		0,34875	0,9658	1525,29	2542,81	4068,09	3165,81
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-д Оптимистов, д. 7	ЖФ	0,503		0,135	0,6380	1243,47	984,31	2227,78	1878,51
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-д Оптимистов, д. 9	ЖФ	0,38		0,1625	0,5425	939,40	1184,82	2124,22	1703,80
ТоТЭЦ	Советская ул, домовладение № 53А	ОДЗ	0,1180		0,0403	0,1583	291,71	93,36	385,07	348,13
ТоТЭЦ	Ставропольская ул, владение № 19	ОДЗ	0,3397		0,0208	0,3605	839,77	48,19	887,96	868,89
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 34	ЖФ	0,834		0,2775	1,1115	2061,73	2023,31	4085,04	3367,09
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 34	ЖФ	0,834			0,8340	2061,73	0,00	2061,73	2061,73
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 32	ЖФ	0,8534			0,8534	2109,69	0,00	2109,69	2109,69
2 ввод город/Уз 28/Ут 1 (3Б квартал)/УТ-1/Ут 2/Ленинский 1,1А,1В, Жукова 2А	51 пр-кт Ленинский, д. 1	ЖФ	0,286		0,1587	0,4447	707,02	1157,11	1864,13	1453,55
ТоТЭЦ	10 ул Жилина, д. 13А	ЖФ			0,0958	0,0958	0,00	698,50	698,50	450,64
ТоТЭЦ	10 ул Жилина, д. 13А	ЖФ	0,38	0,138		0,5180	1280,55	0,00	1280,55	1280,55

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	00 ул Свердлова, двлд. 7в	ЖФ	0,199		0,0313	0,2303	491,95	228,21	720,16	639,18
ТЭЦ ВАЗа	00 ул Свердлова, двлд. 7в	ЖФ	0,199			0,1990	491,95	0,00	491,95	491,95
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 33	ЖФ	0,525		0,18	0,7050	1297,85	1312,42	2610,27	2144,57
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 33	ЖФ	0,525			0,5250	1297,85	0,00	1297,85	1297,85
ТЭЦ ВАЗа	Ворошилова ул, вл. 8	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,90	1083,77	992,41
ТЭЦ ВАЗа	Ворошилова ул, вл. 8	ОДЗ			0,0997	0,0997	0,00	230,90	230,90	139,53
ТЭЦ ВАЗа	б-р Гая, влд. 13	ОДЗ			0,0997	0,0997	0,00	230,90	230,90	139,53
ТЭЦ ВАЗа	б-р Гая, влд. 13	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,90	1083,77	992,41
ТЭЦ ВАЗа	Гая б-р, вл. 29	ОДЗ			0,1243	0,1243	0,00	287,88	287,88	173,97
ТЭЦ ВАЗа	Гая б-р, вл. 29	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,88	1103,67	989,76
ТЭЦ ВАЗа	Гая б-р, вл. 8	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,88	1103,67	989,76
ТЭЦ ВАЗа	Гая б-р, вл. 8	ОДЗ			0,1243	0,1243	0,00	287,88	287,88	173,97
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, вл. 1	ОДЗ			0,0901	0,0901	0,00	208,69	208,69	126,12
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, вл. 1	ОДЗ	0,1890	0,0530	0,0901	0,3321	598,25	208,69	806,94	724,36
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, вл. 12	ОДЗ	0,2550	0,1020	0,1243	0,4813	882,54	287,88	1170,42	1056,51
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, вл. 12	ОДЗ			0,1243	0,1243	0,00	287,88	287,88	173,97
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Тополиная, д. 33	ЖФ	0,18	0,06	0,054	0,2940	593,30	393,72	987,03	847,32
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 7	ЖФ	0,557			0,5570	1376,96	0,00	1376,96	1376,96
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 7	ЖФ	0,557		0,16	0,7170	1376,96	1166,59	2543,55	2129,60
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 2	ЖФ	0,31		0,1475	0,4575	766,35	1075,45	1841,80	1460,19
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 9А	ЖФ	0,629		0,233	0,8620	1554,95	1698,85	3253,80	2650,98
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 9А	ЖФ	0,629			0,6290	1554,95	0,00	1554,95	1554,95
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 60	ЖФ	0,397		0,172	0,5690	981,42	1254,09	2235,51	1790,51
ТоТЭЦ	50 ул Александра Кудашева, д. 120	ЖФ	0,2227			0,2227	550,54	0,00	550,54	550,54
ТоТЭЦ	50 б-р Ленина, д. 3	ЖФ	0,2128			0,2128	526,06	0,00	526,06	526,06
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 5	ЖФ	0,461			0,4610	1139,64	0,00	1139,64	1139,64
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 7А	ЖФ	0,514			0,5140	1270,66	0,00	1270,66	1270,66
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 83	ЖФ	0,52252			0,5225	1291,72	0,00	1291,72	1291,72
ТоТЭЦ	09 ул Самарская, д. 56	ЖФ	0,35		0,315	0,6650	865,24	2296,73	3161,96	2347,00
ТоТЭЦ	09 ул Самарская, д. 56	ЖФ	0,35			0,3500	865,24	0,00	865,24	865,24
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 18	ЖФ	1,475			1,4750	3646,35	0,00	3646,35	3646,35
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 20	ЖФ	1,071			1,0710	2647,62	0,00	2647,62	2647,62
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 22	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
ТоТЭЦ	50 ул Толстого, д. 24	ЖФ	0,885225			0,8852	2188,37	0,00	2188,37	2188,37
ТоТЭЦ	50 ул Толстого, д. 26	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
ТоТЭЦ	50 ул Толстого, д. 28	ЖФ	1,475			1,4750	3646,35	0,00	3646,35	3646,35
ТоТЭЦ	Толстого ул, дом № 5	ЖФ	0,885225			0,8852	2188,37	0,00	2188,37	2188,37
ТоТЭЦ	Банькина ул, владение № 64А	ОДЗ	0,1180	0,1280		0,2460	608,14	0,00	608,14	608,14
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 34	ЖФ	0,41			0,4100	1013,56	0,00	1013,56	1013,56
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 34	ЖФ			0,0666	0,0666	0,00	485,59	485,59	313,29
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 36	ЖФ	0,21		0,0333	0,2433	519,14	242,80	761,94	675,78
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 36	ЖФ	0,21			0,2100	519,14	0,00	519,14	519,14

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	ул 40 лет Победы, влд. 42	ОДЗ	0,2700	1,2900	0,0135	1,5735	3856,48	31,28	3887,75	3875,38
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, вл. 44	ОДЗ	0,5790	1,0630	0,0629	1,7049	4059,19	145,72	4204,91	4147,25
ТЭЦ ВАЗа	ул 70 лет Октября, влд. 44	ОДЗ	0,2730	0,1340	0,1428	0,5498	1006,15	330,82	1336,97	1206,07
ТЭЦ ВАЗа	32 б-р Кулибина, д. 2а	ЖФ	0,661		0,2187	0,8797	1634,06	1594,59	3228,64	2662,82
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, д. 40	ЖФ	0,834		0,277	1,1110	2061,73	2019,66	4081,40	3364,74
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, д. 40	ЖФ	0,834			0,8340	2061,73	0,00	2061,73	2061,73
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 33	ОДЗ	0,0421			0,0421	104,15	0,00	104,15	104,15
ТоТЭЦ	Радищева ул, владение № 10	ОДЗ	0,1520			0,1520	375,76	0,00	375,76	375,76
ТоТЭЦ	Радищева ул, владение № 10	ОДЗ	0,2050			0,2050	506,78	0,00	506,78	506,78
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 82А	ЖФ	1,12		0,05	1,1700	2768,75	364,56	3133,31	3003,95
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 82А	ЖФ	1,12			1,1200	2768,75	0,00	2768,75	2768,75
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Тополиная, д. 42	ЖФ			0,2517	0,2517	0,00	1835,20	1835,20	1184,00
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Тополиная, д. 42	ЖФ	0,643			0,6430	1589,56	0,00	1589,56	1589,56
ТоТЭЦ	Ленина ул, владение № 59	ОДЗ	0,6500	0,1380	0,0551	0,8431	1948,02	127,65	2075,66	2025,16
ТоТЭЦ	Ленина ул, владение № 68	ОДЗ	0,2200		0,0250	0,2450	543,86	57,92	601,78	578,86
ТоТЭЦ	Ленина ул, владение № 70	ОДЗ	0,1210		0,0146	0,1356	299,12	33,82	332,95	319,56
ТоТЭЦ	Ленина ул, владение № 72	ОДЗ	0,1110			0,1110	274,40	0,00	274,40	274,40
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 74	ОДЗ	0,1210		0,0583	0,1793	299,12	135,06	434,19	380,74
Котельная № 2	Мурысева ул, владение № 61	ОДЗ	0,2256			0,2256	557,71	0,00	557,71	557,71
3 ввод город/Уз 7-ЗВ/УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал	50 ул 40 лет Победы, д. 40	ЖФ	0,244			0,2440	603,19	0,00	603,19	603,19
3 ввод город/Уз 7-ЗВ/УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал	50 ул 40 лет Победы, д. 40	ЖФ	0,244		0,15	0,3940	603,19	1093,68	1696,87	1308,79
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 52	ЖФ	0,244		0,15	0,3940	603,19	1093,68	1696,87	1308,79
ТЭЦ ВАЗа	ул 70 лет Октября, влд. 29а	ЖФ	0,043	0,074	0,0008	0,1178	289,24	5,83	295,07	293,00
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 11	ЖФ	0,76		0,465	1,2250	1878,80	3390,41	5269,21	4066,16
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 15	ЖФ	0,359			0,3590	887,48	0,00	887,48	887,48
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 15	ЖФ	0,359		0,14	0,4990	887,48	1020,77	1908,25	1546,04
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 17	ЖФ	0,453		0,237	0,6900	1119,86	1728,01	2847,88	2234,71
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 29	ЖФ	0,484		0,24	0,7240	1196,50	1749,89	2946,39	2325,46
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 50	ЖФ	0,015			0,0150	37,08	0,00	37,08	37,08
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 50	ЖФ	0,415		0,163	0,5780	1025,92	1188,47	2214,39	1792,67
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 50	ЖФ	0,415			0,4150	1025,92	0,00	1025,92	1025,92
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 52	ЖФ	0,475		0,058	0,5330	1174,25	422,89	1597,14	1447,08
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 52	ЖФ	0,475			0,4750	1174,25	0,00	1174,25	1174,25
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 58А	ЖФ	0,16		0,132	0,2920	395,54	962,44	1357,97	1016,46
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, д. 5	ЖФ	0,028		0,001	0,0290	69,22	7,29	76,51	73,92
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 5	ЖФ	0,524			0,5240	1295,38	0,00	1295,38	1295,38
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 5	ЖФ	0,524		0,075	0,5990	1295,38	546,84	1842,22	1648,18

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал	
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего		
ТЭЦ ВА3а	Ворошилова ул, дом № 6а	ЖФ	0,235		0,0421	0,2771	580,94	306,96	887,90	778,98	
ТЭЦ ВА3а	50 ул Льва Яшина, д. 3	ЖФ	0,045		0,0154	0,0604	111,24	112,28	223,53	183,69	
ТЭЦ ВА3а	50 пр-кт Московский, д. 59	ЖФ	1,074		0,382	1,4560	2655,04	2785,24	5440,28	4451,97	
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Рябиновый, д. 2	ЖФ	0,28		0,205	0,4850	692,19	1494,70	2186,88	1656,51	
ТЭЦ ВА3а	31 б-р Татищева, д. 14	ЖФ	0,79		0,35	1,1400	1952,96	2551,92	4504,88	3599,36	
ТЭЦ ВА3а	31 б-р Татищева, д. 5	ЖФ	0,827		0,43	1,2570	2044,43	3135,22	5179,64	4067,15	
ТЭЦ ВА3а	31 б-р Татищева, д. 9	ЖФ	0,49		0,25	0,7400	1211,33	1822,80	3034,13	2387,33	
ТЭЦ ВА3а	30 ул Тополиная, д. 38	ЖФ	0,425		0,287	0,7120	1050,64	2092,57	3143,22	2400,69	
ТЭЦ ВА3а	40 б-р Туполева, д. 11	ЖФ	0,64		0,15	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75	
ТЭЦ ВА3а	40 б-р Туполева, д. 11	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15	
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Туполева, д. 16	ЖФ	0,388			0,3880	959,18	0,00	959,18	959,18	
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Туполева, д. 16	ЖФ	0,388		0,134	0,5220	959,18	977,02	1936,20	1589,51	
ТЭЦ ВА3а	30 б-р Цветной, д. 1	ЖФ	0,359			0,3590	887,48	0,00	887,48	887,48	
ТЭЦ ВА3а	30 б-р Цветной, д. 1	ЖФ	0,359		0,124	0,4830	887,48	904,11	1791,59	1470,78	
ТЭЦ ВА3а	30 б-р Цветной, д. 16а	ЖФ	0,2327		0,10824	0,3409	575,26	789,20	1364,46	1084,42	
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 27	ЖФ	0,267		0,147	0,4140	660,05	1071,81	1731,86	1351,54	
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Цветной, д. 29	ЖФ	0,291		0,137	0,4280	719,38	998,89	1718,28	1363,83	
ТЭЦ ВА3а	50 пр-кт Ленинский, д. 1А	ЖФ	0,647		0,269	0,9160	1599,45	1961,33	3560,78	2864,83	
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 6А	ОДЗ	0,1983	0,2250	0,0063	0,4296	1046,44	14,60	1061,04	1055,26	
ТЭЦ ВА3а	30 ул Тополиная, д. 56а	ЖФ	0,275			0,2750	679,83	0,00	679,83	679,83	
ТЭЦ ВА3а	30 ул Тополиная, д. 56а	ЖФ	0,275		0,051	0,3260	679,83	371,85	1051,68	919,73	
2 ввод город/Уз 28/Ут 1 (ЗБ квартал)/УТ-1/Ут-4/8-В, Жукова,2-В/Маршала Жукова 2	51 ул Маршала Жукова, д. 2	ЖФ	0,659			0,1749	0,8339	1629,12	1275,23	2904,35	2451,84
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 93	ЖФ			0,16027	0,1603	0,00	1168,56	1168,56	753,91	
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 93	ЖФ	0,23035			0,2304	569,45	0,00	569,45	569,45	
БМК-34	60 лет СССР ул, вл. 17	ОДЗ	1,8716			1,8716	4626,89	0,00	4626,89	4626,89	
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 13	ЖФ			0,216667	0,2167	0,00	1579,76	1579,76	1019,20	
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 13	ЖФ	0,537			0,5370	1327,52	0,00	1327,52	1327,52	
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 3	ЖФ	0,487			0,4870	1203,91	0,00	1203,91	1203,91	
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 3	ЖФ			0,15958	0,1596	0,00	1163,53	1163,53	750,66	
Котельная №8	41 ул Гидротехническая, д. 22	ЖФ	0,54098			0,5410	1337,36	0,00	1337,36	1337,36	
Котельная №8	13 ул Куйбышева, д. 18	ЖФ	0,304			0,3040	751,52	0,00	751,52	751,52	
Котельная №8	50 ул Куйбышева, д. 36	ЖФ	0,76852			0,7685	1899,86	0,00	1899,86	1899,86	
Котельная № 2	50 ул Лизы Чайкиной, д. 70А	ЖФ			0,19025	0,1903	0,00	1387,15	1387,15	894,94	
Котельная № 2	50 ул Лизы Чайкиной, д. 70А	ЖФ	0,26264			0,2626	649,27	0,00	649,27	649,27	
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 5	ЖФ	0,58096			0,5810	1436,19	0,00	1436,19	1436,19	
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 7Б	ЖФ			0,167521	0,1675	0,00	1221,43	1221,43	788,02	
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 7Б	ЖФ	0,338739			0,3387	837,40	0,00	837,40	837,40	
Котельная № 2	46 ул Механизаторов, д. 19	ЖФ			0,014405	0,0144	0,00	105,03	105,03	67,76	
Котельная № 2	46 ул Механизаторов, д. 19	ЖФ	0,3055			0,3055	755,23	0,00	755,23	755,23	
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 43А	ЖФ			0,16375	0,1638	0,00	1193,93	1193,93	770,28	
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 43А	ЖФ	0,238			0,2380	588,36	0,00	588,36	588,36	

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	20 ул Родины, д. 36	ЖФ	0,34		0,045833	0,3858	840,51	334,18	1174,69	1056,11
ТоТЭЦ	20 ул Родины, д. 36	ЖФ	0,34			0,3400	840,51	0,00	840,51	840,51
ТЭЦ ВАЗа	ул 70 лет Октября, д. 31	ЖФ	0,33		0,1667	0,4967	815,79	1215,44	2031,24	1599,95
ТоТЭЦ	Горького ул, д. 51	ЖФ			0,12917	0,1292	0,00	941,80	941,80	607,62
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 51	ЖФ	0,3172			0,3172	784,15	0,00	784,15	784,15
ТоТЭЦ	Жилина ул, владение № 29	ОДЗ	0,1171	0,0216	0,0104	0,1491	342,88	24,13	367,01	357,46
ТоТЭЦ	21 ул Жилина, влд. 29А	ОДЗ	0,1460		0,0083	0,1543	360,93	19,30	380,22	372,59
Котельная № 2	Матросова ул, владение № 19Б	ОДЗ	0,1121			0,1121	277,12	0,00	277,12	277,12
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 42	ОДЗ	0,0060	0,0060		0,0120	29,67	0,00	29,67	29,67
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 42	ОДЗ	0,0410	0,0750		0,1160	286,76	0,00	286,76	286,76
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 85	ЖФ			0,25	0,2500	0,00	1822,80	1822,80	1176,00
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 85	ЖФ	0,7			0,7000	1730,47	0,00	1730,47	1730,47
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 49	ЖФ	0,48		0,136	0,6160	1186,61	991,60	2178,21	1826,35
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 82	ЖФ	0,368		0,1842	0,5522	909,73	1343,04	2252,77	1776,21
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 50	ЖФ	0,421		0,2871	0,7081	1040,75	2093,30	3134,06	2391,27
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 9	ЖФ	0,344		0,23	0,5740	850,40	1676,98	2527,38	1932,32
3 ввод город/Уз 7-ЗВ/УТ-7/УТ-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/УТ-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал	ул Маршала Жукова, д. 37	ЖФ	0,17		0,0125	0,1825	420,26	91,14	511,40	479,06
ТоТЭЦ	09 ул Октябрьская, д. 32А	ОДЗ	0,1090	0,0282	0,0121	0,1493	339,17	27,99	367,16	356,08
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 35	ЖФ	2,688			2,6880	6645,01	0,00	6645,01	6645,01
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 35	ЖФ	2,688		0,37	3,0580	6645,01	2697,74	9342,75	8385,49
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 2	ЖФ	0,743		0,2667	1,0097	1836,77	1944,56	3781,33	3091,33
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 7	ЖФ	0,625		0,249	0,8740	1545,06	1815,51	3360,57	2716,36
ТоТЭЦ	Белорусская ул, владение № 16	ОДЗ	0,0556	0,0373	0,0007	0,0936	229,66	1,71	231,37	230,69
Котельная № 2	Мурьсева ул, дом № 54	ОДЗ	0,0500			0,0500	123,61	0,00	123,61	123,61
Район городских котельных/не_указано_РГК	Шлюзовая ул, владение № 4	ОДЗ	0,0711			0,0711	175,66	0,00	175,66	175,66
Район городских котельных/не_указано_РГК	Шлюзовая ул, владение № 4	ОДЗ	0,1421			0,1421	351,31	0,00	351,31	351,31
Район городских котельных/не_указано_РГК	Шлюзовая ул, владение № 4	ОДЗ	0,0711			0,0711	175,66	0,00	175,66	175,66
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 47	ЖФ	0,2807			0,2807	693,92	0,00	693,92	693,92
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 47	ЖФ			0,186725	0,1867	0,00	1361,45	1361,45	878,35
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 47А	ЖФ	0,2807			0,2807	693,92	0,00	693,92	693,92
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 47А	ЖФ			0,186708	0,1867	0,00	1361,33	1361,33	878,27
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 47Б	ЖФ			0,186708	0,1867	0,00	1361,33	1361,33	878,27
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 47Б	ЖФ	0,2807			0,2807	693,92	0,00	693,92	693,92
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 49а	ЖФ	0,5238			0,5238	1294,89	0,00	1294,89	1294,89
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 49а	ЖФ			0,262167	0,2622	0,00	1911,51	1911,51	1233,23
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 63	ЖФ	0,398755		0,150389	0,5491	985,76	1096,52	2082,28	1693,19
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 45А	ЖФ	0,079		0,0358	0,1148	195,30	261,02	456,32	363,70

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 54	ЖФ	0,43667		0,131707	0,5684	1079,49	960,30	2039,79	1699,04
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 54А	ЖФ	0,367		0,1704	0,5374	907,26	1242,42	2149,68	1708,82
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, вл. 39	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0253	0,9383	2257,03	58,61	2315,64	2292,45
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, вл. 13	ОДЗ			0,0997	0,0997	0,00	230,97	230,97	139,58
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, вл. 13	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,97	1083,85	992,46
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 8	ЖФ	1,49		0,1154	1,6054	3683,43	841,40	4524,84	4226,27
ТЭЦ ВАЗа	пр-т Ленинский, д. 42	ОДЗ	0,5510	0,8250	0,0219	1,3979	3401,61	50,74	3452,35	3432,27
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Маршала Жукова, д. 24	ЖФ	0,08			0,0800	197,77	0,00	197,77	197,77
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Маршала Жукова, д. 24	ЖФ	0,08		0,0542	0,1342	197,77	395,18	592,95	452,72
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 21	ЖФ	1,061226	0,063374		1,1246	2780,13	0,00	2780,13	2780,13
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 21	ЖФ			0,47465	0,4747	0,00	3460,77	3460,77	2232,75
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 82	ЖФ			0,0173	0,0173	0,00	126,14	126,14	81,38
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 82	ЖФ	0,56857			0,5686	1405,56	0,00	1405,56	1405,56
ТоТЭЦ	17 ул Мира, д. 98	ЖФ	0,508			0,5080	1255,83	0,00	1255,83	1255,83
ТоТЭЦ	00 ул Октябрьская, двлд. 80	ЖФ	0,56857		0,173	0,7416	1405,56	1261,38	2666,94	2219,36
ТоТЭЦ	00 ул Октябрьская, двлд. 80	ЖФ	0,56857			0,5686	1405,56	0,00	1405,56	1405,56
ТоТЭЦ	10 ул Ушакова, двлд. 28	ЖФ	0,6744			0,6744	1667,19	0,00	1667,19	1667,19
ТоТЭЦ	10 ул Ушакова, двлд. 28	ЖФ			0,1395	0,1395	0,00	1017,12	1017,12	656,21
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 15Б	ЖФ	0,311			0,3110	768,82	0,00	768,82	768,82
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 15Б	ЖФ	0,311		0,1454	0,4564	768,82	1060,14	1828,96	1452,79
ТоТЭЦ	50 ул Гидростроевская, д. 20	ЖФ	0,3204			0,3204	792,06	0,00	792,06	792,06
ТоТЭЦ	Автозаводское ш, владение № 7	ОДЗ	0,0430			0,0430	106,30	0,00	106,30	106,30
ТоТЭЦ	Автозаводское ш, владение № 7	ОДЗ	0,5780			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
Район городских котельных/не указано_РГК	Мурысева ул, владение № 60	ОДЗ	0,2215			0,2215	547,64	0,00	547,64	547,64
Котельная № 2	Мурысева ул, владение № 61	ОДЗ	0,3827	0,5310		0,9137	2258,76	0,00	2258,76	2258,76
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 35	ЖФ			0,0791	0,0791	0,00	576,73	576,73	372,09
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 35	ЖФ	0,194			0,1940	479,59	0,00	479,59	479,59
ТоТЭЦ	50 ул Баныкина, д. 6	ЖФ	0,4045			0,4045	999,97	0,00	999,97	999,97
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 37	ЖФ	0,28			0,2800	692,19	0,00	692,19	692,19
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 37	ЖФ			0,15	0,1500	0,00	1093,68	1093,68	705,60
ТЭЦ ВАЗа	Цветной б-р, вл. 13	ОДЗ	0,4960	0,7340	0,0399	1,2699	3040,69	92,44	3133,12	3096,55
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Тополиная, д. 56	ЖФ	0,4		0,17	0,5700	988,84	1239,50	2228,34	1788,52
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 13	ЖФ	1,065		0,1458	1,2108	2632,79	1063,06	3695,85	3318,63
ТЭЦ ВАЗа	51 б-р Приморский, д. 2	ЖФ	0,317		0,058	0,3750	783,66	422,89	1206,55	1056,49
ТЭЦ ВАЗа	51 б-р Приморский, д. 2	ЖФ	0,317			0,3170	783,66	0,00	783,66	783,66
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 59	ЖФ	1,326		0,422	1,7480	3278,01	3076,89	6354,89	5263,10
Котельная №8	Железнодорожная ул, владение № 7А	ОДЗ	0,1624			0,1624	401,47	0,00	401,47	401,47
Котельная №8	Зеленая ул, владение № 3	ОДЗ	0,3549			0,3549	877,40	0,00	877,40	877,40
Котельная № 2	46 ул Лизы Чайкиной, влд. 32	ОДЗ	0,2428			0,2428	600,23	0,00	600,23	600,23
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 62	ОДЗ	0,0391			0,0391	96,66	0,00	96,66	96,66
Котельная № 2	Матросова ул, владение № 19	ОДЗ	0,4830		0,0277	0,5107	1194,03	64,19	1258,22	1232,82
Котельная № 2	Матросова ул, владение № 19А	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,12	0,00	29,12	29,12

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 40	ОДЗ	0,0287			0,0287	70,95	0,00	70,95	70,95
п. Поволжский/_не_указано_п. Поволжский	Олимпийская ул, владение № 36	ОДЗ	0,6130			0,6130	1515,40	0,00	1515,40	1515,40
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 18	ЖФ	0,906		0,421	1,3270	2239,72	3069,60	5309,32	4220,11
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 18	ЖФ	0,906			0,9060	2239,72	0,00	2239,72	2239,72
ТоТЭЦ	22 б-р 50 лет Октября, д. 55	ОДЗ	0,0438			0,0438	108,28	0,00	108,28	108,28
ТоТЭЦ	Банькина ул, вл. 66	ОДЗ	0,0206			0,0206	50,93	0,00	50,93	50,93
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 42	ОДЗ	0,0218			0,0218	53,89	0,00	53,89	53,89
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 42	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,95	0,95	0,57
ТоТЭЦ	Жилина ул, д. 44	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94	0,00	4,94	4,94
ТоТЭЦ	21 ул Жилина, д. 44	ОДЗ	0,0292			0,0292	72,19	0,00	72,19	72,19
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 27А	ОДЗ	0,0192			0,0192	47,46	0,00	47,46	47,46
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, вл. 71А	ОДЗ	0,0503			0,0503	124,42	0,00	124,42	124,42
Котельная №8	Носова ул, дом № 21	ОДЗ	0,0239			0,0239	59,08	0,00	59,08	59,08
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 27	ОДЗ	0,0220			0,0220	54,27	0,00	54,27	54,27
Котельная № 2	50 ул Матросова, д. 10	ЖФ	0,106988			0,1070	264,49	0,00	264,49	264,49
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 77	ЖФ	0,360393			0,3604	890,93	0,00	890,93	890,93
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 50	ЖФ	0,544		0,147	0,6910	1344,82	1071,81	2416,63	2036,31
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Автостроителей, д. 50Б	ЖФ	0,19		0,092	0,2820	469,70	670,79	1140,49	902,47
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Автостроителей, д. 50Б	ЖФ	0,19			0,1900	469,70	0,00	469,70	469,70
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 13	ЖФ	0,85			0,8500	2101,29	0,00	2101,29	2101,29
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 13	ЖФ	0,85		0,325	1,1750	2101,29	2369,64	4470,93	3630,09
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 6	ЖФ	0,281			0,2810	694,66	0,00	694,66	694,66
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 6	ЖФ	0,281		0,1475	0,4285	694,66	1075,45	1770,11	1388,50
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 8	ЖФ	0,31			0,3100	766,35	0,00	766,35	766,35
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 8	ЖФ	0,31		0,1475	0,4575	766,35	1075,45	1841,80	1460,19
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 85	ЖФ	0,48			0,4800	1186,61	0,00	1186,61	1186,61
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 85	ЖФ	0,48		0,0833	0,5633	1186,61	607,36	1793,97	1578,45
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 106	ЖФ	0,7867			0,7867	1944,80	0,00	1944,80	1944,80
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 106	ЖФ			0,2983	0,2983	0,00	2174,96	2174,96	1403,20
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 108	ЖФ	1,7606			1,7606	4352,38	0,00	4352,38	4352,38
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 108	ЖФ			0,0902	0,0902	0,00	657,67	657,67	424,30
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ЖФ			0,25208	0,2521	0,00	1837,97	1837,97	1185,78
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ЖФ	0,772	0,236		1,0080	2491,88	0,00	2491,88	2491,88
ТоТЭЦ	50 б-р Ленина, д. 14А	ЖФ			0,1675	0,1675	0,00	1221,28	1221,28	787,92
ТоТЭЦ	50 б-р Ленина, д. 14А	ЖФ	0,348			0,3480	860,29	0,00	860,29	860,29
ТоТЭЦ	Ленина б-р, д. 19	ЖФ	0,579			0,5790	1431,35	0,00	1431,35	1431,35
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 8	ЖФ	0,935		0,315	1,2500	2311,42	2296,73	4608,14	3793,18
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 8А	ЖФ	0,267		0,0929	0,3599	660,05	677,35	1337,40	1097,05
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 8Б	ЖФ	0,267		0,0929	0,3599	660,05	677,35	1337,40	1097,05
Котельная № 2	Мурысева ул, владение № 60А	ОДЗ	0,0676			0,0676	167,02	0,00	167,02	167,02

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная №8	Телеграфная ул, владение № 34, строение 2	ОДЗ	0,4885		0,1620	0,6505	1207,57	375,30	1582,87	1434,37
Район городских котельных/не указано РГК	Телеграфная ул, домовладение № 34	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,54	0,00	44,54	44,54
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 53	ЖФ	1,323		0,4183	1,7413	3270,59	3049,91	6320,50	5238,27
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, дом № 129	ОДЗ	0,1680		0,1667	0,3347	415,31	386,10	801,41	648,64
ТЭЦ ВАЗа	50 ш Южное, д. 19	ЖФ	0,966		0,526	1,4920	2388,05	3835,17	6223,22	4862,35
ТоТЭЦ	Новозаводская ул, владение № 39	ОДЗ	0,6610			0,6610	1634,06	0,00	1634,06	1634,06
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 57	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54	0,00	505,54	505,54
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 59	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	17 ул Голосова, д. 61	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	17 ул Голосова, д. 65	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 67	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
ТоТЭЦ	17 ул Голосова, д. 69	ЖФ	0,1823			0,1823	450,66	0,00	450,66	450,66
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 71	ЖФ	0,2427			0,2427	599,98	0,00	599,98	599,98
ТоТЭЦ	35 ул Голосова, д. 77	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 79	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54	0,00	505,54	505,54
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 81	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 85	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 87	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 89	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 91	ЖФ	0,398			0,3980	983,90	0,00	983,90	983,90
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 100	ЖФ	0,6			0,6000	1483,26	0,00	1483,26	1483,26
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 104	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	50 ул Новопромышленная, д. 27	ЖФ			0,184167	0,1842	0,00	1342,80	1342,80	866,32
ТоТЭЦ	50 ул Новопромышленная, д. 27	ЖФ	0,36765			0,3677	908,87	0,00	908,87	908,87
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 38А	ЖФ			0,0845	0,0845	0,00	616,11	616,11	397,49
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 38А	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 44	ЖФ	0,257			0,2570	635,33	0,00	635,33	635,33
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 50	ЖФ	0,2575			0,2575	636,57	0,00	636,57	636,57
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 52	ЖФ	0,1867			0,1867	461,54	0,00	461,54	461,54
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 54	ЖФ	0,2046			0,2046	505,79	0,00	505,79	505,79
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 60	ЖФ	0,1841			0,1841	455,11	0,00	455,11	455,11
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 62	ЖФ	0,1841			0,1841	455,11	0,00	455,11	455,11
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 66	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54	0,00	505,54	505,54
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 68	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54	0,00	505,54	505,54
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 70	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54	0,00	505,54	505,54
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 72	ЖФ	0,31164			0,3116	770,41	0,00	770,41	770,41
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 74	ЖФ	0,2			0,2000	494,42	0,00	494,42	494,42
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 78	ЖФ	0,487			0,4870	1203,91	0,00	1203,91	1203,91
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 104А	ЖФ	0,516		0,1063	0,6223	1275,60	775,05	2050,66	1775,64
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Цветной, д. 20	ЖФ	0,46		0,1588	0,6188	1137,17	1157,84	2295,01	1884,16
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Цветной, д. 20	ЖФ	0,46			0,4600	1137,17	0,00	1137,17	1137,17

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74А	ЖФ	0,58			0,5800	1433,82	0,00	1433,82	1433,82
ТоТЭЦ	Ларина ул, владение № 1	ОДЗ	0,6059		0,2083	0,8143	1497,92	482,64	1980,56	1789,59
ТЭЦ ВАЗа	40 ул Свердлова, влд. 9ж	ЖФ	0,4		0,06	0,4600	988,84	437,47	1426,31	1271,08
ТЭЦ ВАЗа	40 ул Свердлова, влд. 9ж	ЖФ	0,4			0,4000	988,84	0,00	988,84	988,84
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 84	ЖФ	1,46		0,4554	1,9154	3609,27	3320,41	6929,68	5751,47
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 84	ЖФ	1,46			1,4600	3609,27	0,00	3609,27	3609,27
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 21	ЖФ	0,984		0,3354	1,3194	2432,55	2445,47	4878,02	4010,27
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ЖФ			0,2815	0,2815	0,00	2052,47	2052,47	1324,18
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 15	ЖФ	0,6			0,6000	1483,26	0,00	1483,26	1483,26
ТоТЭЦ	20 ул Баныкина, д. 2	ЖФ	0,3998			0,3998	988,35	0,00	988,35	988,35
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 18Б	ЖФ	0,245		0,08375	0,3288	605,67	610,64	1216,30	999,63
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 50	ЖФ	0,834			0,8340	2061,73	0,00	2061,73	2061,73
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 50	ЖФ	0,834		0,2775	1,1115	2061,73	2023,31	4085,04	3367,09
Котельная №8	Куйбышева ул, владение № 24	ОДЗ	0,3785			0,3785	935,69	0,00	935,69	935,69
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Баумана, д. 16	ЖФ			0,074	0,0740	0,00	539,55	539,55	348,10
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Баумана, д. 16	ЖФ	0,425			0,4250	1050,64	0,00	1050,64	1050,64
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Буденного, д. 10	ЖФ	0,748		0,207	0,9550	1849,13	1509,28	3358,41	2822,86
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Буденного, д. 10	ЖФ	0,748			0,7480	1849,13	0,00	1849,13	1849,13
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Буденного, д. 5	ЖФ	0,906		0,224	1,1300	2239,72	1633,23	3872,95	3293,42
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Королева, д. 2	ЖФ	0,509		0,116	0,6250	1258,30	845,78	2104,08	1803,96
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Королева, д. 2	ЖФ	0,509			0,5090	1258,30	0,00	1258,30	1258,30
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Королева, д. 7	ЖФ			0,103	0,1030	0,00	750,99	750,99	484,51
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Королева, д. 7	ЖФ	0,427			0,4270	1055,59	0,00	1055,59	1055,59
ТЭЦ ВАЗа	51 пр-кт Ленинский, д. 11	ЖФ	0,237			0,2370	585,89	0,00	585,89	585,89
ТЭЦ ВАЗа	51 пр-кт Ленинский, д. 11	ЖФ			0,035	0,0350	0,00	255,19	255,19	164,64
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 13	ЖФ	1,436		0,3	1,7360	3549,94	2187,36	5737,30	4961,14
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 13	ЖФ	1,436			1,4360	3549,94	0,00	3549,94	3549,94
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 21	ЖФ			0,185	0,1850	0,00	1348,87	1348,87	870,24
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 21	ЖФ	0,834			0,8340	2061,73	0,00	2061,73	2061,73
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Ленинский, д. 27	ЖФ	0,834		0,185	1,0190	2061,73	1348,87	3410,61	2931,97
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Ленинский, д. 27	ЖФ	0,834			0,8340	2061,73	0,00	2061,73	2061,73
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 29	ЖФ	1,066		0,249	1,3150	2635,26	1815,51	4450,77	3806,56
ТЭЦ ВАЗа	51 пр-кт Ленинский, д. 3	ЖФ	1,947			1,9470	4813,18	0,00	4813,18	4813,18
ТЭЦ ВАЗа	51 пр-кт Ленинский, д. 3	ЖФ	1,947		0,408	2,3550	4813,18	2974,81	7787,99	6732,41
ТЭЦ ВАЗа	51 пр-кт Ленинский, д. 5	ЖФ	0,247		0,035	0,2820	610,61	255,19	865,80	775,25
ТЭЦ ВАЗа	51 пр-кт Ленинский, д. 5	ЖФ	0,247			0,2470	610,61	0,00	610,61	610,61
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 12	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 12	ЖФ	0,64		0,1	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 14	ЖФ	0,64		0,1	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 14	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 2а	ЖФ	0,212		0,083	0,2950	524,09	605,17	1129,26	914,52
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 2а	ЖФ	0,212			0,2120	524,09	0,00	524,09	524,09

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	50 ул Маршала Жукова, д. 2Б	ЖФ			0,083	0,0830	0,00	605,17	605,17	390,43
ТЭЦ ВА3а	50 ул Маршала Жукова, д. 2Б	ЖФ	0,212			0,2120	524,09	0,00	524,09	524,09
ТЭЦ ВА3а	51 ул Маршала Жукова, д. 30	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВА3а	51 ул Маршала Жукова, д. 30	ЖФ	0,64		0,042	0,6820	1582,15	306,23	1888,38	1779,71
ТЭЦ ВА3а	50 ул Маршала Жукова, д. 44	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВА3а	50 ул Маршала Жукова, д. 44	ЖФ	0,64		0,1	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
ТЭЦ ВА3а	51 ул Маршала Жукова, д. 46	ЖФ	0,64		0,1	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
ТЭЦ ВА3а	51 ул Маршала Жукова, д. 46	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВА3а	50 пр-кт Московский, д. 27	ЖФ	0,716		0,207	0,9230	1770,03	1509,28	3279,30	2743,75
ТЭЦ ВА3а	50 пр-кт Московский, д. 27	ЖФ	0,716			0,7160	1770,03	0,00	1770,03	1770,03
ТЭЦ ВА3а	50 пр-кт Московский, д. 35	ЖФ	0,547		0,157	0,7040	1352,24	1144,72	2496,96	2090,77
ТЭЦ ВА3а	50 пр-кт Московский, д. 35	ЖФ	0,547			0,5470	1352,24	0,00	1352,24	1352,24
ТЭЦ ВА3а	50 пр-кт Московский, д. 41	ЖФ			0,116	0,1160	0,00	845,78	845,78	545,66
ТЭЦ ВА3а	50 пр-кт Московский, д. 41	ЖФ	0,377			0,3770	931,98	0,00	931,98	931,98
ТЭЦ ВА3а	50 пр-кт Московский, д. 43	ЖФ	0,377		0,116	0,4930	931,98	845,78	1777,76	1477,65
ТЭЦ ВА3а	50 пр-кт Московский, д. 47	ЖФ	0,491		0,116	0,6070	1213,80	845,78	2059,58	1759,47
ТЭЦ ВА3а	50 пр-кт Московский, д. 47	ЖФ	0,491			0,4910	1213,80	0,00	1213,80	1213,80
ТЭЦ ВА3а	50 пр-кт Московский, д. 61	ЖФ	0,64		0,1	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
ТЭЦ ВА3а	50 пр-кт Московский, д. 61	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Орджоникидзе, д. 11	ЖФ	0,505		0,081	0,5860	1248,41	590,59	1839,00	1629,44
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Орджоникидзе, д. 11	ЖФ	0,505			0,5050	1248,41	0,00	1248,41	1248,41
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Орджоникидзе, д. 15	ЖФ	1,797		0,427	2,2240	4442,37	3113,34	7555,71	6450,98
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Орджоникидзе, д. 9	ЖФ	0,505		0,081	0,5860	1248,41	590,59	1839,00	1629,44
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Орджоникидзе, д. 9	ЖФ	0,505			0,5050	1248,41	0,00	1248,41	1248,41
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Приморский, д. 10	ЖФ	1,084			1,0840	2679,76	0,00	2679,76	2679,76
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Приморский, д. 10	ЖФ			0,257	0,2570	0,00	1873,84	1873,84	1208,93
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Приморский, д. 12	ЖФ	0,546		0,156	0,7020	1349,77	1137,43	2487,19	2083,59
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Приморский, д. 12	ЖФ	0,546			0,5460	1349,77	0,00	1349,77	1349,77
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Приморский, д. 18	ЖФ	0,546			0,5460	1349,77	0,00	1349,77	1349,77
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Приморский, д. 18	ЖФ	0,546		0,156	0,7020	1349,77	1137,43	2487,19	2083,59
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Приморский, д. 29	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Приморский, д. 29	ЖФ	0,64		0,136	0,7760	1582,15	991,60	2573,75	2221,89
ТЭЦ ВА3а	57 б-р Приморский, д. 33	ЖФ	0,64		0,125	0,7650	1582,15	911,40	2493,55	2170,15
ТЭЦ ВА3а	57 б-р Приморский, д. 33	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Приморский, д. 34	ЖФ	1,074		0,255	1,3290	2655,04	1859,26	4514,29	3854,56
ТЭЦ ВА3а	28 б-р Приморский, д. 38	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВА3а	28 б-р Приморский, д. 38	ЖФ	0,64		0,15	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Приморский, д. 4	ЖФ			0,286	0,2860	0,00	2085,28	2085,28	1345,34
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Приморский, д. 4	ЖФ	0,922			0,9220	2279,28	0,00	2279,28	2279,28
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Приморский, д. 40	ЖФ	0,605		0,155	0,7600	1495,62	1130,14	2625,76	2224,74
ТЭЦ ВА3а	28 ул Революционная, д. 76	ЖФ	0,605			0,6050	1495,62	0,00	1495,62	1495,62
ТЭЦ ВА3а	28 ул Революционная, д. 76	ЖФ	0,605		0,155	0,7600	1495,62	1130,14	2625,76	2224,74

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Свердлова, д. 25	ЖФ	2,202		0,533	2,7350	5443,57	3886,21	9329,78	7950,80
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 35	ЖФ	0,448		0,072	0,5200	1107,50	524,97	1632,47	1446,19
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 43	ЖФ	1,203		0,282	1,4850	2973,94	2056,12	5030,06	4300,47
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 43	ЖФ	1,203			1,2030	2973,94	0,00	2973,94	2973,94
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, д. 26	ЖФ	1,488		0,345	1,8330	3678,49	2515,46	6193,95	5301,37
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 32	ЖФ	0,834			0,8340	2061,73	0,00	2061,73	2061,73
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 32	ЖФ	0,834		0,185	1,0190	2061,73	1348,87	3410,61	2931,97
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 34	ЖФ	0,834			0,8340	2061,73	0,00	2061,73	2061,73
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 34	ЖФ			0,185	0,1850	0,00	1348,87	1348,87	870,24
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 42	ЖФ	0,987		0,249	1,2360	2439,96	1815,51	4255,47	3611,26
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 45	ЖФ	0,237			0,2370	585,89	0,00	585,89	585,89
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 45	ЖФ	0,237		0,035	0,2720	585,89	255,19	841,08	750,53
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 46	ЖФ	0,448			0,4480	1107,50	0,00	1107,50	1107,50
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 46	ЖФ	0,448		0,072	0,5200	1107,50	524,97	1632,47	1446,19
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 49	ЖФ	0,48			0,4800	1186,61	0,00	1186,61	1186,61
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 49	ЖФ	0,48		0,072	0,5520	1186,61	524,97	1711,58	1525,30
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 51	ЖФ	0,237		0,035	0,2720	585,89	255,19	841,08	750,53
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 55	ЖФ	1,955			1,9550	4832,96	0,00	4832,96	4832,96
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 55	ЖФ	1,955		0,397	2,3520	4832,96	2894,61	7727,57	6700,45
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 56	ЖФ	0,987		0,249	1,2360	2439,96	1815,51	4255,47	3611,26
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 63	ЖФ	0,918			0,9180	2269,39	0,00	2269,39	2269,39
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 63	ЖФ	0,918		0,199	1,1170	2269,39	1450,95	3720,34	3205,49
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 66	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 66	ЖФ	0,64		0,124	0,7640	1582,15	904,11	2486,25	2165,44
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 71	ЖФ	2,344			2,3440	5794,61	0,00	5794,61	5794,61
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 71	ЖФ	2,344		0,2292	2,5732	5794,61	1671,14	7465,75	6872,76
ТЭЦ ВАЗа	51 пр-кт Степана Разина, д. 75	ЖФ	0,918			0,9180	2269,39	0,00	2269,39	2269,39
ТЭЦ ВАЗа	51 пр-кт Степана Разина, д. 75	ЖФ	0,918		0,211	1,1290	2269,39	1538,44	3807,83	3261,93
ТЭЦ ВАЗа	Фрунзе ул, д. 1	ЖФ	0,852		0,217	1,0690	2106,23	1582,19	3688,42	3127,00
ТЭЦ ВАЗа	Фрунзе ул, д. 1	ЖФ	0,852			0,8520	2106,23	0,00	2106,23	2106,23
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 11	ЖФ	0,64		0,1	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 11	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 15	ЖФ	2,155			2,1550	5327,38	0,00	5327,38	5327,38
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 15	ЖФ	2,155		0,444	2,5990	5327,38	3237,29	8564,67	7415,96
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 22	ЖФ	1,37		0,322	1,6920	3386,78	2347,77	5734,55	4901,47
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 3	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 3	ЖФ	0,64		0,1	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 31	ЖФ	0,64		0,1	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 31	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 4	ЖФ	1,359			1,3590	3359,59	0,00	3359,59	3359,59
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 4	ЖФ	1,359		0,283	1,6420	3359,59	2063,41	5423,00	4690,82
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 45	ЖФ	0,491		0,116	0,6070	1213,80	845,78	2059,58	1759,47

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	51 ул Фрунзе, д. 4а	ЖФ	0,237			0,2370	585,89	0,00	585,89	585,89
ТЭЦ ВА3а	51 ул Фрунзе, д. 4а	ЖФ	0,237		0,035	0,2720	585,89	255,19	841,08	750,53
ТЭЦ ВА3а	50 ул Фрунзе, д. 4Б	ЖФ	0,237		0,035	0,2720	585,89	255,19	841,08	750,53
ТЭЦ ВА3а	50 ул Фрунзе, д. 4Б	ЖФ	0,237			0,2370	585,89	0,00	585,89	585,89
ТЭЦ ВА3а	51 ул Фрунзе, д. 4в	ЖФ	0,477			0,4770	1179,19	0,00	1179,19	1179,19
ТЭЦ ВА3а	51 ул Фрунзе, д. 4в	ЖФ	0,477		0,072	0,5490	1179,19	524,97	1704,16	1517,88
ТЭЦ ВА3а	51 ул Фрунзе, д. 9	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВА3а	51 ул Фрунзе, д. 9	ЖФ	0,64		0,1	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
ТЭЦ ВА3а	50 ул Юбилейная, д. 19	ЖФ	2,13		0,514	2,6440	5265,58	3747,68	9013,25	7683,43
ТЭЦ ВА3а	50 ул Юбилейная, д. 21	ЖФ	0,834			0,8340	2061,73	0,00	2061,73	2061,73
ТЭЦ ВА3а	50 ул Юбилейная, д. 21	ЖФ	0,834		0,189	1,0230	2061,73	1378,04	3439,77	2950,79
ТЭЦ ВА3а	50 ул Юбилейная, д. 45	ЖФ	0,977		0,3108	1,2878	2415,24	2266,10	4681,35	3877,25
ТЭЦ ВА3а	27 ул Юбилейная, д. 49	ЖФ	0,64		0,1	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
ТЭЦ ВА3а	27 ул Юбилейная, д. 49	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВА3а	50 ул Юбилейная, д. 51	ЖФ	0,547		0,156	0,7030	1352,24	1137,43	2489,67	2086,06
ТЭЦ ВА3а	50 ул Юбилейная, д. 51	ЖФ	0,547			0,5470	1352,24	0,00	1352,24	1352,24
ТЭЦ ВА3а	50 ул Юбилейная, д. 53	ЖФ	0,713		0,155	0,8680	1762,61	1130,14	2892,74	2491,73
ТЭЦ ВА3а	50 ул Юбилейная, д. 53	ЖФ	0,713			0,7130	1762,61	0,00	1762,61	1762,61
ТЭЦ ВА3а	27 ул Юбилейная, д. 61	ЖФ	0,64		0,1	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
ТЭЦ ВА3а	27 ул Юбилейная, д. 61	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВА3а	50 ул Юбилейная, д. 63	ЖФ	0,64		0,127	0,7670	1582,15	925,98	2508,13	2179,55
ТЭЦ ВА3а	50 ул Юбилейная, д. 63	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВА3а	50 ул Юбилейная, д. 79	ЖФ	1,476		0,344	1,8200	3648,82	2508,17	6157,00	5267,00
ТЭЦ ВА3а	50 ул Юбилейная, д. 79	ЖФ	1,476			1,4760	3648,82	0,00	3648,82	3648,82
ТЭЦ ВА3а	50 ул Юбилейная, д. 83	ЖФ	0,571		0,141	0,7120	1411,57	1028,06	2439,63	2074,83
ТЭЦ ВА3а	50 ул Юбилейная, д. 83	ЖФ	0,571			0,5710	1411,57	0,00	1411,57	1411,57
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 82	ЖФ	0,368		0,0958	0,4638	909,73	698,50	1608,23	1360,38
ТЭЦ ВА3а	50 ул 40 лет Победы, д. 48	ЖФ	0,67		0,079	0,7490	1656,31	576,00	2232,31	2027,92
ТЭЦ ВА3а	50 ул Дзержинского, д. 34	ЖФ	1,46		0,53	1,9900	3609,27	3864,34	7473,61	6102,39
ТЭЦ ВА3а	50 ул Дзержинского, д. 34	ЖФ	1,46			1,4600	3609,27	0,00	3609,27	3609,27
ТЭЦ ВА3а	26 б-р Баумана, д. 5	ЖФ	0,383		0,187	0,5700	946,82	1363,45	2310,27	1826,46
ТЭЦ ВА3а	Офицерская ул, д. 5	ЖФ	0,291		0,29	0,5810	719,38	2114,45	2833,83	2083,54
ТоТЭЦ	20 ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,07	0,00	38,07	38,07
ТоТЭЦ	20 ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,1048	0,6766	0,1250	0,9064	1931,70	289,58	2221,28	2106,70
ТоТЭЦ	20 ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,1078		0,3731	0,4809	266,49	864,42	1130,91	788,87
ТоТЭЦ	20 ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,1453			0,1453	359,20	0,00	359,20	359,20
ТоТЭЦ	20 ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,4462			0,4462	1103,05	0,00	1103,05	1103,05
ТоТЭЦ	20 ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,2950	0,6790		0,9740	2407,83	0,00	2407,83	2407,83
ТоТЭЦ	20 ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,0402			0,0402	99,38	0,00	99,38	99,38
ТоТЭЦ	20 ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,0569		0,1870	0,2439	140,66	433,22	573,88	402,46
ТоТЭЦ	20 ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,5353			0,5353	1323,32	0,00	1323,32	1323,32
ТоТЭЦ	20 ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,0800			0,0800	197,77	0,00	197,77	197,77

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	20 ул Банькина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,1830			0,1830	452,39	0,00	452,39	452,39
ТоТЭЦ	20 ул Банькина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,0249	0,0334		0,0583	144,12	0,00	144,12	144,12
ТоТЭЦ	20 ул Банькина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,0235	0,0850		0,1085	268,22	0,00	268,22	268,22
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Рябиновый, д. 7	ЖФ	0,873		0,403	1,2760	2158,15	2938,35	5096,50	4053,86
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 35а, к. 1	ЖФ	0,15		0,052	0,2020	370,82	379,14	749,96	615,42
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 35а, к. 1	ЖФ	0,15		0,052	0,2020	370,82	379,14	749,96	615,42
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 35а, к. 1	ЖФ		0,37	0,00069	0,3707	914,68	5,03	919,71	917,92
ТЭЦ ВАЗа	б-р Татищева, д. 25	ЖФ	0,06		0,0004	0,0604	148,33	2,92	151,24	150,21
ТЭЦ ВАЗа	б-р Татищева, д. 25	ЖФ	0,06		0,00139	0,0614	148,33	10,13	158,46	154,86
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 100	ЖФ	0,572		0,2042	0,7762	1414,04	1488,86	2902,91	2374,60
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 100	ЖФ	0,572			0,5720	1414,04	0,00	1414,04	1414,04
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 108	ЖФ	1,46		0,3917	1,8517	3609,27	2855,96	6465,23	5451,83
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 110	ЖФ	0,85			0,8500	2101,29	0,00	2101,29	2101,29
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 110	ЖФ	0,85		0,3917	1,2417	2101,29	2855,96	4957,25	3943,84
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 112	ЖФ	0,442			0,4420	1092,67	0,00	1092,67	1092,67
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 112	ЖФ	0,442		0,1704	0,6124	1092,67	1242,42	2335,09	1894,23
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 114	ЖФ	0,572			0,5720	1414,04	0,00	1414,04	1414,04
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 114	ЖФ	0,572		0,2042	0,7762	1414,04	1488,86	2902,91	2374,60
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 116	ЖФ	0,572			0,5720	1414,04	0,00	1414,04	1414,04
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 116	ЖФ	0,572		0,2042	0,7762	1414,04	1488,86	2902,91	2374,60
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 118	ЖФ	0,919		0,2979	1,2169	2271,86	2172,05	4443,91	3673,18
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 118	ЖФ	0,919			0,9190	2271,86	0,00	2271,86	2271,86
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 124	ЖФ	0,572		0,2042	0,7762	1414,04	1488,86	2902,91	2374,60
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 124	ЖФ	0,572			0,5720	1414,04	0,00	1414,04	1414,04
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 126	ЖФ	0,572		0,2042	0,7762	1414,04	1488,86	2902,91	2374,60
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 126	ЖФ	0,572			0,5720	1414,04	0,00	1414,04	1414,04
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 60	ЖФ	0,46			0,4600	1137,17	0,00	1137,17	1137,17
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 60	ЖФ	0,46		0,1588	0,6188	1137,17	1157,84	2295,01	1884,16
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 64	ЖФ	0,46			0,4600	1137,17	0,00	1137,17	1137,17
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 64	ЖФ	0,46		0,1588	0,6188	1137,17	1157,84	2295,01	1884,16
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 66	ЖФ	0,46			0,4600	1137,17	0,00	1137,17	1137,17
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 66	ЖФ	0,46		0,1588	0,6188	1137,17	1157,84	2295,01	1884,16
ТЭЦ ВАЗа	56 ул 40 лет Победы, д. 68	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВАЗа	56 ул 40 лет Победы, д. 68	ЖФ	0,64		0,15	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
ТЭЦ ВАЗа	56 ул 40 лет Победы, д. 70	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВАЗа	56 ул 40 лет Победы, д. 70	ЖФ	0,64		0,15	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 78	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 78	ЖФ	0,64		0,15	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
ТЭЦ ВАЗа	56 ул 40 лет Победы, д. 80	ЖФ	0,6		0,1433	0,7433	1483,26	1044,83	2528,09	2157,34
ТЭЦ ВАЗа	56 ул 40 лет Победы, д. 80	ЖФ	0,6			0,6000	1483,26	0,00	1483,26	1483,26
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, д. 68	ЖФ	0,476		0,1433	0,6193	1176,72	1044,83	2221,55	1850,80
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 70	ЖФ	0,271		0,0771	0,3481	669,94	562,15	1232,09	1032,62

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	39 ул Автостроителей, д. 72	ЖФ	0,271		0,0771	0,3481	669,94	562,15	1232,09	1032,62
ТЭЦ ВА3а	39 ул Автостроителей, д. 72б	ЖФ	0,021			0,0210	51,91	0,00	51,91	51,91
ТЭЦ ВА3а	39 ул Автостроителей, д. 72б	ЖФ	0,021		0,01375	0,0348	51,91	100,25	152,17	116,59
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 82	ЖФ	0,848		0,2942	1,1422	2096,34	2145,07	4241,41	3480,26
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 86	ЖФ	0,271		0,0771	0,3481	669,94	562,15	1232,09	1032,62
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 86	ЖФ	0,271			0,2710	669,94	0,00	669,94	669,94
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 88	ЖФ	0,271			0,2710	669,94	0,00	669,94	669,94
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 88	ЖФ	0,271		0,0771	0,3481	669,94	562,15	1232,09	1032,62
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 94	ЖФ	0,848		0,2942	1,1422	2096,34	2145,07	4241,41	3480,26
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 94	ЖФ	0,848			0,8480	2096,34	0,00	2096,34	2096,34
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 98	ЖФ	1,325		0,4163	1,7413	3275,54	3035,33	6310,86	5233,81
ТЭЦ ВА3а	50 ул Ворошилова, д. 10	ЖФ	0,413		0,175	0,5880	1020,98	1275,96	2296,94	1844,18
ТЭЦ ВА3а	50 ул Ворошилова, д. 10	ЖФ	0,413			0,4130	1020,98	0,00	1020,98	1020,98
ТЭЦ ВА3а	50 ул Ворошилова, д. 12	ЖФ	1,378		0,4659	1,8439	3406,56	3396,97	6803,53	5598,15
ТЭЦ ВА3а	ул Ворошилова, д. 12А	ЖФ	0,035			0,0350	86,52	0,00	86,52	86,52
ТЭЦ ВА3а	42 ул Ворошилова, д. 16	ЖФ	0,67		0,2708	0,9408	1656,31	1974,46	3630,77	2930,15
ТЭЦ ВА3а	50 ул Ворошилова, д. 18	ЖФ	0,67		0,2708	0,9408	1656,31	1974,46	3630,77	2930,15
ТЭЦ ВА3а	50 ул Ворошилова, д. 20	ЖФ	0,743			0,7430	1836,77	0,00	1836,77	1836,77
ТЭЦ ВА3а	50 ул Ворошилова, д. 20	ЖФ	0,743		0,2667	1,0097	1836,77	1944,56	3781,33	3091,33
ТЭЦ ВА3а	50 ул Ворошилова, д. 22	ЖФ	0,715		0,2925	1,0075	1767,55	2132,68	3900,23	3143,47
ТЭЦ ВА3а	50 ул Ворошилова, д. 26	ЖФ	0,932			0,9320	2304,00	0,00	2304,00	2304,00
ТЭЦ ВА3а	50 ул Ворошилова, д. 26	ЖФ	0,932		0,3192	1,2512	2304,00	2327,35	4631,35	3805,52
ТЭЦ ВА3а	50 ул Ворошилова, д. 34	ЖФ	1,564		0,535	2,0990	3866,37	3900,79	7767,16	6383,01
ТЭЦ ВА3а	50 ул Ворошилова, д. 4	ЖФ			0,1167	0,1167	0,00	850,88	850,88	548,96
ТЭЦ ВА3а	50 ул Ворошилова, д. 4	ЖФ	0,339			0,3390	838,04	0,00	838,04	838,04
ТЭЦ ВА3а	39 ул Ворошилова, д. 49	ЖФ	0,345		0,15	0,4950	852,88	1093,68	1946,56	1558,48
ТЭЦ ВА3а	39 ул Ворошилова, д. 49	ЖФ	0,345			0,3450	852,88	0,00	852,88	852,88
ТЭЦ ВА3а	42 ул Ворошилова, д. 4а	ЖФ	0,571		0,2121	0,7831	1411,57	1546,46	2958,03	2409,29
ТЭЦ ВА3а	50 ул Ворошилова, д. 53	ЖФ	0,714			0,7140	1765,08	0,00	1765,08	1765,08
ТЭЦ ВА3а	50 ул Ворошилова, д. 53	ЖФ	0,714		0,2567	0,9707	1765,08	1871,65	3636,73	2972,60
ТЭЦ ВА3а	50 ул Ворошилова, д. 55	ЖФ	0,714			0,7140	1765,08	0,00	1765,08	1765,08
ТЭЦ ВА3а	50 ул Ворошилова, д. 55	ЖФ	0,714		0,2567	0,9707	1765,08	1871,65	3636,73	2972,60
ТЭЦ ВА3а	50 ул Ворошилова, д. 59	ЖФ	0,578		0,2488	0,8268	1428,88	1814,05	3242,93	2599,23
ТЭЦ ВА3а	50 ул Ворошилова, д. 59	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
ТЭЦ ВА3а	50 ул Ворошилова, д. 6	ЖФ	0,413		0,1737	0,5867	1020,98	1266,48	2287,46	1838,06
ТЭЦ ВА3а	50 ул Ворошилова, д. 63	ЖФ	0,578		0,2138	0,7918	1428,88	1558,86	2987,73	2434,59
ТЭЦ ВА3а	50 ул Ворошилова, д. 63	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
ТЭЦ ВА3а	б-р Гая, влд. 18а	ЖФ	0,011			0,0110	27,19	0,00	27,19	27,19
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Гая, д. 1	ЖФ	0,848		0,2942	1,1422	2096,34	2145,07	4241,41	3480,26
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Гая, д. 16	ЖФ	0,578		0,2145	0,7925	1428,88	1563,96	2992,84	2437,88
ТЭЦ ВА3а	39 б-р Гая, д. 17	ЖФ	0,64		0,15	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
ТЭЦ ВА3а	39 б-р Гая, д. 17	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 18	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 18	ЖФ	0,64		0,15	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 22	ЖФ	0,461		0,1742	0,6352	1139,64	1270,13	2409,77	1959,08
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 22	ЖФ	0,461			0,4610	1139,64	0,00	1139,64	1139,64
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 5	ЖФ	0,461			0,4610	1139,64	0,00	1139,64	1139,64
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 5	ЖФ	0,461		0,2146	0,6756	1139,64	1564,69	2704,33	2149,12
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 13	ЖФ	0,848			0,8480	2096,34	0,00	2096,34	2096,34
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 13	ЖФ	0,848		0,2942	1,1422	2096,34	2145,07	4241,41	3480,26
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 17	ЖФ	1,325		0,4163	1,7413	3275,54	3035,33	6310,86	5233,81
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Дзержинского, д. 19	ЖФ	0,56		0,1667	0,7267	1384,38	1215,44	2599,82	2168,53
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Дзержинского, д. 25	ЖФ	0,554		0,1667	0,7207	1369,54	1215,44	2584,99	2153,70
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Дзержинского, д. 29	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Дзержинского, д. 29	ЖФ	0,64		0,15	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 35	ЖФ	1,353		0,4013	1,7543	3344,75	2925,96	6270,71	5232,47
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 35	ЖФ	1,353			1,3530	3344,75	0,00	3344,75	3344,75
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 43	ЖФ	0,913			0,9130	2257,03	0,00	2257,03	2257,03
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 43	ЖФ	0,913		0,35	1,2630	2257,03	2551,92	4808,95	3903,43
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/ЦТП 41/т/с от ЦТП 41 (Курчатова 3,	36 ул Дзержинского, д. 45	ЖФ	0,64		0,15	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/ЦТП 41/т/с от ЦТП 41 (Курчатова 3,	36 ул Дзержинского, д. 45	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
Уз 7-3В/УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-5/К 1 Дзержинского 55	50 ул Дзержинского, д. 55	ЖФ	1,04		0,3671	1,4071	2570,99	2676,60	5247,59	4297,82
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К 1/т/с от К 1 Дзержинского 65, Ку	50 ул Дзержинского, д. 65	ЖФ	0,662			0,6620	1636,53	0,00	1636,53	1636,53
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К 1/т/с от К 1 Дзержинского 65, Ку	50 ул Дзержинского, д. 65	ЖФ	0,662		0,2283	0,8903	1636,53	1664,58	3301,11	2710,45

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-6/К 1/т/с от К 1 Дзержинского 71,75,	50 ул Дзержинского, д. 71	ЖФ	1,056		0,375	1,4310	2610,54	2734,20	5344,74	4374,54
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-6/К 1/т/с от К 1 Дзержинского 71,75,	50 ул Дзержинского, д. 75	ЖФ	1,403		0,6958	2,0988	3468,36	5073,22	8541,58	6741,40
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 79	ЖФ	1,056		0,375	1,4310	2610,54	2734,20	5344,74	4374,54
ТЭЦ ВАЗа	32 б-р Кулибина, д. 10	ЖФ	0,448			0,4480	1107,50	0,00	1107,50	1107,50
ТЭЦ ВАЗа	32 б-р Кулибина, д. 10	ЖФ	0,448		0,1079	0,5559	1107,50	786,72	1894,22	1615,06
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/НС 1/т/с от НС 1 (Дзерж 63, Револ	32 б-р Кулибина, д. 11	ЖФ	0,496		0,2012	0,6972	1226,16	1466,99	2693,15	2172,61
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/НС 1/т/с от НС 1 (Дзерж 63, Револ	32 б-р Кулибина, д. 11	ЖФ	0,496			0,4960	1226,16	0,00	1226,16	1226,16
Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К 1/т/с от К 1 Дзержинского 65, Кулибин	32 б-р Кулибина, д. 2	ЖФ	1,734		0,575	2,3090	4286,63	4192,44	8479,07	6991,43
ТЭЦ ВАЗа	32 б-р Кулибина, д. 3	ЖФ	0,779		0,2666	1,0456	1925,77	1943,83	3869,60	3179,85
ТЭЦ ВАЗа	32 б-р Кулибина, д. 3	ЖФ	0,779			0,7790	1925,77	0,00	1925,77	1925,77
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/НС 1/т/с от НС 1 (Дзерж 63, Револ	32 б-р Кулибина, д. 9	ЖФ	0,779			0,7790	1925,77	0,00	1925,77	1925,77
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/НС 1/т/с от НС 1 (Дзерж 63, Револ	32 б-р Кулибина, д. 9	ЖФ			0,2667	0,2667	0,00	1944,56	1944,56	1254,56

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/К 1/т/с К1 Курчатова 1	50 б-р Курчатова, д. 1	ЖФ	1,493		0,5313	2,0243	3690,85	3873,81	7564,66	6190,08
ТЭЦ ВАЗа	36 б-р Курчатова, д. 10	ЖФ	0,505		0,1221	0,6271	1248,41	890,26	2138,67	1822,77
ТЭЦ ВАЗа	36 б-р Курчатова, д. 10	ЖФ	0,505			0,5050	1248,41	0,00	1248,41	1248,41
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/ЦТП 41/т/с от ЦТП 41 (Курчатова 3,	36 б-р Курчатова, д. 12	ЖФ	0,505			0,5050	1248,41	0,00	1248,41	1248,41
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/ЦТП 41/т/с от ЦТП 41 (Курчатова 3,	36 б-р Курчатова, д. 12	ЖФ	0,505		0,1221	0,6271	1248,41	890,26	2138,67	1822,77
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Курчатова, д. 13	ЖФ	1,165		0,4137	1,5787	2880,00	3016,37	5896,37	4826,04
Уз 7-3В/УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-9/К 1 Курчатова 14	50 б-р Курчатова, д. 14	ЖФ	1,49		0,5313	2,0213	3683,43	3873,81	7557,25	6182,67
Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/ЦТП 41/т/с от ЦТП 41 (Курчатова 3,5,7,8	50 б-р Курчатова, д. 3	ЖФ	0,505			0,5050	1248,41	0,00	1248,41	1248,41
Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/ЦТП 41/т/с от ЦТП 41 (Курчатова 3,5,7,8	50 б-р Курчатова, д. 3	ЖФ	0,505		0,1231	0,6281	1248,41	897,55	2145,96	1827,47
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/К 2 (122)/т/с К 2(122) Курчатова 4	50 б-р Курчатова, д. 4	ЖФ	0,714		0,2025	0,9165	1765,08	1476,47	3241,55	2717,64

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/К 2 (122)/т/с К 2(122) Курчатова 4	50 б-р Курчатова, д. 4	ЖФ	0,714			0,7140	1765,08	0,00	1765,08	1765,08
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Курчатова, д. 5	ЖФ	0,505		0,1221	0,6271	1248,41	890,26	2138,67	1822,77
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Курчатова, д. 5	ЖФ	0,505			0,5050	1248,41	0,00	1248,41	1248,41
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/К 2 (122)/т/с К 2(122) Курчатова 4	50 б-р Курчатова, д. 6	ЖФ	0,714		0,2025	0,9165	1765,08	1476,47	3241,55	2717,64
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/К 2 (122)/т/с К 2(122) Курчатова 4	50 б-р Курчатова, д. 6	ЖФ	0,714			0,7140	1765,08	0,00	1765,08	1765,08
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Курчатова, д. 7	ЖФ	0,505		0,1221	0,6271	1248,41	890,26	2138,67	1822,77
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Курчатова, д. 7	ЖФ	0,505			0,5050	1248,41	0,00	1248,41	1248,41
ТЭЦ ВА3а	36 б-р Курчатова, д. 8	ЖФ	0,505		0,1221	0,6271	1248,41	890,26	2138,67	1822,77
ТЭЦ ВА3а	36 б-р Курчатова, д. 8	ЖФ	0,505			0,5050	1248,41	0,00	1248,41	1248,41
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Луначарского, д. 1	ЖФ	0,64		0,15	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Луначарского, д. 1	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Луначарского, д. 10	ЖФ			0,1554	0,1554	0,00	1133,05	1133,05	731,00
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Луначарского, д. 10	ЖФ	0,351			0,3510	867,71	0,00	867,71	867,71
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Луначарского, д. 13	ЖФ	1,388		0,4767	1,8647	3431,28	3475,72	6906,99	5673,67
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Луначарского, д. 14	ЖФ	1,43		0,5672	1,9972	3535,11	4135,57	7670,67	6203,21
ТЭЦ ВА3а	42 б-р Луначарского, д. 15	ЖФ	0,64		0,15	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
ТЭЦ ВА3а	42 б-р Луначарского, д. 15	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Луначарского, д. 16	ЖФ	0,377		0,1742	0,5512	931,98	1270,13	2202,11	1751,42
ТЭЦ ВА3а	42 б-р Луначарского, д. 17	ЖФ	0,64		0,15	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
ТЭЦ ВА3а	42 б-р Луначарского, д. 17	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВА3а	42 б-р Луначарского, д. 2	ЖФ	0,64		0,15	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
ТЭЦ ВА3а	42 б-р Луначарского, д. 2	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВА3а	Луначарского б-р, д. 21	ЖФ	1,614			1,6140	3989,97	0,00	3989,97	3989,97
ТЭЦ ВА3а	Луначарского б-р, д. 21	ЖФ	1,614		0,5433	2,1573	3989,97	3961,31	7951,28	6545,66
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Луначарского, д. 21А	ЖФ	0,035		0,0063	0,0413	86,52	45,93	132,46	116,16
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Луначарского, д. 21А	ЖФ	0,035			0,0350	86,52	0,00	86,52	86,52
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Луначарского, д. 3	ЖФ	0,64		0,15	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Луначарского, д. 3	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	Луначарского б-р, д. 4	ЖФ	2,136		0,75	2,8860	5280,41	5468,40	10748,81	8808,41
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 5	ЖФ	0,64		0,15	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 5	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Луначарского, д. 6	ЖФ	0,595		0,2308	0,8258	1470,90	1682,81	3153,71	2556,58
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 7	ЖФ	0,64		0,15	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 7	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Луначарского, д. 8	ЖФ	1,613		0,5675	2,1805	3987,50	4137,76	8125,26	6657,02
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Луначарского, д. 9	ЖФ	1,357			1,3570	3354,64	0,00	3354,64	3354,64
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Луначарского, д. 9	ЖФ	1,357		0,4771	1,8341	3354,64	3478,63	6833,27	5598,92
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Московский, д. 11	ЖФ	1,394		0,4925	1,8865	3446,11	3590,92	7037,03	5762,83
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Московский, д. 13	ЖФ	1,941		0,6809	2,6219	4798,35	4964,58	9762,93	8001,30
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-6/К 1/т/с от К1 Московский 3, д/с 82	50 пр-кт Московский, д. 3	ЖФ	0,616		0,2254	0,8414	1522,81	1643,44	3166,25	2583,10
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/НС 1/т/с от НС 1 (Дзерж 63, Револ	32 ул Революционная, д. 10	ЖФ	0,748		0,3108	1,0588	1849,13	2266,10	4115,24	3311,14
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/НС 1/т/с от НС 1 (Дзерж 63, Револ	32 ул Революционная, д. 12	ЖФ	0,397		0,1729	0,5699	981,42	1260,65	2242,07	1794,75
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/НС 1/т/с от НС 1 (Дзерж 63, Револ	32 ул Революционная, д. 12	ЖФ	0,397			0,3970	981,42	0,00	981,42	981,42
ТЭЦ ВАЗа	ул Свердлова, влд. 32а	ЖФ	0,083	0,15	0,0167	0,2497	576,00	121,76	697,76	654,56
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Свердлова, д. 1	ЖФ	0,303			0,3030	749,05	0,00	749,05	749,05
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Свердлова, д. 1	ЖФ	0,303		0,1442	0,4472	749,05	1051,39	1800,44	1427,36
ТЭЦ ВАЗа	40 ул Свердлова, д. 11	ЖФ	0,46			0,4600	1137,17	0,00	1137,17	1137,17
ТЭЦ ВАЗа	40 ул Свердлова, д. 11	ЖФ	0,46		0,1588	0,6188	1137,17	1157,84	2295,01	1884,16
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 16	ЖФ	0,571			0,5710	1411,57	0,00	1411,57	1411,57
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 16	ЖФ			0,2458	0,2458	0,00	1792,18	1792,18	1156,24
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 20	ЖФ	0,413		0,175	0,5880	1020,98	1275,96	2296,94	1844,18
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 20	ЖФ	0,413			0,4130	1020,98	0,00	1020,98	1020,98
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 24	ЖФ	1,292			1,2920	3193,96	0,00	3193,96	3193,96
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 24	ЖФ	1,292		0,525	1,8170	3193,96	3827,88	7021,84	5663,56
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Свердлова, д. 3	ЖФ	0,345		0,15	0,4950	852,88	1093,68	1946,56	1558,48

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Свердлова, д. 3	ЖФ	0,345			0,3450	852,88	0,00	852,88	852,88
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 30	ЖФ	0,338			0,3380	835,57	0,00	835,57	835,57
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 30	ЖФ	0,338		0,1342	0,4722	835,57	978,48	1814,05	1466,85
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 32	ЖФ	0,701		0,3108	1,0118	1732,94	2266,10	3999,05	3194,95
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз.10-15/К 1(3)/т/с К1 (3) Свердлова 42	50 ул Свердлова, д. 42	ЖФ	1,165			1,1650	2880,00	0,00	2880,00	2880,00
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз.10-15/К 1(3)/т/с К1 (3) Свердлова 42	50 ул Свердлова, д. 42	ЖФ	1,165		0,4137	1,5787	2880,00	3016,37	5896,37	4826,04
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз.10-13/К 1/т/с К 1 (Свердлова 44,46,48,К	50 ул Свердлова, д. 44	ЖФ	0,713		0,25	0,9630	1762,61	1822,80	3585,41	2938,61
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз.10-13/К 1/т/с К 1 (Свердлова 44,46,48,К	50 ул Свердлова, д. 44	ЖФ	0,713			0,7130	1762,61	0,00	1762,61	1762,61
Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз.10-13/К 1/т/с К 1 (Свердлова 44,46,48,Курчат	50 ул Свердлова, д. 46	ЖФ	0,905		0,3275	1,2325	2237,25	2387,87	4625,12	3777,81
т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз.10-13/К 1/т/с К 1 (Свердлова 44,46,48,Курчатова 20)	50 ул Свердлова, д. 48	ЖФ	2,204		0,8166	3,0206	5448,51	5953,99	11402,51	9289,80
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Свердлова, д. 5	ЖФ	0,345		0,15	0,4950	852,88	1093,68	1946,56	1558,48
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Свердлова, д. 5	ЖФ	0,345			0,3450	852,88	0,00	852,88	852,88
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-9/К 10(152)/т/с К10(152) Свердлова 5	50 ул Свердлова, д. 52	ЖФ	0,765		0,2083	0,9733	1891,16	1518,76	3409,92	2871,00

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-9/К 10(152)/т/с К10(152) Свердлова 5	50 ул Свердлова, д. 52	ЖФ	0,765			0,7650	1891,16	0,00	1891,16	1891,16
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-9/К 10(152)/т/с К10(152) Свердлова 5	50 ул Свердлова, д. 54	ЖФ	0,714		0,2025	0,9165	1765,08	1476,47	3241,55	2717,64
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 62	ЖФ			0,1729	0,1729	0,00	1260,65	1260,65	813,32
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 62	ЖФ	0,397			0,3970	981,42	0,00	981,42	981,42
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 66	ЖФ	1,165			1,1650	2880,00	0,00	2880,00	2880,00
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 66	ЖФ	1,165		0,4138	1,5788	2880,00	3017,10	5897,10	4826,51
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 68	ЖФ	2,155		0,692	2,8470	5327,38	5045,51	10372,89	8582,55
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 72	ЖФ	0,397		0,1729	0,5699	981,42	1260,65	2242,07	1794,75
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 78	ЖФ	0,397			0,3970	981,42	0,00	981,42	981,42
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 78	ЖФ	0,397		0,1729	0,5699	981,42	1260,65	2242,07	1794,75
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 7Г	ЖФ	0,46			0,4600	1137,17	0,00	1137,17	1137,17
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 7Г	ЖФ	0,46		0,1588	0,6188	1137,17	1157,84	2295,01	1884,16
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 7Д	ЖФ	0,46		0,1588	0,6188	1137,17	1157,84	2295,01	1884,16
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 7Д	ЖФ	0,46			0,4600	1137,17	0,00	1137,17	1137,17
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 80	ЖФ	1,165		0,4138	1,5788	2880,00	3017,10	5897,10	4826,51
ТЭЦ ВАЗа	36 пр-кт Степана Разина, влд. 12а	ЖФ	0,012		0,0015	0,0135	29,67	10,94	40,60	36,72
ТЭЦ ВАЗа	40 пр-кт Степана Разина, влд. 39	ЖФ	0,505			0,5050	1248,41	0,00	1248,41	1248,41
ТЭЦ ВАЗа	40 пр-кт Степана Разина, влд. 39	ЖФ	0,505		0,1221	0,6271	1248,41	890,26	2138,67	1822,77
Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз.10-11/К 2(34)/Степана Разина10,д/с 177	50 пр-кт Степана Разина, д. 10	ЖФ	1,526			0,5325	2,0585	3772,43	3882,56	7654,99
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 14	ЖФ	1,526		0,5325	2,0585	3772,43	3882,56	7654,99	6277,31
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 15	ЖФ	0,907		0,3625	1,2695	2242,20	2643,06	4885,26	3947,40
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, д. 19А	ЖФ	0,083			0,0830	205,18	0,00	205,18	205,18
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, д. 19А	ЖФ	0,06		0,0033	0,0633	148,33	24,06	172,39	163,85
Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/К 6/Степана Разина 2	36 пр-кт Степана Разина, д. 2	ЖФ	1,526			0,5325	2,0585	3772,43	3882,56	7654,99

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 21	ЖФ	0,62		0,2533	0,8733	1532,70	1846,86	3379,56	2724,23
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 21	ЖФ	0,007		0,00014	0,0071	17,30	1,02	18,33	17,96
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 27	ЖФ	1,41			1,4100	3485,66	0,00	3485,66	3485,66
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 27	ЖФ	1,41		0,5113	1,9213	3485,66	3727,99	7213,65	5890,82
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 29	ЖФ	0,795			0,7950	1965,32	0,00	1965,32	1965,32
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 29	ЖФ	0,795		0,2887	1,0837	1965,32	2104,97	4070,29	3323,37
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/К 4/Степана Разина 4	50 пр-кт Степана Разина, д. 4	ЖФ	1,165		0,4137	1,5787	2880,00	3016,37	5896,37	4826,04
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/К 4/Степана Разина 4	50 пр-кт Степана Разина, д. 4	ЖФ	1,165			1,1650	2880,00	0,00	2880,00	2880,00
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 9	ЖФ	1,353		0,4012	1,7542	3344,75	2925,23	6269,98	5232,00
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 9	ЖФ	1,353			1,3530	3344,75	0,00	3344,75	3344,75
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 14	ЖФ	2,428		0,7917	3,2197	6002,26	5772,44	11774,71	9726,42
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 14	ЖФ			0,001	0,0010	0,00	7,29	7,29	4,70
ТЭЦ ВАЗа	40 б-р Туполева, д. 4	ЖФ	0,64		0,15	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
ТЭЦ ВАЗа	40 б-р Туполева, д. 4	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВАЗа	40 б-р Туполева, д. 5	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВАЗа	40 б-р Туполева, д. 5	ЖФ	0,64		0,15	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
ТЭЦ ВАЗа	ул Юбилейная, влд. 9а	ЖФ			0,0127	0,0127	0,00	92,60	92,60	59,74
ТЭЦ ВАЗа	ул Юбилейная, влд. 9а	ЖФ	0,047	0,11	0,0127	0,1697	388,12	92,60	480,72	447,86
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/К 3(144)/Юбилейная 1, д/с 130	50 ул Юбилейная, д. 1	ЖФ	2,13		0,8541	2,9841	5265,58	6227,41	11492,99	9283,26
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-9/К 6(54)/Юбилейная 11	50 ул Юбилейная, д. 11	ЖФ	0,924		0,3208	1,2448	2284,22	2339,02	4623,24	3793,27
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-9/К 6(54)/Юбилейная 11	50 ул Юбилейная, д. 11	ЖФ	0,924			0,9240	2284,22	0,00	2284,22	2284,22
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Юбилейная, д. 13	ЖФ	2,13		0,8542	2,9842	5265,58	6228,14	11493,72	9283,73
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Юбилейная, д. 13	ЖФ	2,13			2,1300	5265,58	0,00	5265,58	5265,58
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 17	ЖФ	1,007			1,0070	2489,41	0,00	2489,41	2489,41

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	Юбилейная ул, д. 17	ЖФ	1,007		0,2833	1,2903	2489,41	2065,60	4555,00	3822,05
ТЭЦ ВА3а	36 ул Юбилейная, д. 5	ЖФ	1,007			1,0070	2489,41	0,00	2489,41	2489,41
ТЭЦ ВА3а	36 ул Юбилейная, д. 5	ЖФ	1,007		0,2833	1,2903	2489,41	2065,60	4555,00	3822,05
ТЭЦ ВА3а	50 ул Юбилейная, д. 7	ЖФ	0,714		0,2025	0,9165	1765,08	1476,47	3241,55	2717,64
ТЭЦ ВА3а	ул Дзержинского, влд. 176	ОДЗ	0,1390		0,0013	0,1403	343,62	2,90	346,52	345,37
ТЭЦ ВА3а	Дзержинского ул, владение № 176	ОДЗ	0,1390		0,0013	0,1403	343,62	2,90	346,52	345,37
ТЭЦ ВА3а	50 ул Ворошилова, д. 29	ЖФ	0,461			0,4610	1139,64	0,00	1139,64	1139,64
ТЭЦ ВА3а	50 ул Ворошилова, д. 29	ЖФ	0,461		0,1742	0,6352	1139,64	1270,13	2409,77	1959,08
ТоТЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 3	ЖФ	0,644		0,3204	0,9644	1592,03	2336,10	3928,13	3099,20
ТЭЦ ВА3а	50 ул 40 лет Победы, д. 108	ОДЗ	0,0057		0,0001	0,0057	14,04	0,12	14,16	14,11
ТЭЦ ВА3а	50 ул 40 лет Победы, д. 90	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88	0,00	10,88	10,88
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 26	ОДЗ	0,0344		0,0005	0,0349	85,09	1,14	86,22	85,78
ТЭЦ ВА3а	Автостроителей ул, вл. 55	ОДЗ	0,1510	0,1400	0,0313	0,3223	719,38	72,40	791,78	763,13
ТЭЦ ВА3а	Автостроителей ул, вл. 55	ОДЗ			0,0313	0,0313	0,00	72,40	72,40	43,75
ТЭЦ ВА3а	39 б-р Гая, д. 17	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,55	0,00	22,55	22,55
ТЭЦ ВА3а	39 б-р Гая, д. 17	ОДЗ	0,0091		0,0002	0,0093	22,55	0,42	22,96	22,80
ТЭЦ ВА3а	39 ул Дзержинского, д. 15	ОДЗ	0,3870	0,9410	0,0248	1,3528	3282,95	57,45	3340,40	3317,67
ТЭЦ ВА3а	39 ул Дзержинского, д. 15	ОДЗ			0,0248	0,0248	0,00	57,45	57,45	34,72
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/ЦТП 41/т/с от ЦТП 41 (Курчатова 3,	36 ул Дзержинского, д. 45	ОДЗ	0,0084		0,0001	0,0085	20,82	0,16	20,98	20,91
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/ЦТП 41/т/с от ЦТП 41 (Курчатова 3,	36 ул Дзержинского, д. 45	ОДЗ	0,0084			0,0084	20,82	0,00	20,82	20,82
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Космонавтов, д. 16	ОДЗ	0,0050		0,0001	0,0051	12,36	0,25	12,62	12,51
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Космонавтов, д. 16	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36	0,00	12,36	12,36
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Луначарского, д. 8	ОДЗ	0,0063		0,0002	0,0064	15,48	0,35	15,82	15,69
ТЭЦ ВА3а	51 ул Маршала Жукова, д. 30	ОДЗ	0,0036		0,0002	0,0038	8,87	0,44	9,32	9,14
ТЭЦ ВА3а	51 ул Маршала Жукова, д. 30	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,87	0,00	8,87	8,87
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Орджоникидзе, д. 7	ОДЗ	0,0057		0,0001	0,0058	14,07	0,30	14,37	14,25
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Приморский, д. 21	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,89	0,00	13,89	13,89
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Приморский, д. 21	ОДЗ	0,0056		0,0000	0,0057	13,89	0,09	13,99	13,95
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Приморский, д. 34	ОДЗ	0,0064		0,0001	0,0065	15,85	0,12	15,96	15,92
ТЭЦ ВА3а	26 ул Революционная, д. 11, к. 2	ОДЗ	0,0078		0,0003	0,0080	19,18	0,58	19,76	19,53
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/НС 1/т/с от НС 1 (Держж 63, Револ	50 ул Революционная, д. 2	ОДЗ	0,0067		0,0000	0,0068	16,59	0,09	16,68	16,64

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 24	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,15	0,00	18,15	18,15
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 24	ОДЗ	0,0073		0,0002	0,0076	18,15	0,49	18,63	18,44
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, дом № 7, корпус 2	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,76	0,00	3,76	3,76
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Степана Разина, влд. 16а	ОДЗ	0,0680			0,0680	168,10	0,00	168,10	168,10
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 29	ОДЗ	0,0088		0,0004	0,0092	21,80	0,98	22,78	22,39
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 29	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,80	0,00	21,80	21,80
ТЭЦ ВАЗа	31 б-р Татищева, д. 1	ОДЗ	0,0057		0,0001	0,0058	14,04	0,23	14,27	14,18
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Тополиная, д. 3	ОДЗ	0,0010		0,0001	0,0011	2,47	0,28	2,75	2,64
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Тополиная, д. 41	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,06	0,25	8,31	8,21
ТЭЦ ВАЗа	Тополиная ул, д. 41	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 10	ОДЗ	0,0064		0,0001	0,0065	15,92	0,12	16,04	15,99
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 10	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,92	0,00	15,92	15,92
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 20	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,14	0,00	32,14	32,14
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 20	ОДЗ	0,0130		0,0005	0,0135	32,14	1,16	33,30	32,84
ТЭЦ ВАЗа	Фрунзе ул, д. 20	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,68	0,00	19,68	19,68
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 25	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,01	0,00	17,01	17,01
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 25	ОДЗ	0,0069		0,0001	0,0070	17,01	0,23	17,24	17,15
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Цветной, д. 21	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,59	0,00	11,59	11,59
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Цветной, д. 21	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0048	11,59	0,28	11,87	11,76
ТЭЦ ВАЗа	ш Южное, влд. 26	ОДЗ	1,4450	0,4140	0,0267	1,8857	4595,64	61,94	4657,58	4633,07
ТЭЦ ВАЗа	ш Южное, влд. 26	ОДЗ			0,0267	0,0267	0,00	61,94	61,94	37,43
ТЭЦ ВАЗа	ш Южное, влд. 26	ОДЗ	0,0530	0,0170	0,0008	0,0708	173,05	1,93	174,98	174,21
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, владение № 26 ввод 2	ОДЗ	1,2910	0,4650	0,0162	1,7722	4341,01	37,65	4378,66	4363,76
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, владение № 26 ввод 2	ОДЗ			0,0162	0,0162	0,00	37,65	37,65	22,75
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 166	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,92	0,00	22,92	22,92
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 166	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,82	0,00	28,82	28,82
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 16	ЖФ	0,088		0,0292	0,1172	217,54	212,90	430,45	354,90
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Московский, д. 44	ЖФ	1,249		0,355	1,6040	3087,66	2588,38	5676,03	4757,58
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Московский, д. 46	ЖФ	0,972		0,0482	1,0202	2402,88	351,44	2754,32	2629,62
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Московский, влд. 55	ЖФ	0,406		0,1458	0,5518	1003,67	1063,06	2066,73	1689,52
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Московский, д. 62	ЖФ	1,316338		0,3824	1,6987	3254,12	2788,15	6042,28	5052,93
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Московский, д. 62	ЖФ	0,449728			0,4497	1111,77	0,00	1111,77	1111,77
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 31	ЖФ	1,562		0,1225	1,6845	3861,42	893,17	4754,60	4437,66
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 31	ЖФ	1,562			1,5620	3861,42	0,00	3861,42	3861,42
ТоТЭЦ	20 ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,0800			0,0800	197,77	0,00	197,77	197,77
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 11	ОДЗ	0,0139		0,0006	0,0145	34,36	1,34	35,71	35,17
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 11	ОДЗ	0,0139			0,0139	34,36	0,00	34,36	34,36
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Ворошилова, д. 15	ЖФ	0,539		0,21125	0,7503	1332,46	1540,27	2872,73	2326,18
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Ворошилова, д. 15	ЖФ	0,119			0,1190	294,18	0,00	294,18	294,18
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, д. 7	ЖФ	0,354			0,3540	875,12	0,00	875,12	875,12
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, д. 7	ЖФ			0,12496	0,1250	0,00	911,11	911,11	587,81
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 11Б	ЖФ	0,353983			0,3540	875,08	0,00	875,08	875,08

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал	
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего		
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 11Б	ЖФ			0,12496	0,1250		0,00	911,11	911,11	587,81
ТЭЦ ВАЗа	34 ул Юбилейная, д. 2	ЖФ	0,8496	0,126	0,429	1,4046	2411,78	3127,92	5539,71	4429,80	
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, влд. 53	ОДЗ	0,0710			0,0710	175,52	0,00	175,52	175,52	
ТЭЦ ВАЗа	ул 70 лет Октября, влд. 53	ОДЗ			0,0090	0,0090	0,00	20,85	20,85	12,60	
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, влд. 26	ОДЗ	0,0250	0,0327	0,0018	0,0594	142,61	4,05	146,67	145,06	
ТЭЦ ВАЗа	57 б-р Приморский, влд. 31	ОДЗ	0,0339		0,0028	0,0367	83,80	6,49	90,29	87,72	
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, владение № 58	ОДЗ	0,1950	0,0280	0,0027	0,2257	551,28	6,26	557,53	555,06	
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Революционная, влд. 6	ОДЗ			0,0020	0,0020	0,00	4,67	4,67	2,82	
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Революционная, влд. 6	ОДЗ	0,1520	0,1570	0,0020	0,3110	763,88	4,67	768,55	766,70	
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, владение № 43	ОДЗ	0,2200	0,5170	0,0109	0,7479	1821,94	25,25	1847,19	1837,20	
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Офицерская, влд. 46	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,19	0,00	27,19	27,19	
ТЭЦ ВАЗа	Фрунзе ул, вл. 8	ОДЗ	0,3200	0,0500	0,0050	0,3750	914,68	11,58	926,26	921,68	
ТЭЦ ВАЗа	Новый проезд, дом № 3	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89	
ТЭЦ ВАЗа	проезд Новый, д. 3	ОДЗ	0,2000	0,1700	0,0050	0,3750	914,68	11,58	926,26	921,68	
ТЭЦ ВАЗа	Туполева б-р, вл. 6	ОДЗ	0,1290	0,0414	0,0403	0,2107	421,25	93,36	514,61	477,67	
ТЭЦ ВАЗа	Заставная ул, владение № 40	ОДЗ	0,1006	0,1510		0,2516	621,98	0,00	621,98	621,98	
ТЭЦ ВАЗа	Туполева б-р, вл. 6	ОДЗ	0,0250	0,0067	0,0109	0,0426	78,37	25,25	103,62	93,63	
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, вл. 6	ОДЗ	0,0930	0,0960	0,0030	0,1920	467,23	6,95	474,18	471,43	
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, вл. 6	ОДЗ			0,0030	0,0030	0,00	6,95	6,95	4,20	
ТЭЦ ВАЗа	Ленинский пр-кт, вл. 8а	ОДЗ	0,1630	0,0770	0,0033	0,2433	593,30	7,65	600,95	597,92	
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Офицерская, влд. 56	ОДЗ	0,6170		0,0128	0,6298	1525,29	29,65	1554,94	1543,21	
ТЭЦ ВАЗа	б-р Туполева, влд. 19	ОДЗ	0,0350			0,0350	86,52	0,00	86,52	86,52	
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, вл. 15а	ОДЗ	0,0580		0,0168	0,0748	143,38	38,99	182,37	166,94	
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Северная, влд. 67	ОДЗ	0,4600	0,3400		0,8000	1977,68	0,00	1977,68	1977,68	
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Льва Яшина, зд. 11	ОДЗ	0,0483			0,0483	119,40	0,00	119,40	119,40	
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 7	ОДЗ	0,0042		0,0000	0,0042	10,38	0,01	10,39	10,39	
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 7	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38	0,00	10,38	10,38	
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Дзержинского, д. 29	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38	0,00	10,38	10,38	
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Дзержинского, д. 29	ОДЗ	0,0042		0,0001	0,0043	10,38	0,16	10,54	10,48	
ТЭЦ ВАЗа	44 ш Южное, д. 89	ОДЗ	0,0067		0,0000	0,0067	16,56	0,05	16,61	16,59	
ТЭЦ ВАЗа	44 ш Южное, д. 89	ОДЗ	0,0062		0,0000	0,0062	15,33	0,03	15,36	15,35	
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 30	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90	0,00	8,90	8,90	
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 30	ОДЗ	0,0036		0,0000	0,0036	8,90	0,07	8,97	8,94	
ТЭЦ ВАЗа	40 б-р Туполева, д. 4	ОДЗ	0,0051		0,0000	0,0051	12,66	0,01	12,67	12,66	
ТЭЦ ВАЗа	40 б-р Туполева, д. 4	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,66	0,00	12,66	12,66	
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Ворошилова, д. 16	ОДЗ	0,0033		0,0000	0,0033	8,16	0,02	8,18	8,17	
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0232		0,0006	0,0238	57,35	1,34	58,70	58,16	
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0232			0,0232	57,35	0,00	57,35	57,35	
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,34	1,34	0,81	
ТЭЦ ВАЗа	40 пр-кт Степана Разина, д. 25	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,21	0,00	8,21	8,21	
ТЭЦ ВАЗа	40 пр-кт Степана Разина, д. 25	ОДЗ	0,0033		0,0000	0,0034	8,21	0,07	8,28	8,25	
ТЭЦ ВАЗа	42 пр-кт Степана Разина, д. 11	ОДЗ	0,0120		0,0000	0,0120	29,67	0,01	29,68	29,67	

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	42 пр-кт Степана Разина, д. 11	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,67	0,00	29,67	29,67
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0062		0,0003	0,0064	15,23	0,60	15,83	15,59
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 35в	ОДЗ	0,0415		0,0001	0,0416	102,62	0,12	102,73	102,69
ТЭЦ ВАЗа	ул 40 лет Победы, д. 65	ОДЗ	0,0084		0,0000	0,0084	20,69	0,05	20,74	20,72
ТЭЦ ВАЗа	ул 40 лет Победы, д. 65	ОДЗ	0,0050		0,0000	0,0050	12,29	0,02	12,31	12,30
ТЭЦ ВАЗа	ул 40 лет Победы, д. 65	ОДЗ	0,0110		0,0000	0,0110	27,19	0,05	27,24	27,22
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,0137		0,0021	0,0158	33,87	4,82	38,69	36,78
ТЭЦ ВАЗа	ул 40 лет Победы, д. 65	ОДЗ	0,0071		0,0000	0,0071	17,48	0,02	17,50	17,49
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Ленинский, влд. 14а	ОДЗ	0,2450		0,0117	0,2567	605,67	27,11	632,77	622,05
ТЭЦ ВАЗа	б-р Туполева, влд. 19	ОДЗ	0,0260			0,0260	64,27	0,00	64,27	64,27
ТЭЦ ВАЗа	ул 40 лет Победы, д. 65	ОДЗ	0,0116		0,0001	0,0117	28,58	0,22	28,80	28,71
ТЭЦ ВАЗа	ул 40 лет Победы, д. 65	ОДЗ	0,0053		0,0001	0,0054	13,20	0,23	13,43	13,34
ТЭЦ ВАЗа	26 б-р Баумана, д. 5	ОДЗ	0,0035		0,0002	0,0037	8,58	0,46	9,04	8,86
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0041		0,0004	0,0045	10,14	1,00	11,13	10,74
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0097		0,0003	0,0100	23,98	0,79	24,77	24,46
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0097			0,0097	23,98	0,00	23,98	23,98
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 32	ОДЗ	0,0025		0,0008	0,0033	6,18	1,81	7,99	7,27
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 32	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Автостроителей, д. 50б	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,14	0,00	10,14	10,14
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Автостроителей, д. 50б	ОДЗ	0,0041		0,0001	0,0042	10,14	0,18	10,32	10,25
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0096			0,0096	23,81	0,00	23,81	23,81
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12	0,00	11,12	11,12
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, д. 59	ОДЗ	0,0038		0,0000	0,0038	9,39	0,05	9,45	9,43
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, д. 59	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39
ТЭЦ ВАЗа	31 ул Автостроителей, д. 11	ОДЗ	0,0025		0,0002	0,0027	6,18	0,37	6,55	6,40
Уз 7-ЗВ/УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/К 1 (120) на Курчатова,6а	36 б-р Курчатова, д. 6а	ОДЗ	0,0061		0,0000	0,0061	15,08	0,07	15,15	15,12
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Ворошилова, д. 15	ОДЗ	0,0169		0,0001	0,0170	41,78	0,25	42,03	41,93
ТЭЦ ВАЗа	Ворошилова ул, д. 15	ОДЗ	0,0363		0,0001	0,0364	89,74	0,12	89,85	89,81
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0161		0,0002	0,0163	39,80	0,44	40,24	40,07
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 3Б	ОДЗ	0,0862		0,0003	0,0865	213,10	0,76	213,86	213,56
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 3Б	ОДЗ	0,0862			0,0862	213,10	0,00	213,10	213,10
ТЭЦ ВАЗа	51 пр-кт Ленинский, д. 1	ОДЗ	0,0630		0,0040	0,0670	155,74	9,27	165,01	161,34
ТЭЦ ВАЗа	Татищева б-р, д. 22	ОДЗ	0,0770			0,0770	190,35	0,00	190,35	190,35
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0135		0,0021	0,0156	33,37	4,82	38,19	36,29
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0135			0,0135	33,37	0,00	33,37	33,37
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0023		0,0001	0,0024	5,69	0,19	5,87	5,80
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,69	0,00	5,69	5,69
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,52	0,00	20,52	20,52

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0083		0,0004	0,0087	20,52	0,86	21,38	21,04
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, вл. 80	ОДЗ	0,0590	0,0860	0,0027	0,1477	358,45	6,19	364,64	362,19
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 17	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 17	ОДЗ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,14	8,05	7,99
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 1	ОДЗ	0,0037		0,0000	0,0037	9,15	0,08	9,23	9,20
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 1	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 2	ОДЗ	0,0087		0,0001	0,0088	21,51	0,14	21,65	21,59
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 2	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,51	0,00	21,51	21,51
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 4	ОДЗ	0,0033		0,0000	0,0033	8,16	0,01	8,17	8,16
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 4	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
ТЭЦ ВАЗа	24 ул Революционная, д. 3, к. 2	ОДЗ	0,0276		0,0000	0,0276	68,23	0,08	68,31	68,28
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36	0,00	12,36	12,36
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0050		0,0002	0,0052	12,36	0,37	12,73	12,58
ТЭЦ ВАЗа	34 ул Юбилейная, д. 2	ОДЗ	0,0152			0,0152	37,58	0,00	37,58	37,58
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Автостроителей, д. 11А	ОДЗ	0,0257		0,0003	0,0260	63,53	0,58	64,11	63,88
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 32	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 32	ОДЗ	0,0025		0,0001	0,0026	6,18	0,30	6,48	6,36
ТЭЦ ВАЗа	56 ул 40 лет Победы, д. 80	ОДЗ	0,0400			0,0400	98,88	0,00	98,88	98,88
ТЭЦ ВАЗа	56 ул 40 лет Победы, д. 80	ОДЗ	0,0400		0,0027	0,0427	98,88	6,19	105,07	102,62
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Автостроителей, д. 15	ОДЗ	0,0059		0,0007	0,0066	14,59	1,64	16,23	15,58
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Автостроителей, д. 15	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,59	0,00	14,59	14,59
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 98	ОДЗ	0,0044		0,0007	0,0050	10,75	1,51	12,26	11,66
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 98	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,75	0,00	10,75	10,75
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Свердлова, д. 5	ОДЗ	0,0410	0,0410		0,0820	202,71	0,00	202,71	202,71
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Свердлова, д. 5	ОДЗ	0,0410		0,0040	0,0450	101,36	9,20	110,55	106,91
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 52	ОДЗ	0,0584		0,0033	0,0617	144,37	7,67	152,04	149,00
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 47	ОДЗ	0,0023		0,0005	0,0028	5,69	1,09	6,77	6,34
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0083		0,0002	0,0085	20,52	0,35	20,87	20,73
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,52	0,00	20,52	20,52
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0109		0,0002	0,0111	26,95	0,46	27,41	27,23
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, д. 59	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,14	0,00	10,14	10,14
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, д. 59	ОДЗ	0,0041		0,0000	0,0041	10,14	0,01	10,15	10,14
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Свердлова, д. 1	ОДЗ	0,0430	0,1010	0,0076	0,1516	355,98	17,56	373,54	366,59
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Свердлова, д. 1	ОДЗ	0,0430	0,1010		0,1440	355,98	0,00	355,98	355,98
ТЭЦ ВАЗа	47 ш Южное, д. 37	ОДЗ	0,0027		0,0006	0,0033	6,75	1,39	8,14	7,59
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Ботаническая, д. 17	ОДЗ	0,0490			0,0490	121,13	0,00	121,13	121,13
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 2	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37	0,00	11,37	11,37
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 2	ОДЗ	0,0046		0,0001	0,0047	11,37	0,25	11,63	11,53
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0060		0,0001	0,0061	14,83	0,34	15,17	15,04
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83	0,00	14,83	14,83
ТЭЦ ВАЗа	ул 40 лет Победы, д. 65	ОДЗ	0,0042		0,0002	0,0044	10,33	0,46	10,80	10,61
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Тополиная, д. 23	ОДЗ	0,0026		0,0002	0,0028	6,43	0,56	6,98	6,76

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0440		0,0002	0,0442	108,77	0,42	109,19	109,02
ТЭЦ ВАЗа	42 пр-кт Степана Разина, д. 19	ОДЗ	0,0390		0,0015	0,0405	96,41	3,54	99,96	98,55
ТЭЦ ВАЗа	42 пр-кт Степана Разина, д. 19	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41	0,00	96,41	96,41
ТЭЦ ВАЗа	Городской округ Степана Разина пр-кт, д. 19	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,22	0,00	2,22	2,22
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 14	ОДЗ	0,0022		0,0001	0,0023	5,44	0,14	5,58	5,52
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 14	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44	0,00	5,44	5,44
ТЭЦ ВАЗа	47 ул 70 лет Октября, д. 22а	ОДЗ	0,0043		0,0002	0,0045	10,65	0,42	11,07	10,91
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 50	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,78	0,00	10,78	10,78
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 50	ОДЗ	0,0044		0,0000	0,0044	10,78	0,04	10,82	10,80
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, д. 72	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,78	0,00	10,78	10,78
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, д. 72	ОДЗ	0,0044		0,0000	0,0044	10,78	0,01	10,78	10,78
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 12	ОДЗ	0,0042		0,0000	0,0042	10,36	0,07	10,43	10,40
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 12	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,36	0,00	10,36	10,36
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Рябиновый, д. 2	ОДЗ	0,0075		0,0001	0,0076	18,64	0,14	18,78	18,72
ТЭЦ ВАЗа	40 пр-кт Степана Разина, влд. 39	ОДЗ	0,0246		0,0006	0,0252	60,76	1,44	62,20	61,63
ТЭЦ ВАЗа	40 пр-кт Степана Разина, влд. 39	ОДЗ	0,0246			0,0246	60,76	0,00	60,76	60,76
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Тополиная, д. 23	ОДЗ	0,0027		0,0012	0,0039	6,75	2,76	9,51	8,41
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 3	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,45	0,00	8,45	8,45
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 3	ОДЗ	0,0034		0,0000	0,0035	8,45	0,07	8,52	8,50
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 31	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,54	0,00	11,54	11,54
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 31	ОДЗ	0,0047		0,0000	0,0047	11,54	0,10	11,65	11,61
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0090		0,0003	0,0093	22,25	0,65	22,90	22,64
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,25	0,00	22,25	22,25
ТЭЦ ВАЗа	50 ш Южное, д. 51	ОДЗ	0,0091		0,0022	0,0113	22,50	5,10	27,59	25,58
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0066		0,0001	0,0067	16,35	0,12	16,47	16,42
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,0130		0,0053	0,0183	32,06	12,23	44,30	39,46
ТЭЦ ВАЗа	ул 40 лет Победы, д. 65	ОДЗ	0,0197		0,0002	0,0199	48,68	0,46	49,14	48,96
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, двлд. 1в	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,46	0,00	3,46	3,46
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,73	0,00	1,73	1,73
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Тополиная, д. 8	ОДЗ	0,0023		0,0000	0,0023	5,69	0,05	5,73	5,71
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 26	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0050	12,14	0,19	12,32	12,25
ТЭЦ ВАЗа	Тополиная ул, д. 44	ОДЗ	0,0260	0,3100	0,0121	0,3481	830,63	28,03	858,66	847,57
ТЭЦ ВАЗа	Льва Яшина ул, вл. 14	ОДЗ	0,2680	0,6000	0,0613	0,9293	2145,78	142,01	2287,80	2231,60
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0122		0,0006	0,0128	30,16	1,37	31,53	30,99
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 5	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12	0,00	11,12	11,12
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 5	ОДЗ	0,0045		0,0006	0,0051	11,12	1,48	12,61	12,02
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, вл. 92	ОДЗ	0,1310			0,1310	323,85	0,00	323,85	323,85
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, вл. 92	ОДЗ	0,0290			0,0290	71,69	0,00	71,69	71,69

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	ул 70 лет Октября, влд. 60А	ОДЗ	0,0780			0,0780	192,82	0,00	192,82	192,82
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, вл. 1А	ОДЗ	0,1120	0,0160	0,0056	0,1336	316,43	12,97	329,40	324,27
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, вл. 1А	ОДЗ			0,0056	0,0056	0,00	12,97	12,97	7,84
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, д. 12А	ОДЗ	0,0590	0,0860	0,0017	0,1467	358,45	3,94	362,39	360,83
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 18Б	ОДЗ	0,0039		0,0010	0,0049	9,54	2,34	11,88	10,96
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, влд. 16б	ОДЗ	0,0520			0,0520	128,55	0,00	128,55	128,55
ТЭЦ ВАЗа	Спортивная ул, вл. 3	ОДЗ	0,0136		0,0009	0,0145	33,65	2,17	35,82	34,96
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0026		0,0005	0,0031	6,45	1,04	7,49	7,08
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Дзержинского, д. 17	ОДЗ	0,1470			0,1470	363,40	0,00	363,40	363,40
ТЭЦ ВАЗа	ул 40 лет Победы, д. 50б	ОДЗ	0,1380		0,0037	0,1417	341,15	8,57	349,72	346,33
ТЭЦ ВАЗа	б-р Приморский д.4Б	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44	0,00	49,44	49,44
ТЭЦ ВАЗа	б-р Приморский д.45Г	ОДЗ	0,0230			0,0230	56,86	0,00	56,86	56,86
ТЭЦ ВАЗа	б-р Приморский д.45Д	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50	0,00	44,50	44,50
ТЭЦ ВАЗа	б-р Приморский д.45	ОДЗ	0,0490		0,0004	0,0494	121,13	0,81	121,94	121,62
ТЭЦ ВАЗа	б-р Приморский д.45	ОДЗ	0,1250		0,0007	0,1257	309,01	1,60	310,61	309,98
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Северная, влд. 99	ОДЗ	0,6800		0,0056	0,6856	1681,03	12,97	1694,00	1688,87
ТЭЦ ВАЗа	Транспортная ул, строение 1	ОДЗ	0,7792		0,0433	0,8225	1926,17	100,38	2026,55	1986,83
ТЭЦ ВАЗа	Спортивная ул, вл. 22	ОДЗ	0,9900	0,5000	0,0069	1,4969	3683,43	15,99	3699,42	3693,09
ТЭЦ ВАЗа	ул Офицерская, д. 14	ОДЗ	0,3000		0,0007	0,3007	741,63	1,61	743,24	742,60
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 14	ОДЗ	0,2400		0,0035	0,2435	593,30	8,04	601,35	598,17
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 53а	ОДЗ	0,0130		0,0010	0,0140	32,14	2,41	34,55	33,60
ТЭЦ ВАЗа	ул Юбилейная, д. 25а	ОДЗ	0,0540		0,0004	0,0544	133,49	0,97	134,46	134,08
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Северная, влд. 9	ОДЗ	0,2780	0,1600	0,0033	0,4413	1082,78	7,65	1090,43	1087,40
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, вл. 31	ОДЗ	0,1290	0,1300	0,0022	0,2612	640,27	4,99	645,26	643,29
ТЭЦ ВАЗа	Коммунальная ул, вл. 25	ОДЗ	0,7560	3,9300	0,0731	4,7591	11584,27	169,35	11753,62	11686,61
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, вл. 76	ОДЗ	0,1500		0,0042	0,1542	370,82	9,65	380,47	376,65
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, вл. 74	ОДЗ	0,2080	0,0610	0,0104	0,2794	665,00	24,13	689,13	679,58
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Революционная, влд. 74	ОДЗ	0,0470	0,0140		0,0610	150,80	0,00	150,80	150,80
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, вл. 59	ОДЗ	0,3770	0,1900	0,0185	0,5855	1401,68	42,95	1444,64	1427,64
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, вл. 66	ОДЗ	0,1290	0,1200	0,0050	0,2540	615,55	11,58	627,14	622,55
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Степана Разина, д. 36а	ОДЗ	0,1470	0,1630	0,0130	0,3230	766,35	30,12	796,47	784,55
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, дом № 36а	ОДЗ	0,0500			0,0500	123,61	0,00	123,61	123,61
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Северная, влд. 35	ОДЗ	0,1000		0,0008	0,1008	247,21	1,93	249,14	248,38
ТЭЦ ВАЗа	ул Тополиная, влд. 25а	ОДЗ	0,2470		0,0035	0,2505	610,61	8,04	618,65	615,47
ТЭЦ ВАЗа	ул Борковская, влд. 3, стр. 2	ОДЗ	0,0960			0,0960	237,32	0,00	237,32	237,32
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 11б	ОДЗ	0,1290	0,0490	0,0228	0,2008	440,03	52,82	492,85	471,95
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Степана Разина, влд. 78б	ОДЗ	0,1500		0,0069	0,1569	370,82	16,09	386,90	380,54
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, зд. 94В	ОДЗ	0,0950	0,0350	0,0013	0,1313	321,37	2,90	324,27	323,12
ТЭЦ ВАЗа	Вокзальная ул, вл. 50	ОДЗ	0,0860		0,0082	0,0942	212,60	18,98	231,58	224,07

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	Вокзальная ул, д. 32Б	ОДЗ	0,3230			0,3230	798,49	0,00	798,49	798,49
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Дзержинского, влд. 56	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33	0,00	148,33	148,33
ТЭЦ ВАЗа	ул Юбилейная, влд. 61а	ОДЗ	0,2070		0,0003	0,2073	511,73	0,64	512,37	512,11
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, вл. 38	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21	0,00	247,21	247,21
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, дом № 10-б	ОДЗ	0,0510			0,0510	126,08	0,00	126,08	126,08
ТЭЦ ВАЗа	Тополиная ул, д. 51	ОДЗ	0,0320		0,0032	0,0352	79,11	7,34	86,44	83,54
ТЭЦ ВАЗа	31 ш Южное, зд. 79	ОДЗ	0,0314		0,0032	0,0346	77,59	7,41	85,00	82,07
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Революционная, влд. 60	ОДЗ	0,0840	0,1920	0,0059	0,2819	682,30	13,64	695,94	690,54
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, зд. 7А	ОДЗ	0,2820	0,1700		0,4520	1117,39	0,00	1117,39	1117,39
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, вл. 50	ОДЗ	0,1600	0,2500	0,0020	0,4120	1013,56	4,63	1018,20	1016,36
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 28	ОДЗ	0,0600		0,0100	0,0700	148,33	23,17	171,49	162,33
ТЭЦ ВАЗа	ул Свердлова, д. 9б	ОДЗ	0,0660	0,1500	0,0020	0,2180	533,97	4,63	538,61	536,77
ТЭЦ ВАЗа	ул Юбилейная, влд. 49а	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33	0,00	148,33	148,33
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Революционная, влд. 14	ОДЗ	0,0310	0,0480	0,0067	0,0857	195,30	15,52	210,82	204,68
ТЭЦ ВАЗа	Коммунальная ул, владение № 36а	ОДЗ	0,0500			0,0500	123,61	0,00	123,61	123,61
ТЭЦ ВАЗа	ул Коммунальная, влд. 36в	ОДЗ	0,1280			0,1280	316,43	0,00	316,43	316,43
ТЭЦ ВАЗа	Тополиная ул, вл. 4А	ОДЗ	0,0550		0,0058	0,0608	135,97	13,44	149,40	144,09
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Степана Разина, влд. 31а	ОДЗ	0,0280			0,0280	69,22	0,00	69,22	69,22
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, вл. 19А	ОДЗ	0,0560	0,0980	0,0031	0,1571	380,70	7,08	387,78	384,98
ТЭЦ ВАЗа	ул Вокзальная д.44г	ОДЗ	0,2280			0,2280	563,64	0,00	563,64	563,64
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Северная, влд. 81	ОДЗ	2,6230		0,0356	2,6586	6484,32	82,37	6566,69	6534,10
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, владение № 2	ОДЗ			0,0017	0,0017	0,00	3,86	3,86	2,33
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, владение № 2	ОДЗ	0,1910		0,0017	0,1927	472,17	3,86	476,03	474,50
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, вл. 18	ОДЗ	1,0000			1,0000	2472,10	0,00	2472,10	2472,10
ТЭЦ ВАЗа	ул Северная, д. 18, стр. 25	ОДЗ	0,1130			0,1130	279,35	0,00	279,35	279,35
ТЭЦ ВАЗа	ул Северная, д. 37а	ОДЗ	0,2060			0,2060	509,25	0,00	509,25	509,25
ТЭЦ ВАЗа	ул Транспортная, влд. 26, стр. 1	ОДЗ	0,1970	0,3990	0,0051	0,6011	1473,37	11,74	1485,12	1480,47
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 116	ОДЗ	0,0120		0,0003	0,0123	29,67	0,77	30,44	30,13
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 41а	ОДЗ	0,0660	0,2310		0,2970	734,21	0,00	734,21	734,21
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, вл. 38	ОДЗ	0,5130	0,3140	0,0326	0,8596	2044,43	75,52	2119,95	2090,07
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, владение № 61а	ОДЗ	0,0700		0,0050	0,0750	173,05	11,58	184,63	180,05
ТЭЦ ВАЗа	ул Революционная, влд. 14	ОДЗ	0,0780	0,0960	0,0001	0,1741	430,15	0,23	430,38	430,29
ТЭЦ ВАЗа	ул Северная, зд. 33	ОДЗ	0,0870			0,0870	215,07	0,00	215,07	215,07
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Ботаническая, влд. 13	ОДЗ	0,1960			0,1960	484,53	0,00	484,53	484,53
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, влд. 15	ОДЗ	0,3180			0,3180	786,13	0,00	786,13	786,13
ТЭЦ ВАЗа	Заставная ул, владение № 17	ОДЗ	0,2420			0,2420	598,25	0,00	598,25	598,25
ТЭЦ ВАЗа	ул Дзержинского, влд. 54а	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50	0,00	44,50	44,50
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Северная, влд. 29	ОДЗ	2,1900	0,2500	0,0215	2,4615	6031,93	49,85	6081,78	6062,06
ТЭЦ ВАЗа	ул Северная, д. 29а	ОДЗ	1,2000	0,1500	0,0139	1,3639	3337,34	32,16	3369,49	3356,77
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Офицерская, влд. 60	ОДЗ	0,1500			0,1500	370,82	0,00	370,82	370,82
ТЭЦ ВАЗа	ул 40 лет Победы, зд. 33Г	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,14	0,00	32,14	32,14
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Дзержинского, влд. 52	ОДЗ	0,0800			0,0800	197,77	0,00	197,77	197,77

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	Заставная ул, вл. 23	ОДЗ	0,0410		0,0007	0,0417	101,36	1,61	102,96	102,33
ТЭЦ ВАЗа	ул 40 лет Победы, влд. 44б	ОДЗ	0,1130		0,0007	0,1137	279,35	1,61	280,96	280,32
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, владение № 31	ОДЗ	0,0100		0,0001	0,0101	24,72	0,32	25,04	24,92
ТЭЦ ВАЗа	ул Маршала Жукова, влд. 31	ОДЗ	0,0480	0,0730	0,0003	0,1213	299,12	0,64	299,77	299,51
ТЭЦ ВАЗа	ул Маршала Жукова, влд. 31	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,64	0,64	0,39
ТЭЦ ВАЗа	Ботаническая ул, д. 42	ОДЗ	0,4220		0,0019	0,4239	1043,23	4,50	1047,73	1045,95
ТЭЦ ВАЗа	Заставная ул, владение № 17а	ОДЗ	0,0600		0,0069	0,0669	148,33	15,99	164,31	157,99
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, влд. 49а	ОДЗ	0,0850	0,0470	0,0010	0,1330	326,32	2,32	328,63	327,72
ТЭЦ ВАЗа	б-р Космонавтов, влд. 6	ОДЗ	0,0230	0,0810	0,0008	0,1048	257,10	1,85	258,95	258,22
ТЭЦ ВАЗа	б-р Кулибина, влд. 6б	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,85	1,85	1,12
ТЭЦ ВАЗа	б-р Кулибина, влд. 6б	ОДЗ	0,0230	0,0810	0,0008	0,1048	257,10	1,85	258,95	258,22
ТЭЦ ВАЗа	б-р Приморский, влд. 42а	ОДЗ	0,0850	0,0470	0,0010	0,1330	326,32	2,32	328,63	327,72
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Транспортная, влд. 26, помещ. АБК-1(ПКЗ)	ОДЗ	0,1016	0,2528	0,0430	0,3973	875,90	99,62	975,51	936,10
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Транспортная, влд. 26, помещ. АБК-2(ПКЗ)	ОДЗ	0,1526	0,0900	0,0050	0,2476	599,69	11,58	611,27	606,69
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Транспортная, влд. 26а	ОДЗ	0,2389	0,4686	0,4578	1,1652	1748,77	1060,45	2809,22	2389,62
ТЭЦ ВАЗа	б-р Цветной, зд. 15А	ОДЗ	0,0690	0,0770	0,0010	0,1470	360,93	2,32	363,24	362,33
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, вл. 55	ОДЗ	0,4820	1,0600	0,0073	1,5493	3811,98	16,91	3828,89	3822,20
ТЭЦ ВАЗа	ул Транспортная, влд. 24а	ОДЗ	0,9050	0,1650	0,0065	1,0765	2645,15	15,12	2660,27	2654,29
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Ворошилова, влд. 2Б	ОДЗ	0,0550			0,0550	135,97	0,00	135,97	135,97
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Дзержинского, влд. 52	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Ботаническая, влд. 22	ОДЗ	0,1840	0,0660	0,0042	0,2542	618,03	9,65	627,68	623,86
ТЭЦ ВАЗа	ул Дзержинского, влд. 25а	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21	0,00	247,21	247,21
ТЭЦ ВАЗа	ул Дзержинского, влд. 16а	ОДЗ	0,1680			0,1680	415,31	0,00	415,31	415,31
ТЭЦ ВАЗа	Воскресенская ул, владение № 16, строение 2	ОДЗ	0,3670	0,7890	0,0240	1,1800	2857,75	55,60	2913,35	2891,35
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Воскресенская, д. 16, стр. 1	ОДЗ	0,1120	0,8470	0,0250	0,9840	2370,75	57,92	2428,66	2405,75
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, вл. 82	ОДЗ	0,0450	0,1420	0,0039	0,1909	462,28	9,01	471,29	467,73
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, вл. 41	ОДЗ	0,0900		0,0075	0,0975	222,49	17,38	239,86	232,99
ТЭЦ ВАЗа	ул Северная, д. 49	ОДЗ	0,1200	0,2880		0,4080	1008,62	0,00	1008,62	1008,62
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, д. 60, стр. АБК ВАЗа	ОДЗ	0,1210			0,1210	299,12	0,00	299,12	299,12
ТЭЦ ВАЗа	ул Вокзальная, влд. 60	ОДЗ	0,1230			0,1230	304,07	0,00	304,07	304,07
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, д. 10ж	ОДЗ	0,1120			0,1120	276,88	0,00	276,88	276,88
ТЭЦ ВАЗа	б-р Туополева, влд. 12а	ОДЗ	0,5940		0,0118	0,6058	1468,43	27,34	1495,77	1484,95
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Революционная, влд. 8в	ОДЗ	0,0520	0,0120	0,0002	0,0642	158,21	0,39	158,60	158,45
ТЭЦ ВАЗа	ул Тополиная, влд. 1	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,08	0,00	37,08	37,08
ТЭЦ ВАЗа	ул Тополиная, влд. 1	ОДЗ	0,5200	0,0170		0,5370	1327,52	0,00	1327,52	1327,52
ТЭЦ ВАЗа	ул Тополиная, влд. 1	ОДЗ	0,0340			0,0340	84,05	0,00	84,05	84,05
ТЭЦ ВАЗа	ул Тополиная, влд. 1а	ОДЗ	0,1350			0,1350	333,73	0,00	333,73	333,73
ТЭЦ ВАЗа	ул Тополиная, влд. 1а	ОДЗ	0,1480			0,1480	365,87	0,00	365,87	365,87
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, вл. 81	ОДЗ	0,1710	1,3800	0,0148	1,5658	3834,23	34,29	3868,52	3854,95
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, вл. 35	ОДЗ	0,0460	0,1100	0,0167	0,1727	385,65	38,61	424,26	408,98

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	Гая б-р, вл. 26	ОДЗ	0,1670	0,2950	0,0417	0,5037	1142,11	96,53	1238,64	1200,44
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Ленинский, влд. 10	ОДЗ	0,1670	0,2950	0,0417	0,5037	1142,11	96,53	1238,64	1200,44
ТЭЦ ВАЗа	Фрунзе ул, вл. 6	ОДЗ	0,1950	0,2100		0,4050	1001,20	0,00	1001,20	1001,20
ТЭЦ ВАЗа	ул Фрунзе, д. 37	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
ТЭЦ ВАЗа	б-р Орджоникидзе, влд. 10а	ОДЗ	0,0720		0,0050	0,0770	177,99	11,58	189,57	184,99
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Ленинский, влд. 23б	ОДЗ	0,2320	0,0400	0,0021	0,2741	672,41	4,87	677,28	675,35
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 31г	ОДЗ	0,1980	0,2730	0,0009	0,4719	1164,36	2,09	1166,45	1165,62
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 31д	ОДЗ	0,3280		0,0063	0,3343	810,85	14,64	825,49	819,70
ТЭЦ ВАЗа	ул Юбилейная, влд. 31е	ОДЗ	0,2750		0,0023	0,2773	679,83	5,33	685,16	683,05
ТЭЦ ВАЗа	ул Юбилейная, влд. 31е	ОДЗ	0,2750			0,2750	679,83	0,00	679,83	679,83
ТЭЦ ВАЗа	ул Юбилейная, влд. 31ж	ОДЗ	0,0830	0,2320	0,0041	0,3191	778,71	9,50	788,21	784,45
ТЭЦ ВАЗа	ул Юбилейная, д. 31и	ОДЗ	0,0990		0,0024	0,1014	244,74	5,56	250,30	248,10
ТЭЦ ВАЗа	б-р Буденного, зд. 22	ОДЗ	0,1920	0,2860	0,0327	0,5107	1181,66	75,76	1257,42	1227,44
ТЭЦ ВАЗа	б-р Буденного, зд. 22	ОДЗ			0,0327	0,0327	0,00	75,76	75,76	45,78
ТЭЦ ВАЗа	ул Юбилейная, влд. 1а	ОДЗ			0,0133	0,0133	0,00	30,89	30,89	18,67
ТЭЦ ВАЗа	ул Юбилейная, влд. 1а	ОДЗ	0,2300		0,0133	0,2433	568,58	30,89	599,47	587,25
ТЭЦ ВАЗа	ул Офицерская, влд. 45а	ОДЗ	0,0550			0,0550	135,97	0,00	135,97	135,97
ТЭЦ ВАЗа	Ботаническая ул, владение № 15	ОДЗ	0,3560		0,0006	0,3566	880,07	1,39	881,46	880,91
ТЭЦ ВАЗа	ул 70 лет Октября, влд. 52А	ОДЗ			0,0080	0,0080	0,00	18,53	18,53	11,20
ТЭЦ ВАЗа	ул 70 лет Октября, влд. 52А	ОДЗ	0,0970		0,0080	0,1050	239,79	18,53	258,33	250,99
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Заставная, влд. 1	ОДЗ	0,1660		0,0440	0,2100	410,37	101,93	512,30	471,97
ТЭЦ ВАЗа	ул Маршала Жукова, влд. 32а	ОДЗ	0,1450			0,1450	358,45	0,00	358,45	358,45
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Ботаническая, влд. 62	ОДЗ	0,1000		0,0002	0,1002	247,21	0,46	247,67	247,49
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Ботаническая, влд. 62	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Офицерская, влд. 46	ОДЗ	0,1690			0,1690	417,79	0,00	417,79	417,79
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Офицерская, влд. 46	ОДЗ	0,1200			0,1200	296,65	0,00	296,65	296,65
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, д. 4Б к. б	ОДЗ	0,0200		0,0058	0,0258	49,44	13,44	62,88	57,56
ТЭЦ ВАЗа	Северная ул, владение № 51	ОДЗ	0,2860		0,0037	0,2897	707,02	8,57	715,59	712,20
ТЭЦ ВАЗа	Северная ул, владение № 51	ОДЗ	0,9870	1,4370	0,0091	2,4331	5992,38	21,08	6013,46	6005,12
ТЭЦ ВАЗа	Городской округ Северная ул, вл. 61	ОДЗ	0,1820		0,0033	0,1853	449,92	7,65	457,57	454,54
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Северная, влд. 61	ОДЗ	0,0590		0,0013	0,0603	145,85	3,01	148,87	147,67
ТЭЦ ВАЗа	Ленинский пр-кт, владение № 16	ОДЗ			0,0083	0,0083	0,00	19,23	19,23	11,62
ТЭЦ ВАЗа	Ленинский пр-кт, владение № 16	ОДЗ	0,1000	0,0600	0,0083	0,1683	395,54	19,23	414,76	407,16
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, вл. 13	ОДЗ	0,4000	0,8960	0,0245	1,3205	3203,84	56,76	3260,60	3238,14
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Степана Разина, влд. 26а	ОДЗ	0,1200			0,1200	296,65	0,00	296,65	296,65
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, вл. 46	ОДЗ	0,0460			0,0460	113,72	0,00	113,72	113,72
ТЭЦ ВАЗа	Офицерская ул, вл. 24	ОДЗ	1,1800			1,1800	2917,08	0,00	2917,08	2917,08
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Офицерская, влд. 58	ОДЗ	0,5800			0,5800	1433,82	0,00	1433,82	1433,82
ТЭЦ ВАЗа	Офицерская ул, вл. 62	ОДЗ	0,6300			0,6300	1557,42	0,00	1557,42	1557,42
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Борковская, влд. 19	ОДЗ	0,0560			0,0560	138,44	0,00	138,44	138,44
ТЭЦ ВАЗа	Офицерская ул, д. 10б	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,42
ТЭЦ ВАЗа	Офицерская ул, д. 10б	ОДЗ	0,0290		0,0003	0,0293	71,69	0,70	72,39	72,11

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, д. 10а	ОДЗ	0,0850		0,0024	0,0874	210,13	5,56	215,69	213,49
ТЭЦ ВАЗа	Северная ул, вл. 75	ОДЗ	0,0520	0,1480	0,0030	0,2030	494,42	6,95	501,37	498,62
ТЭЦ ВАЗа	Северная ул, вл. 75	ОДЗ	0,5800	1,0050	0,0191	1,6041	3918,28	44,25	3962,53	3945,02
ТЭЦ ВАЗа	ш Южное, влд. 97б	ОДЗ	0,2530		0,0028	0,2558	625,44	6,49	631,93	629,36
ТЭЦ ВАЗа	ш Южное, влд. 97б	ОДЗ			0,0028	0,0028	0,00	6,49	6,49	3,92
ТЭЦ ВАЗа	44 ш Южное, влд. 97б	ОДЗ			0,0149	0,0149	0,00	34,52	34,52	20,86
ТЭЦ ВАЗа	44 ш Южное, влд. 97б	ОДЗ	0,2550	0,0840	0,0149	0,3539	838,04	34,52	872,56	858,90
ТЭЦ ВАЗа	Северная ул, владение № 67	ОДЗ	0,3090	0,0220		0,3310	818,27	0,00	818,27	818,27
ТЭЦ ВАЗа	04 ш Южное, зд. 22	ОДЗ	0,5600			0,5600	1384,38	0,00	1384,38	1384,38
ТЭЦ ВАЗа	б-р Королева, влд. 8а	ОДЗ	0,0240		0,0012	0,0252	59,33	2,70	62,03	60,96
ТЭЦ ВАЗа	ул Северная, влд. 51	ОДЗ	0,4500	1,0100		1,4600	3609,27	0,00	3609,27	3609,27
ТЭЦ ВАЗа	ул Северная, зд. 53	ОДЗ	0,2280			0,2280	563,64	0,00	563,64	563,64
ТЭЦ ВАЗа	б-р Курчатова, д. 6б	ОДЗ	0,0400			0,0400	98,88	0,00	98,88	98,88
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, вл. 52	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 43	ОДЗ	0,0170		0,0003	0,0173	42,03	0,70	42,72	42,45
ТЭЦ ВАЗа	ул Вокзальная, д. 94б	ОДЗ	0,2740	1,7300	0,0010	2,0050	4954,09	2,41	4956,51	4955,55
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 43	ОДЗ	0,0870	0,0900	0,0250	0,2020	437,56	57,92	495,48	472,56
ТЭЦ ВАЗа	ул Дзержинского, д. 27а	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТЭЦ ВАЗа	ул Дзержинского, д. 27а	ОДЗ	0,0800		0,0006	0,0806	197,77	1,39	199,16	198,61
ТЭЦ ВАЗа	ул Дзержинского, д. 27а	ОДЗ	0,0770		0,0007	0,0777	190,35	1,62	191,97	191,33
ТЭЦ ВАЗа	ул Дзержинского, д. 27а	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,62	1,62	0,98
ТЭЦ ВАЗа	ул Дзержинского, д. 27а	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44	0,00	49,44	49,44
ТЭЦ ВАЗа	ул Дзержинского, д. 27а	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61	0,00	34,61	34,61
ТЭЦ ВАЗа	ул Дзержинского, д. 27а	ОДЗ			0,0146	0,0146	0,00	33,82	33,82	20,44
ТЭЦ ВАЗа	ул Дзержинского, д. 27а	ОДЗ	0,0050		0,0146	0,0196	12,36	33,82	46,18	32,80
ТЭЦ ВАЗа	ул Дзержинского, д. 27а	ОДЗ	0,0080		0,0001	0,0081	19,78	0,23	20,01	19,92
ТЭЦ ВАЗа	ул Дзержинского, д. 27а	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
ТЭЦ ВАЗа	ул Дзержинского, д. 27а	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТЭЦ ВАЗа	ул Дзержинского, д. 27а	ОДЗ	0,0560		0,0003	0,0563	138,44	0,70	139,13	138,86
ТЭЦ ВАЗа	Буденного б-р, вл. 2	ОДЗ	0,0650	0,0180	0,0053	0,0883	205,18	12,23	217,41	212,57
ТЭЦ ВАЗа	Буденного б-р, вл. 2	ОДЗ			0,0053	0,0053	0,00	12,23	12,23	7,39
ТЭЦ ВАЗа	Городской округ Воскресенская ул, вл. 34	ОДЗ	0,2000			0,2000	494,42	0,00	494,42	494,42
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, вл. 67	ОДЗ	0,0190	0,0230	0,0021	0,0441	103,83	4,83	108,65	106,74
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Северная, влд. 101	ОДЗ	0,6700		0,0677	0,7377	1656,31	156,84	1813,15	1751,09
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Степана Разина, влд. 78а	ОДЗ	0,1050		0,0003	0,1053	259,57	0,80	260,38	260,06
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Северная, влд. 9	ОДЗ	0,2560	0,1640		0,4200	1038,28	0,00	1038,28	1038,28
ТЭЦ ВАЗа	Тополиная ул, здание № 38А	ОДЗ	0,0480	0,1590	0,0210	0,2280	511,73	48,65	560,38	541,13
ТЭЦ ВАЗа	Городской округ Заставная ул, вл. 9а	ОДЗ	0,2270			0,2270	561,17	0,00	561,17	561,17
ТЭЦ ВАЗа	Заставная ул, владение № 9б	ОДЗ	0,1150	0,0690		0,1840	454,87	0,00	454,87	454,87
ТЭЦ ВАЗа	Коммунальная ул, владение № 31а	ОДЗ	0,1650			0,1650	407,90	0,00	407,90	407,90
ТЭЦ ВАЗа	ул Коммунальная, влд. 31а	ОДЗ	0,1200			0,1200	296,65	0,00	296,65	296,65
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Крайняя, влд. 9А	ОДЗ	0,5240	1,4000	0,0178	1,9418	4756,32	41,24	4797,56	4781,24

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	ул Юбилейная, д. 2а	ОДЗ	0,1090		0,0016	0,1106	269,46	3,71	273,17	271,70
ТЭЦ ВАЗа	ул Юбилейная, д. 2а	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78	0,00	19,78	19,78
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, влд. 59А	ОДЗ	0,0680			0,0680	168,10	0,00	168,10	168,10
ТЭЦ ВАЗа	Заставная ул, влд. 27	ОДЗ	0,0970			0,0970	239,79	0,00	239,79	239,79
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 50а	ОДЗ			0,0360	0,0360	0,00	83,40	83,40	50,40
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 50а	ОДЗ	0,1840		0,0360	0,2200	454,87	83,40	538,27	505,27
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Степана Разина, влд. 79а	ОДЗ	0,2250		0,0016	0,2266	556,22	3,70	559,92	558,46
ТЭЦ ВАЗа	ул Революционная, влд. 18а	ОДЗ	0,0940	0,1950	0,0032	0,2922	714,44	7,41	721,85	718,92
ТЭЦ ВАЗа	ул Маршала Жукова, д. 24	ОДЗ	0,1100			0,1100	271,93	0,00	271,93	271,93
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, влд. 6Б	ОДЗ	0,0700		0,0005	0,0705	173,05	1,16	174,21	173,75
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, д. 6В	ОДЗ	0,0380		0,0004	0,0384	93,94	0,97	94,91	94,53
ТЭЦ ВАЗа	б-р Буденного, влд. 12а	ОДЗ	0,0270		0,0001	0,0271	66,75	0,23	66,98	66,89
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, влд. 98	ОДЗ	0,4130		0,0022	0,4152	1020,98	5,02	1026,00	1024,01
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, влд. 98	ОДЗ	0,1370		0,0040	0,1410	338,68	9,27	347,94	344,28
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, влд. 98	ОДЗ	0,1390		0,0050	0,1440	343,62	11,58	355,21	350,62
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, влд. 98	ОДЗ	0,1370		0,0040	0,1410	338,68	9,27	347,94	344,28
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, влд. 73	ОДЗ	0,0215	0,0092	0,0005	0,0312	75,96	1,16	77,11	76,66
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, влд. 73	ОДЗ	0,0650		0,0022	0,0672	160,69	5,10	165,78	163,77
ТЭЦ ВАЗа	ш Южное, д. 75	ОДЗ	0,0560	0,2940		0,3500	865,24	0,00	865,24	865,24
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, влд. 94	ОДЗ	0,1100	0,0100		0,1200	296,65	0,00	296,65	296,65
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, влд. 94	ОДЗ	0,0500			0,0500	123,61	0,00	123,61	123,61
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, влд. 22	ОДЗ	0,1500			0,1500	370,82	0,00	370,82	370,82
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, влд. 22	ОДЗ	0,1420		0,0011	0,1431	351,04	2,57	353,61	352,59
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, влд. 22	ОДЗ	0,0380		0,0003	0,0383	93,94	0,64	94,58	94,33
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Офицерская, влд. 52	ОДЗ	0,1390			0,1390	343,62	0,00	343,62	343,62
ТЭЦ ВАЗа	Ботаническая ул, влд. 8	ОДЗ	0,0730		0,0019	0,0749	180,46	4,34	184,81	183,09
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, влд. 28а	ОДЗ	0,1760	0,2690	0,0150	0,4600	1100,09	34,75	1134,84	1121,09
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, влд. 62	ОДЗ	0,0721		0,0019	0,0740	178,29	4,40	182,69	180,95
ТЭЦ ВАЗа	Офицерская ул, владение № 18	ОДЗ	0,3500			0,3500	865,24	0,00	865,24	865,24
ТЭЦ ВАЗа	ул Офицерская, влд. 18	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21	0,00	247,21	247,21
ТЭЦ ВАЗа	ул Транспортная, влд. 23б	ОДЗ	0,0270			0,0270	66,75	0,00	66,75	66,75
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Вокзальная, влд. 96г	ОДЗ	0,0720		0,0108	0,0828	177,99	24,93	202,92	193,06
ТЭЦ ВАЗа	ул Юбилейная, влд. 6а	ОДЗ			0,0165	0,0165	0,00	38,23	38,23	23,10
ТЭЦ ВАЗа	ул Юбилейная, влд. 6а	ОДЗ	0,0900	0,1490	0,0165	0,2555	590,83	38,23	629,06	613,93
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Свердлова, влд. 51	ОДЗ	0,1300	0,1630	0,0130	0,3060	724,33	30,12	754,44	742,53
ТЭЦ ВАЗа	ул Коммунальная, влд. 33а	ОДЗ	0,2300			0,2300	568,58	0,00	568,58	568,58
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Ботаническая, влд. 60	ОДЗ	0,0490			0,0490	121,13	0,00	121,13	121,13
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 68а	ОДЗ	0,1360			0,1360	336,21	0,00	336,21	336,21
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Северная, двлд. 18	ОДЗ	0,1950			0,1950	482,06	0,00	482,06	482,06
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Московский д.12Г	ОДЗ	0,0400			0,0400	98,88	0,00	98,88	98,88
ТЭЦ ВАЗа	ул Дзержинского, влд. 25а	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21	0,00	247,21	247,21
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Московский, влд. 8А	ОДЗ	0,0240			0,0240	59,33	0,00	59,33	59,33

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	Московский пр-кт, д. 8/14	ОДЗ	0,0500			0,0500	123,61	0,00	123,61	123,61
ТЭЦ ВА3а	пр-кт Степана Разина, влд. 22а	ОДЗ	0,0650			0,0650	160,69	0,00	160,69	160,69
ТЭЦ ВА3а	Северная ул, владение № 43	ОДЗ	0,0380			0,0380	93,94	0,00	93,94	93,94
ТЭЦ ВА3а	ул Северная, влд. 43	ОДЗ	0,4720	0,5360	0,0042	1,0122	2491,88	9,73	2501,61	2497,76
ТЭЦ ВА3а	Борковская ул, вл. 73	ОДЗ	0,3780			0,3780	934,45	0,00	934,45	934,45
ТЭЦ ВА3а	43 ул Борковская, влд. 73	ОДЗ	0,0720			0,0720	177,99	0,00	177,99	177,99
ТЭЦ ВА3а	43 ул Северная, влд. 83	ОДЗ	0,0600		0,0128	0,0728	148,33	29,69	178,01	166,27
ТЭЦ ВА3а	Вокзальная ул, вл. 21	ОДЗ	0,5620	0,6120		1,1740	2902,25	0,00	2902,25	2902,25
ТЭЦ ВА3а	Вокзальная ул, вл. 118	ОДЗ	0,0500			0,0500	123,61	0,00	123,61	123,61
ТЭЦ ВА3а	44 ул Офицерская, д. 4б	ОДЗ	0,2450			0,2450	605,67	0,00	605,67	605,67
ТЭЦ ВА3а	ул Офицерская, д. 4г	ОДЗ	0,2450			0,2450	605,67	0,00	605,67	605,67
ТЭЦ ВА3а	36 ул Ботаническая, влд. 50	ОДЗ	0,2500			0,2500	618,03	0,00	618,03	618,03
ТЭЦ ВА3а	Московский пр-кт, дом № 8	ОДЗ	0,1500			0,1500	370,82	0,00	370,82	370,82
ТЭЦ ВА3а	Борковская ул, вл. 17	ОДЗ	0,8130	2,0670	0,0111	2,8911	7119,65	25,72	7145,37	7135,19
ТЭЦ ВА3а	43 ул Борковская, влд. 17	ОДЗ	0,6510		0,0111	0,6621	1609,34	25,72	1635,05	1624,88
ТЭЦ ВА3а	Северная ул, дом № 79, литера А2, производственный корпус №2	ОДЗ	0,5393	0,5608	0,0041	1,1042	2719,56	9,57	2729,13	2725,34
ТЭЦ ВА3а	пр-кт Московский д.8Г	ОДЗ	0,0620			0,0620	153,27	0,00	153,27	153,27
ТЭЦ ВА3а	Северная ул, владение № 67	ОДЗ	0,2000			0,2000	494,42	0,00	494,42	494,42
ТЭЦ ВА3а	32 ул Воскресенская, влд. 9	ОДЗ	0,1100	0,1780	0,0303	0,3183	711,97	70,20	782,16	754,39
ТЭЦ ВА3а	32 ул Воскресенская, влд. 9	ОДЗ	0,1100	0,1780		0,2880	711,97	0,00	711,97	711,97
ТЭЦ ВА3а	ул Ботаническая, д. 14	ОДЗ	0,2670		0,0023	0,2693	660,05	5,33	665,38	663,27
ТЭЦ ВА3а	Северная ул, вл. 40	ОДЗ	0,7200	0,1300		0,8500	2101,29	0,00	2101,29	2101,29
ТЭЦ ВА3а	Юбилейная ул, вл. 9	ОДЗ	0,0950		0,0255	0,1205	234,85	59,08	293,92	270,55
ТЭЦ ВА3а	Юбилейная ул, вл. 9	ОДЗ			0,0255	0,0255	0,00	59,08	59,08	35,70
ТЭЦ ВА3а	Южное ш, д. 155	ОДЗ	0,0359		0,0001	0,0360	88,75	0,23	88,98	88,89
ТЭЦ ВА3а	ул Свердлова	ОДЗ	0,0500			0,0500	123,61	0,00	123,61	123,61
ТЭЦ ВА3а	43 ул Северная, влд. 9	ОДЗ	0,0250		0,0008	0,0258	61,80	1,77	63,57	62,87
ТЭЦ ВА3а	43 ул Северная, влд. 9	ОДЗ	0,1170	0,1600	0,0008	0,2778	684,77	1,77	686,54	685,84
ТЭЦ ВА3а	30 ул Дзержинского, д. 16	ОДЗ	0,1300		0,0013	0,1313	321,37	3,01	324,38	323,19
ТЭЦ ВА3а	ул Борковская, влд. 19	ОДЗ	0,2000	0,3100		0,5100	1260,77	0,00	1260,77	1260,77
ТЭЦ ВА3а	Борковская ул, дом № 23	ОДЗ	0,0530	0,1580		0,2110	521,61	0,00	521,61	521,61
ТЭЦ ВА3а	ул Вокзальная, соор. 116	ОДЗ	3,0400	0,4000	0,0139	3,4539	8504,03	32,20	8536,23	8523,49
ТЭЦ ВА3а	ул Вокзальная, соор. 116	ОДЗ	0,0400			0,0400	98,88	0,00	98,88	98,88
ТЭЦ ВА3а	Северная ул, вл. 46	ОДЗ	0,0720			0,0720	177,99	0,00	177,99	177,99
ТЭЦ ВА3а	Северная ул, вл. 46	ОДЗ	0,2000			0,2000	494,42	0,00	494,42	494,42
ТЭЦ ВА3а	ул Офицерская, влд. 12в	ОДЗ	0,0980		0,0044	0,1024	242,27	10,30	252,56	248,49
ТЭЦ ВА3а	ул Офицерская, влд. 12в	ОДЗ			0,0044	0,0044	0,00	10,30	10,30	6,22
ТЭЦ ВА3а	Вокзальная ул, вл. 110	ОДЗ	0,3910			0,3910	966,59	0,00	966,59	966,59
ТЭЦ ВА3а	Северная ул, д. 109	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,72	0,00	24,72	24,72
ТЭЦ ВА3а	43 ул Вокзальная, влд. 34 постЭЦ	ОДЗ	0,0610			0,0610	150,80	0,00	150,80	150,80
ТЭЦ ВА3а	Вокзальная ул, д. 34	ОДЗ	0,0610	0,0620	0,0028	0,1258	304,07	6,49	310,56	307,99
ТЭЦ ВА3а	Вокзальная ул, д. 34А	ОДЗ	0,0280			0,0280	69,22	0,00	69,22	69,22

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	ул Юбилейная, д. 81а	ОДЗ	0,1050		0,0003	0,1053	259,57	0,80	260,38	260,06
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, дом № 81а	ОДЗ	0,0530			0,0530	131,02	0,00	131,02	131,02
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 48А	ОДЗ	0,1900			0,1900	469,70	0,00	469,70	469,70
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, вл. 96	ОДЗ	0,1030		0,0052	0,1082	254,63	12,05	266,67	261,91
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 46	ОДЗ	0,1080	0,4370	0,0340	0,5790	1347,30	78,77	1426,06	1394,90
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, владение № 14	ОДЗ	0,0270		0,0042	0,0312	66,75	9,73	76,48	72,63
ТЭЦ ВАЗа	Транспортная ул, вл. 26	ОДЗ	0,2550	0,5070	0,0132	0,7752	1883,74	30,56	1914,30	1902,21
ТЭЦ ВАЗа	Транспортная ул, вл. 26	ОДЗ	0,5000	0,6000	0,0056	1,1056	2719,31	12,87	2732,18	2727,09
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, вл. 70	ОДЗ			0,0080	0,0080	0,00	18,53	18,53	11,20
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, вл. 70	ОДЗ	0,0350	0,0360	0,0080	0,0790	175,52	18,53	194,05	186,72
ТЭЦ ВАЗа	Окраинная ул, д. 1	ОДЗ	0,3480	0,1800	0,0024	0,5304	1305,27	5,47	1310,74	1308,58
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, вл. 32	ОДЗ	0,0590	0,1450	0,0613	0,2653	504,31	142,01	646,32	590,13
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, вл. 42	ОДЗ	0,2120	0,3640	0,0042	0,5802	1423,93	9,73	1433,66	1429,81
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, вл. 15	ОДЗ	0,0830	0,2160	0,0075	0,3065	739,16	17,38	756,53	749,66
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, д. 19А	ОДЗ			0,0029	0,0029	0,00	6,72	6,72	4,06
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, д. 19А	ОДЗ	0,0650		0,0029	0,0679	160,69	6,72	167,40	164,75
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, вл. 5	ОДЗ	0,3710	1,7220	0,0125	2,1055	5174,11	28,96	5203,07	5191,61
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, вл. 70	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,72	0,00	24,72	24,72
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, вл. 38	ОДЗ	0,2120	0,3640	0,0042	0,5802	1423,93	9,65	1433,58	1429,76
ТЭЦ ВАЗа	Буденного б-р, вл. 16	ОДЗ	0,2810	0,2350	0,0069	0,5229	1275,60	15,99	1291,59	1285,26
ТЭЦ ВАЗа	Гая б-р, вл. 31	ОДЗ	0,2820	0,3760	0,0052	0,6632	1626,64	12,05	1638,69	1633,92
ТЭЦ ВАЗа	Гая б-р, вл. 31	ОДЗ	0,0720	0,0960	0,0004	0,1684	415,31	0,93	416,24	415,87
ТЭЦ ВАЗа	Курчатова б-р, вл. 20	ОДЗ	0,2820	0,3930	0,0063	0,6813	1668,67	14,60	1683,26	1677,49
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Московский, д. 51	ОДЗ	0,7860	0,4930	0,0090	1,2880	3161,82	20,85	3182,67	3174,42
ТЭЦ ВАЗа	Тополиная ул, вл. 26	ОДЗ	0,0950	0,1230	0,0062	0,2242	538,92	14,36	553,28	547,60
ТЭЦ ВАЗа	ул Революционная, влд. 14	ОДЗ	0,0280	0,0630	0,0004	0,0914	224,96	0,97	225,93	225,54
ТЭЦ ВАЗа	ул Вокзальная, д. 96, стр. 12	ОДЗ	1,6500	0,6000	0,0059	2,2559	5562,23	13,68	5575,91	5570,49
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Окраинная, влд. 9	ОДЗ	0,0510	0,0210	0,0074	0,0794	177,99	17,21	195,21	188,39
ТЭЦ ВАЗа	Тополиная ул, вл. 4Б	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33	0,00	148,33	148,33
ТЭЦ ВАЗа	Тополиная ул, зд. 6А	ОДЗ	0,0860			0,0860	212,60	0,00	212,60	212,60
ТЭЦ ВАЗа	Коммунальная ул, владение № 25а	ОДЗ	0,0710	0,0300		0,1010	249,68	0,00	249,68	249,68
ТЭЦ ВАЗа	ул Коммунальная, влд. 25а	ОДЗ	0,0190			0,0190	46,97	0,00	46,97	46,97
ТЭЦ ВАЗа	ул Дзержинского, влд. 35а	ОДЗ	0,2300		0,0050	0,2350	568,58	11,58	580,17	575,58
ТЭЦ ВАЗа	ул Дзержинского, влд. 35а	ОДЗ	0,0400		0,0118	0,0518	98,88	27,34	126,22	115,40
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, вл. 74	ОДЗ	0,1800			0,1800	444,98	0,00	444,98	444,98
ТЭЦ ВАЗа	ул Ботаническая, зд. 7а	ОДЗ	0,4500			0,4500	1112,45	0,00	1112,45	1112,45
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Окраинная, влд. 14	ОДЗ	0,0380			0,0380	93,94	0,00	93,94	93,94
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 68а	ОДЗ			0,0137	0,0137	0,00	31,74	31,74	19,18
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 68а	ОДЗ	0,3180		0,0137	0,3317	786,13	31,74	817,87	805,31
ТЭЦ ВАЗа	ул Дзержинского, влд. 74а	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33	0,00	148,33	148,33
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, владение № 23	ОДЗ			0,0120	0,0120	0,00	27,80	27,80	16,80
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, владение № 23	ОДЗ	0,0910	0,1660	0,0120	0,2690	635,33	27,80	663,13	652,13

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	43 ш Южное, влд. 24	ОДЗ	3,1000	3,5000	0,0903	6,6903	16315,87	209,20	16525,07	16442,29
ТЭЦ ВА3а	ул Северная, зд. 33	ОДЗ	0,0300		0,0007	0,0307	74,16	1,61	75,77	75,13
ТЭЦ ВА3а	Льва Яшина ул, вл. 5	ОДЗ	0,1620			0,1620	400,48	0,00	400,48	400,48
ТЭЦ ВА3а	Северная ул, вл. 47	ОДЗ	0,0610			0,0610	150,80	0,00	150,80	150,80
ТЭЦ ВА3а	Северная ул, вл. 47	ОДЗ	0,1280			0,1280	316,43	0,00	316,43	316,43
ТЭЦ ВА3а	Северная ул, вл. 47	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41	0,00	96,41	96,41
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, владение № 35б	ОДЗ	0,1360	0,0620	0,0100	0,2080	489,48	23,17	512,64	503,48
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, владение № 35б	ОДЗ			0,0100	0,0100	0,00	23,17	23,17	14,00
ТЭЦ ВА3а	Московский пр-кт, дом № 8	ОДЗ	0,2000			0,2000	494,42	0,00	494,42	494,42
ТЭЦ ВА3а	Фрунзе ул, вл. 23	ОДЗ	0,2470	0,0630	0,0377	0,3477	766,35	87,26	853,61	819,08
ТЭЦ ВА3а	ул Юбилейная, влд. 4а	ОДЗ	0,9000	0,2000	0,0104	1,1104	2719,31	24,13	2743,44	2733,90
ТЭЦ ВА3а	ул Дзержинского, влд. 25а	ОДЗ	0,1090		0,0050	0,1140	269,46	11,58	281,04	276,46
ТЭЦ ВА3а	ул Дзержинского, влд. 25а	ОДЗ			0,0050	0,0050	0,00	11,58	11,58	7,00
ТЭЦ ВА3а	51 пр-кт Ленинский, влд. 5а	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21	0,00	247,21	247,21
ТЭЦ ВА3а	Приморский б-р, вл. 25	ОДЗ	0,2500	0,1440	0,0958	0,4898	974,01	221,94	1195,94	1108,13
ТЭЦ ВА3а	Приморский б-р, вл. 25	ОДЗ			0,0958	0,0958	0,00	221,94	221,94	134,12
ТЭЦ ВА3а	43 ул Краинная, влд. 14	ОДЗ	0,2700			0,2700	667,47	0,00	667,47	667,47
ТЭЦ ВА3а	Вокзальная ул, вл. 120	ОДЗ	0,0270			0,0270	66,75	0,00	66,75	66,75
ТЭЦ ВА3а	37 ул Свердлова, д. 17а	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44	0,00	49,44	49,44
ТЭЦ ВА3а	ул Свердлова, влд. 24а	ОДЗ	0,0460	0,0740	0,0102	0,1302	296,65	23,63	320,28	310,93
ТЭЦ ВА3а	ул Свердлова, влд. 24а	ОДЗ	0,0840		0,0001	0,0841	207,66	0,23	207,89	207,80
ТЭЦ ВА3а	ул Свердлова, влд. 24а	ОДЗ	0,0160		0,0006	0,0166	39,55	1,39	40,94	40,39
ТЭЦ ВА3а	б-р Буденного, влд. 16а	ОДЗ	0,0660		0,0044	0,0704	163,16	10,14	173,29	169,28
ТЭЦ ВА3а	Офицерская ул, вл. 34	ОДЗ	0,4150		0,0010	0,4160	1025,92	2,41	1028,33	1027,38
ТЭЦ ВА3а	ул 70 лет Октября, влд. 8б	ОДЗ	0,0050		0,0001	0,0051	12,36	0,16	12,52	12,46
ТЭЦ ВА3а	42 ул Дзержинского, влд. 54	ОДЗ	0,1820			0,1820	449,92	0,00	449,92	449,92
ТЭЦ ВА3а	36 ул Ботаническая, влд. 9	ОДЗ	0,4290		0,0014	0,4304	1060,53	3,22	1063,75	1062,48
ТЭЦ ВА3а	40 лет Победы ул, вл. 26	ОДЗ	0,3100	0,2300	0,0183	0,5583	1334,94	42,46	1377,40	1360,60
ТЭЦ ВА3а	пр-кт Ленинский, д. 34а	ОДЗ	0,0410			0,0410	101,36	0,00	101,36	101,36
ТЭЦ ВА3а	Борковская ул, д. 28	ОДЗ	0,2240			0,2240	553,75	0,00	553,75	553,75
ТЭЦ ВА3а	43 ул Северная, влд. 65	ОДЗ	0,2170		0,0020	0,2190	536,45	4,67	541,11	539,27
ТЭЦ ВА3а	36 ул Дзержинского, влд. 64	ОДЗ	0,0500	0,1000		0,1500	370,82	0,00	370,82	370,82
ТЭЦ ВА3а	42 ул Дзержинского, влд. 52	ОДЗ	0,0400			0,0400	98,88	0,00	98,88	98,88
ТЭЦ ВА3а	ул Юбилейная, зд. 91	ОДЗ	0,0530	0,0270		0,0800	197,77	0,00	197,77	197,77
ТЭЦ ВА3а	пр-кт Ленинский, влд. 40а	ОДЗ	0,0520	0,0150		0,0670	165,63	0,00	165,63	165,63
ТЭЦ ВА3а	ул Коммунальная, влд. 37а	ОДЗ	0,0870		0,0013	0,0883	215,07	2,90	217,97	216,82
ТЭЦ ВА3а	ул Коммунальная	ОДЗ	0,0700	0,1100		0,1800	444,98	0,00	444,98	444,98
ТЭЦ ВА3а	Коммунальная ул, владение № 40, строение 16	ОДЗ	0,2270			0,2270	561,17	0,00	561,17	561,17
ТЭЦ ВА3а	ул Коммунальная, д. 40	ОДЗ	0,2000			0,2000	494,42	0,00	494,42	494,42
ТЭЦ ВА3а	ул Коммунальная, д. 40	ОДЗ	0,4520	0,3480		0,8000	1977,68	0,00	1977,68	1977,68
ТЭЦ ВА3а	ул Коммунальная, д. 40	ОДЗ	0,1100	0,2600		0,3700	914,68	0,00	914,68	914,68
ТЭЦ ВА3а	ул Коммунальная, д. 40	ОДЗ	0,5700	1,8600		2,4300	6007,21	0,00	6007,21	6007,21

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	Борковская ул, двл. 83	ОДЗ	0,0260			0,0260	64,27	0,00	64,27	64,27
ТЭЦ ВА3а	Дзержинского ул, вл. 90	ОДЗ	0,2200			0,2200	543,86	0,00	543,86	543,86
ТЭЦ ВА3а	32 ул Дзержинского, влд. 90	ОДЗ	0,1800			0,1800	444,98	0,00	444,98	444,98
ТЭЦ ВА3а	32 ул Дзержинского, влд. 90	ОДЗ	0,0760			0,0760	187,88	0,00	187,88	187,88
ТЭЦ ВА3а	Автостроителей ул, вл. 63	ОДЗ	0,1100	0,0750	0,0030	0,1880	457,34	6,95	464,29	461,54
ТЭЦ ВА3а	ул Борковская, влд. 36а	ОДЗ	0,3500		0,0007	0,3507	865,24	1,62	866,86	866,22
ТЭЦ ВА3а	44 ул Ворошилова, влд. 17	ОДЗ	0,3680		0,0108	0,3788	909,73	25,02	934,75	924,85
ТЭЦ ВА3а	пр-кт Степана Разина, влд. 9а	ОДЗ	0,0550			0,0550	135,97	0,00	135,97	135,97
ТЭЦ ВА3а	Коммунальная ул, вл. 23	ОДЗ	0,4280	1,7530	0,0354	2,2164	5391,65	82,01	5473,66	5441,21
ТЭЦ ВА3а	Коммунальная ул, вл. 23	ОДЗ	0,2185		0,0177	0,2362	540,15	41,01	581,16	564,93
ТЭЦ ВА3а	Коммунальная ул, вл. 23	ОДЗ	0,2185		0,0177	0,2362	540,15	41,01	581,16	564,93
ТЭЦ ВА3а	Коммунальная ул, вл. 23	ОДЗ	0,4370		0,0354	0,4724	1080,31	82,01	1162,32	1129,87
ТЭЦ ВА3а	Коммунальная ул, вл. 23	ОДЗ	0,0080		0,0015	0,0095	19,78	3,48	23,25	21,88
ТЭЦ ВА3а	ул Маршала Жукова, влд. 15а	ОДЗ	0,1920	0,2730	0,0244	0,4894	1149,53	56,53	1206,05	1183,69
ТЭЦ ВА3а	ул Революционная, влд. 58а	ОДЗ	0,2290	0,0750	0,0002	0,3042	751,52	0,46	751,98	751,80
ТЭЦ ВА3а	ул Революционная, влд. 58а	ОДЗ		0,2630		0,2630	650,16	0,00	650,16	650,16
ТЭЦ ВА3а	ул Фрунзе, д. 10б	ОДЗ	0,0720	0,0440	0,0342	0,1502	286,76	79,15	365,92	334,60
ТЭЦ ВА3а	Северная ул, д. 12	ОДЗ	0,2800		0,0014	0,2814	692,19	3,22	695,41	694,13
ТЭЦ ВА3а	Транспортная ул, вл. 27	ОДЗ	0,0650	0,0250	0,0005	0,0905	222,49	1,13	223,62	223,17
ТЭЦ ВА3а	43 ул Коммунальная, влд. 20	ОДЗ	0,8330	2,0230	0,0250	2,8810	7060,32	57,92	7118,24	7095,32
ТЭЦ ВА3а	ул Крайняя, д. 7А	ОДЗ	0,1400			0,1400	346,09	0,00	346,09	346,09
ТЭЦ ВА3а	ул Ботаническая, влд. 36а	ОДЗ	0,0150		0,0008	0,0158	37,08	1,85	38,93	38,20
ТЭЦ ВА3а	ул Вокзальная, влд. 44б	ОДЗ	0,4530	0,0370	0,0007	0,4907	1211,33	1,62	1212,95	1212,31
ТЭЦ ВА3а	36 ул Дзержинского, влд. 78	ОДЗ	0,3730		0,0019	0,3749	922,09	4,34	926,44	924,72
ТЭЦ ВА3а	ул Дзержинского, влд. 78а	ОДЗ	0,0630		0,0012	0,0642	155,74	2,78	158,52	157,42
ТЭЦ ВА3а	ул Юбилейная, влд. 2б	ОДЗ	0,3190		0,0042	0,3232	788,60	9,73	798,33	794,48
ТЭЦ ВА3а	43 ул Борковская, зд. 69А	ОДЗ	0,0880	0,0680		0,1560	385,65	0,00	385,65	385,65
ТЭЦ ВА3а	б-р Приморский, влд. 2б	ОДЗ	0,0520		0,0010	0,0530	128,55	2,32	130,87	129,95
ТЭЦ ВА3а	Офицерская ул, вл. 16	ОДЗ	0,6000			0,6000	1483,26	0,00	1483,26	1483,26
ТЭЦ ВА3а	Офицерская ул, вл. 16	ОДЗ	0,4500			0,4500	1112,45	0,00	1112,45	1112,45
ТЭЦ ВА3а	Автостроителей ул, вл. 57	ОДЗ	0,1840	0,1690	0,0140	0,3670	872,65	32,43	905,09	892,25
ТЭЦ ВА3а	Автостроителей ул, вл. 57	ОДЗ			0,0140	0,0140	0,00	32,43	32,43	19,60
ТЭЦ ВА3а	пр-кт Ленинский, влд. 10а	ОДЗ			0,0060	0,0060	0,00	13,90	13,90	8,40
ТЭЦ ВА3а	пр-кт Ленинский, влд. 10а	ОДЗ	0,1530	0,1690	0,0060	0,3280	796,02	13,90	809,92	804,42
ТЭЦ ВА3а	Московский пр-кт, вл. 9	ОДЗ	0,0650	0,0180	0,0160	0,0990	205,18	37,07	242,25	227,58
ТЭЦ ВА3а	Московский пр-кт, вл. 9	ОДЗ			0,0160	0,0160	0,00	37,07	37,07	22,40
ТЭЦ ВА3а	Свердлова ул, вл. 10	ОДЗ			0,0320	0,0320	0,00	74,13	74,13	44,80
ТЭЦ ВА3а	Свердлова ул, вл. 10	ОДЗ	0,1680	0,1690	0,0320	0,3690	833,10	74,13	907,23	877,90
ТЭЦ ВА3а	Свердлова ул, вл. 28	ОДЗ	0,1530	0,0790	0,0040	0,2360	573,53	9,27	582,79	579,13
ТЭЦ ВА3а	Свердлова ул, вл. 28	ОДЗ			0,0040	0,0040	0,00	9,27	9,27	5,60
ТЭЦ ВА3а	Степана Разина пр-кт, вл. 6	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50	0,00	44,50	44,50
ТЭЦ ВА3а	Степана Разина пр-кт, вл. 6	ОДЗ			0,0150	0,0150	0,00	34,75	34,75	21,00

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, вл. 6	ОДЗ	0,0650	0,0300	0,0150	0,1100	234,85	34,75	269,60	255,85
ТЭЦ ВАЗа	Тополиная ул, вл. 22А	ОДЗ	0,0650	0,2360		0,3010	744,10	0,00	744,10	744,10
ТЭЦ ВАЗа	31 ул Тополиная, влд. 22А	ОДЗ	0,0900	0,2290		0,3190	788,60	0,00	788,60	788,60
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Северная, влд. 9	ОДЗ	0,3310			0,3310	818,27	0,00	818,27	818,27
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Северная, д. 9	ОДЗ	0,0900			0,0900	222,49	0,00	222,49	222,49
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Северная, д. 9	ОДЗ	0,0913			0,0913	225,82	0,00	225,82	225,82
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Северная, д. 9	ОДЗ	0,1600			0,1600	395,49	0,00	395,49	395,49
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Северная, д. 9	ОДЗ	0,0282			0,0282	69,68	0,00	69,68	69,68
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Ботаническая, влд. 38	ОДЗ	1,2500		0,0007	1,2507	3090,13	1,61	3091,74	3091,10
ТЭЦ ВАЗа	ул Революционная, влд. 28	ОДЗ	0,2760	0,0580	0,0287	0,3627	825,68	66,41	892,09	865,82
ТЭЦ ВАЗа	ш Южное	ОДЗ	0,0140		0,0004	0,0144	34,61	0,86	35,47	35,13
ТЭЦ ВАЗа	ш Южное	ОДЗ	0,1760		0,0013	0,1773	435,09	2,92	438,01	436,85
ТЭЦ ВАЗа	ш Южное	ОДЗ	0,7000		0,1068	0,8068	1730,47	247,42	1977,89	1879,99
ТЭЦ ВАЗа	ш Южное	ОДЗ	0,0460		0,0002	0,0462	113,72	0,35	114,06	113,93
ТЭЦ ВАЗа	ш Южное, влд. 24б	ОДЗ	0,1350			0,1350	333,73	0,00	333,73	333,73
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, владение № 25	ОДЗ	0,3610	0,7660	0,0183	1,1453	2786,06	42,40	2828,45	2811,68
ТЭЦ ВАЗа	04 ш Южное, зд. 22	ОДЗ	2,0450			2,0450	5055,45	0,00	5055,45	5055,45
ТЭЦ ВАЗа	Ворошилова ул, вл. 57	ОДЗ	0,0590	0,0860	0,0017	0,1467	358,45	3,94	362,39	360,83
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Степана Разина, д. 4а	ОДЗ	0,1350		0,0025	0,1375	333,73	5,79	339,53	337,23
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, д. 6В	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44	0,00	49,44	49,44
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, владение № 15б	ОДЗ	0,2520		0,0083	0,2603	622,97	19,30	642,27	634,64
ТЭЦ ВАЗа	ул Борковская, зд. 73а	ОДЗ	0,0710		0,0013	0,0723	175,52	2,90	178,42	177,27
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Ботаническая, влд. 34	ОДЗ	0,7100			0,7100	1755,19	0,00	1755,19	1755,19
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 2г	ОДЗ	0,1140	0,3230	0,0083	0,4453	1080,31	19,31	1099,61	1091,98
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 2г	ОДЗ			0,0083	0,0083	0,00	19,31	19,31	11,67
ТЭЦ ВАЗа	Вокзальная ул, д. 3А	ОДЗ	0,0670			0,0670	165,63	0,00	165,63	165,63
ТЭЦ ВАЗа	ул Коммунальная, влд. 36а	ОДЗ	0,1200		0,0012	0,1212	296,65	2,78	299,43	298,33
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, владение № 1в	ОДЗ			0,0026	0,0026	0,00	6,02	6,02	3,64
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, владение № 1в	ОДЗ	0,0630	0,0800	0,0026	0,1456	353,51	6,02	359,53	357,15
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, вл. 1	ОДЗ	0,0300	0,2960	0,0104	0,3364	805,91	24,13	830,04	820,49
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, вл. 1	ОДЗ			0,0104	0,0104	0,00	24,13	24,13	14,58
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, владение № 52	ОДЗ	0,3000	0,1600	0,0083	0,4683	1137,17	19,23	1156,40	1148,79
ТЭЦ ВАЗа	Вокзальная ул, вл. 44	ОДЗ	0,3000	0,2000		0,5000	1236,05	0,00	1236,05	1236,05
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Вокзальная, влд. 78	ОДЗ	0,1875			0,1875	463,52	0,00	463,52	463,52
ТЭЦ ВАЗа	Вокзальная ул, владение № 78, строение 13	ОДЗ	0,2933			0,2933	725,07	0,00	725,07	725,07
ТЭЦ ВАЗа	Вокзальная ул, вл. 54	ОДЗ	0,3000			0,3000	741,63	0,00	741,63	741,63
ТЭЦ ВАЗа	б-р Туополева, влд. 17б	ОДЗ	0,0368			0,0368	90,97	0,00	90,97	90,97
ТЭЦ ВАЗа	ул Ботаническая, д. 26	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21	0,00	247,21	247,21
ТЭЦ ВАЗа	Офицерская ул, владение № 22	ОДЗ	0,2210			0,2210	546,33	0,00	546,33	546,33
ТЭЦ ВАЗа	Ворошилова ул, вл. 57	ОДЗ	0,0070		0,0013	0,0083	17,30	2,90	20,20	19,05
ТЭЦ ВАЗа	Вокзальная ул, вл. 108	ОДЗ	0,4400	0,9300	0,0800	1,4500	3386,78	185,33	3572,11	3498,78
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, вл. 76	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50	0,00	44,50	44,50

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	Дзержинского ул, вл. 76	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,67	0,00	29,67	29,67
ТЭЦ ВА3а	Дзержинского ул, вл. 76	ОДЗ	0,1300			0,1300	321,37	0,00	321,37	321,37
ТЭЦ ВА3а	ул Северная, влд. 18, стр. 24	ОДЗ	0,2840			0,2840	702,08	0,00	702,08	702,08
ТЭЦ ВА3а	Коммунальная ул, вл. 20	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21	0,00	247,21	247,21
ТЭЦ ВА3а	ул Северная, влд. 18, стр. 15	ОДЗ	0,2540			0,2540	627,91	0,00	627,91	627,91
ТЭЦ ВА3а	Северная ул, д. 18 к. 14	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,67	0,00	29,67	29,67
ТЭЦ ВА3а	б-р Королева, влд. 15а	ОДЗ	0,0440			0,0440	108,77	0,00	108,77	108,77
ТЭЦ ВА3а	Королева б-р, владение № 15а	ОДЗ	0,2430			0,2430	600,72	0,00	600,72	600,72
ТЭЦ ВА3а	Приморский б-р, вл. 43	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,72	0,00	24,72	24,72
ТЭЦ ВА3а	Коммунальная ул, вл. 32	ОДЗ	0,1140			0,1140	281,82	0,00	281,82	281,82
ТЭЦ ВА3а	Коммунальная ул, вл. 32	ОДЗ	0,7860	0,2000		0,9860	2437,49	0,00	2437,49	2437,49
ТЭЦ ВА3а	Заставная ул, вл. 21	ОДЗ	0,0450		0,0003	0,0453	111,24	0,70	111,94	111,66
ТЭЦ ВА3а	Заставная ул, вл. 21	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,72	0,00	24,72	24,72
ТЭЦ ВА3а	Заставная ул, вл. 21	ОДЗ	0,0220		0,0031	0,0251	54,39	7,18	61,57	58,73
ТЭЦ ВА3а	Заставная ул, вл. 21	ОДЗ	0,0400		0,0004	0,0404	98,88	0,93	99,81	99,44
ТЭЦ ВА3а	Революционная ул, вл. 52	ОДЗ	0,3250	1,2270	0,0322	1,5842	3836,70	74,60	3911,30	3881,78
ТЭЦ ВА3а	Революционная ул, вл. 52	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30	0,00	17,30	17,30
ТЭЦ ВА3а	Коммунальная ул, вл. 18А	ОДЗ	0,2010	1,7700	0,0379	2,0089	4872,51	87,80	4960,31	4925,57
ТЭЦ ВА3а	пр-кт Московский, влд. 12В	ОДЗ	0,3400		0,0010	0,3410	840,51	2,32	842,83	841,91
ТЭЦ ВА3а	Свердлова ул, д. 22	ОДЗ	0,1020	0,0020	0,0010	0,1050	257,10	2,32	259,42	258,50
ТЭЦ ВА3а	Свердлова ул, д. 22	ОДЗ	0,0740		0,0138	0,0878	182,94	31,97	214,91	202,26
ТЭЦ ВА3а	Свердлова ул, д. 22	ОДЗ	0,2090	0,0030	0,0021	0,2141	524,09	4,87	528,95	527,03
ТЭЦ ВА3а	ул Фрунзе, д. 14б	ОДЗ			0,1540	0,1540	0,00	356,77	356,77	215,60
ТЭЦ ВА3а	ул Фрунзе, д. 14б	ОДЗ	0,7570		0,1540	0,9110	1871,38	356,77	2228,15	2086,98
ТЭЦ ВА3а	51 ул Маршала Жукова, влд. 3а	ОДЗ	0,2570			0,2570	635,33	0,00	635,33	635,33
ТЭЦ ВА3а	ул Маршала Жукова	ОДЗ	0,1290			0,1290	318,90	0,00	318,90	318,90
ТЭЦ ВА3а	ул Маршала Жукова	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61	0,00	34,61	34,61
ТЭЦ ВА3а	42 ул Дзержинского, влд. 52	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44	0,00	49,44	49,44
ТЭЦ ВА3а	б-р Космонавтов, влд. 3а	ОДЗ	0,2190	0,0660	0,0225	0,3075	704,55	52,13	756,67	736,05
ТЭЦ ВА3а	43 ул Окраинная, влд. 4А	ОДЗ	0,5100			0,5100	1260,77	0,00	1260,77	1260,77
ТЭЦ ВА3а	ул Коммунальная, д. 46	ОДЗ	0,0410		0,0032	0,0442	101,36	7,41	108,77	105,84
ТЭЦ ВА3а	43 ш Южное, влд. 113	ОДЗ	1,3030	6,3870	0,0917	7,7817	19010,47	212,44	19222,90	19138,85
ТЭЦ ВА3а	ш Южное, влд. 113б	ОДЗ	0,3870	2,9730	0,0868	3,4468	8306,26	201,09	8507,35	8427,78
ТЭЦ ВА3а	ул Свердлова, влд. 37а	ОДЗ	0,0540			0,0540	133,49	0,00	133,49	133,49
ТЭЦ ВА3а	43 ул Ботаническая, влд. 4	ОДЗ	0,0640	0,0300	0,0063	0,1003	232,38	14,60	246,97	241,20
ТЭЦ ВА3а	пр-кт Степана Разина, влд. 9а	ОДЗ	0,1700			0,1700	420,26	0,00	420,26	420,26
ТЭЦ ВА3а	Приморский б-р, вл. 43	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42	0,00	7,42	7,42
ТЭЦ ВА3а	28 б-р Приморский, влд. 43	ОДЗ	0,0470			0,0470	116,19	0,00	116,19	116,19
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, вл. 9	ОДЗ			0,0234	0,0234	0,00	54,21	54,21	32,76
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, вл. 9	ОДЗ	0,1670	0,0750	0,0234	0,2654	598,25	54,21	652,46	631,01
ТЭЦ ВА3а	ул Офицерская, влд. 12в	ОДЗ			0,0012	0,0012	0,00	2,70	2,70	1,63
ТЭЦ ВА3а	ул Офицерская, влд. 12в	ОДЗ	0,1290	0,1380	0,0012	0,2682	660,05	2,70	662,75	661,69

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Ботаническая, влд. 44	ОДЗ	0,2380		0,0007	0,2387	588,36	1,61	589,97	589,33
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Ботаническая, влд. 44	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94	0,00	4,94	4,94
ТЭЦ ВАЗа	ул Юбилейная, влд. 89а	ОДЗ	0,0700			0,0700	173,05	0,00	173,05	173,05
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, вл. 7А	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,19	0,00	27,19	27,19
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, вл. 7А	ОДЗ	0,0110		0,0169	0,0279	27,19	39,15	66,34	50,85
ТЭЦ ВАЗа	ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,1010			0,1010	249,68	0,00	249,68	249,68
ТЭЦ ВАЗа	ул Маршала Жукова, зд. 16А	ОДЗ	0,0160			0,0160	39,55	0,00	39,55	39,55
ТЭЦ ВАЗа	ул Маршала Жукова, зд. 16А	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,14	0,00	32,14	32,14
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, влд. 19	ОДЗ	0,1480	0,2930	0,0013	0,4423	1090,20	2,90	1093,09	1091,95
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 13	ОДЗ	0,2260	0,1130	0,0240	0,3630	838,04	55,60	893,64	871,64
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, влд. 20а	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,72	0,00	24,72	24,72
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 42	ОДЗ	0,1820	0,3150	0,0013	0,4983	1228,63	3,09	1231,72	1230,50
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, владение № 60	ОДЗ	0,0840		0,0011	0,0851	207,66	2,57	210,23	209,21
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, владение № 60	ОДЗ	0,0150		0,0008	0,0158	37,08	1,77	38,85	38,15
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Ботаническая, влд. 11	ОДЗ	0,3480		0,0001	0,3481	860,29	0,32	860,61	860,49
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Степана Разина, влд. 45а	ОДЗ	0,0860	0,0920	0,0150	0,1930	440,03	34,75	474,78	461,03
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Борковская, влд. 48	ОДЗ	0,1240		0,0006	0,1246	306,54	1,29	307,83	307,32
ТЭЦ ВАЗа	б-р Туполева, влд. 12а	ОДЗ	0,1600			0,1600	395,54	0,00	395,54	395,54
ТЭЦ ВАЗа	Северная ул, домовладение № 18	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88	0,00	10,88	10,88
ТЭЦ ВАЗа	Северная ул, домовладение № 18	ОДЗ	0,5956		0,0069	0,6025	1472,38	16,08	1488,46	1482,10
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, вл. 86	ОДЗ	0,3000			0,3000	741,63	0,00	741,63	741,63
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 104а	ОДЗ	0,0510		0,0011	0,0521	126,08	2,57	128,65	127,63
ТЭЦ ВАЗа	б-р Приморский, влд. 8а	ОДЗ	0,0260			0,0260	64,27	0,00	64,27	64,27
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, владение № 28	ОДЗ	0,1200			0,1200	296,65	0,00	296,65	296,65
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, владение № 28	ОДЗ	0,9040	0,9790	0,0089	1,8919	4654,97	20,59	4675,56	4667,41
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, владение № 28	ОДЗ	0,1470			0,1470	363,40	0,00	363,40	363,40
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, вл. 53	ОДЗ	0,2730	0,0450	0,0020	0,3200	786,13	4,63	790,76	788,93
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, вл. 53	ОДЗ			0,0020	0,0020	0,00	4,63	4,63	2,80
ТЭЦ ВАЗа	Вокзальная ул, вл. 44	ОДЗ	0,2550	0,0370	0,0007	0,2927	721,85	1,62	723,48	722,83
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,0316		0,0003	0,0318	78,02	0,58	78,60	78,37
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 2	ОДЗ	0,0131		0,0001	0,0132	32,38	0,25	32,64	32,54
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, вл. 97	ОДЗ	0,1230	0,5320	0,0440	0,6990	1619,23	101,93	1721,16	1680,83
ТЭЦ ВАЗа	ул Вокзальная, д. 108а	ОДЗ	0,4000			0,4000	988,84	0,00	988,84	988,84
ТЭЦ ВАЗа	Транспортная ул, вл. 17	ОДЗ	0,1340		0,0014	0,1354	331,26	3,24	334,51	333,22
ТЭЦ ВАЗа	ул Транспортная, д. 17	ОДЗ	0,5180		0,0129	0,5309	1280,55	29,89	1310,43	1298,61
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Дзержинского, влд. 54	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33	0,00	148,33	148,33
ТЭЦ ВАЗа	б-р Буденного, влд. 12б	ОДЗ	0,0410		0,0100	0,0510	101,36	23,17	124,52	115,36
ТЭЦ ВАЗа	ул Спортивная, д. 1А	ОДЗ	0,2600	0,0820	0,0103	0,3523	845,46	23,86	869,32	859,88
ТЭЦ ВАЗа	ул Спортивная, д. 1А	ОДЗ			0,0103	0,0103	0,00	23,86	23,86	14,42
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, вл. 51	ОДЗ	0,1620		0,0083	0,1703	400,48	19,23	419,71	412,10
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, вл. 51	ОДЗ	0,0580			0,0580	143,38	0,00	143,38	143,38
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, д. 51 к. 1	ОДЗ	0,1980	0,8350		1,0330	2553,68	0,00	2553,68	2553,68

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	Революционная ул, вл. 62	ОДЗ	0,2240	0,4770	0,0068	0,7078	1732,94	15,75	1748,70	1742,46
ТЭЦ ВА3а	пр-кт Московский, зд. 14А, стр. 1	ОДЗ	0,0250			0,0250	61,80	0,00	61,80	61,80
ТЭЦ ВА3а	Борковская ул, вл. 49	ОДЗ	0,0320		0,0036	0,0356	79,11	8,34	87,45	84,15
ТЭЦ ВА3а	Борковская ул, вл. 51	ОДЗ	0,0370		0,0076	0,0446	91,47	17,61	109,07	102,11
ТЭЦ ВА3а	Борковская ул, вл. 51	ОДЗ	0,2400		0,0104	0,2504	593,30	24,09	617,40	607,86
ТЭЦ ВА3а	Дзержинского ул, вл. 90	ОДЗ	0,4000			0,4000	988,84	0,00	988,84	988,84
ТЭЦ ВА3а	Коммунальная ул, вл. 33	ОДЗ	0,5300	0,3960		0,9260	2289,17	0,00	2289,17	2289,17
ТЭЦ ВА3а	Ворошилова ул, вл. 73	ОДЗ	0,0490	0,0880	0,0022	0,1392	338,68	5,15	343,83	341,79
ТЭЦ ВА3а	Ворошилова ул, вл. 73	ОДЗ	0,0180		0,0007	0,0187	44,50	1,61	46,11	45,47
ТЭЦ ВА3а	Ворошилова ул, вл. 73	ОДЗ	0,1020	0,0780	0,0063	0,1863	444,98	14,48	459,46	453,73
ТЭЦ ВА3а	Борковская ул, вл. 5	ОДЗ	0,0378	0,0222		0,0600	148,33	0,00	148,33	148,33
ТЭЦ ВА3а	70 лет Октября ул, вл. 56	ОДЗ	0,1070	0,8690	0,0937	1,0697	2412,77	217,07	2629,84	2543,95
ТЭЦ ВА3а	70 лет Октября ул, вл. 56	ОДЗ			0,0937	0,0937	0,00	217,07	217,07	131,18
ТЭЦ ВА3а	Космонавтов б-р, вл. 22	ОДЗ	0,0790	0,0580	0,0028	0,1398	338,68	6,56	345,24	342,64
ТЭЦ ВА3а	Северная ул, домовладение № 18	ОДЗ	0,0400			0,0400	98,88	0,00	98,88	98,88
ТЭЦ ВА3а	Северная ул, домовладение № 18	ОДЗ	0,0360			0,0360	89,00	0,00	89,00	89,00
ТЭЦ ВА3а	Северная ул, домовладение № 18	ОДЗ	0,0420			0,0420	103,83	0,00	103,83	103,83
ТЭЦ ВА3а	Северная ул, домовладение № 18	ОДЗ	0,0420			0,0420	103,83	0,00	103,83	103,83
ТЭЦ ВА3а	ул Вокзальная, влд. 9б, стр. 5	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,19	0,00	27,19	27,19
ТЭЦ ВА3а	Коммунальная ул, д. 27	ОДЗ	1,3990	6,7130	0,0901	8,2021	20053,69	208,73	20262,42	20179,83
ТЭЦ ВА3а	28 ул Юбилейная, влд. 8	ОДЗ	0,0190		0,0002	0,0192	46,97	0,46	47,43	47,25
ТЭЦ ВА3а	Фрунзе ул, владение № 11а	ОДЗ	0,0070		0,0005	0,0075	17,30	1,16	18,46	18,00
ТЭЦ ВА3а	Заставная ул, д. 24	ОДЗ	0,0800			0,0800	197,77	0,00	197,77	197,77
ТЭЦ ВА3а	70 лет Октября ул, вл. 90	ОДЗ	0,2240		0,0080	0,2320	553,75	18,53	572,28	564,95
ТЭЦ ВА3а	Транспортная ул, вл. 14	ОДЗ	0,0650		0,0053	0,0703	160,69	12,28	172,96	168,11
ТЭЦ ВА3а	Вокзальная ул, владение № 80	ОДЗ	0,0390		0,0009	0,0399	96,41	2,09	98,50	97,68
ТЭЦ ВА3а	Вокзальная ул, владение № 80	ОДЗ	0,0310			0,0310	76,64	0,00	76,64	76,64
ТЭЦ ВА3а	ул Ботаническая, влд. 20	ОДЗ	13,7128	0,0610		13,7738	34050,24	0,00	34050,24	34050,24
ТЭЦ ВА3а	ул Ботаническая, влд. 20	ОДЗ	3,7580			3,7580	9290,16	0,00	9290,16	9290,16
ТЭЦ ВА3а	36 ул Ботаническая, влд. 20	ОДЗ	0,4740			0,4740	1171,78	0,00	1171,78	1171,78
ТЭЦ ВА3а	Вокзальная ул, д. 66	ОДЗ	0,2130			0,2130	526,56	0,00	526,56	526,56
ТЭЦ ВА3а	Заставная ул, вл. 13	ОДЗ	0,4170	0,4060	0,0288	0,8518	2034,54	66,72	2101,26	2074,86
ТЭЦ ВА3а	32 ул Заставная, влд. 7	ОДЗ	0,3130	0,1830		0,4960	1226,16	0,00	1226,16	1226,16
ТЭЦ ВА3а	43 ул Заставная, влд. 9	ОДЗ	1,8600		0,0133	1,8733	4598,11	30,72	4628,83	4616,67
ТЭЦ ВА3а	Заставная ул, вл. 9	ОДЗ	0,1220	0,0700	0,0013	0,1933	474,64	3,01	477,66	476,46
ТЭЦ ВА3а	Офицерская ул, вл. 25	ОДЗ	0,1430	0,0930	0,0015	0,2375	583,42	3,48	586,89	585,52
ТЭЦ ВА3а	б-р Цветной, влд. 29а	ОДЗ	0,0890	0,1270	0,0007	0,2167	533,97	1,61	535,58	534,95
ТЭЦ ВА3а	б-р Цветной, влд. 29а	ОДЗ	0,0240			0,0240	59,33	0,00	59,33	59,33
ТЭЦ ВА3а	Автостроителей ул, вл. 29	ОДЗ	0,1890	0,0550	0,0901	0,3341	603,19	208,69	811,89	729,31
ТЭЦ ВА3а	Автостроителей ул, вл. 29	ОДЗ			0,0901	0,0901	0,00	208,69	208,69	126,12
ТЭЦ ВА3а	Автостроителей ул, вл. 30	ОДЗ			0,1418	0,1418	0,00	328,58	328,58	198,57
ТЭЦ ВА3а	Автостроителей ул, вл. 30	ОДЗ	0,2730	0,1730	0,1418	0,5878	1102,56	328,58	1431,14	1301,12

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	Автостроителей ул, вл. 76	ОДЗ			0,0997	0,0997	0,00	230,89	230,89	139,53
ТЭЦ ВА3а	Автостроителей ул, вл. 76	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,89	1083,77	992,41
ТЭЦ ВА3а	Ворошилова ул, вл. 14	ОДЗ			0,0997	0,0997	0,00	230,89	230,89	139,53
ТЭЦ ВА3а	Ворошилова ул, вл. 14	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,89	1083,77	992,41
ТЭЦ ВА3а	Ворошилова ул, вл. 61	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,90	1083,77	992,41
ТЭЦ ВА3а	Ворошилова ул, вл. 61	ОДЗ			0,0997	0,0997	0,00	230,90	230,90	139,53
ТЭЦ ВА3а	Гая б-р, вл. 20	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,90	1083,77	992,41
ТЭЦ ВА3а	Гая б-р, вл. 20	ОДЗ			0,0997	0,0997	0,00	230,90	230,90	139,53
ТЭЦ ВА3а	Гая б-р, вл. 4	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,90	1083,77	992,41
ТЭЦ ВА3а	Гая б-р, вл. 4	ОДЗ			0,0997	0,0997	0,00	230,90	230,90	139,53
ТЭЦ ВА3а	Дзержинского ул, вл. 40	ОДЗ	0,5070	0,1430	0,2945	0,9445	1606,87	682,32	2289,19	2019,21
ТЭЦ ВА3а	Дзержинского ул, вл. 47	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0422	0,3872	852,88	97,69	950,56	911,91
ТЭЦ ВА3а	Дзержинского ул, вл. 47	ОДЗ			0,0422	0,0422	0,00	97,69	97,69	59,03
ТЭЦ ВА3а	Космонавтов б-р, вл. 10	ОДЗ	0,4780	0,1430	0,2945	0,9155	1535,18	682,32	2217,50	1947,51
ТЭЦ ВА3а	Курчатова б-р, владение № 18	ОДЗ	0,2380	0,0640	0,1054	0,4074	746,57	244,22	990,79	894,16
ТЭЦ ВА3а	Курчатова б-р, владение № 18	ОДЗ			0,1054	0,1054	0,00	244,22	244,22	147,58
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, вл. 11	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,90	1083,77	992,41
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, вл. 11	ОДЗ			0,0997	0,0997	0,00	230,90	230,90	139,53
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, вл. 15	ОДЗ	0,4780	0,1430	0,2945	0,9155	1535,18	682,32	2217,50	1947,51
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, вл. 17	ОДЗ	0,4780	0,1430	0,2945	0,9155	1535,18	682,32	2217,50	1947,51
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, вл. 21	ОДЗ			0,0150	0,0150	0,00	34,78	34,78	21,02
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, вл. 21	ОДЗ	0,2850	0,0600	0,0150	0,3600	852,88	34,78	887,66	873,89
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, вл. 25	ОДЗ			0,0997	0,0997	0,00	230,89	230,89	139,53
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, вл. 25	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,89	1083,77	992,41
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, владение № 31	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,89	1083,77	992,41
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, владение № 31	ОДЗ			0,0997	0,0997	0,00	230,89	230,89	139,53
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, вл. 7	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,90	1083,77	992,41
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, вл. 7	ОДЗ			0,0997	0,0997	0,00	230,90	230,90	139,53
ТЭЦ ВА3а	Московский пр-кт, владение № 53	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,88	1103,67	989,76
ТЭЦ ВА3а	Московский пр-кт, владение № 53	ОДЗ			0,1243	0,1243	0,00	287,88	287,88	173,97
ТЭЦ ВА3а	Орджоникидзе б-р, вл. 1	ОДЗ			0,1243	0,1243	0,00	287,88	287,88	173,97
ТЭЦ ВА3а	Орджоникидзе б-р, вл. 1	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,88	1103,67	989,76
ТЭЦ ВА3а	Приморский б-р, вл. 7	ОДЗ			0,0901	0,0901	0,00	208,69	208,69	126,12
ТЭЦ ВА3а	Приморский б-р, вл. 7	ОДЗ	0,1890	0,0530	0,0901	0,3321	598,25	208,69	806,94	724,36
ТЭЦ ВА3а	Революционная ул, вл. 68	ОДЗ			0,1243	0,1243	0,00	287,88	287,88	173,97
ТЭЦ ВА3а	Революционная ул, вл. 68	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,88	1103,67	989,76
ТЭЦ ВА3а	Свердлова ул, вл. 1а	ОДЗ			0,0901	0,0901	0,00	208,69	208,69	126,11
ТЭЦ ВА3а	Свердлова ул, вл. 1а	ОДЗ	0,1890	0,0530	0,0901	0,3321	598,25	208,69	806,93	724,36
ТЭЦ ВА3а	Свердлова ул, вл. 27	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,88	1103,67	989,76
ТЭЦ ВА3а	Свердлова ул, вл. 27	ОДЗ			0,1243	0,1243	0,00	287,88	287,88	173,97
ТЭЦ ВА3а	Свердлова ул, вл. 36	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,89	1083,77	992,41
ТЭЦ ВА3а	Свердлова ул, вл. 36	ОДЗ			0,0997	0,0997	0,00	230,89	230,89	139,53

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	Степана Разина пр-кт, вл. 36	ОДЗ	0,1930	0,0230	0,0722	0,2882	533,97	167,25	701,22	635,05
ТЭЦ ВА3а	Степана Разина пр-кт, вл. 36	ОДЗ			0,0722	0,0722	0,00	167,25	167,25	101,07
ТЭЦ ВА3а	Степана Разина пр-кт, вл. 53	ОДЗ	0,2430		0,0997	0,3427	600,72	230,97	831,69	740,30
ТЭЦ ВА3а	Туполева б-р, вл. 3	ОДЗ	0,2380	0,0640	0,1054	0,4074	746,57	244,22	990,79	894,16
ТЭЦ ВА3а	Туполева б-р, вл. 3	ОДЗ			0,1054	0,1054	0,00	244,22	244,22	147,58
ТЭЦ ВА3а	Фрунзе ул, вл. 19	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,88	1103,67	989,76
ТЭЦ ВА3а	Фрунзе ул, вл. 19	ОДЗ			0,1243	0,1243	0,00	287,88	287,88	173,97
ТЭЦ ВА3а	Юбилейная ул, вл. 15	ОДЗ			0,1054	0,1054	0,00	244,22	244,22	147,58
ТЭЦ ВА3а	Юбилейная ул, вл. 15	ОДЗ	0,2380	0,0640	0,1054	0,4074	746,57	244,22	990,79	894,16
ТЭЦ ВА3а	Юбилейная ул, вл. 3	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,90	1083,77	992,41
ТЭЦ ВА3а	Юбилейная ул, вл. 3	ОДЗ			0,0997	0,0997	0,00	230,90	230,90	139,53
ТЭЦ ВА3а	ул 70 лет Октября, влд. 60А	ОДЗ	0,2160	0,4180	0,0400	0,6740	1567,31	92,67	1659,98	1623,31
ТЭЦ ВА3а	43 ул Северная, зд. 103А	ОДЗ	0,1400	0,3250		0,4650	1149,53	0,00	1149,53	1149,53
ТЭЦ ВА3а	43 ул Северная, зд. 103А	ОДЗ	0,1400	0,3250		0,4650	1149,53	0,00	1149,53	1149,53
ТЭЦ ВА3а	ул Северная, зд. 103А	ОДЗ	0,0130		0,0005	0,0135	32,14	1,13	33,26	32,82
ТЭЦ ВА3а	43 ул Северная, зд. 19Б	ОДЗ	0,4900		0,0007	0,4907	1211,33	1,60	1212,93	1212,30
ТЭЦ ВА3а	57 ул Юбилейная, влд. 40	ОДЗ	0,8820	0,0860	0,0189	0,9869	2392,99	43,67	2436,66	2419,38
ТЭЦ ВА3а	Юбилейная ул, вл. 40	ОДЗ			0,0200	0,0200	0,00	46,33	46,33	28,00
ТЭЦ ВА3а	Юбилейная ул, вл. 40	ОДЗ	0,5740	0,8620	0,0200	1,4560	3549,94	46,33	3596,27	3577,94
ТЭЦ ВА3а	Борковская ул, вл. 24	ОДЗ	0,2000	0,5000	0,1000	0,8000	1730,47	231,67	1962,14	1870,47
ТЭЦ ВА3а	ул Маршала Жукова, д. 35в	ОДЗ	0,2410	0,3410	0,0058	0,5878	1438,76	13,44	1452,20	1446,88
ТЭЦ ВА3а	ул Офицерская, д. 50	ОДЗ	0,0520		0,0007	0,0527	128,55	1,62	130,17	129,53
ТЭЦ ВА3а	ул Офицерская, д. 50	ОДЗ	0,0920			0,0920	227,43	0,00	227,43	227,43
ТЭЦ ВА3а	ул Свердлова, влд. 116	ОДЗ	0,0660	0,1920	0,0048	0,2628	637,80	11,12	648,92	644,52
ТЭЦ ВА3а	36 ул Дзержинского, влд. 58А	ОДЗ	0,0490			0,0490	121,13	0,00	121,13	121,13
ТЭЦ ВА3а	Московский пр-кт, вл. 31	ОДЗ	0,1190	1,5650		1,6840	4163,02	0,00	4163,02	4163,02
ТЭЦ ВА3а	ул Фрунзе, д. 43а	ОДЗ	0,1280	0,1270	0,0019	0,2569	630,39	4,50	634,89	633,11
ТЭЦ ВА3а	ул Коммунальная, д. 30а	ОДЗ	0,2170		0,0035	0,2205	536,45	8,04	544,49	541,31
ТЭЦ ВА3а	ул Ворошилова, влд. 33	ОДЗ	0,0780	0,1190	0,0100	0,2070	487,00	23,17	510,17	501,00
ТЭЦ ВА3а	ул Свердлова, д. 17а	ОДЗ	0,2980		0,0028	0,3008	736,69	6,42	743,10	740,56
ТЭЦ ВА3а	Свердлова ул, дом № 17а	ОДЗ	0,0020		0,0058	0,0078	4,94	13,44	18,38	13,06
ТЭЦ ВА3а	Офицерская ул, владение № 52а	ОДЗ	0,0930			0,0930	229,91	0,00	229,91	229,91
ТЭЦ ВА3а	Тополиная ул, вл. 35	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,14	0,00	32,14	32,14
ТЭЦ ВА3а	Тополиная ул, вл. 35	ОДЗ	0,0770			0,0770	190,35	0,00	190,35	190,35
ТЭЦ ВА3а	Тополиная ул, вл. 35	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33	0,00	148,33	148,33
ТЭЦ ВА3а	Фрунзе ул, владение № 24	ОДЗ	0,2800	0,1200	0,0026	0,4026	988,84	6,11	994,95	992,54
ТЭЦ ВА3а	Фрунзе ул, владение № 24	ОДЗ			0,0026	0,0026	0,00	6,11	6,11	3,69
ТЭЦ ВА3а	Коммунальная ул, вл. 28	ОДЗ	0,6500		0,0042	0,6542	1606,87	9,73	1616,60	1612,75
ТЭЦ ВА3а	ул Северная, зд. 18А	ОДЗ	0,6300		0,0047	0,6347	1557,42	10,81	1568,24	1563,96
ТЭЦ ВА3а	ул Северная, зд. 18А	ОДЗ	0,3090			0,3090	763,88	0,00	763,88	763,88
ТЭЦ ВА3а	ул Фрунзе, влд. 2а	ОДЗ	0,0300			0,0300	74,16	0,00	74,16	74,16
ТЭЦ ВА3а	ул Коммунальная, д. 46	ОДЗ	0,2000	0,2700		0,4700	1161,89	0,00	1161,89	1161,89

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	Коммунальная ул, вл. 42	ОДЗ	1,1800	1,5350	0,0447	2,7597	6711,76	103,56	6815,31	6774,34
ТЭЦ ВА3а	Коммунальная ул, вл. 42	ОДЗ	0,0520	0,3810		0,4330	1070,42	0,00	1070,42	1070,42
ТЭЦ ВА3а	70 лет Октября ул, вл. 16А	ОДЗ	0,0400	0,0220	0,0032	0,0652	153,27	7,41	160,68	157,75
ТЭЦ ВА3а	47 ул 70 лет Октября, д. 16б	ОДЗ	0,0140		0,0002	0,0142	34,61	0,37	34,98	34,83
ТЭЦ ВА3а	ул Борковская, влд. 90	ОДЗ	0,1210	0,1420	0,0183	0,2813	650,16	42,46	692,63	675,82
ТЭЦ ВА3а	Борковская ул, владение № 90	ОДЗ	0,0510	0,0280	0,0015	0,0805	195,30	3,38	198,67	197,34
ТЭЦ ВА3а	ул Ворошилова, влд. 16а	ОДЗ	0,0486		0,0001	0,0487	120,14	0,23	120,38	120,28
ТЭЦ ВА3а	24 ул Офицерская, влд. 45	ОДЗ	0,7910			0,7910	1955,43	0,00	1955,43	1955,43
ТЭЦ ВА3а	Офицерская ул, д. 45 а	ОДЗ	0,5540			0,5540	1369,54	0,00	1369,54	1369,54
ТЭЦ ВА3а	Офицерская ул, д. 45 а	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,72	0,00	24,72	24,72
ТЭЦ ВА3а	32 б-р Кулибина, влд. 15	ОДЗ	0,2570	0,4240	0,0510	0,7320	1683,50	118,15	1801,65	1754,90
ТЭЦ ВА3а	44 ул Офицерская, влд. 35	ОДЗ	0,1173	0,0050	0,0002	0,1225	302,21	0,46	302,68	302,49
ТЭЦ ВА3а	51 ул Маршала Жукова, влд. 51	ОДЗ	0,0430		0,0146	0,0576	106,30	33,82	140,12	126,74
ТЭЦ ВА3а	51 ул Маршала Жукова, влд. 51	ОДЗ			0,0146	0,0146	0,00	33,82	33,82	20,44
ТЭЦ ВА3а	51 ул Маршала Жукова, влд. 51	ОДЗ	0,0290		0,0007	0,0297	71,69	1,61	73,30	72,66
ТЭЦ ВА3а	51 ул Маршала Жукова, влд. 51	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,61	1,61	0,97
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, д. 47 к. 1	ОДЗ	0,0420		0,0026	0,0446	103,83	6,02	109,85	107,47
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, д. 51/10	ОДЗ			0,0082	0,0082	0,00	19,00	19,00	11,48
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, д. 51/10	ОДЗ	0,0310		0,0082	0,0392	76,64	19,00	95,63	88,12
ТЭЦ ВА3а	Ленинский пр-кт, вл. 17	ОДЗ	0,1670	0,3360	0,0069	0,5099	1243,47	16,09	1259,56	1253,19
ТЭЦ ВА3а	Вокзальная ул, вл. 88	ОДЗ	0,5490	0,1800	0,0007	0,7297	1802,16	1,60	1803,76	1803,13
ТЭЦ ВА3а	Московский пр-кт, вл. 10А	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33	0,00	148,33	148,33
ТЭЦ ВА3а	Свердлова ул, д. 3Б	ОДЗ	0,0490	0,0830		0,1320	326,32	0,00	326,32	326,32
ТЭЦ ВА3а	Революционная ул, владение № 60	ОДЗ	0,0410		0,0002	0,0412	101,36	0,39	101,74	101,59
ТЭЦ ВА3а	Революционная ул, владение № 60	ОДЗ	0,0400		0,0003	0,0403	98,88	0,77	99,66	99,35
ТЭЦ ВА3а	б-р Королева, влд. 1а	ОДЗ	0,0420			0,0420	103,83	0,00	103,83	103,83
ТЭЦ ВА3а	ул Борковская, влд. 20	ОДЗ	0,5100			0,5100	1260,77	0,00	1260,77	1260,77
ТЭЦ ВА3а	пр-кт Московский, д. 51	ОДЗ	0,1670		0,0081	0,1751	412,84	18,82	431,66	424,22
ТЭЦ ВА3а	пр-кт Московский д.10д	ОДЗ	0,1700		0,0014	0,1714	420,26	3,22	423,47	422,20
ТЭЦ ВА3а	ул Северная д.20д	ОДЗ	0,9180	0,4590	0,0085	1,3855	3404,08	19,79	3423,87	3416,04
ТЭЦ ВА3а	ул Северная, двлд. 22	ОДЗ	0,2020		0,0006	0,2026	499,36	1,45	500,81	500,24
ТЭЦ ВА3а	43 ул Северная, двлд. 22	ОДЗ	1,9290			1,9290	4768,69	0,00	4768,69	4768,69
ТЭЦ ВА3а	43 ул Северная, двлд. 22	ОДЗ	0,0520	0,0470		0,0990	244,74	0,00	244,74	244,74
ТЭЦ ВА3а	43 ш Южное, влд. 105	ОДЗ	0,1070		0,0006	0,1076	264,51	1,45	265,96	265,39
ТЭЦ ВА3а	47 ш Южное, влд. 4	ОДЗ	0,3360	1,3930	0,5930	2,3220	4274,26	1373,78	5648,05	5104,46
ТЭЦ ВА3а	Спортивная ул, владение № 11	ОДЗ	0,0520		0,0007	0,0527	128,55	1,62	130,17	129,53
ТЭЦ ВА3а	ул Спортивная, влд. 11	ОДЗ	0,0370	0,0360		0,0730	180,46	0,00	180,46	180,46
ТЭЦ ВА3а	ул Спортивная, влд. 11	ОДЗ	0,0670	0,1940	0,0065	0,2675	645,22	15,06	660,28	654,32
ТЭЦ ВА3а	ул 70 лет Октября, влд. 5а	ОДЗ	0,0700		0,0021	0,0721	173,05	4,87	177,91	175,99
ТЭЦ ВА3а	Дзержинского ул, вл. 17А	ОДЗ	0,0240		0,0018	0,0258	59,33	4,25	63,58	61,90
ТЭЦ ВА3а	Автостроителей ул, зд. 25А	ОДЗ	0,0820	0,0310	0,0120	0,1250	279,35	27,80	307,15	296,15
ТЭЦ ВА3а	Ворошилова ул, вл. 36	ОДЗ	0,0330		0,0017	0,0347	81,58	3,86	85,44	83,91

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	Московский пр-кт, вл. 31	ОДЗ	0,0850	0,1200	0,0018	0,2068	506,78	4,17	510,95	509,30
ТЭЦ ВА3а	Московский пр-кт, вл. 7	ОДЗ	0,3070	0,4550	0,0323	0,7943	1883,74	74,90	1958,65	1929,01
ТЭЦ ВА3а	ул Спортивная, влд. 18в	ОДЗ	0,3440	0,1490	0,0108	0,5038	1218,75	25,10	1243,84	1233,91
ТЭЦ ВА3а	б-р Туполева, влд. 3а	ОДЗ	0,0370		0,0025	0,0395	91,47	5,79	97,26	94,97
ТЭЦ ВА3а	Революционная ул, вл. 72	ОДЗ	0,2570	0,1200	0,0078	0,3848	931,98	18,15	950,13	942,95
ТЭЦ ВА3а	б-р Приморский, влд. 4а	ОДЗ	0,0800			0,0800	197,77	0,00	197,77	197,77
ТЭЦ ВА3а	Туполева б-р, владение № 19	ОДЗ	0,0780	0,0640	0,1054	0,2474	351,04	244,18	595,22	498,60
ТЭЦ ВА3а	40 б-р Туполева, влд. 19	ОДЗ	0,0980			0,0980	242,27	0,00	242,27	242,27
ТЭЦ ВА3а	Туполева б-р, владение № 17а	ОДЗ			0,0646	0,0646	0,00	149,66	149,66	90,44
ТЭЦ ВА3а	Туполева б-р, владение № 17а	ОДЗ	0,1800		0,0646	0,2446	444,98	149,66	594,64	535,42
ТЭЦ ВА3а	Дзержинского ул, вл. 98	ОДЗ	0,1300			0,1300	321,37	0,00	321,37	321,37
ТЭЦ ВА3а	ул Юбилейная, д. 77а	ОДЗ	0,1200			0,1200	296,65	0,00	296,65	296,65
ТЭЦ ВА3а	ул Ворошилова, влд. 27а	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,08	0,00	37,08	37,08
ТЭЦ ВА3а	Степана Разина пр-кт, владение № 60	ОДЗ	0,2990	0,1020	0,0353	0,4363	991,31	81,78	1073,09	1040,73
ТЭЦ ВА3а	ул Фрунзе, влд. 2а	ОДЗ	0,0800			0,0800	197,77	0,00	197,77	197,77
ТЭЦ ВА3а	Московский пр-кт, владение № 4Г	ОДЗ	0,0250			0,0250	61,80	0,00	61,80	61,80
ТЭЦ ВА3а	Дзержинского ул, вл. 70	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21	0,00	247,21	247,21
ТЭЦ ВА3а	Вокзальная ул, вл. 112	ОДЗ	1,1800		0,0014	1,1814	2917,08	3,22	2920,30	2919,02
ТЭЦ ВА3а	43 ул Коммунальная, влд. 30	ОДЗ	0,3210	1,6750	0,0007	1,9967	4934,32	1,62	4935,94	4935,30
ТЭЦ ВА3а	36 ул Дзержинского, влд. 58	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,13	1,13	0,68
ТЭЦ ВА3а	36 ул Дзержинского, влд. 58	ОДЗ	0,0710		0,0005	0,0715	175,52	1,13	176,65	176,20
ТЭЦ ВА3а	б-р Гая, влд. 1а	ОДЗ	0,0703		0,0057	0,0760	173,79	13,14	186,92	181,73
ТЭЦ ВА3а	ул Свердлова, влд. 1б	ОДЗ	0,0800		0,0157	0,0957	197,77	36,30	234,06	219,70
ТЭЦ ВА3а	ул Офицерская, д. 14	ОДЗ	0,4500		0,0035	0,4535	1112,45	8,04	1120,49	1117,31
ТЭЦ ВА3а	Московский пр-кт, д. 10м	ОДЗ	0,3500		0,0014	0,3514	865,24	3,22	868,46	867,18
ТЭЦ ВА3а	Московский пр-кт, владение № 17	ОДЗ	0,1200			0,1200	296,65	0,00	296,65	296,65
ТЭЦ ВА3а	б-р Космонавтов, влд. 3а	ОДЗ	0,1300		0,0014	0,1314	321,37	3,22	324,59	323,32
ТЭЦ ВА3а	43 ул Северная, двлд. 18	ОДЗ	0,1000		0,0007	0,1007	247,21	1,61	248,82	248,18
ТЭЦ ВА3а	32 пр-кт Московский, влд. 8Г	ОДЗ	0,0570			0,0570	140,91	0,00	140,91	140,91
ТЭЦ ВА3а	Революционная ул, вл. 15	ОДЗ	0,1220	0,1860	0,0046	0,3126	761,41	10,66	772,06	767,85
ТЭЦ ВА3а	ул Юбилейная, д. 37а	ОДЗ	0,1400		0,0017	0,1417	346,09	3,86	349,96	348,43
ТЭЦ ВА3а	Степана Разина пр-кт, владение № 8	ОДЗ	0,5590	0,6480	0,0140	1,2210	2983,83	32,43	3016,26	3003,43
ТЭЦ ВА3а	Спортивная ул, вл. 26	ОДЗ			0,0112	0,0112	0,00	25,95	25,95	15,68
ТЭЦ ВА3а	Спортивная ул, вл. 26	ОДЗ	0,0960	0,1170	0,0112	0,2242	526,56	25,95	552,50	542,24
ТЭЦ ВА3а	39 ул Автостроителей, влд. 80	ОДЗ	0,0540		0,0032	0,0572	133,49	7,34	140,84	137,93
ТЭЦ ВА3а	ул Дзержинского, влд. 9а	ОДЗ	0,0470	0,1100		0,1570	388,12	0,00	388,12	388,12
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, вл. 40	ОДЗ	0,0600		0,0032	0,0632	148,33	7,41	155,74	152,81
ТЭЦ ВА3а	Московский пр-кт, вл. 31	ОДЗ			0,0045	0,0045	0,00	10,43	10,43	6,30
ТЭЦ ВА3а	Московский пр-кт, вл. 31	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,80	0,00	17,80	17,80
ТЭЦ ВА3а	26 пр-кт Московский, влд. 31	ОДЗ	0,0220	0,0300		0,0520	128,55	0,00	128,55	128,55
ТЭЦ ВА3а	26 пр-кт Московский, влд. 31	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,80	0,80	0,49
ТЭЦ ВА3а	ул Революционная, влд. 14	ОДЗ	0,0402			0,0402	99,38	0,00	99,38	99,38

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	б-р Туполева, влд. 15а	ОДЗ	0,0850	0,0470	0,0010	0,1330	326,32	2,32	328,63	327,72
ТЭЦ ВАЗа	б-р Цветной, влд. 2а	ОДЗ	0,0430		0,0100	0,0530	106,30	23,17	129,47	120,30
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Московский д.10Г	ОДЗ	0,1330		0,0005	0,1335	328,79	1,13	329,92	329,47
ТЭЦ ВАЗа	ул Борковская, зд. 8	ОДЗ	0,0880			0,0880	217,54	0,00	217,54	217,54
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, вл. 8Б	ОДЗ	0,2310			0,2310	571,06	0,00	571,06	571,06
ТЭЦ ВАЗа	ул Борковская, влд. 51б	ОДЗ	0,4040	0,9150	0,0111	1,3301	3260,70	25,74	3286,44	3276,26
ТЭЦ ВАЗа	ул Северная, д. 65а	ОДЗ	0,1660		0,0102	0,1762	410,37	23,55	433,92	424,60
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Офицерская, влд. 20	ОДЗ	0,3500			0,3500	865,24	0,00	865,24	865,24
ТЭЦ ВАЗа	ул Борковская, влд. 3	ОДЗ	0,1050			0,1050	259,57	0,00	259,57	259,57
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, двл. 83	ОДЗ	0,0280		0,0005	0,0285	69,22	1,13	70,34	69,90
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, влд. 80	ОДЗ	0,0430		0,0032	0,0462	106,30	7,41	113,71	110,78
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, д. 12А	ОДЗ	0,0480	0,0320	0,0003	0,0803	197,77	0,70	198,46	198,19
ТЭЦ ВАЗа	ул Свердлова, влд. 51	ОДЗ	0,0570	0,1180	0,0011	0,1761	432,62	2,57	435,19	434,17
ТЭЦ ВАЗа	ш Южное, влд. 20	ОДЗ	0,2970	0,4300	0,0105	0,7375	1797,22	24,29	1821,51	1811,90
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Тополиная, влд. 1б	ОДЗ			0,0031	0,0031	0,00	7,24	7,24	4,38
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Тополиная, влд. 1б	ОДЗ	0,1450	0,0390	0,0031	0,1871	454,87	7,24	462,11	459,24
ТЭЦ ВАЗа	ул 40 лет Победы, зд. 33Г	ОДЗ	0,0370			0,0370	91,47	0,00	91,47	91,47
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Московский, влд. 10Б	ОДЗ	0,1490			0,1490	368,34	0,00	368,34	368,34
ТЭЦ ВАЗа	ул Дзержинского, влд. 68а	ОДЗ	0,3000			0,3000	741,63	0,00	741,63	741,63
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, влд. 32б	ОДЗ	0,0470		0,0025	0,0495	116,19	5,79	121,98	119,69
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 43	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50	0,00	44,50	44,50
ТЭЦ ВАЗа	Льва Яшина ул, вл. 6	ОДЗ	0,1100		0,0007	0,1107	271,93	1,61	273,54	272,90
ТЭЦ ВАЗа	Льва Яшина ул, вл. 6	ОДЗ	0,0900			0,0900	222,49	0,00	222,49	222,49
ТЭЦ ВАЗа	Ботаническая ул, вл. 40	ОДЗ	0,3450			0,3450	852,88	0,00	852,88	852,88
ТЭЦ ВАЗа	ул Коммунальная, влд. 29а	ОДЗ	0,0660			0,0660	163,16	0,00	163,16	163,16
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Коммунальная, влд. 40, стр. 14	ОДЗ	0,0700	0,1180	0,0008	0,1888	464,76	1,85	466,61	465,88
ТЭЦ ВАЗа	ул Коммунальная, влд. 40, стр. 14	ОДЗ	0,1250	0,0520	0,0016	0,1786	437,56	3,70	441,26	439,80
ТЭЦ ВАЗа	Офицерская ул, д. 32	ОДЗ	0,2000			0,2000	494,42	0,00	494,42	494,42
ТЭЦ ВАЗа	ул Фрунзе, влд. 2а	ОДЗ	0,0520		0,0007	0,0527	128,55	1,61	130,16	129,52
ТЭЦ ВАЗа	ул Фрунзе, влд. 2а	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50	0,00	44,50	44,50
ТЭЦ ВАЗа	Коммунальная ул, вл. 26	ОДЗ	0,3920	0,6080	0,0486	1,0486	2472,10	112,62	2584,72	2540,16
ТЭЦ ВАЗа	Ботаническая ул, вл. 46	ОДЗ	0,2440			0,2440	603,19	0,00	603,19	603,19
ТЭЦ ВАЗа	Ботаническая ул, вл. 46	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83	0,00	14,83	14,83
ТЭЦ ВАЗа	ул Ботаническая, влд. 36а	ОДЗ	0,0640		0,0003	0,0643	158,21	0,80	159,02	158,70
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, влд. 19	ОДЗ	0,1400	0,0780	0,0120	0,2300	538,92	27,80	566,72	555,72
ТЭЦ ВАЗа	43 ш Южное, влд. 121	ОДЗ	3,6800	9,0930	0,2553	13,0283	31576,16	591,40	32167,56	31933,55
ТЭЦ ВАЗа	Транспортная ул, вл. 19	ОДЗ	0,4620	2,0430	0,0535	2,5585	6192,62	124,04	6316,65	6267,57
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Ботаническая, влд. 13	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21	0,00	247,21	247,21
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, вл. 9	ОДЗ	0,1440	0,9450		1,0890	2692,12	0,00	2692,12	2692,12
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, вл. 53	ОДЗ	0,0150		0,0031	0,0181	37,08	7,18	44,26	41,42
ТЭЦ ВАЗа	Королева б-р, владение № 16а	ОДЗ	0,0400			0,0400	98,88	0,00	98,88	98,88
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Северная, влд. 35	ОДЗ	0,0500		0,1200	0,1700	123,61	278,00	401,61	291,61

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	Революционная ул, вл. 64	ОДЗ	0,1380	0,1200	0,0081	0,2661	637,80	18,77	656,57	649,14
ТЭЦ ВА3а	ш Южное, влд. 24а	ОДЗ	0,1150	0,0580	0,0053	0,1783	427,67	12,28	439,95	435,09
ТЭЦ ВА3а	Дзержинского ул, владение № 68а	ОДЗ	0,1114			0,1114	275,39	0,00	275,39	275,39
ТЭЦ ВА3а	Вокзальная ул, вл. 96г	ОДЗ	0,0200		0,0010	0,0210	49,44	2,41	51,86	50,90
ТЭЦ ВА3а	Орджоникидзе б-р, вл. 5	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,96	1103,76	989,81
ТЭЦ ВА3а	37 б-р Орджоникидзе, влд. 5	ОДЗ	0,0400		0,0038	0,0438	98,88	8,80	107,69	104,20
ТЭЦ ВА3а	ул Дзержинского, влд. 53а	ОДЗ	0,0440		0,0285	0,0725	108,77	66,03	174,80	148,67
ТЭЦ ВА3а	Фрунзе ул, д. 8Б	ОДЗ			0,0014	0,0014	0,00	3,24	3,24	1,96
ТЭЦ ВА3а	Фрунзе ул, д. 8Б	ОДЗ	0,0470	0,0750	0,0014	0,1234	301,60	3,24	304,84	303,56
ТЭЦ ВА3а	ул Спортивная, влд. 18в	ОДЗ	0,2020		0,0003	0,2023	499,36	0,80	500,16	499,85
ТЭЦ ВА3а	Северная ул, вл. 26	ОДЗ	1,4425	0,7980	0,0139	2,2544	5538,74	32,18	5570,92	5558,19
ТЭЦ ВА3а	Вокзальная ул, вл. 44	ОДЗ	0,2060	0,2940		0,5000	1236,05	0,00	1236,05	1236,05
ТЭЦ ВА3а	ул 40 лет Победы, влд. 94б	ОДЗ	0,0870		0,0033	0,0903	215,07	7,72	222,79	219,74
ТЭЦ ВА3а	70 лет Октября ул, д. 63	ОДЗ	0,0500	0,0170		0,0670	165,63	0,00	165,63	165,63
ТЭЦ ВА3а	ул Ворошилова, влд. 16а	ОДЗ	0,0190			0,0190	46,97	0,00	46,97	46,97
ТЭЦ ВА3а	Коммунальная ул, вл. 36	ОДЗ	0,1780	0,3680	0,0020	0,5480	1349,77	4,63	1354,40	1352,57
ТЭЦ ВА3а	б-р Космонавтов, влд. 30	ОДЗ			0,0028	0,0028	0,00	6,49	6,49	3,92
ТЭЦ ВА3а	б-р Космонавтов, влд. 30	ОДЗ	0,0750	0,0120	0,0028	0,0898	215,07	6,49	221,56	218,99
ТЭЦ ВА3а	ул Революционная, влд. 14	ОДЗ	0,0278		0,0039	0,0317	68,72	8,99	77,71	74,16
ТЭЦ ВА3а	пр-кт Степана Разина, д. 79	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,19	0,00	27,19	27,19
ТЭЦ ВА3а	Заставная ул, вл. 19	ОДЗ	0,3000		0,0012	0,3012	741,63	2,73	744,37	743,28
ТЭЦ ВА3а	ул Северная, д. 39а	ОДЗ	0,9800		0,0014	0,9814	2422,66	3,22	2425,88	2424,60
ТЭЦ ВА3а	Вокзальная ул, дом № 94а	ОДЗ	0,4740	0,1350	0,0037	0,6127	1505,51	8,57	1514,08	1510,69
ТЭЦ ВА3а	ул Дзержинского, влд. 38а	ОДЗ	0,2630	0,7230	0,0373	1,0233	2437,49	86,49	2523,98	2489,76
ТЭЦ ВА3а	Тополиная ул, вл. 12	ОДЗ	0,0980	0,0680	0,0520	0,2180	410,37	120,47	530,84	483,17
ТЭЦ ВА3а	Тополиная ул, зд. 18А	ОДЗ			0,0080	0,0080	0,00	18,53	18,53	11,20
ТЭЦ ВА3а	Тополиная ул, зд. 18А	ОДЗ	0,0240		0,0080	0,0320	59,33	18,53	77,86	70,53
ТЭЦ ВА3а	пр-кт Московский, влд. 17, стр. 1	ОДЗ	0,0310		0,0146	0,0456	76,64	33,82	110,46	97,08
ТЭЦ ВА3а	ул Коммунальная, влд. 40, стр. 12	ОДЗ	0,0640			0,0640	158,21	0,00	158,21	158,21
ТЭЦ ВА3а	Московский пр-кт, вл. 15	ОДЗ			0,0157	0,0157	0,00	36,37	36,37	21,98
ТЭЦ ВА3а	Московский пр-кт, вл. 15	ОДЗ	0,1210	0,0340	0,0157	0,1707	383,18	36,37	419,55	405,16
ТЭЦ ВА3а	Революционная ул, владение № 72а	ОДЗ	0,2400			0,2400	593,30	0,00	593,30	593,30
ТЭЦ ВА3а	ул Революционная, д. 72а	ОДЗ	0,1230		0,0013	0,1243	304,07	3,01	307,08	305,89
ТЭЦ ВА3а	Тополиная ул, вл. 45	ОДЗ	0,0580			0,0580	143,38	0,00	143,38	143,38
ТЭЦ ВА3а	Дзержинского ул, владение № 17а	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21	0,00	247,21	247,21
ТЭЦ ВА3а	ул Офицерская, д. 12А	ОДЗ	0,0450		0,0018	0,0468	111,24	4,17	115,41	113,76
ТЭЦ ВА3а	ул Офицерская, д. 12А	ОДЗ			0,0018	0,0018	0,00	4,17	4,17	2,52
ТЭЦ ВА3а	ул Офицерская, д. 12А	ОДЗ	0,0770	0,1460	0,0013	0,2243	551,28	3,01	554,29	553,10
ТЭЦ ВА3а	ул Офицерская, д. 12А	ОДЗ			0,0013	0,0013	0,00	3,01	3,01	1,82
ТЭЦ ВА3а	36 ул Ботаническая, влд. 32	ОДЗ	0,2640			0,2640	652,63	0,00	652,63	652,63
ТЭЦ ВА3а	Ворошилова ул, вл. 57	ОДЗ	0,0430	0,0250	0,0009	0,0689	168,10	2,15	170,26	169,40
ТЭЦ ВА3а	ул Борковская, влд. 46, стр. 1	ОДЗ	0,8480		0,0145	0,8625	2096,34	33,61	2129,96	2116,66

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, дом № 13а	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44	0,00	49,44	49,44
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, влд. 69	ОДЗ		0,1930	0,0438	0,2368	477,12	101,47	578,59	538,44
ТЭЦ ВАЗа	ул Свердлова, влд. 8а	ОДЗ	0,0190		0,0003	0,0193	46,97	0,77	47,74	47,44
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 43	ОДЗ	0,0310			0,0310	76,64	0,00	76,64	76,64
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 43	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,03	0,00	42,03	42,03
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 43	ОДЗ	0,0400			0,0400	98,88	0,00	98,88	98,88
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 43	ОДЗ	0,0300			0,0300	74,16	0,00	74,16	74,16
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 43	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,25	0,00	22,25	22,25
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 43	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,25	0,00	22,25	22,25
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 43	ОДЗ	0,1500		0,0010	0,1510	370,82	2,32	373,13	372,22
ТЭЦ ВАЗа	24 ул Воскресенская, влд. 26	ОДЗ	0,1100		0,0007	0,1107	271,93	1,61	273,54	272,90
ТЭЦ ВАЗа	43 ш Южное, влд. 32	ОДЗ	0,2100	0,8700	0,0042	1,0842	2669,87	9,73	2679,60	2675,75
ТЭЦ ВАЗа	43 ш Южное, влд. 32	ОДЗ			0,0042	0,0042	0,00	9,73	9,73	5,88
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 15Е	ОДЗ	0,0074		0,0001	0,0075	18,24	0,21	18,45	18,37
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, двлд. 1в	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,72	0,00	4,72	4,72
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Степана Разина, влд. 16а	ОДЗ	0,0750			0,0750	185,41	0,00	185,41	185,41
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Северная, зд. 103А	ОДЗ	1,2000	0,1400	0,0021	1,3421	3312,62	4,83	3317,44	3315,53
ТЭЦ ВАЗа	51 пр-кт Ленинский, д. 1	ОДЗ	0,0191		0,0001	0,0192	47,17	0,16	47,33	47,27
ТЭЦ ВАЗа	ул 40 лет Победы, зд. 65Б	ОДЗ	0,2900			0,2900	716,91	0,00	716,91	716,91
ТЭЦ ВАЗа	ул Северная, влд. 19, стр. 7	ОДЗ	0,1570			0,1570	388,12	0,00	388,12	388,12
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, двлд. 28	ОДЗ	0,0500	0,0800	0,0033	0,1333	321,37	7,72	329,09	326,04
ТЭЦ ВАЗа	Заставная ул, вл. 26	ОДЗ	0,1600			0,1600	395,54	0,00	395,54	395,54
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, вл. 53	ОДЗ	0,2070		0,0017	0,2087	511,73	3,86	515,58	514,06
ТЭЦ ВАЗа	Офицерская ул, вл. 15	ОДЗ	0,0260		0,0053	0,0313	64,27	12,28	76,55	71,69
ТЭЦ ВАЗа	ул Фрунзе, влд. 16б	ОДЗ	0,0740		0,0045	0,0785	182,94	10,46	193,39	189,26
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0348			0,0348	86,10	0,00	86,10	86,10
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0348		0,0009	0,0357	86,10	2,04	88,14	87,34
ТЭЦ ВАЗа	ш Южное, влд. 85	ОДЗ	0,0282			0,0282	69,71	0,00	69,71	69,71
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, д. 49	ОДЗ	0,0310		0,0013	0,0323	76,64	3,01	79,65	78,46
ТЭЦ ВАЗа	Офицерская ул, вл. 35	ОДЗ	0,0658		0,0027	0,0685	162,54	6,26	168,80	166,32
ТЭЦ ВАЗа	57 б-р Приморский, влд. 31	ОДЗ	0,0318		0,0223	0,0541	78,61	51,66	130,27	109,83
ТЭЦ ВАЗа	Офицерская ул, вл. 15	ОДЗ	0,1230			0,1230	304,07	0,00	304,07	304,07
ТЭЦ ВАЗа	57 б-р Приморский, влд. 31	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,22	0,00	2,22	2,22
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 31	ОДЗ	0,0192			0,0192	47,46	0,00	47,46	47,46
ТЭЦ ВАЗа	57 б-р Приморский, влд. 31	ОДЗ	0,0072		0,0028	0,0100	17,80	6,44	24,24	21,69
ТЭЦ ВАЗа	57 б-р Приморский, влд. 31	ОДЗ	0,0120		0,0010	0,0130	29,67	2,32	31,98	31,07
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Северная, влд. 26	ОДЗ	0,0596			0,0596	147,31	0,00	147,31	147,31
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, домовладение № 55а	ОДЗ	0,0100		0,0004	0,0104	24,72	0,81	25,53	25,21
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 16	ОДЗ	0,0390		0,0001	0,0391	96,41	0,23	96,64	96,55
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, вл. 41	ОДЗ	0,0950		0,0021	0,0971	234,85	4,83	239,68	237,77
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Ботаническая, влд. 6	ОДЗ	0,1640		0,0021	0,1661	405,42	4,87	410,29	408,36
ТЭЦ ВАЗа	40 ул Ворошилова, д. 34	ОДЗ	0,0100		0,0027	0,0127	24,72	6,26	30,98	28,50

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	Городской округ Южное ш, вл. 85	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21	0,00	247,21	247,21
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, вл. 77	ОДЗ	0,1320			0,1320	326,32	0,00	326,32	326,32
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, вл. 37а	ОДЗ	0,0700	0,0670		0,1370	338,68	0,00	338,68	338,68
ТЭЦ ВАЗа	ул Северная, влд. 9, стр. 13	ОДЗ	0,2100			0,2100	519,14	0,00	519,14	519,14
ТЭЦ ВАЗа	24 ул Революционная, д. 3	ОДЗ	0,0393			0,0393	97,15	0,00	97,15	97,15
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Северная, влд. 57	ОДЗ	0,2500			0,2500	618,03	0,00	618,03	618,03
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, вл. 51	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44	0,00	49,44	49,44
ТЭЦ ВАЗа	Вокзальная ул, владение № 76	ОДЗ	0,1080		0,0010	0,1090	266,99	2,32	269,30	268,39
ТЭЦ ВАЗа	Вокзальная ул, владение № 76	ОДЗ	0,0750			0,0750	185,41	0,00	185,41	185,41
ТЭЦ ВАЗа	ул 70 лет Октября, влд. 31, стр. 1	ОДЗ	0,1470		0,0117	0,1587	363,40	27,11	390,50	379,78
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Ботаническая, влд. 9	ОДЗ	0,0720		0,0002	0,0722	177,99	0,46	178,45	178,27
ТЭЦ ВАЗа	ул 40 лет Победы, влд. 50а	ОДЗ	0,0696	0,1350		0,2046	505,76	0,00	505,76	505,76
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 24	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,43	0,00	28,43	28,43
ТЭЦ ВАЗа	ул 40 лет Победы, влд. 50а	ОДЗ	0,0084			0,0084	20,80	0,00	20,80	20,80
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, д. 66	ОДЗ	0,0411	0,1186	0,0039	0,1636	394,79	8,99	403,78	400,23
ТЭЦ ВАЗа	31 ш Южное, зд. 79	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21	0,00	247,21	247,21
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, владение № 35а	ОДЗ			0,0310	0,0310	0,00	71,82	71,82	43,40
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, влд. 35а	ОДЗ	0,0400	0,0850		0,1250	309,01	0,00	309,01	309,01
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, зд. 7	ОДЗ	0,0610		0,0065	0,0675	150,80	15,06	165,86	159,90
ТЭЦ ВАЗа	ш Южное, зд. 79	ОДЗ	0,0260		0,0003	0,0263	64,40	0,70	65,09	64,82
ТЭЦ ВАЗа	ш Южное, зд. 79	ОДЗ	0,0260			0,0260	64,40	0,00	64,40	64,40
ТЭЦ ВАЗа	ш Южное, зд. 79	ОДЗ	0,0267			0,0267	66,01	0,00	66,01	66,01
ТЭЦ ВАЗа	ш Южное, зд. 79	ОДЗ	0,0267		0,0007	0,0274	66,01	1,55	67,56	66,94
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0081		0,0000	0,0081	20,02	0,09	20,12	20,08
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0261			0,0261	64,57	0,00	64,57	64,57
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0261		0,0013	0,0274	64,57	2,97	67,54	66,36
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Фрунзе, д. 10д	ОДЗ	0,0119		0,0002	0,0121	29,47	0,37	29,84	29,69
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0345		0,0004	0,0349	85,29	0,93	86,21	85,85
ТЭЦ ВАЗа	Тополиная ул, д. 7	ОДЗ	0,0248		0,0008	0,0256	61,38	1,76	63,14	62,45
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, д. 89	ОДЗ	0,0083		0,0002	0,0085	20,52	0,53	21,05	20,84
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 56а	ОДЗ	0,0173		0,0011	0,0184	42,79	2,43	45,22	44,26
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 56а	ОДЗ	0,0173			0,0173	42,79	0,00	42,79	42,79
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,61	0,00	12,61	12,61
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0051		0,0000	0,0051	12,61	0,01	12,62	12,61
ТЭЦ ВАЗа	56 ул Автостроителей, д. 41	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37	0,00	11,37	11,37
ТЭЦ ВАЗа	56 ул Автостроителей, д. 41	ОДЗ	0,0046		0,0001	0,0047	11,37	0,25	11,63	11,53
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 1	ОДЗ	0,0204			0,0204	50,43	0,00	50,43	50,43
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 1	ОДЗ	0,0204		0,0001	0,0205	50,43	0,21	50,64	50,56
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 4	ОДЗ	0,0041		0,0000	0,0041	10,16	0,02	10,18	10,17
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 4	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,16	0,00	10,16	10,16
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0266		0,0039	0,0305	65,76	9,04	74,79	71,22
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0266			0,0266	65,76	0,00	65,76	65,76

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	б-р Гая, влд. 1б	ОДЗ	0,0522		0,0022	0,0544	129,04	5,19	134,23	132,18
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0392		0,0022	0,0414	96,91	5,19	102,10	100,04
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0392			0,0392	96,91	0,00	96,91	96,91
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 3Б	ОДЗ	0,0463			0,0463	114,46	0,00	114,46	114,46
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 3Б	ОДЗ	0,0463		0,0002	0,0465	114,46	0,56	115,01	114,79
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 3Б	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/ЦТП 41/т/с от ЦТП 41 (Курчатова 3,	50 б-р Курчатова, д. 7	ОДЗ	0,0300			0,0300	74,16	0,00	74,16	74,16
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/ЦТП 41/т/с от ЦТП 41 (Курчатова 3,	50 б-р Курчатова, д. 7	ОДЗ	0,0300		0,0018	0,0318	74,16	4,24	78,40	76,73
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 33а	ОДЗ	0,0459		0,0018	0,0477	113,47	4,08	117,55	115,93
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Рябиновый, д. 3	ОДЗ	0,0409		0,0022	0,0431	101,11	5,00	106,11	104,13
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Рябиновый, д. 8	ОДЗ	0,0325		0,0022	0,0347	80,34	5,00	85,35	83,37
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, владение № 68а	ОДЗ	0,0666		0,0018	0,0684	164,64	4,08	168,72	167,11
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 1А	ОДЗ	0,0210		0,0000	0,0210	51,89	0,10	51,99	51,95
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 32	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,58	0,00	10,58	10,58
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 32	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0043	10,58	0,03	10,61	10,60
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0058		0,0000	0,0058	14,34	0,07	14,41	14,39
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Автостроителей, д. 60	ОДЗ	0,0027		0,0000	0,0027	6,67	0,03	6,71	6,69
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Тополиная, д. 29	ОДЗ	0,0021		0,0001	0,0022	5,19	0,23	5,42	5,33
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0105		0,0000	0,0105	25,96	0,02	25,98	25,97
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0048	11,62	0,12	11,73	11,69
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62	0,00	11,62	11,62
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0053		0,0023	0,0076	13,10	5,33	18,43	16,32
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 54А	ОДЗ	0,0111		0,0000	0,0111	27,44	0,01	27,45	27,45
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Тополиная, д. 16	ОДЗ	0,0292		0,0000	0,0292	72,19	0,05	72,23	72,21
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Тополиная, д. 16	ОДЗ	0,0292			0,0292	72,19	0,00	72,19	72,19
ТЭЦ ВАЗа	40 ул Свердлова, д. 9в	ОДЗ	0,0073		0,0001	0,0074	18,05	0,14	18,19	18,13
ТЭЦ ВАЗа	40 ул Свердлова, д. 9в	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,05	0,00	18,05	18,05
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0089		0,0006	0,0095	22,00	1,39	23,39	22,84
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,00	0,00	22,00	22,00
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 124	ОДЗ	0,0051		0,0002	0,0053	12,56	0,42	12,98	12,81
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 124	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,56	0,00	12,56	12,56
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 88б	ОДЗ	0,0160		0,0002	0,0162	39,53	0,39	39,92	39,77
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 88а	ОДЗ	0,0067		0,0008	0,0074	16,44	1,83	18,27	17,55
ТЭЦ ВАЗа	ул 40 лет Победы, д. 65	ОДЗ	0,0112		0,0001	0,0113	27,66	0,28	27,94	27,83
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,44	0,00	27,44	27,44

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0111		0,0000	0,0111	27,44	0,09	27,53	27,50
ТЭЦ ВАЗа	57 ул Спортивная, д. 16	ОДЗ	0,0023		0,0006	0,0029	5,56	1,41	6,98	6,42
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Революционная, д. 76, кв. 74	ОДЗ	0,0047		0,0002	0,0050	11,69	0,51	12,20	12,00
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Революционная, д. 76, кв. 74	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,69	0,00	11,69	11,69
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 35	ОДЗ	0,0063		0,0001	0,0064	15,57	0,14	15,71	15,66
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0051		0,0000	0,0052	12,63	0,09	12,73	12,69
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0057		0,0001	0,0058	14,09	0,25	14,35	14,24
ТЭЦ ВАЗа	50 ш Южное, д. 35	ОДЗ	0,0050		0,0005	0,0055	12,31	1,09	13,40	12,97
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0076		0,0002	0,0078	18,79	0,46	19,25	19,07
ТЭЦ ВАЗа	57 ул Спортивная, д. 16	ОДЗ	0,0101		0,0004	0,0104	24,89	0,86	25,75	25,41
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 34	ОДЗ	0,0025		0,0000	0,0025	6,18	0,09	6,27	6,24
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 34	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
ТЭЦ ВАЗа	Городской округ Степана Разина пр-кт, д. 19	ОДЗ	0,0031		0,0000	0,0032	7,74	0,07	7,81	7,78
ТЭЦ ВАЗа	Городской округ Степана Разина пр-кт, д. 19	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,74	0,00	7,74	7,74
ТЭЦ ВАЗа	40 пр-кт Степана Разина, д. 25	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,19	0,00	5,19	5,19
ТЭЦ ВАЗа	40 пр-кт Степана Разина, д. 25	ОДЗ	0,0021		0,0003	0,0024	5,19	0,67	5,86	5,60
ТЭЦ ВАЗа	47 ш Южное, д. 35б	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,38	0,00	30,38	30,38
ТЭЦ ВАЗа	47 ш Южное, д. 35б	ОДЗ	0,0123		0,0006	0,0129	30,38	1,41	31,80	31,24
ТЭЦ ВАЗа	47 ул 70 лет Октября, д. 16	ОДЗ	0,0027		0,0000	0,0027	6,58	0,09	6,67	6,63
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0046	11,12	0,32	11,45	11,32
ТЭЦ ВАЗа	40 ул Ворошилова, д. 24	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,44	0,00	27,44	27,44
ТЭЦ ВАЗа	40 ул Ворошилова, д. 24	ОДЗ	0,0111		0,0016	0,0127	27,44	3,78	31,22	29,72
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 6	ОДЗ	0,0031		0,0001	0,0032	7,66	0,19	7,85	7,78
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 32	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 32	ОДЗ	0,0037		0,0001	0,0038	9,15	0,19	9,33	9,26
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 35, кв. 1	ОДЗ	0,0038		0,0001	0,0039	9,39	0,12	9,51	9,46
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 75	ОДЗ	0,0209		0,0001	0,0210	51,77	0,16	51,93	51,86
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Татищева, д. 11	ОДЗ	0,0026		0,0007	0,0033	6,48	1,62	8,10	7,46
ТЭЦ ВАЗа	26 б-р Баумана, д. 5	ОДЗ	0,0088		0,0001	0,0089	21,83	0,21	22,04	21,95
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Автостроителей, д. 11А	ОДЗ	0,0197		0,0002	0,0199	48,70	0,35	49,05	48,91
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 12	ОДЗ	0,0126			0,0126	31,15	0,00	31,15	31,15
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 12	ОДЗ	0,0126		0,0009	0,0135	31,15	1,97	33,12	32,34
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Тополиная, д. 16	ОДЗ	0,0204		0,0001	0,0205	50,43	0,30	50,73	50,61

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	36 ул Тополиная, д. 16	ОДЗ	0,0204			0,0204	50,43	0,00	50,43	50,43
ТЭЦ ВА3а	56 ул Автостроителей, д. 41	ОДЗ	0,0088		0,0002	0,0090	21,75	0,51	22,26	22,06
ТЭЦ ВА3а	56 ул Автостроителей, д. 41	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,75	0,00	21,75	21,75
ТЭЦ ВА3а	39 ул Дзержинского, д. 25	ОДЗ	0,0035		0,0001	0,0036	8,65	0,23	8,88	8,79
ТЭЦ ВА3а	50 ул Маршала Жукова, д. 44	ОДЗ	0,0035		0,0002	0,0037	8,65	0,37	9,02	8,88
ТЭЦ ВА3а	50 ул Маршала Жукова, д. 44	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65	0,00	8,65	8,65
ТЭЦ ВА3а	57 б-р Приморский, д. 33	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,62	0,00	15,62	15,62
ТЭЦ ВА3а	57 б-р Приморский, д. 33	ОДЗ	0,0063		0,0001	0,0064	15,62	0,16	15,79	15,72
ТЭЦ ВА3а	40 б-р Туполева, д. 4	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,92	0,00	8,92	8,92
ТЭЦ ВА3а	40 б-р Туполева, д. 4	ОДЗ	0,0036		0,0008	0,0044	8,92	1,85	10,78	10,04
ТЭЦ ВА3а	50 ш Южное, д. 19	ОДЗ	0,0118		0,0001	0,0119	29,27	0,16	29,43	29,37
ТЭЦ ВА3а	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54	0,00	18,54	18,54
ТЭЦ ВА3а	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0075		0,0001	0,0076	18,54	0,23	18,77	18,68
ТЭЦ ВА3а	Юбилейная ул, д. 75	ОДЗ	0,0259		0,0016	0,0274	63,93	3,61	67,54	66,11
ТЭЦ ВА3а	44 ул Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,60	0,00	13,60	13,60
ТЭЦ ВА3а	44 ул Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0055		0,0003	0,0058	13,60	0,70	14,29	14,02
ТЭЦ ВА3а	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32	0,00	16,32	16,32
ТЭЦ ВА3а	26 ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0078		0,0020	0,0098	19,28	4,63	23,92	22,08
ТЭЦ ВА3а	50 ул Спортивная, д. 18	ОДЗ	0,0069		0,0003	0,0071	16,96	0,58	17,54	17,31
ТЭЦ ВА3а	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0068		0,0002	0,0071	16,91	0,53	17,44	17,23
ТЭЦ ВА3а	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,97	0,00	6,97	6,97
ТЭЦ ВА3а	44 ул Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64	0,00	9,64	9,64
ТЭЦ ВА3а	44 ул Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0039		0,0001	0,0040	9,64	0,21	9,85	9,77
ТЭЦ ВА3а	47 ш Южное, влд. 27а	ОДЗ	0,0034		0,0001	0,0035	8,41	0,19	8,59	8,52
ТЭЦ ВА3а	39 ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62	0,00	11,62	11,62
ТЭЦ ВА3а	50 ул 40 лет Победы, д. 48	ОДЗ	0,0230		0,0002	0,0232	56,86	0,46	57,32	57,14
ТЭЦ ВА3а	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0274			0,0274	67,74	0,00	67,74	67,74
ТЭЦ ВА3а	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0274		0,0006	0,0280	67,74	1,39	69,13	68,58
ТЭЦ ВА3а	ул 40 лет Победы, д. 65	ОДЗ	0,0069		0,0009	0,0078	17,16	2,09	19,24	18,42
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0038		0,0022	0,0060	9,37	5,00	14,37	12,39
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 51	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63	0,00	10,63	10,63
ТЭЦ ВА3а	50 ул 70 лет Октября, д. 51	ОДЗ	0,0043		0,0017	0,0060	10,63	4,01	14,64	13,05
ТЭЦ ВА3а	44 ул 70 лет Октября, д. 86	ОДЗ	0,0037		0,0007	0,0044	9,15	1,62	10,77	10,13
ТЭЦ ВА3а	39 ул Свердлова, д. 1в	ОДЗ	0,0080		0,0003	0,0083	19,78	0,63	20,40	20,15
ТЭЦ ВА3а	50 ул 40 лет Победы, д. 58	ОДЗ	0,0080		0,0001	0,0081	19,78	0,32	20,10	19,97
ТЭЦ ВА3а	30 ул 70 лет Октября, д. 15	ОДЗ	0,0038		0,0001	0,0039	9,39	0,30	9,70	9,58
ТЭЦ ВА3а	30 ул 70 лет Октября, д. 15	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39
ТЭЦ ВА3а	Юбилейная ул, д. 75	ОДЗ	0,0155		0,0007	0,0162	38,24	1,67	39,91	39,25
ТЭЦ ВА3а	50 ул 40 лет Победы, д. 58	ОДЗ	0,0053		0,0002	0,0055	13,15	0,46	13,61	13,43

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 33	ОДЗ	0,0166			0,0166	41,11	0,00	41,11	41,11
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 33	ОДЗ	0,0166		0,0001	0,0168	41,11	0,28	41,39	41,28
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 58	ОДЗ	0,0066		0,0001	0,0067	16,32	0,21	16,52	16,44
ТЭЦ ВАЗа	40 пр-кт Степана Разина, д. 25	ОДЗ	0,0139		0,0003	0,0142	34,36	0,67	35,03	34,77
ТЭЦ ВАЗа	40 пр-кт Степана Разина, д. 25	ОДЗ	0,0139			0,0139	34,36	0,00	34,36	34,36
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0038		0,0006	0,0044	9,39	1,37	10,76	10,22
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Московский, д. 61	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,20	2,20	1,33
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Ленинский, д. 35а	ОДЗ	0,0032		0,0002	0,0034	7,86	0,49	8,35	8,16
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Ленинский, д. 35а	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,86	0,00	7,86	7,86
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 56а	ОДЗ	0,1094			0,1094	270,45	0,00	270,45	270,45
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 56а	ОДЗ	0,1094		0,0047	0,1141	270,45	10,84	281,29	277,00
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 51	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37	0,00	11,37	11,37
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 51	ОДЗ	0,0046		0,0000	0,0046	11,37	0,08	11,45	11,42
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Автостроителей, д. 34	ОДЗ	0,0053		0,0022	0,0075	13,10	5,00	18,11	16,13
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 2б	ОДЗ	0,0830		0,0042	0,0872	205,18	9,66	214,84	211,02
ТЭЦ ВАЗа	00 ул Фрунзе, влд. 8а	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,42	0,42	0,25
ТЭЦ ВАЗа	00 ул Фрунзе, влд. 8а	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,42	0,42	0,25
ТЭЦ ВАЗа	00 ул Фрунзе, влд. 8а	ОДЗ	0,0261			0,0261	64,62	0,00	64,62	64,62
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 37	ОДЗ	0,0221		0,0007	0,0227	54,51	1,58	56,09	55,46
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 1г	ОДЗ	0,0140		0,0003	0,0143	34,61	0,79	35,40	35,09
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 1г	ОДЗ	0,0147		0,0001	0,0148	36,39	0,25	36,64	36,54
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 1г	ОДЗ	0,0147			0,0147	36,39	0,00	36,39	36,39
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 1г	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,25	0,25	0,15
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 6д	ОДЗ	0,0035		0,0007	0,0042	8,53	1,71	10,24	9,56
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0118		0,0000	0,0118	29,15	0,07	29,22	29,19
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0050		0,0003	0,0053	12,39	0,65	13,03	12,78
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0083		0,0003	0,0085	20,39	0,67	21,07	20,80
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,39	0,00	20,39	20,39
ТЭЦ ВАЗа	33 ул Революционная, д. 76	ОДЗ	0,0080		0,0010	0,0090	19,80	2,32	22,12	21,20
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/НС 1/т/с от НС 1 (Дзерж 63, Револ	32 ул Революционная, д. 10	ОДЗ	0,0022		0,0007	0,0029	5,44	1,51	6,94	6,35

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Тополиная, д. 23	ОДЗ	0,0029		0,0004	0,0033	7,14	0,93	8,07	7,70
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, д. 78	ОДЗ	0,0107		0,0005	0,0113	26,55	1,20	27,76	27,28
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, д. 78	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,20	1,20	0,73
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, д. 78	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,55	0,00	26,55	26,55
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, д. 29а	ОДЗ	0,0264		0,0002	0,0266	65,21	0,46	65,68	65,49
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 18	ОДЗ	0,0068		0,0011	0,0078	16,76	2,46	19,22	18,24
ТЭЦ ВАЗа	57 б-р Приморский, д. 15	ОДЗ	0,1140	0,2260	0,0148	0,3548	840,51	34,26	874,78	861,22
ТЭЦ ВАЗа	57 б-р Приморский, д. 15	ОДЗ			0,0148	0,0148	0,00	34,26	34,26	20,71
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 26	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,86	0,86	0,52
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 26	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37	0,00	11,37	11,37
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 26	ОДЗ	0,0046		0,0004	0,0050	11,37	0,86	12,23	11,89
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 37	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64	0,00	9,64	9,64
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 37	ОДЗ	0,0039		0,0010	0,0049	9,64	2,32	11,96	11,04
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 42	ОДЗ	0,0051		0,0000	0,0051	12,61	0,09	12,70	12,66
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 1	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88	0,00	10,88	10,88
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 1	ОДЗ	0,0044		0,0001	0,0045	10,88	0,16	11,04	10,98
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 24	ОДЗ	0,0059		0,0000	0,0059	14,59	0,02	14,61	14,60
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 30	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0043	10,63	0,09	10,72	10,69
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 30	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63	0,00	10,63	10,63
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Татищева, д. 13	ОДЗ	0,0051		0,0001	0,0052	12,61	0,12	12,72	12,68
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Татищева, д. 13	ОДЗ	0,0051		0,0001	0,0052	12,61	0,12	12,72	12,68
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Тополиная, д. 23	ОДЗ	0,0065		0,0004	0,0069	16,07	0,90	16,97	16,61
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 32	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11	0,00	12,11	12,11
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 32	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0050	12,11	0,12	12,23	12,18
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 8	ОДЗ	0,0048		0,0003	0,0051	11,87	0,76	12,63	12,33
ТЭЦ ВАЗа	27 б-р Приморский, д. 20	ОДЗ	0,0031		0,0001	0,0032	7,69	0,28	7,97	7,86
ТЭЦ ВАЗа	37 пр-кт Степана Разина, д. 26	ОДЗ	0,0168		0,0001	0,0169	41,53	0,25	41,79	41,69
ТЭЦ ВАЗа	37 пр-кт Степана Разина, д. 26	ОДЗ	0,0168		0,0001	0,0169	41,53	0,25	41,79	41,69
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 6	ОДЗ	0,0179		0,0003	0,0182	44,18	0,67	44,85	44,58
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Юбилейная, д. 49	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,57	0,00	20,57	20,57
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Юбилейная, д. 49	ОДЗ	0,0083		0,0002	0,0085	20,57	0,39	20,96	20,81
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Юбилейная, д. 49	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,39	0,39	0,24
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 15Б	ОДЗ	0,0096		0,0005	0,0101	23,78	1,04	24,82	24,41
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 2	ОДЗ	0,0169		0,0006	0,0175	41,80	1,41	43,22	42,66
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0122		0,0001	0,0123	30,13	0,19	30,32	30,25
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Революционная, д. 16	ОДЗ	0,0042		0,0000	0,0042	10,28	0,07	10,35	10,33
ТЭЦ ВАЗа	47 ул 70 лет Октября, д. 16	ОДЗ	0,0023		0,0000	0,0023	5,66	0,09	5,75	5,72
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0029		0,0000	0,0029	7,14	0,09	7,24	7,20
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0025		0,0000	0,0025	6,08	0,06	6,14	6,11
ТЭЦ ВАЗа	Рябиновый б-р, д. 1	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,08	0,00	6,08	6,08
ТЭЦ ВАЗа	Рябиновый б-р, д. 1	ОДЗ	0,0025		0,0000	0,0025	6,08	0,09	6,17	6,14
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 18А	ОДЗ	0,0039		0,0000	0,0039	9,54	0,09	9,63	9,60

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Тополиная, д. 40	ОДЗ	0,0024		0,0000	0,0024	5,93	0,07	6,00	5,98
ТЭЦ ВАЗа	Тополиная ул, д. 40	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,43	0,00	3,43	3,43
ТЭЦ ВАЗа	Тополиная ул, д. 48	ОДЗ	0,0012		0,0002	0,0013	2,84	0,39	3,24	3,08
ТЭЦ ВАЗа	56 ул Автостроителей, д. 41	ОДЗ			0,0030	0,0030	0,00	6,90	6,90	4,17
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, д. 41	ОДЗ	0,0129			0,0129	31,82	0,00	31,82	31,82
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,0046		0,0000	0,0046	11,35	0,07	11,42	11,39
ТЭЦ ВАЗа	27 б-р Буденного, д. 11	ОДЗ	0,0083		0,0003	0,0087	20,62	0,79	21,40	21,09
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 17	ОДЗ	0,0049		0,0002	0,0051	12,01	0,46	12,48	12,29
ТЭЦ ВАЗа	ул Льва Яшина, д. 16	ОДЗ	0,2030		0,0212	0,2242	501,84	49,04	550,88	531,47
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,0038		0,0008	0,0046	9,49	1,83	11,32	10,60
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, дом № 48	ОДЗ	0,0051		0,0002	0,0053	12,61	0,56	13,16	12,94
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 2	ОДЗ	0,0083		0,0000	0,0083	20,52	0,03	20,55	20,54
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 2	ОДЗ	0,0083		0,0000	0,0083	20,52	0,03	20,55	20,54
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 2	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,52	0,00	20,52	20,52
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 82А	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,01	0,00	21,01	21,01
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 82А	ОДЗ	0,0085		0,0005	0,0090	21,01	1,11	22,12	21,68
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 82А	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0010		0,0000	0,0010	2,47	0,02	2,50	2,49
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0041		0,0000	0,0041	10,06	0,01	10,07	10,07
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а, кв. 22В	ОДЗ	0,0030		0,0000	0,0030	7,39	0,05	7,44	7,42
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0028		0,0000	0,0028	6,95	0,02	6,97	6,96
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 12	ОДЗ	0,0034		0,0002	0,0036	8,31	0,56	8,86	8,64
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 24	ОДЗ	0,0034		0,0001	0,0035	8,43	0,19	8,62	8,54
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 24	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,43	0,00	8,43	8,43
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 51	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,58	0,00	8,58	8,58
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 51	ОДЗ	0,0035		0,0001	0,0036	8,58	0,19	8,76	8,69
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 75	ОДЗ	0,0135		0,0001	0,0136	33,45	0,16	33,61	33,55

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	Орджоникидзе б-р, д. 8	ОДЗ	0,0272			0,0272	67,12	0,00	67,12	67,12
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 15	ОДЗ	0,0008			0,0008	1,90	0,00	1,90	1,90
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 15	ОДЗ	0,0216		0,0003	0,0218	53,35	0,58	53,93	53,70
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 15	ОДЗ	0,0216			0,0216	53,35	0,00	53,35	53,35
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 15	ОДЗ	0,0216		0,0003	0,0218	53,35	0,58	53,93	53,70
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0107		0,0012	0,0119	26,45	2,76	29,21	28,12
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0107		0,0012	0,0119	26,45	2,76	29,21	28,12
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 9	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65	0,00	8,65	8,65
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 9	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0035	8,65	0,07	8,72	8,69
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, д. 19	ОДЗ	0,0008		0,0002	0,0010	2,08	0,35	2,42	2,29
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,19	0,00	5,19	5,19
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0085		0,0003	0,0088	21,01	0,63	21,64	21,39
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0140		0,0003	0,0143	34,56	0,74	35,30	35,01
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 5	ОДЗ	0,0051		0,0008	0,0059	12,61	1,83	14,44	13,71
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 5	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,61	0,00	12,61	12,61
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 31	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 31	ОДЗ	0,0037		0,0004	0,0041	9,15	0,90	10,05	9,69
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 72	ОДЗ	0,0059		0,0003	0,0062	14,46	0,74	15,20	14,91
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0026		0,0000	0,0026	6,43	0,05	6,47	6,46
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0052		0,0000	0,0052	12,85	0,05	12,90	12,88
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0052		0,0000	0,0052	12,85	0,05	12,90	12,88
ТЭЦ ВАЗа	31 ул Тополиная, д. 22	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10
ТЭЦ ВАЗа	31 ул Тополиная, д. 22	ОДЗ	0,0051		0,0000	0,0051	12,61	0,07	12,68	12,65
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,27	0,00	18,27	18,27
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0074		0,0001	0,0075	18,27	0,28	18,55	18,44
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, вл. 72а	ОДЗ			0,0039	0,0039	0,00	8,92	8,92	5,39
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 37	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,65	0,65	0,39
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 37	ОДЗ	0,0507			0,0507	125,34	0,00	125,34	125,34
ТоТЭЦ	Лесная ул, д. 54	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,01	0,00	21,01	21,01
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0089			0,0089	21,88	0,00	21,88	21,88
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0089		0,0000	0,0089	21,88	0,03	21,91	21,90
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57	0,00	15,57	15,57
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0063		0,0001	0,0064	15,57	0,19	15,76	15,69
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 16а	ОДЗ	0,0053		0,0300	0,0353	13,10	69,52	82,63	55,12
ТЭЦ ВАЗа	31 ул Тополиная, д. 14	ОДЗ	0,0064		0,0002	0,0066	15,82	0,53	16,35	16,14
ТЭЦ ВАЗа	31 ул Тополиная, д. 14	ОДЗ	0,0064		0,0002	0,0066	15,82	0,53	16,35	16,14
ТЭЦ ВАЗа	31 ул Тополиная, д. 14	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82	0,00	15,82	15,82
ТЭЦ ВАЗа	31 ул Тополиная, д. 14	ОДЗ	0,0650		0,0001	0,0651	160,69	0,21	160,90	160,81
ТЭЦ ВАЗа	31 ул Тополиная, д. 14	ОДЗ	0,0650			0,0650	160,69	0,00	160,69	160,69
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 88б	ОДЗ	0,0051		0,0001	0,0052	12,48	0,25	12,74	12,64
ТЭЦ ВАЗа	51 б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,97	0,00	6,97	6,97
ТЭЦ ВАЗа	51 б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0028		0,0001	0,0029	6,97	0,19	7,16	7,08

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	51 б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0063		0,0003	0,0066	15,57	0,72	16,29	16,01
ТЭЦ ВАЗа	51 б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57	0,00	15,57	15,57
ТЭЦ ВАЗа	ул 40 лет Победы, д. 65	ОДЗ	0,0052		0,0001	0,0053	12,76	0,28	13,03	12,92
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Юбилейная, д. 37	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,57	0,00	9,57	9,57
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Юбилейная, д. 37	ОДЗ	0,0039		0,0000	0,0039	9,57	0,09	9,66	9,62
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 75	ОДЗ	0,0080		0,0004	0,0083	19,68	0,86	20,54	20,20
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0074		0,0002	0,0076	18,24	0,51	18,75	18,55
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0104		0,0001	0,0105	25,66	0,21	25,87	25,79
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,23	0,00	24,23	24,23
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0098		0,0009	0,0107	24,23	1,97	26,20	25,42
ТЭЦ ВАЗа	47 б-р Рябиновый, д. 15	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26	0,00	21,26	21,26
ТЭЦ ВАЗа	47 б-р Рябиновый, д. 15	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,37	0,37	0,22
ТЭЦ ВАЗа	47 б-р Рябиновый, д. 15	ОДЗ	0,0086		0,0002	0,0088	21,26	0,37	21,63	21,48
ТЭЦ ВАЗа	Татищева б-р, д. 6	ОДЗ	0,0090		0,0004	0,0094	22,25	1,00	23,25	22,85
ТЭЦ ВАЗа	Татищева б-р, д. 6	ОДЗ	0,0074		0,0004	0,0078	18,32	1,00	19,31	18,92
ТЭЦ ВАЗа	Татищева б-р, д. 6	ОДЗ	0,0074		0,0004	0,0078	18,32	1,00	19,31	18,92
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 8	ОДЗ	0,0026		0,0002	0,0028	6,38	0,46	6,84	6,66
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78	0,00	19,78	19,78
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0080		0,0001	0,0081	19,78	0,19	19,96	19,89
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0079		0,0000	0,0079	19,53	0,02	19,55	19,54
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,53	0,00	19,53	19,53
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0087		0,0002	0,0089	21,51	0,35	21,85	21,72
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,51	0,00	21,51	21,51
ТЭЦ ВАЗа	40 пр-кт Степана Разина, влд. 39	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44	0,00	5,44	5,44
ТЭЦ ВАЗа	40 пр-кт Степана Разина, влд. 39	ОДЗ	0,0022		0,0001	0,0023	5,44	0,30	5,74	5,62
ТЭЦ ВАЗа	51 б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26	0,00	21,26	21,26
ТЭЦ ВАЗа	51 б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0086		0,0001	0,0087	21,26	0,14	21,40	21,34
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0098		0,0001	0,0099	24,20	0,32	24,53	24,40
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0098		0,0001	0,0099	24,20	0,32	24,53	24,40
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 126	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,09	0,00	12,09	12,09
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 126	ОДЗ	0,0049		0,0000	0,0049	12,09	0,07	12,16	12,13
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Ворошилова, д. 4а	ОДЗ	0,0036		0,0001	0,0037	8,90	0,28	9,18	9,07
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 58	ОДЗ	0,0172		0,0001	0,0173	42,52	0,25	42,77	42,67
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Автостроителей, д. 11А	ОДЗ	0,0058		0,0007	0,0065	14,34	1,51	15,84	15,25
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 26	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38	0,00	10,38	10,38
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 26	ОДЗ	0,0042		0,0002	0,0044	10,38	0,53	10,92	10,70
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 26	ОДЗ	0,0031		0,0003	0,0034	7,66	0,72	8,38	8,10
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 26	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66	0,00	7,66	7,66
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65	0,00	8,65	8,65
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0035		0,0009	0,0044	8,65	2,06	10,71	9,90
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 2Г	ОДЗ	0,0016		0,0000	0,0016	3,96	0,02	3,98	3,97
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 2Г	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96	0,00	3,96	3,96

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 100	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,35	0,00	13,35	13,35
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 100	ОДЗ	0,0054		0,0013	0,0067	13,35	3,10	16,45	15,23
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 124	ОДЗ	0,0046		0,0013	0,0059	11,37	3,10	14,48	13,25
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 124	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37	0,00	11,37	11,37
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 124	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85	0,00	12,85	12,85
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 124	ОДЗ	0,0052		0,0000	0,0052	12,85	0,09	12,95	12,91
ТЭЦ ВАЗа	26 б-р Баумана, д. 5	ОДЗ	0,0133		0,0023	0,0156	32,88	5,42	38,30	36,15
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Курчатова, д. 5	ОДЗ	0,0286			0,0286	70,70	0,00	70,70	70,70
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Курчатова, д. 5	ОДЗ	0,0286		0,0050	0,0336	70,70	11,63	82,33	77,73
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Ленинский, д. 27	ОДЗ	0,0043		0,0013	0,0056	10,63	3,10	13,73	12,51
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Ленинский, д. 27	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63	0,00	10,63	10,63
ТЭЦ ВАЗа	37 б-р Орджоникидзе, д. 10	ОДЗ	0,0289		0,0040	0,0329	71,44	9,29	80,73	77,06
ТЭЦ ВАЗа	37 б-р Орджоникидзе, д. 10	ОДЗ	0,0289			0,0289	71,44	0,00	71,44	71,44
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Орджоникидзе, д. 9	ОДЗ	0,0328			0,0328	81,08	0,00	81,08	81,08
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Орджоникидзе, д. 9	ОДЗ	0,0328		0,0020	0,0348	81,08	4,66	85,74	83,90
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 46	ОДЗ	0,0105			0,0105	25,96	0,00	25,96	25,96
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 46	ОДЗ	0,0105		0,0025	0,0130	25,96	5,84	31,80	29,49
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 15Б	ОДЗ	0,0097		0,0013	0,0110	23,98	2,90	26,88	25,73
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 15Б	ОДЗ	0,0097			0,0097	23,98	0,00	23,98	23,98
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 9	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,35	0,00	13,35	13,35
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 9	ОДЗ	0,0054		0,0022	0,0076	13,35	5,00	18,35	16,37
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Цветной, д. 12А	ОДЗ	0,0152		0,0027	0,0179	37,58	6,19	43,76	41,31
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0435		0,0021	0,0455	107,44	4,75	112,19	110,31
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0435			0,0435	107,44	0,00	107,44	107,44
3 ввод город/Уз 5-ЗВ/УТ-26/УТ-16/т/сеть от Ут-16/ЦТП-151/27-Н	44 ул 70 лет Октября, д. 61	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63	0,00	10,63	10,63
3 ввод город/Уз 5-ЗВ/УТ-26/УТ-16/т/сеть от Ут-16/ЦТП-151/27-Н	44 ул 70 лет Октября, д. 61	ОДЗ	0,0043		0,0001	0,0044	10,63	0,28	10,91	10,80
3 ввод город/Уз 5-ЗВ/УТ-26/УТ-16/т/сеть от Ут-16/ЦТП-151/27-Н	44 ул 70 лет Октября, д. 61	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,17
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Автостроителей, д. 34	ОДЗ	0,0105		0,0017	0,0122	25,96	3,94	29,90	28,34
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0067		0,0006	0,0073	16,56	1,27	17,84	17,33
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,56	0,00	16,56	16,56
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,08	0,00	15,08	15,08
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0061		0,0002	0,0063	15,08	0,46	15,54	15,36
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,41	0,00	12,41	12,41
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0050		0,0013	0,0063	12,41	3,06	15,47	14,26
ТЭЦ ВАЗа	32 б-р Кулибина, д. 10	ОДЗ	0,0083		0,0002	0,0085	20,54	0,46	21,01	20,82
ТЭЦ ВАЗа	32 б-р Кулибина, д. 10	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,54	0,00	20,54	20,54
ТЭЦ ВАЗа	57 б-р Приморский, д. 33	ОДЗ	0,0046		0,0004	0,0050	11,35	1,02	12,37	11,96

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	57 б-р Приморский, д. 33	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	1,02	1,02	0,62
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 24	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37	0,00	11,37	11,37
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 24	ОДЗ	0,0046		0,0001	0,0047	11,37	0,14	11,51	11,46
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	34 ул Революционная, д. 3а	ОДЗ	0,0090		0,0001	0,0092	22,30	0,30	22,60	22,48
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0028		0,0003	0,0030	6,82	0,65	7,47	7,22
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 50	ОДЗ	0,0051		0,0003	0,0054	12,61	0,65	13,26	13,00
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0041		0,0000	0,0041	10,14	0,02	10,16	10,15
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 1	ОДЗ	0,0095		0,0004	0,0099	23,44	1,02	24,45	24,05
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 1	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,44	0,00	23,44	23,44
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, двлд. 1в	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,86	0,00	5,86	5,86
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Фрунзе, д. 10д	ОДЗ			0,0017	0,0017	0,00	3,87	3,87	2,34
ТЭЦ ВАЗа	Фрунзе ул, д. 10д	ОДЗ	0,1457			0,1457	360,26	0,00	360,26	360,26
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Фрунзе, д. 10б	ОДЗ	0,0008		0,0001	0,0009	1,95	0,29	2,24	2,13
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,63	0,00	8,63	8,63
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0057		0,0000	0,0057	13,97	0,09	14,06	14,02
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0087		0,0005	0,0092	21,38	1,16	22,54	22,08
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0086		0,0001	0,0087	21,21	0,23	21,44	21,35
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 1д	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,79	0,00	18,79	18,79
ТЭЦ ВАЗа	51 б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,51	0,00	21,51	21,51
ТЭЦ ВАЗа	51 б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0087		0,0001	0,0088	21,51	0,23	21,74	21,65
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 29	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,70	0,00	10,70	10,70
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 29	ОДЗ	0,0043		0,0006	0,0049	10,70	1,38	12,08	11,54

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0059		0,0000	0,0059	14,61	0,02	14,63	14,62
ТЭЦ ВАЗа	44 ул.Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,34	0,00	14,34	14,34
ТЭЦ ВАЗа	44 ул.Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0058		0,0000	0,0058	14,34	0,02	14,36	14,35
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 35	ОДЗ	0,0047		0,0008	0,0055	11,62	1,83	13,45	12,72
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 35	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62	0,00	11,62	11,62
ТЭЦ ВАЗа	44 ул.Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0050	12,11	0,34	12,45	12,32
ТЭЦ ВАЗа	44 ул.Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11	0,00	12,11	12,11
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 48	ОДЗ	0,0302		0,0002	0,0304	74,66	0,46	75,12	74,94
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0204			0,0204	50,43	0,00	50,43	50,43
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0204		0,0003	0,0207	50,43	0,72	51,15	50,86
ТЭЦ ВАЗа	44 ул.Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,05	0,00	9,05	9,05
ТЭЦ ВАЗа	44 ул.Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0037		0,0000	0,0037	9,05	0,02	9,07	9,06
ТЭЦ ВАЗа	37 ул.Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0081		0,0002	0,0083	20,00	0,49	20,49	20,29
ТЭЦ ВАЗа	51 ул.Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,13	0,00	19,13	19,13
ТЭЦ ВАЗа	51 ул.Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0077		0,0001	0,0078	19,13	0,21	19,34	19,26
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0058		0,0001	0,0059	14,44	0,23	14,67	14,58
ТЭЦ ВАЗа	50 ул.Революционная, д. 18	ОДЗ	0,0069		0,0001	0,0070	17,06	0,16	17,22	17,16
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 100	ОДЗ	0,0046		0,0001	0,0048	11,45	0,30	11,75	11,63
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 100	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,45	0,00	11,45	11,45
ТЭЦ ВАЗа	40 б-р Туполева, д. 4	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,19	0,00	12,19	12,19
ТЭЦ ВАЗа	40 б-р Туполева, д. 4	ОДЗ	0,0049		0,0014	0,0064	12,19	3,34	15,52	14,20
ТЭЦ ВАЗа	28 ул.Революционная, д. 76	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,58	0,00	12,58	12,58
ТЭЦ ВАЗа	28 ул.Революционная, д. 76	ОДЗ	0,0051		0,0001	0,0052	12,58	0,14	12,72	12,67
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/К 6/Степана Разина 2	36 пр-кт Степана Разина, д. 2	ОДЗ	0,0031		0,0000	0,0031	7,66	0,05	7,71	7,69
ТЭЦ ВАЗа	47 ул.Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0060		0,0002	0,0061	14,78	0,35	15,13	14,99
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 54А	ОДЗ	0,0021		0,0000	0,0021	5,24	0,05	5,29	5,27
ТЭЦ ВАЗа	51 ул.Маршала Жукова, д. 2а	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,52	0,00	7,52	7,52
ТЭЦ ВАЗа	51 ул.Маршала Жукова, д. 2а	ОДЗ	0,0030		0,0008	0,0038	7,52	1,83	9,35	8,62
ТЭЦ ВАЗа	51 ул.Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0064		0,0002	0,0067	15,90	0,56	16,45	16,23
ТЭЦ ВАЗа	51 ул.Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,90	0,00	15,90	15,90
ТЭЦ ВАЗа	37 ул.Фрунзе, д. 106	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,36	0,00	1,36	1,36

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Фрунзе, д. 10б	ОДЗ	0,0006		0,0002	0,0008	1,36	0,56	1,92	1,70
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0036		0,0000	0,0036	8,80	0,02	8,82	8,81
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0064		0,0001	0,0065	15,77	0,16	15,93	15,87
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 6	ОДЗ	0,0049		0,0004	0,0053	12,19	0,83	13,02	12,69
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, д. 6	ОДЗ	0,0381		0,0008	0,0390	94,29	1,95	96,23	95,46
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Дзержинского, д. 25	ОДЗ	0,0115		0,0017	0,0131	28,33	3,87	32,20	30,67
ТЭЦ ВАЗа	31 ул Тополиная, д. 22	ОДЗ	0,0026		0,0005	0,0031	6,43	1,18	7,61	7,14
ТЭЦ ВАЗа	57 ул Спортивная, д. 4б	ОДЗ	0,0037		0,0000	0,0037	9,15	0,09	9,24	9,20
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0062		0,0000	0,0063	15,43	0,09	15,52	15,48
ТЭЦ ВАЗа	37 пр-кт Степана Разина, д. 18	ОДЗ	0,0048		0,0021	0,0069	11,77	4,96	16,72	14,76
ТЭЦ ВАЗа	27 б-р Приморский, д. 20	ОДЗ	0,0057		0,0008	0,0064	13,97	1,83	15,80	15,07
ТЭЦ ВАЗа	57 ул Юбилейная, д. 89	ОДЗ	0,0182		0,0000	0,0183	45,07	0,09	45,15	45,12
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 56	ОДЗ	0,0058		0,0013	0,0071	14,24	2,99	17,23	16,05
ТЭЦ ВАЗа	37 пр-кт Степана Разина, д. 18	ОДЗ	0,0022		0,0006	0,0027	5,32	1,32	6,64	6,11
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0065		0,0000	0,0065	15,97	0,07	16,04	16,01
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0091		0,0000	0,0092	22,60	0,09	22,69	22,65
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 3	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26	0,00	21,26	21,26
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 3	ОДЗ	0,0086		0,0012	0,0098	21,26	2,71	23,97	22,90
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 100	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0050	12,11	0,30	12,41	12,30
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 100	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11	0,00	12,11	12,11
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 15	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 15	ОДЗ	0,0034		0,0001	0,0035	8,41	0,25	8,66	8,56
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 15	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88	0,00	10,88	10,88
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 15	ОДЗ	0,0044		0,0014	0,0058	10,88	3,17	14,05	12,80

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Революционная, д. 16	ОДЗ	0,0059		0,0000	0,0059	14,56	0,02	14,58	14,57
ТЭЦ ВАЗа	Цветной б-р, д. 7, кв. 1 008	ОДЗ	0,0037		0,0007	0,0044	9,15	1,69	10,84	10,17
ТЭЦ ВАЗа	Цветной б-р, д. 7, кв. 1 008	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Рябиновый, д. 5	ОДЗ	0,0043		0,0003	0,0046	10,53	0,72	11,25	10,97
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Рябиновый, д. 5	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,53	0,00	10,53	10,53
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0002		0,0001	0,0003	0,49	0,16	0,66	0,59
ТЭЦ ВАЗа	44 ш Южное, д. 77	ОДЗ	0,0075		0,0000	0,0075	18,49	0,01	18,51	18,50
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,09	0,00	25,09	25,09
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0102		0,0002	0,0104	25,09	0,53	25,62	25,41
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,53	0,00	19,53	19,53
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0079		0,0002	0,0081	19,53	0,35	19,88	19,74
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Тополиная, д. 43	ОДЗ	0,0057		0,0002	0,0059	14,09	0,51	14,60	14,40
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0068		0,0001	0,0069	16,81	0,19	17,00	16,92
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,81	0,00	16,81	16,81
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Ворошилова, д. 15	ОДЗ	0,0364		0,0005	0,0369	89,98	1,25	91,24	90,74
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 2Б	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96	0,00	3,96	3,96
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 2Б	ОДЗ	0,0016		0,0000	0,0016	3,96	0,09	4,05	4,01
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 22	ОДЗ	0,0024		0,0002	0,0026	5,93	0,53	6,47	6,26
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 30	ОДЗ	0,0059		0,0001	0,0060	14,59	0,21	14,79	14,71
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0034		0,0000	0,0034	8,41	0,02	8,43	8,42
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 14	ОДЗ	0,0044		0,0000	0,0044	10,88	0,09	10,97	10,93
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 14	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88	0,00	10,88	10,88
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 50	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,59	0,00	18,59	18,59
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 50	ОДЗ	0,0075		0,0004	0,0080	18,59	1,00	19,59	19,19
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 50	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,78	0,42	13,20	13,03
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 50	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,78	0,00	12,78	12,78
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 35	ОДЗ	0,0146		0,0002	0,0148	36,09	0,35	36,44	36,30
ТЭЦ ВАЗа	57 ул Спортивная, д. 16	ОДЗ	0,0101		0,0001	0,0102	25,02	0,28	25,30	25,19
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0063		0,0000	0,0063	15,52	0,05	15,57	15,55
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 1	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,37	0,00	20,37	20,37
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 1	ОДЗ	0,0082		0,0004	0,0086	20,37	0,83	21,20	20,87
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз.10-15/К 1(3)/т/с К1 (3) Свердлова 42	50 ул Свердлова, д. 42	ОДЗ	0,0033		0,0017	0,0050	8,16	4,01	12,17	10,58
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз.10-15/К 1(3)/т/с К1 (3) Свердлова 42	50 ул Свердлова, д. 42	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0038		0,0013	0,0051	9,39	2,94	12,34	11,17

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
УТ-1 (на 18 кв./т/сеть от УТ-1/УТ-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0101		0,0001	0,0102	24,94	0,19	25,13	25,06
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 3	ОДЗ	0,0058		0,0002	0,0060	14,34	0,46	14,80	14,62
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 3	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,34	0,00	14,34	14,34
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 3	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12	0,00	11,12	11,12
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 3	ОДЗ	0,0045		0,0000	0,0045	11,12	0,09	11,22	11,18
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Ворошилова, д. 15	ОДЗ	0,0228			0,0228	56,36	0,00	56,36	56,36
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 8в	ОДЗ	0,0155		0,0001	0,0156	38,24	0,32	38,57	38,44
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0425		0,0002	0,0427	105,09	0,46	105,55	105,37
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Ленинский, д. 35а	ОДЗ	0,0049			0,0049	11,99	0,00	11,99	11,99
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Ленинский, д. 35а	ОДЗ	0,0049		0,0002	0,0050	11,99	0,44	12,43	12,26
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,0058		0,0002	0,0059	14,21	0,35	14,56	14,42
ТЭЦ ВАЗа	51 б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0126			0,0126	31,15	0,00	31,15	31,15
ТЭЦ ВАЗа	51 б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0126		0,0002	0,0128	31,15	0,44	31,59	31,41
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 24	ОДЗ	0,0159			0,0159	39,21	0,00	39,21	39,21
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 24	ОДЗ	0,0159		0,0002	0,0160	39,21	0,42	39,62	39,46
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Юбилейная, д. 37	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,75	0,00	10,75	10,75
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Юбилейная, д. 37	ОДЗ	0,0044		0,0011	0,0054	10,75	2,46	13,21	12,24
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0062		0,0001	0,0063	15,33	0,19	15,51	15,44
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,33	0,00	15,33	15,33
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0043		0,0021	0,0064	10,61	4,82	15,42	13,52
ТЭЦ ВАЗа	56 ул Автостроителей, д. 53Б	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,55	0,00	17,55	17,55
ТЭЦ ВАЗа	56 ул Автостроителей, д. 53Б	ОДЗ	0,0071		0,0000	0,0071	17,55	0,09	17,64	17,61
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 2Г	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96	0,00	3,96	3,96
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 2Г	ОДЗ	0,0016		0,0000	0,0016	3,96	0,09	4,05	4,01
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0082		0,0000	0,0082	20,27	0,05	20,32	20,30
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,27	0,00	20,27	20,27
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 13	ОДЗ	0,0025		0,0006	0,0031	6,18	1,32	7,50	6,98
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 13	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 6	ОДЗ	0,0128		0,0056	0,0183	31,54	12,86	44,40	39,31
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 6	ОДЗ	0,0038		0,0007	0,0045	9,30	1,71	11,01	10,33
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0289		0,0001	0,0290	71,42	0,25	71,67	71,57
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0055		0,0074	0,0129	13,60	17,12	30,72	23,94
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 40	ОДЗ	0,0180		0,0001	0,0181	44,50	0,21	44,71	44,62
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 40	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50	0,00	44,50	44,50
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Орджоникидзе, д. 12	ОДЗ	0,0028		0,0001	0,0029	6,92	0,14	7,06	7,01
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Московский, д. 61	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,08	0,00	11,08	11,08
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Московский, д. 61	ОДЗ	0,0045		0,0006	0,0051	11,08	1,44	12,51	11,94
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 27	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,59	0,00	7,59	7,59
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 27	ОДЗ	0,0031		0,0001	0,0031	7,59	0,16	7,75	7,69

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 27	ОДЗ	0,0048		0,0002	0,0050	11,89	0,46	12,35	12,17
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 27	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,89	0,00	11,89	11,89
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,56	0,00	16,56	16,56
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0067		0,0003	0,0070	16,56	0,79	17,35	17,04
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Фрунзе, д. 106	ОДЗ	0,0118		0,0000	0,0118	29,05	0,02	29,07	29,06
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Фрунзе, д. 106	ОДЗ	0,0118		0,0000	0,0118	29,05	0,02	29,07	29,06
ТЭЦ ВАЗа	40 пр-кт Степана Разина, д. 25	ОДЗ	0,0306			0,0306	75,75	0,00	75,75	75,75
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0163		0,0005	0,0168	40,30	1,23	41,52	41,04
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0163			0,0163	40,30	0,00	40,30	40,30
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0198		0,0006	0,0205	49,02	1,46	50,48	49,90
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 11Б	ОДЗ	0,0391			0,0391	96,68	0,00	96,68	96,68
ТЭЦ ВАЗа	33 ул Революционная, д. 76	ОДЗ	0,0112		0,0004	0,0116	27,64	0,86	28,50	28,16
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 26	ОДЗ	0,0064		0,0002	0,0066	15,80	0,46	16,26	16,08
ТЭЦ ВАЗа	ул 40 лет Победы, д. 65	ОДЗ	0,0129		0,0003	0,0131	31,79	0,58	32,37	32,14
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 2Б	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,46	0,00	3,46	3,46
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 2Б	ОДЗ	0,0014		0,0000	0,0014	3,46	0,09	3,55	3,52
ТЭЦ ВАЗа	42 пр-кт Степана Разина, д. 7	ОДЗ	0,0124		0,0001	0,0125	30,65	0,30	30,96	30,84
ТЭЦ ВАЗа	42 пр-кт Степана Разина, д. 7	ОДЗ	0,0124			0,0124	30,65	0,00	30,65	30,65
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 54	ОДЗ	0,0065		0,0001	0,0066	16,07	0,12	16,18	16,14
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 23	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,59	0,00	7,59	7,59
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 23	ОДЗ	0,0031		0,0002	0,0033	7,59	0,53	8,12	7,91
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0050		0,0001	0,0051	12,34	0,28	12,61	12,50
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,34	0,00	12,34	12,34
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0498			0,0498	123,11	0,00	123,11	123,11
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0498		0,0003	0,0501	123,11	0,74	123,85	123,56
ТЭЦ ВАЗа	40 ул Свердлова, влд. 9ж	ОДЗ	0,0044		0,0013	0,0057	10,83	3,11	13,94	12,71
ТЭЦ ВАЗа	40 ул Свердлова, влд. 9ж	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,83	0,00	10,83	10,83
ТЭЦ ВАЗа	40 ул Свердлова, влд. 9ж	ОДЗ	0,0044		0,0013	0,0057	10,83	3,11	13,94	12,71
ТЭЦ ВАЗа	47 ш Южное, д. 33	ОДЗ	0,0730		0,0020	0,0750	180,34	4,73	185,07	183,20
ТЭЦ ВАЗа	50 ш Южное, д. 43	ОДЗ	0,0523		0,0021	0,0544	129,17	4,89	134,06	132,12
ТЭЦ ВАЗа	56 ул 40 лет Победы, д. 68	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12	0,00	11,12	11,12
ТЭЦ ВАЗа	56 ул 40 лет Победы, д. 68	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0046	11,12	0,23	11,36	11,26
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0048		0,0000	0,0048	11,87	0,09	11,96	11,92
ТЭЦ ВАЗа	56 ул 40 лет Победы, д. 88	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63	0,00	10,63	10,63
ТЭЦ ВАЗа	56 ул 40 лет Победы, д. 88	ОДЗ	0,0043		0,0009	0,0052	10,63	2,09	12,72	11,89
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Революционная, д. 76	ОДЗ	0,0161		0,0002	0,0163	39,85	0,51	40,36	40,16
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Революционная, д. 76	ОДЗ	0,0161			0,0161	39,85	0,00	39,85	39,85
ТЭЦ ВАЗа	51 б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0096			0,0096	23,73	0,00	23,73	23,73
ТЭЦ ВАЗа	51 б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0096		0,0006	0,0102	23,73	1,37	25,10	24,56
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 72а	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,92	0,00	28,92	28,92
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 72а	ОДЗ	0,0117		0,0001	0,0118	28,92	0,25	29,18	29,08
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 30	ОДЗ	0,0030		0,0009	0,0039	7,42	1,97	9,39	8,61

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 30	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42	0,00	7,42	7,42
ТЭЦ ВАЗа	26 б-р Баумана, д. 5	ОДЗ	0,0035		0,0004	0,0039	8,65	0,90	9,56	9,20
Уз 7-ЗВ/УТ-7/УТ-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/УТ-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/К 1 (120) на Курчатова,6а	36 б-р Курчатова, д. 6а	ОДЗ	0,0063		0,0002	0,0065	15,57	0,56	16,13	15,91
ТЭЦ ВАЗа	51 б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0139		0,0002	0,0141	34,36	0,37	34,73	34,59
ТЭЦ ВАЗа	51 б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0139			0,0139	34,36	0,00	34,36	34,36
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 30	ОДЗ	0,0067		0,0010	0,0076	16,46	2,20	18,67	17,79
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0109		0,0001	0,0110	26,95	0,21	27,15	27,07
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0109			0,0109	26,95	0,00	26,95	26,95
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, д. 78	ОДЗ	0,0053			0,0053	12,98	0,00	12,98	12,98
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, д. 78	ОДЗ	0,0053		0,0001	0,0054	12,98	0,32	13,30	13,17
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0124			0,0124	30,68	0,00	30,68	30,68
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29, кв. 49	ОДЗ	0,0111		0,0000	0,0112	27,51	0,09	27,61	27,57
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29, кв. А-103	ОДЗ	0,0307		0,0002	0,0309	75,89	0,51	76,40	76,20
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,38	0,00	0,38	0,38
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,40	0,00	11,40	11,40
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 58	ОДЗ	0,0056		0,0001	0,0057	13,84	0,32	14,17	14,04
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Свердлова, д. 1в	ОДЗ	0,0050		0,0002	0,0052	12,36	0,44	12,80	12,63
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0093			0,0093	23,04	0,00	23,04	23,04
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 1д	ОДЗ	0,0073		0,0001	0,0074	18,02	0,28	18,30	18,19
ТЭЦ ВАЗа	57 б-р Приморский, д. 33	ОДЗ	0,0043		0,0001	0,0045	10,68	0,32	11,00	10,88
ТЭЦ ВАЗа	57 б-р Приморский, д. 33	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,68	0,00	10,68	10,68
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 18	ОДЗ	0,0044		0,0001	0,0045	10,88	0,14	11,02	10,96
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Воскресенская, д. 16, стр. 1	ОДЗ	0,2380	1,2350	0,0173	1,4903	3641,41	40,08	3681,48	3665,63
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 78	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11	0,00	12,11	12,11
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 78	ОДЗ	0,0049		0,0004	0,0053	12,11	0,86	12,97	12,63
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Фрунзе, д. 16	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,95	0,00	10,95	10,95
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Фрунзе, д. 16	ОДЗ	0,0044		0,0000	0,0045	10,95	0,05	11,00	10,98
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 66	ОДЗ	0,0234		0,0003	0,0237	57,72	0,72	58,44	58,16
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 66	ОДЗ	0,0234			0,0234	57,72	0,00	57,72	57,72
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0088		0,0001	0,0089	21,75	0,32	22,08	21,95
ТЭЦ ВАЗа	ул Фрунзе, влд. 16в	ОДЗ	0,0380	0,0410	0,0094	0,0884	195,30	21,78	217,07	208,46
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 40	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,51	0,00	5,51	5,51
УТ-7/УТ-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/УТ-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0032		0,0000	0,0032	7,89	0,02	7,91	7,90
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 35	ОДЗ	0,0128		0,0002	0,0130	31,72	0,35	32,06	31,93

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 35	ОДЗ	0,0128			0,0128	31,72	0,00	31,72	31,72
ТЭЦ ВАЗа	Татищева б-р, вл. 1А	ОДЗ	0,0800	0,0800	0,0022	0,1622	395,54	5,10	400,63	398,62
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 78	ОДЗ	0,0050		0,0010	0,0060	12,36	2,20	14,56	13,69
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 78	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36	0,00	12,36	12,36
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 7	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,64	0,00	11,64	11,64
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 7	ОДЗ	0,0047		0,0002	0,0049	11,64	0,46	12,10	11,92
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,61	0,00	12,61	12,61
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0051		0,0000	0,0051	12,61	0,09	12,70	12,66
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Степана Разина, влд. 79а	ОДЗ	0,0260		0,0001	0,0261	64,27	0,32	64,60	64,47
ТЭЦ ВАЗа	Вокзальная ул, вл. 86	ОДЗ	0,1980			0,1980	489,48	0,00	489,48	489,48
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, вл. 39	ОДЗ	0,3520	0,1900	0,0162	0,5582	1339,88	37,53	1377,41	1362,56
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, вл. 10	ОДЗ	0,0290			0,0290	71,69	0,00	71,69	71,69
ТЭЦ ВАЗа	32 пр-кт Московский, влд. 10	ОДЗ	0,0720		0,0001	0,0721	177,99	0,23	178,22	178,13
ТЭЦ ВАЗа	Полякова ул, д. 24	ОДЗ	0,0047		0,0003	0,0050	11,62	0,58	12,20	11,97
ТЭЦ ВАЗа	28 б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0063		0,0000	0,0063	15,50	0,09	15,59	15,56
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 1А	ОДЗ	0,0083		0,0001	0,0083	20,39	0,22	20,61	20,53
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, дом № 48	ОДЗ	0,0106		0,0008	0,0114	26,20	1,83	28,03	27,31
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а, кв. 43	ОДЗ	0,0026		0,0001	0,0027	6,53	0,16	6,69	6,62
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 32	ОДЗ	0,0029		0,0015	0,0044	7,17	3,48	10,64	9,27
ТЭЦ ВАЗа	Коммунальная ул, вл. 31Б	ОДЗ	0,2400	1,1990	0,0104	1,4494	3557,35	24,13	3581,49	3571,94
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, д. 43	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,04	0,00	14,04	14,04
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, д. 43	ОДЗ	0,0057		0,0002	0,0058	14,04	0,37	14,41	14,27
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 52	ОДЗ	0,0186		0,0001	0,0187	45,98	0,12	46,10	46,05
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0039		0,0001	0,0040	9,67	0,28	9,94	9,83
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,67	0,00	9,67	9,67
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 3	ОДЗ	0,0135			0,0135	33,37	0,00	33,37	33,37
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 16	ОДЗ	0,0032		0,0013	0,0045	7,91	3,06	10,97	9,76
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 16	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Ботаническая, влд. 9	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33	0,00	148,33	148,33
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, д. 24	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,91	0,00	9,91	9,91
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, д. 24	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	9,91	0,07	9,98	9,96
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Маршала Жукова, д. 24	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,37	0,00	2,37	2,37
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, д. 24, ком. №№ 60-70	ОДЗ	0,0133		0,0000	0,0133	32,88	0,07	32,95	32,92
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, д. 24, ком. №№ 60-70	ОДЗ	0,0133			0,0133	32,88	0,00	32,88	32,88
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Маршала Жукова, д. 24	ОДЗ	0,0145		0,0001	0,0146	35,85	0,28	36,12	36,01
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Маршала Жукова, д. 24	ОДЗ	0,0145			0,0145	35,85	0,00	35,85	35,85
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, дом № 24	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,37	0,00	2,37	2,37

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 18А	ОДЗ	0,0072		0,0000	0,0072	17,80	0,07	17,87	17,84
ТЭЦ ВАЗа	ул 40 лет Победы, влд. 50а	ОДЗ	0,0740	0,0430	0,0083	0,1253	289,24	19,23	308,46	300,86
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Офицерская, влд. 41	ОДЗ	0,4240			0,4240	1048,17	0,00	1048,17	1048,17
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Офицерская, влд. 41	ОДЗ	0,0500			0,0500	123,61	0,00	123,61	123,61
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, вл. 31	ОДЗ	0,0790	0,1100	0,0103	0,1993	467,23	23,81	491,04	481,62
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, вл. 31	ОДЗ			0,0058	0,0058	0,00	13,39	13,39	8,09
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Московский, влд. 31	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,77	0,77	0,47
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Московский, влд. 31	ОДЗ	0,0023	0,0032		0,0055	13,60	0,00	13,60	13,60
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Московский, влд. 31	ОДЗ	0,0117	0,0168		0,0285	70,45	0,00	70,45	70,45
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Московский, влд. 31	ОДЗ			0,0018	0,0018	0,00	4,05	4,05	2,45
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 22	ОДЗ	0,0028		0,0000	0,0029	7,00	0,09	7,09	7,05
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Фрунзе, д. 18	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,83	0,00	10,83	10,83
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Фрунзе, д. 18	ОДЗ	0,0044		0,0025	0,0069	10,83	5,86	16,69	14,37
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0049		0,0000	0,0050	12,21	0,09	12,30	12,27
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0187			0,0187	46,23	0,00	46,23	46,23
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, влд. 15	ОДЗ	0,0130		0,0003	0,0133	32,14	0,80	32,94	32,62
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Рябиновый, д. 7	ОДЗ	0,0025		0,0002	0,0027	6,18	0,42	6,60	6,43
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,46	0,00	19,46	19,46
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0079		0,0007	0,0086	19,46	1,71	21,17	20,49
ТЭЦ ВАЗа	ул Северная, влд. 43	ОДЗ	0,1000	0,3000		0,4000	988,84	0,00	988,84	988,84
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Юбилейная, д. 4	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0049	11,99	0,16	12,15	12,09
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Автостроителей, д. 34	ОДЗ	0,0066		0,0004	0,0070	16,32	0,86	17,17	16,83
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, вл. 9ж	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07	0,00	16,07	16,07
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, вл. 9ж	ОДЗ	0,0065		0,0015	0,0080	16,07	3,38	19,45	18,11
ТЭЦ ВАЗа	43 ш Южное, влд. 115	ОДЗ	0,3139	0,1767	0,0197	0,5103	1212,81	45,64	1258,45	1240,39
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Фрунзе, д. 14в	ОДЗ	0,0439		0,0004	0,0443	108,53	0,83	109,36	109,03
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 48	ОДЗ	0,0142		0,0003	0,0145	35,10	0,58	35,68	35,45
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, влд. 15	ОДЗ	0,0180		0,0008	0,0188	44,50	1,77	46,27	45,57
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 100	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,20	0,00	4,20	4,20
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 100	ОДЗ	0,0017		0,0002	0,0019	4,20	0,51	4,71	4,51
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, вл. 80А	ОДЗ	0,0150		0,0015	0,0165	37,08	3,38	40,46	39,12
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 18	ОДЗ	0,0059		0,0004	0,0063	14,59	0,93	15,51	15,15
ТЭЦ ВАЗа	ул Заставная, влд. 17	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78	0,00	19,78	19,78
ТЭЦ ВАЗа	ул 70 лет Октября, д. 10а	ОДЗ	0,0510	0,0770	0,0038	0,1318	316,43	8,80	325,23	321,75
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0063		0,0001	0,0064	15,57	0,25	15,83	15,73
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Дзержинского, д. 29	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88	0,00	10,88	10,88
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Дзержинского, д. 29	ОДЗ	0,0044		0,0000	0,0044	10,88	0,09	10,97	10,93
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 46	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,50	0,00	11,50	11,50
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 46	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0048	11,50	0,25	11,75	11,65
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Ботаническая, влд. 9	ОДЗ	0,0900			0,0900	222,49	0,00	222,49	222,49
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0024		0,0000	0,0024	5,93	0,07	6,00	5,98
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 9	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,75	0,00	8,75	8,75

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	51 ул Фрунзе, д. 9	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0036	8,75	0,09	8,84	8,81
ТЭЦ ВА3а	57 ул Революционная, влд. 41	ОДЗ	0,0412		0,0022	0,0434	101,85	5,10	106,95	104,93
ТЭЦ ВА3а	50 ул Спортивная, д. 6	ОДЗ	0,0081		0,0001	0,0082	20,10	0,14	20,24	20,18
ТЭЦ ВА3а	Борковская ул, вл. 16	ОДЗ	0,2000		0,0200	0,2200	494,42	46,33	540,75	522,42
ТЭЦ ВА3а	27 ул Юбилейная, д. 61	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,39	0,00	7,39	7,39
ТЭЦ ВА3а	27 ул Юбилейная, д. 61	ОДЗ	0,0030		0,0002	0,0032	7,39	0,46	7,85	7,67
ТЭЦ ВА3а	Городской округ Борковская ул, двл. 69а, стр. 2	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50	0,00	44,50	44,50
ТЭЦ ВА3а	51 б-р Приморский, влд. 1г	ОДЗ	0,1260	0,0920	0,0028	0,2208	538,92	6,49	545,40	542,84
ТЭЦ ВА3а	ул Тополиная, влд. 32а	ОДЗ			0,0350	0,0350	0,00	81,08	81,08	49,00
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 7	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,70	0,00	10,70	10,70
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 7	ОДЗ	0,0274			0,0274	67,76	0,00	67,76	67,76
ТЭЦ ВА3а	42 б-р Луначарского, д. 17	ОДЗ	0,0058		0,0003	0,0061	14,34	0,65	14,99	14,73
ТЭЦ ВА3а	42 б-р Луначарского, д. 17	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,34	0,00	14,34	14,34
ТЭЦ ВА3а	Тополиная ул, владение № 32а	ОДЗ	0,0340			0,0340	84,05	0,00	84,05	84,05
ТЭЦ ВА3а	б-р Курчатова, влд. 11	ОДЗ	0,1330		0,0090	0,1420	328,79	20,75	349,54	341,33
ТЭЦ ВА3а	Северная ул, владение № 23, строение 9	ОДЗ	0,3100		0,0200	0,3300	766,35	46,33	812,68	794,35
ТЭЦ ВА3а	28 б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0099		0,0000	0,0099	24,47	0,09	24,57	24,53
ТЭЦ ВА3а	Вокзальная ул, вл. 64	ОДЗ	0,5220			0,5220	1290,44	0,00	1290,44	1290,44
ТЭЦ ВА3а	Вокзальная ул, вл. 112	ОДЗ	0,1500			0,1500	370,82	0,00	370,82	370,82
ТЭЦ ВА3а	44 ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0054		0,0000	0,0054	13,35	0,07	13,42	13,39
ТЭЦ ВА3а	50 пр-кт Ленинский, д. 1А	ОДЗ	0,0437		0,0003	0,0440	108,06	0,58	108,63	108,41
ТЭЦ ВА3а	44 ул Автостроителей, д. 12	ОДЗ	0,0164		0,0001	0,0165	40,54	0,21	40,75	40,67
ТЭЦ ВА3а	44 ул 70 лет Октября, д. 61	ОДЗ	0,0112		0,0001	0,0113	27,69	0,16	27,85	27,79
ТЭЦ ВА3а	44 ул 70 лет Октября, д. 61	ОДЗ	0,0112			0,0112	27,69	0,00	27,69	27,69
ТЭЦ ВА3а	Вокзальная ул, владение № 102а	ОДЗ	0,2000			0,2000	494,42	0,00	494,42	494,42
ТЭЦ ВА3а	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,05	0,00	9,05	9,05
ТЭЦ ВА3а	44 ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0043		0,0002	0,0045	10,63	0,39	11,02	10,87
ТЭЦ ВА3а	51 ул Фрунзе, д. 26	ОДЗ	0,0121		0,0003	0,0124	30,01	0,65	30,66	30,40
ТЭЦ ВА3а	ул Вокзальная, д. 11	ОДЗ	0,1100		0,0127	0,1227	271,93	29,44	301,37	289,72
ТЭЦ ВА3а	30 б-р Цветной, д. 33	ОДЗ	0,0060		0,0000	0,0061	14,93	0,09	15,02	14,99
ТЭЦ ВА3а	30 б-р Цветной, д. 33	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,93	0,00	14,93	14,93
ТЭЦ ВА3а	57 ул Спортивная, д. 16	ОДЗ	0,0075		0,0001	0,0075	18,47	0,12	18,58	18,54
ТЭЦ ВА3а	39 ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0155		0,0010	0,0165	38,32	2,32	40,63	39,72
ТЭЦ ВА3а	ул Северная, влд. 19	ОДЗ	0,4960			0,4960	1226,16	0,00	1226,16	1226,16
ТЭЦ ВА3а	47 ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0142		0,0006	0,0148	34,98	1,44	36,42	35,85
ТЭЦ ВА3а	56 ул 40 лет Победы, д. 80	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,92	0,00	11,92	11,92
ТЭЦ ВА3а	56 ул 40 лет Победы, д. 80	ОДЗ	0,0048		0,0006	0,0054	11,92	1,44	13,35	12,78
ТЭЦ ВА3а	27 ул Юбилейная, д. 49	ОДЗ	0,0043		0,0010	0,0053	10,68	2,20	12,88	12,01
ТЭЦ ВА3а	27 ул Юбилейная, д. 49	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,68	0,00	10,68	10,68
ТЭЦ ВА3а	57 б-р Приморский, д. 33	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,47	0,00	11,47	11,47
ТЭЦ ВА3а	57 б-р Приморский, д. 33	ОДЗ	0,0046		0,0000	0,0047	11,47	0,09	11,56	11,53
ТЭЦ ВА3а	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,19	0,00	16,19	16,19

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 90	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,14	0,00	10,14	10,14
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 90	ОДЗ	0,0041		0,0000	0,0041	10,14	0,09	10,23	10,19
ТЭЦ ВАЗа	51 б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0120		0,0001	0,0121	29,67	0,25	29,92	29,82
ТЭЦ ВАЗа	51 б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,67	0,00	29,67	29,67
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 2	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,50	0,00	17,50	17,50
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 2	ОДЗ	0,0071		0,0000	0,0071	17,50	0,09	17,60	17,56
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0086		0,0012	0,0098	21,26	2,78	24,04	22,94
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26	0,00	21,26	21,26
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26	0,00	21,26	21,26
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0086		0,0012	0,0098	21,26	2,78	24,04	22,94
ТЭЦ ВАЗа	47 ул 70 лет Октября, д. 22а	ОДЗ	0,0088		0,0001	0,0089	21,75	0,19	21,94	21,87
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/К 6/Степана Разина 2	36 пр-кт Степана Разина, д. 2	ОДЗ	0,0042		0,0000	0,0042	10,38	0,07	10,45	10,42
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 52	ОДЗ	0,0029		0,0001	0,0029	7,12	0,12	7,24	7,19
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0154		0,0001	0,0155	38,07	0,30	38,37	38,25
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,07	0,00	38,07	38,07
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, вл. 82	ОДЗ			0,0165	0,0165	0,00	38,13	38,13	23,04
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, вл. 82	ОДЗ	0,0326	0,0900	0,0165	0,1391	303,08	38,13	341,21	326,12
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 46	ОДЗ	0,0051		0,0001	0,0052	12,68	0,21	12,89	12,81
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 46	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,68	0,00	12,68	12,68
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, д. 46	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,68	0,00	19,68	19,68
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, д. 46	ОДЗ	0,0080		0,0008	0,0088	19,68	1,90	21,58	20,83
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Тополиная, д. 17	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0048	11,64	0,23	11,88	11,78
ТЭЦ ВАЗа	Тополиная ул, д. 2, оф. 137	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0048	11,64	0,23	11,88	11,78
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 5	ОДЗ	0,0031		0,0002	0,0033	7,66	0,37	8,03	7,89
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 5	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66	0,00	7,66	7,66
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 44	ОДЗ	0,0196			0,0196	48,48	0,00	48,48	48,48
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 44	ОДЗ	0,0196		0,0002	0,0198	48,48	0,39	48,87	48,72
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0130		0,0002	0,0132	32,14	0,56	32,69	32,47
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0026		0,0000	0,0026	6,30	0,04	6,34	6,33
ТЭЦ ВАЗа	57 ул Спортивная, д. 46	ОДЗ	0,0091		0,0001	0,0092	22,57	0,16	22,73	22,67
ТЭЦ ВАЗа	Тополиная ул, д. 49	ОДЗ	0,0137		0,0004	0,0141	33,87	1,00	34,86	34,47
ТЭЦ ВАЗа	ул. Ворошилова, вл. 19а	ОДЗ			0,0013	0,0013	0,00	3,01	3,01	1,82
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Ворошилова, влд. 19а	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,03	0,00	42,03	42,03
ТЭЦ ВАЗа	Заставная ул, владение № 24А	ОДЗ	0,0500		0,0063	0,0563	123,61	14,48	138,08	132,36
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 126	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,36	0,00	10,36	10,36
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, вл. 70	ОДЗ	0,0300			0,0300	74,16	0,00	74,16	74,16
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 27	ОДЗ	0,0040		0,0009	0,0049	9,94	2,03	11,97	11,17
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 27	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,94	0,00	9,94	9,94
ТЭЦ ВАЗа	Городской округ Московский пр-кт, вл. 55	ОДЗ	0,0050		0,0000	0,0050	12,29	0,09	12,38	12,34

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	Городской округу Московский пр-кт, вл. 55	ОДЗ	0,0020		0,0000	0,0020	4,89	0,09	4,99	4,95
ТЭЦ ВАЗа	Городской округу Московский пр-кт, вл. 55	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
ТЭЦ ВАЗа	Городской округу Московский пр-кт, вл. 55	ОДЗ	0,0051		0,0000	0,0051	12,48	0,09	12,58	12,54
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Воскресенская, влд. 13	ОДЗ	0,0350		0,0006	0,0356	86,52	1,39	87,91	87,36
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Воскресенская, влд. 13	ОДЗ	0,1820		0,0024	0,1844	449,92	5,63	455,55	453,33
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Воскресенская, влд. 13	ОДЗ	0,0470		0,0001	0,0471	116,19	0,23	116,42	116,33
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Воскресенская, влд. 13	ОДЗ	0,1070		0,0006	0,1076	264,51	1,39	265,90	265,35
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Воскресенская, влд. 13	ОДЗ	0,0900		0,0004	0,0904	222,49	0,93	223,42	223,05
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Воскресенская, влд. 13	ОДЗ	0,0330		0,0003	0,0333	81,58	0,70	82,27	82,00
Уз 7-ЗВ/УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/К 1 (120) на Курчатова,6а	36 б-р Курчатова, д. 6а	ОДЗ	0,0096		0,0006	0,0102	23,73	1,30	25,03	24,52
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0064		0,0003	0,0067	15,72	0,79	16,51	16,20
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 1г	ОДЗ	0,0145		0,0004	0,0149	35,85	0,83	36,68	36,35
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 12	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88	0,00	10,88	10,88
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 12	ОДЗ	0,0044		0,0004	0,0048	10,88	0,90	11,78	11,42
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, д. 3в	ОДЗ	0,0119		0,0009	0,0128	29,39	2,09	31,48	30,65
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Татищева, д. 13	ОДЗ	0,0074		0,0003	0,0077	18,29	0,63	18,92	18,67
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Тополиная, д. 15	ОДЗ	0,0135		0,0005	0,0140	33,37	1,14	34,51	34,06
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 56а	ОДЗ	0,0298		0,0006	0,0304	73,67	1,37	75,04	74,49
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 56а	ОДЗ	0,0298			0,0298	73,67	0,00	73,67	73,67
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 35	ОДЗ	0,0057		0,0000	0,0057	14,04	0,05	14,09	14,07
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 2	ОДЗ	0,0045		0,0002	0,0047	11,12	0,51	11,63	11,43
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 2	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12	0,00	11,12	11,12
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Фрунзе, д. 10б	ОДЗ	0,0058		0,0001	0,0059	14,34	0,25	14,59	14,49
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0142			0,0142	35,10	0,00	35,10	35,10
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0142		0,0000	0,0142	35,10	0,09	35,20	35,16
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 15	ОДЗ	0,0008			0,0008	1,90	0,00	1,90	1,90
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 15	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,61	0,00	14,61	14,61
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 15	ОДЗ	0,0059		0,0001	0,0060	14,61	0,28	14,89	14,78
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 2	ОДЗ	0,0106		0,0002	0,0108	26,13	0,46	26,59	26,41
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 54	ОДЗ	0,0062		0,0007	0,0069	15,33	1,55	16,88	16,27
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 54	ОДЗ	0,0062		0,0004	0,0066	15,33	0,90	16,23	15,87
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 116	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63	0,00	10,63	10,63
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 116	ОДЗ	0,0043		0,0002	0,0045	10,63	0,49	11,12	10,92
ТЭЦ ВАЗа	40 пр-кт Степана Разина, влд. 39	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	40 пр-кт Степана Разина, влд. 39	ОДЗ	0,0033		0,0000	0,0033	8,16	0,09	8,25	8,21
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 72	ОДЗ	0,0059		0,0000	0,0059	14,59	0,09	14,68	14,64
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0057		0,0008	0,0065	14,02	1,81	15,82	15,11
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Революционная, д. 16	ОДЗ	0,0044		0,0003	0,0047	10,93	0,74	11,67	11,37
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 9	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,85	0,00	8,85	8,85
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 9	ОДЗ	0,0036		0,0000	0,0036	8,85	0,09	8,94	8,91
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0083		0,0002	0,0085	20,52	0,42	20,94	20,77
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0086		0,0002	0,0088	21,19	0,42	21,60	21,44
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Фрунзе, д. 16	ОДЗ	0,0124			0,0124	30,65	0,00	30,65	30,65
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Фрунзе, д. 16	ОДЗ	0,0124		0,0003	0,0127	30,65	0,67	31,33	31,06
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0112		0,0005	0,0117	27,74	1,20	28,94	28,46
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0112			0,0112	27,74	0,00	27,74	27,74
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 17	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,67	0,00	11,67	11,67
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 17	ОДЗ	0,0047		0,0005	0,0052	11,67	1,20	12,87	12,40
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0099		0,0024	0,0123	24,47	5,56	30,03	27,83
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 5	ОДЗ	0,0047		0,0002	0,0049	11,62	0,46	12,08	11,90
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 5	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62	0,00	11,62	11,62
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 5	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,20	0,00	9,20	9,20
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 5	ОДЗ	0,0037		0,0002	0,0039	9,20	0,44	9,64	9,46
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 40	ОДЗ	0,0092			0,0092	22,79	0,00	22,79	22,79
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 40	ОДЗ	0,0092		0,0001	0,0093	22,79	0,12	22,91	22,86
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Революционная, д. 8	ОДЗ	0,0073		0,0002	0,0075	18,10	0,37	18,47	18,32
ТЭЦ ВАЗа	51 б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,22	0,00	25,22	25,22
ТЭЦ ВАЗа	51 б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0102		0,0006	0,0108	25,22	1,39	26,61	26,06
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 34	ОДЗ	0,0035		0,0001	0,0036	8,65	0,16	8,81	8,75
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 34	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65	0,00	8,65	8,65
ТЭЦ ВАЗа	50 ш Южное, д. 25	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83	0,00	14,83	14,83
ТЭЦ ВАЗа	50 ш Южное, д. 25	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,58	0,58	0,35
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 40	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0045	11,00	0,12	11,12	11,07
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 40	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,00	0,00	11,00	11,00
ТЭЦ ВАЗа	57 ул Спортивная, д. 46	ОДЗ	0,0062		0,0001	0,0063	15,30	0,32	15,63	15,50
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0134		0,0000	0,0134	33,13	0,09	33,22	33,18
УТ-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/УТ-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского квартал/Уз.10-11/К 2(34)/Степана Разина10,д/с 177	50 пр-кт Степана Разина, д. 10	ОДЗ	0,0044			0,0046	10,88	0,46	11,34	11,16
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 50	ОДЗ	0,0026		0,0001	0,0027	6,45	0,21	6,66	6,58
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 50	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,45	0,00	6,45	6,45
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 33	ОДЗ	0,0187			0,0187	46,23	0,00	46,23	46,23
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 33	ОДЗ	0,0187		0,0004	0,0191	46,23	0,97	47,20	46,82
ТЭЦ ВАЗа	47 б-р Рябиновый, д. 15	ОДЗ	0,0077		0,0005	0,0082	19,01	1,18	20,19	19,72

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Ворошилова, д. 15	ОДЗ	0,0359		0,0001	0,0360	88,75	0,25	89,00	88,90
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Дзержинского, д. 25	ОДЗ	0,0031		0,0007	0,0038	7,66	1,55	9,22	8,60
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 72б	ОДЗ	0,0144			0,0144	35,60	0,00	35,60	35,60
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 72б	ОДЗ	0,0144		0,0001	0,0145	35,60	0,16	35,76	35,70
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0133			0,0133	32,88	0,00	32,88	32,88
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0133		0,0001	0,0134	32,88	0,19	33,06	32,99
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Свердлова, д. 1	ОДЗ	0,0247		0,0001	0,0248	61,06	0,19	61,25	61,17
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Свердлова, д. 1	ОДЗ	0,0247			0,0247	61,06	0,00	61,06	61,06
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Фрунзе, д. 10б	ОДЗ	0,0036		0,0001	0,0037	8,78	0,30	9,08	8,96
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 6	ОДЗ	0,0172		0,0028	0,0200	42,52	6,51	49,03	46,45
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 17	ОДЗ	0,0047		0,0000	0,0047	11,62	0,09	11,71	11,67
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 124	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, вл. 27а	ОДЗ	0,0093		0,0000	0,0093	22,99	0,09	23,08	23,05
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Рябиновый, д. 6	ОДЗ	0,0084		0,0003	0,0086	20,64	0,60	21,24	21,01
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 30	ОДЗ	0,0036		0,0001	0,0037	8,90	0,25	9,15	9,05
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 30	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90	0,00	8,90	8,90
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, д. 68	ОДЗ	0,0074		0,0003	0,0077	18,29	0,79	19,08	18,77
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, д. 72	ОДЗ	0,0056		0,0002	0,0058	13,84	0,39	14,24	14,08
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, д. 72	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,84	0,00	13,84	13,84
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Автостроителей, д. 34	ОДЗ	0,0116		0,0009	0,0125	28,68	2,06	30,74	29,92
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0025		0,0003	0,0028	6,18	0,74	6,92	6,63
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 58	ОДЗ	0,0080		0,0010	0,0090	19,78	2,20	21,98	21,11
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0053		0,0003	0,0056	13,10	0,58	13,68	13,45
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10	0,00	13,10	13,10
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Фрунзе, д. 10б	ОДЗ	0,0132		0,0002	0,0133	32,51	0,44	32,95	32,77
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, двлд. 1в	ОДЗ	0,0128		0,0034	0,0162	31,57	7,88	39,45	36,33
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 50	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,55	0,00	26,55	26,55
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 50	ОДЗ	0,0107		0,0008	0,0115	26,55	1,85	28,40	27,67
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 50	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,47	0,00	22,47	22,47
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 50	ОДЗ	0,0091		0,0008	0,0099	22,47	1,85	24,32	23,59
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Автостроителей, д. 11А	ОДЗ	0,0045		0,0005	0,0050	11,15	1,14	12,28	11,84
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0061		0,0001	0,0062	15,18	0,23	15,41	15,32
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 82	ОДЗ	0,0066		0,0003	0,0069	16,32	0,65	16,96	16,71
ТЭЦ ВАЗа	47 б-р Рябиновый, д. 15	ОДЗ	0,0080		0,0003	0,0083	19,83	0,60	20,43	20,19
ТЭЦ ВАЗа	47 б-р Рябиновый, д. 15	ОДЗ	0,0066		0,0003	0,0069	16,24	0,70	16,94	16,66
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Рябиновый, д. 6	ОДЗ	0,0042		0,0002	0,0044	10,46	0,44	10,90	10,72
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Рябиновый, д. 6	ОДЗ	0,0036		0,0002	0,0038	8,95	0,51	9,46	9,26
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0494		0,0001	0,0495	122,22	0,19	122,41	122,33
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0071		0,0003	0,0074	17,55	0,65	18,20	17,94
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,55	0,00	17,55	17,55
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 15Б	ОДЗ	0,0076		0,0003	0,0079	18,79	0,74	19,53	19,24

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	50 ул Маршала Жукова, д. 44	ОДЗ	0,0048		0,0002	0,0050	11,87	0,37	12,24	12,09
ТЭЦ ВА3а	50 ул Маршала Жукова, д. 44	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87	0,00	11,87	11,87
ТЭЦ ВА3а	50 пр-кт Степана Разина, д. 83	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85	0,00	12,85	12,85
ТЭЦ ВА3а	50 пр-кт Степана Разина, д. 83	ОДЗ	0,0052		0,0001	0,0053	12,85	0,28	13,13	13,02
ТЭЦ ВА3а	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0126		0,0003	0,0129	31,15	0,67	31,82	31,55
ТЭЦ ВА3а	26 б-р Баумана, д. 5	ОДЗ	0,0029		0,0004	0,0033	7,17	0,86	8,03	7,69
ТЭЦ ВА3а	51 б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26	0,00	21,26	21,26
ТЭЦ ВА3а	51 б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0086		0,0001	0,0087	21,26	0,19	21,45	21,37
ТЭЦ ВА3а	50 ул Революционная, д. 44	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,28	0,00	19,28	19,28
ТЭЦ ВА3а	50 ул Революционная, д. 44	ОДЗ	0,0078		0,0001	0,0079	19,28	0,30	19,58	19,46
ТЭЦ ВА3а	42 б-р Луначарского, д. 17	ОДЗ	0,0035		0,0004	0,0039	8,65	0,86	9,51	9,17
ТЭЦ ВА3а	42 б-р Луначарского, д. 17	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65	0,00	8,65	8,65
ТЭЦ ВА3а	27 ул Юбилейная, д. 37	ОДЗ	0,0047		0,0004	0,0051	11,62	0,90	12,52	12,16
ТЭЦ ВА3а	27 ул Юбилейная, д. 37	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62	0,00	11,62	11,62
ТЭЦ ВА3а	44 ул Автостроителей, д. 34	ОДЗ	0,0097		0,0001	0,0098	23,93	0,16	24,09	24,03
ТЭЦ ВА3а	44 б-р Космонавтов, д. 3Б	ОДЗ	0,0101		0,0011	0,0111	24,84	2,50	27,35	26,36
ТЭЦ ВА3а	44 б-р Космонавтов, д. 3Б	ОДЗ	0,0101			0,0101	24,84	0,00	24,84	24,84
ТЭЦ ВА3а	50 ул Офицерская, д. 6	ОДЗ	0,0059		0,0016	0,0074	14,54	3,61	18,15	16,72
ТЭЦ ВА3а	50 ул Офицерская, д. 6	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,54	0,00	14,54	14,54
ТЭЦ ВА3а	Фрунзе ул, д. 35	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,48	0,00	6,48	6,48
ТЭЦ ВА3а	Фрунзе ул, д. 35	ОДЗ	0,0026		0,0000	0,0027	6,48	0,09	6,57	6,53
ТЭЦ ВА3а	27 ул Фрунзе, д. 35	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,79	0,00	16,79	16,79
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 102А	ОДЗ	0,0077		0,0002	0,0080	19,11	0,56	19,67	19,45
ТЭЦ ВА3а	56 ул Автостроителей, д. 59Б	ОДЗ	0,0148		0,0003	0,0150	36,46	0,67	37,14	36,87
ТЭЦ ВА3а	50 ул Льва Яшина, д. 3	ОДЗ	0,0117		0,0001	0,0119	29,02	0,28	29,30	29,19
ТЭЦ ВА3а	30 ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0132		0,0008	0,0140	32,61	1,83	34,44	33,71
Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз.10-11/К 2(34)/Степана Разина10,д/с 177	50 пр-кт Степана Разина, д. 10	ОДЗ	0,0026		0,0000	0,0026	6,43	0,09	6,52	6,48
ТЭЦ ВА3а	70 лет Октября ул, д. 48А	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,93	0,00	5,93	5,93
ТЭЦ ВА3а	70 лет Октября ул, д. 48А	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,79	0,79	0,48
ТЭЦ ВА3а	70 лет Октября ул, д. 48А	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,65	0,00	10,65	10,65
ТЭЦ ВА3а	31 ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,26	0,00	8,26	8,26
ТЭЦ ВА3а	31 ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,26	0,16	8,42	8,35
ТЭЦ ВА3а	31 ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0147		0,0001	0,0148	36,29	0,16	36,45	36,39
ТЭЦ ВА3а	31 ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0147			0,0147	36,29	0,00	36,29	36,29
ТЭЦ ВА3а	31 ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0093		0,0001	0,0094	22,97	0,23	23,20	23,11
ТЭЦ ВА3а	31 ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,97	0,00	22,97	22,97
ТЭЦ ВА3а	31 ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0108		0,0013	0,0121	26,70	2,90	29,59	28,45
ТЭЦ ВА3а	31 ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0108			0,0108	26,70	0,00	26,70	26,70

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 47	ОДЗ	0,0138		0,0000	0,0138	34,12	0,09	34,21	34,17
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 47	ОДЗ	0,0138			0,0138	34,12	0,00	34,12	34,12
ТЭЦ ВАЗа	40 б-р Туполева, д. 11	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66	0,00	7,66	7,66
ТЭЦ ВАЗа	40 б-р Туполева, д. 11	ОДЗ	0,0031		0,0001	0,0032	7,66	0,28	7,94	7,83
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Льва Яшина, д. 7а	ОДЗ	0,0093		0,0001	0,0094	22,99	0,28	23,27	23,16
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0346		0,0002	0,0348	85,53	0,37	85,91	85,76
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 17	ОДЗ	0,0086		0,0000	0,0086	21,26	0,02	21,28	21,27
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 17	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26	0,00	21,26	21,26
ТЭЦ ВАЗа	47 ш Южное, д. 15	ОДЗ	0,0667		0,0002	0,0669	164,89	0,56	165,45	165,23
Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз.10-11/К 2(34)/Степана Разина10,д/с 177	50 пр-кт Степана Разина, д. 10	ОДЗ	0,0073		0,0002	0,0075	18,00	0,44	18,44	18,26
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0039		0,0000	0,0039	9,64	0,09	9,73	9,70
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64	0,00	9,64	9,64
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0077		0,0010	0,0087	19,04	2,29	21,33	20,42
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 58А	ОДЗ	0,0056		0,0010	0,0066	13,74	2,34	16,08	15,16
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 58А	ОДЗ	0,0053		0,0001	0,0054	13,10	0,12	13,22	13,17
ТЭЦ ВАЗа	47 ул 40 лет Победы, д. 2	ОДЗ	0,0430		0,0001	0,0431	106,30	0,30	106,60	106,48
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0125			0,0125	30,90	0,00	30,90	30,90
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0125		0,0002	0,0127	30,90	0,42	31,32	31,15
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/ЦТП 41/т/с от ЦТП 41 (Курчатова 3,	36 ул Дзержинского, д. 45	ОДЗ	0,0044		0,0020	0,0064	10,88	4,68	15,56	13,71
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/ЦТП 41/т/с от ЦТП 41 (Курчатова 3,	36 ул Дзержинского, д. 45	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88	0,00	10,88	10,88
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/ЦТП 41/т/с от ЦТП 41 (Курчатова 3,	36 ул Дзержинского, д. 45	ОДЗ	0,0024		0,0006	0,0030	5,93	1,41	7,35	6,79
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/ЦТП 41/т/с от ЦТП 41 (Курчатова 3,	36 ул Дзержинского, д. 45	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,93	0,00	5,93	5,93
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0179		0,0001	0,0180	44,25	0,16	44,41	44,35

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Ворошилова, д. 15	ОДЗ	0,0134		0,0001	0,0135	33,13	0,28	33,40	33,29
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0058		0,0002	0,0060	14,21	0,51	14,72	14,52
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,21	0,00	14,21	14,21
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 4В	ОДЗ	0,0247		0,0008	0,0255	61,06	1,88	62,94	62,19
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 4В	ОДЗ	0,0247			0,0247	61,06	0,00	61,06	61,06
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 75	ОДЗ	0,0100		0,0001	0,0101	24,72	0,25	24,98	24,88
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0058		0,0002	0,0060	14,34	0,44	14,78	14,60
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,34	0,00	14,34	14,34
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0156		0,0014	0,0170	38,49	3,29	41,78	40,48
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, двлд. 1в	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,85	0,00	4,85	4,85
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,34	0,00	14,34	14,34
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 8А	ОДЗ	0,0104		0,0002	0,0106	25,71	0,49	26,20	26,00
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 2	ОДЗ	0,0227		0,0001	0,0228	56,12	0,25	56,37	56,27
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 10А	ОДЗ	0,0032		0,0001	0,0033	7,81	0,23	8,04	7,95
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 1г	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,14	0,00	32,14	32,14
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 18	ОДЗ	0,0075		0,0000	0,0076	18,59	0,09	18,68	18,65
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,56	0,00	5,56	5,56
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 2	ОДЗ	0,0066		0,0001	0,0067	16,24	0,28	16,52	16,41
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,0041		0,0001	0,0041	10,11	0,12	10,23	10,18
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 2	ОДЗ	0,0161		0,0001	0,0162	39,80	0,28	40,08	39,97
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,0174			0,0174	42,92	0,00	42,92	42,92
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 35	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30	0,00	17,30	17,30
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 35	ОДЗ	0,0070		0,0007	0,0077	17,30	1,51	18,81	18,21
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 1д	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,68	0,00	3,68	3,68
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,67	0,00	13,67	13,67
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,10	0,00	9,10	9,10
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а, кв. 31	ОДЗ	0,0124		0,0001	0,0125	30,75	0,21	30,96	30,88
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 15Б	ОДЗ	0,0046		0,0001	0,0047	11,37	0,23	11,60	11,51
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 15Б	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37	0,00	11,37	11,37
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0063		0,0001	0,0064	15,65	0,19	15,83	15,76
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 15Б	ОДЗ	0,0036		0,0001	0,0037	8,90	0,23	9,13	9,04
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 15Б	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90	0,00	8,90	8,90
ТЭЦ ВАЗа	27 б-р Приморский, д. 14	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0050	12,01	0,30	12,32	12,20
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 1	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0048	11,72	0,21	11,93	11,84
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 1	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,72	0,00	11,72	11,72

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 58	ОДЗ	0,0128		0,0001	0,0129	31,64	0,19	31,83	31,75
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 58	ОДЗ	0,0072		0,0002	0,0074	17,80	0,35	18,15	18,01
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0058		0,0004	0,0062	14,34	0,83	15,17	14,84
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,34	0,00	14,34	14,34
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 44	ОДЗ	0,0034		0,0008	0,0042	8,41	1,92	10,33	9,57
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 44	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 18а	ОДЗ	0,0182		0,0003	0,0185	44,99	0,65	45,64	45,38
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 35	ОДЗ	0,0075		0,0049	0,0124	18,54	11,31	29,85	25,37
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0091		0,0001	0,0092	22,50	0,25	22,75	22,65
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 34	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,93	0,00	5,93	5,93
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 34	ОДЗ	0,0024		0,0001	0,0025	5,93	0,16	6,10	6,03
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Рябиновый, д. 3	ОДЗ	0,0290		0,0000	0,0291	71,79	0,09	71,88	71,85
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0095		0,0001	0,0096	23,48	0,16	23,65	23,58
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 29	ОДЗ	0,0032		0,0004	0,0036	7,81	0,97	8,78	8,40
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 29	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,81	0,00	7,81	7,81
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Буденного, д. 10	ОДЗ	0,0061		0,0001	0,0061	14,98	0,19	15,17	15,09
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Буденного, д. 10	ОДЗ	0,0061			0,0061	14,98	0,00	14,98	14,98
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,84	0,00	13,84	13,84
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0056		0,0005	0,0061	13,84	1,04	14,89	14,47
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29, кв. А-608	ОДЗ	0,0137		0,0001	0,0138	33,97	0,19	34,15	34,08
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 29	ОДЗ	0,0110		0,0003	0,0114	27,29	0,79	28,08	27,77
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 29	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,29	0,00	27,29	27,29
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 40	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 40	ОДЗ	0,0037		0,0001	0,0038	9,15	0,28	9,42	9,31
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 7	ОДЗ	0,0116			0,0116	28,68	0,00	28,68	28,68
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 7	ОДЗ	0,0116		0,0006	0,0122	28,68	1,34	30,02	29,49
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 7	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,07	0,00	29,07	29,07
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 7	ОДЗ	0,0118		0,0020	0,0138	29,07	4,68	33,75	31,90
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Московский, д. 61	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,55	1,55	0,94
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29, кв. 601г	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,64	0,00	29,64	29,64
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29, кв. А-605	ОДЗ	0,0057		0,0007	0,0064	14,19	1,51	15,70	15,10
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29, кв. 4	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0050	12,11	0,30	12,41	12,30
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29, кв. 1	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,79	0,00	18,79	18,79
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29, кв. 2	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,32	0,00	11,32	11,32
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29, кв. 3	ОДЗ	0,0046		0,0001	0,0047	11,35	0,21	11,56	11,47
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 78	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42	0,00	7,42	7,42
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 75	ОДЗ	0,0082		0,0010	0,0092	20,20	2,29	22,49	21,58
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0111		0,0003	0,0114	27,44	0,60	28,04	27,80
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0038		0,0001	0,0039	9,39	0,30	9,70	9,58
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 12	ОДЗ	0,0114		0,0073	0,0187	28,23	16,93	45,17	38,47
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 51	ОДЗ	0,0023		0,0000	0,0023	5,69	0,02	5,70	5,70
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 51	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,69	0,00	5,69	5,69

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0192			0,0192	47,46	0,00	47,46	47,46
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0192		0,0004	0,0196	47,46	0,86	48,32	47,98
ТЭЦ ВАЗа	44 ш Южное, д. 77	ОДЗ	0,0047		0,0004	0,0051	11,54	1,02	12,56	12,16
ТЭЦ ВАЗа	44 ш Южное, д. 83	ОДЗ	0,0050		0,0002	0,0052	12,31	0,56	12,87	12,65
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,23	0,00	19,23	19,23
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0078		0,0001	0,0079	19,23	0,19	19,42	19,34
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0018		0,0000	0,0018	4,52	0,02	4,55	4,54
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0189		0,0026	0,0215	46,65	6,00	52,65	50,27
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 18	ОДЗ	0,0259		0,0001	0,0260	64,03	0,21	64,24	64,15
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 18	ОДЗ	0,0259			0,0259	64,03	0,00	64,03	64,03
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0078		0,0001	0,0079	19,28	0,25	19,54	19,44
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,28	0,00	19,28	19,28
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0057		0,0001	0,0058	14,09	0,25	14,35	14,24
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,09	0,00	14,09	14,09
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0094		0,0001	0,0094	23,11	0,17	23,29	23,22
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0036		0,0004	0,0040	8,95	0,86	9,81	9,47
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0072		0,0003	0,0075	17,80	0,65	18,45	18,19
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,80	0,00	17,80	17,80
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57	0,00	15,57	15,57
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0063		0,0003	0,0066	15,57	0,60	16,18	15,94
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82	0,00	15,82	15,82
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0064		0,0001	0,0065	15,82	0,28	16,10	15,99
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,80	0,00	17,80	17,80
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0072		0,0020	0,0092	17,80	4,63	22,43	20,60
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0389		0,0026	0,0415	96,16	6,02	102,19	99,80
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0389			0,0389	96,16	0,00	96,16	96,16
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0063		0,0007	0,0070	15,57	1,55	17,13	16,51
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57	0,00	15,57	15,57
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0119		0,0012	0,0131	29,42	2,78	32,20	31,10
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,42	0,00	29,42	29,42
ТЭЦ ВАЗа	42 пр-кт Степана Разина, д. 7	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39
ТЭЦ ВАЗа	42 пр-кт Степана Разина, д. 7	ОДЗ	0,0038		0,0000	0,0038	9,39	0,07	9,46	9,44
ТЭЦ ВАЗа	44 ш Южное, д. 83	ОДЗ	0,0046		0,0001	0,0047	11,37	0,23	11,60	11,51
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Льва Яшина, д. 16	ОДЗ	0,0026		0,0007	0,0033	6,48	1,53	8,01	7,40
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0089		0,0003	0,0092	22,00	0,60	22,60	22,37

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,00	0,00	22,00	22,00
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0089		0,0002	0,0091	21,98	0,49	22,46	22,27
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 18	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94	0,00	4,94	4,94
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 18	ОДЗ	0,0020		0,0007	0,0027	4,94	1,71	6,66	5,98
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 18	ОДЗ	0,0020		0,0007	0,0027	4,94	1,71	6,66	5,98
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 18	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94	0,00	4,94	4,94
ТЭЦ ВАЗа	26 б-р Баумана, д. 5	ОДЗ	0,0163		0,0022	0,0185	40,30	5,10	45,39	43,38
ТЭЦ ВАЗа	26 б-р Баумана, д. 5	ОДЗ	0,0116		0,0008	0,0124	28,68	1,74	30,41	29,73
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 19	ОДЗ	0,0135		0,0006	0,0141	33,37	1,32	34,69	34,17
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 19	ОДЗ	0,0135			0,0135	33,37	0,00	33,37	33,37
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0048	11,62	0,19	11,80	11,73
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62	0,00	11,62	11,62
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0077		0,0014	0,0090	19,01	3,13	22,14	20,90
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,01	0,00	19,01	19,01
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0140		0,0007	0,0147	34,61	1,69	36,30	35,63
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 2Б	ОДЗ	0,0016		0,0001	0,0017	3,96	0,25	4,21	4,11
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 2Б	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96	0,00	3,96	3,96
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0063		0,0000	0,0063	15,57	0,09	15,67	15,63
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 60	ОДЗ	0,0203		0,0009	0,0211	50,08	2,04	52,12	51,32
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0050		0,0003	0,0053	12,36	0,67	13,03	12,77
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0044		0,0000	0,0045	10,90	0,09	10,99	10,96
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, дом № 48	ОДЗ	0,0024		0,0001	0,0025	5,88	0,21	6,09	6,01
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0052		0,0002	0,0054	12,85	0,35	13,20	13,06
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85	0,00	12,85	12,85
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0037		0,0007	0,0044	9,15	1,55	10,70	10,08
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	34 ул Революционная, д. 3а	ОДЗ	0,0162		0,0003	0,0165	40,02	0,70	40,72	40,44
ТЭЦ ВАЗа	57 ул Спортивная, д. 4б	ОДЗ	0,0031		0,0009	0,0040	7,71	2,06	9,77	8,96
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 53	ОДЗ	0,0024		0,0000	0,0024	5,93	0,07	6,00	5,98
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, д. 72	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,55	0,00	17,55	17,55
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, д. 72	ОДЗ	0,0071		0,0000	0,0071	17,55	0,09	17,64	17,61
ТЭЦ ВАЗа	57 пр-кт Степана Разина, д. 84а	ОДЗ	0,0389		0,0011	0,0400	96,09	2,59	98,69	97,66
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0164		0,0000	0,0164	40,54	0,09	40,64	40,60
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, д. 86	ОДЗ	0,0026		0,0000	0,0026	6,43	0,09	6,52	6,48
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 6	ОДЗ	0,0192		0,0027	0,0219	47,46	6,26	53,72	51,24

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Ленинский, д. 35а	ОДЗ	0,0042		0,0001	0,0043	10,38	0,25	10,64	10,54
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Ленинский, д. 35а	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38	0,00	10,38	10,38
ТЭЦ ВАЗа	44 ул.Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0065		0,0001	0,0066	16,07	0,32	16,39	16,26
ТЭЦ ВАЗа	44 ул.Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07	0,00	16,07	16,07
ТЭЦ ВАЗа	40 ул.Свердлова, д. 9и	ОДЗ	0,0123		0,0008	0,0131	30,41	1,81	32,21	31,50
ТЭЦ ВАЗа	42 пр-кт Степана Разина, д. 19	ОДЗ	0,0112			0,0112	27,69	0,00	27,69	27,69
ТЭЦ ВАЗа	42 пр-кт Степана Разина, д. 19	ОДЗ	0,0112		0,0001	0,0113	27,69	0,14	27,83	27,77
ТЭЦ ВАЗа	51 ул.Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0977		0,0003	0,0980	241,50	0,79	242,29	241,98
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, двлд. 1в	ОДЗ	0,0108			0,0108	26,67	0,00	26,67	26,67
ТЭЦ ВАЗа	26 ул.Революционная, д. 11Б	ОДЗ	0,0057		0,0001	0,0058	14,09	0,23	14,32	14,23
ТЭЦ ВАЗа	50 ул.Фрунзе, д. 10А	ОДЗ	0,0063		0,0002	0,0065	15,57	0,44	16,01	15,84
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, двлд. 1в	ОДЗ	0,0205		0,0001	0,0205	50,55	0,12	50,67	50,62
ТЭЦ ВАЗа	37 ул.Фрунзе, д. 14в	ОДЗ	0,0094		0,0009	0,0103	23,24	2,15	25,39	24,54
ТЭЦ ВАЗа	51 ул.Фрунзе, д. 6д	ОДЗ	0,0055		0,0005	0,0060	13,57	1,23	14,80	14,31
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0024		0,0000	0,0024	5,86	0,09	5,95	5,91
ТЭЦ ВАЗа	37 ул.Фрунзе, д. 10б	ОДЗ	0,0042		0,0001	0,0043	10,38	0,30	10,68	10,56
ТЭЦ ВАЗа	37 ул.Фрунзе, д. 14в	ОДЗ	0,0086		0,0007	0,0093	21,26	1,69	22,95	22,28
ТЭЦ ВАЗа	37 ул.Фрунзе, д. 10б	ОДЗ	0,0057		0,0001	0,0058	14,09	0,25	14,35	14,24
ТЭЦ ВАЗа	37 ул.Фрунзе, д. 14в	ОДЗ	0,0187		0,0002	0,0189	46,23	0,39	46,62	46,47
ТЭЦ ВАЗа	47 б-р Рябиновый, д. 15	ОДЗ	0,0086		0,0002	0,0088	21,16	0,51	21,67	21,47
ТЭЦ ВАЗа	51 ул.Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0712		0,0015	0,0727	175,99	3,48	179,46	178,09
ТЭЦ ВАЗа	51 ул.Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0643		0,0004	0,0647	158,88	1,02	159,90	159,50
ТЭЦ ВАЗа	37 ул.Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,32	0,00	9,32	9,32
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 29	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,58	0,00	12,58	12,58
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 29	ОДЗ	0,0051		0,0003	0,0054	12,58	0,79	13,37	13,06
ТЭЦ ВАЗа	37 ул.Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0065		0,0006	0,0071	16,12	1,39	17,51	16,96
ТЭЦ ВАЗа	37 ул.Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,03	0,00	17,03	17,03
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,32	0,00	9,32	9,32
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,81	0,00	9,81	9,81
ТЭЦ ВАЗа	57 ул.Спортивная, д. 16	ОДЗ	0,0101		0,0001	0,0103	25,04	0,30	25,34	25,22
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 1	ОДЗ	0,0081			0,0081	19,93	0,00	19,93	19,93
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 1	ОДЗ	0,0081		0,0004	0,0085	19,93	1,00	20,92	20,53
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 1д	ОДЗ	0,0084			0,0084	20,77	0,00	20,77	20,77
ТЭЦ ВАЗа	50 ул.Фрунзе, д. 5	ОДЗ	0,0042		0,0001	0,0043	10,43	0,25	10,69	10,59
ТЭЦ ВАЗа	50 ул.Фрунзе, д. 5	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,43	0,00	10,43	10,43
ТЭЦ ВАЗа	50 ул.70 лет Октября, д. 37	ОДЗ	0,0239			0,0239	59,08	0,00	59,08	59,08
ТЭЦ ВАЗа	50 ул.70 лет Октября, д. 37	ОДЗ	0,0239		0,0008	0,0247	59,08	1,78	60,87	60,16
ТЭЦ ВАЗа	51 ул.Маршала Жукова, д. 2	ОДЗ	0,0244		0,0001	0,0245	60,32	0,23	60,55	60,46
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 1А	ОДЗ	0,0255		0,0004	0,0259	63,04	0,93	63,97	63,60

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0455		0,0004	0,0460	112,55	0,97	113,53	113,14
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 81	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21	0,00	247,21	247,21
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 81	ОДЗ	0,1000		0,0008	0,1008	247,21	1,85	249,06	248,33
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 8в	ОДЗ	0,0238		0,0007	0,0245	58,84	1,58	60,41	59,79
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,33	0,00	15,33	15,33
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0062		0,0006	0,0068	15,33	1,27	16,60	16,10
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0085		0,0039	0,0124	21,11	8,99	30,10	26,54
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 10А	ОДЗ	0,1117		0,0013	0,1130	276,06	2,99	279,05	277,87
ТЭЦ ВАЗа	51 б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0126		0,0001	0,0127	31,15	0,28	31,43	31,32
ТЭЦ ВАЗа	51 б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0126			0,0126	31,15	0,00	31,15	31,15
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Фрунзе, д. 10б	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,22	0,00	2,22	2,22
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Фрунзе, д. 10б	ОДЗ	0,0027		0,0001	0,0028	6,75	0,12	6,86	6,82
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, д. 43	ОДЗ	0,0069		0,0001	0,0070	17,06	0,23	17,29	17,20
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, д. 43	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,06	0,00	17,06	17,06
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Тополиная, д. 40	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0048	11,59	0,19	11,78	11,71
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,74	0,00	18,74	18,74
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0076		0,0001	0,0077	18,74	0,16	18,90	18,84
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0114		0,0001	0,0115	28,18	0,16	28,34	28,28
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0112			0,0112	27,59	0,00	27,59	27,59
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0112		0,0000	0,0112	27,59	0,09	27,68	27,64
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 7	ОДЗ	0,0014		0,0011	0,0025	3,46	2,57	6,03	5,01
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 7	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,46	0,00	3,46	3,46
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0024		0,0007	0,0031	5,93	1,60	7,53	6,90
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0929		0,0002	0,0931	229,68	0,49	230,17	229,98
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 2б	ОДЗ	0,0066		0,0001	0,0067	16,39	0,25	16,64	16,54
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0069		0,0002	0,0071	17,06	0,39	17,45	17,30
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,06	0,00	17,06	17,06
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0048		0,0002	0,0050	11,87	0,49	12,35	12,16
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87	0,00	11,87	11,87
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Свердлова, д. 1в	ОДЗ	0,0040		0,0001	0,0041	9,89	0,28	10,17	10,06
ТЭЦ ВАЗа	26 б-р Баумана, д. 5	ОДЗ	0,0030		0,0004	0,0034	7,42	0,86	8,27	7,93
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 7	ОДЗ	0,0019		0,0000	0,0019	4,70	0,09	4,79	4,75
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 7	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,70	0,00	4,70	4,70
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 54	ОДЗ	0,0129		0,0006	0,0135	31,89	1,30	33,19	32,67
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 54	ОДЗ	0,0139		0,0006	0,0145	34,36	1,30	35,66	35,15
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0018		0,0000	0,0018	4,45	0,09	4,54	4,51

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0035		0,0001	0,0036	8,58	0,30	8,88	8,76
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0056		0,0006	0,0062	13,84	1,41	15,26	14,70
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,84	0,00	13,84	13,84
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 104	ОДЗ	0,0059		0,0003	0,0062	14,59	0,58	15,16	14,94
ТЭЦ ВАЗа	40 б-р Туполева, д. 4	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТЭЦ ВАЗа	40 б-р Туполева, д. 4	ОДЗ	0,0037		0,0001	0,0038	9,15	0,25	9,40	9,30
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 32	ОДЗ	0,0048		0,0001	0,0049	11,87	0,16	12,03	11,96
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 32	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87	0,00	11,87	11,87
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0077		0,0001	0,0078	19,04	0,30	19,34	19,22
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,04	0,00	19,04	19,04
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 11Б	ОДЗ	0,0102	0,0320	0,0169	0,0591	104,30	39,15	143,45	127,96
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Юбилейная, д. 61	ОДЗ	0,0042		0,0001	0,0042	10,33	0,12	10,45	10,40
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Юбилейная, д. 61	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,33	0,00	10,33	10,33
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0069		0,0001	0,0069	16,96	0,19	17,14	17,07
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 48	ОДЗ	0,0126		0,0002	0,0128	31,15	0,44	31,59	31,41
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 48	ОДЗ	0,0080		0,0001	0,0081	19,78	0,25	20,03	19,93
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Тополиная, д. 40	ОДЗ	0,0025		0,0005	0,0031	6,25	1,25	7,51	7,01
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 15Б	ОДЗ	0,0068		0,0010	0,0078	16,81	2,32	19,13	18,21
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 48	ОДЗ	0,0089		0,0003	0,0092	22,00	0,60	22,60	22,37
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 48	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90	0,00	8,90	8,90
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0089		0,0003	0,0092	21,98	0,60	22,58	22,34
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0024		0,0001	0,0025	5,93	0,16	6,10	6,03
ТЭЦ ВАЗа	47 ш Южное, д. 33	ОДЗ	0,0560		0,0006	0,0565	138,36	1,30	139,66	139,15
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0123		0,0002	0,0125	30,36	0,46	30,82	30,64
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,36	0,00	30,36	30,36
ТЭЦ ВАЗа	44 ш Южное, д. 89	ОДЗ	0,0117		0,0002	0,0119	28,92	0,49	29,41	29,22
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, двлд. 1в	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,29	0,00	7,29	7,29
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 44	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66	0,00	7,66	7,66
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 44	ОДЗ	0,0031		0,0001	0,0032	7,66	0,30	7,96	7,85
2 ввод город/Уз 28/Ут 1 (ЗБ квартал)/УТ-1/Ут-4/8-В, Жукова,2-В/Маршала Жукова 2	51 ул Маршала Жукова, д. 2	ОДЗ	0,0220		0,0005	0,0225	54,41	1,07	55,48	55,05
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Автостроителей, д. 11А	ОДЗ	0,0133		0,0003	0,0137	32,93	0,79	33,72	33,40
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Автостроителей, д. 11А	ОДЗ	0,0227		0,0030	0,0257	56,02	7,02	63,04	60,26
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 48	ОДЗ	0,0124		0,0000	0,0124	30,65	0,09	30,75	30,71
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, д. 86	ОДЗ	0,0329		0,0001	0,0330	81,33	0,19	81,52	81,44
ТЭЦ ВАЗа	31 б-р Татищева, д. 25	ОДЗ	0,0082		0,0000	0,0082	20,27	0,09	20,36	20,33
ТЭЦ ВАЗа	31 б-р Татищева, д. 25	ОДЗ	0,0149		0,0002	0,0150	36,74	0,35	37,08	36,95
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Фрунзе, д. 14в	ОДЗ	0,0197		0,0001	0,0198	48,77	0,14	48,91	48,86

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 54	ОДЗ	0,0103		0,0002	0,0105	25,46	0,46	25,93	25,74
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 6	ОДЗ	0,0173		0,0002	0,0175	42,64	0,49	43,13	42,94
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 13Б	ОДЗ	0,0098		0,0002	0,0100	24,23	0,44	24,67	24,49
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А, кв. 11а	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38	0,00	10,38	10,38
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А, кв. 11а	ОДЗ	0,0042		0,0001	0,0043	10,38	0,23	10,61	10,52
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,0120		0,0003	0,0123	29,59	0,79	30,38	30,07
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94	0,00	4,94	4,94
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0020		0,0000	0,0020	4,94	0,07	5,01	4,99
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 40	ОДЗ	0,0234		0,0016	0,0250	57,85	3,71	61,55	60,09
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 40	ОДЗ	0,0234			0,0234	57,85	0,00	57,85	57,85
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 19	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,22	0,00	11,22	11,22
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 19	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0047	11,22	0,25	11,48	11,38
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 19	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,43	0,00	15,43	15,43
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 19	ОДЗ	0,0062		0,0004	0,0066	15,43	0,86	16,28	15,94
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62	0,00	11,62	11,62
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0048	11,62	0,30	11,92	11,80
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 40	ОДЗ	0,0054		0,0007	0,0061	13,35	1,69	15,04	14,37
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 54	ОДЗ	0,0017		0,0010	0,0027	4,20	2,25	6,45	5,56
ТЭЦ ВАЗа	31 б-р Татищева, д. 25	ОДЗ	0,0047		0,0004	0,0051	11,62	0,86	12,48	12,14
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0139		0,0003	0,0142	34,36	0,79	35,15	34,84
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 8Б	ОДЗ	0,0039		0,0000	0,0040	9,69	0,09	9,78	9,75
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0193		0,0000	0,0194	47,81	0,09	47,90	47,87
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0061		0,0005	0,0065	15,01	1,04	16,05	15,64
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 2	ОДЗ	0,0116		0,0001	0,0116	28,60	0,12	28,72	28,67
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Автостроителей, д. 34	ОДЗ	0,0116		0,0001	0,0117	28,68	0,13	28,81	28,75
ТЭЦ ВАЗа	47 ш Южное, д. 35б	ОДЗ	0,0059		0,0002	0,0061	14,49	0,51	15,00	14,79
ТЭЦ ВАЗа	47 ш Южное, д. 35б	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,49	0,00	14,49	14,49
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 5	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37	0,00	11,37	11,37
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 5	ОДЗ	0,0046		0,0001	0,0047	11,37	0,25	11,63	11,53
ТЭЦ ВАЗа	51 б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0084			0,0084	20,77	0,00	20,77	20,77
ТЭЦ ВАЗа	51 б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0084		0,0001	0,0085	20,77	0,19	20,95	20,88
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,05	0,00	18,05	18,05
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0073		0,0002	0,0075	18,05	0,35	18,39	18,26
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,0060		0,0001	0,0061	14,83	0,16	14,99	14,93
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Льва Яшина, д. 12	ОДЗ	0,0045		0,0003	0,0048	11,15	0,70	11,84	11,57
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 1А	ОДЗ	0,0364		0,0001	0,0366	90,06	0,32	90,38	90,25
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 60	ОДЗ	0,0207		0,0017	0,0224	51,07	3,92	54,99	53,44
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 10А	ОДЗ	0,0097		0,0008	0,0105	23,95	1,85	25,81	25,07
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 54	ОДЗ	0,0200		0,0014	0,0214	49,54	3,13	52,67	51,43
ТЭЦ ВАЗа	40 ул Ворошилова, д. 24	ОДЗ	0,0047		0,0007	0,0054	11,54	1,58	13,12	12,50
ТЭЦ ВАЗа	40 ул Ворошилова, д. 24	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,54	0,00	11,54	11,54
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Московский, д. 13	ОДЗ	0,0042		0,0001	0,0043	10,36	0,14	10,50	10,44

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,97	0,00	8,97	8,97
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 12	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,34	0,00	3,34	3,34
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 6	ОДЗ	0,0044		0,0001	0,0044	10,80	0,16	10,97	10,90
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Автостроителей, д. 11А	ОДЗ	0,0122		0,0002	0,0124	30,16	0,46	30,62	30,44
ТЭЦ ВАЗа	50 ш Южное, д. 19	ОДЗ	0,0040		0,0005	0,0045	9,84	1,14	10,97	10,52
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 1д	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,32	0,00	7,32	7,32
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Свердлова, д. 3	ОДЗ	0,0693			0,0693	171,32	0,00	171,32	171,32
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Свердлова, д. 3	ОДЗ	0,0693		0,0003	0,0696	171,32	0,65	171,97	171,71
ТЭЦ ВАЗа	00 ул Фрунзе, влд. 8а	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТЭЦ ВАЗа	00 ул Фрунзе, влд. 8а	ОДЗ	0,0108			0,0108	26,72	0,00	26,72	26,72
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 1д	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,84	0,00	11,84	11,84
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0096		0,0003	0,0099	23,73	0,60	24,33	24,10
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 8А	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,32	0,00	9,32	9,32
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0072		0,0041	0,0112	17,72	9,38	27,11	23,39
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,72	0,00	17,72	17,72
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0072		0,0002	0,0073	17,72	0,37	18,10	17,95
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,72	0,00	17,72	17,72
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Автостроителей, д. 34	ОДЗ	0,0038		0,0001	0,0039	9,39	0,28	9,67	9,56
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Юбилейная, д. 37	ОДЗ	0,0031		0,0001	0,0032	7,74	0,25	7,99	7,89
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Юбилейная, д. 37	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,74	0,00	7,74	7,74
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,46	0,00	14,46	14,46
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0059		0,0006	0,0065	14,46	1,46	15,92	15,34
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,02	0,00	18,02	18,02
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 114	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62	0,00	11,62	11,62
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 114	ОДЗ	0,0047		0,0002	0,0049	11,62	0,53	12,15	11,94
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 116	ОДЗ	0,0046		0,0000	0,0046	11,37	0,09	11,46	11,43
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 116	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37	0,00	11,37	11,37
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0106		0,0001	0,0107	26,20	0,28	26,48	26,37
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,20	0,00	26,20	26,20
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0141		0,0008	0,0149	34,86	1,95	36,80	36,03
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0141			0,0141	34,86	0,00	34,86	34,86
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,75	0,00	17,75	17,75
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0072		0,0000	0,0072	17,75	0,00	17,75	17,75
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 10А	ОДЗ	0,0197		0,0001	0,0198	48,68	0,32	49,00	48,87
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 15Б	ОДЗ	0,0108		0,0008	0,0116	26,58	1,92	28,50	27,74
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 54	ОДЗ	0,0031		0,0010	0,0041	7,66	2,29	9,96	9,05
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0041		0,0002	0,0043	10,14	0,53	10,67	10,46

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0095		0,0001	0,0096	23,48	0,12	23,60	23,55
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 88а	ОДЗ	0,0082		0,0000	0,0082	20,27	0,09	20,36	20,33
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 1А	ОДЗ	0,0157		0,0011	0,0168	38,86	2,57	41,43	40,42
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0124			0,0124	30,70	0,00	30,70	30,70
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0124		0,0001	0,0125	30,70	0,25	30,96	30,86
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 24Б	ОДЗ	0,0090		0,0002	0,0092	22,25	0,44	22,69	22,51
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Автостроителей, д. 34	ОДЗ	0,0105		0,0001	0,0106	25,96	0,30	26,26	26,14
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Фрунзе, д. 10б	ОДЗ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,12	8,03	7,98
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,73	0,00	12,73	12,73
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0128			0,0128	31,62	0,00	31,62	31,62
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0391			0,0391	96,66	0,00	96,66	96,66
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0391		0,0001	0,0392	96,66	0,25	96,91	96,81
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 15Г	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,85	0,00	19,85	19,85
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 15Г	ОДЗ	0,0080		0,0002	0,0082	19,85	0,35	20,20	20,06
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 15Б	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,58	0,00	21,58	21,58
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 15Б	ОДЗ	0,0087		0,0001	0,0089	21,58	0,32	21,91	21,78
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 31	ОДЗ	0,0030		0,0003	0,0033	7,44	0,58	8,02	7,79
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 31	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,44	0,00	7,44	7,44
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,53	0,00	10,53	10,53
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,43	0,00	6,43	6,43
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0124			0,0124	30,65	0,00	30,65	30,65
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32	0,00	16,32	16,32
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0191			0,0191	47,22	0,00	47,22	47,22
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0155			0,0155	38,19	0,00	38,19	38,19
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,27	0,00	9,27	9,27
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,81	0,00	9,81	9,81
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,27	0,00	9,27	9,27
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0310			0,0310	76,71	0,00	76,71	76,71
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0052		0,0003	0,0055	12,73	0,79	13,52	13,21
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0052		0,0005	0,0056	12,83	1,04	13,87	13,46
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,49	0,00	16,49	16,49
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0149			0,0149	36,83	0,00	36,83	36,83
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,35	0,00	6,35	6,35
ТЭЦ ВАЗа	Луначарского б-р, д. 9А	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,90	0,00	3,90	3,90
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Луначарского, д. 9А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,14	0,00	5,14	5,14
ТЭЦ ВАЗа	Луначарского б-р, д. 9А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,64	0,00	5,64	5,64
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0151		0,0004	0,0154	37,25	0,83	38,09	37,76
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 72А	ОДЗ	0,0134		0,0001	0,0135	33,13	0,25	33,38	33,28
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 50	ОДЗ	0,0107		0,0004	0,0111	26,55	0,86	27,41	27,07

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 50	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,55	0,00	26,55	26,55
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Свердлова, д. 1в	ОДЗ	0,0066		0,0007	0,0072	16,19	1,51	17,70	17,10
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 60	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,80	0,00	21,80	21,80
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 46	ОДЗ	0,0208		0,0000	0,0209	51,44	0,09	51,54	51,50
ТЭЦ ВАЗа	34 ул Юбилейная, д. 2	ОДЗ	0,0578		0,0011	0,0589	142,79	2,60	145,39	144,36
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0040		0,0006	0,0046	9,99	1,30	11,28	10,77
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 16	ОДЗ	0,0047		0,0000	0,0047	11,62	0,05	11,67	11,65
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 16	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62	0,00	11,62	11,62
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0063		0,0001	0,0064	15,48	0,30	15,78	15,66
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 82А	ОДЗ	0,0160		0,0006	0,0166	39,45	1,46	40,91	40,34
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 82А	ОДЗ	0,0160			0,0160	39,45	0,00	39,45	39,45
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 12	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,13	0,00	13,13	13,13
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 12	ОДЗ	0,0053		0,0003	0,0056	13,13	0,67	13,80	13,53
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 35	ОДЗ	0,0055		0,0001	0,0056	13,47	0,32	13,80	13,67
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 35	ОДЗ	0,0059		0,0014	0,0073	14,63	3,29	17,92	16,62
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 3Б	ОДЗ	0,0117		0,0000	0,0117	28,92	0,01	28,94	28,93
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 3Б	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,92	0,00	28,92	28,92
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0066		0,0000	0,0066	16,32	0,09	16,41	16,37
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0209		0,0004	0,0212	51,57	0,86	52,43	52,09
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0209			0,0209	51,57	0,00	51,57	51,57
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0026		0,0001	0,0027	6,43	0,25	6,68	6,58
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, д. 59	ОДЗ	0,0031		0,0000	0,0031	7,66	0,07	7,73	7,71
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, д. 59	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66	0,00	7,66	7,66
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0057		0,0001	0,0058	14,02	0,21	14,23	14,14
ТЭЦ ВАЗа	40 ул Свердлова, д. 9и	ОДЗ	0,0136		0,0001	0,0137	33,62	0,21	33,83	33,75
ТЭЦ ВАЗа	40 ул Свердлова, д. 9и	ОДЗ	0,0085		0,0172	0,0257	20,91	39,85	60,76	44,99
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Маршала Жукова, д. 44	ОДЗ	0,0080		0,0001	0,0081	19,78	0,16	19,94	19,87
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Маршала Жукова, д. 44	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78	0,00	19,78	19,78
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0036		0,0001	0,0037	8,90	0,25	9,15	9,05
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Автостроителей, д. 11А	ОДЗ	0,0050		0,0002	0,0052	12,36	0,46	12,82	12,64
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0108			0,0108	26,58	0,00	26,58	26,58
ТЭЦ ВАЗа	31 ул Автостроителей, д. 1	ОДЗ	0,0055		0,0000	0,0055	13,60	0,02	13,62	13,61
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Тополиная, д. 6	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10	0,00	13,10	13,10
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Тополиная, д. 6	ОДЗ	0,0053		0,0016	0,0069	13,10	3,66	16,76	15,31
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 14	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,39	0,00	7,39	7,39
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 14	ОДЗ	0,0030		0,0001	0,0031	7,39	0,23	7,62	7,53
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0026		0,0001	0,0027	6,48	0,12	6,59	6,55
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 9	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,75	0,00	10,75	10,75
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 9	ОДЗ	0,0044		0,0001	0,0044	10,75	0,12	10,87	10,82
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 11, к. 2	ОДЗ	0,0195		0,0004	0,0199	48,30	0,86	49,16	48,82
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 12	ОДЗ	0,0053		0,0009	0,0062	13,18	2,06	15,24	14,42
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0059		0,0000	0,0059	14,59	0,09	14,68	14,64

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0164		0,0025	0,0189	40,49	5,86	46,35	44,04
ТЭЦ ВАЗа	47 б-р Рябиновый, д. 15	ОДЗ	0,0070		0,0002	0,0072	17,30	0,37	17,68	17,53
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 8	ОДЗ	0,0053		0,0006	0,0059	13,13	1,41	14,54	13,98
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Маршала Жукова, д. 3В	ОДЗ	0,0046		0,0003	0,0049	11,47	0,58	12,05	11,82
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 1	ОДЗ	0,0508		0,0022	0,0530	125,58	5,07	130,66	128,65
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 1	ОДЗ	0,0508			0,0508	125,58	0,00	125,58	125,58
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 13Б	ОДЗ	0,0137		0,0002	0,0138	33,74	0,37	34,11	33,97
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 46	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,28	0,00	8,28	8,28
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 46	ОДЗ	0,0034		0,0010	0,0043	8,28	2,29	10,58	9,67
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 12	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 12	ОДЗ	0,0032		0,0002	0,0034	7,91	0,37	8,28	8,13
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 6	ОДЗ	0,0110		0,0003	0,0113	27,19	0,79	27,98	27,67
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 40	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,23	0,00	24,23	24,23
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 40	ОДЗ	0,0098		0,0003	0,0101	24,23	0,65	24,88	24,62
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88	0,00	10,88	10,88
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 18а	ОДЗ	0,0467		0,0001	0,0468	115,45	0,14	115,59	115,53
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 35	ОДЗ	0,0056		0,0005	0,0061	13,84	1,04	14,89	14,47
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 43	ОДЗ	0,0048		0,0008	0,0056	11,87	1,85	13,72	12,99
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 43	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87	0,00	11,87	11,87
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 43	ОДЗ	0,0123		0,0003	0,0126	30,41	0,79	31,19	30,88
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 43	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,41	0,00	30,41	30,41
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 52	ОДЗ	0,0083		0,0001	0,0084	20,52	0,16	20,68	20,62
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 18а	ОДЗ	0,0106		0,0001	0,0107	26,20	0,32	26,53	26,40
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 18а	ОДЗ	0,0106		0,0000	0,0106	26,20	0,09	26,30	26,26
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Юбилейная, д. 49	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,41	0,00	10,41	10,41
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Юбилейная, д. 49	ОДЗ	0,0042		0,0001	0,0043	10,41	0,30	10,71	10,59
ТЭЦ ВАЗа	40 ул Свердлова, д. 9и	ОДЗ	0,0134		0,0001	0,0135	33,13	0,16	33,29	33,22
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Цветной, д. 12А	ОДЗ	0,0080		0,0000	0,0080	19,78	0,07	19,85	19,82
ТЭЦ ВАЗа	27 пр-кт Степана Разина, д. 40	ОДЗ	0,0089		0,0001	0,0090	22,08	0,16	22,24	22,17
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 6	ОДЗ	0,0121		0,0001	0,0122	29,91	0,19	30,10	30,02
ТЭЦ ВАЗа	40 ул Свердлова, д. 9и	ОДЗ	0,0062		0,0002	0,0064	15,30	0,42	15,72	15,55
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 48	ОДЗ	0,0267		0,0001	0,0268	66,01	0,12	66,12	66,08
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 22	ОДЗ	0,0012		0,0001	0,0013	2,97	0,12	3,08	3,04
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/К 6/Степана Разина 2	36 пр-кт Степана Разина, д. 2	ОДЗ	0,0021		0,0000	0,0021	5,19	0,07	5,26	5,23
ТЭЦ ВАЗа	47 ш Южное, д. 33	ОДЗ	0,0052		0,0005	0,0057	12,85	1,11	13,97	13,53

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/ЦТП 41/т/с от ЦТП 41 (Курчатова 3,	Дзержинского ул, д. 45	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12	0,00	11,12	11,12
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/ЦТП 41/т/с от ЦТП 41 (Курчатова 3,	Дзержинского ул, д. 45	ОДЗ	0,0045		0,0012	0,0057	11,12	2,76	13,88	12,79
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 30	ОДЗ	0,0095		0,0010	0,0105	23,48	2,36	25,85	24,91
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0052		0,0000	0,0052	12,83	0,09	12,92	12,89
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,83	0,00	12,83	12,83
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 30	ОДЗ	0,0079		0,0016	0,0095	19,53	3,64	23,17	21,73
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0096		0,0001	0,0098	23,78	0,30	24,08	23,96
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0097		0,0001	0,0098	23,98	0,16	24,14	24,08
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0048	11,62	0,21	11,83	11,74
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0043		0,0001	0,0044	10,63	0,16	10,79	10,73
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0068		0,0001	0,0069	16,81	0,21	17,02	16,94
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0063		0,0002	0,0065	15,57	0,44	16,01	15,84
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0050	12,11	0,23	12,34	12,25
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0025		0,0001	0,0026	6,18	0,16	6,34	6,28
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0030		0,0000	0,0030	7,42	0,09	7,51	7,47
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0043		0,0001	0,0044	10,63	0,25	10,88	10,78
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0100		0,0001	0,0101	24,72	0,19	24,91	24,83
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Маршала Жукова, д. 3В	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92	0,00	6,92	6,92
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0038		0,0002	0,0040	9,39	0,42	9,81	9,65
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0063		0,0002	0,0065	15,57	0,37	15,94	15,80
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0054		0,0002	0,0056	13,35	0,35	13,70	13,56
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0059		0,0000	0,0059	14,59	0,09	14,68	14,64
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0049		0,0000	0,0049	12,11	0,09	12,21	12,17
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0048		0,0004	0,0052	11,87	0,93	12,79	12,43
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0062		0,0003	0,0065	15,33	0,74	16,07	15,78
ТЭЦ ВАЗа	31 б-р Татищева, д. 25	ОДЗ	0,0262		0,0002	0,0263	64,65	0,35	64,99	64,86
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0022		0,0018	0,0040	5,44	4,24	9,68	8,00
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0071		0,0011	0,0082	17,55	2,55	20,10	19,09
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 30	ОДЗ	0,0061		0,0002	0,0063	15,08	0,49	15,57	15,37
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 14	ОДЗ	0,0043		0,0001	0,0044	10,63	0,19	10,82	10,74
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 14	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63	0,00	10,63	10,63
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 4	ОДЗ	0,0051		0,0034	0,0085	12,53	7,88	20,41	17,29
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 4	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,53	0,00	12,53	12,53
ТЭЦ ВАЗа	Кулибина б-р, д. 12	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,87	0,00	17,87	17,87
ТЭЦ ВАЗа	Кулибина б-р, д. 12	ОДЗ	0,0072		0,0001	0,0074	17,87	0,28	18,15	18,04

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0065		0,0002	0,0067	16,07	0,39	16,46	16,31
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 30	ОДЗ	0,0017		0,0003	0,0020	4,20	0,74	4,94	4,65
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 30	ОДЗ	0,0056		0,0002	0,0058	13,84	0,51	14,35	14,15
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 30	ОДЗ	0,0099		0,0001	0,0100	24,47	0,16	24,64	24,57
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 30	ОДЗ	0,0068		0,0000	0,0068	16,81	0,09	16,90	16,87
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, вл. 90а	ОДЗ	0,0530			0,0530	131,02	0,00	131,02	131,02
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82	0,00	15,82	15,82
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0064		0,0006	0,0070	15,82	1,37	17,19	16,65
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 26а	ОДЗ	0,0273		0,0318	0,0590	67,36	73,58	140,94	111,83
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0066		0,0001	0,0067	16,35	0,13	16,48	16,43
ТЭЦ ВАЗа	42 пр-кт Степана Разина, д. 11	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
ТЭЦ ВАЗа	42 пр-кт Степана Разина, д. 11	ОДЗ	0,0033		0,0015	0,0048	8,16	3,48	11,63	10,26
ТЭЦ ВАЗа	Офицерская ул, вл. 15	ОДЗ	0,0320		0,0063	0,0383	79,11	14,60	93,70	87,93
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, д. 61	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,95	0,00	12,95	12,95
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, д. 61	ОДЗ	0,0052		0,0000	0,0053	12,95	0,07	13,02	13,00
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 7	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 7	ОДЗ	0,0038		0,0002	0,0040	9,39	0,37	9,76	9,62
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 19	ОДЗ	0,0096		0,0000	0,0096	23,71	0,09	23,80	23,76
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 19	ОДЗ	0,0096			0,0096	23,71	0,00	23,71	23,71
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 19	ОДЗ	0,0053		0,0001	0,0054	13,08	0,25	13,33	13,23
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 19	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,08	0,00	13,08	13,08
ТЭЦ ВАЗа	28 б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0068		0,0000	0,0068	16,81	0,09	16,90	16,87
ТЭЦ ВАЗа	Коммунальная ул, вл. 37	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21	0,00	247,21	247,21
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 8	ОДЗ			0,0035	0,0035	0,00	8,11	8,11	4,90
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 8	ОДЗ	0,3200	0,0420	0,0035	0,3655	894,90	8,11	903,01	899,80
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 26	ОДЗ	0,0123	0,0167	0,0075	0,0365	71,69	17,44	89,13	82,23
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 26	ОДЗ	0,0159	0,0208	0,0011	0,0379	90,84	2,59	93,44	92,41
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 26	ОДЗ	0,0004	0,0006		0,0010	2,51	0,00	2,51	2,51
ТЭЦ ВАЗа	ул 70 лет Октября, влд. 28а	ОДЗ	0,6520	0,0780	0,1826	0,9126	1804,63	423,02	2227,66	2060,27
ТЭЦ ВАЗа	ул 70 лет Октября, влд. 28а	ОДЗ			0,1826	0,1826	0,00	423,02	423,02	255,64
ТЭЦ ВАЗа	32 пр-кт Московский, влд. 8Д	ОДЗ	0,0710			0,0710	175,52	0,00	175,52	175,52
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, вл. 70	ОДЗ	0,1160			0,1160	286,76	0,00	286,76	286,76
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, вл. 70	ОДЗ	0,1060			0,1060	262,04	0,00	262,04	262,04
ТЭЦ ВАЗа	ул Дзержинского, влд. 77а	ОДЗ	0,0700			0,0700	173,05	0,00	173,05	173,05
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 15В	ОДЗ	0,0240		0,0028	0,0268	59,33	6,49	65,82	63,25
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 15В	ОДЗ	0,0240			0,0240	59,33	0,00	59,33	59,33
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 26а	ОДЗ	0,0273		0,0033	0,0306	67,49	7,65	75,13	72,11
ТЭЦ ВАЗа	ул Революционная, д. 49	ОДЗ	0,0026		0,0002	0,0028	6,43	0,49	6,91	6,72
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 32	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,85	0,00	17,85	17,85

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 32	ОДЗ	0,0072		0,0002	0,0074	17,85	0,35	18,20	18,06
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Коммунальная, влд. 23	ОДЗ	0,0383			0,0383	94,64	0,00	94,64	94,64
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 46	ОДЗ	0,0214		0,0025	0,0239	52,90	5,75	58,65	56,37
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Маршала Жукова, д. 3В	ОДЗ	0,0150		0,0001	0,0152	37,18	0,25	37,44	37,33
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 31	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,78	0,00	5,78	5,78
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 2	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0043	10,63	0,06	10,69	10,67
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 2	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63	0,00	10,63	10,63
ТЭЦ ВАЗа	Королева б-р, вл. 22	ОДЗ	0,2280		0,0150	0,2430	563,64	34,75	598,39	584,64
ТЭЦ ВАЗа	Самарская обл., г., ул. Фрунзе, д.6а	ОДЗ	0,4100	0,0670	0,0176	0,4946	1179,19	40,77	1219,97	1203,83
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, вл. 50	ОДЗ	0,2000	0,5520	0,0167	0,7687	1859,02	38,69	1897,71	1882,40
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Фрунзе, д. 18	ОДЗ	0,0041		0,0001	0,0041	10,04	0,16	10,20	10,13
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Фрунзе, д. 18	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,04	0,00	10,04	10,04
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 33	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 33	ОДЗ	0,0025		0,0005	0,0030	6,18	1,04	7,22	6,81
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Московский, д. 62, кв. 3	ОДЗ	0,0054		0,0000	0,0054	13,35	0,09	13,44	13,41
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Московский, д. 62	ОДЗ	0,0109			0,0109	26,95	0,00	26,95	26,95
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Московский, д. 62	ОДЗ	0,0232			0,0232	57,23	0,00	57,23	57,23
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Московский, д. 62	ОДЗ	0,0191			0,0191	47,09	0,00	47,09	47,09
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Московский, д. 62	ОДЗ	0,0184			0,0184	45,46	0,00	45,46	45,46
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, влд. 33а	ОДЗ	0,0260	0,0590	0,0003	0,0853	210,13	0,70	210,82	210,55
ТЭЦ ВАЗа	57 ул Юбилейная, д. 67	ОДЗ	0,0031		0,0001	0,0032	7,76	0,16	7,92	7,86
ТЭЦ ВАЗа	57 ул Юбилейная, д. 67	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,76	0,00	7,76	7,76
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Московский, д. 61	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,39	0,00	7,39	7,39
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Московский, д. 61	ОДЗ	0,0030		0,0000	0,0030	7,39	0,07	7,46	7,43
ТЭЦ ВАЗа	Коммунальная ул, вл. 16	ОДЗ	2,3000			2,3000	5685,83	0,00	5685,83	5685,83
ТЭЦ ВАЗа	ул Революционная, д. 49	ОДЗ	0,0014		0,0001	0,0015	3,46	0,25	3,72	3,61
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Ленинский, д. 35а	ОДЗ	0,0105			0,0105	25,93	0,00	25,93	25,93
Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз.10-11/К 2(34)/Степана Разина10,д/с 177	50 пр-кт Степана Разина, д. 10	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0046	11,12	0,16	11,29	11,22
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, вл. 13а	ОДЗ	0,5510			0,5510	1362,13	0,00	1362,13	1362,13
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, вл. 10В	ОДЗ	0,0360		0,0020	0,0380	89,00	4,63	93,63	91,80
ТЭЦ ВАЗа	Луначарского б-р, вл. 6Б	ОДЗ	0,0060		0,0001	0,0061	14,83	0,32	15,16	15,03
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 5	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,18	0,00	8,18	8,18
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 5	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,18	0,14	8,32	8,27
ТЭЦ ВАЗа	40 ул Свердлова, д. 9и	ОДЗ	0,0073		0,0002	0,0075	18,05	0,42	18,46	18,30
ТЭЦ ВАЗа	50 ш Южное, д. 49	ОДЗ	0,0067		0,0002	0,0069	16,51	0,46	16,98	16,79
ТЭЦ ВАЗа	Рябиновый б-р, д. 8	ОДЗ	0,0333		0,0018	0,0351	82,20	4,24	86,44	84,76

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз.10-13/К 1/т/с К 1 (Свердлова 44,46,48,К	50 ул Свердлова, д. 44	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,09	0,00	14,09	14,09
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз.10-13/К 1/т/с К 1 (Свердлова 44,46,48,К	50 ул Свердлова, д. 44	ОДЗ	0,0057		0,0005	0,0062	14,09	1,14	15,23	14,78
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, вл. 9	ОДЗ	0,4000		0,0103	0,4103	988,84	23,86	1012,70	1003,26
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Дзержинского, влд. 74	ОДЗ	0,0800			0,0800	197,77	0,00	197,77	197,77
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Юбилейная, д. 10а	ОДЗ	0,2550	0,1660		0,4210	1040,75	0,00	1040,75	1040,75
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0064		0,0001	0,0065	15,82	0,16	15,98	15,92
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82	0,00	15,82	15,82
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,17	0,00	16,17	16,17
ТЭЦ ВАЗа	32 пр-кт Московский, влд. 6г	ОДЗ	0,0340		0,0042	0,0382	84,05	9,73	93,78	89,93
ТЭЦ ВАЗа	Рябиновый б-р, д. 5	ОДЗ	0,0085		0,0001	0,0086	20,89	0,28	21,17	21,06
ТЭЦ ВАЗа	Рябиновый б-р, д. 5	ОДЗ	0,0085			0,0085	20,89	0,00	20,89	20,89
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Степана Разина, д. 68	ОДЗ	0,0510	0,1100	0,0142	0,1752	398,01	32,90	430,91	417,89
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Степана Разина, д. 68	ОДЗ			0,0142	0,0142	0,00	32,90	32,90	19,88
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 41а	ОДЗ	0,0098	0,0059	0,0013	0,0170	38,69	3,01	41,70	40,51
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 12а	ОДЗ	0,1260		0,0019	0,1279	311,48	4,40	315,89	314,14
ТЭЦ ВАЗа	Буденного б-р, д. 14	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,38	0,00	17,38	17,38
ТЭЦ ВАЗа	Буденного б-р, д. 14	ОДЗ	0,0070		0,0005	0,0075	17,38	1,11	18,49	18,05
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Юбилейная, д. 17	ОДЗ	0,0142			0,0142	35,10	0,00	35,10	35,10
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Юбилейная, д. 17	ОДЗ	0,0142		0,0002	0,0144	35,10	0,39	35,50	35,34
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 12	ОДЗ	0,0110		0,0000	0,0110	27,19	0,09	27,29	27,25
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 12	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,19	0,00	27,19	27,19
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 70а	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30	0,00	17,30	17,30
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 34	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30	0,00	17,30	17,30
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 98	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,44	0,00	7,44	7,44
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, д. 9и	ОДЗ	0,0045		0,0000	0,0045	11,03	0,09	11,12	11,08
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-9/ЦТП 42/Юбилейная 5,13,17,	Юбилейная ул, д. 17	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17	0,00	7,17	7,17
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-9/ЦТП 42/Юбилейная 5,13,17,	Юбилейная ул, д. 17	ОДЗ	0,0029		0,0001	0,0030	7,17	0,21	7,38	7,30

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 98	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,44	0,00	7,44	7,44
ТЭЦ ВАЗа	ул. 70 лет Октября, вл. 5а	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,85	1,85	1,12
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, влд. 5а	ОДЗ	0,0160			0,0160	39,55	0,00	39,55	39,55
ТЭЦ ВАЗа	ул 70 лет Октября, влд. 41а	ОДЗ			0,0500	0,0500	0,00	115,83	115,83	70,00
ТЭЦ ВАЗа	ул 70 лет Октября, влд. 41а	ОДЗ	0,0460			0,0460	113,72	0,00	113,72	113,72
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, вл. 10	ОДЗ			0,0080	0,0080	0,00	18,53	18,53	11,20
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, вл. 10	ОДЗ	0,0620			0,0620	153,27	0,00	153,27	153,27
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 66	ОДЗ	0,0023		0,0001	0,0023	5,56	0,21	5,77	5,69
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 66	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,56	0,00	5,56	5,56
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0199			0,0199	49,19	0,46	49,66	49,47
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, вл. 13а	ОДЗ			0,0350	0,0350	0,00	81,08	81,08	49,00
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 13а	ОДЗ	0,0470	0,0740		0,1210	299,12	0,00	299,12	299,12
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 1д	ОДЗ	0,0072		0,0007	0,0080	17,87	1,69	19,56	18,90
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, вл. 56А	ОДЗ			0,0170	0,0170	0,00	39,38	39,38	23,80
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, вл. 56А	ОДЗ	0,0960	0,0940	0,0170	0,2070	469,70	39,38	509,08	493,50
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, д. 34	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,61	0,00	7,61	7,61
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 40а	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41	0,00	96,41	96,41
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 40а	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,32	2,32	1,40
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 40а	ОДЗ	0,0510			0,0510	126,08	0,00	126,08	126,08
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 40а	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,32	2,32	1,40
ТЭЦ ВАЗа	ул Дзержинского, влд. 26а	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36	0,00	12,36	12,36
ТЭЦ ВАЗа	ул Дзержинского, влд. 3б	ОДЗ	0,0470	0,1100		0,1570	388,12	0,00	388,12	388,12
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, вл. 3б	ОДЗ			0,0350	0,0350	0,00	81,08	81,08	49,00
ТЭЦ ВАЗа	ш Южное, влд. 35а	ОДЗ	0,0530		0,0004	0,0534	131,02	0,93	131,95	131,58
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, владение № 26	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50	0,00	44,50	44,50
ТЭЦ ВАЗа	Цветной б-р, владение № 15	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,85	1,85	1,12
ТЭЦ ВАЗа	Цветной б-р, владение № 15	ОДЗ	0,0270		0,0008	0,0278	66,75	1,85	68,60	67,87
ТЭЦ ВАЗа	Коммунальная ул, вл. 18	ОДЗ	1,2300	0,8000	0,0320	2,0620	5018,37	74,17	5092,53	5063,19
ТЭЦ ВАЗа	31 б-р Татищева, д. 22	ОДЗ	0,0011		0,0001	0,0012	2,82	0,19	3,00	2,93
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 35	ОДЗ	0,0048		0,0001	0,0049	11,87	0,16	12,03	11,96
ТЭЦ ВАЗа	50 ш Южное, д. 25	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,92	1,92	1,16
ТЭЦ ВАЗа	50 ш Южное, д. 25	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,59	0,00	14,59	14,59
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Коммунальная, влд. 23	ОДЗ	0,0198			0,0198	48,82	0,00	48,82	48,82
ТЭЦ ВАЗа	ул Вокзальная, влд. 96, стр. 5	ОДЗ	0,2750		0,0035	0,2785	679,83	8,11	687,94	684,73
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 6	ОДЗ	0,0021		0,0004	0,0025	5,22	0,93	6,14	5,78
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, владение № 77, строение 3	ОДЗ	0,0689	0,0648		0,1337	330,52	0,00	330,52	330,52
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0050		0,0004	0,0054	12,43	0,83	13,27	12,94
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,43	0,00	12,43	12,43
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 3Б	ОДЗ	0,0161		0,0000	0,0161	39,68	0,02	39,70	39,69
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 3Б	ОДЗ	0,0161			0,0161	39,68	0,00	39,68	39,68
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, д. 2б	ОДЗ	0,0063		0,0001	0,0065	15,62	0,30	15,92	15,81
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Коммунальная, влд. 23, к. 4	ОДЗ	0,0198			0,0198	48,82	0,00	48,82	48,82

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 1	ОДЗ	0,0050		0,0000	0,0050	12,24	0,03	12,26	12,25
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 1	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,24	0,00	12,24	12,24
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 78	ОДЗ	0,0036		0,0003	0,0039	8,87	0,72	9,59	9,31
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 78	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,87	0,00	8,87	8,87
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, вл. 38	ОДЗ	0,2080		0,0015	0,2095	514,20	3,54	517,74	516,34
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Юбилейная, д. 5	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Юбилейная, д. 5	ОДЗ	0,0034		0,0001	0,0035	8,41	0,23	8,64	8,55
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0579		0,0001	0,0580	143,09	0,28	143,36	143,25
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0445			0,0445	110,11	0,00	110,11	110,11
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0206			0,0206	50,97	0,00	50,97	50,97
ТЭЦ ВАЗа	Городской округ Южное ш, д. 107	ОДЗ			0,0022	0,0022	0,00	4,99	4,99	3,01
ТЭЦ ВАЗа	Городской округ Южное ш, д. 107	ОДЗ	0,0840		0,0022	0,0862	207,66	4,99	212,64	210,67
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0041		0,0002	0,0043	10,16	0,39	10,55	10,40
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, дом № 14	ОДЗ	0,1000	0,0530	0,0078	0,1608	378,23	18,07	396,30	389,15
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 40	ОДЗ	0,0069		0,0001	0,0070	17,06	0,28	17,34	17,23
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, д. 6	ОДЗ	0,0263		0,0004	0,0267	64,92	0,93	65,84	65,48
ТЭЦ ВАЗа	Спортивная ул, д. 18	ОДЗ	0,0078		0,0014	0,0092	19,33	3,13	22,46	21,22
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, владение № 21	ОДЗ	0,4850	1,4820	0,0588	2,0258	4862,62	136,30	4998,92	4944,99
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, владение № 61	ОДЗ	0,0660		0,0017	0,0677	163,16	3,86	167,02	165,49
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Ленинский, д. 35а	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,98	0,00	5,98	5,98
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Ленинский, д. 35а	ОДЗ	0,0024		0,0001	0,0025	5,98	0,25	6,24	6,14
ТЭЦ ВАЗа	57 ул Юбилейная, д. 75	ОДЗ	0,0096		0,0005	0,0100	23,63	1,09	24,72	24,29
ТЭЦ ВАЗа	47 ул 40 лет Победы, д. 24а	ОДЗ	0,0136		0,0013	0,0149	33,62	3,01	36,63	35,44
ТЭЦ ВАЗа	Королева б-р, владение № 20	ОДЗ	0,2730	0,3650	0,0372	0,6752	1577,20	86,18	1663,38	1629,28
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Автостроителей, д. 12	ОДЗ	0,0037		0,0000	0,0037	9,12	0,07	9,19	9,16
Уз 7-ЗВ/УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/К 1 (120) на Курчатова,6а	36 б-р Курчатова, д. 6а	ОДЗ	0,0072		0,0001	0,0073	17,80	0,25	18,05	17,95
ТЭЦ ВАЗа	44 ш Южное, д. 83	ОДЗ	0,0091		0,0022	0,0113	22,50	5,10	27,59	25,58
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Цветной, д. 31	ОДЗ	0,0060		0,0000	0,0060	14,83	0,09	14,93	14,89
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Цветной, д. 31	ОДЗ	0,0075		0,0001	0,0076	18,54	0,30	18,84	18,72
ТЭЦ ВАЗа	ул 40 лет Победы, зд. 60А	ОДЗ	0,0370	0,0610		0,0980	242,27	0,00	242,27	242,27
ТЭЦ ВАЗа	Вокзальная ул, владение № 72	ОДЗ	0,0990			0,0990	244,74	0,00	244,74	244,74
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Вокзальная, влд. 72, стр. 1	ОДЗ	0,1500	0,3600	0,0007	0,5107	1260,77	1,62	1262,39	1261,75
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Вокзальная, влд. 72, стр. 2	ОДЗ	0,0180	0,0180	0,0190	0,0550	89,00	44,02	133,01	115,60
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Вокзальная, влд. 72, стр. 3	ОДЗ	0,0720	11,7850	0,0007	11,8577	29311,71	1,62	29313,34	29312,69
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,1860			0,1860	459,81	0,00	459,81	459,81
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 40	ОДЗ	0,0059		0,0002	0,0061	14,61	0,51	15,12	14,92
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0055		0,0002	0,0057	13,60	0,51	14,11	13,90
ТЭЦ ВАЗа	Северная ул, владение № 19, строение 8	ОДЗ	0,0600		0,0033	0,0633	148,33	7,71	156,04	152,99

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 11	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42	0,00	7,42	7,42
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 11	ОДЗ	0,0030			0,0031	7,42	0,17	7,59	7,52
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 11	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 11	ОДЗ	0,0037			0,0038	9,15	0,32	9,47	9,34
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, владение № 68а	ОДЗ	0,0826			0,0826	204,20	0,00	204,20	204,20
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 50	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,32	0,00	11,32	11,32
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Дзержинского, влд. 62	ОДЗ	0,0480			0,0010	0,0490	2,25	120,91	120,02
ТЭЦ ВАЗа	Городской округ 40 лет Победы ул, вл. 34а	ОДЗ	0,0740			0,0096	0,0836	22,20	205,14	196,35
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, владение № 34а	ОДЗ	0,0540	0,1010		0,1550	383,18	0,00	383,18	383,18
ТЭЦ ВАЗа	Татищева б-р, вл. 6А	ОДЗ				0,0170	0,00	39,38	39,38	23,80
ТЭЦ ВАЗа	31 б-р Татищева, влд. 6А	ОДЗ	0,0670	0,2050		0,2720	672,41	0,00	672,41	672,41
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 26	ОДЗ	0,0159	0,0207	0,0011	0,0377	90,43	2,57	93,00	91,98
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, влд. 26	ОДЗ	0,0160	0,0043		0,0203	50,18	0,00	50,18	50,18
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, влд. 26	ОДЗ	0,0080	0,0021		0,0101	24,97	0,00	24,97	24,97
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, влд. 26	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,85	1,85	1,12
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 12	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0035	8,65	0,09	8,75	8,71
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 12	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65	0,00	8,65	8,65
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 51	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62	0,00	11,62	11,62
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 51	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0048	11,62	0,28	11,90	11,79
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Ворошилова, влд. 33	ОДЗ	0,0800	0,0760	0,0042	0,1602	385,65	9,73	395,38	391,53
ТЭЦ ВАЗа	Ворошилова ул, владение № 33	ОДЗ	0,0380		0,0014	0,0394	93,94	3,22	97,16	95,88
ТЭЦ ВАЗа	ул Фрунзе, влд. 37а	ОДЗ	0,0400		0,0008	0,0408	98,88	1,93	100,81	100,05
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 43	ОДЗ	0,0074		0,0001	0,0075	18,29	0,23	18,53	18,43
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 43	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29	0,00	18,29	18,29
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, двлд. 1в	ОДЗ	0,0038		0,0001	0,0038	9,37	0,14	9,51	9,45
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, двлд. 1в	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,01	0,00	6,01	6,01
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0046		0,0000	0,0046	11,37	0,09	11,46	11,43
ТоТЭЦ	11 ул Жилина, д. 11	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,35	0,00	13,35	13,35
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 16	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,51	0,00	21,51	21,51
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 37	ОДЗ	0,0172			0,0172	42,52	0,00	42,52	42,52
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Борковская, влд. 61	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,79	0,79	0,48
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Борковская, влд. 61	ОДЗ	0,0950		0,0003	0,0953	234,85	0,79	235,64	235,33
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, владение № 35	ОДЗ	0,0200	0,1950	0,0127	0,2277	531,50	29,42	560,92	549,28
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29, кв. А-607	ОДЗ	0,0067		0,0000	0,0068	16,64	0,09	16,73	16,69
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,27	0,00	18,27	18,27
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Северная, влд. 39, городской округл. 39	ОДЗ	0,1390		0,0007	0,1397	343,62	1,61	345,23	344,59
ТЭЦ ВАЗа	40 б-р Туполева, д. 5	ОДЗ	0,0043		0,0003	0,0046	10,63	0,60	11,23	10,99
ТЭЦ ВАЗа	40 б-р Туполева, д. 5	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63	0,00	10,63	10,63
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, д. 34	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,95	0,00	10,95	10,95
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 1г	ОДЗ	0,0042		0,0051	0,0093	10,28	11,86	22,15	17,45
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, вл. 94	ОДЗ	0,0910		0,0026	0,0936	224,96	6,11	231,07	228,66
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Свердлова, д. 1в	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Свердлова, д. 1в	ОДЗ	0,0090		0,0001	0,0091	22,22	0,19	22,41	22,34
ТЭЦ ВАЗа	57 ул Спортивная, д. 4а	ОДЗ	0,0036		0,0002	0,0038	8,97	0,39	9,37	9,21
ТЭЦ ВАЗа	57 ул Спортивная, д. 4а	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,97	0,00	8,97	8,97
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 90	ОДЗ	0,0044		0,0002	0,0046	10,88	0,37	11,25	11,10
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 90	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88	0,00	10,88	10,88
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 47	ОДЗ	0,0181			0,0181	44,75	0,00	44,75	44,75
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 47	ОДЗ	0,0181		0,0004	0,0185	44,75	0,86	45,60	45,26
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, вл. 70	ОДЗ	0,0280			0,0280	69,22	0,00	69,22	69,22
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 98	ОДЗ	0,0043		0,0001	0,0044	10,63	0,30	10,93	10,81
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 98	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63	0,00	10,63	10,63
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, вл. 17а	ОДЗ	0,0870			0,0870	215,07	0,00	215,07	215,07
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 54	ОДЗ	0,0123		0,0000	0,0123	30,38	0,09	30,47	30,44
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 54	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,08	0,00	4,08	4,08
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0055		0,0000	0,0056	13,70	0,05	13,74	13,72
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,56	0,00	21,56	21,56
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0087		0,0001	0,0088	21,56	0,25	21,81	21,71
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0029		0,0000	0,0029	7,12	0,09	7,21	7,18
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,12	0,00	7,12	7,12
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0085		0,0007	0,0092	21,01	1,71	22,73	22,05
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,01	0,00	21,01	21,01
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0051	12,19	0,30	12,49	12,37
ТЭЦ ВАЗа	47 ул 40 лет Победы, д. 2	ОДЗ	0,0171		0,0009	0,0180	42,27	2,09	44,36	43,53
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, владение № 96	ОДЗ	0,1160		0,0050	0,1210	286,76	11,58	298,35	293,76
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, владение № 96	ОДЗ	0,1430		0,0050	0,1480	353,51	11,58	365,09	360,51
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 18	ОДЗ	0,0051		0,0001	0,0052	12,61	0,12	12,72	12,68
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0080		0,0003	0,0083	19,78	0,60	20,38	20,14
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0035		0,0001	0,0036	8,70	0,21	8,91	8,83
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0027		0,0001	0,0028	6,67	0,30	6,98	6,86
ТЭЦ ВАЗа	Северная ул, д. 97А	ОДЗ	0,0267			0,0267	66,01	0,00	66,01	66,01
ТЭЦ ВАЗа	Северная ул, д. 97А	ОДЗ	0,0733			0,0733	181,21	0,00	181,21	181,21
ТЭЦ ВАЗа	47 ул 40 лет Победы, зд. 14	ОДЗ	0,2600	0,1250	0,0233	0,4083	951,76	54,06	1005,81	984,43
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 26	ОДЗ	0,0096			0,0096	23,64	0,00	23,64	23,64
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 26	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,44	0,00	7,44	7,44
ТЭЦ ВАЗа	43 ш Южное, влд. 30	ОДЗ	1,1070	3,1380	0,0691	4,3141	10494,07	160,07	10654,15	10590,81
ТЭЦ ВАЗа	ш Южное, влд. 119а	ОДЗ	0,7780	2,8920		3,6700	9072,61	0,00	9072,61	9072,61

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	31 ул Тополиная, влд. 8А	ОДЗ	0,0583	0,0625	0,0013	0,1221	298,51	3,01	301,52	300,33
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 47	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88	0,00	10,88	10,88
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 47	ОДЗ	0,0044		0,0000	0,0044	10,88	0,09	10,97	10,93
УТ-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0094		0,0000	0,0094	23,16	0,05	23,21	23,19
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0070		0,0002	0,0072	17,28	0,42	17,70	17,53
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0067		0,0003	0,0070	16,59	0,72	17,31	17,02
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,59	0,00	16,59	16,59
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0110		0,0001	0,0111	27,19	0,16	27,36	27,29
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 48	ОДЗ	0,0189		0,0003	0,0192	46,72	0,72	47,44	47,16
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, д. 37	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44	0,00	49,44	49,44
ТЭЦ ВАЗа	37 пр-кт Степана Разина, д. 26	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	9,89	0,02	9,91	9,90
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 2	ОДЗ	0,0223		0,0001	0,0225	55,20	0,30	55,50	55,38
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 2	ОДЗ	0,0153		0,0004	0,0157	37,82	0,93	38,75	38,38
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 2	ОДЗ	0,0125			0,0125	30,80	0,00	30,80	30,80
ТЭЦ ВАЗа	ш Южное, влд. 85	ОДЗ	0,0542		0,0029	0,0571	133,99	6,72	140,71	138,05
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 35	ОДЗ	0,0207			0,0207	51,20	0,00	51,20	51,20
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 35	ОДЗ	0,0207		0,0000	0,0207	51,20	0,02	51,22	51,21
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0088		0,0015	0,0103	21,75	3,50	25,25	23,87
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Московский, влд. 10Б	ОДЗ	0,0690		0,0006	0,0696	170,58	1,29	171,86	171,35
ТЭЦ ВАЗа	ул Маршала Жукова, д. 24	ОДЗ	0,0230		0,0013	0,0243	56,86	3,01	59,87	58,68
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,0110		0,0017	0,0127	27,19	3,87	31,06	29,53
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32	0,00	16,32	16,32
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0066		0,0001	0,0067	16,32	0,25	16,57	16,47
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 30	ОДЗ	0,0053		0,0002	0,0055	13,10	0,49	13,59	13,40
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0076		0,0001	0,0077	18,69	0,32	19,01	18,89
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,69	0,00	18,69	18,69
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, дом № 10	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85	0,00	12,85	12,85
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, дом № 10	ОДЗ	0,0052		0,0002	0,0054	12,85	0,42	13,27	13,11
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 82	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 82	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	1,02	1,02	0,62
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,0110		0,0017	0,0127	27,19	3,87	31,06	29,53
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0048		0,0002	0,0050	11,87	0,39	12,26	12,10
ТЭЦ ВАЗа	ул Тополиная, влд. 1	ОДЗ	0,0370			0,0370	91,47	0,00	91,47	91,47
ТЭЦ ВАЗа	Воскресенская ул, д. 34	ОДЗ	0,3190			0,3190	788,60	0,00	788,60	788,60
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0192			0,0192	47,46	0,00	47,46	47,46

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0192		0,0003	0,0195	47,46	0,58	48,04	47,81
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 41а	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 3	ОДЗ	0,0250			0,0250	61,80	0,00	61,80	61,80
ТЭЦ ВАЗа	ул Коммунальная, влд. 38а	ОДЗ	0,0100	0,0780	0,0100	0,0980	217,54	23,17	240,71	231,54
ТЭЦ ВАЗа	Северная ул, домовладение № 18	ОДЗ	0,1970			0,1970	487,00	0,00	487,00	487,00
ТЭЦ ВАЗа	Вокзальная ул, вл. 118	ОДЗ	0,0210			0,0210	51,91	0,00	51,91	51,91
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, влд. 32а	ОДЗ	0,0720	0,1720	0,0028	0,2468	603,19	6,56	609,75	607,15
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, влд. 26	ОДЗ	0,0219			0,0219	54,04	0,00	54,04	54,04
ТЭЦ ВАЗа	ул Тополиная, влд. 24а	ОДЗ	0,0480	0,0490	0,0005	0,0975	239,79	1,16	240,95	240,49
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, вл. 30	ОДЗ			0,0340	0,0340	0,00	78,77	78,77	47,60
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, влд. 30	ОДЗ	0,0470	0,1100		0,1570	388,12	0,00	388,12	388,12
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Ботаническая, влд. 7-б	ОДЗ	0,1130	0,0220	0,0010	0,1360	333,73	2,32	336,05	335,13
ТЭЦ ВАЗа	ул 70 лет Октября, д. 47	ОДЗ	0,0440		0,0021	0,0461	108,77	4,83	113,60	111,69
ТЭЦ ВАЗа	ул 70 лет Октября, д. 47	ОДЗ			0,0021	0,0021	0,00	4,83	4,83	2,92
ТЭЦ ВАЗа	Татищева б-р, д. 22	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,19	0,00	5,19	5,19
ТЭЦ ВАЗа	б-р Луначарского, зд. 6А	ОДЗ	0,0850	0,0470	0,0010	0,1330	326,32	2,32	328,63	327,72
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, дом № 5	ОДЗ	0,0750			0,0750	185,41	0,00	185,41	185,41
ТЭЦ ВАЗа	Буденного б-р, вл. 20	ОДЗ	0,0650	0,0480	0,0120	0,1250	279,35	27,80	307,15	296,15
ТЭЦ ВАЗа	Коммунальная ул, вл. 38А	ОДЗ	0,1400	0,7100	0,0417	0,8917	2101,29	96,61	2197,89	2159,67
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Северная, зд. 103А	ОДЗ	0,6440		0,0012	0,6452	1592,03	2,78	1594,81	1593,71
ТЭЦ ВАЗа	Коммунальная ул, вл. 16	ОДЗ	0,2000			0,2000	494,42	0,00	494,42	494,42
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Московский, влд. 31	ОДЗ	0,0210	0,0370		0,0580	143,38	0,00	143,38	143,38
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Московский, влд. 31	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,20
ТЭЦ ВАЗа	ул 70 лет Октября, влд. 5а	ОДЗ	0,0340	0,0450	0,0292	0,1082	195,30	67,65	262,94	236,18
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Северная, влд. 57	ОДЗ	0,5490	0,4950	0,0048	1,0488	2580,87	11,12	2591,99	2587,59
ТЭЦ ВАЗа	Спортивная ул, здание № 1	ОДЗ	0,0400	0,0200	0,0100	0,0700	148,33	23,17	171,49	162,33
ТЭЦ ВАЗа	Спортивная ул, здание № 1И	ОДЗ	0,0588	0,0511		0,1100	271,83	0,00	271,83	271,83
ТЭЦ ВАЗа	Спортивная ул, здание № 1К	ОДЗ	0,0488	0,0511		0,1000	247,11	0,00	247,11	247,11
ТЭЦ ВАЗа	ш Южное, зд. 37В	ОДЗ	0,0383			0,0383	94,56	0,00	94,56	94,56
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, д. 54	ОДЗ	0,0072		0,0000	0,0073	17,82	0,09	17,92	17,88
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, владение № 48а	ОДЗ	0,0980		0,0020	0,1000	242,27	4,63	246,90	245,07
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, владение № 76	ОДЗ			0,0310	0,0310	0,00	71,82	71,82	43,40
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, владение № 76	ОДЗ	0,0470	0,1100		0,1570	388,12	0,00	388,12	388,12
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, владение № 62	ОДЗ	0,0650	0,0180	0,0760	0,1590	205,18	176,07	381,25	311,58
ТЭЦ ВАЗа	24 ул Борковская, зд. 94	ОДЗ	0,0990			0,0990	244,74	0,00	244,74	244,74
ТЭЦ ВАЗа	Городской округ Вокзальная ул, вл. 98	ОДЗ	0,1400			0,1400	346,09	0,00	346,09	346,09
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Крайняя, влд. 10	ОДЗ	0,2250		0,0014	0,2264	556,22	3,22	559,44	558,17
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Крайняя, влд. 7	ОДЗ	0,2270	0,2580		0,4850	1198,97	0,00	1198,97	1198,97
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, д. 5	ОДЗ	0,0160			0,0160	39,50	0,00	39,50	39,50
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 5	ОДЗ	0,0490		0,0013	0,0503	121,13	2,90	124,03	122,88
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 5	ОДЗ			0,0013	0,0013	0,00	2,90	2,90	1,75
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 27	ОДЗ			0,0069	0,0069	0,00	16,09	16,09	9,72

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 27	ОДЗ	0,2360		0,0069	0,2429	583,42	16,09	599,50	593,14
ТЭЦ ВАЗа	ул Революционная, влд. 54б	ОДЗ	0,5500		0,0183	0,5683	1359,66	42,40	1402,05	1385,28
ТЭЦ ВАЗа	Вокзальная ул, владение № 48	ОДЗ	0,3700			0,3700	914,68	0,00	914,68	914,68
ТЭЦ ВАЗа	Вокзальная ул, владение № 78	ОДЗ	0,0670	0,2180	0,0012	0,2862	704,55	2,78	707,33	706,23
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, влд. 32а	ОДЗ			0,0021	0,0021	0,00	4,87	4,87	2,94
ТЭЦ ВАЗа	ул Тополиная, влд. 32б	ОДЗ	0,0230	0,0130		0,0360	89,00	0,00	89,00	89,00
ТЭЦ ВАЗа	Транспортная ул, вл. 15	ОДЗ	0,1840		0,0036	0,1876	454,87	8,37	463,23	459,92
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, владение № 35г	ОДЗ			0,0075	0,0075	0,00	17,38	17,38	10,50
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, владение № 35г	ОДЗ	0,0510		0,0075	0,0585	126,08	17,38	143,45	136,58
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85	0,00	12,85	12,85
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 18	ОДЗ	0,0057		0,0000	0,0057	14,09	0,07	14,16	14,13
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, вл. 35	ОДЗ	0,1350	0,3410	0,1890	0,6650	1176,72	437,85	1614,57	1441,32
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, вл. 35	ОДЗ			0,1890	0,1890	0,00	437,85	437,85	264,60
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0122		0,0032	0,0154	30,16	7,34	37,50	34,60
ТЭЦ ВАЗа	40 б-р Туполева, д. 11	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66	0,00	7,66	7,66
ТЭЦ ВАЗа	40 б-р Туполева, д. 11	ОДЗ	0,0031		0,0000	0,0031	7,66	0,05	7,71	7,69
ТЭЦ ВАЗа	ул Революционная, влд. 20	ОДЗ	0,2230	0,2950	0,0017	0,5197	1280,55	3,86	1284,41	1282,88
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0035		0,0001	0,0036	8,65	0,32	8,98	8,85
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Юбилейная, д. 4	ОДЗ	0,0169			0,0169	41,68	0,00	41,68	41,68
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Северная, влд. 95	ОДЗ	0,0900		0,0007	0,0907	222,49	1,60	224,09	223,46
3 ввод город/Уз 7-3В/УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал	40 б-р Туполева, д. 11	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63	0,00	10,63	10,63
3 ввод город/Уз 7-3В/УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал	40 б-р Туполева, д. 11	ОДЗ	0,0043		0,0004	0,0047	10,63	0,86	11,49	11,15
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, дом № 19	ОДЗ	0,0560			0,0560	138,44	0,00	138,44	138,44
ТЭЦ ВАЗа	ул Вокзальная, влд. 104	ОДЗ	0,9000		0,2000	1,1000	2224,89	463,33	2688,23	2504,89
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, владение № 97а	ОДЗ	0,1220	0,1280		0,2500	618,03	0,00	618,03	618,03
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, влд. 47	ОДЗ	0,0510		0,0026	0,0536	126,08	5,95	132,03	129,67
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, владение № 3	ОДЗ	0,3890	0,1010	0,0117	0,5017	1211,33	27,11	1238,44	1227,71
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, владение № 3	ОДЗ			0,0117	0,0117	0,00	27,11	27,11	16,38
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, вл. 14	ОДЗ	1,3580			1,3580	3357,11	0,00	3357,11	3357,11
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Борковская, влд. 14	ОДЗ	0,0550		0,0040	0,0590	135,97	9,27	145,23	141,57
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Борковская, влд. 14	ОДЗ	0,4300			0,4300	1063,00	0,00	1063,00	1063,00
ТЭЦ ВАЗа	ул Коммунальная, д. 46	ОДЗ	1,0300	3,6920	0,0460	4,7680	11673,27	106,50	11779,77	11737,63
ТЭЦ ВАЗа	57 пр-кт Степана Разина, д. 84а	ОДЗ	0,0378			0,0378	93,37	0,00	93,37	93,37
ТЭЦ ВАЗа	Спортивная ул, вл. 9	ОДЗ			0,0045	0,0045	0,00	10,43	10,43	6,30
ТЭЦ ВАЗа	Спортивная ул, вл. 9	ОДЗ	0,2080	0,0870	0,0045	0,2995	729,27	10,43	739,70	735,57
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, вл. 26	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,90	1083,77	992,41
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 17	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44	0,00	5,44	5,44

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 17	ОДЗ	0,0022		0,0004	0,0026	5,44	0,86	6,30	5,96
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 1г	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67	0,00	6,67	6,67
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, вл. 11	ОДЗ	0,4940	0,5190	0,0103	1,0233	2504,24	23,97	2528,21	2518,73
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Борковская, влд. 11	ОДЗ	1,2300	2,2600	0,0283	3,5183	8627,64	65,64	8693,27	8667,30
ТЭЦ ВАЗа	Северная ул, владение № 27	ОДЗ	0,5010		0,1180	0,6190	1238,52	273,37	1511,89	1403,72
ТЭЦ ВАЗа	Северная ул, д. 21	ОДЗ	0,3200	0,6900	0,0042	1,0142	2496,82	9,65	2506,48	2502,66
ТЭЦ ВАЗа	ул Северная, зд. 25	ОДЗ	0,1800			0,1800	444,98	0,00	444,98	444,98
ТЭЦ ВАЗа	ул Северная, зд. 25	ОДЗ	0,1800	0,2000	0,0014	0,3814	939,40	3,22	942,62	941,34
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	Кулибина б-р, д. 6а	ОДЗ	0,0025		0,0001	0,0026	6,06	0,23	6,29	6,20
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 13Б	ОДЗ	0,0131		0,0006	0,0137	32,38	1,30	33,68	33,17
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 13Б	ОДЗ	0,0124		0,0007	0,0131	30,65	1,51	32,16	31,56
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 13Б	ОДЗ	0,0123		0,0002	0,0125	30,41	0,44	30,85	30,67
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 13Б	ОДЗ	0,0330		0,0011	0,0341	81,58	2,59	84,17	83,15
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 13Б	ОДЗ	0,0136		0,0004	0,0140	33,62	0,93	34,55	34,18
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 51	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78	0,00	19,78	19,78
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 51	ОДЗ	0,0080		0,0001	0,0081	19,78	0,30	20,08	19,96
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Фрунзе, д. 10д	ОДЗ	0,0051		0,0002	0,0053	12,68	0,35	13,03	12,89
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 29	ОДЗ	0,0048		0,0005	0,0053	11,79	1,11	12,90	12,46
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 29	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,79	0,00	11,79	11,79
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,0045		0,0000	0,0045	11,08	0,02	11,10	11,09
ТЭЦ ВАЗа	Спортивная ул, д. 18	ОДЗ	0,0034		0,0000	0,0034	8,31	0,07	8,38	8,35
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 12	ОДЗ	0,0104		0,0003	0,0107	25,71	0,74	26,45	26,16
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 12	ОДЗ	0,0104			0,0104	25,71	0,00	25,71	25,71
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, д. 11А	ОДЗ	0,0165		0,0005	0,0170	40,79	1,14	41,92	41,48
ТЭЦ ВАЗа	Ворошилова ул, дом № 6а	ОДЗ	0,0058		0,0000	0,0058	14,34	0,09	14,43	14,39
ТЭЦ ВАЗа	Рябиновый б-р, д. 8	ОДЗ	0,0025		0,0004	0,0029	6,28	0,93	7,21	6,84
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0086		0,0033	0,0119	21,26	7,65	28,91	25,88
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Свердлова, д. 41	ОДЗ			0,0033	0,0033	0,00	7,65	7,65	4,62
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 1	ОДЗ	0,0042		0,0002	0,0044	10,28	0,46	10,75	10,56
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 1	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,28	0,00	10,28	10,28
Уз 7-ЗВ/УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/К 1 (120) на Курчатова,6а	36 б-р Курчатова, д. 6а	ОДЗ	0,0089		0,0003	0,0092	22,00	0,79	22,79	22,48
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,12	0,00	16,12	16,12
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,64	0,00	11,64	11,64
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0065			0,0065	15,95	0,00	15,95	15,95

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 72А	ОДЗ	0,0139		0,0005	0,0144	34,36	1,20	35,57	35,09
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Автостроителей, д. 34	ОДЗ	0,0096		0,0022	0,0118	23,73	5,07	28,81	26,80
ТЭЦ ВАЗа	Луначарского б-р, д. 9А	ОДЗ	0,0298			0,0298	73,74	0,00	73,74	73,74
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Луначарского, д. 9А	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Луначарского, д. 9А	ОДЗ	0,0405		0,0017	0,0422	100,12	3,98	104,10	102,53
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0096		0,0000	0,0096	23,73	0,09	23,82	23,79
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 18	ОДЗ	0,0171		0,0004	0,0174	42,17	0,83	43,01	42,68
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/НС 1/т/с от НС 1 (Дзерж 63, Револ	32 ул Революционная, д. 10	ОДЗ	0,0057		0,0002	0,0059	14,04	0,56	14,60	14,38
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Фрунзе, д. 10д	ОДЗ	0,0031		0,0007	0,0037	7,54	1,55	9,09	8,48
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 2	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0035	8,73	0,05	8,77	8,75
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 2	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,73	0,00	8,73	8,73
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/К 6/Степана Разина 2	36 пр-кт Степана Разина, д. 2	ОДЗ	0,0058		0,0000	0,0058	14,34	0,09	14,43	14,39
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0017		0,0003	0,0020	4,30	0,60	4,90	4,67
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0437		0,0003	0,0440	108,03	0,63	108,66	108,41
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, д. 8	ОДЗ	0,0511		0,0003	0,0514	126,23	0,72	126,94	126,66
ТЭЦ ВАЗа	31 б-р Татищева, д. 25	ОДЗ	0,0135		0,0017	0,0152	33,37	3,87	37,24	35,71
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Автостроителей, д. 34	ОДЗ	0,0133		0,0013	0,0146	32,88	3,10	35,98	34,75
ТЭЦ ВАЗа	50 ш Южное, д. 43	ОДЗ	0,0520		0,0025	0,0545	128,55	5,79	134,34	132,05
ТЭЦ ВАЗа	Татищева б-р, д. 22	ОДЗ	0,0027		0,0026	0,0053	6,77	6,02	12,80	10,41
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Автостроителей, д. 11А	ОДЗ	0,0202		0,0027	0,0229	49,94	6,19	56,12	53,67
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0131		0,0001	0,0132	32,38	0,28	32,66	32,55
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,38	0,00	32,38	32,38
ТЭЦ ВАЗа	Татищева б-р, д. 22	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,93	0,93	0,56
ТЭЦ ВАЗа	Татищева б-р, д. 22	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,73	0,00	3,73	3,73
ТЭЦ ВАЗа	Татищева б-р, д. 22	ОДЗ	0,0014		0,0027	0,0041	3,51	6,19	9,70	7,25
ТЭЦ ВАЗа	Татищева б-р, д. 22	ОДЗ	0,0014		0,0027	0,0041	3,51	6,19	9,70	7,25
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0029		0,0002	0,0031	7,05	0,46	7,51	7,33
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,05	0,00	7,05	7,05
ТЭЦ ВАЗа	27 б-р Приморский, д. 20	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0044	10,68	0,09	10,77	10,74
ТЭЦ ВАЗа	00 ул Свердлова, двлд. 7в	ОДЗ	0,0099		0,0001	0,0100	24,57	0,14	24,71	24,66
ТЭЦ ВАЗа	00 ул Свердлова, двлд. 7в	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,57	0,00	24,57	24,57
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0116		0,0000	0,0116	28,68	0,09	28,77	28,73
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0019		0,0007	0,0026	4,70	1,51	6,20	5,61
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,56	0,00	16,56	16,56
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42	0,00	7,42	7,42

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
ТЭЦ ВА3а	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
ТЭЦ ВА3а	51 ул Маршала Жукова, д. 6	ОДЗ	0,0101		0,0002	0,0103	24,92	0,42	25,34	25,17
ТЭЦ ВА3а	Татищева б-р, д. 22	ОДЗ	0,0021		0,0004	0,0025	5,19	0,93	6,12	5,75
ТЭЦ ВА3а	Татищева б-р, д. 22	ОДЗ	0,0012		0,0004	0,0016	2,97	0,93	3,89	3,53
ТЭЦ ВА3а	50 ул Юбилейная, д. 4	ОДЗ	0,0032		0,0000	0,0032	7,91	0,09	8,00	7,97
ТЭЦ ВА3а	39 ул Автостроителей, д. 102б	ОДЗ	0,0085		0,0000	0,0085	20,96	0,09	21,06	21,02
ТЭЦ ВА3а	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0075		0,0007	0,0082	18,54	1,64	20,19	19,53
ТЭЦ ВА3а	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54	0,00	18,54	18,54
ТЭЦ ВА3а	50 ул Спортивная, д. 18	ОДЗ	0,0079		0,0004	0,0083	19,53	0,88	20,41	20,06
ТЭЦ ВА3а	32 ул Революционная, д. 16	ОДЗ	0,0096		0,0002	0,0098	23,81	0,49	24,29	24,10
ТЭЦ ВА3а	57 ул Юбилейная, д. 67	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,89	0,00	13,89	13,89
ТЭЦ ВА3а	57 ул Юбилейная, д. 67	ОДЗ	0,0056		0,0003	0,0059	13,89	0,70	14,59	14,31
ТЭЦ ВА3а	57 ул Юбилейная, д. 67	ОДЗ	0,0082		0,0001	0,0083	20,25	0,16	20,41	20,34
ТЭЦ ВА3а	57 ул Юбилейная, д. 67	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,25	0,00	20,25	20,25
ТЭЦ ВА3а	Татищева б-р, д. 22	ОДЗ	0,0015		0,0009	0,0024	3,76	2,09	5,84	5,02
ТЭЦ ВА3а	Татищева б-р, д. 22	ОДЗ	0,0023		0,0009	0,0032	5,69	2,09	7,77	6,95
ТЭЦ ВА3а	Татищева б-р, д. 22	ОДЗ	0,0022		0,0009	0,0031	5,46	2,09	7,55	6,72
ТЭЦ ВА3а	56 ул Автостроителей, д. 53Б	ОДЗ	0,0079		0,0004	0,0083	19,53	0,83	20,36	20,03
ТЭЦ ВА3а	56 ул Автостроителей, д. 53Б	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,53	0,00	19,53	19,53
ТЭЦ ВА3а	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0080		0,0001	0,0081	19,85	0,16	20,01	19,95
ТЭЦ ВА3а	44 б-р Итальянский, д. 24	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,68	0,00	12,68	12,68
ТЭЦ ВА3а	39 ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0340		0,0013	0,0353	84,08	2,90	86,97	85,83
ТЭЦ ВА3а	39 ул 40 лет Победы, д. 126	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,50	0,00	17,50	17,50
ТЭЦ ВА3а	39 ул 40 лет Победы, д. 126	ОДЗ	0,0071		0,0001	0,0072	17,50	0,16	17,66	17,60
ТЭЦ ВА3а	39 ул 40 лет Победы, д. 126	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66	0,00	7,66	7,66
ТЭЦ ВА3а	39 ул 40 лет Победы, д. 126	ОДЗ	0,0031		0,0000	0,0031	7,66	0,09	7,76	7,72
ТЭЦ ВА3а	27 ул Юбилейная, д. 49	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,39	0,00	7,39	7,39
ТЭЦ ВА3а	27 ул Юбилейная, д. 49	ОДЗ	0,0030		0,0000	0,0030	7,39	0,09	7,48	7,45
ТЭЦ ВА3а	51 ул Маршала Жукова, д. 6	ОДЗ	0,0134		0,0000	0,0134	33,05	0,09	33,14	33,11
ТЭЦ ВА3а	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,28	0,00	19,28	19,28
ТЭЦ ВА3а	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0078		0,0001	0,0079	19,28	0,28	19,56	19,45
ТЭЦ ВА3а	ул 40 лет Победы, д. 82а	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,08	0,00	37,08	37,08
ТЭЦ ВА3а	39 ул Свердлова, д. 1в	ОДЗ	0,0086		0,0001	0,0087	21,26	0,32	21,58	21,46
ТЭЦ ВА3а	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42	0,00	7,42	7,42
ТЭЦ ВА3а	56 ул 40 лет Победы, д. 80	ОДЗ	0,0045		0,0002	0,0047	11,12	0,39	11,52	11,36
ТЭЦ ВА3а	56 ул 40 лет Победы, д. 80	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12	0,00	11,12	11,12
ТЭЦ ВА3а	Фрунзе ул, д. 10А	ОДЗ	0,0086		0,0001	0,0087	21,26	0,32	21,58	21,46
ТЭЦ ВА3а	Фрунзе ул, д. 10А	ОДЗ	0,0086		0,0001	0,0087	21,26	0,32	21,58	21,46
ТЭЦ ВА3а	Фрунзе ул, д. 10А	ОДЗ	0,0056		0,0001	0,0057	13,84	0,32	14,17	14,04
ТЭЦ ВА3а	Фрунзе ул, д. 5	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,84	0,00	9,84	9,84
ТЭЦ ВА3а	Фрунзе ул, д. 5	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,20

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Уз 7-3В/УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/К 1 (120) на Курчатова,6а	Курчатова б-р, д. 6а	ОДЗ	0,0130		0,0125	0,0255	32,06	28,96	61,02	49,56
ТЭЦ ВА3а	44 ул.Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТЭЦ ВА3а	44 ул.Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0037		0,0001	0,0038	9,15	0,32	9,47	9,34
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/НС 1/т/с от НС 1 (Дзерж 63, Револю)	32 ул.Революционная, д. 12	ОДЗ	0,0045		0,0000	0,0045	11,12	0,05	11,17	11,15
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/НС 1/т/с от НС 1 (Дзерж 63, Револю)	32 ул.Революционная, д. 12	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12	0,00	11,12	11,12
ТЭЦ ВА3а	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0085		0,0008	0,0093	21,01	1,83	22,84	22,12
ТЭЦ ВА3а	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,01	0,00	21,01	21,01
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0035	8,60	0,02	8,63	8,62
ТЭЦ ВА3а	57 пр-кт Степана Разина, д. 84а	ОДЗ	0,0416		0,0051	0,0467	102,84	11,72	114,56	109,92
ТЭЦ ВА3а	51 ул.Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,60	0,00	19,60	19,60
ТЭЦ ВА3а	51 ул.Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0079		0,0004	0,0083	19,60	0,86	20,46	20,12
ТЭЦ ВА3а	30 ул.Автостроителей, д. 11А	ОДЗ	0,0133		0,0028	0,0161	32,88	6,39	39,27	36,74
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,66	0,00	18,66	18,66
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,49	0,00	18,49	18,49
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,57	0,00	18,57	18,57

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54	0,00	18,54	18,54
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54	0,00	18,54	18,54
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,35	0,00	11,35	11,35
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,61	0,00	18,61	18,61
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,42	0,00	18,42	18,42
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,42	0,00	11,42	11,42
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,52	0,00	11,52	11,52
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,39	0,00	18,39	18,39

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,42	0,00	18,42	18,42
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,44	0,00	18,44	18,44
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,64	0,00	11,64	11,64
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,67	0,00	11,67	11,67
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,34	0,00	18,34	18,34
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,37	0,00	18,37	18,37
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,74	0,00	11,74	11,74
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,37	0,00	18,37	18,37

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,34	0,00	18,34	18,34
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,79	0,00	11,79	11,79
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,82	0,00	11,82	11,82
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29	0,00	18,29	18,29
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,26	0,00	28,26	28,26
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0132			0,0132	32,73	0,00	32,73	32,73
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0116			0,0116	28,55	0,00	28,55	28,55
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,61	0,00	18,61	18,61

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,59	0,00	18,59	18,59
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,61	0,00	18,61	18,61
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,61	0,00	18,61	18,61
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,61	0,00	18,61	18,61
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,57	0,00	18,57	18,57
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,94	0,00	11,94	11,94
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,66	0,00	18,66	18,66
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,61	0,00	18,61	18,61

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,59	0,00	18,59	18,59
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0116			0,0116	28,55	0,00	28,55	28,55
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54	0,00	18,54	18,54
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0135			0,0135	33,45	0,00	33,45	33,45
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63	0,00	10,63	10,63
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0116			0,0116	28,63	0,00	28,63	28,63
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54	0,00	18,54	18,54
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,61	0,00	18,61	18,61

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54	0,00	18,54	18,54
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,57	0,00	18,57	18,57
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,57	0,00	18,57	18,57
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,57	0,00	18,57	18,57
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,42	0,00	18,42	18,42
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, д. 25	ОДЗ			0,0028	0,0028	0,00	6,39	6,39	3,86
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, д. 25	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,03	0,00	42,03	42,03
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Фрунзе, д. 10б	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,33	0,00	6,33	6,33
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 33	ОДЗ	0,0396		0,0011	0,0407	97,90	2,50	100,40	99,41
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 33	ОДЗ	0,0396			0,0396	97,90	0,00	97,90	97,90
ТЭЦ ВАЗа	56 ул Автостроителей, д. 41	ОДЗ	0,0290			0,0290	71,74	0,00	71,74	71,74
ТЭЦ ВАЗа	56 ул Автостроителей, д. 41	ОДЗ			0,0015	0,0015	0,00	3,38	3,38	2,04
ТЭЦ ВАЗа	56 ул Автостроителей, д. 41	ОДЗ			0,0044	0,0044	0,00	10,15	10,15	6,13
ТЭЦ ВАЗа	56 ул Автостроителей, д. 41	ОДЗ	0,0368			0,0368	90,92	0,00	90,92	90,92
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0072		0,0001	0,0073	17,80	0,30	18,10	17,98
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,80	0,00	17,80	17,80
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 12	ОДЗ	0,0206		0,0005	0,0210	50,85	1,07	51,92	51,50
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0117		0,0004	0,0121	28,90	0,86	29,76	29,42
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,90	0,00	28,90	28,90
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, д. 15Е	ОДЗ	0,0106		0,0006	0,0112	26,20	1,39	27,59	27,04
ТЭЦ ВАЗа	Ленинский пр-кт, д. 1д	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,70	0,00	1,70	1,70
ТЭЦ ВАЗа	Ворошилова ул, д. 15	ОДЗ	0,0280			0,0280	69,22	0,00	69,22	69,22
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,48	0,00	23,48	23,48
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0095		0,0006	0,0101	23,48	1,37	24,85	24,31

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, дом № 48	ОДЗ	0,0047		0,0000	0,0047	11,62	0,05	11,67	11,65
ТЭЦ ВАЗа	31 б-р Татищева, д. 25	ОДЗ	0,0202		0,0001	0,0203	49,94	0,21	50,14	50,06
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 58	ОДЗ	0,0084		0,0002	0,0086	20,77	0,39	21,16	21,00
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 6	ОДЗ	0,0110		0,0003	0,0113	27,09	0,79	27,88	27,57
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, д. 88	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,54	0,00	11,54	11,54
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, д. 88	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0047	11,54	0,14	11,68	11,63
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 35	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,08	0,00	15,08	15,08
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 35	ОДЗ	0,0061		0,0000	0,0061	15,08	0,02	15,10	15,09
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 6	ОДЗ	0,0091		0,0002	0,0093	22,40	0,46	22,86	22,68
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0024		0,0001	0,0025	5,93	0,12	6,05	6,00
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0050		0,0001	0,0051	12,36	0,14	12,50	12,44
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,82	0,00	13,82	13,82
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0056		0,0006	0,0061	13,82	1,27	15,09	14,59
ТЭЦ ВАЗа	28 б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0067		0,0001	0,0068	16,56	0,30	16,86	16,75
ТЭЦ ВАЗа	27 пр-кт Степана Разина, д. 40	ОДЗ	0,0040		0,0001	0,0041	9,89	0,14	10,03	9,97
ТЭЦ ВАЗа	27 пр-кт Степана Разина, д. 40	ОДЗ	0,0038		0,0001	0,0039	9,37	0,25	9,62	9,52
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 38	ОДЗ	0,0102		0,0002	0,0104	25,22	0,37	25,59	25,44
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 15	ОДЗ	0,0043		0,0002	0,0045	10,63	0,56	11,19	10,97
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 15	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63	0,00	10,63	10,63
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Юбилейная, д. 37	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,85	0,00	10,85	10,85
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Юбилейная, д. 37	ОДЗ	0,0044		0,0001	0,0045	10,85	0,30	11,15	11,03
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, д. 13Б	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61	0,00	34,61	34,61
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, д. 13Б	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,37	0,37	0,22
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 35	ОДЗ	0,0036		0,0000	0,0036	8,90	0,09	8,99	8,96
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Московский, д. 61	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38	0,00	10,38	10,38
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Московский, д. 61	ОДЗ	0,0042		0,0006	0,0048	10,38	1,30	11,68	11,17
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,52	0,00	7,52	7,52
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,93	0,00	12,93	12,93
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,52	0,00	7,52	7,52
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0067		0,0002	0,0069	16,51	0,39	16,91	16,75
ТоТЭЦ	Тольятти	ОДЗ	0,3256			0,3256	804,92	0,00	804,92	804,92
ТоТЭЦ	Тольятти	ОДЗ	0,3256			0,3256	804,92	0,00	804,92	804,92
ТоТЭЦ	Новозаводская ул, д. 8	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72	0,00	2,72	2,72
ТоТЭЦ	Новозаводская ул, д. 8	ОДЗ	0,2230		0,0033	0,2263	551,28	7,71	558,99	555,94
ТоТЭЦ	Новозаводская ул, д. 8	ОДЗ	0,0285			0,0285	70,45	0,00	70,45	70,45
ТоТЭЦ	07 ул Новозаводская, д. 8	ОДЗ	2,8830	1,8160	0,0488	4,7478	11616,41	113,05	11729,46	11684,73
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 67	ОДЗ	0,0046		0,0001	0,0047	11,32	0,21	11,53	11,45
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 67	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,32	0,00	11,32	11,32
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, вл. 6	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33	0,00	148,33	148,33
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, вл. 8В	ОДЗ	0,1390			0,1390	343,62	0,00	343,62	343,62

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, д. 6В	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33	0,00	148,33	148,33
ТЭЦ ВАЗа	Новый проезд, вл. 8	ОДЗ	0,0440		0,0009	0,0449	108,77	2,09	110,86	110,04
ТЭЦ ВАЗа	Новый проезд, вл. 8	ОДЗ	0,3680		0,0078	0,3758	909,73	18,02	927,75	920,62
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Окраинная, влд. 24	ОДЗ	0,0700			0,0700	173,05	0,00	173,05	173,05
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Окраинная, влд. 24	ОДЗ	0,0300			0,0300	74,16	0,00	74,16	74,16
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Окраинная, влд. 24	ОДЗ	0,0420			0,0420	103,83	0,00	103,83	103,83
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Окраинная, влд. 24	ОДЗ	0,1150			0,1150	284,29	0,00	284,29	284,29
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Окраинная, влд. 24	ОДЗ	0,1730		0,0068	0,1798	427,67	15,77	443,44	437,20
ТЭЦ ВАЗа	Ботаническая ул, вл. 48	ОДЗ	0,2500			0,2500	618,03	0,00	618,03	618,03
ТоТЭЦ	04 б-р 50 лет Октября, д. 10	ОДЗ	0,0229			0,0229	56,61	0,00	56,61	56,61
ТоТЭЦ	04 б-р 50 лет Октября, д. 10	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,16	1,16	0,70
Район городских котельных/не указано_РГК	Гидротехническая ул, вл. 37	ОДЗ	0,0215			0,0215	53,03	0,00	53,03	53,03
ТоТЭЦ	21 ул Голосова, влд. 99	ОДЗ	0,0234			0,0234	57,85	0,00	57,85	57,85
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 54	ОДЗ	0,0167			0,0167	41,28	0,00	41,28	41,28
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 54	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	1,02	1,02	0,62
ТоТЭЦ	21 ул Жилина, д. 34	ОДЗ	0,0224			0,0224	55,38	0,00	55,38	55,38
ТоТЭЦ	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0270			0,0270	66,75	0,00	66,75	66,75
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, владение № 46	ОДЗ	0,1280			0,1280	316,43	0,00	316,43	316,43
Котельная № 2	50 ул Коммунистическая, д. 69	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,42	0,00	24,42	24,42
Котельная №8	Куйбышева ул, дом № 14	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26	0,00	21,26	21,26
Котельная №8	41 ул Куйбышева, д. 32	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,71	0,00	12,71	12,71
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 114	ОДЗ	0,0129			0,0129	31,89	0,00	31,89	31,89
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 114	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,88	0,88	0,53
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 57	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,42
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 57	ОДЗ	0,0137			0,0137	33,87	0,00	33,87	33,87
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 60	ОДЗ	0,0179			0,0179	44,25	0,00	44,25	44,25
Котельная № 2	50 ул Матросова, д. 2	ОДЗ	0,0192			0,0192	47,44	0,00	47,44	47,44
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 36	ОДЗ	0,0366			0,0366	90,55	0,00	90,55	90,55
ТоТЭЦ	Городской окруМира ул, вл. 67	ОДЗ	0,2190	0,0650	0,0028	0,2868	702,08	6,49	708,56	706,00
ТоТЭЦ	Городской окруМира ул, вл. 67	ОДЗ	0,0164			0,0164	40,54	0,00	40,54	40,54
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 106	ОДЗ	0,0291			0,0291	71,94	0,00	71,94	71,94
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 33	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	1,00	1,00	0,60
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 33	ОДЗ	0,0220			0,0220	54,39	0,00	54,39	54,39
Котельная № 2	46 ул Мурысева, влд. 59А	ОДЗ	0,0283			0,0283	69,94	0,00	69,94	69,94
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 22	ОДЗ	0,0183			0,0183	45,14	0,00	45,14	45,14
ТоТЭЦ	07 ул Октябрьская, д. 1	ОДЗ	0,0176			0,0176	43,51	0,00	43,51	43,51
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 20	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,93	0,93	0,56
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 20	ОДЗ	0,0153			0,0153	37,82	0,00	37,82	37,82
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 62	ОДЗ	0,0147			0,0147	36,34	0,00	36,34	36,34
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 48	ОДЗ	0,0222			0,0222	54,88	0,00	54,88	54,88
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 49	ОДЗ	0,0315			0,0315	77,87	0,00	77,87	77,87
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0242		0,0009	0,0251	59,92	2,06	61,99	61,17

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	31 ш Южное, зд. 79	ОДЗ	0,0583		0,0082	0,0665	144,09	19,00	163,09	155,57
ТЭЦ ВА3а	Тополиная ул, здание № 24	ОДЗ		0,0450		0,0450	111,24	0,00	111,24	111,24
ТЭЦ ВА3а	ул Тополиная, зд. 24	ОДЗ	0,0280		0,0042	0,0322	69,22	9,73	78,95	75,10
ТЭЦ ВА3а	ул Тополиная, зд. 24	ОДЗ	0,1610			0,1610	398,01	0,00	398,01	398,01
ТЭЦ ВА3а	ул Тополиная, зд. 24	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21	0,00	247,21	247,21
ТЭЦ ВА3а	50 пр-кт Ленинский, д. 1А	ОДЗ	0,0289		0,0010	0,0299	71,44	2,34	73,78	72,86
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Приморский, д. 29	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,61	0,00	12,61	12,61
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Приморский, д. 29	ОДЗ	0,0051		0,0036	0,0087	12,61	8,43	21,04	17,70
ТЭЦ ВА3а	Северная ул, владение № 30	ОДЗ	0,7590	0,4410	0,0069	1,2069	2966,52	15,99	2982,51	2976,18
ТЭЦ ВА3а	30 ул Дзержинского, д. 12	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,16	0,00	3,16	3,16
ТЭЦ ВА3а	42 б-р Луначарского, д. 5	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38	0,00	10,38	10,38
ТЭЦ ВА3а	42 б-р Луначарского, д. 5	ОДЗ	0,0042		0,0001	0,0043	10,38	0,16	10,54	10,48
ТоТЭЦ	17 ул Карла Маркса, д. 74	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57	0,00	15,57	15,57
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, д. 2	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57	0,00	15,57	15,57
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 98	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 98	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42	0,00	7,42	7,42
ТЭЦ ВА3а	50 ул Революционная, д. 34	ОДЗ	0,0039		0,0001	0,0040	9,64	0,23	9,87	9,78
ТЭЦ ВА3а	50 ул Революционная, д. 34	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64	0,00	9,64	9,64
ТЭЦ ВА3а	Северная ул, вл. 36	ОДЗ	0,2760			0,2760	682,30	0,00	682,30	682,30
ТЭЦ ВА3а	Северная ул, вл. 36	ОДЗ	0,0610			0,0610	150,80	0,00	150,80	150,80
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Луначарского, д. 3	ОДЗ	0,0062		0,0004	0,0066	15,38	0,95	16,33	15,95
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Луначарского, д. 3	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,38	0,00	15,38	15,38
ТЭЦ ВА3а	Городской округ Ботаническая ул, д. 5Ж	ОДЗ	0,3137			0,3137	775,51	0,00	775,51	775,51
ТЭЦ ВА3а	Вокзальная ул, вл. 82	ОДЗ	0,2700		0,0017	0,2717	667,47	3,86	671,33	669,80
ТЭЦ ВА3а	ул Вокзальная, влд. 82а	ОДЗ	0,2600		0,0004	0,2604	642,75	0,93	643,67	643,31
ТЭЦ ВА3а	ул Коммунальная, влд. 38а, стр. 1	ОДЗ	0,0730			0,0730	180,46	0,00	180,46	180,46
ТЭЦ ВА3а	51 ул Маршала Жукова, влд. 51	ОДЗ	0,0030		0,0008	0,0038	7,42	1,85	9,27	8,54
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, владение № 51, строение 1	ОДЗ	0,0190		0,0023	0,0213	46,97	5,40	52,37	50,24
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, владение № 51, строение 3	ОДЗ	0,0090		0,0008	0,0098	22,25	1,92	24,17	23,41
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, владение № 51, строение 3	ОДЗ	0,0270		0,0018	0,0288	66,75	4,10	70,85	69,22
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, владение № 51, строение 4	ОДЗ	0,0220		0,0187	0,0407	54,39	43,25	97,63	80,52
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, владение № 51, строение 6	ОДЗ	0,0190		0,0047	0,0237	46,97	10,82	57,79	53,51
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, владение № 51, строение 6	ОДЗ	0,0200		0,0123	0,0323	49,44	28,57	78,01	66,71
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, владение № 51, строение 6	ОДЗ	0,0200		0,0047	0,0247	49,44	10,81	60,25	55,98
ТЭЦ ВА3а	Маршала Жукова ул, владение № 51, строение 6	ОДЗ	0,0220		0,0123	0,0343	54,39	28,57	82,96	71,65

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, владение № 51, строение 7	ОДЗ	0,0340		0,0033	0,0373	84,05	7,71	91,77	88,71
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, владение № 51, строение 7	ОДЗ	0,0470		0,0030	0,0500	116,19	6,95	123,14	120,39
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Окраинная, влд. 12	ОДЗ	0,0640	0,1200	0,0270	0,2110	454,87	62,55	517,42	492,67
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Северная, влд. 55, соор. АБК	ОДЗ	0,0620		0,0052	0,0672	153,27	12,05	165,32	160,55
ТЭЦ ВАЗа	ул Северная, влд. 55, соор. АБК2	ОДЗ	0,0340			0,0340	84,05	0,00	84,05	84,05
ТЭЦ ВАЗа	ул Северная, влд. 55, соор. Гараж	ОДЗ	0,1300		0,0283	0,1583	321,37	65,64	387,01	361,04
ТЭЦ ВАЗа	ул Северная, влд. 55, соор. Польш-Мот	ОДЗ	0,3350		0,0007	0,3357	828,15	1,62	829,78	829,13
ТЭЦ ВАЗа	ул Северная, влд. 55, соор. Склад	ОДЗ	0,3830			0,3830	946,82	0,00	946,82	946,82
ТЭЦ ВАЗа	ул Северная, влд. 55, соор. Склад 1	ОДЗ	0,3830			0,3830	946,82	0,00	946,82	946,82
ТЭЦ ВАЗа	ул Северная, влд. 55, соор. Склад 2	ОДЗ	0,3830			0,3830	946,82	0,00	946,82	946,82
ТЭЦ ВАЗа	ул Северная, д. 20	ОДЗ	1,6580	13,4620	0,0640	15,1840	37378,18	148,33	37526,52	37467,82
ТЭЦ ВАЗа	Северная ул, дом № 20б	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44	0,00	49,44	49,44
ТЭЦ ВАЗа	Городской округ Северная ул, двл. 20-а	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,08	0,00	37,08	37,08
ТоТЭЦ	Городской округ Базовая ул, вл. 12	ОДЗ	0,1380			0,1380	341,15	0,00	341,15	341,15
ТоТЭЦ	20 ул Гидростроевская, д. 26	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,48	1,48	0,90
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 50А	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,35	0,35	0,21
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 50А	ОДЗ	0,0235			0,0235	58,14	0,00	58,14	58,14
ТоТЭЦ	Автозаводское ш, д. 49	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,16	1,16	0,70
ТоТЭЦ	Автозаводское ш, д. 49	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,63	0,00	12,63	12,63
ТоТЭЦ	Новозаводская ул, вл. 55	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	09 ул Новозаводская, влд. 55	ОДЗ	0,0112			0,0112	27,71	0,00	27,71	27,71
ТоТЭЦ	09 ул Новозаводская, влд. 55	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,79	0,00	16,79	16,79
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0119		0,0003	0,0122	29,42	0,79	30,21	29,89
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 18	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0033	8,03	0,16	8,20	8,13
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 18	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,03	0,00	8,03	8,03
Котельная № 2	Мурсыева ул, д. 80	ОДЗ	0,0301			0,0301	74,41	0,00	74,41	74,41
ТоТЭЦ	Калмыцкая ул, д. 42	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,59	0,00	14,59	14,59
ТоТЭЦ	Калмыцкая ул, д. 42	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 68	ОДЗ	0,0026		0,0001	0,0027	6,43	0,12	6,54	6,50
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 40	ОДЗ	0,0047		0,0002	0,0048	11,57	0,35	11,92	11,78
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0075		0,0000	0,0075	18,54	0,05	18,59	18,57
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0076		0,0001	0,0077	18,79	0,21	19,00	18,91
ТоТЭЦ	Октябрьская ул, двл. 80	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Октябрьская ул, двл. 80	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, здание № 8	ОДЗ	0,0800	0,0450	0,0028	0,1278	309,01	6,49	315,50	312,93
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 86	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,40	0,00	6,40	6,40
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, вл. 52	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36	0,00	12,36	12,36
ТЭЦ ВАЗа	Ленинский пр-кт, вл. 5а	ОДЗ			0,0023	0,0023	0,00	5,33	5,33	3,22
ТЭЦ ВАЗа	Ленинский пр-кт, вл. 5а	ОДЗ	0,0800	0,1500	0,0023	0,2323	568,58	5,33	573,91	571,80
ТоТЭЦ	Толстого ул, владение № 22А	ОДЗ	0,2130	0,1950	0,0466	0,4546	1008,62	107,96	1116,57	1073,86
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0109		0,0000	0,0109	26,85	0,07	26,92	26,89
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0109			0,0109	26,85	0,00	26,85	26,85
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 6	ОДЗ	0,0046		0,0008	0,0054	11,27	1,83	13,10	12,38
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, дом № 107	ОДЗ	0,0500			0,0500	123,58	0,00	123,58	123,58
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Московский, д. 62	ОДЗ	0,0259			0,0259	63,95	0,00	63,95	63,95
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Московский, д. 62	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,15	0,00	26,15	26,15
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Московский, д. 62	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,39	0,00	49,39	49,39
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,34	0,00	14,34	14,34
ТоТЭЦ	11 ул Мира, д. 82	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92	0,00	6,92	6,92
ТоТЭЦ	Кирова ул, вл. 3Б	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,34	0,00	5,34	5,34
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Баумана, д. 10	ОДЗ	0,0076		0,0004	0,0080	18,89	0,83	19,72	19,39
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Баумана, д. 10	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,89	0,00	18,89	18,89
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, вл. 29	ОДЗ	0,0650	0,0480	0,0080	0,1210	279,35	18,53	297,88	290,55
ТЭЦ ВАЗа	Орджоникидзе б-р, вл. 19	ОДЗ	0,0650	0,0180	0,0053	0,0883	205,18	12,28	217,46	212,60
ТЭЦ ВАЗа	Орджоникидзе б-р, вл. 19	ОДЗ			0,0053	0,0053	0,00	12,28	12,28	7,42
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, вл. 44	ОДЗ			0,0045	0,0045	0,00	10,43	10,43	6,30
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, вл. 44	ОДЗ	0,1980		0,0045	0,2025	489,48	10,43	499,90	495,78
ТоТЭЦ	Ленина ул, здание № 55	ОДЗ	0,0664	0,2058		0,2722	672,89	0,00	672,89	672,89
Район городских котельных (РГК)/не указано РГК	46 ул Лизы Чайкиной, зд. 43	ОДЗ	0,0675			0,0675	166,83	0,00	166,83	166,83
Район городских котельных/не указано РГК	Лизы Чайкиной ул, здание № 43	ОДЗ	0,0135			0,0135	33,37	0,00	33,37	33,37
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, здание № 43	ОДЗ			0,0027	0,0027	0,00	6,26	6,26	3,78
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	9,79	0,09	9,88	9,85
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72	0,00	2,72	2,72
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,00	0,00	2,00	2,00
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,03	0,00	2,03	2,03
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,73	0,00	14,73	14,73
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, д. 61	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,04	0,00	14,04	14,04
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, д. 61	ОДЗ	0,0057		0,0002	0,0059	14,04	0,46	14,50	14,32
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 25	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42	0,00	7,42	7,42
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 25	ОДЗ	0,0030		0,0001	0,0031	7,42	0,16	7,58	7,51
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, вл. 12	ОДЗ	0,0340	0,0410	0,0019	0,0769	185,41	4,40	189,81	188,07
ТоТЭЦ	Лесная ул, дом № 36	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,72	0,72	0,43
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, владение № 57	ОДЗ			0,0080	0,0080	0,00	18,53	18,53	11,20
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, владение № 57	ОДЗ	0,0352			0,0352	87,02	0,00	87,02	87,02

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 41а	ОДЗ	0,0190		0,0180	0,0370	46,97	41,70	88,67	72,17
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 41а	ОДЗ		0,0190		0,0190	46,97	0,00	46,97	46,97
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 116	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29	0,00	18,29	18,29
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 116	ОДЗ	0,0074		0,0012	0,0086	18,29	2,71	21,00	19,93
Район городских котельных/не_указано_РГК	Коммунистическая ул, вл. 38А	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,46	0,00	9,46	9,46
Котельная № 2	Коммунистическая ул, вл. 38А	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Юбилейная, д. 5	ОДЗ	0,0037		0,0001	0,0038	9,15	0,19	9,33	9,26
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Юбилейная, д. 5	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТЭЦ ВАЗа	ул Революционная, влд. 52б	ОДЗ	0,0430	0,0100	0,0056	0,0586	131,02	13,03	144,05	138,90
ТЭЦ ВАЗа	ул Революционная, влд. 52б	ОДЗ			0,0056	0,0056	0,00	13,03	13,03	7,88
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, владение № 70а	ОДЗ	0,0180		0,0020	0,0200	44,50	4,63	49,13	47,30
ТЭЦ ВАЗа	ул Спортивная, влд. 4, к. в	ОДЗ	0,1550	0,3220	0,0158	0,4928	1179,19	36,60	1215,80	1201,31
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0164		0,0001	0,0165	40,54	0,25	40,80	40,70
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0164			0,0164	40,54	0,00	40,54	40,54
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, д. 6	ОДЗ	0,0100		0,0002	0,0102	24,77	0,42	25,19	25,02
ТЭЦ ВАЗа	31 б-р Татищева, д. 23	ОДЗ	0,0079		0,0001	0,0079	19,46	0,14	19,59	19,54
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 43	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,45	1,45	0,88
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 43	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,25	0,00	22,25	22,25
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, вл. 6	ОДЗ	0,0020		0,0020	0,0020	4,94	0,00	4,94	4,94
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, вл. 6	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33	0,00	148,33	148,33
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,93	0,00	12,93	12,93
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 30	ОДЗ	0,0060		0,0005	0,0064	14,71	1,04	15,75	15,34
Котельная №8	05 ул Гидротехническая, влд. 28б	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,96	0,00	7,96	7,96
ТоТЭЦ	Чапаева ул, двл. 125	ОДЗ	0,0320			0,0320	79,11	0,00	79,11	79,11
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 23	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,32	2,32	1,40
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 23	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,14	0,00	32,14	32,14
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Дзержинского, д. 32	ОДЗ	0,0054		0,0009	0,0063	13,35	2,18	15,53	14,67
ТоТЭЦ	20 ул Родины, д. 36	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,51	0,00	21,51	21,51
ТоТЭЦ	Родины ул, д. 36	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,97	0,00	28,97	28,97
ТЭЦ ВАЗа	Королева б-р, зд. 18	ОДЗ	0,0611	0,0180		0,0791	195,54	0,00	195,54	195,54
ТЭЦ ВАЗа	Королева б-р, зд. 18	ОДЗ			0,0031	0,0031	0,00	7,18	7,18	4,34
ТЭЦ ВАЗа	28 б-р Королева, зд. 18	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, д. 57	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83	0,00	14,83	14,83
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, д. 57	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83	0,00	14,83	14,83
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, д. 57	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83	0,00	14,83	14,83
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, д. 57	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42	0,00	7,42	7,42
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, д. 57	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83	0,00	14,83	14,83
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, д. 57	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42	0,00	7,42	7,42
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 49	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 49	ОДЗ	0,0037		0,0001	0,0038	9,15	0,19	9,33	9,26
ТЭЦ ВАЗа	Спортивная ул, д. 6	ОДЗ	0,0021		0,0001	0,0022	5,14	0,23	5,37	5,28

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, д. 49Д	ОДЗ	0,0064		0,0001	0,0065	15,82	0,16	15,98	15,92
ТЭЦ ВАЗа	Северная ул, вл. 61	ОДЗ	0,0289			0,0289	71,44	0,00	71,44	71,44
ТЭЦ ВАЗа	ш Южное, д. 63	ОДЗ	0,0840	0,0360	0,0055	0,1255	296,65	12,74	309,39	304,35
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Московский, влд. 4А	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,25	0,00	22,25	22,25
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, владение № 4А	ОДЗ	0,0540			0,0540	133,49	0,00	133,49	133,49
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 24	ОДЗ			0,0045	0,0045	0,00	10,43	10,43	6,30
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 24	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,01	0,00	21,01	21,01
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 24	ОДЗ	0,0530			0,0530	131,02	0,00	131,02	131,02
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, д. 57	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83	0,00	14,83	14,83
ТоТЭЦ	11 ул Горького, д. 29А	ОДЗ	0,0183			0,0183	45,24	0,00	45,24	45,24
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,81	1,81	1,09
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0084			0,0084	20,82	0,00	20,82	20,82
ТоТЭЦ	11 ул Горького, д. 29А	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,20
ТоТЭЦ	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
ТоТЭЦ	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 15	ОДЗ	0,0144			0,0144	35,60	0,00	35,60	35,60
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 15	ОДЗ	0,0282		0,0015	0,0297	69,69	3,54	73,23	71,83
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 70 лет Октября, д. 15	ОДЗ	0,0282			0,0282	69,69	0,00	69,69	69,69
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,23	1,23	0,74
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96	0,00	3,96	3,96
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,71	0,00	3,71	3,71
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, двлд. 45	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,87	0,00	8,87	8,87
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 41а	ОДЗ	0,0120	0,0054	0,0016	0,0190	43,11	3,71	46,82	45,35
ТЭЦ ВАЗа	42 пр-кт Степана Разина, д. 11	ОДЗ	0,0252			0,0252	62,30	0,00	62,30	62,30
ТЭЦ ВАЗа	42 пр-кт Степана Разина, д. 11	ОДЗ	0,0252			0,0252	62,30	0,00	62,30	62,30
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0112		0,0027	0,0140	27,79	6,32	34,11	31,61
Котельная №8	15 ул Севастопольская, влд. 3	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,07	0,00	20,07	20,07
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 30, нп1	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87	0,00	11,87	11,87
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 30, нп 1	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,35	0,35	0,21
ТЭЦ ВАЗа	Вокзальная ул, владение № 106	ОДЗ	0,4000			0,4000	988,84	0,00	988,84	988,84
ТЭЦ ВАЗа	ул Коммунальная, двлд. 30Б	ОДЗ	0,2360		0,0020	0,2380	583,42	4,63	588,05	586,22
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 129	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,53	0,00	19,53	19,53
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 13	ОДЗ	0,0060		0,0007	0,0067	14,83	1,71	16,55	15,87
ТЭЦ ВАЗа	Транспортная ул, вл. 20В	ОДЗ	0,0110		0,0002	0,0112	27,19	0,46	27,66	27,47
ТЭЦ ВАЗа	Фрунзе ул, д. 3	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85	0,00	12,85	12,85
ТЭЦ ВАЗа	Фрунзе ул, д. 3	ОДЗ	0,0052		0,0003	0,0055	12,85	0,70	13,55	13,27
ТЭЦ ВАЗа	Вокзальная ул, владение № 78	ОДЗ	0,0790	0,2094	0,0006	0,2890	712,95	1,39	714,34	713,79
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	34 ул Революционная, д. 3а	ОДЗ	0,0105		0,0000	0,0105	26,06	0,02	26,07	26,07

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
УТ-7/УТ-1 (на 18 кв.)/сеть от УТ-1/УТ-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/УТ 2/Революционная 3,3А	34 ул Революционная, д. 3а	ОДЗ	0,0055		0,0005	0,0060	13,60	1,11	14,71	14,27
ТоТЭЦ	09 ул Новопромышленная, д. 21	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,04	1,04	0,63
ТоТЭЦ	09 ул Новопромышленная, д. 21	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,32	0,00	13,32	13,32
ТЭЦ ВАЗа	47 ш Южное, влд. 27а	ОДЗ	0,0059		0,0030	0,0089	14,68	6,83	21,52	18,81
Котельная № 2	Есенина ул, дом № 16Б	ОДЗ			0,0069	0,0069	0,00	15,99	15,99	9,66
Котельная № 2	Есенина ул, дом № 16Б	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,16	0,00	17,16	17,16
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,0012		0,0000	0,0013	3,04	0,07	3,11	3,08
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,22	0,00	16,22	16,22
Котельная №14	Комзина ул, владение № 4	ОДЗ	0,2867		0,0004	0,2871	708,70	0,92	709,62	709,26
ТоТЭЦ	17 ул Голосова, д. 69	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,87	0,00	22,87	22,87
ТоТЭЦ	10 ул Жилина, д. 13А	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,83	0,00	8,83	8,83
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, владение № 22	ОДЗ	0,5542		0,0208	0,5750	1370,04	48,26	1418,30	1399,20
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, вл. 22А	ОДЗ	0,3680	0,1015		0,4695	1160,65	0,00	1160,65	1160,65
ТоТЭЦ	21 ул Мира, д. 71	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90	0,00	8,90	8,90
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, владение № 30А	ОДЗ	0,0092			0,0092	22,74	0,00	22,74	22,74
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,30	0,30	0,18
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66	0,00	7,66	7,66
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ			0,0040	0,0040	0,00	9,27	9,27	5,60
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,74	0,00	16,74	16,74
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 67	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,53	0,53	0,32
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 67	ОДЗ	0,0077			0,0077	18,94	0,00	18,94	18,94
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,24	0,00	16,24	16,24
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 9А	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78	0,00	19,78	19,78
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 9А	ОДЗ	0,0080		0,0022	0,0102	19,78	5,07	24,85	22,84
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, д. 12А	ОДЗ	0,0520			0,0520	128,55	0,00	128,55	128,55
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, д. 12А	ОДЗ	0,0280	0,0450	0,0028	0,0758	180,46	6,49	186,95	184,38
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,24	0,00	3,24	3,24
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 22	ОДЗ	0,0456			0,0456	112,73	0,00	112,73	112,73
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 22	ОДЗ			0,0014	0,0014	0,00	3,22	3,22	1,95
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 2	ОДЗ	0,0283		0,0003	0,0286	69,89	0,79	70,67	70,36
ТЭЦ ВАЗа	Фрунзе ул, д. 10б	ОДЗ	0,0006		0,0002	0,0008	1,36	0,56	1,92	1,70
ТЭЦ ВАЗа	Фрунзе ул, д. 10б	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,56	0,56	0,34
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96	0,00	3,96	3,96
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96	0,00	3,96	3,96
ТЭЦ ВАЗа	, б-р Приморский, д. 61	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38
ТЭЦ ВАЗа	, б-р Приморский, д. 61	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,55	0,00	17,55	17,55
ТоТЭЦ	ул Мира, д. 96	ОДЗ	0,0127			0,0127	31,40	0,00	31,40	31,40
ТоТЭЦ	ул Мира, д. 96	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,51	0,51	0,31

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0047		0,0000	0,0047	11,62	0,09	11,71	11,67
ТЭЦ ВАЗа	47 б-р Рябиновый, д. 4	ЖФ			0,291	0,2910	0,00	2121,74	2121,74	1368,86
ТЭЦ ВАЗа	47 б-р Рябиновый, д. 4	ЖФ	0,907		0,291	1,1980	2242,20	2121,74	4363,94	3611,06
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0018		0,0000	0,0018	4,45	0,09	4,54	4,51
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 100	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,20	2,20	1,33
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 100	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 43	ОДЗ			0,0012	0,0012	0,00	2,76	2,76	1,67
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 43	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,01	0,00	21,01	21,01
ТоТЭЦ	Автозаводское ш, вл. 15	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50	0,00	44,50	44,50
ТоТЭЦ	Автозаводское ш, домовладение № 13	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50	0,00	44,50	44,50
ТЭЦ ВАЗа	Городской округ Ботаническая ул, д. 5Ж	ОДЗ	0,0048		0,0040	0,0088	11,88	9,27	21,15	17,48
ТЭЦ ВАЗа	37 пр-кт Степана Разина, д. 20	ЖФ	0,381			0,3810	941,87	0,00	941,87	941,87
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 20Б	ОДЗ	0,0071		0,0001	0,0072	17,55	0,19	17,74	17,66
ТоТЭЦ	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66	0,00	7,66	7,66
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 7	ОДЗ	0,0063		0,0007	0,0070	15,57	1,69	17,27	16,60
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 7	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57	0,00	15,57	15,57
ТоТЭЦ	Ленина б-р, д. 10	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,23	0,00	24,23	24,23
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 10	ОДЗ	0,0184			0,0184	45,49	0,00	45,49	45,49
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 10	ОДЗ			0,0065	0,0065	0,00	15,10	15,10	9,13
ТоТЭЦ	Ленина б-р, д. 10	ОДЗ			0,0065	0,0065	0,00	15,10	15,10	9,13
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 13	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,16	0,00	30,16	30,16
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 13	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,29	2,29	1,39
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 13	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,09	0,00	30,09	30,09
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, влд. 71	ОДЗ			0,0043	0,0043	0,00	10,05	10,05	6,08
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, вл. 71	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,44	0,00	27,44	27,44
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, влд. 71	ОДЗ	0,0185			0,0185	45,73	0,00	45,73	45,73
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 21	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,65	0,65	0,39
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 21	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,65	0,65	0,39
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 21	ОДЗ	0,0289			0,0289	71,47	0,00	71,47	71,47
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0153			0,0153	37,82	0,00	37,82	37,82
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0153		0,0002	0,0155	37,82	0,51	38,33	38,13
ТоТЭЦ	Городской округ Базовая ул, вл. 1	ОДЗ	0,0747			0,0747	184,69	0,00	184,69	184,69
ТЭЦ ВАЗа	, Городской округ Воскресенская ул, владение № 24	ОДЗ	0,1200		0,0007	0,1207	296,65	1,62	298,27	297,63
ТоТЭЦ	Базовая ул, здание № 20	ОДЗ	0,0177			0,0177	43,63	0,00	43,63	43,63
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 26	ОДЗ	0,0250			0,0250	61,80	0,00	61,80	61,80
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, влд. 26	ОДЗ			0,0019	0,0019	0,00	4,33	4,33	2,62
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, влд. 26	ОДЗ	0,0412	0,0349	0,0019	0,0779	187,90	4,33	192,24	190,52
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Итальянский, д. 24	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,31	0,00	12,31	12,31
Котельная № 2	Тюленина ул, дом № 4	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,44	0,00	27,44	27,44
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0066		0,0009	0,0075	16,32	2,15	18,47	17,62
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32	0,00	16,32	16,32
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 48	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,93	0,93	0,56

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 48	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,99	0,00	22,99	22,99
ТЭЦ ВАЗа	Королева б-р, зд. 18	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39
ТЭЦ ВАЗа	Королева б-р, зд. 18	ОДЗ	0,0040		0,0022	0,0062	9,89	5,10	14,99	12,97
ТЭЦ ВАЗа	Королева б-р, зд. 18	ОДЗ			0,0022	0,0022	0,00	5,10	5,10	3,08
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, дом № 7, корпус 2	ОДЗ	0,0066		0,0000	0,0066	16,22	0,09	16,31	16,27
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26	0,00	21,26	21,26
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0086		0,0004	0,0090	21,26	0,93	22,19	21,82
ТоТЭЦ	Советская ул, д. 78	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,07	0,00	38,07	38,07
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 78	ОДЗ	0,0308			0,0308	76,14	0,00	76,14	76,14
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42	0,00	7,42	7,42
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17	0,00	7,17	7,17
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0059		0,0000	0,0059	14,59	0,07	14,65	14,63
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,59	0,00	14,59	14,59
Котельная № 2	12 ул Матросова, д. 26А	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,24	0,00	27,24	27,24
ТоТЭЦ	Тольятти	ОДЗ	3,0226			3,0226	7472,18	0,00	7472,18	7472,18
ТЭЦ ВАЗа	Тольятти	ОДЗ	1,0000			1,0000	2472,10	0,00	2472,10	2472,10
ТоТЭЦ	09 ул Комсомольская, д. 153	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,18	1,18	0,71
ТоТЭЦ	09 ул Комсомольская, д. 153	ОДЗ	0,0132			0,0132	32,61	0,00	32,61	32,61
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д	ОДЗ	0,0044		0,0019	0,0063	10,88	4,40	15,28	13,54
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Борковская, влд. 99	ОДЗ	0,1750		0,0083	0,1833	432,62	19,14	451,76	444,19
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, вл. 99	ОДЗ	0,0750	0,0960	0,0021	0,1731	422,73	4,83	427,56	425,65
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, вл. 99	ОДЗ	0,0910	0,8000	0,0201	0,9111	2202,64	46,66	2249,30	2230,84
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, вл. 99	ОДЗ	0,2520		0,0015	0,2535	622,97	3,54	626,51	625,11
ТЭЦ ВАЗа	Коммунальная ул, вл. 35	ОДЗ	0,1670		0,0017	0,1687	412,84	3,94	416,78	415,22
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0016		0,0000	0,0017	3,98	0,09	4,07	4,04
ТЭЦ ВАЗа	28 б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0064		0,0000	0,0064	15,82	0,09	15,91	15,88
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 18	ЖФ	2,202		0,544	2,7460	5443,57	3966,41	9409,98	8002,54
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 24	ЖФ	1,49		0,354	1,8440	3683,43	2581,08	6264,52	5348,65
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 26	ЖФ	0,714		0,181	0,8950	1765,08	1319,71	3084,79	2616,50
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 28	ЖФ	0,714			0,7140	1765,08	0,00	1765,08	1765,08
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 28	ЖФ	0,714		0,181	0,8950	1765,08	1319,71	3084,79	2616,50
ТЭЦ ВАЗа	37 б-р Орджоникидзе, д. 10	ЖФ	0,505		0,081	0,5860	1248,41	590,59	1839,00	1629,44
ТЭЦ ВАЗа	37 б-р Орджоникидзе, д. 10	ЖФ	0,505			0,5050	1248,41	0,00	1248,41	1248,41
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Орджоникидзе, д. 12	ЖФ	0,714		0,181	0,8950	1765,08	1319,71	3084,79	2616,50
ТЭЦ ВАЗа	37 б-р Орджоникидзе, д. 13	ЖФ	0,505		0,081	0,5860	1248,41	590,59	1839,00	1629,44
ТЭЦ ВАЗа	37 б-р Орджоникидзе, д. 13	ЖФ	0,505			0,5050	1248,41	0,00	1248,41	1248,41
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Орджоникидзе, д. 18	ЖФ	0,725			0,7250	1792,27	0,00	1792,27	1792,27
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Орджоникидзе, д. 18	ЖФ	0,725		0,155	0,8800	1792,27	1130,14	2922,41	2521,39
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Орджоникидзе, д. 2	ЖФ	1,421		0,344	1,7650	3512,86	2508,17	6021,03	5131,03

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	Орджоникидзе б-р, д. 6	ЖФ	0,505			0,5050	1248,41	0,00	1248,41	1248,41
ТЭЦ ВАЗа	Орджоникидзе б-р, д. 6	ЖФ	0,505		0,081	0,5860	1248,41	590,59	1839,00	1629,44
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Орджоникидзе, д. 7	ЖФ	2,202		0,544	2,7460	5443,57	3966,41	9409,98	8002,54
ТЭЦ ВАЗа	Орджоникидзе б-р, д. 8	ЖФ	0,505			0,5050	1248,41	0,00	1248,41	1248,41
ТЭЦ ВАЗа	Орджоникидзе б-р, д. 8	ЖФ	0,505		0,081	0,5860	1248,41	590,59	1839,00	1629,44
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 19	ЖФ	0,728		0,163	0,8910	1799,69	1188,47	2988,16	2566,44
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 29	ЖФ	1,04		0,245	1,2850	2570,99	1786,34	4357,33	3723,47
ТЭЦ ВАЗа	37 пр-кт Степана Разина, д. 18	ЖФ	1,746		0,423	2,1690	4316,29	3084,18	7400,47	6306,08
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 22	ЖФ	1,602		0,376	1,9780	3960,31	2741,49	6701,80	5729,01
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 28	ЖФ	0,543		0,116	0,6590	1342,35	845,78	2188,13	1888,02
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 28	ЖФ	0,543			0,5430	1342,35	0,00	1342,35	1342,35
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Юбилейная, д. 23	ЖФ	0,714		0,169	0,8830	1765,08	1232,21	2997,29	2560,06
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Юбилейная, д. 27	ЖФ	1,526			1,5260	3772,43	0,00	3772,43	3772,43
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Юбилейная, д. 27	ЖФ	1,526		0,375	1,9010	3772,43	2734,20	6506,63	5536,43
ТоТЭЦ	Городской округАлександра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,48	0,00	1,48	1,48
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, вл. 88	ОДЗ	0,1278			0,1278	315,84	0,00	315,84	315,84
ТоТЭЦ	Городской округАлександра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,48	0,00	1,48	1,48
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, д. 15	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42	0,00	7,42	7,42
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 7	ОДЗ	0,0044		0,0001	0,0045	10,88	0,14	11,02	10,96
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 7	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88	0,00	10,88	10,88
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 17	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,29	0,00	16,29	16,29
Котельная №8	Шлюзовая ул, дом № 33	ОДЗ	0,0219			0,0219	54,11	0,00	54,11	54,11
Котельная №8	Шлюзовая ул, дом № 33	ОДЗ			0,0041	0,0041	0,00	9,59	9,59	5,80
Котельная № 2	45 ул Лизы Чайкиной, д. 85	ОДЗ	0,0160			0,0160	39,55	0,00	39,55	39,55
Котельная № 2	45 ул Лизы Чайкиной, д. 85	ОДЗ	0,0522			0,0522	129,04	0,00	129,04	129,04
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, д. 85	ОДЗ	0,0463			0,0463	114,46	0,00	114,46	114,46
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, д. 85	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,52	0,00	20,52	20,52
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 85	ОДЗ			0,0022	0,0022	0,00	4,98	4,98	3,01
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 85	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, д. 3В	ОДЗ	0,0022		0,0000	0,0022	5,48	0,01	5,49	5,48
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Маршала Жукова, д. 3В	ОДЗ	0,0034		0,0000	0,0034	8,40	0,01	8,41	8,41
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0022		0,0001	0,0023	5,44	0,16	5,60	5,54
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 8	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,52	0,00	20,52	20,52
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 41	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,63	0,00	12,63	12,63
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 41	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, владение № 85	ОДЗ	0,0530		0,0015	0,0545	131,02	3,36	134,38	133,05
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, владение № 85	ОДЗ			0,0015	0,0015	0,00	3,36	3,36	2,03
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 9А	ОДЗ	0,0466		0,0021	0,0487	115,08	4,87	119,94	118,02
ТЭЦ ВАЗа	24 ул Революционная, д. 7, к. 1	ЖФ	2,051			2,0510	5070,28	0,00	5070,28	5070,28
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 21	ОДЗ	0,0228			0,0228	56,35	0,00	56,35	56,35
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 21	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,56	0,56	0,34

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	50 ул Ленинградская, д. 58	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,07	0,00	9,07	9,07
ТЭЦ ВАЗа	40 пр-кт Степана Разина, влд. 39	ОДЗ	0,0124			0,0124	30,65	0,00	30,65	30,65
ТЭЦ ВАЗа	40 пр-кт Степана Разина, влд. 39	ОДЗ	0,0124		0,0001	0,0125	30,65	0,21	30,86	30,78
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Королева, д. 10	ЖФ	0,509		0,116	0,6250	1258,30	845,78	2104,08	1803,96
ТЭЦ ВАЗа	Королева б-р, д. 11	ЖФ	0,874		0,222	1,0960	2160,62	1618,65	3779,26	3204,91
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Королева, д. 14	ЖФ	0,509			0,5090	1258,30	0,00	1258,30	1258,30
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Королева, д. 14	ЖФ	0,509		0,116	0,6250	1258,30	845,78	2104,08	1803,96
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Королева, д. 15	ЖФ	1,074		0,255	1,3290	2655,04	1859,26	4514,29	3854,56
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Королева, д. 15	ЖФ	1,074			1,0740	2655,04	0,00	2655,04	2655,04
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Королева, д. 16	ЖФ	0,509			0,5090	1258,30	0,00	1258,30	1258,30
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Королева, д. 16	ЖФ	0,509		0,116	0,6250	1258,30	845,78	2104,08	1803,96
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Королева, д. 24	ЖФ	0,605			0,6050	1495,62	0,00	1495,62	1495,62
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Королева, д. 24	ЖФ	0,605		0,2329	0,8379	1495,62	1698,12	3193,74	2591,18
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Королева, д. 4	ЖФ	0,509		0,116	0,6250	1258,30	845,78	2104,08	1803,96
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Королева, д. 5	ЖФ	0,878		0,22	1,0980	2170,51	1604,06	3774,57	3205,39
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Королева, д. 8	ЖФ	0,509			0,5090	1258,30	0,00	1258,30	1258,30
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Королева, д. 8	ЖФ	0,509		0,116	0,6250	1258,30	845,78	2104,08	1803,96
ТЭЦ ВАЗа	28 б-р Королева, д. 9	ЖФ	0,984		0,246	1,2300	2432,55	1793,64	4226,18	3589,73
ТЭЦ ВАЗа	28 б-р Королева, д. 9	ЖФ	0,984			0,9840	2432,55	0,00	2432,55	2432,55
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Московский, д. 45	ЖФ	1,168		0,272	1,4400	2887,42	1983,21	4870,62	4166,90
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Московский, д. 51	ЖФ	1,09		0,263	1,3530	2694,59	1917,59	4612,18	3931,74
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Московский, д. 57	ЖФ	1,09		0,263	1,3530	2694,59	1917,59	4612,18	3931,74
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Московский, д. 63	ЖФ	0,379		0,116	0,4950	936,93	845,78	1782,71	1482,59
ТЭЦ ВАЗа	28 б-р Приморский, д. 32	ЖФ	0,701		0,216	0,9170	1732,94	1574,90	3307,84	2749,01
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 36	ЖФ	0,379		0,116	0,4950	936,93	845,78	1782,71	1482,59
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 46	ЖФ	0,379			0,3790	936,93	0,00	936,93	936,93
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 46	ЖФ	0,379		0,116	0,4950	936,93	845,78	1782,71	1482,59
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 48	ЖФ	0,701		0,3238	1,0248	1732,94	2360,89	4093,83	3256,10
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 48	ЖФ	0,701			0,7010	1732,94	0,00	1732,94	1732,94
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, д. 78	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, д. 78	ЖФ	0,64		0,1	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 37	ЖФ	1,106			1,1060	2734,14	0,00	2734,14	2734,14
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 37	ЖФ	1,106		0,315	1,4210	2734,14	2296,73	5030,87	4215,90
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 41	ЖФ	0,491		0,116	0,6070	1213,80	845,78	2059,58	1759,47
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 41	ЖФ	0,491			0,4910	1213,80	0,00	1213,80	1213,80
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 43	ЖФ			0,116	0,1160	0,00	845,78	845,78	545,66
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 43	ЖФ	0,491			0,4910	1213,80	0,00	1213,80	1213,80
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 16	ОДЗ	0,0129			0,0129	31,89	0,00	31,89	31,89
ТоТЭЦ	11 ул Горького, д. 29А	ОДЗ	0,0303			0,0303	74,88	0,00	74,88	74,88
ТоТЭЦ	11 ул Горького, д. 29А	ОДЗ			0,0024	0,0024	0,00	5,54	5,54	3,35
ТЭЦ ВАЗа	б-р Рябиновый, влд. 13а	ОДЗ	0,0690	0,0770	0,0010	0,1470	360,93	2,32	363,24	362,33
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0027		0,0002	0,0029	6,70	0,39	7,09	6,94

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,70	0,00	6,70	6,70
ТоТЭЦ	50 ул Карбышева, д. 9	ОДЗ	0,0096		0,0020	0,0116	23,73	4,63	28,37	26,53
ТоТЭЦ	50 ул Карбышева, д. 9	ОДЗ	0,0096			0,0096	23,73	0,00	23,73	23,73
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 14	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32	0,00	16,32	16,32
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 29	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,96	0,00	11,96	11,96
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 29	ОДЗ	0,0048		0,0000	0,0048	11,96	0,09	12,06	12,02
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Баумана, д. 14	ЖФ	1,803		0,426	2,2290	4457,20	3106,05	7563,25	6461,10
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Баумана, д. 18	ЖФ	0,425		0,074	0,4990	1050,64	539,55	1590,19	1398,74
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Баумана, д. 18	ЖФ	0,425			0,4250	1050,64	0,00	1050,64	1050,64
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Баумана, д. 2	ЖФ	0,425			0,4250	1050,64	0,00	1050,64	1050,64
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Баумана, д. 2	ЖФ	0,425		0,074	0,4990	1050,64	539,55	1590,19	1398,74
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Баумана, д. 6	ЖФ	1,803		0,426	2,2290	4457,20	3106,05	7563,25	6461,10
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Баумана, д. 8	ЖФ	0,425		0,074	0,4990	1050,64	539,55	1590,19	1398,74
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Баумана, д. 8	ЖФ	0,425			0,4250	1050,64	0,00	1050,64	1050,64
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 31	ЖФ	1,278			1,2780	3159,35	0,00	3159,35	3159,35
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 31	ЖФ	1,278		0,296	1,5740	3159,35	2158,20	5317,54	4551,73
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Ленинский, д. 35а	ЖФ	0,291		0,092	0,3830	719,38	670,79	1390,17	1152,15
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-кт Ленинский, д. 35а	ЖФ	0,291			0,2910	719,38	0,00	719,38	719,38
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 36	ЖФ	1,417		0,339	1,7560	3502,97	2471,72	5974,69	5097,62
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 38	ЖФ	0,771		0,178	0,9490	1905,99	1297,83	3203,82	2743,30
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 38	ЖФ	0,771			0,7710	1905,99	0,00	1905,99	1905,99
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ЖФ	2,772		0,478	3,2500	6852,67	3485,19	10337,86	9101,18
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ЖФ	2,772			2,7720	6852,67	0,00	6852,67	6852,67
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Московский, д. 23	ЖФ	2,028		0,48	2,5080	5013,42	3499,78	8513,20	7271,34
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Московский, д. 33	ЖФ	1,414		0,333	1,7470	3495,55	2427,97	5923,52	5061,98
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 24	ЖФ	0,748			0,7480	1849,13	0,00	1849,13	1849,13
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 24	ЖФ	0,748		0,207	0,9550	1849,13	1509,28	3358,41	2822,86
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 30	ЖФ	2,153		0,501	2,6540	5322,44	3652,89	8975,33	7679,14
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 37	ЖФ	0,601			0,6010	1485,73	0,00	1485,73	1485,73
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 37	ЖФ	0,601		0,141	0,7420	1485,73	1028,06	2513,79	2149,00
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 49	ЖФ	0,834			0,8340	2061,73	0,00	2061,73	2061,73
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 49	ЖФ	0,834		0,185	1,0190	2061,73	1348,87	3410,61	2931,97
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Фрунзе, д. 18	ЖФ	0,64		0,1	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Фрунзе, д. 18	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВАЗа	ул Свердлова, влд. 45а	ОДЗ	0,0370		0,0002	0,0372	91,47	0,46	91,93	91,75
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,76	0,00	3,76	3,76
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,01	0,00	10,01	10,01
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 69	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38	0,00	10,38	10,38
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 69	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,90	0,90	0,55
ТЭЦ ВАЗа	Северная ул, владение № 71	ОДЗ	0,1140		0,0023	0,1163	281,82	5,31	287,12	285,03
ТоТЭЦ	Автозаводское ш, д. 31	ОДЗ	0,0870			0,0870	215,07	0,00	215,07	215,07
ТоТЭЦ	50 ул Родины, д. 32	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,24	0,00	23,24	23,24

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 1	ОДЗ			0,0997	0,0997	0,00	230,90	230,90	139,53
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 1	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,90	1083,77	992,41
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, вл. 72а	ОДЗ	0,0379			0,0379	93,69	0,00	93,69	93,69
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0012	0,0012	0,00	2,71	2,71	1,64
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,13	0,00	28,13	28,13
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 24	ОДЗ	0,0150			0,0150	36,96	0,00	36,96	36,96
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Борковская, влд. 77	ОДЗ	0,1340			0,1340	331,26	0,00	331,26	331,26
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Автостроителей, д. 60	ОДЗ	0,0038		0,0002	0,0040	9,44	0,46	9,91	9,72
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 71	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,14	0,14	0,08
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 71	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65	0,00	8,65	8,65
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Коммунальная, зд. 22А	ОДЗ	0,1480	0,1700		0,3180	786,13	0,00	786,13	786,13
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,0178		0,0002	0,0179	43,95	0,35	44,30	44,16
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, д. 41	ОДЗ	0,0076		0,0000	0,0076	18,74	0,07	18,81	18,78
ТЭЦ ВАЗа	ул Революционная, влд. 52а	ОДЗ	2,5600	6,8600	0,0931	9,5131	23287,20	215,68	23502,88	23417,54
ТЭЦ ВАЗа	ул Революционная, влд. 52а	ОДЗ			0,0931	0,0931	0,00	215,68	215,68	130,34
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 82	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42	0,00	7,42	7,42
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 71	ОДЗ	0,0186			0,0186	45,98	0,00	45,98	45,98
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,71	0,00	16,71	16,71
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 69	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12	0,00	11,12	11,12
ТоТЭЦ	Тимирязева ул, д. 74	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,50	0,00	22,50	22,50
ТоТЭЦ	Тимирязева ул, д. 74	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,56	0,56	0,34
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,62	0,00	15,62	15,62
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,34	0,00	9,34	9,34
Район городских котельных/не указано_РГК	Железнодорожная ул, дом № 23	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39
Котельная №8	Энергетиков ул, вл. 9	ОДЗ	0,0233			0,0233	57,60	0,00	57,60	57,60
Котельная №8	Энергетиков ул, вл. 9	ОДЗ			0,0014	0,0014	0,00	3,17	3,17	1,92
ТоТЭЦ	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65	0,00	8,65	8,65
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 21	ОДЗ	0,0144			0,0144	35,60	0,00	35,60	35,60
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Борковская, д. 69А	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33	0,00	148,33	148,33
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Фрунзе, д. 10б	ОДЗ	0,0113		0,0012	0,0125	27,86	2,83	30,69	29,57
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 21	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,46	0,00	3,46	3,46
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 2А	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,34	0,00	23,34	23,34
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 101	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,71	0,00	3,71	3,71
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 93	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07	0,00	16,07	16,07
ТоТЭЦ	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,32	2,32	1,40
ТоТЭЦ	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,86	0,00	3,86	3,86
ТЭЦ ВАЗа	Полякова ул, д. 24	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78	0,00	19,78	19,78
ТоТЭЦ	Белорусская ул, д. 6	ОДЗ	0,0463			0,0463	114,46	0,00	114,46	114,46
ТоТЭЦ	Лесная ул, д. 54	ОДЗ	0,0251			0,0251	62,12	0,00	62,12	62,12
ТоТЭЦ	Лесная ул, д. 54	ОДЗ	0,0280			0,0280	69,22	0,00	69,22	69,22
ТоТЭЦ	Горького ул, д. 50	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,24	0,00	18,24	18,24
ТЭЦ ВАЗа	56 ул 40 лет Победы, д. 70	ОДЗ	0,0042		0,0001	0,0043	10,43	0,12	10,55	10,50

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 65	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,53	0,00	19,53	19,53
ТоТЭЦ	Белорусская ул, владение № 14В	ОДЗ	0,1118			0,1118	276,36	0,00	276,36	276,36
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 79	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,42	0,00	11,42	11,42
ТоТЭЦ	22 б-р 50 лет Октября, д. 26	ОДЗ	0,0250			0,0250	61,80	0,00	61,80	61,80
ТоТЭЦ	22 б-р 50 лет Октября, д. 26	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	Гидростроевская ул, д. 26	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
ТоТЭЦ	Гагарина ул, д. 2	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92	0,00	6,92	6,92
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, д. 2	ОДЗ	0,0294			0,0294	72,68	0,00	72,68	72,68
ТоТЭЦ	Гагарина ул, д. 2	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54	0,00	18,54	18,54
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, д. 2	ОДЗ	0,0314			0,0314	77,62	0,00	77,62	77,62
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, д. 2	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78	0,00	19,78	19,78
Котельная №8	Макарова ул, д. 14	ОДЗ	0,0171			0,0171	42,27	0,00	42,27	42,27
Котельная № 2	46 ул Коммунистическая, д. 17	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,08	0,00	15,08	15,08
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 41а	ОДЗ	0,0090		0,0010	0,0100	22,25	2,32	24,57	23,65
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Дзержинского, д. 29	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,53	0,00	12,53	12,53
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Дзержинского, д. 29	ОДЗ	0,0051		0,0003	0,0054	12,53	0,79	13,32	13,01
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, д. 20А	ОДЗ	0,0337			0,0337	83,31	0,00	83,31	83,31
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, владение № 18а	ОДЗ	0,7400			0,7400	1829,36	0,00	1829,36	1829,36
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 58	ОДЗ	0,2090	0,0510	0,0057	0,2657	642,75	13,21	655,95	650,73
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, двлд. 1в	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,61	0,00	7,61	7,61
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 17, помещ. 1012	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,53	0,53	0,32
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 17, помещ. 1012	ОДЗ	0,0116			0,0116	28,78	0,00	28,78	28,78
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 22	ОДЗ	0,0810			0,0810	200,24	0,00	200,24	200,24
ТоТЭЦ	Октябрьская ул, владение № 72	ОДЗ	0,0148			0,0148	36,59	0,00	36,59	36,59
ТоТЭЦ	Октябрьская ул, владение № 72	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30	0,00	17,30	17,30
ТоТЭЦ	Октябрьская ул, владение № 72	ОДЗ	0,0012			0,0012	2,97	0,00	2,97	2,97
ТЭЦ ВАЗа	27 б-р Буденного, д. 11	ЖФ	0,448		0,072	0,5200	1107,50	524,97	1632,47	1446,19
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Буденного, д. 13	ЖФ	2,155		0,444	2,5990	5327,38	3237,29	8564,67	7415,96
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Буденного, д. 13	ЖФ	2,155			2,1550	5327,38	0,00	5327,38	5327,38
ТЭЦ ВАЗа	Буденного б-р, д. 14	ЖФ	0,425			0,4250	1050,64	0,00	1050,64	1050,64
ТЭЦ ВАЗа	Буденного б-р, д. 14	ЖФ	0,425		0,074	0,4990	1050,64	539,55	1590,19	1398,74
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Буденного, д. 17	ЖФ	0,546			0,5460	1349,77	0,00	1349,77	1349,77
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Буденного, д. 17	ЖФ	0,546		0,156	0,7020	1349,77	1137,43	2487,19	2083,59
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Буденного, д. 18	ЖФ	0,748			0,7480	1849,13	0,00	1849,13	1849,13
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Буденного, д. 18	ЖФ			0,207	0,2070	0,00	1509,28	1509,28	973,73
ТЭЦ ВАЗа	Буденного б-р, д. 3	ЖФ	0,448		0,072	0,5200	1107,50	524,97	1632,47	1446,19
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Буденного, д. 6	ЖФ	0,425			0,4250	1050,64	0,00	1050,64	1050,64
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Буденного, д. 6	ЖФ	0,425		0,074	0,4990	1050,64	539,55	1590,19	1398,74
ТЭЦ ВАЗа	27 б-р Приморский, д. 14	ЖФ	0,906		0,235	1,1410	2239,72	1713,43	3953,16	3345,16
ТЭЦ ВАЗа	27 б-р Приморский, д. 20	ЖФ	0,906		0,235	1,1410	2239,72	1713,43	3953,16	3345,16
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 26	ЖФ	0,547		0,156	0,7030	1352,24	1137,43	2489,67	2086,06
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 28	ЖФ	0,713			0,7130	1762,61	0,00	1762,61	1762,61

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	50 б-р Приморский, д. 28	ЖФ	0,713		0,155	0,8680	1762,61	1130,14	2892,74	2491,73
ТЭЦ ВА3а	50 пр-кт Степана Разина, д. 48	ЖФ	2,155			2,1550	5327,38	0,00	5327,38	5327,38
ТЭЦ ВА3а	50 пр-кт Степана Разина, д. 48	ЖФ	2,155		0,444	2,5990	5327,38	3237,29	8564,67	7415,96
ТЭЦ ВА3а	50 пр-кт Степана Разина, д. 52	ЖФ	0,987		0,249	1,2360	2439,96	1815,51	4255,47	3611,26
ТЭЦ ВА3а	50 пр-кт Степана Разина, д. 58	ЖФ	0,448			0,4480	1107,50	0,00	1107,50	1107,50
ТЭЦ ВА3а	50 пр-кт Степана Разина, д. 58	ЖФ	0,448		0,072	0,5200	1107,50	524,97	1632,47	1446,19
ТЭЦ ВА3а	50 ул Фрунзе, д. 17	ЖФ	0,987		0,249	1,2360	2439,96	1815,51	4255,47	3611,26
ТЭЦ ВА3а	50 ул Фрунзе, д. 21	ЖФ	0,906		0,224	1,1300	2239,72	1633,23	3872,95	3293,42
ТЭЦ ВА3а	50 ул Фрунзе, д. 25	ЖФ	0,748		0,0863	0,8343	1849,13	629,23	2478,36	2255,09
ТЭЦ ВА3а	50 ул Фрунзе, д. 25	ЖФ	0,748			0,7480	1849,13	0,00	1849,13	1849,13
ТЭЦ ВА3а	50 ул Фрунзе, д. 27	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВА3а	50 ул Фрунзе, д. 27	ЖФ	0,64		0,1	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
ТЭЦ ВА3а	27 ул Фрунзе, д. 29	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВА3а	27 ул Фрунзе, д. 29	ЖФ	0,64		0,1	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
ТЭЦ ВА3а	50 ул Юбилейная, д. 35	ЖФ	0,977			0,9770	2415,24	0,00	2415,24	2415,24
ТЭЦ ВА3а	50 ул Юбилейная, д. 35	ЖФ	0,977		0,207	1,1840	2415,24	1509,28	3924,52	3388,97
ТЭЦ ВА3а	Юбилейная ул, д. 41	ЖФ	0,713			0,7130	1762,61	0,00	1762,61	1762,61
ТЭЦ ВА3а	Юбилейная ул, д. 41	ЖФ			0,155	0,1550	0,00	1130,14	1130,14	729,12
ТЭЦ ВА3а	50 ул Юбилейная, д. 57	ЖФ	0,977		0,207	1,1840	2415,24	1509,28	3924,52	3388,97
ТоТЭЦ	11 б-р Молодежный, д. 4	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
ТЭЦ ВА3а	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0128			0,0128	31,62	0,00	31,62	31,62
ТЭЦ ВА3а	пр-кт Степана Разина, влд. 16а	ОДЗ	0,0213			0,0213	52,66	0,00	52,66	52,66
ТЭЦ ВА3а	ул Автостроителей, влд. 41а	ОДЗ	0,0120	0,0047	0,0017	0,0184	41,31	3,94	45,25	43,69
ТЭЦ ВА3а	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,51	0,00	25,51	25,51
ТЭЦ ВА3а	Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0103		0,0002	0,0105	25,51	0,35	25,86	25,72
ТЭЦ ВА3а	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,20	0,00	9,20	9,20
ТЭЦ ВА3а	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,06	0,00	10,06	10,06
ТЭЦ ВА3а	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,59	0,00	9,59	9,59
ТЭЦ ВА3а	44 ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10	0,00	13,10	13,10
ТЭЦ ВА3а	44 ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0053		0,0000	0,0053	13,10	0,02	13,12	13,11
ТоТЭЦ	50 ул Жилина, д. 24	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
ТЭЦ ВА3а	ул Северная, зд. 25	ОДЗ	0,6100	0,1900	0,0250	0,8250	1977,68	57,92	2035,60	2012,68
ТЭЦ ВА3а	ул Революционная, влд. 28в	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,67	0,00	29,67	29,67
ТЭЦ ВА3а	50 пр-кт Степана Разина, д. 58	ОДЗ	0,0066		0,0006	0,0072	16,22	1,39	17,61	17,06
ТЭЦ ВА3а	50 пр-кт Степана Разина, д. 58	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,22	0,00	16,22	16,22
ТоТЭЦ	Горького ул, д. 59	ОДЗ	0,0297			0,0297	73,42	0,00	73,42	73,42
ТоТЭЦ	Горького ул, д. 59	ОДЗ	0,0496			0,0496	122,62	0,00	122,62	122,62
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 48	ОДЗ	0,0407			0,0407	100,61	0,00	100,61	100,61
Район городских котельных/РГК ЦТП № 21	Ярославская ул, дом № 7	ОДЗ			0,0024	0,0024	0,00	5,56	5,56	3,36
Район городских котельных/РГК ЦТП № 21	Ярославская ул, дом № 7	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,38	0,00	32,38	32,38
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 37	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,02	0,00	20,02	20,02

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 37	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,34	1,34	0,81
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 29А	ОДЗ	0,0076		0,0000	0,0076	18,66	0,01	18,67	18,67
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, д. 29А	ОДЗ	0,0018		0,0000	0,0018	4,45	0,01	4,46	4,45
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Маршала Жукова, д. 3В	ОДЗ	0,0103		0,0002	0,0105	25,51	0,51	26,02	25,82
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0518		0,0002	0,0520	128,05	0,49	128,54	128,35
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 55	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,54	0,00	11,54	11,54
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0017	0,0017	0,00	3,82	3,82	2,31
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0129			0,0129	31,82	0,00	31,82	31,82
Котельная №8	Магистральная ул, вл. 8Б	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,91	0,00	16,91	16,91
Котельная №8	Магистральная ул, вл. 8Б	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,57	0,00	8,57	8,57
Котельная №8	41 ул Магистральная, влд. 8Б	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85	0,00	12,85	12,85
Котельная №8	Магистральная ул, вл. 8Б	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,91	0,00	11,91	11,91
Котельная №8	Магистральная ул, вл. 8Б	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,35	0,00	7,35	7,35
Котельная №8	Магистральная ул, вл. 8Б	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85	0,00	12,85	12,85
Котельная №8	41 ул Магистральная, влд. 8Б	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,81	0,00	16,81	16,81
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 25	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,93	0,00	14,93	14,93
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 25	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,49	1,49	0,90
ТЭЦ ВАЗа	44 ш Южное, влд. 85	ОДЗ	0,0265		0,0015	0,0280	65,51	3,36	68,87	67,54
ТЭЦ ВАЗа	43 ш Южное, д. 151	ОДЗ	0,0057		0,0002	0,0059	14,09	0,37	14,46	14,31
ТоТЭЦ	22 б-р 50 лет Октября, д. 26	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38
ТоТЭЦ	22 б-р 50 лет Октября, д. 26	ОДЗ	0,0175			0,0175	43,19	0,00	43,19	43,19
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 13	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,42	0,42	0,25
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 13	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,63	0,00	21,63	21,63
ТЭЦ ВАЗа	Коммунальная ул, вл. 31	ОДЗ	0,2420	0,2130	0,0052	0,4602	1124,81	12,05	1136,85	1132,09
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 15Б	ОДЗ	0,0066		0,0002	0,0068	16,32	0,46	16,78	16,60
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 15Б	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32	0,00	16,32	16,32
ТЭЦ ВАЗа	36 пр-кт Степана Разина, влд. 6	ОДЗ	0,0141			0,0141	34,86	0,00	34,86	34,86
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Степана Разина, влд. 16а	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67	0,00	6,67	6,67
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 104	ОДЗ	0,0412			0,0412	101,85	0,00	101,85	101,85
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 104	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,39	0,39	0,24
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 15А	ОДЗ	0,0245			0,0245	60,62	0,00	60,62	60,62
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 15А	ОДЗ			0,0026	0,0026	0,00	6,00	6,00	3,63
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Степана Разина, влд. 16а	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44	0,00	49,44	49,44
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, домовладение № 71	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,07	0,00	3,07	3,07
ТоТЭЦ	Новозаводская ул, владение № 37	ОДЗ	0,7150			0,7150	1767,55	0,00	1767,55	1767,55
ТЭЦ ВАЗа	ш Южное, зд. 79	ОДЗ			0,0033	0,0033	0,00	7,65	7,65	4,62
ТЭЦ ВАЗа	ш Южное, зд. 79	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,99	0,00	22,99	22,99
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 16	ОДЗ	0,0480			0,0480	118,66	0,00	118,66	118,66
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 16	ОДЗ	0,0480		0,0138	0,0618	118,66	31,85	150,52	137,91
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Краинная, влд. 20	ОДЗ	0,0790			0,0790	195,30	0,00	195,30	195,30
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, д. 72	ОДЗ	0,0081		0,0001	0,0082	20,02	0,12	20,14	20,09
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, д. 72	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,02	0,00	20,02	20,02

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	56 ул Автостроителей, д. 41	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66	0,00	7,66	7,66
ТЭЦ ВАЗа	56 ул Автостроителей, д. 41	ОДЗ	0,0031		0,0002	0,0033	7,66	0,42	8,08	7,92
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90	0,00	8,90	8,90
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Льва Яшина, д. 16	ОДЗ	0,0061		0,0000	0,0061	15,08	0,09	15,17	15,14
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0077		0,0002	0,0079	19,04	0,53	19,57	19,36
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 1	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,43	0,00	6,43	6,43
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 25	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63	0,00	10,63	10,63
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Тополиная, д. 25	ОДЗ	0,0043		0,0004	0,0047	10,63	0,83	11,46	11,13
ТоТЭЦ	Голосова ул, дом № 30	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,88	0,88	0,53
ТоТЭЦ	04 ул Калмыцкая, д. 36	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,88	0,88	0,53
ТоТЭЦ	Голосова ул, дом № 30	ОДЗ	0,0109			0,0109	26,95	0,00	26,95	26,95
ТоТЭЦ	04 ул Калмыцкая, д. 36	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63	0,00	10,63	10,63
ТоТЭЦ	Кирова ул, вл. 3Б	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85	0,00	12,85	12,85
Котельная №8	13 ул Куйбышева, д. 12	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 5Б	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 5Б	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39
ТоТЭЦ	50 ул Новопромышленная, д. 27	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,88	0,88	0,53
ТоТЭЦ	50 ул Новопромышленная, д. 27	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
ТоТЭЦ	Базовая ул, вл. 8	ОДЗ	0,3505			0,3505	866,55	0,00	866,55	866,55
Уз 7-3В/УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/К 1 (120) на Курчатова,6а	36 б-р Курчатова, д. 6а	ОДЗ	0,0138		0,0026	0,0164	34,09	6,02	40,11	37,73
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 68	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,37	0,00	0,37	0,37
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 68	ОДЗ	0,0159			0,0159	39,31	0,00	39,31	39,31
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,43	0,00	10,43	10,43
Котельная № 2	Матросова ул, вл. 64	ОДЗ	0,0473			0,0473	116,93	0,00	116,93	116,93
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 45	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,20
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 45	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,25	0,00	15,25	15,25
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Борковская, д. 53	ОДЗ	0,0830	0,2210		0,3040	751,52	0,00	751,52	751,52
ТЭЦ ВАЗа	47 ул 40 лет Победы, д. 2	ОДЗ	0,0237		0,0012	0,0249	58,59	2,83	61,42	60,30
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 57	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39
ТоТЭЦ	00 ул Победы, двлд. 27	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,44	0,44	0,27
ТоТЭЦ	00 ул Победы, двлд. 27	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96	0,00	3,96	3,96
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, владение № 31а	ОДЗ	0,0700	0,0300	0,0132	0,1132	247,21	30,58	277,79	265,69
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,32	0,00	9,32	9,32
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,34	0,00	9,34	9,34

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВА3а	ул Борковская, зд. 53А	ОДЗ	0,1516			0,1516	374,77	0,00	374,77	374,77
ТЭЦ ВА3а	26 ул Революционная, влд. 26	ОДЗ	0,0130	0,0033	0,0012	0,0175	40,30	2,78	43,08	41,98
ТЭЦ ВА3а	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0128			0,0128	31,62	0,00	31,62	31,62
ТЭЦ ВА3а	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,52	0,00	7,52	7,52
ТЭЦ ВА3а	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0064		0,0003	0,0067	15,82	0,63	16,45	16,20
ТЭЦ ВА3а	50 ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82	0,00	15,82	15,82
ТоТЭЦ	20 ул Гидростроевская, д. 12	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,55	0,00	17,55	17,55
ТЭЦ ВА3а	31 ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0014		0,0004	0,0018	3,36	1,02	4,38	3,98
ТЭЦ ВА3а	31 ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,36	0,00	3,36	3,36
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТЭЦ ВА3а	50 ш Южное, д. 51	ОДЗ	0,0027		0,0002	0,0029	6,65	0,37	7,02	6,87
ТЭЦ ВА3а	56 ул 40 лет Победы, д. 88	ОДЗ	0,0031		0,0001	0,0032	7,66	0,28	7,94	7,83
ТЭЦ ВА3а	56 ул 40 лет Победы, д. 88	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66	0,00	7,66	7,66
ТоТЭЦ	Банькина ул, д. 68	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
ТоТЭЦ	Банькина ул, д. 68	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,26	0,00	8,26	8,26
ТоТЭЦ	Банькина ул, д. 68	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,36	0,00	8,36	8,36
ТоТЭЦ	Банькина ул, д. 68	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,06	0,00	8,06	8,06
ТоТЭЦ	Банькина ул, д. 68	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
ТоТЭЦ	Банькина ул, д. 68	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,32	0,00	2,32	2,32
ТоТЭЦ	Банькина ул, д. 68	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	Банькина ул, д. 68	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	Банькина ул, д. 68	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	Банькина ул, д. 68	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	Банькина ул, д. 68	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	Банькина ул, д. 68	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТЭЦ ВА3а	ул Тополиная, влд. 23а, стр. 1	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50	0,00	44,50	44,50
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н16	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н31	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н41	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н17	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н24	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н27	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н55	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н18	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н19	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н20	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н22	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н25	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н28	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н29	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н30	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н32	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н33	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н34	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н35	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н36	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н37	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н38	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н39	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0068		0,0001	0,0069	16,81	0,16	16,97	16,91
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,81	0,00	16,81	16,81
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н40	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н42	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
Котельная №8	50 ул Никонова, д. 12	ОДЗ	0,0342			0,0342	84,55	0,00	84,55	84,55
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н43	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н44	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н45	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н46	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н47	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н48	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н49	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н50	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н51	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н52	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н53	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н54	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н56	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н57	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н58	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н59	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н60	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н61	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н62	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н63	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н64	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н65	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н66	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н67	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н68	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н69	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, владение № 3	ОДЗ	0,0215			0,0215	53,15	0,00	53,15	53,15
3 ввод город/уз 7-3В/УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/уз 10 ул.Дзержинского 2квартал	ул Ворошилова, влд. 2а	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94	0,00	4,94	4,94
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, влд. 2а	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, влд. 2а	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66	0,00	7,66	7,66
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, влд. 2а	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66	0,00	7,66	7,66
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, влд. 2а	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, влд. 2а	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94	0,00	4,94	4,94
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, влд. 2а	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94	0,00	4,94	4,94
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, влд. 2а	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94	0,00	4,94	4,94
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, влд. 2а	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, влд. 2а	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, влд. 2а	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94	0,00	4,94	4,94
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, влд. 2а	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94	0,00	4,94	4,94
Котельная №14	Комсомольское ш, владение № 27	ОДЗ	0,0220			0,0220	54,43	0,00	54,43	54,43
Котельная № 2	46 ул Механизаторов, влд. 20А	ОДЗ	0,0559			0,0559	138,19	0,00	138,19	138,19
Котельная №8	05 ул Гидротехническая, д. 32	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,30	0,00	9,30	9,30
Котельная № 2	46 ул Механизаторов, влд. 20А	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,88	0,88	0,53
Котельная №8	05 ул Гидротехническая, д. 32	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Дзержинского, влд. 54	ОДЗ	0,1020		0,0025	0,1045	252,15	5,79	257,95	255,65
ТоТЭЦ	Строителей ул, д. 14	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
ТоТЭЦ	09 ул Новопромышленная, д. 21	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63	0,00	10,63	10,63
ТоТЭЦ	09 ул Новопромышленная, д. 21	ОДЗ			0,0015	0,0015	0,00	3,46	3,46	2,09
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,88	0,00	3,88	3,88
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТЭЦ ВАЗа	26 б-р Баумана, д. 5	ОДЗ	0,0077		0,0003	0,0081	19,13	0,74	19,88	19,58
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Автостроителей, влд. 66	ОДЗ			0,0160	0,0160	0,00	37,07	37,07	22,40
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Автостроителей, влд. 66	ОДЗ	0,1140	0,0350		0,1490	368,34	0,00	368,34	368,34
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 77	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,46	0,00	12,46	12,46
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0090		0,0002	0,0092	22,32	0,42	22,74	22,58

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	30 ул Автостроителей, д. 11А	ОДЗ	0,0053		0,0005	0,0058	13,10	1,04	14,14	13,73
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, д. 51В	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,62	1,62	0,98
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, д. 51В	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44	0,00	5,44	5,44
ТЭЦ ВАЗа	44 ш Южное, влд. 97	ОДЗ	0,0400		0,0010	0,0410	98,88	2,41	101,30	100,34
ТЭЦ ВАЗа	Коммунальная ул, вл. 39	ОДЗ	1,2140	4,5760	0,0515	5,8415	14313,47	119,21	14432,68	14385,51
ТЭЦ ВАЗа	Городской округ Коммунистическая ул, вл. 39	ОДЗ	0,1400	0,0820	0,0001	0,2221	548,81	0,32	549,13	549,00
ТЭЦ ВАЗа	44 ш Южное, д. 77	ОДЗ	0,0098		0,0001	0,0099	24,23	0,19	24,41	24,34
ТЭЦ ВАЗа	57 ул Спортивная, д. 14	ОДЗ	0,0274		0,0007	0,0281	67,74	1,71	69,45	68,77
ТЭЦ ВАЗа	57 ул Спортивная, д. 14	ОДЗ	0,0274		0,0007	0,0281	67,74	1,71	69,45	68,77
ТЭЦ ВАЗа	Ворошилова ул, вл. 27	ОДЗ	0,0970	0,0510	0,0022	0,1502	365,87	5,10	370,97	368,95
ТоТЭЦ	Городской округ Базовая ул, вл. 4	ОДЗ	2,6000	2,4000		5,0000	12360,51	0,00	12360,51	12360,51
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, вл. 21	ОДЗ	0,1240	0,0230		0,1470	363,40	0,00	363,40	363,40
ТоТЭЦ	20 ул Мира, двлд. 1	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65	0,00	8,65	8,65
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, д. 84Б	ОДЗ	0,0141		0,0001	0,0142	34,86	0,30	35,16	35,04
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, д. 84Б	ОДЗ	0,0076		0,0001	0,0077	18,79	0,30	19,09	18,97
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, д. 84Б	ОДЗ	0,0068		0,0001	0,0069	16,81	0,30	17,11	16,99
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, д. 84Б	ОДЗ	0,0106		0,0001	0,0107	26,20	0,30	26,51	26,39
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Орджоникидзе, д. 11	ОДЗ	0,0324			0,0324	80,19	0,00	80,19	80,19
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Орджоникидзе, д. 11	ОДЗ	0,0324		0,0023	0,0348	80,19	5,42	85,62	83,47
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н70	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
Котельная № 2	Мурысева ул, д. 90	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,45	0,00	4,45	4,45
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д, помещ. Н26	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
ТЭЦ ВАЗа	Итальянский б-р, д. 22	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,50	0,00	15,50	15,50
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 16	ОДЗ	0,0128			0,0128	31,64	0,00	31,64	31,64
ТЭЦ ВАЗа	ул Борковская, влд. 48а	ОДЗ	0,0220			0,0220	54,39	0,00	54,39	54,39
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 98	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,12
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 98	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,74	0,00	16,74	16,74
ТоТЭЦ	Голосова ул, вл. 75А	ОДЗ	0,0535			0,0535	132,26	0,00	132,26	132,26
Район городских котельных/ не указано Район городских котельных	Матросова ул, д. 27а	ОДЗ	0,0999	0,0605		0,1604	396,53	0,00	396,53	396,53
Район городских котельных (РГК)	Матросова ул, д. 27а	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,27	0,27	0,16
ТоТЭЦ	17 ул Карла Маркса, д. 74	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87	0,00	11,87	11,87
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 60	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,69	0,00	16,69	16,69
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 68	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,59	0,00	14,59	14,59
ТоТЭЦ	Победы ул, вл. 4	ОДЗ	0,0699			0,0699	172,80	0,00	172,80	172,80
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, д. 42	ОДЗ	0,0079		0,0020	0,0099	19,53	4,63	24,16	22,33
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 21А	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,26	0,00	23,26	23,26
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 21А	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,16	1,16	0,70
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 10	ОДЗ	0,0760	0,1270		0,2030	501,84	0,00	501,84	501,84

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, влд. 11	ОДЗ	0,0440			0,0440	108,77	0,00	108,77	108,77
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 10	ОДЗ			0,0019	0,0019	0,00	4,47	4,47	2,70
ТоТЭЦ	Толстого ул, владение № 11	ОДЗ			0,0071	0,0071	0,00	16,45	16,45	9,94
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 22	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,30	0,30	0,18
Район городских котельных/не_указано_РГК	Городской округ Лизы Чайкиной ул, двл. 53а	ОДЗ	0,1146	0,0501		0,1647	407,03	0,00	407,03	407,03
Район городских котельных/РГК ЦТП № 1	Городской округ Лизы Чайкиной ул, двл. 53а	ОДЗ			0,0018	0,0018	0,00	4,13	4,13	2,50
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 90	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,22	0,00	16,22	16,22
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 90	ОДЗ	0,0066		0,0000	0,0066	16,22	0,09	16,31	16,27
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, вл. 9А	ОДЗ	0,0188			0,0188	46,57	0,00	46,57	46,57
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 53а	ОДЗ	0,0450			0,0450	111,24	0,00	111,24	111,24
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 53а	ОДЗ	0,0450		0,0043	0,0493	111,24	9,96	121,21	117,26
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 14	ЖФ	1,12		0,1158	1,2358	2768,75	844,32	3613,08	3313,48
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 40	ОДЗ	0,0118		0,0000	0,0119	29,27	0,09	29,36	29,33
ТоТЭЦ	04 ул Калмыцкая, д. 34	ЖФ			0,6726	0,6726	0,00	4904,06	4904,06	3163,91
ТоТЭЦ	Толстого ул, двл. 20Б	ЖФ			0,62	0,6200	0,00	4520,54	4520,54	2916,48
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, влд. 16а	ОДЗ	0,0800		0,0097	0,0897	197,77	22,47	220,24	211,35
ТЭЦ ВАЗа	б-р Приморский, влд. 29а	ОДЗ	0,0574		0,0006	0,0580	141,92	1,39	143,31	142,76
ТЭЦ ВАЗа	б-р Приморский, влд. 29а	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТЭЦ ВАЗа	Транспортная ул, вл. 22	ОДЗ	1,3000	1,3440	0,0139	2,6579	6536,24	32,18	6568,41	6555,68
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0115		0,0002	0,0117	28,43	0,37	28,80	28,65
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,43	0,00	28,43	28,43
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,07	0,00	7,07	7,07
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,68	0,00	1,68	1,68
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,13	0,00	4,13	4,13
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
ТЭЦ ВАЗа	Офицерская ул, вл. 12	ОДЗ	0,1010	0,0910	0,0017	0,1937	474,64	3,86	478,50	476,98
ТоТЭЦ	Базовая ул, вл. 24	ОДЗ	0,5195			0,5195	1284,26	0,00	1284,26	1284,26
ТЭЦ ВАЗа	31 ш Южное, д. 59	ОДЗ	0,0051		0,0000	0,0051	12,61	0,05	12,65	12,64
ТЭЦ ВАЗа	Ленинский пр-кт, двл. 1в	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,46	0,00	3,46	3,46
ТЭЦ ВАЗа	Цветной б-р, д. 16а	ОДЗ	0,0155		0,0109	0,0264	38,25	25,21	63,46	53,48
ТЭЦ ВАЗа	Цветной б-р, д. 16а	ОДЗ	0,0188		0,0109	0,0297	46,41	25,21	71,62	61,64
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0048	11,62	0,23	11,85	11,76
ТЭЦ ВАЗа	Итальянский б-р, д. 22	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,47	0,00	7,47	7,47
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,35	0,35	0,21
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,36	0,00	14,36	14,36
ТоТЭЦ	Ленина б-р, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,17
ТоТЭЦ	Ленина б-р, д. 23	ОДЗ	0,0175			0,0175	43,26	0,00	43,26	43,26
ТоТЭЦ	Советская ул, вл. 71А	ОДЗ	0,0560			0,0560	138,44	0,00	138,44	138,44
Котельная №8	Никонова ул, д. 8	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61	0,00	34,61	34,61
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0780		0,0002	0,0782	192,82	0,42	193,24	193,08
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 60	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10	0,00	13,10	13,10

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 83	ОДЗ			0,0060	0,0060	0,00	13,96	13,96	8,44
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 83	ОДЗ			0,0060	0,0060	0,00	13,96	13,96	8,44
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 83	ОДЗ	0,0253			0,0253	62,47	0,00	62,47	62,47
ТоТЭЦ	Горького ул, д. 29А	ОДЗ	0,0216			0,0216	53,40	0,00	53,40	53,40
ТоТЭЦ	Горького ул, д. 29А	ОДЗ	0,0216			0,0216	53,40	0,00	53,40	53,40
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21	0,00	3,21	3,21
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,39	0,00	18,39	18,39
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 96	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72	0,00	2,72	2,72
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 18Б	ОДЗ	0,0065		0,0005	0,0070	16,02	1,11	17,13	16,69
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,29	0,00	3,29	3,29
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 2Г	ОДЗ	0,0015		0,0001	0,0016	3,71	0,14	3,85	3,79
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Офицерская, д. 2Г	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,71	0,00	3,71	3,71
ТоТЭЦ	17 ул Мира, д. 92	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,40	0,00	17,40	17,40
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 94	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,19	0,00	18,19	18,19
ТоТЭЦ	17 ул Мира, д. 92	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 94	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,51	0,51	0,31
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 41	ОДЗ	0,0092			0,0092	22,86	0,00	22,86	22,86
Район городских котельных/не_указано_РГК	Железнодорожная ул, дом № 23	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,25	0,00	22,25	22,25
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 23	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0130		0,0003	0,0133	32,14	0,67	32,81	32,54
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Дзержинского, д. 44	ОДЗ	0,0026		0,0000	0,0026	6,40	0,02	6,42	6,42
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Дзержинского, д. 44	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,40	0,00	6,40	6,40
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 44	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,34	2,34	1,41
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 44	ОДЗ	0,0343			0,0343	84,89	0,00	84,89	84,89
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Льва Яшина, д. 12	ОДЗ	0,0099		0,0017	0,0116	24,47	3,87	28,34	26,81
Район городских котельных	Лизы Чайкиной ул, владение № 47А	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42	0,00	7,42	7,42
Район городских котельных/не_указано_РГК	Лизы Чайкиной ул, владение № 47А	ОДЗ	0,0251			0,0251	62,15	0,00	62,15	62,15
Район городских котельных/РГК ЦТП № 10	Лизы Чайкиной ул, владение № 47А	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,35	0,35	0,21
ТоТЭЦ	Городской округ Пугачевская ул, д. 40	ЖФ	0,194995			0,1950	482,05	0,00	482,05	482,05
ТоТЭЦ	Городской округ Пугачевская ул, д. 40	ЖФ			0,1288	0,1288	0,00	939,11	939,11	605,88
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 55а	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30	0,00	17,30	17,30
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Итальянский, д. 22	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12	0,00	11,12	11,12
ТЭЦ ВАЗа	Итальянский б-р, д. 22	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,98	0,00	7,98	7,98
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 8	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,83	0,83	0,50
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 8	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,08	0,00	26,08	26,08
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, д. 41	ОДЗ	0,0192		0,0001	0,0193	47,51	0,25	47,77	47,67
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, зд. 25В	ОДЗ	0,1705			0,1705	421,49	0,00	421,49	421,49
ТоТЭЦ	Горького ул, владение № 80	ОДЗ	0,0350			0,0350	86,52	0,00	86,52	86,52
ТЭЦ ВАЗа	, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ	0,9530		0,1750	1,1280	2355,91	405,42	2761,33	2600,91
Котельная №8	Майский проезд, д. 68	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,83	0,00	12,83	12,83

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Уз 7-3В/УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/К 1 (120) на Курчатова,6а	36 б-р Курчатова, д. 6а	ОДЗ	0,0066		0,0002	0,0068	16,32	0,51	16,83	16,62
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 15Г	ОДЗ	0,0127			0,0127	31,45	0,00	31,45	31,45
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 15Г	ОДЗ	0,0127		0,0004	0,0131	31,45	0,88	32,33	31,98
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Ворошилова, д. 49	ОДЗ	0,0160		0,0041	0,0201	39,55	9,43	48,98	45,25
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Ворошилова, д. 49	ОДЗ	0,0579			0,0579	143,13	0,00	143,13	143,13
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, д. 7	ЖФ	2,06594			2,0659	5107,21	0,00	5107,21	5107,21
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, д. 7	ЖФ			0,66868	0,6687	0,00	4875,48	4875,48	3145,47
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 21	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	2,04	2,04	1,23
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 21	ОДЗ	0,0138	0,0018		0,0156	38,46	0,00	38,46	38,46
ТоТЭЦ	04 ул Тимирязева, д. 119	ОДЗ	0,0320			0,0320	79,11	0,00	79,11	79,11
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0118		0,0010	0,0128	29,15	2,34	31,49	30,56
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,15	0,00	29,15	29,15
ТЭЦ ВАЗа	Новый проезд, вл. 8	ОДЗ	0,3200	0,2540	0,0029	0,5769	1418,99	6,72	1425,70	1423,05
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0129			0,0129	31,79	0,00	31,79	31,79
ТоТЭЦ	50 ул Баныкина, д. 16Г	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,30	0,30	0,18
ТоТЭЦ	50 ул Баныкина, д. 16Г	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42	0,00	7,42	7,42
ТоТЭЦ	Баныкина ул, дом № 21А	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,93	0,93	0,56
ТоТЭЦ	Баныкина ул, дом № 21А	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,13	0,00	22,13	22,13
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 41	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,14	0,14	0,08
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 41	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,53	0,00	12,53	12,53
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,41	0,00	5,41	5,41
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0050	12,01	0,25	12,27	12,17
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 62	ОДЗ	0,0141		0,0018	0,0159	34,91	4,12	39,03	37,40
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 62	ОДЗ	0,0141			0,0141	34,91	0,00	34,91	34,91
ТоТЭЦ	Базовая ул, вл. 20, стр. 8	ОДЗ	0,0199			0,0199	49,19	0,00	49,19	49,19
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 1д	ОДЗ	0,0047		0,0006	0,0053	11,62	1,48	13,10	12,51
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Итальянский, д. 18	ОДЗ	0,0223			0,0223	55,13	0,00	55,13	55,13
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Автостроителей, д. 34	ОДЗ	0,0016		0,0004	0,0020	3,96	0,90	4,86	4,50
ТЭЦ ВАЗа	Вокзальная ул, вл. 38	ОДЗ	0,3900	0,3900	0,0118	0,7918	1928,24	27,35	1955,59	1944,77
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2П	ОДЗ	0,0045		0,0002	0,0047	11,12	0,46	11,59	11,40

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,23	8,39	8,30
Район городских котельных/не_указано_РГК	Коммунистическая ул, вл. 38А	ОДЗ	0,0901			0,0901	222,62	0,00	222,62	222,62
Котельная № 2	Коммунистическая ул, вл. 38А	ОДЗ			0,0036	0,0036	0,00	8,28	8,28	5,00
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 70	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
ТоТЭЦ	11 ул Горького, д. 34А	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32	0,00	16,32	16,32
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0092		0,0002	0,0094	22,79	0,51	23,30	23,10
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 40	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,79	0,00	18,79	18,79
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0137			0,0137	33,89	0,00	33,89	33,89
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К14а/Кулибина,6А	32 б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0125		0,0000	0,0125	30,80	0,07	30,87	30,84
Котельная №8	ул Железнодорожная, влд. 3А	ОДЗ	0,0700			0,0700	173,05	0,00	173,05	173,05
Котельная №8	ул Железнодорожная, влд. 3А	ОДЗ			0,0125	0,0125	0,00	28,96	28,96	17,50
ТоТЭЦ	б-р 50 лет Октября, д. 75	ОДЗ	0,0760			0,0760	187,88	0,00	187,88	187,88
ТоТЭЦ	Городской округБазовая ул, вл. 8, стр. 1	ОДЗ	0,1750			0,1750	432,62	0,00	432,62	432,62
ТоТЭЦ	11 ул Горького, д. 34А	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,07	1,07	0,64
ТЭЦ ВАЗа	Кулибина б-р, вл. 6	ОДЗ	0,1900	0,3400	1,1200	1,6500	1310,21	2594,67	3904,88	2878,21
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0035		0,0001	0,0036	8,65	0,30	8,95	8,83
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, владение № 16	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,81	0,00	16,81	16,81
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, д. 63	ОДЗ	0,0087		0,0001	0,0088	21,51	0,30	21,81	21,69
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,53	0,00	12,53	12,53
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 44	ОДЗ			0,0081	0,0081	0,00	18,73	18,73	11,32
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,35	0,35	0,21
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,87	0,00	8,87	8,87
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,87	0,00	8,87	8,87
ТЭЦ ВАЗа	ул Юбилейная, зд. 93	ОДЗ	0,0561	0,0187		0,0748	184,95	0,00	184,95	184,95
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	Коммунистическая ул, владение № 103	ОДЗ	0,0809			0,0809	199,88	0,00	199,88	199,88
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	Коммунистическая ул, владение № 103	ОДЗ	0,0906			0,0906	223,91	0,00	223,91	223,91
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 27	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,34	0,00	7,34	7,34
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 27	ОДЗ	0,0030		0,0001	0,0031	7,34	0,19	7,53	7,45
ТЭЦ ВАЗа	Ворошилова ул, вл. 57	ОДЗ	0,0540	0,0860	0,0033	0,1433	346,09	7,72	353,82	350,76
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Фрунзе, д. 18	ОДЗ	0,0073		0,0000	0,0073	18,05	0,07	18,12	18,09
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Фрунзе, д. 18	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,05	0,00	18,05	18,05
ТоТЭЦ	11 ул Ленина, д. 89	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,80	0,00	10,80	10,80

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, д. 59	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12	0,00	11,12	11,12
ТЭЦ ВАЗа	44 ул 70 лет Октября, д. 59	ОДЗ	0,0045		0,0000	0,0045	11,12	0,09	11,22	11,18
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 60	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,21	0,21	0,13
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 60	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10	0,00	13,10	13,10
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 21	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 21	ОДЗ	0,0158			0,0158	38,94	0,00	38,94	38,94
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0958	0,0460	0,0338	0,1757	350,65	78,40	429,04	398,02
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Дзержинского, д. 17	ОДЗ	0,1880			0,1880	464,76	0,00	464,76	464,76
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Окраинная, влд. 3	ОДЗ	0,3510			0,3510	867,71	0,00	867,71	867,71
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 49	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57	0,00	15,57	15,57
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,17	0,00	5,17	5,17
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,01	0,00	8,01	8,01
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,31	0,00	8,31	8,31
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 51	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,60	0,00	15,60	15,60
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,98	0,00	7,98	7,98
ТоТЭЦ	Городской округ Лесная ул, вл. 3	ОДЗ	0,0092	0,0049		0,0141	34,88	0,00	34,88	34,88
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,33	0,00	8,33	8,33
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,65	0,65	0,39
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 10	ОДЗ	0,0156			0,0156	38,56	0,00	38,56	38,56
ТоТЭЦ	Городской округ Базовая ул, вл. 1	ОДЗ	0,2800			0,2800	692,19	0,00	692,19	692,19
ТоТЭЦ	Городской округ Базовая ул, вл. 1	ОДЗ	0,2800			0,2800	692,19	0,00	692,19	692,19
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 10	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,35	0,35	0,21
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, владение № 30А	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,09	0,00	14,09	14,09
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 26	ОДЗ	0,0090		0,0001	0,0091	22,15	0,28	22,43	22,32
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 26	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,15	0,00	22,15	22,15
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 26	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,17
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 49	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,32	2,32	1,40
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Маршала Жукова, д. 3В	ОДЗ	0,0112		0,0008	0,0120	27,60	1,85	29,45	28,72
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, домовладение № 13В	ОДЗ			0,0013	0,0013	0,00	3,01	3,01	1,82
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, домовладение № 13В	ОДЗ	0,0600	0,0020		0,0620	153,27	0,00	153,27	153,27
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, дом № 58А	ОДЗ	0,2270		0,2420	0,4690	561,17	560,63	1121,80	899,97
Район городских котельных/не указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5/ТК-1	ул Коммунистическая, д. 2К	ОДЗ	0,4400		0,1157	0,5557	1087,72	267,92	1355,65	1249,63
ТЭЦ ВАЗа	Ворошилова ул, вл. 23а	ОДЗ	0,2130	0,6490	0,0152	0,8772	2130,95	35,21	2166,17	2152,23
ТЭЦ ВАЗа	Тополиная ул, владение № 1	ОДЗ	0,0200	0,0047	0,0010	0,0257	61,09	2,32	63,40	62,49
БМК-34	Олимпийская ул, владение № 60	ОДЗ	0,0740			0,0740	182,83	0,00	182,83	182,83
БМК-34	Олимпийская ул, владение № 60	ОДЗ			0,0016	0,0016	0,00	3,71	3,71	2,24
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0971			0,0971	239,94	0,00	239,94	239,94
ТоТЭЦ	Советская ул, д. 74А	ОДЗ	0,0132			0,0132	32,63	0,00	32,63	32,63
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74А	ОДЗ			0,0082	0,0082	0,00	19,00	19,00	11,48
ТЭЦ ВАЗа	ул 40 лет Победы, д. 65	ОДЗ	0,0113		0,0001	0,0114	27,93	0,30	28,24	28,12

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 1г	ОДЗ	0,0045		0,0004	0,0049	11,10	0,83	11,93	11,60
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74	0,00	0,74	0,74
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 68	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,28	0,00	19,28	19,28
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 90	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,00	0,00	22,00	22,00
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 65	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,27	0,00	20,27	20,27
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 10А	ОДЗ	0,0265			0,0265	65,51	0,00	65,51	65,51
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 10А	ОДЗ			0,0058	0,0058	0,00	13,44	13,44	8,12
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0157		0,0003	0,0160	38,89	0,65	39,53	39,28
ТЭЦ ВАЗа	Транспортная ул, вл. 27	ОДЗ	0,1520		0,0032	0,1552	375,76	7,39	383,15	380,23
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 35	ОДЗ	0,0122		0,0003	0,0125	30,16	0,58	30,74	30,51
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 31	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21	0,00	3,21	3,21
Котельная №8	Железнодорожная ул, вл. 45	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90	0,00	8,90	8,90
Уз 7-ЗВ/УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/К 1 (120) на Курчатова,6а	36 б-р Курчатова, д. 6а	ОДЗ	0,0058		0,0002	0,0060	14,34	0,35	14,69	14,55
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, зд. 91А	ОДЗ	0,1773	0,1363		0,3136	775,25	0,00	775,25	775,25
Котельная № 2	Матросова ул, вл. 18А	ОДЗ	0,0490			0,0490	121,13	0,00	121,13	121,13
Котельная № 2	Матросова ул, вл. 18А	ОДЗ			0,0020	0,0020	0,00	4,63	4,63	2,80
ТЭЦ ВАЗа	ш Южное, влд. 113, стр. 6	ОДЗ	0,3400			0,3400	840,51	0,00	840,51	840,51
ТоТЭЦ	Банькина ул, вл. 60	ОДЗ	0,0283			0,0283	69,96	0,00	69,96	69,96
Котельная №8	41 ул Куйбышева, влд. 26А	ОДЗ	0,1812			0,1812	447,92	0,00	447,92	447,92
ЦТП Район городских котельных/ЦТП № 51	Куйбышева ул, владение № 26А	ОДЗ			0,0020	0,0020	0,00	4,60	4,60	2,78
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,86	0,00	3,86	3,86
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,12	0,00	9,12	9,12
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,28	0,00	8,28	8,28
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 110	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,12	0,00	9,12	9,12
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,51	0,00	5,51	5,51
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,59	0,00	5,59	5,59
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 60	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,02	0,00	20,02	20,02
Котельная №8	Железнодорожная ул, вл. 53А	ОДЗ	0,0234			0,0234	57,85	0,00	57,85	57,85
Район городских котельных/РГК ЦТП № 53	Железнодорожная ул, вл. 53А	ОДЗ			0,0022	0,0022	0,00	5,10	5,10	3,08
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 35	ОДЗ	0,0212			0,0212	52,41	0,00	52,41	52,41
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11	0,00	12,11	12,11
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0049		0,0008	0,0057	12,11	1,85	13,97	13,23
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 50А	ОДЗ	0,0598			0,0598	147,78	0,00	147,78	147,78
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 50А	ОДЗ			0,0050	0,0050	0,00	11,58	11,58	7,00
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, влд. 23	ОДЗ			0,0083	0,0083	0,00	19,16	19,16	11,58

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, влд. 23	ОДЗ	0,0850		0,0083	0,0933	210,13	19,16	229,29	221,71
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 99	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,42
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0,0308			0,0308	76,14	0,00	76,14	76,14
ТоТЭЦ	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,05	0,00	4,05	4,05
ТЭЦ ВАЗа	37 ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,12	0,00	27,12	27,12
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41	0,00	96,41	96,41
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 5Б, кв. Р-4	ЖФ	0,221		0,144	0,3650	546,33	1049,93	1596,27	1223,71
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 5Б, кв. Р-2,Р-3,Р-3	ЖФ	0,221		0,144	0,3650	546,33	1049,93	1596,27	1223,71
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 5Г, кв. Р-2,Р-3,Р-4	ЖФ	0,209		0,1425	0,3515	516,67	1039,00	1555,67	1186,99
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 5Б, Р-4	ОДЗ	0,0084		0,0004	0,0088	20,77	0,82	21,58	21,26
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 5Б, Р-3	ОДЗ	0,0300		0,0014	0,0314	74,16	3,27	77,43	76,14
Котельная № 2	Ярославская ул, вл. 12	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78	0,00	19,78	19,78
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 117	ОДЗ	0,0448			0,0448	110,75	0,00	110,75	110,75
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 26А	ОДЗ	0,2074	0,1926		0,4000	988,84	0,00	988,84	988,84
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 26А	ОДЗ			0,0063	0,0063	0,00	14,48	14,48	8,75
Район городских котельных/не указано РГК	Громовой ул, вл. 57	ОДЗ	0,8058	1,7691	0,0221	2,5969	6365,19	51,19	6416,38	6396,13
ТЭЦ ВАЗа	ш Южное, зд. 37б	ОДЗ	0,0301			0,0301	74,41	0,00	74,41	74,41
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 5Б, кв. Р-4	ОДЗ	0,0083		0,0004	0,0087	20,52	0,82	21,33	21,01
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 5Б, кв. Р-4	ОДЗ	0,0083		0,0004	0,0087	20,52	0,82	21,33	21,01
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 5Б, кв. Р-4	ОДЗ	0,0050		0,0004	0,0054	12,36	0,82	13,18	12,85
ТоТЭЦ	04 ул Калмыцкая, д. 34	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,93	0,00	3,93	3,93
ТоТЭЦ	04 ул Калмыцкая, д. 34	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,53	0,53	0,32
ТоТЭЦ	ул Мира, зд. 85	ОДЗ	0,0683	0,1729		0,2411	596,09	0,00	596,09	596,09
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 5Г	ОДЗ	0,0066		0,0004	0,0070	16,37	0,84	17,20	16,87
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,48	0,00	15,48	15,48
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 5Г, кв. Р-2,Р-3,Р-4	ОДЗ	0,0049		0,0004	0,0053	12,11	0,84	12,95	12,62
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 5Г, кв. Р-2,Р-3,Р-4	ОДЗ	0,0039		0,0004	0,0043	9,72	0,84	10,55	10,22
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 5Г, кв. Р-2,Р-3,Р-4	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,55	0,00	19,55	19,55
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 5Г, кв. Р-2,Р-3,Р-4	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,84	0,84	0,51
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 5Г	ОДЗ	0,0048		0,0004	0,0052	11,96	0,84	12,80	12,47
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 5Г	ОДЗ	0,0048		0,0004	0,0051	11,79	0,84	12,63	12,30
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 5Г	ОДЗ	0,0048		0,0004	0,0051	11,82	0,84	12,65	12,32
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 5Г, кв. Р-2,Р-3,Р-4	ОДЗ	0,0080		0,0004	0,0083	19,68	0,84	20,51	20,18
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 2А	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,34	0,00	14,34	14,34
ТоТЭЦ	17 ул Победы, влд. 41	ОДЗ	0,0520		0,0214	0,0734	128,55	49,58	178,13	158,51
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0156			0,0156	38,52	0,00	38,52	38,52
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 49	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,72	0,00	11,72	11,72
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 49	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,09	1,09	0,66
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 23	ОДЗ	0,0101			0,0101	24,87	0,00	24,87	24,87
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, вл. 19	ОДЗ	0,0620	0,1110	0,0213	0,1943	427,67	49,23	476,90	457,42
ТоТЭЦ	Белорусская ул, владение № 14	ОДЗ	0,7670	0,2320	0,0167	1,0157	2469,63	38,69	2508,32	2493,01

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Белорусская ул, владение № 14А	ОДЗ	0,2420		0,0396	0,2816	598,25	91,74	689,99	653,69
ТоТЭЦ	Белорусская ул, владение № 14Б	ОДЗ	0,6008		0,0148	0,6156	1485,21	34,29	1519,50	1505,93
ТоТЭЦ	Белорусская ул, владение № 16А	ОДЗ	0,6250	0,5950	0,1254	1,3454	3015,96	290,51	3306,47	3191,52
ТоТЭЦ	Белорусская ул, владение № 16Б	ОДЗ	0,9900		0,0228	1,0128	2447,38	52,82	2500,20	2479,30
ТоТЭЦ	Белорусская ул, владение № 16В	ОДЗ	0,5898	1,0265	0,0361	1,6524	3995,54	83,63	4079,17	4046,08
ТоТЭЦ	Белорусская ул, дом № 29	ОДЗ	0,2450		0,0592	0,3042	605,67	137,15	742,81	688,55
ТоТЭЦ	Белорусская ул, дом № 31	ОДЗ	0,1660			0,1660	410,37	0,00	410,37	410,37
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 13	ОДЗ	0,0790		0,0031	0,0821	195,30	7,18	202,48	199,64
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 15	ОДЗ	0,4680	0,1130	0,0177	0,5987	1436,29	41,01	1477,30	1461,07
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 15Г	ОДЗ	0,0650			0,0650	160,69	0,00	160,69	160,69
ТоТЭЦ	Ушакова ул, владение № 57	ОДЗ	1,2640	1,0110	0,0101	2,2851	5624,03	23,40	5647,43	5638,17
ТоТЭЦ	Ушакова ул, здание № 61	ОДЗ	0,1389	0,4248	0,0627	0,6263	1393,39	145,26	1538,64	1481,17
ТоТЭЦ	Гагарина ул, владение № 4	ОДЗ	0,8135		0,0483	0,8618	2011,06	111,90	2122,95	2078,68
ТоТЭЦ	Гидростроевская ул, владение № 17	ОДЗ	0,2430		0,0035	0,2465	600,72	8,11	608,83	605,62
ТоТЭЦ	Горького ул, владение № 34	ОДЗ	0,1848		0,0056	0,1904	456,84	12,97	469,82	464,68
ТоТЭЦ	Горького ул, владение № 34Б	ОДЗ	0,2670	0,1580	0,0128	0,4378	1050,64	29,65	1080,30	1068,56
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, домовладение № 60А	ОДЗ	0,0570			0,0570	140,91	0,00	140,91	140,91
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 29	ОДЗ	0,1980	0,0200	0,0833	0,3013	538,92	192,98	731,90	655,54
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 51	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,14	1,14	0,69
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 36	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,34	1,34	0,81
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 36	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,34	1,34	0,81
ТоТЭЦ	Белорусская ул, владение № 16	ОДЗ	0,2448	0,1640	0,0033	0,4121	1010,60	7,60	1018,19	1015,19
ТоТЭЦ	Горького ул, дом № 1	ОДЗ	0,1428			0,1428	353,02	0,00	353,02	353,02
Котельная № 2	12 ул Коммунистическая, влд. 43	ОДЗ			0,0050	0,0050	0,00	11,58	11,58	7,00
Котельная № 2	12 ул Коммунистическая, влд. 43	ОДЗ	0,1350			0,1350	333,73	0,00	333,73	333,73
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 7	ОДЗ	0,5858	0,7990	0,0549	1,4397	3423,37	127,19	3550,55	3500,23
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 13А	ОДЗ	0,0886			0,0886	219,03	0,00	219,03	219,03
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 138	ОДЗ			0,0071	0,0071	0,00	16,41	16,41	9,92
Район городских котельных/не_указано_РГК	46 ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,80	0,00	17,80	17,80
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 138	ОДЗ	0,0339			0,0339	83,80	0,00	83,80	83,80
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, дом № 37	ОДЗ	0,5300	0,8200	0,2560	1,6060	3337,34	593,07	3930,40	3695,74
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 77	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,13	0,13	0,08
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 77	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,30	0,30	0,18
ТоТЭЦ	17 ул Карла Маркса, д. 70	ОДЗ	0,0214			0,0214	52,90	0,00	52,90	52,90
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, владение № 167А	ОДЗ	0,1581	0,0119		0,1700	420,26	0,00	420,26	420,26
Котельная № 2	Матросова ул, владение № 19А	ОДЗ	0,0650			0,0650	160,79	0,00	160,79	160,79
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 77	ОДЗ	0,0109			0,0109	26,95	0,00	26,95	26,95
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 77	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,28	0,00	27,28	27,28
Котельная № 2	Механизаторов ул, владение № 21, строение 1	ОДЗ			0,0031	0,0031	0,00	7,29	7,29	4,40
Котельная № 2	Механизаторов ул, владение № 21, строение 1	ОДЗ	0,0750			0,0750	185,31	0,00	185,31	185,31

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 21, строение 2	ОДЗ	0,0125			0,0125	30,83	0,00	30,83	30,83
ТоТЭЦ	35 ул Комсомольская, влд. 163	ОДЗ	0,2016	0,2894		0,4910	1213,68	0,00	1213,68	1213,68
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, вл. 163	ОДЗ	0,1363	0,3632		0,4995	1234,72	0,00	1234,72	1234,72
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, вл. 163	ОДЗ	0,1870	0,2080		0,3950	976,48	0,00	976,48	976,48
ТоТЭЦ	Ленина б-р, дом № 15	ОДЗ			0,0014	0,0014	0,00	3,22	3,22	1,95
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 52	ОДЗ			0,0020	0,0020	0,00	4,70	4,70	2,84
ТоТЭЦ	Белорусская ул, вл. 33	ОДЗ	0,7272	0,7140	0,0672	1,5084	3562,79	155,68	3718,47	3656,87
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, владение № 42	ОДЗ	0,1294		0,0078	0,1372	319,89	18,07	337,96	330,81
ТоТЭЦ	Ленина б-р, дом № 15	ОДЗ	0,1616	0,0325		0,1941	479,71	0,00	479,71	479,71
ТоТЭЦ	Ленина б-р, дом № 15	ОДЗ	0,3231	0,0650	0,0000	0,3881	959,42	0,01	959,43	959,43
ТоТЭЦ	Ленина б-р, дом № 15	ОДЗ	0,1519	0,0325		0,1844	455,75	0,00	455,75	455,75
ТоТЭЦ	Ленина б-р, дом № 19А	ОДЗ	0,0148			0,0148	36,59	0,00	36,59	36,59
БМК-34	Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ	0,0504			0,0504	124,69	0,00	124,69	124,69
ТоТЭЦ	09 ул Октябрьская, д. 59	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,44	0,00	23,44	23,44
ТоТЭЦ	09 ул Октябрьская, д. 59	ОДЗ	0,0216			0,0216	53,27	0,00	53,27	53,27
ТоТЭЦ	09 ул Октябрьская, д. 59	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64	0,00	9,64	9,64
ТоТЭЦ	09 ул Октябрьская, д. 59	ОДЗ			0,0012	0,0012	0,00	2,71	2,71	1,64
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 45	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	1,99	1,99	1,20
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 45	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,44	0,00	29,44	29,44
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 52	ОДЗ	0,0216			0,0216	53,40	0,00	53,40	53,40
ТоТЭЦ	Свободы пл, домовладение № 4	ОДЗ	0,1622	0,2500	0,0310	0,4432	1019,00	71,82	1090,82	1062,40
ТоТЭЦ	Свободы пл, домовладение № 4	ОДЗ	0,2070		0,0155	0,2225	511,73	35,91	547,63	533,43
ТоТЭЦ	Свободы пл, домовладение № 4	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,23	0,00	24,23	24,23
Котельная № 2	Шевцовой ул, владение № 6	ОДЗ	0,1246		0,0000	0,1246	308,13	0,00	308,13	308,13
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 13	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,14	0,14	0,08
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 25	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,42
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 81	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,15	0,15	0,09
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 57	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,14	0,14	0,08
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 99	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	1,02	1,02	0,62
БМК-34	Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,37	0,37	0,22
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0,0184			0,0184	45,49	0,00	45,49	45,49
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 25	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,72	0,00	13,72	13,72
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, владение № 43	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
Котельная №8	41 ул Куйбышева, д. 30	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,49	0,00	3,49	3,49
ТоТЭЦ	Ленина б-р, дом № 15	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63	0,00	10,63	10,63
ТоТЭЦ	00 ул Ленина, д. 77	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,15	0,00	15,15	15,15
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 81	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,41	0,00	14,41	14,41
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 13	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
ТоТЭЦ	21 ул Мира, д. 73	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,19	0,00	27,19	27,19
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 57	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,94	0,00	7,94	7,94
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 90	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72	0,00	2,72	2,72
Котельная №8	Никонова ул, д. 8	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,47	0,00	2,47	2,47

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, дом № 17	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,99	0,00	9,99	9,99
БМК-34	Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,20	0,00	4,20	4,20
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 35	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 35	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,78	0,00	12,78	12,78
ТоТЭЦ	Республиканская ул, д. 12	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21	0,00	3,21	3,21
ТоТЭЦ	20 ул Республиканская, д. 12	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,71	0,00	3,71	3,71
ТоТЭЦ	Республиканская ул, д. 12	ОДЗ	0,0008			0,0008	1,98	0,00	1,98	1,98
ТоТЭЦ	Центральная пл, владение № 4	ОДЗ	0,1660			0,1660	410,37	0,00	410,37	410,37
ТоТЭЦ	21 пл Центральная, влд. 6	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,19	0,00	27,19	27,19
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 54	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,36	0,36	0,22
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 71	ОДЗ			0,0067	0,0067	0,00	15,45	15,45	9,34
ТоТЭЦ	04 ул Лесная, влд. 1	ОДЗ			0,0131	0,0131	0,00	30,41	30,41	18,38
ТоТЭЦ	Толстого ул, д. 21	ОДЗ			0,0046	0,0046	0,00	10,66	10,66	6,44
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 162	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,81	0,81	0,49
ТоТЭЦ	Голосова ул, д. 24	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,81	0,81	0,49
ТоТЭЦ	20 ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,0177		0,0053	0,0230	43,76	12,21	55,97	51,13
ТоТЭЦ	20 ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,2151		0,0091	0,2242	531,75	21,08	552,83	544,49
ТоТЭЦ	Голосова ул, д. 24	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,43	0,00	6,43	6,43
ТоТЭЦ	17 ул Голосова, д. 69	ОДЗ	0,0268			0,0268	66,25	0,00	66,25	66,25
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 71	ОДЗ	0,0336			0,0336	83,06	0,00	83,06	83,06
ТоТЭЦ	Горького ул, владение № 61	ОДЗ	0,2245	0,1270	0,1146	0,4661	868,94	265,45	1134,40	1029,36
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, владение № 48	ОДЗ	0,0960		0,0315	0,1275	237,32	72,88	310,20	281,36
ТоТЭЦ	04 ул Лесная, влд. 1	ОДЗ	0,1360	0,1250		0,2610	645,22	0,00	645,22	645,22
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 162	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92	0,00	6,92	6,92
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 43	ОДЗ			0,0068	0,0068	0,00	15,82	15,82	9,56
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 43	ОДЗ	0,0328			0,0328	81,08	0,00	81,08	81,08
ТоТЭЦ	07 ул Октябрьская, д. 1	ОДЗ	0,0156			0,0156	38,56	0,00	38,56	38,56
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 21	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32	0,00	16,32	16,32
ТоТЭЦ	21 ул Жилина, д. 56	ОДЗ			0,0082	0,0082	0,00	19,00	19,00	11,48
ТоТЭЦ	Автозаводское ш, вл. 3	ОДЗ			0,4585	0,4585	0,00	1062,19	1062,19	641,90
ТоТЭЦ	Автозаводское ш, здание № 3	ОДЗ	1,4710	1,8120	0,3821	3,6651	8115,91	885,16	9001,07	8650,83
ТоТЭЦ	21 ул Жилина, д. 56	ОДЗ	0,0276			0,0276	68,23	0,00	68,23	68,23
ТоТЭЦ	Чапаева ул, владение № 42А	ОДЗ	0,2060	0,0230	0,0908	0,3198	566,11	210,42	776,53	693,27
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 42	ОДЗ	0,4080	0,4477		0,8557	2115,38	0,00	2115,38	2115,38
ТоТЭЦ	Свободы пл, владение № 2	ОДЗ	0,1926			0,1926	476,13	0,00	476,13	476,13
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, владение № 31	ОДЗ	0,4030	0,2200	0,0129	0,6359	1540,12	29,77	1569,89	1558,11
ТоТЭЦ	Ленина б-р, дом № 7	ОДЗ	0,3165	0,1930	0,0104	0,5199	1259,54	24,14	1283,68	1274,12
ТоТЭЦ	Горького ул, дом № 24	ОДЗ	0,0254			0,0254	62,79	0,00	62,79	62,79
ТоТЭЦ	Жилина ул, дом № 5	ОДЗ	0,0700			0,0700	173,05	0,00	173,05	173,05
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 40А	ОДЗ			0,0031	0,0031	0,00	7,23	7,23	4,37
ТоТЭЦ	20 ул Баныкина, влд. 9	ОДЗ	0,7640	0,7900	0,1380	1,6920	3841,65	319,70	4161,35	4034,85
Котельная №8	15 ул Макарова, д. 14	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50	0,00	44,50	44,50

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 40А	ОДЗ	0,0241			0,0241	59,58	0,00	59,58	59,58
ТоТЭЦ	Банькина ул, владение № 22А	ОДЗ			0,0384	0,0384	0,00	89,05	89,05	53,82
ТоТЭЦ	Банькина ул, владение № 22А	ОДЗ	0,4200	0,4100		0,8300	2051,84	0,00	2051,84	2051,84
ТоТЭЦ	Городской округЛесная ул, вл. 13	ОДЗ	0,6192	0,4100	0,3525	1,3817	2544,29	816,63	3360,91	3037,79
ТоТЭЦ	Городской округЛесная ул, вл. 13, стр. 1	ОДЗ	0,0356		0,3525	0,3881	88,01	816,63	904,63	581,51
Район городских котельных/РГК ЦТП № 8	Матросова ул, владение № 31	ОДЗ			0,0260	0,0260	0,00	60,23	60,23	36,40
Район городских котельных/РГК ЦТП № 8	Матросова ул, владение № 29	ОДЗ			0,0480	0,0480	0,00	111,20	111,20	67,20
ТоТЭЦ	Кирова ул, владение № 64	ОДЗ	0,1620		0,0271	0,1891	400,48	62,74	463,22	438,39
ТоТЭЦ	Кирова ул, владение № 64	ОДЗ	0,3045		0,1375	0,4420	752,76	318,54	1071,30	945,26
Район городских котельных/РГК ЦТП № 8	Матросова ул, владение № 29	ОДЗ	0,1755			0,1755	433,85	0,00	433,85	433,85
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	Матросова ул, владение № 31	ОДЗ	0,1755			0,1755	433,85	0,00	433,85	433,85
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 40	ОДЗ	0,2230		0,0713	0,2943	551,28	165,25	716,53	651,14
ТоТЭЦ	Городской округ50 лет Октября б-р, д. 61	ОДЗ	0,4564	0,4428	0,0406	0,9398	2222,91	94,13	2317,04	2279,80
ТоТЭЦ	Горького ул, владение № 88	ОДЗ	0,2244		0,0125	0,2369	554,74	28,96	583,70	572,24
ТоТЭЦ	Октябрьская ул, владение № 57	ОДЗ	0,1609		0,0090	0,1699	397,84	20,85	418,69	410,44
ТоТЭЦ	Горького ул, владение № 39	ОДЗ	0,4294	0,0310	0,0134	0,4739	1138,33	31,13	1169,46	1157,14
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 22	ОДЗ			0,0188	0,0188	0,00	43,44	43,44	26,25
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 34	ОДЗ			0,0188	0,0188	0,00	43,44	43,44	26,25
ТоТЭЦ	Мира ул, вл. 91	ОДЗ			0,0997	0,0997	0,00	230,90	230,90	139,53
ТоТЭЦ	Банькина ул, дом № 22	ОДЗ	0,4584	0,4428		0,9012	2227,86	0,00	2227,86	2227,86
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 34	ОДЗ	0,3827	0,5310		0,9137	2258,76	0,00	2258,76	2258,76
ТоТЭЦ	Мира ул, вл. 91	ОДЗ	0,2430	0,1020		0,3450	852,88	0,00	852,88	852,88
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, владение № 33А	ОДЗ	0,3797	0,1800	0,0146	0,5743	1383,64	33,82	1417,46	1404,08
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, дом № 127	ОДЗ	0,2056		0,0227	0,2283	508,26	52,61	560,88	540,06
ТоТЭЦ	Ленина ул, владение № 108	ОДЗ			0,0156	0,0156	0,00	36,21	36,21	21,88
ТоТЭЦ	Ленина ул, владение № 108	ОДЗ	0,3797	0,1400	0,0156	0,5353	1284,75	36,14	1320,89	1306,59
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, владение № 28	ОДЗ	0,3797	0,1400	0,0150	0,5347	1284,75	34,75	1319,50	1305,75
ТоТЭЦ	Банькина ул, владение № 4	ОДЗ			0,0167	0,0167	0,00	38,61	38,61	23,33
ТоТЭЦ	Банькина ул, вл. 66	ОДЗ			0,0058	0,0058	0,00	13,53	13,53	8,18
ТоТЭЦ	Банькина ул, владение № 4	ОДЗ	0,3476	0,1665		0,5141	1270,91	0,00	1270,91	1270,91
ТоТЭЦ	Банькина ул, вл. 66	ОДЗ	0,0139			0,0139	34,36	0,00	34,36	34,36
ТоТЭЦ	Банькина ул, вл. 66	ОДЗ	0,0768	0,0460		0,1228	303,57	0,00	303,57	303,57
Котельная №14	Комсомольское ш, владение № 1	ОДЗ			0,0064	0,0064	0,00	14,73	14,73	8,90
Котельная №14	Комсомольское ш, владение № 1	ОДЗ	0,3344			0,3344	826,67	0,00	826,67	826,67
ТоТЭЦ	Голосова ул, дом № 83	ОДЗ			0,0134	0,0134	0,00	31,13	31,13	18,81
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 116	ОДЗ			0,0167	0,0167	0,00	38,61	38,61	23,33
ТоТЭЦ	Голосова ул, дом № 83	ОДЗ	0,4256	0,1665		0,5921	1463,73	0,00	1463,73	1463,73
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 116	ОДЗ	0,3476	0,1665		0,5141	1270,91	0,00	1270,91	1270,91
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 23	ОДЗ			0,0188	0,0188	0,00	43,44	43,44	26,25

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 23	ОДЗ	0,3820	0,5310		0,9130	2257,03	0,00	2257,03	2257,03
ТоТЭЦ	Банькина ул, владение № 12	ОДЗ			0,0167	0,0167	0,00	38,62	38,62	23,34
ТоТЭЦ	Жилина ул, владение № 48	ОДЗ			0,0696	0,0696	0,00	161,33	161,33	97,50
ТоТЭЦ	Жилина ул, владение № 50	ОДЗ			0,0696	0,0696	0,00	161,33	161,33	97,50
ТоТЭЦ	Жилина ул, владение № 52	ОДЗ			0,0702	0,0702	0,00	162,51	162,51	98,21
ТоТЭЦ	Банькина ул, владение № 12	ОДЗ	0,4256	0,1665		0,5921	1463,73	0,00	1463,73	1463,73
ТоТЭЦ	Жилина ул, владение № 48	ОДЗ	0,2230			0,2230	551,28	0,00	551,28	551,28
ТоТЭЦ	Жилина ул, владение № 50	ОДЗ	0,2230			0,2230	551,28	0,00	551,28	551,28
ТоТЭЦ	Жилина ул, владение № 52	ОДЗ	0,2300			0,2300	568,58	0,00	568,58	568,58
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, зд. 26А	ОДЗ			0,0532	0,0532	0,00	123,25	123,25	74,48
ТоТЭЦ	Ленина ул, владение № 58	ОДЗ	0,4256	0,1665	0,0134	0,6055	1463,73	31,04	1494,78	1482,49
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, зд. 26А	ОДЗ	0,5232	0,9848		1,5080	3728,00	0,00	3728,00	3728,00
ТЭЦ ВАЗа	ул Свердлова, влд. 45а	ОДЗ	0,1930	0,0400	0,0015	0,2345	576,00	3,48	579,47	578,10
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 103	ОДЗ			0,0997	0,0997	0,00	230,90	230,90	139,54
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 105	ОДЗ			0,0702	0,0702	0,00	162,51	162,51	98,21
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 105	ОДЗ	0,2555	0,1020		0,3575	883,70	0,00	883,70	883,70
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 103	ОДЗ	0,2723	0,1677		0,4400	1087,72	0,00	1087,72	1087,72
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, владение № 21	ОДЗ	0,2896	0,0708	0,1151	0,4755	890,95	266,72	1157,66	1052,13
ТоТЭЦ	Чапаева ул, вл. 35А	ОДЗ	0,2214	0,0437	0,0702	0,3353	655,35	162,51	817,87	753,56
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 51	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,28	0,00	26,28	26,28
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 36	ОДЗ	0,0341			0,0341	84,37	0,00	84,37	84,37
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 63	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,76	1,76	1,06
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 63	ОДЗ	0,0333			0,0333	82,25	0,00	82,25	82,25
ТоТЭЦ	Белорусская ул, дом № 8	ОДЗ	0,1643		0,0698	0,2341	406,17	161,63	567,80	503,84
Котельная №14	Комсомольское ш, владение № 5	ОДЗ			0,0146	0,0146	0,00	33,88	33,88	20,48
Котельная №14	Комсомольское ш, владение № 5	ОДЗ	0,0897			0,0897	221,82	0,00	221,82	221,82
Котельная №14	Комсомольское ш, владение № 5	ОДЗ	0,0260			0,0260	64,27	0,00	64,27	64,27
ТоТЭЦ	Горького ул, владение № 49	ОДЗ	0,2498		0,0699	0,3197	617,43	161,92	779,35	715,28
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, дом № 141	ОДЗ	0,2731		0,0703	0,3434	675,08	162,81	837,89	773,47
ТоТЭЦ	Банькина ул, владение № 38	ОДЗ	0,0623			0,0623	154,01	0,00	154,01	154,01
ТоТЭЦ	Городской округ Банькина ул, вл. 38	ОДЗ	0,0188			0,0188	46,48	0,00	46,48	46,48
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, владение № 78	ОДЗ	0,2693	0,1804	0,0090	0,4587	1111,70	20,83	1132,53	1124,29
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 10	ОДЗ	0,2277		0,0698	0,2975	562,85	161,77	724,62	660,61
ТоТЭЦ	Советская ул, владение № 81А	ОДЗ	0,2212		0,0575	0,2787	546,78	133,21	679,99	627,28
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 64	ОДЗ			0,0696	0,0696	0,00	161,24	161,24	97,44
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 48	ОДЗ			0,0696	0,0696	0,00	161,24	161,24	97,44
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 48	ОДЗ	0,2228			0,2228	550,78	0,00	550,78	550,78
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 64	ОДЗ	0,2228			0,2228	550,78	0,00	550,78	550,78
ТоТЭЦ	21 ул Жилина, влд. 36	ОДЗ			0,0117	0,0117	0,00	27,03	27,03	16,33
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, владение № 67А	ОДЗ			0,0016	0,0016	0,00	3,78	3,78	2,28
Район городских котельных/не указано_РГК	Мурысева ул, вл. 57А	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,88	1,88	1,13
ТоТЭЦ	21 ул Жилина, д. 44	ОДЗ			0,0075	0,0075	0,00	17,38	17,38	10,50

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 22	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,88	1,88	1,13
ТоТЭЦ	21 ул Жилина, влд. 36	ОДЗ	0,0605			0,0605	149,59	0,00	149,59	149,59
ТоТЭЦ	21 ул Жилина, д. 44	ОДЗ	0,0410			0,0410	101,23	0,00	101,23	101,23
ТоТЭЦ	09 ул Комсомольская, д. 153	ОДЗ			0,0020	0,0020	0,00	4,63	4,63	2,80
ТоТЭЦ	09 ул Комсомольская, д. 153	ОДЗ	0,0280			0,0280	69,22	0,00	69,22	69,22
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 75	ОДЗ			0,0088	0,0088	0,00	20,39	20,39	12,32
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 75	ОДЗ			0,0088	0,0088	0,00	20,39	20,39	12,32
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 75	ОДЗ	0,0454			0,0454	112,16	0,00	112,16	112,16
ТоТЭЦ	ул Ленина, д. 91	ОДЗ			0,0117	0,0117	0,00	27,11	27,11	16,38
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 91	ОДЗ	0,0609			0,0609	150,60	0,00	150,60	150,60
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, владение № 67А	ОДЗ	0,0719			0,0719	177,74	0,00	177,74	177,74
Район городских котельных	46 ул Мурысева, влд. 57А	ОДЗ	0,0715			0,0715	176,78	0,00	176,78	176,78
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 22	ОДЗ	0,0374			0,0374	92,43	0,00	92,43	92,43
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, владение № 165	ОДЗ	0,1880	0,2000	0,1250	0,5130	959,18	289,58	1248,76	1134,18
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, владение № 165	ОДЗ	0,1854		0,0833	0,2687	458,33	192,98	651,31	574,95
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, владение № 165	ОДЗ	0,8800	0,9230	0,1391	1,9421	4457,20	322,25	4779,45	4651,94
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, владение № 165	ОДЗ	0,1120	0,1840	0,0208	0,3168	731,74	48,26	780,00	760,90
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 30	ОДЗ	0,0437			0,0437	107,96	0,00	107,96	107,96
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, владение № 27	ОДЗ	0,0528	0,1879	0,0042	0,2449	595,03	9,73	604,76	600,91
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, дом № 155	ОДЗ	0,2562		0,0700	0,3261	633,28	162,07	795,35	731,22
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, здание № 17	ОДЗ	0,2149		0,0696	0,2845	531,25	161,33	692,59	628,75
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 81	ОДЗ			0,0435	0,0435	0,00	100,87	100,87	60,96
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, владение № 54	ОДЗ	0,1115		0,0493	0,1608	275,64	114,26	389,90	344,69
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 81	ОДЗ	0,2277			0,2277	562,85	0,00	562,85	562,85
ТоТЭЦ	Чуковского ул, владение № 3	ОДЗ	0,0750		0,0294	0,1044	185,41	68,09	253,49	226,55
ТоТЭЦ	Чуковского ул, владение № 4	ОДЗ	0,0709	0,0221	0,0294	0,1224	229,91	68,09	297,99	271,05
ТоТЭЦ	Ставропольская ул, владение № 102	ОДЗ	0,2228		0,0702	0,2929	550,73	162,51	713,25	648,94
ТоТЭЦ	Ленина б-р, дом № 17	ОДЗ			0,0696	0,0696	0,00	161,33	161,33	97,50
ТоТЭЦ	Ленина б-р, дом № 17	ОДЗ	0,3013			0,3013	744,84	0,00	744,84	744,84
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0,0105			0,0105	25,96	0,00	25,96	25,96
ТоТЭЦ	Советская ул, владение № 51А	ОДЗ	0,0179			0,0179	44,25	0,00	44,25	44,25
ТоТЭЦ	Тухачевского ул, владение № 6	ОДЗ	0,1470	0,0223		0,1693	418,53	0,00	418,53	418,53
Котельная №8	Носова ул, владение № 10	ОДЗ	0,1180	0,2859	0,0080	0,4120	998,58	18,58	1017,16	1009,81
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 30А	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,58	2,58	1,56
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 30А	ОДЗ	0,1690			0,1690	417,75	0,00	417,75	417,75
Котельная № 2	Мурысева ул, владение № 47	ОДЗ			0,0997	0,0997	0,00	230,90	230,90	139,53
Район городских котельных/РГК ЦТП № 11	Механизаторов ул, дом № 23	ОДЗ			0,0738	0,0738	0,00	170,86	170,86	103,25
Район городских котельных/не_указано_РГК	Механизаторов ул, дом № 23	ОДЗ	0,2680			0,2680	662,52	0,00	662,52	662,52
Котельная № 2	Мурысева ул, владение № 47	ОДЗ	0,2380			0,2380	588,36	0,00	588,36	588,36
Котельная № 2	46 ул Лизы Чайкиной, влд. 36	ОДЗ	0,0272			0,0272	67,14	0,00	67,14	67,14
ТоТЭЦ	Октябрьская ул, владение № 6	ОДЗ	0,0188			0,0188	46,48	0,00	46,48	46,48

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Октябрьская ул, владение № 6	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
ТоТЭЦ	Октябрьская ул, владение № 6	ОДЗ	0,0235		0,0083	0,0318	58,09	19,30	77,39	69,76
ТоТЭЦ	Октябрьская ул, владение № 6	ОДЗ	0,0549			0,0549	135,72	0,00	135,72	135,72
ТоТЭЦ	Октябрьская ул, владение № 6	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,05	0,00	18,05	18,05
ТЭЦ ВАЗа	, Революционная ул, здание № 33	ОДЗ	0,0880	0,0320		0,1200	296,65	0,00	296,65	296,65
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 35	ОДЗ			0,0094	0,0094	0,00	21,72	21,72	13,13
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 60	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,76	0,76	0,46
Котельная № 2	46 ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,40	0,40	0,24
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 60	ОДЗ	0,0105			0,0105	25,98	0,00	25,98	25,98
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 35	ОДЗ	0,0289			0,0289	71,37	0,00	71,37	71,37
Район городских котельных/не_указано_РГК	46 ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0144			0,0144	35,49	0,00	35,49	35,49
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 76	ОДЗ			0,0696	0,0696	0,00	161,33	161,33	97,50
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 76	ОДЗ	0,2651			0,2651	655,38	0,00	655,38	655,38
ТоТЭЦ	Ленина ул, владение № 109	ОДЗ	0,1297		0,0492	0,1789	320,63	113,97	434,60	389,50
ТоТЭЦ	Ленина ул, владение № 95	ОДЗ	0,0940		0,0493	0,1433	232,38	114,26	346,64	301,43
ТоТЭЦ	Ушакова ул, владение № 50	ОДЗ	0,2498		0,0696	0,3194	617,43	161,33	778,76	714,93
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 150	ОДЗ			0,0015	0,0015	0,00	3,48	3,48	2,10
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 150	ОДЗ			0,0015	0,0015	0,00	3,48	3,48	2,10
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 150	ОДЗ	0,0757			0,0757	187,14	0,00	187,14	187,14
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, владение № 64	ОДЗ			0,0702	0,0702	0,00	162,51	162,51	98,21
Котельная № 2	46 ул Механизаторов, д. 26А	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,74	0,74	0,45
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 49	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,74	0,74	0,45
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 49	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,56	0,00	34,56	34,56
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, владение № 64	ОДЗ	0,2510			0,2510	620,39	0,00	620,39	620,39
Котельная № 2	46 ул Механизаторов, д. 26А	ОДЗ	0,0411			0,0411	101,60	0,00	101,60	101,60
ТоТЭЦ	Карбышева ул, владение № 18	ОДЗ			0,0997	0,0997	0,00	230,90	230,90	139,53
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 156	ОДЗ			0,0696	0,0696	0,00	161,33	161,33	97,49
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 131	ОДЗ			0,0997	0,0997	0,00	230,90	230,90	139,54
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 142	ОДЗ			0,0696	0,0696	0,00	161,33	161,33	97,50
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 22	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,62	2,62	1,58
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 22	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,62	2,62	1,58
ТоТЭЦ	21 ул Банькина, д. 14	ОДЗ	0,0252			0,0252	62,30	0,00	62,30	62,30
ТоТЭЦ	21 ул Банькина, д. 14	ОДЗ	0,0690			0,0690	170,58	0,00	170,58	170,58
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 22	ОДЗ	0,1815	0,6350		0,8165	2018,47	0,00	2018,47	2018,47
ТоТЭЦ	Карбышева ул, владение № 18	ОДЗ	0,3730	0,1020		0,4750	1174,25	0,00	1174,25	1174,25
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 131	ОДЗ	0,2428	0,1020		0,3448	852,38	0,00	852,38	852,38
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 142	ОДЗ	0,2230			0,2230	551,28	0,00	551,28	551,28
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 156	ОДЗ	0,2651			0,2651	655,35	0,00	655,35	655,35
ТоТЭЦ	10 ул Ленинградская, влд. 38	ОДЗ	0,1225			0,1225	302,83	0,00	302,83	302,83
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, вл. 38	ОДЗ			0,0493	0,0493	0,00	114,26	114,26	69,05
ТоТЭЦ	Ушакова ул, владение № 37	ОДЗ	0,0931	0,1350	0,0288	0,2569	563,89	66,60	630,49	604,14
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Ворошилова, д. 49	ОДЗ	0,0217		0,0012	0,0228	53,52	2,69	56,21	55,15

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Ворошилова, д. 49	ОДЗ	0,0217			0,0217	53,52	0,00	53,52	53,52
ТоТЭЦ	Горького ул, владение № 56	ОДЗ	0,2276		0,0696	0,2972	562,65	161,33	723,98	660,15
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 66	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10
ТоТЭЦ	35 ул Голосова, д. 20	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,37	0,37	0,22
Котельная №8	41 ул Железнодорожная, влд. 21	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10
Котельная № 2	08 ул Лизы Чайкиной, влд. 71А	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,42
ТоТЭЦ	21 ул Жилина, д. 44	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,35	0,35	0,21
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 10	ОДЗ			0,0013	0,0013	0,00	3,08	3,08	1,86
ТоТЭЦ	19 ул Лесная, д. 46	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,35	0,35	0,21
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 20	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
ТоТЭЦ	22 б-р 50 лет Октября, д. 55	ОДЗ	0,0428			0,0428	105,90	0,00	105,90	105,90
ТоТЭЦ	35 ул Голосова, д. 20	ОДЗ	0,0884			0,0884	218,53	0,00	218,53	218,53
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 42	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,35	0,35	0,21
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 42	ОДЗ	0,0217			0,0217	53,69	0,00	53,69	53,69
Котельная №8	41 ул Железнодорожная, влд. 21	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,47	0,00	18,47	18,47
ТоТЭЦ	21 ул Жилина, д. 44	ОДЗ	0,0994			0,0994	245,83	0,00	245,83	245,83
Котельная № 2	12 ул Коммунистическая, влд. 63	ОДЗ	0,0271			0,0271	67,07	0,00	67,07	67,07
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 10	ОДЗ	0,2239			0,2239	553,58	0,00	553,58	553,58
ТоТЭЦ	19 ул Лесная, д. 46	ОДЗ	0,0177			0,0177	43,76	0,00	43,76	43,76
Котельная № 2	08 ул Лизы Чайкиной, влд. 71А	ОДЗ	0,1446			0,1446	357,53	0,00	357,53	357,53
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 66	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,42	0,00	18,42	18,42
Котельная №8	15 ул Макарова, д. 8	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,02	0,00	38,02	38,02
ТоТЭЦ	07 ул Октябрьская, д. 1	ОДЗ	0,0237			0,0237	58,66	0,00	58,66	58,66
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 20	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,01	0,00	17,01	17,01
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, д. 77	ОДЗ	0,1850	0,1670		0,3520	870,18	0,00	870,18	870,18
Котельная № 2	12 ул Коммунистическая, д. 97	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,72	0,00	11,72	11,72
Район городских котельных/не_указано_РГК	91 пер Лобачевского, д. 11	ОДЗ	0,0097			0,0097	23,86	0,00	23,86	23,86
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 26	ОДЗ	0,1717		0,1146	0,2863	424,46	265,49	689,95	584,90
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 30	ОДЗ	0,5492			0,5492	1357,68	0,00	1357,68	1357,68
ТоТЭЦ	19 ул Лесная, д. 46	ОДЗ			0,0024	0,0024	0,00	5,54	5,54	3,35
Котельная № 2	Механизаторов ул, владение № 21	ОДЗ			0,0032	0,0032	0,00	7,32	7,32	4,42
ТоТЭЦ	Жилина ул, владение № 32	ОДЗ	0,3127		0,0125	0,3252	773,03	28,96	801,98	790,53
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, владение № 59	ОДЗ	0,4587	0,4263	0,0171	0,9021	2187,81	39,62	2227,43	2211,75
Район городских котельных/ не_указано_ЦТП_РГК	Лобачевского пер, вл. 13	ОДЗ			0,0047	0,0047	0,00	10,90	10,90	6,58
Район городских котельных/не_указано_РГК	Лобачевского пер, д. 13	ОДЗ	0,0580			0,0580	143,38	0,00	143,38	143,38
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 28	ОДЗ	0,1660		0,0402	0,2062	410,37	93,15	503,52	466,66
ТоТЭЦ	Тухачевского ул, владение № 4	ОДЗ	0,0950		0,0360	0,1310	234,85	83,50	318,35	285,31
ТоТЭЦ	Тухачевского ул, владение № 4	ОДЗ	0,0770			0,0770	190,35	0,00	190,35	190,35
ТоТЭЦ	19 ул Лесная, д. 46	ОДЗ	0,0277			0,0277	68,55	0,00	68,55	68,55
ТоТЭЦ	Лесная ул, д. 46	ОДЗ	0,0166			0,0166	40,94	0,00	40,94	40,94

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Республиканская ул, владение № 1	ОДЗ	0,3300	0,2100	0,0014	0,5414	1334,94	3,22	1338,15	1336,88
ТоТЭЦ	Гагарина ул, владение № 12	ОДЗ	0,2498		0,0696	0,3194	617,43	161,33	778,76	714,93
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, вл. 27	ОДЗ	0,1080		0,0492	0,1572	266,99	113,96	380,94	335,85
Район городских котельных/ не_указано_Район городских котельных	Матросова ул, владение № 19Е	ОДЗ	0,0407			0,0407	100,65	0,00	100,65	100,65
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 14	ОДЗ	0,1240		0,0642	0,1882	306,54	148,65	455,19	396,37
Район городских котельных/ не_указано_РГК	15 ул Шлюзовая, влд. 8, литера А2 левое крыло	ОДЗ	0,0982			0,0982	242,80	0,00	242,80	242,80
Район городских котельных/ не_указано_РГК	15 ул Шлюзовая, влд. 8, литера А2 правое крыло	ОДЗ	0,0772			0,0772	190,93	0,00	190,93	190,93
Район городских котельных/ не_указано_РГК	ул Шлюзовая, влд. 8, литера А4	ОДЗ	0,0882		0,1076	0,1958	218,09	249,25	467,34	368,71
Район городских котельных/ не_указано_РГК	ул Шлюзовая, влд. 8, стр. 1	ОДЗ	0,1200			0,1200	296,57	0,00	296,57	296,57
Район городских котельных/ не_указано_РГК	Шлюзовая ул, владение № 8, строение 3	ОДЗ	0,1217			0,1217	300,77	0,00	300,77	300,77
Котельная №14	Комсомольское ш, владение № 26	ОДЗ	0,0240			0,0240	59,33	0,00	59,33	59,33
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 12	ОДЗ	0,1372		0,0403	0,1775	339,17	93,36	432,53	395,59
ТоТЭЦ	Ленина ул, владение № 45	ОДЗ	0,2230		0,1404	0,3634	551,28	325,26	876,54	747,84
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 52	ОДЗ			0,0074	0,0074	0,00	17,05	17,05	10,30
Котельная № 2	Коммунистическая ул, владение № 73	ОДЗ	0,0666			0,0666	164,55	0,00	164,55	164,55
Котельная № 2	Коммунистическая ул, владение № 73	ОДЗ	0,0427			0,0427	105,56	0,00	105,56	105,56
Котельная № 2	Коммунистическая ул, вл. 73, стр. 4	ОДЗ	0,0299	0,1901		0,2200	543,86	0,00	543,86	543,86
Котельная № 2	Матросова ул, д. 37,37А	ОДЗ			0,0660	0,0660	0,00	152,92	152,92	92,41
Котельная № 2	Матросова ул, д. 37,37А	ОДЗ			0,0035	0,0035	0,00	8,18	8,18	4,94
Котельная № 2	Матросова ул, вл. 37	ОДЗ	0,3408			0,3408	842,37	0,00	842,37	842,37
Котельная № 2	Матросова ул, д. 35	ОДЗ	0,2473			0,2473	611,36	0,00	611,36	611,36
Котельная № 2	08 ул Матросова, д. 37В, 37Д	ОДЗ	0,1537			0,1537	380,08	0,00	380,08	380,08
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	Шевцовой ул, вл. 21	ОДЗ	0,0392			0,0392	96,91	0,00	96,91	96,91
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	91 пер Лобачевского, влд. 13	ОДЗ	0,4145		0,0550	0,4695	1024,69	127,42	1152,10	1101,69
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 14	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,27	0,00	9,27	9,27
Район городских котельных/ не_указано_Район городских котельных	Носова ул, здание № 11	ОДЗ	0,0865			0,0865	213,83	0,00	213,83	213,83
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 52	ОДЗ	0,0290			0,0290	71,69	0,00	71,69	71,69
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 27А	ОДЗ			0,0014	0,0014	0,00	3,13	3,13	1,89
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 27А	ОДЗ	0,0524			0,0524	129,64	0,00	129,64	129,64
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	Лизы Чайкиной ул, владение № 65	ОДЗ	0,1437	0,1634		0,3071	759,21	0,00	759,21	759,21
Котельная № 2	46 ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0145			0,0145	35,94	0,00	35,94	35,94

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Район городских котельных/не_указано_РГК	46 ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38	0,00	10,38	10,38
Район городских котельных/не_указано_РГК	46 ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,67	0,00	9,67	9,67
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, владение № 87	ОДЗ	0,2214			0,2214	547,32	0,00	547,32	547,32
Район городских котельных/РГК ЦТП № 55	Гидротехническая ул, вл. 37	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,37	0,37	0,23
Котельная №8	Железнодорожная ул, вл. 45	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,26	0,26	0,16
Район городских котельных/не_указано_РГК	Гидротехническая ул, вл. 37	ОДЗ	0,0547			0,0547	135,25	0,00	135,25	135,25
Котельная №8	Железнодорожная ул, вл. 45	ОДЗ	0,0182			0,0182	44,88	0,00	44,88	44,88
Котельная №8	Носова ул, дом № 21	ОДЗ			0,0016	0,0016	0,00	3,78	3,78	2,28
Котельная №8	Никонова ул, дом № 34	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,27	2,27	1,37
Котельная №8	Никонова ул, дом № 34	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,36	0,00	25,36	25,36
Котельная №8	Носова ул, дом № 21	ОДЗ	0,1385			0,1385	342,49	0,00	342,49	342,49
ТоТЭЦ	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ			0,0028	0,0028	0,00	6,44	6,44	3,89
ТоТЭЦ	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0417			0,0417	103,09	0,00	103,09	103,09
Котельная № 2	Коммунистическая ул, вл. 87А	ОДЗ	0,0768			0,0768	189,83	0,00	189,83	189,83
Котельная №8	15 ул Макарова, д. 14	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,45	0,00	26,45	26,45
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 44	ОДЗ			0,0013	0,0013	0,00	3,06	3,06	1,85
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 44	ОДЗ	0,0687			0,0687	169,75	0,00	169,75	169,75
Котельная №14	Морская ул, владение № 6	ОДЗ	0,0680			0,0680	168,14	0,00	168,14	168,14
Котельная №8	Майский проезд, владение № 7А	ОДЗ			0,0081	0,0081	0,00	18,77	18,77	11,34
ТоТЭЦ	Ларина ул, дом № 66	ОДЗ	0,2010		0,0063	0,2073	496,89	14,48	511,37	505,64
Котельная №8	Майский проезд, владение № 7А	ОДЗ	0,0967	0,1505		0,2472	611,09	0,00	611,09	611,09
Район городских котельных/РГК ЦТП № 19	Мурысева ул, владение № 49, строение 1	ОДЗ	0,0226			0,0226	55,81	0,00	55,81	55,81
Котельная № 2	Матросова ул, вл. 37	ОДЗ			0,0089	0,0089	0,00	20,71	20,71	12,51
Котельная № 2	Матросова ул, вл. 37	ОДЗ	0,0325			0,0325	80,34	0,00	80,34	80,34
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 35	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,60	1,60	0,97
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 166	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,88	0,88	0,53
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 22	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,48	0,48	0,29
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 22	ОДЗ	0,0480			0,0480	118,66	0,00	118,66	118,66
ТоТЭЦ	Белорусская ул, вл. 33	ОДЗ	0,0141			0,0141	34,76	0,00	34,76	34,76
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 166	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,82	0,00	28,82	28,82
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 84	ОДЗ	0,0503			0,0503	124,27	0,00	124,27	124,27
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 22	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87	0,00	11,87	11,87
БМК-34	Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72	0,00	2,72	2,72
ТоТЭЦ	Советская ул, владение № 51А	ОДЗ	0,0912			0,0912	225,46	0,00	225,46	225,46
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 35	ОДЗ	0,0208			0,0208	51,40	0,00	51,40	51,40
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 30А	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,42	1,42	0,86
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 69	ОДЗ			0,0041	0,0041	0,00	9,45	9,45	5,71
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 30А	ОДЗ	0,0472			0,0472	116,75	0,00	116,75	116,75

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 69	ОДЗ	0,0705			0,0705	174,37	0,00	174,37	174,37
Котельная № 2	Коммунистическая ул, владение № 45Б	ОДЗ			0,0065	0,0065	0,00	15,06	15,06	9,10
Котельная № 2	Коммунистическая ул, владение № 45Б	ОДЗ	0,0415			0,0415	102,56	0,00	102,56	102,56
Район городских котельных/не_указано_РГК	Никонова ул, владение № 18	ОДЗ	0,8870		0,0345	0,9215	2192,75	79,88	2272,63	2241,03
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 17	ОДЗ			0,0016	0,0016	0,00	3,68	3,68	2,23
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 17	ОДЗ			0,0016	0,0016	0,00	3,68	3,68	2,23
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 17	ОДЗ	0,0174			0,0174	43,01	0,00	43,01	43,01
Котельная №8	Шлюзовая ул, владение № 3	ОДЗ	0,0483			0,0483	119,41	0,00	119,41	119,41
Котельная № 2	46 ул Механизаторов, влд. 20А	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,55	0,55	0,33
Котельная № 2	46 ул Механизаторов, влд. 20А	ОДЗ	0,0859			0,0859	212,28	0,00	212,28	212,28
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 80	ОДЗ	0,0223			0,0223	55,13	0,00	55,13	55,13
Котельная №8	Магистральная ул, вл. 8Б	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17	0,00	7,17	7,17
Котельная №8	Железнодорожная ул, владение № 7	ОДЗ			0,1190	0,1190	0,00	275,67	275,67	166,59
Котельная №8	Гидротехническая ул, владение № 25	ОДЗ			0,0901	0,0901	0,00	208,69	208,69	126,12
Котельная №8	Гидротехническая ул, владение № 31	ОДЗ			0,0431	0,0431	0,00	99,91	99,91	60,38
Котельная №8	Гидротехническая ул, владение № 25	ОДЗ	0,1890	0,0530		0,2420	598,25	0,00	598,25	598,25
Котельная №8	Гидротехническая ул, владение № 31	ОДЗ	0,6374			0,6374	1575,72	0,00	1575,72	1575,72
Котельная №8	41 ул Энергетиков, влд. 17	ОДЗ	0,5148	0,9863	0,0399	1,5410	3710,72	92,55	3803,27	3766,65
Котельная №8	Железнодорожная ул, владение № 7	ОДЗ	0,2214			0,2214	547,35	0,00	547,35	547,35
Котельная №8	Ивана Красюка ул, здание № 1	ОДЗ			0,0096	0,0096	0,00	22,24	22,24	13,44
Котельная №8	Ивана Красюка ул, здание № 1	ОДЗ	0,1354	0,0747		0,2101	519,40	0,00	519,40	519,40
Котельная №8	Гидротехническая ул, владение № 21	ОДЗ			0,0901	0,0901	0,00	208,69	208,69	126,12
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 38	ОДЗ			0,0156	0,0156	0,00	36,20	36,20	21,88
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 42А	ОДЗ			0,0375	0,0375	0,00	86,88	86,88	52,50
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, владение № 73А	ОДЗ			0,0702	0,0702	0,00	162,51	162,51	98,21
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 38	ОДЗ	0,5436			0,5436	1343,79	0,00	1343,79	1343,79
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 42А	ОДЗ	0,5569			0,5569	1376,64	0,00	1376,64	1376,64
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, владение № 73А	ОДЗ	0,2214			0,2214	547,35	0,00	547,35	547,35
Котельная №8	Гидротехническая ул, владение № 21	ОДЗ	0,1890	0,0530		0,2420	598,25	0,00	598,25	598,25
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, владение № 57	ОДЗ			0,0253	0,0253	0,00	58,64	58,64	35,44
Котельная №8	Шлюзовая ул, владение № 37	ОДЗ			0,0965	0,0965	0,00	223,49	223,49	135,06
Котельная №8	Макарова ул, владение № 6	ОДЗ	0,1784		0,0059	0,1842	440,90	13,57	454,47	449,10
Котельная №8	Шлюзовая ул, владение № 13А	ОДЗ	0,1784		0,0268	0,2052	440,90	62,16	503,06	478,47
Котельная №8	Шлюзовая ул, владение № 37	ОДЗ	0,2420			0,2420	598,25	0,00	598,25	598,25
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 5	ОДЗ	0,0602		0,0005	0,0607	148,72	1,16	149,88	149,42
ТЭЦ ВА3а	50 ул Автостроителей, д. 5	ОДЗ	0,0602			0,0602	148,72	0,00	148,72	148,72
ТЭЦ ВА3а	34 ул Юбилейная, д. 2	ОДЗ	0,0234		0,0001	0,0235	57,85	0,14	57,99	57,93
ТЭЦ ВА3а	50 ул Юбилейная, д. 4	ОДЗ	0,0886		0,0031	0,0917	219,10	7,09	226,19	223,39
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 158	ОДЗ			0,0015	0,0015	0,00	3,41	3,41	2,06
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, владение № 60	ОДЗ			0,0702	0,0702	0,00	162,51	162,51	98,21
Район городских котельных/РГК ЦТП № 17	Матросова ул, владение № 26	ОДЗ			0,1268	0,1268	0,00	293,80	293,80	177,55

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная № 2	Ярославская ул, владение № 47	ОДЗ			0,0702	0,0702	0,00	162,51	162,51	98,21
Район городских котельных/РГК ЦТП № 21	12 ул Коммунистическая, влд. 93	ОДЗ			0,0268	0,0268	0,00	62,16	62,16	37,57
Район городских котельных/не_указано_РГК	12 ул Коммунистическая, влд. 93	ОДЗ	0,1784			0,1784	440,90	0,00	440,90	440,90
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, владение № 60	ОДЗ	0,2510			0,2510	620,39	0,00	620,39	620,39
Район городских котельных/не_указано_РГК	Матросова ул, владение № 26	ОДЗ	0,2723			0,2723	673,26	0,00	673,26	673,26
Район городских котельных/не_указано_РГК	Ярославская ул, владение № 47	ОДЗ	0,2214			0,2214	547,35	0,00	547,35	547,35
Район городских котельных/РГК ЦТП № 8	Лизы Чайкиной ул, владение № 57	ОДЗ	0,3827	0,5310		0,9137	2258,76	0,00	2258,76	2258,76
Котельная № 2	Мурысева ул, владение № 49	ОДЗ			0,0413	0,0413	0,00	95,56	95,56	57,75
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 2	ОДЗ	0,2723			0,2723	673,26	0,00	673,26	673,26
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, владение № 51	ОДЗ	0,2723			0,2723	673,26	0,00	673,26	673,26
Район городских котельных/РГК ЦТП № 19	Мурысева ул, владение № 49	ОДЗ	0,6374			0,6374	1575,67	0,00	1575,67	1575,67
Котельная №8	Майский проезд, владение № 7	ОДЗ			0,1027	0,1027	0,00	238,00	238,00	143,83
Котельная №8	Майский проезд, владение № 7	ОДЗ	0,5148	0,3917		0,9065	2240,91	0,00	2240,91	2240,91
Котельная №8	Севастопольская ул, владение № 1	ОДЗ	0,2706		0,0058	0,2764	668,95	13,44	682,39	677,07
БМК-34	Олимпийская ул, вл. 33	ОДЗ			0,0064	0,0064	0,00	14,80	14,80	8,94
БМК-34	Полевая ул, д. 20	ОДЗ			0,0064	0,0064	0,00	14,80	14,80	8,94
БМК-34	Олимпийская ул, вл. 33	ОДЗ	0,1659			0,1659	410,12	0,00	410,12	410,12
БМК-34	Полевая ул, д. 20	ОДЗ	0,1659			0,1659	410,12	0,00	410,12	410,12
п. Поволжский/_не_указано_п. Поволжский	60 лет СССР ул, владение № 19	ОДЗ			0,0296	0,0296	0,00	68,53	68,53	41,42
БМК-34	Сиреневая ул, владение № 24	ОДЗ			0,0344	0,0344	0,00	79,64	79,64	48,13
п. Поволжский/_не_указано_п. Поволжский	60 лет СССР ул, владение № 19	ОДЗ	0,3590	0,4750		0,8340	2061,73	0,00	2061,73	2061,73
БМК-34	Сиреневая ул, владение № 24	ОДЗ	0,0160			0,0160	39,55	0,00	39,55	39,55
БМК-34	Сиреневая ул, владение № 24	ОДЗ	1,1280			1,1280	2788,53	0,00	2788,53	2788,53
БМК-34	Академика Вавилова ул, домовладение № 64	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,47	0,47	0,28
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 2	ОДЗ			0,0997	0,0997	0,00	230,90	230,90	139,53
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, владение № 51	ОДЗ			0,0997	0,0997	0,00	230,90	230,90	139,53
БМК-34	92 ул Академика Вавилова, двлд. 64	ОДЗ	0,0282			0,0282	69,71	0,00	69,71	69,71
ТоТЭЦ	Строителей ул, дом № 12А	ОДЗ	0,1180		0,0123	0,1303	291,71	28,48	320,18	308,92
БМК-34	60 лет СССР ул, двл. 23	ОДЗ	0,0168			0,0168	41,53	0,00	41,53	41,53
БМК-34	Академика Вавилова ул, домовладение № 64	ОДЗ			0,0236	0,0236	0,00	54,73	54,73	33,08

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
БМК-34	Академика Вавилова ул, домовладение № 64	ОДЗ	0,1900			0,1900	469,70	0,00	469,70	469,70
Котельная № 2	Городской округу Мурысева ул, вл. 89А	ОДЗ			0,0783	0,0783	0,00	181,48	181,48	109,67
Котельная № 2	Ярославская ул, владение № 19	ОДЗ			0,0702	0,0702	0,00	162,51	162,51	98,21
Котельная № 2	Городской округу Мурысева ул, вл. 89А	ОДЗ	0,6374	0,4042		1,0416	2574,89	0,00	2574,89	2574,89
Котельная № 2	Ярославская ул, владение № 19	ОДЗ	0,2510			0,2510	620,39	0,00	620,39	620,39
Котельная № 2	Коммунистическая ул, владение № 32	ОДЗ			0,0655	0,0655	0,00	151,71	151,71	91,68
Котельная № 2	Коммунистическая ул, владение № 32	ОДЗ	0,1011			0,1011	249,93	0,00	249,93	249,93
ТоТЭЦ	50 ул Жилина, д. 23	ОДЗ	0,0428			0,0428	105,78	0,00	105,78	105,78
Котельная № 2	ул Механизаторов, влд. 14А	ОДЗ	0,0450			0,0450	111,31	0,00	111,31	111,31
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 33	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	1,00	1,00	0,60
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 33	ОДЗ	0,0258			0,0258	63,83	0,00	63,83	63,83
ТоТЭЦ	Свободы пл, домовладение № 4	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,28	0,00	19,28	19,28
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Московский, д. 21	ОДЗ	0,0190		0,0017	0,0207	46,97	3,94	50,91	49,35
ТЭЦ ВАЗа	ул Юбилейная, влд. 31а	ОДЗ	0,1460	0,1800	0,0001	0,3261	805,91	0,32	806,23	806,10
ТЭЦ ВАЗа	ул Юбилейная, влд. 31з	ОДЗ	0,0970	0,0920	0,0007	0,1897	467,23	1,60	468,83	468,19
ТЭЦ ВАЗа	ул 70 лет Октября, влд. 37а	ОДЗ			0,0036	0,0036	0,00	8,34	8,34	5,04
ТЭЦ ВАЗа	ул 70 лет Октября, влд. 37а	ОДЗ	0,1220	0,4120		0,5340	1320,10	0,00	1320,10	1320,10
ТЭЦ ВАЗа	ул 70 лет Октября, влд. 37а	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,62	1,62	0,98
ТЭЦ ВАЗа	ул 70 лет Октября, влд. 37а	ОДЗ	0,0980	0,0380		0,1360	336,21	0,00	336,21	336,21
ТЭЦ ВАЗа	ул 70 лет Октября, влд. 37а	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,60	1,60	0,97
ТЭЦ ВАЗа	ул 70 лет Октября, влд. 37а	ОДЗ	0,0960	0,0380		0,1340	331,26	0,00	331,26	331,26
ТЭЦ ВАЗа	Королева б-р, зд. 13	ОДЗ	0,1700		0,0024	0,1724	420,26	5,56	425,82	423,62
ТЭЦ ВАЗа	Королева б-р, зд. 13	ОДЗ	0,0670	0,3720	0,0045	0,4435	1085,25	10,43	1095,68	1091,55
ТЭЦ ВАЗа	Фрунзе ул, д. 2г	ОДЗ	0,4240	0,4570	0,0104	0,8914	2177,92	24,09	2202,02	2192,48
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Фрунзе, влд. 2г	ОДЗ			0,1250	0,1250	0,00	289,58	289,58	175,00
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Воскресенская, влд. 18	ОДЗ	0,0400		0,0008	0,0408	98,88	1,85	100,74	100,00
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Воскресенская, влд. 18	ОДЗ	0,0610			0,0610	150,80	0,00	150,80	150,80
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Воскресенская, влд. 18	ОДЗ	0,2730		0,0096	0,2826	674,88	22,24	697,12	688,32
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Воскресенская, влд. 18	ОДЗ			0,0096	0,0096	0,00	22,24	22,24	13,44
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Воскресенская, влд. 18	ОДЗ			0,0058	0,0058	0,00	13,44	13,44	8,12
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Воскресенская, влд. 18	ОДЗ	0,2990		0,0058	0,3048	739,16	13,44	752,60	747,28
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Воскресенская, влд. 18	ОДЗ	0,2240		0,0044	0,2284	553,75	10,19	563,94	559,91
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Воскресенская, влд. 18	ОДЗ			0,0044	0,0044	0,00	10,19	10,19	6,16
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Воскресенская, влд. 30	ОДЗ	0,0310		0,0005	0,0315	76,64	1,16	77,79	77,34
ТЭЦ ВАЗа	Буденного б-р, вл. 7	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,0405	0,3705	815,79	93,87	909,67	872,52
ТЭЦ ВАЗа	Буденного б-р, вл. 7	ОДЗ			0,0405	0,0405	0,00	93,87	93,87	56,73
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, вл. 8А	ОДЗ			0,0042	0,0042	0,00	9,65	9,65	5,83
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Московский, влд. 8А	ОДЗ	0,0300			0,0300	74,16	0,00	74,16	74,16
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 19	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1945	0,5245	815,79	450,59	1266,39	1088,09
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 19	ОДЗ			0,1945	0,1945	0,00	450,59	450,59	272,30
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 33	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1945	0,5245	815,79	450,59	1266,39	1088,09
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 33	ОДЗ			0,1945	0,1945	0,00	450,59	450,59	272,30

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, влд. 39	ОДЗ	1,0000	1,1200	1,1541	3,2741	5240,86	2673,67	7914,52	6856,60
ТЭЦ ВАЗа	ул Революционная, влд. 58а	ОДЗ	0,2320	0,1280		0,3600	889,96	0,00	889,96	889,96
ТЭЦ ВАЗа	Туполева б-р, вл. 9	ОДЗ			0,2200	0,2200	0,00	509,67	509,67	308,00
ТЭЦ ВАЗа	Туполева б-р, вл. 9	ОДЗ	0,2370	0,0630	0,2200	0,5200	741,63	509,67	1251,30	1049,63
ТЭЦ ВАЗа	43 ш Южное, д. 125	ОДЗ	0,6930	0,9050	0,4667	2,0647	3950,42	1081,19	5031,61	4603,80
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, вл. 19	ОДЗ	0,3820	0,6890	0,0721	1,1431	2647,62	166,99	2814,61	2748,54
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 23	ОДЗ			0,1390	0,1390	0,00	322,02	322,02	194,60
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 23	ОДЗ	0,1570	0,1090	0,1390	0,4050	657,58	322,02	979,60	852,18
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, д. 9	ОДЗ	0,5630	1,0260	0,0738	1,6628	3928,17	170,85	4099,02	4031,42
ТЭЦ ВАЗа	Буденного б-р, вл. 8	ОДЗ	0,3070	0,3670	0,0375	0,7115	1666,20	86,88	1753,07	1718,70
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 24	ОДЗ			0,0458	0,0458	0,00	106,17	106,17	64,16
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 24	ОДЗ	0,6920	0,6060	0,0458	1,3438	3208,79	106,17	3314,96	3272,95
ТЭЦ ВАЗа	56 ул 40 лет Победы, д. 76	ОДЗ	0,0158			0,0158	39,06	0,00	39,06	39,06
ТЭЦ ВАЗа	56 ул 40 лет Победы, д. 76	ОДЗ	0,0158		0,0005	0,0163	39,06	1,16	40,22	39,76
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, вл. 9А	ОДЗ			0,0115	0,0115	0,00	26,64	26,64	16,10
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, вл. 9А	ОДЗ	0,0460	0,0350	0,0115	0,0925	200,24	26,64	226,88	216,34
ТЭЦ ВАЗа	31 ул Автостроителей, влд. 9А	ОДЗ			0,0063	0,0063	0,00	14,60	14,60	8,82
ТЭЦ ВАЗа	31 ул Автостроителей, влд. 9А	ОДЗ	0,2100	0,1680	0,0063	0,3843	934,45	14,60	949,05	943,27
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Автостроителей, д. 32	ОДЗ	0,0088		0,0001	0,0089	21,75	0,21	21,96	21,88
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 22	ОДЗ	0,0825			0,0825	203,95	0,00	203,95	203,95
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 22	ОДЗ	0,0825		0,0013	0,0838	203,95	2,90	206,84	205,70
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 5	ОДЗ	0,0751			0,0751	185,65	0,00	185,65	185,65
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 5	ОДЗ	0,0751		0,0011	0,0762	185,65	2,59	188,25	187,22
3 ввод город/Уз 5-3В/УТ-26/УТ-16/т/сеть от Ут-16/УТ-18/27-В, Космонавтов, 8	44 б-р Космонавтов, д. 8	ОДЗ	0,0073		0,0001	0,0074	18,05	0,21	18,25	18,17
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, вл. 49	ОДЗ			0,0458	0,0458	0,00	106,10	106,10	64,12
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, вл. 49	ОДЗ	0,6920	0,6060	0,0458	1,3438	3208,79	106,10	3314,89	3272,91
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, вл. 82	ОДЗ			0,0873	0,0873	0,00	202,25	202,25	122,22
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, вл. 82	ОДЗ	0,6160	0,4970	0,0873	1,2003	2751,45	202,25	2953,69	2873,67
ТЭЦ ВАЗа	пр-т Ст. Разина, д. 12	ОДЗ	0,6920	0,6060	0,0458	1,3438	3208,79	106,10	3314,89	3272,91
ТЭЦ ВАЗа	пр-т Ст. Разина, д. 12	ОДЗ			0,0458	0,0458	0,00	106,10	106,10	64,12
ТЭЦ ВАЗа	ул 40 лет Победы, д. 57-б	ОДЗ	0,1260	0,4570	0,0128	0,5958	1441,24	29,65	1470,89	1459,16
ТЭЦ ВАЗа	31 б-р Татищева, д. 24	ОДЗ	0,3620	0,6780	0,0540	1,0940	2570,99	125,10	2696,09	2646,59
ТЭЦ ВАЗа	Цветной б-р, вл. 16	ОДЗ	0,1090	0,2180	0,0123	0,3393	808,38	28,50	836,87	825,60
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, вл. 41	ОДЗ	0,0420			0,0420	103,83	0,00	103,83	103,83
ТЭЦ ВАЗа	Здоровья б-р, владение № 25	ОДЗ	0,1470	0,1840	0,0033	0,3343	818,27	7,65	825,91	822,89
ТЭЦ ВАЗа	Здоровья б-р, владение № 25	ОДЗ	0,1900		0,0007	0,1907	469,70	1,62	471,32	470,68
ТЭЦ ВАЗа	Здоровья б-р, владение № 25	ОДЗ	0,0610	0,2110		0,2720	672,41	0,00	672,41	672,41
ТЭЦ ВАЗа	Здоровья б-р, владение № 25	ОДЗ	1,5690	0,9950	0,4370	3,0010	6338,47	1012,38	7350,85	6950,27
ТЭЦ ВАЗа	Здоровья б-р, владение № 25	ОДЗ	7,7130	8,0440	3,4925	19,2495	38952,91	8090,96	47043,87	43842,41
ТЭЦ ВАЗа	Здоровья б-р, владение № 25	ОДЗ	0,0900		0,0013	0,0913	222,49	3,01	225,50	224,31
ТЭЦ ВАЗа	Здоровья б-р, владение № 25	ОДЗ	0,0990	0,2490	0,1123	0,4603	860,29	260,16	1120,45	1017,51

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, владение № 29	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,96	1103,76	989,81
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 3	ОДЗ	0,2550		0,0142	0,2692	630,39	32,90	663,28	650,27
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 20	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1621	0,4921	815,79	375,53	1191,33	1042,73
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 20	ОДЗ			0,1621	0,1621	0,00	375,53	375,53	226,94
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 56	ОДЗ	0,0360	0,0380	0,0567	0,1307	182,94	131,36	314,29	262,32
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 56	ОДЗ			0,2375	0,2375	0,00	550,21	550,21	332,50
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 56	ОДЗ	0,4000	0,4550	0,2375	1,0925	2113,65	550,21	2663,86	2446,15
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, вл. 41	ОДЗ	0,2550	0,2120	0,0500	0,5170	1154,47	115,83	1270,31	1224,47
ТЭЦ ВАЗа	36 ул Ботаническая, влд. 5	ОДЗ	1,2400	3,2900	0,2750	4,8050	11198,62	637,08	11835,71	11583,62
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 62	ОДЗ	0,0153		0,0001	0,0154	37,82	0,23	38,05	37,96
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11	0,00	12,11	12,11
Котельная № 2	08 ул Матросова, д. 56	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54	0,00	18,54	18,54
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 158	ОДЗ	0,0310			0,0310	76,64	0,00	76,64	76,64
ТЭЦ ВАЗа	ул Ботаническая, д. 12	ОДЗ	0,0100		0,0014	0,0114	24,72	3,24	27,96	26,68
ТЭЦ ВАЗа	Новый проезд, вл. 2	ОДЗ	0,2465	0,2740	0,0819	0,6025	1286,78	189,83	1476,61	1401,50
Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/ЦТП 41/т/с от ЦТП 41 (Курчатова 3,5,7,8	36 б-р Курчатова, д. 12	ОДЗ	0,0510		0,0014	0,0524	126,08	3,34	129,41	128,09
Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/ЦТП 41/т/с от ЦТП 41 (Курчатова 3,5,7,8	36 б-р Курчатова, д. 12	ОДЗ	0,0510			0,0510	126,08	0,00	126,08	126,08
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 7	ОДЗ	0,0046		0,0000	0,0046	11,37	0,07	11,44	11,41
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 7	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37	0,00	11,37	11,37
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, вл. 93	ОДЗ	0,1280	0,3470	0,0004	0,4754	1174,25	0,95	1175,20	1174,82
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Юбилейная, влд. 8	ОДЗ	0,5330	0,1180	0,0080	0,6590	1609,34	18,53	1627,87	1620,54
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Юбилейная, влд. 8	ОДЗ	1,3500	3,1180	0,0348	4,5028	11045,35	80,60	11125,95	11094,06
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Московский, д. 51	ОДЗ	0,1660	1,3370	0,0045	1,5075	3715,57	10,38	3725,95	3721,84
ТЭЦ ВАЗа	Гая б-р, вл. 3	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0325	0,3775	852,88	75,29	928,17	898,38
ТЭЦ ВАЗа	Королева б-р, вл. 1	ОДЗ			0,0400	0,0400	0,00	92,67	92,67	56,00
ТЭЦ ВАЗа	Королева б-р, вл. 1	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,0400	0,3700	815,79	92,67	908,46	871,79
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, вл. 99	ОДЗ	0,5400	0,3490	0,6250	1,5140	2197,70	1447,92	3645,62	3072,70
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, вл. 99	ОДЗ	0,0500	0,0810	0,0052	0,1362	323,85	12,05	335,89	331,13
ТЭЦ ВАЗа	Курчатова б-р, вл. 2	ОДЗ	0,1930	0,1760	0,0127	0,3817	912,21	29,44	941,65	930,00
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, вл. 95	ОДЗ	0,2370	0,1350	0,0082	0,3802	919,62	19,00	938,62	931,10
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 49	ОДЗ	0,0400		0,0021	0,0421	98,88	4,87	103,75	101,82
ТЭЦ ВАЗа	ул Маршала Жукова, влд. 136	ОДЗ	0,1760	0,2110	0,0216	0,4086	956,70	49,95	1006,66	986,89
ТЭЦ ВАЗа	ул Маршала Жукова, влд. 136, стр. 2	ОДЗ	0,0470	0,0450	0,0088	0,1008	227,43	20,39	247,82	239,75
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 49	ОДЗ	0,4000	4,1000	0,5830	5,0830	11124,46	1350,62	12475,08	11940,66
ТЭЦ ВАЗа	28 б-р Приморский, влд. 49	ОДЗ	0,9700	0,3640	0,0971	1,4311	3297,78	224,90	3522,69	3433,70

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, д. 80	ОДЗ	0,1380		0,0029	0,1409	341,15	6,60	347,75	345,14
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, д. 80	ОДЗ	1,0400	0,5610	0,1635	1,7645	3957,84	378,87	4336,70	4186,79
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, д. 80	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,67	0,00	29,67	29,67
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, д. 80	ОДЗ	0,4700	1,0100	0,0240	1,5040	3658,71	55,51	3714,22	3692,26
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, д. 80	ОДЗ			0,0188	0,0188	0,00	43,44	43,44	26,25
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, д. 80	ОДЗ	0,1070	0,0830	0,0188	0,2088	469,70	43,44	513,14	495,95
ТЭЦ ВАЗа	ул Юбилейная, влд. 6б	ОДЗ	0,0620	0,0320	0,0032	0,0972	232,38	7,48	239,86	236,90
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 37	ОДЗ	0,7140	4,8960	0,2490	5,8590	13868,49	576,85	14445,34	14217,09
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 37	ОДЗ			0,2490	0,2490	0,00	576,85	576,85	348,60
ТЭЦ ВАЗа	Баумана б-р, вл. 3	ОДЗ	0,5510	0,8250	0,0219	1,3979	3401,61	50,74	3452,35	3432,27
ТЭЦ ВАЗа	Кулибина б-р, вл. 13	ОДЗ	0,4060	0,1970	0,0134	0,6164	1490,68	31,13	1521,81	1509,49
ТЭЦ ВАЗа	Кулибина б-р, вл. 13	ОДЗ			0,0134	0,0134	0,00	31,13	31,13	18,81
ТЭЦ ВАЗа	Буденного б-р, вл. 12	ОДЗ	0,4060	0,1970	0,0134	0,6164	1490,68	31,04	1521,72	1509,44
ТЭЦ ВАЗа	Буденного б-р, вл. 4	ОДЗ	0,4060	0,1970	0,0134	0,6164	1490,68	31,04	1521,72	1509,44
ТЭЦ ВАЗа	Буденного б-р, владение № 9	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0253	0,9383	2257,03	58,61	2315,64	2292,45
ТЭЦ ВАЗа	28 б-р Королева, зд. 12	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0253	0,9383	2257,03	58,61	2315,64	2292,45
ТЭЦ ВАЗа	28 б-р Королева, зд. 12	ОДЗ			0,0253	0,0253	0,00	58,61	58,61	35,42
ТЭЦ ВАЗа	Кулибина б-р, вл. 17	ОДЗ	0,4060	0,1970	0,0134	0,6164	1490,68	31,04	1521,72	1509,44
ТЭЦ ВАЗа	Буденного б-р, вл. 1	ОДЗ			0,0253	0,0253	0,00	58,61	58,61	35,42
ТЭЦ ВАЗа	Буденного б-р, вл. 1	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0253	0,9383	2257,03	58,61	2315,64	2292,45
ТЭЦ ВАЗа	Кулибина б-р, вл. 8	ОДЗ	0,4060	0,1970	0,0134	0,6164	1490,68	31,13	1521,81	1509,49
ТЭЦ ВАЗа	Ленинский пр-кт, вл. 20	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0399	1,2409	2968,99	92,43	3061,42	3024,85
ТЭЦ ВАЗа	Ленинский пр-кт, вл. 20	ОДЗ			0,0399	0,0399	0,00	92,43	92,43	55,85
ТЭЦ ВАЗа	Орджоникидзе б-р, вл. 3	ОДЗ			0,0253	0,0253	0,00	58,64	58,64	35,44
ТЭЦ ВАЗа	Орджоникидзе б-р, вл. 3	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0253	0,9383	2257,03	58,64	2315,67	2292,47
ТЭЦ ВАЗа	б-р Курчатова 15	ОДЗ			0,0253	0,0253	0,00	58,64	58,64	35,44
ТЭЦ ВАЗа	б-р Курчатова 15	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0253	0,9383	2257,03	58,64	2315,67	2292,47
ТЭЦ ВАЗа	Орджоникидзе б-р, вл. 14	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0253	0,9383	2257,03	58,64	2315,67	2292,47
ТЭЦ ВАЗа	Кулибина б-р, вл. 4	ОДЗ	0,4060	0,1970	0,0134	0,6164	1490,68	31,13	1521,81	1509,49
ТЭЦ ВАЗа	Курчатова б-р, вл. 16	ОДЗ			0,0399	0,0399	0,00	92,43	92,43	55,85
ТЭЦ ВАЗа	Курчатова б-р, вл. 16	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0399	1,2409	2968,99	92,43	3061,42	3024,85
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, влд. 32	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0399	1,2409	2968,99	92,44	3061,43	3024,85
ТЭЦ ВАЗа	Туполева б-р, вл. 12	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0399	1,2409	2968,99	92,44	3061,43	3024,85
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, вл. 51	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0253	0,9383	2257,03	58,64	2315,67	2292,47
ТЭЦ ВАЗа	Королева б-р, вл. 6	ОДЗ			0,0253	0,0253	0,00	58,64	58,64	35,44
ТЭЦ ВАЗа	Королева б-р, вл. 6	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0253	0,9383	2257,03	58,64	2315,67	2292,47
ТЭЦ ВАЗа	Королева б-р, зд. 3	ОДЗ			0,0253	0,0253	0,00	58,64	58,64	35,44
ТЭЦ ВАЗа	Королева б-р, зд. 3	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0253	0,9383	2257,03	58,64	2315,67	2292,47
ТЭЦ ВАЗа	Ленинский пр-кт, вл. 25	ОДЗ			0,1243	0,1243	0,00	287,87	287,87	173,96
ТЭЦ ВАЗа	Ленинский пр-кт, вл. 25	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,87	1103,66	989,76
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, вл. 37	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0253	0,9383	2257,03	58,64	2315,67	2292,47
ТЭЦ ВАЗа	Фрунзе ул, вл. 12	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0253	0,9383	2257,03	58,64	2315,67	2292,47

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	Ворошилова ул, вл. 28	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0399	1,2409	2968,99	92,44	3061,43	3024,85
ТЭЦ ВАЗа	Луначарского б-р, вл. 19	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0400	1,2410	2968,99	92,67	3061,66	3024,99
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, влд. 19	ОДЗ	0,1270	0,2260	0,0031	0,3561	872,65	7,18	879,83	876,99
ТЭЦ ВАЗа	Фрунзе ул, вл. 2	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0250	0,9380	2257,03	57,92	2314,95	2292,03
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, вл. 65	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0400	1,2410	2968,99	92,67	3061,66	3024,99
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, вл. 23	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0250	0,9380	2257,03	57,92	2314,95	2292,03
ТЭЦ ВАЗа	Ворошилова ул, вл. 37	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0399	1,2409	2968,99	92,44	3061,43	3024,85
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, вл. 84	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0399	1,2409	2968,99	92,44	3061,43	3024,85
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, вл. 84	ОДЗ			0,0399	0,0399	0,00	92,44	92,44	55,86
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 36	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,90	1083,78	992,41
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, вл. 73	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0399	1,2409	2968,99	92,44	3061,43	3024,85
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, вл. 73	ОДЗ			0,0399	0,0399	0,00	92,44	92,44	55,86
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, вл. 120	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0399	1,2409	2968,99	92,43	3061,42	3024,85
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, вл. 120	ОДЗ			0,0399	0,0399	0,00	92,43	92,43	55,85
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, вл. 74	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0400	1,2410	2968,99	92,67	3061,66	3024,99
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, вл. 86	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0400	1,2410	2968,99	92,67	3061,66	3024,99
ТЭЦ ВАЗа	Луначарского б-р, вл. 11	ОДЗ	0,4930		0,0400	0,5330	1218,75	92,67	1311,41	1274,75
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, вл. 92	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0400	1,2410	2968,99	92,67	3061,66	3024,99
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 17	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,96	1103,76	989,81
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, вл. 71	ОДЗ			0,1243	0,1243	0,00	287,96	287,96	174,02
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, вл. 71	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,96	1103,76	989,81
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 81	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0399	1,2409	2968,99	92,44	3061,43	3024,85
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 81	ОДЗ			0,0399	0,0399	0,00	92,44	92,44	55,86
ТЭЦ ВАЗа	Ворошилова ул, вл. 21	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0398	1,2408	2968,99	92,20	3061,20	3024,71
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, вл. 78	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0399	1,2409	2968,99	92,44	3061,43	3024,85
ТЭЦ ВАЗа	Ворошилова ул, вл. 3	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0399	1,2409	2968,99	92,44	3061,43	3024,85
ТЭЦ ВАЗа	Ворошилова ул, вл. 3	ОДЗ	0,1270	0,2270	0,0002	0,3542	875,12	0,46	875,59	875,40
ТЭЦ ВАЗа	Космонавтов б-р, вл. 17	ОДЗ	0,4960	0,7340	0,0399	1,2699	3040,69	92,44	3133,12	3096,55
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, двл. 106	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0399	1,2409	2968,99	92,44	3061,43	3024,85
ТЭЦ ВАЗа	Цветной б-р, вл. 18	ОДЗ	0,4960	0,7340	0,0399	1,2699	3040,69	92,44	3133,12	3096,55
ТЭЦ ВАЗа	Тополиная ул, вл. 5	ОДЗ	0,6450	1,0720	0,0302	1,7472	4244,60	69,96	4314,56	4286,88
ТЭЦ ВАЗа	Татищева б-р, вл. 19	ОДЗ	0,5040	1,0720	0,1500	1,7260	3896,03	347,50	4243,53	4106,03
ТЭЦ ВАЗа	Тополиная ул, вл. 18	ОДЗ	0,6050	1,0720	0,1010	1,7780	4145,72	233,98	4379,70	4287,12
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, вл. 10	ОДЗ	0,2140			0,2140	529,03	0,00	529,03	529,03
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, вл. 10	ОДЗ	0,4690	1,0930	0,0342	1,5962	3861,42	79,15	3940,58	3909,26
ТЭЦ ВАЗа	Курчатова б-р, вл. 2	ОДЗ	0,2840	0,2590	0,0127	0,5557	1342,35	29,42	1371,77	1360,13
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, зд. 7	ОДЗ			0,0901	0,0901	0,00	208,73	208,73	126,14
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, зд. 7	ОДЗ	0,1890	0,0530	0,0901	0,3321	598,25	208,73	806,98	724,39
ТЭЦ ВАЗа	Кулибина б-р, вл. 1	ОДЗ	0,1930	0,0230	0,0722	0,2882	533,97	167,25	701,22	635,05
ТЭЦ ВАЗа	Баумана б-р, вл. 20	ОДЗ	0,1930	0,0230	0,0722	0,2882	533,97	167,25	701,22	635,05
ТЭЦ ВАЗа	Баумана б-р, вл. 20	ОДЗ			0,0722	0,0722	0,00	167,25	167,25	101,07
ТЭЦ ВАЗа	Баумана б-р, вл. 12	ОДЗ	0,1790	0,0310	0,0479	0,2579	519,14	110,97	630,11	586,20

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Ленинский, влд. 35	ОДЗ	0,1850	0,0540	0,0502	0,2892	590,83	116,30	707,13	661,11
ТЭЦ ВАЗа	б-р Туполева, зд. 18	ОДЗ	0,1960	0,0310	0,0642	0,2912	561,17	148,73	709,90	651,05
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 16	ОДЗ	0,2370		0,1050	0,3420	585,89	243,25	829,14	732,89
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 16	ОДЗ			0,1050	0,1050	0,00	243,25	243,25	147,00
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 44	ОДЗ			0,1243	0,1243	0,00	287,96	287,96	174,02
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 44	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,96	1103,76	989,81
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, вл. 54	ОДЗ			0,1243	0,1243	0,00	287,96	287,96	174,02
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, вл. 54	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,96	1103,76	989,81
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, вл. 77	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,96	1103,76	989,81
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, вл. 77	ОДЗ			0,1243	0,1243	0,00	287,96	287,96	174,02
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, вл. 46	ОДЗ	0,2370	0,0630	0,0720	0,3720	741,63	166,80	908,43	842,43
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, вл. 46	ОДЗ			0,0720	0,0720	0,00	166,80	166,80	100,80
ТЭЦ ВАЗа	Орджоникидзе б-р, вл. 17	ОДЗ			0,1243	0,1243	0,00	287,96	287,96	174,02
ТЭЦ ВАЗа	Орджоникидзе б-р, вл. 17	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,96	1103,76	989,81
ТЭЦ ВАЗа	Орджоникидзе б-р, вл. 4	ОДЗ			0,1243	0,1243	0,00	287,96	287,96	174,02
ТЭЦ ВАЗа	Орджоникидзе б-р, вл. 4	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,96	1103,76	989,81
ТЭЦ ВАЗа	Курчатова б-р, вл. 9	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,89	1083,77	992,41
ТЭЦ ВАЗа	Курчатова б-р, вл. 9	ОДЗ			0,0997	0,0997	0,00	230,89	230,89	139,53
ТЭЦ ВАЗа	Курчатова б-р, дом № 17	ОДЗ			0,0997	0,0997	0,00	230,89	230,89	139,53
ТЭЦ ВАЗа	Курчатова б-р, дом № 17	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,89	1083,77	992,41
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, влд. 12	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,89	1083,77	992,41
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, вл. 31	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,96	1103,76	989,81
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, вл. 31	ОДЗ			0,1243	0,1243	0,00	287,96	287,96	174,02
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, вл. 37	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,96	1103,76	989,81
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 35	ОДЗ			0,0901	0,0901	0,00	208,73	208,73	126,14
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 35	ОДЗ	0,1890	0,0530	0,0901	0,3321	598,25	208,73	806,98	724,39
ТЭЦ ВАЗа	ул 40 лет Победы, влд. 32	ОДЗ			0,1144	0,1144	0,00	264,94	264,94	160,11
ТЭЦ ВАЗа	ул 40 лет Победы, влд. 32	ОДЗ	0,1680	0,1040	0,1144	0,3864	672,41	264,94	937,35	832,52
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, владение № 19	ОДЗ		0,0660	0,0495	0,1155	163,16	114,71	277,87	232,48
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 19	ОДЗ	0,1890	0,0530	0,0901	0,3321	598,25	208,69	806,94	724,36
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 19	ОДЗ			0,0901	0,0901	0,00	208,69	208,69	126,12
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, влд. 13	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,89	1083,77	992,41
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, влд. 13	ОДЗ			0,0997	0,0997	0,00	230,89	230,89	139,53
ТЭЦ ВАЗа	б-р Солнечный, влд. 3	ОДЗ	0,3600	0,0510	0,0636	0,4746	1016,03	147,27	1163,30	1105,03
ТЭЦ ВАЗа	б-р Солнечный, влд. 3	ОДЗ			0,0636	0,0636	0,00	147,27	147,27	89,00
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 41	ОДЗ	0,1920	0,1800	0,0870	0,4590	919,62	201,55	1121,17	1041,42
Район городских котельных/РГК ЦТП № 12	Коммунистическая ул, владение № 11	ОДЗ			0,0997	0,0997	0,00	230,90	230,90	139,53
Район городских котельных/РГК ЦТП № 12	Городской округ Коммунистическая ул, вл. 2	ОДЗ			0,1993	0,1993	0,00	461,79	461,79	279,07
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, д. 3 к. 3	ОДЗ	0,4100	0,2250	0,0428	0,6778	1569,78	99,15	1668,94	1629,70
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Воскресенская, влд. 1, стр. 1	ОДЗ	0,4499	0,7440	0,0133	1,2072	2951,44	30,81	2982,25	2970,06
ТЭЦ ВАЗа	Воскресенская ул, дом № 1, строение 2	ОДЗ			0,0271	0,0271	0,00	62,78	62,78	37,94

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	Воскресенская ул, дом № 1, строение 2	ОДЗ	0,2871	0,5970	0,0271	0,9112	2185,59	62,78	2248,37	2223,53
ТЭЦ ВАЗа	43 ш Южное, влд. 119	ОДЗ	1,2791	2,3490	0,0143	3,6424	8969,03	33,13	9002,16	8989,05
ТЭЦ ВАЗа	43 ш Южное, влд. 131	ОДЗ	0,0960			0,0960	237,32	0,00	237,32	237,32
ТЭЦ ВАЗа	43 ш Южное, д. 137, стр. 1	ОДЗ	0,0770	0,1000	0,0041	0,1811	437,44	9,53	446,97	443,20
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, дом № 137, строение 2	ОДЗ	0,0187		0,0012	0,0199	46,28	2,70	48,98	47,91
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, д. 70	ОДЗ	0,0100		0,0003	0,0103	24,67	0,63	25,30	25,05
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, д. 70	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,67	0,00	24,67	24,67
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 9	ОДЗ	0,0128		0,0003	0,0130	31,57	0,60	32,17	31,93
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 9	ОДЗ	0,0128			0,0128	31,57	0,00	31,57	31,57
ТЭЦ ВАЗа	37 б-р Орджоникидзе, д. 13	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,21	0,21	0,13
ТЭЦ ВАЗа	37 б-р Орджоникидзе, д. 13	ОДЗ	0,0244		0,0001	0,0245	60,32	0,21	60,53	60,45
ТЭЦ ВАЗа	42 пр-кт Степана Разина, д. 7	ОДЗ	0,0244			0,0244	60,20	0,00	60,20	60,20
ТЭЦ ВАЗа	42 пр-кт Степана Разина, д. 7	ОДЗ	0,0244		0,0001	0,0244	60,20	0,16	60,36	60,29
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Юбилейная, д. 61	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,43	0,00	10,43	10,43
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Юбилейная, д. 61	ОДЗ	0,0042		0,0002	0,0044	10,43	0,42	10,85	10,68
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 14	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,81	0,00	16,81	16,81
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 14	ОДЗ	0,0068		0,0003	0,0071	16,81	0,65	17,46	17,20
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 32	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,55	0,00	17,55	17,55
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 32	ОДЗ	0,0071		0,0000	0,0071	17,55	0,02	17,58	17,57
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 5	ОДЗ	0,0106		0,0000	0,0106	26,20	0,02	26,22	26,22
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 5	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,20	0,00	26,20	26,20
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 14	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54	0,00	18,54	18,54
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 14	ОДЗ	0,0075		0,0003	0,0078	18,54	0,63	19,17	18,92
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 83	ОДЗ	0,0186			0,0186	45,98	0,00	45,98	45,98
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 83	ОДЗ	0,0186		0,0003	0,0189	45,98	0,70	46,68	46,40
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,19	0,00	21,19	21,19
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0086		0,0001	0,0087	21,19	0,20	21,38	21,30
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0086		0,0001	0,0087	21,19	0,20	21,38	21,30
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,19	0,00	21,19	21,19
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 11, к. 1	ОДЗ	0,0470		0,0000	0,0470	116,19	0,09	116,28	116,24
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, здание № 11В	ОДЗ			0,0118	0,0118	0,00	27,34	27,34	16,52
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, здание № 11В	ОДЗ	0,4100	0,2250	0,0118	0,6468	1569,78	27,34	1597,12	1586,30
ТЭЦ ВАЗа	36 б-р Курчатова, д. 10	ОДЗ	0,0254			0,0254	62,79	0,00	62,79	62,79
ТЭЦ ВАЗа	36 б-р Курчатова, д. 10	ОДЗ	0,0254		0,0004	0,0258	62,79	1,02	63,81	63,41
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 27	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,29	0,00	29,29	29,29
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 33	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,04	1,04	0,63
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 33	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,40	0,00	15,40	15,40
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 44	ОДЗ	0,0145			0,0145	35,77	0,00	35,77	35,77
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 30	ОДЗ	0,0031		0,0001	0,0032	7,66	0,32	7,99	7,86
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 30	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66	0,00	7,66	7,66
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 44	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,48	0,48	0,29
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 114	ОДЗ	0,0030		0,0002	0,0032	7,39	0,42	7,81	7,64

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 114	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,39	0,00	7,39	7,39
ТЭЦ ВАЗа	56 ул 40 лет Победы, д. 68	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,16	0,00	10,16	10,16
ТЭЦ ВАЗа	56 ул 40 лет Победы, д. 68	ОДЗ	0,0041		0,0002	0,0044	10,16	0,56	10,72	10,50
ТЭЦ ВАЗа	Гая б-р, д. 14	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,46	0,00	10,46	10,46
ТЭЦ ВАЗа	Гая б-р, д. 14	ОДЗ	0,0042		0,0001	0,0043	10,46	0,21	10,67	10,58
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/ЦТП 41/т/с от ЦТП 41 (Курчатова 3,	36 ул Дзержинского, д. 45	ОДЗ	0,0034		0,0002	0,0036	8,28	0,56	8,84	8,62
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/ЦТП 41/т/с от ЦТП 41 (Курчатова 3,	36 ул Дзержинского, д. 45	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,28	0,00	8,28	8,28
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 1	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,52	0,00	7,52	7,52
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 1	ОДЗ	0,0030		0,0000	0,0031	7,52	0,05	7,56	7,54
ТЭЦ ВАЗа	Ленинский пр-кт, д. 15	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72	0,00	2,72	2,72
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 15	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,64	0,00	7,64	7,64
ТЭЦ ВАЗа	42 б-р Луначарского, д. 15	ОДЗ	0,0031		0,0002	0,0033	7,64	0,42	8,06	7,89
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, влд. 26	ОДЗ	0,0064	0,0043	0,0015	0,0122	26,45	3,48	29,93	28,55
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 24	ОДЗ	0,0009		0,0001	0,0010	2,25	0,28	2,53	2,42
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 24	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,25	0,00	2,25	2,25
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Татищева, д. 2	ОДЗ	0,0024		0,0001	0,0025	5,81	0,23	6,04	5,95
ТЭЦ ВАЗа	40 б-р Туполева, д. 5	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,74	0,00	7,74	7,74
ТЭЦ ВАЗа	40 б-р Туполева, д. 5	ОДЗ	0,0031		0,0004	0,0035	7,74	0,83	8,57	8,24
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Фрунзе, д. 18	ОДЗ	0,0030		0,0002	0,0033	7,44	0,56	8,00	7,78
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Фрунзе, д. 18	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,44	0,00	7,44	7,44
ТЭЦ ВАЗа	Цветной б-р, владение № 15	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТЭЦ ВАЗа	Цветной б-р, владение № 15	ОДЗ	0,0024		0,0001	0,0025	5,93	0,12	6,05	6,00
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Юбилейная, д. 61	ОДЗ	0,0030		0,0001	0,0031	7,42	0,23	7,65	7,56
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Юбилейная, д. 61	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42	0,00	7,42	7,42
ТЭЦ ВАЗа	Орджоникидзе б-р, д. 6	ОДЗ	0,0296		0,0000	0,0296	73,05	0,07	73,12	73,09
Район городских котельных/не_указано_РГК	Коммунистическая ул, владение № 11	ОДЗ	0,2390			0,2390	590,83	0,00	590,83	590,83
Район городских котельных/не_указано_РГК	Городской округ Коммунистическая ул, вл. 2	ОДЗ	0,5439			0,5439	1344,69	0,00	1344,69	1344,69
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Буденного, д. 6	ОДЗ	0,0066		0,0003	0,0068	16,22	0,60	16,82	16,58
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Буденного, д. 6	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,22	0,00	16,22	16,22
ТЭЦ ВАЗа	32 б-р Кулибина, д. 2	ОДЗ	0,0055		0,0001	0,0056	13,50	0,28	13,78	13,67
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Луначарского, д. 3	ОДЗ	0,0043		0,0001	0,0044	10,61	0,23	10,84	10,75
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Луначарского, д. 3	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,61	0,00	10,61	10,61
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, д. 68	ОДЗ	0,0208		0,0003	0,0212	51,52	0,74	52,26	51,97

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 30	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12	0,00	11,12	11,12
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 30	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0046	11,12	0,14	11,26	11,21
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 4	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,33	0,00	10,33	10,33
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 4	ОДЗ	0,0042		0,0000	0,0042	10,33	0,05	10,38	10,36
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 114	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,28	0,00	19,28	19,28
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 114	ОДЗ	0,0078		0,0001	0,0079	19,28	0,32	19,61	19,48
ТЭЦ ВАЗа	56 ул 40 лет Победы, д. 68	ОДЗ	0,0065		0,0001	0,0066	16,07	0,16	16,23	16,17
ТЭЦ ВАЗа	56 ул 40 лет Победы, д. 68	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07	0,00	16,07	16,07
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Буденного, д. 3	ОДЗ	0,0078		0,0002	0,0080	19,36	0,35	19,70	19,57
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 18	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26	0,00	21,26	21,26
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 18	ОДЗ	0,0086		0,0001	0,0087	21,26	0,16	21,42	21,36
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 7	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,28	0,00	19,28	19,28
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 7	ОДЗ	0,0078		0,0000	0,0078	19,28	0,05	19,33	19,31
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/ЦТП 41/т/с от ЦТП 41 (Курчатова 3,	50 б-р Курчатова, д. 3	ОДЗ	0,0235			0,0235	58,14	0,00	58,14	58,14
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-7/ЦТП 41/т/с от ЦТП 41 (Курчатова 3,	50 б-р Курчатова, д. 3	ОДЗ	0,0235		0,0005	0,0240	58,14	1,07	59,21	58,79
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Луначарского, д. 1	ОДЗ	0,0152		0,0001	0,0153	37,58	0,32	37,90	37,77
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Луначарского, д. 1	ОДЗ	0,0152			0,0152	37,58	0,00	37,58	37,58
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 32	ОДЗ	0,0077		0,0001	0,0078	19,04	0,25	19,29	19,19
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 32	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,04	0,00	19,04	19,04
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, д. 7	ОДЗ	0,0190		0,0034	0,0224	46,97	7,81	54,78	51,69
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, д. 7	ОДЗ	0,0210		0,0006	0,0216	51,91	1,46	53,37	52,80
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Свердлова, д. 5	ОДЗ	0,0194			0,0194	47,98	0,00	47,98	47,98
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Свердлова, д. 5	ОДЗ	0,0194		0,0002	0,0196	47,98	0,37	48,35	48,21
Котельная №8	Гидротехническая ул, владение № 8	ОДЗ			0,0781	0,0781	0,00	181,02	181,02	109,39
Котельная №8	Энергетиков ул, владение № 5	ОДЗ			0,0965	0,0965	0,00	223,49	223,49	135,06
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Московский, влд. 31	ОДЗ	0,0530	0,0410		0,0940	232,38	0,00	232,38	232,38
ТЭЦ ВАЗа	26 пр-кт Московский, влд. 31	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,79	0,79	0,48
ТоТЭЦ	Городской округ Мичурина ул, вл. 78А	ОДЗ	0,0208			0,0208	51,35	0,00	51,35	51,35
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 62	ОДЗ	0,0315			0,0315	77,82	0,00	77,82	77,82
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 31	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,70	0,00	10,70	10,70
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, владение № 26, строение 1	ОДЗ	0,1580			0,1580	390,59	0,00	390,59	390,59
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, владение № 26, строение 1	ОДЗ			0,0150	0,0150	0,00	34,73	34,73	20,99
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 114	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,42
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 114	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,03	0,00	13,03	13,03
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 88	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Ленина ул, дом № 88	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,32	0,00	20,32	20,32
Район городских котельных/_не_указано_Район городских котельных	Механизаторов ул, владение № 21	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,92	0,00	28,92	28,92
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 42	ОДЗ			0,0044	0,0044	0,00	10,19	10,19	6,16
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 42	ОДЗ	0,2500	0,4370		0,6870	1698,33	0,00	1698,33	1698,33
Котельная №8	Гидротехническая ул, владение № 8	ОДЗ	0,1890			0,1890	467,23	0,00	467,23	467,23
Котельная №8	Энергетиков ул, владение № 5	ОДЗ	0,2420			0,2420	598,25	0,00	598,25	598,25
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 46	ОДЗ			0,0167	0,0167	0,00	38,62	38,62	23,34
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, д. 47	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 9	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,35	0,35	0,21
ТоТЭЦ	Ленина б-р, д. 9	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,37	0,37	0,22
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 13	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,09	1,09	0,66
ТоТЭЦ	Банькина ул, вл. 66	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 23	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,09	1,09	0,66
ТоТЭЦ	17 ул Голосова, д. 65	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
Котельная №8	41 ул Куйбышева, д. 30	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,09	1,09	0,66
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 28	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 81	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,09	1,09	0,66
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 57	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
ТоТЭЦ	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ			0,0023	0,0023	0,00	5,33	5,33	3,22
ТоТЭЦ	Лесная ул, д. 60	ОДЗ			0,0054	0,0054	0,00	12,51	12,51	7,56
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 152	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,30	0,30	0,18
БМК-34	Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 44	ОДЗ	0,0638			0,0638	157,72	0,00	157,72	157,72
ТоТЭЦ	Банькина ул, вл. 66	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94	0,00	4,94	4,94
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 23	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17	0,00	7,17	7,17
ТоТЭЦ	17 ул Голосова, д. 65	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11	0,00	12,11	12,11
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, д. 47	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36	0,00	12,36	12,36
ТоТЭЦ	Жилина ул, д. 1	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,23	0,00	15,23	15,23
ТоТЭЦ	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
ТоТЭЦ	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,93	0,00	3,93	3,93
ТоТЭЦ	Карбышева ул, д. 25	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,33	0,00	17,33	17,33
ТоТЭЦ	50 ул Карбышева, д. 6	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92	0,00	6,92	6,92
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, владение № 43	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,80	0,00	17,80	17,80
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 55	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Котельная №8	41 ул Куйбышева, д. 30	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,71	0,00	3,71	3,71
ТоТЭЦ	Ленина б-р, дом № 15	ОДЗ	0,0097			0,0097	23,96	0,00	23,96	23,96
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 9	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44	0,00	5,44	5,44
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 9	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,49	0,00	9,49	9,49
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 54	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 54	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12	0,00	11,12	11,12

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 77	ОДЗ	0,0008			0,0008	1,95	0,00	1,95	1,95
ТоТЭЦ	50 ул Ленинградская, д. 19	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,35	0,00	13,35	13,35
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 46	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38	0,00	10,38	10,38
ТоТЭЦ	10 ул Ленинградская, д. 46	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,23	0,00	24,23	24,23
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 60	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 28	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 81	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,69	0,00	5,69	5,69
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 13	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94	0,00	4,94	4,94
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 56	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,08	0,00	11,08	11,08
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 152	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,46	0,00	25,46	25,46
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 52	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 52	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,61	0,00	12,61	12,61
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 37	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 37	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 57	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,70	0,00	4,70	4,70
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 90	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94	0,00	4,94	4,94
БМК-34	Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87	0,00	11,87	11,87
ТоТЭЦ	07 ул Октябрьская, д. 1	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12	0,00	11,12	11,12
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 20	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
ТоТЭЦ	Победы ул, дом № 20	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57	0,00	15,57	15,57
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 78	ОДЗ	0,0246			0,0246	60,81	0,00	60,81	60,81
Котельная № 2	Шевцовой ул, владение № 6	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,11	0,00	3,11	3,11
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 126	ОДЗ	0,0032		0,0011	0,0043	7,79	2,59	10,38	9,36
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 126	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,79	0,00	7,79	7,79
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 90	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,79	0,00	11,79	11,79
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 90	ОДЗ	0,0048		0,0006	0,0053	11,79	1,30	13,09	12,58
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, д. 61	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,04	0,00	14,04	14,04
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, д. 61	ОДЗ	0,0057		0,0002	0,0059	14,04	0,46	14,50	14,32
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Автостроителей, д. 12	ОДЗ	0,0024		0,0001	0,0024	5,88	0,14	6,02	5,97
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 18	ОДЗ	0,0044		0,0012	0,0057	10,95	2,87	13,82	12,69
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 18	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,95	0,00	10,95	10,95
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 5	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,78	0,00	10,78	10,78
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 5	ОДЗ	0,0044		0,0003	0,0046	10,78	0,58	11,36	11,13
Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского квартал/Уз 10-7/К 2 (122)/т/с К 2(122) Курчатова 4,6	50 б-р Курчатова, д. 6	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,47	0,00	11,47	11,47

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
УТ-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/УТ-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского квартал/Уз 10-7/К 2 (122)/т/с К 2(122) Курчатова 4,6	50 б-р Курчатова, д. 6	ОДЗ	0,0046		0,0003	0,0050	11,47	0,79	12,26	11,95
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 13	ОДЗ	0,0036		0,0001	0,0037	8,97	0,21	9,18	9,10
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 13	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,97	0,00	8,97	8,97
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 15	ОДЗ	0,0041		0,0001	0,0041	10,09	0,12	10,20	10,16
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 15	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,09	0,00	10,09	10,09
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Луначарского, д. 3	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12	0,00	11,12	11,12
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Луначарского, д. 3	ОДЗ	0,0045		0,0016	0,0061	11,12	3,59	14,72	13,29
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, д. 61	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,37	0,00	7,37	7,37
ТЭЦ ВАЗа	Новый проезд, вл. 2	ОДЗ	0,0025		0,0001	0,0025	6,16	0,13	6,29	6,24
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 31	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, вл. 31	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,29	0,00	1,29	1,29
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 24	ОДЗ	0,0014		0,0001	0,0016	3,56	0,26	3,82	3,72
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 24	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,56	0,00	3,56	3,56
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Революционная, д. 78	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,18	0,00	8,18	8,18
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Революционная, д. 78	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,18	0,25	8,44	8,34
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Тополиная, д. 23	ОДЗ	0,0024		0,0001	0,0025	6,01	0,21	6,22	6,13
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Тополиная, д. 23	ОДЗ	0,0024		0,0001	0,0025	5,88	0,21	6,09	6,01
ТЭЦ ВАЗа	40 б-р Туполева, д. 11	ОДЗ	0,0041		0,0007	0,0048	10,21	1,56	11,77	11,15
ТЭЦ ВАЗа	40 б-р Туполева, д. 11	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,21	0,00	10,21	10,21
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 29	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,85	0,00	8,85	8,85
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Фрунзе, д. 29	ОДЗ	0,0036		0,0002	0,0038	8,85	0,56	9,41	9,19
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 5	ОДЗ	0,0044		0,0001	0,0045	10,88	0,28	11,16	11,05
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 5	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88	0,00	10,88	10,88
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 5	ОДЗ	0,0009		0,0001	0,0010	2,18	0,16	2,34	2,27
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Фрунзе, д. 5	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,18	0,00	2,18	2,18
ТЭЦ ВАЗа	Цветной б-р, владение № 15	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44	0,00	5,44	5,44
ТЭЦ ВАЗа	Цветной б-р, владение № 15	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,93	0,00	5,93	5,93
ТЭЦ ВАЗа	Цветной б-р, владение № 15	ОДЗ	0,0060	0,0490	0,0046	0,0596	135,97	10,66	146,62	142,41
ТЭЦ ВАЗа	Цветной б-р, владение № 15	ОДЗ			0,0046	0,0046	0,00	10,66	10,66	6,44
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Юбилейная, д. 49	ОДЗ	0,0073			0,0073	17,92	0,00	17,92	17,92
ТЭЦ ВАЗа	27 ул Юбилейная, д. 49	ОДЗ	0,0073		0,0004	0,0076	17,92	0,83	18,76	18,43
ТоТЭЦ	Банькина ул, вл. 66	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,22	2,22	1,34
Котельная № 2	46 ул Механизаторов, д. 26А	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,53	0,53	0,32
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 74	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,77	1,77	1,07
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 99	ОДЗ			0,0020	0,0020	0,00	4,66	4,66	2,81
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 26	ОДЗ	0,0067	0,0088	0,0014	0,0169	38,31	3,27	41,57	40,28
ТЭЦ ВАЗа	56 ул 40 лет Победы, д. 88	ОДЗ	0,0012			0,0012	2,97	0,00	2,97	2,97
ТЭЦ ВАЗа	56 ул 40 лет Победы, д. 88	ОДЗ	0,0012		0,0013	0,0025	2,97	3,01	5,98	4,79

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 7	ОДЗ	0,0035		0,0001	0,0036	8,65	0,13	8,78	8,73
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 7	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65	0,00	8,65	8,65
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, д. 34	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39	0,00	9,39	9,39
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Маршала Жукова, д. 34	ОДЗ	0,0065		0,0005	0,0070	16,09	1,14	17,23	16,78
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 11, к. 2	ОДЗ	0,1900			0,1900	469,70	0,00	469,70	469,70
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	24 ул Революционная, д. 3, к. 1	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,93	0,00	5,93	5,93
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, дом № 7, корпус 2	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,24	0,00	16,24	16,24
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Юбилейная, д. 63	ОДЗ	0,0073			0,0073	17,92	0,00	17,92	17,92
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 26	ОДЗ			0,0040	0,0040	0,00	9,27	9,27	5,60
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 26	ОДЗ	0,1140	0,0500		0,1640	405,42	0,00	405,42	405,42
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 40а	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,32	2,32	1,40
ТЭЦ ВАЗа	ул Автостроителей, влд. 40а	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50	0,00	44,50	44,50
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0,0430			0,0430	106,30	0,00	106,30	106,30
Район городских котельных/не_указано_РГК	Матросова ул, вл. 19Д	ОДЗ	0,0847			0,0847	209,39	0,00	209,39	209,39
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 43	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,78	1,78	1,08
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 43	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,38	0,00	32,38	32,38
ТоТЭЦ	09 ул Октябрьская, д. 59	ОДЗ			0,0016	0,0016	0,00	3,64	3,64	2,20
ТоТЭЦ	09 ул Октябрьская, д. 59	ОДЗ	0,0308			0,0308	76,02	0,00	76,02	76,02
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 74	ОДЗ	0,0181			0,0181	44,67	0,00	44,67	44,67
ТЭЦ ВАЗа	Королева б-р, зд. 13	ОДЗ	0,0310		0,0004	0,0314	76,64	0,93	77,56	77,20
ТЭЦ ВАЗа	Королева б-р, зд. 13	ОДЗ	0,3150	0,4900	0,0139	0,8189	1990,04	32,20	2022,24	2009,50
ТЭЦ ВАЗа	Гая б-р, д. 25	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,87	0,00	6,87	6,87
ТЭЦ ВАЗа	Гая б-р, д. 25	ОДЗ	0,0028		0,0000	0,0028	6,87	0,07	6,94	6,91
ТЭЦ ВАЗа	Ворошилова ул, д. 30	ОДЗ	0,0032		0,0001	0,0032	7,81	0,16	7,97	7,91
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Тополиная, д. 29, кв. 265	ОДЗ	0,0022		0,0001	0,0023	5,39	0,16	5,55	5,49
ТЭЦ ВАЗа	Тополиная ул, д. 41	ОДЗ	0,0022		0,0001	0,0023	5,51	0,16	5,67	5,61
ТЭЦ ВАЗа	Новый проезд, владение № 4	ОДЗ	0,4280	0,3820	0,0040	0,8140	2002,40	9,27	2011,67	2008,00
ТЭЦ ВАЗа	Орджоникидзе б-р, вл. 16	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,0017	0,3317	815,79	4,03	819,82	818,23
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, владение № 37	ОДЗ			0,1177	0,1177	0,00	272,67	272,67	164,78
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 72	ОДЗ	0,0860			0,0860	212,60	0,00	212,60	212,60
ТоТЭЦ	Победы ул, владение № 46	ОДЗ	0,2154			0,2154	532,49	0,00	532,49	532,49
ТоТЭЦ	Ленина ул, владение № 117	ОДЗ	0,0778		0,0433	0,1211	192,33	100,31	292,64	252,95
ТоТЭЦ	Ленина ул, владение № 117	ОДЗ	0,0190			0,0190	46,97	0,00	46,97	46,97
ТоТЭЦ	Ленина ул, владение № 117	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07	0,00	16,07	16,07
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, владение № 37	ОДЗ	0,0238	0,2938		0,3176	785,11	0,00	785,11	785,11
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 42	ОДЗ			0,0018	0,0018	0,00	4,08	4,08	2,46
ТоТЭЦ	Жилина ул, д. 56	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,14	0,14	0,08
ТоТЭЦ	50 ул Карбышева, д. 9	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,25	1,25	0,76

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	Итальянский б-р, здание № 26	ОДЗ	0,1489	0,0770	0,0440	0,2699	558,45	101,93	660,38	620,05
ТЭЦ ВАЗа	Кулибина б-р, здание № 13А	ОДЗ	0,0793	0,1081	0,0290	0,2165	463,40	67,18	530,58	504,00
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 42	ОДЗ	0,0636			0,0636	157,10	0,00	157,10	157,10
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,10	0,00	29,10	29,10
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92	0,00	6,92	6,92
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91	0,00	7,91	7,91
Котельная №8	Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41	0,00	8,41	8,41
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 52	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,56	0,00	10,56	10,56

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 57	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,25	0,25	0,15
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 57	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64	0,00	9,64	9,64
ТоТЭЦ	Свободы пл, домовладение № 9	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44	0,00	49,44	49,44
ТоТЭЦ	Свободы пл, домовладение № 9	ОДЗ	0,1440	0,0189		0,1629	402,71	0,00	402,71	402,71
ТоТЭЦ	Свободы пл, домовладение № 9	ОДЗ	0,1440			0,1440	355,98	0,00	355,98	355,98
ТЭЦ ВАЗа	Спортивная ул, здание № 40	ОДЗ	0,3830	0,5730	0,0124	0,9684	2363,33	28,63	2391,96	2380,63
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 44	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	1,00	1,00	0,60
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 44	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,31	0,00	28,31	28,31
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 33	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 33	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,35	0,00	13,35	13,35
ТоТЭЦ	Банькина ул, вл. 66	ОДЗ	0,0297			0,0297	73,42	0,00	73,42	73,42
Котельная № 2	Механизаторов ул, д. 26А	ОДЗ	0,0384			0,0384	94,81	0,00	94,81	94,81
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, дом № 6А	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,92	0,00	28,92	28,92
ТоТЭЦ	09 ул Новопромышленная, д. 21	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,57	2,57	1,55
ТоТЭЦ	09 ул Новопромышленная, д. 21	ОДЗ	0,0548			0,0548	135,47	0,00	135,47	135,47
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, владение № 33Б	ОДЗ	0,0523			0,0523	129,29	0,00	129,29	129,29
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 23	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,69	0,00	5,69	5,69
п. Поволжский/ не указано п. Поволжский	Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18	0,00	6,18	6,18
БМК-34	Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,55	0,00	17,55	17,55
ТоТЭЦ	40 лет Победы ул, здание № 47Д	ОДЗ	0,1946	0,0570	0,1314	0,3830	621,87	304,51	926,38	805,89
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, д. 2А	ОДЗ	0,9050	0,1500	0,1553	1,2103	2608,07	359,66	2967,73	2825,42
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 44	ОДЗ			0,0013	0,0013	0,00	3,01	3,01	1,82
ТоТЭЦ	Карбышева ул, дом № 4	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 64	ОДЗ			0,0017	0,0017	0,00	3,89	3,89	2,35
ТоТЭЦ	Карбышева ул, дом № 4	ОДЗ	0,0395			0,0395	97,62	0,00	97,62	97,62
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 64	ОДЗ	0,0145	0,0024		0,0169	41,72	0,00	41,72	41,72
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 42	ОДЗ	0,0607			0,0607	150,06	0,00	150,06	150,06
ТоТЭЦ	21 ул Жилина, д. 56	ОДЗ	0,0274			0,0274	67,83	0,00	67,83	67,83
ТоТЭЦ	50 ул Карбышева, д. 9	ОДЗ	0,0310			0,0310	76,68	0,00	76,68	76,68
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 40	ОДЗ	0,0666			0,0666	164,74	0,00	164,74	164,74
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 2	ОДЗ	0,0410			0,0410	101,46	0,00	101,46	101,46
ТоТЭЦ	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,48	0,00	1,48	1,48
ТоТЭЦ	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,48	0,00	1,48	1,48
ТоТЭЦ	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,48	0,00	1,48	1,48
ТоТЭЦ	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,48	0,00	1,48	1,48
ТоТЭЦ	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	28 пр-д Оптимистов, д. 9	ОДЗ	0,0101		0,0000	0,0101	24,97	0,09	25,06	25,02
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,43	0,00	8,43	8,43
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 15	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,16	1,16	0,70
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 15	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,35	0,00	11,35	11,35
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, д. 13	ОДЗ	0,0919			0,0919	227,24	0,00	227,24	227,24
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 13А	ОДЗ	0,0677			0,0677	167,36	0,00	167,36	167,36
ТоТЭЦ	Горького ул, вл. 47	ОДЗ	0,0577		0,0230	0,0807	142,64	53,28	195,92	174,84
ТоТЭЦ	Радищева ул, вл. 49	ОДЗ	0,3130			0,3130	773,77	0,00	773,77	773,77
Котельная №8	Телеграфная ул, вл. 4	ОДЗ	0,1856			0,1856	458,80	0,00	458,80	458,80
ТоТЭЦ	Городской округуНовозаводская ул, вл. 10А	ОДЗ	0,1990			0,1990	491,95	0,00	491,95	491,95
ТЭЦ ВАЗа	57 б-р Приморский, влд. 31	ОДЗ	0,0736			0,0736	181,95	0,00	181,95	181,95
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,70	0,00	6,70	6,70
ТоТЭЦ	Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,82	0,00	6,82	6,82
ТЭЦ ВАЗа	Городской округуВокзальная ул, вл. 98	ОДЗ	2,1100	2,8630	0,0526	5,0256	12293,76	121,86	12415,62	12367,40
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Борковская, зд. 2, соор. 1	ОДЗ	0,7280		0,0400	0,7680	1799,69	92,67	1892,36	1855,69
ТЭЦ ВАЗа	24 ул Революционная, д. 7, к. 1	ОДЗ	0,0021		0,0001	0,0022	5,22	0,21	5,42	5,34
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 103	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,42	0,00	9,42	9,42
Котельная № 2	Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,74	0,74	0,45
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Юбилейная, д. 87	ЖФ	0,383			0,3830	946,82	0,00	946,82	946,82
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Юбилейная, д. 87	ЖФ			0,146667	0,1467	0,00	1069,38	1069,38	689,92
ТЭЦ ВАЗа	Цветной б-р, владение № 15	ОДЗ	0,0900		0,0037	0,0937	222,49	8,57	231,06	227,67
ТЭЦ ВАЗа	Цветной б-р, владение № 15	ОДЗ			0,0037	0,0037	0,00	8,57	8,57	5,18
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, вл. 73	ОДЗ	0,2150	0,0220	0,1507	0,3877	585,89	349,12	935,01	796,87
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 60	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,51	0,00	21,51	21,51
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 60	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
ТоТЭЦ	Советская ул, д. 74А	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, вл. 1, стр. 9	ОДЗ	0,2000	1,0000		1,2000	2966,52	0,00	2966,52	2966,52
ТоТЭЦ	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15	0,00	9,15	9,15
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Степана Разина, влд. 16в	ЖФ	0,899	0,116	0,231	1,2460	2509,18	1684,27	4193,45	3595,81
ТоТЭЦ	Советская ул, д. 74А	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10	0,00	13,10	13,10
ТоТЭЦ	Советская ул, д. 74А	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 82	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,20
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 82	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,78	0,00	12,78	12,78
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, вл. 6г	ОДЗ	0,0330			0,0330	81,58	0,00	81,58	81,58
Котельная № 2	, Коммунистическая ул, д. 88	ОДЗ	0,5280	0,7720	0,5120	1,8120	3213,73	1186,13	4399,87	3930,53
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, дом № 11, корпус 1	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,30	0,00	2,30	2,30
ТЭЦ ВАЗа	Гая б-р, д. 7	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,94	0,00	9,94	9,94
ТоТЭЦ	Октябрьская ул, вл. 55	ОДЗ	0,0775			0,0775	191,59	0,00	191,59	191,59
ТЭЦ ВАЗа	ул Революционная, д. 53	ОДЗ	0,1158			0,1158	286,27	0,00	286,27	286,27
Котельная №8	ул Гидротехническая, зд. 34	ОДЗ	0,0427			0,0427	105,56	0,00	105,56	105,56
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 51М	ОДЗ	0,2353		0,1118	0,3471	581,78	258,96	840,74	738,28
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 26	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37	0,00	11,37	11,37

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 26	ОДЗ	0,0046		0,0000	0,0046	11,37	0,08	11,45	11,42
ТЭЦ ВАЗа	б-р Итальянский, д. 27	ЖФ	0,40974		0,0978	0,5075	1012,92	713,08	1726,00	1472,97
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Итальянский, д. 27	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,59	0,00	14,59	14,59
ТоТЭЦ	ул Калмыцкая, д. 31А	ОДЗ	0,1605		0,0904	0,2509	396,77	209,36	606,13	523,29
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 54	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85	0,00	12,85	12,85
ТЭЦ ВАЗа	51 б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0154		0,0001	0,0155	38,07	0,23	38,30	38,21
ТЭЦ ВАЗа	51 б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,07	0,00	38,07	38,07
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 14	ОДЗ	0,0254			0,0254	62,79	0,00	62,79	62,79
ТоТЭЦ	07 ул Ларина, д. 151	ОДЗ	0,3752			0,3752	927,48	0,00	927,48	927,48
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0116		0,0001	0,0117	28,78	0,16	28,94	28,87
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0099		0,0001	0,0099	24,35	0,12	24,47	24,42
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0124			0,0124	30,75	0,00	30,75	30,75
ТоТЭЦ	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 50	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,97	1083,85	992,46
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Итальянский, д. 27	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,59	0,00	14,59	14,59
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,19	0,00	5,19	5,19
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,52	0,00	7,52	7,52
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 68	ОДЗ	0,0070		0,0003	0,0073	17,33	0,58	17,91	17,68
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65	0,00	8,65	8,65
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, дом № 68Б	ОДЗ	0,7226		0,3390	1,0616	1786,42	785,35	2571,77	2261,02
ТЭЦ ВАЗа	б-р Курчатова, д. 7А	ОДЗ	0,2810			0,0698	694,66	161,70	856,36	792,38
Котельная № 2	12 ул Коммунистическая, д. 40	ОДЗ				0,2690	0,00	623,18	623,18	376,60
Котельная № 2	12 ул Коммунистическая, д. 40	ОДЗ	0,8650			0,2690	2138,37	623,18	2761,55	2514,97
ТЭЦ ВАЗа	Льва Яшина ул, здание № 18	ОДЗ	1,0870	2,0000	0,7850	3,8720	7631,38	1818,58	9449,96	8730,38
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38	0,00	10,38	10,38
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 48	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,92	0,00	28,92	28,92
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 48	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,58	0,58	0,35
ТЭЦ ВАЗа	47 ул 40 лет Победы, д. 6	ОДЗ	0,0123		0,0011	0,0134	30,41	2,55	32,96	31,95
ТЭЦ ВАЗа	47 ул 40 лет Победы, д. 6	ОДЗ	0,0086		0,0009	0,0095	21,26	2,18	23,44	22,58
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 70 лет Октября, д. 58А	ОДЗ	0,0096		0,0006	0,0102	23,73	1,34	25,08	24,54
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 35	ОДЗ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,16	8,07	8,01
ТЭЦ ВАЗа	30 б-р Цветной, д. 35	ОДЗ	0,0068		0,0006	0,0074	16,81	1,39	18,20	17,65
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, вл. 26	ОДЗ	0,0143	0,0210	0,0011	0,0364	87,22	2,62	89,83	88,80
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, здание № 59	ОДЗ	0,0430			0,0430	106,30	0,00	106,30	106,30
ТЭЦ ВАЗа	Приморский б-р, здание № 59	ОДЗ			0,0698	0,0698	0,00	161,70	161,70	97,72
ТоТЭЦ	ул Советская, д. 60А	ОДЗ	0,2700		0,1616	0,4316	667,47	374,37	1041,84	893,71
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0100		0,0005	0,0105	24,65	1,18	25,83	25,36
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,65	0,00	24,65	24,65
Котельная № 2	Есенина ул, владение № 18А	ОДЗ	0,0300	0,0437		0,0737	182,30	0,00	182,30	182,30
ТЭЦ ВАЗа	б-р Итальянский, д. 6	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17	0,00	7,17	7,17
ТЭЦ ВАЗа	б-р Итальянский, д. 6	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
ТЭЦ ВАЗа	б-р Итальянский, д. 6	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44	0,00	5,44	5,44

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	б-р Итальянский, д. 6	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,45	0,00	4,45	4,45
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 45М	ОДЗ	0,2374		0,0982	0,3355	586,84	227,40	814,25	724,27
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 40	ОДЗ	0,0585			0,0585	144,62	0,00	144,62	144,62
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 40	ОДЗ	0,0585		0,0017	0,0602	144,62	3,96	148,58	147,01
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,46	0,00	3,46	3,46
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16	0,00	8,16	8,16
ТЭЦ ВАЗа	Северная ул, домовладение № 22	ОДЗ			0,0625	0,0625	0,00	144,79	144,79	87,50
Котельная № 2	Коммунистическая ул, владение № 45Б	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,10	0,00	5,10	5,10
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, дом № 4	ОДЗ	0,0217			0,0217	53,64	0,00	53,64	53,64
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 49	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,30	0,30	0,18
Котельная №8	05 ул Гидротехническая, д. 35	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,97	0,97	0,59
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0013	0,0013	0,00	3,01	3,01	1,82
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 69	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,90	0,90	0,55
Котельная №8	05 ул Гидротехническая, д. 33	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 78	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
Котельная №8	41 ул Куйбышева, д. 32	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,21	0,21	0,13
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 12	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,35	0,35	0,21
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ			0,0015	0,0015	0,00	3,39	3,39	2,05
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,21	0,21	0,13
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 78	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	54 ул Мира, д. 111	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,55	2,55	1,54
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 100	ОДЗ			0,0122	0,0122	0,00	28,26	28,26	17,08
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 36	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,41	1,41	0,85
Котельная № 2	45 ул Мурысева, д. 93А	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,04	1,04	0,63
Котельная № 2	45 ул Мурысева, д. 93А	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,04	1,04	0,63
ТоТЭЦ	20 ул Гидростроевская, д. 26	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,44	0,44	0,27
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,14	0,14	0,08
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 73	ОДЗ			0,0024	0,0024	0,00	5,56	5,56	3,36
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 61	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
ТоТЭЦ	35 ул Голосова, д. 77	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
Район городских котельных/не_указано_РГК	12 ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,88	0,88	0,53
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 66	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,85	1,85	1,12
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,65	0,65	0,39
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 22	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,62	2,62	1,58
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 60	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,55	1,55	0,94

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	35 ул Голосова, д. 77	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 49	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,58	0,58	0,35
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,39	0,39	0,24
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 40	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,04	1,04	0,63
Котельная №8	05 ул Гидротехническая, д. 32	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,58	0,58	0,35
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 60	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,97	0,97	0,59
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 62	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,39	0,39	0,24
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 140	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,83	0,83	0,50
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 122	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,65	0,65	0,39
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 49	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,04	1,04	0,63
ТоТЭЦ	21 ул Жилина, д. 34	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,65	0,65	0,39
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 54	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,22	0,22	0,13
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 106	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,38	0,38	0,23
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 51	ОДЗ			0,0020	0,0020	0,00	4,63	4,63	2,80
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 166	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,08	1,08	0,66
ТоТЭЦ	21 ул Голосова, д. 113	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,97	0,97	0,59
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 132	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 166	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,42	0,42	0,25
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 52	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,25	0,25	0,15
ТоТЭЦ	54 ул Мира, д. 111	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	2,09	2,09	1,26
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 10	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	2,09	2,09	1,26
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 102	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,30	0,30	0,18
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 120	ОДЗ			0,0077	0,0077	0,00	17,84	17,84	10,78
Котельная №8	ул Железнодорожная, влд. 3А	ОДЗ			0,0495	0,0495	0,00	114,68	114,68	69,30
ТоТЭЦ	35 ул Голосова, д. 75	ОДЗ			0,0031	0,0031	0,00	7,27	7,27	4,40
ТоТЭЦ	35 ул Голосова, д. 75	ОДЗ			0,0031	0,0031	0,00	7,27	7,27	4,40
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0063	0,0063	0,00	14,60	14,60	8,82
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 16	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,53	0,53	0,32
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 15А	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,37	0,37	0,22
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 17	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,14	0,14	0,08
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 17	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,14	0,14	0,08
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 40	ОДЗ			0,0012	0,0012	0,00	2,83	2,83	1,71
ТоТЭЦ	21 ул Голосова, д. 113	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,34	0,34	0,21
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 158	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,39	0,39	0,24
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 13	ОДЗ			0,0061	0,0061	0,00	14,11	14,11	8,53
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	17 ул Мира, д. 98	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,39	0,39	0,24
ТоТЭЦ	54 ул Мира, д. 123	ОДЗ			0,0013	0,0013	0,00	2,97	2,97	1,79
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 14	ОДЗ			0,0111	0,0111	0,00	25,76	25,76	15,57
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	ул Мира, д. 96	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,39	0,39	0,24
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 101	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 35	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,17
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 51	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,69	1,69	1,02
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 44	ОДЗ			0,0013	0,0013	0,00	3,01	3,01	1,82
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 49	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,30	0,30	0,18
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 40	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,59	0,59	0,36
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 138	ОДЗ			0,0034	0,0034	0,00	7,85	7,85	4,75
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 28	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,59	0,59	0,36
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 79	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,25	0,25	0,15
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 52	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,30	0,30	0,18
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 117	ОДЗ			0,0035	0,0035	0,00	8,21	8,21	4,96
ТоТЭЦ	21 ул Голосова, д. 113	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	2,18	2,18	1,32
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 56	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,20
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, д. 47	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	1,02	1,02	0,62
Котельная № 2	50 ул Громовой, д. 26	ОДЗ			0,0057	0,0057	0,00	13,21	13,21	7,98
Котельная № 2	46 ул Механизаторов, влд. 20А	ОДЗ			0,0014	0,0014	0,00	3,24	3,24	1,96
ТЭЦ ВАЗа	Маршала Жукова ул, д. 46	ОДЗ	0,0160		0,0019	0,0179	39,55	4,45	44,00	42,24
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 22	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,78	0,78	0,47
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,27	1,27	0,77
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ			0,0012	0,0012	0,00	2,87	2,87	1,74
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 23	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 52	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 35	ОДЗ			0,0022	0,0022	0,00	5,20	5,20	3,14
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, влд. 25	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,16	1,16	0,70
БМК-34	Полевая ул, дом № 24	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,69	1,69	1,02
ТоТЭЦ	17 ул Мира, д. 98	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,37	1,37	0,83
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 24	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,25	0,25	0,15
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 51	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,42	0,42	0,25
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	50 б-р Ленина, д. 3	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 7А	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 152	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,49	0,49	0,29
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 152	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,49	0,49	0,29
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 100	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	04 ул Лесная, влд. 1	ОДЗ			0,7507	0,7507	0,00	1739,01	1739,01	1050,91
Район городских котельных (РГК)	Мурысева ул, влд. 52А	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 81	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 104	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,53	0,53	0,32
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 100	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,30	0,30	0,18
ТоТЭЦ	17 ул Мира, д. 98	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 160	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,86	0,86	0,52
ТоТЭЦ	50 б-р Ленина, д. 3	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,09	1,09	0,66

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Жилина ул, дом № 54	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,49	0,49	0,29
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 166	ОДЗ			0,0027	0,0027	0,00	6,26	6,26	3,78
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 100	ОДЗ			0,0023	0,0023	0,00	5,33	5,33	3,22
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 62	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,17
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 62	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
Район городских котельных/не_указано_РГК	12 ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 3	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,69	1,69	1,02
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 100	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,17
ТоТЭЦ	20 ул Советская, д. 89	ОДЗ			0,0043	0,0043	0,00	9,89	9,89	5,98
Котельная № 2	46 ул Коммунистическая, д. 41	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, влд. 25	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,37	0,37	0,22
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 100	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,39	0,39	0,24
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,09	1,09	0,66
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, влд. 25	ОДЗ			0,0014	0,0014	0,00	3,17	3,17	1,92
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, здание № 79А	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,90	1,90	1,15
БМК-34	Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ			0,0015	0,0015	0,00	3,58	3,58	2,16
БМК-34	Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ			0,0015	0,0015	0,00	3,58	3,58	2,16
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 60	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
Район городских котельных/не_указано_РГК	12 ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,42	0,42	0,25
Котельная №8	Шлюзовая ул, дом № 33	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 36	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,37	0,37	0,22
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 36	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,93	0,93	0,56
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,17
ТЭЦ ВАЗа	47 ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0142		0,0006	0,0148	34,98	1,44	36,42	35,85
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, д. 47	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,51	0,51	0,31
ТоТЭЦ	17 ул Мира, д. 98	ЖФ			0,2083	0,2083	0,00	1518,76	1518,76	979,84
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 49	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 11	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,30	1,30	0,78
ТоТЭЦ	50 ул Баныкина, д. 32	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,97	0,97	0,59
Котельная № 2	Краснодонцев ул, вл. 29	ОДЗ			0,0079	0,0079	0,00	18,39	18,39	11,11
ТоТЭЦ	ул Мира, д. 96А	ОДЗ			0,0050	0,0050	0,00	11,58	11,58	7,00
БМК-34	60 лет СССР ул, вл. 17	ОДЗ			0,0417	0,0417	0,00	96,53	96,53	58,33
ТЭЦ ВАЗа	43, район Ставропольский муниципальный, Подстепки Сельское поселение, с Подстепки, тер Комплекс Лужки-1 массив Южный, д. 22	ОДЗ	75,0000		6,2500	81,2500	185407,66	14479,17	199886,83	194157,66
ТоТЭЦ	Баныкина ул, владение № 44	ОДЗ			0,0188	0,0188	0,00	43,55	43,55	26,32
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 121	ОДЗ			0,0188	0,0188	0,00	43,55	43,55	26,32
ТЭЦ ВАЗа	Тольятти	ОДЗ			0,1228	0,1228	0,00	284,48	284,48	171,92
ТЭЦ ВАЗа	Тольятти	ОДЗ			0,1228	0,1228	0,00	284,48	284,48	171,92

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	Тольятти	ОДЗ			0,1228	0,1228	0,00	284,48	284,48	171,92
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 92А	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,92	1,92	1,16
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, вл. 71А	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,17
ТоТЭЦ	Толстого ул, вл. 15	ОДЗ			0,0028	0,0028	0,00	6,56	6,56	3,97
Котельная № 2	Матросова ул, д. 10	ОДЗ			0,0015	0,0015	0,00	3,57	3,57	2,16
ТоТЭЦ	Банькина ул, вл. 66	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 27А	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,16	1,16	0,70
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, вл. 71А	ОДЗ			0,0015	0,0015	0,00	3,49	3,49	2,11
Котельная №8	Носова ул, дом № 21	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,30	0,30	0,18
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 27	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	21 ул Жилина, д. 44	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,18	1,18	0,71
ТоТЭЦ	21 ул Жилина, д. 44	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,18	1,18	0,71
Котельная №8	Зеленая ул, владение № 11	ОДЗ			0,0901	0,0901	0,00	208,69	208,69	126,12
Котельная № 2	Механизаторов ул, д. 25	ОДЗ			0,0167	0,0167	0,00	38,61	38,61	23,33
Район городских котельных/не указано РГК	45 ул Лизы Чайкиной, д. 66	ОДЗ			0,0612	0,0612	0,00	141,75	141,75	85,66
ТЭЦ ВАЗа	, 40 лет Победы ул, вл. 94	ОДЗ	0,0580			0,0580	143,38	0,00	143,38	143,38
ТоТЭЦ	Карбышева ул, вл. 19А	ОДЗ			0,0014	0,0014	0,00	3,22	3,22	1,95
ТоТЭЦ	50 ул Карбышева, д. 6	ОДЗ			0,0098	0,0098	0,00	22,59	22,59	13,65
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 35	ОДЗ			0,0077	0,0077	0,00	17,84	17,84	10,78
ТоТЭЦ	50 ул Карбышева, д. 14	ОДЗ			0,0020	0,0020	0,00	4,54	4,54	2,74
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 54	ОДЗ			0,0018	0,0018	0,00	4,17	4,17	2,52
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 170	ОДЗ			0,0020	0,0020	0,00	4,63	4,63	2,80
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 170	ОДЗ			0,0013	0,0013	0,00	3,01	3,01	1,82
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 50	ОДЗ			0,0046	0,0046	0,00	10,66	10,66	6,44
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 50А	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
Котельная №8	Железнодорожная ул, дом № 19	ОДЗ			0,0212	0,0212	0,00	49,18	49,18	29,72
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 158	ОДЗ			0,0020	0,0020	0,00	4,66	4,66	2,82
Котельная № 2	Мурысева ул, владение № 61	ОДЗ			0,0253	0,0253	0,00	58,64	58,64	35,44
Котельная № 2	Мурысева ул, владение № 60	ОДЗ			0,0702	0,0702	0,00	162,51	162,51	98,21
ТоТЭЦ	50 ул Банькина, д. 32	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,64	2,64	1,60
ТоТЭЦ	50 ул Гидростроевская, д. 20	ЖФ			0,0925	0,0925	0,00	674,44	674,44	435,12
Котельная № 2	46 ул Коммунистическая, влд. 8	ОДЗ			0,0113	0,0113	0,00	26,25	26,25	15,87
Котельная №8	Гидротехническая ул, владение № 28	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,92	0,92	0,56
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 32Б	ОДЗ			0,0069	0,0069	0,00	15,99	15,99	9,66
Район городских котельных/РГК ЦТП № 8	Лизы Чайкиной ул, владение № 59	ОДЗ			0,0069	0,0069	0,00	15,93	15,93	9,63
п.Поволжский ГВС/не указано п.Поволжский ГВС	Городской округ Полевая ул, д. 28	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,38
ТоТЭЦ	50 ул Толстого, д. 28	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,88	0,88	0,53
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 3	ОДЗ			0,0012	0,0012	0,00	2,78	2,78	1,68
ТоТЭЦ	17 ул Мира, д. 94А	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	2,09	2,09	1,26

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Ленина ул, владение № 37	ОДЗ			0,0514	0,0514	0,00	119,15	119,15	72,00
ТоТЭЦ	Ленина ул, владение № 37А	ОДЗ			0,0833	0,0833	0,00	192,98	192,98	116,62
Котельная № 2	Матросова ул, владение № 33	ОДЗ			0,0042	0,0042	0,00	9,82	9,82	5,94
ТоТЭЦ	Новозаводская ул, владение № 10а, строение 6	ОДЗ	0,1800			0,1800	444,98	0,00	444,98	444,98
ТоТЭЦ	Новозаводская ул, владение № 10а, строение 6	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,14	0,00	32,14	32,14
ТоТЭЦ	Новозаводская ул, владение № 10а, строение 6	ОДЗ	0,2280			0,2280	563,64	0,00	563,64	563,64
ТоТЭЦ	Новозаводская ул, владение № 10а, строение 6	ОДЗ	0,2640			0,2640	652,63	0,00	652,63	652,63
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, владение № 57	ОДЗ			0,0020	0,0020	0,00	4,63	4,63	2,80
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 55	ОДЗ			0,0020	0,0020	0,00	4,63	4,63	2,80
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 104	ЖФ			0,0812	0,0812	0,00	592,05	592,05	381,96
ТоТЭЦ	Голосова ул, д. 77	ЖФ			0,103333	0,1033	0,00	753,42	753,42	486,08
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 78	ЖФ			0,2	0,2000	0,00	1458,24	1458,24	940,80
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 66	ЖФ			0,099167	0,0992	0,00	723,05	723,05	466,48
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 72	ЖФ			0,070833	0,0708	0,00	516,46	516,46	333,20
ТоТЭЦ	17 ул Голосова, д. 61	ЖФ			0,103333	0,1033	0,00	753,42	753,42	486,08
ТоТЭЦ	17 ул Голосова, д. 65	ЖФ			0,103333	0,1033	0,00	753,42	753,42	486,08
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 67	ЖФ			0,0845	0,0845	0,00	616,11	616,11	397,49
ТоТЭЦ	17 ул Голосова, д. 69	ЖФ			0,075	0,0750	0,00	546,84	546,84	352,80
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 81	ЖФ			0,1033	0,1033	0,00	753,18	753,18	485,92
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 85	ЖФ			0,103333	0,1033	0,00	753,42	753,42	486,08
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 87	ЖФ			0,103333	0,1033	0,00	753,42	753,42	486,08
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 91	ЖФ			0,071775	0,0718	0,00	523,33	523,33	337,63
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 59	ЖФ			0,103333	0,1033	0,00	753,42	753,42	486,08
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 44	ЖФ			0,1033	0,1033	0,00	753,18	753,18	485,92
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 54	ЖФ			0,103333	0,1033	0,00	753,42	753,42	486,08
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 60	ЖФ			0,076708	0,0767	0,00	559,29	559,29	360,83
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 68	ЖФ			0,099167	0,0992	0,00	723,05	723,05	466,48
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 70	ЖФ			0,099167	0,0992	0,00	723,05	723,05	466,48
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 74	ЖФ			0,107083	0,1071	0,00	780,76	780,76	503,72
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 71	ЖФ			0,0845	0,0845	0,00	616,11	616,11	397,49
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 89	ЖФ			0,103333	0,1033	0,00	753,42	753,42	486,08
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 57	ЖФ			0,083333	0,0833	0,00	607,60	607,60	392,00
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 100	ЖФ			0,258333	0,2583	0,00	1883,56	1883,56	1215,20
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 79	ЖФ			0,077083	0,0771	0,00	562,03	562,03	362,60
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 50	ЖФ			0,103333	0,1033	0,00	753,42	753,42	486,08
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 52	ЖФ			0,066667	0,0667	0,00	486,08	486,08	313,60
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 62	ЖФ			0,076708	0,0767	0,00	559,29	559,29	360,83
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 123А	ОДЗ			0,0085	0,0085	0,00	19,69	19,69	11,90
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 117	ОДЗ			0,0041	0,0041	0,00	9,56	9,56	5,78

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал	
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего		
ТоТЭЦ	04 ул Кирова, влд. 3Б	ОДЗ			0,0038	0,0038	0,00	8,69	8,69	5,25	
Котельная № 2	46 ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,13	0,13	0,08	
ТЭЦ ВАЗа	, Коммунальная ул, вл. 36	ОДЗ	0,1780	0,3680	0,0008	0,5468	1349,77	1,93	1351,70	1350,93	
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74	ОДЗ			0,0019	0,0019	0,00	4,50	4,50	2,72	
Котельная № 2	ул Механизаторов, влд. 14А	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,93	1,93	1,17	
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74А	ЖФ			0,19542	0,1954	0,00	1424,85	1424,85	919,26	
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 40	ОДЗ			0,0025	0,0025	0,00	5,79	5,79	3,50	
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74	ОДЗ			0,0035	0,0035	0,00	8,04	8,04	4,86	
ТоТЭЦ	Индустриальная ул, д. 1Д	ОДЗ	0,0671			0,0671	165,88	0,00	165,88	165,88	
ТоТЭЦ	Горького ул, д. 34А	ОДЗ			0,0023	0,0023	0,00	5,31	5,31	3,21	
ТоТЭЦ	21 ул Жилина, д. 34	ОДЗ			0,0021	0,0021	0,00	4,88	4,88	2,95	
п. Поволжский/_не_указано_п. Поволжский	Олимпийская ул, владение № 36	ОДЗ				0,0319	0,0319	0,00	73,84	73,84	44,63
Котельная №8	Железнодорожная ул, владение № 7А	ОДЗ				0,0042	0,0042	0,00	9,65	9,65	5,83
Котельная №8	Зеленая ул, владение № 3	ОДЗ				0,0249	0,0249	0,00	57,60	57,60	34,81
Котельная № 2	46 ул Лизы Чайкиной, влд. 32	ОДЗ				0,0221	0,0221	0,00	51,23	51,23	30,96
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 62	ОДЗ				0,0122	0,0122	0,00	28,24	28,24	17,07
Котельная № 2	Матросова ул, владение № 19А	ОДЗ				0,0046	0,0046	0,00	10,68	10,68	6,45
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 40	ОДЗ				0,0002	0,0002	0,00	0,44	0,44	0,27
ТоТЭЦ	Толстого ул, вл. 18А	ОДЗ				0,0092	0,0092	0,00	21,24	21,24	12,83
Котельная № 2	Матросова ул, владение № 19Б	ОДЗ				0,0038	0,0038	0,00	8,91	8,91	5,38
ТЭЦ ВАЗа	Северная ул, вл. 50	ОДЗ	0,0190				0,0190	46,97	0,00	46,97	
ТоТЭЦ	50 ул Толстого, д. 25	ЖФ				0,125	0,1250	0,00	911,40	911,40	588,00
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 19	ОДЗ				0,0053	0,0053	0,00	12,28	12,28	7,42
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 92А	ОДЗ				0,0102	0,0102	0,00	23,55	23,55	14,23
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, владение № 9-а	ОДЗ	0,0840				0,0840	207,66	0,00	207,66	
ТЭЦ ВАЗа	Борковская ул, вл. 68	ОДЗ	0,3570	0,2550	0,0007	0,6127	1512,93	1,62	1514,55	1513,91	
ТЭЦ ВАЗа	ул Вокзальная, влд. 104	ОДЗ	0,2210	1,1210		1,3420	3317,56	0,00	3317,56	3317,56	
ТЭЦ ВАЗа	ул Вокзальная, влд. 104	ОДЗ	0,3400			0,3400	840,51	0,00	840,51	840,51	
ТЭЦ ВАЗа	ул Вокзальная, влд. 104	ОДЗ	0,6000			0,6000	1483,26	0,00	1483,26	1483,26	
ТЭЦ ВАЗа	ш Южное, влд. 36	ОДЗ	1344,9954			37,9803	1382,9757	3324965,99	87987,70	3412953,69	3378138,41
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, влд. 25	ОДЗ				0,0001	0,0001	0,00	0,25	0,25	0,15
Котельная № 2	Матросова ул, владение № 19А	ОДЗ				0,0042	0,0042	0,00	9,61	9,61	5,81
ТоТЭЦ	Городской округ Мичурина ул, вл. 78А	ОДЗ				0,0032	0,0032	0,00	7,41	7,41	4,48
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, вл. 165А	ОДЗ				0,0316	0,0316	0,00	73,26	73,26	44,28
Котельная № 2	Матросова ул, д. 10	ЖФ				0,013128	0,0131	0,00	95,72	95,72	61,75
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 77	ЖФ				0,013128	0,0131	0,00	95,72	95,72	61,75
Котельная №8	Гидротехническая ул, вл. 34	ОДЗ				0,0688	0,0688	0,00	159,46	159,46	96,37
ТоТЭЦ	Банькина ул, владение № 30А	ОДЗ	0,1130				0,1130	279,35	0,00	279,35	279,35
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, д. 39	ОДЗ				0,0026	0,0026	0,00	6,06	6,06	3,66
ТоТЭЦ	Голосова ул, дом № 30	ОДЗ				0,0006	0,0006	0,00	1,30	1,30	0,78

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 30А	ОДЗ			0,0030	0,0030	0,00	6,95	6,95	4,20
ТоТЭЦ	50 ул Банькина, д. 6	ЖФ			0,16333	0,1633	0,00	1190,87	1190,87	768,30
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, владение № 39А	ОДЗ	0,0473			0,0473	116,93	0,00	116,93	116,93
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 49	ОДЗ			0,0013	0,0013	0,00	2,90	2,90	1,75
Котельная № 2	Механизаторов ул, д. 31А	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,64	1,64	0,99
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	Матросова ул, дом № 25	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,82	0,82	0,50
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 31	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,40	0,40	0,24
ТоТЭЦ	Толстого ул, вл. 7	ОДЗ			0,0163	0,0163	0,00	37,81	37,81	22,85
Котельная №8	Гидротехническая ул, вл. 14А	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,71	1,71	1,04
Котельная № 2	Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,83	0,83	0,50
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 63	ОДЗ			0,0013	0,0013	0,00	3,01	3,01	1,82
Район городских котельных/не_указано_РГК	ул Гидротехническая, влд. 9Б	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,83	0,83	0,50
Котельная №8	Городской округ Гидротехническая ул, д. 43	ОДЗ			0,0025	0,0025	0,00	5,79	5,79	3,50
Котельная № 2	45 ул Громовой, влд. 40	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,55	0,55	0,33
Котельная №8	Железнодорожная ул, вл. 45	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, вл. 53	ОДЗ			0,0250	0,0250	0,00	57,92	57,92	35,00
Район городских котельных/РГК ЦТП № 18	Коммунистическая ул, вл. 39	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,49	0,49	0,29
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 27	ОДЗ			0,0019	0,0019	0,00	4,40	4,40	2,66
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 73А	ОДЗ			0,0026	0,0026	0,00	6,02	6,02	3,64
Котельная №8	Куйбышева ул, владение № 24	ОДЗ			0,0169	0,0169	0,00	39,09	39,09	23,63
Котельная №8	Куйбышева ул, владение № 18А	ОДЗ			0,0037	0,0037	0,00	8,60	8,60	5,20
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 63	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,83	0,83	0,50
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 77	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 43	ОДЗ			0,0020	0,0020	0,00	4,70	4,70	2,84
Котельная № 2	Ярославская ул, дом № 35	ОДЗ			0,0022	0,0022	0,00	5,19	5,19	3,14
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 40	ОДЗ			0,0017	0,0017	0,00	3,87	3,87	2,34
Котельная №8	Гидротехническая ул, вл. 10А	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,12	1,12	0,68
ТоТЭЦ	Жилина ул, дом № 54	ОДЗ			0,0030	0,0030	0,00	6,95	6,95	4,20
Котельная № 2	ул Мурысева, влд. 55А	ОДЗ			0,0039	0,0039	0,00	9,10	9,10	5,50
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 73А	ОДЗ			0,0042	0,0042	0,00	9,65	9,65	5,83
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 36А	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,45	1,45	0,88
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ			0,0024	0,0024	0,00	5,52	5,52	3,33
ТЭЦ ВАЗа	Тольятти	ОДЗ			35,8438	35,8438	0,00	83038,21	83038,21	50181,36
ТЭЦ ВАЗа	Тольятти	ОДЗ			0,0100	0,0100	0,00	23,17	23,17	14,00
ТЭЦ ВАЗа	Тольятти	ОДЗ			0,0416	0,0416	0,00	96,37	96,37	58,24
ТЭЦ ВАЗа	Тольятти	ОДЗ			1,8842	1,8842	0,00	4364,99	4364,99	2637,84
ТоТЭЦ	21 ул Жилина, д. 34	ОДЗ			0,0012	0,0012	0,00	2,66	2,66	1,61
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 42	ОДЗ			0,0117	0,0117	0,00	27,11	27,11	16,38
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 42	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	54 ул Карбышева, д. 25	ОДЗ			0,0021	0,0021	0,00	4,82	4,82	2,91
ТоТЭЦ	07 ул Новозаводская, зд. 10	ОДЗ	0,1105			0,1105	273,12	0,00	273,12	273,12
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 74	ОДЗ			0,0013	0,0013	0,00	3,08	3,08	1,86
Котельная № 2	Мурысева ул, владение № 60А	ОДЗ			0,0608	0,0608	0,00	140,84	140,84	85,11
ТЭЦ ВАЗа	32 ул Революционная, влд. 6	ЖФ	0,093	0,096	0,003	0,1920	467,23	21,87	489,10	481,34
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 85	ОДЗ			0,0118	0,0118	0,00	27,33	27,33	16,52
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 7А	ОДЗ			0,0110	0,0110	0,00	25,55	25,55	15,44
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 32	ЖФ			0,145833	0,1458	0,00	1063,30	1063,30	686,00
ТоТЭЦ	Голосова ул, вл. 32А	ОДЗ			0,0050	0,0050	0,00	11,58	11,58	7,00
ТоТЭЦ	Банькина ул, владение № 32А	ОДЗ			0,0044	0,0044	0,00	10,09	10,09	6,10
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 34А	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,62	1,62	0,98
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 5	ОДЗ			0,0067	0,0067	0,00	15,45	15,45	9,33
Котельная № 2	50 ул Ярославская, д. 29	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,38	1,38	0,83
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 73А	ОДЗ			0,0018	0,0018	0,00	4,17	4,17	2,52
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 73А	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	2,09	2,09	1,26
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 47	ОДЗ			0,0025	0,0025	0,00	5,79	5,79	3,50
ТоТЭЦ	Карбышева ул, владение № 2	ОДЗ			0,0104	0,0104	0,00	24,09	24,09	14,56
Район городских котельных/_не_указано_Район городских котельных	45 ул Громовой, влд. 35, стр. 8	ОДЗ	4,4349	11,8976	0,1013	16,4338	40375,68	234,56	40610,24	40517,43
ТоТЭЦ	Жилина ул, дом № 54	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,81	0,81	0,49
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 108	ОДЗ			0,0014	0,0014	0,00	3,22	3,22	1,94
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	Матросова ул, д. 25	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,19
ТоТЭЦ	19 ул Лесная, д. 44	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,58	0,58	0,35
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 78	ОДЗ			0,0025	0,0025	0,00	5,79	5,79	3,50
Котельная № 2	Громовой ул, владение № 20А	ОДЗ			0,0195	0,0195	0,00	45,18	45,18	27,30
ТоТЭЦ	Толстого ул, дом № 5	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	1,01	1,01	0,61
ТЭЦ ВАЗа	пр-кт Московский	ОДЗ	0,0630		0,0017	0,0647	155,74	3,94	159,68	158,12
Котельная № 2	Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,17
ТЭЦ ВАЗа	Московский пр-кт, владение № 12	ОДЗ	0,0170		0,0012	0,0182	42,03	2,78	44,81	43,71
Котельная № 2	Матросова ул, вл. 35А	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,15	0,15	0,09
Котельная № 2	Коммунистическая ул, вл. 38А	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,88	1,88	1,14
Котельная № 2	50 ул Матросова, д. 10	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,45	0,45	0,27
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 58А	ЖФ			0,075	0,0750	0,00	546,84	546,84	352,80
Котельная № 2	08 ул Матросова, д. 60	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,19
ТЭЦ ВАЗа	Вокзальная ул, д. 1А	ОДЗ	0,0830			0,0830	205,18	0,00	205,18	205,18
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 9	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,76	0,76	0,46
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 13	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 23	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,21	0,21	0,13
Котельная №8	05 ул Гидротехническая, д. 35	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,30	0,30	0,18
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 62	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,35	0,35	0,21

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Район городских котельных/не указано_РГК	ул Мурысева, влд. 59А	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,56	0,56	0,34
БМК-34	Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10
Котельная №8	Железнодорожная ул, вл. 45	ОДЗ			0,0012	0,0012	0,00	2,68	2,68	1,62
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 62	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,61	1,61	0,97
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 55	ОДЗ			0,0167	0,0167	0,00	38,69	38,69	23,38
ТоТЭЦ	50 б-р Ленина, д. 16	ЖФ			0,2	0,2000	0,00	1458,24	1458,24	940,80
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 72	ОДЗ			0,0040	0,0040	0,00	9,35	9,35	5,65
Котельная №8	05 ул Гидротехническая, д. 41	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
Котельная № 2	ул Лизы Чайкиной	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,32	2,32	1,40
ТЭЦ ВАЗа	ул Вокзальная, влд. 19б	ОДЗ	0,0160	0,0390	0,0030	0,0580	135,97	6,95	142,92	140,17
ТЭЦ ВАЗа	ул Вокзальная, влд. 78а	ОДЗ	0,0140	0,0080	0,0210	0,0430	54,39	48,65	103,04	83,79
ТЭЦ ВАЗа	Воскресенская ул, вл. 11	ОДЗ	0,1180	0,1780	0,0120	0,3080	731,74	27,80	759,54	748,54
ТЭЦ ВАЗа	Воскресенская ул, вл. 11	ОДЗ	0,2700	0,1630	0,0280	0,4610	1070,42	64,87	1135,29	1109,62
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Воскресенская, влд. 11	ОДЗ	0,0080	0,0350		0,0430	106,30	0,00	106,30	106,30
ТЭЦ ВАЗа	Воскресенская ул, вл. 28	ОДЗ	0,0500	0,0200	0,0060	0,0760	173,05	13,90	186,95	181,45
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Коммунальная, влд. 29	ОДЗ	0,1380		0,0210	0,1590	341,15	48,65	389,80	370,55
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Коммунальная, влд. 29	ОДЗ		0,9100		0,9100	2249,61	0,00	2249,61	2249,61
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Коммунальная, влд. 29	ОДЗ	0,1740	4,6900	0,0800	4,9440	12024,30	185,33	12209,64	12136,30
ТЭЦ ВАЗа	Коммунальная ул, вл. 29	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42	0,00	7,42	7,42
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Коммунальная, влд. 29	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
ТЭЦ ВАЗа	Коммунальная ул, вл. 29	ОДЗ	0,3560	0,1520	0,0250	0,5330	1255,83	57,92	1313,74	1290,83
ТЭЦ ВАЗа	Коммунальная ул, вл. 29	ОДЗ	0,0390	0,2140	0,0350	0,2880	625,44	81,08	706,53	674,44
ТЭЦ ВАЗа	Коммунальная ул, вл. 29	ОДЗ	0,0180	0,0300	0,0010	0,0490	118,66	2,32	120,98	120,06
ТЭЦ ВАЗа	б-р Луначарского, влд. 12а	ОДЗ	0,0030		0,0010	0,0040	7,42	2,32	9,73	8,82
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Крайняя, влд. 16	ОДЗ	0,0150	0,0180	0,0010	0,0340	81,58	2,32	83,90	82,98
ТЭЦ ВАЗа	ул Офицерская, влд. 10, стр. 1	ОДЗ	0,0660	0,0200	0,0200	0,1060	212,60	46,33	258,93	240,60
ТЭЦ ВАЗа	ул Офицерская, влд. 10, стр. 1	ОДЗ	0,0710	0,1000	0,0100	0,1810	422,73	23,17	445,90	436,73
ТЭЦ ВАЗа	ул Офицерская, влд. 10б, стр. 2	ОДЗ	0,0430	0,0200	0,0070	0,0700	155,74	16,22	171,96	165,54
ТЭЦ ВАЗа	ул Офицерская, влд. 12б	ОДЗ	0,0700	0,0620	0,0090	0,1410	326,32	20,85	347,17	338,92
ТЭЦ ВАЗа	24 ул Офицерская, влд. 48	ОДЗ	0,0300		0,0010	0,0310	74,16	2,32	76,48	75,56
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, влд. 28б	ОДЗ	0,0050	0,0080	0,0010	0,0140	32,14	2,32	34,45	33,54
ТЭЦ ВАЗа	ул Революционная, влд. 54в	ОДЗ	0,0100	0,0120	0,0050	0,0270	54,39	11,58	65,97	61,39
ТЭЦ ВАЗа	Туполева б-р, зд. 1А	ОДЗ	0,0850	0,1320	0,0880	0,3050	536,45	203,87	740,31	659,65
ТЭЦ ВАЗа	ул Фрунзе, влд. 31, к. А	ОДЗ	0,3320	0,3810	0,1050	0,8180	1762,61	243,25	2005,86	1909,61
ТЭЦ ВАЗа	ул Фрунзе, влд. 31, к. А	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,25	0,00	22,25	22,25
ТЭЦ ВАЗа	Фрунзе ул, д. 27 А	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50	0,00	44,50	44,50
ТЭЦ ВАЗа	28 ул Юбилейная, влд. 10	ОДЗ	0,0450	0,0390	0,0030	0,0870	207,66	6,95	214,61	211,86
ТЭЦ ВАЗа	43 ш Южное, влд. 119Б	ОДЗ	0,0170	0,0140	0,0010	0,0320	76,64	2,32	78,95	78,04
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 40А	ОДЗ			0,0133	0,0133	0,00	30,72	30,72	18,56
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 54	ОДЗ			0,0018	0,0018	0,00	4,17	4,17	2,52
ТоТЭЦ	Мира ул, владение № 135	ОДЗ			0,0278	0,0278	0,00	64,35	64,35	38,89
ТоТЭЦ	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 116	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,42
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 99	ОДЗ			0,0025	0,0025	0,00	5,87	5,87	3,55
ТоТЭЦ	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ			0,0063	0,0063	0,00	14,48	14,48	8,75
Котельная № 2	45 ул Лизы Чайкиной, д. 85	ОДЗ			0,0026	0,0026	0,00	6,07	6,07	3,67
Котельная № 2	45 ул Лизы Чайкиной, д. 85	ОДЗ			0,0015	0,0015	0,00	3,45	3,45	2,08
ТЭЦ ВАЗа	ул Вокзальная, зд. 100	ОДЗ	0,0246			0,0246	60,81	0,00	60,81	60,81
ТЭЦ ВАЗа	ул Вокзальная, зд. 100	ОДЗ	0,0685		0,0660	0,1345	169,29	152,90	322,19	261,69
ТЭЦ ВАЗа	ул Вокзальная, зд. 100	ОДЗ	0,0246			0,0246	60,81	0,00	60,81	60,81
ТЭЦ ВАЗа	ул Вокзальная, зд. 100	ОДЗ	1,1340			1,1340	2803,36	0,00	2803,36	2803,36
ТЭЦ ВАЗа	ул Вокзальная, зд. 100	ОДЗ	1,1260			1,1260	2783,59	0,00	2783,59	2783,59
ТЭЦ ВАЗа	ул Вокзальная, зд. 100	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,22	0,00	25,22	25,22
ТЭЦ ВАЗа	ул Вокзальная, зд. 100	ОДЗ	11,3190			11,3190	27981,72	0,00	27981,72	27981,72
Котельная №8	41 ул Гидротехническая, д. 22	ЖФ			0,20875	0,2088	0,00	1522,04	1522,04	981,96
Котельная №8	13 ул Куйбышева, д. 18	ЖФ			0,439583	0,4396	0,00	3205,09	3205,09	2067,80
Котельная №8	50 ул Куйбышева, д. 36	ЖФ			0,2625	0,2625	0,00	1913,94	1913,94	1234,80
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 5	ЖФ			0,160952	0,1610	0,00	1173,53	1173,53	757,12
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 40	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,69	0,69	0,42
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 19	ЖФ			0,12225	0,1223	0,00	891,35	891,35	575,06
ТЭЦ ВАЗа	28 б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,3193		0,3168	0,6361	789,42	733,92	1523,34	1232,94
ТоТЭЦ	19 ул Карла Маркса, д. 25А	ОДЗ			0,0015	0,0015	0,00	3,45	3,45	2,09
ТоТЭЦ	54 ул Мира, д. 89	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,22	2,22	1,34
Котельная № 2	Есенина ул, владение № 18	ОДЗ			0,0253	0,0253	0,00	58,64	58,64	35,44
Район городских котельных/ не указано ЦТП РГК	Громовой ул, владение № 32А	ОДЗ			0,0035	0,0035	0,00	8,14	8,14	4,92
Котельная № 2	Ярославская ул, владение № 7А	ОДЗ			0,0022	0,0022	0,00	5,07	5,07	3,06
ТоТЭЦ	20 ул Баныкина, д. 2	ЖФ			0,1458	0,1458	0,00	1063,06	1063,06	685,84
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 152	ОДЗ			0,0023	0,0023	0,00	5,42	5,42	3,28
Котельная № 2	12 ул Матросова, д. 26А	ЖФ			0,072	0,0720	0,00	524,97	524,97	338,69
Котельная № 2	ул Механизаторов, д. 20А	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,48	2,48	1,50
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 36	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,10	1,10	0,67
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 24	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,61	1,61	0,97
ТоТЭЦ	Ленина б-р, д. 3	ЖФ			0,2	0,2000	0,00	1458,24	1458,24	940,80
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 5	ЖФ			0,0858	0,0858	0,00	625,58	625,58	403,60
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 7А	ЖФ			0,2454	0,2454	0,00	1789,26	1789,26	1154,36
ТоТЭЦ	50 ул Александра Кудашева, д. 120	ЖФ			0,1435	0,1435	0,00	1046,29	1046,29	675,02
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 83	ЖФ			0,0858	0,0858	0,00	625,58	625,58	403,60
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 18	ЖФ			0,08333	0,0833	0,00	607,58	607,58	391,98
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 22	ЖФ			0,08333	0,0833	0,00	607,58	607,58	391,98
ТоТЭЦ	50 ул Толстого, д. 28	ЖФ			0,5833	0,5833	0,00	4252,96	4252,96	2743,84
ТоТЭЦ	Толстого ул, дом № 5	ЖФ			0,3333	0,3333	0,00	2430,16	2430,16	1567,84
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 20	ЖФ			0,416667	0,4167	0,00	3038,00	3038,00	1960,00
ТоТЭЦ	50 ул Толстого, д. 24	ЖФ			0,3333	0,3333	0,00	2430,16	2430,16	1567,84
ТоТЭЦ	50 ул Толстого, д. 26	ЖФ			0,08333	0,0833	0,00	607,58	607,58	391,98

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 36	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,77	0,77	0,47
Котельная № 2	46 ул Механизаторов, д. 25	ЖФ			0,12225	0,1223	0,00	891,35	891,35	575,06
Котельная №8	50 ул Шлюзовая, д. 25	ЖФ	0,423733			0,4237	1047,51	0,00	1047,51	1047,51
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	Матросова ул, дом № 25	ЖФ			0,14868	0,1487	0,00	1084,06	1084,06	699,39
Котельная № 2	50 ул Есенина, д. 14	ЖФ			0,0775	0,0775	0,00	565,07	565,07	364,56
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, д. 31	ЖФ			0,2625	0,2625	0,00	1913,94	1913,94	1234,80
Котельная № 2	08 ул Лизы Чайкиной, двлд. 73	ЖФ			0,1914	0,1914	0,00	1395,54	1395,54	900,35
Котельная № 2	08 ул Матросова, д. 18	ЖФ			0,1625	0,1625	0,00	1184,82	1184,82	764,40
Котельная № 2	46 ул Механизаторов, д. 16	ЖФ			0,219767	0,2198	0,00	1602,37	1602,37	1033,78
Район городских котельных (РГК)/РГК ЦТП № 11	50 ул Механизаторов, д. 29	ЖФ			0,0775	0,0775	0,00	565,07	565,07	364,56
Котельная № 2	46 ул Механизаторов, д. 31	ЖФ			0,254167	0,2542	0,00	1853,18	1853,18	1195,60
Котельная № 2	50 ул Мурысева, д. 42	ЖФ			0,1625	0,1625	0,00	1184,82	1184,82	764,40
Котельная № 2	50 ул Мурысева, д. 71	ЖФ			0,4135	0,4135	0,00	3014,91	3014,91	1945,10
Котельная № 2	50 ул Ярославская, д. 29	ЖФ			0,12225	0,1223	0,00	891,35	891,35	575,06
Котельная № 2	50 ул Ярославская, д. 9	ЖФ			0,125292	0,1253	0,00	913,53	913,53	589,37
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 38	ЖФ	0,638			0,6380	1577,20	0,00	1577,20	1577,20
ЦТП Район городских котельных/ЦТП № 20	Матросова ул, дом № 27	ЖФ			0,13708	0,1371	0,00	999,48	999,48	644,82
Район городских котельных (ЦТП)	Тольятти	ЖФ			0,0001	0,0001	0,00	0,73	0,73	0,47
ТЭЦ ВАЗа	Тольятти	ЖФ	0,000000 01		0,0001	0,0001	0,00	0,73	0,73	0,47
ТоТЭЦ	Тольятти	ЖФ	0,000000 01		0,0001	0,0001	0,00	0,73	0,73	0,47
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, влд. 61	ЖФ			0,455	0,4550	0,00	3317,50	3317,50	2140,32
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, влд. 61	ЖФ	1,207979			1,2080	2986,25	0,00	2986,25	2986,25
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 102	ЖФ			0,2979	0,2979	0,00	2172,05	2172,05	1401,32
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 102	ЖФ	0,919			0,9190	2271,86	0,00	2271,86	2271,86
ТоТЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 11А	ЖФ			0,12496	0,1250	0,00	911,11	911,11	587,81
ТоТЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 11А	ЖФ	0,3352			0,3352	828,65	0,00	828,65	828,65
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 122	ЖФ			0,3917	0,3917	0,00	2855,96	2855,96	1842,56
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 122	ЖФ	1,46			1,4600	3609,27	0,00	3609,27	3609,27
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 15	ЖФ			0,3278	0,3278	0,00	2390,06	2390,06	1541,97
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 15	ЖФ	0,85			0,8500	2101,29	0,00	2101,29	2101,29
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, д. 15Г	ЖФ	0,128		0,0779	0,2059	316,43	567,98	884,41	682,87
ТЭЦ ВАЗа	40 лет Победы ул, д. 15Г	ЖФ	0,128			0,1280	316,43	0,00	316,43	316,43
ТоТЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 15Д	ЖФ			0,1778	0,1778	0,00	1296,38	1296,38	836,37
ТоТЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 15Д	ЖФ	0,460362			0,4604	1138,06	0,00	1138,06	1138,06
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 17	ЖФ			0,125	0,1250	0,00	911,40	911,40	588,00
ТоТЭЦ	ул 40 лет Победы, д. 17	ЖФ	0,2709			0,2709	669,69	0,00	669,69	669,69

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 17а	ЖФ			0,125	0,1250	0,00	911,40	911,40	588,00
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 17а	ЖФ	0,2764			0,2764	683,29	0,00	683,29	683,29
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 17Г	ЖФ			0,0675	0,0675	0,00	492,16	492,16	317,52
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 17Г	ЖФ	0,195689			0,1957	483,76	0,00	483,76	483,76
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 17Д	ЖФ			0,1153	0,1153	0,00	840,68	840,68	542,37
ТоТЭЦ	30 ул 40 лет Победы, д. 17Д	ЖФ	0,310646			0,3106	767,95	0,00	767,95	767,95
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 30	ЖФ	0,244		0,1337	0,3777	603,19	974,83	1578,03	1232,12
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, д. 30	ЖФ	0,244			0,2440	603,19	0,00	603,19	603,19
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д	ЖФ	0,6697		0,2125	0,8822	1655,57	1549,38	3204,95	2655,17
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 43Д	ЖФ			0,2125	0,2125	0,00	1549,38	1549,38	999,60
ТоТЭЦ	Городской округ 40 лет Победы ул, д. 45Г	ЖФ	0,3962		0,1527	0,5489	979,45	1113,37	2092,81	1697,75
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 47В	ЖФ			0,355	0,3550	0,00	2588,38	2588,38	1669,92
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 47В	ЖФ	1,249			1,2490	3087,66	0,00	3087,66	3087,66
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 51В	ЖФ	0,45647	0,03955		0,4960	1226,21	0,00	1226,21	1226,21
ТоТЭЦ	56 ул 40 лет Победы, д. 51В	ЖФ			0,23375	0,2338	0,00	1704,32	1704,32	1099,56
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 58	ЖФ			0,2525	0,2525	0,00	1841,03	1841,03	1187,76
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 58	ЖФ	0,659			0,6590	1629,12	0,00	1629,12	1629,12
ТоТЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 61В	ЖФ			0,45975	0,4598	0,00	3352,13	3352,13	2162,66
ТоТЭЦ	50 ул 40 лет Победы, д. 61В	ЖФ	1,18806			1,1881	2937,01	0,00	2937,01	2937,01
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 72	ЖФ			0,2988	0,2988	0,00	2178,61	2178,61	1405,56
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 72	ЖФ	0,919			0,9190	2271,86	0,00	2271,86	2271,86
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 72А	ЖФ			0,0083	0,0083	0,00	60,52	60,52	39,04
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 72А	ЖФ	0,092			0,0920	227,43	0,00	227,43	227,43
ТЭЦ ВАЗа	56 ул 40 лет Победы, д. 76	ЖФ			0,5358	0,5358	0,00	3906,62	3906,62	2520,40
ТЭЦ ВАЗа	56 ул 40 лет Победы, д. 76	ЖФ	1,732			1,7320	4281,68	0,00	4281,68	4281,68
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 90	ЖФ			0,15	0,1500	0,00	1093,68	1093,68	705,60
ТЭЦ ВАЗа	50 ул 40 лет Победы, д. 90	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 98	ЖФ	0,572		0,2042	0,7762	1414,04	1488,86	2902,91	2374,60
ТЭЦ ВАЗа	39 ул 40 лет Победы, д. 98	ЖФ	0,572			0,5720	1414,04	0,00	1414,04	1414,04
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 17В	ЖФ	1,05067			1,0507	2597,36	0,00	2597,36	2597,36
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 17В	ЖФ			0,2874	0,2874	0,00	2095,49	2095,49	1351,93
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ЖФ	0,27322			0,2732	675,43	0,00	675,43	675,43
ТоТЭЦ	00 ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ЖФ			0,149	0,1490	0,00	1086,39	1086,39	700,90
ТЭЦ ВАЗа	30 ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ЖФ	0,550159		0,25316	0,8033	1360,05	1845,84	3205,89	2550,91
ТоТЭЦ	04 б-р 50 лет Октября, д. 10	ЖФ	0,33422			0,3342	826,23	0,00	826,23	826,23
ТоТЭЦ	04 б-р 50 лет Октября, д. 10	ЖФ			0,1325	0,1325	0,00	966,08	966,08	623,28
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 10А	ЖФ	0,234			0,2340	578,47	0,00	578,47	578,47
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 10А	ЖФ			0,1133	0,1133	0,00	826,09	826,09	532,96
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 11	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54	0,00	505,54	505,54
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 13	ЖФ			0,0717	0,0717	0,00	522,78	522,78	337,28
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 13	ЖФ	0,271312			0,2713	670,71	0,00	670,71	670,71
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 15	ЖФ	0,2265			0,2265	559,93	0,00	559,93	559,93

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 15	ЖФ			0,1258	0,1258	0,00	917,23	917,23	591,76
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 19	ЖФ			0,0775	0,0775	0,00	565,07	565,07	364,56
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 19	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 2	ЖФ	0,222			0,2220	548,81	0,00	548,81	548,81
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 2	ЖФ			0,0771	0,0771	0,00	562,15	562,15	362,68
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 25	ЖФ	0,3			0,3000	741,63	0,00	741,63	741,63
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 25	ЖФ			0,0992	0,0992	0,00	723,29	723,29	466,64
ТоТЭЦ	04 б-р 50 лет Октября, д. 27	ЖФ	0,291			0,2910	719,38	0,00	719,38	719,38
ТоТЭЦ	04 б-р 50 лет Октября, д. 27	ЖФ			0,11667	0,1167	0,00	850,66	850,66	548,82
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 4	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 4	ЖФ			0,0992	0,0992	0,00	723,29	723,29	466,64
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 6	ЖФ			0,0992	0,0992	0,00	723,29	723,29	466,64
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 6	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 7	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54	0,00	505,54	505,54
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 7	ЖФ			0,0775	0,0775	0,00	565,07	565,07	364,56
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 73А	ЖФ			0,221	0,2210	0,00	1611,36	1611,36	1039,58
ТоТЭЦ	50 лет Октября б-р, дом № 73А	ЖФ	0,1901			0,1901	469,95	0,00	469,95	469,95
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 8	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 8	ЖФ			0,0992	0,0992	0,00	723,29	723,29	466,64
ТоТЭЦ	50 б-р 50 лет Октября, д. 9	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54	0,00	505,54	505,54
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, д. 43	ЖФ	0,365		0,2097	0,5747	902,32	1528,96	2431,28	1888,75
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, д. 43	ЖФ	0,365		0,5937	0,9587	902,32	4328,79	5231,10	3695,08
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, дом № 48	ЖФ			0,1388	0,1388	0,00	1012,02	1012,02	652,92
ТЭЦ ВАЗа	70 лет Октября ул, дом № 48	ЖФ	0,9			0,9000	2224,89	0,00	2224,89	2224,89
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 48А	ЖФ	0,08		0,0216	0,1016	197,77	157,49	355,26	299,37
ТЭЦ ВАЗа	31 ул 70 лет Октября, д. 48А	ЖФ	0,08		0,1058	0,1858	197,77	771,41	969,18	695,45
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, влд. 17	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25	0,00	0,25	0,25
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 23	ЖФ	0,215			0,2150	531,50	0,00	531,50	531,50
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 28	ЖФ			0,0957	0,0957	0,00	697,77	697,77	450,17
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 28	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	50 ш Автозаводское, д. 30	ЖФ			0,0957	0,0957	0,00	697,77	697,77	450,17
ТоТЭЦ	50 ш Автозаводское, д. 30	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 39	ЖФ			0,38175	0,3818	0,00	2783,42	2783,42	1795,75
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 39	ЖФ	0,6505			0,6505	1608,10	0,00	1608,10	1608,10
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 41	ЖФ			0,205	0,2050	0,00	1494,70	1494,70	964,32
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 41	ЖФ	0,38			0,3800	939,40	0,00	939,40	939,40
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 43	ЖФ			0,22625	0,2263	0,00	1649,63	1649,63	1064,28
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 43	ЖФ	0,83734			0,8373	2069,99	0,00	2069,99	2069,99
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 47	ЖФ			0,5	0,5000	0,00	3645,60	3645,60	2352,00
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 47	ЖФ	0,6788			0,6788	1678,06	0,00	1678,06	1678,06
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 49	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 51	ЖФ			0,35	0,3500	0,00	2551,92	2551,92	1646,40

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 51	ЖФ	0,63			0,6300	1557,42	0,00	1557,42	1557,42
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 100	ЖФ	0,271			0,2710	669,94	0,00	669,94	669,94
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 100	ЖФ	0,271		0,0212	0,2922	669,94	154,57	824,51	769,66
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 102	ЖФ			0,0771	0,0771	0,00	562,15	562,15	362,68
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 102	ЖФ	0,271			0,2710	669,94	0,00	669,94	669,94
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Автостроителей, д. 34	ЖФ			0,1213	0,1213	0,00	884,42	884,42	570,60
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Автостроителей, д. 34	ЖФ	0,121			0,1210	299,12	0,00	299,12	299,12
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, д. 41	ЖФ			0,2513	0,2513	0,00	1832,28	1832,28	1182,12
ТЭЦ ВАЗа	56 ул Автостроителей, д. 41	ЖФ	1,154			1,1540	2852,81	0,00	2852,81	2852,81
ТЭЦ ВАЗа	56 ул Автостроителей, д. 53Б	ЖФ			0,0696	0,0696	0,00	507,47	507,47	327,40
ТЭЦ ВАЗа	56 ул Автостроителей, д. 53Б	ЖФ	0,076			0,0760	187,88	0,00	187,88	187,88
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, д. 59Б	ЖФ	0,091		0,0567	0,1477	224,96	413,41	638,37	491,68
ТЭЦ ВАЗа	Автостроителей ул, д. 59Б	ЖФ	0,091		0,0567	0,1477	224,96	413,41	638,37	491,68
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 72а	ЖФ	0,06		0,012	0,0720	148,33	87,49	235,82	204,77
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Автостроителей, д. 72а	ЖФ	0,06			0,0600	148,33	0,00	148,33	148,33
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 90	ЖФ			0,0771	0,0771	0,00	562,15	562,15	362,68
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Автостроителей, д. 90	ЖФ	0,271			0,2710	669,94	0,00	669,94	669,94
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 110	ЖФ	0,892949			0,8929	2207,46	0,00	2207,46	2207,46
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 110	ЖФ			0,219	0,2190	0,00	1596,77	1596,77	1030,18
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 116	ЖФ	0,56			0,5600	1384,38	0,00	1384,38	1384,38
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 116	ЖФ			0,83	0,8300	0,00	6051,70	6051,70	3904,32
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 118	ЖФ	0,72			0,7200	1779,91	0,00	1779,91	1779,91
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 118	ЖФ			1	1,0000	0,00	7291,20	7291,20	4704,00
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 96	ЖФ			0,0813	0,0813	0,00	592,77	592,77	382,44
ТоТЭЦ	04 ул Александра Кудашева, д. 96	ЖФ	0,588			0,5880	1453,60	0,00	1453,60	1453,60
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, влд. 20	ЖФ			0,0001	0,0001	0,00	0,73	0,73	0,47
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, влд. 20	ЖФ	1,207			1,2070	2983,83	0,00	2983,83	2983,83
ТоТЭЦ	20 ул Баныкина, влд. 8, стр. 6, кв. 6	ЖФ	0,142			0,1420	351,04	0,00	351,04	351,04
ТоТЭЦ	20 ул Баныкина, влд. 8, стр. 6, кв. 6	ЖФ			0,0415	0,0415	0,00	302,58	302,58	195,22
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 10	ЖФ			0,3	0,3000	0,00	2187,36	2187,36	1411,20
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 10	ЖФ	0,3172			0,3172	784,15	0,00	784,15	784,15
ТоТЭЦ	Баныкина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,69852			0,6985	1726,81	0,00	1726,81	1726,81
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 14	ЖФ			0,28	0,2800	0,00	2041,54	2041,54	1317,12
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 14	ЖФ	0,507			0,5070	1253,36	0,00	1253,36	1253,36
ТоТЭЦ	Баныкина ул, д. 16Г	ЖФ			0,1342	0,1342	0,00	978,48	978,48	631,28
ТоТЭЦ	Баныкина ул, д. 16Г	ЖФ	0,229			0,2290	566,11	0,00	566,11	566,11
ТоТЭЦ	Баныкина ул, дом № 20Б	ЖФ	0,152193		0,0283	0,1805	376,24	206,34	582,58	509,36
ТоТЭЦ	Баныкина ул, дом № 21А	ЖФ	0,622343	0,045047		0,6674	1649,86	0,00	1649,86	1649,86
ТоТЭЦ	Баныкина ул, дом № 21А	ЖФ			0,1608	0,1608	0,00	1172,42	1172,42	756,40
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 24	ЖФ			0,0001	0,0001	0,00	0,73	0,73	0,47
ТоТЭЦ	21 ул Баныкина, д. 24	ЖФ	0,572			0,5720	1414,04	0,00	1414,04	1414,04
ТоТЭЦ	Баныкина ул, д. 70	ЖФ	1,153			1,1530	2850,33	0,00	2850,33	2850,33

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Банькина ул, д. 70	ЖФ			0,3568	0,3568	0,00	2601,50	2601,50	1678,39
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Баумана, д. 10	ЖФ	0,425		0,1108	0,5358	1050,64	807,86	1858,51	1571,85
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Баумана, д. 10	ЖФ	0,425			0,4250	1050,64	0,00	1050,64	1050,64
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Баумана, д. 4	ЖФ	0,425		0,34	0,7650	1050,64	2479,01	3529,65	2650,00
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Баумана, д. 4	ЖФ	0,425		0,377	0,8020	1050,64	2748,78	3799,43	2824,05
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 10	ЖФ			0,09721	0,0972	0,00	708,78	708,78	457,28
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 10	ЖФ	0,161399			0,1614	398,99	0,00	398,99	398,99
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 12	ЖФ			0,09721	0,0972	0,00	708,78	708,78	457,28
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 12	ЖФ	0,1675			0,1675	414,08	0,00	414,08	414,08
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 2	ЖФ			0,12083	0,1208	0,00	881,00	881,00	568,38
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 2	ЖФ	0,197			0,1970	487,00	0,00	487,00	487,00
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 23	ЖФ	0,1907			0,1907	471,43	0,00	471,43	471,43
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 23	ЖФ			0,12	0,1200	0,00	874,94	874,94	564,48
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 25	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 25	ЖФ			0,09917	0,0992	0,00	723,07	723,07	466,50
ТоТЭЦ	50 ул Белорусская, д. 27	ЖФ	0,299			0,2990	739,16	0,00	739,16	739,16
ТоТЭЦ	50 ул Белорусская, д. 27	ЖФ			0,0992	0,0992	0,00	723,29	723,29	466,64
ТоТЭЦ	Белорусская ул, д. 4	ЖФ			0,12083	0,1208	0,00	881,00	881,00	568,38
ТоТЭЦ	Белорусская ул, д. 4	ЖФ	0,162064			0,1621	400,64	0,00	400,64	400,64
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 6	ЖФ			0,09721	0,0972	0,00	708,78	708,78	457,28
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 6	ЖФ	0,131986			0,1320	326,28	0,00	326,28	326,28
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 7	ЖФ			1	1,0000	0,00	7291,20	7291,20	4704,00
ТоТЭЦ	20 ул Белорусская, д. 7	ЖФ	0,24			0,2400	593,30	0,00	593,30	593,30
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Ботаническая, д. 5Д	ЖФ	0,344574	0,022918	0,13979	0,5073	908,48	1019,24	1927,71	1566,05
ТЭЦ ВАЗа	Городской округ Ботаническая ул, д. 5Ж	ЖФ	1,071564 91		0,18998	1,2615	2649,02	1385,18	4034,20	3542,68
ТЭЦ ВАЗа	Владимира Высоцкого ул, дом № 11	ЖФ	0,61		0,175	0,7850	1507,98	1275,96	2783,94	2331,18
ТЭЦ ВАЗа	Владимира Высоцкого ул, дом № 13	ЖФ	0,4		0,1166	0,5166	988,84	850,15	1838,99	1537,33
ТЭЦ ВАЗа	Владимира Высоцкого ул, дом № 21	ЖФ	0,69			0,6900	1705,75	0,00	1705,75	1705,75
ТЭЦ ВАЗа	Владимира Высоцкого ул, дом № 21	ЖФ			0,1416	0,1416	0,00	1032,43	1032,43	666,09
ТЭЦ ВАЗа	Владимира Высоцкого ул, дом № 9	ЖФ	0,8		0,1958	0,9958	1977,68	1427,62	3405,30	2898,72
ТЭЦ ВАЗа	00 ул Вокзальная, влд. 30а	ЖФ	0,253			0,2530	625,44	0,00	625,44	625,44
ТЭЦ ВАЗа	00 ул Вокзальная, влд. 30а	ЖФ			0,148	0,1480	0,00	1079,10	1079,10	696,19
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, влд. 2а	ЖФ	0,288			0,2880	711,97	0,00	711,97	711,97
ТЭЦ ВАЗа	ул Ворошилова, влд. 2а	ЖФ			0,0721	0,0721	0,00	525,70	525,70	339,16
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 2	ЖФ	0,302			0,3020	746,57	0,00	746,57	746,57
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 2	ЖФ			0,0782	0,0782	0,00	570,17	570,17	367,85
ТЭЦ ВАЗа	40 ул Ворошилова, д. 24	ЖФ	0,64		0,15	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
ТЭЦ ВАЗа	40 ул Ворошилова, д. 24	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 2В	ЖФ	0,309			0,3090	763,88	0,00	763,88	763,88
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 2В	ЖФ			0,0792	0,0792	0,00	577,46	577,46	372,56
ТЭЦ ВАЗа	Ворошилова ул, д. 30	ЖФ			0,4	0,4000	0,00	2916,48	2916,48	1881,60
ТЭЦ ВАЗа	Ворошилова ул, д. 30	ЖФ	1,118			1,1180	2763,81	0,00	2763,81	2763,81

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 31	ЖФ			0,3379	0,3379	0,00	2463,70	2463,70	1589,48
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 31	ЖФ	1,154			1,1540	2852,81	0,00	2852,81	2852,81
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 41	ЖФ			0,4563	0,4563	0,00	3326,97	3326,97	2146,44
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 41	ЖФ	1,461			1,4610	3611,74	0,00	3611,74	3611,74
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 43	ЖФ			0,1746	0,1746	0,00	1273,04	1273,04	821,32
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 43	ЖФ	0,461			0,4610	1139,64	0,00	1139,64	1139,64
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 67	ЖФ	1,154			1,1540	2852,81	0,00	2852,81	2852,81
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 67	ЖФ	1,154		0,3388	1,4928	2852,81	2470,26	5323,06	4446,52
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 71	ЖФ			0,3388	0,3388	0,00	2470,26	2470,26	1593,72
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Ворошилова, д. 71	ЖФ	1,154			1,1540	2852,81	0,00	2852,81	2852,81
ТоТЭЦ	17 ул Гагарина, д. 2	ЖФ	0,144523			0,1445	357,28	0,00	357,28	357,28
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 10	ЖФ			0,542	0,5420	0,00	3951,83	3951,83	2549,57
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 10	ЖФ	2,19			2,1900	5413,90	0,00	5413,90	5413,90
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Гая, д. 11	ЖФ			0,2146	0,2146	0,00	1564,69	1564,69	1009,48
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Гая, д. 11	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 14	ЖФ			0,15	0,1500	0,00	1093,68	1093,68	705,60
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 14	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Гая, д. 15	ЖФ			0,3308	0,3308	0,00	2411,93	2411,93	1556,08
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Гая, д. 15	ЖФ	0,982			0,9820	2427,60	0,00	2427,60	2427,60
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 2	ЖФ			0,4163	0,4163	0,00	3035,33	3035,33	1958,28
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 2	ЖФ	1,325			1,3250	3275,54	0,00	3275,54	3275,54
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Гая, д. 21	ЖФ			0,2146	0,2146	0,00	1564,69	1564,69	1009,48
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Гая, д. 21	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Гая, д. 23	ЖФ			0,2146	0,2146	0,00	1564,69	1564,69	1009,48
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Гая, д. 23	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Гая, д. 25	ЖФ			0,8125	0,8125	0,00	5924,10	5924,10	3822,00
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Гая, д. 25	ЖФ	2,19			2,1900	5413,90	0,00	5413,90	5413,90
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Гая, д. 6	ЖФ			0,2146	0,2146	0,00	1564,69	1564,69	1009,48
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Гая, д. 6	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
ТЭЦ ВАЗа	Гая б-р, д. 7	ЖФ			0,21458	0,2146	0,00	1564,55	1564,55	1009,38
ТЭЦ ВАЗа	Гая б-р, д. 7	ЖФ	0,509			0,5090	1258,30	0,00	1258,30	1258,30
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 9	ЖФ			0,15	0,1500	0,00	1093,68	1093,68	705,60
ТЭЦ ВАЗа	39 б-р Гая, д. 9	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТоТЭЦ	20 ул Гидростроевская, д. 12	ЖФ			0,0255	0,0255	0,00	185,93	185,93	119,95
ТоТЭЦ	20 ул Гидростроевская, д. 12	ЖФ	0,036968			0,0370	91,39	0,00	91,39	91,39
ТоТЭЦ	20 ул Гидростроевская, д. 13	ЖФ	0,041833			0,0418	103,42	0,00	103,42	103,42
ТоТЭЦ	50 ул Гидростроевская, д. 14	ЖФ	0,0982			0,0982	242,76	0,00	242,76	242,76
ТоТЭЦ	20 ул Гидростроевская, д. 16	ЖФ	0,17			0,1700	420,26	0,00	420,26	420,26
ТоТЭЦ	50 ул Гидростроевская, д. 19	ЖФ	0,041			0,0410	101,36	0,00	101,36	101,36
ТоТЭЦ	20 ул Гидростроевская, д. 21	ЖФ	0,021927			0,0219	54,21	0,00	54,21	54,21
ТоТЭЦ	Гидростроевская ул, д. 24	ЖФ			0,0416	0,0416	0,00	303,31	303,31	195,69
ТоТЭЦ	20 ул Гидростроевская, д. 24	ЖФ	0,169			0,1690	417,79	0,00	417,79	417,79

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	20 ул Гидростроевская, д. 26	ЖФ	0,4443			0,4443	1098,35	0,00	1098,35	1098,35
ТоТЭЦ	20 ул Гидростроевская, д. 5	ЖФ	0,1279			0,1279	316,18	0,00	316,18	316,18
ТоТЭЦ	50 ул Гидростроевская, д. 7	ЖФ	0,08			0,0800	197,77	0,00	197,77	197,77
ТоТЭЦ	20 ул Гидростроевская, д. 9	ЖФ	0,08			0,0800	197,77	0,00	197,77	197,77
Котельная №8	05 ул Гидротехническая, влд. 286	ЖФ	0,554463			0,5545	1370,69	0,00	1370,69	1370,69
Котельная №8	05 ул Гидротехническая, влд. 286	ЖФ			0,2214	0,2214	0,00	1614,27	1614,27	1041,47
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 18	ЖФ			0,20933	0,2093	0,00	1526,27	1526,27	984,69
Котельная №8	41 ул Гидротехническая, д. 18	ЖФ	0,2756			0,2756	681,31	0,00	681,31	681,31
Котельная №8	50 ул Гидротехническая, д. 20	ЖФ	0,1378			0,1378	340,66	0,00	340,66	340,66
Котельная №8	50 ул Гидротехническая, д. 20	ЖФ			0,104667	0,1047	0,00	763,15	763,15	492,35
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 24	ЖФ			0,19	0,1900	0,00	1385,33	1385,33	893,76
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 24	ЖФ	0,51185			0,5119	1265,35	0,00	1265,35	1265,35
Котельная №8	50 ул Гидротехническая, д. 27	ЖФ	0,306			0,3060	756,46	0,00	756,46	756,46
Котельная №8	50 ул Гидротехническая, д. 27	ЖФ			0,104	0,1040	0,00	758,28	758,28	489,22
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 38	ЖФ			0,1808	0,1808	0,00	1318,25	1318,25	850,48
Котельная №8	Гидротехническая ул, д. 41	ЖФ			0,0775	0,0775	0,00	565,07	565,07	364,56
Котельная №8	50 ул Гидротехническая, д. 41	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная №8	Гидротехническая ул, д. 7	ЖФ	0,4688			0,4688	1158,92	0,00	1158,92	1158,92
Котельная №8	50 ул Гидротехническая, д. 7	ЖФ			0,155	0,1550	0,00	1130,14	1130,14	729,12
ТоТЭЦ	21 ул Голосова, д. 44	ЖФ			0,44792	0,4479	0,00	3265,87	3265,87	2107,02
ТоТЭЦ	21 ул Голосова, д. 44	ЖФ	1,265			1,2650	3127,21	0,00	3127,21	3127,21
ТоТЭЦ	Голосова ул, д. 63	ЖФ			0,1033	0,1033	0,00	753,18	753,18	485,92
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 63	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 73	ЖФ			0,103333	0,1033	0,00	753,42	753,42	486,08
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 73	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	35 ул Голосова, д. 75	ЖФ			0,145833	0,1458	0,00	1063,30	1063,30	686,00
ТоТЭЦ	35 ул Голосова, д. 75	ЖФ	0,338			0,3380	835,57	0,00	835,57	835,57
ТоТЭЦ	21 ул Голосова, д. 95	ЖФ			0,354	0,3540	0,00	2581,08	2581,08	1665,22
ТоТЭЦ	21 ул Голосова, д. 95	ЖФ	0,85			0,8500	2101,29	0,00	2101,29	2101,29
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 29	ЖФ	0,168			0,1680	415,31	0,00	415,31	415,31
ТоТЭЦ	11 ул Горького, д. 29А	ЖФ			0,15	0,1500	0,00	1093,68	1093,68	705,60
ТоТЭЦ	11 ул Горького, д. 29А	ЖФ	0,1637			0,1637	404,68	0,00	404,68	404,68
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 31	ЖФ	0,11			0,1100	271,93	0,00	271,93	271,93
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 33	ЖФ	0,317			0,3170	783,66	0,00	783,66	783,66
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 33	ЖФ			0,0845	0,0845	0,00	616,11	616,11	397,49
ТоТЭЦ	11 ул Горького, д. 34А	ЖФ			0,15	0,1500	0,00	1093,68	1093,68	705,60
ТоТЭЦ	11 ул Горького, д. 34А	ЖФ	0,1637			0,1637	404,68	0,00	404,68	404,68
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 35	ЖФ			0,1292	0,1292	0,00	942,02	942,02	607,76
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 35	ЖФ	0,3172			0,3172	784,15	0,00	784,15	784,15
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 36	ЖФ			0,0505	0,0505	0,00	368,21	368,21	237,55
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 36	ЖФ	0,1202			0,1202	297,15	0,00	297,15	297,15
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 37	ЖФ			0,0957	0,0957	0,00	697,77	697,77	450,17

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 37	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 38	ЖФ				0,0792	0,00	577,46	577,46	372,56
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 38	ЖФ	0,2007			0,2007	496,15	0,00	496,15	496,15
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 40	ЖФ	0,2707			0,2707	669,20	0,00	669,20	669,20
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 40	ЖФ				0,10575	0,00	771,04	771,04	497,45
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 42	ЖФ				0,0526	0,00	383,52	383,52	247,43
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 42	ЖФ	0,12			0,1200	296,65	0,00	296,65	296,65
ТоТЭЦ	Горького ул, д. 44	ЖФ				0,0833	0,00	607,36	607,36	391,84
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 44	ЖФ	0,19			0,1900	469,70	0,00	469,70	469,70
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 46	ЖФ				0,0992	0,00	723,29	723,29	466,64
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 46	ЖФ	0,236			0,2360	583,42	0,00	583,42	583,42
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 50	ЖФ	0,15			0,1500	370,82	0,00	370,82	370,82
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 50	ЖФ				0,0845	0,00	616,11	616,11	397,49
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 54	ЖФ	0,12			0,1200	296,65	0,00	296,65	296,65
ТоТЭЦ	19 ул Горького, д. 54	ЖФ				0,047917	0,00	349,37	349,37	225,40
ТоТЭЦ	Горького ул, д. 58	ЖФ				0,0675	0,00	492,16	492,16	317,52
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 58	ЖФ	0,1581			0,1581	390,84	0,00	390,84	390,84
ТоТЭЦ	09 ул Горького, д. 59	ЖФ	0,188833			0,1888	466,81	0,00	466,81	466,81
ТоТЭЦ	09 ул Горького, д. 59	ЖФ				0,0845	0,00	616,11	616,11	397,49
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 60	ЖФ				0,0845	0,00	616,11	616,11	397,49
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 60	ЖФ	0,198227			0,1982	490,04	0,00	490,04	490,04
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 66	ЖФ				0,0845	0,00	616,11	616,11	397,49
ТоТЭЦ	50 ул Горького, д. 66	ЖФ	0,257			0,2570	635,33	0,00	635,33	635,33
ТоТЭЦ	09 ул Горького, д. 70	ЖФ	0,1014			0,1014	250,67	0,00	250,67	250,67
ТоТЭЦ	09 ул Горького, д. 72	ЖФ	0,1014			0,1014	250,67	0,00	250,67	250,67
ТоТЭЦ	04 ул Горького, д. 74	ЖФ				0,105	0,00	765,58	765,58	493,92
ТоТЭЦ	Горького ул, д. 74	ЖФ	0,2			0,2000	494,42	0,00	494,42	494,42
ТоТЭЦ	Горького ул, дом № 76	ЖФ				0,105	0,00	765,58	765,58	493,92
ТоТЭЦ	Горького ул, дом № 76	ЖФ	0,2			0,2000	494,42	0,00	494,42	494,42
ТоТЭЦ	09 ул Горького, д. 82	ЖФ	0,1014			0,1014	250,67	0,00	250,67	250,67
ТоТЭЦ	09 ул Горького, д. 84	ЖФ	0,1823			0,1823	450,66	0,00	450,66	450,66
Котельная № 2	50 ул Громовой, д. 10	ЖФ	0,52252			0,5225	1291,72	0,00	1291,72	1291,72
Котельная № 2	Громовой ул, д. 10	ЖФ				0,12225	0,00	891,35	891,35	575,06
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 10А	ЖФ				0,12225	0,00	891,35	891,35	575,06
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 10А	ЖФ	0,52252			0,5225	1291,72	0,00	1291,72	1291,72
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 20	ЖФ				0,19	0,00	1385,33	1385,33	893,76
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 20	ЖФ	0,8534			0,8534	2109,69	0,00	2109,69	2109,69
Котельная № 2	50 ул Громовой, д. 26	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
Котельная № 2	50 ул Громовой, д. 26	ЖФ				0,0952	0,00	694,12	694,12	447,82
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, дом № 10	ЖФ				0,6566	0,00	4787,40	4787,40	3088,65
ТЭЦ ВАЗа	Дзержинского ул, дом № 10	ЖФ	1,237			1,2370	3057,99	0,00	3057,99	3057,99
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 11	ЖФ				0,433	0,00	3157,09	3157,09	2036,83

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 11	ЖФ	1,122			1,1220	2773,70	0,00	2773,70	2773,70
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 49	ЖФ			0,544	0,5440	0,00	3966,41	3966,41	2558,98
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 49	ЖФ	2,204			2,2040	5448,51	0,00	5448,51	5448,51
ТЭЦ ВАЗа	ул Дзержинского, д. 50	ЖФ			0,1208	0,1208	0,00	880,78	880,78	568,24
ТЭЦ ВАЗа	ул Дзержинского, д. 50	ЖФ	0,268			0,2680	662,52	0,00	662,52	662,52
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ЖФ	0,825			0,8250	2039,48	0,00	2039,48	2039,48
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Дзержинского, д. 5А	ЖФ	0,825		0,398	1,2230	2039,48	2901,90	4941,38	3911,68
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/НС 1/т/с от НС 1 (Дзерж 63, Революция)	50 ул Дзержинского, д. 63	ЖФ	0,679		0,272	0,9510	1678,56	1983,21	3661,76	2958,05
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/НС 1/т/с от НС 1 (Дзерж 63, Революция)	50 ул Дзержинского, д. 63	ЖФ	0,679			0,6790	1678,56	0,00	1678,56	1678,56
Котельная № 2	Есенина ул, д. 14	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная № 2	50 ул Есенина, д. 16	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная № 2	50 ул Есенина, д. 16	ЖФ			0,0775	0,0775	0,00	565,07	565,07	364,56
Котельная №8	Железнодорожная ул, д. 31	ЖФ	0,78412			0,7841	1938,42	0,00	1938,42	1938,42
Котельная №8	Железнодорожная ул, д. 39	ЖФ	0,312			0,3120	771,30	0,00	771,30	771,30
Котельная №8	50 ул Железнодорожная, д. 39	ЖФ			0,091875	0,0919	0,00	669,88	669,88	432,18
Котельная №8	41 ул Железнодорожная, д. 5	ЖФ	0,304			0,3040	751,52	0,00	751,52	751,52
Котельная №8	41 ул Железнодорожная, д. 5	ЖФ			0,109792	0,1098	0,00	800,52	800,52	516,46
ТоТЭЦ	21 ул Жилина, влд. 36	ЖФ			0,2028	0,2028	0,00	1478,66	1478,66	953,97
ТоТЭЦ	21 ул Жилина, влд. 36	ЖФ	0,1947			0,1947	481,32	0,00	481,32	481,32
ТоТЭЦ	50 ул Жилина, д. 1	ЖФ	0,13			0,1300	321,37	0,00	321,37	321,37
ТоТЭЦ	50 ул Жилина, д. 10	ЖФ	0,102			0,1020	252,15	0,00	252,15	252,15
ТоТЭЦ	11 ул Жилина, д. 11	ЖФ	0,111			0,1110	274,40	0,00	274,40	274,40
ТоТЭЦ	50 ул Жилина, д. 12	ЖФ	0,198			0,1980	489,48	0,00	489,48	489,48
ТоТЭЦ	50 ул Жилина, д. 13	ЖФ	0,158			0,1580	390,59	0,00	390,59	390,59
ТоТЭЦ	50 ул Жилина, д. 14	ЖФ	0,0935			0,0935	231,14	0,00	231,14	231,14
ТоТЭЦ	11 ул Жилина, д. 16	ЖФ	0,1235			0,1235	305,30	0,00	305,30	305,30
ТоТЭЦ	50 ул Жилина, д. 17	ЖФ	0,146			0,1460	360,93	0,00	360,93	360,93
ТоТЭЦ	50 ул Жилина, д. 18	ЖФ	0,198			0,1980	489,48	0,00	489,48	489,48
ТоТЭЦ	10 ул Жилина, д. 19	ЖФ	0,1			0,1000	247,21	0,00	247,21	247,21
ТоТЭЦ	50 ул Жилина, д. 1А	ЖФ	0,202			0,2020	499,36	0,00	499,36	499,36
ТоТЭЦ	50 ул Жилина, д. 2	ЖФ	0,143			0,1430	353,51	0,00	353,51	353,51
ТоТЭЦ	50 ул Жилина, д. 20	ЖФ	0,095			0,0950	234,85	0,00	234,85	234,85
ТоТЭЦ	10 ул Жилина, д. 21	ЖФ	0,111663			0,1117	276,04	0,00	276,04	276,04
ТоТЭЦ	50 ул Жилина, д. 22	ЖФ	0,119			0,1190	294,18	0,00	294,18	294,18
ТоТЭЦ	50 ул Жилина, д. 23	ЖФ	0,1034			0,1034	255,62	0,00	255,62	255,62

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТотЭЦ	50 ул Жилина, д. 24	ЖФ	0,112114			0,1121	277,16	0,00	277,16	277,16
ТотЭЦ	10 ул Жилина, д. 25	ЖФ	0,136			0,1360	336,21	0,00	336,21	336,21
ТотЭЦ	21 ул Жилина, д. 28	ЖФ	0,0965			0,0965	238,56	0,00	238,56	238,56
ТотЭЦ	11 ул Жилина, д. 3	ЖФ	0,085			0,0850	210,13	0,00	210,13	210,13
ТотЭЦ	50 ул Жилина, д. 30	ЖФ	0,0975			0,0975	241,03	0,00	241,03	241,03
ТотЭЦ	21 ул Жилина, д. 34	ЖФ			0,2028	0,2028	0,00	1478,66	1478,66	953,97
ТотЭЦ	21 ул Жилина, д. 34	ЖФ	0,1947			0,1947	481,32	0,00	481,32	481,32
ТотЭЦ	21 ул Жилина, д. 38	ЖФ			0,2297	0,2297	0,00	1674,79	1674,79	1080,51
ТотЭЦ	21 ул Жилина, д. 38	ЖФ	0,4532			0,4532	1120,36	0,00	1120,36	1120,36
ТотЭЦ	50 ул Жилина, д. 3А	ЖФ	0,128			0,1280	316,43	0,00	316,43	316,43
ТотЭЦ	50 ул Жилина, д. 4	ЖФ	0,102			0,1020	252,15	0,00	252,15	252,15
ТотЭЦ	21 ул Жилина, д. 40	ЖФ			0,2297	0,2297	0,00	1674,79	1674,79	1080,51
ТотЭЦ	21 ул Жилина, д. 40	ЖФ	0,4532			0,4532	1120,36	0,00	1120,36	1120,36
ТотЭЦ	21 ул Жилина, д. 42	ЖФ			0,238	0,2380	0,00	1735,31	1735,31	1119,55
ТотЭЦ	21 ул Жилина, д. 42	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТотЭЦ	21 ул Жилина, д. 44	ЖФ			0,25	0,2500	0,00	1822,80	1822,80	1176,00
ТотЭЦ	21 ул Жилина, д. 44	ЖФ	0,27916			0,2792	690,11	0,00	690,11	690,11
ТотЭЦ	21 ул Жилина, д. 46	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТотЭЦ	Жилина ул, дом № 54	ЖФ			0,2	0,2000	0,00	1458,24	1458,24	940,80
ТотЭЦ	Жилина ул, дом № 54	ЖФ	0,19			0,1900	469,70	0,00	469,70	469,70
ТотЭЦ	21 ул Жилина, д. 56	ЖФ			0,2	0,2000	0,00	1458,24	1458,24	940,80
ТотЭЦ	21 ул Жилина, д. 56	ЖФ	0,19			0,1900	469,70	0,00	469,70	469,70
ТотЭЦ	21 ул Жилина, д. 58	ЖФ			0,2	0,2000	0,00	1458,24	1458,24	940,80
ТотЭЦ	21 ул Жилина, д. 58	ЖФ	0,2427			0,2427	599,98	0,00	599,98	599,98
ТотЭЦ	50 ул Жилина, д. 5А	ЖФ	0,182			0,1820	449,92	0,00	449,92	449,92
ТотЭЦ	21 ул Жилина, д. 60	ЖФ			0,2	0,2000	0,00	1458,24	1458,24	940,80
ТотЭЦ	21 ул Жилина, д. 60	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТотЭЦ	21 ул Жилина, д. 62	ЖФ			0,2	0,2000	0,00	1458,24	1458,24	940,80
ТотЭЦ	21 ул Жилина, д. 62	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
ТотЭЦ	50 ул Жилина, д. 8	ЖФ	0,102			0,1020	252,15	0,00	252,15	252,15
Котельная №8	Зеленая ул, д. 5	ЖФ			0,156	0,1560	0,00	1137,43	1137,43	733,82
Котельная №8	50 ул Зеленая, д. 5	ЖФ	0,442			0,4420	1092,67	0,00	1092,67	1092,67
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Итальянский, д. 16	ЖФ			0,129167	0,1292	0,00	941,78	941,78	607,60
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Итальянский, д. 16	ЖФ	0,42			0,4200	1038,28	0,00	1038,28	1038,28
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Итальянский, д. 18	ЖФ			0,12	0,1200	0,00	874,94	874,94	564,48
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Итальянский, д. 18	ЖФ	0,328			0,3280	810,85	0,00	810,85	810,85
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Итальянский, д. 20	ЖФ			0,12	0,1200	0,00	874,94	874,94	564,48
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Итальянский, д. 20	ЖФ	0,372			0,3720	919,62	0,00	919,62	919,62
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Итальянский, д. 22	ЖФ			0,1192	0,1192	0,00	869,11	869,11	560,72
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Итальянский, д. 22	ЖФ	0,373			0,3730	922,09	0,00	922,09	922,09
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Итальянский, д. 24	ЖФ			0,1956	0,1956	0,00	1426,16	1426,16	920,10
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Итальянский, д. 24	ЖФ	0,7635			0,7635	1887,45	0,00	1887,45	1887,45

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	Итальянский б-р, дом № 25	ЖФ	0,4		0,117	0,5170	988,84	853,07	1841,91	1539,21
ТЭЦ ВАЗа	Итальянский б-р, дом № 6	ЖФ	0,9328		0,136	1,0688	2305,98	991,60	3297,58	2945,72
ТоТЭЦ	04 ул Калмыцкая, д. 29	ЖФ			0,0683	0,0683	0,00	497,99	497,99	321,28
ТоТЭЦ	04 ул Калмыцкая, д. 29	ЖФ	0,4427			0,4427	1094,40	0,00	1094,40	1094,40
ТоТЭЦ	Калмыцкая ул, дом № 31	ЖФ			0,0156	0,0156	0,00	113,74	113,74	73,38
ТоТЭЦ	Калмыцкая ул, дом № 31	ЖФ	0,311			0,3110	768,82	0,00	768,82	768,82
ТоТЭЦ	Калмыцкая ул, дом № 33	ЖФ			0,02035	0,0204	0,00	148,38	148,38	95,73
ТоТЭЦ	Калмыцкая ул, дом № 33	ЖФ	0,412			0,4120	1018,51	0,00	1018,51	1018,51
ТоТЭЦ	04 ул Калмыцкая, д. 34	ЖФ			0,28025	0,2803	0,00	2043,36	2043,36	1318,30
ТоТЭЦ	04 ул Калмыцкая, д. 34	ЖФ	0,715094			0,7151	1767,79	0,00	1767,79	1767,79
ТоТЭЦ	04 ул Калмыцкая, д. 36	ЖФ	0,7176			0,7176	1773,98	0,00	1773,98	1773,98
ТоТЭЦ	04 ул Калмыцкая, д. 37	ЖФ			0,2296	0,2296	0,00	1674,06	1674,06	1080,04
ТоТЭЦ	04 ул Калмыцкая, д. 37	ЖФ	0,934			0,9340	2308,94	0,00	2308,94	2308,94
ТоТЭЦ	04 ул Калмыцкая, д. 42	ЖФ			0,375	0,3750	0,00	2734,20	2734,20	1764,00
ТоТЭЦ	04 ул Калмыцкая, д. 42	ЖФ	0,65			0,6500	1606,87	0,00	1606,87	1606,87
ТоТЭЦ	35 ул Карбышева, д. 3	ЖФ			0,075	0,0750	0,00	546,84	546,84	352,80
ТоТЭЦ	35 ул Карбышева, д. 3	ЖФ	0,1854		26,6777	26,8631	458,33	194512,45	194970,77	125950,23
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, влд. 71	ЖФ			0,098	0,0980	0,00	714,54	714,54	460,99
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, влд. 71	ЖФ	0,11			0,1100	271,93	0,00	271,93	271,93
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 16	ЖФ			0,0975	0,0975	0,00	710,89	710,89	458,64
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 16	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46	0,00	424,46	424,46
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 17	ЖФ			0,07083	0,0708	0,00	516,44	516,44	333,18
ТоТЭЦ	19 ул Карла Маркса, д. 17	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46	0,00	424,46	424,46
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 18	ЖФ			0,1292	0,1292	0,00	942,02	942,02	607,76
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 18	ЖФ	0,317			0,3170	783,66	0,00	783,66	783,66
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 19	ЖФ			0,0957	0,0957	0,00	697,77	697,77	450,17
ТоТЭЦ	19 ул Карла Маркса, д. 19	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 20	ЖФ			0,1292	0,1292	0,00	942,02	942,02	607,76
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 20	ЖФ	0,3172			0,3172	784,15	0,00	784,15	784,15
ТоТЭЦ	Карла Маркса ул, д. 21	ЖФ			0,0949	0,0949	0,00	691,93	691,93	446,41
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 21	ЖФ	0,2278			0,2278	563,14	0,00	563,14	563,14
ТоТЭЦ	19 ул Карла Маркса, д. 23	ЖФ			0,0845	0,0845	0,00	616,11	616,11	397,49
ТоТЭЦ	19 ул Карла Маркса, д. 23	ЖФ	0,257			0,2570	635,33	0,00	635,33	635,33
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 24	ЖФ	0,25716			0,2572	635,73	0,00	635,73	635,73
ТоТЭЦ	19 ул Карла Маркса, д. 25А	ЖФ			0,2	0,2000	0,00	1458,24	1458,24	940,80
ТоТЭЦ	19 ул Карла Маркса, д. 25А	ЖФ	0,23			0,2300	568,58	0,00	568,58	568,58
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 26	ЖФ	0,10726			0,1073	265,16	0,00	265,16	265,16
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 28	ЖФ	0,1618			0,1618	399,99	0,00	399,99	399,99
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 30	ЖФ	0,11427			0,1143	282,49	0,00	282,49	282,49
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 31	ЖФ	0,13348			0,1335	329,98	0,00	329,98	329,98
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 32	ЖФ	0,13348			0,1335	329,98	0,00	329,98	329,98
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 33	ЖФ	0,13348			0,1335	329,98	0,00	329,98	329,98

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 34	ЖФ	0,13348			0,1335	329,98	0,00	329,98	329,98
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 35	ЖФ	0,11			0,1100	271,93	0,00	271,93	271,93
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 39	ЖФ	0,145049			0,1450	358,58	0,00	358,58	358,58
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 40	ЖФ			0,0723	0,0723	0,00	527,15	527,15	340,10
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 40	ЖФ	0,205			0,2050	506,78	0,00	506,78	506,78
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 41	ЖФ	0,119			0,1190	294,18	0,00	294,18	294,18
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 44	ЖФ			0,0723	0,0723	0,00	527,15	527,15	340,10
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 44	ЖФ	0,205			0,2050	506,78	0,00	506,78	506,78
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 45	ЖФ	0,1195			0,1195	295,42	0,00	295,42	295,42
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 47	ЖФ	0,171			0,1710	422,73	0,00	422,73	422,73
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 49	ЖФ	0,0925			0,0925	228,67	0,00	228,67	228,67
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 50	ЖФ	0,17179			0,1718	424,68	0,00	424,68	424,68
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 51	ЖФ	0,109			0,1090	269,46	0,00	269,46	269,46
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 52	ЖФ	0,181541			0,1815	448,79	0,00	448,79	448,79
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 53	ЖФ	0,1342			0,1342	331,76	0,00	331,76	331,76
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 55	ЖФ	0,109			0,1090	269,46	0,00	269,46	269,46
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 56	ЖФ			0,0875	0,0875	0,00	637,98	637,98	411,60
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 56	ЖФ	0,182534			0,1825	451,24	0,00	451,24	451,24
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 58	ЖФ	0,105			0,1050	259,57	0,00	259,57	259,57
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 60	ЖФ	0,197718			0,1977	488,78	0,00	488,78	488,78
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 61	ЖФ	0,1342			0,1342	331,76	0,00	331,76	331,76
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 62	ЖФ	0,17386			0,1739	429,80	0,00	429,80	429,80
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 63	ЖФ	0,0925			0,0925	228,67	0,00	228,67	228,67
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 64	ЖФ	0,177547			0,1775	438,91	0,00	438,91	438,91
ТоТЭЦ	11 ул Карла Маркса, д. 65	ЖФ	0,16294			0,1629	402,80	0,00	402,80	402,80
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 68	ЖФ	0,1886			0,1886	466,24	0,00	466,24	466,24
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, д. 69	ЖФ	0,0975			0,0975	241,03	0,00	241,03	241,03
ТоТЭЦ	17 ул Карла Маркса, д. 70	ЖФ	0,1577			0,1577	389,85	0,00	389,85	389,85
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, д. 73	ЖФ	0,0915			0,0915	226,20	0,00	226,20	226,20
ТоТЭЦ	17 ул Карла Маркса, д. 74	ЖФ	0,1556			0,1556	384,66	0,00	384,66	384,66
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 75	ЖФ	0,0915			0,0915	226,20	0,00	226,20	226,20
ТоТЭЦ	17 ул Карла Маркса, д. 76	ЖФ	0,103			0,1030	254,63	0,00	254,63	254,63
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 77	ЖФ	0,1625			0,1625	401,72	0,00	401,72	401,72
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, д. 82	ЖФ	0,223			0,2230	551,28	0,00	551,28	551,28
ТоТЭЦ	50 ул Карла Маркса, д. 84	ЖФ	0,161			0,1610	398,01	0,00	398,01	398,01
ТоТЭЦ	21 ул Карла Маркса, д. 86	ЖФ	0,202			0,2020	499,36	0,00	499,36	499,36
ТоТЭЦ	04 ул Кирова, влд. 3Б	ЖФ	0,63			0,6300	1557,42	0,00	1557,42	1557,42
ТоТЭЦ	04 ул Кирова, влд. 3Б	ЖФ			0,35	0,3500	0,00	2551,92	2551,92	1646,40
Котельная №14	03 ул Комзина, д. 2	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25	0,00	0,25	0,25
Котельная №14	03 ул Комзина, д. 27	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25	0,00	0,25	0,25
Котельная №14	03 ул Комзина, д. 29	ЖФ	0,399134			0,3991	986,70	0,00	986,70	986,70
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 13	ЖФ			0,318167	0,3182	0,00	2319,82	2319,82	1496,66

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 13	ЖФ	0,763			0,7630	1886,21	0,00	1886,21	1886,21
Котельная № 2	46 ул Коммунистическая, д. 17	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
Котельная № 2	Коммунистическая ул, д. 18	ЖФ	0,68			0,6800	1681,03	0,00	1681,03	1681,03
Котельная № 2	50 ул Коммунистическая, д. 18	ЖФ			0,174	0,1740	0,00	1268,67	1268,67	818,50
Котельная № 2	12 ул Коммунистическая, д. 18А	ЖФ			0,06625	0,0663	0,00	483,04	483,04	311,64
Котельная № 2	12 ул Коммунистическая, д. 18А	ЖФ	0,22318			0,2232	551,72	0,00	551,72	551,72
Котельная № 2	50 ул Коммунистическая, д. 19	ЖФ	0,16345			0,1635	404,07	0,00	404,07	404,07
Котельная № 2	50 ул Коммунистическая, д. 21	ЖФ	0,306			0,3060	756,46	0,00	756,46	756,46
Котельная № 2	50 ул Коммунистическая, д. 21	ЖФ			0,108333	0,1083	0,00	789,88	789,88	509,60
Котельная № 2	50 ул Коммунистическая, д. 26	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
Котельная № 2	Коммунистическая ул, д. 26	ЖФ			0,1736	0,1736	0,00	1265,75	1265,75	816,61
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ЖФ			0,010042	0,0100	0,00	73,22	73,22	47,24
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ЖФ	0,159359			0,1594	393,95	0,00	393,95	393,95
Район городских котельных/не_указано_РГК/МТК-51/ТК-12/5	ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,4103		0,06478	0,4751	1014,30	472,32	1486,63	1319,03
Котельная № 2	50 ул Коммунистическая, д. 30	ЖФ	0,51			0,5100	1260,77	0,00	1260,77	1260,77
Котельная № 2	50 ул Коммунистическая, д. 30	ЖФ			0,156	0,1560	0,00	1137,43	1137,43	733,82
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 45	ЖФ			0,2625	0,2625	0,00	1913,94	1913,94	1234,80
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 45	ЖФ	0,764			0,7640	1888,69	0,00	1888,69	1888,69
Котельная № 2	12 ул Коммунистическая, д. 53	ЖФ	0,2055			0,2055	508,02	0,00	508,02	508,02
Котельная № 2	50 ул Коммунистическая, д. 87	ЖФ	0,1618			0,1618	399,99	0,00	399,99	399,99
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 9	ЖФ	0,274			0,2740	677,36	0,00	677,36	677,36
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 9	ЖФ			0,1071	0,1071	0,00	780,89	780,89	503,80
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 121	ЖФ	0,134			0,1340	331,26	0,00	331,26	331,26
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 133	ЖФ			0,1	0,1000	0,00	729,12	729,12	470,40
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 133	ЖФ	0,168			0,1680	415,31	0,00	415,31	415,31
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, дом № 40	ЖФ	0,2176			0,2176	537,93	0,00	537,93	537,93
ТоТЭЦ	Комсомольская ул, дом № 40	ЖФ			0,2	0,2000	0,00	1458,24	1458,24	940,80
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 42	ЖФ	0,226			0,2260	558,70	0,00	558,70	558,70
ТоТЭЦ	11 ул Комсомольская, д. 44	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54	0,00	505,54	505,54
ТоТЭЦ	11 ул Комсомольская, д. 44	ЖФ			0,4	0,4000	0,00	2916,48	2916,48	1881,60
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 46	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 46	ЖФ			0,2	0,2000	0,00	1458,24	1458,24	940,80
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 46А	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 46А	ЖФ			0,2	0,2000	0,00	1458,24	1458,24	940,80
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 48	ЖФ	0,090117			0,0901	222,78	0,00	222,78	222,78
ТоТЭЦ	50 ул Комсомольская, д. 50	ЖФ	0,09			0,0900	222,49	0,00	222,49	222,49
Котельная №14	50 ш Комсомольское, д. 10	ЖФ	0,03702			0,0370	91,52	0,00	91,52	91,52
Район городских котельных (РГК)	03 ш Комсомольское, д. 12	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25	0,00	0,25	0,25
Котельная №14	50 ш Комсомольское, д. 13	ЖФ	0,036498			0,0365	90,23	0,00	90,23	90,23

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Район городских котельных (РГК)	03 ш Комсомольское, д. 18	ЖФ	0,001			0,0010	2,47	0,00	2,47	2,47
Район городских котельных (РГК)	Комсомольское ш, д. 2	ЖФ	0,001			0,0010	2,47	0,00	2,47	2,47
Котельная №14	03 ш Комсомольское, д. 4	ЖФ	0,036953			0,0370	91,35	0,00	91,35	91,35
Котельная №14	03 ш Комсомольское, д. 6	ЖФ	0,036469			0,0365	90,16	0,00	90,16	90,16
Котельная №14	03 ш Комсомольское, д. 7	ЖФ			0,040323	0,0403	0,00	294,00	294,00	189,68
Котельная №14	03 ш Комсомольское, д. 7	ЖФ	0,243869			0,2439	602,87	0,00	602,87	602,87
Котельная №14	03 ш Комсомольское, д. 8	ЖФ	0,035937			0,0359	88,84	0,00	88,84	88,84
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Королева, д. 17	ЖФ			0,15	0,1500	0,00	1093,68	1093,68	705,60
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Королева, д. 17	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 2	ЖФ	0,639		0,1483	0,7873	1579,67	1081,28	2660,96	2277,28
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Космонавтов, д. 2	ЖФ	0,639			0,6390	1579,67	0,00	1579,67	1579,67
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 3Б	ЖФ	0,633		0,34	0,9730	1564,84	2479,01	4043,85	3164,20
ТЭЦ ВАЗа	44 б-р Космонавтов, д. 3Б	ЖФ	0,633			0,6330	1564,84	0,00	1564,84	1564,84
ТоТЭЦ	50 ул Кошеля, д. 71	ЖФ	0,1014			0,1014	250,67	0,00	250,67	250,67
ТоТЭЦ	09 ул Кошеля, д. 73	ЖФ			0,105	0,1050	0,00	765,58	765,58	493,92
ТоТЭЦ	09 ул Кошеля, д. 73	ЖФ	0,2			0,2000	494,42	0,00	494,42	494,42
Котельная №8	Куйбышева ул, дом № 14	ЖФ			0,0033	0,0033	0,00	24,06	24,06	15,52
Котельная №8	Куйбышева ул, дом № 14	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
Котельная №8	50 ул Куйбышева, д. 20	ЖФ	1,037			1,0370	2563,57	0,00	2563,57	2563,57
Котельная №8	50 ул Куйбышева, д. 20	ЖФ			0,379167	0,3792	0,00	2764,58	2764,58	1783,60
Район городских котельных (РГК)/РГК ЦТП № 58	Куйбышева ул, д. 42	ЖФ	0,174738			0,1747	431,97	0,00	431,97	431,97
Район городских котельных (РГК)/РГК ЦТП № 58	50 ул Куйбышева, д. 42	ЖФ			0,085938	0,0859	0,00	626,59	626,59	404,25
Котельная №8	Куйбышева ул, д. 44	ЖФ	0,76852			0,7685	1899,86	0,00	1899,86	1899,86
Котельная №8	50 ул Куйбышева, д. 44	ЖФ			0,2625	0,2625	0,00	1913,94	1913,94	1234,80
ТЭЦ ВАЗа	32 б-р Кулибина, д. 12	ЖФ	0,448		0,1079	0,5559	1107,50	786,72	1894,22	1615,06
ТЭЦ ВАЗа	32 б-р Кулибина, д. 12	ЖФ	0,448			0,4480	1107,50	0,00	1107,50	1107,50
ТЭЦ ВАЗа	32 б-р Кулибина, д. 19	ЖФ	1,818		0,592	2,4100	4494,28	4316,39	8810,67	7279,05
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К 6/Кулибина 5,7	32 б-р Кулибина, д. 5	ЖФ	0,496		0,201	0,6970	1226,16	1465,53	2691,69	2171,67
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/К 6/Кулибина 5,7	32 б-р Кулибина, д. 5	ЖФ	0,496			0,4960	1226,16	0,00	1226,16	1226,16
ТоТЭЦ	04 ул Ларина, д. 2б	ЖФ			0,23875	0,2388	0,00	1740,77	1740,77	1123,08
ТоТЭЦ	04 ул Ларина, д. 2б	ЖФ	0,415			0,4150	1025,92	0,00	1025,92	1025,92

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Ларина ул, д. 4	ЖФ	0,2226			0,2226	550,29	0,00	550,29	550,29
ТоТЭЦ	Ларина ул, д. 4	ЖФ			0,3345	0,3345	0,00	2438,91	2438,91	1573,49
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 10	ЖФ			0,8	0,8000	0,00	5832,96	5832,96	3763,20
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 10	ЖФ	1,014			1,0140	2506,71	0,00	2506,71	2506,71
ТоТЭЦ	Ленина б-р, дом № 12	ЖФ			0,1435	0,1435	0,00	1046,29	1046,29	675,02
ТоТЭЦ	Ленина б-р, дом № 12	ЖФ	0,3434			0,3434	848,92	0,00	848,92	848,92
ТоТЭЦ	Ленина б-р, дом № 14	ЖФ			0,3444	0,3444	0,00	2511,09	2511,09	1620,06
ТоТЭЦ	Ленина б-р, дом № 14	ЖФ	0,3434			0,3434	848,92	0,00	848,92	848,92
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 15А	ЖФ			0,0825	0,0825	0,00	601,52	601,52	388,08
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 15А	ЖФ	0,371	0,161		0,5320	1315,16	0,00	1315,16	1315,16
ТоТЭЦ	Ленина б-р, дом № 18	ЖФ			0,4	0,4000	0,00	2916,48	2916,48	1881,60
ТоТЭЦ	Ленина б-р, дом № 18	ЖФ	0,453			0,4530	1119,86	0,00	1119,86	1119,86
ТоТЭЦ	Ленина б-р, дом № 20	ЖФ			0,4	0,4000	0,00	2916,48	2916,48	1881,60
ТоТЭЦ	Ленина б-р, дом № 20	ЖФ	0,453			0,4530	1119,86	0,00	1119,86	1119,86
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 21	ЖФ	0,138			0,1380	341,15	0,00	341,15	341,15
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 22	ЖФ			0,8	0,8000	0,00	5832,96	5832,96	3763,20
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 22	ЖФ	1,014			1,0140	2506,71	0,00	2506,71	2506,71
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, влд. 35А	ЖФ	0,1123			0,1123	277,62	0,00	277,62	277,62
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, влд. 35А	ЖФ			0,1537	0,1537	0,00	1120,66	1120,66	723,00
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, влд. 69	ЖФ			0,0991	0,0991	0,00	722,56	722,56	466,17
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, влд. 69	ЖФ	0,237			0,2370	585,89	0,00	585,89	585,89
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 101	ЖФ	0,0943			0,0943	233,12	0,00	233,12	233,12
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 103	ЖФ	0,144523			0,1445	357,28	0,00	357,28	357,28
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 105	ЖФ	0,144523			0,1445	357,28	0,00	357,28	357,28
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 107	ЖФ	0,166794			0,1668	412,33	0,00	412,33	412,33
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 111	ЖФ	0,166794			0,1668	412,33	0,00	412,33	412,33
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 113	ЖФ	0,090895			0,0909	224,70	0,00	224,70	224,70
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 115	ЖФ	0,166794			0,1668	412,33	0,00	412,33	412,33
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 119	ЖФ	0,174911			0,1749	432,40	0,00	432,40	432,40
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 123	ЖФ	0,1345			0,1345	332,50	0,00	332,50	332,50
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 125	ЖФ	0,144523			0,1445	357,28	0,00	357,28	357,28
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 127	ЖФ	0,144523			0,1445	357,28	0,00	357,28	357,28
ТоТЭЦ	17 ул Ленина, д. 129	ЖФ	0,1655			0,1655	409,13	0,00	409,13	409,13
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 31	ЖФ			0,1667	0,1667	0,00	1215,44	1215,44	784,16
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 31	ЖФ	0,496			0,4960	1226,16	0,00	1226,16	1226,16
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 33	ЖФ	0,306			0,3060	756,46	0,00	756,46	756,46
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 33	ЖФ			0,26	0,2600	0,00	1895,71	1895,71	1223,04
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 35	ЖФ	0,306			0,3060	756,46	0,00	756,46	756,46
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 35	ЖФ			0,26	0,2600	0,00	1895,71	1895,71	1223,04
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 39	ЖФ			0,0963	0,0963	0,00	702,14	702,14	453,00
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 39	ЖФ	0,08243			0,0824	203,78	0,00	203,78	203,78
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 41	ЖФ			0,0963	0,0963	0,00	702,14	702,14	453,00

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 41	ЖФ	0,2302			0,2302	569,08	0,00	569,08	569,08
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 43	ЖФ			0,0963	0,0963	0,00	702,14	702,14	453,00
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 43	ЖФ	0,2302			0,2302	569,08	0,00	569,08	569,08
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 44	ЖФ	0,2555			0,2555	631,62	0,00	631,62	631,62
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 47	ЖФ			0,0963	0,0963	0,00	702,14	702,14	453,00
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 47	ЖФ	0,2302			0,2302	569,08	0,00	569,08	569,08
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 49	ЖФ			0,0963	0,0963	0,00	702,14	702,14	453,00
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 49	ЖФ	0,2302			0,2302	569,08	0,00	569,08	569,08
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 50	ЖФ			0,09625	0,0963	0,00	701,78	701,78	452,76
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 50	ЖФ	0,2302			0,2302	569,08	0,00	569,08	569,08
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 51	ЖФ			0,0963	0,0963	0,00	702,14	702,14	453,00
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 51	ЖФ	0,2302			0,2302	569,08	0,00	569,08	569,08
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 52	ЖФ			0,09625	0,0963	0,00	701,78	701,78	452,76
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 52	ЖФ	0,2302			0,2302	569,08	0,00	569,08	569,08
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 53	ЖФ			0,0842	0,0842	0,00	613,92	613,92	396,08
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 53	ЖФ	0,204			0,2040	504,31	0,00	504,31	504,31
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 53А	ЖФ			0,1376	0,1376	0,00	1003,27	1003,27	647,27
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 53А	ЖФ	0,3998			0,3998	988,35	0,00	988,35	988,35
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 57	ЖФ			0,1011	0,1011	0,00	737,14	737,14	475,57
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 57	ЖФ	0,1977			0,1977	488,73	0,00	488,73	488,73
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 67	ЖФ			0,1658	0,1658	0,00	1208,88	1208,88	779,92
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 67	ЖФ	0,3986			0,3986	985,38	0,00	985,38	985,38
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 71	ЖФ	0,1947			0,1947	481,32	0,00	481,32	481,32
ТоТЭЦ	22 ул Ленина, д. 71	ЖФ			0,092	0,0920	0,00	670,79	670,79	432,77
ТоТЭЦ	Ленина ул, д. 73	ЖФ			0,092	0,0920	0,00	670,79	670,79	432,77
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 73	ЖФ	0,205			0,2050	506,78	0,00	506,78	506,78
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 75	ЖФ			0,092	0,0920	0,00	670,79	670,79	432,77
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 75	ЖФ	0,1947			0,1947	481,32	0,00	481,32	481,32
ТоТЭЦ	00 ул Ленина, д. 77	ЖФ			0,092	0,0920	0,00	670,79	670,79	432,77
ТоТЭЦ	00 ул Ленина, д. 77	ЖФ	0,2422			0,2422	598,74	0,00	598,74	598,74
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 79	ЖФ			0,092	0,0920	0,00	670,79	670,79	432,77
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 79	ЖФ	0,1947			0,1947	481,32	0,00	481,32	481,32
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 82	ЖФ	0,2428			0,2428	600,23	0,00	600,23	600,23
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 83	ЖФ			0,162	0,1620	0,00	1181,17	1181,17	762,05
ТоТЭЦ	19 ул Ленина, д. 83	ЖФ	0,43013			0,4301	1063,33	0,00	1063,33	1063,33
ТоТЭЦ	11 ул Ленина, д. 89	ЖФ	0,1028			0,1028	254,13	0,00	254,13	254,13
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 89А	ЖФ	0,134			0,1340	331,26	0,00	331,26	331,26
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 91	ЖФ	0,177			0,1770	437,56	0,00	437,56	437,56
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 93	ЖФ	0,1			0,1000	247,21	0,00	247,21	247,21
ТоТЭЦ	50 ул Ленина, д. 99	ЖФ	0,11			0,1100	271,93	0,00	271,93	271,93
ТоТЭЦ	50 ул Ленинградская, д. 11	ЖФ	0,074			0,0740	182,94	0,00	182,94	182,94
ТоТЭЦ	50 ул Ленинградская, д. 12	ЖФ	0,1			0,1000	247,21	0,00	247,21	247,21

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 18	ЖФ	0,112			0,1120	276,88	0,00	276,88	276,88
ТоТЭЦ	50 ул Ленинградская, д. 19	ЖФ	0,05005			0,0501	123,73	0,00	123,73	123,73
ТоТЭЦ	50 ул Ленинградская, д. 20	ЖФ	0,11			0,1100	271,93	0,00	271,93	271,93
ТоТЭЦ	10 ул Ленинградская, д. 24	ЖФ			0,0625	0,0625	0,00	455,70	455,70	294,00
ТоТЭЦ	10 ул Ленинградская, д. 24	ЖФ	0,15814			0,1581	390,94	0,00	390,94	390,94
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 26	ЖФ			0,10417	0,1042	0,00	759,52	759,52	490,02
ТоТЭЦ	10 ул Ленинградская, д. 26	ЖФ	0,259			0,2590	640,27	0,00	640,27	640,27
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 27	ЖФ			0,0667	0,0667	0,00	486,32	486,32	313,76
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 27	ЖФ	0,168			0,1680	415,31	0,00	415,31	415,31
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 2А	ЖФ			0,0833	0,0833	0,00	607,36	607,36	391,84
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 2А	ЖФ	0,245			0,2450	605,67	0,00	605,67	605,67
ТоТЭЦ	50 ул Ленинградская, д. 3	ЖФ	0,056			0,0560	138,44	0,00	138,44	138,44
ТоТЭЦ	10 ул Ленинградская, д. 30	ЖФ			0,08333	0,0833	0,00	607,58	607,58	391,98
ТоТЭЦ	10 ул Ленинградская, д. 30	ЖФ	0,262			0,2620	647,69	0,00	647,69	647,69
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 32	ЖФ			0,097	0,0970	0,00	707,25	707,25	456,29
ТоТЭЦ	10 ул Ленинградская, д. 32	ЖФ	0,224			0,2240	553,75	0,00	553,75	553,75
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 34	ЖФ			0,0833	0,0833	0,00	607,36	607,36	391,84
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 34	ЖФ	0,274			0,2740	677,36	0,00	677,36	677,36
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 35	ЖФ			0,459	0,4590	0,00	3346,66	3346,66	2159,14
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 35	ЖФ	0,4753			0,4753	1174,99	0,00	1174,99	1174,99
ТоТЭЦ	10 ул Ленинградская, д. 36	ЖФ			0,08333	0,0833	0,00	607,58	607,58	391,98
ТоТЭЦ	10 ул Ленинградская, д. 36	ЖФ	0,22			0,2200	543,86	0,00	543,86	543,86
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 37	ЖФ			0,1583	0,1583	0,00	1154,20	1154,20	744,64
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 37	ЖФ	0,3998			0,3998	988,35	0,00	988,35	988,35
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 39	ЖФ			0,392	0,3920	0,00	2858,15	2858,15	1843,97
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 39	ЖФ	0,3975			0,3975	982,66	0,00	982,66	982,66
ТоТЭЦ	10 ул Ленинградская, д. 40	ЖФ			0,08333	0,0833	0,00	607,58	607,58	391,98
ТоТЭЦ	10 ул Ленинградская, д. 40	ЖФ	0,21814			0,2181	539,26	0,00	539,26	539,26
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 42	ЖФ			0,083	0,0830	0,00	605,17	605,17	390,43
ТоТЭЦ	Ленинградская ул, д. 42	ЖФ	0,255			0,2550	630,39	0,00	630,39	630,39
ТоТЭЦ	10 ул Ленинградская, д. 44	ЖФ			0,04167	0,0417	0,00	303,82	303,82	196,02
ТоТЭЦ	10 ул Ленинградская, д. 44	ЖФ	0,102214			0,1022	252,68	0,00	252,68	252,68
ТоТЭЦ	10 ул Ленинградская, д. 46	ЖФ	0,1195			0,1195	295,42	0,00	295,42	295,42
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 47	ЖФ			0,2028	0,2028	0,00	1478,66	1478,66	953,97
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 47	ЖФ	0,2105			0,2105	520,38	0,00	520,38	520,38
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 49	ЖФ			0,2028	0,2028	0,00	1478,66	1478,66	953,97
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 49	ЖФ	0,204			0,2040	504,31	0,00	504,31	504,31
ТоТЭЦ	50 ул Ленинградская, д. 5	ЖФ	0,056			0,0560	138,44	0,00	138,44	138,44
ТоТЭЦ	50 ул Ленинградская, д. 50	ЖФ	0,135485			0,1355	334,93	0,00	334,93	334,93
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 51	ЖФ			0,202	0,2020	0,00	1472,82	1472,82	950,21
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 51	ЖФ	0,204			0,2040	504,31	0,00	504,31	504,31
ТоТЭЦ	50 ул Ленинградская, д. 52	ЖФ	0,1574			0,1574	389,11	0,00	389,11	389,11

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 55	ЖФ			0,3	0,3000	0,00	2187,36	2187,36	1411,20
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 55	ЖФ	0,3394			0,3394	839,03	0,00	839,03	839,03
ТоТЭЦ	50 ул Ленинградская, д. 56	ЖФ	0,107			0,1070	264,51	0,00	264,51	264,51
ТоТЭЦ	50 ул Ленинградская, д. 58	ЖФ	0,0944			0,0944	233,37	0,00	233,37	233,37
ТоТЭЦ	50 ул Ленинградская, д. 64	ЖФ	0,166			0,1660	410,37	0,00	410,37	410,37
ТоТЭЦ	50 ул Ленинградская, д. 7	ЖФ	0,056			0,0560	138,44	0,00	138,44	138,44
ТоТЭЦ	50 ул Ленинградская, д. 8	ЖФ	0,1			0,1000	247,21	0,00	247,21	247,21
ТоТЭЦ	50 ул Ленинградская, д. 9	ЖФ	0,098			0,0980	242,27	0,00	242,27	242,27
ТЭЦ ВАЗа	Ленинский пр-кт, д. 15	ЖФ	0,618		0,5092	1,1272	1527,76	3712,68	5240,44	3923,04
ТЭЦ ВАЗа	Ленинский пр-кт, д. 15	ЖФ	1,3795			1,3795	3410,26	0,00	3410,26	3410,26
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 19	ЖФ	0,255		0,4267	0,6817	630,39	3111,16	3741,54	2637,58
ТЭЦ ВАЗа	00 пр-кт Ленинский, д. 19	ЖФ	0,255		0,4267	0,6817	630,39	3111,16	3741,54	2637,58
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 3Б	ЖФ			0,108	0,1080	0,00	787,45	787,45	508,03
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 3Б	ЖФ	0,477			0,4770	1179,19	0,00	1179,19	1179,19
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Ленинский, д. 8	ЖФ	1,12		0,4167	1,5367	2768,75	3038,24	5807,00	4728,91
ТоТЭЦ	19 ул Лесная, д. 44	ЖФ	0,1796			0,1796	443,99	0,00	443,99	443,99
ТоТЭЦ	19 ул Лесная, д. 46	ЖФ	0,2288			0,2288	565,62	0,00	565,62	565,62
ТоТЭЦ	19 ул Лесная, д. 46	ЖФ			0,2	0,2000	0,00	1458,24	1458,24	940,80
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 54	ЖФ	0,1945			0,1945	480,82	0,00	480,82	480,82
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 54	ЖФ			0,1723	0,1723	0,00	1256,27	1256,27	810,50
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 56	ЖФ	0,2284			0,2284	564,63	0,00	564,63	564,63
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 56	ЖФ			0,1783	0,1783	0,00	1300,02	1300,02	838,72
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 58	ЖФ	0,304			0,3040	751,52	0,00	751,52	751,52
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 58	ЖФ			0,2635	0,2635	0,00	1921,23	1921,23	1239,50
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 60	ЖФ	0,1632			0,1632	403,45	0,00	403,45	403,45
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 60	ЖФ			0,1705	0,1705	0,00	1243,15	1243,15	802,03
ТоТЭЦ	Лесная ул, д. 62	ЖФ			0,0958	0,0958	0,00	698,50	698,50	450,64
ТоТЭЦ	Лесная ул, д. 62	ЖФ	0,2387			0,2387	590,09	0,00	590,09	590,09
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 64	ЖФ	0,2845			0,2845	703,31	0,00	703,31	703,31
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 64	ЖФ			0,19	0,1900	0,00	1385,33	1385,33	893,76
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 21	ЖФ			0,270833	0,2708	0,00	1974,70	1974,70	1274,00
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 21	ЖФ	0,748			0,7480	1849,13	0,00	1849,13	1849,13
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 27	ЖФ			0,12225	0,1223	0,00	891,35	891,35	575,06
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 27	ЖФ	0,51607			0,5161	1275,78	0,00	1275,78	1275,78
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 33	ЖФ			0,12225	0,1223	0,00	891,35	891,35	575,06
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 33	ЖФ	0,505			0,5050	1248,41	0,00	1248,41	1248,41
Котельная № 2	46 ул Лизы Чайкиной, д. 34	ЖФ	0,918			0,9180	2269,39	0,00	2269,39	2269,39
Котельная № 2	46 ул Лизы Чайкиной, д. 34	ЖФ			0,25	0,2500	0,00	1822,80	1822,80	1176,00
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 35	ЖФ			0,12225	0,1223	0,00	891,35	891,35	575,06
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 35	ЖФ	0,505			0,5050	1248,41	0,00	1248,41	1248,41
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 41	ЖФ			0,174	0,1740	0,00	1268,67	1268,67	818,50
Район городских котельных/РГК ЦТП № 10	Лизы Чайкиной ул, дом № 41	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 43А	ЖФ			0,12225	0,1223	0,00	891,35	891,35	575,06
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 43А	ЖФ	0,505			0,5050	1248,41	0,00	1248,41	1248,41
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 45	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 45	ЖФ			0,07444	0,0744	0,00	542,76	542,76	350,17
Район городских котельных/не_указано_РГК	12 ул Лизы Чайкиной, д. 46	ЖФ			0,13708	0,1371	0,00	999,48	999,48	644,82
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	12 ул Лизы Чайкиной, д. 46	ЖФ	0,531834			0,5318	1314,75	0,00	1314,75	1314,75
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 49	ЖФ			0,4791	0,4791	0,00	3493,21	3493,21	2253,69
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 49	ЖФ	1,41464			1,4146	3497,13	0,00	3497,13	3497,13
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 55	ЖФ			0,174	0,1740	0,00	1268,67	1268,67	818,50
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 55	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
Котельная № 2	08 ул Лизы Чайкиной, д. 63	ЖФ	1,266			1,2660	3129,68	0,00	3129,68	3129,68
Котельная № 2	08 ул Лизы Чайкиной, д. 63	ЖФ			0,46	0,4600	0,00	3353,95	3353,95	2163,84
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ЖФ			0,031667	0,0317	0,00	230,89	230,89	148,96
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ЖФ	0,444987			0,4450	1100,05	0,00	1100,05	1100,05
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 85	ЖФ	2,207944			2,2079	5458,26	0,00	5458,26	5458,26
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 85	ЖФ			0,54625	0,5463	0,00	3982,82	3982,82	2569,56
Котельная № 2	50 ул Лизы Чайкиной, д. 91	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, д. 91	ЖФ			0,0952	0,0952	0,00	694,12	694,12	447,82
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, двл. 73	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54	0,00	505,54	505,54
Котельная № 2	45 ул Лизы Чайкиной, двлд. 89	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
Котельная № 2	45 ул Лизы Чайкиной, двлд. 89	ЖФ			0,0992	0,0992	0,00	723,29	723,29	466,64
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, здание № 43	ЖФ			0,12225	0,1223	0,00	891,35	891,35	575,06
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, здание № 43	ЖФ	0,505			0,5050	1248,41	0,00	1248,41	1248,41
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Луначарского, д. 9А	ЖФ	0,13		0,2063	0,3363	321,37	1504,17	1825,55	1291,81
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Луначарского, д. 9А	ЖФ	0,13		0,2063	0,3363	321,37	1504,17	1825,55	1291,81
Котельная №8	41 ул Магистральная, влд. 8Б	ЖФ	0,433		0,1332	0,5662	1070,42	971,19	2041,61	1696,99
Котельная №8	13 проезд Майский, двлд. 1	ЖФ	0,311685			0,3117	770,52	0,00	770,52	770,52
Котельная №8	13 проезд Майский, двлд. 1	ЖФ			0,0233	0,0233	0,00	169,88	169,88	109,60
Котельная №8	50 ул Макарова, д. 10	ЖФ	0,1			0,1000	247,21	0,00	247,21	247,21
Котельная №8	15 ул Макарова, д. 14	ЖФ	0,364091			0,3641	900,07	0,00	900,07	900,07
Котельная №8	50 ул Макарова, д. 16	ЖФ	0,2465			0,2465	609,37	0,00	609,37	609,37
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Маршала Жукова, д. 22	ЖФ			0,4221	0,4221	0,00	3077,62	3077,62	1985,56
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Маршала Жукова, д. 22	ЖФ	1,186			1,1860	2931,91	0,00	2931,91	2931,91
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 29А	ЖФ	0,162		0,0425	0,2045	400,48	309,88	710,36	600,40
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 32	ЖФ	0,64		0,15	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 32	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Маршала Жукова, д. 38	ЖФ			0,5154	0,5154	0,00	3757,88	3757,88	2424,44
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Маршала Жукова, д. 38	ЖФ	1,459			1,4590	3606,80	0,00	3606,80	3606,80
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Маршала Жукова, д. 48	ЖФ	0,64		0,0558	0,6958	1582,15	406,85	1988,99	1844,63
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 52	ЖФ			0,206	0,2060	0,00	1501,99	1501,99	969,02
ТЭЦ ВАЗа	51 ул Маршала Жукова, д. 52	ЖФ	0,674			0,6740	1666,20	0,00	1666,20	1666,20

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 11	ЖФ			0,5333	0,5333	0,00	3888,40	3888,40	2508,64
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 11	ЖФ	1,489025			1,4890	3681,02	0,00	3681,02	3681,02
Котельная № 2	Матросова ул, д. 18	ЖФ	0,442			0,4420	1092,67	0,00	1092,67	1092,67
Котельная № 2	12 ул Матросова, д. 20	ЖФ	0,748			0,7480	1849,13	0,00	1849,13	1849,13
Котельная № 2	12 ул Матросова, д. 20	ЖФ			0,2625	0,2625	0,00	1913,94	1913,94	1234,80
Котельная № 2	50 ул Матросова, д. 21А	ЖФ			0,229	0,2290	0,00	1669,68	1669,68	1077,22
Котельная № 2	50 ул Матросова, д. 21А	ЖФ	0,4028			0,4028	995,76	0,00	995,76	995,76
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	Матросова ул, дом № 25	ЖФ	0,531834			0,5318	1314,75	0,00	1314,75	1314,75
Район городских котельных/РГК ЦТП № 20	Матросова ул, дом № 27	ЖФ	0,531833			0,5318	1314,75	0,00	1314,75	1314,75
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 47	ЖФ			0,11066	0,1107	0,00	806,84	806,84	520,54
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 47	ЖФ	0,426			0,4260	1053,12	0,00	1053,12	1053,12
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 49	ЖФ			0,0775	0,0775	0,00	565,07	565,07	364,56
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 49	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная № 2	50 ул Матросова, д. 52	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная № 2	Матросова ул, д. 52	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	542,47	542,47	349,98
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ЖФ			0,125	0,1250	0,00	911,40	911,40	588,00
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 1	ЖФ	0,2535			0,2535	626,68	0,00	626,68	626,68
Котельная № 2	Механизаторов ул, д. 16	ЖФ	0,612			0,6120	1512,93	0,00	1512,93	1512,93
Котельная № 2	Механизаторов ул, д. 17	ЖФ	1,2325			1,2325	3046,87	0,00	3046,87	3046,87
Котельная № 2	50 ул Механизаторов, д. 17	ЖФ			0,425	0,4250	0,00	3098,76	3098,76	1999,20
Котельная № 2	Механизаторов ул, д. 20	ЖФ	0,578			0,5780	1428,88	0,00	1428,88	1428,88
Котельная № 2	50 ул Механизаторов, д. 20	ЖФ			0,216667	0,2167	0,00	1579,76	1579,76	1019,20
Котельная № 2	Механизаторов ул, д. 25	ЖФ	0,559			0,5590	1381,91	0,00	1381,91	1381,91
Район городских котельных (РГК)/РГК ЦТП № 11	Механизаторов ул, д. 29	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная № 2	Механизаторов ул, д. 31	ЖФ	0,935			0,9350	2311,42	0,00	2311,42	2311,42
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 7	ЖФ			0,1252	0,1252	0,00	912,86	912,86	588,94
Котельная № 2	Механизаторов ул, дом № 7	ЖФ	0,52252			0,5225	1291,72	0,00	1291,72	1291,72
Котельная № 2	50 ул Механизаторов, д. 9	ЖФ	0,3964			0,3964	979,94	0,00	979,94	979,94
Котельная № 2	50 ул Механизаторов, д. 9	ЖФ			0,104167	0,1042	0,00	759,50	759,50	490,00
ТоТЭЦ	10 ул Мира, влд. 60А	ЖФ	0,23			0,2300	568,58	0,00	568,58	568,58
ТоТЭЦ	10 ул Мира, влд. 60А	ЖФ			0,083333	0,0833	0,00	607,60	607,60	392,00
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 102	ЖФ			0,2028	0,2028	0,00	1478,66	1478,66	953,97
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 102	ЖФ	0,507			0,5070	1253,36	0,00	1253,36	1253,36
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 11	ЖФ	0,099			0,0990	244,74	0,00	244,74	244,74
ТоТЭЦ	54 ул Мира, д. 115	ЖФ	0,6002			0,6002	1483,76	0,00	1483,76	1483,76
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 127	ЖФ	0,41			0,4100	1013,56	0,00	1013,56	1013,56
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 133	ЖФ			0,2454	0,2454	0,00	1789,26	1789,26	1154,36
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 133	ЖФ	0,91			0,9100	2249,61	0,00	2249,61	2249,61
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 137	ЖФ			0,44	0,4400	0,00	3208,13	3208,13	2069,76
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 137	ЖФ	2,054			2,0540	5077,70	0,00	5077,70	5077,70

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 19	ЖФ	0,09			0,0900	222,49	0,00	222,49	222,49
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 1А	ЖФ	0,081			0,0810	200,24	0,00	200,24	200,24
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 21	ЖФ	0,11			0,1100	271,93	0,00	271,93	271,93
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 23	ЖФ	0,1			0,1000	247,21	0,00	247,21	247,21
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 25	ЖФ			0,08333	0,0833	0,00	607,58	607,58	391,98
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 25	ЖФ	0,1615			0,1615	399,24	0,00	399,24	399,24
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 27	ЖФ			0,08333	0,0833	0,00	607,58	607,58	391,98
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 27	ЖФ	0,188			0,1880	464,76	0,00	464,76	464,76
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 29	ЖФ			0,08333	0,0833	0,00	607,58	607,58	391,98
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 29	ЖФ	0,17378			0,1738	429,60	0,00	429,60	429,60
ТоТЭЦ	20 ул Мира, д. 3	ЖФ	0,0615			0,0615	152,03	0,00	152,03	152,03
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 31	ЖФ			0,0972	0,0972	0,00	708,70	708,70	457,23
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 31	ЖФ	0,171174			0,1712	423,16	0,00	423,16	423,16
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 33	ЖФ			0,096	0,0960	0,00	699,96	699,96	451,58
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 33	ЖФ	0,181			0,1810	447,45	0,00	447,45	447,45
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 35	ЖФ			0,09596	0,0960	0,00	699,66	699,66	451,40
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 35	ЖФ	0,1263			0,1263	312,23	0,00	312,23	312,23
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 37	ЖФ			0,0833	0,0833	0,00	607,36	607,36	391,84
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 37	ЖФ	0,1215			0,1215	300,36	0,00	300,36	300,36
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 39	ЖФ			0,0833	0,0833	0,00	607,36	607,36	391,84
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 39	ЖФ	0,197			0,1970	487,00	0,00	487,00	487,00
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 41	ЖФ			0,08333	0,0833	0,00	607,58	607,58	391,98
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 41	ЖФ	0,160995			0,1610	398,00	0,00	398,00	398,00
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 43	ЖФ			0,0833	0,0833	0,00	607,36	607,36	391,84
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 43	ЖФ	0,1722			0,1722	425,70	0,00	425,70	425,70
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 45	ЖФ			0,08333	0,0833	0,00	607,58	607,58	391,98
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 45	ЖФ	0,1137			0,1137	281,08	0,00	281,08	281,08
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 47	ЖФ	0,0982			0,0982	242,76	0,00	242,76	242,76
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 48	ЖФ			0,2146	0,2146	0,00	1564,69	1564,69	1009,48
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 48	ЖФ	0,487			0,4870	1203,91	0,00	1203,91	1203,91
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 49	ЖФ	0,087482			0,0875	216,26	0,00	216,26	216,26
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 5	ЖФ	0,41			0,4100	1013,56	0,00	1013,56	1013,56
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 50	ЖФ			0,095233	0,0952	0,00	694,36	694,36	447,98
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 50	ЖФ	0,191			0,1910	472,17	0,00	472,17	472,17
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 51	ЖФ	0,0861			0,0861	212,85	0,00	212,85	212,85
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 52	ЖФ			0,08333	0,0833	0,00	607,58	607,58	391,98
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 52	ЖФ	0,155			0,1550	383,18	0,00	383,18	383,18
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 53	ЖФ	0,208			0,2080	514,20	0,00	514,20	514,20
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 54	ЖФ			0,08333	0,0833	0,00	607,58	607,58	391,98
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 54	ЖФ	0,11			0,1100	271,93	0,00	271,93	271,93
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 54А	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54	0,00	505,54	505,54
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 54Б	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54	0,00	505,54	505,54

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 55	ЖФ	0,1956			0,1956	483,54	0,00	483,54	483,54
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 57	ЖФ	0,087482			0,0875	216,26	0,00	216,26	216,26
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 58	ЖФ			0,0833	0,0833	0,00	607,36	607,36	391,84
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 58	ЖФ	0,218			0,2180	538,92	0,00	538,92	538,92
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 59	ЖФ	0,205			0,2050	506,78	0,00	506,78	506,78
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 60	ЖФ			0,1027	0,1027	0,00	748,81	748,81	483,10
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 60	ЖФ	0,23			0,2300	568,58	0,00	568,58	568,58
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 61	ЖФ	0,089077			0,0891	220,21	0,00	220,21	220,21
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 64	ЖФ	0,112325			0,1123	277,68	0,00	277,68	277,68
ТоТЭЦ	21 ул Мира, д. 65	ЖФ	0,1315			0,1315	325,08	0,00	325,08	325,08
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 66	ЖФ	0,196			0,1960	484,53	0,00	484,53	484,53
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 68	ЖФ	0,141282			0,1413	349,26	0,00	349,26	349,26
ТоТЭЦ	21 ул Мира, д. 69	ЖФ	0,1358			0,1358	335,71	0,00	335,71	335,71
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 70	ЖФ	0,122			0,1220	301,60	0,00	301,60	301,60
ТоТЭЦ	21 ул Мира, д. 71	ЖФ	0,1906			0,1906	471,18	0,00	471,18	471,18
ТоТЭЦ	21 ул Мира, д. 73	ЖФ	0,1971			0,1971	487,25	0,00	487,25	487,25
ТоТЭЦ	10 ул Мира, д. 74	ЖФ	0,116			0,1160	286,76	0,00	286,76	286,76
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 76	ЖФ	0,102			0,1020	252,15	0,00	252,15	252,15
ТоТЭЦ	11 ул Мира, д. 82	ЖФ	0,154			0,1540	380,70	0,00	380,70	380,70
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 84	ЖФ	0,099521			0,0995	246,03	0,00	246,03	246,03
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 86	ЖФ	0,14			0,1400	346,09	0,00	346,09	346,09
ТоТЭЦ	Мира ул, д. 89	ЖФ			0,3167	0,3167	0,00	2309,12	2309,12	1489,76
ТоТЭЦ	54 ул Мира, д. 89	ЖФ	0,883			0,8830	2182,87	0,00	2182,87	2182,87
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 9	ЖФ	0,041			0,0410	101,36	0,00	101,36	101,36
ТоТЭЦ	20 ул Мира, двлд. 1	ЖФ	0,081			0,0810	200,24	0,00	200,24	200,24
ТоТЭЦ	20 ул Мира, двлд. 2	ЖФ	0,029102			0,0291	71,94	0,00	71,94	71,94
ТоТЭЦ	22 ул Мичурина, влд. 81А	ЖФ	0,07481			0,0748	184,94	0,00	184,94	184,94
ТоТЭЦ	50 б-р Молодежный, д. 10	ЖФ	0,193			0,1930	477,12	0,00	477,12	477,12
ТоТЭЦ	50 б-р Молодежный, д. 11	ЖФ	0,166794			0,1668	412,33	0,00	412,33	412,33
ТоТЭЦ	50 б-р Молодежный, д. 12	ЖФ	0,144			0,1440	355,98	0,00	355,98	355,98
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, д. 13	ЖФ			0,0883	0,0883	0,00	643,81	643,81	415,36
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 13	ЖФ	0,293			0,2930	724,33	0,00	724,33	724,33
ТоТЭЦ	11 б-р Молодежный, д. 14	ЖФ	0,1025			0,1025	253,39	0,00	253,39	253,39
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 15	ЖФ	0,139			0,1390	343,62	0,00	343,62	343,62
ТоТЭЦ	50 б-р Молодежный, д. 16	ЖФ	0,10727			0,1073	265,18	0,00	265,18	265,18
ТоТЭЦ	11 б-р Молодежный, д. 2	ЖФ	0,199			0,1990	491,95	0,00	491,95	491,95
ТоТЭЦ	11 б-р Молодежный, д. 20	ЖФ	0,10727			0,1073	265,18	0,00	265,18	265,18
ТоТЭЦ	50 б-р Молодежный, д. 5	ЖФ	0,182263			0,1823	450,57	0,00	450,57	450,57
ТоТЭЦ	50 б-р Молодежный, д. 8	ЖФ	0,197			0,1970	487,00	0,00	487,00	487,00
ТоТЭЦ	50 б-р Молодежный, д. 9	ЖФ	0,145552			0,1456	359,82	0,00	359,82	359,82
Котельная №14	03 ул Морская, д. 3	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25	0,00	0,25	0,25
Котельная №14	50 ул Морская, д. 5	ЖФ	0,035889			0,0359	88,72	0,00	88,72	88,72

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Московский, д. 1	ЖФ	0,834			0,8340	2061,73	0,00	2061,73	2061,73
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Московский, д. 1	ЖФ	0,834		0,2775	1,1115	2061,73	2023,31	4085,04	3367,09
Котельная № 2	Мурысева ул, д. 42	ЖФ	0,442			0,4420	1092,67	0,00	1092,67	1092,67
Котельная № 2	50 ул Мурысева, д. 53	ЖФ	0,306			0,3060	756,46	0,00	756,46	756,46
Котельная № 2	50 ул Мурысева, д. 53	ЖФ			0,104	0,1040	0,00	758,28	758,28	489,22
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 54	ЖФ			0,082262	0,0823	0,00	599,79	599,79	386,96
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 54	ЖФ	0,505			0,5050	1248,41	0,00	1248,41	1248,41
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 56	ЖФ			0,022857	0,0229	0,00	166,65	166,65	107,52
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 56	ЖФ	0,19			0,1900	469,70	0,00	469,70	469,70
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 63	ЖФ			0,19775	0,1978	0,00	1441,83	1441,83	930,22
Район городских котельных/не_указано_РГК	Мурысева ул, дом № 63	ЖФ	0,51979			0,5198	1284,97	0,00	1284,97	1284,97
Котельная № 2	50 ул Мурысева, д. 66	ЖФ	0,338			0,3380	835,57	0,00	835,57	835,57
Котельная № 2	50 ул Мурысева, д. 66	ЖФ			0,112	0,1120	0,00	816,61	816,61	526,85
Котельная № 2	Мурысева ул, д. 71	ЖФ	0,96314			0,9631	2380,98	0,00	2380,98	2380,98
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 75	ЖФ	0,612			0,6120	1512,93	0,00	1512,93	1512,93
Котельная № 2	Мурысева ул, дом № 75	ЖФ			0,16704	0,1670	0,00	1217,92	1217,92	785,76
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	12 ул Мурысева, д. 76А	ЖФ	0,182			0,1820	449,92	0,00	449,92	449,92
Котельная № 2	Мурысева ул, д. 81	ЖФ	0,442			0,4420	1092,67	0,00	1092,67	1092,67
Котельная № 2	50 ул Мурысева, д. 81	ЖФ			0,1625	0,1625	0,00	1184,82	1184,82	764,40
Котельная № 2	50 ул Мурысева, д. 82	ЖФ	0,202			0,2020	499,36	0,00	499,36	499,36
Котельная № 2	Мурысева ул, д. 89	ЖФ	0,234			0,2340	578,47	0,00	578,47	578,47
Котельная № 2	50 ул Мурысева, д. 89	ЖФ			0,0775	0,0775	0,00	565,07	565,07	364,56
Котельная № 2	Мурысева ул, д. 91	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56	0,00	836,56	836,56
Котельная № 2	45 ул Мурысева, д. 91	ЖФ			0,116667	0,1167	0,00	850,64	850,64	548,80
Котельная № 2	Мурысева ул, д. 93А	ЖФ			0,110417	0,1104	0,00	805,07	805,07	519,40
Котельная № 2	45 ул Мурысева, д. 93А	ЖФ	0,2456			0,2456	607,15	0,00	607,15	607,15
Котельная №14	03 ул Набережная, д. 1	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25	0,00	0,25	0,25
Котельная №14	50 ул Набережная, д. 11	ЖФ	0,03643			0,0364	90,06	0,00	90,06	90,06
Котельная №14	50 ул Набережная, д. 13	ЖФ	0,036605			0,0366	90,49	0,00	90,49	90,49
Котельная №14	03 ул Набережная, д. 15	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25	0,00	0,25	0,25
Район городских котельных (РГК)	03 ул Набережная, д. 17	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25	0,00	0,25	0,25
Район городских котельных	03 ул Набережная, д. 19	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25	0,00	0,25	0,25
Котельная №14	50 ул Набережная, д. 3	ЖФ	0,035704			0,0357	88,26	0,00	88,26	88,26
Котельная №14	50 ул Набережная, д. 5	ЖФ	0,03969			0,0397	98,12	0,00	98,12	98,12
Район городских котельных	03 ул Набережная, д. 7	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25	0,00	0,25	0,25
Котельная №14	50 ул Набережная, д. 9	ЖФ	0,03581			0,0358	88,53	0,00	88,53	88,53
Котельная №8	50 ул Никонова, д. 11	ЖФ	0,14			0,1400	346,09	0,00	346,09	346,09
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 14	ЖФ			0,008019	0,0080	0,00	58,47	58,47	37,72
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 14	ЖФ	0,0999			0,0999	246,96	0,00	246,96	246,96

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	15 ул Никонова, д. 21	ЖФ			0,071775	0,0718	0,00	523,33	523,33	337,63
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	15 ул Никонова, д. 21	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46	0,00	424,46	424,46
Котельная №8	Никонова ул, дом № 23	ЖФ			0,067333	0,0673	0,00	490,94	490,94	316,73
Котельная №8	Никонова ул, дом № 23	ЖФ	0,16345			0,1635	404,07	0,00	404,07	404,07
Котельная №8	Никонова ул, д. 23А	ЖФ			0,103333	0,1033	0,00	753,42	753,42	486,08
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 23А	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54	0,00	505,54	505,54
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	Никонова ул, д. 25	ЖФ			0,103333	0,1033	0,00	753,42	753,42	486,08
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	15 ул Никонова, д. 25	ЖФ	0,1977			0,1977	488,73	0,00	488,73	488,73
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	15 ул Никонова, д. 27	ЖФ	0,186955			0,1870	462,17	0,00	462,17	462,17
Район городских котельных (РГК)/не_указано_РГК	15 ул Никонова, д. 27	ЖФ			0,103333	0,1033	0,00	753,42	753,42	486,08
Котельная №8	Никонова ул, д. 38	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
Котельная №8	50 ул Никонова, д. 38	ЖФ			0,099167	0,0992	0,00	723,05	723,05	466,48
Котельная №8	50 ул Никонова, д. 5	ЖФ	0,17			0,1700	420,26	0,00	420,26	420,26
ТоТЭЦ	09 ул Новозаводская, влд. 55	ЖФ			0,0612	0,0612	0,00	446,22	446,22	287,88
ТоТЭЦ	09 ул Новозаводская, влд. 55	ЖФ	0,02678			0,0268	66,20	0,00	66,20	66,20
ТоТЭЦ	09 ул Новопромышленная, д. 11	ЖФ			0,0554	0,0554	0,00	403,93	403,93	260,60
ТоТЭЦ	09 ул Новопромышленная, д. 11	ЖФ	0,2453			0,2453	606,41	0,00	606,41	606,41
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, д. 13	ЖФ			0,0554	0,0554	0,00	403,93	403,93	260,60
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, д. 13	ЖФ	0,2453			0,2453	606,41	0,00	606,41	606,41
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, дом № 15	ЖФ			0,15	0,1500	0,00	1093,68	1093,68	705,60
ТоТЭЦ	Новопромышленная ул, дом № 15	ЖФ	0,444148			0,4441	1097,98	0,00	1097,98	1097,98
ТоТЭЦ	09 ул Новопромышленная, д. 21	ЖФ			0,2583	0,2583	0,00	1883,32	1883,32	1215,04
ТоТЭЦ	09 ул Новопромышленная, д. 21	ЖФ	0,6056			0,6056	1497,11	0,00	1497,11	1497,11
ТоТЭЦ	07 ул Октябрьская, д. 30А	ЖФ			0,0001	0,0001	0,00	0,73	0,73	0,47
ТоТЭЦ	07 ул Октябрьская, двлд. 14А	ЖФ			0,0001	0,0001	0,00	0,73	0,73	0,47
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 6а	ЖФ	0,256			0,2560	632,86	0,00	632,86	632,86
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Офицерская, д. 6а	ЖФ	0,256		0,131	0,3870	632,86	955,15	1588,01	1249,08
Котельная №14	03 ул Павлова, д. 4	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25	0,00	0,25	0,25
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 12	ЖФ			0,0833	0,0833	0,00	607,36	607,36	391,84
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 12	ЖФ	0,176			0,1760	435,09	0,00	435,09	435,09
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 13	ЖФ			0,0992	0,0992	0,00	723,29	723,29	466,64
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 13	ЖФ	0,2302			0,2302	569,08	0,00	569,08	569,08
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 14	ЖФ			0,8333	0,8333	0,00	6075,76	6075,76	3919,84
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 14	ЖФ	0,199			0,1990	491,95	0,00	491,95	491,95
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 17	ЖФ			0,0958	0,0958	0,00	698,50	698,50	450,64
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 17	ЖФ	0,2302			0,2302	569,08	0,00	569,08	569,08
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 18	ЖФ			0,0833	0,0833	0,00	607,36	607,36	391,84

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	09 ул Победы, д. 18	ЖФ	0,179			0,1790	442,51	0,00	442,51	442,51
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 19	ЖФ			0,0892	0,0892	0,00	650,38	650,38	419,60
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 19	ЖФ	0,214			0,2140	529,03	0,00	529,03	529,03
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 21	ЖФ			0,0892	0,0892	0,00	650,38	650,38	419,60
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 21	ЖФ	0,2121			0,2121	524,33	0,00	524,33	524,33
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 23	ЖФ			0,0667	0,0667	0,00	486,32	486,32	313,76
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 23	ЖФ	0,2532			0,2532	625,94	0,00	625,94	625,94
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 25	ЖФ			0,0667	0,0667	0,00	486,32	486,32	313,76
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 25	ЖФ	0,2532			0,2532	625,94	0,00	625,94	625,94
ТоТЭЦ	Победы ул, д. 9	ЖФ			0,089167	0,0892	0,00	650,13	650,13	419,44
ТоТЭЦ	50 ул Победы, д. 9	ЖФ	0,214			0,2140	529,03	0,00	529,03	529,03
ТЭЦ ВАЗа	Полякова ул, д. 24	ЖФ			0,393	0,3930	0,00	2865,44	2865,44	1848,67
ТЭЦ ВАЗа	Полякова ул, д. 24	ЖФ	0,817			0,8170	2019,71	0,00	2019,71	2019,71
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 26	ЖФ			0,408	0,4080	0,00	2974,81	2974,81	1919,23
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 26	ЖФ	0,783			0,7830	1935,66	0,00	1935,66	1935,66
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Полякова, д. 28	ЖФ	0,572		0,278	0,8500	1414,04	2026,95	3441,00	2721,75
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Полякова, д. 28	ЖФ	0,572		0,668	1,2400	1414,04	4870,52	6284,56	4556,31
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Полякова, д. 28А	ЖФ			0,129167	0,1292	0,00	941,78	941,78	607,60
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Полякова, д. 28А	ЖФ	0,41			0,4100	1013,56	0,00	1013,56	1013,56
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 28Б	ЖФ			0,1129	0,1129	0,00	823,18	823,18	531,08
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 28Б	ЖФ	0,398			0,3980	983,90	0,00	983,90	983,90
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 30	ЖФ			0,431	0,4310	0,00	3142,51	3142,51	2027,42
ТЭЦ ВАЗа	44 ул Полякова, д. 30	ЖФ	0,832			0,8320	2056,79	0,00	2056,79	2056,79
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 11	ЖФ			0,1908	0,1908	0,00	1391,16	1391,16	897,52
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 11	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 19	ЖФ	0,918			0,9180	2269,39	0,00	2269,39	2269,39
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 19	ЖФ	0,918		0,308	1,2260	2269,39	2245,69	4515,08	3718,22
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 21	ЖФ	0,714		0,256	0,9700	1765,08	1866,55	3631,63	2969,30
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 21	ЖФ	0,714			0,7140	1765,08	0,00	1765,08	1765,08
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 23	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 23	ЖФ	0,64		0,05292	0,6929	1582,15	385,85	1968,00	1831,08
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 27	ЖФ	0,918			0,9180	2269,39	0,00	2269,39	2269,39
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 27	ЖФ	0,918		0,308	1,2260	2269,39	2245,69	4515,08	3718,22
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 42	ЖФ			0,3238	0,3238	0,00	2360,89	2360,89	1523,16
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 42	ЖФ	0,701			0,7010	1732,94	0,00	1732,94	1732,94
ТЭЦ ВАЗа	28 б-р Приморский, д. 57	ЖФ	1,481311		0,6253	2,1066	3661,95	4559,19	8221,14	6603,36
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Приморский, д. 9	ЖФ	0,918		0,308	1,2260	2269,39	2245,69	4515,08	3718,22
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 11, к. 1	ЖФ	2,991			2,9910	7394,06	0,00	7394,06	7394,06
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 11, к. 1	ЖФ			0,6365	0,6365	0,00	4640,85	4640,85	2994,10
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 11, к. 2	ЖФ	0,94			0,9400	2323,78	0,00	2323,78	2323,78
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 11, к. 2	ЖФ			0,22	0,2200	0,00	1604,06	1604,06	1034,88
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Революционная, д. 11Б	ЖФ	0,601		0,2658	0,8668	1485,73	1938,00	3423,73	2736,06

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Революционная, д. 18	ЖФ	0,746		0,309	1,0550	1844,19	2252,98	4097,17	3297,72
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-2/НС 1/т/с от НС 1 (Дзерж 63, Рево	50 ул Революционная, д. 2	ЖФ	0,574		0,233	0,8070	1418,99	1698,85	3117,84	2515,02
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	24 ул Революционная, д. 3, к. 1	ЖФ	2,051			2,0510	5070,28	0,00	5070,28	5070,28
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	24 ул Революционная, д. 3, к. 1	ЖФ			0,4163	0,4163	0,00	3035,33	3035,33	1958,28
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	24 ул Революционная, д. 3, к. 2	ЖФ			0,22	0,2200	0,00	1604,06	1604,06	1034,88
ТЭЦ ВАЗа	24 ул Революционная, д. 3, к. 2	ЖФ	0,94			0,9400	2323,78	0,00	2323,78	2323,78
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ЖФ			0,1258	0,1258	0,00	917,23	917,23	591,76
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз 10-1/Ут 2/Революционная 3,3А	Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,595			0,5950	1470,90	0,00	1470,90	1470,90
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, д. 56	ЖФ	0,73		1,0835	1,8135	1804,63	7900,02	9704,65	6901,42
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, д. 56	ЖФ	3,65			3,6500	9023,17	0,00	9023,17	9023,17
ТЭЦ ВАЗа	24 ул Революционная, д. 7, к. 2	ЖФ			0,2208	0,2208	0,00	1609,90	1609,90	1038,64
ТЭЦ ВАЗа	Революционная ул, дом № 7, корпус 2	ЖФ	0,94			0,9400	2323,78	0,00	2323,78	2323,78
ТоТЭЦ	Республиканская ул, д. 10	ЖФ	0,0851			0,0851	210,38	0,00	210,38	210,38
ТоТЭЦ	20 ул Республиканская, д. 12	ЖФ	0,089654			0,0897	221,63	0,00	221,63	221,63
ТоТЭЦ	20 ул Республиканская, д. 18	ЖФ	0,335			0,3350	828,15	0,00	828,15	828,15
ТоТЭЦ	Республиканская ул, д. 18	ЖФ			0,1504	0,1504	0,00	1096,60	1096,60	707,48
ТоТЭЦ	50 ул Республиканская, д. 20	ЖФ	0,0725			0,0725	179,23	0,00	179,23	179,23
ТоТЭЦ	50 ул Республиканская, д. 8	ЖФ	0,056			0,0560	138,44	0,00	138,44	138,44
ТоТЭЦ	50 ул Родины, д. 16	ЖФ	0,0597			0,0597	147,58	0,00	147,58	147,58
ТоТЭЦ	50 ул Родины, д. 18	ЖФ	0,06			0,0600	148,33	0,00	148,33	148,33

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	50 ул Родины, д. 20	ЖФ	0,09			0,0900	222,49	0,00	222,49	222,49
ТоТЭЦ	50 ул Родины, д. 22	ЖФ	0,0592			0,0592	146,35	0,00	146,35	146,35
ТоТЭЦ	50 ул Родины, д. 24	ЖФ	0,041			0,0410	101,36	0,00	101,36	101,36
ТоТЭЦ	50 ул Родины, д. 26	ЖФ	0,041			0,0410	101,36	0,00	101,36	101,36
ТоТЭЦ	50 ул Родины, д. 28	ЖФ	0,041			0,0410	101,36	0,00	101,36	101,36
ТоТЭЦ	50 ул Родины, д. 30	ЖФ	0,0592			0,0592	146,35	0,00	146,35	146,35
ТоТЭЦ	50 ул Родины, д. 32	ЖФ	0,0592			0,0592	146,35	0,00	146,35	146,35
ТоТЭЦ	50 ул Родины, д. 34	ЖФ	0,0592			0,0592	146,35	0,00	146,35	146,35
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Рябиновый, д. 5	ЖФ	0,23			0,2300	568,58	0,00	568,58	568,58
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Рябиновый, д. 5	ЖФ	0,23		0,147	0,3770	568,58	1071,81	1640,39	1260,07
ТоТЭЦ	50 ул Садовая, д. 42	ЖФ	0,095			0,0950	234,85	0,00	234,85	234,85
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 13	ЖФ			0,159	0,1590	0,00	1159,30	1159,30	747,94
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 13	ЖФ	0,46			0,4600	1137,17	0,00	1137,17	1137,17
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, д. 14	ЖФ			0,4542	0,4542	0,00	3311,66	3311,66	2136,56
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, д. 14	ЖФ	1,39			1,3900	3436,22	0,00	3436,22	3436,22
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз.10-17/ЦТП-51/Свердлова 17	37 ул Свердлова, д. 17	ЖФ			0,0787	0,0787	0,00	573,82	573,82	370,20
УТ-7/Ут-1 (на 18 кв.)/т/сеть от УТ-1/Ут-10 на ГСК-95/Уз 10 ул.Дзержинского 2квартал/Уз.10-17/ЦТП-51/Свердлова 17	37 ул Свердлова, д. 17	ЖФ	0,834			0,8340	2061,73	0,00	2061,73	2061,73
ТЭЦ ВАЗа	39 ул Свердлова, д. 1в	ЖФ	0,368		0,1767	0,5447	909,73	1288,36	2198,09	1740,93
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 22а	ЖФ	0,192		0,1695	0,3615	474,64	1235,86	1710,50	1271,97
ТЭЦ ВАЗа	42 ул Свердлова, д. 22а	ЖФ	0,192		0,1695	0,3615	474,64	1235,86	1710,50	1271,97
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Свердлова, д. 41	ЖФ	0,36		0,458	0,8180	889,96	3339,37	4229,33	3044,39
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Свердлова, д. 41	ЖФ	2,924		0,0238	2,9478	7228,43	173,53	7401,96	7340,38
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 47	ЖФ	0,908		0,8425	1,7505	2244,67	6142,84	8387,50	6207,79
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 47	ЖФ	0,908		1,0696	1,9776	2244,67	7798,67	10043,34	7276,07
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Свердлова, д. 74	ЖФ			0,276	0,2760	0,00	2012,37	2012,37	1298,30
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, д. 74	ЖФ	1,165			1,1650	2880,00	0,00	2880,00	2880,00
ТЭЦ ВАЗа	40 ул Свердлова, д. 9а	ЖФ			0,159	0,1590	0,00	1159,30	1159,30	747,94
ТЭЦ ВАЗа	40 ул Свердлова, д. 9а	ЖФ	0,46			0,4600	1137,17	0,00	1137,17	1137,17
ТЭЦ ВАЗа	Свердлова ул, д. 9и	ЖФ			0,0408	0,0408	0,00	297,48	297,48	191,92
ТЭЦ ВАЗа	40 ул Свердлова, д. 9и	ЖФ	0,4			0,4000	988,84	0,00	988,84	988,84
Котельная №8	50 ул Севастопольская, д. 10	ЖФ	0,173			0,1730	427,67	0,00	427,67	427,67
БМК-34	92 ул Сиреневая, д. 2	ЖФ			0,0001	0,0001	0,00	0,73	0,73	0,47
БМК-34	92 ул Сиреневая, двлд. 1	ЖФ			0,0001	0,0001	0,00	0,73	0,73	0,47
БМК-34	92 ул Сиреневая, двлд. 11	ЖФ			0,0001	0,0001	0,00	0,73	0,73	0,47
БМК-34	92 ул Сиреневая, двлд. 17	ЖФ			0,0001	0,0001	0,00	0,73	0,73	0,47

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
БМК-34	92 ул Сиреневая, двлд. 6	ЖФ			0,001	0,0010	0,00	7,29	7,29	4,70
БМК-34	92 ул Сиреневая, двлд. 7	ЖФ			0,0001	0,0001	0,00	0,73	0,73	0,47
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 51	ЖФ			0,0833	0,0833	0,00	607,36	607,36	391,84
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 51	ЖФ	0,155			0,1550	383,18	0,00	383,18	383,18
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 53	ЖФ			0,0625	0,0625	0,00	455,70	455,70	294,00
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 53	ЖФ	0,119			0,1190	294,18	0,00	294,18	294,18
ТоТЭЦ	11 ул Советская, д. 56	ЖФ	0,1545			0,1545	381,94	0,00	381,94	381,94
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 57	ЖФ			0,1042	0,1042	0,00	759,74	759,74	490,16
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 57	ЖФ	0,1822			0,1822	450,42	0,00	450,42	450,42
ТоТЭЦ	11 ул Советская, д. 58	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 59	ЖФ			0,1042	0,1042	0,00	759,74	759,74	490,16
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 59	ЖФ	0,1822			0,1822	450,42	0,00	450,42	450,42
ТоТЭЦ	11 ул Советская, д. 60	ЖФ	0,165			0,1650	407,90	0,00	407,90	407,90
ТоТЭЦ	11 ул Советская, д. 62	ЖФ	0,154			0,1540	380,70	0,00	380,70	380,70
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 63	ЖФ			0,0833	0,0833	0,00	607,36	607,36	391,84
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 63	ЖФ	0,158294			0,1583	391,32	0,00	391,32	391,32
ТоТЭЦ	11 ул Советская, д. 64	ЖФ	0,127			0,1270	313,96	0,00	313,96	313,96
ТоТЭЦ	11 ул Советская, д. 64А	ЖФ	0,154			0,1540	380,70	0,00	380,70	380,70
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 65	ЖФ			0,1042	0,1042	0,00	759,74	759,74	490,16
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 65	ЖФ	0,204			0,2040	504,31	0,00	504,31	504,31
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 67	ЖФ			0,1042	0,1042	0,00	759,74	759,74	490,16
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 67	ЖФ	0,159958			0,1600	395,43	0,00	395,43	395,43
ТоТЭЦ	20 ул Советская, д. 69	ЖФ	0,4045			0,4045	999,97	0,00	999,97	999,97
ТоТЭЦ	20 ул Советская, д. 69	ЖФ			0,392	0,3920	0,00	2858,15	2858,15	1843,97
ТоТЭЦ	20 ул Советская, д. 71	ЖФ	0,4045			0,4045	999,97	0,00	999,97	999,97
ТоТЭЦ	Советская ул, д. 71	ЖФ			0,392	0,3920	0,00	2858,15	2858,15	1843,97
ТоТЭЦ	20 ул Советская, д. 73	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
ТоТЭЦ	20 ул Советская, д. 73	ЖФ			0,238	0,2380	0,00	1735,31	1735,31	1119,55
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 73А	ЖФ	0,205			0,2050	506,78	0,00	506,78	506,78
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 73А	ЖФ			0,238	0,2380	0,00	1735,31	1735,31	1119,55
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74	ЖФ	0,8			0,8000	1977,68	0,00	1977,68	1977,68
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74	ЖФ			0,469	0,4690	0,00	3419,57	3419,57	2206,18
ТоТЭЦ	20 ул Советская, д. 77	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
ТоТЭЦ	20 ул Советская, д. 77	ЖФ			0,238	0,2380	0,00	1735,31	1735,31	1119,55
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 78	ЖФ	0,124			0,1240	306,54	0,00	306,54	306,54
ТоТЭЦ	Советская ул, д. 79	ЖФ			0,099	0,0990	0,00	721,83	721,83	465,70
ТоТЭЦ	Советская ул, д. 79	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25	0,00	0,25	0,25
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 80	ЖФ	0,167			0,1670	412,84	0,00	412,84	412,84
ТоТЭЦ	20 ул Советская, д. 81	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
ТоТЭЦ	20 ул Советская, д. 81	ЖФ			0,238	0,2380	0,00	1735,31	1735,31	1119,55
ТоТЭЦ	20 ул Советская, д. 83	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
ТоТЭЦ	20 ул Советская, д. 83	ЖФ			0,202	0,2020	0,00	1472,82	1472,82	950,21

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	20 ул Советская, д. 85	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
ТоТЭЦ	20 ул Советская, д. 85	ЖФ				0,238	0,00	1735,31	1735,31	1119,55
ТоТЭЦ	20 ул Советская, д. 87	ЖФ	0,4045			0,4045	999,97	0,00	999,97	999,97
ТоТЭЦ	20 ул Советская, д. 87	ЖФ				0,392	0,00	2858,15	2858,15	1843,97
ТоТЭЦ	Советская ул, д. 89	ЖФ				0,1633	0,00	1190,65	1190,65	768,16
ТоТЭЦ	20 ул Советская, д. 89	ЖФ	0,2812			0,2812	695,16	0,00	695,16	695,16
Котельная №14	50 ул Специалистов, д. 4	ЖФ	0,035859			0,0359	88,65	0,00	88,65	88,65
Котельная №14	50 ул Специалистов, д. 6	ЖФ	0,035762			0,0358	88,41	0,00	88,41	88,41
Котельная №14	03 ул Специалистов, д. 9	ЖФ	0,039187			0,0392	96,87	0,00	96,87	96,87
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Спортивная, д. 18А	ЖФ	0,246			0,084167	608,14	613,68	1221,82	1004,06
ТЭЦ ВАЗа	57 ул Спортивная, д. 4б	ЖФ	0,241			0,0858	595,78	625,58	1221,36	999,38
ТоТЭЦ	Ставропольская ул, д. 17	ЖФ				0,1207	0,00	880,05	880,05	567,77
ТоТЭЦ	50 ул Ставропольская, д. 17	ЖФ	0,25736				0,2574	0,00	636,22	636,22
ТоТЭЦ	50 ул Ставропольская, д. 19А	ЖФ	0,2045				0,2045	0,00	505,54	505,54
ТоТЭЦ	50 ул Ставропольская, д. 21	ЖФ	0,2045				0,2045	0,00	505,54	505,54
ТоТЭЦ	50 ул Ставропольская, д. 21А	ЖФ	0,2045				0,2045	0,00	505,54	505,54
ТоТЭЦ	Ставропольская ул, д. 23	ЖФ				0,0625	0,00	455,70	455,70	294,00
ТоТЭЦ	50 ул Ставропольская, д. 23	ЖФ	0,21				0,2100	0,00	519,14	519,14
ТоТЭЦ	10 ул Ставропольская, д. 25	ЖФ				0,08333	0,00	607,58	607,58	391,98
ТоТЭЦ	10 ул Ставропольская, д. 25	ЖФ	0,1717				0,1717	0,00	424,46	424,46
ТоТЭЦ	Ставропольская ул, д. 27	ЖФ				0,0958	0,00	698,50	698,50	450,64
ТоТЭЦ	50 ул Ставропольская, д. 27	ЖФ	0,1717				0,1717	0,00	424,46	424,46
ТоТЭЦ	Ставропольская ул, д. 33	ЖФ				0,08333	0,00	607,58	607,58	391,98
ТоТЭЦ	10 ул Ставропольская, д. 33	ЖФ	0,153				0,1530	0,00	378,23	378,23
ТоТЭЦ	Ставропольская ул, д. 35	ЖФ				0,0625	0,00	455,70	455,70	294,00
ТоТЭЦ	10 ул Ставропольская, д. 35	ЖФ	0,155				0,1550	0,00	383,18	383,18
ТоТЭЦ	11 ул Ставропольская, д. 100	ЖФ	0,0011				0,0011	0,00	2,72	2,72
ТЭЦ ВАЗа	42 пр-кт Степана Разина, д. 19	ЖФ	0,5			0,1213	621,3	884,42	2120,47	1806,65
ТЭЦ ВАЗа	42 пр-кт Степана Разина, д. 19	ЖФ	0,5			0,1213	621,3	884,42	2120,47	1806,65
ТЭЦ ВАЗа	37 пр-кт Степана Разина, д. 20	ЖФ	0,381			0,174	555,0	1268,67	2210,54	1760,37
ТЭЦ ВАЗа	37 пр-кт Степана Разина, д. 20	ЖФ	0,381				0,3810	0,00	941,87	941,87
ТЭЦ ВАЗа	37 пр-кт Степана Разина, д. 20	ЖФ	0,381				0,3810	0,00	941,87	941,87
ТЭЦ ВАЗа	37 пр-кт Степана Разина, д. 24	ЖФ				0,174	0,00	1268,67	1268,67	818,50
ТЭЦ ВАЗа	37 пр-кт Степана Разина, д. 24	ЖФ	0,381				0,3810	0,00	941,87	941,87
ТЭЦ ВАЗа	40 пр-кт Степана Разина, д. 25	ЖФ				0,12208	0,00	890,11	890,11	574,26
ТЭЦ ВАЗа	40 пр-кт Степана Разина, д. 25	ЖФ	0,54				0,5400	0,00	1334,94	1334,94
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 33	ЖФ				0,122	0,00	889,53	889,53	573,89
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 33	ЖФ	0,505				0,5050	0,00	1248,41	1248,41
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 35	ЖФ	1,41			0,511	1,9210	3485,66	7211,47	5889,41
ТЭЦ ВАЗа	27 пр-кт Степана Разина, д. 40	ЖФ	0,445			0,1063	551,3	1100,09	775,05	1875,14
ТЭЦ ВАЗа	40 пр-кт Степана Разина, д. 41	ЖФ				0,401	0,00	2923,77	2923,77	1886,30
ТЭЦ ВАЗа	40 пр-кт Степана Разина, д. 41	ЖФ	1,15				1,1500	2842,92	0,00	2842,92

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 50	ЖФ	0,448			0,4480	1107,50	0,00	1107,50	1107,50
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 50	ЖФ	0,448		0,11	0,5580	1107,50	802,03	1909,53	1624,94
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 59	ЖФ	0,985		0,3783	1,3633	2435,02	2758,26	5193,28	4214,54
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 59	ЖФ	0,985			0,9850	2435,02	0,00	2435,02	2435,02
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 67	ЖФ	0,851		0,3225	1,1735	2103,76	2351,41	4455,17	3620,80
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 68	ЖФ	0,714		0,27	0,9840	1765,08	1968,62	3733,70	3035,16
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 68	ЖФ	0,714			0,7140	1765,08	0,00	1765,08	1765,08
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 70	ЖФ	0,714		0,256	0,9700	1765,08	1866,55	3631,63	2969,30
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 70	ЖФ	0,714			0,7140	1765,08	0,00	1765,08	1765,08
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 72	ЖФ			0,5167	0,5167	0,00	3767,36	3767,36	2430,56
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 72	ЖФ	1,476			1,4760	3648,82	0,00	3648,82	3648,82
ТЭЦ ВАЗа	57 пр-кт Степана Разина, д. 74	ЖФ	0,916		0,305	1,2210	2264,45	2223,82	4488,26	3699,17
ТЭЦ ВАЗа	57 пр-кт Степана Разина, д. 74	ЖФ	0,916			0,9160	2264,45	0,00	2264,45	2264,45
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 79	ЖФ			0,3788	0,3788	0,00	2761,91	2761,91	1781,88
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 79	ЖФ	0,985			0,9850	2435,02	0,00	2435,02	2435,02
ТЭЦ ВАЗа	50 пр-кт Степана Разина, д. 80	ЖФ	0,571		0,2121	0,7831	1411,57	1546,46	2958,03	2409,29
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, д. 81	ЖФ			0,122	0,1220	0,00	889,53	889,53	573,89
ТЭЦ ВАЗа	Степана Разина пр-кт, д. 81	ЖФ	0,505			0,5050	1248,41	0,00	1248,41	1248,41
ТЭЦ ВАЗа	51 пр-кт Степана Разина, д. 87	ЖФ	2,036		0,7151	2,7511	5033,20	5213,94	10247,14	8397,03
ТЭЦ ВАЗа	51 пр-кт Степана Разина, д. 87	ЖФ	2,036		0,7151	2,7511	5033,20	5213,94	10247,14	8397,03
ТоТЭЦ	50 ул Строителей, д. 10	ЖФ	0,115			0,1150	284,29	0,00	284,29	284,29
ТоТЭЦ	50 ул Строителей, д. 11	ЖФ	0,115			0,1150	284,29	0,00	284,29	284,29
ТоТЭЦ	50 ул Строителей, д. 12	ЖФ	0,123			0,1230	304,07	0,00	304,07	304,07
ТоТЭЦ	11 ул Строителей, д. 14	ЖФ	0,163			0,1630	402,95	0,00	402,95	402,95
ТоТЭЦ	50 ул Строителей, д. 4	ЖФ	0,173			0,1730	427,67	0,00	427,67	427,67
ТоТЭЦ	50 ул Строителей, д. 8	ЖФ	0,154			0,1540	380,70	0,00	380,70	380,70
ТоТЭЦ	Суворова проезд, д. 41А	ЖФ			0,1008	0,1008	0,00	734,95	734,95	474,16
ТоТЭЦ	Суворова проезд, д. 41А	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25	0,00	0,25	0,25
ТЭЦ ВАЗа	31 б-р Татищева, д. 25	ЖФ	0,167		0,0917	0,2587	412,84	668,60	1081,44	844,20
ТоТЭЦ	04 ул Тимирязева, д. 74	ЖФ			0,28	0,2800	0,00	2041,54	2041,54	1317,12
ТоТЭЦ	04 ул Тимирязева, д. 74	ЖФ	0,742903			0,7429	1836,53	0,00	1836,53	1836,53
ТоТЭЦ	04 ул Тимирязева, д. 81	ЖФ			0,010417	0,0104	0,00	75,95	75,95	49,00
ТоТЭЦ	04 ул Тимирязева, д. 81	ЖФ	0,027			0,0270	66,75	0,00	66,75	66,75
ТоТЭЦ	04 ул Тимирязева, д. 83	ЖФ			0,010417	0,0104	0,00	75,95	75,95	49,00
ТоТЭЦ	04 ул Тимирязева, д. 83	ЖФ	0,027			0,0270	66,75	0,00	66,75	66,75
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 10	ЖФ	0,230472			0,2305	569,75	0,00	569,75	569,75
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 13	ЖФ	0,4438			0,4438	1097,12	0,00	1097,12	1097,12
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 13	ЖФ			0,4	0,4000	0,00	2916,48	2916,48	1881,60
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 17	ЖФ	0,4438			0,4438	1097,12	0,00	1097,12	1097,12
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 17	ЖФ			0,4	0,4000	0,00	2916,48	2916,48	1881,60
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 20А	ЖФ			0,258	0,2580	0,00	1881,13	1881,13	1213,63
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 20А	ЖФ	0,47			0,4700	1161,89	0,00	1161,89	1161,89

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 21	ЖФ			0,4	0,4000	0,00	2916,48	2916,48	1881,60
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 21	ЖФ	0,4438			0,4438	1097,12	0,00	1097,12	1097,12
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 8	ЖФ			0,28872	0,2887	0,00	2105,12	2105,12	1358,14
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 8	ЖФ	0,5991			0,8878	1481,04	2105,12	3586,15	2839,18
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 9	ЖФ			0,209	0,2090	0,00	1523,86	1523,86	983,14
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 9	ЖФ	0,4438			0,4438	1097,12	0,00	1097,12	1097,12
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, двлд. 20Б	ЖФ			0,258	0,2580	0,00	1881,13	1881,13	1213,63
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, двлд. 20Б	ЖФ	0,47			0,4700	1161,89	0,00	1161,89	1161,89
ТЭЦ ВАЗа	31 ул Тополиная, д. 2	ЖФ	0,935		0,293	1,2280	2311,42	2136,32	4447,74	3689,69
ТЭЦ ВАЗа	31 ул Тополиная, д. 2	ЖФ	0,935		0,293	1,2280	2311,42	2136,32	4447,74	3689,69
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Тополиная, д. 6	ЖФ			0,0638	0,0638	0,00	465,18	465,18	300,12
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Тополиная, д. 6	ЖФ	0,657			0,6570	1624,17	0,00	1624,17	1624,17
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Тополиная, д. 8	ЖФ	0,599		0,0633	0,6623	1480,79	461,53	1942,32	1778,55
ТЭЦ ВАЗа	Туполева б-р, д. 1	ЖФ	0,743			0,7430	1836,77	0,00	1836,77	1836,77
ТЭЦ ВАЗа	Туполева б-р, д. 1	ЖФ			0,267	0,2670	0,00	1946,75	1946,75	1255,97
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 13	ЖФ			0,7	0,7000	0,00	5103,84	5103,84	3292,80
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 13	ЖФ	2,001			2,0010	4946,68	0,00	4946,68	4946,68
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 15	ЖФ			0,5625	0,5625	0,00	4101,30	4101,30	2646,00
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 15	ЖФ	1,526		0,5625	2,0885	3772,43	4101,30	7873,73	6418,43
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 17	ЖФ			0,365	0,3650	0,00	2661,29	2661,29	1716,96
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 17	ЖФ	0,947			0,9470	2341,08	0,00	2341,08	2341,08
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 7	ЖФ			0,32	0,3200	0,00	2333,18	2333,18	1505,28
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 7	ЖФ	1,039			1,0390	2568,51	0,00	2568,51	2568,51
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 8	ЖФ			0,563	0,5630	0,00	4104,95	4104,95	2648,35
ТЭЦ ВАЗа	50 б-р Туполева, д. 8	ЖФ	1,526			1,5260	3772,43	0,00	3772,43	3772,43
Котельная № 2	Тюленьина ул, дом № 4	ЖФ	0,063932			0,0639	158,05	0,00	158,05	158,05
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, влд. 41	ЖФ	0,116			0,1160	286,76	0,00	286,76	286,76
ТоТЭЦ	Ушакова ул, вл. 42	ЖФ			0,0992	0,0992	0,00	723,29	723,29	466,64
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, влд. 42	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
ТоТЭЦ	10 ул Ушакова, д. 36	ЖФ			0,08333	0,0833	0,00	607,58	607,58	391,98
ТоТЭЦ	10 ул Ушакова, д. 36	ЖФ	0,157506			0,1575	389,37	0,00	389,37	389,37
ТоТЭЦ	50 ул Ушакова, д. 39	ЖФ	0,128			0,1280	316,43	0,00	316,43	316,43
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 40	ЖФ			0,0845	0,0845	0,00	616,11	616,11	397,49
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 40	ЖФ	0,18601			0,1860	459,84	0,00	459,84	459,84
ТоТЭЦ	Ушакова ул, д. 40А	ЖФ			0,0845	0,0845	0,00	616,11	616,11	397,49
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 40А	ЖФ	0,18601			0,1860	459,84	0,00	459,84	459,84
ТоТЭЦ	50 ул Ушакова, д. 43	ЖФ	0,077			0,0770	190,35	0,00	190,35	190,35
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 44	ЖФ			0,0992	0,0992	0,00	723,29	723,29	466,64
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 44	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
ТоТЭЦ	Ушакова ул, д. 46	ЖФ			0,0992	0,0992	0,00	723,29	723,29	466,64
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 46	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 48	ЖФ			0,01	0,0100	0,00	72,91	72,91	47,04

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал	
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего		
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 48	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87	
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 49	ЖФ				0,092	0,0920	0,00	670,79	670,79	432,77
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 49	ЖФ	0,226			0,2260	558,70	0,00	558,70	558,70	
ТоТЭЦ	50 ул Ушакова, д. 51	ЖФ				0,092	0,0920	0,00	670,79	670,79	432,77
ТоТЭЦ	50 ул Ушакова, д. 51	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18	
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 52	ЖФ				0,0992	0,0992	0,00	723,29	723,29	466,64
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 52	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87	
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 53	ЖФ				0,092	0,0920	0,00	670,79	670,79	432,77
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 53	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18	0,00	560,18	560,18	
ТоТЭЦ	Ушакова ул, д. 54	ЖФ				0,0992	0,0992	0,00	723,29	723,29	466,64
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 54	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87	
ТоТЭЦ	Ушакова ул, д. 55	ЖФ				0,092	0,0920	0,00	670,79	670,79	432,77
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 55	ЖФ	0,226			0,2260	558,70	0,00	558,70	558,70	
ТоТЭЦ	Ушакова ул, д. 56	ЖФ				0,0992	0,0992	0,00	723,29	723,29	466,64
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 56	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87	
ТоТЭЦ	Ушакова ул, д. 58	ЖФ				0,0992	0,0992	0,00	723,29	723,29	466,64
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 58	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87	
ТоТЭЦ	Ушакова ул, д. 60	ЖФ				0,0992	0,0992	0,00	723,29	723,29	466,64
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 60	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87	0,00	587,87	587,87	
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 62	ЖФ				0,1458	0,1458	0,00	1063,06	1063,06	685,84
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, д. 62	ЖФ	0,3966			0,3966	980,44	0,00	980,44	980,44	
ТоТЭЦ	Ушакова ул, д. 64	ЖФ				0,1553	0,1553	0,00	1132,32	1132,32	730,53
ТоТЭЦ	Ушакова ул, д. 64	ЖФ	0,34348			0,3435	849,12	0,00	849,12	849,12	
ТоТЭЦ	20 ул Ушакова, двлд. 45	ЖФ	0,11			0,1100	271,93	0,00	271,93	271,93	
ТЭЦ ВА3а	50 ул Фрунзе, д. 10	ЖФ	1,151			0,403	1,5540	2938,35	5783,74	4741,10	
ТЭЦ ВА3а	50 ул Фрунзе, д. 10	ЖФ	1,151				1,1510	2845,39	0,00	2845,39	2845,39
ТЭЦ ВА3а	Фрунзе ул, д. 10А	ЖФ				0,1429	0,1429	0,00	1041,91	1041,91	672,20
ТЭЦ ВА3а	Фрунзе ул, д. 10А	ЖФ	0,292			0,2920	721,85	0,00	721,85	721,85	
ТЭЦ ВА3а	Фрунзе ул, д. 10б	ЖФ				0,3912	0,3912	0,00	2852,32	2852,32	1840,20
ТЭЦ ВА3а	Фрунзе ул, д. 10б	ЖФ	0,848			0,8480	2096,34	0,00	2096,34	2096,34	
ТЭЦ ВА3а	37 ул Фрунзе, д. 10д	ЖФ	0,292			0,172083	0,4641	721,85	1254,69	1976,55	1531,33
ТЭЦ ВА3а	50 ул Фрунзе, д. 13	ЖФ	0,914				0,9140	2259,50	0,00	2259,50	2259,50
ТЭЦ ВА3а	50 ул Фрунзе, д. 13	ЖФ	0,914			0,3204	1,2344	2259,50	2336,10	4595,60	3766,66
ТЭЦ ВА3а	Фрунзе ул, д. 14	ЖФ				0,1246	0,1246	0,00	908,48	908,48	586,12
ТЭЦ ВА3а	Фрунзе ул, д. 14	ЖФ	1,236				1,2360	3055,52	0,00	3055,52	3055,52
ТЭЦ ВА3а	37 ул Фрунзе, д. 14в	ЖФ	0,401			0,131	0,5320	991,31	955,15	1946,46	1607,54
ТЭЦ ВА3а	28 ул Фрунзе, д. 16	ЖФ				0,0417	0,0417	0,00	304,04	304,04	196,16
ТЭЦ ВА3а	28 ул Фрунзе, д. 16	ЖФ	0,64				0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВА3а	50 ул Фрунзе, д. 5	ЖФ	0,64				0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВА3а	50 ул Фрунзе, д. 5	ЖФ	0,64			0,042	0,6820	1582,15	306,23	1888,38	1779,71
ТЭЦ ВА3а	51 ул Фрунзе, д. 7	ЖФ	0,851				0,8510	2103,76	0,00	2103,76	2103,76
ТЭЦ ВА3а	51 ул Фрунзе, д. 7	ЖФ	0,851			0,3238	1,1748	2103,76	2360,89	4464,65	3626,91

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	21 пл Центральная, влд. 6	ЖФ	0,187			0,1870	462,28	0,00	462,28	462,28
ТоТЭЦ	50 пл Центральная, д. 8	ЖФ	0,219			0,2190	541,39	0,00	541,39	541,39
ТоТЭЦ	Чапаева ул, д. 133	ЖФ			0,105	0,1050	0,00	765,58	765,58	493,92
ТоТЭЦ	Чапаева ул, д. 133	ЖФ	0,2			0,2000	494,42	0,00	494,42	494,42
ТоТЭЦ	09 ул Чапаева, д. 138	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25	0,00	0,25	0,25
ТоТЭЦ	Чапаева ул, д. 147	ЖФ			0,0667	0,0667	0,00	486,32	486,32	313,76
ТоТЭЦ	Чапаева ул, д. 147	ЖФ	0,214			0,2140	529,03	0,00	529,03	529,03
ТоТЭЦ	Чапаева ул, д. 149	ЖФ			0,0667	0,0667	0,00	486,32	486,32	313,76
ТоТЭЦ	Чапаева ул, д. 149	ЖФ	0,25316			0,2532	625,84	0,00	625,84	625,84
ТоТЭЦ	11 ул Чуковского, д. 1	ЖФ	0,132209			0,1322	326,83	0,00	326,83	326,83
ТоТЭЦ	11 ул Чуковского, д. 5	ЖФ	0,0935			0,0935	231,14	0,00	231,14	231,14
Котельная №8	50 ул Шлюзовая, д. 2	ЖФ			0,075	0,0750	0,00	546,84	546,84	352,80
Котельная №8	50 ул Шлюзовая, д. 2	ЖФ	0,1856			0,1856	458,82	0,00	458,82	458,82
Котельная №8	Шлюзовая ул, д. 25	ЖФ			0,116667	0,1167	0,00	850,64	850,64	548,80
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ЖФ			0,0175	0,0175	0,00	127,60	127,60	82,32
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 29	ЖФ	0,558			0,5580	1379,43	0,00	1379,43	1379,43
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Юбилейная, д. 4	ЖФ			0,43	0,4300	0,00	3135,22	3135,22	2022,72
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Юбилейная, д. 4	ЖФ	0,946			0,9460	2338,61	0,00	2338,61	2338,61
ТЭЦ ВАЗа	57 ул Юбилейная, д. 65	ЖФ	0,713		0,255	0,9680	1762,61	1859,26	3621,86	2962,13
ТЭЦ ВАЗа	57 ул Юбилейная, д. 65	ЖФ	0,713			0,7130	1762,61	0,00	1762,61	1762,61
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 67	ЖФ	0,64		0,127	0,7670	1582,15	925,98	2508,13	2179,55
ТЭЦ ВАЗа	Юбилейная ул, д. 67	ЖФ	0,64			0,6400	1582,15	0,00	1582,15	1582,15
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Юбилейная, д. 69	ЖФ	0,714		0,256	0,9700	1765,08	1866,55	3631,63	2969,30
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Юбилейная, д. 73	ЖФ	0,918		0,308	1,2260	2269,39	2245,69	4515,08	3718,22
ТЭЦ ВАЗа	50 ул Юбилейная, д. 73	ЖФ	0,918			0,9180	2269,39	0,00	2269,39	2269,39
ТЭЦ ВАЗа	57 ул Юбилейная, д. 89	ЖФ	0,602			0,6020	1488,21	0,00	1488,21	1488,21
ТЭЦ ВАЗа	57 ул Юбилейная, д. 89	ЖФ			0,235	0,2350	0,00	1713,43	1713,43	1105,44
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, д. 63	ЖФ			0,1188	0,1188	0,00	866,19	866,19	558,84
ТЭЦ ВАЗа	Южное ш, д. 63	ЖФ	0,511			0,5110	1263,24	0,00	1263,24	1263,24
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 10	ЖФ			0,1436	0,1436	0,00	1047,02	1047,02	675,49
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 10	ЖФ	0,592376			0,5924	1464,41	0,00	1464,41	1464,41
Котельная № 2	50 ул Ярославская, д. 11	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56	0,00	836,56	836,56
Котельная № 2	50 ул Ярославская, д. 11	ЖФ			0,116667	0,1167	0,00	850,64	850,64	548,80
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 27	ЖФ	0,52			0,5200	1285,49	0,00	1285,49	1285,49
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 27	ЖФ			0,12225	0,1223	0,00	891,35	891,35	575,06
Котельная № 2	Ярославская ул, д. 29	ЖФ	0,4297			0,4297	1062,26	0,00	1062,26	1062,26
Котельная № 2	Ярославская ул, д. 57	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46	0,00	579,46	579,46
Котельная № 2	Ярославская ул, д. 9	ЖФ	0,52252			0,5225	1291,72	0,00	1291,72	1291,72
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 101	ОДЗ			0,0696	0,0696	0,00	161,33	161,33	97,50
ТЭЦ ВАЗа	Северная ул, д. 10А	ОДЗ	0,1240	0,1160	0,0042	0,2442	593,30	9,65	602,96	599,14
ТЭЦ ВАЗа	Северная ул, д. 10А	ОДЗ	0,2920	0,2880	0,0083	0,5883	1433,82	19,30	1453,12	1445,49
Котельная № 2	50 ул Матросова, д. 10	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	Автозаводское ш, владение № 7	ОДЗ			0,3942	0,3942	0,00	913,23	913,23	551,88
ТоТЭЦ	Автозаводское ш, владение № 7	ОДЗ			0,0243	0,0243	0,00	56,30	56,30	34,02
Котельная №8	13 проезд Майский, д. 13	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,09	1,09	0,66
ТЭЦ ВАЗа	ул Вокзальная, зд. 100	ОДЗ	0,2100			0,2100	519,14	0,00	519,14	519,14
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 24	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,26	0,26	0,16
Район городских котельных/РГК ЦТП № 14	12 ул Мурысева, влд. 64	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,66	0,66	0,40
ТоТЭЦ	Баныкина ул, владение № 64А	ОДЗ			0,0042	0,0042	0,00	9,66	9,66	5,84
Котельная №8	Железнодорожная ул, вл. 45	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10
ТоТЭЦ	Строителей ул, владение № 7	ОДЗ			0,0091	0,0091	0,00	21,15	21,15	12,78
Котельная № 2	46 ул Коммунистическая, влд. 2Г	ОДЗ			0,0037	0,0037	0,00	8,46	8,46	5,11
ТоТЭЦ	Голосова ул, владение № 28А	ОДЗ			0,0014	0,0014	0,00	3,20	3,20	1,93
Котельная № 2	45 ул Ярославская, д. 61	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,68	0,68	0,41
Котельная №8	Носова ул, дом № 19	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10
ТоТЭЦ	54 ул Мира, д. 95	ОДЗ			0,0276	0,0276	0,00	63,89	63,89	38,61
Котельная № 2	Громовой ул, дом № 24	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,25	0,25	0,15
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74А	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	2,02	2,02	1,22
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 68	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,20	1,20	0,73
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,30	0,30	0,18
Котельная № 2	08 ул Лизы Чайкиной, д. 63	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 40	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,14	0,14	0,08
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 40	ОДЗ			0,0012	0,0012	0,00	2,69	2,69	1,62
Котельная №8	41 ул Куйбышева, д. 32	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 20	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10
ТЭЦ ВАЗа	43 ул Северная, влд. 9	ОДЗ	0,2560	0,1640	0,0050	0,4250	1038,28	11,58	1049,87	1045,28
ТоТЭЦ	04 ш Автозаводское, д. 47	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,48	1,48	0,90
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 56	ОДЗ			0,0017	0,0017	0,00	3,89	3,89	2,35
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 22	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
ТоТЭЦ	11 ул Лесная, д. 52	ОДЗ			0,0040	0,0040	0,00	9,29	9,29	5,61
ТоТЭЦ	35 ул Голосова, д. 77	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,09	1,09	0,66
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,65	0,65	0,39
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 127	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,14	0,14	0,08
Котельная № 2	ул Мурысева, д. 77	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,09	1,09	0,66
Район городских котельных/не указано РГК	12 ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,44	0,44	0,27
ТоТЭЦ	50 б-р Ленина, д. 3	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,67	0,67	0,41
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 166	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,58	0,58	0,35
ТоТЭЦ	35 ул Мира, д. 100	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10
ТоТЭЦ	04 ул Калмыцкая, д. 36	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,79	0,79	0,48
ТоТЭЦ	Лесная ул, дом № 36	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,17
ТоТЭЦ	50 ул Мира, д. 83	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,55	1,55	0,94
Котельная №8	05 ул Железнодорожная, влд. 25	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,51	0,51	0,31
ТоТЭЦ	21 б-р Ленина, д. 10	ОДЗ			0,0031	0,0031	0,00	7,25	7,25	4,38

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТЭЦ ВАЗа	б-р Татищева, д. 25	ОДЗ	0,0262		0,0018	0,0280	64,65	4,24	68,88	67,21
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,72	0,72	0,43
ТоТЭЦ	50 ул Баныкина, д. 32	ЖФ			0,25	0,2500	0,00	1822,80	1822,80	1176,00
ТоТЭЦ	50 ул Голосова, д. 26	ЖФ			0,146	0,1460	0,00	1064,52	1064,52	686,78
ТоТЭЦ	21 ул Голосова, д. 40	ЖФ			0,158333	0,1583	0,00	1154,44	1154,44	744,80
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, домовладение № 71	ОДЗ			0,0107	0,0107	0,00	24,77	24,77	14,97
Котельная № 2	Коммунистическая ул, дом № 41	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,11
Котельная №8	05 ул Гидротехническая, д. 32	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 60	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,17
Котельная №8	Железнодорожная ул, д. 33А	ОДЗ			0,0015	0,0015	0,00	3,48	3,48	2,10
Котельная № 2	Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,34	1,34	0,81
ТоТЭЦ	Победы ул, вл. 44А	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,55	2,55	1,54
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74А	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,37	0,37	0,22
ТоТЭЦ	21 ул Ленинградская, д. 47	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,88	0,88	0,53
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 74	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,45	1,45	0,88
ТЭЦ ВАЗа	ул Борковская, влд. 3, стр. 2	ОДЗ	0,0460			0,0460	113,72	0,00	113,72	113,72
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74А	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,37	0,37	0,22
Котельная № 2	50 ул Механизаторов, д. 9	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,20	1,20	0,73
Котельная №8	41 ул Железнодорожная, влд. 21	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,25	0,25	0,15
Котельная №8	Шлюзовая ул, дом № 33	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
Котельная № 2	Матросова ул, дом № 60	ОДЗ			0,0025	0,0025	0,00	5,79	5,79	3,50
ТоТЭЦ	21 ул Жилина, д. 34	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,42	0,42	0,25
ТоТЭЦ	10 ул Советская, д. 74А	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	2,18	2,18	1,32
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 35	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,20
ТЭЦ ВАЗа	26 ул Свердлова, д. 37	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89	0,00	9,89	9,89
Котельная № 2	12 ул Мурысева, д. 77	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,65	0,65	0,39
Котельная №3	Лесопарковое ш, владение № 2, строение 20	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,48	0,48	0,29
Район городских котельных	03 ш Лесопарковое, влд. 2, стр. 24	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,06	1,06	0,64
Котельная №3	03 ш Лесопарковое, д. 2, к. 10	ОДЗ			0,0033	0,0033	0,00	7,65	7,65	4,62
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 55	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,42
Район городских котельных (РГК)	Мурысева ул, вл. 52А	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,84
ТоТЭЦ	Молодежный б-р, д. 37	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,79	0,79	0,48
ТоТЭЦ	17 б-р Молодежный, д. 37	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17	0,00	7,17	7,17
ТоТЭЦ	20 ул Ленинградская, д. 35	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,85	1,85	1,12
Котельная №8	15 ул Никонова, д. 17	ЖФ	0,1977			0,1977	488,73	0,00	488,73	488,73
Котельная №8	Гидротехническая ул, дом № 5	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,37	0,37	0,22
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,28
Район городских котельных/РГК ЦТП № 55	Гидротехническая ул, вл. 37	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,42
ТоТЭЦ	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,57	2,57	1,55
Котельная № 2	ул Мурысева, д. 102	ОДЗ			0,0016	0,0016	0,00	3,71	3,71	2,24

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник	Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
ТоТЭЦ	04 ул Толстого, д. 20	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,41	2,41	1,46
ТоТЭЦ	17 ул Победы, д. 72	ОДЗ			0,0029	0,0029	0,00	6,72	6,72	4,06
ТоТЭЦ	Мира ул, дом № 106	ОДЗ			0,0040	0,0040	0,00	9,27	9,27	5,60
Котельная № 2	46 ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,95	0,95	0,57
Котельная № 2	Лизы Чайкиной ул, д. 43А	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,95	0,95	0,57
ТоТЭЦ	50 ул Карбышева, д. 9	ОДЗ			0,0023	0,0023	0,00	5,21	5,21	3,15