

**Сведения о качестве воды, подаваемой абонентам
с использованием централизованных систем водоснабжения
хозяйственно-питьевого назначения и горячего водоснабжения на
территории городского округа Тольятти**

Общее количество проведенных проб в разводящих сетях и количество проб, выявивших несоответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, в 2019 г.				
в разводящих сетях питьевой воды			в разводящих сетях горячей воды	
Наименование	Всего проб, ед.	Нестандартных, %	Всего проб, ед.	Нестандартных, %
Химические исследования	17583	0п	3600	0
Бактериологические исследования	10362	0	2400	0

По оценке Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городском округе Тольятти, питьевая вода источников централизованного водоснабжения на территории г.о. Тольятти оставалось в основном стабильным. Население г. Тольятти обеспечено качественной питьевой водой.

Лабораторные исследования качества питьевой воды, подаваемой населению, проводились в порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также в порядке производственного контроля аккредитованными лабораториями водоснабжающих организаций городского округа Тольятти.