



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2015 № *581-17/1*

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении технических заданий
на разработку инвестиционной программы
ООО «Волжские коммунальные системы»
по водоснабжению и водоотведению
на 2016–2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Волжские коммунальные системы» по водоснабжению.
2. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Волжские коммунальные системы» по водоотведению.
3. ООО «Волжские коммунальные системы» разработать инвестиционные программы в соответствии с утвержденными настоящим постановлением техническими заданиями и представить в мэрию городского округа Тольятти для рассмотрения.

4. Управлению по оргработе и связям с общественностью опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости».

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Бузинного А.Ю.



С.И.Андреев

Утверждено постановлением
мэрии городского округа
Тольятти от
«27» 02 . 2015г. № 581-п/1

Техническое задание на разработку инвестиционной программы
ООО «Волжские коммунальные системы» по водоснабжению

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

1.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы ООО «Волжские коммунальные системы» - обеспечение повышения надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и возможность подключения объектов нового строительства к системе водоснабжения.

1.2. За период реализации разрабатываемой инвестиционной программы к централизованной системе водоснабжения должны быть подключены объекты капитального строительства, отраженные в приложении №1.

1.3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения отражены в приложении №2.

1.4. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения отражен в приложении №3.

2. Разработчик – ООО «Волжские коммунальные системы».

3. Требования к инвестиционной программе.

3.1. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии со следующими документами:

–Федеральный закон от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

–Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

–Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

3.2. Период реализации инвестиционной программы - 2016-2018 гг.

3.3. Инвестиционная программа должна согласовываться с действующими инвестиционными и производственными программами в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

3.4. Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления городского округа, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение;

плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы. В случае если создание централизованных систем водоснабжения, отдельных их объектов, модернизация и (или) реконструкция централизованных систем водоснабжения или таких объектов предусмотрены концессионным соглашением или соглашением об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и сроки их достижения, предусмотренные утвержденной инвестиционной программой, должны быть идентичны плановым значениям этих показателей и срокам их достижения, установленным соответственно концессионным соглашением или соглашением об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения;

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

в) плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем в эксплуатацию;

д) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый

период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем);

займы и кредиты;

бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов;

прочие источники;

е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);

и) перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;

к) отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы.

3.5 Мероприятия инвестиционной программы разделяются на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения, мероприятия, реализуемые в сфере горячего водоснабжения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий:

а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся

участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик;

строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов, их технических характеристик;

увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения до и после проведения мероприятий;

б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности;

строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием их технических характеристик;

в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий;

г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий;

д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе:

вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик;

вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей

водоснабжения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик.

3.6 Инвестиционная программа регулируемой организации, осуществляющей свою деятельность на основании концессионного соглашения, объектами которого являются централизованные системы водоснабжения, отдельные объекты системы, должна содержать основные мероприятия, включенные в концессионное соглашение.

3.7 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

3.8. К инвестиционной программе прилагаются следующие документы:

- пояснительная записка;
 - схемы и чертежи, отражающие техническое состояние на начало и конец реализации инвестиционной программы;
 - документы, обосновывающие рассчитанные финансовые потребности;
 - документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами в случае необходимости;
 - план привлечения и возврата заемных средств с отдельным указанием возврата заемных средств и платежей за их использование;
 - бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение с оценкой финансового состояния организации (в том числе кредиторской и дебиторской задолженности, плановой и фактической выручки) за предшествующие 3 года;
 - показатели производственной программы организации за предшествующие 3 года;
 - показатели, определенные в рамках проведения федерального государственного статистического наблюдения.
-

Утверждено постановлением
мэрии городского округа
Тольятти от
«14» 02. 2015г. № 581-17/1

Техническое задание на разработку инвестиционной программы
ООО «Волжские коммунальные системы» по водоотведению

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

1.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы ООО «Волжские коммунальные системы» -обеспечение повышения надежности, качества и безопасности водоотведения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и возможность подключения объектов нового строительства к системе водоотведения.

1.2. За период реализации разрабатываемой инвестиционной программы к централизованной системе водоотведения должны быть объекты подключены капитального строительства, отраженные в приложение №1.

1.3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения отражены в приложении №2.

1.4. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения отражен в приложении №3.

2. Разработчик – ООО «Волжские коммунальные системы».

3. Требования к инвестиционной программе.

3.1. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии со следующими документами:

–Федеральный закон от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

–Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

–Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

3.2. Период реализации инвестиционной программы - 2016-2018 гг.

3.3. Инвестиционная программа должна согласовываться с действующими инвестиционными и производственными программами в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

3.4. Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления городского округа, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение;

плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы. В случае если создание централизованных систем водоотведения, отдельных их объектов, модернизация и (или) реконструкция централизованных систем водоотведения или таких объектов предусмотрены концессионным соглашением или соглашением об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоотведения, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и сроки их достижения, предусмотренные утвержденной инвестиционной программой, должны быть идентичны плановым значениям этих показателей и срокам их достижения, установленным соответственно концессионным соглашением или соглашением об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоотведения;

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

в) плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем в эксплуатацию;

д) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый

период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем);

займы и кредиты;

бюджетные средства по каждой централизованной системе водоотведения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоотведения при наличии таких расходов;

прочие источники;

е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);

и) перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;

к) отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы.

3.5 Мероприятия инвестиционной программы водоотведения выделяются на следующие группы:

а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик;

строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик;

увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоотведения до и после проведения мероприятий;

б) строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

строительство новых сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности;

строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием их технических характеристик;

в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий;

г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий;

д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:

вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик;

вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик.

3.6 Инвестиционная программа регулируемой организации, осуществляющей свою деятельность на основании концессионного соглашения, объектами которого являются централизованные системы водоотведения, отдельные объекты системы, должна содержать основные мероприятия, включенные в концессионное соглашение.

3.7 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

3.8. К инвестиционной программе прилагаются следующие документы:

- пояснительная записка;
 - схемы и чертежи, отражающие техническое состояние на начало и конец реализации инвестиционной программы;
 - документы, обосновывающие рассчитанные финансовые потребности;
 - документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами в случае необходимости;
 - план привлечения и возврата заемных средств с отдельным указанием возврата заемных средств и платежей за их использование;
 - бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение с оценкой финансового состояния организации (в том числе кредиторской и дебиторской задолженности, плановой и фактической выручки) за предшествующие 3 года;
 - показатели производственной программы организации за предшествующие 3 года;
 - показатели, определенные в рамках проведения федерального государственного статистического наблюдения.
-

Дуб

Дуб

Приложение №1 к Техническим заданиям по водоснабжению и водоотведению

Перечень объектов капитального строительства, планируемых к подключению к централизованной системе водоснабжения и водоотведения в 2016-2018гг

№ п/п	Подключаемые площади согласно Схеме ВиВ на 2014-2028г.	Нагрузка по схемам ВС и ВО на 2014-2028г. , м3/сут		Объекты, планируемые к подключению на 2016-2018гг. (заказчики)	Нагрузка на 2016-2018гг., м3/сут.		Срок подключения	Основания для включения
		Водоснабжение	Водоотведение		Водоснабжение	Водоотведение		
1	на площадке №11, расположенной в планировочном районе «Северный» в 3-м микрорайоне с объемом водопотребления — 2485,4 м3/сут.	2485,4	2485,4	Жилой дом поз.34 (Боброва З.Н.) Д/с №210 «Ладунки»	214,59 36,75	210 36,75	2018 2016	ТУ № 176 от 02.02.2015г. ТУ № 268 от 10.10.2013г.
2	на площадке №14, расположенной в планировочном районе «Северный» в 10-м микрорайоне с объемом водопотребления — 14481,0 м3/сут.	14481	11460	Гипермаркет О'КЕЙ (ОАО «Талисман») Жилой комплекс Sз.уч. 594002,0 м2 (ООО «Квартал-Тольятти», Богданов А.Р.)	93 14481	93 11460	2016 2017	ТУ № 60 от 13.05.2014г. Требуется уточнение месторасположения, а именно: к какой площадке относится к №13 или №14. В ответ на запрос о выдаче ТУ (исх. №158 (ИТИ) от 01.11.2013г. - Архитектура и градостроительство мэрии городского округа Тольятти; б/н от 14.11.2013г. - ООО «Квартал-Тольятти», Богданов А.Р.) направлен перечень мероприятий, необходимых для подключения объекта (исх. №120 от 14.01.2014г.).
3	на площадке №15, расположенной в планировочном районе «Северный» во 2-м микрорайоне с объемом водопотребления — 11299,3 м3/сут.	11299,3	11299,3	Жилой комплекс (ООО «КУБА»)	427,75	427,75		ТУ №91 от 16.06.2014.
4	на площадке №18, расположенной в центральной зоне отдыха и микрорайоне Портный с объемом водопотребления — 42,0 м3/сут.	42	42	Жилой жом (Парюгина Л.К., ООО СК «Комфорт-плюс»)	42	42		В ответ на заявку (вх. б/н от 14.08.2014г.) на заключение договора о подключении направлено письмо (исх. № 5788 от 02.10.2014г.) направлен запрос в ООО «Единение», на который до настоящего времени ответ не поступил
5	на площадке №20, расположенной в квартале жилой застройки юго-восточнее микрорайона «Жигулёвское море» с объемом водопотребления — 1753,35 м3/сут.	1733,5	1753,35	Жилая застройка, I очередь (Мэрия, торги)	112,56	112,56	2016	Мероприятия по подключению объекта вошли в ИП на 2012-2015г.

РД

РД

	на площадке застройки по ул. Банькина южнее 71 квартала с объемом водопотребления — 640,24 м3/сут.;	640,24	533,62	Жилой комплекс, II этап (ООО «ТСЗ»)	173,46	162,48	2017	ТУ № 191от 13.09.2013г.
6				Жилой комплекс, III этап (ООО «ТСЗ»)	160,06	110,32	2018	ТУ № 191от 13.09.2013г.
	на площадке застройки южнее пересечения ул. Механизаторов и Коммунистической с объемом водопотребления — 2214,0 м3/сут.	2214	2214	Два административных здания (ООО «NCC»)	41,55	23,11	2016	ТУ № 179 от 02.05.2015г.
7				Два административных здания (ООО «NCC»)	81,96	46,63	2016	ТУ № 180 от 02.05.2015г.
	на площадке застройки по ул. Толстого, 42, северо-западнее здания КНС-7 с объемом водопотребления — 306,43 м3/сут.	306,43	306,43	Жилой комплекс Sз.уч. = 38285,0м2 (ООО «ФинСтрой-Сервис»)	306,43	306,43	2017	ТУ № 28 от 26.03.2014г.
8	на площадке застройки в северной части п. Федоровка с объемом водопотребления — 100 м3/сут.	100		коттеджная застройка в северо-западной части п. Федоровка,	100	0		
9	Итого:				16976,66	13654,38		

Приложение №2 к Техническим заданиям по
водоснабжению и водоотведению

**Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения**

Наименование показателя	Способ оценки	Целевые показатели на 2018г
Количество проб, соответствующих санитарным требованиям от общего количества отобранных проб, перед поступлением в распределительную сеть водопровода	Процентное соотношение количества проб, соответствующих требованиям санитарных норм, к общему количеству проб.	99,89%
Количество проб, соответствующих санитарным требованиям от общего количества отобранных проб в распределительной сети водопровода	Процентное соотношение количества проб, соответствующих требованиям санитарных норм, к общему количеству проб.	94,50%
Удельная аварийность	Количество отказов в год на 1 км сети.	0,65
Уровень потерь	Процентное соотношение объема потерь к объему поданной в сеть воды.	17,50%
Энергоэффективность системы водоснабжения (кВт/ м3 воды, реализованной потребителю)	Отношение суммарной потребленной электроэнергии к объему реализованной воды по выставленным счетам.	0,75

**Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения**

Наименование показателя	Способ оценки	Целевые показатели на 2018г
Удельная аварийность	Количество отказов в год на 1 км сети	11,1
Уровень неучтенного притока в %	Отношение объема потерь к объему поданной в сеть воды	16%
Энергоэффективность системы водоснабжения (кВт/ м3 воды, реализованной потребителю)	Отношение суммарной потребленной электроэнергии к объему реализованной воды по выставленным счетам.	0,25

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения Центрального и Комсомольского районов г.Тольятти на 2016-2018гг

№ п/п	№ п/п согласно Схемы ВиВ	Наименование мероприятия
1	36	Модернизация водозабора «Соцгородской»: реконструкция электроснабжения фидеров № 13, 17 с переводом ЛЭП на кабельные линии, включая замену ТП на а/с 158а; реконструкция КРУН 6,0 кВ, включающая замену масляных выключателей (12 шт.) на вакуумные и релейную защиту; реконструкция контрольных кабелей связи и охранной сигнализации от НС-II подъема до а/с 207; утверждение проекта ЗСО и обустройство I пояса ЗСО в соответствии с проектом; внедрение системы АСУТП на НС-I и II подъема.
2	37	Модернизация водозабора «Портовый»: реконструкция НС-II подъема с заменой технологического и силового (РУ 0,4кВ) оборудования, системы управления НС-I и II подъема; реконструкция контрольных кабелей связи и охранной сигнализации; обустройство I пояса ЗСО в соответствии с проектом.
3	38	Реконструкция водопровода Ø350 мм по ул. Новозаводской, ул. Комсомольской от ул. Мира до ул. Победы протяженностью 1,1 км с увеличением диаметра до Ø500 мм.
4	39	Реконструкция существующего водопровода Ø250 по ул. Победы от ул. Комсомольской до ул. Шлютова протяженностью 0,9 км с увеличением диаметра до Ø500 мм.
5	40	Реконструкция водопровода Ø300 мм по ул. Победы от ул. Шлютова до ул. 50 лет Октября протяженностью 0,5 км с увеличением диаметра до Ø500 мм.
6	41	Строительство водопровода Ø500 мм по ул. 50 лет Октября, ул. Герцена от ул. Победы до ул. Толстого протяженностью 2,2 км.
7	42	Строительство водопровода Ø500 мм по ул. Толстого от ул. Ленина до ул. Герцена протяженностью 0,5 км.
8	43	Реконструкция водопровода Ø300 мм по бул. Ленина от водопроводного колодца в районе жилого дома №15 до ул. Ленинградской протяженностью 0,5 км с увеличением диаметра до Ø500 мм.
9	49	Строительство сетей водопровода проектируемой застройки на площадке №11, расположенной в планировочном районе «Северный» в 3-м микрорайоне, в т.ч. строительство сети водопровода (закольцовка) Ду500мм по ул. Калмыцкой Ø 500 мм, L=300 м, строительство внутриквартальной сети водопровода от ул. Калмыцкой до жилого дома №120 по ул. Кудашева Ду200мм L= 350 м, строительство внутриквартальной сети водопровода (закольцовка) от ул. Ленина до жилого дома №28 по ул. Л.Толстого Ø250мм L= 220м.
10	62	Реконструкция водозабора «Прибрежный»: реконструкция контрольных кабелей связи и охранной сигнализации; обустройство I пояса ЗСО в соответствии с проектом; внедрение системы АСУТП.
11	63	Реконструкция водозабора «Комсомольский»: строительство 1-й новой скважины с устройством павильона, водовода, подъездных путей, установкой насосного оборудования, запорной арматуры, электрооборудования, приборов учета КИПиА, а также с обеспечением энергосбережения скважины; обустройство I пояса ЗСО в соответствии с проектом.
12	67	Реконструкция сети водопровода Ø100мм по ул. Южной с увеличением диаметра до 200мм, L=370м.
13	68	Строительство 2-х водоводов Ø200мм от насосной станции II-го подъема в/з «Жигулевское море-1» до существующей сети водопровода Ø200мм по ул. Южной, с подключение правой нитки L= 450м в районе существующего резервуара и левой нитки на пересечении улиц Южной-Достоевского – L=250м.
14	69	Строительство кольцевых уличных водоводов перспективной жилой застройки юго-восточнее микрорайона «Жигулёвское море» Ду150мм с закольцовкой с водоводами Ду200мм (см. п.68) L=2500м.
15	72	Реконструкция участка существующей сети водопровода Ду150мм (сталь) по ул. Коммунистической в районе пересечения с ул. Механизаторов с увеличением диаметра до 200мм L= 105м и переключением существующих объектов.

16	75	Строительство сетей водопровода проектируемой застройки на площадке в северной части п. Федоровка Ø 100 мм L = 1250 м, Ø 150 мм L= 200 м.
17	76	Реконструкция водозабора «Фёдоровский» - обустройство I пояса ЗСО в соответствии с проектом; реконструкция сети водоводов, резервуаров; строительство перемычки от а/с 3, 4 до ул. Никонова; реконструкция водовода по пр. 4-й Горный и ул. Попова
18	79	Реконструкция системы водоснабжения центральной части Комсомольского района с установкой регулирования давления для обеспечения нормативных значений давления в сетях водоснабжения.
19	80	Замена ветхих сетей водоснабжения средний диаметр Ø 250мм, L=15км. (по 5 км в год)
* В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения целевые показатели мероприятий не определены.		

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения Центрального и Комсомольского районов г.Тольятти на 2016-2018гг

№ п/п	№ п/п согласно Схемы ВиВ	Наименование мероприятия	Целевые показатели
1	53	Замена отслуживших нормативный срок сетей, средний Ду350мм.- 9,0км (по 3 км в год)	Для продления срока службы эксплуатации и снижения аварийных ситуаций требуется замена трубопроводов.
2	55	Реконструкция самотечного коллектора Ø800 мм по ул. Радищева протяжённостью 0,64 км.	Для продления срока службы эксплуатации и снижения аварийных ситуаций требуется замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые. Для увеличения пропускной способности и обеспечения возможности подключения объектов нового строительства.
3	56	Реконструкция КНС-3а (замена насосного оборудования на более энергоэффективное и влагостойкое, восстановительные работы по внешнему и внутреннему облику здания).	Для повышения энергоэффективности во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
4	57	Реконструкция КНС-4 (замена насосного оборудования на более энергоэффективное и влагостойкое, восстановительные работы по внешнему и внутреннему облику здания).	Для повышения энергоэффективности во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
5	58	Реконструкция КНС – 8 (замена насосного оборудования на более энергоэффективное и влагостойкое, восстановительные работы по внешнему и внутреннему облику здания).	Для повышения энергоэффективности во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

6	59	Реконструкция КНС-9 (замена насосного оборудования на более энергоэффективное и влагостойкое, восстановительные работы по внешнему и внутреннему облику здания).	Для повышения энергоэффективности во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
7	60	Реконструкция КНС – «Зона отдыха» (замена насосного оборудования на более энергоэффективное и влагостойкое, восстановительные работы по внешнему и внутреннему облику здания).	Для повышения энергетической энергоэффективности во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической
8	72	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Ду600мм по ул. Шлютова, Ново-промышленная, Радищева от ул. Победы до ул. Новозаводской L≈0,45км, D=700мм	Для продления срока службы эксплуатации и снижения аварийных ситуаций требуется замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые. Для увеличения пропускной способности и обеспечения возможности подключения объектов нового строительства.
9	77	Строительство канализационной насосной станции (КНС) на площадке 14 Северного планировочного р-на в Центральном районе для приема и перекачки сточных вод от объектов на площадках № 10, 13, 14.	Для обеспечения потребителей системой водоотведения.
10	80	Строительство напорного канализационного коллектора 2Д300мм от новой КНС на площадке 15 Северного планировочного р-на в Центральном районе с устройством камеры переключения Кам.1 на существующих напорных коллекторах 2Ду600мм от КНС-7 и проектируемом с установкой запорной арматуры, L≈2000м	Для обеспечения потребителей системой водоотведения.
11	96	Реконструкция РНС 4 (замена насосного оборудования на более энергоэффективное и влагостойкое, восстановительные работы по внешнему и внутреннему облику здания). (П очередь СМР)	Для повышения энергоэффективности во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
12	97	Реконструкция КНС 6 (замена насосного оборудования на более энергоэффективное и влагостойкое, восстановительные работы по внешнему и внутреннему облику здания).	Для повышения энергоэффективности во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

13	99	Реконструкция КНС – 17(замена насосного оборудования на более энергоэффективное и влагостойкое, восстановительные работы по внешнему и внутреннему облику здания).	Для повышения энергоэффективности во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
14	100	Реконструкция КНС – 23(замена насосного оборудования на более энергоэффективное и влагостойкое, восстановительные работы по внешнему и внутреннему облику здания).	Для повышения энергоэффективности во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
15	101	Реконструкция КНС-25(замена насосного оборудования на более энергоэффективное и влагостойкое, восстановительные работы по внешнему и внутреннему облику здания).	Для повышения энергоэффективности во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
16	106	Реконструкция участков существующего канализационного коллектора по ул. Коммунистической Ду150мм (керам) от КК-42 до КК-27 (ориентировочная протяженность – 220 п.м) с увеличением диаметра до 200мм и существующего канализационного коллектора Ду200мм (керам) по ул. Коммунистической от КК-27 до КК-1 (ориентировочная протяженность – 500 п.м) с увеличением диаметра до 250мм и переключением существующих объектов	Для продления срока службы эксплуатации и снижения аварийных ситуаций требуется замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые. Для увеличения пропускной способности и обеспечения возможности подключения объектов нового строительства.