



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.08.2015 № 6266-р/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении Инструкции
о мерах пожарной безопасности
в органах (структурных подразделениях)
мэрии городского округа Тольятти

В целях организации пожарной безопасности в органах (структурных подразделениях) мэрии городского округа Тольятти, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти,

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о мерах пожарной безопасности в органах (структурных подразделениях) мэрии городского округа Тольятти (далее – Инструкция).
2. Руководителям органов (структурных подразделений) мэрии городского округа Тольятти организовать выполнение требований Инструкции.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель мэра

А.Ю.Бузинный

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в структурных подразделениях мэрии городского округа
Тольятти

I. Общие положения

1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности (далее – Инструкция) в органах (структурных подразделениях) мэрии городского округа Тольятти (далее – органы структурных подразделений) является обязательной для исполнения всеми должностными лицами и работниками.

1.2. Инструкция разработана на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, и иных нормативных документов и устанавливает правила поведения людей и порядок содержания территорий, зданий и помещений в органах (структурных подразделениях).

1.3. Должностные лица и работники допускаются к работе после прохождения обучения мерам пожарной безопасности в соответствии с разделом VII настоящей Инструкции.

1.4. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в органах (структурных подразделениях), несут руководители органов (структурных подразделений) и лица, назначенные ответственным за пожарную безопасность.

1.5. Должностные лица и работники обязаны соблюдать:

- требования пожарной безопасности;
- поддерживать противопожарный режим на рабочих местах.

1.6. Должностные лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

II. Требования к содержанию территории органов (структурных подразделений)

2.1. На территории органов (структурных подразделений) запрещается:

2.1. Хранить мусор, тару и другие горючие материалы, складировать материалы, оборудование и тару в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями.

2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоемосточникам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

2.3. Территория органов (структурных подразделений) должна иметь наружное освещение в тёмное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц, входов в здания и сооружения.

2.4. На открытых площадках для хранения (стоянки) автотранспорта возле зданий органа (структурного подразделения) запрещается:

2.4.1. устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документации на данный объект, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;

2.4.2. загромождать выездные ворота и проезды;

2.4.3. производить термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

2.4.4. оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла;

2.4.5. заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо;

2.4.6. хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;

2.4.7. подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;

2.4.8. подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения;

2.4.9. устанавливать транспортные средства, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов.

III. Требования к содержанию зданий и помещений органов (структурных подразделений)

3.1. Здания с рабочими местами на этаже для 10 и более человек обеспечиваются планами эвакуации людей при пожаре, знаками пожарной безопасности.

На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.

3.2. Пряжки у оконных проёмов подвальных и цокольных этажей зданий должны быть очищены от мусора и других предметов.

3.3. Двери на путях эвакуации должны свободно открываться в направлении выхода из здания, коридора, помещения. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

3.4. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие закрыванию противопожарных или противоподымных дверей.

3.5. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны быть надёжно прикреплены к полу.

3.6. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям с составлением соответствующего протокола испытаний, а средства спасения с высоты должны подвергаться периодическому освидетельствованию состояния в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.

3.7. На фасадах зданий должны быть размещены адресные указатели, а также стандартные указатели местонахождения ближайших пожарных гидрантов и водоёмов с четко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения.

3.8. В зданиях органов (структурных подразделениях) запрещается:

3.8.1. Загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) горючими материалами и оборудованием.

3.8.2. Использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические помещения для организации мастерских, а также хранения оборудования, мебели и других предметов.

3.8.3. Размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

3.8.4. Устраивать на лестничных клетках и в поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на

лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы

3.8.5. В подвальных помещениях и цокольных этажах запрещается хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, взрывчатых веществ, пороха, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов.

3.8.6. Загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств.

3.8.7. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отопление замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

3.9. Перед проведением мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) необходимо провести осмотр помещений в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности и организовать дежурство ответственных лиц в местах проведения мероприятий.

3.10. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в помещениях запрещается:

3.10.1. Применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи.

3.10.2. Проводить перед началом и при проведении мероприятий огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

3.10.3. Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья.

3.10.4. Полностью гасить свет в помещении во время проведения мероприятий.

3.10.5. Допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

3.11. В органах (структурных подразделениях) не реже одного раза в полугодие необходимо проводить практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников. Сведения о проведении тренировки заносятся в журнал (приложение № 4 к Инструкции).

3.12. Руководители органов (структурных подразделений) обеспечивают выполнение в подразделениях требований Федерального закона от 23.02.2013 г № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В каждом здании должны быть предусмотрены места для курения, оборудованные металлическими урнами и знаками «Место для курения».

IV. Требования к эксплуатации электрооборудования и электрических сетей

4.1. По окончании рабочего времени необходимо обесточить электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

4.2. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.

4.3. Производство новых подсоединений различных токоприемников должно производиться лицом, ответственным за эксплуатацию электрохозяйства, и с учётом пропускной способности электросети.

4.4. Запрещается:

4.4.1. Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.

4.4.2. Пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

4.4.3. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

4.4.4. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

4.4.5. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

4.4.6. Оставлять без присмотра включёнными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

4.4.7. При проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

4.4.8. Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников.

4.5. После окончания работы помещения проверяются внешним визуальным осмотром, в случае обнаружения работником неисправностей необходимо докладывать непосредственному руководителю.

4.6. После закрытия помещений необходимо сдать ключи на пост охраны.

V. Организация огневых и пожароопасных работ

5.1. Проведение огневых или иных пожароопасных работ в органах (структурных подразделениях) осуществляется на контрактной основе в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

VI. Требования к содержанию систем и средств противопожарной защиты

6.1. К системам и средствам противопожарной защиты относят системы предупреждения, оповещения и пожаротушения.

6.2. Пожарные извещатели в установках охранно-пожарной сигнализации должны круглосуточно находиться в рабочем состоянии.

6.3. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать передачу сигналов одновременно по всему зданию.

6.4. В помещении, где установлена приемная аппаратура пожарной сигнализации, должна быть инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении тревожных сигналов о возникновении пожара и неисправностях установок. В случае возникновения отказа в работе системы пожарной автоматики дежурным персоналом делается запись в журнале неисправностей и вызывается подрядная организация, обслуживающая систему противопожарной защиты.

6.5. На каждом объекте должно быть организовано проведение технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов (ТО и ППР) установок пожарной автоматики с момента ввода их в эксплуатацию. Проведение ТО и ППР проводятся на основании графика с записью в журнале в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

6.6. В помещениях, оборудованных установками пожарной автоматики, должно быть предусмотрено отключение систем вентиляции и кондиционирования воздуха при пожаре.

6.7. В процессе эксплуатации пожарной автоматики не допускается:

6.7.1. перевод установок пожаротушения с автоматического управления на ручное;

6.7.2. устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и заглушки;

6.7.3. загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;

6.7.4. складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;

6.7.5. использование трубопроводов установок для подвески или крепления какого-либо оборудования;

6.7.6. установка запорной арматуры на трубопроводах;

6.7.7. устанавливать взамен неисправных извещателей иного типа, а также замыкать шлейф при отсутствии извещателя.

6.8. Противопожарное водоснабжение должно обеспечивать требуемый напор и пропускать расчетное количество воды для целей пожаротушения.

6.9. Сети наружного и внутреннего противопожарного водопровода должны содержаться в исправном состоянии, необходимо проводить проверки их работоспособности не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

6.10. Внутренние пожарные краны должны быть укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, заключенными в запломбированные шкафы. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Перекатку пожарных рукавов производить не реже одного раза в год.

6.11. На дверце шкафа указывается буквенный индекс "ПК", его порядковый номер и телефон для сообщения о пожаре.

6.12. Помещения зданий должны быть обеспечены огнетушителями в соответствии с требованиями правил противопожарного режима, но не менее 2 ручных огнетушителей.

6.13. Размещают огнетушители на расстоянии от возможного очага пожара не более 20 метров на высоте не более 1,5 метра.

6.14. Каждый огнетушитель должен иметь паспорт и порядковый номер.

6.15. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.

6.16. Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если величина утечки вытесняющего газа превышает допустимое значение, но не реже 1 раза в год водных и пенных огнетушителей и не реже 1 раза в 5 лет порошковых, углекислотных и хладоновых огнетушителей.

6.17. Огнетушители, отправленные на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей с аналогичными параметрами.

6.18. Визуальный осмотр огнетушителей проводится ежеквартально с записью в журнале учета количества и состояния огнетушителей.

6.19. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности должны быть обозначены знаками пожарной безопасности,

6.20. Запрещается производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией).

6.21. В структурных подразделениях обеспечивается учёт, сохранность и готовность



к действию первичных средств пожаротушения. Учёт наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале (приложение № 3 к Инструкции).

VII. Организация обучения работников мерам пожарной безопасности

7.1. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума (приложение 1 к Инструкции) с записью в журнале Учета инструктажей по пожарной безопасности (приложение 2 к Инструкции).

7.2. Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку знания требований пожарной безопасности работников структурных подразделений несут их руководители.

7.3. Допуск к работе лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности или не сдавших зачёт, не допускается.

VIII. Действия при возникновении пожара

8.1. В случае возникновения пожара действия должностных лиц структурных подразделений должны быть направлены на обеспечение безопасности людей и их эвакуации.

8.2. Для оповещения людей о пожаре может быть использована как внутренняя радиотрансляция, так и другие специально смонтированные сети вещания, а также тревожные звонки и сигналы.

8.3. Должностные лица при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари) обязаны:

8.3.1. Немедленно сообщить об этом по телефону 112 (муниципальная ЕДДС) или 01 в пожарную охрану (при этом следует назвать адрес объекта, место возникновения пожара и наличие в здании людей, а также сообщить свою фамилию) и привести в действие ручной пожарный извещатель;

8.3.2. Принять меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами и сохранности материальных ценностей;

8.3.3. В случае невозможности локализовать очаг пожара покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации;

8.3.4. Организовать встречу пожарных подразделений и кратчайшим путём проводить к месту пожара (в случае отсутствия на месте лица, ответственного за данные действия).

8.4. Должностное лицо, прибывшее к месту пожара, обязано:

8.4.1. Осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

8.4.2. Проверить, вызвана ли пожарная охрана;

8.4.3. Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водопроводчиков;

8.4.4. Проверить включение в работу автоматической системы пожаротушения (при её наличии);

8.4.5. Удалить из помещений или опасной зоны людей, не занятых в ликвидации пожара;

8.4.6. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

8.4.7. При необходимости вызвать газоспасательную, медицинскую и другие аварийные службы;



8.4.8. Прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;

8.4.9. Организовать отключение электроэнергии (за исключением установок автоматической пожарной защиты), перекрытие газовых коммуникаций, остановку систем вентиляции, приведение в действие системы дымоудаления и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

8.4.10. По прибытии пожарного подразделения информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и планировочных особенностях объекта, прилегающих строений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых веществ и материалов, а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара.

8.5. Руководителем подразделения, в здании (помещении) которого возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.

IX. Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре

9.1. Задачи проведения противопожарных тренировок:

9.1.1. Проверка готовности персонала к эвакуации и проведению работ по тушению пожара;

9.1.2. Обучение правилам пользования первичными средствами пожаротушения и индивидуальными средствами защиты;

9.1.3. Выработка навыков самостоятельно и быстро ориентироваться в ситуации при возникновении пожара.

9.2. Каждое структурное подразделение планирует проведение противопожарных тренировок не реже одного раза в полугодие. В мэрии городского округа Тольятти утверждается сводный график проведения противопожарных тренировок, с указанием месяца проведения тренировки, тренирующееся подразделение, адрес проведения тренировки.

9.3. Противопожарные тренировки подразделяются на объектовые, тренировки структурных подразделений, совместные с подразделениями государственной противопожарной службы и индивидуальные:

9.3.1. Объектовой противопожарной тренировкой считается, если в ней задействован персонал всего здания (корпуса);

9.3.2. Тренировкой структурного подразделения считается тренировка, в которой участвует персонал только этого подразделения;

9.3.3. В совместных тренировках участвуют ^{работники} персонал здания (корпуса) и подразделения государственной противопожарной службы;

9.3.4. Индивидуальные тренировки проводятся для вновь принятого ^{работников} персонала после прохождения инструктажа на рабочем месте.

9.4. В случае необходимости обеспечить наглядность обстановки условного пожара при проведении противопожарной тренировки применяют имитацию следующими средствами:

9.4.1. Очаг пожара - красными флажками (работать без изолирующих противогазов запрещается);

9.4.2. Зона задымления - синими флажками;

9.4.3. Зона токсичных газов, радиоактивности, выделения вредных паров - желтыми флажками.

9.5. Руководство организацией и проведением тренировок возлагается на руководителей структурных подразделений или ответственных лиц за пожарную безопасность.

9.6. По окончании тренировки ^{анализируется} проводится её разбор для оценки правильности



действий при эвакуации людей и ликвидации пожара. Сведения о проведении тренировки заносятся в журнал (приложение № 4 к Инструкции).

Х. Руководители структурных подразделений и лица назначенные
ответственными за пожарную безопасность

10.1. Обязаны:

10.1.1 соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

10.1.2. разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

10.1.3. проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

10.1.4. содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты;

10.1.5. обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, помещения структурных подразделений;

10.1.6. незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, об изменении состояния дорог и проездов.

Руководитель департамента
общественной безопасности мэрии
городского округа Тольятти
С. Б. Басов



Противопожарные инструктажи

Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников подразделений основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности зданий и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.

Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников подразделений с:

- правилами содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей, внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей;
- мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий, помещений, оборудования, производстве огнеопасных работ;
- правилами применения открытого огня и проведения огневых работ;
- обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики;
- ответственностью за нарушение правил пожарной безопасности.

По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой и проводится в соответствии с требованиями Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645.

О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

Вводный противопожарный инструктаж

Вводный противопожарный инструктаж проводится:

- со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности);
- с сезонными работниками;
- с командированными в организацию работниками;
- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;
- с иными категориями работников по решению руководителя.

Вводный противопожарный инструктаж проводится руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.

Вводный инструктаж проводится с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов.

Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учётом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации.

Примерный перечень вопросов для проведения вводного противопожарного

инструктажа:

- общие сведения о специфике и особенностях подразделений по условиям пожароопасности;
- обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности;
- ознакомление с противопожарным режимом в подразделении;
- ознакомление с приказами, инструкциями по соблюдению противопожарного режима;
- ознакомление со сроками проверки и испытания гидрантов, внутренних пожарных кранов, зарядки огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и сигнализации, обеспечение личной и коллективной безопасности;
- действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную часть, непосредственному руководителю, приёмы и средства тушения загорания или пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности.

Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.

Первичный противопожарный инструктаж

Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте до начала производственной деятельности:

- со всеми вновь принятыми на работу;
- с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое;
- с работниками, выполняющими новую для них работу;
- с командированными в организацию работниками;
- с сезонными работниками;
- со специалистами строительного профиля, выполняющими строительномонтажные и иные работы на территории организации;
- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.

Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.

Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учётом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения первичного инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения.

Примерный перечень вопросов для проведения первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте:

- ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, гидрантов, эвакуационных путей и выходов;
- условия возникновения пожара на рабочем месте;
- ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности;
- виды огнетушителей и их применение в зависимости от вида горючего вещества;
- требования при тушении электроустановок, производственного оборудования, оргтехники;
- поведение и действия инструктируемого при пожаре, а также при сильном задымлении на путях эвакуации;
- способы сообщения о пожаре;
- меры личной безопасности при возникновении пожара;

- способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации.

Повторный противопожарный инструктаж

Повторный противопожарный инструктаж проводится:

- лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя подразделения, со всеми работниками независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в год, а с работниками, выполняющими пожароопасные виды работ и пожароопасных профессий, – не реже одного раза в полугодие;

- в соответствии с графиком, утвержденным руководителем организации, - с 15 по 30 января и с 15 по 30 июля;

- индивидуально или с группой работников в пределах общего рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

Внеплановый противопожарный инструктаж

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;

- при изменении места, вида деятельности, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на пожарную безопасность;

- при нарушении работниками требований пожарной безопасности, которые могут привести или привели к пожару;

- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации;

- при перерывах в работе: более чем на 30 календарных дней – для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности, более чем 60 дней – для остальных работ;

- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных объектах.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в подразделении, или непосредственным руководителем работ, имеющим необходимую подготовку, индивидуально или с группой работников одной профессии.

Целевой противопожарный инструктаж

Целевой противопожарный инструктаж проводится:

- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (покрасочные, сварочные, кровельные и другие огневые работы);

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

- при проведении экскурсий в организации;
- при организации массовых мероприятий с обучающимися;
- при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.) с числом участников более 50 человек.

Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в подразделении или непосредственно руководителем работ.

Целевой противопожарный инструктаж завершается проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим лицом, проводившим инструктаж.

Пожарно-технический минимум

Руководители, специалисты и работники подразделений, ответственные за пожарную безопасность и проведение противопожарных инструктажей, обучаются пожарно-техническому минимуму в объёме знаний, требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности организации, а также приёмов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни людей.

Обучение пожарно-техническому минимуму указанных лиц проводится в течение месяца после приёма на работу или начала исполнения обязанностей и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а работников, связанных с пожароопасными работами, – один раз в год.

Обязанности по организации обучения работников пожарно-техническому минимуму в подразделении возлагаются на руководителя подразделения.

Лицам, прошедшим обучение и сдавшим зачёт пожарно-технического минимума, вручается удостоверение и указывается дата последующей переаттестации.

Обучение пожарно-техническому минимуму осуществляется специализированной организацией на договорной основе.

leaf- 



Приложение 4
к Инструкции о мерах
пожарной безопасности в
структурных подразделениях
мэрии городского округа
Тольятти

Мэрия городского округа Тольятти

(подразделение)

ЖУРНАЛ

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОПОВЕЩЕНИЮ И ЭВАКУАЦИИ
ЛЮДЕЙ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

Начат "___" "___" 20__ г.
Окончен "___" "___" 20__ г.

Хранить _____

статья _____

№ п/п	Дата поведения занятий	Ф.И.О. руководителя занятий	Состав участников	Время		Замечания	Роспись руково- дителя занятий
				Начала оповещения	Окончания эвакуации		

