



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САМАРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Место нахождения:

443079, Россия, Самара, ул. Гагарина, 22

тел.: (846) 342-60-00, факс: 342-60-01

e-mail: office@ssk63.ru

ОГРН 1056367019136

ИНН 6367047389

КПП 631601001

Исх № 135/10 от 14.05.2020г.
122/5.1-1 30.04.20 г.

На № _____ от _____

Руководителю управления
Архитектуры и градостроительства
Администрации г.о. Тольятти
А.А. Шишкину

Уважаемый Аркадий Анатольевич!

Направляем Вам информацию о технической возможности подключения к сетям электроснабжения объекта на земельном участке с местоположением: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Коммунальная, севернее здания № 30а, КН №63:09:0102160:614.

1. Для подключения объекта необходимо выполнить строительство сетей электроснабжения 0,4кВ.

2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя осуществляется на основании договора и технических условий, как неотъемлемая часть договора, заключенного между сетевой организацией и заявителем (пользователем земельного участка) в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.

В соответствии с п.24 ПП РФ от 27.12.2004г. № 861 срок действия технических условий не может составлять менее 2^х лет.

3. Размер платы за технологическое присоединение объекта определяется в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 27.12.2019 г. №874, в случае подачи заявки заявителем в сетевую организацию до 31.12.2020г.

4. Данная информация не дает право на технологическое присоединение объекта к электрическим сетям АО «ССК».

5. Сообщаю Вам, что по территории земельного участка проходят КЛ-10кВ:

- от РП № 5030000 (РП-ЗПКЗ) до ТП №5030015 (ТП-15 фабр.загот.),

- от ТП № 5030016 (ТП-Зов) до ТП № 5030014 (ТП-цех вин.зав.) АО «ССК», охранная зона которых составляет по 1м с каждой стороны от крайних кабелей. Размещение объекта на территории земельного участка необходимо спланировать с учетом охранной зоны существующих наземных и подземных инженерных коммуникаций.

Начальник Ставропольских ЭС

А.Г. Калабин