

от 04.03.2025 исх. № 801
на № 02-595 от 27.02.2025 г.

Руководителю
управления муниципальных услуг и мониторинга
градостроительной деятельности
департамента градостроительной деятельности
администрации городского округа Тольятти
А.В. Мироненко

445017, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул.
Победы, 52
тел. (8482)54-34-40, e-mail: Gavrilova@gradtlt.ru

На основании запроса №47/5.1-1 (№469(ИТИ)) от 25.02.2025г. сообщаю Вам технические условия на проектирование сетей электроснабжения объекта: ведение садоводства, расположенного по адресу: РФ, Самарская обл., г.о. Тольятти, г. Тольятти, ул. Бурлацкая, земельный участок №0206057/2, КН № 63:09:0206057:3685, площадь земельного участка 300,0 кв.м. Заказчик - Администрация городского округа Тольятти.

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя
ВРУ-0,4 кВ объекта: ведение садоводства

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя объект: ведение садоводства, РФ, Самарская обл., г.о. Тольятти, г. Тольятти, ул. Бурлацкая, земельный участок №0206057/2, КН № 63:09:0206057:3685, площадь земельного участка 300,0 кв.м

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 15 (кВт)
(если энергопринимающее устройство вводится

в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности)

4. Категория надежности III.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 (кВ).

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя предпроектные проработки

7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения ближайшая опора проектируемой ВЛ-0,4 кВ проектируемой МТП-25/6/0,4, 15 кВт.

8. Основной источник питания ф-22 п/ст "Комсомольская"

9. Резервный источник питания нет

10. По приказу Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 29 ноября 2024г. №479 "Об утверждении стандартизованных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области на 2025 год" размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ОРЭС-Тольятти» составляет: 3 617 073 рублей 67 копеек (три миллиона шестьсот семнадцать тысяч семьдесят три рубля 67 копеек), в том числе НДС 20% 602 845 рублей шестьдесят одна копейка (шестьсот две тысячи восемьсот сорок пять рублей 61 копейка).

Размер платы за технологическое присоединение, установленный настоящим приказом, действует до 31.12.2025 года.

11. Сетевая организация осуществляет:

11.1. Проектирование и строительство электрических сетей в соответствии с нижеперечисленными мероприятиями:

11.1.1 В районе садового участка №259 СПК "Стройиндустрия" установить мачтовую трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ (МТП). Мощность трансформатора 25 кВА. Месторасположение МТП уточнить при проектировании. Выполнить ограждение подстанции.

11.1.2 От опоры №78 ВЛ-6 кВ ф-22 п/ст "Комсомольская" до проектируемой МТП-25/6/0,4 построить ВЛ-6 кВ по двум ж/б опорам, самонесущим изолированным проводом СИП-3 (сечение определить проектом). На концевой опоре установить РЛНД-1-10/400.

11.1.3 От РУ-0,4 кВ проектируемой МТП-25/6/0,4 до земельного участка №0206057/2 построить ВЛ-0,4 кВ по ж/б опорам, самонесущим изолированным проводом (сечение определить проектом).

11.1.4 Выполнить контур повторного заземления на опоре, от которой выполнена отпайка к объекту.

11.2. Организацию учета электрической энергии заявителя в соответствии с требованиями раздела X "Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии", утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442, Федерального закона от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении Энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на границе балансовой принадлежности электрических сетей. Установить автоматический выключатель на 32А.

11.3. Урегулирование отношений с третьими лицами.

12. Заявитель осуществляет:

12.1. Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ выполнить согласно действующему законодательству РФ и прочим нормативным документам РФ от электрических сетей АО "ОРЭС-Тольятти" (ближайшая опора проектируемой ВЛ-0,4 кВ проектируемой МТП-25/6/0,4) самонесущим изолированным проводом, сечением (4x16).

12.2. При необходимости, на безвозмездной основе предоставление места размещения прибора учета электрической энергии и иного необходимого оборудования.

13. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года.

Директор технический



А.Б.Кулешов

Исп. Пешкова А.В.
+7 (8482) 55-12-92, вн.210