

от 16.07.25г. исх. № 2263

на № 01-2197 от 11.07.2025 г.

Руководителю
управления муниципальных услуг и мониторинга
градостроительной деятельности
департамента градостроительной деятельности
администрации городского округа Тольятти
А.В. Мироненко

445017, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул.
Победы, 52
тел. (8482)54-34-40, e-mail: Gavrilova@gradtlt.ru

На основании запроса №211/5.1-1 (№484(ИТИ)) от 08.07.2025г. сообщая Вам технические условия на проектирование сетей электроснабжения объекта: ведение садоводства, расположенного по адресу: РФ, Самарская обл., г.о. Тольятти, г. Тольятти, ул. Ингельберга, земельный участок №0201063/5, КН № 63:09:0201063:23658, площадь земельного участка 1000,0 кв.м. Заказчик - Администрация городского округа Тольятти.

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя
ВРУ-0,4 кВ объекта: ведение садоводства
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя объект: ведение садоводства, РФ, Самарская обл., г.о. Тольятти, г. Тольятти, ул. Ингельберга, земельный участок №0201063/5, КН № 63:09:0201063:2358, площадь земельного участка 1000,0 кв.м
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 15 (кВт)
(если энергопринимающее устройство вводится
в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности)
4. Категория надежности III
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 (кВ).
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя предпроектные проработки
7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП-713, 15 кВт

8. Основной источник питания ф-15 п/ст "Нижний шлюз"

9. Резервный источник питания нет

10. По приказу Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 29 ноября 2024г. №479 "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области на 2025 год" размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ОРЭС-Тольятти» составляет: 74 664 рублей 08 копеек (семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят четыре рубля 08 копеек), в том числе НДС 20% 12 444 рубля одна копейка (двенадцать тысяч четыреста сорок четыре рубля 01 копейка).

Размер платы за технологическое присоединение, установленный настоящим приказом, действует до 31.12.2025 года.

11. Сетевая организация осуществляет:

11.1. Реконструкцию электрических сетей в соответствии с нижеперечисленными мероприятиями:

- Выполнить контур повторного заземления на опоре, от которой выполнена отпайка к дому.

11.2. Организацию учета электрической энергии заявителя в соответствии с требованиями раздела X "Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии", утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442, Федерального закона от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении Энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на границе балансовой принадлежности электрических сетей. Установить автоматический выключатель на 32А.

11.3. Урегулирование отношений с третьими лицами.

12. Заявитель осуществляет:

12.1. Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ выполнить согласно действующему законодательству РФ и прочим нормативным документам РФ от электрических сетей АО "ОРЭС-Тольятти" (ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП-713) самонесущим изолированным проводом, сечением (4x16).

12.2. При необходимости, на безвозмездной основе предоставление места размещения прибора учета электрической энергии и иного необходимого оборудования.


13. Письмо исх.№2982 от 26.10.2022г. аннулировано.

14. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года.

Главный управляющий директор



А.А. Ганин



Исп. Пешкова А.В.
+7 (8482) 55-12-92, вн.210