

от 01.06.26 исх. № 1564

на № 01-1572 от 26.05.2026г.

Руководителю
управления муниципальных услуг и мониторинга
градостроительной деятельности
администрации городского округа Тольятти
А.В. Мироненко

445017, Российская Федерация, Самарская об-
ласть, г. Тольятти,
ул. Белорусская, 33
тел. (98482) 543082, das@tgl.ru

На основании запроса №156/5.1-1 (№511 (ИТИ)) от 21.05.2026г. сообщая Вам техниче-
ские условия на проектирование сетей электроснабжения объекта придорожного сервиса,
расположенного по адресу: Самарская область, городской округ Тольятти, г. Тольятти, ул.
Индустриальная, уч. 5Б/1, КН № 63:09:0302051:5268, площадь земельного участка 1526 кв.м.

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя
проектируемая КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта придорожного сервиса

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осу-
ществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя
объект придорожного сервиса, Самарская область, городской округ Тольятти, г. Тольятти, ул.
Индустриальная, уч. 5Б/1, КН 63:09:0302051:5268, площадь земельного участка 1526,0 кв.м

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств
заявителя составляет 151 (кВт).
(если энергопринимающее устройство вводится

в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение
мощности)

4. Категория надежности III

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое
присоединение 0,4 (кВ).

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя проектирование

7. Точка присоединения (вводные распределительные устройства, линии
электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопри-
нимающих устройств по каждой точке присоединения РУ-0,4 кВ проектируемой
КТП-250/6/0,4, 151 кВт

8. Основной источник питания ф-67 ГПП "ТЭЗ"

9. Резервный источник питания нет

10. Присоединение объектов капитального строительства к электрическим сетям производится на основании договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО "ОРЭС-Тольятти" в соответствии с приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области.

По приказу Комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области от 28 ноября 2025г. №375 "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области на 2026 год" размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ОРЭС-Тольятти» составляет: 2 426 713 рублей 10 копеек (два миллиона четыреста двадцать шесть тысяч семьсот тринадцать рублей 10 копеек), в том числе НДС 22% 437 604 рублей ноль копеек (четыреста тридцать семь тысяч шестьсот четыре рубля 00 копеек).

Размер платы за технологическое присоединение, установленный настоящим приказом, действует до 31.12.2026 года.

11. Сетевая организация осуществляет:

11.1 Проектирование и строительство электрических сетей в соответствии с нижеперечисленными мероприятиями:

11.1.1 Установить КТП-250/6/0,4 проходного типа. Мощность силового трансформатора и расположение КТП уточнить при проектировании.

11.1.2 Построить две кабельные линии 6 кВ от проектируемой КТП-250/6/0,4 до трассы КЛ-6 кВ КТП-33 - РЯ-61. КЛ-6 кВ КТП-33 - РЯ-61 разрезать и соединить с вновь проложенными КЛ-6 кВ от проектируемой КТП-250/6/0,4, сформировав таким образом КЛ-6 кВ КТП-33 - проектируемая КТП-250/6/0,4 и КЛ-6 кВ РЯ-61 - проектируемая КТП-250/6/0,4. Кабели АСБ (3х150).

Проектирование и строительство выполнить в соответствии со следующими документами:

- действующим законодательством;
- "Правилами устройства электроустановок" (7 издание).

11.2 Организацию учета электрической энергии заявителя в соответствии с требованиями раздела X "Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии", утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442, Федерального закона от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на границе балансовой принадлежности электрических сетей.

11.3. Урегулирование отношений с третьими лицами.

12. Заявитель осуществляет:

12.1 Проектирование и строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ выполнить согласно действующему законодательству РФ и "Правилам устройства электроустановок" (7 издание) от электрических сетей АО «ОРЭС-Тольятти» (РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-250/6/0,4) кабельной линией 0,4 кВ (марку и сечение кабеля определить проектом).


12.2. Представление в АО "ОРЭС-Тольятти" разработанной проектной документации на подтверждение ее соответствия техническим условиям в соответствии с требованиями Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.

12.3. При необходимости, на безвозмездной основе предоставление места размещения прибора учета электрической энергии и иного необходимого оборудования.

13. Письмо исх. №3461 от 15.11.2023г. аннулировано.

14. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года.

Главный управляющий директор



А.А. Ганин



Исп. Пешкова А.В.

+7 (8482) 55-12-92, вн.210