

11.04.2024 № 51100-17-08621/1

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителю управления муниципальных  
услуг и мониторинга градостроительной  
деятельности департамента  
градостроительной деятельности  
администрации  
г.о. Тольятти

В.В. Рябову

ул. Победы, 52, г. Тольятти, 445017  
[kourova.an@tgl.ru](mailto:kourova.an@tgl.ru)

**О возможности подключения для  
подготовки ГПЗУ**

Уважаемый Виталий Витальевич!

В ответ на Ваш запрос от 04.04.2024 № 1888/5.1-10, №1889/5.1-10, № 1891/5.1-10 о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, сообщаю, что техническая возможность подключения к системе теплоснабжения ПАО «Т Плюс» объектов капитального строительства на земельных участках:

- с КН 63:09:0101163:9575 по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Ленинский проспект, земельный участок № 42А имеется:


- резерв тепловой мощности на дату направления ответа составляет 0,23 Гкал/час,
- возможная точка подключения: от существующей внутриквартальной тепловой камеры ТК-К12, 2Ду125мм, ТЭЦ ВАЗа;

- с КН 63:09:0101180:10973 по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная имеется:

- резерв тепловой мощности на дату направления ответа составляет 0,091 Гкал/час,
- возможная точка подключения: от существующей внутриквартальной тепловой камеры Уз.15Б-2в, 2Ду500мм, ТЭЦ ВАЗа;

- с КН 63:09:0102152:3333 по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Ботаническая, земельный участок № 30А отсутствует.

Заместитель начальника управления -  
начальник отдела коммерции и развития  
теплового рынка



М.А. Гордеева

