



# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САМАРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Место нахождения:  
443079, Россия, Самара, ул. Гагарина, 22  
тел.: (846) 342-60-00, факс: 342-60-01  
e-mail: office@ssk63.ru

ОГРН 1056367019136  
ИНН 6367047389  
КПП 785150001

Исх № 355/20 от 21.12.2021  
На № 518/5.1-1 (ИТН №353) 14.12.21г.

Руководителю управления  
Муниципальных услуг и мониторинга  
градостроительной деятельности  
Администрации г.о. Тольятти  
В.В. Рябову

445017, Самарская обл.  
г. Тольятти, ул. Победы, 52

О направлении информации

Уважаемый Виталий Витальевич!

АО «Самарская сетевая компания» в ответ на Ваше письмо сообщает, что техническая возможность технологического присоединения объекта на земельном участке по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Заставная, СЗЗ, КН № 63:09:0102153:2 имеется.

Согласно правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств, утвержденных постановлением Правительства № 861 от 27.12.2004г. (далее Правила) технологическое присоединение осуществляется на основании поданной в сетевую организацию заявкой.

Стоимость платы за технологическое присоединение определяется на основании Приказа Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области, действующего на дату подачи заявки.

Дополнительную информацию можно получить в Центре обслуживания потребителей АО «Самарская сетевая компания» по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, 22 или в Пункте обслуживания потребителей по адресу: г. Тольятти, Южное шоссе, д. 97Б, а также по тел. 8 800 222 94 22.

Сообщаю Вам, что по территории земельного участка проходят КЛ-10кВ:  
- от ГПП № 1000000 (ГПП-1) до РП №1140000 (РП-14 уч.центр) АО «ССК», охранная зона которых составляет по 1м с каждой стороны от крайних кабелей. Размещение объекта на территории земельного участка необходимо спланировать с учетом охранной зоны существующих наземных и подземных инженерных коммуникаций.

Начальник Ставропольских ЭС

А.Г. Калабин

Садреева Н.В. 677-050