



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САМАРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Место нахождения:

443079, Россия, Самара, ул. Гагарина, 22

тел.: (846) 342-60-00, факс: 342-60-01

e-mail: office@ssk63.ru

ОГРН 1056367019136

ИНН 6367047389

КПП 785150001

Исх № 216/18 от 04.08.2025

На № 6197/5 от 30.07.2025 г.

Зам. главы г.о. Тольятти

И.Н. Квасову

О направлении информации

445011, Самарская обл.

г. Тольятти, пл. Свободы, 4

Уважаемый Игорь Николаевич!


Направляем Вам информацию для подключения объекта на земельном участке КН №63:09:0102153:5685 с местоположением: Самарская область, г.о. Тольятти, г. Тольятти, ул. Воскресенская, зу №7В.

1. Для подключения объекта необходимо строительство эл. сетей.
2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя осуществляется на основании договора и технических условий, как неотъемлемой части договора, заключенного между сетевой организацией и заявителем (пользователем земельного участка) в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. В соответствии с п.№24 ПП РФ от 27.12.2004 N 861 срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет.
3. Размер платы за технологическое присоединение объекта определяется в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 29.11.2024 г. №479.
4. Данная информация не дает право на технологическое присоединение объекта к электрическим сетям АО «ССК».
5. Земельный участок находится в охранной зоне ВЛ-110кВ «Город-1» и «Город-2» и КЛ-110кВ, охранный зона составляет 20 метров от крайнего провода. В охранной зоне запрещается складировать и размещать хранилища горюче-смазочных материалов, стоянки всех видов машин и механизмов, проводить мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

Начальник Ставропольских ЭС

А.Г. Калабин

С.И. Володина 677-050



6197/5

30.07.2025 г.

Зам. главы г.о. Тольятти
И.Н. Квасову

О направлении информации

445011, Самарская обл.
г. Тольятти, пл. Свободы, 4

Уважаемый Игорь Николаевич!

Направляем Вам информацию для подключения объекта на земельном участке КН №63:09:0102153:5685 с местоположением: Самарская область, г.о. Тольятти, г. Тольятти, ул. Воскресенская, зу №7В.

1. Для подключения объекта необходимо строительство эл. сетей.
2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя осуществляется на основании договора и технических условий, как неотъемлемой части договора, заключенного между сетевой организацией и заявителем (пользователем земельного участка) в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. В соответствии с п.№24 ПП РФ от 27.12.2004 N 861 срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет.
3. Размер платы за технологическое присоединение объекта определяется в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 29.11.2024 г. №479.
4. Данная информация не дает право на технологическое присоединение объекта к электрическим сетям АО «ССК».
5. Земельный участок находится в охранной зоне ВЛ-110кВ «Город-1» и «Город-2» и КЛ-110кВ, охранный зона составляет 20 метров от крайнего провода. В охранной зоне запрещается складировать и размещать хранилища горюче-смазочных материалов, стоянки всех видов машин и механизмов, проводить мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

Начальник Ставропольских ЭС



А.Г. Калабин

С.И. Володина 677-050

