

09.04.2024 № 51100-56-02548

на №

от

Руководителю управления
муниципальных услуг и мониторинга
градостроительной деятельности
г.Тольятти
Рябову В.В.

ул.Победы,52
г.Тольятти
Email: kourova.an@tgl.ru

Уважаемый Виталий Витальевич!

В ответ На Ваш запрос от 04.04.2024 исх.№1889/5.1-10 о направлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 63:09:0101180:10973 Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная, к сетям инженерно-технического обеспечения, сообщаем.

Водоснабжение и водоотведение.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к системе водоснабжения: проектируемый колодец на границе земельного участка, подключаемый в ВК-58 на существующей сети Ду 150 мм, составляет – 0,15 м³/сут.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к системе водоотведения (хозяйственно-бытовая канализация): проектируемый колодец на границе земельного участка, подключаемый в КК – 77 на существующей сети Ду 600, составляет – 0,15 м³/сут.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к системе ливневой канализации: проектируемый колодец на границе земельного участка, подключаемый в ЛК- 17 на существующей сети Ду 1500 мм, составляет – 5,4 л/сек.

При необходимости увеличения нагрузки сообщаем, что по состоянию на 08.04.2024 отсутствует техническая возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения ввиду дефицита резерва пропускной способности сетей.

Создание технической возможности подключения осуществляется путем выполнения работ на объектах системы водоснабжения и водоотведения в рамках договора о подключении (технологическом присоединении), за заключением которого Вы вправе обратиться в АО «ТЕВИС» в порядке, предусмотренном Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 №2130.

Одновременно сообщаем, что информация о нагрузке, о точке и сроке подключения объекта может быть указана в технических условиях или в параметрах подключения, являющихся приложением к договору о подключении к системе водоснабжения и водоотведения.

Начальник управления
технологических мероприятий



Е.А. Проничева