

18.06.2024 № 51100-56-04285

на № от

Руководителю департамента
градостроительной деятельности
г.Тольятти
Квасову И.Н.

ул. Победы,52
г.Тольятти,445017
Email: hachatryan.ev@tgl.ru;
das@tgl.ru

Уважаемый Игорь Николаевич!

На Ваш запрос от 11.06.2024 исх. № 216/5.1-1 (№438(ИТИ)) о направлении информации о возможности подключения технологического присоединения объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 63:09:0102160:2079, Самарская область, г. Тольятти, ул.Борковская, земельный участок №31, к сетям инженерно-технического обеспечения, сообщаем.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к системе водоснабжения: проектируемый колодец на границе земельного участка, на существующей сети Ду 400 мм восточнее объекта, составляет – 3,066 м³/сут.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к системе водоотведения (хозяйственно-бытовая канализация): проектируемый колодец на границе земельного участка, подключаемый в КК – 14 на существующей сети Ду 1500 мм, составляет – 3,066 м³/сут.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к системе ливневой канализации: проектируемый колодец на границе земельного участка, подключаемый в ЛК-40 на существующей сети Ду 1500 мм, составляет – 8,3 л/сек.

При необходимости увеличения нагрузки сообщаем, что по состоянию на 17.06.2024 отсутствует техническая возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения ввиду дефицита резерва пропускной способности сетей.

Создание технической возможности подключения осуществляется путем выполнения работ на объектах системы водоснабжения и водоотведения в рамках договора о подключении (технологическом присоединении), за заключением которого Вы вправе обратиться в АО «ТЕВИС» в порядке, предусмотренном Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 №2130.

Одновременно сообщаем, что информация о нагрузке, о точке и сроке подключения объекта может быть указана в технических условиях или в параметрах подключения, являющихся приложением к договору о подключении к системе водоснабжения и водоотведения.

Начальник управления
технологических мероприятий



Е.А. Проницева