

15.01.2025 № 51100-56-00173

на №

от

Руководителю управления
муниципальных услуг и мониторинга
градостроительной деятельности
администрации г.о.Тольятти
Мироненко А.В.

ул. Победы, 52
г.Тольятти, 445017
Email: hachatryan.ev@tgl.ru

Уважаемая Анна Владимировна!

На Ваш запрос от 13.01.2025 исх. № 7/5.1-1 (№463 (ИТИ)) о направлении информации о возможности подключения технологического присоединения объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 63:09:0103035:5305 РФ, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, восточнее здания, имеющего адрес: проспект Московский, 30, к сетям инженерно-технического обеспечения, сообщаем.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к системе водоснабжения: проектируемый колодец на границе земельного участка, подключаемый в ВК/ПГ1/40 на существующей сети Ду 700 мм составляет – 0,1 м³/сут.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к системе водоотведения (хозяйственно-бытовая канализация): проектируемый колодец на границе земельного участка, подключаемый в КК –4 на существующей сети Ду 800 мм, составляет – 0,1 м³/сут.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к системе ливневой канализации: проектируемый колодец на границе земельного участка, подключаемый в ЛК-4 на существующей сети Ду 1500 мм, составляет – 4,2 л/сек.

При необходимости увеличения нагрузки сообщаем, что по состоянию на 15.01.2025 отсутствует техническая возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения ввиду дефицита резерва пропускной способности сетей.

Создание технической возможности подключения осуществляется путем выполнения работ на объектах системы водоснабжения и водоотведения в рамках договора о подключении (технологическом присоединении), за заключением которого Вы вправе обратиться в АО «ТЕВИС» в порядке, предусмотренном Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 №2130.

Одновременно сообщаем, что информация о нагрузке, о точке и сроке подключения объекта может быть указана в технических условиях или в параметрах подключения, являющихся приложением к договору о подключении к системе водоснабжения и водоотведения.

Начальник управления
технологических мероприятий



Е.А. Проничева