

Закон+Эксп/301825П

08.11.2024 № 5400-23-08034

на № _____ от _____

Руководителю
департамента градостроительной
деятельности администрации г.о. Тольятти
И.Н. Квасову

✓ ул. Белорусская, 33,
г. Тольятти, 445020
✓ stepanov.av@tgl.ru

**О предоставлении информации о
возможности подключения**

Уважаемый Игорь Николаевич!

В ответ на Ваши запросы от 01.11.2024г. № 368/5.1-1 (№447 (ИТИ)), № 369/5.1-1 (№448 (ИТИ)), № 373/5.1-1 (№453 (ИТИ)), № 374/5.1-1 (№454 (ИТИ)) о предоставлении информации о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, сообщаю, что техническая возможность подключения к системе теплоснабжения ПАО «Т Плюс» объектов капитального строительства на земельных участках:

- с КН 63:09:0301140:563 по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, западнее здания № 21 по ул. Новопромышленной отсутствует;

- с КН 63:09:0302051:758 по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, южнее здания, имеющего адрес: ул. Комсомольская, 86-В, стр. 4 имеется:

- резерв тепловой мощности на дату направления ответа составляет 0,2 Гкал/час,
- возможная точка подключения: от существующей тепловой камеры ТК-36/3 по ул. Комсомольской, ТопТЭЦ, VI магистраль;

- с КН 63:09:0302051:5428 по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Базовая, земельный участок № 12Б/1 отсутствует;

- с КН 63:09:0202053:1224 по адресу: Самарская область, г. Тольятти, отсутствует.

Заместитель директора филиала
по коммерции и развитию



К.И. Артюхин

