

24.09.2025

№ 51100-56-07565

На № 272/5.1-1 (№491 (ИТИ)) от 22.09.2025

Руководителю управления
муниципальных услуг и
мониторинга градостроительной
деятельности
Администрации г.о. Тольятти
Мироненко А.В.
Победы ул., д.52,
г. Тольятти, Самарская обл.,
445017

Информация о подключении

Уважаемая Анна Владимировна!

В ответ на Ваш запрос о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на земельном участке с кадастровым номером:

- 63:09:0105020:520, г. Тольятти, Автозаводский район, южнее улицы Спортивной до Куйбышевского водохранилища (заявитель: Администрация г.о. Тольятти), сообщаю.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к системе водоснабжения: проектируемый колодец на границе земельного участка, подключаемый в ВК-11 на существующей сети dy 315 мм, составляет – 0,01 м³/сут.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к системе водоотведения (хозяйственно-бытовая канализация): проектируемый колодец на границе земельного участка, подключаемый в КК-76 на существующей сети dy 600 мм, составляет – 0,01 м³/сут.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к системе ливневой канализации: проектируемый колодец на границе земельного участка, подключаемый в ЛК-34 на существующей сети dy 1200 мм, составляет – 22,2 л /сек.

По состоянию на 24.09.2025 техническая возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения (хозяйственно-бытовой канализации), определяемая в совокупности параметров указанных в пункте 44 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130, отсутствует.

Создание технической возможности подключения осуществляется путём выполнения работ на объектах системы водоснабжения и водоотведения в рамках договора о подключении (технологическом присоединении), за заключением которого правообладатель объекта вправе обратиться в ПАО «Т Плюс» в порядке, предусмотренном Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 №2130.

Одновременно сообщаем, что информация о нагрузке, о точке и сроке подключения объекта может быть указана в технических условиях или в параметрах подключения, являющихся приложением к договору о подключении к системе водоснабжения и водоотведения.

Представитель по доверенности

Е.А. Проничева

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Письмо исходящее № 266429-П,

Информация о подключении Администрация, зу. 520

№ п/п	Должность, ФИО	Результат	Дата	Комментарий
-------	----------------	-----------	------	-------------

Распечатал _____
24.09.2025