

13.04.2026 № 51100-56-02997

На № 97/5.1-1 (№508 (ИТИ)) от 07.04.2026

Руководителю управления
муниципальных услуг и
мониторинга градостроительной
деятельности
Администрации г.о. Тольятти
Мироненко А.В.
Победы ул., д.52,
г. Тольятти, Самарская обл.,
445017

Информация о подключении

Уважаемая Анна Владимировна!

На Ваш запрос о направлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, расположенного на земельном участке с кадастровым номером:

- **63:09:0102153:5785**, Российская Федерация, Самарская область, г. о. Тольятти, г. Тольятти, улица Борковская, земельный участок №64А (заявитель: Департамент градостроительной деятельности), сообщаем.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к системе водоснабжения: проектируемый колодец на границе земельного участка, подключаемый в ВК-105 на существующей сети $\text{d}_{\text{у}} 500 \text{ мм}$, составляет – 0,01 $\text{м}^3/\text{сут}$.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к системе водоотведения (хозяйственно-бытовая канализация): проектируемый колодец на границе земельного участка, подключаемый в КК-61 на существующей сети $\text{d}_{\text{у}} 1200 \text{ мм}$, составляет – 0,01 $\text{м}^3/\text{сут}$.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к системе ливневой канализации: проектируемый колодец на границе земельного участка, подключаемый в ЛК-10 на существующей сети $\text{d}_{\text{у}} 500 \text{ мм}$, составляет – 20,0 л /сек.


По состоянию на 10.04.2026 техническая возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения (хозяйственно-бытовой канализации), определяемая в совокупности параметров, указанных в пункте 44 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2130, отсутствует.

Создание технической возможности подключения осуществляется путём выполнения работ на объектах системы водоснабжения и водоотведения (хозяйственно-бытовой канализации) в рамках договора о подключении (технологическом присоединении), за заключением которого правообладатель объекта вправе обратиться в ПАО «Т Плюс» в порядке, предусмотренном Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 №2130.

Одновременно сообщаем, что информация о нагрузке, о точке и сроке подключения объекта может быть указана в технических условиях или в параметрах подключения, являющихся приложением к договору о подключении к системе водоснабжения и водоотведения.

Начальник управления
технологический мероприятий



Е.А. Проничева

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Письмо исходящее № 817958-П,

Информация о подключении Администрация "ДГД", зу. 5785

№ п/п	Должность, ФИО	Результат	Дата	Комментарий
-------	----------------	-----------	------	-------------

Распечатал _____

13.04.2026