

03.06.2026 № 5272

на № 156/5.1-1 (511 (ИТИ)) от 21.05.2026 г.
(вх.3986) (26.05.2026 г.)

Руководителю управления
муниципальных услуг и мониторинга
градостроительной деятельности
администрации городского округа
Тольятти
А.В. Мироненко
445017, г. Тольятти, ул. Победы, 52
тел.: +7 (8482) 54-34-40
e-mail: smolina.ov@tg.ru,
gavrilova@gradtlt.ru

О предоставлении информации

Уважаемая Анна Владимировна!

На Ваш запрос о представлении информации о технических условиях подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, водоотведения) объекта капитального строительства на земельном участке (КН 63:09:0302051:5268) с разрешенным использованием: *объекты придорожного сервиса (4.9.1)* по адресу: *Самарская область, городской округ Тольятти, г. Тольятти, ул. Индустриальная, уч. 5Б/1*, для предпроектных проработок, аукциона, сообщая следующее.

Сведения об исполнителе:	Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы», сокращенное наименование – ООО «Волжские коммунальные системы» ОГРН 1106312008065 Почтовый и фактический адрес: 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, 50 Телефон: 8 (8482) 79-03-70 Факс: 8 (8482) 55-13-67 E-mail: info@volcomsys.ru
Информация о возможных точках присоединения:	к сетям водоснабжения: на существующей сети водопровода Ду200 мм (ст.) по ул. Комсомольская в существующем колодце ВК/ПГ-9 с установкой запорной арматуры в сторону подключаемого объекта. к сетям водоотведения: на существующем канализационном коллекторе Д1000мм (ж/б), проходящем западнее здания по адресу: ул. Индустриальная, 7д, в существующем колодце КК-22. Абсолютную отметку лотка в колодце уточнить по месту.

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта	по водоснабжению: на наружное пожаротушение на внутреннее пожаротушение	<i>10,00 м³/сут.</i> не запрашивается не запрашивается
	по водоотведению:	<i>10,00 м³/сут</i>
Срок действия ТУ:	3 года с даты их выдачи*	

* В соответствии с пунктом 18 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (утв. постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. №2130) если в течение 12 месяцев со дня выдачи технических условий заявителем не будет подано заявление о подключении, срок действия технических условий **прекращается**.

По вопросу предоставления информации о плате за подключение (технологическое присоединение) сообщая, что расчет платы осуществляется при заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения согласно пункту 33 *Правил*, исходя из установленных тарифов на подключение или платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования тарифов индивидуально в случаях, предусмотренных пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения (утв. ПП РФ от 13 мая 2013 г. №406).

Тарифы на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения ООО «Волжские коммунальные системы» установлены приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области №777 от 18.12.2025 г.

Руководитель Управления развития



Е.М. Тимофеева

