

18.07.16

№ 51100-02-01445

на № _____

от _____

Руководителю управления
архитектуры и градостроительства
Мэрии г.о. Тольятти
А.А. Шишкину
ул. Победы, 52, Самарская область,
г.Тольятти, 445017

ТУ

Технические условия

Заказчик: Мэрия г.о. Тольятти

Объект: Склады, расположенные в Комсомольском районе г.о. Тольятти, восточнее здания по ул. Громовой, 72

Теплоснабжение объекта может быть осуществлено: от магистральной тепловой сети «на Жигулевское море» $2Ду=400$ мм, котельная №2

Точка подключения: на магистральной тепловой сети у неподвижной опоры компенсатора со строительством теплового ввода $2Ду=70$ мм, $L\approx 300$ м

Максимальная нагрузка в точке подключения: данные отсутствуют; расчётный (укрупненный) размер нагрузки составляет: 0,35 Гкал/час

Срок подключения объекта к тепловым сетям: данные отсутствуют, в соответствии со сроком действия настоящих технических условий условно: 2019 год

Срок действия технических условий – 3 года.

Исполняющий обязанности главного инженера

С.В. Шикунов