



Закрывое Акционерное Общество
«ЭНЕРГЕТИКА И СВЯЗЬ СТРОИТЕЛЬСТВА»
(ЗАО «Э и СС»)

Белорусская ул., 33, г.Тольятти, 445020
(8482) 637666,63-81-81, e-mail: office@zeiss.net.ru
ОКПО 00113098; ОГРН 1026301978977;
ИНН/КПП 6320005633/632401001

30.11.18 № 2704

На исх. №645/5.1-1 (№167 (ИТИ)) от 15.11.2018 г.
Вх. №4246 от 16.11.18 г. ЗАО «Э и СС»

И.о. руководителя управления архитектуры и
градостроительства администрации г.о. Тольятти
Азанову С.Л.

445017, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Победы, д. 52
тел. 26-24-40

Направляем Вам предварительные технические условия № П 09-11-18 от 22.11.2018 г. на технологическое присоединение к электрическим сетям земельного участка, имеющего местоположение: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Окраинная, ЗУ №3А/1, КН 63:09:0102157:864.

Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 27.12.2017г. № 897 и на 29.11.2018 г. составляет 150 281,71 руб. (сто пятьдесят тысяч двести восемьдесят один рубль 71 копейка), в т.ч. НДС 22 924,33 руб. (двадцать две тысячи девятьсот двадцать четыре рубля 33 копейки).

Обращаем Ваше внимание, что правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83, и требования частей 7-10 ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ не применяются к технологическому присоединению энергопринимающих объектов к электрическим сетям, в связи с чем указанные технические условия не являются техническими условиями, выполнение которых обеспечивается законодательством об электроэнергетике.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя осуществляется на основании договора, заключенного между сетевой организацией и заявителем (пользователем земельного участка) в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861. Размер платы за технологическое присоединение определяется по тарифу, установленному на дату подачи заявки в сетевую организацию.

Приложение:

1. Предварительные технические условия для присоединения к электрическим сетям № П 09-11-18 от 22.11.2018 г. на 1 л. – 1 экз.

Технический директор

А.В. Богряков

Исполнитель Ильина Елена Сайфулловна
Начальник ОПР и ТП
тел. (8482) 63-84-97

копии
Ильин 10.12.18

**Предварительные технические условия
для присоединения к электрическим сетям**

№ П 09-11-18

22.11.2018 г.

Закрытое акционерное общество "Энергетика и Связь Строительства"

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Тольятти

(полное наименование организации - для юридического лица; фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя)

1. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых выдаются предварительные технические условия Земельный участок, Самарская область, г. Тольятти, ул. Окраинная, земельный участок № 3А/1, КН 63:09:0102157:864.
2. Максимальная нагрузка в возможной точке присоединения составляет не более 200 кВт.
3. Категория надежности: III.
4. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 6 (кВ).
5. Точка присоединения: Ближайшая опора двухцепной ВЛ-6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ "Дачная"/ ф.23 ПС 110/35/6 кВ "Стройбаза".
6. Срок подключения объекта капитального строительства 2 года.
7. Срок действия предварительных технических условий составляет 2 года.
8. Данные предварительные технические условия не дают право на технологическое присоединения объекта к электрическим сетям ЗАО «ЭиСС».

Технический директор ЗАО «ЭиСС»



Богряков А.В.