



**Закрытое Акционерное Общество
«ЭНЕРГЕТИКА И СВЯЗЬ СТРОИТЕЛЬСТВА»
(ЗАО «Э и СС»)**

Белорусская ул., 33, г.Тольятти, 445020
(8482) 637666,63-81-81, e-mail: office@zeiss.net.ru
ОКПО 00113098; ОГРН 1026301978977;
ИНН/КПП 6320005633/632401001

24.06.21 № 1297

На исх. №245/5.1-1 (№308 (ИТИ)) от 15.06.2021;
вх. №1521 от 16.06.2021 г.

Руководителю управления архитектуры и
градостроительства администрации городского
округа Тольятти
Шишкину А.А.

445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Победы,
д. 52
тел. 54-44-33 доб. 3574 (исп. Пирожкова Е.Г.)

Направляем Вам предварительные технические условия № П 10-06-21 от 21.06.2021 г. на технологическое присоединение к электрическим сетям земельного участка, имеющего местоположение: Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, участок 7Д, КН 63:09:0306034:1448.

Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 28.12.2020г. № 887 и на 21.06.2021 г. составляет 425 663,52 руб. (четыреста двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят три рубля пятьдесят две копейки), в т.ч. НДС 20% 70 943,92 руб. (семьдесят тысяч девятьсот сорок три рубля девяносто две копейки).

Обращаем Ваше внимание, что правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83, и требования частей 7-10 ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ не применяются к технологическому присоединению энергопринимающих объектов к электрическим сетям, в связи с чем указанные технические условия не являются техническими условиями, выполнение которых обеспечивается законодательством об электроэнергетике.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя осуществляется на основании договора, заключенного между сетевой организацией и заявителем (пользователем земельного участка) в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861. Размер платы за технологическое присоединение определяется по тарифу, установленному на дату подачи заявки в сетевую организацию.

Приложение:

1. Предварительные технические условия для присоединения к электрическим сетям № П 10-06-21 от 21.06.2021 г. на 1 л. – 1 экз.

Технический директор

А.В. Богряков

Исполнитель Ильина Елена Сайфулловна
Начальник ОПР и ТП
тел. (8482) 63-84-97

**Предварительные технические условия
для присоединения к электрическим сетям**

№ П 10-06-21

21.06.2021 г.

Закрытое акционерное общество "Энергетика и Связь Строительства"

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Тольятти

(полное наименование организации - для юридического лица; фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя)

1. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых выдаются предварительные технические условия Комплекс объектов, включающих в себя совокупность энергопринимающих устройств, расположенные на земельном участке с КН 63:09:0306034:1448, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, участок 7Д.

2. Максимальная нагрузка в возможной точке присоединения составляет 15 кВт.

3. Категория надежности: III.

4. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 6 (кВ).

5. Точка(и) присоединения: Ближайшая опора ВЛ-6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ "Северная".

6. Сетевая организация осуществляет:

- обеспечение норм качества электроэнергии ГОСТ 32144-2013 подключаемых электроустановок;

- разработку и согласование проектной документации в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности;

- строительство отпайки ЛЭП 6 кВ от ближайшей опоре ВЛ-6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ "Северная" до границ участка с с КН № 63:09:0306034:1448;

- выполнение коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012г на ближайшей опоре ВЛ-6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ "Северная" (средства коммерческого учета электрической энергии трехфазные косвенного включения (ПКУ с ТТ и ТН);

- выполнение допуска к эксплуатации установленного в процесс технологического присоединения прибора учета электрической энергии с составлением акта допуска прибора учета к эксплуатации, в порядке предусмотренном Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г;

- организацию подключения электроустановок Заявителя в точке присоединения;

- выполнение осмотра присоединяемых электроустановок с участием Заявителя.

7. Срок подключения объекта капитального строительства 2 года.

8. Срок действия предварительных технических условий составляет 2 года.

9. Данные предварительные технические условия не дают право на технологическое присоединения объекта к электрическим сетям ЗАО «Э и СС».

Технический директор ЗАО «Э и СС»



Богряков А.В.