

от 18.08.20 № 2234
на вх. № 11125/823 от 13.08.2020 г.

Руководителю управления
архитектуры и градостроительства
администрации городского округа Тольятти
А.А. Шишкину

445017, Российская Федерация, Самарская
область, г. Тольятти, ул. Победы, д.52
тел. (8482) 26-24-40

На основании запроса №251/5.1-1 (№260(ИТИ)) от 12.08.2020г. сообщая Вам технические условия на проектирование сетей электроснабжения садового дома, расположенного по адресу: РФ, Самарская обл., г.о. Тольятти, г. Тольятти, территория СНТ "Молодежное", земельный участок №36А, КН № 63:09:0201063:2059, площадь земельного участка 935,0 кв.м. Заказчик - Администрация городского округа Тольятти.

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя
ВРУ-0,4 кВ садового дома
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя садовый дом, РФ, Самарская обл., г.о. Тольятти, г. Тольятти, территория СНТ "Молодежное", земельный участок №36А, КН № 63:09:0201063:2059, площадь земельного участка 935,0 кв.м
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 15 (кВт)
(если энергопринимающее устройство вводится
- в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности)
4. Категория надежности III
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 (кВ).
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя предпроектные проработки
7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения опора №9 ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП-713, 15 кВт
8. Основной источник питания ф-15 п/ст "Нижний шлюз"
9. Резервный источник питания нет



10. Присоединение объектов капитального строительства к электрическим сетям производится на основании договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО "ОРЭС-Тольятти" в соответствии с приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 27 декабря 2019г. №874 "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области на 2020 год" и составляет 550 рублей.

Размер платы за технологическое присоединение, установленный настоящим приказом, действует до 31.12.2020 года.

11. Сетевая организация осуществляет:

11.1. Обеспечить учет электрической энергии заявителя в соответствии с требованиями раздела X "Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии", утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442, Федерального закона от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на границе балансовой принадлежности электрических сетей.

Установить вводной автомат с током теплового расцепителя не более 32А.

11.2. Урегулирование отношений с третьими лицами.

12. Заявитель осуществляет:

12.1. Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ выполнить согласно действующему законодательству РФ и "Правилам устройства электроустановок" (7 издание) от электрических сетей АО "ОРЭС-Тольятти" (ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП-713) самонесущим изолированным проводом, сечением (4x16).

12.2. При необходимости, на безвозмездной основе предоставление места размещения прибора учета электрической энергии и иного необходимого оборудования.

13. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года.

Зам.технического директора



Е.М.Стрекалов

Начальник технического отдела
В.В.Родюнов
55-13-40

